

# 建设项目环境影响报告表

(全本公示本)

项目名称：泰州高庄~运粮改接新街变电站 110kV 线路工程

建设单位(盖章)：国网江苏省电力公司泰州供电公司

编制单位：江苏嘉溢安全环境科技服务有限公司

编制日期：2017 年 2 月

## 《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称—指项目立项批复时的名称，应不超过 30 个字(两个英文字段做一个汉字)。

2. 建设地点—指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别—按国标填写。

4. 总投资—指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标—指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和厂界距离等。

6. 结论与建议—给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见—由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见—由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 目 录

1、建设项目基本情况.....	1
2、工程内容及规模.....	2
3、评价依据.....	5
4、建设项目所在地自然环境简况.....	9
5、环境质量状况.....	11
6、评价适用标准.....	15
7、建设项目工程分析.....	16
8、项目主要污染物产生及预计排放情况.....	18
9、环境影响分析.....	19
10、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果.....	23
11、结论与建议.....	24
电磁环境影响评价专题.....	31

**1、建设项目基本情况**

项目名称	泰州高庄~运粮改接新街变电站 110kV 线路工程				
建设单位	国网江苏省电力公司泰州供电公司				
项目联系人	顾鸿钧				
通讯地址	江苏省泰州市凤凰西路 2 号				
联系电话	0523-86682528	传真	/	邮政编码	/
建设地点	本工程线路位于泰州市姜堰区境内				
立项审批部门	/	批准文号	/		
建设性质	新建 <input checked="" type="checkbox"/> 改扩建 <input type="checkbox"/> 技改 <input type="checkbox"/>	行业类别及代码	电力供应, D4420		
占地面积 (m <sup>2</sup> )	/	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	/		
总投资 (万元)		其中: 环保投资 (万元)	8	环保投资占总投资比例 (%)	
评价经费 (万元)	—	预计投产日期	2019 年		
<b>建设内容概况:</b>					
<p>自新街—蒋垛 110kV 线路开环点新建 2 回线路至 110kV 运粮变东北侧, 一回搭接至高庄—运粮线路上, 将运粮侧改接至蒋垛变, 另一回进入 110kV 运粮变出线构架, 本工程新建架空线路路径长度约 6.5km, 同塔双回架设。</p>					
<b>水及能源消耗量</b>					
名称	消耗量	名称	消耗量		
水 (吨/年)	—	燃油 (吨/年)	—		
电 (千瓦/年)	—	燃气 (标立方米/年)	—		
燃煤 (吨/年)	—	其他	—		
<b>废水 (工业废水<input type="checkbox"/>、生活污水<input type="checkbox"/>) 排水量及排放去向</b>					
本项目线路运行不产生废水。					
<b>输变电设施的使用情况</b>					
本项目架空线路运行会产生工频电场、工频磁场和噪声。					

## 2、工程内容及规模

### 2.1 项目由来

为满足泰州市姜堰区蒋垛镇负荷发展的用电需要，优化网架结构，提高电网供电可靠性以及电网空白区域布点的需要，有必要建设高庄~运粮改接新街变电站 110kV 线路工程。

### 2.2 与产业政策相符性分析

本项目属于《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正）中第一类：鼓励类“四、电力 10.电网改造与建设”的鼓励类项目，亦属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年本）》（2013 年修正）中第一类：鼓励类“二、电力 10.电网改造与建设”的鼓励类项目，不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（2015 年本）中项目，故项目符合国家和地方产业政策。

### 2.3 与当地规划相容性

高庄~运粮改接新街变电站 110kV 线路工程线路路径已得到泰州市规划局姜堰分局、泰州市姜堰区大 镇村镇建设服务站、泰州市姜堰区大 镇人民政府、泰州市姜堰区蒋垛镇社会事务办公室和泰州市姜堰区蒋垛镇人民政府的盖章同意，见附件 2，工程建设符合当地发展规划的要求。

### 2.4 工程概况

工程名称：泰州高庄~运粮改接新街变电站 110kV 线路工程

工程地点：本工程线路位于泰州市姜堰区境内

建设规模：自新街—蒋垛 110kV 线路开环点新建 2 回线路至 110kV 运粮变东北侧，一回搭接至高庄—运粮线路上，将运粮侧改接至蒋垛变，另一回进入 110kV 运粮变出线构架。本工程新建架空线路路径长度约 6.5km。

### 2.5 高庄~运粮改接新街变电站 110kV 线路工程

#### 2.5.1 线路路径

线路自新街—蒋垛 110kV 线路开环点（J0）向北走线至许家桥西南野西北侧（J1），线路转向东北侧至六港村南侧（J2），线路转向北跨过跃进河走线至朱宣垛西北野，跨过新生产河至其北侧（J5），线路转向西北，经贾家垛至南翟家舍（J6），线路转向西至南青子东侧（J7），然后转向北跨过生产河至江苏祥鑫厂房西侧（J8），线路转向西至 110kV 运粮变东北侧，一回搭接至高庄—运粮线路上，将运粮侧改接

至蒋垛变，另一回进入 110kV 运粮变出线构架。

本工程新建架空线路长度  $2 \times 6.5\text{km}$ 。

### 2.5.2 杆塔

本工程线路共使用杆塔 24 基，具体杆塔参数见表 2-1：

表 2-1 杆塔一览表

杆塔名称	杆塔型号	呼高 H(m)	数量 (基)	允许转角	档距(m)		塔重 (kg)
					水平	垂直	
直线塔	1F3-SZ1	24	4	—	330	450	7105.6
	1F3-SZ2	27	2		400	600	7977.6
		30	4		380	600	8649.5
	1F3-SZ3	36	4		480	700	10986.9
转角塔	1F5-SJ1	24	2	$0^\circ \sim 20^\circ$	400	500	15343.9
	1F5-SJ2	24	3	$20^\circ \sim 40^\circ$	400	500	16578.5
	1F5-SJ4	24	3	$60^\circ \sim 90^\circ$	400	500	20121.9
终端塔	1F5-SDJ1	21	2	$0^\circ \sim 40^\circ$	250/80	350/150	19377.7
合计			24				

杆塔图见附图 3。

### 2.5.3 导线、地线的型号选择

本项目导线采用  $2 \times \text{JL/G1A-300/25}$  钢芯铝绞线，地线采用双根 24 芯 OPGW-120。导、地线具体参数见表 2-2：

表 2-2 导、地线主要技术参数

型号参数		JL/G1A-300/25	OPGW-120-3
标称截面积(mm <sup>2</sup> )		300	120
结构 股数/单股直径(mm)	铝	48/2.85	
	钢	7/2.22	19/3.0
截面积 S(mm <sup>2</sup> )		333.31	120
外径 d(mm)		23.8	14.6
计算拉断力(N)		83760	74000
弹性模量(MPa) E		66000	
20℃直流电阻 (Ω/m)		0.0738	0.42
线膨胀系数 α (1/℃)		$20.5 \times 10^{-6}$	
单位质量 W(kg/km)		1057	582
安全系数 K		6	6.5
平均运行张力占计算拉断力百分比		16	12

## 2.6 环保投资

施工期临时化粪池、沉淀池 1 万元，水土保持措施（植被恢复、绿化等）费用 7

万元，共计 8 万元。

**与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：**

本工程为纯线路工程，无变电工程，线路沿线主要为农田和民房，没有与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。

“110kV 运粮变电站扩建#3 主变工程”在《姜堰 110kV 白米等 3 项主变扩建工程》中于 2016 年 5 月 6 日取得泰州市环保局的环评批复，见附件 4。

“110kV 高庄—运粮线路（110kV 高运线）”属于“35kV 运粮变升压工程”，在《泰州 220kV 生祠变扩建等 10 项输变电工程》中于 2010 年 2 月 22 日通过江苏省环保厅的竣工环保验收，见附件 5。

### 3、评价依据

#### 3.1 评价目的

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第 253 号）等有关法律法规，国网江苏省电力公司泰州供电公司委托江苏嘉溢安全环境科技服务有限公司承担本次项目的环境影响评价工作（委托书见附件 1），分析本项目对周围环境的影响。

#### 3.2 评价依据

##### 3.2.1 相关法律、法规

- (1) 《中华人民共和国环境保护法》（修订本），2015 年 1 月 1 日起施行。
- (2) 《中华人民共和国环境影响评价法》，2016 年 9 月 1 日起施行。
- (3) 《中华人民共和国水污染防治法》（修订本），2008 年 6 月 1 日起施行。
- (4) 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（修改本），2016 年 11 月 7 日起施行。
- (5) 《建设项目环境保护管理条例》国务院令第 253 号，1998 年 11 月 29 日起施行。
- (6) 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（修订本），2015 年 6 月 1 日起施行。
- (7) 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环发[2012]77 号，2012 年 7 月 3 日起实施。
- (8) 《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正）。
- (9) 《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年本）》（2013 年修正）。
- (10) 《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发[2013]113 号）。

##### 3.2.2 相关标准

- (1) 《声环境质量标准》（GB3096-2008）。
- (2) 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。
- (3) 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）。

##### 3.2.3 相关技术规范、导则

- (1) 《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）。
- (2) 《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）。



- (3) 《环境影响评价技术导则 地面水环境》(HJ/T2.3-93)。
- (4) 《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2011)。
- (5) 《环境影响评价技术导则 输变电工程》(HJ24-2014)。
- (6) 《交流输变电工程电磁环境监测方法(试行)》(HJ681-2013)。

### 3.2.4 相关设计规程

- (1) 《110kV~750kV 架空输电线路设计规范》(GB50545-2010)。
- (2) 《送电线路基础设计技术规定》(SDGJ62-1990)。

### 3.2.5 与项目有关文件

- (1) 委托书(附件1)；
- (2) 规划部门对路径的批复文件(附件2)；
- (3) 关于本项目的监测数据报告及监测资质(附件3)。
- (4) 其他相关资料。

## 3.3 评价因子、评价等级、评价范围、评价方法

### 3.3.1 评价因子

根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》及本工程情况,本次环评主要环境影响评价因子汇总见表 3-1:

表 3-1 本次环评主要评价因子一览表

评价阶段	评价项目	现状评价因子	单位	预测评价因子	单位
施工期	声环境	连续等效 A 声级, Leq	dB (A)	连续等效 A 声级, Leq	dB (A)
运营期	电磁环境	工频电场	V/m	工频电场	V/m
		工频磁场	μT	工频磁场	μT
	声环境	连续等效 A 声级, Leq	dB (A)	连续等效 A 声级, Leq	dB (A)

### 3.3.2 评价工作等级

#### (1) 电磁环境影响评价工作等级

本项目架空线路边导线地面投影外两侧 10m 范围内有电磁环境敏感目标,根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》,本项目架空输电线路电磁环境影响评价工作等级为二级。

表 3-2 输变电工程电磁环境影响评价工作等级

分类	电压等级	工程		条件	评价工作等级
交流	110kV	输电线路	架空	边导线地面投影外两侧各 10m 范围内有电磁环境敏感目标的架空线。	二级

#### (2) 生态环境影响评价工作等级

本项目线路路径总长约 6.5km，有部分输电线路跨越森林公园，森林公园属于重要生态敏感区，根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011），本项目生态评价等级为三级。

**表 3-3 生态影响评价工作等级划分表**

影响区域生态敏感性	工程占地（水域）范围		
	面积 $\geq 20\text{km}^2$ 或长度 $\geq 100\text{km}$	面积 $2\text{km}^2\sim 20\text{km}^2$ 或长度 $50\text{km}\sim 100\text{km}$	面积 $\leq 2\text{km}^2$ 或长度 $\leq 50\text{km}$
特殊生态敏感区	一级	一级	一级
重要生态敏感区	一级	二级	三级
一般区域	二级	三级	三级

### （3）声环境影响评价工作等级

本项目110kV架空线路沿线主要经过1类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096—2008）1类标准，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），项目噪声环境影响评价工作等级按二级进行评价。由于110kV架空输电线路的噪声排放值很小，因此110kV架空线路的声环境影响评价可适当简化。

### （4）地表水环境影响评价工作等级

本工程输电线路运行期无废水产生。

### 3.3.3 评价范围

根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014）、《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）及《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011），本项目环境影响评价范围见下表：

**表 3-4 评价范围一览表**

评价内容	评价范围
	架空线路（110kV）
电磁环境	线路边导线地面投影外两侧各 30m 带状区域
声环境	线路边导线地面投影外两侧各 30m 带状区域
生态环境	涉及生态敏感区段线路边导线地面投影外两侧各 1000m 内带状区域，不涉及生态敏感区段线路边导线地面投影外两侧各 300m 内带状区域

### 3.4 评价方法

根据相应评价技术导则，确定各环境要素的评价方法如下：

#### （1）电磁环境

参照《环境影响评价导则 输变电工程》（HJ24-2014），主要采取**类比评价和模式预测**来预测项目运行后对电磁环境的影响。并根据标准规定的电场强度、磁

感应强度限值对输电线路进行环境影响评价。

**(2) 声环境**

本环评采取**类比监测**来预测110kV架空线路运行后噪声对周围环境的影响。

**(3) 水环境**

本工程输电线路运行期无废水产生。

**(4) 生态环境**

根据线路所处区域简要分析对植被等的环境影响，以及在施工时应采取的措施。

## 4、建设项目所在地自然环境简况

### 4.1 地理位置

泰州市地处江苏中部，位于北纬  $32^{\circ} 01' 57'' \sim 33^{\circ} 10' 59''$ 、东经  $119^{\circ} 38' 24'' \sim 120^{\circ} 32' 20''$ 。南部濒临长江，北部与盐城毗邻，东临南通，西接扬州。泰州现辖靖江、泰兴、兴化三个县级市，海陵、高港、姜堰三区和泰州医药高新区。

姜堰区位于江苏省中部、江淮之间，北纬  $32^{\circ}20'—32^{\circ}42'$ 、东经  $119^{\circ}48'—120^{\circ}18'$ ，地跨长江三角洲和里下河平原。东邻海安县、东台市，西接泰州市海陵、高港二区，南北分别与泰兴市、兴化市接壤。通扬运河贯穿其中部。

### 4.2 地貌

泰州全市除靖江有一独立山丘外，其余均为江淮两大水系冲积平原。地势呈中间高、两头低走向，南边沿江地区真高一般在 2~5 米，中部高沙地区真高一般在 5~7 米，北边里下河地区真高在 1.5~5 米。全市总面积 5793 平方公里，其中陆地面积占 82.74%，水域面积占 17.26%。市区面积 428 平方公里。

姜堰区南部地面程高 4.5—6.5 米，属长江三角洲平原；北部地面程高 2.5 米，属江淮湖洼平原。全区总面积 927.52 平方千米，占全省面积 0.89%，其中平原面积 751.7 平方千米。地势低平，水网密布，水面面积 175.82 平方千米，约占全区土地面积 19%。

### 4.3 气象气候

泰州市在北亚热带湿润气候区，受季风环流的影响，具有明显的季风性特征。这里四季分明，夏季高温多雨，冬季温和少雨，具有无霜期长，热量充裕，降水丰沛，雨热同期等特点。泰州市的气温最高在 7 月，最低在 1 月，冬夏季南北的温差不大，年平均气温在  $14.4^{\circ}\text{C}—15.1^{\circ}\text{C}$  之间；年平均降水量 1037.7 毫米，降雨日为 113 天，但受季风的影响，降水变率较大，且南北地域之间亦存在着差异。泰州市地区的温度带属亚热带、干湿区属湿润区。

### 4.4 水文状况

泰州境内河网密布，纵横交织。北部地区，地势低洼，水网呈向心状，由四周向低处集中，这里的湖泊分布较多。江淮分水岭由西向东从中部穿过该市，境内河流大致以通扬公路为界，路北属淮河水系，路南属长江水系。人们习惯上把属于长江水系的老通扬运河和与之相连接的河流称为“上河”，而把属于淮河水系的新通扬

运河和与之相连的河流称为“下河”。高水位时，上河水位高于下河水位1.2米左右，平均水位差为0.9米。

#### 4.5 生态

泰州地处平原河网地区，树木基本以农田林网为主，农田生产结构以水旱轮作为主。

植被主要是常绿阔叶与落叶阔叶混交林带。由于长期人类农业生产，自然植被已经不存在，次生植被也较稀疏，生物量水平比较低下，主要存在的是人工植被，农作物和人工经济树木。野生物种较少，主要是鱼类和家养的禽畜类。区内无矿产开发等情况。

对照《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发[2013]113号），本项目线路跨越“大伦森林公园”二级管控区。

## 5、环境质量状况

### 5.1 建设项目所在区域环境质量现状及主要环境问题

本项目电磁环境、声环境委托江苏省苏核辐射科技有限责任公司监测，监测数据报告见附件 3。

#### (1) 监测因子

工频电场、工频磁场、等效连续 A 声级

#### (2) 监测方法

工频电场、工频磁场监测方法执行《交流输变电工程电磁环境监测方法(试行)》(HJ681-2013)、环境噪声监测方法执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)。

#### (3) 监测布点

本次电磁环境和声环境现状监测选择有代表性的环境敏感目标进行布点监测。监测点位见附图 2。

#### (4) 监测时间及气象条件

监测时间：2017 年 1 月 13 日

气象条件：晴，5℃~10℃，相对湿度 40%~50%，风速 1.0m/s~2.0m/s

#### (5) 监测仪器：

仪器型号及详细参数见表 5-1：

**表 5-1 测量仪器参数一览表**

仪器类型	仪器型号	检定有效期	频率范围	测量范围
工频电场	HI-3604 工频场强仪 (仪器编号：00069951)	2016.3.23~20 17.3.22	50Hz -60Hz	1V/m~199kV/m
工频磁场				8mA/m~1600A/m (0.01μT~2000μT)
噪声	AWA6228B 声级计(仪器 编号：015733)	2016.10.28~2 017.10.27	10Hz~20kHz	35 dB(A)~130dB(A)

#### (6) 监测结果

##### ①电磁环境现状

本工程线路测点监测结果表明，测点的电场强度现状为 (<1.0~15.1) V/m，磁感应强度现状为 (0.016~0.017) μT，满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014) 中公众曝露限值电场强度 4000V/m，磁感应强度 100μT 的要求。

##### ②声环境现状

本工程线路敏感点监测结果表明，测点的噪声现状昼间为 (45.1~46.2) dB(A)，

夜间为（43.0~43.6）dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 1 类标准要求。

**5.2 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：****（1）电磁环境、声环境**

根据输变电导则，电磁环境保护目标为评价范围内的住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住、工作或学习的建筑物；声环境保护目标为评价范围内的医院、学校、机关、科研单位、住宅、自然保护区等对噪声敏感的建筑物或区域。

结合表 3-4 建设项目评价范围一览表，本项目线路环境保护目标见表 5-4。

**表 5-4 线路的环境保护目标**

线路名称	敏感点名称	环境质量要求	架空线路边导线地面投影外两侧各 30m 带状区域	
			房屋类型	规模
泰州高庄~运粮改接新街变电站 110kV 线路工程		E、B	1-3 层平/尖顶	1 处
		E、B、N <sup>1</sup>	1-2 层平/尖顶	4 户
		E、B、N <sup>1</sup>	1-2 层尖顶	10 户
		E、B、N <sup>1</sup>	1-2 层尖顶	25 户
		E、B、N <sup>1</sup>	1-3 层尖顶	6 户
		E、B	1 层尖顶	1 个
		E、B	1 层尖顶	1 处
		E、B	1 层尖顶	2 处
		E、B、N <sup>1</sup>	1-3 层尖顶	11 户
		E、B	1 层尖顶	1 个
		E、B、N <sup>1</sup>	1-3 层尖顶	10 户
		E、B、N <sup>1</sup>	1 层尖顶	2 户

注：E 表示电磁环境质量要求为工频电场 $<4000\text{V/m}$ ；

B 表示电磁环境质量要求为工频磁场 $<100\mu\text{T}$ ；

N<sup>1</sup> 表示声环境质量 1 类标准。

**（2）生态环境**

根据《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发[2013]113 号），本项目线路跨越“大伦森林公园”二级管控区。

**①范围**

根据《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发〔2013〕113 号），“森林公园”指森林景观优美，自然景观和人文景物集中，具有一定规模，可供人们游览、



休息或进行科学、文化、教育活动的场所。“大伦森林公园”范围见表 5-5。

**表 5-5 “大伦森林公园”生态红线区域一览表**

地区	红线区域名称	主导生态功能	红线区域范围		面积 (km <sup>2</sup> )		
			一级管控区	二级管控区	总面积	一级	二级
姜堰区	大伦森林公园	自然与人文景观保护	—	东至东姜黄河，西至蒋垛镇邱楼村，南北宽约 200 米	1.49	—	1.49

## ②管控措施

大伦森林公园全部为二级管控区，无一级管控区。

森林公园二级管控区内禁止毁林开垦和毁林采石、采砂、采土以及其他毁林行为；采伐森林公园的林木，必须遵守有关林业法规、经营方案和技术规程的规定；森林公园的设施和景点建设，必须按照总体规划设计进行；在珍贵景物、重要景点和核心景区，除必要的保护和附属设施外，不得建设宾馆、招待所、疗养院和其他工程设施。

## (3) 本项目与生态红线区域的关系

本项目涉及生态红线区域的情况见表 5-6，本工程与生态红线区域位置关系图见附图 4。

**表 5-6 本项目涉及的生态红线区域情况**

序号	生态敏感目标	主导生态功能	类别	影响情况	
				穿越长度	塔基数量
1	大伦森林公园	自然与人文景观保护	二级管控区	架空线路穿越约 0.2km	0

## 6、评价适用标准

<p>环境 质量 标准</p>	<p><b>声环境：</b>线路沿线区域执行《声环境质量标准》（GB3096—2008）1类（昼间 55dB(A)，夜间 45dB(A)）。</p> <p><b>电场强度、磁感应强度：</b>工频电场强度、工频磁感应强度执行《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）表 1 中公众曝露限值，即电场强度限值：4000V/m；磁感应强度限值：100<math>\mu</math>T。</p> <p>架空输电线路下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率 50Hz 的电场强度控制限值为 10kV/m。</p>
<p>污 染 物 排 放 标 准</p>	<p><b>噪声：</b></p> <p>施工期：执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）。</p>
<p>总 量 控 制 指 标</p>	<p>无</p>

## 7、建设项目工程分析

### 7.1 工艺流程简述（图示）：

本工程为线路工程，工艺流程见下图所示。




图 7-1 输变电工艺流程及主要产污环节示意图

### 7.2 污染因子分析

#### 7.2.1 施工期

施工期可能产生环境影响的工段有：基础的开挖、杆塔的架设、导线的安装等，在此期间产生的主要污染为施工噪声和施工期生活污水。

##### (1) 施工噪声

施工期间对声环境的影响主要来自机械设备运行产生的噪声，其设备主要有抱杆、滑车、搅磨、牵张机、转机、电焊机、自卸卡车、挖土机等，机械设备工作时可能对施工现场周围的声环境质量产生影响。

其 A 声级噪声数据见表 7-1。

表 7-1 主要施工机械设备噪声源强表

机械名称	声压级, dB(A)	参考距离, m
转机	70~88	10
自卸卡车	72~82	10
电焊机	75~82	10
抱杆	65~75	10
搅磨	70~80	10
牵张机	65~75	10

##### (2) 施工废气

施工时大气污染物主要为施工扬尘，其次有施工车辆、动力机械燃油时排放

少量的 SO<sub>2</sub>、NO<sub>2</sub>、CO、烃类等污染物，最为突出的是施工扬尘。

施工中散落的粉尘，在环境风速足够大时（大于颗粒土沙的起动速度时）就产生了扬尘，其源强大小与颗粒物的粒径大小、比重以及环境的风速、湿度等因素有关，风速越大，颗粒越小，土沙的含水率越小，扬尘的产生量就越大。

### （3）施工废水

施工期废水污染源主要为生产废水和生活污水。

生产废水来自施工机械的清洗，其中主要污染物为悬浮物和石油类；生活污水主要为施工人员洗涤污水和粪便污水等，所含主要污染物为 COD、BOD<sub>5</sub> 等，根据同类项目情况，施工人数约 5~10 人/班，用水量按 100L/人·d 计，污水量按用水量的 80% 计算，则施工期生活污水量小于 1m<sup>3</sup>/d。

### （4）施工固废

固体废弃物主要为建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。

施工人数按 10 人计，生活垃圾量按 0.5kg/人·d 计算，则施工期内每天产生生活垃圾约 5kg/d。

### （5）生态环境的影响

本工程线路对生态环境的影响主要是塔基基础开挖、塔基安装、线路搭设等造成的植被破坏。但线路施工期较短，待施工结束后，进行植被等的恢复，对周围环境影响较小。

## 7.2.2 运行期

输电线路在运行时，由于电压等级较高，带电结构中存在大量的电荷，因此会在周围产生一定强度的工频电场，同时由于电流的存在，在线路周围会产生交变的工频磁场。

110kV 架空输电线路下的可听噪声主要是由导线表面在空气中的局部放电（电晕）产生的。根据类比分析结果可知，110kV 架空线路的噪声排放值很小，对周围声环境影响较小。

110kV 线路正常运行时不会产生废水、废气及固体废弃物，线路正常运行也不会对周围生态环境产生影响。

## 8、项目主要污染物产生及预计排放情况

内容 类型	排放源 (编号)	污染物名称	处理前产生浓 度及产生量 (单位)	排放浓度及排放量 (单位)
大气 污染 物	施工期	扬尘	少量	少量
	营运期	无	—	—
水污 染物	施工期	生活污水	少量	排入临时化粪池，定期清理， 不外排
		施工废水	少量	排入临时沉淀池，回用，不外 排
	营运期	无	—	—
电磁 环境	110kV 输 电线路	工频电场 工频磁场	—	工频电场强度：<4000V/m 工频磁感应强度：<100 $\mu$ T 架空输电线路下的耕地、园 地、牧草地、畜禽饲养地、养 殖水面、道路等场所，其频率 50Hz 的电场强度控制限值为 10kV/m。
固体 废物	施工期	生活垃圾	少量	环卫部门清运
		建筑垃圾	少量	由有资质单位处理
	营运期	无	—	—
噪 声	施工期	噪声	65-88dB(A)	满足《建筑施工场界环境噪声 排放标准》(GB12523—2011)
	营运期	架空线路噪 声	很小	影响较小
其它	无			
<b>主要生态影响（不够时可附另页）</b> 线路施工时，需要进行地表土开挖等作业，会破坏少量植被。 本工程 110kV 送电线路施工临时占地待施工结束后，应立即恢复临时占地上的 植被，可消除临时占地对周围植被的影响。 根据《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发[2013]113 号），本项目线 路跨越“大伦森林公园”二级管控区，施工期采取措施减少对生态的影响，施工 结束后及时恢复植被。				

## 9、环境影响分析

### 9.1 施工期环境影响简要分析：

本项目为纯线路工程，无变电站内容，线路施工场地区别于变电站施工场地。本项目工程施工场地沿着线路流动，且施工范围较小、施工周期短，故无施工场地的影响分析。

#### 9.1.1 噪声影响分析

施工噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如抱杆、滑车、搅磨、牵张机、转机、电焊机、自卸卡车、挖土机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆卸模板的撞击声等，多为瞬时噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中，对声环境影响最大的是机械噪声。施工噪声经距离衰减后的影响采用以下预测模式：

$$L_A(r) = L_A(r_0) - 20 \lg(r/r_0) - \Delta L$$

式中： $L_A(r)$ —点声源在预测点产生的 A 声级，dB；

$L_A(r_0)$ —参考位置  $r_0$  处的 A 声级，dB；

$r$ —预测点距声源的距离，m；

$r_0$ —参考基准点距声源的距离，m；

$\Delta L$ —各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应引起的衰减量）。

将各施工机械噪声源强代入上述公式进行计算，得出在不同预测点处的噪声值，结果见表 9-1。

表 9-1 施工机械在不同距离处的噪声值 单位：dB(A)

施工机械	标准值		10m			50m			100m		
	昼间	夜间	预测值	昼间超标	夜间超标	预测值	昼间超标	夜间超标	预测值	昼间超标	夜间超标
转机	70	55	90	+20	+35	56	-14	+1	48	-22	-7
自卸卡车			82	+12	+27	48	-22	-7	42	-28	-13
电焊机			82	+12	+27	48	-22	-7	42	-28	-13
抱杆			75	+5	+20	41	-29	-14	35	-35	-20
搅磨			80	+10	+25	46	-24	-9	40	-30	-15
牵张机			75	+5	+20	41	-29	-14	35	-35	-20

由表 9-1 可知，一般当相距 50m 时，施工机械的噪声值可降至 41~56dB(A)，昼间噪声可基本达到《建筑施工场界环境噪声排放限值》(GB12323-2011)昼间 70dB(A)的要求，夜间噪声超标 1dB(A)，本工程线路夜间不施工，因此工程施工所产生的噪声对 50m 以内范围的敏感目标影响较轻。

### 9.1.2 废气影响分析

工程场地平整、土方开挖作业过程中的扬尘和物料堆放期间的扬尘排放为无组织排放的面源，主要发生于施工场。一般的，在扬尘点下风向 0~50 米为较重污染带，50~100 米为污染带，100~200 米为轻污染带，200 米以外对大气影响甚微。在干燥、风速大的候条件下，这种影响范围会更大些。

本工程为线路工程，需要开挖基础量较少、工期短、在施工过程中做到各种物料集中堆放，场地等容易起尘的地方经常洒水，保持较高的湿度，这样将大大减少地面扬尘对周围环境的影响。

本工程施工期相对短暂，施工扬尘影响将随施工结束而消失。

### 9.1.3 废水影响分析

高峰期施工期产生的生活污水量约为 0.8t/d。施工生活污水量较少，生活污水排入临时化粪池，定期清理，不外排，对周围环境不产生影响。

生产废水主要来自施工机械设备冲洗等，含有浓度较高的固体悬浮物，不得直接排放。应在施工区内设置临时沉淀池，生产废水排入临时沉淀池，处理后回用于施工过程，不外排，因此施工期废水对周围水体基本无影响。

### 9.1.4 固体废弃物影响分析

本工程建筑垃圾由有资质的单位处理；施工期生活垃圾由当地环卫部门清运，对外环境无影响。

### 9.1.5 生态环境

根据《江苏省生态红线区域保护规划》(苏政发[2013]113 号)，本项目线路跨越“大伦森林公园”二级管控区。

线路工程对生态红线区域的影响主要是施工过程中的影响。塔基开挖会对二级管控区内的土地产生一定的影响。应严格按照占地规划要求进行施工，少占用临时土地，施工结束及时进行场地恢复，降低对生态红线区域的影响。

本项目施工期不存在毁林行为，不存在森林公园内禁止类的活动。

本项目在建设过程中需采取一些相应的防治措施，降低对生态红线区域的影响。根据区域生态功能区划中保护措施与发展方向的要求，本工程拟采取的生态防护和恢复措施如下：

①加强施工管理，保护区范围内不得设置施工营地。

②施工过程中对植被加强保护、严格管理，禁止乱占、滥用和其他破坏植被的行为，除施工必须砍伐树木及铲除植被外，不允许乱砍乱伐。采伐森林公园的林木，必须遵守有关林业法规、经营方案和技术规程的规定，项目开工建设前需取得相关部门的意见。

③材料运输过程中，运输道路充分利用现有公路。材料运至施工场地后，合理布置，减少对临时占地和对植被的占压。

④选用合适的施工方式，减少动土面积，严禁随意开挖，开挖土石方优先回填。开挖时表层所剥离的 15~30cm 耕植土及水坑淤泥临时堆放，采取土工膜覆盖等措施，后期用于覆土并进行绿化。

⑤合理选择施工场所，合理摆放施工机械，不在保护区范围内设置材料堆场和弃土弃渣点等。保证设备良好运行，避免漏油。

⑥施工过程中及时清理施工废水、生活污水及建筑垃圾，以减少对周围环境的影响。杜绝向保护区范围内倾倒废弃物、排放废污水及乱丢乱弃各类垃圾。

⑦施工结束后及时清理现场，施工废弃物集中外运后妥善处理，对临时占地根据原有功能进行恢复。

综上，项目施工期对环境产生的上述影响均为短期的，项目建成后，影响即自行消除。建设单位和施工单位在施工过程中只要切实落实对施工产生的扬尘、噪声、固体废物的管理和控制措施，施工期的环境影响将得到有效控制，本项目施工期对当地环境质量影响较小。

## 9.2 运行期环境影响分析：

### 9.2.1 噪声环境影响分析

110kV 架空输电线路下的可听噪声主要是由导线表面在空气中的局部放电（电晕）产生的，本项目 110kV 架空线路噪声环境影响评价采用类比监测法。本项目采用的类比线路为 110kV\*\*\*\*线，类比线路监测断面位于农村地区，周边均为农田。

由监测结果可知：①110kV\*\*\*\*线#29~#30塔间距杆塔中央连线对地投影0m~50m



断面处昼间噪声值为(43.7~45.1) dB(A), 夜间噪声值为(41.8~42.4) dB(A), 能满足所在区域《声环境质量标准》(GB3096-2008) 1类标准要求, 且线路的噪声值不随着导线方向距离的远近逐渐增大或减小。

②110kV\*\*\*\*线#29~#30塔间距杆塔中央连线对地投影200m处(受线路排放噪声影响很小, 相当于环境背景值)昼间噪声值为43.6dB(A), 夜间噪声值为42.0dB(A), 与0m~50m断面处噪声值对比可知, 线路周围噪声值与背景值相近, 因此线路运行时产生的噪声很低, 对周围声环境影响较小。

通过以上类比监测预测, 110kV架空线路的噪声贡献值很小, 对周围声环境影响较小, 与线路沿线声环境背景值叠加后, 沿线声环境维持现有水平。

### 9.2.2 电磁环境影响分析

通过类比评价和模式预测评价, 本项目 110kV 架空线路周围的电场强度、磁感应强度均能够满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014) 中公众曝露限值电场强度 4000V/m, 磁感应强度 100 $\mu$ T 的要求。

电磁环境影响分析详见电磁环境影响评价专题。

### 9.2.3 水环境影响分析

本项目线路工程无废水产生, 对水环境无影响。

### 9.2.4 固废环境影响分析

本项目建成后, 无固体废弃物产生。

### 9.2.5 生态环境影响分析

线路工程施工时临时占地应及时进行恢复, 并通过采用合理的施工方式, 加强施工管理等措施, 以减少对周围生态环境的影响。110kV 输电线路运行期对生态环境基本无影响。

## 10、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

内容 类型	排放源 (编号)	污染物名称	污染防治措施	预期治理效果
大气 污染物	施工期	扬尘	施工时, 尽可能缩短土堆放的时间, 遇干旱大风天气要经常洒水	不会造成大范围污染
	运营期	无	—	—
水污染物	施工期	生活污水	排入临时化粪池, 定期清理	不外排, 不会对周围环境产生影响
		施工废水	排入临时沉淀池, 回用	
	运营期	无	—	—
电磁环境	110kV 送电线路	工频电场 工频磁场	采用距离防护, 接地装置	工频电场强度: <4000V/m 工频磁感应强度: <100 $\mu$ T 架空输电线路下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所, 其频率 50Hz 的电场强度控制限值为 10kV/m。
固体废物	施工期	生活垃圾	定期清理	不影响周围环境
		建筑垃圾	由有资质单位统一处理	不影响周围环境
	运营期	无	—	—
噪 声	为减轻施工噪声影响, 建议施工时建设单位应精心安排工程进度, 高强度噪声的设备尽量错开使用时间, 并严格按施工管理要求不安排夜间施工, 减少施工噪声可能产生的不利影响。 110kV 架空线路的噪声排放值很小, 对周围声环境影响较小。			
其 它	无			
<b>生态保护措施及效果</b>				
<p>工程施工时会破坏一些自然植被, 施工完成后沿线路路径的植被能够很快按土地用途恢复, 减少对周围植被的影响。</p> <p>根据《江苏省生态红线区域保护规划》(苏政发[2013]113号), 本项目线路跨越“大伦森林公园”二级管控区, 施工期采取措施减少对生态的影响, 施工结束后及时恢复植被。</p>				

## 11、结论与建议

### 11.1 结论:

#### 11.1.1 项目由来

为满足泰州市姜堰区蒋垛镇负荷发展的用电需要,优化网架结构,提高电网供电可靠性以及电网空白区域布点的需要,有必要建设高庄~运粮改接新街变电站 110kV 线路工程。

#### 11.1.2 建设项目概况

自新街—蒋垛 110kV 线路开环点新建 2 回线路至 110kV 运粮变东北侧,一回搭接至高庄—运粮线路上,将运粮侧改接至蒋垛变,另一回进入 110kV 运粮变出线构架,本工程新建架空线路路径长度约 6.5km,同塔双回架设。

#### 11.1.3 产业政策符合性

本项目属于《产业结构调整指导目录(2011 年本)》(2013 年修正)中第一类:鼓励类“四、电力 10.电网改造与建设”的鼓励类项目,亦属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012 年本)》(2013 年修正)中第一类:鼓励类“二、电力 10.电网改造与建设”的鼓励类项目,不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》(2015 年本)中项目,故项目符合国家和地方产业政策。

#### 11.1.4 与当地规划相容性

高庄~运粮改接新街变电站 110kV 线路工程线路路径已得到泰州市规划局姜堰分局、泰州市姜堰区大 镇村镇建设服务站、泰州市姜堰区大 镇人民政府、泰州市姜堰区蒋垛镇社会事务办公室和泰州市姜堰区蒋垛镇人民政府的盖章同意,工程建设符合当地发展规划的要求。

#### 11.1.5 项目环境质量现状

##### ①电磁环境

本工程线路测点监测结果表明,测点的电场强度现状为( $<1.0\sim 15.1$ ) V/m,磁感应强度现状为( $0.016\sim 0.017$ )  $\mu$ T,满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中公众曝露限值电场强度 4000V/m,磁感应强度 100 $\mu$ T 的要求。

##### ②声环境

本工程线路敏感点监测结果表明,测点的噪声现状昼间为(45.1~46.2) dB(A),

夜间为(43.0~43.6) dB(A), 满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类标准要求。

#### 11.1.6 影响预测分析

##### ①电磁环境

通过类比评价和模式预测评价, 可知本工程线路正常运行后线路周围及敏感点的电场强度、磁感应强度将满足相关的标准限值。

##### ②声环境

根据类比分析结果可知, 110kV 架空线路的噪声贡献值很小, 对周围声环境影响较小, 与线路沿线声环境背景值叠加后, 沿线声环境维持现有水平。

##### ③生态环境

工程施工时会破坏一些自然植被, 施工完成后沿线路路径的植被能够很快按土地用途恢复, 减少对周围植被的影响。

根据《江苏省生态红线区域保护规划》(苏政发[2013]113号), 本项目线路跨越“大伦森林公园”二级管控区。通过采用合理的施工方式, 加强施工管理等措施, 可以有效降低施工对生态红线区域的影响, 使本项目的建设对生态环境的影响控制在可接受的范围。

#### 11.1.7 环保措施

本工程送电线路施工时需要进行开挖等工作, 会破坏少量植被, 临时占地待施工结束后, 应立即恢复临时占地上的植被, 消除临时占地对周围植被的影响。

110kV 双回架空线路跨越电磁环境敏感目标时, 导线与电磁环境敏感目标人员驻留处的垂直距离应不小于 5m。

鉴于双回线路逆相序排列产生的电场强度显著小于同相序排列, 建议在架设线路时尽可能选择逆相序排列方式。

综上所述, 泰州高庄~运粮改接新街变电站 110kV 线路工程的建设符合环境保护要求, 在落实上述环保措施后, 从环境保护角度看是可行的。

#### 11.2 建议:

(1) 严格落实本工程的噪声、工频电场、工频磁场污染防治等环保措施, 达到环境保护要求。

(2) 工程建成投运后, 向环保部门申请竣工验收。

## 注 释

### 一、本报告表应附以下附件、附图：

附件 1 委托书

附件 2 建设项目线路路径规划意见

附件 3 建设项目监测报告及监测单位资质

附件 4 《姜堰 110kV 白米等 3 项主变扩建工程》环评批复

附件 5 《泰州 220kV 生祠变扩建等 10 项输变电工程》验收文件

附图 1 建设项目地理位置图

附图 2 线路路径及监测点位图

附图 3 杆塔一览图

附图 4 本项目与生态红线区域关系图

### 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列 1—2 项进行专项评价。

1.大气环境影响专项评价

2.水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）

3.生态环境影响专项评价

4.声影响专项评价

5.土壤影响专项评价

6.固体废物影响专项评价

7.辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射）

以上专项评价未包括的可列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

预审意见:

经办人:

公 章

年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见:

经办人:

公 章

年 月 日

审批意见:

公 章

经办人:

年 月 日

## 建设项目环境保护审批登记表

填表单位（盖章）：江苏嘉溢安全环境科技服务有限公司

填表人（签字）：

项目审批部门经办人（签字）：

建设项目	项 目 名 称	泰州高庄~运粮改接新街变电站 110kV 线路工程				建设地点		本工程线路位于泰州市姜堰区境内									
	建设内容及规模	自新街—蒋垛 110kV 线路开环点新建 2 回线路至 110kV 运粮变东北侧，一回搭接至高庄—运粮线路上，将运粮侧改接至蒋垛变，另一回进入 110kV 运粮变出线构架，本工程新建架空线路路径长度约 6.5km，同塔双回架设。				建设性质		<input checked="" type="checkbox"/> 新建 <input type="checkbox"/> 改扩建 <input type="checkbox"/> 技术改造									
	行 业 类 别	D4420 电力供应				环境保护管理类别		<input type="checkbox"/> 编制报告书 <input checked="" type="checkbox"/> 编制报告表 <input type="checkbox"/> 填报登记表									
	总 投 资（万 元）					环保投资（万元）		8		所占比例							
	立 项 部 门	/				批准文号		/		立项时间		/					
	报 告 书 审 批 部 门	/				批准文号		/		批准时间		/					
建设单	单 位 名 称	国网江苏省电力公司泰州供电公司		联系电话	0523-86682528		评价单位	单位名称	江苏嘉溢安全环境科技服务有限公司		联系电话	025-83750629					
	通 讯 地 址	江苏省泰州市凤凰西路 2 号		邮政编码	/			通讯地址	鼓楼区山西路 120 号国贸大厦 1416 室		邮政编码	210009					
	法 人 代 表	/		联系人	顾鸿钧			证书编号	国环评证乙字第 1969 号		评价经费	/					
境 区 域 环 境 现 状	环 境 质 量 等 级	环境空气：		地表水：		地下水：		环境噪声：1 类		厂界噪声：		海水：		土壤：		污水：	
	环 境 敏 感 特 征	<input type="checkbox"/> 饮用水水源保护区 <input type="checkbox"/> 自然保护区 <input type="checkbox"/> 风景名胜區 <input type="checkbox"/> 森林公园 <input type="checkbox"/> 基本农田保护区 <input type="checkbox"/> 生态功能保护区		<input type="checkbox"/> 水土流失重点防治区 <input type="checkbox"/> 生态敏感与脆弱区 <input type="checkbox"/> 人口密集区 <input type="checkbox"/> 重点文物保护单位 <input type="checkbox"/> 三河、三湖、两控区 <input type="checkbox"/> 三峡库区													
项目详填 （工业建设）	污 染 物	现有工程（已建+在建）				本工程（拟建）						总体工程（已建+在建+拟建）				区域平衡替代削减量	
		实际排放浓度	允许排放浓度	实际排放总量	核定排放总量	预测排放浓度	允许排放浓度	产生量	自身削减量	预测排放总量	核定排放总量	“以新带老”削减量	预测排放总量	核定排放总量	排放增减量		
	废 水	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	化学需氧量*																
	氨 氮*																
	废 气	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	二 氧 化 硫 *																
	与项目有关的其他特征污染物	噪 声					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
电 场 强 度						<4000V/m	4000V/m	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
磁 感 应 强 度						<100μT	100μT	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

注：1、\*为“十二五”期间国家实行排放总量控制的污染物 2、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少 3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年；噪声——dB(A)



泰州高庄~运粮改接新街变电站 110kV 线路工程环境影响报告表

主要生态破坏控制指标	影响及主要措施		名称	级别或种类数量	影响程度 (严重、一般、小)	影响方式 (占用、阻隔、切断或二者均有)	避让、减免影响的数量或财务保护措施 的总类数量	工程避让投资 (万元)	另建及功能区划调整投资 (万元)	迁地增殖保护投资 (万元)	工程防护治理投资 (万元)		其它							
	生态保护目标																			
	自然保护区																			
	水源保护区																			
	重要湿地																			
	风景名胜区																			
	世界自然、人文遗产地																			
	珍稀特有动物																			
	珍稀特有植物																			
		类别及形式	基本农田		林地		草地		其它		移民及拆迁人口数量	工程占地 拆迁人口		环境影响 迁移人口	易地安置	后靠安置	其它			
	占用土地 (hm <sup>2</sup> )	临时占用	永久占用	临时占用	永久占用	临时占用	永久占用													
	面积																			
	环评后减缓和恢复的面积										工程治理 (Km <sup>2</sup> )	生物治理 (Km <sup>2</sup> )	减少水土流失量 (吨)	水土流失治理率 (%)						
	噪声治理	工程避让 (万元)	隔声屏障 (万元)	隔声窗 (万元)	绿化降噪 (万元)	低噪设备及工艺 (万元)	其它			治理水土流失面积										

**泰州高庄~运粮改接新街变电站 110kV 线路工  
程电磁环境影响评价专题**

**江苏嘉溢安全环境科技服务有限公司**

**2017年2月**

## 1、总则

### 1.1 项目概况

本项目建设内容见表 1.1-1:

表 1.1-1 本项目建设内容一览表

工程名称	性质	本期规模
泰州高庄~运粮改接新街变电站 110kV 线路工程	新建	自新街一蒋垛 110kV 线路开环点新建 2 回线路至 110kV 运粮变东北侧，一回搭接至高庄—运粮线路上，将运粮侧改接至蒋垛变，另一回进入 110kV 运粮变出线构架，本工程新建架空线路路径长度约 6.5km，同塔双回架设。

### 1.2 评价因子、评价标准、评价等级和评价范围

#### 1、评价因子

本项目电磁环境影响评价因子见下表:

表 1.2-1 评价因子一览表

评价阶段	评价项目	现状评价因子	单位	预测评价因子	单位
运营期	电磁环境	工频电场	V/m	工频电场	V/m
		工频磁场	μT	工频磁场	μT

#### 2、评价标准

本工程评价标准见下表:

表 1.2-2 电磁评价标准一览表

评价内容	污染物名称	标准名称	编号	标准值
电磁环境 (110kV)	工频电场强度	《电磁环境控制限值》	GB8702-2014	公众曝露限值 4000V/m
	工频磁感应强度			公众曝露限值 100μT

注：架空输电线路下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率 50Hz 的电场强度控制限值为 10kV/m。

#### 3、评价工作等级

本项目架空路边导线投影外 10m 范围内有电磁环境敏感目标。根据《环境影响评级技术导则 输变电工程》，本项目输电线路电磁环境影响评价工作等级为二级。

表 1.2-3 输变电工程电磁环境影响评价工作等级

分类	电压等级	工程		条件	评价工作等级
交流	110kV	输电线路	架空	边导线地面投影外两侧各 10m 范围内有电磁环境敏感目标的架空线。	二级

#### 4、评价范围

依据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014），本项目环境影响评价范围见下表：

表 1.2-4 评价范围一览表

评价内容	评价范围
	架空线路(110kV)
电磁环境	线路边导线地面投影外两侧各 30m 带状区域

### 1.3 评价方法

参照《环境影响评价导则 输变电工程》（HJ24-2014），110kV 架空线路电磁环境影响评价采用模式预测和类比评价。

### 1.4 评价重点

电磁环境评价重点为工程运行期产生的电场强度、磁感应强度对周围环境的影响。

### 1.5 环境保护目标

根据输变电导则，电磁环境保护目标为评价范围内的住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住、工作或学习的建筑物。结合表 1.2-4 建设项目评价范围，本项目电磁环境敏感目标如下：

表 1.5-1 本工程线路的电磁环境保护目标

线路名称	敏感点名称	环境质量要求	架空线路边导线地面投影外两侧各 30m 带状区域	
			房屋类型	规模
泰州高庄~ 运粮改接新 街变电站 110kV 线路 工程		E、B	1-3 层平/尖顶	1 处
		E、B	1-2 层平/尖顶	4 户
		E、B	1-2 层尖顶	10 户
		E、B	1-2 层尖顶	25 户
		E、B	1-3 层尖顶	6 户
		E、B	1 层尖顶	1 个
		E、B	1 层尖顶	1 处
		E、B	1 层尖顶	2 处
		E、B	1-3 层尖顶	11 户
		E、B	1 层尖顶	1 个
	E、B	1-3 层尖顶	10 户	
	E、B	1 层尖顶	2 户	

注：E 表示电磁环境质量要求为工频电场  $<4000\text{V/m}$ ；

B 表示电磁环境质量要求为工频磁场  $<100\mu\text{T}$ ；

## 2、电磁环境现状监测与评价

本工程线路测点监测结果表明，测点的电场强度现状为 ( $<1.0\sim 15.1$ ) V/m，磁感应强度现状为 ( $0.016\sim 0.017$ )  $\mu\text{T}$ ，满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014) 中公众曝露限值电场强度 4000V/m，磁感应强度 100 $\mu\text{T}$  的要求。

## 3、电磁环境影响预测与评价

### 3.1 110kV 架空线路理论计算预测与评价

#### (1) 计算模式

采用模式计算方法时，预测模式见《环境影响评价技术导则 输变电工程》(HJ24-2014) 附录 C、附录 D。

#### (2) 计算参数的选取

本工程 110kV 架空线路为同塔双回架设，因此本次环评对 110kV 同塔双回线路进行预测计算，预测参数选择见下表：

表 3.1-1 110kV 输电线路导线参数及预测参数

线路类型	110kV 双回线路			
导线类型	JL/G1A-300/25			
直径 (mm)	23.8			
计算截面 ( $\text{mm}^2$ )	333.31			
计算载流量 (A)	505			
相序排列	A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	A <sub>1</sub>	C <sub>2</sub>
	B <sub>1</sub>	B <sub>2</sub>	B <sub>1</sub>	B <sub>2</sub>
	C <sub>1</sub>	C <sub>2</sub>	C <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>

#### (3) 电场强度、磁感应强度的计算结果

根据《110kV~750kV 架空输电线路设计规范》(GB50545-2010)，110kV 线路导线与建筑物之间的最小垂直距离为 5m，本次电场强度、磁感应强度计算导线高度从 5m 开始计算：

#### (4) 分析与评价

预测结果表明：

①当本工程 110kV 双回架空线路经过耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等非居民区场所，按照《110kV~750kV 架空输电线路设计规范》(GB50545-2010)要求的非居民区导线最小对地高度 6m 或居民区导线最小对地高度 7m 架设时，线路下方的工频电场强度预测值叠加背景值（最大为 15.1V/m）

的影响后能够满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中 10kV/m 的控制限值要求。

②当预测点距线路走廊中心投影位置距离相同时，架空线路下方的工频电场、工频磁场随着导线与预测点垂直距离的增大呈递减的趋势。根据以上的预测计算结果可知：

A、110kV 双回同相序线路导线高度不小于 5m 时，地面 1.5m 高度处的工频电场强度和工频磁感应强度预测结果（最大值分别为 3005V/m、15.612 $\mu$ T）在叠加相应背景值（最大值分别为 15.1V/m、0.017 $\mu$ T）的影响后能分别满足《电磁环境控制限制》（GB8702-2014）中相应的公众曝露限值 4000V/m、100 $\mu$ T 的要求。

B、110kV 双回逆相序线路导线高度不小于 5m 时，地面 1.5m 高度处的工频电场强度和工频磁感应强度预测结果（最大值分别为 2247V/m、19.323 $\mu$ T）在叠加相应背景值（最大值分别为 15.1V/m、0.017 $\mu$ T）的影响后能分别满足《电磁环境控制限制》（GB8702-2014）中相应的公众曝露限值 4000V/m、100 $\mu$ T 的要求。

因此 110kV 同塔双回线路跨越电磁环境敏感目标时，导线与电磁环境敏感目标人员驻留处的垂直距离应不小于 5m。

③当预测点与导线间垂直距离相同时，架空线路下方的工频电场、工频磁场随着预测点距线路走廊中心投影位置距离的增大呈递减趋势。因此，线路经过有电磁环境敏感目标的区域时，在满足导线与电磁环境敏感目标人员驻留处垂直距离要求的前提下，线路两侧的电磁环境敏感目标（不跨越）处也能满足《电磁环境控制限制》（GB8702-2014）中工频电场强度 4000V/m、工频磁感应强度 100  $\mu$ T 公众曝露限值要求。

### 3.2 110kV 送电线路类比监测与评价

#### （1）类比送电线路的选择

按照类似本工程的建设规模、电压等级、线路负荷、线路类型及使用条件等原则确定相应的类比工程。工频电场与线路的运行电压有关，相同电压等级情况下产生的工频电场大致相同。工频磁场与线路的运行负荷成正比。

本工程 110kV 送电线路模式为 110kV 双回架空线路，选取同类型线路进行类比。

## (2) 110kV 线路的类比监测结果

### ●110kV 双回架空线路

本环评选择扬州 110kV\*\*\*线作为双回线路类比线路。

监测结果表明, 110kV\*\*\*线沿线测点处工频电场为 $<1.00\text{ V/m}\sim 373\text{ V/m}$ , 工频磁场(合成量)为 $0.0427\mu\text{T}\sim 0.117\mu\text{T}$ , 分别符合《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中公众曝露限值电场强度 $4000\text{ V/m}$ , 磁感应强度 $100\mu\text{T}$ 的要求。

参照《环境影响评价技术导则 输变电工程》(HJ24-2014)附录 C、D 推荐的计算模式, 工频电场强度与电压有关, 类比监测时线路电压为(113.4~117.9)kV, 达到负荷要求, 故测值具有代表性; 磁感应强度将随着输送功率的增大, 即运行电流的增大而增大, 二者基本呈正比关系, 根据监测结果, 110kV\*\*\*线周围磁感应强度监测最大值为 $0.117\mu\text{T}$ , 推算到设计输送功率情况下, 磁感应强度约为监测条件下的 36.9 倍, 即最大值 $4.313\mu\text{T}$ 。因此, 即使是在设计最大输送功率情况下, 线路运行时的磁感应强度均能满足标准限值要求。

由类比监测的数据可知, 本工程 110kV 双回架空线路建成后, 其产生的电场强度、磁感应强度将能满足相应标准的要求。

## 4、电磁环境保护措施

①提高导线对地高度, 优化导线相间距离以及导线布置, 以降低输电线路对周围电磁环境的影响。

②110kV 线路经过非居民区时, 导线对地距离应不小于 6m, 110kV 线路经过居民区时, 导线对地距离应不小于 7m。

③110kV 双回架空线路跨越电磁环境敏感目标时, 导线与电磁环境敏感目标人员驻留处的垂直距离应不小于 5m。

鉴于双回线路逆相序排列产生的电场强度显著小于同相序排列, 建议在架设线路时尽可能选择逆相序排列方式。

## 5、电磁环境影响评价结论

通过现状监测、类比评价、模式预测及评价, 本项目 110kV 线路周围的电场强度、磁感应强度均能够满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中公众曝露限值电场强度 $4000\text{ V/m}$ 、磁感应强度 $100\mu\text{T}$ 的要求。



附图1 地理位置图