

序号	地区	变电所	设备名称	电压等级	额定电流	最大负载率	最大运行电流	是否过载
1	镇江直属	镇江.宝堰变	10kV.邓巷187线	10	268	115.89	310.58	是
2	镇江直属	镇江.长江变	10kV.电视台516线	10	508	102.07	518.52	是
3	镇江直属	镇江.长江变	10kV.九洲504线	10	443	108.86	482.24	是
4	镇江直属	镇江.长江变	10kV.新马路519线	10	443	163.87	725.96	是
5	镇江直属	镇江.大市口变	10kV.青云门603线	10	443	3244.95	14375.14	是
6	镇江直属	镇江.高新变	10kV.长旺1G35线	10	508	113.16	574.85	是
7	镇江直属	镇江.化工变	10kV.新竹660线	10	400	119.97	479.9	是
8	镇江直属	镇江.化工变	10kV.中盛666线	10	400	112.24	448.96	是
9	镇江直属	镇江.黄墟变	10kV.民治1F80线	10	335	101.64	340.5	是
10	镇江直属	镇江.黄墟变	10kV.山北1F85线	10	220	109.31	240.48	是
11	镇江直属	镇江.汝山变	10kV.强灵644线	10	397	106.06	421.04	是
12	镇江直属	镇江.三山变	10kV.陆村1S24线	10	335	101.7	340.68	是
13	镇江直属	镇江.上会变	10kV.会镇175线	10	300	114.18	342.54	是
14	镇江直属	镇江.团结变	10kV.古运1H43线	10	457	100.33	458.52	是
15	镇江直属	镇江.五峰变	10kV.大东1F30线	10	508	103.66	526.6	是
16	镇江直属	镇江.象山变	10kV.红雨II246线	10	400	114.72	458.9	是
17	镇江直属	镇江.云台变	10kV.登云山1T11线	10	508	113.9	578.59	是
18	镇江直属	镇江.驸马变	10kV.芳草1F16线	10	508	114.02	579.2	是
19	镇江直属	镇江.驸马变	10kV.古邑1F14线	10	465	128.88	599.28	是
20	镇江直属	镇江.驸马变	10kV.官显扬1F11线	10	380	134.84	512.4	是
21	镇江直属	镇江.驸马变	10kV.佳祺1F12线	10	508	110.2	559.8	是
22	扬中	镇江.仓储变	10kV.仓行1C45线	10	550	268.97	1479.34	是
23	扬中	镇江.长旺变	10kV.水泥II1C32线	10	300	180.18	540.53	是
24	丹阳	镇江.后巷变	10kV.丹工115线	10	504	115.03	579.76	是
25	丹阳	镇江.练湖变	10kV.永丰113线	10	508	102.3	519.66	是
26	丹阳	镇江.陵口变	10kV.陵南121线	10	508	100.2	509	是
27	丹阳	镇江.路巷变	10kV.华甸271线	10	443	129.15	572.12	是
28	丹阳	镇江.吕城变	10kV.吕北183线	10	400	107.71	430.85	是
29	丹阳	镇江.齐梁变	10kV.常兴217线	10	398	128.19	510.18	是