

区域	线路名称	电压等级(kV)	额定电流(A)	额定电流类型	最大历史电流(A)	最大历史电流日期	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	在途容量(kVA)	所属主变		所属母线	挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
											变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)				
扬中	奥体1S32线	10	600	D5000维护	104.7	2021-07-22	17.45	轻载	5461	0	镇江.沙港变/1号主变	25.05	10千伏II段母线	8	31235	5461
扬中	坝储167线	10	600	D5000维护	153.41	2021-08-10	25.57	轻载	4617.34	0	镇江.新坝变/1号主变	19.45	10千伏I段母线	0		4617.34
扬中	北郊157线	10	550	D5000维护	266.26	2021-07-15	48.41	轻载	2056.58	0	镇江.城东变/1号主变	23.11	10千伏I段母线	86	22410	2056.58
扬中	滨江1S26线	10	300	D5000维护	4.2	2021-07-28	1.4	轻载	3564.46	0	镇江.沙港变/2号主变	30.15	10千伏III段母线	0		3564.46
扬中	博大I1Y22线	10	600	D5000维护	37.1	2021-08-16	6.18	轻载	6631.83	0	镇江.扬中变/1号主变	35.69	10千伏II段母线	0		6631.83
扬中	博大II1Y25线	10	600	D5000维护	1.23	2021-07-12	0.2	轻载	7253.1	0	镇江.扬中变/1号主变	35.69	10千伏II段母线	0		7253.1
扬中	博大III1Y44线	10	600	D5000维护	1.05	2021-09-03	0.18	轻载	7256.21	0	镇江.扬中变/2号主变	28.79	10千伏IV段母线	0		7256.21
扬中	仓北1C31线	10	550	D5000维护	176.11	2021-09-23	32.02	轻载	3617.97	0	镇江.仓储变/2号主变	30.91	10千伏III段母线	0		3617.97
扬中	仓储I1C24线	10	550	D5000维护	103.82	2021-08-21	18.88	轻载	4870.04	0	镇江.仓储变/1号主变	26.84	10千伏II段母线	0		4870.04
扬中	仓东1C22线	10	550	D5000维护	80.28	2021-07-29	14.6	轻载	5277.75	0	镇江.仓储变/1号主变	26.84	10千伏II段母线	30	6185	5277.75
扬中	仓港1C41线	10	550	D5000维护	93.81	2021-07-15	17.06	轻载	5043.41	0	镇江.仓储变/2号主变	30.91	10千伏IV段母线	52	12770	5043.41
扬中	仓江1C21线	10	550	D5000维护	281.3	2021-07-16	51.15	中载	1796.08	0	镇江.仓储变/1号主变	26.84	10千伏II段母线	0		1796.08
扬中	仓缆1C13线	10	550	D5000维护	113.36	2021-08-18	20.61	轻载	4704.8	0	镇江.仓储变/1号主变	26.84	10千伏I段母线	58	14360	4704.8
扬中	仓南1C23线	10	550	D5000维护	308.23	2021-07-16	56.04	中载	1329.66	0	镇江.仓储变/1号主变	26.84	10千伏II段母线	0		1329.66
扬中	仓能1C11线	10	550	D5000维护	3.59	2021-07-28	0.65	轻载	6606.02	0	镇江.仓储变/1号主变	26.84	10千伏I段母线	0		6606.02
扬中	仓三1C44线	10	600	D5000维护	0.58	2021-09-22	0.1	轻载	7264.35	0	镇江.仓储变/2号主变	30.91	10千伏IV段母线	0		7264.35
扬中	仓旺1C16线	10	550	D5000维护	0	2021-09-02	0	轻载	6668.2	0	镇江.仓储变/1号主变	26.84	10千伏I段母线	0		6668.2
扬中	仓西I1C14线	10	550	D5000维护	168.83	2021-08-05	30.7	轻载	3744.06	0	镇江.仓储变/1号主变	26.84	10千伏I段母线	54	15090	3744.06
扬中	仓新1C25线	10	550	D5000维护	186.09	2021-07-13	33.83	轻载	3445.12	0	镇江.仓储变/1号主变	26.84	10千伏II段母线	51	7640	3445.12
扬中	仓行1C45线	10	550	D5000维护	295.91	2021-09-02	53.8	中载	1543.04	0	镇江.仓储变/2号主变	30.91	10千伏IV段母线	0		1543.04
扬中	仓园1C43线	10	600	D5000维护	180.08	2021-08-25	30.01	轻载	4155.41	0	镇江.仓储变/2号主变	30.91	10千伏IV段母线	0		4155.41
扬中	仓跃1C32线	10	550	D5000维护	143.32	2021-07-13	26.06	轻载	4185.9	0	镇江.仓储变/2号主变	30.91	10千伏III段母线	46	15570	4185.9
扬中	仓镇1C26线	10	550	D5000维护	156.71	2021-07-14	28.49	轻载	3953.98	0	镇江.仓储变/1号主变	26.84	10千伏II段母线	27	5760	3953.98
扬中	长储1C44线	10	553	D5000维护	23.88	2021-09-16	4.32	轻载	6290.97	0	镇江.长旺变/2号主变	22.72	10千伏IV段母线	0		6290.97
扬中	长江128线	10	550	D5000维护	106.55	2021-07-16	19.37	轻载	4822.75	0	镇江.扬中变/2号主变	28.79	10千伏III段母线	0		4822.75
扬中	城北158线	10	550	D5000维护	192.4	2021-07-15	34.98	轻载	3335.83	0	镇江.城东变/1号主变	23.11	10千伏I段母线	36	11105	3335.83
扬中	城南156线	10	550	D5000维护	120.64	2021-07-16	21.93	轻载	4578.72	0	镇江.城东变/2号主变	27.52	10千伏II段母线	44	12885	4578.72
扬中	城西125线	10	400	D5000维护	146.05	2021-07-13	36.51	轻载	2320.01	0	镇江.扬中变/1号主变	35.69	10千伏I段母线	64	16495	2320.01
扬中	城扬168线	10	600	D5000维护	81.19	2021-07-20	13.53	轻载	5868.19	0	镇江.城东变/2号主变	27.52	10千伏II段母线	0		5868.19
扬中	城跃166线	10	550	D5000维护	274.94	2021-07-13	49.99	轻载	1906.24	0	镇江.城东变/2号主变	27.52	10千伏II段母线	0		1906.24
扬中	城镇222线	10	400	D5000维护	201.85	2021-07-14	50.46	中载	1353.56	0	镇江.扬中变/2号主变	28.79	10千伏III段母线	31	13190	1353.56
扬中	储能1C33线	10	550	D5000维护	4.85	2021-07-21	0.88	轻载	6584.2	0	镇江.仓储变/2号主变	30.91	10千伏III段母线	0		6584.2
扬中	电缆133线	10	550	D5000维护	126.46	2021-09-02	22.99	轻载	4477.91	0	镇江.油坊变/1号主变	19.49	10千伏I段母线	0		4477.91
扬中	东郊159线	10	550	D5000维护	309.17	2021-09-01	56.21	中载	1313.38	0	镇江.城东变/1号主变	23.11	10千伏I段母线	0		1313.38
扬中	二墩港174线	10	550	D5000维护	0.29	2021-09-18	0.05	轻载	6663.18	0	镇江.城东变/2号主变	27.52	10千伏II段母线	94	25405	6663.18
扬中	丰裕1F01线	10	550	D5000维护	238.66	2021-08-02	43.39	轻载	2534.61	0	镇江.丰裕变/1号主变	28.5	10千伏I段母线	0		2534.61

扬中	蜂巢 I 1C35线	10	720	D5000维护	0.08	2021-07-02	0.01	轻载	8727.89	0	镇江.仓储变/2号主变	30.91	10千伏III段母线	0		8727.89
扬中	蜂巢 II 1C46线	10	720	D5000维护	0.07	2021-09-07	0.01	轻载	8728.07	0	镇江.仓储变/2号主变	30.91	10千伏IV段母线	0		8728.07
扬中	复旦1S35线	10	600	D5000维护	28.1	2021-08-31	4.68	轻载	6787.71	0	镇江.沙港变/1号主变	25.05	10千伏II段母线	11	7890	6787.71
扬中	港北162线	10	550	D5000维护	384.79	2021-08-02	69.96	中载	3.64	0	镇江.城东变/2号主变	27.52	10千伏II段母线	36	9995	3.64
扬中	港湾 I 1C34线	10	550	D5000维护	12.08	2021-07-14	2.2	轻载	6458.97	0	镇江.仓储变/2号主变	30.91	10千伏III段母线	4	2860	6458.97
扬中	港湾 II 1C42线	10	550	D5000维护	13.71	2021-08-01	2.49	轻载	6430.74	0	镇江.仓储变/2号主变	30.91	10千伏IV段母线	0		6430.74
扬中	工厂124线	10	600	D5000维护	161.05	2021-07-14	26.84	轻载	4485.01	0	镇江.扬中变/2号主变	28.79	10千伏III段母线	0		4485.01
扬中	工会126线	10	550	D5000维护	308.92	2021-07-14	56.17	中载	1317.71	0	镇江.扬中变/2号主变	28.79	10千伏III段母线	0		1317.71
扬中	广场163线	10	574	D5000维护	46.78	2021-07-15	8.15	轻载	6148.95	0	镇江.城东变/1号主变	23.11	10千伏I段母线	0		6148.95
扬中	红联1113线	10	550	D5000维护	205.68	2021-09-07	37.4	轻载	3105.82	0	镇江.110kV联合变/1	18.4	10千伏I段母线	0		3105.82
扬中	红专1C12线	10	550	D5000维护	139.89	2021-07-14	25.43	轻载	4245.31	0	镇江.仓储变/1号主变	26.84	10千伏I段母线	45	16850	4245.31
扬中	花城 I 1Y24线	10	600	D5000维护	77.54	2021-07-14	12.92	轻载	5931.41	0	镇江.扬中变/1号主变	35.69	10千伏II段母线	11	8410	5931.41
扬中	花城 II 1Y43线	10	600	D5000维护	120.79	2021-07-29	20.13	轻载	5182.32	0	镇江.扬中变/2号主变	28.79	10千伏IV段母线	13	10580	5182.32
扬中	花城IV 234线	10	600	D5000维护	87.91	2021-07-14	14.65	轻载	5751.8	0	镇江.扬中变/2号主变	28.79	10千伏VI段母线	46	19890	5751.8
扬中	花苑 I 193线	10	550	D5000维护	90.75	2021-07-15	16.5	轻载	5096.41	0	镇江.西来变/1号主变	18.24	10千伏I段母线	0		5096.41
扬中	花苑 II 182线	10	550	D5000维护	21.81	2021-07-14	3.97	轻载	6290.45	0	镇江.西来变/2号主变	24.72	10千伏IV段母线	6	3200	6290.45
扬中	华鹏166线	10	200	D5000维护	13.4	2021-09-25	6.7	轻载	2192.71	0	镇江.新坝变/2号主变	18.73	10千伏II段母线	0		2192.71
扬中	华庭1S34线	10	600	D5000维护	119.9	2021-08-05	19.98	轻载	5197.73	0	镇江.沙港变/1号主变	25.05	10千伏II段母线	19	16560	5197.73
扬中	化工 I 1C22线	10	553	D5000维护	149.41	2021-07-08	27.02	轻载	4116.79	0	镇江.长旺变/1号主变	28.02	10千伏II段母线	17	650	4116.79
扬中	化工 II 1C42线	10	553	D5000维护	208.01	2021-07-02	37.61	轻载	3101.84	0	镇江.长旺变/2号主变	22.72	10千伏IV段母线	21	3680	3101.84
扬中	环北1Y23线	10	550	D5000维护	0	2021-09-02	0	轻载	6668.2	0	镇江.扬中变/1号主变	35.69	10千伏II段母线	0		6668.2
扬中	环南 I 1S43线	10	600	D5000维护	124.7	2021-07-14	20.78	轻载	5114.6	0	镇江.沙港变/2号主变	30.15	10千伏IV段母线	19	13430	5114.6
扬中	环南 II 1S31线	10	600	D5000维护	175.2	2021-07-14	29.2	轻载	4239.94	0	镇江.沙港变/1号主变	25.05	10千伏II段母线	29	19450	4239.94
扬中	健康151线	10	550	D5000维护	283.5	2021-07-14	51.55	中载	1757.98	0	镇江.城东变/1号主变	23.11	10千伏I段母线	69	19675	1757.98
扬中	江南165线	10	501	D5000维护	238.12	2021-09-01	47.53	轻载	1949.89	0	镇江.城东变/1号主变	23.11	10千伏I段母线	0		1949.89
扬中	胶鞋165线	10	400	D5000维护	136.92	2021-08-03	34.23	轻载	2478.15	0	镇江.新坝变/1号主变	19.45	10千伏I段母线	62	15710	2478.15
扬中	金陵 I 1S16线	10	600	D5000维护	39	2021-08-30	6.5	轻载	6598.92	0	镇江.沙港变/1号主变	25.05	10千伏I段母线	0		6598.92
扬中	金陵 II 1S41线	10	600	D5000维护	49.8	2021-07-17	8.3	轻载	6411.86	0	镇江.沙港变/2号主变	30.15	10千伏IV段母线	0		6411.86
扬中	金星226线	10	550	D5000维护	100.04	2021-07-29	18.19	轻载	4935.51	0	镇江.扬中变/2号主变	28.79	10千伏VI段母线	36	8850	4935.51
扬中	锦程153线	10	550	D5000维护	194.33	2021-08-03	35.33	轻载	3302.4	0	镇江.城东变/2号主变	27.52	10千伏II段母线	54	9340	3302.4
扬中	开闭所1号进	10	2000	D5000维护	293.04	2021-07-14	14.65	轻载	19172.6	0				0		19172.55
扬中	开闭所2号进	10	2000	D5000维护	809.96	2021-07-15	40.5	轻载	10219.5	0				0		10219.49
扬中	丽笙1Y45线	10	352	D5000维护	9.14	2021-09-19	2.6	轻载	4109.34	0	镇江.扬中变/2号主变	28.79	10千伏IV段母线	0		4109.34
扬中	联北117线	10	550	D5000维护	0	2021-09-02	0	轻载	6668.2	0	镇江.35kV联合变/1号	5.04	10千伏I段母线	0		5040
扬中	联北1125线	10	550	D5000维护	105.96	2021-09-11	19.27	轻载	4832.97	0	镇江.110kV联合变/1	18.4	10千伏II段母线	39	8905	4832.97
扬中	联城113线	10	300	D5000维护	0	2021-09-02	0	轻载	3637.2	0	镇江.35kV联合变/1号	5.04	10千伏I段母线	15	2730	3637.2
扬中	联春1142线	10	550	D5000维护	194.04	2021-07-15	35.28	轻载	3307.43	0	镇江.110kV联合变/2	27.8	10千伏IV段母线	0		3307.43
扬中	联东115线	10	300	D5000维护	0	2021-09-02	0	轻载	3637.2	0	镇江.35kV联合变/1号	5.04	10千伏I段母线	51	14090	3637.2
扬中	联工1122线	10	550	D5000维护	300.6	2021-07-08	54.65	中载	1461.81	0	镇江.110kV联合变/1	18.4	10千伏II段母线	0		1461.81
扬中	联合1111线	10	550	D5000维护	86.16	2021-09-02	15.67	轻载	5175.91	0	镇江.110kV联合变/1	18.4	10千伏I段母线	0		5175.91

扬中	联化1L21线	10	550	D5000维护	181.92	2021-07-31	33.08	轻载	3517.35	0	镇江.110kV联合变/1	18.4	10千伏II段母线	0		3517.35
扬中	联南1L14线	10	550	D5000维护	248.76	2021-07-14	45.23	轻载	2359.68	0	镇江.110kV联合变/1	18.4	10千伏I段母线	0		2359.68
扬中	联胜1L12线	10	550	D5000维护	43.32	2021-08-02	7.88	轻载	5917.9	0	镇江.110kV联合变/1	18.4	10千伏I段母线	0		5917.9
扬中	联西114线	10	300	D5000维护	0	2021-09-02	0	轻载	3637.2	0	镇江.35kV联合变/2号	4	10千伏II段母线	13	2435	3637.2
扬中	联云1L24线	10	600	D5000维护	129.6	2021-07-14	21.6	轻载	5029.73	0	镇江.110kV联合变/1	18.4	10千伏II段母线	34	24375	5029.73
扬中	联镇112线	10	550	D5000维护	0	2021-09-02	0	轻载	6668.2	0	镇江.35kV联合变/2号	4	10千伏II段母线	52	10635	4000
扬中	码头1C43线	10	553	D5000维护	0	2021-09-02	0	轻载	6704.57	0	镇江.长旺变/2号主变	22.72	10千伏IV段母线	0		6704.57
扬中	美凯龙1L32线	10	600	D5000维护	242.64	2021-08-31	40.44	轻载	3071.88	0	镇江.110kV联合变/2	27.8	10千伏III段母线	13	4200	3071.88
扬中	名都182线	10	600	D5000维护	44.85	2021-07-14	7.48	轻载	6497.6	0	镇江.城东变/2号主变	27.52	10千伏II段母线	13	10870	6497.6
扬中	明珠236线	10	550	D5000维护	307.87	2021-07-14	55.98	中载	1335.89	0	镇江.扬中变/2号主变	28.79	10千伏VI段母线	60	24245	1335.89
扬中	南郊154线	10	550	D5000维护	209.99	2021-07-14	38.18	轻载	3031.17	0	镇江.城东变/1号主变	23.11	10千伏I段母线	61	18875	3031.17
扬中	年丰164线	10	550	D5000维护	145.42	2021-09-04	26.44	轻载	4149.53	0	镇江.城东变/2号主变	27.52	10千伏II段母线	31	5110	4149.53
扬中	农具197线	10	150	D5000维护	125.48	2021-09-13	83.65	重载	0	0	镇江.西来变/1号主变	18.24	10千伏I段母线	0		0
扬中	农商1F03线	10	550	D5000维护	68.4	2021-07-14	12.44	轻载	5483.51	0	镇江.丰裕变/1号主变	28.5	10千伏I段母线	0		5483.51
扬中	前进220线	10	550	D5000维护	289.23	2021-08-31	52.59	中载	1658.74	0	镇江.扬中变/2号主变	28.79	10千伏III段母线	0		1658.74
扬中	人医1Y21线	10	300	D5000维护	149.63	2021-07-12	49.88	轻载	1045.61	0	镇江.扬中变/1号主变	35.69	10千伏II段母线	0		1045.61
扬中	三茅122线	10	550	D5000维护	292.57	2021-07-14	53.19	中载	1600.89	0	镇江.扬中变/1号主变	35.69	10千伏V段母线	74	29935	1600.89
扬中	沙北1S13线	10	550	D5000维护	305.2	2021-08-01	55.49	中载	1382.14	0	镇江.沙港变/1号主变	25.05	10千伏I段母线	111	45660	1382.14
扬中	沙城1S12线	10	550	D5000维护	130.1	2021-09-30	23.65	轻载	4414.87	0	镇江.沙港变/1号主变	25.05	10千伏I段母线	25	7625	4414.87
扬中	沙东1S24线	10	600	D5000维护	226.4	2021-07-14	37.73	轻载	3353.15	0	镇江.沙港变/2号主变	30.15	10千伏III段母线	83	21585	3353.15
扬中	沙联1S25线	10	574	D5000维护	0	2021-09-02	0	轻载	6959.18	0	镇江.沙港变/2号主变	30.15	10千伏III段母线	0		6959.18
扬中	上水169线	10	600	D5000维护	62.96	2021-07-14	10.49	轻载	6183.93	0	镇江.城东变/1号主变	23.11	10千伏I段母线	14	8945	6183.93
扬中	上雅1S42线	10	600	D5000维护	198.5	2021-08-06	33.08	轻载	3836.38	0	镇江.沙港变/2号主变	30.15	10千伏IV段母线	35	12490	3836.38
扬中	世纪I 1S11线	10	600	D5000维护	75.3	2021-07-14	12.55	轻载	5970.2	0	镇江.沙港变/1号主变	25.05	10千伏I段母线	20	12980	5970.2
扬中	世纪II 1S45线	10	600	D5000维护	2	2021-08-12	0.33	轻载	7239.76	0	镇江.沙港变/2号主变	30.15	10千伏IV段母线	2	1600	7239.76
扬中	水厂I 1S5线	10	200	D5000维护	0.7	2021-08-05	0.35	轻载	2412.68	0	镇江.城东变/1号主变	23.11	10千伏I段母线	0		2412.68
扬中	水厂II 1F14线	10	550	D5000维护	244.43	2021-07-04	44.44	轻载	2434.67	0	镇江.丰裕变/2号主变	34.03	10千伏II段母线	0		2434.67
扬中	水泥I 1C12线	10	400	D5000维护	280.97	2021-09-07	70.24	重载	0	0	镇江.长旺变/1号主变	28.02	10千伏I段母线	0		0
扬中	水泥II 1C32线	10	300	D5000维护	344.53	2021-09-14	114.84	重载	0	0	镇江.长旺变/2号主变	22.72	10千伏III段母线	0		0
扬中	通威168线	10	400	D5000维护	317.44	2021-09-13	79.36	重载	0	0	镇江.新坝变/2号主变	18.73	10千伏II段母线	1	6400	0
扬中	旺北1C13线	10	553	D5000维护	128.32	2021-07-03	23.2	轻载	4482.07	0	镇江.长旺变/1号主变	28.02	10千伏I段母线	30	5730	4482.07
扬中	旺长1C23线	10	553	D5000维护	100.2	2021-07-29	18.12	轻载	4969.11	0	镇江.长旺变/1号主变	28.02	10千伏II段母线	51	11770	4969.11
扬中	旺东1C33线	10	553	D5000维护	126.56	2021-09-01	22.89	轻载	4512.55	0	镇江.长旺变/2号主变	22.72	10千伏III段母线	50	9330	4512.55
扬中	旺港1C41线	10	553	D5000维护	96.68	2021-08-30	17.48	轻载	5030.07	0	镇江.长旺变/2号主变	22.72	10千伏IV段母线	43	9880	5030.07
扬中	旺江1C11线	10	553	D5000维护	175.78	2021-08-16	31.79	轻载	3660.06	0	镇江.长旺变/1号主变	28.02	10千伏I段母线	14	2150	3660.06
扬中	旺隆1C34线	10	550	D5000维护	240.82	2021-09-01	43.79	轻载	2497.2	0	镇江.长旺变/2号主变	22.72	10千伏III段母线	84	15510	2497.2
扬中	旺南1C21线	10	553	D5000维护	131.84	2021-08-23	23.84	轻载	4421.1	0	镇江.长旺变/1号主变	28.02	10千伏II段母线	64	14155	4421.1
扬中	旺沙1C14线	10	553	D5000维护	70.31	2021-09-06	12.71	轻载	5486.8	0	镇江.长旺变/1号主变	28.02	10千伏I段母线	23	5300	5486.8
扬中	旺园1C35线	10	550	D5000维护	68.55	2021-07-18	12.46	轻载	5480.91	0	镇江.长旺变/2号主变	22.72	10千伏III段母线	9	1375	5480.91
扬中	旺镇1C31线	10	553	D5000维护	198.63	2021-08-26	35.92	轻载	3264.3	0	镇江.长旺变/2号主变	22.72	10千伏III段母线	55	10340	3264.3

扬中	吾悦 I 1S27线	10	600	D5000维护	171.7	2021-07-13	28.62	轻载	4300.56	0	镇江.沙港变/2号主变	30.15	10千伏III段母线	0		4300.56
扬中	物流 I 1C15线	10	553	D5000维护	151.17	2021-07-31	27.34	轻载	4086.31	0	镇江.长旺变/1号主变	28.02	10千伏 I 段母线	3	2000	4086.31
扬中	物流 II 1C45线	10	553	D5000维护	367.38	2021-07-13	66.43	中载	341.55	0	镇江.长旺变/2号主变	22.72	10千伏IV段母线	3	7030	341.55
扬中	西北183线	10	550	D5000维护	153.88	2021-07-07	27.98	轻载	4003	0	镇江.西来变/2号主变	24.72	10千伏IV段母线	28	5990	4003
扬中	西东 I 185线	10	550	D5000维护	231.44	2021-09-13	42.08	轻载	2659.66	0	镇江.西来变/1号主变	18.24	10千伏 I 段母线	23	6660	2659.66
扬中	西东 II 187线	10	550	D5000维护	57.33	2021-07-28	10.42	轻载	5675.24	0	镇江.西来变/1号主变	18.24	10千伏 I 段母线	39	13080	5675.24
扬中	西郊161线	10	550	D5000维护	171.65	2021-07-14	31.21	轻载	3695.22	0	镇江.城东变/1号主变	23.11	10千伏 I 段母线	34	8340	3695.22
扬中	西来189线	10	550	D5000维护	188.18	2021-07-14	34.21	轻载	3408.92	0	镇江.西来变/1号主变	18.24	10千伏 I 段母线	68	24050	3408.92
扬中	西南191线	10	550	D5000维护	119.3	2021-07-16	21.69	轻载	4601.92	0	镇江.西来变/2号主变	24.72	10千伏IV段母线	57	12865	4601.92
扬中	西旺195线	10	550	D5000维护	144.56	2021-07-07	26.28	轻载	4164.42	0	镇江.西来变/1号主变	18.24	10千伏 I 段母线	13	2960	4164.42
扬中	西兴181线	10	550	D5000维护	43.62	2021-08-31	7.93	轻载	5912.7	0	镇江.西来变/1号主变	18.24	10千伏 I 段母线	13	2010	5912.7
扬中	西阳184线	10	550	D5000维护	115.19	2021-07-14	20.94	轻载	4673.11	0	镇江.西来变/2号主变	24.72	10千伏IV段母线	0		4673.11
扬中	县中1S22线	10	600	D5000维护	28.3	2021-08-30	4.72	轻载	6784.24	0	镇江.沙港变/2号主变	30.15	10千伏III段母线	1	1000	6784.24
扬中	香江 I 1S23线	10	574	D5000维护	17.4	2021-08-19	3.03	轻载	6657.81	0	镇江.沙港变/2号主变	30.15	10千伏III段母线	0		6657.81
扬中	香畔 I 167线	10	480	D5000维护	5.28	2021-09-05	1.1	轻载	5728.07	0	镇江.城东变/1号主变	23.11	10千伏 I 段母线	0		5728.07
扬中	香畔 II 1Y26线	10	352	D5000维护	11.43	2021-09-19	3.25	轻载	4069.68	0	镇江.扬中变/1号主变	35.69	10千伏 II 段母线	0		4069.68
扬中	新北162线	10	550	D5000维护	298.56	2021-09-15	54.28	中载	1497.14	0	镇江.新坝变/2号主变	18.73	10千伏 II 段母线	0		1497.14
扬中	新城123线	10	600	D5000维护	201.49	2021-07-14	33.58	轻载	3784.59	0	镇江.扬中变/1号主变	35.69	10千伏 I 段母线	88	37945	3784.59
扬中	新储170线	10	600	D5000维护	144.89	2021-08-10	24.15	轻载	4764.91	0	镇江.新坝变/2号主变	18.73	10千伏 II 段母线	0		4764.91
扬中	新江161线	10	550	D5000维护	134.76	2021-07-29	24.5	轻载	4334.16	0	镇江.新坝变/1号主变	19.45	10千伏 I 段母线	55	10660	4334.16
扬中	新南163线	10	550	D5000维护	214.08	2021-07-15	38.92	轻载	2960.33	0	镇江.新坝变/1号主变	19.45	10千伏 I 段母线	0		2960.33
扬中	新宁164线	10	200	D5000维护	81.72	2021-09-13	40.86	轻载	1009.41	0	镇江.新坝变/2号主变	18.73	10千伏 II 段母线	0		1009.41
扬中	新区230线	10	500	D5000维护	270.95	2021-07-15	54.19	中载	1369.15	0	镇江.扬中变/1号主变	28.79	10千伏VI段母线	109	35870	1369.15
扬中	新生1L31线	10	550	D5000维护	97.8	2021-07-14	17.78	轻载	4974.3	0	镇江.110kV联合变/2	27.8	10千伏III段母线	31	13310	4974.3
扬中	新西169线	10	550	D5000维护	1.2	2021-07-05	0.22	轻载	6647.42	0	镇江.新坝变/1号主变	19.45	10千伏 I 段母线	169	41090	6647.42
扬中	新扬223线	10	400	D5000维护	108.66	2021-07-14	27.16	轻载	2967.61	0	镇江.扬中变/1号主变	35.69	10千伏 I 段母线	23	9150	2967.61
扬中	行政228线	10	400	D5000维护	118.15	2021-09-29	29.54	轻载	2803.24	0	镇江.扬中变/2号主变	28.79	10千伏VI段母线	4	6000	2803.24
扬中	扬北235线	10	550	D5000维护	96.18	2021-09-09	17.49	轻载	5002.36	0	镇江.扬中变/1号主变	35.69	10千伏V段母线	73	22725	5002.36
扬中	扬润1Y42线	10	540	D5000维护	144.53	2021-07-14	26.76	轻载	4043.7	0	镇江.扬中变/2号主变	28.79	10千伏IV段母线	2		4043.7
扬中	扬子129线	10	400	D5000维护	162.81	2021-07-15	40.7	轻载	2029.73	0	镇江.扬中变/1号主变	35.69	10千伏 I 段母线	30	12090	2029.73
扬中	迎江 I 1S14线	10	550	D5000维护	249.4	2021-07-14	45.35	轻载	2348.59	0	镇江.沙港变/1号主变	25.05	10千伏 I 段母线	37	5210	2348.59
扬中	油北136线	10	550	D5000维护	162.54	2021-07-14	29.55	轻载	3853.01	0	镇江.油坊变/2号主变	17.74	10千伏 II 段母线	72	14985	3853.01
扬中	油平131线	10	500	D5000维护	90.9	2021-08-27	18.18	轻载	4487.61	0	镇江.油坊变/1号主变	19.49	10千伏 I 段母线	54	10625	4487.61
扬中	油西134线	10	553	D5000维护	276.4	2021-08-11	49.98	轻载	1917.32	0	镇江.油坊变/2号主变	17.74	10千伏 II 段母线	0		1917.32
扬中	油园135线	10	550	D5000维护	316.94	2021-08-11	57.63	中载	1178.8	0	镇江.油坊变/1号主变	19.49	10千伏 I 段母线	0		1178.8
扬中	油镇132线	10	500	D5000维护	153.12	2021-09-02	30.62	轻载	3409.96	0	镇江.油坊变/2号主变	17.74	10千伏 II 段母线	0		3409.96
扬中	雨润152线	10	550	D5000维护	116.72	2021-07-14	21.22	轻载	4646.61	0	镇江.城东变/2号主变	27.52	10千伏 II 段母线	5	2860	4646.61
扬中	裕东1F07线	10	550	D5000维护	274.41	2021-07-07	49.89	轻载	1915.42	0	镇江.丰裕变/1号主变	28.5	10千伏 I 段母线	0		1915.42
扬中	裕工 I 1F20线	10	550	D5000维护	205.54	2021-07-07	37.37	轻载	3108.25	0	镇江.丰裕变/2号主变	34.03	10千伏IV段母线	0		3108.25
扬中	裕华1F08线	10	550	D5000维护	139.46	2021-07-14	25.36	轻载	4252.75	0	镇江.丰裕变/1号主变	28.5	10千伏 I 段母线	0		4252.75

扬中	裕联1F19线	10	550	D5000维护	133.75	2021-08-05	24.32	轻载	4351.65	0	镇江.丰裕变/2号主变	34.03	10千伏IV段母线	0		4351.65
扬中	裕南1F16线	10	550	D5000维护	1.74	2021-09-13	0.32	轻载	6638.06	0	镇江.丰裕变/2号主变	34.03	10千伏II段母线	0		6638.06
扬中	裕西1F13线	10	550	D5000维护	255.8	2021-08-30	46.51	轻载	2237.74	0	镇江.丰裕变/2号主变	34.03	10千伏II段母线	0		2237.74
扬中	园博I 1C15线	10	550	D5000维护	25.65	2021-07-03	4.66	轻载	6223.94	0	镇江.仓储变/1号主变	26.84	10千伏I段母线	0		6223.94
扬中	园丁127线	10	600	D5000维护	217.14	2021-07-15	36.19	轻载	3513.54	0	镇江.扬中变/1号主变	35.69	10千伏I段母线	20	8085	3513.54
扬中	园区1F02线	10	550	D5000维护	384.96	2021-08-31	69.99	中载	0.69	0	镇江.丰裕变/1号主变	28.5	10千伏I段母线	0		0.69
扬中	增配I 1L41线	10	550	D5000维护	58.56	2021-07-03	10.65	轻载	5653.94	0	镇江.110kV联合变/2	27.8	10千伏IV段母线	0		5653.94
扬中	增配II 1L23线	10	550	D5000维护	106.44	2021-08-12	19.35	轻载	4824.66	0	镇江.110kV联合变/1	18.4	10千伏II段母线	30	4070	4824.66
扬中	中大I 1S33线	10	600	D5000维护	223.1	2021-07-14	37.18	轻载	3410.31	0	镇江.沙港变/1号主变	25.05	10千伏II段母线	71	48720	3410.31
扬中	中大II 1S21线	10	600	D5000维护	98.8	2021-07-14	16.47	轻载	5563.18	0	镇江.沙港变/2号主变	30.15	10千伏III段母线	23	13235	5563.18
扬中	中扬1S44线	10	600	D5000维护	61.5	2021-07-14	10.25	轻载	6209.22	0	镇江.沙港变/2号主变	30.15	10千伏IV段母线	15	8220	6209.22
扬中	中垠172线	10	600	D5000维护	0.88	2021-09-03	0.15	轻载	7259.16	0	镇江.城东变/2号主变	27.52	10千伏II段母线	0		7259.16