

区域	线路名称	电压等级 (kV)	额定电流 (A)	额定电流类型	最大历史电流 (A)	最大历史电流日期	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	在途容量 (kVA)	所属主变		所属母线	挂接台区总数	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
											变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)				
扬中	奥体1S32线	10	600	D5000维护	88.2	2022-06-28	14.7	轻载	5746.78	0	镇江.沙港变/1号主	32.12	10千伏II段母线	8	31235	5746.78
扬中	坝储167线	10	600	D5000维护	12.67	2022-06-17	2.11	轻载	7054.96	0	镇江.新坝变/1号主	13.97	10千伏I段母线	0		7054.96
扬中	北郊157线	10	550	D5000维护	247.97	2022-06-30	45.09	轻载	2373.36	0	镇江.城东变/1号主	29.37	10千伏I段母线	86	22690	2373.36
扬中	滨江1S26线	10	300	D5000维护	19.8	2022-06-25	6.6	轻载	3294.26	0	镇江.沙港变/2号主	34.98	10千伏III段母线	0		3294.26
扬中	博大I 1Y22线	10	600	D5000维护	124.13	2022-06-30	20.69	轻载	5124.47	0	镇江.扬中变/1号主	41.46	10千伏II段母线	0		5124.47
扬中	博大II 1Y25线	10	600	D5000维护	64.18	2022-06-27	10.7	轻载	6162.8	0	镇江.扬中变/1号主	41.46	10千伏II段母线	0		6162.8
扬中	博大III 1Y44线	10	600	D5000维护	98.81	2022-06-28	16.47	轻载	5563.01	0	镇江.扬中变/2号主	39.61	10千伏IV段母线	0		5563.01
扬中	仓北1C31线	10	550	D5000维护	173.37	2022-06-21	31.52	轻载	3665.43	0	镇江.仓储变/2号主	32.67	10千伏III段母线	21	3540	3665.43
扬中	仓储I 1C24线	10	550	D5000维护	114.92	2022-04-01	20.89	轻载	4677.79	0	镇江.仓储变/1号主	32.83	10千伏II段母线	0		4677.79
扬中	仓东1C22线	10	550	D5000维护	94.38	2022-06-28	17.16	轻载	5033.54	0	镇江.仓储变/1号主	32.83	10千伏II段母线	32	8100	5033.54
扬中	仓港1C41线	10	550	D5000维护	112.91	2022-05-14	20.53	轻载	4712.6	0	镇江.仓储变/2号主	32.67	10千伏IV段母线	52	16385	4712.6
扬中	仓江1C21线	10	550	D5000维护	197.12	2022-05-10	35.84	轻载	3254.08	0	镇江.仓储变/1号主	32.83	10千伏II段母线	0		3254.08
扬中	仓缆1C13线	10	550	D5000维护	78.83	2022-06-29	14.33	轻载	5302.86	0	镇江.仓储变/1号主	32.83	10千伏I段母线	59	15615	5302.86
扬中	仓南1C23线	10	550	D5000维护	302.16	2022-06-28	54.94	中载	1434.79	0	镇江.仓储变/1号主	32.83	10千伏II段母线	0		1434.79
扬中	仓能1C11线	10	550	D5000维护	53.02	2022-05-27	9.64	轻载	5749.89	0	镇江.仓储变/1号主	32.83	10千伏I段母线	0		5749.89
扬中	仓三1C44线	10	600	D5000维护	178.2	2022-06-25	29.7	轻载	4187.98	0	镇江.仓储变/2号主	32.67	10千伏IV段母线	3	45200	4187.98
扬中	仓旺1C16线	10	550	D5000维护	0	2022-04-10	0	轻载	6668.2	0	镇江.仓储变/1号主	32.83	10千伏I段母线	0		6668.2
扬中	仓西I 1C14线	10	550	D5000维护	192.58	2022-06-30	35.01	轻载	3332.71	0	镇江.仓储变/1号主	32.83	10千伏I段母线	56	17845	3332.71
扬中	仓新1C25线	10	550	D5000维护	189.79	2022-06-30	34.51	轻载	3381.04	0	镇江.仓储变/1号主	32.83	10千伏II段母线	51	11710	3381.04
扬中	仓行1C45线	10	550	D5000维护	262.76	2022-04-25	47.77	轻载	2117.2	0	镇江.仓储变/2号主	32.67	10千伏IV段母线	0		2117.2
扬中	仓园1C43线	10	600	D5000维护	183.31	2022-06-28	30.55	轻载	4099.47	0	镇江.仓储变/2号主	32.67	10千伏IV段母线	1	3360	4099.47
扬中	仓跃1C32线	10	550	D5000维护	127.93	2022-06-28	23.26	轻载	4452.45	0	镇江.仓储变/2号主	32.67	10千伏III段母线	46	15350	4452.45
扬中	仓镇1C26线	10	550	D5000维护	92.91	2022-05-20	16.89	轻载	5059	0	镇江.仓储变/1号主	32.83	10千伏II段母线	39	9320	5059
扬中	长储1C44线	10	553	D5000维护	7.73	2022-04-08	1.4	轻载	6570.69	0	镇江.长旺变/2号主	33.49	10千伏IV段母线	0		6570.69
扬中	长江128线	10	550	D5000维护	130.81	2022-06-13	23.78	轻载	4402.57	0	镇江.扬中变/2号主	39.61	10千伏III段母线	11	11130	4402.57
扬中	城北158线	10	550	D5000维护	163.2	2022-06-28	29.67	轻载	3841.58	0	镇江.城东变/1号主	29.37	10千伏I段母线	36	12215	3841.58
扬中	城南156线	10	550	D5000维护	84.77	2022-06-27	15.41	轻载	5199.98	0	镇江.城东变/2号主	34.63	10千伏II段母线	45	17045	5199.98
扬中	城西125线	10	400	D5000维护	122.49	2022-06-20	30.62	轻载	2728.07	0	镇江.扬中变/1号主	41.46	10千伏I段母线	66	18400	2728.07
扬中	城扬168线	10	600	D5000维护	65.36	2022-06-29	10.89	轻载	6142.36	0	镇江.城东变/2号主	34.63	10千伏II段母线	1	5880	6142.36
扬中	城跃166线	10	550	D5000维护	180.56	2022-04-25	32.83	轻载	3540.9	0	镇江.城东变/2号主	34.63	10千伏II段母线	86	22780	3540.9
扬中	城镇222线	10	400	D5000维护	171.49	2022-06-27	42.87	轻载	1879.39	0	镇江.扬中变/2号主	39.61	10千伏III段母线	31	13270	1879.39
扬中	储能1C33线	10	550	D5000维护	69.15	2022-05-28	12.57	轻载	5470.52	0	镇江.仓储变/2号主	32.67	10千伏III段母线	0		5470.52
扬中	电缆133线	10	550	D5000维护	0	2022-04-10	0	轻载	6668.2	0	镇江.油坊变/1号主		10千伏I段母线	0		6668.2
扬中	东郊159线	10	550	D5000维护	289.83	2022-06-30	52.7	中载	1648.34	0	镇江.城东变/1号主	29.37	10千伏I段母线	100	24720	1648.34
扬中	二墩港174线	10	550	D5000维护	0.29	2022-06-22	0.05	轻载	6663.18	0	镇江.城东变/2号主	34.63	10千伏II段母线	94	25405	6663.18
扬中	丰裕1F01线	10	550	D5000维护	223.1	2022-06-27	40.56	轻载	2804.11	0	镇江.丰裕变/1号主	35.49	10千伏I段母线	0		2804.11

扬中	复旦1S35线	10	600	D5000维护	81.4	2022-06-29	13.57	轻载	5864.55	0	镇江.沙港变/1号主	32.12	10千伏II段母线	15	11090	5864.55
扬中	港北162线	10	550	D5000维护	0	2022-04-10	0	轻载	6668.2	0	镇江.城东变/2号主	34.63	10千伏II段母线	36	16660	6668.2
扬中	港湾I1C34线	10	550	D5000维护	23.33	2022-06-01	4.24	轻载	6264.12	0	镇江.仓储变/2号主	32.67	10千伏III段母线	12	9260	6264.12
扬中	港湾II1C42线	10	550	D5000维护	19.22	2022-06-23	3.49	轻载	6335.31	0	镇江.仓储变/2号主	32.67	10千伏IV段母线	12	9260	6335.31
扬中	工厂124线	10	600	D5000维护	130.46	2022-06-27	21.74	轻载	5014.83	0	镇江.扬中变/2号主	39.61	10千伏III段母线	28	8035	5014.83
扬中	工会126线	10	550	D5000维护	271.65	2022-06-27	49.39	轻载	1963.22	0	镇江.扬中变/2号主	39.61	10千伏III段母线	42	15305	1963.22
扬中	广场163线	10	574	D5000维护	43.26	2022-06-27	7.54	轻载	6209.91	0	镇江.城东变/1号主	29.37	10千伏I段母线	16	11175	6209.91
扬中	红联1L13线	10	550	D5000维护	229.2	2022-04-01	41.67	轻载	2698.46	0	镇江.110kV联合变	20.5	10千伏I段母线	0		2698.46
扬中	红专1C12线	10	550	D5000维护	125.36	2022-06-27	22.79	轻载	4496.96	0	镇江.仓储变/1号主	32.83	10千伏I段母线	45	21135	4496.96
扬中	花城I1Y24线	10	600	D5000维护	73.85	2022-06-27	12.31	轻载	5995.32	0	镇江.扬中变/1号主	41.46	10千伏II段母线	11	8410	5995.32
扬中	花城II1Y43线	10	600	D5000维护	119.91	2022-06-30	19.98	轻载	5197.56	0	镇江.扬中变/2号主	39.61	10千伏IV段母线	13	10580	5197.56
扬中	花城IV234线	10	600	D5000维护	86.51	2022-06-22	14.42	轻载	5776.05	0	镇江.扬中变/2号主	39.61	10千伏VI段母线	46	19890	5776.05
扬中	花苑I193线	10	550	D5000维护	78.44	2022-06-27	14.26	轻载	5309.62	0	镇江.西来变/1号主	21.02	10千伏I段母线	37	13700	5309.62
扬中	花苑II182线	10	550	D5000维护	10.55	2022-04-02	1.92	轻载	6485.47	0	镇江.西来变/2号主	26.57	10千伏IV段母线	6	3545	6485.47
扬中	华鹏166线	10	200	D5000维护	12.68	2022-04-29	6.34	轻载	2205.18	0	镇江.新坝变/2号主	17.55	10千伏II段母线	0		2205.18
扬中	华庭1S34线	10	600	D5000维护	127.6	2022-06-25	21.27	轻载	5064.37	0	镇江.沙港变/1号主	32.12	10千伏II段母线	21	16560	5064.37
扬中	化工I1C22线	10	553	D5000维护	96.68	2022-06-30	17.48	轻载	5030.07	0	镇江.长旺变/1号主	34.21	10千伏II段母线	17	4200	5030.07
扬中	化工II1C42线	10	553	D5000维护	102.54	2022-06-10	18.54	轻载	4928.58	0	镇江.长旺变/2号主	33.49	10千伏IV段母线	21	4795	4928.58
扬中	环北1Y23线	10	550	D5000维护	161.05	2022-05-23	29.28	轻载	3878.81	0	镇江.扬中变/1号主	41.46	10千伏II段母线	0		3878.81
扬中	环南I1S43线	10	600	D5000维护	115.7	2022-06-27	19.28	轻载	5270.48	0	镇江.沙港变/2号主	34.98	10千伏IV段母线	19	14045	5270.48
扬中	环南II1S31线	10	600	D5000维护	164.1	2022-06-27	27.35	轻载	4432.19	0	镇江.沙港变/1号主	32.12	10千伏II段母线	29	19550	4432.19
扬中	健康151线	10	550	D5000维护	179.38	2022-06-27	32.61	轻载	3561.34	0	镇江.城东变/1号主	29.37	10千伏I段母线	69	21090	3561.34
扬中	江南165线	10	501	D5000维护	51	2022-06-28	10.18	轻载	5190.8	0	镇江.城东变/1号主	29.37	10千伏I段母线	7	4860	5190.8
扬中	胶鞋165线	10	540	D5000维护	125.4	2022-06-28	23.22	轻载	4375.03	0	镇江.新坝变/1号主	13.97	10千伏I段母线	62	18220	4375.03
扬中	金陵I1S16线	10	600	D5000维护	26	2022-06-09	4.33	轻载	6824.08	0	镇江.沙港变/1号主	32.12	10千伏I段母线	0		6824.08
扬中	金陵II1S41线	10	600	D5000维护	49.8	2022-06-26	8.3	轻载	6411.86	0	镇江.沙港变/2号主	34.98	10千伏IV段母线	0		6411.86
扬中	金星226线	10	550	D5000维护	80.7	2022-06-27	14.67	轻载	5270.48	0	镇江.扬中变/2号主	39.61	10千伏VI段母线	36	9340	5270.48
扬中	锦程153线	10	550	D5000维护	207.82	2022-06-25	37.79	轻载	3068.76	0	镇江.城东变/2号主	34.63	10千伏II段母线	54	14220	3068.76
扬中	开闭所1号进	10	2000	D5000维护	353.99	2022-06-29	17.7	轻载	18116.9	0				0		18116.89
扬中	开闭所2号进	10	2000	D5000维护	689.23	2022-06-28	34.46	轻载	12310.5	0				0		12310.54
扬中	丽笙1Y45线	10	600	D5000维护	15.3	2022-06-16	2.55	轻载	7009.4	0	镇江.扬中变/2号主	39.61	10千伏IV段母线	0		7009.4
扬中	联北117线	10	550	D5000维护	0	2022-04-10	0	轻载	6668.2	0	镇江.35kV联合变/1	4.95	10千伏I段母线	0		4950
扬中	联北1L25线	10	550	D5000维护	82.92	2022-06-25	15.08	轻载	5232.03	0	镇江.110kV联合变	20.5	10千伏II段母线	39	9320	5232.03
扬中	联城113线	10	300	D5000维护	0	2022-04-10	0	轻载	3637.2	0	镇江.35kV联合变/1	4.95	10千伏I段母线	15	2730	3637.2
扬中	联春1L42线	10	550	D5000维护	226.32	2022-06-22	41.15	轻载	2748.34	0	镇江.110kV联合变	29.7	10千伏IV段母线	0		2748.34
扬中	联东115线	10	300	D5000维护	0	2022-04-10	0	轻载	3637.2	0	镇江.35kV联合变/1	4.95	10千伏I段母线	51	14090	3637.2
扬中	联工1L22线	10	550	D5000维护	293.04	2022-06-22	53.28	中载	1592.75	0	镇江.110kV联合变	20.5	10千伏II段母线	0		1592.75
扬中	联合1L11线	10	550	D5000维护	89.4	2022-06-03	16.25	轻载	5119.79	0	镇江.110kV联合变	20.5	10千伏I段母线	0		5119.79
扬中	联化1L21线	10	550	D5000维护	104.52	2022-05-31	19	轻载	4857.91	0	镇江.110kV联合变	20.5	10千伏II段母线	0		4857.91
扬中	联南1L14线	10	550	D5000维护	225.96	2022-06-26	41.08	轻载	2754.57	0	镇江.110kV联合变	20.5	10千伏I段母线	0		2754.57

扬中	联胜1L12线	10	550	D5000维护	47.64	2022-06-27	8.66	轻载	5843.08	0	镇江.110kV联合变	20.5	10千伏 I 段母线	11	2595	5843.08
扬中	联西114线	10	300	D5000维护	0	2022-04-10	0	轻载	3637.2	0	镇江.35kV联合变/2	3.92	10千伏 II 段母线	13	2435	3637.2
扬中	联云1L24线	10	600	D5000维护	130.32	2022-06-27	21.72	轻载	5017.26	0	镇江.110kV联合变	20.5	10千伏 II 段母线	34	23690	5017.26
扬中	联镇112线	10	550	D5000维护	0	2022-04-10	0	轻载	6668.2	0	镇江.35kV联合变/2	3.92	10千伏 II 段母线	52	10635	3920
扬中	码头1C43线	10	553	D5000维护	0	2022-04-10	0	轻载	6704.57	0	镇江.长旺变/2号主	33.49	10千伏 IV 段母线	0		6704.57
扬中	美凯龙1L32线	10	600	D5000维护	63.36	2022-05-07	10.56	轻载	6177	0	镇江.110kV联合变	29.7	10千伏 III 段母线	13	4010	6177
扬中	名都182线	10	600	D5000维护	43.09	2022-06-26	7.18	轻载	6528.08	0	镇江.城东变/2号主	34.63	10千伏 II 段母线	13	8370	6528.08
扬中	明珠236线	10	550	D5000维护	266.9	2022-06-27	48.53	轻载	2045.49	0	镇江.扬中变/2号主	39.61	10千伏 VI 段母线	60	25300	2045.49
扬中	南郊154线	10	550	D5000维护	183.25	2022-06-29	33.32	轻载	3494.31	0	镇江.城东变/1号主	29.37	10千伏 I 段母线	61	20315	3494.31
扬中	年丰164线	10	550	D5000维护	68.92	2022-06-25	12.53	轻载	5474.51	0	镇江.城东变/2号主	34.63	10千伏 II 段母线	31	6870	5474.51
扬中	农具197线	10	150	D5000维护	123.37	2022-05-22	82.25	重载	0	0	镇江.西来变/1号主	21.02	10千伏 I 段母线	0		0
扬中	农商1F03线	10	550	D5000维护	55.77	2022-06-27	10.14	轻载	5702.26	0	镇江.丰裕变/1号主	35.49	10千伏 I 段母线	0		5702.26
扬中	前进220线	10	550	D5000维护	146.64	2022-06-27	26.66	轻载	4128.4	0	镇江.扬中变/2号主	39.61	10千伏 III 段母线	30	11925	4128.4
扬中	人医1Y21线	10	300	D5000维护	163.78	2022-06-27	54.59	中载	800.53	0	镇江.扬中变/1号主	41.46	10千伏 II 段母线	0		800.53
扬中	三茅122线	10	550	D5000维护	260.4	2022-06-29	47.35	轻载	2158.07	0	镇江.扬中变/1号主	41.46	10千伏 V 段母线	76	31035	2158.07
扬中	沙北1S13线	10	550	D5000维护	258.5	2022-06-27	47	轻载	2190.98	0	镇江.沙港变/1号主	32.12	10千伏 I 段母线	111	49045	2190.98
扬中	沙城1S12线	10	550	D5000维护	151.1	2022-06-27	27.47	轻载	4051.15	0	镇江.沙港变/1号主	32.12	10千伏 I 段母线	25	7575	4051.15
扬中	沙东1S24线	10	600	D5000维护	187.4	2022-06-22	31.23	轻载	4028.63	0	镇江.沙港变/2号主	34.98	10千伏 III 段母线	84	23875	4028.63
扬中	沙联1S25线	10	574	D5000维护	0	2022-04-10	0	轻载	6959.18	0	镇江.沙港变/2号主	34.98	10千伏 III 段母线	0		6959.18
扬中	上水169线	10	600	D5000维护	58.04	2022-06-26	9.67	轻载	6269.15	0	镇江.城东变/1号主	29.37	10千伏 I 段母线	14	9030	6269.15
扬中	上雅1S42线	10	600	D5000维护	82.2	2022-06-01	13.7	轻载	5850.7	0	镇江.沙港变/2号主	34.98	10千伏 IV 段母线	43	20085	5850.7
扬中	世纪 I 1S11线	10	600	D5000维护	69.3	2022-06-27	11.55	轻载	6074.12	0	镇江.沙港变/1号主	32.12	10千伏 I 段母线	20	10480	6074.12
扬中	世纪 II 1S45线	10	600	D5000维护	2.1	2022-06-25	0.35	轻载	7238.03	0	镇江.沙港变/2号主	34.98	10千伏 IV 段母线	2	1600	7238.03
扬中	水厂 I 1S55线	10	250	D5000维护	66.83	2022-04-10	26.73	轻载	1873.5	0	镇江.城东变/1号主	29.37	10千伏 I 段母线	0		1873.5
扬中	水厂 II 1F14线	10	550	D5000维护	0.74	2022-04-13	0.13	轻载	6655.38	0	镇江.丰裕变/2号主	31.21	10千伏 II 段母线	0		6655.38
扬中	水泥 I 1C12线	10	400	D5000维护	296.19	2022-05-22	74.05	重载	0	0	镇江.长旺变/1号主	34.21	10千伏 I 段母线	0		0
扬中	水泥 II 1C32线	10	300	D5000维护	246.09	2022-05-18	82.03	重载	0	0	镇江.长旺变/2号主	33.49	10千伏 III 段母线	0		0
扬中	通威168线	10	400	D5000维护	317.52	2022-04-01	79.38	重载	0	0	镇江.新坝变/2号主	17.55	10千伏 II 段母线	1		0
扬中	旺北1C13线	10	553	D5000维护	94.92	2022-06-30	17.16	轻载	5060.56	0	镇江.长旺变/1号主	34.21	10千伏 I 段母线	30	5880	5060.56
扬中	旺长1C23线	10	553	D5000维护	163.48	2022-06-30	29.56	轻载	3873.1	0	镇江.长旺变/1号主	34.21	10千伏 II 段母线	51	12750	3873.1
扬中	旺东1C33线	10	553	D5000维护	107.23	2022-06-26	19.39	轻载	4847.35	0	镇江.长旺变/2号主	33.49	10千伏 III 段母线	50	10710	4847.35
扬中	旺港1C41线	10	553	D5000维护	217.97	2022-06-28	39.42	轻载	2929.33	0	镇江.长旺变/2号主	33.49	10千伏 IV 段母线	43	9920	2929.33
扬中	旺江1C11线	10	553	D5000维护	89.65	2022-04-29	16.21	轻载	5151.83	0	镇江.长旺变/1号主	34.21	10千伏 I 段母线	14	4870	5151.83
扬中	旺隆1C34线	10	550	D5000维护	214.45	2022-06-30	38.99	轻载	2953.93	0	镇江.长旺变/2号主	33.49	10千伏 III 段母线	86	23260	2953.93
扬中	旺南1C21线	10	553	D5000维护	117.77	2022-06-27	21.3	轻载	4664.8	0	镇江.长旺变/1号主	34.21	10千伏 II 段母线	64	14695	4664.8
扬中	旺沙1C14线	10	553	D5000维护	33.4	2022-06-23	6.04	轻载	6126.08	0	镇江.长旺变/1号主	34.21	10千伏 I 段母线	23	5925	6126.08
扬中	旺园1C35线	10	550	D5000维护	87.89	2022-06-28	15.98	轻载	5145.95	0	镇江.长旺变/2号主	33.49	10千伏 III 段母线	9	3125	5145.95
扬中	旺镇1C31线	10	553	D5000维护	205.66	2022-06-29	37.19	轻载	3142.54	0	镇江.长旺变/2号主	33.49	10千伏 III 段母线	55	12840	3142.54
扬中	吾悦 I 1S27线	10	600	D5000维护	169.9	2022-06-30	28.32	轻载	4331.73	0	镇江.沙港变/2号主	34.98	10千伏 III 段母线	0		4331.73
扬中	物流 I 1C15线	10	553	D5000维护	135.35	2022-06-18	24.48	轻载	4360.31	0	镇江.长旺变/1号主	34.21	10千伏 I 段母线	3	2080	4360.31

扬中	物流Ⅱ1C45线	10	553	D5000维护	383.2	2022-06-09	69.29	中载	67.55	0	镇江.长旺变/2号主	33.49	10千伏Ⅳ段母线	3	7030	67.55
扬中	西北183线	10	550	D5000维护	160.04	2022-06-27	29.1	轻载	3896.31	0	镇江.西来变/2号主	26.57	10千伏Ⅳ段母线	28	7600	3896.31
扬中	西东Ⅰ185线	10	550	D5000维护	232.85	2022-05-26	42.34	轻载	2635.24	0	镇江.西来变/1号主	21.02	10千伏Ⅰ段母线	25	6850	2635.24
扬中	西东Ⅱ187线	10	550	D5000维护	137.18	2022-05-07	24.94	轻载	4292.24	0	镇江.西来变/1号主	21.02	10千伏Ⅰ段母线	39	12285	4292.24
扬中	西郊161线	10	550	D5000维护	171.29	2022-06-27	31.14	轻载	3701.46	0	镇江.城东变/1号主	29.37	10千伏Ⅰ段母线	34	13530	3701.46
扬中	西来189线	10	550	D5000维护	199.43	2022-06-27	36.26	轻载	3214.07	0	镇江.西来变/1号主	21.02	10千伏Ⅰ段母线	69	24140	3214.07
扬中	西南191线	10	550	D5000维护	81.19	2022-06-27	14.76	轻载	5261.99	0	镇江.西来变/2号主	26.57	10千伏Ⅳ段母线	57	17310	5261.99
扬中	西旺195线	10	550	D5000维护	90.75	2022-06-13	16.5	轻载	5096.41	0	镇江.西来变/1号主	21.02	10千伏Ⅰ段母线	13	2960	5096.41
扬中	西兴181线	10	550	D5000维护	66.13	2022-06-17	12.02	轻载	5522.83	0	镇江.西来变/1号主	21.02	10千伏Ⅰ段母线	13	2325	5522.83
扬中	西阳184线	10	550	D5000维护	98.19	2022-06-28	17.85	轻载	4967.55	0	镇江.西来变/2号主	26.57	10千伏Ⅳ段母线	60	13410	4967.55
扬中	县中1S22线	10	600	D5000维护	27.4	2022-06-22	4.57	轻载	6799.83	0	镇江.沙港变/2号主	34.98	10千伏Ⅲ段母线	1	1000	6799.83
扬中	香江Ⅰ1S23线	10	600	D5000维护	5.3	2022-06-21	0.88	轻载	7182.6	0	镇江.沙港变/2号主	34.98	10千伏Ⅲ段母线	0		7182.6
扬中	香畔Ⅰ167线	10	540	D5000维护	10.9	2022-06-26	2.02	轻载	6358.17	0	镇江.城东变/1号主	29.37	10千伏Ⅰ段母线	0		6358.17
扬中	香畔Ⅱ1Y26线	10	600	D5000维护	16.88	2022-06-27	2.81	轻载	6982.04	0	镇江.扬中变/1号主	41.46	10千伏Ⅱ段母线	0		6982.04
扬中	新北162线	10	550	D5000维护	164.04	2022-06-29	29.83	轻载	3827.03	0	镇江.新坝变/2号主	17.55	10千伏Ⅱ段母线	0		3827.03
扬中	新城123线	10	600	D5000维护	192.18	2022-06-27	32.03	轻载	3945.84	0	镇江.扬中变/1号主	41.46	10千伏Ⅰ段母线	90	41355	3945.84
扬中	新储170线	10	600	D5000维护	6.34	2022-04-28	1.06	轻载	7164.59	0	镇江.新坝变/2号主	17.55	10千伏Ⅱ段母线	0		7164.59
扬中	新江161线	10	550	D5000维护	194.64	2022-06-27	35.39	轻载	3297.04	0	镇江.新坝变/1号主	13.97	10千伏Ⅰ段母线	55	12380	3297.04
扬中	新南163线	10	550	D5000维护	272.04	2022-04-01	49.46	轻载	1956.47	0	镇江.新坝变/1号主	13.97	10千伏Ⅰ段母线	106	30255	1956.47
扬中	新宁164线	10	200	D5000维护	80.68	2022-04-29	40.34	轻载	1027.42	0	镇江.新坝变/2号主	17.55	10千伏Ⅱ段母线	0		1027.42
扬中	新区230线	10	500	D5000维护	211.69	2022-06-27	42.34	轻载	2395.53	0	镇江.扬中变/2号主	39.61	10千伏Ⅵ段母线	109	37605	2395.53
扬中	新生1L31线	10	550	D5000维护	94.6	2022-06-22	17.2	轻载	5029.73	0	镇江.110kV联合变	29.7	10千伏Ⅲ段母线	31	12890	5029.73
扬中	新西169线	10	540	D5000维护	246.24	2022-04-01	45.6	轻载	2282.08	0	镇江.新坝变/1号主	13.97	10千伏Ⅰ段母线	225	52060	2282.08
扬中	新扬223线	10	400	D5000维护	96.82	2022-06-27	24.2	轻载	3172.68	0	镇江.扬中变/1号主	41.46	10千伏Ⅰ段母线	24	10655	3172.68
扬中	行政228线	10	400	D5000维护	123.78	2022-06-30	30.94	轻载	2705.73	0	镇江.扬中变/2号主	39.61	10千伏Ⅵ段母线	4	500	2705.73
扬中	扬北235线	10	550	D5000维护	0	2022-04-10	0	轻载	6668.2	0	镇江.扬中变/1号主	41.46	10千伏Ⅴ段母线	73	22725	6668.2
扬中	扬润1Y42线	10	540	D5000维护	139.08	2022-06-04	25.76	轻载	4138.09	0	镇江.扬中变/2号主	39.61	10千伏Ⅳ段母线	2	6200	4138.09
扬中	扬西231线	10	550	D5000维护	137.49	2022-06-26	25	轻载	4286.87	0				0		4286.87
扬中	扬子129线	10	400	D5000维护	142.53	2022-06-27	35.63	轻载	2380.98	0	镇江.扬中变/1号主	41.46	10千伏Ⅰ段母线	30	12025	2380.98
扬中	迎江Ⅰ1S14线	10	550	D5000维护	199.7	2022-06-16	36.31	轻载	3209.4	0	镇江.沙港变/1号主	32.12	10千伏Ⅰ段母线	37	11295	3209.4
扬中	永八Ⅰ1Y11线	10	553	D5000维护	247.62	2022-04-01	44.78	轻载	2415.79	0	江苏.永胜变/#1主	173.91	10千伏Ⅰ段母线	90	24670	2415.79
扬中	永八Ⅱ1Y31线	10	550	D5000维护	247.27	2022-04-25	44.96	轻载	2385.48	0	江苏.永胜变/#2主	158.47	10千伏Ⅲ段母线	67	16970	2385.48
扬中	永北1Y23线	10	550	D5000维护	231.79	2022-04-25	42.14	轻载	2653.6	0	江苏.永胜变/#1主	173.91	10千伏Ⅱ段母线	66	15510	2653.6
扬中	永福1Y41线	10	550	D5000维护	145.27	2022-06-27	26.41	轻载	4152.12	0	江苏.永胜变/#2主	158.47	10千伏Ⅳ段母线	41	12170	4152.12
扬中	永合1Y34线	10	550	D5000维护	113.26	2022-06-22	20.59	轻载	4706.54	0	江苏.永胜变/#2主	158.47	10千伏Ⅲ段母线	63	15320	4706.54
扬中	永利1Y42线	10	550	D5000维护	197.67	2022-04-01	35.94	轻载	3244.56	0	江苏.永胜变/#2主	158.47	10千伏Ⅳ段母线	22	10130	3244.56
扬中	永南1Y22线	10	550	D5000维护	208.23	2022-04-15	37.86	轻载	3061.66	0	江苏.永胜变/#1主	173.91	10千伏Ⅱ段母线	43	11790	3061.66
扬中	永胜1Y21线	10	550	D5000维护	118.18	2022-06-05	21.49	轻载	4621.32	0	江苏.永胜变/#1主	173.91	10千伏Ⅱ段母线	47	11910	4621.32
扬中	永西1Y12线	10	553	D5000维护	382.33	2022-06-27	69.14	中载	82.62	0	江苏.永胜变/#1主	173.91	10千伏Ⅰ段母线	59	13560	82.62
扬中	永意1Y33线	10	550	D5000维护	371.08	2022-04-25	67.47	中载	241.09	0	江苏.永胜变/#2主	158.47	10千伏Ⅲ段母线	34	7255	241.09

扬中	永油1Y14线	10	553	D5000维护	217.49	2022-06-23	39.33	轻载	2937.65	0	江苏.永胜变/#1主	173.91	10千伏I段母线	37	8695	2937.65
扬中	永园I 1Y13线	10	600	D5000维护	1.41	2022-04-23	0.24	轻载	7249.98	0	江苏.永胜变/#1主	173.91	10千伏I段母线	3	850	7249.98
扬中	永园II 1Y43线	10	600	D5000维护	255.01	2022-05-26	42.5	轻载	2857.63	0	江苏.永胜变/#2主	158.47	10千伏IV段母线	12	14240	2857.63
扬中	永镇1Y32线	10	550	D5000维护	99.19	2022-06-27	18.03	轻载	4950.23	0	江苏.永胜变/#2主	158.47	10千伏III段母线	32	9595	4950.23
扬中	永政1Y24线	10	550	D5000维护	257.82	2022-06-27	46.88	轻载	2202.76	0	江苏.永胜变/#1主	173.91	10千伏II段母线	36	12700	2202.76
扬中	油北136线	10	550	D5000维护	0	2022-04-10	0	轻载	6668.2	0	镇江.油坊变/2号主		10千伏II段母线	72	16325	6668.2
扬中	油平131线	10	500	D5000维护	0	2022-04-10	0	轻载	6062	0	镇江.油坊变/1号主		10千伏I段母线	55	11295	6062
扬中	油西134线	10	553	D5000维护	0	2022-04-10	0	轻载	6704.57	0	镇江.油坊变/2号主		10千伏II段母线	0		6704.57
扬中	油园135线	10	550	D5000维护	0	2022-04-10	0	轻载	6668.2	0	镇江.油坊变/1号主		10千伏I段母线	0		6668.2
扬中	油镇132线	10	500	D5000维护	0	2022-04-10	0	轻载	6062	0	镇江.油坊变/2号主		10千伏II段母线	0		6062
扬中	雨润152线	10	550	D5000维护	299.53	2022-06-29	54.46	中载	1480.34	0	镇江.城东变/2号主	34.63	10千伏II段母线	6	8660	1480.34
扬中	裕东1F07线	10	550	D5000维护	258.64	2022-06-30	47.03	轻载	2188.56	0	镇江.丰裕变/1号主	35.49	10千伏I段母线	0		2188.56
扬中	裕工I 1F20线	10	550	D5000维护	281.8	2022-04-01	51.24	中载	1787.42	0	镇江.丰裕变/2号主	31.21	10千伏IV段母线	0		1787.42
扬中	裕华1F08线	10	550	D5000维护	121.69	2022-06-27	22.13	轻载	4560.53	0	镇江.丰裕变/1号主	35.49	10千伏I段母线	0		4560.53
扬中	裕联1F19线	10	550	D5000维护	154.99	2022-04-28	28.18	轻载	3983.77	0	镇江.丰裕变/2号主	31.21	10千伏IV段母线	0		3983.77
扬中	裕南1F16线	10	550	D5000维护	20.39	2022-06-27	3.71	轻载	6315.05	0	镇江.丰裕变/2号主	31.21	10千伏II段母线	0		6315.05
扬中	裕西1F13线	10	550	D5000维护	216.63	2022-06-26	39.39	轻载	2916.17	0	镇江.丰裕变/2号主	31.21	10千伏II段母线	0		2916.17
扬中	裕扬1F15线	10	550	D5000维护	78.33	2022-06-30	14.24	轻载	5311.52	0	镇江.丰裕变/2号主	31.21	10千伏II段母线	0		5311.52
扬中	园博I 1C15线	10	550	D5000维护	40.58	2022-06-11	7.38	轻载	5965.35	0	镇江.仓储变/1号主	32.83	10千伏I段母线	0		5965.35
扬中	园丁127线	10	600	D5000维护	216.09	2022-06-28	36.02	轻载	3531.72	0	镇江.扬中变/1号主	41.46	10千伏I段母线	20	8885	3531.72
扬中	园区1F02线	10	550	D5000维护	248.49	2022-06-14	45.18	轻载	2364.35	0	镇江.丰裕变/1号主	35.49	10千伏I段母线	0		2364.35
扬中	悦峰I 1C51线	10	1000	D5000维护	505.06	2022-06-28	50.51	中载	3376.36	0	镇江.仓储变/2号主	32.67	10千伏V段母线	0		3376.36
扬中	悦峰II 1C52线	10	600	D5000维护	478.6	2022-04-28	79.77	重载	0	0	镇江.仓储变/2号主	32.67	10千伏V段母线	0		0
扬中	增配I 1L41线	10	550	D5000维护	158.76	2022-06-24	28.87	轻载	3918.48	0	镇江.110kV联合变	29.7	10千伏IV段母线	13	2165	3918.48
扬中	增配II 1L23线	10	550	D5000维护	119.28	2022-06-24	21.69	轻载	4602.27	0	镇江.110kV联合变	20.5	10千伏II段母线	32	8700	4602.27
扬中	中大I 1S33线	10	600	D5000维护	178.9	2022-06-27	29.82	轻载	4175.85	0	镇江.沙港变/1号主	32.12	10千伏II段母线	71	51485	4175.85
扬中	中大II 1S21线	10	600	D5000维护	88.5	2022-06-29	14.75	轻载	5741.58	0	镇江.沙港变/2号主	34.98	10千伏III段母线	25	16400	5741.58
扬中	中扬1S44线	10	600	D5000维护	58	2022-06-27	9.67	轻载	6269.84	0	镇江.沙港变/2号主	34.98	10千伏IV段母线	15	8220	6269.84
扬中	中垠172线	10	600	D5000维护	0.88	2022-06-17	0.15	轻载	7259.16	0	镇江.城东变/2号主	34.63	10千伏II段母线	0		7259.16