

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量(kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
10kV阿戴线114	10	52.19	中载	1557.93	无锡.紫杉变/1号主变	33.17	0		1557.93
10kV阿特线111	10	48.75	轻载	1913.69	无锡.下甸桥变/1号主变	40	1	7500	1913.69
10kV埃姆线114	10	87.97	重载	0	无锡.麻歧变/1号主变	0	24	14090	0
10kV埃梯线144	10	49.99	轻载	1801.97	无锡.梅村变/3号主变a	8.49	0		1801.97
10kV爱家线146	10	44.69	轻载	2213.67	无锡.尤岸变/2号主变	0.16	19	14690	160
10kV爱科线134	10	0	轻载	6304.48	无锡.柘树变/2号主变	64	0		6304.48
10kV爱普线145	10	28.2	轻载	3765.02	无锡.旭明变/3号主变	32	2	7980	3765.02
10kV爱齐线122	10	72.05	重载	0	无锡.廊下变/2号主变	50.4	34	12545	0
10kV安更线111	10	40.18	轻载	2582.76	无锡.查桥变/1号主变	17.9	25	10785	2582.76
10kV安国线114	10	40.68	轻载	2564.57	无锡.安镇变/1号主变	40	34	13430	2564.57
10kV安海线117	10	29.57	轻载	3641.18	无锡.安镇变/1号主变	40	16	14030	3641.18
10kV安宏线11A	10	8.57	轻载	5533.05	无锡.安镇变/1号主变	40	5	4000	5533.05
10kV安居线116	10	52.46	中载	1579.41	无锡.尤岸变/1号主变	0.94	10	11250	940
10kV安科线116	10	52.31	中载	842.79	无锡.秦村变/1号主变	32	14	10460	842.79
10kV安迈线135	10	75.16	重载	0	无锡.秦村变/2号主变	32	1	2850	0
10kV安民线117	10	31.03	轻载	3509.72	无锡.春阳变/1号主变	64	5	7050	3509.72
10kV安耐线111	10	0	轻载	6122.27	无锡.圆石变/1号主变	32	0		6122.27
10kV安南线126	10	16.63	轻载	4806.65	无锡.雪浪变/1号主变	39.55	0		4806.65
10kV安水线147	10	26.78	轻载	3892.67	无锡.杨亭变/3号主变	32	0		3892.67
10kV安堂线131	10	48.28	轻载	1899.48	无锡.软件变/2号主变	56.55	40	26455	1899.48
10kV安铁线118	10	11.57	轻载	3795.16	无锡.安镇变/1号主变	40	0		3795.16
10kV安阳线121	10	51.43	中载	1614.92	无锡.陆区变/2号主变	32	31	14630	1614.92
10kV安怡线126	10	8.45	轻载	5543.09	无锡.唐界变/2号主变	42.66	0		5543.09
10kV安悦线125	10	13.89	轻载	5053.63	无锡.安镇变/2号主变	32	0		5053.63
10kV安镇线127	10	0.04	轻载	6119.33	无锡.安镇变/2号主变	32	1	630	6119.33
10kV桉叶125	10	32.61	轻载	3367.35	无锡.旺庄变/2号主变	23.3	0		3367.35
10kV庵西线123	10	68.43	中载	141.33	无锡.胡埭变/2号主变	6.34	2	7100	141.33
10kV岸安线121	10	35.78	轻载	3082.44	无锡.唐界变/2号主变	42.66	20	17060	3082.44
10kV岸里线121	10	34.89	轻载	3040.7	无锡.溪南变/2号主变	64	1	2600	3040.7
10kV岸桥弄线114	10	46.69	轻载	1695.97	无锡.三凤变/1号主变	39.24	0		1695.97
10kV奥波线111	10	53.88	中载	1409.85	无锡.苏巷变/1号主变	17.52	30	20525	1409.85
10kV奥克线124	10	38.32	轻载	2820.22	无锡.麻歧变/2号主变	32	11	8350	2820.22
10kV奥莱线136	10	32.59	轻载	3369.43	无锡.秦村变/2号主变	32	2	8750	3369.43
10kV奥林线127	10	40.44	轻载	2687.72	无锡.蠡园变/2号主变	32	10	12250	2687.72

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量 (kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
10kV奥野线114	10	73.87	重载	0	无锡.圆石变/1号主变	32	23	10320	0
10kV澳美线123	10	37.78	轻载	2818.14	无锡.廊下变/2号主变	50.4	10	4815	2818.14
10kV澳洋线151	10	25.96	轻载	3966.11	无锡.先锋变/1号主变	4.99	7	5600	3966.11
10kV八佰伴线111	10	44.58	轻载	2289.01	无锡.学前变/1号主变	29.35	0		2289.01
10kV八士线144	10	47.99	轻载	1917.15	无锡.八士变/3号主变	40	26	13890	1917.15
10kV八一线147	10	49.06	轻载	2176.26	无锡.清梅变/2号主变	32	16	8695	2176.26
10kV八张联线199	10	77.91	重载	0	无锡.八士变/2号主变	38.45	37	19910	0
10kV坝上线143	10	60.43	中载	837.42	无锡.南园变/3号主变	32	6	6850	837.42
10kV白丹线126	10	12.74	轻载	5008.6	无锡.查桥变/2号主变	3.37	25	14060	3370
10kV白荡线125	10	86.1	重载	0	无锡.陈家桥变/1号主变	1.81	66	33965	0
10kV白鹭线121	10	26.39	轻载	3927.83	无锡.惠商变/2号主变	13.88	2	10600	3927.83
10kV白鹿线123	10	33.09	轻载	3228.1	无锡.军北变/2号主变	16	37	13100	3228.1
10kV白水线147	10	17.99	轻载	4684.02	无锡.工运变/3号主变	64	11	10130	4684.02
10kV白吐线144	10	69.82	中载	15.76	无锡.红力变/3号主变	40	23	10145	15.76
10kV白圩线117	10	71.23	重载	0	无锡.凤翔变/1号主变	32	26	12775	0
10kV白杨线112	10	99.98	重载	0	无锡.双庙变/1号主变	0	40	15950	0
10kV白云线114	10	15.59	轻载	4900	无锡.柘树变/1号主变	32	0		4900
10kV百达线117	10	44.68	轻载	2215.05	无锡.河埭变/1号主变	32	23	11350	2215.05
10kV百和线114	10	61.33	中载	781.31	无锡.杨亭变/1号主变	32	27	14175	781.31
10kV百花线119	10	55.42	中载	1313.55	无锡.蠡园变/1号主变	32	22	15615	1313.55
10kV百汇线118	10	33.91	轻载	3250.1	江苏.通德桥变/#1主变	57.72	3	10080	3250.1
10kV百货线149	10	20.3	轻载	4476.18	无锡.金城变/2号主变	32	10	8000	4476.18
10kV百乐线115	10	6.07	轻载	5569.59	无锡.山北变/1号主变	32	2	9465	5569.59
10kV百胜线119	10	53.73	中载	1422.84	无锡.杨亭变/1号主变	32	14	6970	1422.84
10kV百岁线116	10	52.28	中载	1288.78	无锡.学前变/1号主变	29.35	34	12715	1288.78
10kV百贤线132	10	32.14	轻载	3409.44	无锡.杨家变/2号主变	32	1	5700	3409.44
10kV柏北线162	10	42.86	轻载	2444.72	江苏.毛岸变/#3主变	18.38	25	11070	2444.72
10kV柏琴线117	10	12.67	轻载	5163.78	无锡.正阳变/1号主变	32	6	5200	5163.78
10kV柏树线117	10	12.69	轻载	5012.58	无锡.蠡园变/1号主变	32	10	4460	5012.58
10kV柏庄线119	10	41.8	轻载	2539.46	无锡.金匮变/1号主变	40	13	12200	2539.46
10kV板桥线141	10	59.42	中载	925.58	无锡.软件变/2号主变	56.55	46	25915	925.58
10kV半塘线121	10	67.47	中载	221.52	无锡.黄泥头变/2号主变	7.44	31	21150	221.52
10kV滨口线114	10	48.76	轻载	1857.57	无锡.洛社变/1号主变	40	22	17180	1857.57
10kV包装线124	10	28.58	轻载	3622.65	无锡.横塘变/1号主变	13.3	0		3622.65

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量(kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
10kV宝长线125	10	46.89	轻载	2081.34	无锡.红力变/2号主变	32	3	6800	2081.34
10kV宝城线112	10	43.73	轻载	2365.74	无锡.金匮变/1号主变	40	15	10920	2365.74
10kV宝带线112	10	46.23	轻载	2141.1	江苏.张公桥变/1号主变	40.27	0		2141.1
10kV宝德Ⅰ线11A	10	81.71	重载	0	无锡.红力变/1号主变	32	13	23810	0
10kV宝德Ⅱ线135	10	26.54	轻载	3763.46	无锡.红力变/2号主变	32	5	8350	3763.46
10kV宝丰线122	10	72.03	重载	0	无锡.农丰变/1号主变	13.6	40	15970	0
10kV宝界线135	10	23.93	轻载	4029.5	无锡.软件变/2号主变	56.55	13	11580	4029.5
10kV宝骏线146	10	65.25	中载	415.85	无锡.横塘变/2号主变	0	0		0
10kV宝来线147	10	56.3	中载	1198.37	无锡.八士变/3号主变	40	20	11085	1198.37
10kV宝龙线125	10	56.89	中载	1146.93	无锡.新村变/2号主变	22.76	20	13060	1146.93
10kV宝露线146	10	44.91	轻载	2259.91	江苏.西泾变/#2主变	0	1	2850	0
10kV宝顺线131	10	54.88	中载	1322.73	无锡.横塘变/2号主变	0	0		0
10kV宝通线111	10	56.73	中载	1195.08	江苏.张公桥变/1号主变	40.27	0		1195.08
10kV宝轧线124	10	99.73	重载	0	无锡.邓巷变/2号主变	11.45	0		0
10kV保健线125	10	61.1	中载	778.01	无锡.出新变/2号主变	41.16	53	18090	778.01
10kV保利线144	10	8.85	轻载	5507.24	无锡.工运变/3号主变	64	4	4645	5507.24
10kV保田线126	10	55.12	中载	1301.08	无锡.栢树变/2号主变	64	8	16325	1301.08
10kV报业线127	10	19.11	轻载	4407.07	无锡.学前变/2号主变	36.94	2	2690	4407.07
10kV鲍湾线118	10	26.98	轻载	3874.66	无锡.旭明变/1号主变	32	3	7230	3874.66
10kV鲍巷线125	10	68.51	中载	130.07	无锡.芦庄变/2号主变	32	21	14690	130.07
10kV北禅线125	10	10.07	轻载	5397.26	无锡.学前变/2号主变	36.94	5	2195	5397.26
10kV北辰线131	10	11.29	轻载	5287.45	无锡.钱桥变/2号主变	32	0		5287.45
10kV北创线113	10	26.52	轻载	3915.88	无锡.惠商变/1号主变	12.77	2	12800	3915.88
10kV北大街线122	10	42.97	轻载	1732.17	无锡.三凤变/1号主变	39.24	8	11645	1732.17
10kV北大线143	10	17.46	轻载	4731.65	无锡.大学变/2号主变	32	0		4731.65
10kV北方线112	10	66.64	中载	293.92	无锡.张泾变/1号主变	8.07	57	20435	293.92
10kV北固线122	10	62.93	中载	618.32	无锡.西巷变/2号主变	19.17	70	22355	618.32
10kV北湖线115	10	51.04	中载	1658.74	无锡.出新变/1号主变	12.54	9	6860	1658.74
10kV北客线117	10	11.76	轻载	5245.02	无锡.工运变/1号主变	32	2	8200	5245.02
10kV北平线144	10	49.97	轻载	1804.05	无锡.金桥变/2号主变	32	17	11740	1804.05
10kV北青线13A	10	27.19	轻载	3744.76	无锡.南园变/3号主变	32	31	11490	3744.76
10kV北区线126	10	63.09	中载	604.81	无锡.河东变/2号主变	50.4	22	14100	604.81
10kV北晟线119	10	65.06	中载	432.31	无锡.山北变/1号主变	32	10	11300	432.31
10kV北塘线129	10	35.33	轻载	3122.45	无锡.惠商变/2号主变	13.88	14	13710	3122.45

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量(kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
10kV北文线12C	10	28.1	轻载	3774.03	无锡.惠商变/2号主变	13.88	1	2000	3774.03
10kV北西联线199	10	0	轻载	6098.37	无锡.山北变/1号主变	32	0		6098.37
10kV北行线118	10	31.54	轻载	3364.24	无锡.惠商变/1号主变	12.77	9	9910	3364.24
10kV北洋湖线115	10	52.03	中载	1571.79	无锡.洛社变/1号主变	40	44	15500	1571.79
10kV北渝线129	10	8.92	轻载	5501.18	无锡.山北变/2号主变	40	0		5501.18
10kV北中线115	10	26.64	轻载	3904.79	江苏.毛岸变/#1主变	4	12	10800	3904.79
10kV北庄线123	10	38.12	轻载	2788.52	无锡.中桥变/2号主变	0.02	21	12065	20
10kV贝精线121	10	22.57	轻载	4271.46	无锡.刘塘变/2号主变	15.5	0		4271.46
10kV贝斯线131	10	91.88	重载	0	无锡.九龙变/2号主变	16.26	19	13165	0
10kV贝特线115	10	62.9	中载	639.45	无锡.刘塘变/1号主变	10.74	0		639.45
10kV贝张线133	10	37.94	轻载	2803.76	无锡.五村变/2号主变	33.02	36	15820	2803.76
10kV碧波线113	10	38.2	轻载	2809.3	无锡.太湖变/1号主变	0	17	16930	0
10kV碧桂线134	10	28.72	轻载	3717.56	无锡.先锋变/2号主变	6.15	16	12800	3717.56
10kV碧玺线113	10	26.79	轻载	3891.28	无锡.招商变/1号主变	32	17	13260	3891.28
10kV标准145线	10	56.53	中载	1213.44	无锡.移动中桥变/1号主变	40	0		1213.44
10kV标准线145	10	29.92	轻载	3609.66	无锡.中桥变/3号主变	25	9	11000	3609.66
10kV别墅线113	10	27.89	轻载	3792.73	无锡.凤翔变/1号主变	32	15	11380	3792.73
10kV滨湖118线	10	41.01	轻载	2611.16	无锡.军嶂变/1号主变	22.26	0		2611.16
10kV滨息线111	10	10.3	轻载	5377.17	无锡.唐界变/1号主变	64	3	8400	5377.17
10kV滨悦线144	10	13.55	轻载	5083.94	无锡.陈家桥变/2号主变	31.25	2	7800	5083.94
10kV槟榔线135	10	69.79	中载	18.71	无锡.九龙变/2号主变	16.26	27	15455	18.71
10kV波导线145	10	21.18	轻载	4396.86	江苏.西泾变/#2主变	0	12	10400	0
10kV伯渎线115	10	61.94	中载	704.58	无锡.洪峰变/1号主变	24.79	61	27110	704.58
10kV博城线122	10	18.68	轻载	4622.19	无锡.新明变/2号主变	50.4	3	2230	4622.19
10kV博达线131	10	62.49	中载	656.77	无锡.圆石变/2号主变	9.47	21	15790	656.77
10kV博南线116	10	57.2	中载	1153.17	无锡.春阳变/1号主变	64	2	12000	1153.17
10kV博物线146	10	33.15	轻载	3318.86	无锡.金城变/2号主变	32	7	9420	3318.86
10kV博约线161	10	69.59	中载	36.2	无锡.玉东变/2号主变a	50.4	20	11270	36.2
10kV渤公线141	10	11.62	轻载	5258.18	江苏.蠡湖变/2号主变	64.25	1	1600	5258.18
10kV布勒线144	10	57.25	中载	1148.49	无锡.清梅变/2号主变	32	1	5050	1148.49
10kV布汽线146	10	44.29	轻载	2315.34	无锡.杨家变/3号主变	13.02	1	6050	2315.34
10kV采石线135	10	66.8	中载	280.06	无锡.溪南变/2号主变	64	5	3200	280.06
10kV彩虹线126	10	31.19	轻载	3495.7	无锡.村前变/1号主变	0.48	14	11200	480
10kV彩印线132	10	19.44	轻载	4422.66	无锡.横塘变/2号主变	0	0		0

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量(kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
10kV蔡村线143	10	27.99	轻载	3783.21	无锡. 河东变/2号主变	50.4	14	11200	3783.21
10kV蔡更 I 线118	10	14.78	轻载	4972.92	无锡. 华友变/1号主变	32	3	1575	4972.92
10kV蔡更 II 线122	10	0	轻载	6304.48	无锡. 华友变/2号主变	40	1	630	6304.48
10kV蔡皇线118	10	59.88	中载	885.23	无锡. 龙渚变/1号主变	15.93	31	13495	885.23
10kV蔡家线123	10	71.21	重载	0	无锡. 厚桥变/2号主变	16	56	18510	0
10kV蔡湾线111	10	49.24	轻载	1815.66	无锡. 厚桥变/1号主变	16	56	20475	1815.66
10kV蔡庄线132	10	49.37	轻载	1804.4	无锡. 南园变/3号主变	32	23	8820	1804.4
10kV仓渡线116	10	35.27	轻载	3037.75	江苏. 西泾变/#1主变	0	24	110010	0
10kV曹村线112	10	89	重载	0	无锡. 出新变/1号主变	12.54	11	7910	0
10kV曹管线135	10	19.36	轻载	4411.92	无锡. 芦庄变/2号主变	32	1	1000	4411.92
10kV曹家线115	10	67.09	中载	252.01	无锡. 大坝变/1号主变	32	11	7705	252.01
10kV曹婆线125	10	72.25	重载	0	无锡. 大庄里变/2号主变	40	49	21290	0
10kV曹巷线122	10	39.25	轻载	2678.88	无锡. 周新变/2号主变	40	36	19315	2678.88
10kV曹庄线125	10	39.68	轻载	2730.32	无锡. 张泾变/2号主变	10.95	21	11005	2730.32
10kV查镇线124	10	56.54	中载	1172.56	无锡. 查桥变/2号主变	3.37	44	17470	1172.56
10kV茶场线126	10	34.94	轻载	3157.78	无锡. 龙山变/3号主变	40.35	27	9100	3157.78
10kV柴机线142	10	39.04	轻载	2788.52	无锡. 三凤变/2号主变	25.5	13	16630	2788.52
10kV柴巷线148	10	38.91	轻载	2718.89	无锡. 尤岸变/2号主变	0.16	15	10880	160
10kV产泉117线	10	65.68	中载	377.92	无锡. 军嶂变/1号主变	22.26	0		377.92
10kV产山线115	10	31.8	轻载	3341.2	无锡. 鸿桥变/1号主变	32	19	11670	3341.2
10kV昌北线112	10	40.34	轻载	2671.09	无锡. 刘塘变/1号主变	10.74	0		2671.09
10kV昌滨线128	10	10.45	轻载	5363.14	无锡. 黄泥头变/2号主变	7.44	0		5363.14
10kV长安线125	10	68.36	中载	143.76	无锡. 长安变/1号主变	3.21	0		143.76
10kV长大厦线117	10	43.57	轻载	2311.35	无锡. 商贸变/1号主变	16	8	6760	2311.35
10kV长东线122	10	65.92	中载	356.97	无锡. 长安变/1号主变	3.21	0		356.97
10kV长哥线149	10	57.68	中载	1077.65	无锡. 麻歧变/2号主变	32	15	19090	1077.65
10kV长恒线114	10	48.54	轻载	1933.09	无锡. 长安变/1号主变	3.21	59	23430	1933.09
10kV长化线132	10	102.91	重载	0	无锡. 出新变/2号主变	41.16	11	7200	0
10kV长江线124	10	30.58	轻载	3550.77	无锡. 下甸桥变/2号主变	40	8	8210	3550.77
10kV长金线126	10	21.15	轻载	4399.8	无锡. 前进变/3号主变	12.39	11	8000	4399.8
10kV长搂线121	10	44.05	轻载	2269.96	江苏. 毛岸变/#1主变	4	45	16715	2269.96
10kV长宁线135	10	69.98	中载	1.56	无锡. 长安变/2号主变	50.4	0		1.56
10kV长庆线128	10	36.23	轻载	2485.59	无锡. 工运变/3号主变	64	11	17290	2485.59
10kV长商线114	10	12.93	轻载	5139.71	江苏. 张公桥变/1号主变	40.27	0		5139.71

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量(kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
10kV长泰线133	10	39.18	轻载	2696.03	无锡.杨亭变/3号主变	32	23	14610	2696.03
10kV长通线111	10	39.77	轻载	2722.7	无锡.长安变/1号主变	3.21	35	16610	2722.7
10kV长祥线119	10	52.45	中载	1580.62	无锡.圆石变/1号主变	32	17	15630	1580.62
10kV长欣线124	10	22.04	轻载	4319.26	无锡.春潮变/2号主变	32	8	8600	4319.26
10kV长馨线144	10	21.35	轻载	4381.61	无锡.正阳变/2号主变	50.4	0		4381.61
10kV长益线113	10	69.98	中载	2.25	无锡.杨亭变/1号主变	32	25	13180	2.25
10kV常嘉线123	10	57.31	中载	1142.95	无锡.圆石变/2号主变	9.47	12	11000	1142.95
10kV常乐线131	10	69.84	中载	14.03	无锡.太湖变/2号主变	48.46	15	15015	14.03
10kV常灵线138	10	24.75	轻载	4075.4	无锡.太湖变/2号主变	48.46	2	3480	4075.4
10kV常隆线115	10	56.26	中载	1201.49	无锡.联清变/2号主变	40	52	19985	1201.49
10kV常顺线123	10	99.97	重载	0	无锡.双庙变/2号主变	37.31	42	14760	0
10kV超华线164	10	13.21	轻载	5114.6	无锡.先锋变/2号主变	6.15	7	5600	5114.6
10kV超科线124	10	54.12	中载	1430.63	无锡.蓉阳变/.1号主变	21.46	2	6800	1430.63
10kV朝东线126	10	7.94	轻载	5428.43	无锡.西坝头变/1号主变	16.57	16	8980	5428.43
10kV朝阳线133	10	39.23	轻载	2691.01	无锡.殷巷变/2号主变	10.07	30	15645	2691.01
10kV潮景线148	10	3.58	轻载	5981.64	无锡.春潮变/2号主变	32	0		5981.64
10kV潮米线145	10	25.22	轻载	4032.96	无锡.春潮变/2号主变	32	1	2000	4032.96
10kV车保112线	10	19.75	轻载	4525.89	无锡.车站变/1号主变	28.26	8	12180	4525.89
10kV车域141线	10	11.87	轻载	5235.84	无锡.车站变/2号主变	28.66	8	6230	5235.84
10kV车站线11A	10	62.11	中载	690.2	无锡.黄泥头变/1号主变	5.02	28	19510	690.2
10kV陈漕线113	10	76.93	重载	0	无锡.西坝头变/1号主变	16.57	42	22400	0
10kV陈村线124	10	60.36	中载	843.48	无锡.朱巷变/2号主变	18.97	28	10920	843.48
10kV陈更线127	10	60.88	中载	797.76	无锡.查桥变/2号主变	3.37	76	26740	797.76
10kV陈家线112	10	33.41	轻载	3295.13	无锡.杨家变/1号主变	32	9	8970	3295.13
10kV陈清联线199	10	44.31	轻载	2247.27	无锡.陈家桥变/1号主变	1.81	33	16190	1810
10kV陈新线113	10	48.4	轻载	1888.92	无锡.陈家桥变/1号主变	1.81	41	17665	1810
10kV晨光线123	10	26.45	轻载	3794.12	无锡.东降变/2号主变	2.77	24	8100	2770
10kV成花线115	10	44.3	轻载	2247.96	无锡.安镇变/1号主变	40	0		2247.96
10kV成贤线125	10	46.02	轻载	2159.63	无锡.大学变/2号主变	32	8	9550	2159.63
10kV成业线121	10	68.17	中载	165.23	无锡.先锋变/1号主变	4.99	23	8870	165.23
10kV成业线125	10	32.9	轻载	3244.56	无锡.唐界变/2号主变	42.66	0		3244.56
10kV诚仓线142	10	22.43	轻载	4160.61	无锡.华友变/2号主变	40	0		4160.61
10kV诚产线12E	10	37.74	轻载	2905.6	无锡.金匮变/2号主变	40	18	10670	2905.6
10kV城际线127	10	17.5	轻载	4728.01	无锡.工运变/3号主变	64	1	2420	4728.01

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量(kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
10kV城南线123	10	51.37	中载	1629.47	江苏.蠡湖变/1号主变	99.79	22	7600	1629.47
10kV城塘线126	10	63.48	中载	570	无锡.长安变/1号主变	3.21	0		570
10kV尺巷线14A	10	69.27	中载	64.26	无锡.梅村变/3号主变a	8.49	25	9510	64.26
10kV赤咀线121	10	55.43	中载	1274.41	无锡.软件变/1号主变	44.22	41	15640	1274.41
10kV崇博线146	10	13.22	轻载	5114.08	无锡.殷巷变/2号主变	10.07	11	8800	5114.08
10kV崇宁路线132	10	29.15	轻载	3572.94	无锡.三凤变/2号主变	25.5	16	8135	3572.94
10kV崇青线123	10	36.57	轻载	3011.08	江苏.西泾变/#1主变	0	2	10050	0
10kV出航线144	10	91.07	重载	0	无锡.出新变/2号主变	41.16	0		0
10kV出口 I 线111	10	20.42	轻载	4465.27	无锡.金桥变/1号主变	32	5	6350	4465.27
10kV出口 II 线135	10	22.99	轻载	4233.87	无锡.金桥变/2号主变	32	4	9600	4233.87
10kV出联线123	10	60.62	中载	817.16	无锡.出新变/2号主变	41.16	26	10095	817.16
10kV出水线141	10	15.48	轻载	4910.39	无锡.正阳变/2号主变	50.4	13	9600	4910.39
10kV初阳线118	10	16.99	轻载	4774.6	无锡.龙山变/1号主变	36.23	11	8630	4774.6
10kV船浜线123	10	7.97	轻载	5425.49	无锡.大坝变/2号主变	20.48	5	1710	5425.49
10kV船帆线124	10	32.09	轻载	3413.95	无锡.凤翔变/2号主变	20.62	28	13730	3413.95
10kV船研线124	10	46.56	轻载	2038.39	无锡.溪南变/2号主变	64	48	19725	2038.39
10kV创九线124	10	67.74	中载	203.68	无锡.星洲变/2号主变	10.88	18	15215	203.68
10kV创新线122	10	18.66	轻载	4624.09	无锡.蠡园变/2号主变	32	3	10110	4624.09
10kV创业线114	10	99.89	重载	0	无锡.南园变/1号主变	64	31	16495	0
10kV创意线126	10	26.63	轻载	3905.83	无锡.蠡园变/2号主变	32	8	7500	3905.83
10kV创源线114	10	27.93	轻载	3789.44	无锡.金桥变/1号主变	32	8	11970	3789.44
10kV春城线125	10	37.74	轻载	2872.18	无锡.麻歧变/2号主变	32	17	16170	2872.18
10kV春纺线131	10	43.36	轻载	2399.51	无锡.世界变/2号主变	39.1	14	15400	2399.51
10kV春丰线116	10	13.05	轻载	5129.14	无锡.旭明变/1号主变	32	7	7240	5129.14
10kV春光线123	10	10.93	轻载	5166.56	无锡.查桥变/2号主变	3.37	17	9640	3370
10kV春海线139	10	18.74	轻载	4616.99	无锡.春阳变/2号主变	40	0		4616.99
10kV春合线117	10	13.27	轻载	4961.83	无锡.金匮变/1号主变	40	23	17140	4961.83
10kV春花线133	10	9.81	轻载	5420.99	无锡.春阳变/2号主变	40	4	3200	5420.99
10kV春晖线131	10	17.63	轻载	4535.59	无锡.杨亭变/3号主变	32	22	8355	4535.59
10kV春惠线112	10	54.58	中载	1388.37	无锡.长安变/1号主变	3.21	38	18575	1388.37
10kV春季线137	10	8.33	轻载	5554.18	无锡.春阳变/2号主变	40	0		5554.18
10kV春家线142	10	35.03	轻载	3149.99	无锡.春潮变/2号主变	32	15	12200	3149.99
10kV春建线134	10	20.54	轻载	4326.36	无锡.星洲变/2号主变	10.88	11	6360	4326.36
10kV春江线11A	10	36.36	轻载	3029.44	无锡.金匮变/1号主变	40	9	9250	3029.44

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量(kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
10kV春锦线13E	10	7.55	轻载	5624.15	无锡.春阳变/2号主变	40	0		5624.15
10kV春来线112	10	41.63	轻载	2481.44	无锡.苏巷变/1号主变	17.52	28	11340	2481.44
10kV春明线163	10	17.66	轻载	4577.68	无锡.世界变/3号主变	50.4	0		4577.68
10kV春暖线131	10	46.82	轻载	2027.65	无锡.星洲变/2号主变	10.88	13	14250	2027.65
10kV春水线162	10	28.24	轻载	3761.04	无锡.先锋变/2号主变	6.15	21	8810	3761.04
10kV春望线136	10	29.42	轻载	3654.52	无锡.春阳变/2号主变	40	16	12800	3654.52
10kV春象线115	10	49.97	轻载	1752.26	无锡.杨亭变/1号主变	32	23	13325	1752.26
10kV春阳线121	10	27.92	轻载	3789.79	无锡.坊前变/2号主变	16	8	8550	3789.79
10kV春雨线123	10	61.5	中载	765.72	江苏.毛岸变/#1主变	4	53	30220	765.72
10kV春园线125	10	46.51	轻载	2115.46	无锡.金匮变/2号主变	40	10	10750	2115.46
10kV慈善线125	10	27.85	轻载	3795.85	无锡.春阳变/2号主变	40	8	10090	3795.85
10kV萃峰线124	10	30.45	轻载	3562.38	无锡.安镇变/2号主变	32	0		3562.38
10kV翠屏线112	10	42.83	轻载	2376.3	无锡.安镇变/1号主变	40	0		2376.3
10kV翠山线166	10	0.51	轻载	6258.24	无锡.先锋变/2号主变	6.15	0		6150
10kV翠园线142	10	44.31	轻载	2246.75			0		2246.75
10kV翠云线145	10	38.95	轻载	2796.66	无锡.西坝头变/2号主变	19.82	21	16800	2796.66
10kV村前线111	10	25.27	轻载	3912.76	无锡.村前变/1号主变	0.48	29	21930	480
10kV村橡线145	10	14.28	轻载	5017.95	无锡.村前变/2号主变	0.02	0		20
10kV村渔线141	10	45.98	轻载	2100.92	无锡.村前变/2号主变	0.02	22	10010	20
10kV达美线144	10	3.31	轻载	6006.06	无锡.唐义变/2号主变	0	4	4000	0
10kV达天线112	10	38.29	轻载	2773.28	无锡.玉东变/1号主变	23.53	20	8385	2773.28
10kV大成线113	10	19.42	轻载	4380.23	无锡.学前变/1号主变	29.35	5	5100	4380.23
10kV大池线117	10	51.64	中载	1653.54	无锡.鸿桥变/1号主变	32	34	16615	1653.54
10kV大丁线131	10	60.34	中载	841.75	无锡.河埭变/2号主变	32	26	15740	841.75
10kV大东线116	10	21.31	轻载	4258.99	无锡.圆石变/1号主变	32	8	7280	4258.99
10kV大方桥线114	10	114.58	重载	0	无锡.硕放变/2号主变	1.15	13	5305	0
10kV大浮线121	10	36.44	轻载	2923.96	无锡.军北变/2号主变	16	35	15900	2923.96
10kV大河线133	10	57.34	中载	1106.92	无锡.南园变/3号主变	32	32	16420	1106.92
10kV大会堂线131	10	11.43	轻载	4260.55	无锡.大庄里变/2号主变	40	4	1230	4260.55
10kV大箕线113	10	18.06	轻载	4677.96	无锡.渔港变/1号主变	16.77	6	4800	4677.96
10kV大绛线113	10	30.36	轻载	3432.48	无锡.民丰变/1号主变	32	32	15355	3432.48
10kV大马巷线119	10	42.7	轻载	2364.53	无锡.正阳变/1号主变	32	15	5590	2364.53
10kV大明线122	10	69.99	中载	0.69	无锡.正阳变/2号主变	50.4	33	16360	0.69
10kV大桥线117	10	22.63	轻载	4101.9	无锡.东降变/1号主变	12.83	16	8410	4101.9

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量(kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
10kV大唐线167	10	15.53	轻载	4906.24	无锡.玉东变/2号主变a	50.4	18	16800	4906.24
10kV大通线122	10	83.61	重载	0	无锡.八士变/2号主变	38.45	42	18165	0
10kV大渲线121	10	38.91	轻载	2719.07	无锡.鸿桥变/2号主变	32	33	19525	2719.07
10kV大窑线12F	10	36.61	轻载	2920.84	无锡.下旬桥变/2号主变	40	0		2920.84
10kV大尤线112	10	49.89	轻载	1479.99	无锡.前进变/1号主变	9.48	24	18200	1479.99
10kV大众线121	10	28.66	轻载	3723.11	无锡.三凤变/1号主变	39.24	13	15095	3723.11
10kV埭上线122	10	50.38	中载	1699.27	无锡.溪南变/2号主变	64	13	6740	1699.27
10kV埭镇线142	10	31.44	轻载	3373.07	无锡.河东变/2号主变	50.4	14	6535	3373.07
10kV戴达线116	10	54.36	中载	1408.64	无锡.陡门变/1号主变	15.69	17	14000	1408.64
10kV戴卡线115	10	71.23	重载	0	无锡.唐义变/1号主变	6	21	7185	0
10kV戴轮线114	10	32.42	轻载	3384.33	无锡.唐义变/1号主变	6	0		3384.33
10kV戴歧线112	10	76.44	重载	0	无锡.村前变/1号主变	0.48	14	11250	0
10kV丹贝线131	10	69.09	中载	80.02	无锡.刘塘变/2号主变	15.5	0		80.02
10kV丹桂线144	10	39.8	轻载	2719.76	无锡.河埭变/2号主变	32	17	15400	2719.76
10kV荡东线127	10	69.12	中载	76.9	无锡.洪峰变/2号主变	21.87	0		76.9
10kV荡海线123	10	67.74	中载	197.97	无锡.荡口变/2号主变	20.68	23	10130	197.97
10kV荡后线143	10	67.45	中载	222.74	无锡.横塘变/2号主变	0	0		0
10kV荡口线113	10	60.54	中载	827.03	无锡.荡口变/1号主变	0.11	37	14155	110
10kV荡西线121	10	57.33	中载	1108.31	无锡.荡口变/2号主变	20.68	25	8940	1108.31
10kV荡信线122	10	79.12	重载	0	无锡.荡口变/2号主变	20.68	14	7345	0
10kV导航线134	10	11.07	轻载	5154.43	无锡.尤岸变/2号主变	0.16	11	7650	160
10kV道长线114	10	28.43	轻载	3599.96	无锡.学前变/1号主变	29.35	16	10620	3599.96
10kV稻村线113	10	66.93	中载	268.63	无锡.红星变/1号主变	32	105	13815	268.63
10kV稻香144线	10	26.63	轻载	3793.25	无锡.移动中桥变/1号主变	40	0		3793.25
10kV稻香线144	10	30.7	轻载	3436.98	无锡.中桥变/3号主变	25	50	14250	3436.98
10kV得力线114	10	29.04	轻载	3582.3	无锡.团结变/1号主变	32	10	9830	3582.3
10kV德昌线122	10	51.14	中载	1649.73	无锡.凤翔变/2号主变	20.62	22	10310	1649.73
10kV德尔I线118	10	37.93	轻载	2888.11	无锡.金桥变/1号主变	32	6	10285	2888.11
10kV德尔II线123	10	34.35	轻载	3210.78	无锡.金桥变/2号主变	32	2	6800	3210.78
10kV德溪线124	10	40.73	轻载	2550.2	无锡.蓉湖庄变/2号主变	32	15	8865	2550.2
10kV邓北线136	10	31.52	轻载	3465.91	江苏.西泾变/#2主变	0	16	13600	0
10kV邓巷线114	10	47.7	轻载	2008.25	无锡.邓巷变/1号主变	19.52	17	11690	2008.25
10kV低田线127	10	32.5	轻载	3279.72	无锡.春阳变/2号主变	40	32	20715	3279.72
10kV滴翠线145	10	17.35	轻载	4741.52	无锡.蠡园变/2号主变	32	5	10400	4741.52

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量(kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
10kV狄石线111	10	70.32	重载	0	无锡.荡口变/1号主变	0.11	86	29745	0
10kV地产线126	10	47.93	轻载	1987.47	无锡.软件变/1号主变	44.22	11	10800	1987.47
10kV地税线125	10	33.87	轻载	3160.21	无锡.工运变/3号主变	64	16	13215	3160.21
10kV地质线143	10	17.24	轻载	4751.57	无锡.西坝头变/2号主变	19.82	15	11250	4751.57
10kV帝艾线146	10	49.85	轻载	1762.31	无锡.南园变/3号主变	32	20	8040	1762.31
10kV典基线111	10	24.13	轻载	4011.66	无锡.软件变/1号主变	44.22	46	12620	4011.66
10kV典育线119	10	5.62	轻载	5798.74	无锡.秦村变/1号主变	32	2	365	5798.74
10kV电讯线146	10	43	轻载	2431.9	无锡.三凤变/2号主变	25.5	0		2431.9
10kV电子线119	10	0.42	轻载	6266.55	无锡.商贸变/1号主变	16	1	5100	6266.55
10kV淀溪线114	10	24.02	轻载	4021.7	无锡.九龙变/1号主变	0.89	33	15600	890
10kV刁庄线115	10	33.15	轻载	3223.08	无锡.桃源变/1号主变	16.41	29	18250	3223.08
10kV叠影线123	10	65.59	中载	397.32	无锡.旭明变/2号主变	64	11	6340	397.32
10kV丁村线115	10	36.2	轻载	2956	无锡.黄泥头变/1号主变	5.02	24	11795	2956
10kV丁降里线125	10	19.94	轻载	4421.62	无锡.盛岸里变/2号主变	32	26	10110	4421.62
10kV丁路线122	10	59.88	中载	885.05	无锡.蓉阳变/.1号主变	21.46	42	16695	885.05
10kV丁石线123	10	15.73	轻载	4746.55	无锡.雪浪变/1号主变	39.55	0		4746.55
10kV丁香线112	10	100.97	重载	0	无锡.河东变/1号主变	32	12	13980	0
10kV顶峰线118	10	69.73	中载	23.56	无锡.大坝变/1号主变	32	23	15350	23.56
10kV鼎鸿线133	10	19.59	轻载	4539.92	无锡.许家变/2号主变	23.11	4	7450	4539.92
10kV鼎机线122	10	38.51	轻载	2754.57	无锡.桃源变/1号主变	16.41	5	8060	2754.57
10kV鼎顺线121	10	18.67	轻载	4623.23	无锡.新明变/2号主变	50.4	8	7000	4623.23
10kV定远线115	10	16.77	轻载	4794.35	无锡.软件变/1号主变	44.22	11	8500	4794.35
10kV东安线151	10	50.02	中载	1740.83	无锡.出新变/1号主变	12.54	11	13195	1740.83
10kV东柏线122	10	37.56	轻载	2837.36	江苏.毛岸变/#1主变	4	13	6720	2837.36
10kV东浜线12E	10	40.37	轻载	2668.49	无锡.鸿桥变/2号主变	32	18	8430	2668.49
10kV东宝线165	10	21.76	轻载	4344.72	无锡.玉东变/2号主变a	50.4	17	15650	4344.72
10kV东材线121	10	112.64	重载	0	无锡.正阳变/2号主变	50.4	1	1600	0
10kV东城线123	10	35.72	轻载	2997.92	无锡.前进变/3号主变	12.39	18	14365	2997.92
10kV东达线113	10	38.75	轻载	2705.9	无锡.河东变/1号主变	32	7	11745	2705.9
10kV东大线151	10	25.9	轻载	3857.51	无锡.龙渚变/1号主变	15.93	26	17945	3857.51
10kV东戴线124	10	68.04	中载	171.12	无锡.廊下变/2号主变	50.4	14	6155	171.12
10kV东电线113	10	28.94	轻载	3697.99	无锡.旭明变/1号主变	32	1	5500	3697.99
10kV东发线114	10	26.64	轻载	3905.14	无锡.星座变/1号主变	5.3	1	7830	3905.14
10kV东方线12E	10	23.04	轻载	4229.72	无锡.下甸桥变/2号主变	40	10	9770	4229.72

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量(kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
10kV东房线133	10	64.49	中载	481.67	无锡.八士变/2号主变	38.45	25	11375	481.67
10kV东风线144	10	20.89	轻载	4422.66	无锡.春潮变/2号主变	32	12	9460	4422.66
10kV东富线117	10	37.03	轻载	2969.34	无锡.河东变/1号主变	32	13	18000	2969.34
10kV东广线115	10	14.38	轻载	5008.94	无锡.三凤变/1号主变	39.24	4	8480	5008.94
10kV东河线154	10	10.74	轻载	5337.16	无锡.三凤变/1号主变	39.24	3	4000	5337.16
10kV东汇线112	10	14.54	轻载	4994.91	无锡.唐界变/1号主变	64	7	5600	4994.91
10kV东架线131	10	52.78	中载	1550.66	无锡.凤翔变/2号主变	20.62	21	8555	1550.66
10kV东绛线121	10	34.39	轻载	3084.17	无锡.东降变/2号主变	2.77	18	11000	2770
10kV东璟线126	10	2.62	轻载	6068.75	无锡.新明变/2号主变	50.4	11	9400	6068.75
10kV东局I线111	10	35.14	轻载	3139.42	无锡.春申变/1号主变	6.37	12	16800	3139.42
10kV东郡线151	10	33.33	轻载	3302.23	无锡.春潮变/1号主变	32	8	6880	3302.23
10kV东廊线133	10	74.17	重载	0	无锡.廊下变/2号主变	50.4	55	20480	0
10kV东蠡线129	10	34.99	轻载	3152.76	无锡.蠡园变/2号主变	32	10	10000	3152.76
10kV东联线135	10	17.63	轻载	4535.42	无锡.民丰变/2号主变	17.35	9	6890	4535.42
10kV东林线151	10	54.05	中载	1394.95	无锡.学前变/1号主变	29.35	14	10495	1394.95
10kV东路线123	10	21.64	轻载	4355.81	无锡.春潮变/2号主变	32	15	5715	4355.81
10kV东鹏线115	10	23.41	轻载	4196.12	无锡.新明变/1号主变	12.87	28	10845	4196.12
10kV东泉线142	10	33.81	轻载	3259.62	无锡.旭明变/3号主变	32	6	13560	3259.62
10kV东山线111	10	51.58	中载	1355.64	无锡.龙山变/1号主变	36.23	19	17575	1355.64
10kV东升线141	10	80.82	重载	0	无锡.东湖塘变/1号主变	16	66	30720	0
10kV东司线131	10	68.28	中载	150.34	无锡.桃源变/2号主变	9.77	36	12360	150.34
10kV东田线154	10	28.29	轻载	3756.36	无锡.出新变/2号主变	41.16	0		3756.36
10kV东亭线124	10	19.33	轻载	4563.13	无锡.金匮变/2号主变	40	10	7530	4563.13
10kV东宛线155	10	38.07	轻载	2875.64	无锡.廊下变/2号主变	50.4	4	2375	2875.64
10kV东旺线121	10	63.5	中载	568.1	无锡.长安变/1号主变	3.21	0		568.1
10kV东坞线122	10	36.32	轻载	2934.35	无锡.军北变/2号主变	16	22	10890	2934.35
10kV东翔线116	10	21.4	轻载	4377.46	无锡.先锋变/1号主变	4.99	22	19715	4377.46
10kV东新115线	10	55.04	中载	1088.04	无锡.车站变/1号主变	28.26	10	15560	1088.04
10kV东学线124	10	51.34	中载	1631.89	无锡.唐义变/2号主变	0	24	10865	0
10kV东亚线115	10	52.52	中载	1529.18	无锡.紫杉变/1号主变	33.17	0		1529.18
10kV东阳线112	10	17.76	轻载	4569.54	无锡.廊下变/1号主变	32	14	7480	4569.54
10kV东育线125	10	60.1	中载	865.65	无锡.唐义变/2号主变	0	47	19135	0
10kV东园线133	10	37.46	轻载	2846.37	无锡.梅村变/2号主变	64	25	9150	2846.37
10kV东置线123	10	10.98	轻载	5315.16	无锡.正阳变/2号主变	50.4	6	4400	5315.16

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量(kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
10kV冬春线132	10	32.82	轻载	3348.65	无锡.春阳变/2号主变	40	15	12800	3348.65
10kV冬青线114	10	64.91	中载	444.78	无锡.陆区变/1号主变	25.2	32	14050	444.78
10kV董范线161	10	27.72	轻载	3763.98	无锡.麻歧变/2号主变	32	0		3763.98
10kV董家弄线112	10	69.62	中载	33.25	无锡.后宅变/1号主变	16	47	25225	33.25
10kV动画线14A	10	18.23	轻载	4663.06	无锡.红力变/3号主变	40	1	3200	4663.06
10kV动力线115	10	76.08	重载	0	无锡.团结变/1号主变	32	3	9260	0
10kV动漫线115	10	20.69	轻载	4441.19	无锡.红力变/1号主变	32	1	8650	4441.19
10kV斗北线132	10	44.35	轻载	2243.29	无锡.八士变/2号主变	38.45	20	10445	2243.29
10kV斗山线11A	10	27.44	轻载	3722.93	无锡.张泾变/1号主变	8.07	34	10060	3722.93
10kV陡达线121	10	49.98	轻载	1750.71	无锡.陡门变/2号主变	26.07	14	8500	1750.71
10kV陡门线142	10	10.04	轻载	5244.84	无锡.五村变/2号主变	33.02	6	1915	5244.84
10kV陡五线111	10	44.55	轻载	2225.79	无锡.陡门变/1号主变	15.69	14	3895	2225.79
10kV独月线123	10	26.51	轻载	3804.16	无锡.渔港变/2号主变	40	18	9505	3804.16
10kV堵岸线114	10	64.19	中载	503.49	无锡.河东变/1号主变	32	26	12280	503.49
10kV堵巷线141	10	28.58	轻载	3730.9	无锡.民丰变/2号主变	17.35	16	16335	3730.9
10kV度假线115	10	16.87	轻载	4628.25	无锡.蠡园变/1号主变	32	38	24300	4628.25
10kV敦南线136	10	44.86	轻载	2264.59	无锡.栢树变/2号主变	64	4	5100	2264.59
10kV鹅安线116	10	25.18	轻载	4036.43	无锡.荡口变/1号主变	0.11	17	14300	110
10kV鹅湖线113	10	68.56	中载	125.74	无锡.甘露变新/1号主变	16	51	19745	125.74
10kV恩福线118	10	36.86	轻载	2984.41	无锡.金匮变/1号主变	40	15	12000	2984.41
10kV二钢线112	10	23.5	轻载	4067.26	无锡.胡埭变/1号主变	7.25	27	22040	4067.26
10kV二茅线134	10	32.83	轻载	3251.31	无锡.西坝头变/2号主变	19.82	10	11200	3251.31
10kV二泉线114	10	48.16	轻载	1966.69	无锡.盛岸里变/1号主变	32	38	18750	1966.69
10kV二橡线123	10	24.24	轻载	4121.29	无锡.蓉湖庄变/2号主变	32	4	5800	4121.29
10kV发展线149	10	33.82	轻载	3258.58	无锡.杨家变/3号主变	13.02	5	1890	3258.58
10kV法雷线143	10	32.76	轻载	3353.67	无锡.杨亭变/3号主变	32	8	5925	3353.67
10kV法狮线123	10	79.01	重载	0	无锡.五村变/1号主变	12.07	9	11260	0
10kV凡赛线121	10	83.49	重载	0	无锡.九龙变/1号主变	0.89	23	14625	0
10kV范东线133	10	96.64	重载	0	无锡.蓉东变/2号主变	40	0		0
10kV范古线113	10	47.69	轻载	1951.62	无锡.尤岸变/1号主变	0.94	3	16000	940
10kV范家线143	10	48.32	轻载	1952.31	无锡.村前变/2号主变	0.02	10	15450	20
10kV梵宫线113	10	19.96	轻载	4420.06	无锡.马山变/1号主变	16	0		4420.06
10kV方成线116	10	64.83	中载	465.56	无锡.刘塘变/1号主变	10.74	0		465.56
10kV方湖线134	10	17.65	轻载	4715.2	无锡.雪浪变/2号主变	36.87	0		4715.2

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量(kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
10kV方巷线113	10	27.59	轻载	3709.25	无锡.正阳变/1号主变	32	13	16500	3709.25
10kV方圆线116	10	29.81	轻载	3515.61	无锡.麻歧变/1号主变	0	34	18985	0
10kV坊和线113	10	49.3	轻载	1792.45	无锡.梅村变/1号主变	32	18	8450	1792.45
10kV纺城线126	10	96.07	重载	0	江苏.张公桥变/1号主变	40.27	0		0
10kV纺工线122	10	49.24	轻载	1815.83	无锡.马山变/2号主变	16	13	6860	1815.83
10kV飞达线116	10	65.71	中载	374.8	无锡.西巷变/1号主变	8.45	14	7310	374.8
10kV飞凤线146	10	24.65	轻载	4084.58	无锡.清梅变/2号主变	32	4	8030	4084.58
10kV飞马线111	10	54.73	中载	1330	无锡.春潮变/1号主变	32	35	16685	1330
10kV翡翠线113	10	18.72	轻载	4618.38	无锡.大庄里变/1号主变	40	0		4618.38
10kV分校线116	10	38.3	轻载	2772.41	无锡.龙渚变/1号主变	15.93	50	22650	2772.41
10kV丰涵线119	10	39.17	轻载	2669.7	无锡.民丰变/1号主变	32	59	21265	2669.7
10kV丰惠线123	10	22.34	轻载	4292.76	无锡.张泾变/2号主变	10.95	12	12500	4292.76
10kV丰乐线113	10	23.22	轻载	4212.74	无锡.雅西变/1号主变	40	13	10060	4212.74
10kV丰龙线144	10	14.51	轻载	4997.51	无锡.民丰变/2号主变	17.35	10	9000	4997.51
10kV丰融线147	10	19.9	轻载	4512.55	无锡.民丰变/2号主变	17.35	0		4512.55
10kV丰泰线125	10	21.83	轻载	4338.66	无锡.南园变/1号主变	64	2	2000	4338.66
10kV丰田线113	10	16.98	轻载	4774.78	无锡.张泾变/1号主变	8.07	13	13000	4774.78
10kV丰苑线124	10	48.61	轻载	1926.16	无锡.坊前变/2号主变	16	9	9200	1926.16
10kV风电线123	10	70.12	重载	0	无锡.村前变/1号主变	0.48	27	24225	0
10kV风奇线133	10	61.02	中载	809.19	无锡.村前变/2号主变	0.02	10	9995	20
10kV风械线113	10	32.86	轻载	3344.84	无锡.唐义变/1号主变	6	2	5600	3344.84
10kV枫渡线141	10	32.88	轻载	3342.93	无锡.陈家桥变/2号主变	31.25	13	14030	3342.93
10kV枫林线144	10	27.22	轻载	3853.35	无锡.西坝头变/2号主变	19.82	11	10200	3853.35
10kV枫杨线111	10	86.18	重载	0	无锡.双庙变/1号主变	0	39	21435	0
10kV峰德135	10	0.6	轻载	6250.79	无锡.峰影变/2号主变	39.08	0		6250.79
10kV峰湖线131	10	14.32	轻载	4870.38	无锡.峰影变/2号主变	39.08	0		4870.38
10kV蕲溪线134	10	93.44	重载	0	无锡.五村变/2号主变	33.02	41	15970	0
10kV锋际线114	10	30.42	轻载	3564.8	无锡.先锋变/1号主变	4.99	3	4865	3564.8
10kV锋能线151	10	59.67	中载	760.69	无锡.麻歧变/1号主变	0	22	16360	0
10kV锋铁线141	10	17.07	轻载	2750.42	无锡.先锋变/2号主变	6.15	0		2750.42
10kV冯更线112	10	23.46	轻载	4070.72	无锡.团结变/1号主变	32	12	5875	4070.72
10kV冯巷线114	10	33.03	轻载	3233.3	江苏.堇巷变/1号主变	0	0		0
10kV凤滨线128	10	26.09	轻载	3955.02	无锡.社桥变/2号主变	16.03	28	19480	3955.02
10kV凤雏线131	10	24.38	轻载	4108.48	无锡.三凤变/2号主变	25.5	0		4108.48

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量(kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
10kV凤凰线122	10	58.21	中载	1062.06	无锡.杨家变/2号主变	32	23	13640	1062.06
10kV凤鸣线132	10	19.82	轻载	4519.83	无锡.秦村变/2号主变	32	8	6400	4519.83
10kV凤南线117	10	17.45	轻载	4596.38	无锡.民丰变/1号主变	32	12	11950	4596.38
10kV凤桥线152	10	76.27	重载	0	无锡.廊下变/2号主变	50.4	64	18605	0
10kV凤天线14A	10	6.95	轻载	5678.71	无锡.联清变/3号主变	40	0		5678.71
10kV凤威线156	10	0	轻载	6304.48	无锡.世界变/3号主变	50.4	0		6304.48
10kV凤翔线117	10	56.25	中载	1202.53	无锡.惠商变/1号主变	12.77	37	14030	1202.53
10kV凤张线124	10	57.14	中载	1158.19	江苏.张公桥变/1号主变	40.27	0		1158.19
10kV佛教线111	10	38.44	轻载	2842.21	无锡.峰影变/1号主变	18.91	2	12200	2842.21
10kV伏介线121	10	26.85	轻载	3885.92	无锡.横塘变/1号主变	13.3	0		3885.92
10kV芙联线125	10	69.34	中载	57.68	无锡.河东变/2号主变	50.4	2	6200	57.68
10kV芙蓉线135	10	17.33	轻载	4743.6	无锡.蓉阳变/.2号主变	34.94	0		4743.6
10kV芙谊线126	10	17.37	轻载	4740.14	无锡.正阳变/2号主变	50.4	10	9730	4740.14
10kV浮恒112	10	9.19	轻载	5476.58	无锡.浮舟变/1号主变	4.01	0		4010
10kV福禄线11C	10	17.98	轻载	4684.89	无锡.金匮变/1号主变	40	10	8460	4684.89
10kV福山线113	10	69.98	中载	1.39	无锡.杨市变/1号主变	16	34	15685	1.39
10kV福运线121	10	40.92	轻载	2543.27	无锡.联清变/2号主变	40	28	11420	2543.27
10kV府北线166	10	27.97	轻载	3785.29	江苏.毛岸变/#3主变	18.38	16	12800	3785.29
10kV妇幼线152	10	30.52	轻载	3555.97	无锡.学前变/1号主变	29.35	0		3555.97
10kV复地线145	10	38.14	轻载	2869.75	无锡.姑亭变/2号主变	32	13	11250	2869.75
10kV富岸线115	10	12.67	轻载	4964.43	无锡.民丰变/1号主变	32	25	10510	4964.43
10kV富长线118	10	60.91	中载	794.64	无锡.麻歧变/1号主变	0	29	14755	0
10kV富春线134	10	28.69	轻载	3720.16	无锡.春阳变/2号主变	40	12	12630	3720.16
10kV富村线112	10	46.65	轻载	2042.72	无锡.正阳变/1号主变	32	39	14260	2042.72
10kV富贵线128	10	27.11	轻载	3862.71	无锡.下甸桥变/2号主变	40	9	13300	3862.71
10kV富霖线113	10	8.89	轻载	5503.6	无锡.星座变/1号主变	5.3	3	5080	5300
10kV富桥线123	10	83.7	重载	0	无锡.河东变/2号主变	50.4	33	12455	0
10kV富饶线117	10	24.65	轻载	3966.45	无锡.大学变/1号主变	32	26	16460	3966.45
10kV富润线117	10	29.96	轻载	3606.37	无锡.朱巷变/1号主变	40	16	15260	3606.37
10kV富寓线128	10	48.84	轻载	1906.07	无锡.联清变/2号主变	40	3	9030	1906.07
10kV干戈线113	10	50.09	中载	1741.35	江苏.西泾变/#1主变	0	38	18010	0
10kV甘虞线113	10	85.88	重载	0	无锡.横塘变/1号主变	13.3	0		0
10kV钢材线133	10	7.93	轻载	5590.38	无锡.陈家桥变/2号主变	31.25	16	9520	5590.38
10kV钢城线123	10	55.09	中载	1303.85	无锡.联清变/2号主变	40	31	19005	1303.85

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量(kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
10kV钢铁线114	10	20.99	轻载	4414.18	无锡.金城变/1号主变	32	5	6130	4414.18
10kV港东线125	10	69.96	中载	3.29	无锡.西巷变/2号主变	19.17	82	25240	3.29
10kV港龙线129	10	33.57	轻载	3281.1	无锡.招商变/2号主变	32	15	15680	3281.1
10kV港通线116	10	37.04	轻载	2968.65	无锡.新明变/1号主变	12.87	7	4490	2968.65
10kV高步线119	10	20.5	轻载	4330	无锡.招商变/1号主变	32	26	14820	4330
10kV高潮线124	10	50.35	中载	1701.69	无锡.陆区变/2号主变	32	22	9970	1701.69
10kV高川线115	10	9.63	轻载	4391.83	无锡.旭明变/1号主变	32	7	4635	4391.83
10kV高春线128	10	44.15	轻载	2260.95	无锡.查桥变/2号主变	3.37	61	37380	2260.95
10kV高邓线141	10	49.77	轻载	1821.89	无锡.杨亭变/3号主变	32	4	4000	1821.89
10kV高典线148	10	93.82	重载	0	无锡.杨家变/3号主变	13.02	12	19540	0
10kV高渎线116	10	77.34	重载	0	无锡.邓巷变/1号主变	19.52	31	14945	0
10kV高基线116	10	71.87	重载	0	无锡.溪南变/1号主变	32	23	11415	0
10kV高架线111	10	24.63	轻载	3968.19	无锡.星洲变/1号主变	32	18	7460	3968.19
10kV高泾线112	10	39.6	轻载	2659.31	无锡.社桥变/1号主变	7.85	18	11400	2659.31
10kV高浪线111	10	31.04	轻载	3394.55	无锡.旭明变/1号主变	32	14	11090	3394.55
10kV高力线134	10	75.75	重载	0	无锡.姑亭变/2号主变	32	32	31720	0
10kV高路线131	10	28.12	轻载	3662.66	无锡.民丰变/2号主变	17.35	38	17845	3662.66
10kV高桥线121	10	32.47	轻载	3314.7	无锡.盛岸里变/2号主变	32	37	17605	3314.7
10kV高石线113	10	57.54	中载	1089.43	无锡.钱桥变/1号主变	40	24	13925	1089.43
10kV高速线135	10	41.51	轻载	2491.48	无锡.栢树变/2号主变	64	22	12425	2491.48
10kV高田线117	10	51.17	中载	1646.61	无锡.旭明变/1号主变	32	9	7030	1646.61
10kV高铁线113	10	13.62	轻载	5078.22	无锡.先锋变/1号主变	4.99	3	9300	4990
10kV高炜线144	10	27.79	轻载	3691.76	无锡.麻歧变/2号主变	32	13	10100	3691.76
10kV高务线148	10	19.4	轻载	4556.89	无锡.红力变/3号主变	40	2	7200	4556.89
10kV高巷线149	10	11.93	轻载	5230.47			0		5230.47
10kV高雄线132	10	28.14	轻载	3770.39	无锡.苏巷变/2号主变	34.39	27	15065	3770.39
10kV高装线132	10	64.9	中载	445.82	无锡.廊下变/2号主变	50.4	19	9945	445.82
10kV格林线118	10	26.63	轻载	3793.6	无锡.黄泥头变/1号主变	5.02	14	7400	3793.6
10kV葛巷116线	10	69.94	中载	5.54	无锡.移动中桥变/1号主变	40	0		5.54
10kV葛巷线116	10	30.91	轻载	3418.79	无锡.中桥变/1号主变	24.76	10	9310	3418.79
10kV更始线115	10	66.22	中载	340.86	无锡.陈家桥变/1号主变	1.81	23	19750	340.86
10kV耕渎线111	10	35.79	轻载	2992.38	无锡.中桥变/1号主变	24.76	15	13240	2992.38
10kV耿湾线121	10	18.09	轻载	4540.44	无锡.马山变/2号主变	16	4	1860	4540.44
10kV工行线114	10	30.07	轻载	3479.07	无锡.蓉湖庄变/1号主变	32	16	12925	3479.07

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量(kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
10kV工业129线	10	49.68	轻载	1777.55	无锡.移动春雷变/2号主变	0	0		0
10kV工艺111线	10	30.65	轻载	3441.83	无锡.车站变/1号主变	28.26	19	14425	3441.83
10kV工运线151	10	18.5	轻载	4638.3	无锡.工运变/1号主变	32	5	6030	4638.3
10kV工装线162	10	69.79	中载	18.71	无锡.九龙变/2号主变	16.26	2	11320	18.71
10kV公安线128	10	13.5	轻载	4941.92	无锡.学前变/2号主变	36.94	17	13760	4941.92
10kV公馆线143	10	31.72	轻载	3447.55	无锡.工运变/3号主变	64	14	10630	3447.55
10kV公利线121	10	75.97	重载	0	江苏.张公桥变/1号主变	40.27	0		0
10kV公沿线125	10	69.98	中载	2.08	江苏.张公桥变/1号主变	40.27	0		2.08
10kV公寓线112	10	10.3	轻载	6204.54	无锡.春申变/1号主变	6.37	1	8000	6204.54
10kV公园线14E	10	42.74	轻载	1983.31	无锡.工运变/3号主变	64	2	6500	1983.31
10kV供电线117	10	26.14	轻载	3798.62	江苏.通德桥变/#1主变	57.72	15	14430	3798.62
10kV供销线113	10	42.72	轻载	2376.82	无锡.鸿桥变/1号主变	32	19	15015	2376.82
10kV龚巷线112	10	28.06	轻载	3668.2	无锡.新村变/1号主变	30	23	12545	3668.2
10kV拱北线124	10	35.42	轻载	3114.66	无锡.工运变/3号主变	64	24	16060	3114.66
10kV共泰线12C	10	38.56	轻载	2831.3	无锡.洪峰变/2号主变	21.87	0		2831.3
10kV贡湖线161	10	44.58	轻载	2289.01	无锡.周新变/2号主变	40	19	16430	2289.01
10kV姑金线143	10	40.62	轻载	2569.77	江苏.西泾变/#2主变	0	19	14570	0
10kV姑橡线111	10	18.48	轻载	4640.03	无锡.姑亭变/1号主变	32	0		4640.03
10kV古镇线111	10	18.77	轻载	4614.39	无锡.横塘变/1号主变	13.3	0		4614.39
10kV古庄线136	10	92.17	重载	0	无锡.长安变/2号主变	50.4	0		0
10kV谷里线112	10	18.21	轻载	4529.53	无锡.南园变/1号主变	64	18	8280	4529.53
10kV顾旺线124	10	26.21	轻载	3830.14	无锡.团结变/2号主变	40	26	9355	3830.14
10kV顾巷线116	10	26.79	轻载	3891.8	无锡.金城变/1号主变	32	15	8490	3891.8
10kV观澜线147	10	7.03	轻载	5671.26	无锡.正阳变/2号主变	50.4	0		5671.26
10kV观山线113	10	26.05	轻载	3844	无锡.龙渚变/1号主变	15.93	17	7170	3844
10kV观庭线111	10	27.59	轻载	3819.93	无锡.尤岸变/1号主变	0.94	8	6800	940
10kV官林线148	10	17.07	轻载	4629.29	无锡.朱巷变/2号主变	18.97	5	4650	4629.29
10kV冠德线125	10	4.19	轻载	5926.9	无锡.金桥变/2号主变	32	2	630	5926.9
10kV管理 I 线119	10	12.74	轻载	5157.38	无锡.华友变/1号主变	32	3	1615	5157.38
10kV管理 II 线121	10	10.64	轻载	5345.99	无锡.华友变/2号主变	40	2	1115	5345.99
10kV管社线121	10	11.39	轻载	5278.62	无锡.龙山变/3号主变	40.35	1	3200	5278.62
10kV管委线113	10	41.38	轻载	2577.56	无锡.金桥变/1号主变	32	23	13640	2577.56
10kV光洛线161	10	17.69	轻载	4711.56	无锡.洛社变/2号主变	40	12	10050	4711.56
10kV光芒线124	10	54.57	中载	1389.93	无锡.旭明变/2号主变	64	4	7180	1389.93

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量(kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
10kV光明线111	10	25.94	轻载	3853.35	无锡.张泾变/1号主变	8.07	34	10190	3853.35
10kV光群线146	10	24.34	轻载	4112.11	无锡.旭明变/3号主变	32	5	7810	4112.11
10kV光生线114	10	28.03	轻载	3089.54	无锡.秦村变/1号主变	32	25	7130	3089.54
10kV光时123线	10	17.77	轻载	4703.77	无锡.车站变/2号主变	28.66	1	8000	4703.77
10kV光洋线137	10	38.42	轻载	2844.46	无锡.秦村变/2号主变	32	4	9395	2844.46
10kV广安线125	10	9.3	轻载	5467.06	无锡.新明变/2号主变	50.4	5	4000	5467.06
10kV广北线114	10	71.2	重载	0	无锡.陡门变/1号主变	15.69	29	15585	0
10kV广场线123	10	12.72	轻载	5159.11	无锡.河埭变/2号主变	32	5	3400	5159.11
10kV广畅线141	10	42.86	轻载	2373.53	无锡.九龙变/2号主变	16.26	17	13940	2373.53
10kV广电线114	10	38.09	轻载	2874.08	江苏.毛岸变/#1主变	4	25	18395	2874.08
10kV广丰线114	10	59.29	中载	936.49	无锡.黄泥头变/1号主变	5.02	52	18220	936.49
10kV广居线133	10	25.46	轻载	3896.13	无锡.尤岸变/2号主变	0.16	7	7430	160
10kV广南线154	10	46.53	轻载	2052.59	无锡.殷巷变/3号主变	17.72	43	28655	2052.59
10kV广瑞线143	10	56.17	中载	1209.98	无锡.殷巷变/2号主变	10.07	37	18350	1209.98
10kV广石线124	10	26.1	轻载	3953.46	无锡.民丰变/2号主变	17.35	13	12200	3953.46
10kV广厦线133	10	69.7	中载	26.67	无锡.九龙变/2号主变	16.26	1	7000	26.67
10kV广信线132	10	15.99	轻载	4864.5	无锡.先锋变/2号主变	6.15	12	9600	4864.5
10kV广益线152	10	53.25	中载	1508.57	无锡.殷巷变/3号主变	17.72	10	11250	1508.57
10kV滚针线134	10	56.58	中载	1174.12	无锡.九龙变/2号主变	16.26	7	2760	1174.12
10kV郭村线112	10	40.08	轻载	2616.71	无锡.阳山变/1号主变	10.5	60	22945	2616.71
10kV国道III线119	10	37.41	轻载	2935.39	无锡.红力变/1号主变	32	9	10175	2935.39
10kV国道IV线134	10	65.23	中载	429.19	无锡.红力变/2号主变	32	8	4245	429.19
10kV国丰线122	10	36.9	轻载	2895.38	无锡.大坝变/2号主变	20.48	7	7675	2895.38
10kV国慧线123	10	19.78	轻载	4523.12	无锡.陈家桥变/1号主变	1.81	5	9600	1810
10kV国际线111	10	32.47	轻载	3380.34	无锡.工运变/1号主变	32	6	8500	3380.34
10kV国瑞线133	10	10.45	轻载	5362.96	无锡.建国变/1号主变	64	0		5362.96
10kV国首134	10	3.34	轻载	6003.46	无锡.建国变/1号主变	64	0		6003.46
10kV国投线112	10	50	中载	1801.63	无锡.下甸桥变/1号主变	40	11	11990	1801.63
10kV国信线115	10	69.66	中载	31	无锡.金匮变/1号主变	40	17	14690	31
10kV国缘线126	10	14.53	轻载	4995.43	无锡.春阳变/2号主变	40	9	9000	4995.43
10kV过家线122	10	53.57	中载	1480.17	无锡.栢树变/2号主变	64	10	8895	1480.17
10kV海达线129	10	2.7	轻载	6060.96	无锡.工运变/3号主变	64	1	800	6060.96
10kV海尔线142	10	44.04	轻载	2337.68	无锡.先锋变/2号主变	6.15	30	15150	2337.68
10kV海关124线	10	62.31	中载	672.36	无锡.移动中桥变/1号主变	40	0		672.36

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量(kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
10kV海关线124	10	18.35	轻载	4517.92	无锡.中桥变/2号主变	0.02	17	10405	20
10kV海集线14A	10	49.98	轻载	1803.01	无锡.溪南变/2号主变	64	0		1803.01
10kV海角线127	10	23	轻载	4094.27	江苏.通德桥变/#2主变	28.41	25	15525	4094.27
10kV海兰线145	10	9.8	轻载	5421.85	江苏.蠡湖变/2号主变	64.25	4	3600	5421.85
10kV海鸥线135	10	19.2	轻载	4575.25	无锡.尤岸变/2号主变	0.16	7	11200	160
10kV海尚线119	10	34.88	轻载	3162.98	无锡.盛岸里变/1号主变	32	12	11000	3162.98
10kV海棠线147	10	16.23	轻载	4842.85	无锡.蠡园变/2号主变	32	10	8000	4842.85
10kV海特线124	10	41.05	轻载	2532.18	无锡.大坝变/2号主变	20.48	18	8735	2532.18
10kV海天线123	10	39.05	轻载	2787.48	无锡.先锋变/1号主变	4.99	15	13060	2787.48
10kV海汀线117	10	62.65	中载	642.75	无锡.麻歧变/1号主变	0	39	13865	0
10kV海兴线116	10	50.58	中载	1749.32	无锡.春潮变/1号主变	32	12	14450	1749.32
10kV海智线144	10	39.6	轻载	2738.29	无锡.先锋变/2号主变	6.15	29	15675	2738.29
10kV寒松线141	10	70.31	重载	0	江苏.西泾变/#2主变	0	32	17205	0
10kV韩园线132	10	29.88	轻载	3612.95	无锡.红力变/2号主变	32	5	6980	3612.95
10kV汉江线149	10	56.73	中载	1195.08	无锡.金桥变/2号主变	32	24	29750	1195.08
10kV汉爵线117	10	27.72	轻载	3807.63	无锡.钱桥变/1号主变	40	0		3807.63
10kV航东线117	10	16.77	轻载	4794.18	无锡.柘树变/1号主变	32	3	5860	4794.18
10kV航空线116	10	1.06	轻载	6209.39	无锡.朱巷变/1号主变	40	1	7850	6209.39
10kV航天线124	10	0	轻载	6122.62	无锡.唐界变/2号主变	42.66	0		6122.62
10kV航天线163	10	102.16	重载	0	无锡.先锋变/2号主变	6.15	31	14495	0
10kV航运线124	10	27.2	轻载	3728.82	江苏.通德桥变/#2主变	28.41	38	15694	3728.82
10kV豪景线115	10	36.69	轻载	2913.57	江苏.石园变/1号主变	50.78	0		2913.57
10kV豪门线128	10	50.68	中载	1739.79	无锡.金匮变/2号主变	40	18	12580	1739.79
10kV豪庭线116	10	19.32	轻载	4564.51	无锡.安镇变/1号主变	40	10	8200	4564.51
10kV好又多线122	10	36.68	轻载	3001.04	无锡.金城变/2号主变	32	8	9500	3001.04
10kV昊辰线144	10	47.61	轻载	1958.37	无锡.南园变/3号主变	32	7	2195	1958.37
10kV浩荡线121	10	35.83	轻载	2988.39	无锡.洪峰变/2号主变	21.87	22	15235	2988.39
10kV浩锋线153	10	24.32	轻载	4114.54	无锡.先锋变/1号主变	4.99	11	8400	4114.54
10kV浩明线131	10	35.91	轻载	3070.49	无锡.新明变/2号主变	50.4	0		3070.49
10kV浩桥线134	10	49.16	轻载	1822.76	无锡.横塘变/2号主变	0	0		0
10kV浩盛线181	10	36.36	轻载	3029.44	无锡.大学变/2号主变	32	14	14000	3029.44
10kV禾邦线132	10	53.85	中载	1454.88	无锡.团结变/2号主变	40	0		1454.88
10kV禾丰线111	10	45	轻载	2186.48	无锡.五村变/1号主变	12.07	40	14800	2186.48
10kV禾健线145	10	23.75	轻载	4044.91	无锡.五村变/2号主变	33.02	8	5220	4044.91

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量(kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
10kV合成线116	10	9.3	轻载	5466.71	无锡. 红星变/1号主变	32	5	3800	5466.71
10kV合全线133	10	30.94	轻载	3517.69	无锡. 红力变/2号主变	32	0		3517.69
10kV合作线129	10	36.88	轻载	2982.68	无锡. 安镇变/2号主变	32	9	7200	2982.68
10kV和佳线132	10	29.69	轻载	3490.5	无锡. 杨亭变/3号主变	32	10	6320	3490.5
10kV和睦线111	10	42.81	轻载	2377.86	无锡. 春阳变/1号主变	64	10	9035	2377.86
10kV和祥线128	10	20.43	轻载	4464.58	无锡. 安镇变/2号主变	32	0		4464.58
10kV和谐线117	10	30	轻载	3498.47	无锡. 协新变/1号主变	32	13	9630	3498.47
10kV和新线119	10	25.21	轻载	3902.02	无锡. 蓉湖庄变/1号主变	32	20	9130	3902.02
10kV和业线113	10	56.57	中载	1174.3	无锡. 峰影变/1号主变	18.91	12	9375	1174.3
10kV和韵线148	10	21.25	轻载	4390.27	无锡. 麻歧变/2号主变	32	9	12200	4390.27
10kV河岸线147	10	17.86	轻载	4695.97	无锡. 河埭变/2号主变	32	8	6400	4695.97
10kV河北线121	10	49.97	轻载	1745.34	无锡. 山北变/2号主变	40	9	6800	1745.34
10kV河府线144	10	11.35	轻载	5281.91	无锡. 新明变/2号主变	50.4	0		5281.91
10kV河畔线121	10	20.96	轻载	4416.77	无锡. 凤翔变/2号主变	20.62	9	7200	4416.77
10kV河头线112	10	43.95	轻载	2278.27	无锡. 农丰变/1号主变	13.6	16	9550	2278.27
10kV河西线154	10	65.35	中载	407.02	无锡. 先锋变/1号主变	4.99	32	19050	407.02
10kV河隐线124	10	44.87	轻载	2263.03	无锡. 河埭变/2号主变	32	9	10650	2263.03
10kV河源线119	10	24.58	轻载	4090.64	无锡. 河埭变/1号主变	32	13	11200	4090.64
10kV河苑线116	10	38.15	轻载	1489.52	无锡. 民丰变/1号主变	32	10	10600	1489.52
10kV河庄线144	10	10.86	轻载	5121.35	无锡. 大学变/2号主变	32	36	18345	5121.35
10kV荷典线124	10	49.92	轻载	1808.38	无锡. 杨家变/2号主变	32	3	8260	1808.38
10kV荷塘线142	10	18.48	轻载	4639.85	无锡. 麻歧变/2号主变	32	0		4639.85
10kV鹤鸣121线	10	33.66	轻载	2643.38	无锡. 车站变/2号主变	28.66	22	17070	2643.38
10kV亨沃线121	10	28.71	轻载	3718.95	无锡. 星洲变/2号主变	10.88	2	4200	3718.95
10kV恒昌线11A	10	43.53	轻载	2306.16	无锡. 河东变/1号主变	32	40	23730	2306.16
10kV恒达线133	10	20.86	轻载	4426.13	无锡. 苏巷变/2号主变	34.39	10	10860	4426.13
10kV恒电线135	10	39.55	轻载	2742.62	江苏. 西泾变/#2主变	0	7	8165	0
10kV恒瑞线136	10	5.17	轻载	5838.92	无锡. 蓉阳变/. 2号主变	34.94	0		5838.92
10kV恒生线131	10	10.88	轻载	5324.17	无锡. 张皋变/2号主变	33.26	2	1915	5324.17
10kV恒天线11A	10	27.04	轻载	3868.77	无锡. 凤翔变/1号主变	32	13	10600	3868.77
10kV恒廷线126	10	31.8	轻载	3440.44	无锡. 先锋变/1号主变	4.99	4	13810	3440.44
10kV恒宇线164	10	60.39	中载	840.19	无锡. 大坝变/2号主变	20.48	12	7060	840.19
10kV恒源线119	10	3.05	轻载	5855.89	江苏. 堇巷变/1号主变	0	0		0
10kV横泾线121	10	0	轻载	7274.4	无锡. 龙渚变/2号主变a	40	0		7274.4

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量(kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
10kV横林线121	10	69.96	中载	3.64	无锡.南园变/1号主变	64	16	9535	3.64
10kV横龙线112	10	26.35	轻载	3213.03	无锡.龙山变/1号主变	36.23	11	11925	3213.03
10kV横山线11C	10	46.91	轻载	2079.44	无锡.鸿桥变/1号主变	32	33	16010	2079.44
10kV弘丰线121	10	30.16	轻载	2932.45	无锡.秦村变/2号主变	32	26	10375	2932.45
10kV弘吴线111	10	2.84	轻载	6049.01	无锡.梅村变/1号主变	32	0		6049.01
10kV红阿线147	10	56.32	中载	1232.49	无锡.红力变/3号主变	40	1	4000	1232.49
10kV红船线112	10	45.9	轻载	2170.89	无锡.周新变/1号主变	40	10	11660	2170.89
10kV红豆线118	10	30	轻载	3602.73	无锡.工运变/1号主变	32	0		3602.73
10kV红福线115	10	28.14	轻载	3769.7	无锡.先锋变/1号主变	4.99	1	8000	3769.7
10kV红光线118	10	47.31	轻载	1984.7	无锡.张泾变/1号主变	8.07	25	20555	1984.7
10kV红韩线117	10	49.07	轻载	1885.28	无锡.红力变/1号主变	32	6	9825	1885.28
10kV红横线111	10	25.29	轻载	3911.03	无锡.紫杉变/1号主变	33.17	17	5860	3911.03
10kV红花线146	10	44.59	轻载	2288.32	无锡.姑亭变/2号主变	32	29	24275	2288.32
10kV红济线118	10	30.62	轻载	3546.96	无锡.红力变/1号主变	32	0		3546.96
10kV红雷线127	10	42.82	轻载	2377.34	无锡.春潮变/2号主变	32	9	9500	2377.34
10kV红力线111	10	66.46	中载	309.68	无锡.硕放变/1号主变	6.97	0		309.68
10kV红明线112	10	64.54	中载	477.51	无锡.洛社变/1号主变	40	47	17935	477.51
10kV红旗线147	10	34.55	轻载	3192.6	无锡.春潮变/2号主变	32	12	10630	3192.6
10kV红旺线114	10	82.75	重载	0	无锡.红力变/1号主变	32	5	4640	0
10kV红溪线122	10	10.99	轻载	5314.47	无锡.红星变/2号主变	40	4	3200	5314.47
10kV红霞线132	10	22.26	轻载	4299.69	无锡.建国变/1号主变	64	11	10400	4299.69
10kV红星线135	10	44.67	轻载	2215.92	无锡.西坝头变/2号主变	19.82	25	15570	2215.92
10kV红阳线118	10	33.79	轻载	3260.84	无锡.红星变/1号主变	32	16	10620	3260.84
10kV红叶线133	10	13.37	轻载	5100.39	无锡.世界变/2号主变	39.1	14	12800	5100.39
10kV红御线122	10	10.23	轻载	5383.06	无锡.红力变/2号主变	32	0		5383.06
10kV红院线117	10	24.75	轻载	4075.4	无锡.红星变/1号主变	32	5	5300	4075.4
10kV红悦线143	10	24.23	轻载	4122.51	无锡.红力变/3号主变	40	12	9600	4122.51
10kV红庄线149	10	83.61	重载	0	无锡.红力变/3号主变	40	19	11470	0
10kV宏大线151	10	61.3	中载	760.52	无锡.钱桥变/1号主变	40	15	12880	760.52
10kV宏地线11E	10	15.62	轻载	4897.4	无锡.金匮变/1号主变	40	4	5200	4897.4
10kV宏甲线112	10	47.88	轻载	1992.15	无锡.栢树变/1号主变	32	12	8140	1992.15
10kV宏科线133	10	38.88	轻载	2802.55	无锡.太湖变/2号主变	48.46	24	19690	2802.55
10kV宏普线111	10	71.63	重载	0	无锡.商贸变/1号主变	16	28	26130	0
10kV宏仁线116	10	0	轻载	6304.48	无锡.金桥变/1号主变	32	1	1000	6304.48

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量(kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
10kV宏润线126	10	35.33	轻载	3032.04	无锡.玉东变/1号主变	23.53	42	19500	3032.04
10kV宏盛线135	10	45.85	轻载	2112.17	无锡.太湖变/2号主变	48.46	11	9120	2112.17
10kV宏图线115	10	29.44	轻载	3652.79	无锡.前进变/1号主变	9.48	6	22000	3652.79
10kV洪凤线125	10	19.87	轻载	4515.32	无锡.洪峰变/2号主变	21.87	0		4515.32
10kV洪古线123	10	20.42	轻载	4293.45	无锡.尤岸变/2号主变	0.16	8	6280	160
10kV洪桥线122	10	28.77	轻载	3606.54	无锡.陆区变/2号主变	32	25	13365	3606.54
10kV洪山线113	10	18.16	轻载	4533.86	无锡.洪峰变/1号主变	24.79	17	8520	4533.86
10kV洪威12A	10	65.28	中载	412.56	无锡.洪峰变/2号主变	21.87	0		412.56
10kV鸿安线11A	10	5.66	轻载	5794.41	无锡.团结变/1号主变	32	3	2600	5794.41
10kV鸿都线135	10	19.54	轻载	5243.28	无锡.蓉湖庄变/2号主变	32	6	5480	5243.28
10kV鸿辉线117	10	32.15	轻载	3310.89	无锡.圆石变/1号主变	32	23	11365	3310.89
10kV鸿基线116	10	44.55	轻载	2291.96	无锡.大学变/1号主变	32	18	12490	2291.96
10kV鸿郊线11E	10	1.93	轻载	6130.93	无锡.鸿桥变/1号主变	32	0		6130.93
10kV鸿经线113	10	40.8	轻载	2528.37	无锡.栢树变/1号主变	32	24	12460	2528.37
10kV鸿口线113	10	80.33	重载	0	无锡.后宅变/1号主变	16	30	28200	0
10kV鸿清线134	10	27.25	轻载	3850.06	无锡.清梅变/2号主变	32	13	10600	3850.06
10kV鸿泰线122	10	83.75	重载	0	无锡.清梅变/2号主变	32	43	22145	0
10kV鸿翔线118	10	53.93	中载	1405.52	无锡.河东变/1号主变	32	20	11060	1405.52
10kV鸿雅线115	10	11.54	轻载	5264.76	无锡.张泾变/1号主变	8.07	9	7200	5264.76
10kV鸿义线122	10	16.08	轻载	4855.84	无锡.圆石变/2号主变	9.47	5	3890	4855.84
10kV鸿永线122	10	19.63	轻载	4536.28	无锡.洪峰变/2号主变	21.87	0		4536.28
10kV鸿运线113	10	23.62	轻载	4056.69	无锡.清梅变/1号主变	32	7	7000	4056.69
10kV鸿智线125	10	17.67	轻载	4712.95	无锡.鸿桥变/2号主变	32	0		4712.95
10kV后村线131	10	41.08	轻载	2529.24	无锡.长安变/2号主变	50.4	0		2529.24
10kV后介线126	10	47.67	轻载	1952.83	无锡.陆区变/2号主变	32	67	21495	1952.83
10kV后孟线111	10	7.52	轻载	5464.46	无锡.联清变/2号主变	40	16	7515	5464.46
10kV后塘线144	10	23.06	轻载	4227.81	无锡.旭明变/3号主变	32	14	8905	4227.81
10kV后湾线122	10	17	轻载	4773.05	无锡.龙山变/3号主变	40.35	1	6400	4773.05
10kV后西溪线135	10	59.54	中载	498.3	无锡.三凤变/2号主变	25.5	11	9090	498.3
10kV后宅线116	10	69.91	中载	7.97	无锡.后宅变/1号主变	16	40	17235	7.97
10kV后张巷线117	10	57.41	中载	1133.77	无锡.社桥变/1号主变	7.85	6	7140	1133.77
10kV厚德线122	10	57.95	中载	1053.92	无锡.厚桥变/2号主变	16	41	13150	1053.92
10kV厚桥线115	10	61.79	中载	711.16	无锡.厚桥变/1号主变	16	72	23915	711.16
10kV胡长线131	10	26.82	轻载	3776.97	无锡.陈家桥变/2号主变	31.25	12	5800	3776.97

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量(kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
10kV胡家线132	10	15.32	轻载	4782.4	无锡.陈家桥变/2号主变	31.25	22	8695	4782.4
10kV胡巷线111	10	58.77	中载	972.17	无锡.河东变/1号主变	32	7	9690	972.17
10kV湖滨线113	10	43.72	轻载	2298.36	江苏.蠡湖变/1号主变	99.79	20	24160	2298.36
10kV湖科线151	10	44.99	轻载	2252.64	无锡.蠡园变/1号主变	32	12	8900	2252.64
10kV湖茂线144	10	4.37	轻载	5911.32	江苏.蠡湖变/2号主变	64.25	0		5911.32
10kV湖畔线161	10	44.15	轻载	2327.81	无锡.招商变/2号主变	32	17	17250	2327.81
10kV湖山线116	10	46.02	轻载	2118.06	无锡.太湖变/1号主变	0	61	20940	0
10kV湖墅线112	10	8.06	轻载	5578.95	江苏.蠡湖变/1号主变	99.79	0		5578.95
10kV浒村线122	10	58.95	中载	966.8	无锡.张泾变/2号主变	10.95	39	16130	966.8
10kV浒塘线135	10	57.64	中载	1080.94	无锡.八士变/2号主变	38.45	42	16050	1080.94
10kV浒周线111	10	53.95	中载	1404.13	无锡.农丰变/1号主变	13.6	12	5055	1404.13
10kV护渎线115	10	44.91	轻载	2194.62	无锡.西坝头变/1号主变	16.57	32	11300	2194.62
10kV沪电线112	10	61.29	中载	784.6	无锡.红星变/1号主变	32	5	7200	784.6
10kV花浜线123	10	8.81	轻载	5510.88	无锡.南园变/1号主变	64	1	7000	5510.88
10kV花都线146	10	16.23	轻载	4703.07	无锡.朱巷变/2号主变	18.97	9	6425	4703.07
10kV花横线114	10	46.13	轻载	2087.58	无锡.横塘变/1号主变	13.3	0		2087.58
10kV花汇线132	10	34	轻载	3148.43	无锡.九龙变/2号主变	16.26	16	6440	3148.43
10kV花郡线124	10	38.54	轻载	2833.73	无锡.春阳变/2号主变	40	17	15650	2833.73
10kV花溪线124	10	6.83	轻载	5689.45	无锡.荡口变/2号主变	20.68	0		5689.45
10kV花园线123	10	32.24	轻载	3302.58	无锡.陆区变/2号主变	32	8	4075	3302.58
10kV华北线111	10	53.81	中载	1416.26	无锡.龙渚变/1号主变	15.93	11	6590	1416.26
10kV华城线134	10	26.97	轻载	3763.46	无锡.长安变/2号主变	50.4	0		3763.46
10kV华达线144	10	72.06	重载	0	无锡.河东变/2号主变	50.4	12	11410	0
10kV华电线123	10	48.34	轻载	1951.1	无锡.溪南变/2号主变	64	0		1951.1
10kV华东线116	10	62.41	中载	683.45	无锡.华友变/1号主变	32	35	22610	683.45
10kV华丰线123	10	11.05	轻载	5156.16	无锡.坊前变/2号主变	16	21	14425	5156.16
10kV华府线142	10	63.17	中载	597.19	无锡.陈家桥变/2号主变	31.25	30	23120	597.19
10kV华钢线132	10	31.99	轻载	3324.4	无锡.钱桥变/2号主变	32	12	6145	3324.4
10kV华更线127	10	41.18	轻载	2595.4	无锡.柘树变/2号主变	64	15	13400	2595.4
10kV华观线125	10	0.6	轻载	6250.44	无锡.龙渚变/2号主变a	40	1	50	6250.44
10kV华广线117	10	42.94	轻载	2437.44	无锡.雅西变/1号主变	40	20	16130	2437.44
10kV华精线144	10	56.63	中载	1203.91	无锡.溪南变/2号主变	64	0		1203.91
10kV华民线112	10	38.5	轻载	2754.92	无锡.钱桥变/1号主变	40	24	11025	2754.92
10kV华鹏线114	10	51.73	中载	1645.75	无锡.旭明变/1号主变	32	1	7650	1645.75

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量(kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
10kV华圻线122	10	79.42	重载	0	无锡.洛社变/2号主变	40	58	24050	0
10kV华侨线125	10	22.18	轻载	4307.31	无锡.蠡园变/2号主变	32	23	16720	4307.31
10kV华清线113	10	12.91	轻载	4973.61	无锡.金城变/1号主变	32	22	13670	4973.61
10kV华锐线161	10	41.13	轻载	2600.08	无锡.蠡园变/2号主变	32	4	9300	2600.08
10kV华润线146	10	36.02	轻载	3060.1	无锡.大学变/2号主变	32	14	11230	3060.1
10kV华山线129	10	21.06	轻载	4408.11	无锡.下甸桥变/2号主变	40	6	8860	4408.11
10kV华生线139	10	49.83	轻载	1816.87	无锡.苏巷变/2号主变	34.39	0		1816.87
10kV华仕线142	10	92.6	重载	0	无锡.九龙变/2号主变	16.26	47	17615	0
10kV华树线144	10	28.63	轻载	3725.53	无锡.姑亭变/2号主变	32	15	12460	3725.53
10kV华泰线11A	10	47.27	轻载	1988.16	无锡.梅村变/1号主变	32	19	15860	1988.16
10kV华特线111	10	69.98	中载	1.56	无锡.钱桥变/1号主变	40	0		1.56
10kV华铁线121	10	39.48	轻载	2749.2	无锡.栢树变/2号主变	64	2	3650	2749.2
10kV华亭线124	10	11.3	轻载	5286.58	无锡.新明变/2号主变	50.4	9	7230	5286.58
10kV华王线112	10	17.54	轻载	4724.55	无锡.洪峰变/1号主变	24.79	0		4724.55
10kV华威线115	10	58.6	中载	986.89	无锡.姑亭变/1号主变	32	16	12100	986.89
10kV华夏线143	10	69.95	中载	4.68	无锡.八士变/3号主变	40	33	14510	4.68
10kV华新线118	10	45.88	轻载	2109.4	无锡.钱桥变/1号主变	40	23	10445	2109.4
10kV华学线134	10	10.47	轻载	5361.23	无锡.朱巷变/2号主变	18.97	2	8630	5361.23
10kV华洋线115	10	9.93	轻载	5410.25	无锡.金城变/1号主变	32	5	6000	5410.25
10kV华谊线145	10	32.24	轻载	3302.58	无锡.建国变/3号主变	64	2	4500	3302.58
10kV华玉线133	10	70	中载	0	江苏.西泾变/#2主变	0	35	14080	0
10kV华镇线117	10	51.75	中载	1596.04	无锡.华庄变/1号主变	40	43	15905	1596.04
10kV化工线117	10	43.99	轻载	2275.16	无锡.华友变/1号主变	32	44	16790	2275.16
10kV化纤线124	10	16.86	轻载	4648.34	无锡.周新变/2号主变	40	9	5190	4648.34
10kV化研线117	10	0	轻载	6098.37	无锡.蓉湖庄变/1号主变	32	0		6098.37
10kV怀仁线111	10	23.78	轻载	4162.34	无锡.南园变/1号主变	64	6	5000	4162.34
10kV槐古线126	10	28.58	轻载	3012.81	无锡.学前变/2号主变	36.94	10	9020	3012.81
10kV环保线139	10	44.83	轻载	2266.5	无锡.秦村变/2号主变	32	5	6400	2266.5
10kV环翠线124	10	12.54	轻载	5174.87	无锡.正阳变/2号主变	50.4	6	5200	5174.87
10kV环湖线115	10	58.1	中载	1040.59	无锡.龙山变/1号主变	36.23	32	18280	1040.59
10kV环辉线141	10	27.29	轻载	3846.43	无锡.栢树变/2号主变	64	2	5600	3846.43
10kV环融线142	10	11.23	轻载	5140.4	无锡.廊下变/2号主变	50.4	11	8430	5140.4
10kV环沙线161	10	30.89	轻载	3522.2	无锡.联清变/2号主变	40	2	6400	3522.2
10kV环山线125	10	55.85	中载	1229.89	无锡.溪南变/2号主变	64	36	15750	1229.89

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量(kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
10kV环宇线126	10	41.18	轻载	2595.92	无锡.下甸桥变/2号主变	40	20	18510	2595.92
10kV环镇线125	10	35.11	轻载	3051.61	无锡.朱巷变/2号主变	18.97	28	14635	3051.61
10kV鳳城线119	10	37.87	轻载	2894	无锡.工运变/1号主变	32	8	10450	2894
10kV黄禾线129	10	19.06	轻载	4587.55	无锡.黄泥头变/2号主变	7.44	0		4587.55
10kV黄胶线117	10	90.67	重载	0	无锡.团结变/1号主变	32	25	18300	0
10kV黄金线113	10	19.97	轻载	4505.62	无锡.工运变/1号主变	32	12	11920	4505.62
10kV黄石线132	10	67.35	中载	232.09	江苏.西泾变/#2主变	0	28	13420	0
10kV黄土塘线144	10	48.04	轻载	1597.42	无锡.东湖塘变/2号主变	16	25	9530	1597.42
10kV黄湾线114	10	15.92	轻载	4729.75	无锡.周新变/1号主变	40	7	3650	4729.75
10kV黄西线116	10	51.37	中载	1629.12	无锡.苏巷变/1号主变	17.52	24	11240	1629.12
10kV晖路线113	10	66.62	中载	296	无锡.大坝变/1号主变	32	10	8725	296
10kV汇纺线118	10	34.06	轻载	3236.76	无锡.协新变/1号主变	32	1	8000	3236.76
10kV汇嘉线145	10	54.97	中载	1353.38	无锡.钱桥变/2号主变	32	23	9980	1353.38
10kV会北线111	10	45.56	轻载	2129.49	无锡.山北变/1号主变	32	25	10880	2129.49
10kV会龙线136	10	48.25	轻载	1902.43	无锡.西坝头变/2号主变	19.82	33	12430	1902.43
10kV会所线114	10	16.71	轻载	4799.2	无锡.凤翔变/1号主变	32	5	630	4799.2
10kV荟润线161	10	17.06	轻载	4768.2	无锡.世界变/3号主变	50.4	13	10400	4768.2
10kV惠岸线116	10	23.74	轻载	4045.95	无锡.西坝头变/1号主变	16.57	14	11580	4045.95
10kV惠畅线119	10	86.42	重载	0	无锡.麻歧变/1号主变	0	52	31665	0
10kV惠澄线148	10	44.03	轻载	2271.69	无锡.钱桥变/2号主变	32	13	5810	2271.69
10kV惠萃线116	10	36.08	轻载	3055.25	无锡.姑亭变/1号主变	32	19	17200	3055.25
10kV惠达线113	10	34.12	轻载	3231.91	无锡.姑亭变/1号主变	32	8	10000	3231.91
10kV惠工桥线123	10	43.56	轻载	2312.91	无锡.黄泥头变/2号主变	7.44	32	17320	2312.91
10kV惠河线135	10	30.6	轻载	3432.82	无锡.河埭变/2号主变	32	23	10510	3432.82
10kV惠景线128	10	34.95	轻载	3156.92	无锡.盛岸里变/2号主变	32	16	15200	3156.92
10kV惠科线122	10	49.73	轻载	1825.7	无锡.姑亭变/2号主变	32	11	21290	1825.7
10kV惠农线114	10	40.78	轻载	2555.74	无锡.春申变/1号主变	6.37	37	23785	2555.74
10kV惠钱线122	10	26.34	轻载	3856.99	无锡.盛岸里变/2号主变	32	28	10720	3856.99
10kV惠山线143	10	21.68	轻载	4352.17	无锡.河埭变/2号主变	32	6	10450	4352.17
10kV惠巷线14A	10	57.2	中载	1119.91	无锡.姑亭变/2号主变	32	20	10050	1119.91
10kV惠新线181	10	29.25	轻载	3670.28	无锡.麻歧变/2号主变	32	15	19200	3670.28
10kV惠医线151	10	26.97	轻载	3763.64	无锡.洛社变/1号主变	40	13	8820	3763.64
10kV惠玉线124	10	18.75	轻载	4616.13	江苏.西泾变/#1主变	0	15	12880	0
10kV惠源线119	10	65.75	中载	383.12	无锡.姑亭变/1号主变	32	19	13465	383.12

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量(kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
10kV惠置线126	10	2.03	轻载	6121.41	无锡.邓巷变/2号主变	11.45	2	1800	6121.41
10kV惠州线123	10	29.7	轻载	3629.41	无锡.玉东变/1号主变	23.53	16	13600	3629.41
10kV慧泽线124	10	10.8	轻载	5332.14	无锡.软件变/1号主变	44.22	4	3330	5332.14
10kV火炬线134	10	32.74	轻载	3258.58	无锡.许家变/2号主变	23.11	13	4855	3258.58
10kV货运线144	10	31.97	轻载	3326.13	无锡.建国变/3号主变	64	6	2615	3326.13
10kV机场线124	10	38.91	轻载	2719.24	无锡.红力变/2号主变	32	4	8490	2719.24
10kV机光线114	10	49.9	轻载	1747.41	无锡.清梅变/1号主变	32	37	23380	1747.41
10kV机染线113	10	50.86	中载	1673.8	无锡.陡门变/1号主变	15.69	21	10405	1673.8
10kV机一111	10	17.59	轻载	3449.62	无锡.旺庄变/1号主变	32	0		3449.62
10kV箕山线116	10	18.66	轻载	4623.75	无锡.龙山变/1号主变	36.23	5	8600	4623.75
10kV吉艾线125	10	69.39	中载	53.69	无锡.先锋变/1号主变	4.99	2	2100	53.69
10kV吉宝线145	10	24.05	轻载	4138.44	无锡.民丰变/2号主变	17.35	5	4900	4138.44
10kV吉辰线148	10	48.39	轻载	1945.9	无锡.溪南变/2号主变	64	12	4055	1945.9
10kV吉康线149	10	53.21	中载	1511.86	无锡.旭明变/3号主变	32	1	6600	1511.86
10kV吉品线122	10	34.32	轻载	3089.54	江苏.通德桥变/#2主变	28.41	11	7260	3089.54
10kV吉兴线113	10	51.33	中载	1633.28	无锡.蓉阳变/.1号主变	21.46	11	7140	1633.28
10kV吉园线126	10	34.32	轻载	3120.72	无锡.华友变/2号主变	40	37	13315	3120.72
10kV集电线116	10	30.57	轻载	3551.29	无锡.星洲变/1号主变	32	15	11110	3551.29
10kV集团线123	10	47.58	轻载	2018.99	无锡.杨家变/2号主变	32	5	6510	2018.99
10kV技影线115	10	57.32	中载	1142.43	无锡.朱巷变/1号主变	40	19	18850	1142.43
10kV季大线125	10	26.91	轻载	3753.76	无锡.春潮变/2号主变	32	6	6400	3753.76
10kV佳岸线114	10	38.56	轻载	2831.99	无锡.唐界变/1号主变	64	0		2831.99
10kV佳得线141	10	33.58	轻载	3280.41	无锡.蓉阳变/.2号主变	34.94	0		3280.41
10kV佳美线133	10	37.56	轻载	2921.88	无锡.杨家变/2号主变	32	20	13380	2921.88
10kV佳润线113	10	45.67	轻载	2190.98	无锡.新明变/1号主变	12.87	10	13480	2190.98
10kV家乐线121	10	38.46	轻载	2840.31	无锡.大庄里变/1号主变	40	17	11230	2840.31
10kV家攀线131	10	49.9	轻载	1757.81	江苏.西泾变/#2主变	0	11	4990	0
10kV家雀线115	10	23.08	轻载	4226.08	无锡.许家变/1号主变	29.77	0		4226.08
10kV家湾线142	10	47.94	轻载	1986.78	无锡.西坝头变/2号主变	19.82	11	11650	1986.78
10kV家园线112	10	27.47	轻载	3830.14	无锡.金城变/1号主变	32	8	7000	3830.14
10kV嘉德线123	10	18.79	轻载	4612.14	无锡.春申变/2号主变	9.42	5	4900	4612.14
10kV嘉邸线142	10	28.99	轻载	3693.84	无锡.清梅变/2号主变	32	12	10400	3693.84
10kV嘉禾线122	10	28.71	轻载	3611.39	无锡.华庄变/2号主变	40	21	12645	3611.39
10kV嘉利线135	10	38.34	轻载	2752.84	无锡.姑亭变/2号主变	32	21	14660	2752.84

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量 (kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
10kV嘉菱线123	10	69.66	中载	29.62	无锡. 甘露变新/2号主变	16	56	17320	29.62
10kV嘉年线142	10	23.7	轻载	4169.79	无锡. 河埭变/2号主变	32	10	9000	4169.79
10kV嘉荫线134	10	49.31	轻载	1809.25	无锡. 杨亭变/3号主变	32	12	8850	1809.25
10kV嘉寓线147	10	31.92	轻载	3429.88	无锡. 姑亭变/2号主变	32	10	8000	3429.88
10kV贾村线124	10	67.02	中载	260.32	无锡. 河东变/2号主变	50.4	18	11325	260.32
10kV假日线143	10	46.21	轻载	2142.66	无锡. 梅村变/3号主变a	8.49	14	14680	2142.66
10kV尖岸线132	10	42.2	轻载	2431.73	无锡. 长安变/2号主变	50.4	0		2431.73
10kV俭德线113	10	34.75	轻载	3070.84	无锡. 蓉湖庄变/1号主变	32	12	9470	3070.84
10kV件旅线125	10	7.07	轻载	5667.97	无锡. 软件变/1号主变	44.22	12	9600	5667.97
10kV建达线114	10	48.66	轻载	1866.58	无锡. 西巷变/1号主变	8.45	53	17945	1866.58
10kV建发线144	10	8.65	轻载	5525.08	无锡. 尤岸变/2号主变	0.16	9	3030	160
10kV建丰线122	10	72.07	重载	0	无锡. 秦村变/2号主变	32	21	8340	0
10kV建国线124	10	23.4	轻载	4075.57	无锡. 华庄变/2号主变	40	37	15140	4075.57
10kV建华线115	10	29.74	轻载	3521.16	无锡. 华庄变/1号主变	40	27	11260	3521.16
10kV建环线151	10	0.96	轻载	6218.23	无锡. 九龙变/2号主变	16.26	0		6218.23
10kV建清线149	10	43.91	轻载	2272.56	无锡. 建国变/3号主变	64	24	10890	2272.56
10kV建雀线146	10	24.35	轻载	4111.77	无锡. 建国变/3号主变	64	0		4111.77
10kV建委线115	10	13.72	轻载	5849.14	无锡. 蓉湖庄变/1号主变	32	4	3310	5849.14
10kV建业线112	10	22.44	轻载	4118.7	江苏. 通德桥变/#1主变	57.72	17	10085	4118.7
10kV建筑线122	10	33.56	轻载	3155.53	无锡. 河埭变/2号主变	32	22	10460	3155.53
10kV剑桥线112	10	2.61	轻载	6069.27	无锡. 马山变/1号主变	16	4	3030	6069.27
10kV健鼎线125	10	31.28	轻载	3386.58	无锡. 大坝变/2号主变	20.48	5	4710	3386.58
10kV健康线161	10	41.92	轻载	2528.89	无锡. 工运变/3号主变	64	0		2528.89
10kV江达线151	10	50.53	中载	1702.9	无锡. 廊下变/2号主变	50.4	6	9630	1702.9
10kV江大线112	10	26.02	轻载	3960.74	无锡. 大学变/1号主变	32	2	1800	3960.74
10kV江府线113	10	24.11	轻载	4132.9	江苏. 张公桥变/1号主变	40.27	0		4132.9
10kV江海线155	10	23.59	轻载	4179.49	江苏. 毛岸变/#3主变	18.38	24	15930	4179.49
10kV江南线132	10	31.89	轻载	3432.3	无锡. 大庄里变/2号主变	40	8	7280	3432.3
10kV江宁线134	10	38.21	轻载	2863.34	无锡. 河埭变/2号主变	32	22	14795	2863.34
10kV江湾线149	10	16.77	轻载	4794.18	无锡. 工运变/3号主变	64	6	4800	4794.18
10kV江溪线153	10	47.28	轻载	1987.47	无锡. 殷巷变/3号主变	17.72	24	14460	1987.47
10kV蒋浜线112	10	57.87	中载	577.97	无锡. 软件变/1号主变	44.22	43	15330	577.97
10kV蒋皋线123	10	15.01	轻载	4952.48	无锡. 西坝头变/1号主变	16.57	7	5800	4952.48
10kV蒋湾线141	10	26.43	轻载	3206.97	无锡. 西坝头变/2号主变	19.82	2	7300	3206.97

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量(kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
10kV蒋巷线135	10	21.82	轻载	4214.13	无锡.五村变/2号主变	33.02	20	7480	4214.13
10kV交电线145	10	19.85	轻载	4386.46	无锡.工运变/3号主变	64	16	10290	4386.46
10kV交通线142	10	53.08	中载	1480.34	无锡.溪南变/2号主变	64	13	6055	1480.34
10kV胶南线113	10	42.3	轻载	2422.89	无锡.村前变/1号主变	0.48	25	14425	480
10kV胶山线113	10	63.86	中载	537.09	无锡.安镇变/1号主变	40	0		537.09
10kV焦化线112	10	56.99	中载	1137.58	无锡.横塘变/1号主变	13.3	0		1137.58
10kV蛟龙线116	10	26.2	轻载	3944.46	江苏.毛岸变/#1主变	4	8	10430	3944.46
10kV角更线111	10	94.36	重载	0	无锡.洪峰变/1号主变	24.79	12	12100	0
10kV教育线136	10	32.42	轻载	3384.5	无锡.殷巷变/2号主变	10.07	26	13155	3384.5
10kV杰利线125	10	40.42	轻载	2587.26	江苏.石园变/1号主变	50.78	0		2587.26
10kV杰能线145	10	67.92	中载	187.75	无锡.梅村变/3号主变a	8.49	9	12857	187.75
10kV解放线119	10	44.89	轻载	2196.18	无锡.朱巷变/1号主变	40	34	17865	2196.18
10kV介桥线113	10	49.76	轻载	1770.45	无锡.协新变/1号主变	32	29	12075	1770.45
10kV界诚线123	10	19.8	轻载	4521.04	无锡.唐界变/2号主变	42.66	10	9000	4521.04
10kV界诚线123X	10	0.9	轻载	6223.42	江苏.石园变/1号主变	50.78	0		6223.42
10kV界经线114	10	58.09	中载	1041.62	无锡.村前变/1号主变	0.48	35	18125	480
10kV金岸线114	10	41.61	轻载	2458.92	无锡.溪南变/1号主变	32	22	13145	2458.92
10kV金白线118	10	68.19	中载	157.96	无锡.圆石变/1号主变	32	18	15630	157.96
10kV金城线115	10	46.5	轻载	2047.4	无锡.芦庄变/1号主变	32	46	28345	2047.4
10kV金娥线112	10	70.24	重载	0	无锡.清梅变/1号主变	32	7	5505	0
10kV金纺线132	10	18.61	轻载	4628.25	无锡.世界变/2号主变	39.1	1	6000	4628.25
10kV金光线115	10	25.45	轻载	4012.7	无锡.商贸变/2号主变	16	15	13520	4012.7
10kV金华121	10	70.67	重载	0	无锡.旺庄变/2号主变	23.3	0		0
10kV金惠线114	10	29.97	轻载	3605.5	无锡.姑亭变/1号主变	32	34	28240	3605.5
10kV金捷线132	10	48.21	轻载	1962.36	无锡.金桥变/2号主变	32	1	6450	1962.36
10kV金科线143	10	27.04	轻载	3868.94	无锡.尤岸变/2号主变	0.16	8	6800	160
10kV金埭线141	10	24.53	轻载	4094.79	无锡.河埭变/2号主变	32	1	6800	4094.79
10kV金龙线137	10	36.84	轻载	2900.06	无锡.苏巷变/2号主变	34.39	21	12240	2900.06
10kV金梅线114	10	0.28	轻载	6037.75	无锡.梅村变/1号主变	32	2	650	6037.75
10kV金桥线162	10	34.22	轻载	3129.72	无锡.世界变/3号主变	50.4	0		3129.72
10kV金圈线127	10	43.12	轻载	2393.28	无锡.麻歧变/2号主变	32	11	11565	2393.28
10kV金融线14C	10	18.04	轻载	4679.34	无锡.工运变/3号主变	64	7	8855	4679.34
10kV金色线128	10	34.88	轻载	3163.5	无锡.鸿桥变/2号主变	32	9	7010	3163.5
10kV金山线115	10	62.82	中载	522.54	无锡.盛岸里变/1号主变	32	51	20235	522.54

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量 (kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
10kV金石线117	10	20.01	轻载	4502.16	无锡.苏巷变/1号主变	17.52	7	6115	4502.16
10kV金缙线164	10	20.31	轻载	4475.49	无锡.殷巷变/3号主变	17.72	6	5600	4475.49
10kV金锡线111	10	37.19	轻载	2954.62	无锡.金匮变/1号主变	40	21	15320	2954.62
10kV金星线134	10	27.68	轻载	3701.98	无锡.中桥变/2号主变	0.02	18	12835	20
10kV金扬线135	10	48.39	轻载	1583.57	无锡.大庄里变/2号主变	40	41	16210	1583.57
10kV金叶线117	10	52.45	中载	1526.07	无锡.金城变/1号主变	32	64	21245	1526.07
10kV金苑线128	10	17.04	轻载	4769.75	无锡.金城变/2号主变	32	6	5315	4769.75
10kV金粤线126	10	14.74	轻载	4976.9	无锡.春潮变/2号主变	32	3	4500	4976.9
10kV金柘联线199	10	0	轻载	6304.48	无锡.金桥变/2号主变	32	0		6304.48
10kV金紫线12F	10	16.1	轻载	4854.62	无锡.金匮变/2号主变	40	11	8800	4854.62
10kV锦都线117	10	57.13	中载	1159.57	无锡.姑亭变/1号主变	32	17	14645	1159.57
10kV锦河线115	10	29.41	轻载	3655.39	无锡.春潮变/1号主变	32	14	12360	3655.39
10kV锦鸿线132	10	96.84	重载	0	无锡.清梅变/2号主变	32	33	12365	0
10kV锦铝线121	10	51.41	中载	1625.83	无锡.唐义变/2号主变	0	6	5400	0
10kV锦明线114	10	29.54	轻载	3539.17	无锡.查桥变/1号主变	17.9	15	11880	3539.17
10kV锦祁线121	10	29.01	轻载	3585.41	无锡.玉东变/1号主变	23.53	14	20890	3585.41
10kV锦巷线121	10	81.12	重载	0	无锡.出新变/2号主变	41.16	36	15040	0
10kV锦阳线116	10	46.94	轻载	1997.17	无锡.正阳变/1号主变	32	18	12610	1997.17
10kV锦溢线133	10	71.24	重载	0	无锡.溪南变/2号主变	64	22	10350	0
10kV锦园线117	10	26.11	轻载	3952.94	无锡.渔港变/1号主变	16.77	20	16460	3952.94
10kV晋拓线143	10	16.65	轻载	4804.57	无锡.农丰变/2号主变	23.23	0		4804.57
10kV晋中线131	10	29.34	轻载	3662.31	无锡.春阳变/2号主变	40	15	12000	3662.31
10kV泾北线131	10	79.77	重载	0	无锡.张泾变/2号主变	10.95	36	16375	0
10kV泾达线116	10	57.5	中载	1093.24	无锡.农丰变/1号主变	13.6	47	16875	1093.24
10kV泾东线116	10	99.55	重载	0	无锡.张泾变/1号主变	8.07	55	21780	0
10kV泾虹线115	10	50.98	中载	1663.59	无锡.农丰变/1号主变	13.6	56	16285	1663.59
10kV泾麟线126	10	59.24	中载	941	无锡.农丰变/1号主变	13.6	3	5760	941
10kV泾霞线125	10	67.47	中载	221.52	无锡.农丰变/1号主变	13.6	6	5360	221.52
10kV泾秀线142	10	24.88	轻载	4063.96	无锡.农丰变/2号主变	23.23	0		4063.96
10kV经济线117	10	57.41	中载	1134.29	无锡.杨家变/1号主变	32	4	11950	1134.29
10kV经一线112	10	13.35	轻载	5102.47	无锡.华友变/1号主变	32	7	2960	5102.47
10kV荆心线111	10	72.42	重载	0	无锡.秦村变/1号主变	32	19	9685	0
10kV晶石线115	10	66.9	中载	271.23	无锡.西巷变/1号主变	8.45	40	18145	271.23
10kV晶源线134	10	20.3	轻载	4475.83	无锡.紫杉变/2号主变	35.58	0		4475.83

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量(kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
10kV精车线111	10	4.08	轻载	5937.47	无锡.麻歧变/1号主变	0	0		0
10kV井亭线135	10	27.01	轻载	3760	无锡.殷巷变/2号主变	10.07	4	3175	3760
10kV景渎线116	10	11.15	轻载	5147.33	无锡.招商变/1号主变	32	4	3530	5147.33
10kV景观线144	10	43.07	轻载	2355.52	江苏.西泾变/#2主变	0	25	14805	0
10kV景南线114	10	63.15	中载	599.1	无锡.春潮变/1号主变	32	51	18995	599.1
10kV景悦线125	10	48.62	轻载	1925.81	无锡.凤翔变/2号主变	20.62	21	15610	1925.81
10kV靖海线119	10	27.08	轻载	3865.65	无锡.尤岸变/1号主变	0.94	22	8690	940
10kV靖塔线142	10	36.95	轻载	2890.71	无锡.殷巷变/2号主变	10.07	32	16330	2890.71
10kV镜湖线115	10	38.52	轻载	2753.19	无锡.新村变/1号主变	30	33	13090	2753.19
10kV九贝线145	10	69.95	中载	4.33	无锡.九龙变/2号主变	16.26	0		4.33
10kV九胡线163	10	42.54	轻载	2401.76	无锡.九龙变/2号主变	16.26	25	12880	2401.76
10kV九基线142	10	36.9	轻载	2980.95	无锡.金城变/2号主变	32	4	10200	2980.95
10kV九里线125	10	42.87	轻载	2442.99	江苏.毛岸变/#1主变	4	17	14030	2442.99
10kV九龙线14A	10	27.99	轻载	3783.38	无锡.金城变/2号主变	32	14	11200	3783.38
10kV九曲线118	10	27.98	轻载	3784.07	无锡.盛岸里变/1号主变	32	10	8200	3784.07
10kV九墅线164	10	24.03	轻载	4140.52	江苏.毛岸变/#3主变	18.38	11	9600	4140.52
10kV九松线147	10	38.63	轻载	2743.83	无锡.九龙变/2号主变	16.26	0		2743.83
10kV九拓线146	10	16.82	轻载	4651.46	无锡.九龙变/2号主变	16.26	0		4651.46
10kV九苑线116	10	28.13	轻载	3770.91	江苏.石园变/1号主变	50.78	0		3770.91
10kV久保线142	10	48.43	轻载	1942.44	无锡.杨家变/3号主变	13.02	4	15930	1942.44
10kV玖悦线115	10	10.5	轻载	5203.97	无锡.查桥变/1号主变	17.9	0		5203.97
10kV酒雪线116	10	20.85	轻载	4426.99	无锡.雪浪变/1号主变	39.55	2	10800	4426.99
10kV酒嶂122线	10	17.56	轻载	4722.82	无锡.军嶂变/2号主变	35.02	2	10800	4722.82
10kV聚丰线115	10	34.43	轻载	3203.33	无锡.春申变/1号主变	6.37	0		3203.33
10kV聚江线147	10	15.55	轻载	4903.98	无锡.尤岸变/2号主变	0.16	2	11200	160
10kV聚优线132	10	34.58	轻载	3190.34	无锡.农丰变/2号主变	23.23	0		3190.34
10kV隽永线143	10	9.21	轻载	5474.68	无锡.蠡园变/2号主变	32	8	6400	5474.68
10kV军公线115	10	2.89	轻载	6043.99	无锡.军北变/1号主变	16	0		6043.99
10kV军航线116	10	1.17	轻载	6199.52	无锡.军北变/1号主变	16	0		6199.52
10kV军乐116线	10	21.6	轻载	4359.1	无锡.军嶂变/1号主变	22.26	3	8050	4359.1
10kV军路线115	10	52.13	中载	1315.63	无锡.渔港变/1号主变	16.77	42	18160	1315.63
10kV军茂113线	10	32.19	轻载	3405.11	无锡.军嶂变/1号主变	22.26	4	9500	3405.11
10kV军宿123线	10	14.95	轻载	4957.68	无锡.军嶂变/2号主变	35.02	0		4957.68
10kV军医线122	10	65.69	中载	388.49	无锡.惠商变/2号主变	13.88	35	20850	388.49

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量(kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
10kV军缘125线	10	6.48	轻载	5720.45	无锡.军嶂变/2号主变	35.02	0		5720.45
10kV军主115线	10	32.93	轻载	3338.6	无锡.军嶂变/1号主变	22.26	4	11900	3338.6
10kV君东线123	10	52.98	中载	1488.65	无锡.清梅变/2号主变	32	15	14190	1488.65
10kV君山线11E	10	58.14	中载	1068.3	无锡.下旬桥变/1号主变	40	6	14095	1068.3
10kV君域线119	10	57.49	中载	1126.67	无锡.后宅变/1号主变	16	17	14800	1126.67
10kV骏丰线133	10	120.52	重载	0	无锡.清梅变/2号主变	32	37	14140	0
10kV开发线116	10	54.16	中载	1377.11	无锡.蠡园变/1号主变	32	14	11750	1377.11
10kV开机线127	10	53.1	中载	1478.09	无锡.河东变/2号主变	50.4	14	6630	1478.09
10kV开来线115	10	29.58	轻载	3500.2	无锡.东降变/1号主变	12.83	40	21770	3500.2
10kV开源线121	10	25.11	轻载	2643.38	江苏.通德桥变/#2主变	28.41	8	8330	2643.38
10kV凯宾线129	10	19.25	轻载	4571.09	无锡.金城变/2号主变	32	2	5250	4571.09
10kV凯水线131	10	29.69	轻载	3630.27	无锡.苏巷变/2号主变	34.39	32	14870	3630.27
10kV康臣线147	10	34.46	轻载	3200.91	无锡.金城变/2号主变	32	15	13310	3200.91
10kV康德线115	10	56.71	中载	1196.81	无锡.峰影变/1号主变	18.91	2	3350	1196.81
10kV康复线144	10	10.55	轻载	5354.13	无锡.三凤变/2号主变	25.5	3	2800	5354.13
10kV康可线134	10	41.07	轻载	2530.63	无锡.墙门变/2号主变	50.4	2	10020	2530.63
10kV康乐线136	10	71.93	重载	0	无锡.太湖变/2号主变	48.46	23	19250	0
10kV康明线151	10	49.98	轻载	1803.53	无锡.秦村变/1号主变	32	3	7350	1803.53
10kV康奈线114	10	38.43	轻载	2843.6	无锡.杨家变/1号主变	32	2	9550	2843.6
10kV康山线113	10	13.03	轻载	4983.31	无锡.周新变/1号主变	40	24	12405	4983.31
10kV康伟线129	10	90.83	重载	0	无锡.正阳变/2号主变	50.4	7	14715	0
10kV康园线148	10	11.78	轻载	5243.8	无锡.金城变/2号主变	32	7	4800	5243.8
10kV康悦线116	10	2.3	轻载	6096.99	江苏.通德桥变/#1主变	57.72	0		6096.99
10kV科城线147	10	44.49	轻载	2297.67	无锡.麻歧变/2号主变	32	4	12630	2297.67
10kV科恒线113	10	19.83	轻载	4518.79	无锡.唐界变/1号主变	64	0		4518.79
10kV科玛线115	10	33.95	轻载	3246.98	无锡.杨家变/1号主变	32	0		3246.98
10kV科普线148	10	38.54	轻载	2833.21	无锡.旭明变/3号主变	32	1	7500	2833.21
10kV客运线123	10	53.34	中载	1448.82	江苏.通德桥变/#2主变	28.41	44	15350	1448.82
10kV孔城线111	10	13.92	轻载	5050.51	无锡.许家变/1号主变	29.77	9	5835	5050.51
10kV孔径线126	10	38.85	轻载	2805.84	无锡.山北变/2号主变	40	0		2805.84
10kV孔雀线125	10	38.69	轻载	2819.7	无锡.许家变/1号主变	29.77	14	11400	2819.7
10kV跨塘线151	10	44.93	轻载	2192.54	无锡.招商变/1号主变	32	20	13060	2192.54
10kV宽杨线111	10	20.19	轻载	4356.5	无锡.玉东变/1号主变	23.53	15	6905	4356.5
10kV匱禧线11F	10	17.02	轻载	4771.31	无锡.金匱变/1号主变	40	10	8000	4771.31

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量(kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
10kV匭蕴线127	10	44.17	轻载	2326.6	无锡.金匭变/2号主变	40	1	7200	2326.6
10kV莱斯线121	10	42.77	轻载	2381.5	无锡.蓉阳变/.1号主变	21.46	15	8220	2381.5
10kV莱索线148	10	16.11	轻载	4713.29	无锡.大学变/2号主变	32	23	10745	4713.29
10kV兰芳线125	10	21.33	轻载	4383.52	无锡.星座变/2号主变	50.4	10	8000	4383.52
10kV兰溪线111	10	69.64	中载	31.35	无锡.出新变/1号主变	12.54	15	11595	31.35
10kV蓝光线165	10	19.49	轻载	4549.1	无锡.先锋变/2号主变	6.15	7	5600	4549.1
10kV蓝锦线145	10	11.83	轻载	5238.61	无锡.杨亭变/3号主变	32	7	5600	5238.61
10kV蓝力线134	10	89.23	重载	0	江苏.西泾变/#2主变	0	33	12750	0
10kV蓝天线116	10	20.2	轻载	4485.53	无锡.红力变/1号主变	32	0		4485.53
10kV澜岸线166	10	10.48	轻载	5360.54	无锡.软件变/1号主变	44.22	0		5360.54
10kV廊下线115	10	31.54	轻载	3363.54	无锡.廊下变/1号主变	32	20	6840	3363.54
10kV廊羊线125	10	105.84	重载	0	无锡.廊下变/2号主变	50.4	52	26855	0
10kV廊壹线134	10	68.84	中载	101.32	无锡.廊下变/2号主变	50.4	31	11870	101.32
10kV朗诗线121	10	46.11	轻载	2151.84	无锡.红星变/2号主变	40	10	13140	2151.84
10kV浪达线112	10	7.23	轻载	5652.9	无锡.雪浪变/1号主变	39.55	12	9600	5652.9
10kV浪茂线132	10	48.9	轻载	1900	无锡.雪浪变/2号主变	36.87	4	8550	1900
10kV劳保线121	10	46.9	轻载	2020.72	无锡.朱巷变/2号主变	18.97	28	11615	2020.72
10kV老街线111	10	43.25	轻载	2409.56	无锡.凤翔变/1号主变	32	13	16400	2409.56
10kV乐安116	10	50.53	中载	1753.65	无锡.长安变/1号主变	3.21	23	11220	1753.65
10kV乐多线119	10	63.09	中载	622.65	无锡.杨家变/1号主变	32	2	5430	622.65
10kV乐金线141	10	48.16	轻载	1902.6	无锡.红力变/3号主变	40	3	6265	1902.6
10kV乐园线124	10	82.43	重载	0	无锡.长安变/1号主变	3.21	0		0
10kV雷迪线117	10	15.47	轻载	4911.61	无锡.前进变/1号主变	9.48	12	16605	4911.61
10kV冷巷线125	10	25.1	轻载	4043.53	无锡.坊前变/2号主变	16	12	9030	4043.53
10kV蠡滨线143	10	42.32	轻载	2492.87	江苏.蠡湖变/2号主变	64.25	5	4850	2492.87
10kV蠡东线145	10	38.35	轻载	3289.41	无锡.墙门变/3号主变	40	0		3289.41
10kV蠡湖线163	10	23.03	轻载	4230.76	无锡.软件变/1号主变	44.22	13	12630	4230.76
10kV蠡家线111	10	49.06	轻载	1885.63	无锡.蠡园变/1号主变	32	12	12450	1885.63
10kV蠡金线14A	10	58.66	中载	1021.36	无锡.蠡园变/2号主变	32	0		1021.36
10kV蠡开线111	10	35.6	轻载	3009	无锡.鸿桥变/1号主变	32	17	13710	3009
10kV蠡能线111	10	55.85	中载	1274.23	无锡.星座变/1号主变	5.3	5	13230	1274.23
10kV蠡溪线112	10	17.24	轻载	4752.09	无锡.鸿桥变/1号主变	32	9	8400	4752.09
10kV礼舍线114	10	21.12	轻载	4275.44	无锡.新村变/1号主变	30	15	10025	4275.44
10kV李高线151	10	51.81	中载	1574.91	无锡.大学变/1号主变	32	55	27495	1574.91

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量(kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
10kV李湾线111	10	52.01	中载	1573.52	无锡.安镇变/1号主变	40	0		1573.52
10kV里国线121	10	47.62	轻载	1957.85	无锡.西巷变/2号主变	19.17	19	8260	1957.85
10kV里南线142	10	21.98	轻载	4325.32	无锡.中桥变/3号主变	25	6	8800	4325.32
10kV里桥线121	10	41.5	轻载	2493.21	无锡.华庄变/2号主变	40	54	33810	2493.21
10kV理光线129	10	35.06	轻载	3147.22	无锡.秦村变/2号主变	32	4	7760	3147.22
10kV理想线142	10	56.34	中载	1194.56	无锡.姑亭变/2号主变	32	14	15110	1194.56
10kV力扬线128	10	42.82	轻载	2448.01	无锡.大坝变/2号主变	20.48	1	4800	2448.01
10kV力渚线132	10	26.61	轻载	3795.33	无锡.软件变/2号主变	56.55	40	21005	3795.33
10kV历村线112	10	51.34	中载	1615.61	无锡.溪南变/1号主变	32	12	7640	1615.61
10kV立泵线142	10	21.57	轻载	4361.7	无锡.民丰变/2号主变	17.35	10	9500	4361.7
10kV立青线145	10	34.42	轻载	3204.72	无锡.金桥变/2号主变	32	0		3204.72
10kV立人线164	10	28.34	轻载	3752.2	无锡.九龙变/2号主变	16.26	18	15290	3752.2
10kV立信线163	10	26.67	轻载	3902.89	无锡.周新变/2号主变	40	10	9230	3902.89
10kV丽宏线122	10	49.28	轻载	1812.02	无锡.南园变/1号主变	64	24	10435	1812.02
10kV丽舍线131	10	32.75	轻载	3355.06	无锡.蓉湖庄变/2号主变	32	7	6850	3355.06
10kV丽悦线115	10	31.71	轻载	3448.41	无锡.星座变/1号主变	5.3	9	15555	3448.41
10kV利北线12A	10	16.78	轻载	4792.79	无锡.山北变/2号主变	40	0		4792.79
10kV利达线125	10	8.54	轻载	5534.95	无锡.春申变/2号主变	9.42	6	4800	5534.95
10kV利道线114	10	30.07	轻载	3492.23	无锡.苏巷变/1号主变	17.52	26	11850	3492.23
10kV利华线131	10	19.73	轻载	4397.03	无锡.姑亭变/2号主变	32	14	9620	4397.03
10kV利康线125	10	92.62	重载	0	无锡.星洲变/2号主变	10.88	11	6070	0
10kV利马线113	10	86.43	重载	0	无锡.秦村变/1号主变	32	2	3830	0
10kV利民线125	10	31.5	轻载	3347.78	无锡.招商变/2号主变	32	41	21555	3347.78
10kV利纳线147	10	41.4	轻载	2576.18	无锡.杨家变/3号主变	13.02	1	1600	2576.18
10kV利农线113	10	49.07	轻载	1885.28	无锡.东降变/1号主变	12.83	31	16625	1885.28
10kV利文线146	10	16.57	轻载	4812.54	无锡.春潮变/2号主变	32	1	6400	4812.54
10kV利兹线142	10	46.68	轻载	2039.78	无锡.梅村变/3号主变a	8.49	21	7605	2039.78
10kV连大线125	10	9.14	轻载	5481.26	江苏.蠡湖变/1号主变	99.79	15	12000	5481.26
10kV莲蓉线116	10	26.17	轻载	3833.61	无锡.工运变/1号主变	32	20	11580	3833.61
10kV联翠线11A	10	10.2	轻载	5386	无锡.联清变/2号主变	40	0		5386
10kV联东线121	10	65.64	中载	381.04	无锡.农丰变/1号主变	13.6	13	11085	381.04
10kV联合线143	10	42.5	轻载	2476.59	无锡.杨家变/3号主变	13.02	2	8800	2476.59
10kV联茂线121	10	29.62	轻载	3532.07	无锡.杨亭变/3号主变	32	6	9070	3532.07
10kV联拓线118	10	13.13	轻载	5122.22	无锡.联清变/2号主变	40	0		5122.22

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量(kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
10kV联心线117	10	39.97	轻载	2704.86	无锡.下甸桥变/1号主变	40	2	3230	2704.86
10kV联院线146	10	1.3	轻载	6187.74			0		6187.74
10kV梁丁线141	10	17.16	轻载	3889.9	无锡.芦庄变/2号主变	32	11	5975	3889.9
10kV梁湖线116	10	17.57	轻载	4585.47	无锡.鸿桥变/1号主变	32	6	5630	4585.47
10kV梁开线114	10	37.84	轻载	2812.59	江苏.通德桥变/#1主变	57.72	23	12145	2812.59
10kV粮站线122	10	49.88	轻载	1760.23	无锡.阳山变/2号主变	6.51	35	14040	1760.23
10kV埭苑线148	10	0	轻载	6304.48	无锡.河埭变/2号主变	32	0		6304.48
10kV林奇线124	10	31.89	轻载	3333.23	无锡.清梅变/2号主变	32	34	13875	3333.23
10kV林溪线124	10	24.58	轻载	4090.81	无锡.钱桥变/2号主变	32	14	11650	4090.81
10kV林业线112	10	59.52	中载	916.57	无锡.朱巷变/1号主变	40	14	5560	916.57
10kV林芝线117	10	33.02	轻载	3234.34	无锡.杨亭变/1号主变	32	15	7860	3234.34
10kV临湖线117	10	14.67	轻载	4982.96	无锡.龙山变/1号主变	36.23	12	8490	4982.96
10kV灵达线123	10	28.83	轻载	3564.98	无锡.太湖变/2号主变	48.46	23	18505	3564.98
10kV灵鸿线115	10	88.31	重载	0	无锡.南园变/1号主变	64	10	16950	0
10kV灵浪线112	10	13.03	轻载	4982.96	无锡.蓉阳变/.1号主变	21.46	4	1700	4982.96
10kV灵山线115	10	20.05	轻载	4369.32	无锡.马山变/1号主变	16	32	13475	4369.32
10kV玲珑133	10	31.83	轻载	3438.19	无锡.秦村变/2号主变	32	0		3438.19
10kV凌峰线113	10	91.68	重载	0	无锡.南园变/1号主变	64	21	16265	0
10kV凌霜线142	10	99.32	重载	0	江苏.西泾变/#2主变	0	29	14875	0
10kV凌云线125	10	33.16	轻载	3318.17	无锡.黄泥头变/2号主变	7.44	3	2400	3318.17
10kV刘安线114	10	94.46	重载	0	无锡.刘塘变/1号主变	10.74	0		0
10kV刘仓线115	10	62.15	中载	686.56	无锡.村前变/1号主变	0.48	40	19660	480
10kV刘达线125	10	48.51	轻载	1879.22	无锡.刘塘变/2号主变	15.5	0		1879.22
10kV刘闯线141	10	72.06	重载	0	无锡.朱巷变/2号主变	18.97	24	13330	0
10kV刘毛线124	10	24.82	轻载	3952.08	无锡.刘塘变/2号主变	15.5	0		3952.08
10kV刘桥线113	10	16.16	轻载	4708.96	无锡.星洲变/1号主变	32	14	7040	4708.96
10kV刘生线113	10	96.54	重载	0	无锡.刘塘变/1号主变	10.74	0		0
10kV刘潭线119	10	29.16	轻载	3572.25	无锡.社桥变/1号主变	7.85	16	9720	3572.25
10kV刘渔线111	10	34.94	轻载	3036.54	无锡.民丰变/1号主变	32	36	15985	3036.54
10kV柳叶线136	10	41.9	轻载	2458.05	无锡.南园变/3号主变	32	38	13650	2458.05
10kV柳庄线143	10	69.9	中载	8.66	无锡.东湖塘变/1号主变	16	50	20870	8.66
10kV六棉线151	10	31.84	轻载	3305	无锡.民丰变/1号主变	32	36	15195	3305
10kV六通线115	10	40.6	轻载	2571.85	无锡.华友变/1号主变	32	6	4150	2571.85
10kV六巷线124	10	68.54	中载	131.46	无锡.梅村变/2号主变	64	29	25030	131.46

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量(kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
10kV龙岸线119	10	25.55	轻载	4003.34	无锡.凤翔变/1号主变	32	13	14800	4003.34
10kV龙浜线122	10	69.97	中载	2.94	无锡.双庙变/2号主变	37.31	32	14600	2.94
10kV龙城线127	10	48.33	轻载	1951.96	无锡.星座变/2号主变	50.4	0		1951.96
10kV龙工线125	10	20.27	轻载	4479.13	无锡.清梅变/2号主变	32	6	6000	4479.13
10kV龙湖线127	10	15.75	轻载	4885.8	无锡.唐义变/2号主变	0	0		0
10kV龙铝线111	10	77.12	重载	0	无锡.九龙变/1号主变	0.89	0		0
10kV龙盘线122	10	45.16	轻载	2172.27	无锡.河东变/2号主变	50.4	8	5330	2172.27
10kV龙世线114	10	33.25	轻载	3309.68	无锡.河埭变/1号主变	32	24	14735	3309.68
10kV龙潭线125	10	14.92	轻载	4960.97	无锡.民丰变/2号主变	17.35	24	10735	4960.97
10kV龙塘线114	10	41.4	轻载	2575.83	无锡.民丰变/1号主变	32	19	16700	2575.83
10kV龙西线125	10	65.11	中载	359.91	无锡.查桥变/2号主变	3.37	44	20745	359.91
10kV龙延线121	10	44.59	轻载	2222.85	无锡.河东变/2号主变	50.4	19	10105	2222.85
10kV龙谊线124	10	66.59	中载	298.08	无锡.龙渚变/2号主变a	40	3	9430	298.08
10kV龙御线148	10	35.73	轻载	3086.6	无锡.姑亭变/2号主变	32	1	8000	3086.6
10kV隆祁线131	10	69.96	中载	3.12	无锡.唐义变/2号主变	0	0		0
10kV芦I线117	10	41.6	轻载	2950.98	无锡.芦庄变/1号主变	32	8	7290	2950.98
10kV芦II线124	10	23.02	轻载	4882.16	无锡.芦庄变/2号主变	32	4	5000	4882.16
10kV芦淳线142	10	28.28	轻载	3793.95	无锡.芦庄变/2号主变	32	4	6000	3793.95
10kV芦村线118	10	47.91	轻载	1924.6	无锡.金城变/1号主变	32	46	19965	1924.6
10kV芦荡线119	10	25.15	轻载	3262.22	无锡.黄泥头变/1号主变	5.02	14	9470	3262.22
10kV芦南线161	10	30.36	轻载	3570	无锡.金城变/2号主变	32	17	13310	3570
10kV芦桥线111	10	32.18	轻载	3307.6	无锡.陆区变/1号主变	25.2	54	23545	3307.6
10kV陆岸线114	10	59.81	中载	891.46	无锡.钱桥变/1号主变	40	10	8630	891.46
10kV陆戴线124	10	16.59	轻载	4810.28	无锡.桃源变/1号主变	16.41	6	5600	4810.28
10kV陆典线132	10	13.93	轻载	5049.99	无锡.中桥变/2号主变	0.02	14	28415	20
10kV陆家线117	10	71.53	重载	0	无锡.墙门变/1号主变	32	43	23730	0
10kV陆泾线111	10	69.76	中载	20.61	无锡.协新变/1号主变	32	45	15365	20.61
10kV陆马线132	10	21.2	轻载	4395.12	无锡.太湖变/2号主变	48.46	13	11400	4395.12
10kV陆藕线122	10	18.09	轻载	4540.61	无锡.九龙变/1号主变	0.89	2	7000	890
10kV陆区线117	10	19.89	轻载	4339.53	无锡.陆区变/1号主变	25.2	5	2490	4339.53
10kV禄昌线136	10	49.75	轻载	1823.62	无锡.紫杉变/2号主变	35.58	0		1823.62
10kV路梅线121	10	90.97	重载	0	无锡.圆石变/2号主变	9.47	20	12145	0
10kV路威线125	10	98.69	重载	0	无锡.梅村变/2号主变	64	23	12220	0
10kV路西线133	10	14.8	轻载	5736.04	无锡.蓉湖庄变/2号主变	32	7	5300	5736.04

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量 (kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
10kV路巷线128	10	50.76	中载	1683.16	无锡.正阳变/2号主变	50.4	36	15435	1683.16
10kV闯江线122	10	25.16	轻载	3961.08	无锡.胡埭变/2号主变	6.34	54	18455	3961.08
10kV侣东线111	10	19.49	轻载	4400.67	无锡.东降变/1号主变	12.83	20	14200	4400.67
10kV旅城线121	10	7.1	轻载	5665.2	无锡.雪浪变/1号主变	39.55	16	12800	5665.2
10kV铝业线114	10	66.24	中载	329.08	无锡.峰影变/1号主变	18.91	10	5150	329.08
10kV绿地线144	10	56.54	中载	1212.4	无锡.联清变/3号主变	40	11	13100	1212.4
10kV绿化线121	10	69.93	中载	6.24	无锡.洛社变/2号主变	40	42	17440	6.24
10kV绿捷线137	10	80.9	重载	0	无锡.栢树变/2号主变	64	0		0
10kV绿科线151	10	5.65	轻载	5605.79	无锡.华友变/1号主变	32	3	1345	5605.79
10kV绿塔132线	10	24.48	轻载	3981.87	无锡.车站变/2号主变	28.66	26	11050	3981.87
10kV绿洲线114	10	33.9	轻载	3251.14	无锡.惠商变/1号主变	12.77	24	14600	3251.14
10kV论坛线112	10	39.21	轻载	2772.93	无锡.峰影变/1号主变	18.91	3	10200	2772.93
10kV罗益线138	10	40	轻载	2701.92	无锡.栢树变/2号主变	64	20	15675	2701.92
10kV洛社线111	10	63.65	中载	418.1	无锡.洛社变/1号主变	40	32	16670	418.1
10kV洛杨线117	10	59.8	中载	892.33	无锡.双庙变/1号主变	0	0		0
10kV落霞线126	10	23.55	轻载	4062.58	无锡.华庄变/2号主变	40	24	9750	4062.58
10kV麻歧线125	10	30.19	轻载	3585.24	无锡.姑亭变/2号主变	32	16	11020	3585.24
10kV蟆塘线113	10	48.37	轻载	1948.15	无锡.邓巷变/1号主变	19.52	31	11695	1948.15
10kV马鞍线122	10	7.98	轻载	5585.35	无锡.刘塘变/2号主变	15.5	0		5585.35
10kV马波线123	10	25.33	轻载	3907.39	无锡.峰影变/1号主变	18.91	28	13845	3907.39
10kV马灵线137	10	81.64	重载	0	无锡.太湖变/2号主变	48.46	10	7460	0
10kV马桥线116	10	65.31	中载	410.31	无锡.洪峰变/1号主变	24.79	29	13225	410.31
10kV马湾线135	10	68.84	中载	101.5	无锡.许家变/2号主变	23.11	22	12450	101.5
10kV马镇线126	10	38.6	轻载	2746.26	无锡.荡口变/2号主变	20.68	0		2746.26
10kV麦高线114	10	19.85	轻载	4516.54	无锡.新明变/1号主变	12.87	27	13515	4516.54
10kV毛村线149	10	30.44	轻载	3425.72	无锡.钱桥变/2号主变	32	19	12030	3425.72
10kV毛湾线124	10	30.91	轻载	3520.81	江苏.毛岸变/#1主变	4	23	23200	3520.81
10kV毛巷线116	10	11.69	轻载	5049.82	无锡.河东变/1号主变	32	5	2710	5049.82
10kV茅庄线111	10	54.99	中载	1312.86	无锡.甘露变新/1号主变	16	54	21300	1312.86
10kV茅梓线125	10	54.2	中载	1382.14	无锡.正阳变/2号主变	50.4	55	24635	1382.14
10kV茂客线141	10	19.74	轻载	4526.24	无锡.工运变/3号主变	64	5	4000	4526.24
10kV茂桥线11A	10	66.03	中载	357.14	无锡.姑亭变/1号主变	32	0		357.14
10kV茂业线141	10	43.98	轻载	2343.74	无锡.金城变/2号主变	32	2	5450	2343.74
10kV贸易线134	10	13.32	轻载	5104.55	无锡.世界变/2号主变	39.1	9	9000	5104.55

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量(kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
10kV玫瑰线122	10	43.61	轻载	2377.17	无锡.春阳变/2号主变	40	18	14230	2377.17
10kV眉月线148	10	89.08	重载	0	无锡.八士变/3号主变	40	19	7475	0
10kV眉周线133	10	26.52	轻载	3916.4	无锡.蓉阳变/.2号主变	34.94	0		3916.4
10kV梅北线134	10	75.77	重载	0	无锡.梅村变/2号主变	64	44	17565	0
10kV梅村线123	10	29.07	轻载	3686.22	无锡.梅村变/2号主变	64	25	13800	3686.22
10kV梅花线128	10	31.21	轻载	3378.96	无锡.河埭变/1号主变	32	11	12240	3378.96
10kV梅街线112	10	7.28	轻载	5649.26	无锡.梅村变/1号主变	32	0		5649.26
10kV梅捷线126	10	3.69	轻载	5971.94	无锡.梅村变/2号主变	64	0		5971.94
10kV梅泾线132	10	34.77	轻载	3081.75	无锡.五村变/2号主变	33.02	38	12565	3081.75
10kV梅兰线148	10	3.14	轻载	6021.99	无锡.清梅变/2号主变	32	0		6021.99
10kV梅梁线117	10	25.4	轻载	3900.81	无锡.马山变/1号主变	16	22	12600	3900.81
10kV梅林线116	10	47.64	轻载	1936.2	无锡.钱桥变/1号主变	40	42	16535	1936.2
10kV梅坞线115	10	51.79	中载	1592.75	无锡.梅村变/1号主变	32	38	15613	1592.75
10kV梅西线131	10	82.15	重载	0	无锡.梅村变/2号主变	64	18	10145	0
10kV梅巷线112	10	15.58	轻载	4901.73	无锡.邓巷变/1号主变	19.52	13	10400	4901.73
10kV梅新线141	10	50.45	中载	1760.92	无锡.龙山变/3号主变	40.35	0		1760.92
10kV梅育线134	10	45.76	轻载	2120.14	无锡.杨家变/2号主变	32	17	16390	2120.14
10kV煤栈线131	10	99.98	重载	0	无锡.五村变/2号主变	33.02	60	22895	0
10kV美孚线146	10	35.04	轻载	3148.6	无锡.红力变/3号主变	40	6	8610	3148.6
10kV美宏线116	10	6.89	轻载	5683.73	江苏.奎巷变/1号主变	0	0		0
10kV美湖线111	10	37.33	轻载	2857.28	江苏.蠡湖变/1号主变	99.79	33	17390	2857.28
10kV美凯龙线113	10	43.02	轻载	2429.82	无锡.商贸变/2号主变	16	6	10130	2429.82
10kV美丽线113	10	43.79	轻载	2360.54	江苏.通德桥变/#1主变	57.72	26	24215	2360.54
10kV美庭线124	10	0	轻载	6304.48	无锡.陈家桥变/1号主变	1.81	0		1810
10kV美新线143	10	42.33	轻载	2419.95	无锡.春潮变/2号主变	32	18	13930	2419.95
10kV门楼线122	10	88.1	重载	0	无锡.金匮变/2号主变	40	25	20680	0
10kV盟创线125	10	59.28	中载	965.76	无锡.旭明变/2号主变	64	2	10630	965.76
10kV孟家线115	10	71.44	重载	0	无锡.溪南变/1号主变	32	10	9505	0
10kV梦享线133	10	27.81	轻载	3799.83	无锡.姑亭变/2号主变	32	4	14100	3799.83
10kV糜巷线122	10	45.6	轻载	2125.68	无锡.东降变/2号主变	2.77	22	16690	2125.68
10kV米兰线118	10	33.94	轻载	3247.85	无锡.春阳变/1号主变	64	17	13775	3247.85
10kV棉纶线126	10	10.28	轻载	5378.9	无锡.张皋变/1号主变	26.74	1	200	5378.9
10kV苗圃线112	10	25.72	轻载	3911.55	无锡.太湖变/1号主变	0	33	18795	0
10kV庙村线114	10	68.96	中载	90.76	无锡.双庙变/1号主变	0	22	10635	0

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量(kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
10kV庙耿线122	10	10.1	轻载	5239.3	无锡. 庙下变/2号主变	40	17	8795	5239.3
10kV庙古线123	10	29.83	轻载	3513.19	无锡. 庙下变/2号主变	40	7	6675	3513.19
10kV庙桥线154	10	64.33	中载	495.87	无锡. 软件变/1号主变	44.22	43	19000	495.87
10kV庙叁线126	10	38.65	轻载	2823.51	无锡. 双庙变/2号主变	37.31	0		2823.51
10kV庙新线121	10	6.2	轻载	5580.5	无锡. 庙下变/2号主变	40	18	5260	5580.5
10kV民丰线119	10	24.13	轻载	4011.66	无锡. 惠商变/1号主变	12.77	14	8200	4011.66
10kV民新线112	10	44.85	轻载	1176.03	无锡. 民丰变/1号主变	32	55	22090	1176.03
10kV民御线148	10	14.18	轻载	5027.82	无锡. 民丰变/2号主变	17.35	0		5027.82
10kV民主线113	10	25.93	轻载	3854.91	无锡. 新村变/1号主变	30	21	7700	3854.91
10kV岷山线131	10	52	中载	1620.81	无锡. 旭明变/2号主变	64	9	15050	1620.81
10kV明昌线126	10	16.81	轻载	4790.89	无锡. 联清变/2号主变	40	3	6010	4790.89
10kV明德线162	10	50.89	中载	1671.73	无锡. 玉东变/2号主变a	50.4	12	7920	1671.73
10kV明古线133	10	22.57	轻载	4148.66	无锡. 软件变/2号主变	56.55	33	18875	4148.66
10kV明辉线149	10	49.31	轻载	1809.59	无锡. 八士变/3号主变	40	54	16110	1809.59
10kV明镜线114	10	46.97	轻载	2074.07	无锡. 庙下变/1号主变	32	11	18980	2074.07
10kV明龙线123	10	11.83	轻载	5238.95	无锡. 星座变/2号主变	50.4	6	4800	5238.95
10kV明旭线121	10	46.92	轻载	2018.47	无锡. 双庙变/2号主变	37.31	2	5750	2018.47
10kV明园线117	10	17.14	轻载	4760.75	无锡. 星座变/1号主变	5.3	6	12400	4760.75
10kV明蕴线145	10	29.07	轻载	3580.04	无锡. 新明变/2号主变	50.4	0		3580.04
10kV明珠线112	10	27.22	轻载	3853.18	无锡. 三凤变/1号主变	39.24	6	5750	3853.18
10kV莫塘线146	10	9.18	轻载	5477.97	无锡. 溪南变/2号主变	64	7	5260	5477.97
10kV莫巷线111	10	45.65	轻载	2121.18	无锡. 河埭变/1号主变	32	36	15360	2121.18
10kV莫元线118	10	24.68	轻载	4081.63	无锡. 春潮变/1号主变	32	8	6560	4081.63
10kV牡丹线152	10	49.05	轻载	1886.49	无锡. 世界变/3号主变	50.4	16	14000	1886.49
10kV木材线117	10	26.7	轻载	3786.84	无锡. 黄泥头变/1号主变	5.02	19	11150	3786.84
10kV木栖线118	10	40.1	轻载	2604.75	无锡. 大庄里变/1号主变	40	26	14230	2604.75
10kV木易线124	10	7.38	轻载	5640.08	无锡. 星座变/2号主变	50.4	2	6400	5640.08
10kV幕景线123	10	35.65	轻载	3057.67	无锡. 麻歧变/2号主变	32	7	9530	3057.67
10kV纳新线122	10	58.4	中载	1010.8	无锡. 大庄里变/2号主变	40	40	16260	1010.8
10kV南安线135	10	3.49	轻载	5989.95	无锡. 南园变/3号主变	32	0		5989.95
10kV南坝线134	10	32.64	轻载	3267.94	无锡. 南园变/3号主变	32	15	8140	3267.94
10kV南长线117	10	53.17	中载	1224.52	无锡. 大庄里变/1号主变	40	27	16135	1224.52
10kV南村线111	10	43.1	轻载	2352.4	无锡. 廊下变/1号主变	32	48	14630	2352.4
10kV南达线115	10	8.65	轻载	5313.08	无锡. 河东变/1号主变	32	5	1950	5313.08

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量(kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
10kV南丰线122	10	59.11	中载	952.77	无锡.前进变/3号主变	12.39	10	13530	952.77
10kV南府线127	10	56.57	中载	1209.63	无锡.秦村变/2号主变	32	9	6375	1209.63
10kV南钢线135	10	22.08	轻载	4191.44	无锡.世界变/2号主变	39.1	4	19705	4191.44
10kV南国线124	10	32.32	轻载	3394.03	无锡.西巷变/2号主变	19.17	17	11600	3394.03
10kV南控线113	10	0.27	轻载	6280.06	无锡.紫杉变/1号主变	33.17	0		6280.06
10kV南林线142	10	28.71	轻载	3611.05	无锡.东湖塘变/2号主变	16	6	3480	3611.05
10kV南绿线135	10	63.5	中载	585.07	无锡.陈家桥变/2号主变	31.25	30	27140	585.07
10kV南门线123	10	8.73	轻载	5518.5	无锡.三凤变/1号主变	39.24	11	9250	5518.5
10kV南桥线128	10	44.46	轻载	2225.27	无锡.芦庄变/1号主变	32	18	14060	2225.27
10kV南区线128	10	30.46	轻载	3458.63	无锡.河东变/2号主变	50.4	11	12460	3458.63
10kV南山线122	10	19.38	轻载	4427.86	无锡.雪浪变/1号主变	39.55	0		4427.86
10kV南市线122	10	22.42	轻载	4285.66	无锡.学前变/2号主变	36.94	7	5880	4285.66
10kV南头线136	10	68.7	中载	113.97	无锡.村前变/2号主变	0.02	0		20
10kV南圩线111	10	29	轻载	3692.45	无锡.邓巷变/1号主变	19.52	11	13300	3692.45
10kV南息线124	10	31.68	轻载	3450.84	江苏.石园变/1号主变	50.78	5	11600	3450.84
10kV南星线116	10	66.8	中载	288.03	无锡.墙门变/1号主变	32	23	23000	288.03
10kV南徐线122	10	21.79	轻载	4216.55	无锡.春潮变/2号主变	32	22	13625	4216.55
10kV南洋线113	10	19.51	轻载	4398.41	无锡.芦庄变/1号主变	32	11	6630	4398.41
10kV南窑线129	10	60.3	中载	847.99	无锡.羊尖变/1号主变	16	31	14240	847.99
10kV南镇线135	10	51.1	中载	1653.19	无锡.雪浪变/2号主变	36.87	0		1653.19
10kV能达线123	10	53.61	中载	1206.68	无锡.杨亭变/3号主变	32	13	9975	1206.68
10kV能光线118	10	35.41	轻载	3025.46	无锡.杨亭变/1号主变	32	28	15905	3025.46
10kV能汇线141	10	37.18	轻载	2955.48	无锡.华友变/2号主变	40	4	8880	2955.48
10kV能园线146	10	12.55	轻载	5174.18	无锡.蠡园变/2号主变	32	1	2000	5174.18
10kV尼康线135	10	6.9	轻载	5683.38	无锡.旭明变/2号主变	64	3	8615	5683.38
10kV尼龙线143	10	47.93	轻载	1930.31	无锡.唐义变/2号主变	0	19	9545	0
10kV泥御线12A	10	12.26	轻载	5200.5	无锡.黄泥头变/2号主变	7.44	0		5200.5
10kV倪巷线128	10	29.43	轻载	3654.17	无锡.蠡园变/2号主变	32	13	10800	3654.17
10kV拈花125	10	16.55	轻载	4814.09	无锡.马山变/2号主变	16	3	3260	4814.09
10kV埝田 I 线114	10	19.73	轻载	4527.27	无锡.华友变/1号主变	32	6	2995	4527.27
10kV埝田 II 线124	10	1.96	轻载	6127.82	无锡.华友变/2号主变	40	4	1760	6127.82
10kV宁川线133	10	82.27	重载	0	无锡.墙门变/2号主变	50.4	28	26490	0
10kV宁海线122	10	31.13	轻载	3365.8	无锡.尤岸变/2号主变	0.16	35	16360	160
10kV纽亚线141	10	35.16	轻载	3138.21	无锡.星洲变/2号主变	10.88	1	1630	3138.21

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量(kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
10kV农博线111	10	28.2	轻载	3764.68	江苏.石园变/1号主变	50.78	12	12850	3764.68
10kV农场线111	10	11.67	轻载	5071.64	无锡.渔港变/1号主变	16.77	14	8625	5071.64
10kV农电线114	10	24.99	轻载	4053.4	无锡.金匮变/1号主变	40	4	3750	4053.4
10kV农丰线133	10	69.96	中载	3.12	无锡.星洲变/2号主变	10.88	12	12640	3.12
10kV农关线135	10	45.89	轻载	2109.23	无锡.农丰变/2号主变	23.23	0		2109.23
10kV农黄线133	10	69.98	中载	1.73	无锡.农丰变/2号主变	23.23	0		1.73
10kV农机线131	10	24.77	轻载	3955.89	无锡.栢树变/2号主变	64	46	16210	3955.89
10kV农贸线119	10	9.33	轻载	5306.5	无锡.廊下变/1号主变	32	6	4800	5306.5
10kV农南线134	10	60.81	中载	803.99	无锡.农丰变/2号主变	23.23	0		803.99
10kV农锡线123	10	62.47	中载	658.85	无锡.农丰变/1号主变	13.6	6	10550	658.85
10kV农下线144	10	44.97	轻载	2189.42	无锡.殷巷变/2号主变	10.07	35	12810	2189.42
10kV农新线126	10	22	轻载	4198.19	无锡.安镇变/2号主变	32	0		4198.19
10kV农庄线136	10	88.54	重载	0	无锡.农丰变/2号主变	23.23	0		0
10kV诺卡线145	10	31.5	轻载	3467.12	无锡.尤岸变/2号主变	0.16	11	8800	160
10kV欧倍德线116	10	11.5	轻载	5218.17	无锡.商贸变/1号主变	16	1	2000	5218.17
10kV欧典线124	10	45.5	轻载	2206.39	无锡.招商变/2号主变	32	2	17200	2206.39
10kV欧风线161	10	17.29	轻载	4746.89	无锡.盛岸里变/2号主变	32	8	12000	4746.89
10kV欧美线113	10	60.25	中载	878.12	无锡.蓉东变/1号主变	40	36	12060	878.12
10kV藕乐线119	10	67.59	中载	208.88	无锡.溪南变/1号主变	32	9	6340	208.88
10kV藕塘线114	10	9.95	轻载	5252.46	无锡.朱巷变/1号主变	40	11	7980	5252.46
10kV藕铁线11A	10	3.14	轻载	5847.75	江苏.堇巷变/1号主变	0	0		0
10kV排巷线117	10	0	轻载	6304.48	无锡.张皋变/1号主变	26.74	0		6304.48
10kV排巷线117	10	53.99	中载	1399.98	无锡.玉东变/1号主变	23.53	39	18210	1399.98
10kV牌楼线126	10	47.72	轻载	1948.85	无锡.陈家桥变/1号主变	1.81	24	15925	1810
10kV潘贵线125	10	49.92	轻载	1756.42	无锡.九龙变/1号主变	0.89	40	14260	890
10kV潘桥线145	10	42.93	轻载	2437.62	无锡.芦庄变/2号主变	32	3	9800	2437.62
10kV棚下线134	10	23.49	轻载	4188.67	无锡.蓉湖庄变/2号主变	32	0		4188.67
10kV平川线123	10	58.66	中载	991.74	无锡.八士变/2号主变	38.45	13	11840	991.74
10kV平湖线115	10	16.71	轻载	4660.99	无锡.玉东变/1号主变	23.53	12	10445	4660.99
10kV苹果线118	10	37.62	轻载	2832.34	无锡.朱巷变/1号主变	40	29	15330	2832.34
10kV菩提线124	10	8.28	轻载	5558.33	无锡.马山变/2号主变	16	5	6210	5558.33
10kV蒲田线137	10	65.72	中载	374.63	无锡.南园变/3号主变	32	63	20350	374.63
10kV濮家线141	10	30.87	轻载	3422.78	无锡.横塘变/2号主变	0	0		0
10kV濮庄线141	10	35.82	轻载	3078.8	无锡.麻歧变/2号主变	32	2	8450	3078.8

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量(kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
10kV浦巷线133	10	58.49	中载	1006.64	无锡.长安变/2号主变	50.4	0		1006.64
10kV普济线127	10	12.29	轻载	5197.39	无锡.惠商变/2号主变	13.88	2	8400	5197.39
10kV普柯线144	10	19.68	轻载	4531.78	无锡.杨家变/3号主变	13.02	2	9800	4531.78
10kV普利线141	10	42.85	轻载	2374.4	无锡.河东变/2号主变	50.4	25	10430	2374.4
10kV普睿线155	10	39.24	轻载	2690.66	无锡.软件变/1号主变	44.22	37	18155	2690.66
10kV普照线118	10	55.66	中载	1241.5	无锡.陆区变/1号主变	25.2	28	13265	1241.5
10kV柴塘线134	10	18.36	轻载	4517.06	无锡.软件变/2号主变	56.55	12	7720	4517.06
10kV栖商线154	10	31.24	轻载	3490.5	江苏.毛岸变/#3主变	18.38	14	16630	3490.5
10kV栖庭线126	10	26.75	轻载	3894.92	江苏.蠡湖变/1号主变	99.79	6	4800	3894.92
10kV栖霞线161	10	25.85	轻载	3976.67	江苏.毛岸变/#3主变	18.38	12	13900	3976.67
10kV栖云线126	10	19.94	轻载	4508.22	无锡.马山变/2号主变	16	13	11400	4508.22
10kV戚家线132	10	58.72	中载	986.37	无锡.栢树变/2号主变	64	14	11640	986.37
10kV祁北线134	10	0	轻载	6304.48	无锡.蓉东变/2号主变	40	0		6304.48
10kV祁龙线117	10	58.8	中载	979.79	无锡.唐义变/1号主变	6	2	5850	979.79
10kV齐古线115	10	6.49	轻载	5719.58	无锡.陡门变/1号主变	15.69	12	9600	5719.58
10kV齐心线125	10	72.36	重载	0	无锡.栢树变/2号主变	64	27	19965	0
10kV圻居线113	10	58.77	中载	981.87	无锡.桃源变/1号主变	16.41	38	18260	981.87
10kV歧惠线122	10	34.32	轻载	3175.97	无锡.麻歧变/2号主变	32	5	10200	3175.97
10kV旗杆线114	10	26.47	轻载	3807.11	无锡.农丰变/1号主变	13.6	29	13105	3807.11
10kV麒麟线117	10	10.72	轻载	5339.24	无锡.秦村变/1号主变	32	11	8800	5339.24
10kV启航线145	10	38.26	轻载	2858.49	无锡.麻歧变/2号主变	32	0		2858.49
10kV启华线133	10	62.49	中载	676	无锡.栢树变/2号主变	64	10	8875	676
10kV汽检线144	10	25.26	轻载	4029.67	无锡.杨亭变/3号主变	32	8	4180	4029.67
10kV前程线115	10	66.06	中载	344.32	无锡.圆石变/1号主变	32	22	9705	344.32
10kV前村线121	10	27.23	轻载	3703.54	无锡.民丰变/2号主变	17.35	56	16450	3703.54
10kV前宏线165	10	36.52	轻载	3015.59	无锡.殷巷变/3号主变	17.72	16	13000	3015.59
10kV前嘉线144	10	26.1	轻载	3954.16	无锡.钱桥变/2号主变	32	14	11200	3954.16
10kV前进线161	10	34.46	轻载	3096.12	无锡.春潮变/2号主变	32	21	14860	3096.12
10kV前绿线125	10	29.5	轻载	3647.77	无锡.前进变/3号主变	12.39	30	12080	3647.77
10kV前马线123	10	61.85	中载	713.24	无锡.邓巷变/2号主变	11.45	26	11365	713.24
10kV前毛线156	10	16.13	轻载	4711.39	江苏.毛岸变/#3主变	18.38	30	13300	4711.39
10kV前芮线119	10	51.07	中载	1705.15	无锡.金城变/1号主变	32	2	6950	1705.15
10kV前石线112	10	33.9	轻载	3157.96	无锡.张皋变/1号主变	26.74	16	7050	3157.96
10kV前曙线163	10	18.27	轻载	4525.02	无锡.玉东变/2号主变a	50.4	12	9060	4525.02

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量(kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
10kV前卫线112	10	30.24	轻载	3443.39	无锡.春潮变/1号主变	32	12	10390	3443.39
10kV前玉线116	10	31.33	轻载	3382.42	无锡.张皋变/1号主变	26.74	35	18545	3382.42
10kV前张线124	10	30.95	轻载	3415.68	无锡.西坝头变/1号主变	16.57	25	14500	3415.68
10kV前洲线121	10	63.79	中载	543.33	无锡.邓巷变/2号主变	11.45	34	20540	543.33
10kV钱北线122	10	48.31	轻载	1953.18	无锡.五村变/1号主变	12.07	16	11230	1953.18
10kV钱大线133	10	29.52	轻载	3540.55	无锡.钱桥变/2号主变	32	14	5320	3540.55
10kV钱丰线122	10	23.21	轻载	4076.61	无锡.钱桥变/2号主变	32	3	9600	4076.61
10kV钱皋线122	10	31.24	轻载	3491.02	无锡.西坝头变/1号主变	16.57	15	12800	3491.02
10kV钱夹线122	10	0	轻载	7274.4	无锡.龙渚变/2号主变a	40	0		7274.4
10kV钱甲线125	10	50.3	中载	1722.65	无锡.周新变/2号主变	40	20	10280	1722.65
10kV钱乐线125	10	15.28	轻载	4928.23	无锡.钱桥变/2号主变	32	8	6400	4928.23
10kV钱隆线125	10	31.83	轻载	3338.95	无锡.华庄变/2号主变	40	51	25850	3338.95
10kV钱桥线121	10	73.37	重载	0	无锡.钱桥变/2号主变	32	21	10445	0
10kV强茂线127	10	62.12	中载	709.43	无锡.下甸桥变/2号主变	40	7	12210	709.43
10kV墙门线127	10	57.99	中载	1081.29	无锡.华友变/2号主变	40	20	15230	1081.29
10kV墙南线135	10	86.93	重载	0	无锡.墙门变/2号主变	50.4	47	24105	0
10kV墙裕线112	10	40.77	轻载	2531.66	无锡.墙门变/1号主变	32	37	15815	2531.66
10kV桥浜线135	10	8.34	轻载	5553.66	江苏.蠡湖变/2号主变	64.25	15	12000	5553.66
10kV桥边线125	10	65.74	中载	372.21	无锡.红星变/2号主变	40	37	17835	372.21
10kV桥东线114	10	26.32	轻载	3934.41	无锡.芦庄变/1号主变	32	7	6800	3934.41
10kV桥光线136	10	33.31	轻载	3208.7	无锡.苏巷变/2号主变	34.39	13	8325	3208.7
10kV桥金线116	10	92.83	重载	0	无锡.双庙变/1号主变	0	1	8630	0
10kV桥联线135	10	51.46	中载	1621.67	无锡.出新变/2号主变	41.16	3	6230	1621.67
10kV桥门线143	10	55.66	中载	1291.73	无锡.墙门变/3号主变	40	1	8000	1291.73
10kV桥尚线147	10	21.91	轻载	4331.39	无锡.金桥变/2号主变	32	2	47500	4331.39
10kV桥头线115	10	19.21	轻载	4442.58	无锡.协新变/1号主变	32	6	2050	4442.58
10kV桥香线146	10	19.88	轻载	4514.11	无锡.金桥变/2号主变	32	3	9600	4514.11
10kV桥心线148	10	46.12	轻载	2151.14	无锡.金桥变/2号主变	32	15	13400	2151.14
10kV秦东线141	10	51.96	中载	1578.03	无锡.五村变/2号主变	33.02	44	18485	1578.03
10kV秦甲线14A	10	42.12	轻载	2438.31	无锡.建国变/3号主变	64	26	14835	2438.31
10kV秦林线113	10	10.06	轻载	5242.76	无锡.张皋变/1号主变	26.74	14	4090	5242.76
10kV秦能线12A	10	17.87	轻载	4695.45	无锡.秦村变/2号主变	32	1	8000	4695.45
10kV秦生线115	10	48.41	轻载	1944.86	无锡.秦村变/1号主变	32	3	17110	1944.86
10kV秦泰线121	10	70.05	重载	0	无锡.杨家变/2号主变	32	28	19800	0

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量(kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
10kV勤丰线126	10	41.53	轻载	2490.27	无锡.黄泥头变/2号主变	7.44	47	20560	2490.27
10kV勤建线111	10	67.21	中载	243.87	无锡.朱巷变/1号主变	40	6	3950	243.87
10kV勤苑线131	10	1.54	轻载	6165.57	无锡.溪南变/2号主变	64	0		6165.57
10kV沁芳线128	10	34.84	轻载	3166.27	无锡.招商变/2号主变	32	7	11110	3166.27
10kV沁心线113	10	31.78	轻载	3442.52	无锡.庙下变/1号主变	32	1	200	3442.52
10kV沁园 I 线115	10	40.69	轻载	2553.49	无锡.大庄里变/1号主变	40	32	13585	2553.49
10kV沁园 II 线123	10	53.95	中载	1167.71	无锡.大庄里变/2号主变	40	24	12810	1167.71
10kV青昌线141	10	18.13	轻载	4671.9	无锡.联清变/3号主变	40	6	6000	4671.9
10kV青荡线114	10	30.01	轻载	3497.77	无锡.洪峰变/1号主变	24.79	45	22945	3497.77
10kV青峰线117	10	20.6	轻载	4278.04	无锡.尤岸变/1号主变	0.94	21	14030	940
10kV青虹线133	10	61.74	中载	722.76	无锡.横塘变/2号主变	0	0		0
10kV青欧线123	10	19.4	轻载	4557.58	无锡.惠商变/2号主变	13.88	8	6860	4557.58
10kV青祁线129	10	28.74	轻载	3716.18	无锡.鸿桥变/2号主变	32	8	7400	3716.18
10kV青山线119	10	50.09	中载	1734.6	无锡.河东变/1号主变	32	48	21820	1734.6
10kV青石线126	10	21.74	轻载	4204.78	无锡.工运变/3号主变	64	19	8685	4204.78
10kV青松线112	10	40.39	轻载	2579.81	无锡.河埭变/1号主变	32	42	15085	2579.81
10kV青西线142	10	11.72	轻载	5249.17	无锡.联清变/3号主变	40	5	8900	5249.17
10kV青庄线112	10	44.91	轻载	2194.44	无锡.紫杉变/1号主变	33.17	32	10300	2194.44
10kV清陈联线199	10	17.93	轻载	3832.92	无锡.联清变/2号主变	40	0		3832.92
10kV清华线145	10	32.7	轻载	3359.21	无锡.南园变/3号主变	32	32	16325	3359.21
10kV清锦线131	10	11.96	轻载	5227.18	无锡.清梅变/2号主变	32	0		5227.18
10kV清明线126	10	48.98	轻载	1827.61	无锡.金城变/2号主变	32	43	20540	1827.61
10kV清水线144	10	43.37	轻载	2329.54	无锡.村前变/2号主变	0.02	8	13430	20
10kV清晏122	10	29.7	轻载	3629.93	无锡.旺庄变/2号主变	23.3	0		3629.93
10kV清扬线125	10	24.73	轻载	3943.76	无锡.金城变/2号主变	32	24	15960	3943.76
10kV清缘线161	10	29.82	轻载	3619.01	无锡.软件变/1号主变	44.22	1	8000	3619.01
10kV清月线141	10	20.92	轻载	4420.76	无锡.清梅变/2号主变	32	10	10530	4420.76
10kV晴山线132	10	60.95	中载	791.87	无锡.溪南变/2号主变	64	27	18130	791.87
10kV邱北线112	10	86.3	重载	0	无锡.星座变/1号主变	5.3	23	14700	0
10kV邱巷线115	10	47.03	轻载	2008.95	无锡.中桥变/1号主变	24.76	59	18280	2008.95
10kV秋收线12C	10	31.55	轻载	3462.96	无锡.金匮变/2号主变	40	15	12330	3462.96
10kV曲尺线116	10	44.78	轻载	2196.87	无锡.梅村变/1号主变	32	32	21765	2196.87
10kV全宝线141	10	27.85	轻载	3795.85	无锡.尤岸变/2号主变	0.16	10	8460	160
10kV全昌线121	10	18.31	轻载	4655.27	无锡.春申变/2号主变	9.42	26	14500	4655.27

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量(kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
10kV泉电线11G	10	18.77	轻载	4613.87	无锡.金匮变/1号主变	40	1	7700	4613.87
10kV泉山线119	10	70	中载	0	无锡.张泾变/1号主变	8.07	32	13670	0
10kV泉阳线124	10	58.13	中载	1069.16	无锡.蠡园变/2号主变	32	12	9680	1069.16
10kV群力线112	10	0	轻载	6085.9	无锡.圆石变/1号主变	32	0		6085.9
10kV群胜线124	10	57.63	中载	1077.3	无锡.出新变/2号主变	41.16	11	7180	1077.3
10kV群星线116	10	50.59	中载	1748.28	无锡.下甸桥变/1号主变	40	20	16330	1748.28
10kV染立线112	10	63.25	中载	590.09	江苏.西泾变/#1主变	0	15	11620	0
10kV壤里线118	10	60.8	中载	801.22	无锡.溪南变/1号主变	32	21	11520	801.22
10kV人大线111	10	28.9	轻载	2990.12	无锡.大庄里变/1号主变	40	6	5295	2990.12
10kV人民线145	10	39.19	轻载	2775.18	无锡.三凤变/2号主变	25.5	24	18395	2775.18
10kV仁发线161	10	13.96	轻载	5047.57	无锡.先锋变/2号主变	6.15	2	3200	5047.57
10kV仁和线116	10	37.12	轻载	2869.92	无锡.山北变/1号主变	32	9	8580	2869.92
10kV壬港线136	10	28.19	轻载	3656.6	无锡.雪浪变/2号主变	36.87	0		3656.6
10kV任家线133	10	70	中载	0	无锡.唐义变/2号主变	0	0		0
10kV任巷线122	10	34.37	轻载	3085.56	无锡.民丰变/2号主变	17.35	40	15675	3085.56
10kV日新 I 线117	10	45.44	轻载	2212.11	无锡.金桥变/1号主变	32	5	7630	2212.11
10kV日新 II 线124	10	29.21	轻载	3673.75	无锡.金桥变/2号主变	32	4	7715	3673.75
10kV荣达线142	10	55.89	中载	1233.88	无锡.八士变/3号主变	40	36	14940	1233.88
10kV荣宏线111	10	69.96	中载	3.29	无锡.西巷变/1号主变	8.45	17	17580	3.29
10kV荣家线125	10	25.44	轻载	3882.28	无锡.蓉湖庄变/2号主变	32	20	6995	3882.28
10kV荣军线145	10	24.91	轻载	4061.19	无锡.河埭变/2号主变	32	17	7965	4061.19
10kV荣盛线123	10	39.57	轻载	2740.89	无锡.协新变/2号主变	40	13	12000	2740.89
10kV荣巷线114	10	54.55	中载	1351.31	无锡.龙山变/1号主变	36.23	29	18845	1351.31
10kV蓉丰线121	10	59.62	中载	898.56	无锡.蓉东变/2号主变	40	0		898.56
10kV蓉湖线111	10	49.52	轻载	1773.22	无锡.蓉东变/1号主变	40	13	7650	1773.22
10kV蓉联线112	10	41.28	轻载	2487.5	无锡.蓉东变/1号主变	40	12	5620	2487.5
10kV蓉鹿线145	10	38.32	轻载	2759.94	无锡.八士变/3号主变	40	17	7175	2759.94
10kV蓉南线112	10	91.77	重载	0	无锡.唐义变/1号主变	6	20	12815	0
10kV蓉阳线123	10	58.68	中载	1019.11	无锡.蓉阳变/.1号主变	21.46	12	11760	1019.11
10kV蓉玉线123	10	59.65	中载	896.31	无锡.蓉东变/2号主变	40	0		896.31
10kV融创线146	10	43.17	轻载	2416.14	无锡.麻歧变/2号主变	32	6	12150	2416.14
10kV融辉线121	10	38.47	轻载	2839.96	无锡.春阳变/2号主变	40	16	12480	2839.96
10kV融科线127	10	22.66	轻载	4263.32	无锡.大坝变/2号主变	20.48	10	8000	4263.32
10kV融耀线142	10	21.25	轻载	4390.27	无锡.新明变/2号主变	50.4	0		4390.27

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量(kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
10kV软达线116	10	11.09	轻载	5305.64	无锡.软件变/1号主变	44.22	17	14800	5305.64
10kV软公线152	10	3.76	轻载	5965.87	无锡.软件变/1号主变	44.22	0		5965.87
10kV软航线144	10	0	轻载	6304.48	无锡.软件变/2号主变	56.55	0		6304.48
10kV芮巷线117	10	31.89	轻载	3320.24	无锡.溪南变/1号主变	32	22	18850	3320.24
10kV锐利线138	10	65.81	中载	366.66	无锡.南园变/3号主变	32	41	20490	366.66
10kV瑞城线115	10	31.99	轻载	3423.64	无锡.星洲变/1号主变	32	10	11200	3423.64
10kV瑞港线111	10	13.49	轻载	4942.78	无锡.墙门变/1号主变	32	6	4630	4942.78
10kV瑞湖线148	10	5.06	轻载	5848.62	无锡.蠡园变/2号主变	32	8	6230	5848.62
10kV瑞佳线114	10	28.18	轻载	3657.64	无锡.星洲变/1号主变	32	19	9640	3657.64
10kV瑞农线113	10	83.51	重载	0	无锡.玉东变/1号主变	23.53	26	9235	0
10kV瑞仕线136	10	4.54	轻载	5895.9	江苏.蠡湖变/2号主变	64.25	8	6400	5895.9
10kV瑞通线111	10	29.16	轻载	3571.9	无锡.雅西变/1号主变	40	27	10360	3571.9
10kV瑞希线146	10	17.53	轻载	4725.76	无锡.芦庄变/2号主变	32	6	5800	4725.76
10kV瑞星线147	10	47.85	轻载	1995.26	无锡.芦庄变/2号主变	32	11	12250	1995.26
10kV瑞雪线122	10	17.18	轻载	4757.46	无锡.芦庄变/2号主变	32	11	8800	4757.46
10kV瑞扬线131	10	15.34	轻载	4923.04	无锡.建国变/1号主变	64	4	4000	4923.04
10kV瑞园线121	10	12.51	轻载	5177.99	无锡.许家变/1号主变	29.77	11	8800	5177.99
10kV瑞云线148	10	20.08	轻载	4496.27	无锡.工运变/3号主变	64	0		4496.27
10kV润丰线119	10	69.84	中载	13.68	无锡.出新变/1号主变	12.54	9	5950	13.68
10kV润家113线	10	10.57	轻载	5352.92	无锡.车站变/1号主变	28.26	0		5352.92
10kV润利线113	10	17.92	轻载	4690.6	无锡.龙山变/1号主变	36.23	4	9000	4690.6
10kV润泰线131a	10	18.56	轻载	4632.58	无锡.龙山变/1号主变	36.23	0		4632.58
10kV润湾线125	10	20.5	轻载	4457.82	无锡.村前变/1号主变	0.48	6	6130	480
10kV润锡线136	10	53.25	中载	1465.45	无锡.先锋变/2号主变	6.15	12	13030	1465.45
10kV润玉线164	10	14.67	轻载	4839.55	无锡.玉东变/2号主变a	50.4	7	11960	4839.55
10kV润泽线113	10	2.37	轻载	6091.27	无锡.军北变/1号主变	16	0		6091.27
10kV三坝线163	10	70	中载	0.17	无锡.大坝变/2号主变	20.48	35	14145	0.17
10kV三馆线152	10	9.02	轻载	5492	江苏.通德桥变/#1主变	57.72	3	5930	5492
10kV三菱线151	10	60.11	中载	890.59	无锡.金桥变/1号主变	32	13	12860	890.59
10kV三阳线152	10	13.7	轻载	5070.6	无锡.三凤变/1号主变	39.24	3	5100	5070.6
10kV三院线115	10	29.28	轻载	3667.51	无锡.惠商变/1号主变	12.77	2	1510	3667.51
10kV叁金线123	10	63.42	中载	575.37	无锡.团结变/2号主变	40	22	19710	575.37
10kV桑达112线	10	49.22	轻载	1511.34	无锡.移动春雷变/1号主	0	0		0
10kV沙泾线121	10	43.29	轻载	2327.12	无锡.周新变/2号主变	40	18	10400	2327.12

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量(kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
10kV沙滩线113	10	64.1	中载	516.14	无锡.九龙变/1号主变	0.89	35	12970	516.14
10kV山浜线116	10	14.02	轻载	4896.36	无锡.村前变/1号主变	0.48	23	11745	480
10kV山北线124	10	26.57	轻载	3836.21	无锡.盛岸里变/2号主变	32	32	13300	3836.21
10kV山河线113	10	70.26	重载	0	无锡.查桥变/1号主变	17.9	20	11510	0
10kV山湖线152	10	36.16	轻载	2959.81	无锡.出新变/2号主变	41.16	0		2959.81
10kV山爵线127	10	0	轻载	6304.48	无锡.山北变/2号主变	40	0		6304.48
10kV山明线131	10	28.27	轻载	3650.19	无锡.中桥变/2号主变	0.02	21	13520	20
10kV山南线113	10	92.79	重载	0	无锡.西巷变/1号主变	8.45	94	31095	0
10kV山泉线142	10	50.3	中载	1722.82	无锡.横塘变/2号主变	0	0		0
10kV山水线143	10	67.16	中载	255.47	无锡.朱巷变/2号主变	18.97	51	13750	255.47
10kV山特线135	10	32.61	轻载	3367.35	无锡.杨家变/2号主变	32	2		3367.35
10kV山文线122	10	16.56	轻载	4674.32	无锡.软件变/1号主变	44.22	19	17030	4674.32
10kV山协线124	10	25.17	轻载	4037.29	无锡.山北变/2号主变	40	14	11200	4037.29
10kV山鑫线131	10	58.25	中载	1027.94	无锡.出新变/2号主变	41.16	10	6195	1027.94
10kV山语线11A	10	8.96	轻载	5497.54	无锡.鸿桥变/1号主变	32	6	5380	5497.54
10kV山韵线111	10	41.06	轻载	2531.32	无锡.杨亭变/1号主变	32	11	10600	2531.32
10kV珊瑚线115	10	21.51	轻载	4241.15	无锡.尤岸变/1号主变	0.94	11	10450	940
10kV善坊线152	10	36.83	轻载	2987.53	江苏.毛岸变/#3主变	18.38	16	20050	2987.53
10kV善堰线127	10	48.88	轻载	1847	无锡.招商变/2号主变	32	2	10000	1847
10kV商城线114	10	46.1	轻载	2152.88	无锡.招商变/1号主变	32	3	2400	2152.88
10kV商丰线111	10	16.47	轻载	4821.54	无锡.惠商变/1号主变	12.77	9	8200	4821.54
10kV商珑线128	10	0	轻载	6304.48	无锡.惠商变/2号主变	13.88	0		6304.48
10kV商贸123线	10	12.34	轻载	4993.18	无锡.移动春雷变/2号主变	0	0		0
10kV商务线129	10	27.52	轻载	3825.64	无锡.联清变/2号主变	40	12	9600	3825.64
10kV商业线128	10	49.14	轻载	1857.4	无锡.麻歧变/2号主变	32	29	23445	1857.4
10kV上药线117	10	43.34	轻载	2401.07	无锡.大坝变/1号主变	32	3	8800	2401.07
10kV上余线113	10	14.6	轻载	4845.96	无锡.河埭变/1号主变	32	8	6460	4845.96
10kV上庄线111	10	55.68	中载	1289.65	无锡.芦庄变/1号主变	32	21	18510	1289.65
10kV尚德线118	10	0.33	轻载	6275.21	无锡.柘树变/1号主变	32	1	100	6275.21
10kV尚东线123	10	33.59	轻载	3278.85	无锡.春阳变/2号主变	40	15	11600	3278.85
10kV尚锦线112	10	34.08	轻载	3235.55	无锡.龙渚变/1号主变	15.93	16	12050	3235.55
10kV尚能线145	10	0.35	轻载	6272.61	无锡.红力变/3号主变	40	1	50	6272.61
10kV尚伟线147	10	39.63	轻载	2656.54	无锡.朱巷变/2号主变	18.97	33	19495	2656.54
10kV稍塘线115	10	18.88	轻载	4471.33	江苏.茆巷变/1号主变	0	0		0

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量 (kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
10kV邵辉线113	10	11.29	轻载	5135.55	无锡.朱巷变/1号主变	40	5	2030	5135.55
10kV邵龙线121	10	43.85	轻载	2287.63	无锡.张皋变/1号主变	26.74	18	10085	2287.63
10kV邵巷线134	10	19.45	轻载	4552.39	无锡.蓉阳变/.2号主变	34.94	0		4552.39
10kV舍上线154	10	87.45	重载	0	无锡.廊下变/2号主变	50.4	62	21475	0
10kV舍溪线152	10	18.63	轻载	4626.35	无锡.周新变/1号主变	40	7	7000	4626.35
10kV设计线12A	10	24.83	轻载	4068.64	无锡.春阳变/2号主变	40	0		4068.64
10kV社保线125	10	49.33	轻载	1862.07	无锡.河埭变/2号主变	32	14	13630	1862.07
10kV社丁线121	10	22.62	轻载	4144.5	无锡.社桥变/2号主变	16.03	10	8600	4144.5
10kV申新线115	10	19.9	轻载	4338.31	江苏.通德桥变/#1主变	57.72	31	15860	4338.31
10kV深港线141	10	62.13	中载	688.64	无锡.世界变/2号主变	39.1	19	20790	688.64
10kV深港线141X	10	0.39	轻载	10850.98			0		10850.98
10kV神爽线121	10	53.65	中载	1472.37	无锡.蠡园变/2号主变	32	15	22550	1472.37
10kV神威线112	10	57.73	中载	1072.97	无锡.九龙变/1号主变	0.89	41	17365	890
10kV神羊线117	10	52.23	中载	1554.47	无锡.廊下变/1号主变	32	49	17025	1554.47
10kV沈桂线129	10	27.57	轻载	3674.78	无锡.春潮变/2号主变	32	12	10060	3674.78
10kV沈果线153	10	38.73	轻载	2816.23	无锡.三凤变/1号主变	39.24	18	10390	2816.23
10kV沈甲线113	10	49.53	轻载	1772.53	无锡.红力变/1号主变	32	6	12055	1772.53
10kV生工线115	10	45.87	轻载	2173.66	无锡.大学变/1号主变	32	2	7130	2173.66
10kV生态线145	10	40.57	轻载	2650.31	无锡.朱巷变/2号主变	18.97	16	11440	2650.31
10kV生物线113	10	62.62	中载	664.91	无锡.杨家变/1号主变	32	7	10792	664.91
10kV胜丰线123	10	23.01	轻载	4109.86	无锡.钱桥变/2号主变	32	19	7105	4109.86
10kV胜境线11C	10	20.62	轻载	4447.26	无锡.下甸桥变/1号主变	40	7	9195	4447.26
10kV胜利线124	10	79.38	重载	0	无锡.张泾变/2号主变	10.95	61	21720	0
10kV胜学线112	10	29.96	轻载	3606.2	无锡.杨亭变/1号主变	32	2	8450	3606.2
10kV省锡线122	10	76.27	重载	0	无锡.村前变/1号主变	0.48	17	14500	0
10kV圣芭线125	10	38.51	轻载	2753.88	无锡.峰影变/1号主变	18.91	11	9600	2753.88
10kV圣气线125	10	27.26	轻载	3849.72	无锡.秦村变/2号主变	32	3	10821.2	3849.72
10kV盛岸线126	10	24.3	轻载	4116.1	无锡.盛岸里变/2号主变	32	10	8200	4116.1
10kV盛店线118	10	81.99	重载	0	江苏.堽巷变/1号主变	0	35	16230	0
10kV盛港线116	10	10.8	轻载	5331.96	无锡.联清变/2号主变	40	0		5331.96
10kV盛品线123	10	59.7	中载	927.66	江苏.石园变/1号主变	50.78	1	2850	927.66
10kV盛舍线142	10	0.58	轻载	6252.35	无锡.盛岸里变/2号主变	32	0		6252.35
10kV盛巷线11A	10	59.82	中载	890.77	无锡.雅西变/1号主变	40	22	10175	890.77
10kV盛阳线138	10	10.6	轻载	5350.15	无锡.苏巷变/2号主变	34.39	0		5350.15

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量(kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
10kV盛园线112	10	30.01	轻载	3601.69	无锡.惠商变/1号主变	12.77	10	7230	3601.69
10kV盛悦线141	10	18.13	轻载	4671.72	无锡.盛岸里变/2号主变	32	0		4671.72
10kV师业线122	10	51.39	中载	1676.06	无锡.朱巷变/2号主变	18.97	3	10930	1676.06
10kV湿地线123	10	22.66	轻载	4263.32	无锡.大学变/2号主变	32	17	14290	4263.32
10kV石岸线114	10	38.07	轻载	2792.5	无锡.桃源变/1号主变	16.41	16	7260	2792.5
10kV石埭线122	10	50.57	中载	1699.78	无锡.先锋变/1号主变	4.99	26	13805	1699.78
10kV石拱线143	10	30.37	轻载	3568.96	无锡.联清变/3号主变	40	12	10650	3568.96
10kV石涵线125	10	26.43	轻载	3924.37	无锡.联清变/2号主变	40	15	17200	3924.37
10kV石化线165	10	16.78	轻载	4793.14	江苏.毛岸变/#3主变	18.38	15	12000	4793.14
10kV石蒋线143	10	45.37	轻载	2154.26	无锡.正阳变/2号主变	50.4	0		2154.26
10kV石街线122	10	44.46	轻载	2211.94	无锡.大学变/2号主变	32	37	26300	2211.94
10kV石利线111	10	3.82	轻载	5960.33	江苏.毛岸变/#1主变	4	10	14415	4000
10kV石榴线165	10	23.33	轻载	4203.56	无锡.九龙变/2号主变	16.26	17	17000	4203.56
10kV石门线123	10	45.16	轻载	2172.79	无锡.盛岸里变/2号主变	32	43	13230	2172.79
10kV石皮线121	10	7.26	轻载	5650.82	无锡.学前变/2号主变	36.94	2	3200	5650.82
10kV石桥线118	10	60.53	中载	827.9	无锡.清梅变/1号主变	32	22	15460	827.9
10kV石狮线125	10	9.18	轻载	5477.45	无锡.五村变/1号主变	12.07	8	6400	5477.45
10kV石塘线141	10	30.72	轻载	2891.4	无锡.大学变/2号主变	32	38	19840	2891.4
10kV石医线113	10	27.32	轻载	3843.65	江苏.石园变/1号主变	50.78	1	6500	3843.65
10kV石幢线114	10	49.47	轻载	1795.39	江苏.西泾变/#1主变	0	25	16515	0
10kV时家线135	10	83.76	重载	0	无锡.村前变/2号主变	0.02	0		0
10kV时尚线141	10	4.61	轻载	5889.32	无锡.三凤变/2号主变	25.5	1	8000	5889.32
10kV史巷线123	10	51.3	中载	1635.87	无锡.鸿桥变/2号主变	32	29	19465	1635.87
10kV士农线13A	10	13.6	轻载	5079.96	无锡.春阳变/2号主变	40	0		5079.96
10kV士田线146	10	29.3	轻载	3665.78	无锡.八士变/3号主变	40	0		3665.78
10kV世博线128	10	17.1	轻载	4764.04	无锡.春阳变/2号主变	40	2	6430	4764.04
10kV世成线113	10	85.19	重载	0	无锡.圆石变/1号主变	32	16	10090	0
10kV世纺线122	10	44.5	轻载	2229.95	江苏.张公桥变/1号主变	40.27	0		2229.95
10kV世海线164	10	20.19	轻载	4485.88	无锡.世界变/3号主变	50.4	0		4485.88
10kV世纪线123	10	51.24	中载	1641.24	无锡.西巷变/2号主变	19.17	24	16400	1641.24
10kV世贸线144	10	40.64	轻载	2568.38	无锡.金城变/2号主变	32	55	14575	2568.38
10kV世信线151	10	21.13	轻载	4401.88	无锡.世界变/3号主变	50.4	9	7200	4401.88
10kV世雅线166	10	11.42	轻载	5275.67	无锡.世界变/3号主变	50.4	0		5275.67
10kV世雍线155	10	13.37	轻载	5100.39	无锡.世界变/3号主变	50.4	10	8000	5100.39

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量(kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
10kV市北线123	10	38.36	轻载	2756.82	无锡.民丰变/2号主变	17.35	29	20365	2756.82
10kV市镇线113	10	29	轻载	3585.76	江苏.垄巷变/1号主变	0	0		0
10kV视达线119	10	78.71	重载	0	无锡.金桥变/1号主变	32	7	4155	0
10kV书香线114	10	0.48	轻载	6261.53	无锡.出新变/1号主变	12.54	2	2400	6261.53
10kV书院线143	10	19.15	轻载	4579.41	无锡.新明变/2号主变	50.4	0		4579.41
10kV曙村线128	10	59.04	中载	959.01	无锡.唐义变/2号主变	0	0		0
10kV曙光117	10	29.13	轻载	3574.67	无锡.旺庄变/1号主变	32	0		3574.67
10kV数码线151	10	54.7	中载	1378.15	无锡.软件变/1号主变	44.22	16	12810	1378.15
10kV数字线149	10	34.51	轻载	3196.06	无锡.姑亭变/2号主变	32	7	11960	3196.06
10kV双虹线133	10	24.91	轻载	4061.02	江苏.蠡湖变/2号主变	64.25	16	13430	4061.02
10kV双金线124	10	69.93	中载	5.89	无锡.双庙变/2号主变	37.31	0		5.89
10kV双蠡线121	10	19.39	轻载	4557.93	江苏.蠡湖变/1号主变	99.79	1	8000	4557.93
10kV双联线154	10	89.67	重载	0	无锡.世界变/3号主变	50.4	30	14935	0
10kV双庙线115	10	57.98	中载	1050.98	无锡.双庙变/1号主变	0	24	11560	0
10kV双象线111	10	73.2	重载	0	无锡.后宅变/1号主变	16	38	22230	0
10kV霜叶线146	10	40.93	轻载	2542.58	无锡.五村变/2号主变	33.02	61	20620	2542.58
10kV水岸线124	10	65.99	中载	361.3	无锡.惠商变/2号主变	13.88	28	22400	361.3
10kV水产112	10	35.5	轻载	3017.84	无锡.旺庄变/1号主变	32	0		3017.84
10kV水车线111	10	69.96	中载	2.6	江苏.通德桥变/#1主变	57.72	20	14675	2.6
10kV水澄线143	10	14.63	轻载	4986.43	无锡.民丰变/2号主变	17.35	2	6000	4986.43
10kV水街线128	10	1.43	轻载	6176.14	无锡.洪峰变/2号主变	21.87	0		6176.14
10kV水清线124	10	2.25	轻载	6101.49	无锡.鸿桥变/2号主变	32	2	4100	6101.49
10kV水曲线123	10	20.06	轻载	4497.83	无锡.学前变/2号主变	36.94	16	8215	4497.83
10kV水务线131	10	42.47	轻载	2479.88	无锡.秦村变/2号主变	32	4	8700	2479.88
10kV水乡线114	10	27.32	轻载	3732.81	无锡.华庄变/1号主变	40	25	13065	3732.81
10kV水榭线126	10	50.98	中载	1663.93	江苏.毛岸变/#1主变	4	30	15920	1663.93
10kV水星线122	10	32.09	轻载	3414.64	江苏.蠡湖变/1号主变	99.79	21	13605	3414.64
10kV水秀141线	10	49.36	轻载	1805.09	无锡.移动中桥变/1号主变	40	0		1805.09
10kV水秀线141	10	48.63	轻载	1868.83	无锡.中桥变/3号主变	25	216	38615	1868.83
10kV顺驰线113	10	52.59	中载	1567.81	无锡.大学变/1号主变	32	12	12050	1567.81
10kV顺通线114	10	30.68	轻载	3439.06	无锡.联清变/2号主变	40	30	18835	3439.06
10kV舜家线149	10	7.78	轻载	5604.23	无锡.溪南变/2号主变	64	0		5604.23
10kV舜柯线14A	10	43.41	轻载	2302.35	无锡.钱桥变/2号主变	32	20	14045	2302.35
10kV舜一线141	10	39.15	轻载	2698.46	无锡.钱桥变/2号主变	32	0		2698.46

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量(kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
10kV硕星线132	10	31.09	轻载	3504.18	无锡.墙门变/2号主变	50.4	14	13130	3504.18
10kV硕阳线121	10	57.62	中载	1083.19	无锡.墙门变/2号主变	50.4	11	7770	1083.19
10kV硕野线142	10	61.58	中载	736.27	无锡.墙门变/3号主变	40	4	6850	736.27
10kV司法线112	10	9.4	轻载	5248.13	无锡.学前变/1号主变	29.35	3	2330	5248.13
10kV思凯线119	10	18.73	轻载	4617.51	无锡.团结变/1号主变	32	0		4617.51
10kV思渔线122	10	19.81	轻载	4520.52	无锡.工运变/3号主变	64	3	3000	4520.52
10kV寺头线124	10	16.28	轻载	4838.34	无锡.联清变/2号主变	40	9	7600	4838.34
10kV松柏线153	10	23.43	轻载	4194.04	江苏.毛岸变/#3主变	18.38	14	11745	4194.04
10kV松岭线161	10	52.09	中载	1566.59	无锡.河东变/2号主变	50.4	3	10130	1566.59
10kV嵩山线113	10	35.13	轻载	3049.53	无锡.厚桥变/1号主变	16	70	32730	3049.53
10kV宋公线116	10	9.1	轻载	5326.94	无锡.协新变/1号主变	32	2	700	5326.94
10kV宋巷线125	10	46.67	轻载	2020.03	江苏.通德桥变/#2主变	28.41	33	16610	2020.03
10kV宋协线165	10	66.57	中载	299.64	无锡.世界变/3号主变	50.4	0		299.64
10kV苏庙线115	10	29.11	轻载	3540.73	无锡.钱桥变/1号主变	40	20	10390	3540.73
10kV苏宁线112	10	56.93	中载	1177.59	无锡.红力变/1号主变	32	9	11110	1177.59
10kV苏舍线144	10	51.45	中载	1622.71	无锡.横塘变/2号主变	0	0		0
10kV苏顺线115	10	29.14	轻载	3679.81	无锡.招商变/1号主变	32	9	16760	3679.81
10kV苏锡线131	10	38.54	轻载	2751.97	江苏.蠡湖变/2号主变	64.25	25	11340	2751.97
10kV苏巷127线	10	35.3	轻载	2283.82	无锡.移动春雷变/2号主变	0	0		0
10kV素兰线111	10	24.91	轻载	4061.02	无锡.周新变/1号主变	40	9	7500	4061.02
10kV速达线123	10	45.41	轻载	2215.05	无锡.凤翔变/2号主变	20.62	10	8400	2215.05
10kV速递线145	10	37.39	轻载	2937.3	无锡.清梅变/2号主变	32	3	16530	2937.3
10kV塑料线113	10	39.28	轻载	2676.46	无锡.山北变/1号主变	32	17	14380	2676.46
10kV隧道线143	10	20.93	轻载	4291.72	无锡.芦庄变/2号主变	32	6	6730	4291.72
10kV孙安线125	10	67.42	中载	225.51	无锡.墙门变/2号主变	50.4	19	10280	225.51
10kV孙家线116	10	25.65	轻载	3879.51	无锡.蓉湖庄变/1号主变	32	17	7580	3879.51
10kV孙蒋线116	10	28.39	轻载	3624.73	无锡.河埭变/1号主变	32	18	12810	3624.73
10kV孙钱线163	10	21.3	轻载	4386.12	江苏.毛岸变/#3主变	18.38	22	10620	4386.12
10kV孙香线141	10	47.75	轻载	1945.73	无锡.墙门变/3号主变	40	26	11660	1945.73
10kV塔影线121	10	58	中载	1038.85	无锡.尤岸变/2号主变	0.16	42	15265	160
10kV太创线124	10	26.78	轻载	3892.15	无锡.大学变/2号主变	32	4	8530	3892.15
10kV太饭线124	10	26.33	轻载	3933.37	无锡.龙山变/3号主变	40.35	16	8380	3933.37
10kV太湖113	10	44.34	轻载	2244.67	无锡.旺庄变/1号主变	32	0		2244.67
10kV太极线132	10	30.36	轻载	3432.48	无锡.芦庄变/2号主变	32	14	10210	3432.48

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量(kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
10kV太甲线144	10	38.54	轻载	2833.55	无锡.农丰变/2号主变	23.23	0		2833.55
10kV太平线119	10	20.47	轻载	4469.6	无锡.联清变/2号主变	40	0		4469.6
10kV太娱线143	10	24.46	轻载	4101.55	无锡.三凤变/2号主变	25.5	3	5800	4101.55
10kV泰伯线122	10	52.2	中载	1572.48	无锡.梅村变/2号主变	64	16	13790	1572.48
10kV泰达线165	10	8.28	轻载	5558.33	无锡.软件变/1号主变	44.22	16	12800	5558.33
10kV泰康线12C	10	40.38	轻载	2590.38	无锡.鸿桥变/2号主变	32	21	13980	2590.38
10kV泰前线114	10	60.41	中载	863.92	无锡.前进变/1号主变	9.48	11	12100	863.92
10kV泰瑞线123	10	4.49	轻载	5899.71	无锡.龙山变/3号主变	40.35	2	1600	5899.71
10kV泰山131线	10	24.77	轻载	4073.32	无锡.车站变/2号主变	28.66	7	8155	4073.32
10kV泰石线117	10	33.63	轻载	3275.21	无锡.星洲变/1号主变	32	7	11125	3275.21
10kV泰西线116	10	72.31	重载	0	无锡.杨家变/1号主变	32	6	10100	0
10kV谈村线122	10	36.95	轻载	2175.39	无锡.查桥变/2号主变	3.37	35	16090	2175.39
10kV檀丹线115	10	49.92	轻载	1756.25	无锡.雅西变/1号主变	40	6	13930	1756.25
10kV檀溪线116	10	14.62	轻载	4028.46	无锡.马山变/1号主变	16	17	10615	4028.46
10kV探机线122	10	48.48	轻载	1882.34	无锡.招商变/2号主变	32	51	23365	1882.34
10kV唐湖线166	10	15.65	轻载	4894.98	无锡.玉东变/2号主变a	50.4	2	4500	4894.98
10kV唐家线111	10	95.6	重载	0	无锡.唐义变/1号主变	6	17	8105	0
10kV唐平线125	10	15.32	轻载	4925.12	无锡.玉东变/1号主变	23.53	11	8630	4925.12
10kV唐巷线117	10	38.81	轻载	2728.42	江苏.奎巷变/1号主变	0	0		0
10kV唐雅线122	10	23.19	轻载	4216.21	无锡.唐界变/2号主变	42.66	6	4800	4216.21
10kV唐周线161	10	23.09	轻载	4102.93	无锡.殷巷变/3号主变	17.72	20	7745	4102.93
10kV塘村线122	10	42.3	轻载	2422.55	无锡.邓巷变/2号主变	11.45	24	13300	2422.55
10kV塘发线112	10	80.22	重载	0	无锡.陡门变/1号主变	15.69	33	13485	0
10kV塘公线125	10	48.13	轻载	1912.47	无锡.陆区变/2号主变	32	53	22905	1912.47
10kV塘基线121	10	26.93	轻载	3767.45	无锡.桃源变/1号主变	16.41	24	14140	3767.45
10kV塘泾线126	10	20.02	轻载	3635.81	无锡.大庄里变/2号主变	40	12	7230	3635.81
10kV塘南线124	10	26.59	轻载	3781.82	无锡.金城变/2号主变	32	19	10225	3781.82
10kV塘前线124	10	51.79	中载	1592.4	无锡.雪浪变/1号主变	39.55	0		1592.4
10kV塘舍线132	10	59.75	中载	896.14	无锡.刘塘变/2号主变	15.5	0		896.14
10kV塘铁线112	10	42.3	轻载	2422.38	无锡.华庄变/1号主变	40	32	20510	2422.38
10kV塘头线114	10	23.05	轻载	4106.57	无锡.陈家桥变/1号主变	1.81	20	7885	1810
10kV桃福线142	10	8.92	轻载	5501.01	无锡.桃源变/2号主变	9.77	0		5501.01
10kV桃高线141	10	49.95	轻载	1753.65	无锡.桃源变/2号主变	9.77	0		1753.65
10kV桃花线116	10	21.57	轻载	4361.52	无锡.陆区变/1号主变	25.2	17	14000	4361.52

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量(kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
10kV桃陆线134	10	30.75	轻载	3433.34	无锡.桃源变/2号主变	9.77	17	6075	3433.34
10kV桃山线144	10	49.95	轻载	1753.3	无锡.龙山变/3号主变	40.35	32	16805	1753.3
10kV桃园线121	10	46.78	轻载	2022.63	无锡.河埭变/2号主变	32	34	15340	2022.63
10kV陶家线134	10	83.64	重载	0	无锡.唐义变/2号主变	0	0		0
10kV陶荣线125	10	24.59	轻载	4089.6	无锡.杨家变/2号主变	32	10	9415	4089.6
10kV陶巷线133	10	56.44	中载	645.69	无锡.河埭变/2号主变	32	26	16900	645.69
10kV淘沙线126	10	10.09	轻载	5396.05	无锡.三凤变/1号主变	39.24	0		5396.05
10kV特钢线144	10	99.42	重载	0	无锡.九龙变/2号主变	16.26	2	11000	0
10kV特金线112	10	71.19	重载	0	无锡.麻歧变/1号主变	0	14	7750	0
10kV特科线113	10	53.99	中载	1442.24	无锡.下甸桥变/1号主变	40	0		1442.24
10kV特丽线147	10	43.17	轻载	2347.03	无锡.河东变/2号主变	50.4	5	4850	2347.03
10kV腾信线146	10	32.85	轻载	3346.05	无锡.陈家桥变/2号主变	31.25	10	8000	3346.05
10kV滕龙线125	10	89.01	重载	0	无锡.蓉东变/2号主变	40	1	4800	0
10kV梯石线132	10	41.54	轻载	2489.06	无锡.圆石变/2号主变	9.47	11	10545	2489.06
10kV体育场线116	10	24.19	轻载	3332.19	无锡.三凤变/1号主变	39.24	21	11800	3332.19
10kV体中117线	10	23.25	轻载	4088.73	无锡.移动中桥变/1号主变	40	0		4088.73
10kV体中线117	10	28.02	轻载	3671.49	无锡.中桥变/1号主变	24.76	16	11650	3671.49
10kV天诚线116	10	37.35	轻载	2855.38	无锡.唐义变/1号主变	6	20	7005	2855.38
10kV天德115	10	19.63	轻载	4536.63	无锡.甘露变新/1号主变	16	7	2690	4536.63
10kV天地线119	10	49.75	轻载	1823.45	无锡.大庄里变/1号主变	40	20	18900	1823.45
10kV天鹅线119	10	47.81	轻载	1698.75	无锡.旭明变/1号主变	32	11	11940	1698.75
10kV天纺线142	10	98.56	重载	0	无锡.红力变/3号主变	40	13	10355	0
10kV天河线111	10	33.9	轻载	3157.96	无锡.陈家桥变/1号主变	1.81	9	10900	1810
10kV天虹线123	10	25.6	轻载	3883.14	无锡.后宅变/2号主变	16	10	8880	3883.14
10kV天湖线132	10	7.74	轻载	5607	江苏.蠡湖变/2号主变	64.25	8	6400	5607
10kV天骄线123	10	27.51	轻载	3826.68	无锡.蠡园变/2号主变	32	23	10635	3826.68
10kV天锦线143	10	49.32	轻载	1862.94	无锡.陈家桥变/2号主变	31.25	30	17355	1862.94
10kV天郡线127	10	49.49	轻载	1846.83	无锡.正阳变/2号主变	50.4	22	17975	1846.83
10kV天乐线144	10	18.84	轻载	4607.81	无锡.蠡园变/2号主变	32	14	11200	4607.81
10kV天龙线122	10	69.55	中载	40.53	无锡.横塘变/1号主变	13.3	0		40.53
10kV天陆线141	10	39	轻载	2791.98	无锡.新明变/2号主变	50.4	0		2791.98
10kV天鹏线149	10	0	轻载	6304.48	无锡.尤岸变/2号主变	0.16	0		160
10kV天盛线125	10	34.55	轻载	3192.6	无锡.西坝头变/1号主变	16.57	4	9700	3192.6
10kV天世线121	10	19.44	轻载	4553.43	无锡.蓉湖庄变/2号主变	32	8	7430	4553.43

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量(kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
10kV天授线144	10	9.74	轻载	5270.48	无锡.五村变/2号主变	33.02	11	4450	5270.48
10kV天顺线125	10	21.65	轻载	4354.59	无锡.桃源变/1号主变	16.41	17	14000	4354.59
10kV天堂线121	10	59.32	中载	934.24	江苏.西泾变/#1主变	0	43	15875	0
10kV天翔线145	10	69.98	中载	2.08	无锡.溪南变/2号主变	64	10	5630	2.08
10kV天一线112	10	31.22	轻载	3391.78	无锡.陈家桥变/1号主变	1.81	20	16075	1810
10kV天佑线114	10	49.93	轻载	1755.56	无锡.廊下变/1号主变	32	26	12475	1755.56
10kV天御线12A	10	22.18	轻载	4306.96	无锡.惠商变/2号主变	13.88	4	10380	4306.96
10kV天卒线114	10	18.3	轻载	4602.79	无锡.中桥变/1号主变	24.76	13	5115	4602.79
10kV田岸线121	10	28.89	轻载	3595.81	无锡.协新变/2号主变	40	18	9490	3595.81
10kV田东线134	10	9.87	轻载	5238.43	无锡.芦庄变/2号主变	32	10	4820	5238.43
10kV田多线124	10	49.17	轻载	1810.98	无锡.杨亭变/3号主变	32	12	6825	1810.98
10kV田埂线142	10	66.08	中载	342.94	无锡.南园变/3号主变	32	9	6465	342.94
10kV田农线123	10	68.17	中载	159.86	无锡.山北变/2号主变	40	39	16440	159.86
10kV田山线123	10	65.87	中载	361.3	无锡.刘塘变/2号主变	15.5	0		361.3
10kV田舍 I 线113	10	9.43	轻载	5454.93	无锡.华友变/1号主变	32	1	500	5454.93
10kV田舍 II 线125	10	0	轻载	6304.48	无锡.华友变/2号主变	40	0		6304.48
10kV田园线144	10	55.32	中载	1322.04	无锡.朱巷变/2号主变	18.97	6	10310	1322.04
10kV铁巷线121	10	20.05	轻载	4325.67	无锡.大学变/2号主变	32	22	12530	4325.67
10kV汀枫线132	10	6.18	轻载	5747.64	无锡.凤翔变/2号主变	20.62	7	5260	5747.64
10kV听涛线112	10	69.16	中载	73.44	无锡.渔港变/1号主变	16.77	41	19855	73.44
10kV听园线151	10	18.35	轻载	4651.63	无锡.渔港变/1号主变	16.77	3	2600	4651.63
10kV亭八线166	10	45.4	轻载	2215.75	无锡.殷巷变/3号主变	17.72	0		2215.75
10kV亭都线124	10	36.36	轻载	3030.13	无锡.村前变/1号主变	0.48	10	12600	480
10kV亭雍线146	10	13.8	轻载	5061.94	无锡.杨亭变/3号主变	32	10	8000	5061.94
10kV亭子桥线127	10	39.06	轻载	2705.9	无锡.黄泥头变/2号主变	7.44	23	12905	2705.9
10kV通达线124	10	76.88	重载	0	无锡.墙门变/2号主变	50.4	5	8715	0
10kV通汇线122	10	38.57	轻载	2286.24	无锡.春申变/2号主变	9.42	10	13647	2286.24
10kV通江线149	10	18.54	轻载	4456.26	无锡.正阳变/2号主变	50.4	9	4740	4456.26
10kV通西线117	10	53.45	中载	1447.78	无锡.清梅变/1号主变	32	19	7560	1447.78
10kV通用线115	10	21.28	轻载	4387.5	无锡.栢树变/1号主变	32	2	2630	4387.5
10kV通宇线129	10	29.73	轻载	3626.46	无锡.金匮变/2号主变	40	6	9340	3626.46
10kV同方线124	10	28.06	轻载	3777.49	无锡.南园变/1号主变	64	5	4000	3777.49
10kV同庆线123	10	29.58	轻载	3640.66	无锡.姑亭变/2号主变	32	6	8110	3640.66
10kV同仁线132	10	43.93	轻载	2280	无锡.西坝头变/2号主变	19.82	25	11420	2280

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量(kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
10kV同心线118	10	16.87	轻载	4784.82	无锡.周新变/1号主变	40	17	13700	4784.82
10kV同兴线116	10	3.3	轻载	5834.07	无锡.出新变/1号主变	12.54	0		5834.07
10kV桐桥线126	10	49.92	轻载	1756.07	无锡.洪峰变/2号主变	21.87	0		1756.07
10kV统力线141	10	65.48	中载	395.24	无锡.南园变/3号主变	32	2	3030	395.24
10kV统盟线111	10	69	中载	90.06	无锡.蓉阳变/.1号主变	21.46	1	50	90.06
10kV统实线12E	10	27.9	轻载	3791.52	无锡.洪峰变/2号主变	21.87	0		3791.52
10kV统一线118	10	8.26	轻载	5560.59	无锡.下甸桥变/1号主变	40	4	9730	5560.59
10kV土西线139	10	43.81	轻载	2290.74	无锡.南园变/3号主变	32	38	15705	2290.74
10kV团北线112	10	47.89	轻载	1934.3	无锡.商贸变/2号主变	16	22	14015	1934.3
10kV团胶线121	10	35.87	轻载	2984.93	无锡.团结变/2号主变	40	11	10660	2984.93
10kV团结线12A	10	28.9	轻载	3701.98	无锡.鸿桥变/2号主变	32	6	6050	3701.98
10kV屯里线112	10	23.91	轻载	4031.23	无锡.联清变/2号主变	40	24	10200	4031.23
10kV外浜线111	10	28.03	轻载	3670.97	无锡.团结变/1号主变	32	34	19955	3670.97
10kV宛北线144	10	32.98	轻载	3238.32	无锡.廊下变/2号主变	50.4	20	6315	3238.32
10kV宛山线131	10	80.44	重载	0	无锡.羊尖变/1号主变	16	78	24840	0
10kV万安线129	10	63.37	中载	579.87	无锡.大坝变/2号主变	20.48	24	9365	579.87
10kV万宝线145	10	37.1	轻载	2878.06	无锡.出新变/2号主变	41.16	0		2878.06
10kV万博线112	10	16.11	轻载	4853.41	江苏.毛岸变/#1主变	4	11	11600	4000
10kV万东线146	10	72.06	重载	0	无锡.钱桥变/2号主变	32	24	12555	0
10kV万丰线127	10	16.46	轻载	4821.71	无锡.前进变/3号主变	12.39	9	7200	4821.71
10kV万和线116	10	78.69	重载	0	无锡.陈家桥变/1号主变	1.81	15	22930	0
10kV万剑线164	10	9.96	轻载	5407.65	无锡.软件变/1号主变	44.22	9	8900	5407.65
10kV万景线134	10	20.99	轻载	4286.35	无锡.太湖变/2号主变	48.46	23	14655	4286.35
10kV万科线119	10	51.06	中载	1705.67	无锡.大学变/1号主变	32	8	9550	1705.67
10kV万隆线123	10	10.13	轻载	5236.18	无锡.新村变/2号主变	22.76	29	9195	5236.18
10kV万庆线181	10	19.42	轻载	4599.33	无锡.尤岸变/2号主变	0.16	6	5200	160
10kV万泉线135	10	26.83	轻载	3776.11	无锡.先锋变/2号主变	6.15	32	15460	3776.11
10kV万荣线118	10	49.32	轻载	1809.07	无锡.梅村变/1号主变	32	12	8105	1809.07
10kV万旺线114	10	31.38	轻载	3364.24	无锡.山北变/1号主变	32	34	14385	3364.24
10kV万新线124	10	82.72	重载	0	无锡.洛社变/2号主变	40	81	26600	0
10kV万业线119	10	17.57	轻载	4722.47	无锡.安镇变/1号主变	40	12	9600	4722.47
10kV万域线124	10	23.08	轻载	4226.08	无锡.前进变/3号主变	12.39	7	8800	4226.08
10kV万裕线122	10	14.3	轻载	5016.56	无锡.杨亭变/3号主变	32	10	8000	5016.56
10kV王桥线111	10	49.37	轻载	1857.92	无锡.华友变/1号主变	32	12	15020	1857.92

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量(kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
10kV王巷线123	10	37.93	轻载	2805.32	无锡.周新变/2号主变	40	24	15880	2805.32
10kV王榭线127	10	16.85	轻载	4786.56	无锡.新明变/2号主变	50.4	6	5200	4786.56
10kV王续线112	10	24.1	轻载	3975.29	无锡.查桥变/1号主变	17.9	21	14105	3975.29
10kV旺安线143	10	77.57	重载	0	无锡.建国变/3号主变	64	48	21045	0
10kV旺更线143	10	63.31	中载	584.72	无锡.廊下变/2号主变	50.4	74	27065	584.72
10kV旺佳线118	10	32.73	轻载	3356.62	无锡.星洲变/1号主变	32	10	10150	3356.62
10kV旺盛线111	10	34.58	轻载	3079.67	无锡.溪南变/1号主变	32	0		3079.67
10kV旺庄线117	10	27.28	轻载	3736.96	无锡.招商变/1号主变	32	13	8175	3736.96
10kV望峰线115	10	5.99	轻载	5764.79	无锡.凤翔变/1号主变	32	7	11710	5764.79
10kV望湖线112	10	40.66	轻载	2642.34	无锡.蠡园变/1号主变	32	16	14860	2642.34
10kV威催线121	10	24.41	轻载	4105.71	无锡.下旬桥变/2号主变	40	1	3200	4105.71
10kV威孚线124	10	3.2	轻载	6016.45	无锡.栢树变/2号主变	64	2	5400	6016.45
10kV微密线141	10	39.91	轻载	2621.04	无锡.旭明变/3号主变	32	15	8885	2621.04
10kV圩田线126	10	64.66	中载	467.29	无锡.周新变/2号主变	40	12	8880	467.29
10kV维依线122	10	62.99	中载	613.13	无锡.峰影变/1号主变	18.91	19	9565	613.13
10kV维尚线131	10	62.23	中载	699.73	无锡.农丰变/2号主变	23.23	2	9400	699.73
10kV卫服线119	10	16.98	轻载	4774.95	无锡.梅村变/1号主变	32	0		4774.95
10kV卫家线125	10	56.24	中载	1203.22	江苏.西泾变/#1主变	0	30	18875	0
10kV卫星线132	10	35.76	轻载	2994.97	无锡.朱巷变/2号主变	18.97	13	8400	2994.97
10kV未来线143	10	26.62	轻载	3907.39	无锡.金城变/2号主变	32	5	4230	3907.39
10kV蔚蓝线125	10	62.59	中载	648.11	无锡.惠商变/2号主变	13.88	51	28290	648.11
10kV魏井线117	10	33.2	轻载	3314.36	无锡.春潮变/1号主变	32	12	14810	3314.36
10kV文浩线161	10	37.3	轻载	2945.09	无锡.大学变/2号主变	32	1	9100	2945.09
10kV文良线143	10	30.57	轻载	3551.47	无锡.溪南变/2号主变	64	8	10935	3551.47
10kV文旅线143	10	0.91	轻载	6222.21	无锡.软件变/2号主变	56.55	14	16330	6222.21
10kV文曲线122	10	45.7	轻载	2125.16	无锡.唐义变/2号主变	0	31	15455	0
10kV文瑞线131	10	99.28	重载	0	无锡.先锋变/2号主变	6.15	32	13360	0
10kV文笙线114	10	69.98	中载	1.56	无锡.大坝变/1号主变	32	19	9455	1.56
10kV文体线128	10	29.03	轻载	3690.2	无锡.洛社变/2号主变	40	20	17900	3690.2
10kV文章线112	10	16.61	轻载	4808.72	无锡.工运变/1号主变	32	3	3000	4808.72
10kV沃尔玛线115	10	41.12	轻载	2600.77	无锡.红星变/1号主变	32	3	7650	2600.77
10kV污处线119	10	19.98	轻载	4374.69	无锡.大坝变/1号主变	32	0		4374.69
10kV污水117线	10	33.07	轻载	3230.01	无锡.移动春雷变/1号主变	0	0		0
10kV巫东线122	10	58.24	中载	1028.81	无锡.团结变/2号主变	40	19	12755	1028.81

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量(kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
10kV吴村线131	10	41.25	轻载	2514.34	无锡.西坝头变/2号主变	19.82	26	11230	2514.34
10kV吴都线142	10	99.99	重载	0	无锡.软件变/2号主变	56.55	4	19800	0
10kV吴桥线111	10	25.99	轻载	3887.47	无锡.盛岸里变/1号主变	32	16	8370	3887.47
10kV吴塘线124	10	57.56	中载	1098.43	无锡.军北变/2号主变	16	69	23025	1098.43
10kV吴巷线133	10	28.88	轻载	3596.5	无锡.民丰变/2号主变	17.35	16	12310	3596.5
10kV吴韵线131	10	23.35	轻载	4201.83	无锡.村前变/2号主变	0.02	9	9000	20
10kV梧桐线151	10	32.21	轻载	3403.73	无锡.盛岸里变/1号主变	32	12	9600	3403.73
10kV五河线116	10	54.51	中载	1354.77	无锡.惠商变/1号主变	12.77	49	17155	1354.77
10kV五里线118	10	14.76	轻载	4975.17	无锡.蓉湖庄变/1号主变	32	13	6120	4975.17
10kV五联线136	10	18.96	轻载	4464.58	无锡.五村变/2号主变	33.02	11	3715	4464.58
10kV五龙线125	10	28.35	轻载	3750.99	无锡.洛社变/2号主变	40	4	10400	3750.99
10kV五庙线118	10	45.36	轻载	2154.78	无锡.大学变/1号主变	32	57	29545	2154.78
10kV五牧线124	10	47.92	轻载	1931.35	无锡.新村变/2号主变	22.76	33	14435	1931.35
10kV五七线121	10	56.1	中载	1215.69	无锡.厚桥变/2号主变	16	69	25275	1215.69
10kV五秦线152	10	7.49	轻载	3464.69	无锡.五村变/2号主变	33.02	4	1400	3464.69
10kV五星Ⅰ线111	10	36.79	轻载	2991.16	无锡.金城变/1号主变	32	8	8000	2991.16
10kV五星Ⅱ线121	10	25.09	轻载	4044.91	无锡.金城变/2号主变	32	6	6000	4044.91
10kV五映线124	10	38.38	轻载	2847.41	无锡.玉东变/1号主变	23.53	1		2847.41
10kV五洲线119	10	41.32	轻载	2508.28	无锡.钱桥变/1号主变	40	14	12030	2508.28
10kV夕照线118	10	16.77	轻载	4794.18	无锡.渔港变/1号主变	16.77	12	9000	4794.18
10kV西滨线113	10	43.69	轻载	2278.1	无锡.溪南变/1号主变	32	21	12440	2278.1
10kV西北联线199	10	9.64	轻载	5279.14	无锡.西坝头变/2号主变	19.82	11	8805	5279.14
10kV西仓线138	10	22.1	轻载	4190.05	无锡.秦村变/2号主变	32	52	19330	4190.05
10kV西埭线124	10	62.22	中载	680.68	无锡.九龙变/1号主变	0.89	37	17320	680.68
10kV西杜线142	10	40.16	轻载	2610.3	无锡.建国变/3号主变	64	22	14650	2610.3
10kV西高线124	10	29.18	轻载	3676.86	无锡.农丰变/1号主变	13.6	6	3210	3676.86
10kV西格玛线126	10	15.96	轻载	4867.09	无锡.秦村变/2号主变	32	3	11230	4867.09
10kV西荷线111	10	52.2	中载	1550.83	无锡.清梅变/1号主变	32	32	19785	1550.83
10kV西横线111	10	18.05	轻载	5399.16	无锡.蓉湖庄变/1号主变	32	7	4705	5399.16
10kV西郊线119	10	39.11	轻载	2782.11	无锡.鸿桥变/1号主变	32	10	14960	2782.11
10kV西泾线112	10	49.99	轻载	1750.19	无锡.西坝头变/1号主变	16.57	52	14015	1750.19
10kV西矿线118	10	46.33	轻载	2070.43	无锡.洛社变/1号主变	40	10	10615	2070.43
10kV西联线131	10	28.71	轻载	3611.57	无锡.南园变/3号主变	32	15	4945	3611.57
10kV西梁线115	10	16.36	轻载	4691.99	无锡.工运变/1号主变	32	12	8110	4691.99

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量(kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
10kV西林线111	10	45.4	轻载	2151.84	无锡.军北变/1号主变	16	29	10960	2151.84
10kV西林线111aaa	10	0	轻载	5880.14			0		5880.14
10kV西隆线116	10	58.84	中载	975.98	无锡.洛社变/1号主变	40	33	14975	975.98
10kV西门子线115	10	50.66	中载	1741.87	无锡.下甸桥变/1号主变	40	11	12050	1741.87
10kV西姆线123	10	14.23	轻载	5023.15	无锡.红力变/2号主变	32	16	11490	5023.15
10kV西前线118	10	37.84	轻载	2784.71	无锡.尤岸变/1号主变	0.94	15	13690	940
10kV西清线127	10	2.64	轻载	6066.85	无锡.联清变/2号主变	40	4	1600	6066.85
10kV西社线116	10	48	轻载	1924.08	无锡.雅西变/1号主变	40	16	10515	1924.08
10kV西石线151	10	1.62	轻载	5980.6	无锡.五村变/2号主变	33.02	1	400	5980.6
10kV西水线112	10	19.8	轻载	4521.21	无锡.蓉湖庄变/1号主变	32	4	4000	4521.21
10kV西塘线161	10	32.99	轻载	3237.11	无锡.九龙变/2号主变	16.26	22	11210	3237.11
10kV西汀线134	10	23.53	轻载	4185.38	无锡.民丰变/2号主变	17.35	34	16745	4185.38
10kV西拓线129	10	61.35	中载	756.71	无锡.河东变/2号主变	50.4	11	6625	756.71
10kV西旺114	10	17.61	轻载	4582.7	无锡.旺庄变/1号主变	32	0		4582.7
10kV西堰线135	10	49.95	轻载	1753.65	无锡.桃源变/2号主变	9.77	43	20160	1753.65
10kV西园线122	10	57.56	中载	1087.87	无锡.鸿桥变/2号主变	32	39	16525	1087.87
10kV西站线113	10	7.78	轻载	5604.23	无锡.苏巷变/1号主变	17.52	4	4400	5604.23
10kV西漳线11E	10	41.68	轻载	2477.45	无锡.黄泥头变/1号主变	5.02	22	13690	2477.45
10kV溪北线118	10	40.82	轻载	2541.88	无锡.河埭变/1号主变	32	21	11515	2541.88
10kV锡澄线122	10	44.81	轻载	2203.28	无锡.黄泥头变/2号主变	7.44	29	19535	2203.28
10kV锡达线144	10	49.17	轻载	1821.54	无锡.世界变/2号主变	39.1	30	12050	1821.54
10kV锡东线118	10	41.17	轻载	2521.97	无锡.团结变/1号主变	32	50	16405	2521.97
10kV锡甘线126	10	24.94	轻载	4057.9	无锡.招商变/2号主变	32	20	15350	4057.9
10kV锡海线124	10	6.9	轻载	5683.38	江苏.蠡湖变/1号主变	99.79	9	5240	5683.38
10kV锡沪线113	10	55.23	中载	1330.18	江苏.毛岸变/#1主变	4	5	11700	1330.18
10kV锡梅线111	10	43.77	轻载	2362.1	无锡.杨家变/1号主变	32	3	9430	2362.1
10kV锡明线134	10	25.55	轻载	2117.37	无锡.三凤变/2号主变	25.5	14	7240	2117.37
10kV锡南线116	10	64.72	中载	461.75	无锡.团结变/1号主变	32	35	17990	461.75
10kV锡能线113	10	36.66	轻载	3002.6	无锡.蠡园变/1号主变	32	3	10450	3002.6
10kV锡普线121	10	21.64	轻载	4355.81	无锡.前进变/3号主变	12.39	10	8000	4355.81
10kV锡沙线125	10	17.97	轻载	4505.97	无锡.尤岸变/2号主变	0.16	13	8540	160
10kV锡山线123	10	54.81	中载	1367.76	无锡.金匮变/2号主变	40	25	14980	1367.76
10kV锡视线153	10	26.85	轻载	3736.44	江苏.通德桥变/#1主变	57.72	7	4305	3736.44
10kV锡泰线143	10	60.37	中载	842.62	无锡.世界变/2号主变	39.1	16	11920	842.62

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量(kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
10kV锡通线122	10	70.77	重载	0	无锡.联清变/2号主变	40	7	6770	0
10kV锡贤线149	10	42.62	轻载	2394.84	无锡.梅村变/3号主变a	8.49	13	10110	2394.84
10kV锡兴Ⅰ线112	10	8.38	轻载	5549.33	无锡.金桥变/1号主变	32	8	5220	5549.33
10kV锡兴Ⅱ线134	10	24.28	轻载	4118.18	无锡.金桥变/2号主变	32	2	1880	4118.18
10kV锡星线124	10	18.34	轻载	4518.61	无锡.红星变/2号主变	40	11	7030	4518.61
10kV锡寓线133	10	24.48	轻载	4099.99	无锡.金桥变/2号主变	32	10	9400	4099.99
10kV锡中线118	10	91.36	重载	0	无锡.姑亭变/1号主变	32	24	21310	0
10kV锡洲111线	10	34.35	轻载	3087.46	无锡.移动春雷变/1号主	0	0		0
10kV洗马巷线124	10	91.28	重载	0	无锡.后宅变/2号主变	16	17	4900	0
10kV喜福线113	10	60.34	中载	845.22	无锡.麻歧变/1号主变	0	14	15055	0
10kV霞村线162	10	65.91	中载	357.31	无锡.周新变/2号主变	40	28	11500	357.31
10kV霞美线114	10	2.4	轻载	6088.33	无锡.社桥变/1号主变	7.85	8	11660	6088.33
10kV下岸线135	10	31.65	轻载	3354.71	无锡.杨亭变/3号主变	32	21	11470	3354.71
10kV下曹线129	10	69.96	中载	3.98	无锡.大学变/2号主变	32	3	1800	3.98
10kV下甸桥线12C	10	25.62	轻载	3881.41	无锡.下甸桥变/2号主变	40	0		3881.41
10kV下渡线147	10	70	中载	0.17	无锡.溪南变/2号主变	64	7	7990	0.17
10kV夏花线117	10	39.5	轻载	2746.61	无锡.陡门变/1号主变	15.69	14	12400	2746.61
10kV夏家线114	10	75.66	重载	0	江苏.蠡湖变/1号主变	99.79	32	23120	0
10kV夏湾Ⅰ线111	10	20.23	轻载	4310.43	无锡.红力变/1号主变	32	5	4565	4310.43
10kV夏湾Ⅱ线121	10	22.26	轻载	4134.28	无锡.红力变/2号主变	32	9	5760	4134.28
10kV仙泵线126	10	24.17	轻载	3969.05	江苏.通德桥变/#2主变	28.41	21	10045	3969.05
10kV仙河线162	10	33.76	轻载	3169.39	无锡.软件变/1号主变	44.22	26	18980	3169.39
10kV仙坛线145	10	28.31	轻载	3754.63	无锡.陈家桥变/2号主变	31.25	11	10400	3754.63
10kV先江线145	10	9.07	轻载	5487.84	无锡.先锋变/2号主变	6.15	0		5487.84
10kV先进线121	10	47.89	轻载	1933.95	无锡.八士变/2号主变	38.45	21	10375	1933.95
10kV先卫线155	10	25.26	轻载	4029.32	无锡.先锋变/1号主变	4.99	1		4029.32
10kV先信线156	10	23.08	轻载	4225.73	无锡.先锋变/1号主变	4.99	0		4225.73
10kV显山线131	10	17.71	轻载	4709.65	无锡.朱巷变/2号主变	18.97	11	9600	4709.65
10kV宪丰线114	10	41.91	轻载	2456.5	无锡.西坝头变/1号主变	16.57	31	17000	2456.5
10kV相思线119	10	29.54	轻载	3643.61	无锡.西巷变/1号主变	8.45	10	12000	3643.61
10kV香槟线145	10	16.97	轻载	4775.82	无锡.大学变/2号主变	32	11	8500	4775.82
10kV香茶线112	10	51.13	中载	1650.08	无锡.硕放变/1号主变	6.97	30	14600	1650.08
10kV香川线115	10	39.93	轻载	2708.5	无锡.墙门变/1号主变	32	13	11890	2708.5
10kV香花线126	10	38.44	轻载	2842.04	无锡.洛社变/2号主变	40	27	15170	2842.04

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量(kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
10kV香梅线147	10	81.69	重载	0	无锡.梅村变/3号主变a	8.49	8	10190	0
10kV香楠线119	10	41.35	轻载	2481.26	无锡.墙门变/1号主变	32	27	11165	2481.26
10kV香山线121	10	50.26	中载	1709.48	无锡.后宅变/2号主变	16	63	20685	1709.48
10kV香熙线151	10	27.14	轻载	3860.11	无锡.圆石变/1号主变	32	11	10200	3860.11
10kV香榭线128	10	30.86	轻载	3525.31	无锡.蓉湖庄变/1号主变	32	7	6600	3525.31
10kV香樟线118	10	22.28	轻载	4297.96	无锡.星座变/1号主变	5.3	15	13315	4297.96
10kV祥福线118	10	18.65	轻载	4491.42	无锡.庙下变/1号主变	32	1	9200	4491.42
10kV祥根线113	10	32.01	轻载	3421.22	无锡.前进变/1号主变	9.48	12	9800	3421.22
10kV祥园线123	10	41.48	轻载	2494.43	无锡.华友变/2号主变	40	25	13680	2494.43
10kV翔纺线123	10	50.89	中载	1671.55	无锡.唐义变/2号主变	0	25	10660	0
10kV翔华线134	10	56.5	中载	1180.7	无锡.溪南变/2号主变	64	9	4145	1180.7
10kV翔科线111	10	3.28	轻载	6009.52	无锡.刘塘变/1号主变	10.74	1	4000	6009.52
10kV向阳线11C	10	48.01	轻载	1923.39	无锡.黄泥头变/1号主变	5.02	40	17205	1923.39
10kV巷域线132	10	1.31	轻载	6186.36	无锡.殷巷变/2号主变	10.07	0		6186.36
10kV象山线151	10	33.4	轻载	3296.17	无锡.旭明变/1号主变	32	2	4050	3296.17
10kV橡胶线126	10	66.07	中载	354.19	无锡.大坝变/2号主变	20.48	8	8210	354.19
10kV橡湾线146	10	56.77	中载	1191.62	无锡.村前变/2号主变	0.02	14	11200	20
10kV消防线133	10	38.68	轻载	2821.08	无锡.旭明变/2号主变	64	6	3255	2821.08
10kV小岸线122	10	90.75	重载	0	无锡.出新变/2号主变	41.16	12	6720	0
10kV小箕线114	10	53.23	中载	1466.83	无锡.渔港变/1号主变	16.77	49	22670	1466.83
10kV小桥线126	10	49.68	轻载	1809.42	无锡.麻歧变/2号主变	32	4	9100	1809.42
10kV小溪线116	10	37.1	轻载	2877.37	无锡.华庄变/1号主变	40	42	15075	2877.37
10kV小园线112	10	50.02	中载	1730.61	无锡.大坝变/1号主变	32	18	9230	1730.61
10kV晓曼线123	10	18.69	轻载	4621.32	无锡.马山变/2号主变	16	6	4800	4621.32
10kV肖巷线123	10	16.47	轻载	4820.85	无锡.金城变/2号主变	32	2	7225	4820.85
10kV协民线115	10	32.89	轻载	3341.89	无锡.河埭变/1号主变	32	23	14150	3341.89
10kV鞋山线122	10	49.14	轻载	1824.84	无锡.安镇变/2号主变	32	0		1824.84
10kV谢埭线121	10	49.63	轻载	1781.54	无锡.甘露变新/2号主变	16	40	13400	1781.54
10kV榭丽线122	10	32.56	轻载	3371.86	无锡.玉东变/1号主变	23.53	21	18830	3371.86
10kV昕悦线131	10	4.34	轻载	5913.91	无锡.玉东变/2号主变a	50.4	0		5913.91
10kV欣冠线161	10	14.03	轻载	4895.84	无锡.大坝变/2号主变	20.48	2	2000	4895.84
10kV新安线121	10	30.43	轻载	3564.11	无锡.旭明变/2号主变	64	33	16120	3564.11
10kV新坝线141	10	20.36	轻载	4341.78	无锡.八士变/3号主变	40	10	5615	4341.78
10kV新北线115	10	9.1	轻载	5326.59	无锡.龙渚变/1号主变	15.93	36	15130	5326.59

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量(kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
10kV新潮线112	10	60.78	中载	830.49	无锡.春阳变/1号主变	64	13	13500	830.49
10kV新渎线121	10	32.75	轻载	3257.89	无锡.阳山变/2号主变	6.51	43	16080	3257.89
10kV新芳线132	10	37.65	轻载	2829.4	无锡.星洲变/2号主变	10.88	27	13215	2829.4
10kV新港线115	10	27.72	轻载	3807.63	无锡.金桥变/1号主变	32	5	5750	3807.63
10kV新光线111	10	33.94	轻载	3247.5	无锡.前进变/1号主变	9.48	13	12425	3247.5
10kV新河线125	10	19.98	轻载	4504.59	无锡.横塘变/1号主变	13.3	0		4504.59
10kV新恒线114	10	13.35	轻载	4934.99	无锡.墙门变/1号主变	32	11	4110	4934.99
10kV新红线117	10	48.17	轻载	1909.53	无锡.荡口变/1号主变	0.11	18	8880	110
10kV新厚线133	10	24.29	轻载	4116.44	无锡.先锋变/2号主变	6.15	15	12000	4116.44
10kV新华线111	10	67.07	中载	256.51	无锡.杨市变/2号主变	16	66	22530	256.51
10kV新惠线113	10	41.37	轻载	2528.55	无锡.盛岸里变/1号主变	32	21	17980	2528.55
10kV新机线11A	10	23.79	轻载	4161.82	无锡.杨家变/1号主变	32	1	6980	4161.82
10kV新建线115	10	64.58	中载	474.22	无锡.荡口变/1号主变	0.11	26	13230	110
10kV新街线112	10	54.78	中载	1371.22	无锡.凤翔变/1号主变	32	24	19715	1371.22
10kV新泾线143	10	44.86	轻载	2198.95	无锡.五村变/2号主变	33.02	32	11105	2198.95
10kV新开河线124	10	8.85	轻载	5295.76	无锡.学前变/2号主变	36.94	4	3260	5295.76
10kV新麦线161	10	57.72	中载	1074.36	无锡.正阳变/2号主变	50.4	25	11045	1074.36
10kV新梅线117	10	74.99	重载	0	无锡.梅村变/1号主变	32	18	22290	0
10kV新民线133	10	52.15	中载	1298.65	无锡.大庄里变/2号主变	40	30	20290	1298.65
10kV新潘线127	10	15.55	轻载	4903.81	无锡.周新变/2号主变	40	4	4000	4903.81
10kV新汽线153	10	71.99	重载	0	无锡.世界变/3号主变	50.4	30	13000	0
10kV新桥线124	10	19.74	轻载	4395.64	无锡.东降变/2号主变	2.77	10	9280	2770
10kV新荣线131	10	79.52	重载	0	无锡.杨家变/2号主变	32	3	8330	0
10kV新生路线124	10	45.91	轻载	2169.5	无锡.三凤变/1号主变	39.24	8	10670	2169.5
10kV新盛线147	10	71.96	重载	0	无锡.钱桥变/2号主变	32	23	11535	0
10kV新世界线112	10	36.82	轻载	2884.82	无锡.协新变/1号主变	32	4	7115	2884.82
10kV新市线141	10	3.23	轻载	6013.33	无锡.出新变/2号主变	41.16	2	4000	6013.33
10kV新水线128	10	30.69	轻载	3540.73	无锡.华友变/2号主变	40	4	4645	3540.73
10kV新苏线131	10	26.5	轻载	3804.34	无锡.芦庄变/2号主变	32	27	11900	3804.34
10kV新塘线132	10	43	轻载	2338.37	无锡.姑亭变/2号主变	32	17	12160	2338.37
10kV新万线141	10	20.96	轻载	4416.6	无锡.春潮变/2号主变	32	7	5500	4416.6
10kV新西线117	10	36.77	轻载	2906.47	无锡.出新变/1号主变	12.54	0		2906.47
10kV新巷线113	10	36.42	轻载	2925.52	无锡.春潮变/1号主变	32	27	20895	2925.52
10kV新协线119	10	49.99	轻载	1801.97	无锡.栢树变/1号主变	32	6	9090	1801.97

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量(kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
10kV新兴线129	10	37.08	轻载	2879.1	无锡.洛社变/2号主变	40	43	18350	2879.1
10kV新雅线114	10	68.61	中载	121.24	无锡.雅西变/1号主变	40	47	20060	121.24
10kV新谊线112	10	9.65	轻载	5435.71	无锡.新明变/1号主变	12.87	5	4400	5435.71
10kV新友线148	10	47.51	轻载	2025.92	无锡.梅村变/3号主变a	8.49	6	5800	2025.92
10kV新苑线123	10	26.45	轻载	3922.46	无锡.龙渚变/2号主变a	40	10	10000	3922.46
10kV新张线112	10	12.11	轻载	5063.16	无锡.西巷变/1号主变	8.45	11	5350	5063.16
10kV新织线123	10	58.81	中载	978.58	江苏.张公桥变/1号主变	40.27	0		978.58
10kV新庄线123	10	70.56	重载	0	无锡.长安变/1号主变	3.21	0		0
10kV馨城线118	10	55.11	中载	1340.91	无锡.凤翔变/1号主变	32	43	23010	1340.91
10kV鑫畅线11A	10	36.59	轻载	3008.83	无锡.下甸桥变/1号主变	40	1	7800	3008.83
10kV信技线151	10	23.14	轻载	4220.54	无锡.朱巷变/1号主变	40	0		4220.54
10kV信息线117	10	35.76	轻载	2965.53	无锡.学前变/1号主变	29.35	3	7690	2965.53
10kV兴达线112	10	69.97	中载	2.94	无锡.雅西变/1号主变	40	28	12125	2.94
10kV兴隆线121	10	50.87	中载	1673.29	无锡.招商变/2号主变	32	46	19965	1673.29
10kV兴塘线121	10	40.55	轻载	2652.56	无锡.金匮变/2号主变	40	30	13150	2652.56
10kV兴旺线116	10	35.53	轻载	3104.09	无锡.前进变/1号主变	9.48	8	8500	3104.09
10kV兴吴线146	10	21.19	轻载	4395.64	无锡.先锋变/2号主变	6.15	10	8200	4395.64
10kV兴业线113	10	51.02	中载	1660.47	无锡.出新变/1号主变	12.54	3	6730	1660.47
10kV兴玉线132	10	99.93	重载	0	无锡.唐义变/2号主变	0	0		0
10kV兴源122线	10	36.07	轻载	2967.61	无锡.车站变/2号主变	28.66	36	14510	2967.61
10kV兴越线112	10	5.65	轻载	5795.45	无锡.先锋变/1号主变	4.99	3	2400	4990
10kV兴竹线134	10	35.78	轻载	2993.07	无锡.殷巷变/2号主变	10.07	31	14430	2993.07
10kV星工线123	10	5.27	轻载	5829.57	无锡.星洲变/2号主变	10.88	0		5829.57
10kV星海线134	10	54.11	中载	1431.15	江苏.蠡湖变/2号主变	64.25	26	7690	1431.15
10kV星火线123	10	99.9	重载	0	无锡.杨市变/2号主变	16	41	14195	0
10kV星睦线132	10	35.52	轻载	3105.82	无锡.新明变/2号主变	50.4	0		3105.82
10kV星宇线111	10	35.82	轻载	2989.26	无锡.栢树变/1号主变	32	1	5130	2989.26
10kV星洲线119	10	28.64	轻载	3725.36	无锡.星洲变/1号主变	32	5	5750	3725.36
10kV行创线151	10	58.1	中载	1040.41	无锡.星洲变/1号主变	32	32	15840	1040.41
10kV行星线123	10	69.75	中载	21.48	无锡.洛社变/2号主变	40	51	20440	21.48
10kV邢家线123	10	49.91	轻载	1756.94	无锡.横塘变/1号主变	13.3	0		1756.94
10kV雄伟线116	10	34.49	轻载	3105.82	无锡.周新变/1号主变	40	16	7340	3105.82
10kV秀景线118	10	41.72	轻载	2547.25	无锡.鸿桥变/1号主变	32	12	10050	2547.25
10kV秀雪线115	10	18.93	轻载	4599.5	无锡.雪浪变/1号主变	39.55	3	12200	4599.5

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量(kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
10kV秀嶂121线	10	22.62	轻载	4267.65	无锡.军嶂变/2号主变	35.02	3	12200	4267.65
10kV许艾线132	10	22.5	轻载	4278.04	无锡.许家变/2号主变	23.11	16	8885	4278.04
10kV许布线114	10	38.49	轻载	2756.13	无锡.协新变/1号主变	32	29	22005	2756.13
10kV许道线111	10	25.75	轻载	3985.33	无锡.大学变/1号主变	32	1	6500	3985.33
10kV许发线113	10	4.25	轻载	5922.05	无锡.许家变/1号主变	29.77	0		5922.05
10kV许惠线142	10	63.15	中载	616.59	无锡.村前变/2号主变	0.02	14	11355	20
10kV许瑞线114	10	0	轻载	6304.48	无锡.许家变/1号主变	29.77	0		6304.48
10kV许湾线118	10	48.44	轻载	1878.7	无锡.芦庄变/1号主变	32	22	11100	1878.7
10kV许悦线112	10	7.08	轻载	5667.1	无锡.许家变/1号主变	29.77	8	6400	5667.1
10kV许运线131	10	43.17	轻载	2346.86	无锡.许家变/2号主变	23.11	24	13100	2346.86
10kV旭光线113	10	68.54	中载	127.3	无锡.双庙变/1号主变	0	1	8000	0
10kV叙康线162	10	45.21	轻载	2168.12	无锡.殷巷变/3号主变	17.72	35	18700	2168.12
10kV宣家线119	10	3.88	轻载	5954.79	无锡.周新变/1号主变	40	4	2880	5954.79
10kV玄武线121	10	9.29	轻载	5468.1	无锡.工运变/3号主变	64	2	4100	5468.1
10kV薛典线115	10	40.89	轻载	2546.04	无锡.硕放变/2号主变	1.15	28	9650	1150
10kV薛高线118	10	16.6	轻载	4809.42	无锡.秦村变/1号主变	32	3	21680	4809.42
10kV薛圣线112	10	69.92	中载	7.27	无锡.秦村变/1号主变	32	1	6286	7.27
10kV薛湾线111	10	49.61	轻载	1836.27	无锡.红星变/1号主变	32	12	7140	1836.27
10kV薛沃线123	10	47.67	轻载	2011.2	无锡.秦村变/2号主变	32	2	9800	2011.2
10kV学府线149	10	42.72	轻载	1559.49	无锡.大学变/2号主变	32	18	14050	1559.49
10kV学前线162	10	35.98	轻载	2958.26	无锡.学前变/2号主变	36.94	16	11150	2958.26
10kV雪豹线123	10	25.83	轻载	3977.71	无锡.下甸桥变/2号主变	40	1	5090	3977.71
10kV雪创线133	10	8.59	轻载	5531.14	无锡.雪浪变/2号主变	36.87	0		5531.14
10kV雪达线111	10	10.48	轻载	5360.71	无锡.雪浪变/1号主变	39.55	17	13830	5360.71
10kV雪花线114	10	28.48	轻载	3631.66	无锡.太湖变/1号主变	0	26	19920	0
10kV雪乐线114	10	12.64	轻载	5165.86	无锡.雪浪变/1号主变	39.55	3	9650	5165.86
10kV雪莲线136	10	41.82	轻载	2537.9	无锡.陈家桥变/2号主变	31.25	26	22200	2537.9
10kV雪聆线141	10	2.25	轻载	6101.49	无锡.雪浪变/2号主变	36.87	0		6101.49
10kV雪茂线131	10	43.83	轻载	2356.73	无锡.雪浪变/2号主变	36.87	4	9500	2356.73
10kV雪石桥线113	10	21.27	轻载	4262.45	无锡.硕放变/2号主变	1.15	9	7660	1150
10kV雪墅线156	10	16.25	轻载	4700.99	无锡.软件变/1号主变	44.22	18	11450	4700.99
10kV雪印线113	10	31.86	轻载	3336.35	无锡.软件变/1号主变	44.22	54	26145	3336.35
10kV雪尤线134	10	42.13	轻载	2510.53	无锡.旭明变/2号主变	64	23	19215	2510.53
10kV雪渔线125	10	8.49	轻载	5539.8	无锡.渔港变/2号主变	40	6	3860	5539.8

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量(kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
10kV雪主线113	10	21.77	轻载	4343.86	无锡.雪浪变/1号主变	39.55	4	9900	4343.86
10kV巡桥线132	10	16.18	轻载	4847	无锡.民丰变/2号主变	17.35	27	15380	4847
10kV巡塘线111	10	32.35	轻载	3293.22	无锡.华庄变/1号主变	40	66	34360	3293.22
10kV迅达线113	10	54.44	中载	1361.35	无锡.胡埭变/1号主变	7.25	54	26605	1361.35
10kV雅居线145	10	27.89	轻载	3792.91	无锡.联清变/3号主变	40	10	13600	3792.91
10kV雅洛线118	10	80.07	重载	0	无锡.雅西变/1号主变	40	36	20995	0
10kV雅顺线141a	10	57.08	中载	1163.38	无锡.雅西变/3号主变	25.56	0		1163.38
10kV雅苑线133	10	29.8	轻载	3620.23	无锡.凤翔变/2号主变	20.62	13	10000	3620.23
10kV雅镇线119	10	29.62	轻载	3637.03	无锡.雅西变/1号主变	40	0		3637.03
10kV亚冠线152	10	39.89	轻载	2711.79	无锡.先锋变/1号主变	4.99	3	900	2711.79
10kV亚光线171	10	40.28	轻载	2599.56	无锡.南园变/3号主变	32	16	6455	2599.56
10kV亚星线135	10	15.74	轻载	4745.85	无锡.苏巷变/2号主变	34.39	16	11460	4745.85
10kV严埭线118	10	25.66	轻载	3839.84	无锡.正阳变/1号主变	32	18	6735	3839.84
10kV严家线133	10	34.57	轻载	3099.07	无锡.西坝头变/2号主变	19.82	28	15930	3099.07
10kV严徐线127	10	29.06	轻载	3581.26	无锡.洛社变/2号主变	40	24	13040	3581.26
10kV沿头线141	10	30.34	轻载	3468.85	无锡.梅村变/3号主变a	8.49	16	7740	3468.85
10kV研创线122	10	5.68	轻载	5792.5	无锡.星座变/2号主变	50.4	1	5700	5792.5
10kV堰桥线121	10	38.39	轻载	2764.45	无锡.村前变/1号主变	0.48	22	9095	480
10kV堰西线129	10	36.75	轻载	2959.99	无锡.麻歧变/2号主变	32	16	15470	2959.99
10kV堰新线115	10	59.03	中载	959.18	无锡.麻歧变/1号主变	0	14	11260	0
10kV燕萃线121	10	25.97	轻载	3965.93	无锡.姑亭变/2号主变	32	7	11160	3965.93
10kV燕宕线132	10	8.27	轻载	5559.72	无锡.张皋变/2号主变	33.26	10	8000	5559.72
10kV燕军线151	10	12.01	轻载	5222.67	江苏.毛岸变/#3主变	18.38	30	14770	5222.67
10kV燕尾线127	10	44.34	轻载	2244.67	无锡.马山变/2号主变	16	16	11520	2244.67
10kV扬北线134	10	45.8	轻载	2108.19	无锡.大庄里变/2号主变	40	36	20625	2108.19
10kV扬名线127	10	44.24	轻载	2244.5	无锡.金城变/2号主变	32	21	13560	2244.5
10kV羊发线113	10	12.05	轻载	5068.87	无锡.廊下变/1号主变	32	14	5445	5068.87
10kV羊歧线114	10	20.98	轻载	4329.83	无锡.军北变/1号主变	16	12	6155	4329.83
10kV阳东线125	10	69.9	中载	9.01	无锡.蓉阳变/.1号主变	21.46	0		9.01
10kV阳光线128	10	24.4	轻载	3973.03	无锡.春潮变/2号主变	32	16	20020	3973.03
10kV阳金线135	10	15.63	轻载	4897.06	无锡.春阳变/2号主变	40	11	10000	4897.06
10kV阳山线111	10	25.57	轻载	3885.92	无锡.阳山变/1号主变	10.5	27	13375	3885.92
10kV杨岸线128	10	66.17	中载	334.97	无锡.山北变/2号主变	40	0		334.97
10kV杨出线121	10	60.54	中载	827.2	无锡.杨市变/2号主变	16	41	18550	827.2

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量(kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
10kV杨工线148	10	50.9	中载	1663.76	无锡.建国变/3号主变	64	29	10635	1663.76
10kV杨湖线134	10	81.83	重载	0	无锡.出新变/2号主变	41.16	11	6930	0
10kV杨家桥线151	10	12.74	轻载	4959.06	无锡.正阳变/1号主变	32	4	2520	4959.06
10kV杨陆线131	10	40.92	轻载	2618.78	无锡.尤岸变/2号主变	0.16	14	11930	160
10kV杨普线141	10	32.87	轻载	3343.8	无锡.杨家变/3号主变	13.02	1	5830	3343.8
10kV杨市线153	10	68.58	中载	124.18	无锡.出新变/2号主变	41.16	0		124.18
10kV杨双线133	10	63.27	中载	588.71	无锡.出新变/2号主变	41.16	3	4950	588.71
10kV杨亭121线	10	57.71	中载	1106.92	无锡.移动春雷变/2号主变	0	0		0
10kV杨巷线124	10	19.2	轻载	4399.28	无锡.黄泥头变/2号主变	7.44	23	17360	4399.28
10kV杨纤线111	10	30.84	轻载	3526.7	无锡.大坝变/1号主变	32	0		3526.7
10kV洋泾线143	10	25.69	轻载	3875.7	无锡.先锋变/2号主变	6.15	34	11700	3875.7
10kV洋溪线142	10	53.11	中载	1521.56	无锡.钱桥变/2号主变	32	4	8550	1521.56
10kV养多线117	10	0.89	轻载	6224.63	无锡.洪峰变/1号主变	24.79	0		6224.63
10kV养基线112	10	11.36	轻载	5332.14	无锡.芦庄变/1号主变	32	3	3500	5332.14
10kV姚安线123	10	65.14	中载	424.69	无锡.桃源变/1号主变	16.41	45	20390	424.69
10kV姚家线122	10	59.96	中载	878.12	江苏.西泾变/#1主变	0	48	17140	0
10kV姚湾线132	10	62.91	中载	619.88	无锡.渔港变/2号主变	40	17	9350	619.88
10kV药峰线132	10	40.37	轻载	2669.01	无锡.峰影变/2号主变	39.08	0		2669.01
10kV药陆线116	10	19.44	轻载	4553.43	无锡.峰影变/1号主变	18.91	0		4553.43
10kV药明线114	10	0.91	轻载	6222.21	无锡.马山变/1号主变	16	1	2850	6222.21
10kV药太线121	10	0	轻载	6304.48	无锡.太湖变/2号主变	48.46	0		6304.48
10kV药影线133	10	36.56	轻载	3011.95	无锡.峰影变/2号主变	39.08	0		3011.95
10kV耀车142线	10	7.46	轻载	5632.29	无锡.车站变/2号主变	28.66	0		5632.29
10kV耀凤线151	10	4.34	轻载	5913.91	无锡.三凤变/1号主变	39.24	0		5913.91
10kV耀新线122	10	26.41	轻载	3797.24	无锡.山北变/2号主变	40	6	5120	3797.24
10kV冶金线11A	10	68.11	中载	165.58	无锡.墙门变/1号主变	32	3	2545	165.58
10kV叶片线114	10	16.11	轻载	4694.59	无锡.大庄里变/1号主变	40	12	9150	4694.59
10kV液气线131	10	0	轻载	6304.48	无锡.金桥变/2号主变	32	3	5880	6304.48
10kV一百线142	10	6.17	轻载	4643.49	无锡.工运变/3号主变	64	2	1250	4643.49
10kV一方线135	10	45.4	轻载	2215.23	无锡.梅村变/2号主变	64	11	12050	2215.23
10kV一中线132	10	27.59	轻载	3195.54	无锡.蓉湖庄变/2号主变	32	13	5650	3195.54
10kV医疗线118	10	32.16	轻载	3408.4	无锡.招商变/1号主变	32	7	10130	3408.4
10kV医药线112	10	24.16	轻载	4009.41	无锡.星洲变/1号主变	32	22	13340	4009.41
10kV仪表线145	10	48.49	轻载	1937.24	无锡.杨家变/3号主变	13.02	2	7400	1937.24

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量(kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
10kV宜春线115	10	25.62	轻载	3996.76	无锡.春阳变/1号主变	64	3	10880	3996.76
10kV移动线121	10	23.33	轻载	4203.56	无锡.金桥变/2号主变	32	2	5450	4203.56
10kV移通线112	10	45.72	轻载	2115.64	无锡.旭明变/1号主变	32	3	9550	2115.64
10kV义村线114	10	13.54	轻载	4938.11	无锡.玉东变/1号主变	23.53	18	10940	4938.11
10kV义舟145	10	0.68	轻载	6243.51	无锡.唐义变/2号主变	0	0		0
10kV亿帆线122	10	36.24	轻载	2953.06	江苏.石园变/1号主变	50.78	21	10090	2953.06
10kV亿铍线123	10	41.38	轻载	2503.09	无锡.九龙变/1号主变	0.89	9	4560	890
10kV亿利线114	10	22.57	轻载	4271.98	无锡.工运变/1号主变	32	8	13869	4271.98
10kV易初线112	10	42.36	轻载	2489.06	无锡.尤岸变/1号主变	0.94	6	10630	940
10kV易莲线133	10	13.93	轻载	4885.11	无锡.芦庄变/2号主变	32	1	630	4885.11
10kV益丰线117	10	91.75	重载	0	无锡.龙渚变/1号主变	15.93	21	13225	0
10kV益明114线	10	14.19	轻载	5026.78	无锡.车站变/1号主变	28.26	5	6120	5026.78
10kV益群线136	10	49.17	轻载	1821.54	无锡.世界变/2号主变	39.1	5	12735	1821.54
10kV逸夫线127	10	33.67	轻载	3271.75	无锡.大学变/2号主变	32	1	5830	3271.75
10kV殷惠线142	10	79.29	重载	0	无锡.唐义变/2号主变	0	25	11675	0
10kV殷邹线124	10	72.07	重载	0	无锡.五村变/1号主变	12.07	19	11880	0
10kV垠下线114	10	0	轻载	7274.4	无锡.龙渚变/1号主变	15.93	0		7274.4
10kV银邦线151	10	101.39	重载	0	无锡.清梅变/1号主变	32	46	20835	0
10kV银宝线121	10	19.98	轻载	4504.59	无锡.查桥变/2号主变	3.37	12	11980	3370
10kV银辉线115	10	20.6	轻载	4448.82	无锡.学前变/1号主变	29.35	10	5290	4448.82
10kV银仁线142	10	26.7	轻载	3899.42	无锡.尤岸变/2号主变	0.16	11	9200	160
10kV银杏线121	10	49.98	轻载	1803.01	无锡.峰影变/1号主变	18.91	2	4110	1803.01
10kV银座线119	10	47.08	轻载	2064.02	无锡.下甸桥变/1号主变	40	10	11730	2064.02
10kV尹城线113	10	13.82	轻载	4914.03	无锡.陆区变/1号主变	25.2	22	11490	4914.03
10kV隐秀线122	10	28.41	轻载	3745.97	无锡.下甸桥变/2号主变	40	6	7940	3745.97
10kV印湖线116	10	62.9	中载	639.28	江苏.蠡湖变/1号主变	99.79	4	3200	639.28
10kV印壹线114	10	69.9	中载	8.83	无锡.张皋变/1号主变	26.74	27	12000	8.83
10kV英武线153	10	18.16	轻载	4669.3	无锡.软件变/1号主变	44.22	17	14115	4669.3
10kV营销线12A	10	35.05	轻载	3147.56	无锡.金匮变/2号主变	40	13	14800	3147.56
10kV映山湖线116	10	34.07	轻载	3174.06	无锡.盛岸里变/1号主变	32	19	16270	3174.06
10kV映像线127	10	39.49	轻载	2747.47	无锡.盛岸里变/2号主变	32	15	14150	2747.47
10kV映月线117	10	18.96	轻载	4596.9	无锡.盛岸里变/1号主变	32	7	9260	4596.9
10kV雍锦线131	10	13.65	轻载	5074.76	无锡.蓉阳变/.2号主变	34.94	7	5600	5074.76
10kV永安线142	10	40.72	轻载	2637.14	无锡.世界变/2号主变	39.1	43	26860	2637.14

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量(kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
10kV永定线122	10	12.53	轻载	5175.74	无锡. 蓉湖庄变/2号主变	32	7	6450	5175.74
10kV永东线145	10	45.36	轻载	2219.21	无锡. 殷巷变/2号主变	10.07	18	13200	2219.21
10kV永固线121	10	21.48	轻载	4370.18	无锡. 渔港变/2号主变	40	8	8600	4370.18
10kV永翰线145	10	45.95	轻载	2103.34	无锡. 河东变/2号主变	50.4	23	11965	2103.34
10kV永合线126	10	52.18	中载	1604.87	无锡. 刘塘变/2号主变	15.5	0		1604.87
10kV永和线121	10	10.18	轻载	5232.55	无锡. 胡埭变/2号主变	6.34	6	2345	5232.55
10kV永庆线143	10	19.62	轻载	4406.9	无锡. 清梅变/2号主变	32	9	6690	4406.9
10kV永泰线116	10	51.61	中载	1347.32	无锡. 大庄里变/1号主变	40	58	14780	1347.32
10kV永新线118	10	48.45	轻载	1940.88	无锡. 杨家变/1号主变	32	1	8000	1940.88
10kV勇范线132	10	21.14	轻载	4273.71	无锡. 蓉东变/2号主变	40	0		4273.71
10kV优雅线111	10	46.2	轻载	2082.04	无锡. 西坝头变/1号主变	16.57	54	16425	2082.04
10kV幽谷线118	10	14.7	轻载	4980.54	无锡. 社桥变/1号主变	7.85	2	5700	4980.54
10kV悠山线143	10	25.97	轻载	3851.1	无锡. 出新变/2号主变	41.16	0		3851.1
10kV尤渡线155	10	39.57	轻载	2661.74	无锡. 殷巷变/3号主变	17.72	20	10560	2661.74
10kV尤介线121	10	50	中载	1749.67	无锡. 清梅变/2号主变	32	21	14570	1749.67
10kV尤尼线122	10	34.89	轻载	3162.11	无锡. 旭明变/2号主变	64	6	3570	3162.11
10kV尤沈线142	10	12.21	轻载	5205.18	无锡. 杨亭变/3号主变	32	6	7060	5205.18
10kV尤旺线116	10	62.69	中载	639.8	无锡. 凤翔变/1号主变	32	16	8310	639.8
10kV尤巷线122	10	45.88	轻载	2109.4	无锡. 中桥变/2号主变	0.02	41	14965	20
10kV尤置线156	10	21.12	轻载	4402.4	无锡. 殷巷变/3号主变	17.72	1	5800	4402.4
10kV邮电局线133	10	37.14	轻载	2105.77	无锡. 三凤变/2号主变	25.5	8	6050	2105.77
10kV油封线151	10	58.83	中载	977.19	无锡. 大坝变/1号主变	32	1	3850	977.19
10kV游龙线151	10	21.57	轻载	4362.22	无锡. 尤岸变/1号主变	0.94	10	8400	940
10kV友红线118	10	26.25	轻载	3826.33	无锡. 荡口变/1号主变	0.11	31	10495	110
10kV友善线147	10	23.72	轻载	4167.88	无锡. 南园变/3号主变	32	6	5000	4167.88
10kV友雪线129	10	74	重载	0	无锡. 华友变/2号主变	40	0		0
10kV友谊线113	10	57.48	中载	1127.36	无锡. 金匮变/1号主变	40	46	16885	1127.36
10kV余巷线132	10	69.47	中载	46.42	无锡. 梅村变/2号主变	64	34	12260	46.42
10kV俞尚线122	10	71.22	重载	0	无锡. 墙门变/2号主变	50.4	24	13570	0
10kV渔富线131	10	39.74	轻载	2647.02	无锡. 渔港变/2号主变	40	22	10230	2647.02
10kV渔湖线119	10	19.03	轻载	4590.15	无锡. 渔港变/1号主变	16.77	1	6400	4590.15
10kV渔花线122	10	53.44	中载	1448.47	无锡. 太湖变/2号主变	48.46	21	12715	1448.47
10kV渔梅线126	10	57.33	中载	1101.38	无锡. 渔港变/2号主变	40	32	11065	1101.38
10kV渔社线116	10	17.71	轻载	4709.13	无锡. 渔港变/1号主变	16.77	15	11335	4709.13

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量(kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
10kV渔业线121	10	69.96	中载	3.46	无锡.新村变/2号主变	22.76	40	16355	3.46
10kV宇宏线153	10	20.12	轻载	4492.63	无锡.周新变/1号主变	40	8	7260	4492.63
10kV宇晖线124	10	59.46	中载	501.93	无锡.渔港变/2号主变	40	22	9610	501.93
10kV宇培线131	10	25.55	轻载	4003.69	无锡.团结变/2号主变	40	0		4003.69
10kV玉村线124	10	80.4	重载	0	无锡.蓉东变/2号主变	40	13	5575	0
10kV玉龙线122	10	71.23	重载	0	无锡.新村变/2号主变	22.76	75	29385	0
10kV玉祁线131	10	70.67	重载	0	无锡.蓉东变/2号主变	40	0		0
10kV玉山线132	10	42.73	轻载	2455.63	无锡.旭明变/2号主变	64	16	10980	2455.63
10kV玉西线122	10	29.74	轻载	3486.86	无锡.蓉东变/2号主变	40	0		3486.86
10kV玉印线115	10	12.9	轻载	4993.88	无锡.张皋变/1号主变	26.74	20	12095	4993.88
10kV育才线118	10	74.1	重载	0	无锡.廊下变/1号主变	32	39	17425	0
10kV郁家线141	10	62.16	中载	686.05	无锡.建国变/3号主变	64	22	17610	686.05
10kV钰邦线114	10	45.32	轻载	2222.5	江苏.石园变/1号主变	50.78	9	9380	2222.5
10kV御庭线145	10	20.17	轻载	4488.3	无锡.金城变/2号主变	32	6	5800	4488.3
10kV御湾线132	10	28.73	轻载	3716.87	无锡.蓉阳变/.2号主变	34.94	16	12800	3716.87
10kV裕安线123	10	65.7	中载	376.19	无锡.墙门变/2号主变	50.4	21	13915	376.19
10kV裕丰线113	10	64.08	中载	512.5	无锡.墙门变/1号主变	32	42	14050	512.5
10kV裕后线144	10	63.1	中载	603.6	无锡.墙门变/3号主变	40	0		603.6
10kV裕派线145	10	55.52	中载	1304.54	无锡.横塘变/2号主变	0	0		0
10kV裕通线111	10	30.06	轻载	3493.44	无锡.新村变/1号主变	30	37	17185	3493.44
10kV裕旺线12E	10	61.57	中载	737.31	无锡.黄泥头变/2号主变	7.44	55	26585	737.31
10kV元亮线118	10	18.76	轻载	4614.91	无锡.山北变/1号主变	32	0		4614.91
10kV园璟线148	10	28.25	轻载	3760	无锡.南园变/3号主变	32	0		3760
10kV园区线133	10	72.02	重载	0	无锡.朱巷变/2号主变	18.97	44	16675	0
10kV园墅线141	10	2.8	轻载	6052.13	无锡.蠡园变/2号主变	32	0		6052.13
10kV园中线115	10	63.09	中载	604.64	无锡.九龙变/1号主变	0.89	18	9955	604.64
10kV原石线121	10	44.73	轻载	2209.86	无锡.西坝头变/1号主变	16.57	21	10640	2209.86
10kV圆上线116	10	48.74	轻载	1859.13	无锡.廊下变/1号主变	32	22	13295	1859.13
10kV圆通路线111	10	7.47	轻载	4007.16	无锡.三凤变/1号主变	39.24	6	5300	4007.16
10kV圆致线124	10	9.33	轻载	5464.63	无锡.圆石变/2号主变	9.47	0		5464.63
10kV袁村线126	10	26.37	轻载	3929.73	无锡.金匮变/2号主变	40	15	13360	3929.73
10kV袁塘线113	10	25.15	轻载	3922.98	无锡.华庄变/1号主变	40	24	8280	3922.98
10kV源溪线136	10	39.67	轻载	2732.06	无锡.软件变/2号主变	56.55	1	8000	2732.06
10kV月城124	10	69.02	中载	85.39	无锡.旺庄变/2号主变	23.3	0		85.39

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量(kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
10kV月季线122	10	38.33	轻载	2852.08	无锡.星洲变/2号主变	10.88	14	11200	2852.08
10kV月溪线125	10	20.83	轻载	4300.9	无锡.荡口变/2号主变	20.68	0		4300.9
10kV月星线114	10	31.97	轻载	3425.2	无锡.尤岸变/1号主变	0.94	2	8200	940
10kV月牙线116	10	50.88	中载	1672.77	无锡.查桥变/1号主变	17.9	11	11600	1672.77
10kV悦辉线12A	10	16.05	轻载	4859.13	无锡.安镇变/2号主变	32	7	10400	4859.13
10kV悦棠线133	10	3.83	轻载	5959.47	无锡.张皋变/2号主变	33.26	0		5959.47
10kV阅山线129	10	31.73	轻载	2784.19	无锡.盛岸里变/2号主变	32	30	11395	2784.19
10kV跃进线123	10	56.07	中载	1218.64	无锡.招商变/2号主变	32	28	17235	1218.64
10kV云林线116	10	56.68	中载	1153.86	无锡.大坝变/1号主变	32	14	5090	1153.86
10kV云内线134	10	26.61	轻载	3908.08	无锡.村前变/2号主变	0.02	0		20
10kV云鹏线117	10	28.09	轻载	3666.12	无锡.周新变/1号主变	40	14	13730	3666.12
10kV云霞线142	10	25.77	轻载	3983.6	无锡.正阳变/2号主变	50.4	16	12800	3983.6
10kV云仙线124	10	11.39	轻载	5278.27	无锡.大庄里变/2号主变	40	2	5250	5278.27
10kV云中119线	10	54.93	中载	1317.88	无锡.移动春雷变/1号主变	0	0		0
10kV运德线146	10	32.67	轻载	3362.5	无锡.工运变/3号主变	64	1	8000	3362.5
10kV运东线151	10	28.77	轻载	3592.17	无锡.金城变/1号主变	32	18	7275	3592.17
10kV运河线114	10	19.68	轻载	4532.3	无锡.红星变/1号主变	32	2	1600	4532.3
10kV运西线151	10	49.99	轻载	1750.19	无锡.红星变/1号主变	32	62	19895	1750.19
10kV韵水线14A	10	31.13	轻载	3500.37	无锡.工运变/3号主变	64	17	13430	3500.37
10kV造物线151	10	19.63	轻载	4406.03	江苏.通德桥变/#1主变	57.72	7	6400	4406.03
10kV轧辊线11A	10	32.52	轻载	3278.16	无锡.廊下变/1号主变	32	11	5650	3278.16
10kV宅基线181	10	51.66	中载	1597.94	无锡.旭明变/3号主变	32	23	10750	1597.94
10kV宅新线115	10	70.23	重载	0	无锡.清梅变/1号主变	32	22	16015	0
10kV站村线134	10	38.62	轻载	2826.1	无锡.苏巷变/2号主变	34.39	0		2826.1
10kV站贾143线	10	17.75	轻载	4706.02	无锡.车站变/2号主变	28.66	6	8500	4706.02
10kV张安线115	10	67.88	中载	190.52	江苏.张公桥变/1号主变	40.27	0		190.52
10kV张八联线199	10	0	轻载	6304.48	无锡.张泾变/1号主变	8.07	0		6304.48
10kV张村线125	10	38.57	轻载	2749.2	无锡.团结变/2号主变	40	56	15775	2749.2
10kV张红线112	10	69.98	中载	2.08	无锡.藕塘变/2号主变	4.25	13	8110	2.08
10kV张红线112	10	0	轻载	6122.62	江苏.堍巷变/1号主变	0	0		0
10kV张泾线121	10	74.55	重载	0	无锡.张泾变/2号主变	10.95	45	17110	0
10kV张南线117	10	61.36	中载	755.84	无锡.张泾变/1号主变	8.07	40	18115	755.84
10kV张桥线127	10	28.57	轻载	3731.42	无锡.鸿桥变/2号主变	32	17	9075	3731.42
10kV张群线116	10	57.67	中载	1110.56	江苏.张公桥变/1号主变	40.27	0		1110.56

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量(kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
10kV张舍线111	10	49.47	轻载	1813.58	无锡.胡埭变/1号主变	7.25	51	26340	1813.58
10kV张塘线132	10	34.42	轻载	3204.2	无锡.村前变/2号主变	0.02	1	4800	20
10kV张镇桥线113	10	65.06	中载	431.96	无锡.洛社变/1号主变	40	32	13080	431.96
10kV樟树线121	10	70	中载	0.17	无锡.五村变/1号主变	12.07	28	13650	0.17
10kV樟园线149	10	7.85	轻载	5597.3	无锡.蠡园变/2号主变	32	8	6400	5597.3
10kV嶂久124线	10	11.4	轻载	5277.75	无锡.军嶂变/2号主变	35.02	0		5277.75
10kV嶂茂114线	10	49.04	轻载	1887.88	无锡.军嶂变/1号主变	22.26	4	10340	1887.88
10kV嶂青线111	10	30.93	轻载	3417.24	无锡.庙下变/1号主变	32	47	18365	3417.24
10kV嶂维线134	10	39.71	轻载	2728.07	无锡.陈家桥变/2号主变	31.25	3	11400	2728.07
10kV招华线111	10	29.7	轻载	3525.31	无锡.招商变/1号主变	32	32	16105	3525.31
10kV招路线112	10	27.87	轻载	3684.66	无锡.招商变/1号主变	32	40	15870	3684.66
10kV招商线163	10	30.64	轻载	3545.23	无锡.殷巷变/3号主变	17.72	2	7400	3545.23
10kV召乎线112	10	9.48	轻载	5293.34	江苏.石园变/1号主变	50.78	3	1015	5293.34
10kV兆丰线111	10	71.24	重载	0	江苏.西泾变/#1主变	0	20	12655	0
10kV赵巷线124	10	27.1	轻载	3863.57	无锡.姑亭变/2号主变	32	23	20760	3863.57
10kV柘嘉线143	10	9.82	轻载	5420.29	无锡.柘树变/2号主变	64	0		5420.29
10kV柘捷线123	10	52.87	中载	1542.87	无锡.柘树变/2号主变	64	1	6800	1542.87
10kV柘金联线199	10	44.9	轻载	2260.95	无锡.柘树变/1号主变	32	10	10140	2260.95
10kV柘塘线115	10	69.98	中载	1.91	无锡.邓巷变/1号主变	19.52	17	8015	1.91
10kV珍宝线118	10	31.58	轻载	3460.19	无锡.蠡园变/1号主变	32	1	6400	3460.19
10kV真荡线112	10	56.35	中载	1193.69	无锡.荡口变/1号主变	0.11	54	20095	110
10kV枕湖线147	10	18.15	轻载	4669.99	无锡.大学变/2号主变	32	7	7000	4669.99
10kV振达线134	10	46.86	轻载	2024.36	无锡.八士变/2号主变	38.45	27	12250	2024.36
10kV振华线125	10	43.81	轻载	2290.57	无锡.杨亭变/3号主变	32	13	10875	2290.57
10kV振染线116	10	47.55	轻载	1963.22	无锡.玉东变/1号主变	23.53	39	18940	1963.22
10kV振石线123	10	40.41	轻载	2587.95	无锡.陡门变/2号主变	26.07	0		2587.95
10kV振兴线115	10	49.22	轻载	1817.91	无锡.苏巷变/1号主变	17.52	16	7450	1817.91
10kV镇北线118	10	55.86	中载	1231.8	无锡.出新变/1号主变	12.54	41	16740	1231.8
10kV镇龙线125	10	99.99	重载	0	无锡.杨市变/2号主变	16	28	14265	0
10kV镇巷线118	10	25.08	轻载	4045.43	无锡.学前变/1号主变	29.35	3	6000	4045.43
10kV镇智线123	10	43.42	轻载	2393.62	无锡.安镇变/2号主变	32	16	13970	2393.62
10kV震达线118	10	22.32	轻载	4294.67	无锡.民丰变/1号主变	32	14	12830	4294.67
10kV震泽线146	10	13.89	轻载	4907.62	无锡.中桥变/3号主变	25	18	8415	4907.62
10kV正家线145	10	65.94	中载	355.23	无锡.正阳变/2号主变	50.4	0		355.23

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量(kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
10kV正马线146	10	66.31	中载	322.84	无锡.正阳变/2号主变	50.4	0		322.84
10kV正树线142	10	22.73	轻载	4257.78	无锡.栢树变/2号主变	64	12	9600	4257.78
10kV正心线114	10	25.47	轻载	4010.62	无锡.大学变/1号主变	32	0		4010.62
10kV正阳线115	10	28.21	轻载	3619.36	无锡.正阳变/1号主变	32	20	12660	3619.36
10kV正中line147	10	40.57	轻载	2650.65	无锡.旭明变/3号主变	32	7	6650	2650.65
10kV政和线143	10	50.33	中载	1771.66	无锡.姑亭变/2号主变	32	25	19280	1771.66
10kV政亭线121	10	32.7	轻载	3359.04	无锡.陈家桥变/1号主变	1.81	5	8400	1810
10kV直湖线142	10	39.21	轻载	2693.26	无锡.出新变/2号主变	41.16	16	4300	2693.26
10kV职教线151	10	39.81	轻载	2614.63	无锡.溪南变/1号主变	32	12	6620	2614.63
10kV职业线142	10	36.6	轻载	2458.23	无锡.大学变/2号主变	32	20	12745	2458.23
10kV职中线123	10	44.14	轻载	2261.99	无锡.朱巷变/2号主变	18.97	4	10000	2261.99
10kV志达线111	10	25.98	轻载	3965.07	无锡.先锋变/1号主变	4.99	18	14400	3965.07
10kV志海线131	10	80.08	重载	0	无锡.廊下变/2号主变	50.4	2	6750	0
10kV志强线116	10	70.97	重载	0	无锡.杨亭变/1号主变	32	22	9965	0
10kV致远线112	10	20.48	轻载	4460.07	无锡.姑亭变/1号主变	32	0		4460.07
10kV智谷线126	10	23.85	轻载	4156.8	无锡.星座变/2号主变	50.4	2	6500	4156.8
10kV置煤线161	10	62.47	中载	658.85	无锡.学前变/2号主变	36.94	21	13145	658.85
10kV置业147线	10	53.86	中载	1454.01	无锡.移动中桥变/1号主变	40	0		1454.01
10kV置业线147	10	68.7	中载	117.26	无锡.中桥变/3号主变	25	17	16100	117.26
10kV中百线161	10	18.25	轻载	3764.85	无锡.三凤变/1号主变	39.24	3	4380	3764.85
10kV中邦线113	10	42.66	轻载	2462.38	无锡.春阳变/1号主变	64	13	13800	2462.38
10kV中北112线	10	28.48	轻载	3632	无锡.移动中桥变/1号主变	40	0		3632
10kV中北线112	10	31.54	轻载	3363.89	无锡.中桥变/1号主变	24.76	24	10390	3363.89
10kV中场线122	10	42.76	轻载	2453.2	无锡.陡门变/2号主变	26.07	0		2453.2
10kV中车线141	10	66.74	中载	293.75	无锡.金桥变/2号主变	32	0		293.75
10kV中诚线141	10	59.94	中载	879.51	无锡.溪南变/2号主变	64	9	5565	879.51
10kV中储线143	10	29.24	轻载	3564.98	无锡.旭明变/3号主变	32	10	12580	3564.98
10kV中村线146	10	10.85	轻载	5327.11	江苏.蠡湖变/2号主变	64.25	6	5060	5327.11
10kV中大线111	10	33.39	轻载	3297.38	无锡.新明变/1号主变	12.87	11	8800	3297.38
10kV中德线143	10	3.71	轻载	5797.87	无锡.九龙变/2号主变	16.26	0		5797.87
10kV中纺线11A	10	48.88	轻载	1836.27	无锡.杨亭变/1号主变	32	15	12835	1836.27
10kV中福线126	10	71.8	重载	0	江苏.西泾变/#1主变	0	28	11770	0
10kV中环线134	10	17.78	轻载	4702.9	无锡.钱桥变/2号主变	32	9	5945	4702.9
10kV中皇线115	10	37.5	轻载	2842.56	无锡.庙下变/1号主变	32	42	17495	2842.56

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量(kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
10kV中节线116	10	22.92	轻载	4240.11	无锡.星座变/1号主变	5.3	1	50	4240.11
10kV中凯线146	10	30.44	轻载	3563.07	无锡.梅村变/3号主变a	8.49	5	5890	3563.07
10kV中科线123	10	13.24	轻载	5112.34	无锡.软件变/1号主变	44.22	15	15710	5112.34
10kV中联线123	10	24.87	轻载	3931.64	无锡.芦庄变/2号主变	32	12	3445	3931.64
10kV中旅线123	10	30.17	轻载	3587.15	无锡.工运变/3号主变	64	10	7790	3587.15
10kV中南线116	10	5.33	轻载	5634.2	无锡.芦庄变/1号主变	32	11	4390	5634.2
10kV中桥线121	10	18.24	轻载	4527.1	无锡.中桥变/2号主变	0.02	11	9570	20
10kV中山路线125	10	32.95	轻载	3336.87	无锡.三凤变/1号主变	39.24	16	12810	3336.87
10kV中堂线138	10	16.67	轻载	4803.18	无锡.春阳变/2号主变	40	0		4803.18
10kV中通线116	10	71.15	重载	0	无锡.清梅变/1号主变	32	32	14935	0
10kV中圩线115	10	57.9	中载	1058.08	江苏.西泾变/#1主变	0	45	16640	0
10kV中锡线123	10	14.5	轻载	4998.73	无锡.新明变/2号主变	50.4	10	10400	4998.73
10kV中兴线119	10	44.7	轻载	2213.32	无锡.洛社变/1号主变	40	34	18640	2213.32
10kV中秀线115	10	29.44	轻载	3652.96	江苏.蠡湖变/1号主变	99.79	5	4000	3652.96
10kV中央线114	10	27.09	轻载	3753.59	无锡.蠡园变/1号主变	32	13	10090	3753.59
10kV中移线141	10	22.27	轻载	4298.48	无锡.姑亭变/2号主变	32	0		4298.48
10kV中芋线127	10	25.95	轻载	3852.66	无锡.邓巷变/2号主变	11.45	8	1650	3852.66
10kV中卓线143	10	25.05	轻载	4671.03	无锡.中桥变/3号主变	25	6	4800	4671.03
10kV重楼线117	10	20.63	轻载	4446.91	无锡.新明变/1号主变	12.87	14	11480	4446.91
10kV周家角线132	10	42.56	轻载	2400.21	无锡.张泾变/2号主变	10.95	0		2400.21
10kV周介线131	10	87.32	重载	0	无锡.墙门变/2号主变	50.4	1	7440	0
10kV周泾123	10	45.45	轻载	2146.99	无锡.旺庄变/2号主变	23.3	0		2146.99
10kV周山浜线116	10	32.28	轻载	3396.97	无锡.黄泥头变/1号主变	5.02	9	10620	3396.97
10kV周潭线123	10	32.88	轻载	3247.15	无锡.华庄变/2号主变	40	46	16420	3247.15
10kV洲国线114	10	38.47	轻载	2839.96	无锡.春阳变/1号主变	64	2	10400	2839.96
10kV洲际线136	10	51.73	中载	1645.92	无锡.杨家变/2号主变	32	6	11255	1645.92
10kV轴承线136	10	11.95	轻载	5227.87	无锡.许家变/2号主变	23.11	6	4225	5227.87
10kV朱更线118	10	40.62	轻载	2544.65	无锡.墙门变/1号主变	32	33	10715	2544.65
10kV朱桥线119	10	63	中载	612.44	无锡.荡口变/1号主变	0.11	27	12295	110
10kV朱潭线113	10	33.25	轻载	3214.42	无锡.农丰变/1号主变	13.6	32	10275	3214.42
10kV朱巷线133	10	16.05	轻载	4718.83	无锡.中桥变/2号主变	0.02	7	4340	20
10kV珠宝线136	10	58.99	中载	991.22	无锡.三凤变/2号主变	25.5	4	11890	991.22
10kV珠江路线125	10	47.97	轻载	1984.01	无锡.下甸桥变/2号主变	40	12	18860	1984.01
10kV诸家线121	10	12.09	轻载	6017.83	无锡.芦庄变/2号主变	32	13	5800	6017.83

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量(kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
10kV竹辉线118	10	38.22	轻载	2779.86	无锡. 商贸变/1号主变	16	15	9945	2779.86
10kV竹园线114	10	4.22	轻载	5924.65	无锡. 商贸变/2号主变	16	9	7810	5924.65
10kV住电线11A	10	18.25	轻载	4661.16	无锡. 栢树变/1号主变	32	2	8630	4661.16
10kV住化线131	10	59.82	中载	917.27	无锡. 红力变/2号主变	32	0		917.27
10kV住基线112	10	58.21	中载	1031.23	无锡. 陆区变/1号主变	25.2	0		1031.23
10kV住友线132	10	37.96	轻载	2802.72	无锡. 河埭变/2号主变	32	19	12970	2802.72
10kV砖瓦线113	10	54.66	中载	1341.78	无锡. 团结变/1号主变	32	15	12830	1341.78
10kV庄朵线132	10	69.96	中载	3.12	无锡. 桃源变/2号主变	9.77	46	16665	3.12
10kV庄河线112	10	27.67	轻载	3812.31	无锡. 大庄里变/1号主变	40	10	8000	3812.31
10kV庄里线128	10	42.54	轻载	2021.24	无锡. 秦村变/2号主变	32	6	13180	2021.24
10kV庄木线141	10	33.78	轻载	3262.05	无锡. 殷巷变/2号主变	10.07	31	13935	3262.05
10kV庄桥线116	10	36.78	轻载	2991.51	无锡. 金匮变/1号主变	40	25	12085	2991.51
10kV庄西线119	10	58.35	中载	1019.28	无锡. 春潮变/1号主变	32	26	18500	1019.28
10kV庄园线133	10	55.89	中载	1234.4	无锡. 桃源变/2号主变	9.77	20	11020	1234.4
10kV庄运线131	10	24.41	轻载	4106.23	无锡. 殷巷变/2号主变	10.07	18	14850	4106.23
10kV装饰线135	10	28.48	轻载	3631.83	无锡. 钱桥变/2号主变	32	3	7200	3631.83
10kV卓越线119	10	65.68	中载	389.18	无锡. 蓉东变/1号主变	40	1	2000	389.18
10kV梓旺线114	10	11.18	轻载	5297.15	无锡. 正阳变/1号主变	32	5	4400	5297.15
10kV紫湖线116	10	6.2	轻载	5746.43	无锡. 紫杉变/1号主变	33.17	0		5746.43
10kV紫金线151	10	32.22	轻载	3402.86	无锡. 殷巷变/3号主变	17.72	14	11950	3402.86
10kV紫汀线121	10	54.9	中载	1321.17	无锡. 安镇变/2号主变	32	0		1321.17
10kV紫星线133	10	2.03	轻载	6121.75	无锡. 紫杉变/2号主变	35.58	0		6121.75
10kV紫玉线124	10	34.72	轻载	3177.53	无锡. 先锋变/1号主变	4.99	12	9600	3177.53
10kV宗棠线119	10	45.83	轻载	2176.6	江苏. 通德桥变/#1主变	57.72	1	4450	2176.6
10kV综合线12A	10	28.14	轻载	3770.04	无锡. 下甸桥变/2号主变	40	5	5930	3770.04
10kV走马线121	10	30.99	轻载	3412.39	江苏. 石园变/1号主变	50.78	13	9850	3412.39
10kV佐巷线117	10	70	中载	0.17	无锡. 洛社变/1号主变	40	58	17845	0.17
20kV1号站用变2S1	20	0.61	轻载	11658.44	江苏. 太科变/1号主变	59.92	0		11658.44
20kV安盛线222	20	21.71	轻载	8697.76	无锡. 唐界变/2号主变	42.66	5	12980	8697.76
20kV盎然线218	20	19.79	轻载	9044.85	无锡. 建国变/1号主变	64	19	17900	9044.85
20kV奥得线224	20	14.33	轻载	10027.24	无锡. 空港变/1号主变	31.41	0		10027.24
20kV奥迈线264	20	26.9	轻载	7764.21	江苏. 香楠变/#1主变	22.94	0		7764.21
20kV柏木线214	20	34.04	轻载	6476.99	无锡. 新明变/1号主变	12.87	14	25050	6476.99
20kV宝马线231	20	29.53	轻载	7290.68	无锡. 沿塘变/2号主变	30.46	8	18180	7290.68

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量(kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
20kV宝塔线215	20	38.34	轻载	5702.09	无锡. 广场变/1号主变	5.65	0		5650
20kV北广线211	20	0	轻载	12608.96	无锡. 惠商变/1号主变	12.77	0		12608.96
20kV北惠线215	20	45.36	轻载	4437.73	无锡. 唐义变/1号主变	6	2	8430	4437.73
20kV北邮线263	20	6.95	轻载	11356.72	无锡. 菱湖变/2号主变	35.12	1	4000	11356.72
20kV北站线215	20	28.1	轻载	7547.36	无锡. 新明变/1号主变	12.87	0		7547.36
20kV博览线212	20	28.06	轻载	7554.98	无锡. 周仓桥变/1号主变	48.19	5	17410	7554.98
20kV博锡线243	20	37.32	轻载	5886.72	无锡. 空港变/2号主变	22.64	2		5886.72
20kV布伦线244	20	18.29	轻载	9314.7	江苏. 香楠变/#2主变	28.57	12	18400	9314.7
20kV材料线226	20	61.62	中载	1508.92	江苏. 香楠变/#1主变	22.94	1	8000	1508.92
20kV灿烂线222	20	17.02	轻载	9544.01	无锡. 前进变/3号主变	12.39	12	10600	9544.01
20kV仓南线241	20	2.21	轻载	12210.95	无锡. 前进变/3号主变	12.39	30	25800	12210.95
20kV仓锐线216	20	10.07	轻载	10794.52	无锡. 周仓桥变/1号主变	48.19	0		10794.52
20kV仓雅线235	20	2.43	轻载	12170.42	无锡. 周仓桥变/2号主变	49.94	0		12170.42
20kV产电线212	20	32.26	轻载	5556.26	无锡. 空港变/1号主变	31.41	6	11990	5556.26
20kV长铁线246	20	25.29	轻载	8053.8	无锡. 万象变/2#主变	64	11	28750	8053.8
20kV长源线221	20	19.64	轻载	9070.48	无锡. 前进变/3号主变	12.39	24	20200	9070.48
20kV城世线235	20	21.49	轻载	8738.29	无锡. 广场变/2号主变	27.93	22	17600	8738.29
20kV城铁线244	20	18.42	轻载	9291.49	无锡. 观山变/2号主变	43.09	22	17600	9291.49
20kV崇安线221	20	23.74	轻载	8333.34	无锡. 惠商变/2号主变	13.88	2	8050	8333.34
20kV创明线225	20	29.12	轻载	7364.46	江苏. 香楠变/#1主变	22.94	9	13490	7364.46
20kV春笋线221	20	76.95	重载	0	无锡. 大坝变/2号主变	20.48	1	10000	0
20kV村河线261	20	10.97	轻载	10632.75	无锡. 菱湖变/2号主变	35.12	5	3650	10632.75
20kV大陆线213	20	17.67	轻载	7613.87	无锡. 新明变/1号主变	12.87	12	24060	7613.87
20kV德鑫线214	20	28.57	轻载	7462.84	无锡. 观山变/1号主变	7.23	2	19850	7230
20kV帝达线235	20	54.55	中载	2782.98	无锡. 大坝变/3号主变	4.12	5	17250	2782.98
20kV点科线211	20	69.73	中载	47.8	无锡. 空港变/1号主变	31.41	2	22560	47.8
20kV东环线231	20	32	轻载	6647.76	无锡. 大坝变/3号主变	4.12	22	20280	4120
20kV东泰线224	20	47.23	轻载	3983.6	无锡. 沿塘变/1号主变	0	6	13930	0
20kV洞桥线265	20	19.75	轻载	9051.09	无锡. 观山变/2号主变	43.09	1	6400	9051.09
20kV独研线241	20	11.7	轻载	10501.46	无锡. 菱湖变/2号主变	35.12	8	35015	10501.46
0kV独研线所变S24	20	0.58	轻载	11662.6	江苏. 太科变/1号主变	59.92	0		11662.6
20kV墩睦线212	20	6.69	轻载	11404.53	无锡. 观山变/1号主变	7.23	6	6000	7230
20kV多彩线211	20	41.31	轻载	5168.29	无锡. 春阳变/1号主变	64	33	33130	5168.29
20kV方博线221	20	16.75	轻载	9591.12	无锡. 万象变/1号主变	64	23	17760	9591.12

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量(kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
20kV方泉线221	20	29.57	轻载	7283.06	江苏.震泽变/1号主变	74.75	35	30875	7283.06
20kV方雪线213	20	15.4	轻载	9834.99	无锡.方湖变/1号主变	46.69	22	18115	9834.99
20kV方展线231	20	20.89	轻载	8845.67	无锡.方湖变/2号主变	40.35	0		8845.67
20kV纺业线219	20	53.06	中载	3051.44	无锡.建国变/1号主变	64	26	27850	3051.44
20kV飞腾线225	20	31.33	轻载	6964.72	无锡.空港变/1号主变	31.41	26	25680	6964.72
20kV费湾线244	20	26.02	轻载	7922.51	无锡.沿塘变/2号主变	30.46	9	13675	7922.51
20kV丰收线242	20	6.57	轻载	9337.9	江苏.香楠变/#2主变	28.57	2	1260	9337.9
20kV丰裕线215	20	14.42	轻载	10010.96	江苏.震泽变/1号主变	74.75	15	13000	10010.96
20kV风华线262	20	44.84	轻载	4400.67			12	17190	4400.67
20kV凤吟线213	20	14.26	轻载	10040.75	无锡.惠商变/1号主变	12.77	2	1800	10040.75
20kV浮舟线213	20	7.2	轻载	9246.11	无锡.唐义变/1号主变	6	17	7825	6000
20kV福祈线236	20	57.02	中载	2338.2	无锡.大坝变/3号主变	4.12	13	17145	2338.2
20kV富力线242	20	27.7	轻载	7620.11	无锡.观山变/2号主变	43.09	12	11480	7620.11
20kV干城线211	20	12.15	轻载	10420.4	无锡.方湖变/1号主变	46.69	22	19800	10420.4
20kV港联线234	20	25.07	轻载	8093.29	无锡.空港变/2号主变	22.64	4	5450	8093.29
20kV高墅线252	20	22.05	轻载	8636.79			13	40590	8636.79
20kV哥伦线214	20	30.69	轻载	7081.11	无锡.前进变/1号主变	9.48	12	20460	7081.11
20kV格美线263	20	33.66	轻载	6546.61	江苏.香楠变/#1主变	22.94	8	4790	6546.61
20kV观博线233	20	18.21	轻载	9328.21	无锡.万象变/2#主变	64	22	17600	9328.21
20kV观海线242	20	28.27	轻载	7517.57	无锡.万象变/2#主变	64	2	50	7517.57
20kV观湖线251	20	17.44	轻载	9466.77	无锡.菱湖变/2号主变	35.12	11	9060	9466.77
20kV观锦线252	20	21.88	轻载	8667.27	无锡.观山变/2号主变	43.09	25	19430	8667.27
20kV观久线264	20	19.91	轻载	9023.37	无锡.观山变/2号主变	43.09	23	40050	9023.37
20kV观顺线262	20	24.52	轻载	8193.05	无锡.观山变/2号主变	43.09	18	17090	8193.05
20kV广富线214	20	14.36	轻载	10022.74	无锡.陡门变/1号主变	15.69	2		10022.74
20kV广联线233	20	51.69	中载	3298.42	无锡.大坝变/3号主变	4.12	9	10730	3298.42
20kV广茂线232	20	6.18	轻载	11495.63	无锡.广场变/2号主变	27.93	0		11495.63
20kV国安线211	20	23.02	轻载	8461.86	无锡.建国变/1号主变	64	0		8461.86
20kV国金线233	20	13.48	轻载	10180.35	无锡.广场变/2号主变	27.93	1	11800	10180.35
20kV国美线211	20	50.91	中载	3439.06	无锡.星座变/1号主变	5.3	18	23165	3439.06
20kV海岸线222	20	65.22	中载	860.8	无锡.观山变/1号主变	7.23	32	29250	860.8
20kV涵锦线211	20	15.39	轻载	8039.6	无锡.菱湖变/1号主变	26.68	7	8510	8039.6
20kV和风线221	20	11.02	轻载	10624.09	无锡.沿塘变/1号主变	0	12	9800	0
20kV鸿坤线225	20	18.33	轻载	9307.08	无锡.惠商变/2号主变	13.88	2	3200	9307.08

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量(kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
20kV鸿升线213	20	0.04	轻载	10299.16	无锡.空港变/1号主变	31.41	0		10299.16
20kV湖风线212	20	23.17	轻载	6894.4	无锡.菱湖变/1号主变	26.68	21	23600	6894.4
20kV湖光线212	20	31.23	轻载	6982.73	无锡.星座变/1号主变	5.3	24	29115	5300
20kV湖济线211	20	12.26	轻载	10400.66	江苏.震泽变/1号主变	74.75	2	12800	10400.66
20kV湖景线221	20	15.89	轻载	9745.96	无锡.菱湖变/1号主变	26.68	27	23030	9745.96
20kV湖融线211	20	10.77	轻载	10668.77	无锡.观山变/1号主变	7.23	12	11200	7230
20kV湖移线262	20	30.84	轻载	7054.44	无锡.菱湖变/2号主变	35.12	0		7054.44
20kV华奥线235	20	31.74	轻载	6892.32	江苏.香楠变/#2主变	28.57	8	18230	6892.32
20kV华憬线211	20	18.93	轻载	9199	无锡.周仓桥变/1号主变	48.19	21	16380	9199
20kV会展线261	20	46.75	轻载	4187.98			6	19530	4187.98
20kV惠富线214	20	13.55	轻载	10167.53	无锡.惠商变/1号主变	12.77	8	6400	10167.53
20kV慧谷线214	20	28.72	轻载	7436.52	无锡.沿塘变/1号主变	0	1	8900	0
20kV嘉泽线233	20	10.24	轻载	10764.03	无锡.沿塘变/2号主变	30.46	10	12150	10764.03
20kV建高线215	20	4.26	轻载	11841.34	无锡.菱湖变/1号主变	26.68	4	23430	11841.34
20kV建惠213线	20	15.15	轻载	9880.02	江苏.太科变/1号主变	59.92	0		9880.02
20kV建科线212	20	25.56	轻载	8004.96	无锡.方湖变/1号主变	46.69	5	14260	8004.96
20kV建新线215	20	15.28	轻载	9857.16	无锡.建国变/1号主变	64	11	8430	9857.16
20kV江磁线232	20	41.99	轻载	5045.66	无锡.大坝变/3号主变	4.12	0		4120
20kV江山线231	20	41.76	轻载	5087.58	无锡.空港变/2号主变	22.64	1	8030	5087.58
20kV交巡线212	20	35.35	轻载	5101.43	无锡.建国变/1号主变	64	14	20190	5101.43
20kV金湖线223	20	17.55	轻载	9448.06	无锡.惠商变/2号主变	13.88	9	14510	9448.06
20kV金乐线215	20	31.17	轻载	6995.2	无锡.苏巷变/1号主变	17.52	5	15200	6995.2
20kV金旭线223	20	15.87	轻载	9751.16	江苏.震泽变/1号主变	74.75	2	6250	9751.16
20kV金域线212	20	25.84	轻载	7954.04	无锡.广场变/1号主变	5.65	22	23800	5650
20kV金源线212	20	43.01	轻载	3973.9	无锡.前进变/1号主变	9.48	4	16930	3973.9
20kV金属线214	20	61.12	中载	1600.37	无锡.苏巷变/1号主变	17.52	24	43000	1600.37
20kV尽责线223	20	25.17	轻载	8074.58	无锡.前进变/3号主变	12.39	7	11650	8074.58
20kV京运线211	20	31.54	轻载	6928	无锡.唐义变/1号主变	6	0		6000
20kV经发线235	20	18.03	轻载	9362.15	无锡.空港变/2号主变	22.64	1	10250	9362.15
20kV精密线224	20	44.77	轻载	4544.08	无锡.菱湖变/1号主变	26.68	17	29725	4544.08
20kV精普线216	20	7.69	轻载	11223.36	无锡.唐界变/1号主变	64	0		11223.36
20kV精械线222	20	3.06	轻载	12058.18	无锡.大坝变/2号主变	20.48	1	3200	12058.18
20kV井贤线254	20	0	轻载	12608.96			19	15600	12608.96
20kV景贸线241	20	3.79	轻载	11926.55	无锡.沿塘变/2号主变	30.46	3	7815	11926.55

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量(kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
20kV净慧线214	20	39.03	轻载	5579.46	无锡.菱湖变/1号主变	26.68	7	24180	5579.46
20kV具区线233	20	23.54	轻载	8369.37	无锡.菱湖变/2号主变	35.12	46	34695	8369.37
20kV具信线212	20	16.59	轻载	9621.26	江苏.震泽变/1号主变	74.75	25	35850	9621.26
20kV剧院线21A	20	26.46	轻载	7842.5	无锡.建国变/1号主变	64	24	19200	7842.5
20kV君来线244	20	23.6	轻载	8358.63	无锡.广场变/2号主变	27.93	0		8358.63
20kV君能线243	20	48.67	轻载	3140.12	江苏.香楠变/#2主变	28.57	4	14710	3140.12
20kV卡特线223	20	37.66	轻载	5826.1	无锡.空港变/1号主变	31.41	1	1600	5826.1
20kV开东线221	20	35.78	轻载	6163.5	无锡.唐界变/2号主变	42.66	6	14345	6163.5
20kV开善线212	20	59.21	中载	1887.53	无锡.唐界变/1号主变	64	10	14540	1887.53
20kV凯能线262	20	57.75	中载	2206.91	江苏.香楠变/#1主变	22.94	4	9580	2206.91
20kV铠龙线212	20	1.96	轻载	12255.98	无锡.唐义变/1号主变	6	1	16065	6000
20kV柯达线255	20	6.27	轻载	11480.04	无锡.菱湖变/2号主变	35.12	6	11860	11480.04
20kV科慧线232	20	10.56	轻载	10707.22	无锡.沿塘变/2号主变	30.46	5	12500	10707.22
20kV科技线222	20	0	轻载	12608.96	无锡.空港变/1号主变	31.41	20	21745	12608.96
20kV科讯线251	20	27.48	轻载	7658.56			1	16050	7658.56
20kV空港线213	20	25.45	轻载	8024.7	江苏.香楠变/#1主变	22.94	9	12560	8024.7
20kV匱里215线	20	14.58	轻载	9983.25	江苏.太科变/1号主变	59.92	0		9983.25
20kV兰桂线216	20	15.63	轻载	9794.46	江苏.震泽变/1号主变	74.75	2	23250	9794.46
20kV蓝安线231	20	19.63	轻载	8812.07	无锡.雅西变/3号主变	25.56	17	11315	8812.07
20kV蓝龙线221	20	29.38	轻载	7317.7	无锡.星座变/2号主变	50.4	18	19950	7317.7
20kV蓝湾线231	20	30.06	轻载	7195.07	无锡.广场变/2号主变	27.93	0		7195.07
20kV梨庄线215	20	19.27	轻载	9137.69	无锡.惠商变/1号主变	12.77	14	26550	9137.69
20kV立诚线232	20	0.61	轻载	12499.5	无锡.周仓桥变/2号主变	49.94	0		12499.5
20kV立德线254	20	28.33	轻载	7506.49	无锡.观山变/2号主变	43.09	26	22510	7506.49
20kV立政线233	20	21.23	轻载	8785.05	无锡.周仓桥变/2号主变	49.94	3	5260	8785.05
20kV丽景线234	20	26.62	轻载	7813.74	江苏.香楠变/#2主变	28.57	23	20000	7813.74
20kV联云线223	20	29.81	轻载	7239.07	无锡.沿塘变/1号主变	0	11	15700	0
20kV梁南线217	20	24.57	轻载	8184.05	无锡.建国变/1号主变	64	25	20860	8184.05
20kV灵凯线223	20	40.11	轻载	5383.75	无锡.唐界变/2号主变	42.66	0		5383.75
20kV灵龙线214	20	0.03	轻载	12602.72	无锡.空港变/1号主变	31.41	1	6000	12602.72
20kV菱通线254	20	33.8	轻载	6520.63	无锡.菱湖变/2号主变	35.12	2	32100	6520.63
20kV菱移线265	20	22.93	轻载	8478.49	无锡.菱湖变/2号主变	35.12	0		8478.49
20kV龙杰线232	20	23.47	轻载	8381.49	无锡.雅西变/3号主变	25.56	3	10050	8381.49
20kV龙码214线	20	0	轻载	12608.96	江苏.太科变/1号主变	59.92	0		12608.96

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量(kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
20kV龙太线215	20	20.48	轻载	8919.8	无锡.沿塘变/1号主变	0	3	18050	0
20kV龙运线214	20	33.43	轻载	6587.84	无锡.广场变/1号主变	5.65	0		5650
20kV隆超线213	20	40.07	轻载	5391.72	无锡.唐界变/1号主变	64	1	16050	5391.72
20kV隆机线212	20	56.68	中载	2399.51	无锡.双庙变/1号主变	0	1	10000	0
20kV绿意线234	20	27.7	轻载	7620.11	无锡.观山变/2号主变	43.09	16	19600	7620.11
20kV洛城线233	20	24.69	轻载	8162.22	无锡.雅西变/3号主变	25.56	29	22260	8162.22
20kV迈腾线213	20	25.16	轻载	8077.01	无锡.沿塘变/1号主变	0	22	20100	0
20kV米甲线235	20	14.77	轻载	9947.92	无锡.沿塘变/2号主变	30.46	9	7600	9947.92
20kV庙航线214	20	2.53	轻载	12152.4	无锡.双庙变/1号主变	0	0		0
20kV民府线231	20	16.45	轻载	9646.2	无锡.观山变/2号主变	43.09	0		9646.2
20kV民生线225	20	34.45	轻载	6404.24	无锡.观山变/1号主变	7.23	4	18450	6404.24
20kV明林线211	20	48.19	轻载	3928.52	无锡.新明变/1号主变	12.87	4	15550	3928.52
20kV铭邸线222	20	15.89	轻载	9745.96	无锡.沿塘变/1号主变	0	31	26330	0
20kV南海线215	20	33.75	轻载	6529.64	无锡.唐界变/1号主变	64	3	9200	6529.64
20kV南湖线223	20	3.72	轻载	9757.74	无锡.方湖变/1号主变	46.69	7	4175	9757.74
20kV南开线212	20	21.25	轻载	8781.93	江苏.香楠变/#1主变	22.94	9	12380	8781.93
20kV南通线224	20	18.52	轻载	9272.44	江苏.香楠变/#1主变	22.94	3	6500	9272.44
20kV楠源线261	20	0.61	轻载	12499.5	江苏.香楠变/#1主变	22.94	1	2000	12499.5
20kV依沿线242	20	18.51	轻载	9275.21	无锡.沿塘变/2号主变	30.46	14	13080	9275.21
20kV欧特线245	20	16.56	轻载	9625.42	无锡.空港变/2号主变	22.64	2	7630	9625.42
20kV藕光线212	20	38.87	轻载	5606.83	无锡.苏巷变/1号主变	17.52	27	24490	5606.83
20kV平安线232	20	28.86	轻载	6056.11	无锡.空港变/2号主变	22.64	0		6056.11
20kV平洋线215	20	66.46	中载	619.02	无锡.陡门变/1号主变	15.69	2	10750	619.02
20kV钱业线211	20	8.21	轻载	10808.37	无锡.苏巷变/1号主变	17.52	18	12300	10808.37
20kV钦世线221	20	0	轻载	12608.96	无锡.空港变/1号主变	31.41	1	5000	12608.96
20kV秦淮线214	20	17.78	轻载	9405.8	江苏.震泽变/1号主变	74.75	21	17800	9405.8
20kV勤德线224	20	12.65	轻载	10330.69	无锡.观山变/1号主变	7.23	15	12000	7230
20kV青龙线213	20	8.82	轻载	11019.68	无锡.星座变/1号主变	5.3	2	2910	5300
20kV青年线234	20	8.29	轻载	11116.32	无锡.广场变/2号主变	27.93	0		11116.32
20kV清震线241	20	19.96	轻载	9012.98	无锡.观山变/2号主变	43.09	22	19030	9012.98
20kV荣能线214	20	60	中载	1801.28	无锡.唐义变/1号主变	6	0		1801.28
20kV蓉统线234	20	74.36	重载	0	无锡.大坝变/3号主变	4.12	0		0
20kV软件线242	20	27.87	轻载	7589.62	无锡.菱湖变/2号主变	35.12	1	16050	7589.62
20kV软园线231	20	38.48	轻载	5677.15	无锡.菱湖变/2号主变	35.12	2	16680	5677.15

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量(kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
20kV瑞福线232	20	69.78	中载	39.84	江苏.香楠变/#2主变	28.57	13	16570	39.84
20kV塞卢线221	20	21.08	轻载	8811.03	无锡.方湖变/1号主变	46.69	17	16600	8811.03
20kV山色线211	20	17.98	轻载	9370.81	无锡.广场变/1号主变	5.65	0		5650
20kV山涛线251	20	19.01	轻载	9185.14	无锡.观山变/2号主变	43.09	19	15630	9185.14
20kV商汇线235	20	15.04	轻载	9899.42	无锡.观山变/2号主变	43.09	2	16400	9899.42
20kV商配线214	20	8.86	轻载	11013.44	无锡.唐界变/1号主变	64	4	13745	11013.44
20kV尚贤线221	20	3.45	轻载	11987.86	无锡.周仓桥变/1号主变	48.19	1	3200	11987.86
20kV深南线245	20	0.68	轻载	12487.03	江苏.香楠变/#2主变	28.57	3	13580	12487.03
20kV升压变线	20	0	轻载	11760.28			0		11760.28
20kV圣达线223	20	32.35	轻载	6782.17	无锡.观山变/1号主变	7.23	5	11160	6782.17
20kV盛华线255	20	18.04	轻载	9358.69	无锡.观山变/2号主变	43.09	25	19600	9358.69
20kV盛业线231	20	13.39	轻载	10197.67	江苏.香楠变/#2主变	28.57	11	8260	10197.67
20kV诗性线224	20	14.66	轻载	9967.66	江苏.震泽变/1号主变	74.75	14	14230	9967.66
20kV世科线216	20	55.44	中载	2547.08	无锡.建国变/1号主变	64	14	27240	2547.08
20kV市府线213	20	26.06	轻载	7915.24	无锡.建国变/1号主变	64	8	17830	7915.24
20kV数信线235	20	25.43	轻载	8028.17	无锡.菱湖变/2号主变	35.12	1	16050	8028.17
20kV双科线213	20	7.51	轻载	11256.61	无锡.菱湖变/1号主变	26.68	9	13490	11256.61
20kV双星线253	20	8.61	轻载	11058.47	无锡.观山变/2号主变	43.09	0		11058.47
20kV水东线241	20	20.23	轻载	8965.87	无锡.广场变/2号主变	27.93	19	16460	8965.87
20kV水湖线224	20	27.4	轻载	7672.76	无锡.方湖变/1号主变	46.69	32	28250	7672.76
20kV水苑线253	20	22.15	轻载	8619.82			16	22800	8619.82
20kV苏南线223	20	22.66	轻载	8526.98	江苏.香楠变/#1主变	22.94	0		8526.98
20kV苏洋线213	20	17.85	轻载	9394.02	无锡.苏巷变/1号主变	17.52	16	13800	9394.02
20kV岁梅线245	20	23.13	轻载	8442.46	无锡.菱湖变/2号主变	35.12	16	14800	8442.46
20kV太慧212线	20	15.77	轻载	9767.79	江苏.太科变/1号主变	59.92	0		9767.79
20kV塘信线212	20	19.03	轻载	9180.29	无锡.沿塘变/1号主变	0	16	15600	0
20kV腾达线215	20	42.99	轻载	4865.19	江苏.香楠变/#1主变	22.94	9	15460	4865.19
20kV天沿线234	20	28.24	轻载	7522.77	无锡.沿塘变/2号主变	30.46	24	18730	7522.77
20kV通昌线213	20	31.97	轻载	6849.71	无锡.前进变/1号主变	9.48	1	6400	6849.71
20kV通能线214	20	46.56	轻载	4222.96	江苏.香楠变/#1主变	22.94	23	16220	4222.96
20kV通信线222	20	20.7	轻载	8881	无锡.菱湖变/1号主变	26.68	4	21310	8881
20kV万达线213	20	43.4	轻载	4791.4	无锡.广场变/1号主变	5.65	20	24995	4791.4
20kV万家线245	20	33.78	轻载	6525.14	无锡.万象变/2#主变	64	11	21080	6525.14
20kV万美线244	20	35.9	轻载	6143.06	无锡.万象变/2#主变	64	4	27660	6143.06

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量(kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
20kV万顺线231	20	61.4	中载	1548.41	无锡.万象变/2#主变	64	15	23300	1548.41
20kV王堂线253	20	0.68	轻载	12487.03	无锡.菱湖变/2号主变	35.12	1		12487.03
20kV旺海线255	20	21.22	轻载	8786.78			22	25230	8786.78
20kV威卡线211	20	51.74	中载	3288.38	无锡.双庙变/1号主变	0	0		0
20kV微纳线236	20	62.3	中载	1387.33	无锡.沿塘变/2号主变	30.46	3	20730	1387.33
20kV为民231	20	10.45	轻载	10727.32	无锡.建国变/3号主变	64	0		10727.32
20kV伟业线256	20	69.6	中载	71.36			5	16560	71.36
20kV卫庄线225	20	15.72	轻载	9777.14	无锡.前进变/3号主变	12.39	1	12350	9777.14
20kV文博线225	20	0	轻载	12608.96	无锡.广场变/1号主变	5.65	0		5650
20kV文管线241	20	62.09	中载	1424.05	无锡.万象变/2#主变	64	22	23800	1424.05
20kV翁湾线243	20	24.74	轻载	8151.83	无锡.观山变/2号主变	43.09	18	15500	8151.83
20kV西宸线214	20	6.82	轻载	11380.63	无锡.方湖变/1号主变	46.69	4	13750	11380.63
20kV西凤线221	20	28.58	轻载	7461.11	无锡.观山变/1号主变	7.23	31	33250	7230
20kV西贡线236	20	38.31	轻载	5707.98	无锡.万象变/2#主变	64	32	29800	5707.98
20kV西盛线222	20	23.03	轻载	8459.78	无锡.广场变/1号主变	5.65	20	21260	5650
20kV锡勤线242	20	51.45	中载	2730.67	无锡.空港变/2号主变	22.64	5	58200	2730.67
20kV锡绣线211	20	49.83	轻载	3633.39	江苏.香楠变/#1主变	22.94	5	16360	3633.39
20kV锡艺线245	20	7.73	轻载	11216.09	无锡.观山变/2号主变	43.09	4	1660	11216.09
20kV喜开线233	20	17.01	轻载	9545.74	无锡.空港变/2号主变	22.64	1	9400	9545.74
20kV仙蠡线221	20	11.38	轻载	10559.66	无锡.广场变/1号主变	5.65	0		5650
20kV仙苑线222	20	6.73	轻载	11397.6	无锡.方湖变/1号主变	46.69	6	6000	11397.6
20kV显云线261	20	51.5	中载	3332.71	无锡.观山变/2号主变	43.09	8	39810	3332.71
20kV县前线245	20	40.03	轻载	5398.64	无锡.广场变/2号主变	27.93	0		5398.64
20kV香百线236	20	41.46	轻载	5141.62	江苏.香楠变/#2主变	28.57	0		5141.62
20kV香隆线246	20	26.24	轻载	7881.99	江苏.香楠变/#2主变	28.57	0		7881.99
20kV香振线241	20	70.28	重载	0	江苏.香楠变/#2主变	28.57	41	21850	0
20kV湘江线212	20	23.87	轻载	8310.14	无锡.春阳变/1号主变	64	2	13250	8310.14
20kV祥瑞线263	20	19.39	轻载	9115.86	无锡.观山变/2号主变	43.09	30	22930	9115.86
20kV祥生线216	20	18.31	轻载	9311.23	江苏.香楠变/#1主变	22.94	12	8800	9311.23
20kV祥翼线222	20	25.22	轻载	8065.58	无锡.万象变/1号主变	64	0		8065.58
20kV象湖线235	20	2.18	轻载	12215.8	无锡.万象变/2#主变	64	1	400	12215.8
20kV晓叙线215	20	25.56	轻载	6543.15	无锡.前进变/1号主变	9.48	13	16600	6543.15
20kV欣鼎线215	20	45.57	轻载	4400.67	无锡.观山变/1号主变	7.23	6	20500	4400.67
20kV新伦线216	20	23.85	轻载	8313.25	无锡.新明变/1号主变	12.87	2	20860	8313.25

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量 (kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
20kV新贸线213	20	15.08	轻载	9893.18	无锡.春阳变/1号主变	64	1	4800	9893.18
20kV新庆线215	20	26.06	轻载	6469.37	无锡.空港变/1号主变	31.41	2	3600	6469.37
20kV新韵线241	20	0.81	轻载	12462.78	无锡.空港变/2号主变	22.64	0		12462.78
20kV信联线215	20	21.13	轻载	8803.76	无锡.方湖变/1号主变	46.69	4	8710	8803.76
20kV兴东线243	20	37.5	轻载	5854.16	无锡.广场变/2号主变	27.93	0		5854.16
20kV雪丰线234	20	1.71	轻载	12301.01	无锡.万象变/2#主变	64	1	5000	12301.01
20kV雪溪线213	20	18.13	轻载	9342.41	江苏.震泽变/1号主变	74.75	17	18600	9342.41
20kV雅园线211	20	26.73	轻载	7793.65	无锡.前进变/1号主变	9.48	20	16830	7793.65
20kV亚飞线243	20	19.37	轻载	9120.37	无锡.万象变/2#主变	64	23	19200	9120.37
20kV沿达线266	20	39.14	轻载	5559.37			0		5559.37
20kV沿动线265	20	36.54	轻载	6026.32			0		6026.32
20kV沿嘉线246	20	24.83	轻载	8137.28	无锡.沿塘变/2号主变	30.46	0		8137.28
20kV沿菱线245	20	26.19	轻载	7890.99	无锡.沿塘变/2号主变	30.46	0		7890.99
20kV沿谈线225	20	29	轻载	7385.59	无锡.沿塘变/1号主变	0	0		0
20kV沿通线263	20	15.68	轻载	9784.76			0		9784.76
20kV沿想线226	20	67.9	中载	377.92	无锡.沿塘变/1号主变	0	10	8000	0
20kV沿移线216	20	18.23	轻载	9326.13	无锡.沿塘变/1号主变	0	0		0
20kV燕市线211	20	44.01	轻载	4546.5	无锡.唐界变/1号主变	64	23	19835	4546.5
20kV阳春线215	20	35.83	轻载	6155.53	无锡.春阳变/1号主变	64	35	29630	6155.53
20kV洋宜线234	20	25.59	轻载	7998.72	无锡.雅西变/3号主变	25.56	15	11800	7998.72
20kV耀春线223	20	19.61	轻载	9076.03	无锡.菱湖变/1号主变	26.68	14	15850	9076.03
20kV烨隆线215	20	57.83	中载	2192.71	无锡.双庙变/1号主变	0	1	17070	0
20kV液化线244	20	58.92	中载	1995.61	无锡.空港变/2号主变	22.64	2	20550	1995.61
20kV宜家线232	20	16.31	轻载	9671.49	无锡.观山变/2号主变	43.09	8	6180	9671.49
20kV怡塘线264	20	8.97	轻载	10993.35			0		10993.35
20kV益达线221	20	58.23	中载	1733.39	江苏.香楠变/#1主变	22.94	17	17700	1733.39
20kV益多线243	20	19.34	轻载	9124.52	无锡.沿塘变/2号主变	30.46	11	20430	9124.52
20kV拥宪线232	20	19.94	轻载	9016.45	无锡.万象变/2#主变	64	17	15650	9016.45
20kV永乐线224	20	59.69	中载	1856.7	无锡.广场变/1号主变	5.65	5	25100	1856.7
20kV渔港线214	20	21.84	轻载	8675.59	无锡.星座变/1号主变	5.3	18	17600	5300
20kV玉兰线213	20	13.68	轻载	10145.36	无锡.观山变/1号主变	7.23	16	13200	7230
20kV毓秀线226	20	18.03	轻载	9361.46	江苏.震泽变/1号主变	74.75	1	10050	9361.46
20kV源泉线212	20	35.33	轻载	4563.13	无锡.新明变/1号主变	12.87	28	19710	4563.13
20kV远程线243	20	13.39	轻载	10196.63	无锡.菱湖变/2号主变	35.12	30	23200	10196.63

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量(kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
20kV远航线234	20	9.94	轻载	10818.07	无锡.菱湖变/2号主变	35.12	12	9800	10818.07
20kV约克线222	20	30.86	轻载	7050.63	江苏.香楠变/#1主变	22.94	0		7050.63
20kV泽信线222	20	16.35	轻载	9664.56	江苏.震泽变/1号主变	74.75	15	12000	9664.56
20kV泽云线225	20	15.87	轻载	9751.16	江苏.震泽变/1号主变	74.75	4	17400	9751.16
20kV振发线233	20	26.57	轻载	7822.75	江苏.香楠变/#2主变	28.57	14	13410	7822.75
20kV振衣线232	20	16.43	轻载	9648.63	无锡.菱湖变/2号主变	35.12	6	13910	9648.63
20kV职防线214	20	20.21	轻载	8967.95	无锡.春阳变/1号主变	64	12	25490	8967.95
20kV智慧216线	20	15.22	轻载	9867.55	江苏.太科变/1号主变	59.92	0		9867.55
20kV中美线244	20	16.43	轻载	9648.63	无锡.菱湖变/2号主变	35.12	5	18660	9648.63
20kV钟灵线231	20	12.71	轻载	10319.6	无锡.周仓桥变/2号主变	49.94	1	10050	10319.6
20kV钟书线242	20	0.81	轻载	12462.43	无锡.前进变/3号主变	12.39	1	11800	12390
20kV周安线214	20	13.05	轻载	10258.64	无锡.周仓桥变/1号主变	48.19	0		10258.64
20kV周宝线213	20	1.22	轻载	12389.69	无锡.周仓桥变/1号主变	48.19	0		12389.69
20kV周井线234	20	69.37	中载	114.31	无锡.周仓桥变/2号主变	49.94	0		114.31
20kV周想线215	20	6.76	轻载	11391.02	无锡.周仓桥变/1号主变	48.19	11	8315	11391.02
20kV竹居线224	20	29.08	轻载	7370.7	无锡.前进变/3号主变	12.39	16	17200	7370.7
20kV铸鸿线213	20	92.57	重载	0	无锡.双庙变/1号主变	0	1	15950	0
20kV紫光线225	20	0.68	轻载	12487.03	无锡.菱湖变/1号主变	26.68	5	4230	12487.03
10kV1号接地变117	10	0.88	轻载	5806.53			0		5806.53
10kV1号接地变117	10	47.42	轻载	1896.71			0		1896.71
10kV2号接地变128	10	0	轻载	5880.14			0		5880.14
10kV2号接地变128	10	49.07	轻载	1758.15			0		1758.15
10kV阿伐线140	10	64.99	中载	445.64	无锡.峭岐变/2号主变	0	1	10380	0
10kV爱康线156	10	68.65	中载	120.2	无锡.太清变/3号主变	64	1	3750	120.2
10kV安凯线136	10	23.64	轻载	4175.51	无锡.太清变/2号主变	8.35	3	4200	4175.51
10kV安巷线114	10	69.07	中载	82.44	江苏.万兴变/#1主变	0	28	13120	0
10kV奥特线160	10	1.71	轻载	6079.84	无锡.邓阳变/3号主变	32	3	6680	6079.84
10kV八一线137	10	45.29	轻载	2199.99	无锡.黄台变/2号主变	13.68	29	16985	2199.99
10kV白屈港线124	10	10.44	轻载	5363.83	无锡.肖山变/2号主变	19.98	5	2935	5363.83
10kV白玉线161	10	30.84	轻载	4069.51	无锡.锦南变/3号主变	32	21	15360	4069.51
10kV百川线125	10	49.94	轻载	1754.86	无锡.云东变/1号主变	32	13	7540	1754.86
10kV百舸线124	10	43.65	轻载	2373.19	无锡.瑰宝变/2号主变	18.37	1	7000	2373.19
10kV百业线111	10	44.36	轻载	2282.95	无锡.虹君变/1号主变	10.33	32	16610	2282.95
10kV邦特线157	10	60.85	中载	800.53	无锡.孟济变/3号主变	32	18	6900	800.53

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量(kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
10kV包家线131	10	43.77	轻载	2294.21	无锡.红光变/2号主变	64	32	10265	2294.21
10kV宝鹅线117	10	31.46	轻载	3471.1	无锡.瑰宝变/1号主变	5.11	14	5035	3471.1
10kV宝力线141	10	70	中载	0.17	无锡.姚巷变/2号主变	31.3	11	8495	0.17
10kV宝西线159	10	44.02	轻载	2339.76	无锡.宝塔变/2号主变	5.31	28	20440	2339.76
10kV北坊线154	10	37.42	轻载	2900.58	无锡.砂北变/2号主变	32	28	11260	2900.58
10kV北国线136	10	64.81	中载	467.29	无锡.北国变/2号主变	18.92	25	11955	467.29
10kV北海线149	10	54.01	中载	1440.16	无锡.兴周变/1号主变	32	6	4010	1440.16
10kV北金线116	10	4.91	轻载	5862.65	无锡.谢北变/2号主变	6.72	3	5500	5862.65
10kV北龙线164	10	65.39	中载	410.14	无锡.砂北变/3号主变	32	13	12345	410.14
10kV北湾线122	10	47.98	轻载	1750.71	无锡.瑰宝变/1号主变	5.11	33	11075	1750.71
10kV北雅线124	10	30.4	轻载	3566.53	无锡.北国变/2号主变	18.92	20	12450	3566.53
10kV北御线116	10	0.57	轻载	6252.87	江苏.绮北变/1号主变	114.96	0		6252.87
10kV北兆线124	10	50.53	中载	1733.56	无锡.月城变/2号主变	16	63	28685	1733.56
10kV北渚线108	10	79.73	重载	0	无锡.马镇变/1号主变	4.68	47	18310	0
10kV贝卡线128	10	24.46	轻载	3486.52	无锡.长山变/1号主变	32	1	6000	3486.52
10kV贝林线147	10	63.57	中载	572.43	无锡.文林变/1号主变	32	9	6275	572.43
10kV被单线157	10	26.16	轻载	3485.13	无锡.谢北变/3号主变	40	2	6760	3485.13
10kV奔翔线143	10	39.4	轻载	2723.74	无锡.贯庄变/2号主变	40	15	7790	2723.74
10kV标榜线163	10	49.04	轻载	1866.23	无锡.砂北变/3号主变	32	13	8330	1866.23
10kV滨管线137	10	35.17	轻载	3137.17	无锡.东郊变/1号主变	40	10	10400	3137.17
10kV滨双线155	10	36.54	轻载	3013.51	江苏.滨江变/#1主变	35.6	0		3013.51
10kV博尔线135	10	58.5	中载	1023.96	无锡.姚巷变/2号主变	31.3	8	9960	1023.96
10kV博风线152	10	43.08	轻载	2424.63	无锡.仁和变/1号主变	25.2	2	3000	2424.63
10kV布春线124	10	37.82	轻载	2897.98	无锡.史村变/3号主变	64	11	8160	2897.98
10kV彩印线115	10	29.01	轻载	3692.1	无锡.严村变/1号主变	46.55	16	7765	3692.1
10kV蔡村线151	10	52.99	中载	1514.46	无锡.峭新变/2号主变	50.4	42	10590	1514.46
10kV蔡桥线161	10	50.99	中载	1712.43	无锡.河蒲变/3号主变	32	60	16480	1712.43
10kV仓湾线133	10	33.61	轻载	3277.64	无锡.红光变/2号主变	64	37	18780	3277.64
10kV曹家线163	10	68.8	中载	106.52	无锡.邓阳变/3号主变	32	12	10520	106.52
10kV曹庄线154	10	48.81	轻载	1886.32	无锡.红豆变/2号主变	50.4	11	6495	1886.32
10kV草荡线133	10	28.49	轻载	3695.57	无锡.茂龙变/2号主变	32	33	21530	3695.57
10kV查家线158	10	34.21	轻载	3130.76	无锡.贯庄变/3号主变	32	13	7410	3130.76
10kV查徐线152	10	50	中载	1780.67	无锡.姚巷变/3号主变	0.95	34	18140	950
10kV茶梅线141	10	69.99	中载	0.69	无锡.贤庄变/2号主变	32	33	8720	0.69

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量(kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
10kV长安线162	10	69.55	中载	39.66	无锡.山观变/3号主变	32	19	8040	39.66
10kV长北线130	10	30.93	轻载	3477.86	无锡.长山变/1号主变	32	18	10625	3477.86
10kV长标线123	10	79.38	重载	0	无锡.夏港变/2号主变	11.91	3	8480	0
10kV长都线135	10	23.3	轻载	4206.16	无锡.长山变/2号主变	32	23	18220	4206.16
10kV长发线146	10	54.06	中载	1656.31	无锡.申北变/2号主变	32	1	5350	1656.31
10kV长和线157	10	59.58	中载	927.66	无锡.长寿变/2号主变	0	19	14845	0
10kV长江线138	10	98.09	重载	0	无锡.孟济变/1号主变	32	22	18695	0
10kV长乐线145	10	54.92	中载	1358.23	无锡.金塔变/2号主变	40	5	3760	1358.23
10kV长隆线147	10	70	中载	0.35	江苏.万兴变/#2主变	0	8	5150	0
10kV长慕线167	10	41.67	轻载	2551.41	无锡.长寿变/1号主变	0.89	6	4075	890
10kV长寿线160	10	49.97	轻载	1592.57	无锡.长寿变/1号主变	0.89	23	9365	890
10kV长塑线137	10	30.76	轻载	3533.97	无锡.长山变/2号主变	32	1	2850	3533.97
10kV长通线162	10	0	轻载	4000.92	无锡.申北变/3号主变	32	0		4000.92
10kV长西线146	10	27.9	轻载	3346.57	无锡.长寿变/2号主变	0	16	6280	0
10kV长兴线119	10	26.41	轻载	3880.2	无锡.常泽变/1号主变	13.35	25	15115	3880.2
10kV长园线161	10	69.9	中载	9.18	无锡.长寿变/1号主变	0.89	13	8425	9.18
10kV长专线131	10	66.43	中载	317.48	无锡.长山变/1号主变	32	83	18845	317.48
10kV常利线161	10	54.75	中载	1358.06	无锡.仁和变/3号主变	32	8	7825	1358.06
10kV常联线143	10	0.41	轻载	6267.42	无锡.贤庄变/2号主变	32	0		6267.42
10kV常联线148	10	0	轻载	6231.74	无锡.常泽变/3号主变	12.56	0		6231.74
10kV常商线125	10	10.56	轻载	5353.61	无锡.常泽变/1号主变	13.35	8	7300	5353.61
10kV超辰线124	10	60.69	中载	829.11	无锡.青阳变/1号主变	40	36	24625	829.11
10kV朝阳线114	10	24.87	轻载	4064.83	无锡.黄山变/1号主变	19.8	9	13370	4064.83
10kV车站线160	10	6.91	轻载	5616.53	无锡.花北变/2号主变	16	7	2860	5616.53
10kV陈创线116	10	64.7	中载	472.14	无锡.陈子变/1号主变	9.36	0		472.14
10kV陈良线163	10	96.28	重载	0	无锡.贯庄变/3号主变	32	15	6200	0
10kV陈孟线114	10	41.4	轻载	2546.21	无锡.陈子变/1号主变	9.36	60	18435	2546.21
10kV陈皮线135	10	86.73	重载	0	无锡.谢北变/2号主变	6.72	49	18765	0
10kV陈市线131	10	46.72	轻载	2072.34	无锡.利港变/2号主变	5.88	39	21065	2072.34
10kV陈塘线130	10	69.92	中载	7.1	无锡.陆东变/2号主变	6	23	8405	7.1
10kV晨泰线169	10	12.82	轻载	5149.93	江苏.滨江变/#2主变	36.01	16	7395	5149.93
10kV晨天线153	10	57.82	中载	1084.23	无锡.砂北变/2号主变	32	8	4345	1084.23
10kV承家线159	10	49.97	轻载	1804.4	无锡.兴周变/2号主变	32	8	6760	1804.4
10kV城东线124	10	55.35	中载	1319.26	无锡.要塞变/1号主变	64	20	14540	1319.26

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量(kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
10kV城客线154	10	14.32	轻载	5014.83	无锡.城客变/3号主变	32	8	9100	5014.83
10kV城联线116	10	0	轻载	6304.48	无锡.城客变/1号主变	20.43	0		6304.48
10kV城联线146	10	0.4	轻载	5328.32	无锡.东郊变/2号主变	40	0		5328.32
10kV城砂线115	10	36.42	轻载	2669.53	无锡.城客变/1号主变	20.43	13	16220	2669.53
10kV城体线123	10	9.9	轻载	5412.5	无锡.城客变/1号主变	20.43	0		5412.5
10kV城庄线122	10	54.32	中载	1395.65	无锡.山观变/1号主变	64	25	12420	1395.65
10kV澄常线149	10	64.24	中载	513.02	无锡.常泽变/3号主变	12.56	22	10620	513.02
10kV澄地线153	10	12.97	轻载	5136.25	无锡.要塞变/2号主变	64	27	18290	5136.25
10kV澄江线123	10	46.62	轻载	1789.68	无锡.虹君变/2号主变	16.34	23	14065	1789.68
10kV澄文线184	10	38.62	轻载	2348.07			25	8825	2348.07
10kV澄怡线177	10	17.77	轻载	4152.12			15	9340	4152.12
10kV澄政线153	10	27.76	轻载	3804.51	无锡.东郊变/2号主变	40	9	10510	3804.51
10kV澄中线121	10	51.94	中载	1382.66	无锡.城客变/1号主变	20.43	20	14845	1382.66
10kV橙影线117	10	1.93	轻载	7074.18	无锡.夏港变/1号主变	5.54	1	8400	5540
10kV赤岸线131	10	57.9	中载	1089.6	无锡.北国变/2号主变	18.92	41	14525	1089.6
10kV川钢线134	10	33.6	轻载	3278.5	无锡.长山变/2号主变	32	10	6290	3278.5
10kV穿山线172	10	49.59	轻载	1838	无锡.富华变/2号主变	32	35	23170	1838
10kV创新线165	10	54.27	中载	1400.15	无锡.仁和变/3号主变	32	19	8015	1400.15
10kV创业线122	10	56.63	中载	1204.09	无锡.云东变/1号主变	32	15	10595	1204.09
10kV创意线156	10	1.98	轻载	6126.26	无锡.孟济变/3号主变	32	4	2260	6126.26
10kV创智线172	10	53.46	中载	1489.35	江苏.滨江变/#2主变	36.01	3	3850	1489.35
10kV春麓线112	10	27.05	轻载	3868.25	无锡.虹君变/1号主变	10.33	23	11530	3868.25
10kV春申线122	10	19.71	轻载	3850.06	无锡.肖山变/2号主变	19.98	22	14010	3850.06
10kV春树线121	10	68.48	中载	134.92	无锡.史村变/3号主变	64	18	11355	134.92
10kV春望线124	10	10.11	轻载	5394.14			0		5394.14
10kV村湖线153	10	94.39	重载	0	无锡.史村变/3号主变	64	36	12210	0
10kV村佳线114	10	17.65	轻载	4714.68	无锡.严村变/1号主变	46.55	18	15660	4714.68
10kV村金线152	10	28.74	轻载	3715.83	无锡.兴周变/2号主变	32	27	12260	3715.83
10kV村南线155	10	70	中载	0.35	无锡.史村变/3号主变	64	3	4400	0.35
10kV村商线141	10	4.16	轻载	5530.28	无锡.严村变/2号主变	38.3	0		5530.28
10kV村万线123	10	47.13	轻载	2036.31	无锡.严村变/1号主变	46.55	24	8565	2036.31
10kV村兴联线136	10	0.04	轻载	6228.62	无锡.史村变/2号主变	64	0		6228.62
10kV村兴联线157	10	0	轻载	7274.4	无锡.兴周变/2号主变	32	0		7274.4
10kV大岸线147	10	28.5	轻载	3694.7	无锡.常泽变/3号主变	12.56	34	8745	3694.7

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量(kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
10kV大村线149	10	69.89	中载	8.66	无锡. 峭新变/2号主变	50.4	13	6605	8.66
10kV大地线134	10	30.61	轻载	3547.48	无锡. 云东变/2号主变	32	6	3320	3547.48
10kV大化线135	10	34.92	轻载	2339.24	无锡. 金塔变/1号主变	40	1	4100	2339.24
10kV大坎线132	10	49.64	轻载	1812.19	无锡. 石庄变/2号主变	8	30	10305	1812.19
10kV大桥线126	10	3.89	轻载	5954.27	无锡. 虹君变/2号主变	16.34	1	2000	5954.27
10kV大园里线123	10	62.98	中载	624.91	无锡. 黄台变/2号主变	13.68	22	8150	624.91
10kV大宅线132	10	39.71	轻载	2696.38	无锡. 茂龙变/2号主变	32	31	10805	2696.38
10kV戴巷线125	10	52.44	中载	1563.13	无锡. 勤丰变/3号主变	3.54	5	5400	1563.13
10kV丹桂线156	10	60.45	中载	860.28	无锡. 红豆变/3号主变	32	16	16130	860.28
10kV荡南线128	10	58.84	中载	887.13	无锡. 文林变/2号主变	50.4	61	20220	887.13
10kV德昌线131	10	67.09	中载	262.4	无锡. 云东变/1号主变	32	13	9210	262.4
10kV灯塔线112	10	69.53	中载	41.91	无锡. 南闸变/1号主变	32	48	17825	41.91
10kV邓东线145	10	38.55	轻载	2800.12	无锡. 北国变/1号主变	4.27	27	10710	2800.12
10kV邓里线152	10	59.1	中载	953.12	无锡. 邓阳变/2号主变	50.4	14	7865	953.12
10kV邓联线137	10	69.82	中载	15.76	无锡. 青阳变/2号主变	64	24	8850	15.76
10kV邓联线157	10	0	轻载	5880.14	无锡. 邓阳变/3号主变	32	0		5880.14
10kV邓旺线156	10	67.79	中载	175.62	无锡. 邓阳变/3号主变	32	25	9625	175.62
10kV邓西线151	10	57.95	中载	1054.27	无锡. 邓阳变/2号主变	50.4	14	7020	1054.27
10kV邓阳线144	10	51.29	中载	1684.72	无锡. 邓阳变/2号主变	50.4	28	16720	1684.72
10kV邓兆线145	10	69.65	中载	31.18	无锡. 邓阳变/2号主变	50.4	65	22030	31.18
10kV低碳线166	10	27.67	轻载	3812.48	无锡. 仁和变/3号主变	32	4	6150	3812.48
10kV帝曼线127	10	0.3	轻载	6277.11	无锡. 长山变/1号主变	32	0		6277.11
10kV鼎盛线176	10	21.15	轻载	4103.8			0		4103.8
10kV鼎阳线160	10	19.58	轻载	4541.48	无锡. 杨宦变/3号主变	32	2	6160	4541.48
10kV定山线127	10	53.78	中载	1443.62	无锡. 云东变/1号主变	32	76	36025	1443.62
10kV东长线136	10	41.22	轻载	2592.46	无锡. 东郊变/1号主变	40	20	14785	2592.46
10kV东澄线117	10	30.77	轻载	3532.93	无锡. 肖山变/1号主变	2.75	0		2750
10kV东敦线113	10	18.65	轻载	4571.44	无锡. 世纪变/1号主变	42.62	15	4580	4571.44
10kV东方线127	10	28.65	轻载	3094.22	无锡. 青阳变/1号主变	40	26	8615	3094.22
10kV东风线114	10	67.38	中载	272.1	无锡. 勤丰变/1号主变	6.6	19	6660	272.1
10kV东华线135	10	26.17	轻载	3355.06	无锡. 要塞变/2号主变	64	13	8335	3355.06
10kV东环线157	10	54.61	中载	1177.93	无锡. 石化变/3号主变	32	20	14250	1177.93
10kV东均线134	10	72.59	重载	0	无锡. 太清变/2号主变	8.35	0		0
10kV东林线143	10	70	中载	0.17	无锡. 史村变/2号主变	64	16	9555	0.17

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量(kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
10kV东刘线131	10	77.81	重载	0	无锡.于门变/2号主变	64	15	7310	0
10kV东梅家线125	10	18.82	轻载	4609.72			16	15600	4609.72
10kV东升线162	10	67.24	中载	246.12	无锡.砂北变/3号主变	32	6	7430	246.12
10kV东舜线159	10	27.67	轻载	3812.65	无锡.河蒲变/3号主变	32	30	13995	3812.65
10kV东圩线112	10	43.09	轻载	2353.79	无锡.泾水变/1号主变	0	20	8730	0
10kV东线线133	10	56.09	中载	1253.1	无锡.黄山变/2号主变	21.1	24	16260	1253.1
10kV东肖线112	10	36.09	轻载	2695.86	无锡.肖山变/1号主变	2.75	13	7990	2695.86
10kV东杨线123	10	11.72	轻载	4895.67	无锡.北国变/2号主变	18.92	0		4895.67
10kV东野线126	10	70	中载	0.17	无锡.利港变/1号主变	26.82	20	10845	0.17
10kV东支线162	10	32.04	轻载	3379.82	无锡.柏木变/1号主变	18.99	32	9420	3379.82
10kV独木桥线145	10	24.05	轻载	4138.09	无锡.申北变/2号主变	32	20	11085	4138.09
10kV杜奥尔线138	10	26.96	轻载	3876.04	无锡.长山变/2号主变	32	1	4000	3876.04
10kV杜典线135	10	45.35	轻载	2194.62	无锡.文林变/2号主变	50.4	44	14605	2194.62
10kV杜巷线141	10	26.6	轻载	3863.75	无锡.兴周变/1号主变	32	20	9220	3863.75
10kV渡口线134	10	35	轻载	2782.8	无锡.利港变/2号主变	5.88	24	8320	2782.8
10kV镀钢线152	10	54.53	中载	1393.22	无锡.申北变/2号主变	32	2	800	1393.22
10kV二渡线155	10	66.12	中载	345.71	无锡.砂北变/3号主变	32	2	2660	345.71
10kV二房里线140	10	69.98	中载	1.39	无锡.北国变/1号主变	4.27	22	8515	1.39
10kV二弄线125	10	53.6	中载	1255.7	无锡.要塞变/1号主变	64	26	17655	1255.7
10kV二区线179	10	22.39	轻载	4948.15	无锡.黄田变/3号主变	40	44	29870	4948.15
10kV阀门线167	10	49.99	轻载	1781.19	无锡.桐岐变/1号主变	6.12	33	13510	1781.19
10kV法钢线145	10	39.93	轻载	1718.49	无锡.东郊变/1号主变	40	1	4100	1718.49
10kV法铁线141	10	43.5	轻载	2028.52	无锡.东郊变/1号主变	40	1	6550	2028.52
10kV番禺线161	10	70	中载	0.17	无锡.申北变/3号主变	32	1	3130	0.17
10kV范庄线157	10	61.9	中载	729.69	无锡.河蒲变/3号主变	32	50	17905	729.69
10kV方圆线145	10	69.99	中载	0.69	无锡.史村变/2号主变	64	0		0.69
10kV坊前线157	10	29.33	轻载	3620.4	无锡.砂北变/3号主变	32	11	9710	3620.4
10kV房电线138	10	0	轻载	4849.6	无锡.金塔变/1号主变	40	2	100	4849.6
10kV房南线183	10	67.37	中载	233.82	无锡.勤丰变/3号主变	3.54	15	6175	233.82
10kV纺织线144	10	60.13	中载	889.04	无锡.长山变/2号主变	32	4	7160	889.04
10kV飞洋线163	10	47.05	轻载	1824.14	无锡.山观变/3号主变	32	11	7225	1824.14
10kV翡翠线134	10	1.97	轻载	6126.78	无锡.塔南变/2号主变	27.4	0		6126.78
10kV费家线159	10	53.66	中载	1298.65	无锡.山观变/3号主变	32	3	3230	1298.65
10kV丰达线151	10	18.53	轻载	4582.53	无锡.石化变/2号主变	64	3	7000	4582.53

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量(kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
10kV丰华线165	10	61.23	中载	780.96	无锡. 桐岐变/1号主变	6.12	22	8545	780.96
10kV冯泾线126	10	83.52	重载	0	无锡. 陈子变/3号主变	17.11	55	16505	0
10kV凤东线115	10	20.62	轻载	4395.82	江苏. 景阳变/#1主变	47.48	21	6925	4395.82
10kV凤凰线135	10	34.42	轻载	3204.2	无锡. 杨宦变/2号主变	32	68	21070	3204.2
10kV凤江线178	10	81.53	重载	0	无锡. 凤凰变/2号主变	13.38	29	15515	0
10kV凤西线156	10	84.56	重载	0	无锡. 凤凰变/1号主变	4	26	14990	0
10kV凤新线177	10	47.18	轻载	2055.71	无锡. 凤凰变/2号主变	13.38	0		2055.71
10kV芙蓉线148	10	54.7	中载	1378.33	无锡. 东郊变/2号主变	40	17	10170	1378.33
10kV浮桥线136	10	14.18	轻载	4437.73	无锡. 黄田变/2号主变	40	26	14150	4437.73
10kV福纺线156	10	7.59	轻载	5621.03	无锡. 申北变/3号主变	32	2		5621.03
10kV福汇线114	10	21.6	轻载	3705.09	无锡. 肖山变/1号主变	2.75	1	2400	2750
10kV福茂线140	10	85.31	重载	0	无锡. 云东变/2号主变	32	0		0
10kV福太线151	10	65.68	中载	384.68	无锡. 仁和变/1号主变	25.2	13	11490	384.68
10kV府前线159	10	46.99	轻载	2048.26	无锡. 邓阳变/3号主变	32	26	22960	2048.26
10kV傅家巷线151	10	35.02	轻载	3113.96	无锡. 长寿变/2号主变	0	6	4960	0
10kV富峰线164	10	55.5	中载	1305.93	无锡. 富华变/1号主变	32	43	21025	1305.93
10kV富高线163	10	69.99	中载	0.69	无锡. 富华变/1号主变	32	44	22275	0.69
10kV富海线174	10	36.23	轻载	3041.39	无锡. 富华变/2号主变	32	15	10075	3041.39
10kV富宏线168	10	85.63	重载	0	无锡. 富华变/1号主变	32	5	9850	0
10kV富华线173	10	58.53	中载	1021.19	无锡. 富华变/2号主变	32	42	17910	1021.19
10kV富林线134	10	34.67	轻载	3145.14	无锡. 文林变/2号主变	50.4	18	8520	3145.14
10kV富清联线132	10	20.58	轻载	4399.28	无锡. 太清变/2号主变	8.35	0		4399.28
10kV富清联线169	10	0	轻载	6231.74	无锡. 富华变/1号主变	32	1	1630	6231.74
10kV富士线179	10	59.79	中载	908.95	无锡. 富华变/2号主变	32	13	3595	908.95
10kV甘家线129	10	34.25	轻载	3182.9	无锡. 北国变/2号主变	18.92	24	8070	3182.9
10kV钢材线146	10	54.75	中载	1357.89	无锡. 青阳变/2号主变	64	19	9240	1357.89
10kV港东线160	10	31.09	轻载	3268.11	无锡. 兴周变/2号主变	32	0		3268.11
10kV港口线163	10	70	中载	0	无锡. 申北变/3号主变	32	0		0
10kV港西线134	10	28.13	轻载	3727.26	无锡. 世纪变/2号主变	20.7	26	10235	3727.26
10kV港欣线121	10	18.17	轻载	4667.74	无锡. 球庄变/1号主变	64	23	13245	4667.74
10kV港苑线161	10	66.41	中载	274.52	无锡. 石化变/3号主变	32	7	5260	274.52
10kV皋岸线145	10	69.95	中载	4.33	无锡. 皋岸变/2号主变	64	13	8760	4.33
10kV皋北线154	10	47.67	轻载	1952.83	无锡. 皋岸变/3号主变	64	29	11685	1952.83
10kV皋东线155	10	49.98	轻载	1782.57	无锡. 皋岸变/3号主变	64	53	15380	1782.57

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量(kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
10kV皋方线156	10	67.92	中载	165.75	无锡.皋岸变/3号主变	64	22	11050	165.75
10kV皋璜线152	10	69.42	中载	51.44	无锡.皋岸变/3号主变	64	11	7500	51.44
10kV皋启线161	10	17.65	轻载	4161.48	无锡.皋岸变/3号主变	64	16	12520	4161.48
10kV皋润线165	10	58.54	中载	1019.8	无锡.皋岸变/3号主变	64	11	7030	1019.8
10kV皋塘线163	10	68.24	中载	156.75	无锡.皋岸变/3号主变	64	16	12550	156.75
10kV皋西线164	10	63.11	中载	613.13	无锡.皋岸变/3号主变	64	10	10200	613.13
10kV皋新联线132	10	0.03	轻载	6301.36	无锡.皋岸变/2号主变	64	0		6301.36
10kV皋新联线152	10	0	轻载	6122.62	无锡.峭新变/2号主变	50.4	0		6122.62
10kV皋元线162	10	69.99	中载	0.87	无锡.皋岸变/3号主变	64	17	6015	0.87
10kV皋镇线153	10	58.83	中载	994.17	无锡.皋岸变/3号主变	64	17	10200	994.17
10kV高成线121	10	21.55	轻载	4313.55	无锡.常泽变/1号主变	13.35	18	9070	4313.55
10kV高家线153	10	91.98	重载	0	无锡.长寿变/2号主变	0	0		0
10kV高僧桥线147	10	58.19	中载	1032.62	无锡.周西变/2号主变	32	9	9260	1032.62
10kV高头线144	10	33.16	轻载	3317.82	无锡.金塔变/2号主变	40	15	9650	3317.82
10kV高翔线119	10	49.98	轻载	1532.47	无锡.霞客变/1号主变	32	0		1532.47
10kV高巷线117	10	32.7	轻载	3876.22	无锡.要塞变/1号主变	64	26	24560	3876.22
10kV高庄线147	10	55.51	中载	1267.65	无锡.兴周变/1号主变	32	8	7630	1267.65
10kV革新线112	10	69.52	中载	38.45	无锡.要塞变/1号主变	64	45	30160	38.45
10kV耿家线125	10	49.98	轻载	1782.23	无锡.史村变/3号主变	64	35	12995	1782.23
10kV工农线127	10	50.79	中载	1729.92	无锡.南闸变/2号主变	50.4	46	27540	1729.92
10kV公馆线116	10	18.71	轻载	4619.07	无锡.塔南变/1号主变	18.25	9	8560	4619.07
10kV供水线118	10	48.47	轻载	1808.73	无锡.祝塘变/1号主变	19.25	0		1808.73
10kV共臻线127	10	63.96	中载	537.27	无锡.陆东变/2号主变	6	14	7925	537.27
10kV古塘线160	10	22.88	轻载	3607.41	无锡.红豆变/3号主变	32	19	13440	3607.41
10kV顾北线145	10	45.14	轻载	2213.15	无锡.红豆变/2号主变	50.4	29	25175	2213.15
10kV顾东线111	10	87.96	重载	0	无锡.红豆变/2号主变	50.4	22	10350	0
10kV顾工线144	10	69.99	中载	0.52	无锡.红豆变/2号主变	50.4	2	6200	0.52
10kV顾家线160	10	48.26	轻载	1935.68	无锡.周西变/3号主变	32	13	9095	1935.68
10kV顾山线113	10	56.83	中载	1172.04	无锡.红豆变/2号主变	50.4	27	13385	1172.04
10kV顾跳线142	10	77.2	重载	0	无锡.峭岐变/2号主变	0	61	17460	0
10kV顾西线163	10	57.73	中载	1275.1	无锡.红豆变/3号主变	32	45	15365	1275.1
10kV顾巷线129	10	46.74	轻载	2070.78	无锡.云东变/1号主变	32	11	4640	2070.78
10kV顾园线150	10	45.08	轻载	2218.87	无锡.红豆变/2号主变	50.4	9	9394	2218.87
10kV关西线182	10	16.26	轻载	4839.73	无锡.虹君变/2号主变	16.34	31	15270	4839.73

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量(kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
10kV观滨联线121	10	70	中载	0	无锡.山观变/1号主变	64	1	400	0
10kV观滨联线156	10	77.81	重载	0	江苏.滨江变/#1主变	35.6	0		0
10kV观澄线137	10	32.59	轻载	3368.91	无锡.山观变/1号主变	64	0		3368.91
10kV观茂线138	10	19.67	轻载	4533.34	无锡.山观变/1号主变	64	9	6900	4533.34
10kV观盘线133	10	18.98	轻载	4542	无锡.山观变/1号主变	64	18	13800	4542
10kV观山线111	10	43	轻载	2146.47	无锡.南闸变/1号主变	32	32	9810	2146.47
10kV观盛线115	10	66.09	中载	352.12	无锡.南闸变/1号主变	32	38	16535	352.12
10kV观许线157	10	38.25	轻载	2826.62	无锡.山观变/3号主变	32	0		2826.62
10kV观园线167	10	59.68	中载	789.97	江苏.滨江变/#2主变	36.01	17	10920	789.97
10kV观智线116	10	28.94	轻载	4266.78	无锡.山观变/1号主变	64	2	7500	4266.78
10kV管业线144	10	52.13	中载	1609.03	无锡.石化变/2号主变	64	0		1609.03
10kV贯东线144	10	65.31	中载	422.09	无锡.贯庄变/2号主变	40	37	25155	422.09
10kV贯钢线141	10	13.93	轻载	5049.47	无锡.贯庄变/2号主变	40	0		5049.47
10kV贯广线151	10	15.75	轻载	4886.15	无锡.贯庄变/3号主变	32	9	8000	4886.15
10kV贯金线154	10	54.58	中载	1389.06	无锡.贯庄变/3号主变	32	47	39190	1389.06
10kV贯可线161	10	36.52	轻载	3015.07	无锡.贯庄变/3号主变	32	29	30690	3015.07
10kV贯利线146	10	67.17	中载	217.02	无锡.贯庄变/2号主变	40	5	8790	217.02
10kV贯联线144	10	2.5	轻载	6009.35	无锡.东郊变/1号主变	40	0		6009.35
10kV贯联线150	10	0	轻载	6231.74	无锡.贯庄变/3号主变	32	3	1430	6231.74
10kV贯域线142	10	15.4	轻载	4917.49	无锡.贯庄变/2号主变	40	11	9890	4917.49
10kV贯庄线156	10	50.45	中载	1740.49	无锡.贯庄变/3号主变	32	23	16295	1740.49
10kV光棒线163	10	19.91	轻载	3834.47	无锡.仁和变/3号主变	32	0		3834.47
10kV光定线150	10	69.99	中载	1.21	无锡.钱家变/2号主变	3.49	20	13675	1.21
10kV光华线139	10	49.97	轻载	1782.92	无锡.周西变/1号主变	32	6	7710	1782.92
10kV光辉线152	10	57.96	中载	1071.42	无锡.钱家变/2号主变	3.49	27	15650	1071.42
10kV光子线117	10	14.75	轻载	4392.7	无锡.城客变/1号主变	20.43	1		4392.7
10kV广播线158	10	20.24	轻载	4481.38	无锡.宝塔变/2号主变	5.31	0		4481.38
10kV广场线132	10	21.52	轻载	4366.03	无锡.黄田变/2号主变	40	2	7500	4366.03
10kV广昊线165	10	10.66	轻载	5344.43	无锡.于门变/3号主变	64	18	14220	5344.43
10kV广华线166	10	40.32	轻载	2642.34	无锡.富华变/1号主变	32	27	20880	2642.34
10kV广业线164	10	23.99	轻载	4144.16	无锡.太清变/3号主变	64	3	2715	4144.16
10kV瑰恒线132	10	8.46	轻载	5479.01	无锡.瑰宝变/2号主变	18.37	4	4445	5479.01
10kV瑰新线133	10	86.46	重载	0	无锡.瑰宝变/2号主变	18.37	81	31140	0
10kV瑰颜线126	10	59.94	中载	895.27	无锡.瑰宝变/2号主变	18.37	5	7960	895.27

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量(kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
10kV贵宾线115	10	54.39	中载	1390.1	江苏.黄石变/1号主变	89.26	21	9620	1390.1
10kV国东线130	10	57.05	中载	1166.33	无锡.北国变/2号主变	18.92	40	14900	1166.33
10kV国光线133	10	56.25	中载	1224	无锡.球庄变/2号主变	40	2	3130	1224
10kV国际线142	10	25.63	轻载	3996.24	无锡.黄山变/2号主变	21.1	1	8000	3996.24
10kV国马线175	10	64.99	中载	445.64	无锡.勤丰变/1号主变	6.6	15	7985	445.64
10kV国张线142	10	58.22	中载	1061.37	无锡.北国变/1号主变	4.27	1	2750	1061.37
10kV海岸线167	10	31.3	轻载	3485.48	无锡.于门变/3号主变	64	11	18500	3485.48
10kV海豹线135	10	69.99	中载	0.69	无锡.史村变/2号主变	64	5	6510	0.69
10kV海才线121	10	48.91	轻载	1877.49	无锡.姚巷变/3号主变	0.95	2	8800	950
10kV海纺线146	10	29.31	轻载	3664.91	无锡.李家变/2号主变	6.57	3	6430	3664.91
10kV海关线139	10	36.33	轻载	2676.63	无锡.黄山变/2号主变	21.1	23	13650	2676.63
10kV海广线135	10	80.22	重载	0	无锡.太清变/2号主变	8.35	8	6180	0
10kV海花线139	10	36.12	轻载	3051.61	无锡.东郊变/1号主变	40	12	10530	3051.61
10kV海华线117	10	35.41	轻载	3115	无锡.世纪变/1号主变	42.62	11	6640	3115
10kV海基线155	10	48.25	轻载	1936.72	无锡.云东变/3号主变	32	5	9310	1936.72
10kV海澜线148	10	53.68	中载	1470.29	无锡.姚巷变/3号主变	0.95	1	7380	950
10kV海乐线123	10	69.96	中载	3.12	无锡.茂龙变/2号主变	32	25	11075	3.12
10kV海馨线118	10	66.23	中载	339.3	无锡.泾水变/1号主变	0	28	17710	0
10kV海饰线140	10	49.75	轻载	1550.14	无锡.姚巷变/2号主变	31.3	0		1550.14
10kV海棠线164	10	14.04	轻载	4981.41	无锡.峭新变/3号主变	32	13	10200	4981.41
10kV海橡线155	10	60.25	中载	877.95	无锡.茂龙变/3号主变	32	4	4050	877.95
10kV海溢线114	10	0	轻载	6122.62	无锡.霞客变/1号主变	32	52	17830	6122.62
10kV海寓线123	10	49.91	轻载	2088.1	无锡.姚巷变/3号主变	0.95	0		950
10kV海织线114	10	80.95	重载	0	无锡.李家变/1号主变	2.72	2	9700	0
10kV翰鸿线111	10	58.22	中载	989.32	无锡.花园变/1号主变	20.7	0		989.32
10kV航虹线132	10	49.51	轻载	1824.32	无锡.青阳变/2号主变	64	0		1824.32
10kV浩德线151	10	68.73	中载	113.45	无锡.申北变/2号主变	32	16	11460	113.45
10kV浩业线164	10	38.13	轻载	2836.84	无锡.黄台变/1号主变	12.73	0		2836.84
10kV合金线164	10	38.93	轻载	2766.35	无锡.史村变/3号主变	64	7	2365	2766.35
10kV何发线113	10	26.64	轻载	3792.73	无锡.何巷变/1号主变	10.09	3	2815	3792.73
10kV何芙线153	10	44.92	轻载	2259.22	无锡.何巷变/3号主变	40	15	8460	2259.22
10kV何介线147	10	26.41	轻载	3465.73	无锡.长寿变/2号主变	0	13	7325	0
10kV何巷线119	10	41.27	轻载	2557.47	无锡.何巷变/1号主变	10.09	20	8125	2557.47
10kV和桥线111	10	69.91	中载	7.27	无锡.肖山变/1号主变	2.75	33	13065	7.27

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量 (kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
10kV和时利线152	10	75.37	重载	0	无锡.云东变/3号主变	32	4	13850	0
10kV和泰线167	10	46.85	轻载	2085.33	无锡.富华变/1号主变	32	15	6775	2085.33
10kV河岸线128	10	69.43	中载	50.92	无锡.陈子变/3号主变	17.11	35	12760	50.92
10kV河北线116	10	35.65	轻载	2629.52	无锡.要塞变/1号主变	64	9	8850	2629.52
10kV河东线115	10	44.42	轻载	2277.41	无锡.河蒲变/1号主变	64	29	9720	2277.41
10kV河联线139	10	0	轻载	5358.81	无锡.文林变/2号主变	50.4	0		5358.81
10kV河联线162	10	2.29	轻载	6028.05	无锡.河蒲变/3号主变	32	0		6028.05
10kV河隆线123	10	111.11	重载	0	无锡.河蒲变/1号主变	64	54	23215	0
10kV河南线134	10	35.36	轻载	3030.13	无锡.霞客变/3号主变	64	27	9745	3030.13
10kV河塘线160	10	80.3	重载	0	无锡.河蒲变/3号主变	32	21	9235	0
10kV河豚线160	10	38.11	轻载	2441.25	无锡.仁和变/3号主变	32	10	9495	2441.25
10kV河湘线144	10	57.33	中载	1127.71	无锡.文林变/1号主变	32	30	12900	1127.71
10kV荷花线121	10	48.42	轻载	1944	无锡.陆东变/1号主变	7.45	20	8810	1944
10kV恒大线134	10	47.03	轻载	2068.87	无锡.谢北变/2号主变	6.72	28	23745	2068.87
10kV恒丰线152	10	58.8	中载	997.29	无锡.史村变/3号主变	64	6	6230	997.29
10kV恒润线142	10	0.04	轻载	6228.62	江苏.景阳变/#2主变	26.31	2	10200	6228.62
10kV恒天线113	10	35.2	轻载	3043.82	无锡.肖山变/1号主变	2.75	7	7525	2750
10kV恒通线145	10	42.81	轻载	2420.99	无锡.常泽变/3号主变	12.56	12	6585	2420.99
10kV恒业线151	10	49.86	轻载	1792.97	无锡.史村变/3号主变	64	10	8260	1792.97
10kV恒泽线125	10	0	轻载	6231.74	无锡.瑰宝变/2号主变	18.37	1	2500	6231.74
10kV红达线164	10	48.32	轻载	1952.48	无锡.红光变/3号主变	64	1	8000	1952.48
10kV红豆线159	10	35.84	轻载	3041.39	无锡.红豆变/3号主变	32	25	16120	3041.39
10kV红广线134	10	0.54	轻载	6255.81	无锡.红光变/2号主变	64	1	8000	6255.81
10kV红苗线153	10	58.3	中载	1041.97	无锡.太清变/3号主变	64	4	6200	1041.97
10kV红南联线118	10	0.98	轻载	7173.08	无锡.南闸变/1号主变	32	0		7173.08
10kV红南联线142	10	0	轻载	3091.62	无锡.红光变/2号主变	64	0		3091.62
10kV红旗线151	10	27.53	轻载	3780.78	无锡.砂北变/2号主变	32	5	4680	3780.78
10kV红田联线122	10	0.36	轻载	6272.44	无锡.黄田变/2号主变	40	0		6272.44
10kV红田联线165	10	0.89	轻载	6224.12	无锡.红光变/3号主变	64	0		6224.12
10kV红万线144	10	20.96	轻载	5096.24	无锡.红光变/2号主变	64	24	16140	5096.24
10kV红卫线142	10	75.21	重载	0	无锡.孟济变/1号主变	32	6	5700	0
10kV红星线135	10	29	轻载	3692.62	无锡.黄田变/2号主变	40	18	20150	3692.62
10kV红阳线152	10	85.69	重载	0	无锡.何巷变/3号主变	40	0		0
10kV红御线147	10	21.87	轻载	4334.85	无锡.红光变/2号主变	64	13	15500	4334.85

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量(kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
10kV宏港线134	10	17.65	轻载	4660.81	无锡.孟济变/1号主变	32	9	28890	4660.81
10kV宏花线132	10	11.09	轻载	5305.98	无锡.锦南变/2号主变	32	10	7660	5305.98
10kV宏基线163	10	28.1	轻载	3330.81	无锡.锦南变/3号主变	32	7	4520	3330.81
10kV宏凯线134	10	60.42	中载	733.16	无锡.要塞变/2号主变	64	33	18560	733.16
10kV泓彩线155	10	34.46	轻载	3201.26	无锡.于门变/3号主变	64	4	3710	3201.26
10kV泓潮线114	10	75.46	重载	0	江苏.黄石变/1号主变	89.26	0		0
10kV泓锦线166	10	42.53	轻载	2473.99	江苏.滨江变/#2主变	36.01	0		2473.99
10kV泓升线156	10	14.01	轻载	5042.54	无锡.宝塔变/1号主变	11.74	3	2750	5042.54
10kV泓业线152	10	29.85	轻载	3616.07	无锡.东郊变/2号主变	40	14	15970	3616.07
10kV洪流线136	10	50.17	中载	1576.64	无锡.山观变/1号主变	64	39	17115	1576.64
10kV虹北线120	10	44.71	轻载	2277.93	无锡.黄山变/1号主变	19.8	20	12775	2277.93
10kV虹道线122	10	0	轻载	6304.48	无锡.虹君变/2号主变	16.34	0		6304.48
10kV虹东联线174	10	40.6	轻载	2617.05	无锡.虹君变/1号主变	10.33	24	11140	2617.05
10kV虹东联线175	10	0	轻载	7274.4			0		7274.4
10kV虹遂线113	10	2.54	轻载	6076.03	无锡.虹君变/1号主变	10.33	0		6076.03
10kV虹巫线128	10	30.6	轻载	3548.52	无锡.虹君变/2号主变	16.34	17	8825	3548.52
10kV虹政线125	10	37.03	轻载	2969.86	无锡.虹君变/2号主变	16.34	13	9545	2969.86
10kV鸿铁线138	10	64.24	中载	440.79	无锡.东郊变/1号主变	40	1	6500	440.79
10kV后巷线128	10	49.76	轻载	1770.45	无锡.泾水变/2号主变	0	13	11460	0
10kV胡赵线132	10	17.86	轻载	4641.76	无锡.世纪变/2号主变	20.7	23	7645	4641.76
10kV湖苑线199	10	7.03	轻载	5671.09	无锡.申港变/2号主变	16	0		5671.09
10kV湖庄线117	10	27.81	轻载	3756.02	无锡.霞客变/1号主变	32	30	13240	3756.02
10kV葫港线136	10	30.56	轻载	3511.28	无锡.红光变/2号主变	64	36	23490	3511.28
10kV虎跑线154	10	25.05	轻载	4001.79	无锡.钱家变/2号主变	3.49	2	500	3490
10kV瓠岱线133	10	78.72	重载	0	无锡.金塔变/1号主变	40	8	5820	0
10kV花单线156	10	21.22	轻载	3878.29	无锡.谢北变/3号主变	40	1	4100	3878.29
10kV花东线134	10	63.38	中载	589.75	无锡.黄台变/2号主变	13.68	19	11170	589.75
10kV花港线146	10	45.76	轻载	2157.73	无锡.石化变/2号主变	64	49	16155	2157.73
10kV花果线136	10	62.46	中载	671.5	无锡.锦南变/2号主变	32	78	24545	671.5
10kV花联线133	10	12.24	轻载	5201.72	无锡.要塞变/2号主变	64	16	10990	5201.72
10kV花联线152	10	60.49	中载	856.82	无锡.花北变/1号主变	16	12	8030	856.82
10kV花山线133	10	99.91	重载	0	无锡.黄台变/2号主变	13.68	53	18955	0
10kV花园线123	10	66.88	中载	262.22	无锡.花园变/2号主变	15.4	0		262.22
10kV华安线130	10	47.58	轻载	1782.23	无锡.文林变/2号主变	50.4	31	12865	1782.23

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量(kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
10kV华才线122	10	30.59	轻载	3310.54	无锡.卧龙变/2号主变	0	0		0
10kV华彩线140	10	0	轻载	4667.74	无锡.金塔变/1号主变	40	0		4667.74
10kV华地线161	10	39.87	轻载	2713.35	无锡.要塞变/2号主变	64	1	2000	2713.35
10kV华发线114	10	49.75	轻载	1803.19	无锡.何巷变/1号主变	10.09	11	6825	1803.19
10kV华府线158	10	28.41	轻载	3702.32	无锡.河蒲变/3号主变	32	26	17360	3702.32
10kV华集线162	10	22.04	轻载	4319.61	无锡.富华变/1号主变	32	2	10780	4319.61
10kV华金线175	10	39.57	轻载	2708.85	无锡.富华变/2号主变	32	37	16075	2708.85
10kV华联线129	10	21.2	轻载	4395.12	无锡.虹君变/2号主变	16.34	6	6010	4395.12
10kV华隆线148	10	77.69	重载	0	无锡.金塔变/2号主变	40	18	9030	0
10kV华特线154	10	69.99	中载	0.52	无锡.石化变/2号主变	64	0		0.52
10kV华庭线181	10	42.47	轻载	2188.21	无锡.黄田变/3号主变	40	14	13480	2188.21
10kV华益线162	10	22.82	轻载	4903.29	无锡.太清变/3号主变	64	15	8405	4903.29
10kV华中线165	10	44.08	轻载	2307.72	无锡.富华变/1号主变	32	34	13130	2307.72
10kV化纤线139	10	56.83	中载	1186.25	无锡.霞客变/3号主变	64	11	7450	1186.25
10kV环村线182	10	69.93	中载	6.24	无锡.勤丰变/3号主变	3.54	0		6.24
10kV环南线161	10	32.47	轻载	3380.17	无锡.塔南变/1号主变	18.25	0		3380.17
10kV环普线163	10	57.93	中载	1074.88	无锡.桐岐变/1号主变	6.12	52	15620	1074.88
10kV环西线171	10	21.91	轻载	4331.21	无锡.虹君变/1号主变	10.33	19	12100	4331.21
10kV宦港线122	10	25.45	轻载	4012.7			1	4000	4012.7
10kV宦江线134	10	17.63	轻载	4716.24	无锡.杨宦变/2号主变	32	10	7260	4716.24
10kV宦开线162	10	23.62	轻载	4819.98	无锡.杨宦变/3号主变	32	8	7690	4819.98
10kV宦桥线136	10	47.97	轻载	1960.97	无锡.杨宦变/2号主变	32	20	9505	1960.97
10kV宦天线133	10	23.61	轻载	4178.45	无锡.杨宦变/2号主变	32	2	12200	4178.45
10kV宦兴线132	10	86.76	重载	0	无锡.杨宦变/2号主变	32	0		0
10kV宦翼线123	10	15.72	轻载	4888.74			2	14000	4888.74
10kV黄春联线117	10	13.39	轻载	3677.04			0		3677.04
10kV黄春联线183	10	56.72	中载	1056	无锡.黄田变/3号主变	40	0		1056
10kV黄丹线140	10	58.73	中载	896.14	无锡.利港变/2号主变	5.88	77	20195	896.14
10kV黄观线112	10	37	轻载	2937.47	无锡.卧龙变/1号主变	0	0		0
10kV黄河线116	10	30.45	轻载	3028.06	无锡.肖山变/1号主变	2.75	16	7290	2750
10kV黄湖线143	10	18.05	轻载	4678.65	无锡.黄山变/2号主变	21.1	8	6280	4678.65
10kV黄麓联线122	10	24.58	轻载	4090.98			0		4090.98
10kV黄麓联线125	10	23.78	轻载	4163.04	无锡.黄田变/2号主变	40	0		4163.04
10kV黄桥线125	10	37.16	轻载	2923.79	无锡.桐岐变/2号主变	17.17	0		2923.79

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量 (kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
10kV黄球联线116	10	0	轻载	6231.74	江苏.黄石变/1号主变	89.26	0		6231.74
10kV黄球联线136	10	0.88	轻载	6153.8	无锡.球庄变/2号主变	40	0		6153.8
10kV黄球所线132	10	1.41	轻载	7127.87			0		7127.87
10kV黄山线137	10	6.61	轻载	4852.54	无锡.黄山变/2号主变	21.1	15	8540	4852.54
10kV黄石联线123	10	0.32	轻载	7241.15	江苏.黄石变/1号主变	89.26	0		7241.15
10kV黄石联线128	10	0	轻载	3637.2	无锡.石庄变/2号主变	8	0		3637.2
10kV黄塑线115	10	15.15	轻载	4940.01	无锡.黄山变/1号主变	19.8	22	15835	4940.01
10kV黄体线138	10	11.1	轻载	5304.6	无锡.黄山变/2号主变	21.1	1		5304.6
10kV黄田线115	10	16.87	轻载	4784.82	无锡.虹君变/1号主变	10.33	14	6165	4784.82
10kV璜工线176	10	90.97	重载	0	无锡.凤凰变/2号主变	13.38	42	18445	0
10kV璜海线121	10	61.63	中载	869.98	无锡.璜塘变/2号主变	22.25	0		869.98
10kV璜马线152	10	53.86	中载	1235.78	无锡.凤凰变/1号主变	4	24	11840	1235.78
10kV璜塘线173	10	33.5	轻载	3192.25	无锡.凤凰变/2号主变	13.38	19	7975	3192.25
10kV璜土线123	10	65.23	中载	424.69	无锡.球庄变/1号主变	64	28	12150	424.69
10kV璜西线114	10	69.99	中载	1.21	无锡.璜塘变/1号主变	31.96	0		1.21
10kV汇富线157	10	17.78	轻载	4703.07	无锡.城客变/3号主变	32	1	3200	4703.07
10kV惠国线175	10	33.59	轻载	3241.61	无锡.凤凰变/2号主变	13.38	11	3515	3241.61
10kV姬墩线114	10	68.18	中载	161.94	无锡.常泽变/1号主变	13.35	27	15490	161.94
10kV吉盛线143	10	47.69	轻载	2009.64	无锡.云东变/2号主变	32	9	6665	2009.64
10kV季庄线135	10	26.09	轻载	3954.68	无锡.云东变/2号主变	32	2	3200	3954.68
10kV稷山线157	10	69.99	中载	0.52	无锡.钱家变/3号主变	32	19	11545	0.52
10kV加州线164	10	11.71	轻载	5250.21	无锡.于门变/3号主变	64	16	10130	5250.21
10kV家清联线137	10	0	轻载	6231.74	无锡.李家变/2号主变	6.57	0		6231.74
10kV家清联线152	10	0	轻载	5564.92	无锡.太清变/3号主变	64	1	630	5564.92
10kV家湾线111	10	21.72	轻载	4348.01	无锡.严村变/1号主变	46.55	17	13700	4348.01
10kV家巷线144	10	80.48	重载	0	无锡.钱家变/2号主变	3.49	20	7235	0
10kV家郁线126	10	30.14	轻载	3590.09	无锡.李家变/1号主变	2.72	6	4140	2720
10kV嘉丰线126	10	92.72	重载	0	无锡.云东变/1号主变	32	29	12730	0
10kV嘉华线151	10	38.79	轻载	2389.64	无锡.城客变/3号主变	32	1	3500	2389.64
10kV嘉盛线152	10	75.69	重载	0	无锡.石化变/2号主变	64	11	9050	0
10kV嘉庭线152	10	48.54	轻载	1910.57	无锡.长寿变/2号主变	0	38	16355	0
10kV甲弄线123	10	34.38	轻载	3171.12	无锡.陆东变/1号主变	7.45	2	500	3171.12
10kV建化线164	10	59.81	中载	780.44	无锡.石化变/3号主变	32	10	8705	780.44
10kV建设线124	10	55.39	中载	1300.73	无锡.云东变/1号主变	32	0		1300.73

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量(kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
10kV建滔线152	10	45.52	轻载	2179.03	无锡.于门变/3号主变	64	3	600	2179.03
10kV建义线143	10	87.07	重载	0	无锡.青阳变/2号主变	64	40	14295	0
10kV江城线124	10	30.04	轻载	3598.58	无锡.黄田变/2号主变	40	20	14165	3598.58
10kV江海线125	10	34.85	轻载	3165.92	无锡.肖山变/2号主变	19.98	13	10490	3165.92
10kV江酒线141	10	17.49	轻载	4729.57	无锡.黄山变/2号主变	21.1	5	7050	4729.57
10kV江联线143	10	0	轻载	5358.81	无锡.长山变/2号主变	32	0		5358.81
10kV江南线144	10	33.69	轻载	3232.6	无锡.兴周变/1号主变	32	5	3615	3232.6
10kV江市线134	10	57.6	中载	1103.98	无锡.球庄变/2号主变	40	0		1103.98
10kV蒋家线113	10	59.41	中载	942.38	无锡.河蒲变/1号主变	64	47	18640	942.38
10kV交易线119	10	31.4	轻载	3068.41	无锡.城客变/1号主变	20.43	11	14160	3068.41
10kV解放线135	10	74.88	重载	0	无锡.北国变/2号主变	18.92	17	10245	0
10kV界金线164	10	30.98	轻载	3513.88	无锡.申北变/3号主变	32	1	4000	3513.88
10kV金岸线123	10	30.03	轻载	3600.31	无锡.要塞变/1号主变	64	15	13150	3600.31
10kV金达线116	10	84.67	重载	0	江苏.景阳变/#1主变	47.48	5	8930	0
10kV金鹅线133	10	69.97	中载	2.42	江苏.景阳变/#2主变	26.31	37	16440	2.42
10kV金凤线153	10	46.31	轻载	2108.71	无锡.凤凰变/1号主变	4	23	17350	2108.71
10kV金光线116	10	35.01	轻载	3060.44	无锡.璜塘变/1号主变	31.96	0		3060.44
10kV金角线112	10	41.33	轻载	2582.41	无锡.锦南变/2号主变	32	10	13600	2582.41
10kV金酒线157	10	21.07	轻载	4406.73	无锡.锦南变/3号主变	32	23	23400	4406.73
10kV金联线129	10	0	轻载	5880.14	无锡.勤丰变/3号主变	3.54	0		3540
10kV金联线132	10	85.71	重载	0	无锡.金塔变/1号主变	40	0		0
10kV金林线148	10	43.36	轻载	2371.28	无锡.贤庄变/2号主变	32	18	14400	2371.28
10kV金龙线152	10	58.95	中载	995.21	无锡.金塔变/2号主变	40	4	7915	995.21
10kV金美线126	10	27.85	轻载	3796.02	无锡.常泽变/1号主变	13.35	24	18520	3796.02
10kV金门线161	10	43.47	轻载	2361.41	无锡.钱家变/3号主变	32	4	4530	2361.41
10kV金民线137	10	69.85	中载	12.99	无锡.金塔变/1号主变	40	14	7315	12.99
10kV金盘线147	10	10.93	轻载	5319.66	无锡.东郊变/2号主变	40	17	8860	5319.66
10kV金泉线151	10	56.9	中载	1041.11	无锡.金塔变/2号主变	40	14	8230	1041.11
10kV金山线154	10	36.58	轻载	3009.87	江苏.滨江变/#1主变	35.6	0		3009.87
10kV金石线171	10	62.42	中载	602.22	江苏.滨江变/#2主变	36.01	39	20420	602.22
10kV金泰线145	10	78.24	重载	0	江苏.万兴变/#2主变	0	36	19460	0
10kV金童线165	10	70	中载	0	江苏.滨江变/#2主变	36.01	25	12405	0
10kV金湾线154	10	69.57	中载	38.28	无锡.周西变/2号主变	32	14	11425	38.28
10kV金燕线135	10	58.15	中载	1055.13	无锡.霞客变/3号主变	64	21	10220	1055.13

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量(kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
10kV金城线132	10	21.34	轻载	4332.08	无锡.史村变/2号主变	64	5	4290	4332.08
10kV金中线170	10	23.83	轻载	3670.28	江苏.滨江变/#2主变	36.01	17	12600	3670.28
10kV锦北线137	10	59.85	中载	914.5	无锡.锦南变/2号主变	32	41	18940	914.5
10kV锦国线115	10	49.9	轻载	1789.68	无锡.锦南变/2号主变	32	5	6820	1789.68
10kV锦湖线193	10	35.54	轻载	3067.72	无锡.申港变/1号主变	16	0		3067.72
10kV锦舜线160	10	23.4	轻载	4196.81	无锡.锦南变/3号主变	32	1	9000	4196.81
10kV锦绣 I 线165	10	51.64	中载	1405.34	无锡.石化变/3号主变	32	7	6990	1405.34
10kV劲松线162	10	121	重载	0	无锡.钱家变/3号主变	32	1	800	0
10kV京澄线158	10	57.78	中载	1087.7	无锡.红豆变/3号主变	32	30	15425	1087.7
10kV泾滨线139	10	37.44	轻载	2932.1	无锡.金塔变/1号主变	40	18	6555	2932.1
10kV泾东线152	10	43.51	轻载	2028.17	无锡.泾水变/1号主变	0	15	5990	0
10kV泾工线127	10	64.13	中载	522.54	无锡.泾水变/2号主变	0	49	21590	0
10kV泾虹线113	10	49.93	轻载	1755.21	无锡.泾水变/1号主变	0	27	14075	0
10kV泾辉线151	10	88.24	重载	0	无锡.泾水变/1号主变	0	0		0
10kV泾新线126	10	37.79	轻载	2867.85	无锡.河蒲变/1号主变	64	40	19885	2867.85
10kV经住线135	10	23.69	轻载	4170.66	无锡.红光变/2号主变	64	18	12970	4170.66
10kV景动线145	10	41.63	轻载	2555.05	无锡.严村变/2号主变	38.3	0		2555.05
10kV景瑰联线114	10	0.04	轻载	6228.62	江苏.景阳变/#1主变	47.48	0		6228.62
10kV景瑰联线114	10	0.12	轻载	6293.57	无锡.瑰宝变/1号主变	5.11	0		5110
10kV景贤线121	10	69.84	中载	12.99	无锡.夏港变/2号主变	11.91	52	19665	12.99
10kV景阳线122	10	85.47	重载	0	江苏.景阳变/#1主变	47.48	78	34075	0
10kV景庄线144	10	32.84	轻载	3307.77	江苏.景阳变/#2主变	26.31	44	13590	3307.77
10kV九曲线124	10	49.97	轻载	1782.75	江苏.万兴变/#1主变	0	34	13470	0
10kV九天线143	10	69.99	中载	0.87	无锡.峭新变/2号主变	50.4	22	13675	0.87
10kV居杨线165	10	55.54	中载	1286.88	无锡.峭新变/3号主变	32	6	7695	1286.88
10kV聚酯线160	10	22.03	轻载	4270.25	无锡.石化变/3号主变	32	1	3200	4270.25
10kV君北线114	10	19.54	轻载	5243.28	无锡.虹君变/1号主变	10.33	26	14345	5243.28
10kV君邻线118	10	13.29	轻载	5107.67	无锡.虹君变/1号主变	10.33	7	5500	5107.67
10kV君山线136	10	43.2	轻载	2414.06	无锡.黄山变/2号主变	21.1	45	30020	2414.06
10kV君世线127	10	0	轻载	6304.48	无锡.虹君变/2号主变	16.34	0		6304.48
10kV君巫线122	10	53.26	中载	1330.7	无锡.黄山变/1号主变	19.8	47	12675	1330.7
10kV浚鑫线117	10	16.61	轻载	4753.47	无锡.何巷变/1号主变	10.09	4	11230	4753.47
10kV卡尔线122	10	41.58	轻载	2559.38	无锡.长山变/1号主变	32	0		2559.38
10kV开元线123	10	61.77	中载	732.98	无锡.泾水变/2号主变	0	19	10935	0

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量(kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
10kV凯博线164	10	30.98	轻载	3101.67	无锡.山观变/3号主变	32	12	4545	3101.67
10kV凯发线138	10	80.62	重载	0	无锡.李家变/2号主变	6.57	33	16550	0
10kV凯诺线135	10	40.8	轻载	2629.87	无锡.李家变/2号主变	6.57	1	6100	2629.87
10kV康电线114	10	95.18	重载	0	无锡.泾水变/1号主变	0	3	5100	0
10kV康家线136	10	31.41	轻载	3435.77	无锡.长山变/2号主变	32	18	10420	3435.77
10kV康平纳线141	10	77.88	重载	0	无锡.北国变/1号主变	4.27	12	8275	0
10kV康瑞线153	10	5.62	轻载	5408.17	无锡.申北变/2号主变	32	0		5408.17
10kV康盛线145	10	69.99	中载	1.04	无锡.钱家变/2号主变	3.49	2	6880	1.04
10kV康西线165	10	25.91	轻载	3856.3	无锡.长寿变/1号主变	0.89	21	8315	890
10kV康源线117	10	69.99	中载	1.21	无锡.泾水变/1号主变	0	26	15590	0
10kV科茂线142	10	72.58	重载	0	无锡.云东变/2号主变	32	2	8750	0
10kV客一线171	10	69.89	中载	9.35	无锡.霞客变/1号主变	32	0		9.35
10kV孔西线134	10	38.25	轻载	2826.97	江苏.景阳变/#2主变	26.31	11	7710	2826.97
10kV跨越线166	10	26.41	轻载	1351.31	无锡.石化变/3号主变	32	4	2550	1351.31
10kV矿业线125	10	91.3	重载	0	无锡.南闸变/2号主变	50.4	27	12735	0
10kV兰庭线173	10	41.85	轻载	2506.38	无锡.勤丰变/1号主变	6.6	29	16620	2506.38
10kV蓝宝线151	10	42.21	轻载	2502.57	无锡.何巷变/3号主变	40	0		2502.57
10kV郎博线157	10	47.47	轻载	2006	无锡.仁和变/3号主变	32	1	5350	2006
10kV雷下线143	10	34.25	轻载	3182.72	无锡.李家变/2号主变	6.57	17	11980	3182.72
10kV冷冻线143	10	52.38	中载	1348.54	无锡.要塞变/2号主变	64	21	13375	1348.54
10kV冷钢线150	10	49.62	轻载	1835.57	无锡.金塔变/2号主变	40	0		1835.57
10kV冷轧线149	10	49.73	轻载	1825.35	无锡.金塔变/2号主变	40	0		1825.35
10kV李邦线116	10	88.29	重载	0	无锡.李家变/1号主变	2.72	4	5760	0
10kV李河线115	10	36.63	轻载	2970.73	无锡.李家变/1号主变	2.72	9	7860	2720
10kV李花线128	10	99.96	重载	0	无锡.李家变/1号主变	2.72	11	15330	0
10kV李家桥线113	10	44.6	轻载	2261.65	江苏.万兴变/#1主变	0	24	10770	0
10kV李澜线117	10	33.38	轻载	3297.73	无锡.李家变/1号主变	2.72	0		2720
10kV李马线118	10	30.07	轻载	3596.32	无锡.李家变/1号主变	2.72	1	9700	2720
10kV李叶线127	10	64.44	中载	495.35	无锡.李家变/1号主变	2.72	42	15625	495.35
10kV李庄线112	10	33.34	轻载	2806.36	无锡.夏港变/1号主变	5.54	28	11650	2806.36
10kV里新线122	10	39.5	轻载	2715.43	无锡.青阳变/1号主变	40	20	6115	2715.43
10kV鲤岸线125	10	37.41	轻载	2900.93	无锡.北国变/2号主变	18.92	31	11285	2900.93
10kV丽都线114	10	40.39	轻载	2266.5	无锡.要塞变/1号主变	64	18	11595	2266.5
10kV丽景线152	10	45.07	轻载	2245.19	无锡.周西变/2号主变	32	10	8030	2245.19

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量(kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
10kV利昌线140	10	62.88	中载	544.71	无锡.东郊变/1号主变	40	26	16975	544.71
10kV利城线122	10	45.83	轻载	2151.49	无锡.球庄变/1号主变	64	57	15770	2151.49
10kV利港线137	10	47.75	轻载	1946.25	无锡.利港变/2号主变	5.88	32	17030	1946.25
10kV利工线135	10	35.98	轻载	3028.75	无锡.利港变/2号主变	5.88	18	9815	3028.75
10kV利联线132	10	0.08	轻载	5558.85	无锡.利港变/2号主变	5.88	14	8460	5558.85
10kV利联线166	10	31.49	轻载	3428.67	无锡.柏木变/1号主变	18.99	14	8460	3428.67
10kV利南线124	10	77.29	重载	0	无锡.利港变/1号主变	26.82	27	13015	0
10kV利士线143	10	7.05	轻载	5603.89	无锡.仁和变/1号主变	25.2	2	8630	5603.89
10kV利西线163	10	64.79	中载	464.18	无锡.柏木变/1号主变	18.99	61	22335	464.18
10kV利信线117	10	49.27	轻载	1845.1	无锡.利港变/1号主变	26.82	1	7585	1845.1
10kV栗山线135	10	69.76	中载	21.3	无锡.贤庄变/1号主变	32	86	26125	21.3
10kV莲墩线147	10	89.26	重载	0	无锡.北国变/1号主变	4.27	0		0
10kV联合线129	10	17.3	轻载	4691.99	无锡.桐岐变/2号主变	17.17	17	4445	4691.99
10kV联铁线135	10	14.9	轻载	4904.85	无锡.孟济变/1号主变	32	5	7420	4904.85
10kV良彩线119	10	93.29	重载	0	无锡.瑰宝变/1号主变	5.11	35	15605	0
10kV良达线127	10	49.94	轻载	1785.52	无锡.严村变/1号主变	46.55	1	6000	1785.52
10kV辽河线163	10	19.32	轻载	4029.32	无锡.杨宦变/3号主变	32	2	3600	4029.32
10kV林北线148	10	49.99	轻载	1781.19	无锡.文林变/1号主变	32	18	8575	1781.19
10kV林场线160	10	49.99	轻载	1781.19	无锡.钱家变/3号主变	32	8	6795	1781.19
10kV林达线138	10	38.1	轻载	2839.79	无锡.文林变/2号主变	50.4	22	10020	2839.79
10kV林南线132	10	68.13	中载	148.43	无锡.文林变/2号主变	50.4	24	8570	148.43
10kV林塘线116	10	37.25	轻载	2949.6	无锡.南闸变/1号主变	32	52	17345	2949.6
10kV林荫线123	10	6.38	轻载	5730.15	无锡.黄山变/1号主变	19.8	5	3600	5730.15
10kV龄机线151	10	34.34	轻载	3211.47	无锡.云东变/3号主变	32	0		3211.47
10kV刘伶线162	10	44.26	轻载	2318.63	无锡.要塞变/2号主变	64	23	14170	2318.63
10kV刘桥线124	10	39.85	轻载	2684.43	无锡.泾水变/2号主变	0	11	5560	0
10kV刘市线127	10	27.98	轻载	3340.85	无锡.利港变/1号主变	26.82	19	11640	3340.85
10kV六保线148	10	17.23	轻载	4697.88	无锡.李家变/2号主变	6.57	0		4697.88
10kV龙达线164	10	49.19	轻载	1654.06	无锡.茂龙变/3号主变	32	1	2030	1654.06
10kV龙定线132	10	34.06	轻载	3199.7	无锡.山观变/1号主变	64	17	6005	3199.7
10kV龙福线118	10	31.83	轻载	3398.18	无锡.常泽变/1号主变	13.35	23	16805	3398.18
10kV龙港线116	10	16.28	轻载	4782.23	无锡.严村变/1号主变	46.55	20	9320	4782.23
10kV龙泉线155	10	66.91	中载	320.77	无锡.兴周变/2号主变	32	14	7675	320.77
10kV龙砂线158	10	29.55	轻载	3600.65	无锡.砂北变/3号主变	32	14	13430	3600.65

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量(kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
10kV龙山线150	10	69.93	中载	6.24	无锡.兴周变/1号主变	32	4	6200	6.24
10kV龙潭线133	10	76.66	重载	0	无锡.周西变/1号主变	32	6	7250	0
10kV龙须线136	10	34.97	轻载	2681.48	无锡.周西变/1号主变	32	19	9715	2681.48
10kV磬坊线148	10	93.05	重载	0	江苏.万兴变/#2主变	0	12	9495	0
10kV卢家线165	10	43.08	轻载	2396.91	无锡.茂龙变/3号主变	32	41	10005	2396.91
10kV卢巷里线142	10	50	中载	1780.84	无锡.史村变/2号主变	64	25	10905	1780.84
10kV芦埠线146	10	49.89	轻载	1790.71	无锡.仁和变/1号主变	25.2	29	18190	1790.71
10kV芦沟线145	10	63.71	中载	566.54	无锡.红光变/2号主变	64	53	25550	566.54
10kV芦花线156	10	48.3	轻载	1954.22	无锡.红光变/3号主变	64	37	23215	1954.22
10kV陆北线123	10	69.71	中载	25.46	无锡.勤丰变/3号主变	3.54	21	7550	25.46
10kV陆东线157	10	81.57	重载	0	无锡.太清变/3号主变	64	17	11985	0
10kV陆丰线144	10	24.28	轻载	4069.85	无锡.太清变/2号主变	8.35	19	6690	4069.85
10kV陆工线115	10	56.74	中载	1180.36	无锡.勤丰变/1号主变	6.6	19	9090	1180.36
10kV陆瓠线184	10	69.8	中载	17.84	无锡.勤丰变/3号主变	3.54	16	7705	17.84
10kV陆华线126	10	48.1	轻载	1949.54	无锡.勤丰变/3号主变	3.54	12	6110	1949.54
10kV路口桥线162	10	66.37	中载	323.54	无锡.史村变/3号主变	64	30	10520	323.54
10kV麓怡线113	10	8.15	轻载	5570.8			0		5570.8
10kV铝型线136	10	59.58	中载	595.29	无锡.金塔变/1号主变	40	1	5100	595.29
10kV绿城线115	10	59.64	中载	922.46	无锡.黄台变/1号主变	12.73	9	6900	922.46
10kV绿园线182	10	32.86	轻载	3344.84			12	8830	3344.84
10kV马尔线145	10	0	轻载	6304.48	无锡.李家变/2号主变	6.57	2		6304.48
10kV马联线109	10	0	轻载	6231.74	无锡.马镇变/2号主变	1.25	0		1250
10kV马联线173	10	0	轻载	6304.48	无锡.霞客变/1号主变	32	1	200	6304.48
10kV马桥线177	10	48.4	轻载	1923.21	无锡.富华变/2号主变	32	23	10110	1923.21
10kV马堰线111	10	65.41	中载	408.58	无锡.马镇变/2号主变	1.25	3	6310	408.58
10kV马镇线105	10	24.21	轻载	3640.49	无锡.马镇变/1号主变	4.68	16	7885	3640.49
10kV麦家线143	10	49.98	轻载	1781.88	江苏.景阳变/#2主变	26.31	13	7900	1781.88
10kV漫水线113	10	57.34	中载	1127.36	江苏.景阳变/#1主变	47.48	29	13300	1127.36
10kV茅西线162	10	60.13	中载	878.64	无锡.何巷变/1号主变	10.09	0		878.64
10kV茂昌线163	10	100.92	重载	0	无锡.何巷变/1号主变	10.09	2	8130	0
10kV茂达线133	10	33.79	轻载	3041.74	无锡.祝塘变/2号主变	29	0		3041.74
10kV茂海线135	10	37.68	轻载	2911.15	无锡.茂龙变/2号主变	32	0		2911.15
10kV茂乐线161	10	69.98	中载	1.73	无锡.茂龙变/3号主变	32	5	9950	1.73
10kV茂联线156	10	0	轻载	6231.74	无锡.茂龙变/3号主变	32	0		6231.74

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量(kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
10kV茂联线162	10	0.29	轻载	5855.72	无锡.长寿变/1号主变	0.89	0		890
10kV茂鑫线163	10	62.63	中载	585.76	无锡.茂龙变/3号主变	32	0		585.76
10kV梅西线162	10	32.8	轻载	3350.21	无锡.塔南变/1号主变	18.25	0		3350.21
10kV美电线161	10	15.17	轻载	4881.47	无锡.红豆变/3号主变	32	0		4881.47
10kV美凯龙线176	10	17.48	轻载	5457.53	无锡.黄田变/3号主变	40	19	16185	5457.53
10kV美仑线173	10	39.98	轻载	2298.36	无锡.虹君变/1号主变	10.33	19	10000	2298.36
10kV门楼线163	10	48.68	轻载	1897.93	无锡.钱家变/3号主变	32	6	5850	1897.93
10kV孟海线139	10	8.61	轻载	5529.24	无锡.孟济变/1号主变	32	11	8800	5529.24
10kV孟临线155	10	0	轻载	6304.48	无锡.孟济变/3号主变	32	0		6304.48
10kV孟巷线115	10	55.79	中载	1265.4	无锡.世纪变/1号主变	42.62	10	5690	1265.4
10kV孟徐线140	10	74.96	重载	0	无锡.孟济变/1号主变	32	28	12465	0
10kV苗北线124	10	79.64	重载	0	无锡.勤丰变/3号主变	3.54	15	6345	0
10kV苗村线128	10	70	中载	0	无锡.勤丰变/3号主变	3.54	31	13670	0
10kV苗张线122	10	47.75	轻载	1980.89	无锡.陆东变/1号主变	7.45	17	7110	1980.89
10kV庙头线162	10	49.39	轻载	1856.53	无锡.周西变/3号主变	32	19	12640	1856.53
10kV民达线157	10	62.37	中载	678.94	无锡.红豆变/3号主变	32	35	19070	678.94
10kV民企线117	10	69.9	中载	8.83	无锡.勤丰变/1号主变	6.6	8	9500	8.83
10kV民西线174	10	50	中载	1780.5	无锡.勤丰变/1号主变	6.6	8	5880	1780.5
10kV闵家线135	10	55.21	中载	1316.84	无锡.青阳变/2号主变	64	31	14910	1316.84
10kV闵普线144	10	66.51	中载	310.37	无锡.青阳变/2号主变	64	28	11450	310.37
10kV名邸线166	10	25.75	轻载	3985.16	无锡.红光变/3号主变	64	7	10000	3985.16
10kV名鸿线124	10	38.29	轻载	2855.55	无锡.长山变/1号主变	32	3	5015	2855.55
10kV名流线150	10	46.88	轻载	2082.21	无锡.文林变/1号主变	32	12	7360	2082.21
10kV名雅线157	10	69.98	中载	1.56	无锡.贯庄变/3号主变	32	22	15990	1.56
10kV明康线117	10	55.96	中载	1264.36	无锡.河蒲变/1号主变	64	0		1264.36
10kV明清线123	10	69.98	中载	1.73	江苏.景阳变/#1主变	47.48	36	16520	1.73
10kV缪家线174	10	69.83	中载	15.41	无锡.谢北变/3号主变	40	24	10775	15.41
10kV缪庄线152	10	69.79	中载	18.53	无锡.孟济变/3号主变	32	19	9515	18.53
10kV模塑线154	10	75.88	重载	0	无锡.兴周变/2号主变	32	3	8260	0
10kV魔方线152	10	23.3	轻载	4205.99	无锡.城客变/3号主变	32	3	8900	4205.99
10kV沐祥线165	10	69.68	中载	28.06	无锡.红豆变/3号主变	32	15	7850	28.06
10kV慕义线170	10	43.25	轻载	2126.9	无锡.长寿变/1号主变	0.89	23	8125	890
10kV那巷线130	10	67.34	中载	239.71	无锡.云东变/1号主变	32	9	5895	239.71
10kV纳鑫线151	10	37.22	轻载	2918.25	无锡.钱家变/2号主变	3.49	3	5000	2918.25

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量(kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
10kV南锻线114	10	69.87	中载	11.26	无锡.锦南变/2号主变	32	0		11.26
10kV南房线163	10	61.16	中载	787.19	无锡.史村变/3号主变	64	7	8450	787.19
10kV南凤线123	10	64.29	中载	508.69	无锡.南闸变/2号主变	50.4	12	5565	508.69
10kV南工线121	10	53.84	中载	1209.46	无锡.南闸变/2号主变	50.4	18	6275	1209.46
10kV南国线115	10	28.93	轻载	3656.43	无锡.泾水变/1号主变	0	5	5510	0
10kV南后滕线133	10	65.84	中载	370.65	无锡.锦南变/2号主变	32	27	15515	370.65
10kV南降线113	10	69.97	中载	2.77	无锡.马镇变/2号主变	1.25	16	7990	2.77
10kV南街线163	10	40.2	轻载	2281.22	无锡.宝塔变/2号主变	5.31	19	8125	2281.22
10kV南锦线165	10	67.08	中载	263.26	无锡.锦南变/3号主变	32	8	6800	263.26
10kV南六线156	10	26.78	轻载	3892.5	无锡.山观变/3号主变	32	17	15020	3892.5
10kV南七线134	10	24.6	轻载	4088.91	无锡.山观变/1号主变	64	18	15130	4088.91
10kV南荣线158	10	59.43	中载	924.89	无锡.石化变/3号主变	32	22	13520	924.89
10kV南西线124	10	22.32	轻载	4293.97	无锡.南闸变/2号主变	50.4	20	10630	4293.97
10kV南新线123	10	36.79	轻载	2956.18	无锡.李家变/1号主变	2.72	32	18055	2720
10kV南园线164	10	15.62	轻载	4323.25	无锡.宝塔变/2号主变	5.31	13	5885	4323.25
10kV南闸线126	10	68.2	中载	162.46	无锡.南闸变/2号主变	50.4	23	9740	162.46
10kV倪纺线150	10	37.4	轻载	2901.79	无锡.周西变/2号主变	32	10	8545	2901.79
10kV倪巷线151	10	60.73	中载	825.3	无锡.周西变/2号主变	32	18	15640	825.3
10kV碾城线131	10	51.61	中载	1637.61	江苏.景阳变/#2主变	26.31	45	13140	1637.61
10kV农场线154	10	79.67	重载	0	无锡.邓阳变/2号主变	50.4	47	17655	0
10kV牌楼线118	10	36.22	轻载	3007.62	无锡.何巷变/1号主变	10.09	50	15455	3007.62
10kV蟠居线155	10	20.55	轻载	4453.32	无锡.杨宦变/3号主变	32	9	7260	4453.32
10kV培元线154	10	67.39	中载	232.78	无锡.长寿变/2号主变	0	16	9525	0
10kV朋林线133	10	32.91	轻载	3243.69	无锡.霞客变/3号主变	64	37	10855	3243.69
10kV彭蒿线145	10	69.83	中载	14.9	无锡.砂北变/2号主变	32	11	9920	14.9
10kV彭家线124	10	68.32	中载	149.13	无锡.陈子变/3号主变	17.11	51	20055	149.13
10kV鹏威线127	10	69.99	中载	1.21	无锡.勤丰变/3号主变	3.54	17	7855	1.21
10kV皮弄线154	10	30.88	轻载	4065.35	无锡.谢北变/3号主变	40	31	23250	4065.35
10kV毗南线169	10	99.97	重载	0	无锡.长寿变/1号主变	0.89	18	9440	0
10kV毗山线150	10	47.65	轻载	1989.38	无锡.长寿变/2号主变	0	7	5015	0
10kV漂染线138	10	59.55	中载	930.43	无锡.周西变/1号主变	32	5	7975	930.43
10kV蒲长线165	10	53.54	中载	1465.27	无锡.河蒲变/3号主变	32	32	17815	1465.27
10kV蒲家堂线127	10	62.2	中载	694.71	江苏.万兴变/#1主变	0	8	3850	0
10kV蒲市线114	10	44.82	轻载	2242.07	无锡.河蒲变/1号主变	64	21	10665	2242.07

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量(kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
10kV浦发线153	10	23.82	轻载	3079.32	无锡. 宝塔变/1号主变	11.74	10	11960	3079.32
10kV浦江线154	10	31.64	轻载	3454.82	无锡. 于门变/3号主变	64	12	9730	3454.82
10kV普惠线118	10	39.28	轻载	2351.71	无锡. 夏港变/1号主变	5.54	26	8810	2351.71
10kV普九线126	10	49.99	轻载	1802.15	无锡. 夏港变/2号主变	11.91	15	10520	1802.15
10kV普菜线156	10	36	轻载	3062.52	无锡. 杨宦变/3号主变	32	0		3062.52
10kV祁山线162	10	64.87	中载	456.9	无锡. 贯庄变/3号主变	32	52	27650	456.9
10kV岐北线156	10	67.24	中载	245.42	无锡. 峭新变/3号主变	32	25	9560	245.42
10kV岐东线145	10	76.18	重载	0	无锡. 峭新变/2号主变	50.4	36	16845	0
10kV岐峰线131	10	32.4	轻载	3347.26	无锡. 皋岸变/2号主变	64	32	17770	3347.26
10kV岐工线139	10	28.98	轻载	4262.63	无锡. 峭岐变/2号主变	0	0		0
10kV岐联线131	10	57.52	中载	832.4	无锡. 峭岐变/1号主变	1.25	0		832.4
10kV岐联线157	10	55.66	中载	1139.66	无锡. 峭新变/3号主变	32	0		1139.66
10kV岐青线134	10	76.5	重载	0	无锡. 峭岐变/1号主变	1.25	97	31010	0
10kV岐湾线156	10	13.08	轻载	5126.03	无锡. 峭岐变/1号主变	1.25	12	9800	1250
10kV岐业线134	10	52.22	中载	1582.7	无锡. 皋岸变/2号主变	64	9	7790	1582.7
10kV启纺线160	10	57.71	中载	941	江苏. 滨江变/#1主变	35.6	0		941
10kV启港线155	10	69.83	中载	15.24	无锡. 石化变/2号主变	64	42	30370	15.24
10kV绮洪线111	10	37.01	轻载	2937.13	江苏. 绮北变/1号主变	114.96	0		2937.13
10kV绮西线122	10	44.64	轻载	2284.33	江苏. 绮北变/1号主变	114.96	0		2284.33
10kV绮星线117	10	69.7	中载	30.83	无锡. 黄台变/1号主变	12.73	2	6730	30.83
10kV绮苑线121	10	18.71	轻载	4619.42	江苏. 绮北变/1号主变	114.96	0		4619.42
10kV前小河线118	10	18.37	轻载	4596.73	无锡. 利港变/1号主变	26.82	7	6000	4596.73
10kV前周线168	10	33.41	轻载	3257.37	无锡. 柏木变/1号主变	18.99	30	10865	3257.37
10kV钱海线143	10	45.4	轻载	2189.77	无锡. 钱家变/2号主变	3.49	16	10555	2189.77
10kV钱稽线156	10	57.67	中载	1097.57	无锡. 钱家变/3号主变	32	37	13895	1097.57
10kV钱联线137	10	0	轻载	5880.14	无锡. 周西变/1号主变	32	0		5880.14
10kV钱联线164	10	0.46	轻载	6191.21	无锡. 钱家变/3号主变	32	0		6191.21
10kV钱倪线153	10	17.54	轻载	4170.48	无锡. 钱家变/2号主变	3.49	3	2680	3490
10kV钱宗线159	10	43.53	轻载	2356.91	无锡. 钱家变/3号主变	32	2	4050	2356.91
10kV强力线136	10	61.91	中载	728.65	无锡. 姚巷变/2号主变	31.3	0		728.65
10kV桥东线150	10	20.87	轻载	3905.66	无锡. 东郊变/2号主变	40	9	7080	3905.66
10kV桥头线121	10	56.62	中载	1204.78	无锡. 月城变/2号主变	16	33	11060	1204.78
10kV桥西线149	10	58.29	中载	930.95	无锡. 东郊变/2号主变	40	22	15480	930.95
10kV桥下线142	10	59.16	中载	975.98	无锡. 霞客变/3号主变	64	30	10225	975.98

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量(kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
10kV峭北线132	10	52.54	中载	1814.1	无锡.峭岐变/1号主变	1.25	62	18215	1250
10kV峭村线153	10	69.93	中载	6.58	无锡.峭新变/2号主变	50.4	0		6.58
10kV峭东线150	10	47.16	轻载	2033.54	无锡.峭新变/2号主变	50.4	27	9640	2033.54
10kV峭工线142	10	78.27	重载	0	无锡.皋岸变/2号主变	64	21	8555	0
10kV峭区线162	10	56.56	中载	1196.64	无锡.峭新变/3号主变	32	36	16215	1196.64
10kV峭西线141	10	96.91	重载	0	无锡.峭岐变/2号主变	0	72	17930	0
10kV峭专线160	10	68.08	中载	171.12	无锡.峭新变/3号主变	32	16	7740	171.12
10kV秦花线135	10	36.05	轻载	2698.63	无锡.黄山变/2号主变	21.1	9	6180	2698.63
10kV秦泾线118	10	52.87	中载	1311.12	无锡.黄山变/1号主变	19.8	16	10395	1311.12
10kV勤丰线143	10	58.21	中载	1049.42	无锡.太清变/2号主变	8.35	12	7735	1049.42
10kV勤陆联线116	10	20.81	轻载	4378.84	无锡.勤丰变/1号主变	6.6	0		4378.84
10kV勤陆联线125	10	0.01	轻载	6230.87	无锡.陆东变/1号主变	7.45	13	7920	6230.87
10kV勤美线185	10	59.38	中载	945.5	无锡.勤丰变/3号主变	3.54	30	11320	945.5
10kV勤南线118	10	42.37	轻载	2459.79	无锡.勤丰变/1号主变	6.6	27	10920	2459.79
10kV勤塑线119	10	63.36	中载	590.96	无锡.勤丰变/1号主变	6.6	16	8250	590.96
10kV勤希线181	10	64.68	中载	473.36	无锡.勤丰变/3号主变	3.54	8	1615	473.36
10kV勤祝线112	10	57.04	中载	1133.42	无锡.勤丰变/1号主变	6.6	41	15935	1133.42
10kV青发线143	10	49.93	轻载	1787.08	无锡.邓阳变/2号主变	50.4	15	7320	1787.08
10kV青府线125	10	62.72	中载	648.11	无锡.青阳变/1号主变	40	77	32895	648.11
10kV青工线126	10	47.5	轻载	2003.06	无锡.青阳变/1号主变	40	36	13345	2003.06
10kV青果线157	10	22.5	轻载	4277.69	无锡.宝塔变/1号主变	11.74	10	7950	4277.69
10kV青里线141	10	57.84	中载	1082.67	无锡.青阳变/2号主变	64	0		1082.67
10kV青年线165	10	32.69	轻载	3360.25	无锡.贯庄变/3号主变	32	30	22630	3360.25
10kV青衣线145	10	93.33	重载	0	无锡.青阳变/2号主变	64	39	15790	0
10kV青桥线117	10	69.98	中载	1.73	无锡.青阳变/1号主变	40	39	17300	1.73
10kV青山线154	10	15.86	轻载	4875.93	无锡.红光变/3号主变	64	21	7195	4875.93
10kV青桐路线150	10	49.91	轻载	1788.46	无锡.邓阳变/2号主变	50.4	13	8240	1788.46
10kV青园线141	10	80.49	重载	0	无锡.红光变/2号主变	64	17	10360	0
10kV青中线116	10	64.07	中载	527.57	无锡.青阳变/1号主变	40	36	18210	527.57
10kV青专线134	10	75.13	重载	0	无锡.青阳变/2号主变	64	59	25005	0
10kV清北线161	10	39.43	轻载	2721.66	无锡.太清变/3号主变	64	6	5745	2721.66
10kV清桂线166	10	32.57	轻载	3331.85	无锡.太清变/3号主变	64	21	11925	3331.85
10kV清陆线142	10	40.08	轻载	2663.64	无锡.太清变/2号主变	8.35	26	11610	2663.64
10kV晴山线118	10	31.9	轻载	3392.12	无锡.霞客变/1号主变	32	15	7520	3392.12

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量(kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
10kV秋林线118	10	81.8	重载	0	无锡.陈子变/1号主变	9.36	24	10995	0
10kV球柏联线113	10	0.82	轻载	6158.65	无锡.球庄变/1号主变	64	0		6158.65
10kV球柏联线170	10	0	轻载	6231.74	无锡.柏木变/2号主变	22.07	1	315	6231.74
10kV球兴线116	10	37.99	轻载	2849.31	无锡.球庄变/1号主变	64	0		2849.31
10kV球振线114	10	36.53	轻载	2980.08	无锡.球庄变/1号主变	64	10	7405	2980.08
10kV球庄线124	10	27.49	轻载	3784.42	江苏.黄石变/1号主变	89.26	22	8180	3784.42
10kV群金线173	10	61.34	中载	770.57	无锡.陈子变/1号主变	9.36	0		770.57
10kV热带线131	10	2.18	轻载	11745.73	无锡.金塔变/1号主变	40	1	19880	11745.73
10kV人革线114	10	27.91	轻载	3747.36	无锡.世纪变/1号主变	42.62	10	5150	3747.36
10kV人民线163	10	46.98	轻载	2073.03	无锡.要塞变/2号主变	64	19	11685	2073.03
10kV人医线185	10	0.08	轻载	5558.85			0		5558.85
10kV仁法线153	10	20.4	轻载	4467.52	无锡.仁和变/1号主变	25.2	0		4467.52
10kV仁联线122	10	1.28	轻载	3749.09	无锡.利港变/1号主变	26.82	0		3749.09
10kV仁联线154	10	0	轻载	5358.81	无锡.仁和变/1号主变	25.2	0		5358.81
10kV仁越线147	10	0	轻载	6304.48	无锡.仁和变/1号主变	25.2	0		6304.48
10kV仁专线164	10	52.98	中载	1303.33	无锡.仁和变/3号主变	32	12	6990	1303.33
10kV任桥线165	10	40.32	轻载	2359.5	无锡.杨宦变/3号主变	32	21	8060	2359.5
10kV日照线117	10	70	中载	0	无锡.月城变/1号主变	16	29	11755	0
10kV荣裕线162	10	65.25	中载	423.13	无锡.红豆变/3号主变	32	46	18460	423.13
10kV如意线116	10	49.07	轻载	1884.94	无锡.河蒲变/1号主变	64	34	12570	1884.94
10kV润华线125	10	49.91	轻载	1788.46	无锡.陈子变/3号主变	17.11	26	19695	1788.46
10kV塞美线155	10	13.61	轻载	5078.74	无锡.要塞变/2号主变	64	15	11010	5078.74
10kV塞品线133	10	11	轻载	5314.12	无锡.塔南变/2号主变	27.4	13	8690	5314.12
10kV塞日线145	10	22.16	轻载	4308.52	无锡.要塞变/2号主变	64	5	1260	4308.52
10kV塞一线164	10	6.03	轻载	5761.15	无锡.要塞变/2号主变	64	11	8060	5761.15
10kV赛生线145	10	30.67	轻载	3501.24	无锡.石化变/2号主变	64	12	16710	3501.24
10kV三里线113	10	36.53	轻载	3014.89	无锡.青阳变/1号主变	40	25	20760	3014.89
10kV伞湖线161	10	70	中载	0	无锡.周西变/3号主变	32	10	5890	0
10kV桑田线143	10	16.26	轻载	4784.13	无锡.球庄变/2号主变	40	0		4784.13
10kV色织线134	10	78.24	重载	0	无锡.北国变/2号主变	18.92	20	11500	0
10kV砂南线132	10	37.58	轻载	2919.98	无锡.姚巷变/2号主变	31.3	10	6775	2919.98
10kV砂泰线143	10	27.75	轻载	3805.38	无锡.砂北变/2号主变	32	4	2860	3805.38
10kV山观线112	10	56.94	中载	1162.86	无锡.山观变/1号主变	64	42	23550	1162.86
10kV山泾线123	10	40.59	轻载	2648.75	无锡.山观变/1号主变	64	8	5270	2648.75

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量(kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
10kV山泉线156	10	59.83	中载	915.88	无锡.兴周变/2号主变	32	22	10315	915.88
10kV山星线115	10	1.09	轻载	5275.15	无锡.肖山变/1号主变	2.75	10	10610	2750
10kV山云线161	10	74.87	重载	0	无锡.山观变/3号主变	32	54	24095	0
10kV商城线176	10	37.83	轻载	2897.29			6	1430	2897.29
10kV商贸线163	10	48.67	轻载	1899.14	无锡.石化变/3号主变	32	5	2510	1899.14
10kV寰岛线124	10	7.74	轻载	5607.18	无锡.虹君变/2号主变	16.34	0		5607.18
10kV上东线146	10	67.41	中载	230.7	江苏.景阳变/#2主变	26.31	31	13455	230.7
10kV上河头线126	10	43.59	轻载	2351.19	无锡.严村变/1号主变	46.55	14	16345	2351.19
10kV上嘉线116	10	10.31	轻载	5375.95	无锡.利港变/1号主变	26.82	6	4800	5375.95
10kV上塘线113	10	86.96	重载	0	无锡.陈子变/1号主变	9.36	46	18605	0
10kV上洋线123	10	11.87	轻载	5174.87	无锡.长山变/1号主变	32	17	11670	5174.87
10kV申成线144	10	38.4	轻载	2654.46	无锡.严村变/2号主变	38.3	0		2654.46
10kV申大线147	10	8.58	轻载	5532.01	无锡.申北变/2号主变	32	0		5532.01
10kV申花线133	10	29.77	轻载	3581.78	无锡.严村变/2号主变	38.3	16	12580	3581.78
10kV申利线114	10	49.96	轻载	1752.44	无锡.山观变/1号主变	64	9	8095	1752.44
10kV申刘线154	10	35.93	轻载	3068.76	无锡.申北变/2号主变	32	13	6345	3068.76
10kV申龙线112	10	54.51	中载	1231.45	无锡.瑰宝变/1号主变	5.11	23	10260	1231.45
10kV申南线194	10	47.35	轻载	1800.93	无锡.申港变/1号主变	16	0		1800.93
10kV申墅线159	10	49.18	轻载	1874.89	无锡.申北变/3号主变	32	14	13650	1874.89
10kV申学线165	10	14.33	轻载	5013.62	无锡.申北变/3号主变	32	0		5013.62
10kV申园线157	10	59.95	中载	879.16	无锡.申北变/3号主变	32	28	14355	879.16
10kV申闸线158	10	55.42	中载	1312.68	无锡.申北变/3号主变	32	47	24510	1312.68
10kV申专线192	10	62.22	中载	680.68	无锡.申港变/1号主变	16	0		680.68
10kV深国线153	10	42.12	轻载	2511.05	无锡.城客变/3号主变	32	2	6710	2511.05
10kV沈店线133	10	69.99	中载	0.69	无锡.史村变/2号主变	64	32	12845	0.69
10kV沈东线165	10	60.32	中载	861.84	无锡.史村变/3号主变	64	18	10800	861.84
10kV升华线145	10	99.99	重载	0	江苏.景阳变/#2主变	26.31	4	5600	0
10kV升辉线125	10	70	中载	0	无锡.泾水变/2号主变	0	2	5750	0
10kV生活线148	10	8.99	轻载	5494.42	无锡.于门变/2号主变	64	9	7200	5494.42
10kV胜达线150	10	82.03	重载	0	无锡.砂北变/2号主变	32	2	7500	0
10kV圣庭线182	10	26.11	轻载	3952.6	无锡.黄田变/3号主变	40	17	12660	3952.6
10kV圣阳线162	10	40.7	轻载	2563.19	无锡.邓阳变/3号主变	32	25	12325	2563.19
10kV盛世线176	10	19.48	轻载	4550.31	无锡.富华变/2号主变	32	16	13320	4550.31
10kV石池线128	10	44.94	轻载	2231.16	江苏.万兴变/#1主变	0	32	10610	0

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量(kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
10kV石埭线131	10	40.83	轻载	2318.63	无锡.文林变/2号主变	50.4	49	14765	2318.63
10kV石牌线141	10	27.33	轻载	3732.29	无锡.长山变/2号主变	32	44	36665	3732.29
10kV石塘桥线136	10	39.98	轻载	2672.13	无锡.黄台变/2号主变	13.68	33	12195	2672.13
10kV石庄线124	10	54.38	中载	1390.62	无锡.石庄变/1号主变	8	38	15100	1390.62
10kV时代线138	10	21.2	轻载	5071.12	无锡.要塞变/2号主变	64	17	16290	5071.12
10kV史村线134	10	21.38	轻载	4328.44	无锡.史村变/2号主变	64	17	8400	4328.44
10kV史东线143	10	27.45	轻载	3574.33	无锡.兴周变/1号主变	32	0		3574.33
10kV史华线122	10	44.15	轻载	2301.65	无锡.史村变/3号主变	64	57	17360	2301.65
10kV史联线147	10	0	轻载	6231.74	无锡.钱家变/2号主变	3.49	0		3490
10kV史联线154	10	70	中载	0	无锡.史村变/3号主变	64	4	9180	0
10kV史砂线123	10	59.08	中载	972.17	无锡.史村变/3号主变	64	19	11420	972.17
10kV史泰线144	10	55.72	中载	1270.94	无锡.史村变/2号主变	64	28	10405	1270.94
10kV世坝线136	10	48.86	轻载	1849.43	无锡.世纪变/2号主变	20.7	8	6400	1849.43
10kV世北线141	10	38.97	轻载	2606.66	无锡.世纪变/2号主变	20.7	0		2606.66
10kV世海线131	10	22.64	轻载	3978.4	无锡.世纪变/2号主变	20.7	0		3978.4
10kV世龙线135	10	10.66	轻载	5344.26	无锡.世纪变/2号主变	20.7	12	5460	5344.26
10kV世贸线158	10	1.08	轻载	6206.8	无锡.孟济变/3号主变	32	8	5600	6206.8
10kV世能线125	10	55.24	中载	1314.41	无锡.世纪变/1号主变	42.62	6	6565	1314.41
10kV世塑线145	10	49.96	轻载	1804.74	无锡.世纪变/2号主变	20.7	3	6695	1804.74
10kV世新线163	10	33.31	轻载	3304.83	无锡.塔南变/1号主变	18.25	0		3304.83
10kV世周联线123	10	0	轻载	4546.5	无锡.世纪变/1号主变	42.62	0		4546.5
10kV世周联线144	10	0.48	轻载	6189.13	无锡.周西变/2号主变	32	0		6189.13
10kV市府线117	10	23.54	轻载	3556.66	无锡.黄山变/1号主变	19.8	10	7810	3556.66
10kV寿北线166	10	60.87	中载	726.05	无锡.长寿变/1号主变	0.89	40	17850	726.05
10kV寿东线163	10	48.02	轻载	1922.87	无锡.长寿变/1号主变	0.89	23	8740	890
10kV寿工线148	10	63.92	中载	541.6	无锡.长寿变/2号主变	0	27	11145	0
10kV寿鑫线156	10	68.55	中载	129.38	无锡.长寿变/2号主变	0	0		0
10kV曙旦线132	10	54.86	中载	1203.91	无锡.霞客变/3号主变	64	29	11545	1203.91
10kV数码线131	10	20.04	轻载	4499.39	无锡.山观变/1号主变	64	9	16160	4499.39
10kV双泾线117	10	33.74	轻载	3228.45	无锡.陈子变/1号主变	9.36	41	11815	3228.45
10kV双居线142	10	39.23	轻载	2739.5	无锡.东郊变/1号主变	40	16	8900	2739.5
10kV双科线144	10	0	轻载	6231.74	无锡.仁和变/1号主变	25.2	1	5000	6231.74
10kV双良线125	10	47.99	轻载	1981.93	无锡.利港变/1号主变	26.82	1	9230	1981.93
10kV双龙线165	10	69.99	中载	0.52	无锡.砂北变/3号主变	32	10	9980	0.52

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量(kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
10kV双能线123	10	40.66	轻载	1956.64	无锡.利港变/1号主变	26.82	1	2510	1956.64
10kV双牌线143	10	45.41	轻载	2189.42	无锡.东郊变/1号主变	40	27	11880	2189.42
10kV双桥线149	10	73.94	重载	0	无锡.长寿变/2号主变	0	24	13535	0
10kV双威线134	10	18.39	轻载	4648.51	无锡.于门变/2号主变	64	10	10000	4648.51
10kV双喜线154	10	40.03	轻载	3114.66	无锡.太清变/3号主变	64	38	15595	3114.66
10kV水岸线159	10	22.76	轻载	4205.47	无锡.贯庄变/3号主变	32	14	6210	4205.47
10kV水墩线121	10	69.96	中载	3.12	无锡.茂龙变/2号主变	32	5	3430	3.12
10kV水方线119	10	16.81	轻载	4790.54	无锡.黄山变/1号主变	19.8	0		4790.54
10kV水华线128	10	25.29	轻载	4645.92	无锡.桐岐变/2号主变	17.17	55	22250	4645.92
10kV水木塘线162	10	11.74	轻载	5186.47	无锡.常泽变/3号主变	12.56	10	3860	5186.47
10kV水南路线115	10	38.97	轻载	2762.19	无锡.山观变/1号主变	64	48	16245	2762.19
10kV水平线153	10	69.99	中载	0.87	无锡.红豆变/2号主变	50.4	34	12785	0.87
10kV水上线140	10	13.57	轻载	5864.38	无锡.黄山变/2号主变	21.1	15	12890	5864.38
10kV水芸线115	10	10.64	轻载	5284.51	无锡.月城变/1号主变	16	18	10825	5284.51
10kV顺飞线139	10	17.77	轻载	4703.94			0		4703.94
10kV硕桥线152	10	49.97	轻载	1783.27	无锡.砂北变/2号主变	32	14	8900	1783.27
10kV司湾线121	10	71.49	重载	0	无锡.泾水变/2号主变	0	33	12975	0
10kV思巷线133	10	45.5	轻载	2142.48	无锡.云东变/2号主变	32	19	9925	2142.48
10kV四房桥线125	10	52.81	中载	1530.57	无锡.河蒲变/1号主变	64	51	31220	1530.57
10kV泗河线121	10	60.89	中载	820.28	无锡.桐岐变/2号主变	17.17	18	5085	820.28
10kV松岗线169	10	69.97	中载	2.94	无锡.凤凰变/1号主变	4	15	11365	2.94
10kV松文线141	10	41.3	轻载	2584.49	无锡.云东变/2号主变	32	9	5665	2584.49
10kV苏利线159	10	60.6	中载	846.6	无锡.仁和变/3号主变	32	0		846.6
10kV苏龙线123	10	14.88	轻载	4963.91			0		4963.91
10kV苏士桥线115	10	35.45	轻载	3076.03	无锡.霞客变/1号主变	32	24	9060	3076.03
10kV苏墅线138	10	69.87	中载	9.87	无锡.姚巷变/2号主变	31.3	21	7405	9.87
10kV苏巷线156	10	36.67	轻载	3002.25	无锡.河蒲变/3号主变	32	21	8905	3002.25
10kV塑胶线118	10	49.92	轻载	1787.25	无锡.世纪变/1号主变	42.62	13	7530	1787.25
10kV孙家线122	10	68.6	中载	124.88	无锡.茂龙变/2号主变	32	24	10975	124.88
10kV塔堡线123	10	25.16	轻载	4038.16	无锡.塔南变/2号主变	27.4	9	7175	4038.16
10kV塔方线115	10	11.51	轻载	5267.53	无锡.塔南变/1号主变	18.25	0		5267.53
10kV塔恒线114	10	21.44	轻载	4373.65	无锡.塔南变/1号主变	18.25	20	16640	4373.65
10kV塔九线136	10	11.85	轻载	5237.39	无锡.塔南变/2号主变	27.4	0		5237.39
10kV塔龙线137	10	25.22	轻载	3761.21	无锡.塔南变/2号主变	27.4	0		3761.21

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量(kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
10kV塔瑞线121	10	26.78	轻载	3893.02	无锡.塔南变/2号主变	27.4	3	9800	3893.02
10kV塔商线113	10	26.82	轻载	3889.21	无锡.塔南变/1号主变	18.25	2	7600	3889.21
10kV塔要联线132	10	0.51	轻载	6258.58	无锡.塔南变/2号主变	27.4	0		6258.58
10kV塔要联线147	10	0	轻载	6304.48	无锡.要塞变/2号主变	64	0		6304.48
10kV塔颐线118	10	52.45	中载	1580.97	无锡.塔南变/1号主变	18.25	0		1580.97
10kV塔御线122	10	15.1	轻载	4944.51	无锡.塔南变/2号主变	27.4	19	14010	4944.51
10kV塔云线117	10	86.3	重载	0	无锡.塔南变/1号主变	18.25	0		0
10kV台水线114	10	47.06	轻载	2042.37	无锡.黄台变/1号主变	12.73	16	10640	2042.37
10kV太华线141	10	42.77	轻载	2452.34	无锡.太清变/2号主变	8.35	18	9450	2452.34
10kV太景线137	10	27.67	轻载	3768.31	无锡.太清变/2号主变	8.35	10	14300	3768.31
10kV太康线165	10	78.4	重载	0	无锡.太清变/3号主变	64	0		0
10kV太平桥线118	10	69.98	中载	1.73	无锡.姚巷变/3号主变	0.95	32	13090	1.73
10kV泰富线122	10	19	轻载	5300.27	无锡.要塞变/1号主变	64	15	12860	5300.27
10kV泰和线153	10	15.44	轻载	4914.03	无锡.孟济变/3号主变	32	13	11030	4914.03
10kV唐巷线139	10	19.93	轻载	4457.82	无锡.北国变/1号主变	4.27	0		4270
10kV塘北线124	10	49.99	轻载	2079.09	无锡.璜塘变/2号主变	22.25	0		2079.09
10kV塘东线135	10	84.32	重载	0	无锡.皋岸变/2号主变	64	8	7415	0
10kV塘化线122	10	50.7	中载	1717.8	无锡.璜塘变/2号主变	22.25	0		1717.8
10kV塘稷线125	10	42.81	轻载	2420.3	无锡.璜塘变/2号主变	22.25	0		2420.3
10kV塘林线148	10	32.73	轻载	3130.59	无锡.何巷变/3号主变	40	0		3130.59
10kV塘前线154	10	19.36	轻载	4561.22	无锡.要塞变/2号主变	64	13	8690	4561.22
10kV塘青线123	10	55.81	中载	1263.67	无锡.璜塘变/2号主变	22.25	0		1263.67
10kV塘头线164	10	70	中载	0.35	无锡.邓阳变/3号主变	32	54	19280	0.35
10kV塘溢线115	10	29.63	轻载	4195.25	无锡.璜塘变/1号主变	31.96	0		4195.25
10kV塘园线151	10	48.62	轻载	1903.64	无锡.红豆变/2号主变	50.4	20	8005	1903.64
10kV滔化线159	10	17.94	轻载	4634.31	无锡.石化变/3号主变	32	8	1010	4634.31
10kV桃园线115	10	58.99	中载	979.79	无锡.常泽变/1号主变	13.35	11	7660	979.79
10kV陶城线141	10	68.1	中载	170.78	无锡.史村变/2号主变	64	7	7030	170.78
10kV特材线155	10	64.14	中载	512.33	无锡.长寿变/2号主变	0	14	5995	0
10kV天安线160	10	40.58	轻载	2649.44	无锡.山观变/3号主变	32	15	12160	2649.44
10kV天富线125	10	10.6	轻载	5288.32	无锡.茂龙变/2号主变	32	2	2830	5288.32
10kV天鹤线136	10	81.03	重载	0	无锡.要塞变/2号主变	64	15	11750	0
10kV天华线118	10	19.65	轻载	4003	无锡.城客变/1号主变	20.43	4	8210	4003
10kV天江线159	10	40.93	轻载	3020.78	无锡.杨宦变/3号主变	32	2	9200	3020.78

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量(kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
10kV天门线132	10	69.97	中载	2.77	江苏.景阳变/#2主变	26.31	36	19605	2.77
10kV天平线132	10	16.66	轻载	4240.11	无锡.东郊变/1号主变	40	7	8800	4240.11
10kV天泉线122	10	10.38	轻载	5369.89	无锡.城客变/1号主变	20.43	1	3480	5369.89
10kV天生线123	10	34.12	轻载	3194.15	无锡.石庄变/1号主变	8	37	11015	3194.15
10kV田国线175	10	55.96	中载	1459.04	无锡.黄田变/3号主变	40	19	18890	1459.04
10kV田隧线123	10	31.17	轻载	3497.08	无锡.黄田变/2号主变	40	25	17500	3497.08
10kV田由线124	10	37.09	轻载	2930.2	无锡.陆东变/1号主变	7.45	12	4490	2930.2
10kV庭苑线174	10	36.59	轻载	3471.62	无锡.黄田变/3号主变	40	15	14060	3471.62
10kV停塘线158	10	56.44	中载	1207.2	无锡.邓阳变/3号主变	32	0		1207.2
10kV通化线167	10	27.43	轻载	3789.96	无锡.凤凰变/1号主变	4	4	4150	3789.96
10kV通江线177	10	68.55	中载	115.18	无锡.黄田变/3号主变	40	17	11760	115.18
10kV通利线121	10	59.44	中载	886.96	无锡.花园变/2号主变	15.4	0		886.96
10kV通用线159	10	49.83	轻载	1603.14	无锡.峭新变/3号主变	32	5	4515	1603.14
10kV同心线113	10	66.21	中载	337.22	无锡.黄台变/1号主变	12.73	36	12130	337.22
10kV桐安线162	10	72.31	重载	0	无锡.桐岐变/1号主变	6.12	2	9460	0
10kV桐联线115	10	0	轻载	6231.74	无锡.青阳变/1号主变	40	2	600	6231.74
10kV桐联线122	10	7.46	轻载	5567.51	无锡.桐岐变/2号主变	17.17	0		5567.51
10kV桐岐线166	10	94.3	重载	0	无锡.桐岐变/1号主变	6.12	52	18880	0
10kV桐业线113	10	67.95	中载	184.98	无锡.卧龙变/1号主变	0	0		0
10kV童梓线155	10	9.61	轻载	5439	无锡.宝塔变/1号主变	11.74	1	2000	5439
10kV投资线119	10	0.29	轻载	7243.92	无锡.虹君变/1号主变	10.33	0		7243.92
10kV涂镇线113	10	69.95	中载	4.68	无锡.南闸变/1号主变	32	42	18695	4.68
10kV土南线118	10	49.97	轻载	1783.27	无锡.球庄变/1号主变	64	81	23100	1783.27
10kV土西线133	10	24.94	轻载	4682.29	无锡.贤庄变/1号主变	32	0		4682.29
10kV万北联线112	10	3.05	轻载	5960.33	江苏.万兴变/#1主变	0	3	600	0
10kV万北联线132	10	0	轻载	6231.74	无锡.北国变/2号主变	18.92	0		6231.74
10kV万达线151	10	25.83	轻载	4590.15	无锡.红光变/3号主变	64	25	17400	4590.15
10kV万东线125	10	78.23	重载	0	江苏.万兴变/#1主变	0	31	15120	0
10kV万龚线144	10	69.98	中载	1.39	江苏.万兴变/#2主变	0	0		0
10kV万红联线137	10	7.16	轻载	5594.01	江苏.万兴变/#2主变	0	0		0
10kV万红联线164	10	0	轻载	6231.74	无锡.红豆变/3号主变	32	0		6231.74
10kV万通线138	10	49.48	轻载	2132.78	江苏.万兴变/#2主变	0	13	9860	0
10kV万翔线113	10	39.3	轻载	2440.39	无锡.霞客变/1号主变	32	16	4825	2440.39
10kV万兴线134	10	24.07	轻载	4088.91	江苏.万兴变/#2主变	0	18	5960	0

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量(kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
10kV万徐线135	10	31.82	轻载	3399.05	江苏.万兴变/#2主变	0	17	16495	0
10kV万郁线136	10	67.03	中载	264.3	江苏.万兴变/#2主变	0	24	12540	0
10kV万悦线152	10	26.29	轻载	3936.32	无锡.红光变/3号主变	64	13	12060	3936.32
10kV王家线121	10	28.34	轻载	3752.38	无锡.河蒲变/1号主变	64	30	9265	3752.38
10kV王仕线145	10	33.3	轻载	3267.24	无锡.太清变/2号主变	8.35	23	9620	3267.24
10kV望江线134	10	15.27	轻载	4929.1	无锡.黄田变/2号主变	40	15	10950	4929.1
10kV威酒线144	10	3.54	轻载	5985.79	无锡.李家变/2号主变	6.57	2	400	5985.79
10kV威尼斯线163	10	64.6	中载	481.15	无锡.河蒲变/3号主变	32	25	17490	481.15
10kV圩里线125	10	59.58	中载	938.05	无锡.李家变/1号主变	2.72	16	14290	938.05
10kV蔚尔线154	10	40.59	轻载	2648.4	无锡.孟济变/3号主变	32	33	12915	2648.4
10kV文北线129	10	65.56	中载	395.24	无锡.文林变/2号主变	50.4	29	11485	395.24
10kV文定线113	10	74.39	重载	0	无锡.要塞变/1号主变	64	30	17410	0
10kV文东线151	10	30.04	轻载	3599.1	无锡.东郊变/2号主变	40	13	6535	3599.1
10kV文富线132	10	51.6	中载	1656.83	无锡.红光变/2号主变	64	43	15950	1656.83
10kV文化线121	10	20.04	轻载	4499.56	无锡.黄山变/1号主变	19.8	11	4395	4499.56
10kV文联线121	10	0	轻载	5880.14	无锡.瑰宝变/1号主变	5.11	0		5110
10kV文联线143	10	1.52	轻载	5752.32	无锡.文林变/1号主变	32	0		5752.32
10kV文南线146	10	70	中载	0.35	无锡.文林变/1号主变	32	26	12595	0.35
10kV文叶线136	10	15.44	轻载	4856.87	无锡.文林变/2号主变	50.4	10	4060	4856.87
10kV文专线145	10	56.04	中载	1257.09	无锡.文林变/1号主变	32	41	17795	1257.09
10kV卧龙线114	10	48.76	轻载	1912.65	无锡.月城变/1号主变	16	38	18920	1912.65
10kV污水线121	10	44.14	轻载	2262.17	无锡.肖山变/2号主变	19.98	12	13510	2262.17
10kV吴巷线154	10	67.82	中载	193.64	无锡.云东变/3号主变	32	16	10325	193.64
10kV五星线143	10	32.25	轻载	3399.57	无锡.红光变/2号主变	64	39	10040	3399.57
10kV五一线146	10	69.35	中载	51.79	无锡.要塞变/2号主变	64	37	15845	51.79
10kV五洲线124	10	6.99	轻载	5675.07	无锡.常泽变/1号主变	13.35	2	6400	5675.07
10kV夕阳线153	10	12.33	轻载	5193.58	无锡.红光变/3号主变	64	14	9140	5193.58
10kV西村线122	10	64.83	中载	459.85	无锡.常泽变/1号主变	13.35	13	11960	459.85
10kV西范线117	10	45.25	轻载	2203.1	无锡.球庄变/1号主变	64	36	13460	2203.1
10kV西工线171	10	15.65	轻载	4838.69	无锡.柏木变/1号主变	18.99	13	5965	4838.69
10kV西立线155	10	24.27	轻载	3635.29	无锡.谢北变/3号主变	40	9	5670	3635.29
10kV西桥路线135	10	32.72	轻载	3357.48	无锡.锦南变/2号主变	32	27	21480	3357.48
10kV西桥线131	10	40.62	轻载	2615.49	无锡.球庄变/2号主变	40	50	13905	2615.49
10kV西伍线125	10	30.96	轻载	3475.78	无锡.严村变/1号主变	46.55	15	9630	3475.78

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量(kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
10kV矽铁线126	10	25.14	轻载	3566.19	无锡.要塞变/1号主变	64	27	16645	3566.19
10kV奚市线121	10	22.61	轻载	3767.27	无锡.利港变/1号主变	26.82	5	2730	3767.27
10kV稀土线139	10	34.15	轻载	3191.56	无锡.利港变/2号主变	5.88	9	4500	3191.56
10kV习礼线127	10	45.48	轻载	2208.65	无锡.河蒲变/1号主变	64	44	15740	2208.65
10kV下渡线147	10	73.54	重载	0	无锡.砂北变/2号主变	32	6	5775	0
10kV夏安线113	10	57.43	中载	1132.21	无锡.夏港变/1号主变	5.54	20	12930	1132.21
10kV夏北线115	10	26.71	轻载	3441.31	无锡.夏港变/1号主变	5.54	18	12840	3441.31
10kV夏长线141	10	35.05	轻载	3111.54	无锡.夏港变/2号主变	11.91	25	11655	3111.54
10kV夏工线167	10	50	中载	1780.84	无锡.红光变/3号主变	64	26	11260	1780.84
10kV夏家线124	10	52.1	中载	1423.36	无锡.夏港变/2号主变	11.91	23	10560	1423.36
10kV夏孟联线116	10	38.16	轻载	2531.32	无锡.夏港变/1号主变	5.54	1	5000	2531.32
10kV夏孟联线137	10	0	轻载	5880.14	无锡.孟济变/1号主变	32	0		5880.14
10kV夏名线129	10	8.89	轻载	5503.6	无锡.夏港变/2号主变	11.91	5	5880	5503.6
10kV夏苑线119	10	21.42	轻载	4375.55	无锡.夏港变/1号主变	5.54	13	13750	4375.55
10kV夏专线111	10	58.63	中载	870.33	无锡.夏港变/1号主变	5.54	29	14065	870.33
10kV先锋线127	10	22.21	轻载	3799.49	无锡.要塞变/1号主变	64	13	6355	3799.49
10kV贤澄线137	10	54.35	中载	1409.33	无锡.贤庄变/1号主变	32	15	5830	1409.33
10kV贤芙线147	10	20.6	轻载	4397.89	无锡.贤庄变/2号主变	32	24	10875	4397.89
10kV贤联线133	10	0	轻载	6231.74	无锡.石庄变/2号主变	8	2	1030	6231.74
10kV贤联线136	10	2.33	轻载	6094.39	无锡.贤庄变/1号主变	32	0		6094.39
10kV贤南线134	10	18.13	轻载	4617.51	无锡.贤庄变/1号主变	32	27	11770	4617.51
10kV贤添线138	10	34.78	轻载	3172.16	无锡.贤庄变/1号主变	32	0		3172.16
10kV贤西线144	10	62.12	中载	701.81	无锡.贤庄变/2号主变	32	27	8150	701.81
10kV贤中线145	10	13.01	轻载	5073.72	无锡.贤庄变/2号主变	32	9	8800	5073.72
10kV芑菲线143	10	47.16	轻载	2033.54	无锡.红豆变/2号主变	50.4	6	9965	2033.54
10kV香草线159	10	57.37	中载	1124.76	无锡.茂龙变/3号主变	32	50	25300	1124.76
10kV香华线112	10	58.11	中载	1058.43	无锡.红豆变/2号主变	50.4	10	10530	1058.43
10kV香山线153	10	28.89	轻载	3702.15	江苏.滨江变/#1主变	35.6	0		3702.15
10kV香樟线152	10	40.12	轻载	2691.53	无锡.贯庄变/3号主变	32	15	11600	2691.53
10kV湘北线118	10	75.96	重载	0	无锡.河蒲变/1号主变	64	39	15595	0
10kV湘南线133	10	53.21	中载	1494.72	无锡.文林变/2号主变	50.4	42	15060	1494.72
10kV巷门线146	10	66.85	中载	280.58	无锡.砂北变/2号主变	32	17	13580	280.58
10kV小湖线132	10	42.38	轻载	2487.5	无锡.贤庄变/1号主变	32	19	10570	2487.5
10kV小青阳线165	10	68.87	中载	100.98	无锡.邓阳变/3号主变	32	45	16175	100.98

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量(kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
10kV小园线115	10	81.13	重载	0	江苏.万兴变/#1主变	0	18	10430	0
10kV小兆线164	10	32.99	轻载	3294.96	无锡.桐岐变/1号主变	6.12	50	13935	3294.96
10kV肖山线127	10	36.84	轻载	2986.49	无锡.肖山变/2号主变	19.98	8	4655	2986.49
10kV肖纤线123	10	30.21	轻载	2653.6	无锡.肖山变/2号主变	19.98	2	5000	2653.6
10kV协新线140	10	69.81	中载	16.97	无锡.周西变/1号主变	32	16	10520	16.97
10kV斜河线123	10	29.18	轻载	3676	无锡.卧龙变/2号主变	0	0		0
10kV斜泾线159	10	93.46	重载	0	无锡.锦南变/3号主变	32	20	21930	0
10kV谢碧线171	10	5.56	轻载	5803.93	无锡.谢北变/3号主变	40	0		5803.93
10kV谢宸线117	10	29.11	轻载	3682.92	无锡.谢北变/2号主变	6.72	11	10650	3682.92
10kV谢桂线136	10	11.1	轻载	5243.8	无锡.谢北变/2号主变	6.72	19	15500	5243.8
10kV谢假线139	10	16.03	轻载	4860.68	无锡.谢北变/2号主变	6.72	8	8000	4860.68
10kV谢立线119	10	45.98	轻载	1909.7	无锡.谢北变/2号主变	6.72	41	23970	1909.7
10kV谢联线153	10	0	轻载	5564.92	无锡.谢北变/3号主变	40	0		5564.92
10kV谢联线154	10	62.42	中载	602.56	无锡.花北变/1号主变	16	0		602.56
10kV谢南线172	10	45.29	轻载	1964.43	无锡.谢北变/3号主变	40	16	9755	1964.43
10kV谢西线148	10	9.4	轻载	5457.53	无锡.谢北变/2号主变	6.72	22	11790	5457.53
10kV谢巷线134	10	15.77	轻载	4827.43	无锡.金塔变/1号主变	40	19	9615	4827.43
10kV谢斜线159	10	36.62	轻载	2971.25	无锡.谢北变/3号主变	40	17	11230	2971.25
10kV谢新线118	10	7.64	轻载	5616.01	无锡.谢北变/2号主变	6.72	5	3600	5616.01
10kV谢雅线173	10	3.09	轻载	5319.49	无锡.谢北变/3号主变	40	0		5319.49
10kV谢阳线115	10	29	轻载	3692.97	无锡.谢北变/2号主变	6.72	9	5290	3692.97
10kV谢元线113	10	59.2	中载	961.61	无锡.锦南变/2号主变	32	0		961.61
10kV昕悦线159	10	6.75	轻载	5696.89	无锡.周西变/3号主变	32	9	9260	5696.89
10kV新北线114	10	75.71	重载	0	无锡.祝塘变/1号主变	19.25	0		0
10kV新潮线140	10	22.02	轻载	3672.71	无锡.长山变/2号主变	32	1	2000	3672.71
10kV新宕线158	10	26.24	轻载	3895.79	无锡.峭新变/3号主变	32	29	9310	3895.79
10kV新东线113	10	26.08	轻载	3955.89	无锡.李家变/1号主变	2.72	17	10575	2720
10kV新都线140	10	27.6	轻载	3818.71	无锡.贯庄变/2号主变	40	9	8920	3818.71
10kV新风线144	10	45.3	轻载	2199.12	无锡.北国变/1号主变	4.27	8	5295	2199.12
10kV新工线133	10	28.32	轻载	3754.28	无锡.李家变/2号主变	6.57	15	6890	3754.28
10kV新花线125	10	17.62	轻载	4717.62	无锡.夏港变/2号主变	11.91	11	9150	4717.62
10kV新马线114	10	88.75	重载	0	无锡.马镇变/2号主变	1.25	27	13800	0
10kV新梅线156	10	19.65	轻载	4535.07	无锡.城客变/3号主变	32	5	6900	4535.07
10kV新桥线147	10	28.22	轻载	3762.6	无锡.李家变/2号主变	6.57	20	12555	3762.6

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量(kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
10kV新融线166	10	23.21	轻载	3930.43	无锡.塔南变/1号主变	18.25	0		3930.43
10kV新盛线126	10	49.33	轻载	1840.42	江苏.万兴变/#1主变	0	27	11515	0
10kV新潭线144	10	57.23	中载	1136.88	无锡.皋岸变/2号主变	64	4	6450	1136.88
10kV新西线146	10	62.47	中载	670.46	无锡.峭新变/2号主变	50.4	7	7915	670.46
10kV新巷线115	10	46.24	轻载	1888.57	无锡.瑰宝变/1号主变	5.11	18	8955	1888.57
10kV新杨线117	10	76.38	重载	0	无锡.姚巷变/3号主变	0.95	34	18975	0
10kV新依线133	10	37.23	轻载	2917.38	无锡.太清变/2号主变	8.35	4	5880	2917.38
10kV新庄线162	10	82.64	重载	0	无锡.锦南变/3号主变	32	16	13620	0
10kV鑫辉线144	10	61.03	中载	798.97	无锡.姚巷变/3号主变	0.95	0		798.97
10kV鑫乐线143	10	48.18	轻载	1942.78	无锡.金塔变/2号主变	40	23	11235	1942.78
10kV信捷线118	10	35.92	轻载	3033.77	无锡.肖山变/1号主变	2.75	3	11680	2750
10kV信一线147	10	22.92	轻载	4190.92	无锡.石化变/2号主变	64	0		4190.92
10kV兴澄线126	10	29.54	轻载	3601.52	无锡.长山变/1号主变	32	0		3601.52
10kV兴港线119	10	21.21	轻载	4343.68	无锡.利港变/1号主变	26.82	21	11765	4343.68
10kV兴国线183	10	18.93	轻载	4599.15	无锡.虹君变/2号主变	16.34	1		4599.15
10kV兴璜线121	10	30.64	轻载	3504.18	江苏.景阳变/#1主变	47.48	7	3450	3504.18
10kV兴利线145	10	32.38	轻载	3388.66	无锡.仁和变/1号主变	25.2	42	13690	3388.66
10kV兴南线158	10	43.16	轻载	2389.81	无锡.兴周变/2号主变	32	11	5260	2389.81
10kV兴泉线142	10	38.92	轻载	2767.22	无锡.兴周变/1号主变	32	14	11010	2767.22
10kV兴松线153	10	84.52	重载	0	无锡.兴周变/2号主变	32	0		0
10kV兴塘线113	10	49.95	轻载	1684.2	无锡.祝塘变/1号主变	19.25	0		1684.2
10kV兴园线129	10	66.85	中载	241.44	无锡.泾水变/2号主变	0	0		0
10kV星达线104	10	13.85	轻载	4998.73	无锡.马镇变/1号主变	4.68	4	2150	4680
10kV型材线142	10	64.01	中载	533.46	无锡.世纪变/2号主变	20.7	3	6100	533.46
10kV杏春线162	10	53.06	中载	1526.07	无锡.红光变/3号主变	64	63	24850	1526.07
10kV幸福线142	10	31.19	轻载	4033.31	无锡.要塞变/2号主变	64	25	20650	4033.31
10kV徐村线143	10	69.95	中载	3.81	无锡.何巷变/3号主变	40	0		3.81
10kV徐巷线124	10	16.68	轻载	4801.8	无锡.李家变/1号主变	2.72	10	8805	2720
10kV许南线155	10	56.1	中载	1105.19	无锡.山观变/3号主变	32	17	7585	1105.19
10kV许姚线159	10	82.29	重载	0	江苏.滨江变/#1主变	35.6	0		0
10kV许园线113	10	38.58	轻载	2829.4	无锡.山观变/1号主变	64	17	12645	2829.4
10kV旭化线131	10	90.12	重载	0	无锡.茂龙变/2号主变	32	1	3100	0
10kV旭日线160	10	56.5	中载	1215.69	无锡.茂龙变/3号主变	32	7	8050	1215.69
10kV亚北线143	10	49.96	轻载	1805.26	无锡.申北变/2号主变	32	3	11310	1805.26

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量(kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
10kV延陵线137	10	38.47	轻载	2839.44	无锡.要塞变/2号主变	64	13	10085	2839.44
10kV严彩线132	10	49.61	轻载	1815.14	无锡.严村变/2号主变	38.3	14	6895	1815.14
10kV严光线146	10	16.44	轻载	4768.54	无锡.严村变/2号主变	38.3	0		4768.54
10kV严能线131	10	11.73	轻载	5247.96	无锡.严村变/2号主变	38.3	1	2630	5247.96
10kV严仁联线128	10	0	轻载	6231.74	无锡.严村变/1号主变	46.55	0		6231.74
10kV严仁联线158	10	0	轻载	7274.4	无锡.仁和变/3号主变	32	0		7274.4
10kV严湾线124	10	5.02	轻载	5852.6	无锡.严村变/1号主变	46.55	5	4600	5852.6
10kV严西线112	10	55.94	中载	1251.37	无锡.严村变/1号主变	46.55	54	16130	1251.37
10kV沿河线137	10	96.14	重载	0	无锡.谢北变/2号主变	6.72	32	15620	0
10kV沿山线129	10	47.41	轻载	2011.37	无锡.陈子变/3号主变	17.11	67	25325	2011.37
10kV研发线155	10	41.62	轻载	2556.43	无锡.城客变/3号主变	32	14	8130	2556.43
10kV盐政线181	10	5.54	轻载	5805.14			10	7060	5805.14
10kV扬宕线144	10	96.92	重载	0	无锡.峭新变/2号主变	50.4	68	26640	0
10kV扬科线168	10	27.72	轻载	3236.93	江苏.滨江变/#2主变	36.01	7	6750	3236.93
10kV扬子线157	10	0.19	轻载	5344.26	江苏.滨江变/#1主变	35.6	0		5344.26
10kV阳顺线146	10	34.93	轻载	3122.28	无锡.邓阳变/2号主变	50.4	8	6740	3122.28
10kV杨联线142	10	0.21	轻载	5342.53	无锡.长山变/2号主变	32	0		5342.53
10kV杨联线164	10	0	轻载	5564.92	无锡.杨宦变/3号主变	32	0		5564.92
10kV杨柳线138	10	10.61	轻载	5348.76	无锡.谢北变/2号主变	6.72	9	5265	5348.76
10kV杨绮联132	10	5.77	轻载	5784.71	江苏.绮北变/1号主变	114.96	0		5784.71
10kV杨绮联线126	10	14.93	轻载	4959.76			12	8800	4959.76
10kV杨石线157	10	36.24	轻载	3040.35	无锡.杨宦变/3号主变	32	34	23655	3040.35
10kV杨元线146	10	81.89	重载	0	江苏.万兴变/#2主变	0	58	21800	0
10kV杨庄线161	10	38.4	轻载	2763.93	无锡.邓阳变/3号主变	32	22	20640	2763.93
10kV氧化线112	10	50	中载	1801.63	无锡.青阳变/1号主变	40	0		1801.63
10kV姚长线139	10	40	轻载	2702.27	无锡.姚巷变/2号主变	31.3	0		2702.27
10kV姚东线149	10	62.51	中载	667.17	无锡.姚巷变/3号主变	0.95	9	8400	667.17
10kV姚海线133	10	56.78	中载	1190.92	无锡.姚巷变/2号主变	31.3	14	10380	1190.92
10kV姚河线142	10	53.41	中载	1476.53	无锡.姚巷变/2号主变	31.3	44	26640	1476.53
10kV姚茂线122	10	43.96	轻载	2344.95	无锡.姚巷变/3号主变	0.95	11	11300	950
10kV姚桥线116	10	40.54	轻载	2653.08	无锡.姚巷变/3号主变	0.95	28	18490	950
10kV姚饰线119	10	60.04	中载	896.66	无锡.姚巷变/3号主变	0.95	22	15555	896.66
10kV姚西线145	10	30.82	轻载	4071.93	无锡.姚巷变/3号主变	0.95	31	16030	950
10kV姚杨线146	10	60.74	中载	824.78	无锡.姚巷变/3号主变	0.95	35	18005	824.78

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量(kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
10kV姚园线151	10	49.18	轻载	1853.59	无锡.姚巷变/3号主变	0.95	8	5450	950
10kV遥径线118	10	23.05	轻载	3732.46	无锡.瑰宝变/1号主变	5.11	22	6395	3732.46
10kV要安线152	10	16.34	轻载	4832.8	无锡.要塞变/2号主变	64	17	15600	4832.8
10kV要澄线115	10	17.19	轻载	4756.25	无锡.要塞变/1号主变	64	17	15600	4756.25
10kV要花线151	10	66.2	中载	341.9	无锡.要塞变/2号主变	64	23	14965	341.9
10kV冶方桥线116	10	46.28	轻载	2074.42	无锡.霞客变/1号主变	32	5	4110	2074.42
10kV叶桥线116	10	49.02	轻载	1868.14	无锡.泾水变/1号主变	0	23	11585	0
10kV液压线162	10	38.15	轻载	2211.94	无锡.石化变/3号主变	32	1	2000	2211.94
10kV一化线140	10	86.11	重载	0	无锡.霞客变/3号主变	64	1	6050	0
10kV一品线141	10	49.97	轻载	1533.34	无锡.周西变/1号主变	32	11	9470	1533.34
10kV一区线133	10	43.62	轻载	2375.61	无锡.黄田变/2号主变	40	23	20060	2375.61
10kV医院线174	10	49.72	轻载	1611.97			0		1611.97
10kV怡江线180	10	39.1	轻载	3211.3	无锡.黄田变/3号主变	40	18	15330	3211.3
10kV益健线178	10	32.46	轻载	3381.38			9	7580	3381.38
10kV益名线183	10	44.59	轻载	2288.32			18	10430	2288.32
10kV殷庄线163	10	43.16	轻载	2389.29	无锡.太清变/3号主变	64	14	7605	2389.29
10kV银河线163	10	14.87	轻载	4965.64	无锡.红光变/3号主变	64	15	13380	4965.64
10kV银信线133	10	25.07	轻载	4046.3	无锡.孟济变/1号主变	32	4	9580	4046.3
10kV应河线143	10	30.93	轻载	3477.86	无锡.世纪变/2号主变	20.7	22	11380	3477.86
10kV应天线124	10	45.49	轻载	2181.8	无锡.世纪变/1号主变	42.62	19	12650	2181.8
10kV英迈线144	10	82.7	重载	0	无锡.砂北变/2号主变	32	3	5900	0
10kV迎宾线161	10	38.45	轻载	2808.61	无锡.峭新变/3号主变	32	16	6820	2808.61
10kV营区线116	10	53.6	中载	937.36	无锡.黄山变/1号主变	19.8	2	5660	937.36
10kV永安线152	10	59.61	中载	924.54	无锡.红豆变/2号主变	50.4	34	14125	924.54
10kV永昌线134	10	36.18	轻载	2841.17	无锡.祝塘变/2号主变	29	0		2841.17
10kV永达线146	10	60.42	中载	663.88	无锡.贤庄变/2号主变	32	41	19875	663.88
10kV永康线155	10	48.03	轻载	1746.38	无锡.红光变/3号主变	64	8	6735	1746.38
10kV永隆线134	10	49.51	轻载	1791.93	无锡.姚巷变/2号主变	31.3	7	6760	1791.93
10kV永新线136	10	37.85	轻载	2701.05	无锡.祝塘变/2号主变	29	0		2701.05
10kV勇峰线152	10	64.94	中载	456.04	江苏.滨江变/#1主变	35.6	0		456.04
10kV油库线129	10	49.97	轻载	1533.17	无锡.长山变/1号主变	32	6	11060	1533.17
10kV友谊线131	10	53.39	中载	1478.44	无锡.石庄变/2号主变	8	39	17890	1478.44
10kV于发线132	10	77.85	重载	0	无锡.于门变/2号主变	64	28	14675	0
10kV于福线143	10	25.63	轻载	3996.42	无锡.于门变/2号主变	64	42	22540	3996.42

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量(kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
10kV于府线162	10	3	轻载	6034.29	无锡.于门变/3号主变	64	9	6400	6034.29
10kV于锦线153	10	26.86	轻载	3885.74	无锡.于门变/3号主变	64	14	10490	3885.74
10kV于理线146	10	12.01	轻载	5222.5	无锡.于门变/2号主变	64	18	10095	5222.5
10kV于临线151	10	14.03	轻载	5041.33	无锡.于门变/3号主变	64	6	10400	5041.33
10kV于门线116	10	49.47	轻载	1827.61	无锡.何巷变/1号主变	10.09	2	5120	1827.61
10kV于青线147	10	49.95	轻载	1784.83	无锡.于门变/2号主变	64	20	8950	1784.83
10kV于申联线156	10	0.33	轻载	6275.21	无锡.于门变/3号主变	64	0		6275.21
10kV于申联线160	10	0	轻载	6304.48	无锡.申北变/3号主变	32	0		6304.48
10kV于首线145	10	5.69	轻载	5792.33	无锡.于门变/2号主变	64	9	8000	5792.33
10kV于西线120	10	32.6	轻载	2973.32	无锡.申港变/2号主变	16	0		2973.32
10kV于巷联线115	10	0.08	轻载	5558.85	无锡.何巷变/1号主变	10.09	0		5558.85
10kV于巷联线135	10	0.19	轻载	5550.19	无锡.于门变/2号主变	64	0		5550.19
10kV于新线133	10	49.9	轻载	1597.6	无锡.于门变/2号主变	64	31	10025	1597.6
10kV宇邦线121	10	13.37	轻载	4502.16	无锡.黄田变/2号主变	40	10	10100	4502.16
10kV宇峰线133	10	26.3	轻载	3890.07	无锡.利港变/2号主变	5.88	0		3890.07
10kV郁桥线134	10	27.74	轻载	3762.6	无锡.李家变/2号主变	6.57	41	18190	3762.6
10kV御龙线165	10	7.88	轻载	5594.88	无锡.山观变/3号主变	32	15	10640	5594.88
10kV御庭线164	10	49.62	轻载	1813.92	无锡.河蒲变/3号主变	32	22	15940	1813.92
10kV御鑫线158	10	10.75	轻载	5336.29	无锡.锦南变/3号主变	32	22	23130	5336.29
10kV裕华线146	10	16.57	轻载	4756.59	无锡.红豆变/2号主变	50.4	11	7485	4756.59
10kV毓秀线142	10	19.25	轻载	4570.75	无锡.青阳变/2号主变	64	20	18920	4570.75
10kV元庄线178	10	46.48	轻载	2093.64	无锡.富华变/2号主变	32	13	10640	2093.64
10kV园区线160	10	47.1	轻载	2038.91	无锡.贯庄变/3号主变	32	16	9080	2038.91
10kV袁家巷线135	10	61.27	中载	776.8	无锡.周西变/1号主变	32	10	7240	776.8
10kV远景线144	10	66.46	中载	367.53	无锡.申北变/2号主变	32	0		367.53
10kV月东线122	10	61.5	中载	756.71	无锡.月城变/2号主变	16	21	10330	756.71
10kV月山线127	10	44.82	轻载	2241.9	无锡.陈子变/3号主变	17.11	34	14400	2241.9
10kV悦府线146	10	9.09	轻载	5327.81	无锡.周西变/2号主变	32	10	12460	5327.81
10kV云村线116	10	14.14	轻载	5804.8	无锡.黄台变/1号主变	12.73	14	9330	5804.8
10kV云工线156	10	74.87	重载	0	无锡.云东变/3号主变	32	26	7465	0
10kV云黄联线123	10	13.27	轻载	5050.34	无锡.云东变/1号主变	32	6	3460	5050.34
10kV云黄联线163	10	17.68	轻载	4394.95	无锡.黄台变/1号主变	12.73	0		4394.95
10kV云开线136	10	26.14	轻载	3950.35	无锡.云东变/2号主变	32	4	6760	3950.35
10kV云科线137	10	68.54	中载	129.55	无锡.云东变/2号主变	32	4	7845	129.55

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量(kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
10kV云绮线118	10	1.57	轻载	5238.95	无锡.黄台变/1号主变	12.73	0		5238.95
10kV云思线157	10	48.86	轻载	1882.16	无锡.云东变/3号主变	32	5	1975	1882.16
10kV云天线153	10	19.75	轻载	3994.68	无锡.云东变/3号主变	32	0		3994.68
10kV云亭线161	10	56.7	中载	1198.2	无锡.黄台变/1号主变	12.73	20	12015	1198.2
10kV云湾线135	10	55.49	中载	1291.73	无锡.黄台变/2号主变	13.68	84	50730	1291.73
10kV云镇线128	10	42.1	轻载	2512.79	无锡.云东变/1号主变	32	0		2512.79
10kV韵南线123	10	54.33	中载	1394.95	无锡.月城变/2号主变	16	8	3360	1394.95
10kV泽文线141	10	4.22	轻载	5923.96	无锡.常泽变/3号主变	12.56	0		5923.96
10kV泽扬线163	10	69.3	中载	63.22	无锡.常泽变/3号主变	12.56	20	11695	63.22
10kV增压线158	10	70	中载	0.17	无锡.周西变/3号主变	32	12	9230	0.17
10kV闸北线117	10	44.27	轻载	2290.74	无锡.南闸变/1号主变	32	24	15325	2290.74
10kV闸联线117	10	24.8	轻载	4697.36	无锡.锦南变/2号主变	32	12	11000	4697.36
10kV闸联线122	10	21.16	轻载	4271.46			0		4271.46
10kV闸新线114	10	48.11	轻载	1914.38	无锡.南闸变/1号主变	32	46	18750	1914.38
10kV榨树头线165	10	47.66	轻载	1988.86	无锡.钱家变/3号主变	32	8	6840	1988.86
10kV站南线134	10	32.55	轻载	3333.58	无锡.锦南变/2号主变	32	17	9075	3333.58
10kV站西线111	10	28.5	轻载	3629.75	无锡.锦南变/2号主变	32	12	6760	3629.75
10kV章家线135	10	69.89	中载	9.87	无锡.山观变/1号主变	64	7	5480	9.87
10kV赵宕线111	10	24.12	轻载	4084.23	无锡.卧龙变/1号主变	0	0		0
10kV振江线132	10	89.46	重载	0	无锡.球庄变/2号主变	40	1	7500	0
10kV振阳线121	10	18.34	轻载	4339.53	无锡.卧龙变/2号主变	0	0		0
10kV镇北线137	10	29.15	轻载	3431.44	无锡.祝塘变/2号主变	29	0		3431.44
10kV镇东线141	10	42.74	轻载	2384.1	无锡.霞客变/3号主变	64	27	13780	2384.1
10kV镇西线107	10	44.88	轻载	1996.65	无锡.马镇变/2号主变	1.25	56	18455	1250
10kV征存线181	10	37.23	轻载	2951.67	无锡.虹君变/2号主变	16.34	14	10570	2951.67
10kV郑巷线146	10	29.79	轻载	3579.7	无锡.北国变/1号主变	4.27	23	14265	3579.7
10kV支巷线166	10	49.8	轻载	1798.16	无锡.史村变/3号主变	64	2	6250	1798.16
10kV至公线151	10	15.96	轻载	4867.27	无锡.兴周变/2号主变	32	15	9360	4867.27
10kV制氧线136	10	44	轻载	2314.82	无锡.青阳变/2号主变	64	27	10525	2314.82
10kV治安线162	10	60.95	中载	815.08	无锡.黄台变/1号主变	12.73	64	27790	815.08
10kV中达线134	10	48.85	轻载	1904.51	无锡.严村变/2号主变	38.3	4	6800	1904.51
10kV中德线124	10	18.82	轻载	4609.72			1	2000	4609.72
10kV中海线119	10	48.9	轻载	1878.01	无锡.陈子变/1号主变	9.36	24	13780	1878.01
10kV中华线144	10	14.73	轻载	4977.42	无锡.于门变/2号主变	64	9	7545	4977.42

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量(kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
10kV中节线113	10	11.69	轻载	5251.25	无锡.严村变/1号主变	46.55	9	7200	5251.25
10kV中卡线166	10	33.57	轻载	2896.25	无锡.于门变/3号主变	64	8	7040	2896.25
10kV中客线113	10	13.4	轻载	4499.39	无锡.城客变/1号主变	20.43	20	10900	4499.39
10kV中南线162	10	29.54	轻载	3643.95	无锡.宝塔变/2号主变	5.31	19	8215	3643.95
10kV中山线172	10	56.84	中载	1007.16	无锡.虹君变/1号主变	10.33	16	7495	1007.16
10kV中庭线158	10	80.83	重载	0	无锡.凤凰变/1号主变	4	40	23120	0
10kV中兴线144	10	35.42	轻载	3593.73	无锡.要塞变/2号主变	64	33	23660	3593.73
10kV仲伟线126	10	37.87	轻载	2893.48	无锡.塔南变/2号主变	27.4	33	27810	2893.48
10kV重工线161	10	46.04	轻载	2133.48	无锡.杨宦变/3号主变	32	10	9815	2133.48
10kV周村线145	10	49.88	轻载	1812.02	无锡.兴周变/1号主变	32	24	12335	1812.02
10kV周东线148	10	47.63	轻载	1778.59	无锡.兴周变/1号主变	32	15	9150	1778.59
10kV周光线153	10	49.85	轻载	1793.49	无锡.周西变/2号主变	32	3	2650	1793.49
10kV周华线164	10	61.12	中载	776.63	无锡.周西变/3号主变	32	3	3565	776.63
10kV周家线155	10	62.12	中载	626.12	无锡.太清变/3号主变	64	11	8010	626.12
10kV周江线147	10	22.21	轻载	4254.31	无锡.姚巷变/3号主变	0.95	16	6695	950
10kV周楼线143	10	49.68	轻载	1830.55	无锡.周西变/2号主变	32	7	7710	1830.55
10kV周能线145	10	37.6	轻载	2917.73	无锡.周西变/2号主变	32	6	5650	2917.73
10kV周品线156	10	13.49	轻载	5089.14	无锡.周西变/3号主变	32	13	9450	5089.14
10kV周染线165	10	69.92	中载	6.93	无锡.周西变/3号主变	32	5	3215	6.93
10kV周盛线157	10	36.22	轻载	3510.24	无锡.周西变/3号主变	32	12	7080	3510.24
10kV周西线132	10	47.38	轻载	1732	无锡.周西变/1号主变	32	22	12705	1732
10kV周云线134	10	39.93	轻载	2707.98	无锡.周西变/1号主变	32	30	15670	2707.98
10kV周专线163	10	13.21	轻载	5114.6	无锡.周西变/3号主变	32	9	5300	5114.6
10kV朱家线163	10	87.74	重载	0	无锡.于门变/3号主变	64	51	36595	0
10kV朱湾线136	10	22.94	轻载	4238.2	无锡.于门变/2号主变	64	22	16630	4238.2
10kV珠江线128	10	1.47	轻载	6172.16	无锡.肖山变/2号主变	19.98	0		6172.16
10kV祝北线117	10	49.96	轻载	1683.16	无锡.祝塘变/1号主变	19.25	0		1683.16
10kV祝工线115	10	69.64	中载	30.14	无锡.祝塘变/1号主变	19.25	0		30.14
10kV祝瑰联线116	10	39.35	轻载	2728.59	无锡.瑰宝变/1号主变	5.11	0		2728.59
10kV祝瑰联线135	10	2.67	轻载	5655.85	无锡.祝塘变/2号主变	29	0		5655.85
10kV祝南线113	10	63.35	中载	191.82	无锡.瑰宝变/1号主变	5.11	9	7565	191.82
10kV祝文线116	10	29.02	轻载	3442	无锡.祝塘变/1号主变	19.25	0		3442
10kV庄澄线145	10	32.01	轻载	3020.26	无锡.贯庄变/2号主变	40	14	10715	3020.26
10kV庄联线125	10	0	轻载	5880.14	无锡.石庄变/1号主变	8	0		5880.14

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量(kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
10kV庄联线143	10	11.58	轻载	4472.54	无锡.石化变/2号主变	64	5	3150	4472.54
10kV庄园线164	10	17.62	轻载	4009.75	无锡.贯庄变/3号主变	32	7	9815	4009.75
10kV装饰线128	10	61.16	中载	787.02	无锡.陆东变/2号主变	6	4	6380	787.02
10kV子联线112	10	20.22	轻载	3957.27	无锡.月城变/1号主变	16	0		3957.27
10kV子联线123	10	4.24	轻载	5853.99	无锡.陈子变/3号主变	17.11	0		5853.99
10kV子荣线172	10	59.52	中载	933.03	无锡.陈子变/1号主变	9.36	19	9080	933.03
10kV紫金线164	10	59.14	中载	966.8	无锡.锦南变/3号主变	32	42	23845	966.8
10kV紫锡线131	10	15.04	轻载	4950.06	无锡.锦南变/2号主变	32	3	4800	4950.06
10kV紫香线143	10	54.43	中载	1385.77	无锡.常泽变/3号主变	12.56	0		1385.77
10kV宗言线146	10	68.37	中载	144.97	无锡.钱家变/2号主变	3.49	17	8485	144.97
10kV总降线125	10	37.06	轻载	2521.97	无锡.长山变/1号主变	32	5	2935	2521.97
M01	10	0	轻载	5880.14	无锡.金塔变/1号主变	40	0		5880.14
20kV1号所变254	20	0.59	轻载	11660.52			0		11660.52
20kV爱家线226	20	15.04	轻载	9900.46	无锡.云西变/2号主变	64	19	14970	9900.46
20kV藏品线227	20	12.84	轻载	10296.05	无锡.云西变/2号主变	64	31	27210	10296.05
20kV陈锦线244	20	0	轻载	11129.83	无锡.陈子变/3号主变	17.11	1		11129.83
20kV东大线252	20	18.91	轻载	9202.81	无锡.云西变/3号主变	64	0		9202.81
20kV东院线245	20	22.45	轻载	8564.74	无锡.云西变/3号主变	64	2	10260	8564.74
20kV环湖线243	20	13.52	轻载	10173.08	无锡.云西变/3号主变	64	38	28690	10173.08
20kV金科线244	20	11.96	轻载	12063.73	无锡.云西变/3号主变	64	20	15370	12063.73
20kV名豪线246	20	17.25	轻载	10962.87	无锡.云西变/3号主变	64	23	14980	10962.87
20kV南菁线224	20	16	轻载	9726.57	无锡.迎瑞变/2号主变	45.43	0		9726.57
20kV王府线230	20	31.31	轻载	6969.22	无锡.云西变/2号主变	64	0		6969.22
20kV医疗线224	20	0.83	轻载	12458.62	无锡.云西变/2号主变	64	2	7760	12458.62
20kV迎西联线229	20	24.25	轻载	8240.16	无锡.云西变/2号主变	64	12	12400	8240.16
20kV迎西联线251	20	24.46	轻载	8203.44	无锡.迎瑞变/1号主变	45.36	0		8203.44
20kV迎云联线223	20	1.36	轻载	12364.06	无锡.迎瑞变/2号主变	45.43	0		12364.06
20kV迎云联线242	20	6.22	轻载	11487.66	无锡.云西变/3号主变	64	23	20360	11487.66
20kV云居线252	20	12.48	轻载	10361.52	无锡.迎瑞变/1号主变	45.36	0		10361.52
20kV云苏线231	20	29.53	轻载	7290.68	无锡.云西变/2号主变	64	0		7290.68
20kV云泰线254	20	22.98	轻载	8469.83	无锡.云西变/3号主变	64	0		8469.83
20kV租赁线228	20	11.22	轻载	10588.76	无锡.云西变/2号主变	64	14	10660	10588.76
kVAB段母线联络线	10	0	轻载	6231.74	无锡.诸桥变/2号主变	32	0		6231.74
kVBA段母线联络线	10	0	轻载	7274.4	无锡.诸桥变/2号主变	32	0		7274.4

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量(kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
V III段母线联络线	10	0	轻载	6704.57	无锡. 诸桥变/1号主变	32	0		6704.57
VIII I段母线联络线	10	0	轻载	5880.14	无锡. 诸桥变/2号主变	32	0		5880.14
10kV爱娇线151	10	43.53	轻载	2535.3	无锡. 胜天变/1号主变	32	1	200	2535.3
10kV安景线111	10	13.72	轻载	3899.42	无锡. 川陶变/1号主变	20	0		3899.42
10kV安西线116	10	55.26	中载	1411.93	无锡. 华山变/1号主变	42.55	33	11695	1411.93
10kV白茫线155	10	48.05	轻载	1920.1	无锡. 临津变/1号主变	50.4	68	16580	1920.1
10kV白泥线131	10	26.46	轻载	3657.46	无锡. 丁山变/1号主变	40	0		3657.46
10kV白塔线114	10	64.48	中载	528.26	无锡. 西渚变/1号主变	32	37	6550	528.26
10kV白土线146	10	68.04	中载	164.54	无锡. 华山变/2号主变	21.5	0		164.54
10kV百合线117	10	29.07	轻载	2835.63	无锡. 涧北变/1号主变	32	41	12905	2835.63
10kV百盛线124	10	19.53	轻载	5245.36	无锡. 江竹变/1号主变	33.14	6	4060	5245.36
10kV柏山线157	10	19.59	轻载	1571.44	无锡. 柏山变/2号主变	12.8	0		1571.44
10kV摆布线121	10	121.65	重载	0	无锡. 临津变/2号主变	10.32	0		0
10kV宝钢线127	10	36.68	轻载	2781.94	无锡. 诸桥变/2号主变	32	0		2781.94
10kV宝寿线122	10	41.93	轻载	2688.06	无锡. 荷塘变/2号主变	18.87	19	8015	2688.06
10kV宝塔线138	10	63.99	中载	416.72	无锡. 下漳变/1号主变	19.02	0		416.72
10kV宝宜线162	10	28.26	轻载	4150.05	无锡. 诸桥变/2号主变	32	3	915	4150.05
10kV保利线127	10	30.69	轻载	3765.02	无锡. 潢潼变/2号主变	25.03	8		3765.02
10kV鲍庄线194	10	49.53	轻载	1960.45	无锡. 高滕变/2号主变	16	55	13155	1960.45
10kV北门线122	10	55.13	中载	1030.37	无锡. 茶局变/2号主变	32	10	7305	1030.37
10kV北渠线166	10	83.07	重载	0	无锡. 闸口变/2号主变	16	16	5460	0
10kV北新线152	10	55.44	中载	1008.72	无锡. 南新变/1号主变	16	71	19900	1008.72
10kV北庄线126	10	34.16	轻载	3432.48	无锡. 和桥变/2号主变	8.86	43	10870	3432.48
10kV贝市线156	10	63.06	中载	665.09	无锡. 南漕变/2号主变	16	21	6315	665.09
10kV碧桂线136	10	8.41	轻载	6400.61	无锡. 芳桥变/2号主变	28.32	7	5600	6400.61
10kV边庄线134	10	58.65	中载	1086.66	江苏. 广汇变/#2主变	40.61	11	3080	1086.66
10kV卞渎线114	10	68.6	中载	134.23	无锡. 新庄变/1号主变	40.09	50	10800	134.23
10kV标准线122	10	35.82	轻载	3273.83	无锡. 川陶变/2号主变	2.23	17	7150	2230
10kV滨河线112	10	19.52	轻载	3497.08	无锡. 滨河变/1号主变	32	19	9425	3497.08
10kV滨水线151	10	13.45	轻载	5416.66	无锡. 胥井变/1号主变	35.99	12	8880	5416.66
10kV玻璃厂线116	10	62.21	中载	681.54	无锡. 红塔变/1号主变	27.96	35	20850	681.54
10kV毫村线122	10	22.76	轻载	4524.16	无锡. 胥井变/2号主变	34.39	16	5905	4524.16
10kV不锈钢线122	10	8.9	轻载	5851.91	江苏. 广汇变/#1主变	46.09	2	1530	5851.91
10kV彩虹线152	10	15.99	轻载	5612.55	无锡. 西九变/1号主变	14.37	19	13330	5612.55

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量(kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
10kV沧滨线134	10	36.14	轻载	1759.19	无锡.下漳变/1号主变	19.02	0		1759.19
10kV沧浦线146	10	30.01	轻载	3359.21	无锡.龙潭变/2号主变	15.88	0		3359.21
10kV漕东线144	10	57.28	中载	1068.64	无锡.华山变/2号主变	21.5	0		1068.64
10kV漕桥线152	10	73.43	重载	0	无锡.南漕变/1号主变	16	6	2630	0
10kV查林线121	10	57.52	中载	1194.91	无锡.蜀山变/2号主变	32	33	11455	1194.91
10kV茶东线124	10	75.56	重载	0	无锡.茶局变/2号主变	32	38	17475	0
10kV茶圣线146	10	18.52	轻载	5350.15	无锡.竹海变/2号主变	14.85	0		5350.15
10kV茶亭线145	10	23.59	轻载	4444.66	无锡.渚东变/2号主变	30.54	13	5775	4444.66
10kV茶西线162	10	61.47	中载	591.3	无锡.茶局变/2号主变	32	30	14150	591.3
10kV茶园线113	10	38.8	轻载	2621.21	无锡.茶前变/1号主变	40	0		2621.21
10kV长城线121	10	65.35	中载	406.85	无锡.官林变/2号主变	15.26	0		406.85
10kV长福线152	10	33.4	轻载	3505.22	无锡.临津变/1号主变	50.4	2	2600	3505.22
10kV长塔线147	10	34.58	轻载	3392.12	无锡.红塔变/2号主变	34.99	30	6410	3392.12
10kV长圩线113	10	41.09	轻载	2768.78	江苏.广汇变/#1主变	46.09	15	8370	2768.78
10kV长元线118	10	83.87	重载	0	无锡.前元变/1号主变	28.46	54	15780	0
10kV长征线124	10	49.9	轻载	1392.7	无锡.汤渡变/2号主变	6.48	26	7235	1392.7
10kV超市线149	10	35.85	轻载	2957.74	无锡.下漳变/2号主变	28.66	0		2957.74
10kV朝阳线128	10	35.72	轻载	2374.75	无锡.茶局变/2号主变	32	19	8735	2374.75
10kV车城线132	10	59.38	中载	891.98	无锡.江竹变/2号主变	32.3	0		891.98
10kV车古线116	10	49.97	轻载	1918.71	无锡.周铁变/1号主变	1.29	35	14390	1290
10kV辰龙线125	10	0	轻载	5880.14	无锡.临津变/2号主变	10.32	0		5880.14
10kV陈桥线111	10	16.37	轻载	3715.49	无锡.分水变/1号主变	16	11	2415	3715.49
10kV宸章线117	10	1.97	轻载	4713.46	无锡.西九变/1号主变	14.37	0		4713.46
10kV城典线125	10	67.64	中载	225.68	无锡.荷塘变/2号主变	18.87	53	14990	225.68
10kV城建线111	10	42.2	轻载	3111.02	无锡.西九变/1号主变	14.37	7	4190	3111.02
10kV城泽线131	10	0.09	轻载	7821.89	无锡.竹海变/2号主变	14.85	0		7821.89
10kV程墅线131	10	10.89	轻载	4965.64	无锡.江竹变/2号主变	32.3	0		4965.64
10kV滕芳线131	10	41.09	轻载	2768.6	无锡.新庄变/2号主变	26.91	55	19800	2768.6
10kV滕里线126	10	14.27	轻载	3861.32	无锡.汤渡变/2号主变	6.48	11	3335	3861.32
10kV滕文线154	10	3.6	轻载	6359.56	无锡.胥井变/1号主变	35.99	4	5600	6359.56
10kV滕洲线153	10	30.62	轻载	3771.6	无锡.胥井变/1号主变	35.99	33	11370	3771.6
10kV川埠线126	10	59.25	中载	940.13	无锡.蜀山变/2号主变	32	20	15660	940.13
10kV川南线144	10	42.59	轻载	2302.35	无锡.丁山变/2号主变	40	0		2302.35
10kV川善线163	10	16.78	轻载	5097.8	无锡.玉山变/2号主变	6.01	41	15945	5097.8

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量(kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
10kV创北线151	10	80.47	重载	0	无锡.南新变/1号主变	16	9	2980	0
10kV创南线156	10	70	中载	0.17	无锡.南新变/2号主变	16	47	7510	0.17
10kV创业线164	10	38.07	轻载	6636.68	无锡.潢潼变/2号主变	25.03	3	2050	6636.68
10kV大明线128	10	66.95	中载	292.19	无锡.前元变/2号主变	40	0		292.19
10kV大埝线125	10	49.95	轻载	1753.3	无锡.前元变/2号主变	40	6	1650	1753.3
10kV大鹏线149	10	110.41	重载	0	无锡.善卷变/2号主变	16	0		0
10kV大浦线111	10	69.57	中载	41.05	无锡.大浦变/1号主变	17.36	99	31420	41.05
10kV大前线113	10	19.52	轻载	4834.53	无锡.华山变/1号主变	42.55	34	6660	4834.53
10kV大润线132	10	34.16	轻载	2483	无锡.下漳变/1号主变	19.02	0		2483
10kV大田线115	10	30	轻载	2771.37	无锡.前元变/1号主变	28.46	15	6765	2771.37
10kV大同线141	10	49.97	轻载	1387.51	无锡.和桥变/1号主变	8.15	40	22590	1387.51
10kV戴家线112	10	69.99	中载	0.52	无锡.凌霞变/1号主变	50.4	4	1765	0.52
10kV单家线112	10	24.6	轻载	3145.66	无锡.任墅变/1号主变	32	22	9345	3145.66
10kV道轨线146	10	49.72	轻载	1942.26	无锡.渚东变/2号主变	30.54	45	16915	1942.26
10kV道尼线121	10	2.55	轻载	7009.58	无锡.大浦变/2号主变	31.09	5	3600	7009.58
10kV涤沦线114	10	19.14	轻载	1761.79	无锡.新建变/1号主变	1.24	0		1240
10kV典巷线124	10	5.06	轻载	4499.22	无锡.新建变/2号主变	14.14	2	900	4499.22
10kV电工线113	10	22.17	轻载	4183.13	无锡.红塔变/1号主变	27.96	12	8300	4183.13
10kV电培线124	10	21.03	轻载	5479.36	江苏.宜兴变/1号主变	41.19	0		5479.36
10kV电子线128	10	35.31	轻载	2914.44	无锡.丁山变/2号主变	40	0		2914.44
10kV丁钢线121	10	37.3	轻载	2265.8	无锡.汤渡变/2号主变	6.48	15	5230	2265.8
10kV丁家线117	10	22.19	轻载	3312.62	无锡.胜天变/1号主变	32	21	6730	3312.62
10kV丁蜀线125	10	53.1	中载	1419.37	无锡.丁山变/2号主变	40	0		1419.37
10kV鼎球线114	10	86.29	重载	0	无锡.砺山变/1号主变	32	13	3940	0
10kV东风线122	10	61.92	中载	559.96	无锡.汤渡变/2号主变	6.48	39	20555	559.96
10kV东岗线128	10	31.93	轻载	3646.55	无锡.西渚变/2号主变	40	18	4805	3646.55
10kV东国线113	10	4.78	轻载	6778.01	无锡.西九变/1号主变	14.37	0		6778.01
10kV东虹线139	10	52.62	中载	1203.91	无锡.下漳变/1号主变	19.02	0		1203.91
10kV东潢线157	10	0	轻载	14548.8			0		14548.8
10kV东锦线132	10	16.49	轻载	5124.81	无锡.北庄变/2号主变	40	0		5124.81
10kV东矿线153	10	48.44	轻载	1866.92	无锡.柏山变/2号主变	12.8	41	15860	1866.92
10kV东来线118	10	1.49	轻载	5992.55	无锡.任墅变/1号主变	32	2	4505	5992.55
10kV东联线141	10	19.44	轻载	5254.71	无锡.下漳变/2号主变	28.66	0		5254.71
10kV东马线126	10	34.17	轻载	3432.13	无锡.荷塘变/2号主变	18.87	57	14885	3432.13

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量(kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
10kV东梅线151	10	22.56	轻载	3286.99	无锡.诸桥变/1号主变	32	8	2120	3286.99
10kV东门线116	10	20.36	轻载	5158.59	无锡.茶局变/1号主变	32	15	9030	5158.59
10kV东坡线162	10	46.45	轻载	2255.93	无锡.青龙变/2号主变	40	31	12590	2255.93
10kV东水线117	10	47.12	轻载	2191.85	无锡.荷塘变/1号主变	32	34	9490	2191.85
10kV东潭线147	10	0.15	轻载	11323.64			0		11323.64
10kV东下线133	10	69.97	中载	2.25	无锡.龙潭变/2号主变	15.88	0		2.25
10kV东贤线115	10	44.29	轻载	2159.28	无锡.丁山变/1号主变	40	0		2159.28
10kV东新线112	10	67.33	中载	255.82	无锡.龙潭变/1号主变	5.3	42	15890	255.82
10kV东岳线132	10	43.58	轻载	2530.11	无锡.临津变/2号主变	10.32	9	2130	2530.11
10kV董塘线165	10	30.09	轻载	2764.96	无锡.兰山变/2号主变	16	26	8910	2764.96
10kV都化线157	10	0	轻载	7274.4	无锡.凌霞变/1号主变	50.4	0		7274.4
10kV都金线121	10	8.36	轻载	6405.63	无锡.西九变/2号主变	7.19	0		6405.63
10kV都山线131	10	59.86	中载	971.13	无锡.凌霞变/2号主变	17.16	35	16120	971.13
10kV都杨线113	10	39.8	轻载	2892.27	无锡.荷塘变/1号主变	32	18	4500	2892.27
10kV渎边线125	10	45.69	轻载	1958.2	无锡.周铁变/2号主变	11.2	78	22040	1958.2
10kV犊山线161	10	8.63	轻载	6377.4	无锡.茶前变/2号主变	32	5	4000	6377.4
10kV杜梗线132	10	21.43	轻载	4080.25	无锡.棠下变/2号主变	43.21	0		4080.25
10kV碓坊线114	10	56.4	中载	942.21	无锡.茶局变/1号主变	32	22	16465	942.21
10kV鹅麓线135	10	58.26	中载	1124.76	无锡.胜天变/2号主变	27.11	52	17975	1124.76
10kV鹅洲线144	10	22.87	轻载	4513.94	无锡.北庄变/2号主变	40	0		4513.94
10kV泛亚线125	10	14.97	轻载	3812.65	无锡.川陶变/2号主变	2.23	9	1930	2230
10kV范道线163	10	29.96	轻载	3363.02	无锡.座庄变/2号主变	33.03	0		3363.02
10kV范蠡线151	10	41.56	轻载	2388.77	无锡.张泽变/1号主变	8.2	0		2388.77
10kV方里线123	10	64.28	中载	547.83	无锡.荷塘变/2号主变	18.87	57	14310	547.83
10kV方贤线124	10	91.22	重载	0	无锡.竹舍变/2号主变	40	38	17705	0
10kV芳东线112	10	52.17	中载	1707.93	无锡.芳桥变/1号主变	30.21	15	3180	1707.93
10kV芳扶线115	10	0	轻载	6959.18	无锡.金兰变/1号主变	32	0		6959.18
10kV芳工线122	10	31.49	轻载	3688.64	无锡.芳桥变/1号主变	30.21	20	6465	3688.64
10kV芳南线113	10	59.01	中载	961.43	无锡.芳桥变/1号主变	30.21	17	4095	961.43
10kV芳庄线123	10	57.12	中载	791.7	无锡.芳庄变/2号主变	40	60	16840	791.7
10kV纺织线162	10	34.51	轻载	2981.46	无锡.座庄变/2号主变	33.03	0		2981.46
10kV飞里线114	10	50	中载	1915.94	无锡.渚东变/1号主变	28.67	8	2930	1915.94
10kV分别线133	10	61.18	中载	845.22	无锡.北庄变/2号主变	40	43	10420	845.22
10kV分工线112	10	37.29	轻载	2265.98	无锡.分水变/1号主变	16	7	200	2265.98

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量(kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
10kV分水线122	10	36.69	轻载	2307.54	无锡.分水变/2号主变	12.8	6	3400	2307.54
10kV丰东线117	10	54.46	中载	1076.44	无锡.前元变/1号主变	28.46	34	9925	1076.44
10kV丰利线114	10	27.86	轻载	2919.63	无锡.川陶变/1号主变	20	5	3235	2919.63
10kV丰南线151	10	39.39	轻载	2121.01	无锡.前元变/1号主变	28.46	12	8360	2121.01
10kV丰韶线111	10	32.69	轻载	3573.81	无锡.前元变/1号主变	28.46	15	5305	3573.81
10kV丰台线127	10	64.47	中载	382.77	无锡.芳庄变/2号主变	40	81	19785	382.77
10kV丰义线116	10	44.78	轻载	1747.24	无锡.前元变/1号主变	28.46	8	3670	1747.24
10kV丰泽线166	10	40.11	轻载	3344.84	无锡.西九变/2号主变	7.19	29	16495	3344.84
10kV丰张线121	10	7.71	轻载	6473.7	无锡.前元变/2号主变	40	1	2650	6473.7
10kV封头线156	10	37.9	轻载	2807.23	无锡.万石变/2号主变	16	14	4415	2807.23
10kV孵化线165	10	11.45	轻载	6550.77	无锡.潢潼变/2号主变	25.03	4	4530	6550.77
10kV伏东线163	10	67.55	中载	169.91	无锡.兰山变/1号主变	12.8	33	9855	169.91
10kV扶凤线125	10	69.69	中载	29.44	无锡.芳桥变/1号主变	30.21	18	5030	29.44
10kV芙蓉线144	10	15.02	轻载	5266.32	无锡.善卷变/1号主变	16	13	3610	5266.32
10kV浮山线118	10	42.6	轻载	2619.82	无锡.金兰变/1号主变	32	5	1410	2619.82
10kV福地线118	10	11.57	轻载	6072.39	无锡.渚东变/1号主变	28.67	5	4000	6072.39
10kV福华线132	10	48	轻载	1848.04	无锡.华山变/2号主变	21.5	0		1848.04
10kV福巷线115	10	29.43	轻载	3885.57	无锡.北庄变/1号主变	32	11	3915	3885.57
10kV富陶线155	10	22.99	轻载	4503.03	无锡.南新变/2号主变	16	4	1500	4503.03
10kV富卓线124	10	24.28	轻载	4751.22	无锡.龙潭变/1号主变	5.3	15	12510	4751.22
10kV岗下线122	10	5.09	轻载	6217.36	无锡.竹海变/1号主变	13.67	9	2730	6217.36
10kV钢冶线116	10	52.57	中载	1207.55	无锡.胜天变/1号主变	32	0		1207.55
10kV港里线118	10	41.65	轻载	1964.09	无锡.胜天变/1号主变	32	10	2730	1964.09
10kV港湾线163	10	26.98	轻载	4813.75	无锡.西九变/2号主变	7.19	12	10390	4813.75
10kV高滕线127	10	49.37	轻载	1976.39	无锡.胥井变/2号主变	34.39	57	18750	1976.39
10kV高楼线131	10	51.26	中载	1795.22	无锡.北庄变/2号主变	40	0		1795.22
10kV高农线193	10	62.18	中载	748.92	无锡.高滕变/1号主变	16	64	16930	748.92
10kV高温线123	10	31.35	轻载	3701.8	无锡.川陶变/2号主变	2.23	3	815	2230
10kV高遥线121	10	54.51	中载	1483.8	无锡.胥井变/2号主变	34.39	37	14535	1483.8
10kV戈庄线121	10	61.03	中载	784.94	无锡.凌霞变/2号主变	17.16	31	9110	784.94
10kV葛山线148	10	11.33	轻载	5619.65	无锡.渚东变/2号主变	30.54	10	2600	5619.65
10kV漏湖线157	10	23.53	轻载	4451.07	无锡.南新变/2号主变	16	15	7545	4451.07
10kV工行线161	10	50	中载	1385.6	无锡.茶局变/2号主变	32	16	5845	1385.6
10kV工业线116	10	49.89	轻载	1926.16	无锡.砺山变/1号主变	32	24	7340	1926.16

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量(kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
10kV公安线145	10	54.17	中载	1516.02	无锡.龙潭变/2号主变	15.88	0		1516.02
10kV公园线142	10	54.92	中载	1267.13	无锡.丁山变/2号主变	40	0		1267.13
10kV共和线111	10	62.67	中载	507.82	无锡.茶局变/1号主变	32	15	6525	507.82
10kV古庄线112	10	43.11	轻载	2258.53	无锡.前元变/1号主变	28.46	0		2258.53
10kV观渎线131	10	28.27	轻载	4336.93	无锡.滨河变/2号主变	32	2	1600	4336.93
10kV官北线152	10	69.98	中载	1.21	无锡.凌霞变/1号主变	50.4	9	2915	1.21
10kV官村线113	10	0	轻载	6122.62	无锡.官林变/1号主变	5.06	0		5060
10kV官东线126	10	0	轻载	6122.62	无锡.官林变/2号主变	15.26	0		6122.62
10kV官工线118	10	53	中载	1628.43	无锡.官林变/1号主变	5.06	0		1628.43
10kV官缆线112	10	0	轻载	6122.62	无锡.官林变/1号主变	5.06	0		5060
10kV官南线125	10	64.68	中载	465.22	无锡.滨河变/2号主变	32	8	1970	465.22
10kV官农线114	10	44.81	轻载	2412.5	无锡.官林变/1号主变	5.06	0		2412.5
10kV官西线117	10	53.72	中载	1558.97	无锡.凌霞变/1号主变	50.4	6	1700	1558.97
10kV官镇线111	10	62.25	中载	624.56	无锡.凌霞变/1号主变	50.4	14	6735	624.56
10kV贯庄线125	10	47.21	轻载	1914.21	无锡.新建变/2号主变	14.14	0		1914.21
10kV光伏线128	10	47.25	轻载	1989.72	无锡.周铁变/2号主变	11.2	1	6690	1989.72
10kV广汇线123	10	38.09	轻载	3055.94	江苏.广汇变/#1主变	46.09	27	19080	3055.94
10kV广强线123	10	15.35	轻载	5233.93	无锡.前元变/2号主变	40	2	515	5233.93
10kV广特线127	10	43.68	轻载	2211.07	无锡.砺山变/2号主变	17.34	0		2211.07
10kV归水线152	10	36.82	轻载	2786.79	无锡.紫霞变/1号主变	29.66	0		2786.79
10kV归镇线154	10	19.33	轻载	4853.06	无锡.紫霞变/1号主变	29.66	0		4853.06
10kV洵洲线161	10	25.36	轻载	4995.09	无锡.西九变/2号主变	7.19	1	6000	4995.09
10kV桂芳线114	10	35.42	轻载	3312.28	江苏.都山变/1号主变	32.58	42	12235	3312.28
10kV桂园线128	10	12.26	轻载	4850.29	无锡.金兰变/2号主变	40	0		4850.29
10kV国浩线121	10	36.21	轻载	2926.56	无锡.川陶变/2号主变	2.23	14	9310	2230
10kV国山线142	10	53.44	中载	1586.51	无锡.善卷变/1号主变	16	17	5015	1586.51
10kV海翼线151	10	6.8	轻载	6567.92	无锡.大浦变/1号主变	17.36	3	3600	6567.92
10kV豪达线124	10	55.43	中载	1395.82	无锡.芳桥变/1号主变	30.21	8	1900	1395.82
10kV豪庭线161	10	12.78	轻载	5946.82	无锡.潢潼变/2号主变	25.03	13	9660	5946.82
10kV耗山线132	10	67.72	中载	218.75	无锡.任墅变/2号主变	32	42	13485	218.75
10kV禾业线112	10	31.71	轻载	3978.92	无锡.竹舍变/1号主变	32	0		3978.92
10kV和工线144	10	48.8	轻载	2030.77	无锡.和桥变/1号主变	8.15	43	17165	2030.77
10kV和农线147	10	50.73	中载	1335.2	无锡.和桥变/2号主变	8.86	30	10385	1335.2
10kV河东线126	10	51.25	中载	1624.1	无锡.新建变/2号主变	14.14	32	9275	1624.1

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量(kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
10kV鹤新线124	10	38.87	轻载	2981.64	无锡. 荷塘变/2号主变	18.87	0		2981.64
10kV亨丰线116	10	68.66	中载	93.01	无锡. 诸桥变/1号主变	32	3	440	93.01
10kV恒宝线143	10	17.04	轻载	5503.95	无锡. 下漳变/2号主变	28.66	0		5503.95
10kV恒天线152	10	25.9	轻载	4224	无锡. 大浦变/1号主变	17.36	9	8015	4224
10kV恒通线124	10	41.52	轻载	2565.44	无锡. 前元变/2号主变	40	0		2565.44
10kV横山线115	10	28.77	轻载	2856.59	无锡. 茶前变/1号主变	40	8	7115	2856.59
10kV红坝线112	10	18.81	轻载	5319.66	无锡. 红塔变/1号主变	27.96	14	10470	5319.66
10kV红高线141	10	7.98	轻载	5940.41	无锡. 红塔变/2号主变	34.99	0		5940.41
10kV红广线111	10	0	轻载	6704.57	无锡. 红塔变/1号主变	27.96	0		6704.57
10kV红花线123	10	19.75	轻载	5221.63	无锡. 江竹变/1号主变	33.14	15	10800	5221.63
10kV红旗线151	10	68.21	中载	124.01	无锡. 蜀山变/1号主变	40	44	16930	124.01
10kV红塔线143	10	41.93	轻载	2688.76	无锡. 红塔变/2号主变	34.99	55	19280	2688.76
10kV红卫线141	10	62.31	中载	646.04	无锡. 丁山变/2号主变	40	0		646.04
10kV红星线114	10	38.44	轻载	3279.72	无锡. 湖滨变/1号主变	32	2	13000	3279.72
10kV宏博线157	10	40.31	轻载	2843.42	无锡. 南漕变/2号主变	16	20	6240	2843.42
10kV洪湖线126	10	23.55	轻载	4062.75	无锡. 周铁变/2号主变	11.2	4	4860	4062.75
10kV洪巷线125	10	24.94	轻载	4315.45	无锡. 新庄变/1号主变	40.09	43	10450	4315.45
10kV虹桥线115	10	41.51	轻载	2723.57	无锡. 西九变/1号主变	14.37	17	6995	2723.57
10kV虹亚线142	10	42.15	轻载	1929.79	无锡. 下漳变/2号主变	28.66	0		1929.79
10kV后村线126	10	42.66	轻载	2618.26	无锡. 芳桥变/1号主变	30.21	45	10815	2618.26
10kV后官线122	10	36.32	轻载	3499.68	无锡. 西九变/2号主变	7.19	38	16665	3499.68
10kV后仁线113	10	37.63	轻载	3100.63	无锡. 竹舍变/1号主变	32	15	4200	3100.63
10kV后亭线134	10	79.7	重载	0	无锡. 屺亭变/1号主变	16	25	9020	0
10kV湖滨线126	10	34.05	轻载	3443.74	无锡. 新庄变/1号主变	40.09	32	13480	3443.74
10kV湖东线117	10	47.05	轻载	2198.43	无锡. 任墅变/1号主变	32	31	12410	2198.43
10kV湖滙线173	10	62.09	中载	548	无锡. 任墅变/2号主变	32	44	15675	548
10kV湖光线113	10	21.84	轻载	4613.01	无锡. 分水变/1号主变	16	2	350	4613.01
10kV湖泥线123	10	4.25	轻载	4418.33	无锡. 任墅变/2号主变	32	0		4418.33
10kV虎皇线111	10	59.5	中载	1003.69	无锡. 金兰变/1号主变	32	12	3780	1003.69
10kV沪安线126	10	21.44	轻载	4650.77	无锡. 滨河变/2号主变	32	5	1415	4650.77
10kV花溪线121	10	2.97	轻载	5630.39	无锡. 座庄变/2号主变	33.03	0		5630.39
10kV花园线151	10	59.91	中载	699.38	无锡. 茶前变/1号主变	40	45	17695	699.38
10kV华昌线113	10	22.2	轻载	3311.41	无锡. 新建变/1号主变	1.24	12	5975	1240
10kV华煤线126	10	57.06	中载	1239.59	无锡. 砺山变/2号主变	17.34	4	1500	1239.59

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量(kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
10kV华耐线122	10	69	中载	95.61	无锡. 诸桥变/2号主变	32	0		95.61
10kV华热线125	10	40.58	轻载	2817.62	无锡. 诸桥变/2号主变	32	17	3340	2817.62
10kV华润线135	10	21.69	轻载	5019.86	无锡. 下漳变/1号主变	19.02	0		5019.86
10kV华山线150	10	49.9	轻载	1924.94	无锡. 万石变/1号主变	16	21	8295	1924.94
10kV华西线127	10	32.32	轻载	2975.92	无锡. 茶前变/2号主变	32	33	13250	2975.92
10kV华祥线115	10	67.71	中载	218.92	无锡. 华山变/1号主变	42.55	17	9355	218.92
10kV华星线111	10	48.03	轻载	2104.38	无锡. 龙潭变/1号主变	5.3	11	5565	2104.38
10kV华燕线128	10	49.98	轻载	1681.77	无锡. 竹舍变/2号主变	40	0		1681.77
10kV华阳线123	10	32.32	轻载	2610.47	无锡. 茶局变/2号主变	32	22	9220	2610.47
10kV华谊线133	10	35.45	轻载	3308.81	江苏. 广汇变/#2主变	40.61	1	8000	3308.81
10kV化机线133	10	55.4	中载	1277.35	无锡. 任墅变/2号主变	32	19	7095	1277.35
10kV环保线123	10	4.07	轻载	6851.1	无锡. 胥井变/2号主变	34.39	4	2800	6851.1
10kV环北线125	10	42.92	轻载	1876.45	无锡. 和桥变/2号主变	8.86	30	9450	1876.45
10kV环东线146	10	15.75	轻载	5186.3	无锡. 和桥变/2号主变	8.86	18	10970	5186.3
10kV环海线117	10	65.87	中载	395.94	江苏. 都山变/1号主变	32.58	4	1295	395.94
10kV皇新线191	10	29.89	轻载	2778.82	无锡. 杨巷变/1号主变	16	39	9245	2778.82
10kV黄家线196	10	44.26	轻载	2229.43	无锡. 杨巷变/2号主变	16	55	16925	2229.43
10kV黄龙线124	10	27.21	轻载	4446.91	无锡. 蜀山变/2号主变	32	20	12365	4446.91
10kV黄楼线113	10	42.84	轻载	2375.44	无锡. 凌霞变/1号主变	50.4	2	360	2375.44
10kV黄善线125	10	12.15	轻载	5540.49	无锡. 江竹变/1号主变	33.14	25	9250	5540.49
10kV潢东线163	10	0	轻载	11348.06	无锡. 潢潼变/2号主变	25.03	0		11348.06
10kV回图线132	10	49.97	轻载	1918.02	无锡. 凌霞变/2号主变	17.16	39	16000	1918.02
10kV汇全线115	10	8.95	轻载	6344.32	无锡. 江竹变/1号主变	33.14	1	2500	6344.32
10kV惠兴线132	10	52.56	中载	1670.34	无锡. 胜天变/2号主变	27.11	0		1670.34
10kV机械线128	10	98.19	重载	0	无锡. 茶前变/2号主变	32	0		0
10kV积梅线125	10	49.92	轻载	1922.87	无锡. 官林变/2号主变	15.26	0		1922.87
10kV集庆线113	10	2.68	轻载	5654.81	无锡. 胥井变/1号主变	35.99	0		5654.81
10kV集义线123	10	60.84	中载	877.78	无锡. 滨河变/2号主变	32	14	4530	877.78
10kV加宏线115	10	68.08	中载	133.02	无锡. 滨河变/1号主变	32	38	17745	133.02
10kV佳龙线132	10	35.31	轻载	3604.98	无锡. 诸桥变/2号主变	32	22	2630	3604.98
10kV家和线133	10	38.8	轻载	2983.02	无锡. 下漳变/1号主变	19.02	0		2983.02
10kV家园线125	10	15.19	轻载	5696.37	无锡. 华山变/1号主变	42.55	19	10030	5696.37
10kV架弓线114	10	47.59	轻载	2328.67	无锡. 金兰变/1号主变	32	0		2328.67
10kV监狱线135	10	5.52	轻载	4467.17	无锡. 任墅变/2号主变	32	2	9600	4467.17

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量(kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
10kV建芳线111	10	53.23	中载	1605.91	无锡.新建变/1号主变	1.24	21	6045	1240
10kV建禾线133	10	24.76	轻载	4332.6	无锡.临津变/2号主变	10.32	8	2565	4332.6
10kV建化线116	10	31.61	轻载	3676.86	无锡.渚东变/1号主变	28.67	19	7155	3676.86
10kV建设线112	10	39.63	轻载	2104.38	无锡.茶局变/1号主变	32	7	6430	2104.38
10kV江南线153	10	66.87	中载	299.64	江苏.都山变/1号主变	32.58	0		299.64
10kV蒋典线121	10	69.62	中载	36.72	无锡.芳庄变/2号主变	40	44	12375	36.72
10kV蒋笠线113	10	34.72	轻载	2963.45	无锡.丁山变/1号主变	40	0		2963.45
10kV降西线151	10	29.79	轻载	3850.93	无锡.南漕变/1号主变	16	17	4425	3850.93
10kV菱渚线112	10	19.44	轻载	4842.15	无锡.新庄变/1号主变	40.09	44	12430	4842.15
10kV蛟桥线127	10	26.18	轻载	4554.12	无锡.茶局变/2号主变	32	9	3605	4554.12
10kV角件线163	10	86.92	重载	0	无锡.闸口变/1号主变	16	0		0
10kV金白线127	10	36.67	轻载	3191.9	无锡.西渚变/2号主变	40	10	5880	3191.9
10kV金城线116	10	30.95	轻载	4058.42	无锡.巷头变/1号主变	32	16	13590	4058.42
10kV金芳线122	10	35.98	轻载	3258.41	无锡.金兰变/2号主变	40	32	7510	3258.41
10kV金华线123	10	30.09	轻载	4147.62	无锡.潢潼变/2号主变	25.03	24	13825	4147.62
10kV金流线112	10	0.06	轻载	7268.34	无锡.江竹变/1号主变	33.14	0		7268.34
10kV金纳利线151	10	83.86	重载	0	无锡.金兰变/1号主变	32	1	160	0
10kV金牛线142	10	4.37	轻载	6286.29	无锡.渚东变/2号主变	30.54	0		6286.29
10kV金球线117	10	60.92	中载	629.24	无锡.茶前变/1号主变	40	34	12910	629.24
10kV金润线152	10	14.77	轻载	5289.87	无锡.万石变/1号主变	16	2	160	5289.87
10kV金沙线125	10	15.86	轻载	5185.09	无锡.任墅变/2号主变	32	19	5500	5185.09
10kV金水线136	10	89.39	重载	0	无锡.紫霞变/2号主变	28.39	0		0
10kV金塔线124	10	4.8	轻载	6244.55	无锡.官林变/2号主变	15.26	0		6244.55
10kV金田线117	10	56.93	中载	1249.64	无锡.金兰变/1号主变	32	42	5515	1249.64
10kV金熙线153	10	40.03	轻载	3114.66	无锡.潢潼变/1号主变	29.35	5	3600	3114.66
10kV金渚线122	10	26.57	轻载	3429.71	无锡.茶前变/2号主变	32	16	5990	3429.71
10kV金属线111	10	12.58	轻载	5967.61	无锡.江竹变/1号主变	33.14	2	1800	5967.61
10kV锦锋线113	10	61.17	中载	611.92	无锡.川陶变/1号主变	20	69	29995	611.92
10kV锦苑线152	10	19.06	轻载	3529.3	无锡.滨河变/1号主变	32	8	5370	3529.3
10kV近林线154	10	30.5	轻载	3783.03	无锡.万石变/1号主变	16	7	1850	3783.03
10kV荆溪线165	10	22.57	轻载	4928.75	无锡.西九变/2号主变	7.19	8	7260	4928.75
10kV晶德线133	10	34.44	轻载	3406.32	无锡.胜天变/2号主变	27.11	14	8595	3406.32
10kV晶元线111	10	0.06	轻载	6117.6	无锡.周铁变/1号主变	1.29	0		1290
10kV精管线126	10	30.35	轻载	4120.43	无锡.诸桥变/2号主变	32	0		4120.43

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量(kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
10kV精陶线113	10	54.13	中载	1520.35	无锡.汤渡变/1号主变	4.34	44	19270	1520.35
10kV鲸龙线123	10	99.95	重载	0	无锡.烟山变/1号主变	9.8	0		0
10kV鲸泥线122	10	52.03	中载	1867.1	无锡.烟山变/1号主变	9.8	0		1867.1
10kV鲸水线134	10	7.26	轻载	6008.83	无锡.烟山变/2号主变	17.74	1	200	6008.83
10kV鲸塘线138	10	39.11	轻载	2958.43	无锡.烟山变/2号主变	17.74	62	16235	2958.43
10kV景湖线126	10	22.78	轻载	4907.28	无锡.西九变/2号主变	7.19	16	11820	4907.28
10kV敬老线116	10	27.71	轻载	4050.97	无锡.龙潭变/1号主变	5.3	22	17530	4050.97
10kV静堂线133	10	58.12	中载	956.41	无锡.岷亭变/1号主变	16	20	5600	956.41
10kV九北线145	10	5.4	轻载	5650.65	无锡.红塔变/2号主变	34.99	3	2400	5650.65
10kV九岭线111	10	29.47	轻载	2808.26	无锡.茶前变/1号主变	40	13	3875	2808.26
10kV九龙线112	10	48.96	轻载	2015.18	无锡.茶前变/1号主变	40	63	17945	2015.18
10kV九南线114	10	32.03	轻载	3945.5	无锡.西九变/1号主变	14.37	25	15145	3945.5
10kV九如线118	10	6.51	轻载	5333.52	无锡.张泽变/1号主变	8.2	0		5333.52
10kV巨龙线124	10	26.46	轻载	4525.02	无锡.华山变/1号主变	42.55	9	6060	4525.02
10kV聚缘线115	10	18.91	轻载	4893.07	无锡.临津变/1号主变	50.4	10	6040	4893.07
10kV骏杰线161	10	34.34	轻载	3415.33	无锡.周铁变/2号主变	11.2	0		3415.33
10kV凯丰线113	10	58.73	中载	985.33	无锡.临津变/1号主变	50.4	7	5050	985.33
10kV康复线124	10	0.15	轻载	5867.67	无锡.张泽变/2号主变	7.4	0		5867.67
10kV康乐线152	10	25.21	轻载	3762.42	无锡.张泽变/1号主变	8.2	0		3762.42
10kV科技线123	10	16.46	轻载	5563.88	无锡.西九变/2号主变	7.19	21	10895	5563.88
10kV客运线122	10	35.91	轻载	2863.34	无锡.巷头变/2号主变	40	0		2863.34
10kV矿山线121	10	20.81	轻载	4711.39	无锡.分水变/2号主变	12.8	28	10010	4711.39
10kV来村线116	10	32.07	轻载	2627.62	无锡.滨河变/1号主变	32	11	5905	2627.62
10kV蓝天线111	10	47.7	轻载	2136.25	无锡.湖滨变/1号主变	32	36	22570	2136.25
10kV缆城线111	10	0	轻载	6122.62	无锡.官林变/1号主变	5.06	0		5060
10kV浪圩线125	10	27.07	轻载	2974.02	无锡.烟山变/1号主变	9.8	31	7810	2974.02
10kV乐祺线114	10	49.99	轻载	1386.47	无锡.诸桥变/1号主变	32	0		1386.47
10kV乐威线123	10	35.43	轻载	2395.01	无锡.诸桥变/2号主变	32	2		2395.01
10kV蠡墅线152	10	52.67	中载	1200.8	无锡.蜀山变/1号主变	40	27	13520	1200.8
10kV里高线112	10	38.12	轻载	3053.52	无锡.金兰变/1号主变	32	47	10500	3053.52
10kV立通线156	10	45.32	轻载	2158.94	无锡.临津变/1号主变	50.4	7	1960	2158.94
10kV砺煤线151	10	55.59	中载	1379.88	无锡.砺山变/1号主变	32	14	5140	1379.88
10kV砺山线117	10	73.47	重载	0	无锡.砺山变/1号主变	32	8	3130	0
10kV联络线151	10	0	轻载	6704.57			0		6704.57

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量(kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
10kV联络线181	10	0	轻载	5880.14	无锡.红塔变/2号主变	34.99	0		5880.14
10kV棟树线165	10	64.87	中载	355.58	无锡.闸口变/2号主变	16	37	11670	355.58
10kV良种线164	10	68.02	中载	165.93	无锡.座庄变/2号主变	33.03	0		165.93
10kV良庄线135	10	29.49	轻载	3880.03	无锡.岷亭变/2号主变	12.8	43	10465	3880.03
10kV林场线115	10	25.54	轻载	4258.81	无锡.玉山变/1号主变	10.98	62	15255	4258.81
10kV临缘线112	10	28.12	轻载	4010.79	无锡.临津变/1号主变	50.4	27	9390	4010.79
10kV岭西线124	10	28.28	轻载	3995.72	无锡.茶前变/2号主变	32	16	4910	3995.72
10kV岭下线155	10	32.97	轻载	2565.44	无锡.柏山变/2号主变	12.8	81	33750	2565.44
10kV领秀线121	10	0	轻载	5880.14	无锡.张泽变/2号主变	7.4	0		5880.14
10kV留墅线121	10	66.86	中载	300.5	无锡.竹舍变/2号主变	40	3	5450	300.5
10kV柳溪线162	10	26.32	轻载	4539.4	无锡.西九变/2号主变	7.19	23	9735	4539.4
10kV六圩线128	10	22.55	轻载	3986.2	无锡.座庄变/2号主变	33.03	0		3986.2
10kV六庄线112	10	27.43	轻载	2949.25	无锡.胜天变/1号主变	32	20	13980	2949.25
10kV龙背线125	10	13	轻载	5923.27	无锡.龙潭变/1号主变	5.3	15	7190	5300
10kV龙池线118	10	52.61	中载	1666.01	无锡.潢潼变/1号主变	29.35	3	2530	1666.01
10kV龙潭线143	10	20.59	轻载	4150.56	无锡.龙潭变/2号主变	15.88	0		4150.56
10kV龙亭线124	10	27.34	轻载	4085.79	无锡.棠下变/1号主变	31.15	0		4085.79
10kV龙兴线115	10	62.78	中载	690.38	无锡.诸桥变/1号主变	32	1	250	690.38
10kV龙眼线116	10	31.93	轻载	3640.14	无锡.金兰变/1号主变	32	4	1015	3640.14
10kV龙窑线117	10	44.19	轻载	2472.43	无锡.青龙变/1号主变	40	51	15585	2472.43
10kV龙游线131	10	59.78	中载	1015.64	无锡.芳桥变/2号主变	28.32	4	1530	1015.64
10kV龙珠线132	10	49.94	轻载	1994.4	无锡.芳桥变/2号主变	28.32	1	2850	1994.4
10kV堇坊线124	10	32.77	轻载	3566.19	无锡.新庄变/1号主变	40.09	36	12050	3566.19
10kV楼下线124	10	85.6	重载	0	无锡.砺山变/2号主变	17.34	39	12160	0
10kV陆平线153	10	34.47	轻载	3402.69	无锡.紫霞变/1号主变	29.66	0		3402.69
10kV绿园线155	10	0.41	轻载	12052.99	无锡.西九变/1号主变	14.37	0		12052.99
10kV绿洲线126	10	31.05	轻载	3730.21	无锡.涧北变/2号主变	40	28	9355	3730.21
10kV洛涧线115	10	27.14	轻载	2969.17	无锡.川陶变/1号主变	20	18	7580	2969.17
10kV马兰线112	10	36.26	轻载	3775.41	无锡.西九变/1号主变	14.37	28	17600	3775.41
10kV马庄线153	10	65.73	中载	409.27	无锡.南漕变/1号主变	16	22	5415	409.27
10kV麦德龙线116	10	27.17	轻载	4450.72	无锡.湖滨变/1号主变	32	3	5200	4450.72
10kV毛纺线122	10	14.56	轻载	6202.64	江苏.宜兴变/1号主变	41.19	0		6202.64
10kV毛旗线153	10	12.49	轻载	4830.72	无锡.张泽变/1号主变	8.2	0		4830.72
10kV毛市线134	10	60.82	中载	878.82	无锡.北庄变/2号主变	40	34	10920	878.82

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量(kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
10kV茂花线125	10	49.91	轻载	1923.91	无锡. 砺山变/2号主变	17.34	23	7300	1923.91
10kV梅贺线116	10	47.62	轻载	2224.58	无锡. 座庄变/1号主变	18.7	40	13000	2224.58
10kV梅梁线112	10	32.2	轻载	3620.05	无锡. 川陶变/1号主变	20	26	11220	3620.05
10kV梅林线144	10	56.07	中载	1447.43	无锡. 龙潭变/2号主变	15.88	0		1447.43
10kV梅野线126	10	60.14	中载	944.46	无锡. 川陶变/2号主变	2.23	18	6615	944.46
10kV梅园线114	10	79.33	重载	0	无锡. 潢潼变/1号主变	29.35	34	11480	0
10kV美东线117	10	11.6	轻载	5108.01	无锡. 临津变/1号主变	50.4	20	7380	5108.01
10kV美芦线132	10	9.8	轻载	6736.09	无锡. 竹海变/2号主变	14.85	11	5530	6736.09
10kV美栖线154	10	47.99	轻载	1925.46	无锡. 临津变/1号主变	50.4	10	3005	1925.46
10kV美晟线145	10	2.64	轻载	5658.1	无锡. 湖滨变/2号主变	29.48	0		5658.1
10kV孟津线111	10	45.49	轻载	2347.55	江苏. 都山变/1号主变	32.58	0		2347.55
10kV民北线128	10	34.05	轻载	3442.87	无锡. 润北变/2号主变	40	16	4375	3442.87
10kV民南线152	10	20.87	轻载	4705.5	无锡. 润北变/1号主变	32	10	2910	4705.5
10kV民营线116	10	54.95	中载	1441.2	无锡. 川陶变/1号主变	20	44	12465	1441.2
10kV名都线125	10	19.49	轻载	5249.35	无锡. 蜀山变/2号主变	32	14	9805	5249.35
10kV明月线124	10	53.46	中载	1583.91	无锡. 川陶变/2号主变	2.23	23	7070	1583.91
10kV明珠线130	10	44.61	轻载	1319.44	无锡. 下漳变/1号主变	19.02	0		1319.44
10kV茗岭线156	10	69.97	中载	2.08	无锡. 柏山变/2号主变	12.8	32	16700	2.08
10kV模具线157	10	8.35	轻载	6406.32	无锡. 临津变/1号主变	50.4	1	5280	6406.32
10kV木桥线158	10	61.09	中载	853.7	无锡. 南漕变/2号主变	16	15	3985	853.7
10kV木石线115	10	41.42	轻载	1980.37	无锡. 蜀山变/1号主变	40	28	7270	1980.37
10kV目连线141	10	41.57	轻载	2388.08	无锡. 芳桥变/2号主变	28.32	0		2388.08
10kV南埠线140	10	48.47	轻载	1864.5	无锡. 善卷变/2号主变	16	8	9040	1864.5
10kV南漕线154	10	31.09	轻载	3726.74	无锡. 南漕变/1号主变	16	34	10255	3726.74
10kV南高线140	10	66.1	中载	341.38	无锡. 和桥变/2号主变	8.86	64	26215	341.38
10kV南河线141	10	40.44	轻载	2047.92	无锡. 善卷变/1号主变	16	2	1200	2047.92
10kV南湾线116	10	55.64	中载	1427.86	无锡. 大浦变/1号主变	17.36	0		1427.86
10kV南溪线114	10	64.55	中载	476.3	无锡. 临津变/1号主变	50.4	63	24525	476.3
10kV南园线117	10	55.85	中载	1470.47	无锡. 大浦变/1号主变	17.36	77	38790	1470.47
10kV南岳线117	10	26.95	轻载	4123.55	无锡. 潢潼变/1号主变	29.35	9	5805	4123.55
10kV南站线151	10	38.69	轻载	2169.16	无锡. 潢潼变/1号主变	29.35	1	315	2169.16
10kV南镇线154	10	35.13	轻载	3340.16	无锡. 南新变/1号主变	16	23	6285	3340.16
10kV南庄线152	10	60.13	中载	683.45	无锡. 前元变/1号主变	28.46	42	15340	683.45
10kV埕鲸线126	10	58.72	中载	781.82	无锡. 烟山变/1号主变	9.8	35	7800	781.82

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量(kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
10kV埝头线124	10	68.11	中载	131.29	无锡. 烟山变/1号主变	9.8	98	24620	131.29
10kV牛犊线123	10	29.4	轻载	3888.86	无锡. 茶前变/2号主变	32	12	4500	3888.86
10kV牛仔线124	10	20.13	轻载	3454.82	无锡. 诸桥变/2号主变	32	1		3454.82
10kV钮家线116	10	27.74	轻载	4047.51	江苏. 都山变/1号主变	32.58	27	9695	4047.51
10kV农场线118	10	19.25	轻载	4263.32	无锡. 丁山变/1号主变	40	0		4263.32
10kV农垦线161	10	40.29	轻载	2845.68	无锡. 兰山变/1号主变	12.8	6	1510	2845.68
10kV诺伏线113	10	47.45	轻载	2159.8	无锡. 蜀山变/1号主变	40	2	410	2159.8
10kV藕池线122	10	15.19	轻载	4604.35	无锡. 临津变/2号主变	10.32	0		4604.35
10kV牌楼线164	10	52.3	中载	1695.63	无锡. 西渚变/2号主变	40	0		1695.63
10kV潘东线161	10	46.15	轻载	1652.33	无锡. 芳庄变/2号主变	40	33	8325	1652.33
10kV潘墩线111	10	56.28	中载	1313.72	无锡. 西渚变/1号主变	32	0		1313.72
10kV潘家坝线113	10	64.29	中载	395.42	无锡. 芳庄变/1号主变	16	0		395.42
10kV潘西线132	10	22.95	轻载	3952.42	无锡. 烟山变/2号主变	17.74	0		3952.42
10kV鹏砣线135	10	32.59	轻载	3582.82	无锡. 紫霞变/2号主变	28.39	0		3582.82
10kV蒲墅线132	10	98.94	重载	0	无锡. 紫霞变/2号主变	28.39	0		0
10kV浦稀线123	10	58.68	中载	1125.28	无锡. 大浦变/2号主变	31.09	56	17890	1125.28
10kV浦中线154	10	25.8	轻载	3712.54	无锡. 张泽变/1号主变	8.2	0		3712.54
10kV杞亭线111	10	18.96	轻载	3535.7	无锡. 胜天变/1号主变	32	9	3920	3535.7
10kV杞镇线132	10	61.33	中载	600.48	无锡. 杞亭变/1号主变	16	26	10680	600.48
10kV汽纺线122	10	29.72	轻载	3857.68	无锡. 前元变/2号主变	40	4	2250	3857.68
10kV阡塘线114	10	46.04	轻载	2294.55	无锡. 华山变/1号主变	42.55	0		2294.55
10kV前城线133	10	37.96	轻载	3068.93	无锡. 凌霞变/2号主变	17.16	50	12880	3068.93
10kV乾元线128	10	67.22	中载	233.65	无锡. 砺山变/2号主变	17.34	0		233.65
10kV潜洛线135	10	69.52	中载	45.9	无锡. 蜀山变/2号主变	32	16	11390	45.9
10kV桥南线116	10	45.9	轻载	2504.13	无锡. 西九变/1号主变	14.37	17	9590	2504.13
10kV桥涯线115	10	62.06	中载	760.87	无锡. 砺山变/1号主变	32	38	10940	760.87
10kV青龙线116	10	62.23	中载	679.81	无锡. 蜀山变/1号主变	40	1	5000	679.81
10kV青象线124	10	79.56	重载	0	无锡. 任墅变/2号主变	32	0		0
10kV轻工线142	10	50.56	中载	1683.16	无锡. 和桥变/1号主变	8.15	40	13335	1683.16
10kV清水线153	10	48.79	轻载	1854.97	无锡. 临津变/1号主变	50.4	24	3080	1854.97
10kV清溪线132	10	55.92	中载	1348.54	无锡. 新庄变/2号主变	26.91	13	8335	1348.54
10kV清雅线116	10	6.62	轻载	6586.28	无锡. 新庄变/1号主变	40.09	11	7740	6586.28
10kV邱新线191	10	6.59	轻载	6073.43	无锡. 高滕变/1号主变	16	4	2860	6073.43
10kV曲坊线117	10	28.83	轻载	4093.24	无锡. 巷头变/1号主变	32	24	10360	4093.24

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量(kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
10kV泉桥线123	10	88.34	重载	0	无锡.竹舍变/2号主变	40	0		0
10kV群英线112	10	25.48	轻载	4264.53	无锡.棠下变/1号主变	31.15	0		4264.53
10kV染整线196	10	12.56	轻载	3979.62	无锡.高滕变/1号主变	16	1	400	3979.62
10kV热电线135	10	37.91	轻载	2696.03	无锡.湖滨变/2号主变	29.48	0		2696.03
10kV任水线112	10	57.31	中载	1215	无锡.汤渡变/1号主变	4.34	21	6790	1215
10kV任竹线152	10	0.42	轻载	4820.68	无锡.任墅变/1号主变	32	2	2230	4820.68
10kV荣宜线133	10	69.95	中载	4.85	无锡.滨河变/2号主变	32	13	8925	4.85
10kV蓉具线127	10	26.58	轻载	3647.42	无锡.玉山变/2号主变	6.01	0		3647.42
10kV融达线151	10	33.85	轻载	3161.77	无锡.巷头变/1号主变	32	14	5620	3161.77
10kV如城线131	10	12.04	轻载	4868.83	无锡.龙潭变/2号主变	15.88	0		4868.83
10kV儒村线115	10	84.6	重载	0	无锡.竹舍变/1号主变	32	1	2500	0
10kV瑞新线144	10	31.62	轻载	3815.77	无锡.下漳变/2号主变	28.66	0		3815.77
10kV三得利线111	10	8.18	轻载	5921.19	江苏.广汇变/#1主变	46.09	2	1565	5921.19
10kV三钢线123	10	2.54	轻载	6461.75	无锡.金兰变/2号主变	40	4	2350	6461.75
10kV三华线113	10	48.62	轻载	2047.74	无锡.滨河变/1号主变	32	15	5235	2047.74
10kV三监线117	10	59.16	中载	910.86	无锡.丁山变/1号主变	40	0		910.86
10kV三纤线121	10	35.73	轻载	3282.14	无锡.芳桥变/1号主变	30.21	20	5760	3282.14
10kV三协线113	10	28.14	轻载	4009.58	江苏.都山变/1号主变	32.58	10	2710	4009.58
10kV森林线123	10	37.46	轻载	3381.21	无锡.龙潭变/1号主变	5.3	33	20690	3381.21
10kV沙坊线114	10	66.67	中载	291.5	无锡.芳桥变/1号主变	30.21	42	12255	291.5
10kV沙田线125	10	0	轻载	6704.57	无锡.棠下变/1号主变	31.15	0		6704.57
10kV山水线144	10	10.97	轻载	6134.22	无锡.渚东变/2号主变	30.54	10	6860	6134.22
10kV善东线128	10	54.2	中载	1513.59	无锡.玉山变/2号主变	6.01	21	5665	1513.59
10kV善卷线146	10	29.39	轻载	2813.29	无锡.善卷变/2号主变	16	30	6955	2813.29
10kV善林线114	10	33.11	轻载	3533.11	无锡.玉山变/1号主变	10.98	0		3533.11
10kV商城线113	10	61.01	中载	894.23	无锡.巷头变/1号主变	32	14	8435	894.23
10kV商务线127	10	12.14	轻载	6012.46	无锡.西九变/2号主变	7.19	9	6800	6012.46
10kV上坝线164	10	19.84	轻载	4804.05	无锡.兰山变/2号主变	16	45	12220	4804.05
10kV上千线145	10	69.98	中载	1.91	无锡.善卷变/1号主变	16	23	4375	1.91
10kV上海线121	10	4.12	轻载	5533.91	无锡.巷头变/2号主变	40	0		5533.91
10kV上袁线112	10	57.98	中载	833.09	无锡.蜀山变/1号主变	40	9	3130	833.09
10kV尚岛线121	10	13.52	轻载	5869.4	无锡.滨河变/2号主变	32	7	5600	5869.4
10kV尚福线115	10	22.04	轻载	4983.66	无锡.湖滨变/1号主变	32	9	7030	4983.66
10kV尚水线152	10	25.21	轻载	4289.99	无锡.胥井变/1号主变	35.99	24	9585	4289.99

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量(kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
10kV韶巷线126	10	49.57	轻载	1786.73	无锡.前元变/2号主变	40	22	6980	1786.73
10kV韶庄线122	10	34.97	轻载	3355.23	无锡.凌霞变/2号主变	17.16	18	8360	3355.23
10kV邵家线138	10	17.44	轻载	5033.88	无锡.岷亭变/2号主变	12.8	19	6535	5033.88
10kV奢石线123	10	21.2	轻载	5071.12	无锡.华山变/1号主变	42.55	1	5000	5071.12
10kV申达线115	10	53.99	中载	1109.17	无锡.胜天变/1号主变	32	0		1109.17
10kV申光线122	10	48.45	轻载	1884.76	无锡.新庄变/1号主变	40.09	1	630	1884.76
10kV申利线152	10	45.97	轻载	2018.82	无锡.座庄变/1号主变	18.7	0		2018.82
10kV申兴线145	10	37.11	轻载	2762.54	无锡.华山变/2号主变	21.5	0		2762.54
10kV深氧线123	10	1.21	轻载	6588.87	无锡.竹海变/1号主变	13.67	1	2000	6588.87
10kV神鹰线123	10	39.11	轻载	2140.23	无锡.汤渡变/2号主变	6.48	1	200	2140.23
10kV生物线195	10	49.12	轻载	1999.59	无锡.高滕变/2号主变	16	45	14700	1999.59
10kV省庄线137	10	27.73	轻载	2928.47	无锡.任墅变/2号主变	32	39	15385	2928.47
10kV盛渎线113	10	13.69	轻载	5393.1	无锡.棠下变/1号主变	31.15	0		5393.1
10kV盛维线141	10	28.51	轻载	3485.48	无锡.北庄变/2号主变	40	2	12300	3485.48
10kV盛纤线116	10	43.51	轻载	2753.19	无锡.北庄变/1号主变	32	1	7200	2753.19
10kV师鲁线131	10	41.29	轻载	2411.29	无锡.棠下变/2号主变	43.21	0		2411.29
10kV诗朗线131	10	45.93	轻载	2305.64	无锡.蜀山变/2号主变	32	1	2800	2305.64
10kV施荡线126	10	27.19	轻载	3596.15	无锡.张泽变/2号主变	7.4	0		3596.15
10kV湿地线121	10	22.06	轻载	4591.36	无锡.湖滨变/1号主变	32	15	12000	4591.36
10kV十里牌线114	10	33.14	轻载	3223.94	无锡.红塔变/1号主变	27.96	23	13100	3223.94
10kV石材线111	10	32.13	轻载	3627.15	无锡.华山变/1号主变	42.55	13	5000	3627.15
10kV石灰线114	10	46.32	轻载	1988.86	无锡.丁山变/1号主变	40	0		1988.86
10kV石路线143	10	35.38	轻载	3315.91	无锡.北庄变/2号主变	40	0		3315.91
10kV石门线118	10	54.94	中载	1442.41	无锡.砺山变/1号主变	32	39	8625	1442.41
10kV石头线121	10	44.63	轻载	2429.65	无锡.华山变/1号主变	42.55	17	6515	2429.65
10kV石油线166	10	14.4	轻载	5325.38	无锡.兰山变/2号主变	16	12	3140	5325.38
10kV市府线134	10	34.77	轻载	2959.3	无锡.龙潭变/2号主变	15.88	0		2959.3
10kV市桥线117	10	57.5	中载	1092.89	无锡.周铁变/1号主变	1.29	7	1360	1092.89
10kV寿桃线134	10	4.03	轻载	4570.57	无锡.任墅变/2号主变	32	4	2520	4570.57
10kV蜀安线163	10	34.34	轻载	3415.85	无锡.青龙变/2号主变	40	29	12710	3415.85
10kV蜀北线127	10	26.49	轻载	4167.54	无锡.蜀山变/2号主变	32	10	200	4167.54
10kV蜀风线123	10	22.1	轻载	3219.27	无锡.官林变/2号主变	15.26	0		3219.27
10kV蜀西线133	10	42.25	轻载	2658.1	无锡.蜀山变/2号主变	32	44	14375	2658.1
10kV蜀张线125	10	34.83	轻载	2954.1	无锡.张泽变/2号主变	7.4	0		2954.1

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量(kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
10kV树人线114	10	48.25	轻载	2260.09	无锡.巷头变/1号主变	32	20	9290	2260.09
10kV双庙线114	10	54.88	中载	1447.78	无锡.大浦变/1号主变	17.36	33	9780	1447.78
10kV双桥线152	10	27.4	轻载	4080.59	无锡.青龙变/1号主变	40	20	6880	4080.59
10kV水厂线116	10	49.93	轻载	1921.83	无锡.潢潼变/1号主变	29.35	11	2890	1921.83
10kV水库线126	10	23.91	轻载	4414.52	无锡.西渚变/2号主变	40	18	9300	4414.52
10kV水务线134	10	91.68	重载	0	无锡.湖滨变/2号主变	29.48	0		0
10kV顺伟线115	10	44.68	轻载	2424.8	无锡.青龙变/1号主变	40	36	14200	2424.8
10kV丝厂线128	10	37.23	轻载	3405.8	无锡.西九变/2号主变	7.19	26	13955	3405.8
10kV司徒线114	10	33.95	轻载	3452.92	无锡.凌霞变/1号主变	50.4	4	1065	3452.92
10kV四里线116	10	10.87	轻载	6616.24	江苏.宜兴变/1号主变	41.19	0		6616.24
10kV寺前线134	10	20.05	轻载	4784.48	无锡.胜天变/2号主变	27.11	6	200	4784.48
10kV宋渎线142	10	67.58	中载	231.91	无锡.红塔变/2号主变	34.99	56	22850	231.91
10kV苏家线126	10	5.32	轻载	6722.07	无锡.华山变/1号主变	42.55	4	2690	6722.07
10kV苏南线118	10	35.21	轻载	3615.72	无锡.茶局变/1号主变	32	5	915	3615.72
10kV苏宣线144	10	57.98	中载	1151.61	无锡.新庄变/2号主变	26.91	0		1151.61
10kV所用变线191	10	0.58	轻载	5831.47	无锡.分水变/1号主变	16	0		5831.47
10kV塔山线124	10	23.14	轻载	4488.13	无锡.竹海变/1号主变	13.67	13	5060	4488.13
10kV台山线164	10	32.06	轻载	3055.42	无锡.青龙变/2号主变	40	21	8090	3055.42
10kV太鬲线152	10	46.18	轻载	1650.42	无锡.茶局变/1号主变	32	3	3000	1650.42
10kV太华线123	10	25.3	轻载	4281.5	无锡.砺山变/2号主变	17.34	5	1250	4281.5
10kV太建线197	10	20.53	轻载	4738.58	无锡.高滕变/2号主变	16	18	8870	4738.58
10kV太婆圩线115	10	29.6	轻载	3869.29	无锡.新庄变/1号主变	40.09	52	13335	3869.29
10kV潭东线121	10	0	轻载	11348.06	无锡.龙潭变/1号主变	5.3	0		5300
10kV潭家线131	10	34.14	轻载	3434.9	无锡.胜天变/2号主变	27.11	8	7040	3434.9
10kV汤渡线116	10	54.54	中载	1071.24	无锡.汤渡变/1号主变	4.34	27	8855	1071.24
10kV汤蜀线116	10	58.88	中载	1064.66	无锡.青龙变/1号主变	40	33	13845	1064.66
10kV唐角线152	10	21.83	轻载	3337.04	无锡.诸桥变/1号主变	32	34	15320	3337.04
10kV塘桥线155	10	54.67	中载	1467.87	无锡.南漕变/2号主变	16	3	965	1467.87
10kV塘瓷线124	10	49.25	轻载	2155.99	无锡.金兰变/2号主变	40	1		2155.99
10kV桃港线118	10	31.8	轻载	3798.1	无锡.座庄变/1号主变	18.7	38	12310	3798.1
10kV桃溪线115	10	2.5	轻载	6465.56	无锡.渚东变/1号主变	28.67	2	1600	6465.56
10kV陶瓷线132	10	30.59	轻载	3774.89	无锡.蜀山变/2号主变	32	39	11840	3774.89
10kV陶都线114	10	28.1	轻载	2903.18	无锡.蜀山变/1号主变	40	24	16115	2903.18
10kV陶丰线114	10	55.14	中载	1029.5	无锡.汤渡变/1号主变	4.34	30	12425	1029.5

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量(kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
10kV陶源线125	10	43.93	轻载	1806.13	无锡.汤渡变/2号主变	6.48	24	7740	1806.13
10kV特钢线161	10	37.83	轻载	3081.57	无锡.玉山变/2号主变	6.01	0		3081.57
10kV体育线121	10	54.36	中载	1083.37	无锡.茶局变/2号主变	32	10	4045	1083.37
10kV天成线124	10	17.04	轻载	5504.12	无锡.湖滨变/1号主变	32	13	10400	5504.12
10kV天谷线152	10	24.64	轻载	4344.55	无锡.砺山变/1号主变	32	10	2080	4344.55
10kV天力线146	10	22.98	轻载	3949.83	无锡.红塔变/2号主变	34.99	0		3949.83
10kV天路线124	10	17.26	轻载	5480.91	无锡.临津变/2号主变	10.32	0		5480.91
10kV天兴线126	10	0	轻载	6704.57	无锡.金兰变/2号主变	40	0		6704.57
10kV天一线167	10	63.31	中载	579.7	无锡.闸口变/2号主变	16	24	8240	579.7
10kV天裕线121	10	57.75	中载	2122.05	无锡.金兰变/2号主变	40	2	8200	2122.05
10kV铁塔线127	10	58.21	中载	1129.44	无锡.前元变/2号主变	40	0		1129.44
10kV铁运线125	10	5.2	轻载	4489.52	无锡.西九变/2号主变	7.19	0		4489.52
10kV通蜀线118	10	49.43	轻载	1424.92	无锡.蜀山变/1号主变	40	45	17405	1424.92
10kV同里线121	10	44.09	轻载	2692.57	无锡.北庄变/1号主变	32	37	17590	2692.57
10kV桐桥线116	10	58.19	中载	1131	无锡.荷塘变/1号主变	32	10	4660	1131
10kV桐梓线115	10	43.09	轻载	2577.22	无锡.荷塘变/1号主变	32	14	3015	2577.22
10kV铜峰线121	10	38.79	轻载	3243.69	无锡.潢潼变/2号主变	25.03	37	17510	3243.69
10kV铜官线126	10	68.99	中载	96.3	无锡.潢潼变/2号主变	25.03	29	3350	96.3
10kV铜水线122	10	37.06	轻载	3423.47	无锡.潢潼变/2号主变	25.03	32	16965	3423.47
10kV潼花线162	10	19.7	轻载	5001.15	无锡.潢潼变/2号主变	25.03	15	9450	5001.15
10kV潼山线111	10	49.99	轻载	1916.46	无锡.潢潼变/1号主变	29.35	3	3380	1916.46
10kV头阳线111	10	47.29	轻载	2174.87	无锡.蜀山变/1号主变	40	44	12470	2174.87
10kV土城线115	10	34.95	轻载	3357.14	无锡.龙潭变/1号主变	5.3	23	10155	3357.14
10kV土干线154	10	19.42	轻载	5256.27	无锡.西九变/1号主变	14.37	14	25630	5256.27
10kV团汎线123	10	17.46	轻载	5459.61	无锡.湖滨变/1号主变	32	10	8000	5459.61
10kV团结线142	10	30.51	轻载	3782.51	无锡.北庄变/2号主变	40	0		3782.51
10kV宛庄线134	10	66.95	中载	292.19	无锡.凌霞变/2号主变	17.16	14	7105	292.19
10kV万福线114	10	49.82	轻载	1932.91	无锡.北庄变/1号主变	32	31	9505	1932.91
10kV万丽线117	10	11.61	轻载	6068.24	无锡.蜀山变/1号主变	40	11	8000	6068.24
10kV万南线158	10	62.93	中载	617.98	无锡.万石变/2号主变	16	10	3280	617.98
10kV万石线153	10	19.71	轻载	4816.87	无锡.万石变/1号主变	16	9	3345	4816.87
10kV万镇线159	10	41.84	轻载	2697.07	无锡.万石变/2号主变	16	31	11005	2697.07
10kV万珠线123	10	9.51	轻载	6285.95	无锡.蜀山变/2号主变	32	8	6000	6285.95
10kV万渚线128	10	49.83	轻载	1397.38	无锡.烟山变/1号主变	9.8	52	14935	1397.38

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量(kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
10kV王母线153	10	37.01	轻载	3159.69	无锡.南新变/1号主变	16	35	10740	3159.69
10kV伟丰线144	10	20.33	轻载	4344.55	无锡.红塔变/2号主变	34.99	9	6500	4344.55
10kV卫生线126	10	17.53	轻载	5215.92	无锡.茶局变/2号主变	32	0		5215.92
10kV文定线124	10	27.82	轻载	2922.58	无锡.芳庄变/2号主变	40	21	7965	2922.58
10kV文东线136	10	19.21	轻载	4266.44	无锡.临津变/2号主变	10.32	0		4266.44
10kV邬泉线193	10	33.21	轻载	3524.1	无锡.杨巷变/1号主变	16	56	15050	3524.1
10kV吴家线112	10	68	中载	191.56	无锡.胥井变/1号主变	35.99	51	19790	191.56
10kV吴圩线135	10	62.17	中载	684.49	无锡.临津变/2号主变	10.32	57	17395	684.49
10kV吾桥线124	10	30.65	轻载	3768.66	无锡.西渚变/2号主变	40	34	9395	3768.66
10kV浯溪线115	10	24.39	轻载	4368.45	无锡.棠下变/1号主变	31.15	0		4368.45
10kV五彩线134	10	59.4	中载	1015.13	无锡.滨河变/2号主变	32	1	315	1015.13
10kV五村线115	10	69.91	中载	6.06	无锡.潢潼变/1号主变	29.35	16	9790	6.06
10kV五星线136	10	15.41	轻载	5228.39	无锡.胜天变/2号主变	27.11	26	7420	5228.39
10kV物流线125	10	11.22	轻载	6108.76	无锡.湖滨变/1号主变	32	6	3845	6108.76
10kV西锄线158	10	65.77	中载	293.23	无锡.南新变/2号主变	16	50	14700	293.23
10kV西郊线112	10	49.98	轻载	1917.84	无锡.潢潼变/1号主变	29.35	5	1350	1917.84
10kV西街线113	10	49.98	轻载	1751.23	无锡.任墅变/1号主变	32	58	16825	1751.23
10kV西木线115	10	33	轻载	3845.56	无锡.巷头变/1号主变	32	30	11700	3845.56
10kV西山线111	10	29.98	轻载	3833.09	无锡.汤渡变/1号主变	4.34	34	10815	3833.09
10kV西望线161	10	48.94	轻载	2016.74	无锡.青龙变/2号主变	40	35	12260	2016.74
10kV西园线153	10	27.92	轻载	4373.3	无锡.西九变/1号主变	14.37	15	10810	4373.3
10kV西章线133	10	46.69	轻载	1958.2	无锡.棠下变/2号主变	43.21	0		1958.2
10kV西渚线123	10	48.99	轻载	2012.24	无锡.西渚变/2号主变	40	41	12735	2012.24
10kV希达线114	10	60.29	中载	929.74	无锡.周铁变/1号主变	1.29	21	4760	929.74
10kV溪北线121	10	39.67	轻载	3393.68	江苏.宜兴变/1号主变	41.19	0		3393.68
10kV洗马线133	10	68.54	中载	122.97	无锡.华山变/2号主变	21.5	0		122.97
10kV下坝线143	10	25.61	轻载	3729	无锡.华山变/2号主变	21.5	0		3729
10kV下东线152	10	29.1	轻载	2833.38	无锡.茶前变/1号主变	40	29	11710	2833.38
10kV下漳线151	10	34.74	轻载	3664.57	无锡.下漳变/2号主变	28.66	0		3664.57
10kV夏村线113	10	32.94	轻载	3241.09	无锡.周铁变/1号主变	1.29	36	15580	1290
10kV夏江线115	10	29.69	轻载	2792.68	无锡.涧北变/1号主变	32	34	9130	2792.68
10kV夏泽线123	10	49.84	轻载	1930.49	无锡.棠下变/1号主变	31.15	0		1930.49
10kV现代线124	10	30.83	轻载	4070.37	无锡.潢潼变/2号主变	25.03	2	630	4070.37
10kV香樟线123	10	14.61	轻载	6197.44	江苏.宜兴变/1号主变	41.19	0		6197.44

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量(kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
10kV襄阳线122	10	32.3	轻载	3611.22	无锡. 砺山变/2号主变	17.34	43	13965	3611.22
10kV祥云线116	10	29.77	轻载	3519.08	无锡. 临津变/1号主变	50.4	35	16270	3519.08
10kV巷金线164	10	23.57	轻载	4825.18	无锡. 巷头变/2号主变	40	0		4825.18
10kV橡塑线162	10	69.98	中载	1.39	无锡. 闸口变/1号主变	16	0		1.39
10kV消防线163	10	31.99	轻载	3641.01	无锡. 巷头变/2号主变	40	0		3641.01
10kV小岭线122	10	32.27	轻载	3921.07	无锡. 龙潭变/1号主变	5.3	11	7070	3921.07
10kV小圩线115	10	27.37	轻载	4083.36	无锡. 汤渡变/1号主变	4.34	32	11125	4083.36
10kV筱前线111	10	43.42	轻载	2545.35	无锡. 胥井变/1号主变	35.99	27	11160	2545.35
10kV筱王线125	10	48.25	轻载	2083.08	无锡. 西渚变/2号主变	40	33	11030	2083.08
10kV肖庄线146	10	24.74	轻载	3801.74	无锡. 江竹变/2号主变	32.3	0		3801.74
10kV谢桥线132	10	51.73	中载	1534.9	无锡. 龙潭变/2号主变	15.88	0		1534.9
10kV欣阳线162	10	30.07	轻载	3824.26	无锡. 巷头变/2号主变	40	0		3824.26
10kV新安线114	10	45.11	轻载	2586.74	无锡. 涧北变/1号主变	32	0		2586.74
10kV新城线124	10	25.61	轻载	3075.69	无锡. 西九变/2号主变	7.19	15	8515	3075.69
10kV新芳线121	10	30.3	轻载	3802.78	无锡. 荷塘变/2号主变	18.87	21	6665	3802.78
10kV新丰线126	10	28.44	轻载	3980.48	无锡. 竹舍变/2号主变	40	18	6390	3980.48
10kV新河线113	10	23.05	轻载	4496.62	无锡. 新庄变/1号主变	40.09	3	580	4496.62
10kV新华线111	10	17.15	轻载	5062.29	无锡. 新庄变/1号主变	40.09	2	315	5062.29
10kV新建线123	10	28.48	轻载	3977.19	无锡. 新建变/2号主变	14.14	10	3030	3977.19
10kV新街线151	10	24.29	轻载	4378.15	无锡. 涧北变/1号主变	32	12	4695	4378.15
10kV新力线113	10	39.4	轻载	2119.79	无锡. 涧北变/1号主变	32	5	3160	2119.79
10kV新泥线123	10	47.26	轻载	2178.34	无锡. 涧北变/2号主变	40	0		2178.34
10kV新区线153	10	36.05	轻载	3251.66	无锡. 座庄变/1号主变	18.7	3	8100	3251.66
10kV新水线124	10	43.49	轻载	2539.46	无锡. 涧北变/2号主变	40	15	5350	2539.46
10kV新司线152	10	49.99	轻载	1916.11	无锡. 竹舍变/1号主变	32	55	13610	1916.11
10kV新威线113	10	34.67	轻载	2172.1	无锡. 大浦变/1号主变	17.36	0		2172.1
10kV新燕线136	10	28.44	轻载	2879.28	无锡. 烟山变/2号主变	17.74	3	1030	2879.28
10kV新岳线125	10	16.18	轻载	5154.43	无锡. 涧北变/2号主变	40	24	12085	5154.43
10kV新闸线122	10	35	轻载	3352.63	无锡. 竹舍变/2号主变	40	27	19370	3352.63
10kV新庄线123	10	41.99	轻载	2449.91	无锡. 新庄变/1号主变	40.09	71	26180	2449.91
10kV兴达线123	10	33.73	轻载	3474.22	无锡. 芳桥变/1号主变	30.21	6	1650	3474.22
10kV兴旺线122	10	41.38	轻载	2741.06	无锡. 棠下变/1号主变	31.15	0		2741.06
10kV兴业线128	10	18.39	轻载	4335.72	无锡. 潢潼变/2号主变	25.03	3	2400	4335.72
10kV星二线113	10	16.04	轻载	5607.52	无锡. 湖滨变/1号主变	32	8	7800	5607.52

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量(kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
10kV星三线122	10	5.81	轻载	6670.28	无锡.湖滨变/1号主变	32	1	315	6670.28
10kV杏里线112	10	59.8	中载	976.67	江苏.广汇变/#1主变	46.09	27	11865	976.67
10kV杏水线118	10	9.77	轻载	4955.25	无锡.诸桥变/1号主变	32	0		4955.25
10kV杏园线113	10	17.3	轻载	5047.57	无锡.潢潼变/1号主变	29.35	0		5047.57
10kV秀阳线143	10	35.34	轻载	3320.07	无锡.新庄变/2号主变	26.91	0		3320.07
10kV胥井线192	10	7.29	轻载	6006.06	无锡.高滕变/1号主变	16	2	1600	6006.06
10kV胥站线124	10	0	轻载	7274.4	无锡.胥井变/2号主变	34.39	0		7274.4
10kV徐坝线132	10	0.61	轻载	7211.01	江苏.广汇变/#2主变	40.61	0		7211.01
10kV徐丰线151	10	77.87	重载	0	无锡.临津变/1号主变	50.4	15	5860	0
10kV徐舍线111	10	44.96	轻载	2016.74	无锡.芳庄变/1号主变	16	31	8115	2016.74
10kV徐西线134	10	26.35	轻载	3818.19	无锡.紫霞变/2号主变	28.39	0		3818.19
10kV徐镇线123	10	32.04	轻载	3188.44	无锡.临津变/2号主变	10.32	0		3188.44
10kV押运线156	10	9.64	轻载	6272.96	无锡.西九变/1号主变	14.37	5	4100	6272.96
10kV雅达线133	10	19.1	轻载	5289.35	无锡.竹海变/2号主变	14.85	11	8240	5289.35
10kV雅克线117	10	34.97	轻载	2427.05	无锡.诸桥变/1号主变	32	5	2680	2427.05
10kV亚东线117	10	91.76	重载	0	无锡.渚东变/1号主变	28.67	0		0
10kV亚麻线128	10	25.72	轻载	3067.55	无锡.芳庄变/2号主变	40	0		3067.55
10kV亚溪线111	10	36.11	轻载	2729.11	无锡.临津变/1号主变	50.4	49	13955	2729.11
10kV研发线152	10	18.11	轻载	5392.06	无锡.潢潼变/1号主变	29.35	11	7615	5392.06
10kV雁行线146	10	3.47	轻载	6913.8	无锡.湖滨变/2号主变	29.48	3	2230	6913.8
10kV阳光线140	10	23.05	轻载	3252.52	无锡.下漳变/1号主变	19.02	0		3252.52
10kV阳山线115	10	13.22	轻载	5438.31	无锡.芳桥变/1号主变	30.21	0		5438.31
10kV阳羨线131	10	36.63	轻载	3195.71	无锡.下漳变/1号主变	19.02	0		3195.71
10kV杨埠线163	10	26.44	轻载	3659.2	无锡.荷塘变/2号主变	18.87	0		3659.2
10kV杨店线121	10	12.54	轻载	5503.43	无锡.砺山变/2号主变	17.34	13	7660	5503.43
10kV杨家线116	10	62.18	中载	749.09	无锡.凌霞变/1号主变	50.4	24	8000	749.09
10kV杨梅线134	10	17.76	轻载	5429.3	无锡.竹海变/2号主变	14.85	14	8720	5429.3
10kV杨农线192	10	39.15	轻载	2954.79	无锡.杨巷变/1号主变	16	43	10450	2954.79
10kV杨桥线112	10	37.51	轻载	3111.88	无锡.北庄变/1号主变	32	30	10095	3111.88
10kV杨镇线195	10	69.79	中载	10.74	无锡.杨巷变/2号主变	16	0		10.74
10kV洋岸线124	10	35.56	轻载	3424.16	无锡.大浦变/2号主变	31.09	27	10330	3424.16
10kV洋埝线161	10	6.67	轻载	5319.84	无锡.座庄变/2号主变	33.03	0		5319.84
10kV洋溪线124	10	52.62	中载	1400.15	无锡.周铁变/2号主变	11.2	26	7560	1400.15
10kV冶金线143	10	55.54	中载	1382.48	无锡.和桥变/1号主变	8.15	25	7145	1382.48

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量(kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
10kV医院线115	10	20.99	轻载	4872.81	无锡.茶局变/1号主变	32	0		4872.81
10kV宜北线152	10	45.4	轻载	2556.78	无锡.巷头变/1号主变	32	21	18800	2556.78
10kV宜监线162	10	26.44	轻载	4172.56	无锡.玉山变/2号主变	6.01	9	2800	4172.56
10kV宜金线114	10	51.61	中载	1274.23	无锡.前元变/1号主变	28.46	1	5100	1274.23
10kV宜园线136	10	28.9	轻载	4271.46	无锡.湖滨变/2号主变	29.48	0		4271.46
10kV怡丰线114	10	20.98	轻载	5093.99	无锡.龙潭变/1号主变	5.3	17	10980	5093.99
10kV遗踪线116	10	42.04	轻载	2678.19	无锡.涧北变/1号主变	32	38	13635	2678.19
10kV义亩线153	10	48.75	轻载	1892.04	无锡.前元变/1号主变	28.46	0		1892.04
10kV义庄线112	10	15.98	轻载	5174	无锡.新建变/1号主变	1.24	17	4975	1240
10kV银溢线114	10	88.93	重载	0	无锡.任墅变/1号主变	32	1	6350	0
10kV银环线111	10	69.99	中载	0.52	无锡.诸桥变/1号主变	32	0		0.52
10kV尹家线118	10	14.6	轻载	5305.81	无锡.大浦变/1号主变	17.36	14	4715	5305.81
10kV英伦线125	10	0.61	轻载	7211.01	江苏.广汇变/#1主变	46.09	0		7211.01
10kV营桥线116	10	32.04	轻载	3635.47	无锡.棠下变/1号主变	31.15	0		3635.47
10kV永安线152	10	40.96	轻载	2011.72	无锡.胜天变/1号主变	32	2	945	2011.72
10kV永昌线122	10	58.8	中载	1164.08	无锡.涧北变/2号主变	40	0		1164.08
10kV永吉线137	10	16.91	轻载	5085.15	无锡.岷亭变/2号主变	12.8	22	7315	5085.15
10kV永聚线136	10	14.16	轻载	5348.76	无锡.岷亭变/2号主变	12.8	26	8050	5348.76
10kV永康线154	10	9.75	轻载	5770.68	无锡.柏山变/2号主变	12.8	0		5770.68
10kV永兴线145	10	32.5	轻载	2597.83	无锡.和桥变/1号主变	8.15	24	11825	2597.83
10kV优美线113	10	66.83	中载	303.62	无锡.砺山变/1号主变	32	44	14455	303.62
10kV邮电线113	10	44.53	轻载	1764.56	无锡.茶局变/1号主变	32	15	4460	1764.56
10kV邮堂线114	10	57.6	中载	858.9	无锡.芳庄变/1号主变	16	62	16735	858.9
10kV油车线116	10	10.93	轻载	4092.54	无锡.任墅变/1号主变	32	4	1430	4092.54
10kV有机线112	10	31.38	轻载	2675.59	无锡.诸桥变/1号主变	32	0		2675.59
10kV余境线112	10	46.95	轻载	2208.13	无锡.华山变/1号主变	42.55	19	8110	2208.13
10kV余庄线155	10	24.08	轻载	4397.72	无锡.万石变/2号主变	16	11	6130	4397.72
10kV渔塘线164	10	41.97	轻载	2684.77	无锡.闸口变/1号主变	16	27	8655	2684.77
10kV虞山线116	10	23.58	轻载	4446.39	无锡.芳桥变/1号主变	30.21	18	10435	4446.39
10kV宇星线122	10	35.15	轻载	3337.56	无锡.江竹变/1号主变	33.14	0		3337.56
10kV玉女线115	10	25.28	轻载	3098.37	无锡.任墅变/1号主变	32	13	6230	3098.37
10kV玉山线143	10	56.87	中载	909.82	无锡.善卷变/1号主变	16	15	4355	909.82
10kV育东线117	10	4.97	轻载	5462.38	无锡.张泽变/1号主变	8.2	0		5462.38
10kV郁金线164	10	27.74	轻载	4391.49	无锡.西九变/2号主变	7.19	25	17260	4391.49

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量(kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
10kV郁南线127	10	27.87	轻载	4035.56	无锡.金兰变/2号主变	40	2	450	4035.56
10kV裕砣线125	10	95.66	重载	0	无锡.金兰变/2号主变	40	9	6400	0
10kV元上线113	10	30.85	轻载	3749.43	无锡.西渚变/1号主变	32	25	6945	3749.43
10kV园区线157	10	17.37	轻载	5040.81	无锡.万石变/2号主变	16	0		5040.81
10kV袁桥线148	10	40.39	轻载	2564.57	无锡.下漳变/2号主变	28.66	0		2564.57
10kV远程线151	10	58.74	中载	1078.17	无锡.滨河变/1号主变	32	12	2990	1078.17
10kV远大线122	10	86.45	重载	0	无锡.滨河变/2号主变	32	5	1415	0
10kV远航线162	10	69.31	中载	65.64	无锡.兰山变/1号主变	12.8	18	6360	65.64
10kV岳东线125	10	23.11	轻载	4872.98	无锡.潢潼变/2号主变	25.03	19	9590	4872.98
10kV悦和线116	10	22.36	轻载	4001.44	无锡.丁山变/1号主变	40	0		4001.44
10kV云爱线148	10	41.32	轻载	2746.61	无锡.红塔变/2号主变	34.99	17	4525	2746.61
10kV云海线151	10	27.77	轻载	4045.09	无锡.西渚变/1号主变	32	60	17005	4045.09
10kV云湖线121	10	18.56	轻载	4926.5	无锡.茶前变/2号主变	32	25	8880	4926.5
10kV云溪线112	10	36.11	轻载	2963.97	无锡.芳庄变/1号主变	16	0		2963.97
10kV运来线151	10	19.24	轻载	4264.18	无锡.座庄变/1号主变	18.7	0		4264.18
10kV轧辊线164	10	32.62	轻载	5179.89	无锡.竹舍变/2号主变	40	2	17600	5179.89
10kV闸口线148	10	20.94	轻载	4698.92	无锡.和桥变/2号主变	8.86	27	10320	4698.92
10kV闸农线113	10	64.54	中载	522.54	无锡.北庄变/1号主变	32	48	12310	522.54
10kV闸上线111	10	28.99	轻载	4077.3	无锡.竹舍变/1号主变	32	31	8115	4077.3
10kV栅村线151	10	48.18	轻载	2090.18	无锡.紫霞变/1号主变	29.66	0		2090.18
10kV张公线136	10	42.36	轻载	1915.25	无锡.任墅变/2号主变	32	50	19795	1915.25
10kV张家线134	10	59.13	中载	1041.11	无锡.临津变/2号主变	10.32	44	11600	1041.11
10kV张泽线123	10	30.51	轻载	3317.65	无锡.张泽变/2号主变	7.4	0		3317.65
10kV张渚线125	10	4.15	轻载	6306.73	无锡.茶前变/2号主变	32	2	600	6306.73
10kV章茂线122	10	17.37	轻载	5040.47	无锡.周铁变/2号主变	11.2	0		5040.47
10kV赵庄线143	10	35.92	轻载	2862.65	无锡.丁山变/2号主变	40	0		2862.65
10kV轸村线112	10	13.38	轻载	4951.96	无锡.湖滨变/1号主变	32	14	6895	4951.96
10kV振华线115	10	26.56	轻载	3799.32	无锡.红塔变/1号主变	27.96	13	7035	3799.32
10kV振兴线128	10	34.95	轻载	3357.31	无锡.胥井变/2号主变	34.39	27	8805	3357.31
10kV振元线112	10	39.82	轻载	2890.36	无锡.西渚变/1号主变	32	1	400	2890.36
10kV镇龙线164	10	36.55	轻载	2810.17	无锡.荷塘变/2号主变	18.87	0		2810.17
10kV正新线111	10	58.11	中载	1139.14	无锡.青龙变/1号主变	40	40	15830	1139.14
10kV至溪线163	10	53.58	中载	1379.71	无锡.西渚变/2号主变	40	0		1379.71
10kV制水线131	10	34.09	轻载	3016.45	无锡.湖滨变/2号主变	29.48	0		3016.45

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量(kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
10kV智能线136	10	1.52	轻载	5752.32	无锡. 滨河变/2号主变	32	0		5752.32
10kV置业线117	10	25.9	轻载	4384.21	无锡. 座庄变/1号主变	18.7	23	13655	4384.21
10kV中辰线127	10	39.15	轻载	2955.14	无锡. 涧北变/2号主变	40	3	2500	2955.14
10kV中豪线114	10	41.29	轻载	2749.38	无锡. 棠下变/1号主变	31.15	0		2749.38
10kV中和线123	10	44.88	轻载	1740.14	无锡. 分水变/2号主变	12.8	16	3585	1740.14
10kV中煤线112	10	40.76	轻载	3038.45	江苏. 都山变/1号主变	32.58	1		3038.45
10kV中首线131	10	21.7	轻载	5019.34	无锡. 华山变/2号主变	21.5	2	6250	5019.34
10kV中星线118	10	47.72	轻载	2215.4	无锡. 巷头变/1号主变	32	36	23565	2215.4
10kV中行线151	10	53.55	中载	1709.66	无锡. 茶局变/1号主变	32	26	11125	1709.66
10kV中阳线111	10	30.29	轻载	3803.13	无锡. 棠下变/1号主变	31.15	0		3803.13
10kV中袁线134	10	74.5	重载	0	无锡. 蜀山变/2号主变	32	56	19025	0
10kV中淮线163	10	31.44	轻载	3693.32	无锡. 周铁变/2号主变	11.2	30	9425	3693.32
10kV钟楼线132	10	44.54	轻载	2439	无锡. 滨河变/2号主变	32	5	4815	2439
10kV钟溪线168	10	59.7	中载	713.41	无锡. 闸口变/2号主变	16	11	3660	713.41
10kV周家线131	10	38.24	轻载	3041.57	无锡. 临津变/2号主变	10.32	20	5785	3041.57
10kV周墅线112	10	34.83	轻载	3368.57	无锡. 青龙变/1号主变	40	45	14235	3368.57
10kV周铁线152	10	20.8	轻载	4712.6	无锡. 周铁变/1号主变	1.29	22	7950	1290
10kV洲豪线118	10	62.93	中载	676.87	江苏. 都山变/1号主变	32.58	0		676.87
10kV朱家线122	10	39.95	轻载	2523.87	无锡. 张泽变/2号主变	7.4	0		2523.87
10kV诸光线133	10	84.18	重载	0	无锡. 诸桥变/2号主变	32	0		0
10kV诸汉线134	10	46.65	轻载	1710.87	无锡. 诸桥变/2号主变	32	0		1710.87
10kV诸桥线150	10	21.9	轻载	4598.81	无锡. 下漳变/2号主变	28.66	0		4598.81
10kV竹海线121	10	40.58	轻载	2817.62	无锡. 竹海变/1号主变	13.67	54	23045	2817.62
10kV竹舍线114	10	51.29	中载	1792.1	无锡. 竹舍变/1号主变	32	4	3000	1792.1
10kV竺山线115	10	57.71	中载	1074.71	无锡. 周铁变/1号主变	1.29	38	17820	1074.71
10kV竺西线112	10	28.96	轻载	3589.57	无锡. 周铁变/1号主变	1.29	56	15870	1290
10kV渚东线141	10	32.16	轻载	3624.56	无锡. 渚东变/2号主变	30.54	54	13155	3624.56
10kV渚钢线122	10	113.25	重载	0	无锡. 渚东变/1号主变	28.67	0		0
10kV渚工线126	10	68.59	中载	146.18	无锡. 茶前变/2号主变	32	21	7900	146.18
10kV渚南线121	10	60.47	中载	800.88	无锡. 渚东变/1号主变	28.67	0		800.88
10kV渚农线118	10	66	中载	277.29	无锡. 茶前变/1号主变	40	49	14285	277.29
10kV渚水线143	10	22.73	轻载	4527.97	无锡. 渚东变/2号主变	30.54	19	5435	4527.97
10kV渚园线112	10	27.05	轻载	4113.33	无锡. 渚东变/1号主变	28.67	28	14305	4113.33
10kV渚镇线147	10	39.06	轻载	2963.63	无锡. 渚东变/2号主变	30.54	47	15855	2963.63

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量(kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
10kV祝陵线148	10	38.95	轻载	2715.43	无锡.善卷变/2号主变	16	31	5535	2715.43
10kV祝塘线162	10	62.8	中载	690.03	无锡.周铁变/2号主变	11.2	36	6685	690.03
10kV铸钢线111	10	58.96	中载	1057.04	无锡.芳桥变/1号主变	30.21	5	2250	1057.04
10kV庄林线125	10	42.64	轻载	2620.34	无锡.竹舍变/2号主变	40	42	13955	2620.34
10kV卓泰线126	10	36.04	轻载	3529.3	无锡.临津变/2号主变	10.32	1	1600	3529.3
10kV卓易线166	10	11.99	轻载	6490.84	无锡.潢潼变/2号主变	25.03	1	7000	6490.84
10kV着色线126	10	7.48	轻载	5988.04	江苏.广汇变/#1主变	46.09	1	3500	5988.04
10kV紫京线115	10	55.71	中载	1368.8	无锡.凌霞变/1号主变	50.4	36	10280	1368.8
10kV紫砂线124	10	46.8	轻载	1949.19	无锡.丁山变/2号主变	40	0		1949.19
10kV紫霞线133	10	12.05	轻载	5068.7	无锡.紫霞变/2号主变	28.39	0		5068.7
10kV紫竹线145	10	47.97	轻载	2106.29	无锡.下漳变/2号主变	28.66	0		2106.29
10kV宗里线151	10	8.18	轻载	5921.19	江苏.都山变/1号主变	32.58	10	3030	5921.19
10kV座庄线154	10	7.97	轻载	5941.63	无锡.座庄变/1号主变	18.7	12	3115	5941.63
10k巷东线115	10	14.27	轻载	6235.89	江苏.宜兴变/1号主变	41.19	0		6235.89
20kV奥瑞线223	20	20.71	轻载	10245.13	江苏.荆溪变/#2主变	40.8	3	2800	10245.13
20kV八佰线223	20	26.47	轻载	9046.58	无锡.长圩变/1号主变	64	1	9100	9046.58
20kV百货线215	20	32.21	轻载	7853.58	无锡.下漳变/1号主变	19.02	0		7853.58
20kV博物线216	20	10.69	轻载	12326.99	无锡.长圩变/1号主变	64	3	13730	12326.99
20kV长青线245	20	8.73	轻载	12182.89	无锡.新城变/2号主变	35.81	1	315	12182.89
20kV城东线216	20	19.78	轻载	9985.67	无锡.新城变/1号主变	48.51	22	15500	9985.67
20kV大学线224	20	3	轻载	12834.81	江苏.荆溪变/#2主变	40.8	0		12834.81
20kV电信线246	20	3.47	轻载	13228.32	无锡.新城变/2号主变	35.81	2	2000	13228.32
20kV顶上线241	20	6.8	轻载	13134.8	江苏.荆溪变/#3主变	35.22	8	6400	13134.8
20kV东郊线244	20	13.51	轻载	11232.71	无锡.新城变/2号主变	35.81	18	12080	11232.71
20kV东九线214	20	25.4	轻载	9269.66	无锡.下漳变/1号主变	19.02	0		9269.66
20kV东城线211	20	12.91	轻载	11865.59	无锡.长圩变/1号主变	64	8	6890	11865.59
20kV枫隐线222	20	13.35	轻载	11774.83	无锡.下漳变/2号主变	28.66	0		11774.83
20kV凤凰线243	20	10.43	轻载	12381.72	无锡.长圩变/2号主变	64	2	13215	12381.72
20kV伏溪线215	20	15.55	轻载	11317.23	无锡.长圩变/1号主变	64	15	12100	11317.23
20kV高工线222	20	7.43	轻载	11985.79	无锡.胥井变/2号主变	34.39	0		11985.79
20kV广润线236	20	43.42	轻载	4464.75	无锡.文庄变/2号主变	31.68	0		4464.75
20kV洑城线213	20	8.94	轻载	12691.4	江苏.荆溪变/#2主变	40.8	27	20630	12691.4
20kV国威线214	20	4.96	轻载	12931.8	无锡.文庄变/1号主变	64	2	2500	12931.8
20kV海格线226	20	45.73	轻载	5045.32	无锡.文庄变/1号主变	64	2	2680	5045.32

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量 (kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
20kV皓天线231	20	8.51	轻载	12227.23	无锡.文庄变/2号主变	31.68	20	6015	12227.23
20kV和平线242	20	16.27	轻载	10291.54	无锡.文庄变/2号主变	31.68	6	6930	10291.54
20kV和兴线215	20	14.9	轻载	10955.94	无锡.新城变/1号主变	48.51	26	16270	10955.94
20kV恒华243	20	2.75	轻载	13976.55	江苏.荆溪变/#3主变	35.22	0		13976.55
20kV恒璟线231	20	0	轻载	11760.28	无锡.新城变/2号主变	35.81	0		11760.28
20kV红牛线224	20	40.17	轻载	5714.21	无锡.文庄变/1号主变	64	3	7250	5714.21
20kV湖境线231	20	1.61	轻载	15304.99	江苏.荆溪变/#3主变	35.22	0		15304.99
20kV花圩线213	20	29.16	轻载	8488.88	无锡.文庄变/1号主变	64	16	15935	8488.88
20kV华悦线233	20	4.95	轻载	13520.68	江苏.荆溪变/#3主变	35.22	9	7200	13520.68
20kV环球线212	20	23.06	轻载	9755.66	江苏.荆溪变/#2主变	40.8	15	12000	9755.66
20kV环晟线246	20	25.51	轻载	9246.8	无锡.文庄变/2号主变	31.68	2	17500	9246.8
20kV建工线214	20	11.19	轻载	12222.72	无锡.新城变/1号主变	48.51	20	15315	12222.72
20kV金久线211	20	93.74	重载	0	无锡.文庄变/1号主变	64	1		0
20kV金源线212	20	4.26	轻载	13664.09	无锡.长圩变/1号主变	64	2	4000	13664.09
20kV俊知线212	20	0	轻载	14548.8	无锡.潢潼变/1号主变	29.35	0		14548.8
20kV临溪线222	20	11.79	轻载	12099.06	无锡.长圩变/1号主变	64	8	6400	12099.06
20kV临泽线225	20	23.68	轻载	9626.8	江苏.荆溪变/#2主变	40.8	9	7200	9626.8
20kV领先线243	20	41.77	轻载	5867.32	无锡.文庄变/2号主变	31.68	2	8630	5867.32
20kV铝业线222	20	9.38	轻载	12054.03	无锡.文庄变/1号主变	64	2	9100	12054.03
20kV迈吉线223	20	11.85	轻载	12086.59	无锡.文庄变/1号主变	64	0		12086.59
20kV孟阳线211	20	7.29	轻载	13032.95	江苏.荆溪变/#2主变	40.8	19	15200	13032.95
20kV南郡线233	20	27.51	轻载	8830.78	无锡.长圩变/2号主变	64	35	28290	8830.78
20kV帕克线212	20	13.4	轻载	11254.19	无锡.文庄变/1号主变	64	4	10060	11254.19
20kV千禧线244	20	9.97	轻载	12477.33	无锡.长圩变/2号主变	64	12	8060	12477.33
20kV钱墅线234	20	4.89	轻载	13532.81	江苏.荆溪变/#3主变	35.22	13	9405	13532.81
20kV清华线242	20	0.91	轻载	14360.01	江苏.荆溪变/#3主变	35.22	0		14360.01
20kV庆源线216	20	0	轻载	13918.35	无锡.文庄变/1号主变	64	0		13918.35
20kV人才线222	20	6.83	轻载	13129.25	江苏.荆溪变/#2主变	40.8	12	8700	13129.25
20kV融域线225	20	8.79	轻载	12722.93	无锡.文庄变/1号主变	64	17	13600	12722.93
20kV润达线221	20	17.8	轻载	10849.94	无锡.长圩变/1号主变	64	4	13900	10849.94
20kV三和线215	20	20.83	轻载	10219.49	无锡.文庄变/1号主变	64	2	200	10219.49
20kV尚东线232	20	12.8	轻载	11889.14	无锡.长圩变/2号主变	64	11	10760	11889.14
20kV数码线221	20	9.44	轻载	11600.59	无锡.胥井变/2号主变	34.39	11	17340	11600.59
20kV苏宁线214	20	18.96	轻载	10607.46	无锡.长圩变/1号主变	64	0		10607.46

线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放 容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区 总容量 (kVA)	核算可开放 容量(kVA)
					变电站名称/主变 名称	可开放 容量 (MVA)			
20kV塘田线211	20	27.68	轻载	8795.79	无锡.新城变/1号主变	48.51	5	3360	8795.79
20kV腾飞线232	20	10.34	轻载	12399.39	无锡.文庄变/2号主变	31.68	18	16020	12399.39
20kV天沅线245	20	18.77	轻载	10647.99	无锡.长圩变/2号主变	64	19	14400	10647.99
20kV万达线221	20	26.61	轻载	8627.09	无锡.下漳变/2号主变	28.66	0		8627.09
20kV王婆线226	20	15.49	轻载	11330.4	无锡.新城变/1号主变	48.51	45	33080	11330.4
20kV微密线213	20	29.74	轻载	8004.26	无锡.潢潼变/1号主变	29.35	0		8004.26
20kV圩城线234	20	8.7	轻载	12740.94	无锡.长圩变/2号主变	64	14	10010	12740.94
20kV文化线225	20	19.86	轻载	10421.44	无锡.新城变/1号主变	48.51	2	10100	10421.44
20kV污水线233	20	49.65	轻载	3898.73	无锡.文庄变/2号主变	31.68	1	4100	3898.73
20kV莞申线241	20	0	轻载	13918.35	无锡.文庄变/2号主变	31.68	0		13918.35
20kV小天鹅线234	20	46.16	轻载	4741.18	无锡.文庄变/2号主变	31.68	1	1260	4741.18
20kV新塘线231	20	16.23	轻载	11174.86	无锡.长圩变/2号主变	64	5	3450	11174.86
20kV新源线232	20	11.69	轻载	11168.98	江苏.荆溪变/#3主变	35.22	27	19095	11168.98
20kV学府线212	20	27.9	轻载	8371.1	无锡.下漳变/1号主变	19.02	0		8371.1
20kV学圩线221	20	12.18	轻载	12017.31	江苏.荆溪变/#2主变	40.8	20	17460	12017.31
20kV研院线241	20	2.46	轻载	11346.33	无锡.新城变/2号主变	35.81	0		11346.33
20kV杨路线221	20	7.17	轻载	13058.59	无锡.新城变/1号主变	48.51	19	15200	13058.59
20kV宜中线223	20	28.46	轻载	8259.22	无锡.新城变/1号主变	48.51	4	1660	8259.22
20kV颐景线213	20	21.55	轻载	10070.19	无锡.下漳变/1号主变	19.02	0		10070.19
20kV逸品线211	20	34.63	轻载	7032.96	无锡.下漳变/1号主变	19.02	0		7032.96
20kV御城线213	20	21.09	轻载	10166.15	无锡.新城变/1号主变	48.51	14	10800	10166.15
20kV誉滨线213	20	16.04	轻载	11214.35	无锡.长圩变/1号主变	64	18	13890	11214.35
20kV誉珑线224	20	19.63	轻载	10469.25	无锡.新城变/1号主变	48.51	15	12000	10469.25
20kV湛渎线221	20	65.58	中载	918.65	无锡.文庄变/1号主变	64	2	27600	918.65
20kV铸造线235	20	19.17	轻载	10105.87	无锡.文庄变/2号主变	31.68	2	4460	10105.87