

无锡电网受限接入配电线路清单

截至 2021 年 3 月底，无锡电网受限接入配电线路共 11 条，具体情况如下表所示。

| 序号 | 变电站 | 线路名称 | 最高负载率 (%) | 供电公司 (分部) |
|----|-----|--------------|-----------|-----------|
| 1 | 五村变 | 10kV 煤栈线 131 | 101.99% | 惠山分部 |
| 2 | 兴周变 | 10kV 兴松线 153 | 126.88% | 江阴市 |
| 3 | 钱家变 | 10kV 劲松线 162 | 101.68% | 江阴市 |
| 4 | 何巷变 | 10kV 茂昌线 163 | 131.95% | 江阴市 |
| 5 | 善卷变 | 10kV 大鹏线 149 | 101.89% | 宜兴市 |
| 6 | 皋岸变 | 10kV 皋塘线 163 | 113.30% | 江阴市 |
| 7 | 邓阳变 | 10kV 圣阳线 162 | 142.54% | 江阴市 |
| 8 | 杨市变 | 10kV 杨出线 121 | 103.32% | 惠山分部 |
| 9 | 渚东变 | 10kV 渚钢线 122 | 117.2% | 宜兴市 |
| 10 | 紫霞变 | 10kV 鹏砣线 135 | 115.13% | 宜兴市 |
| 11 | 紫杉变 | 10kV 晶源线 134 | 101.82% | 锡山分部 |

*负面清单编制原则：

10（20）千伏业扩涉及无锡供电公司管辖资产的 10（20）千伏在运线路。

年度最高负荷负载率达到 100%，则该线路纳入负面清单。