

无锡电网受限接入配电线路清单

截至 2021 年 12 月底，无锡电网受限接入配电线路共 15 条，具体情况如下表所示。

序号	变电站	线路名称	最高负载率 (%)	供电公司 (分部)
1	五村变	10kV 煤栈线 131	101.99%	惠山分部
2	兴周变	10kV 兴松线 153	126.88%	江阴市
3	钱家变	10kV 劲松线 162	101.68%	江阴市
4	何巷变	10kV 茂昌线 163	131.95%	江阴市
5	善卷变	10kV 大鹏线 149	101.89%	宜兴市
6	皋岸变	10kV 皋塘线 163	113.30%	江阴市
7	邓阳变	10kV 圣阳线 162	142.54%	江阴市
8	杨市变	10kV 杨出线 121	103.32%	惠山分部
9	渚东变	10kV 渚钢线 122	117.2%	宜兴市
10	紫霞变	10kV 鹏砣线 135	115.13%	宜兴市
11	紫杉变	10kV 晶源线 134	101.82%	锡山分部
12	皋岸变	10kV 塘东线 135	115.8%	江阴市
13	临津变	10kV 摆布线 121	119.02%	宜兴市
14	富华变	10kV 富高线 163	105.4%	江阴市
15	正阳变	10kV 东材线 121	102.9%	锡山分部

*负面清单编制原则：

10（20）千伏业扩涉及无锡供电公司管辖资产的 10（20）千伏在运线路。

年度最高负荷负载率达到 100%，则该线路纳入负面清单。