

区域	线路名称	电压等级 (kV)	额定电流 (A)	额定电流类型	最大历史电流 (A)	最大历史电流日期	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	在途容量 (kVA)	所属主变		所属母线	挂接台区总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
											变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)				
扬中	奥体1S32线	10	600	D5000维护值	110.6	2022-07-15	18.43	轻载	5358.81	0	镇江.沙港变/1号主变	21.73	10千伏II段母线	8	31235	5358.81
扬中	坝储167线	10	600	D5000维护值	13.85	2022-08-07	2.31	轻载	7034.52	0	镇江.新坝变/1号主变	16.16	10千伏I段母线	0		7034.52
扬中	北郊157线	10	550	D5000维护值	329.93	2022-08-16	59.99	中载	953.81	0	镇江.城东变/1号主变	20.54	10千伏I段母线	86	29825	953.81
扬中	滨江1S26线	10	300	D5000维护值	32	2022-08-14	10.67	轻载	3082.96	0	镇江.沙港变/2号主变	28.76	10千伏III段母线	0		3082.96
扬中	博大I1Y22线	10	600	D5000维护值	133.1	2022-07-06	22.18	轻载	4969.11	0	镇江.扬中变/1号主变	30.03	10千伏II段母线	0		4969.11
扬中	博大II1Y25线	10	600	D5000维护值	1.58	2022-07-11	0.26	轻载	7247.03	0	镇江.扬中变/1号主变	30.03	10千伏II段母线	0		7247.03
扬中	博大III1Y44线	10	600	D5000维护值	1.76	2022-09-14	0.29	轻载	7243.92	0	镇江.扬中变/2号主变	25.88	10千伏IV段母线	0		7243.92
扬中	仓北1C31线	10	550	D5000维护值	185.69	2022-09-24	33.76	轻载	3452.05	0	镇江.仓储变/2号主变	31.98	10千伏III段母线	22	5120	3452.05
扬中	仓储I1C24线	10	550	D5000维护值	120.1	2022-09-20	21.84	轻载	4588.07	0	镇江.仓储变/1号主变	24.86	10千伏II段母线	0		4588.07
扬中	仓东1C22线	10	550	D5000维护值	104.75	2022-07-16	19.05	轻载	4853.93	0	镇江.仓储变/1号主变	24.86	10千伏II段母线	32	8700	4853.93
扬中	仓港1C41线	10	550	D5000维护值	96.41	2022-08-11	17.53	轻载	4998.38	0	镇江.仓储变/2号主变	31.98	10千伏IV段母线	52	16795	4998.38
扬中	仓江1C21线	10	550	D5000维护值	202.7	2022-08-19	36.85	轻载	3157.44	0	镇江.仓储变/1号主变	24.86	10千伏II段母线	0		3157.44
扬中	仓缆1C13线	10	550	D5000维护值	146.95	2022-09-17	26.72	轻载	4123.03	0	镇江.仓储变/1号主变	24.86	10千伏I段母线	59	15815	4123.03
扬中	仓南1C23线	10	550	D5000维护值	313.21	2022-08-16	56.95	中载	1243.4	0	镇江.仓储变/1号主变	24.86	10千伏II段母线	0		1243.4
扬中	仓能1C11线	10	550	D5000维护值	5.8	2022-07-04	1.05	轻载	6567.74	0	镇江.仓储变/1号主变	24.86	10千伏I段母线	0		6567.74
扬中	仓三1C44线	10	600	D5000维护值	161.16	2022-08-16	26.86	轻载	4483.11	0	镇江.仓储变/2号主变	31.98	10千伏IV段母线	38	56980	4483.11
扬中	仓旺1C16线	10	550	D5000维护值	0	2022-07-11	0	轻载	6668.2	0	镇江.仓储变/1号主变	24.86	10千伏I段母线	0		6668.2
扬中	仓西I1C14线	10	550	D5000维护值	215.8	2022-07-20	39.24	轻载	2930.54	0	镇江.仓储变/1号主变	24.86	10千伏I段母线	60	21560	2930.54
扬中	仓新1C25线	10	550	D5000维护值	174.9	2022-07-05	31.8	轻载	3638.93	0	镇江.仓储变/1号主变	24.86	10千伏II段母线	51	12305	3638.93
扬中	仓行1C45线	10	550	D5000维护值	324.97	2022-09-28	59.09	中载	1039.72	0	镇江.仓储变/2号主变	31.98	10千伏IV段母线	0		1039.72
扬中	仓园1C43线	10	600	D5000维护值	215.48	2022-08-17	35.91	轻载	3542.29	0	镇江.仓储变/2号主变	31.98	10千伏IV段母线	1	3360	3542.29
扬中	仓跃1C32线	10	550	D5000维护值	152.93	2022-08-23	27.81	轻载	4019.45	0	镇江.仓储变/2号主变	31.98	10千伏III段母线	46	16460	4019.45
扬中	仓镇1C26线	10	550	D5000维护值	125.82	2022-08-16	22.88	轻载	4489	0	镇江.仓储变/1号主变	24.86	10千伏II段母线	39	9570	4489
扬中	长储1C44线	10	553	D5000维护值	7.95	2022-07-12	1.44	轻载	6566.88	0	镇江.长旺变/2号主变	24.33	10千伏IV段母线	0		6566.88
扬中	长江128线	10	550	D5000维护值	149.45	2022-07-20	27.17	轻载	4079.73	0	镇江.扬中变/2号主变	25.88	10千伏III段母线	11	11130	4079.73
扬中	城北158线	10	550	D5000维护值	206.82	2022-08-11	37.6	轻载	3086.08	0	镇江.城东变/1号主变	20.54	10千伏I段母线	36	12630	3086.08
扬中	城南156线	10	550	D5000维护值	160.74	2022-08-14	29.23	轻载	3884.18	0	镇江.城东变/2号主变	27.72	10千伏II段母线	47	19675	3884.18
扬中	城西125线	10	400	D5000维护值	104.56	2022-07-08	26.14	轻载	3038.62	0	镇江.扬中变/1号主变	30.03	10千伏I段母线	68	20260	3038.62
扬中	城扬168线	10	600	D5000维护值	96.73	2022-08-14	16.12	轻载	5599.04	0	镇江.城东变/2号主变	27.72	10千伏II段母线	1	5880	5599.04
扬中	城跃166线	10	550	D5000维护值	164.44	2022-08-14	29.9	轻载	3820.1	0	镇江.城东变/2号主变	27.72	10千伏II段母线	86	25150	3820.1
扬中	城镇222线	10	400	D5000维护值	233.85	2022-08-15	58.46	中载	799.32	0	镇江.扬中变/2号主变	25.88	10千伏III段母线	31	13270	799.32
扬中	储能1C33线	10	550	D5000维护值	0.08	2022-09-17	0.01	轻载	6666.81	0	镇江.仓储变/1号主变	31.98	10千伏III段母线	0		6666.81
扬中	电缆1Y20线	10	550	D5000维护值	0	2022-07-11	0	轻载	6668.2	0	镇江.油坊变/1号主变		10千伏I段母线	0		6668.2
扬中	东郊159线	10	550	D5000维护值	333.09	2022-08-16	60.56	中载	899.08	0	镇江.城东变/1号主变	20.54	10千伏I段母线	101	26250	899.08
扬中	二墩港174线	10	550	D5000维护值	0.29	2022-08-15	0.05	轻载	6663.18	0	镇江.城东变/2号主变	27.72	10千伏II段母线	94	25405	6663.18
扬中	丰裕1F01线	10	550	D5000维护值	247.38	2022-08-23	44.98	轻载	2383.58	0	镇江.丰裕变/1号主变	28.85	10千伏I段母线	0		2383.58
扬中	复旦1S35线	10	600	D5000维护值	106.4	2022-08-15	17.73	轻载	5431.55	0	镇江.沙港变/1号主变	21.73	10千伏II段母线	56	31010	5431.55
扬中	港北162线	10	550	D5000维护值	197.94	2022-09-30	35.99	轻载	3239.88	0	镇江.城东变/2号主变	27.72	10千伏II段母线	37	17240	3239.88

扬中	港湾 I 1C34线	10	550	D5000维护值	23.63	2022-08-14	4.3	轻载	6258.93	0	镇江.仓储变/2号主变	31.98	10千伏III段母线	12	9260	6258.93
扬中	港湾 II 1C42线	10	550	D5000维护值	24	2022-07-10	4.36	轻载	6252.52	0	镇江.仓储变/2号主变	31.98	10千伏IV段母线	12	9260	6252.52
扬中	工厂124线	10	600	D5000维护值	160.18	2022-07-13	26.7	轻载	4500.08	0	镇江.扬中变/2号主变	25.88	10千伏III段母线	28	9665	4500.08
扬中	工会126线	10	550	D5000维护值	352.7	2022-08-15	64.13	中载	559.44	0	镇江.扬中变/2号主变	25.88	10千伏III段母线	42	15805	559.44
扬中	广场163线	10	574	D5000维护值	62.61	2022-08-09	10.91	轻载	5874.77	0	镇江.城东变/1号主变	20.54	10千伏 I 段母线	16	11175	5874.77
扬中	红联1L13线	10	550	D5000维护值	225.84	2022-07-16	41.06	轻载	2756.65	0	镇江.110kV联合变/1号主	17.8	10千伏 I 段母线	0		2756.65
扬中	红专1C12线	10	550	D5000维护值	185.22	2022-08-12	33.68	轻载	3460.19	0	镇江.仓储变/1号主变	24.86	10千伏 I 段母线	45	21135	3460.19
扬中	花城 I 1Y24线	10	600	D5000维护值	93.71	2022-08-15	15.62	轻载	5651.34	0	镇江.扬中变/1号主变	30.03	10千伏 II 段母线	11	8410	5651.34
扬中	花城 II 1Y43线	10	600	D5000维护值	144.53	2022-08-15	24.09	轻载	4771.14	0	镇江.扬中变/2号主变	25.88	10千伏IV段母线	13	10580	4771.14
扬中	花城IV 234线	10	600	D5000维护值	110.95	2022-08-15	18.49	轻载	5352.75	0	镇江.扬中变/2号主变	25.88	10千伏VI段母线	46	21140	5352.75
扬中	花苑 I 193线	10	550	D5000维护值	102.35	2022-08-12	18.61	轻载	4895.5	0	镇江.西来变/1号主变	16.84	10千伏 I 段母线	37	14065	4895.5
扬中	花苑 II 182线	10	550	D5000维护值	0	2022-07-11	0	轻载	6668.2	0	镇江.西来变/2号主变	22.01	10千伏IV段母线	6	3545	6668.2
扬中	华鹏166线	10	200	D5000维护值	11.56	2022-07-11	5.78	轻载	2224.58	0	镇江.新坝变/2号主变	18.53	10千伏 II 段母线	0		2224.58
扬中	华庭1S34线	10	600	D5000维护值	164.6	2022-08-08	27.43	轻载	4423.53	0	镇江.沙港变/1号主变	21.73	10千伏 II 段母线	21	18135	4423.53
扬中	化工 I 1C22线	10	553	D5000维护值	96.68	2022-07-05	17.48	轻载	5030.07	0	镇江.长旺变/1号主变	29.07	10千伏 II 段母线	17	4910	5030.07
扬中	化工 II 1C42线	10	553	D5000维护值	70.31	2022-07-04	12.71	轻载	5486.8	0	镇江.长旺变/2号主变	24.33	10千伏IV段母线	21	4875	5486.8
扬中	环北1Y23线	10	550	D5000维护值	1.58	2022-07-11	0.29	轻载	6640.83	0	镇江.扬中变/1号主变	30.03	10千伏 II 段母线	31	20245	6640.83
扬中	环南 I 1S43线	10	600	D5000维护值	143.9	2022-08-15	23.98	轻载	4782.05	0	镇江.沙港变/2号主变	28.76	10千伏IV段母线	20	15075	4782.05
扬中	环南 II 1S31线	10	600	D5000维护值	217.1	2022-08-14	36.18	轻载	3514.23	0	镇江.沙港变/1号主变	21.73	10千伏 II 段母线	31	22480	3514.23
扬中	健康151线	10	550	D5000维护值	234.96	2022-08-11	42.72	轻载	2598.69	0	镇江.城东变/1号主变	20.54	10千伏 I 段母线	69	21965	2598.69
扬中	江南165线	10	501	D5000维护值	121.35	2022-08-16	24.22	轻载	3972.34	0	镇江.城东变/1号主变	20.54	10千伏 I 段母线	8	7490	3972.34
扬中	胶鞋165线	10	540	D5000维护值	172.68	2022-08-16	31.98	轻载	3556.14	0	镇江.新坝变/1号主变	16.16	10千伏 I 段母线	62	18700	3556.14
扬中	金陵 I 1S16线	10	600	D5000维护值	58.7	2022-07-14	9.78	轻载	6257.72	0	镇江.沙港变/1号主变	21.73	10千伏 I 段母线	0		6257.72
扬中	金陵 II 1S41线	10	600	D5000维护值	53.8	2022-07-11	8.97	轻载	6342.58	0	镇江.沙港变/2号主变	28.76	10千伏IV段母线	0		6342.58
扬中	金星226线	10	550	D5000维护值	105.85	2022-07-12	19.25	轻载	4834.88	0	镇江.扬中变/2号主变	25.88	10千伏VI段母线	36	9500	4834.88
扬中	锦程153线	10	550	D5000维护值	214.26	2022-07-16	38.96	轻载	2957.22	0	镇江.城东变/2号主变	27.72	10千伏 II 段母线	56	15610	2957.22
扬中	开闭所1号进	10	2000	D5000维护值	512.23	2022-08-16	25.61	轻载	15376.2	0				0		15376.18
扬中	开闭所2号进	10	2000	D5000维护值	884.4	2022-08-15	44.22	轻载	8930.19	0				0		8930.19
扬中	丽笙1Y45线	10	600	D5000维护值	17.93	2022-07-13	2.99	轻载	6963.85	0	镇江.扬中变/2号主变	25.88	10千伏IV段母线	0		6963.85
扬中	联北117线	10	550	D5000维护值	0	2022-07-11	0	轻载	6668.2	0	镇江.35kV联合变/1号主	4.95	10千伏 I 段母线	0		4950
扬中	联北1L25线	10	550	D5000维护值	112.32	2022-08-12	20.42	轻载	4722.82	0	镇江.110kV联合变/1号主	17.8	10千伏 II 段母线	39	9480	4722.82
扬中	联城113线	10	300	D5000维护值	0	2022-07-11	0	轻载	3637.2	0	镇江.35kV联合变/1号主	4.95	10千伏 I 段母线	15	2730	3637.2
扬中	联春1L42线	10	550	D5000维护值	251.52	2022-07-08	45.73	轻载	2311.87	0	镇江.110kV联合变/2号主	26.7	10千伏IV段母线	0		2311.87
扬中	联东115线	10	300	D5000维护值	0	2022-07-11	0	轻载	3637.2	0	镇江.35kV联合变/1号主	4.95	10千伏 I 段母线	51	14090	3637.2
扬中	联工1L22线	10	550	D5000维护值	332.04	2022-08-16	60.37	中载	917.27	0	镇江.110kV联合变/1号主	17.8	10千伏 II 段母线	0		917.27
扬中	联合1L11线	10	550	D5000维护值	116.16	2022-09-10	21.12	轻载	4656.31	0	镇江.110kV联合变/1号主	17.8	10千伏 I 段母线	0		4656.31
扬中	联化1L21线	10	550	D5000维护值	105.84	2022-07-17	19.24	轻载	4835.05	0	镇江.110kV联合变/1号主	17.8	10千伏 II 段母线	0		4835.05
扬中	联南1L14线	10	550	D5000维护值	309.6	2022-08-13	56.29	中载	1305.93	0	镇江.110kV联合变/1号主	17.8	10千伏 I 段母线	0		1305.93
扬中	联胜1L12线	10	550	D5000维护值	57	2022-08-22	10.36	轻载	5680.96	0	镇江.110kV联合变/1号主	17.8	10千伏 I 段母线	12	7695	5680.96
扬中	联西114线	10	300	D5000维护值	0	2022-07-11	0	轻载	3637.2	0	镇江.35kV联合变/2号主	3.92	10千伏 II 段母线	13	2435	3637.2
扬中	联云1L24线	10	600	D5000维护值	232.2	2022-08-16	38.7	轻载	3252.7	0	镇江.110kV联合变/1号主	17.8	10千伏 II 段母线	34	25345	3252.7
扬中	联镇112线	10	550	D5000维护值	0	2022-07-11	0	轻载	6668.2	0	镇江.35kV联合变/2号主	3.92	10千伏 II 段母线	52	10635	3920

扬中	码头1C43线	10	553	D5000维护值	0	2022-07-11	0	轻载	6704.57	0	镇江.长旺变/2号主变	24.33	10千伏Ⅳ段母线	0		6704.57
扬中	美凯龙1L32线	10	600	D5000维护值	61.92	2022-08-08	10.32	轻载	6201.95	0	镇江.110kV联合变/2号主	26.7	10千伏Ⅲ段母线	15	7490	6201.95
扬中	名都182线	10	600	D5000维护值	80.9	2022-08-30	13.48	轻载	5873.21	0	镇江.城东变/2号主变	27.72	10千伏Ⅱ段母线	14	11270	5873.21
扬中	明珠236线	10	550	D5000维护值	350.77	2022-08-15	63.78	中载	592.86	0	镇江.扬中变/2号主变	25.88	10千伏Ⅵ段母线	61	25990	592.86
扬中	南郊154线	10	550	D5000维护值	249.03	2022-08-15	45.28	轻载	2355	0	镇江.城东变/1号主变	20.54	10千伏Ⅰ段母线	64	22655	2355
扬中	年丰164线	10	550	D5000维护值	96.94	2022-08-09	17.63	轻载	4989.2	0	镇江.城东变/2号主变	27.72	10千伏Ⅱ段母线	31	7060	4989.2
扬中	农具197线	10	150	D5000维护值	120.38	2022-07-12	80.25	重载	0	0	镇江.西来变/1号主变	16.84	10千伏Ⅰ段母线	0		0
扬中	农商1F03线	10	550	D5000维护值	73.75	2022-08-15	13.41	轻载	5390.85	0	镇江.丰裕变/1号主变	28.85	10千伏Ⅰ段母线	0		5390.85
扬中	前进220线	10	550	D5000维护值	189.54	2022-08-15	34.46	轻载	3385.37	0	镇江.扬中变/2号主变	25.88	10千伏Ⅲ段母线	30	13805	3385.37
扬中	人医1Y21线	10	300	D5000维护值	167.03	2022-08-11	55.68	中载	744.24	0	镇江.扬中变/1号主变	30.03	10千伏Ⅱ段母线	0		744.24
扬中	三茅122线	10	550	D5000维护值	354.11	2022-08-14	64.38	中载	535.01	0	镇江.扬中变/1号主变	30.03	10千伏Ⅴ段母线	77	32525	535.01
扬中	沙北1S13线	10	550	D5000维护值	359	2022-08-16	65.27	中载	450.32	0	镇江.沙港变/1号主变	21.73	10千伏Ⅰ段母线	113	53735	450.32
扬中	沙城1S12线	10	550	D5000维护值	369.9	2022-08-15	67.25	中载	261.53	0	镇江.沙港变/1号主变	21.73	10千伏Ⅰ段母线	44	14045	261.53
扬中	沙东1S24线	10	600	D5000维护值	231.6	2022-07-14	38.6	轻载	3263.09	0	镇江.沙港变/2号主变	28.76	10千伏Ⅲ段母线	84	26630	3263.09
扬中	沙联1S25线	10	574	D5000维护值	0	2022-07-11	0	轻载	6959.18	0	镇江.沙港变/2号主变	28.76	10千伏Ⅲ段母线	0		6959.18
扬中	上水169线	10	600	D5000维护值	72.11	2022-08-12	12.02	轻载	6025.45	0	镇江.城东变/1号主变	20.54	10千伏Ⅰ段母线	14	9345	6025.45
扬中	上雅1S42线	10	600	D5000维护值	174.9	2022-08-07	29.15	轻载	4245.13	0	镇江.沙港变/2号主变	28.76	10千伏Ⅳ段母线	52	29570	4245.13
扬中	世纪Ⅰ1S11线	10	600	D5000维护值	91.5	2022-08-14	15.25	轻载	5689.62	0	镇江.沙港变/1号主变	21.73	10千伏Ⅰ段母线	20	14230	5689.62
扬中	世纪Ⅱ1S45线	10	600	D5000维护值	96.7	2022-08-30	16.12	轻载	5599.56	0	镇江.沙港变/2号主变	28.76	10千伏Ⅳ段母线	2	1600	5599.56
扬中	水厂Ⅰ1S5线	10	250	D5000维护值	75.27	2022-08-10	30.11	轻载	1727.32	0	镇江.城东变/1号主变	20.54	10千伏Ⅰ段母线	0		1727.32
扬中	水厂Ⅱ1F14线	10	550	D5000维护值	66.31	2022-09-28	12.06	轻载	5519.71	0	镇江.丰裕变/2号主变	33.05	10千伏Ⅱ段母线	0		5519.71
扬中	水泥Ⅰ1C12线	10	400	D5000维护值	258.73	2022-08-04	64.68	中载	368.4	0	镇江.长旺变/1号主变	29.07	10千伏Ⅰ段母线	0		368.4
扬中	水泥Ⅱ1C32线	10	300	D5000维护值	225.88	2022-07-19	75.29	重载	0	0	镇江.长旺变/2号主变	24.33	10千伏Ⅲ段母线	0		0
扬中	通威168线	10	400	D5000维护值	319.6	2022-09-25	79.9	重载	0	0	镇江.新坝变/2号主变	18.53	10千伏Ⅱ段母线	1	6400	0
扬中	万奥1W31线	10	550	手工维护值	0	2022-07-11	0	轻载	6668.2	0	江苏.万太变/2号主变	92.06	10千伏Ⅲ段母线	0		6668.2
扬中	万城1W33线	10	550	手工维护值	101.91	2022-08-15	18.53	轻载	4903.12	0	江苏.万太变/2号主变	92.06	10千伏Ⅲ段母线	0		4903.12
扬中	万东1W32线	10	550	手工维护值	107.86	2022-08-11	19.61	轻载	4800.06	0	江苏.万太变/2号主变	92.06	10千伏Ⅲ段母线	0		4800.06
扬中	万府1W44线	10	550	手工维护值	17.84	2022-09-24	3.24	轻载	6359.21	0	江苏.万太变/2号主变	92.06	10千伏Ⅳ段母线	0		6359.21
扬中	万丽1W35线	10	550	手工维护值	59.47	2022-09-20	10.81	轻载	5638.18	0	江苏.万太变/2号主变	92.06	10千伏Ⅲ段母线	0		5638.18
扬中	万联1W21线	10	550	手工维护值	185.23	2022-07-13	33.68	轻载	3460.02	0	江苏.万太变/2号主变	92.06	10千伏Ⅱ段母线	0		3460.02
扬中	万南1W43线	10	550	手工维护值	1.76	2022-07-17	0.32	轻载	6637.72	0	江苏.万太变/2号主变	92.06	10千伏Ⅳ段母线	0		6637.72
扬中	万新Ⅱ1W41	10	550	手工维护值	0	2022-07-11	0	轻载	6668.2	0	江苏.万太变/2号主变	92.06	10千伏Ⅳ段母线	0		6668.2
扬中	万镇1W42线	10	550	手工维护值	313.22	2022-08-09	56.95	中载	1243.23	0	江苏.万太变/2号主变	92.06	10千伏Ⅳ段母线	0		1243.23
扬中	旺北1C13线	10	553	D5000维护值	103.71	2022-07-10	18.75	轻载	4908.31	0	镇江.长旺变/1号主变	29.07	10千伏Ⅰ段母线	31	8040	4908.31
扬中	旺长1C23线	10	553	D5000维护值	203.91	2022-08-16	36.87	轻载	3172.85	0	镇江.长旺变/1号主变	29.07	10千伏Ⅱ段母线	52	13150	3172.85
扬中	旺东1C33线	10	553	D5000维护值	342.77	2022-08-16	61.98	中载	767.8	0	镇江.长旺变/2号主变	24.33	10千伏Ⅲ段母线	50	10710	767.8
扬中	旺港1C41线	10	553	D5000维护值	293.55	2022-08-11	53.08	中载	1620.29	0	镇江.长旺变/2号主变	24.33	10千伏Ⅳ段母线	43	10220	1620.29
扬中	旺江1C11线	10	553	D5000维护值	119.53	2022-07-28	21.61	轻载	4634.31	0	镇江.长旺变/1号主变	29.07	10千伏Ⅰ段母线	16	13000	4634.31
扬中	旺隆1C34线	10	550	D5000维护值	230.27	2022-07-23	41.87	轻载	2679.92	0	镇江.长旺变/2号主变	24.33	10千伏Ⅲ段母线	86	23865	2679.92
扬中	旺南1C21线	10	553	D5000维护值	159.96	2022-08-16	28.93	轻载	3934.06	0	镇江.长旺变/1号主变	29.07	10千伏Ⅱ段母线	64	14945	3934.06
扬中	旺沙1C14线	10	553	D5000维护值	40.43	2022-08-13	7.31	轻载	6004.32	0	镇江.长旺变/1号主变	29.07	10千伏Ⅰ段母线	23	6725	6004.32
扬中	旺园1C35线	10	550	D5000维护值	80.86	2022-07-01	14.7	轻载	5267.7	0	镇江.长旺变/2号主变	24.33	10千伏Ⅲ段母线	10	3525	5267.7

扬中	旺镇1C31线	10	553	D5000维护值	233.79	2022-08-16	42.28	轻载	2655.33	0	镇江.长旺变/2号主变	24.33	10千伏III段母线	55	13315	2655.33
扬中	吾悦 I 1S27线	10	600	D5000维护值	137.1	2022-08-19	22.85	轻载	4899.83	0	镇江.沙港变/2号主变	28.76	10千伏III段母线	0		4899.83
扬中	吾悦 II 1W34	10	550	手工维护值	235.25	2022-08-05	42.77	轻载	2593.67	0	江苏.万太变/2号主变	92.06	10千伏III段母线	0		2593.67
扬中	物流 I 1C15线	10	553	D5000维护值	138.87	2022-09-08	25.11	轻载	4299.34	0	镇江.长旺变/1号主变	29.07	10千伏 I 段母线	3	2080	4299.34
扬中	物流 II 1C45线	10	553	D5000维护值	397.27	2022-09-03	71.84	重载	0	0	镇江.长旺变/2号主变	24.33	10千伏IV段母线	3	7030	0
扬中	西北183线	10	550	D5000维护值	151.83	2022-07-10	27.61	轻载	4038.5	0	镇江.西来变/2号主变	22.01	10千伏IV段母线	28	8680	4038.5
扬中	西东 I 185线	10	550	D5000维护值	247.62	2022-07-21	45.02	轻载	2379.42	0	镇江.西来变/1号主变	16.84	10千伏 I 段母线	27	15750	2379.42
扬中	西东 II 187线	10	550	D5000维护值	83.71	2022-09-08	15.22	轻载	5218.34	0	镇江.西来变/1号主变	16.84	10千伏 I 段母线	39	13480	5218.34
扬中	西郊161线	10	550	D5000维护值	199.79	2022-08-05	36.33	轻载	3207.84	0	镇江.城东变/1号主变	20.54	10千伏 I 段母线	35	13845	3207.84
扬中	西来189线	10	550	D5000维护值	252.19	2022-08-15	45.85	轻载	2300.27	0	镇江.西来变/1号主变	16.84	10千伏 I 段母线	75	30030	2300.27
扬中	西南191线	10	550	D5000维护值	98.49	2022-08-08	17.91	轻载	4962.35	0	镇江.西来变/2号主变	22.01	10千伏IV段母线	58	18490	4962.35
扬中	西旺195线	10	550	D5000维护值	78.44	2022-07-29	14.26	轻载	5309.62	0	镇江.西来变/1号主变	16.84	10千伏 I 段母线	13	2960	5309.62
扬中	西兴181线	10	550	D5000维护值	65.07	2022-09-07	11.83	轻载	5541.19	0	镇江.西来变/1号主变	16.84	10千伏 I 段母线	14	2840	5541.19
扬中	西阳184线	10	550	D5000维护值	138.94	2022-08-13	25.26	轻载	4261.76	0	镇江.西来变/2号主变	22.01	10千伏IV段母线	60	13490	4261.76
扬中	县中1S22线	10	600	D5000维护值	47.9	2022-09-22	7.98	轻载	6444.77	0	镇江.沙港变/2号主变	28.76	10千伏III段母线	1	1000	6444.77
扬中	香江 I 1S23线	10	600	D5000维护值	17.2	2022-07-13	2.87	轻载	6976.5	0	镇江.沙港变/2号主变	28.76	10千伏III段母线	0		6976.5
扬中	香江 II 1W45	10	550	手工维护值	19.48	2022-07-13	3.54	轻载	6330.81	0	江苏.万太变/2号主变	92.06	10千伏IV段母线	0		6330.81
扬中	香畔 I 167线	10	540	D5000维护值	15.12	2022-08-19	2.8	轻载	6285.08	0	镇江.城东变/1号主变	20.54	10千伏 I 段母线	0		6285.08
扬中	香畔 II 1Y26线	10	600	D5000维护值	26.02	2022-08-15	4.34	轻载	6823.73	0	镇江.扬中变/1号主变	30.03	10千伏 II 段母线	0		6823.73
扬中	新北162线	10	550	D5000维护值	232.2	2022-08-12	42.22	轻载	2646.5	0	镇江.新坝变/2号主变	18.53	10千伏 II 段母线	0		2646.5
扬中	新城123线	10	600	D5000维护值	250.2	2022-08-14	41.7	轻载	2940.94	0	镇江.扬中变/1号主变	30.03	10千伏 I 段母线	96	46235	2940.94
扬中	新储170线	10	600	D5000维护值	7.62	2022-09-08	1.27	轻载	7142.42	0	镇江.新坝变/2号主变	18.53	10千伏 II 段母线	0		7142.42
扬中	新江161线	10	550	D5000维护值	192	2022-08-02	34.91	轻载	3342.76	0	镇江.新坝变/1号主变	16.16	10千伏 I 段母线	55	12540	3342.76
扬中	新南163线	10	550	D5000维护值	262.56	2022-08-12	47.74	轻载	2120.66	0	镇江.新坝变/1号主变	16.16	10千伏 I 段母线	106	33845	2120.66
扬中	新宁164线	10	200	D5000维护值	85.64	2022-08-19	42.82	轻载	941.52	0	镇江.新坝变/2号主变	18.53	10千伏 II 段母线	0		941.52
扬中	新区230线	10	500	D5000维护值	269.54	2022-08-15	53.91	中载	1393.57	0	镇江.扬中变/2号主变	25.88	10千伏VI段母线	110	41915	1393.57
扬中	新生1L31线	10	550	D5000维护值	133.2	2022-08-11	24.22	轻载	4361.18	0	镇江.110kV联合变/2号主	26.7	10千伏III段母线	31	13390	4361.18
扬中	新西169线	10	540	D5000维护值	232.32	2022-09-21	43.02	轻载	2523.18	0	镇江.新坝变/1号主变	16.16	10千伏 I 段母线	227	58415	2523.18
扬中	新扬223线	10	400	D5000维护值	127.53	2022-08-15	31.88	轻载	2640.78	0	镇江.扬中变/1号主变	30.03	10千伏 I 段母线	24	10655	2640.78
扬中	行政228线	10	400	D5000维护值	149.27	2022-08-16	37.32	轻载	2264.24	0	镇江.扬中变/2号主变	25.88	10千伏VI段母线	4	6500	2264.24
扬中	扬北235线	10	550	D5000维护值	0	2022-07-11	0	轻载	6668.2	0	镇江.扬中变/1号主变	30.03	10千伏 V 段母线	73	22725	6668.2
扬中	扬润1Y42线	10	540	D5000维护值	115.16	2022-08-14	21.33	轻载	4552.39	0	镇江.扬中变/2号主变	25.88	10千伏IV段母线	2	6200	4552.39
扬中	扬西231线	10	550	D5000维护值	227.34	2022-08-17	41.33	轻载	2730.67	0				0		2730.67
扬中	扬子129线	10	400	D5000维护值	178.64	2022-08-15	44.66	轻载	1755.56	0	镇江.扬中变/1号主变	30.03	10千伏 I 段母线	39	26240	1755.56
扬中	迎江 I 1S14线	10	550	D5000维护值	269	2022-08-16	48.91	轻载	2009.12	0	镇江.沙港变/1号主变	21.73	10千伏 I 段母线	40	12425	2009.12
扬中	永八 I 1Y11线	10	553	D5000维护值	251.84	2022-09-10	45.54	轻载	2342.7	0	江苏.永胜变/#1主变	139.81	10千伏 I 段母线	91	26420	2342.7
扬中	永八 II 1Y31线	10	550	D5000维护值	267.67	2022-07-21	48.67	轻载	2032.16	0	江苏.永胜变/1号主变	131.13	10千伏III段母线	67	19150	2032.16
扬中	永北1Y23线	10	550	D5000维护值	284.2	2022-08-05	51.67	中载	1745.86	0	江苏.永胜变/#1主变	139.81	10千伏 II 段母线	66	15770	1745.86
扬中	永福1Y41线	10	550	D5000维护值	174.11	2022-08-13	31.66	轻载	3652.61	0	江苏.永胜变/#2主变	131.13	10千伏IV段母线	41	12735	3652.61
扬中	永合1Y34线	10	550	D5000维护值	139.64	2022-08-16	25.39	轻载	4249.64	0	江苏.永胜变/#2主变	131.13	10千伏III段母线	63	15400	4249.64
扬中	永利1Y42线	10	550	D5000维护值	215.96	2022-08-30	39.27	轻载	2927.77	0	江苏.永胜变/#2主变	131.13	10千伏IV段母线	22	13130	2927.77
扬中	永南1Y22线	10	550	D5000维护值	194.16	2022-09-05	35.3	轻载	3305.35	0	江苏.永胜变/#1主变	139.81	10千伏 II 段母线	43	11790	3305.35

扬中	永胜1Y21线	10	550	D5000维护值	122.76	2022-08-15	22.32	轻载	4542	0	江苏.永胜变/#1主变	139.81	10千伏 II 段母线	47	12170	4542
扬中	永西1Y12线	10	553	D5000维护值	446	2022-08-16	80.65	重载	0	0	江苏.永胜变/#1主变	139.81	10千伏 I 段母线	59	14010	0
扬中	永意1Y33线	10	550	D5000维护值	440.37	2022-08-16	80.07	重载	0	0	江苏.永胜变/#2主变	131.13	10千伏 III 段母线	34	7655	0
扬中	永油1Y14线	10	553	D5000维护值	231.56	2022-08-05	41.87	轻载	2693.95	0	江苏.永胜变/#1主变	139.81	10千伏 I 段母线	37	8695	2693.95
扬中	永园 I 1Y13线	10	600	D5000维护值	1.41	2022-07-17	0.24	轻载	7249.98	0	江苏.永胜变/#1主变	139.81	10千伏 I 段母线	3	850	7249.98
扬中	永园 II 1Y43线	10	600	D5000维护值	257.82	2022-07-21	42.97	轻载	2808.96	0	江苏.永胜变/#2主变	131.13	10千伏 IV 段母线	14	17770	2808.96
扬中	永镇1Y32线	10	550	D5000维护值	127.33	2022-08-16	23.15	轻载	4462.84	0	江苏.永胜变/#2主变	131.13	10千伏 III 段母线	32	9595	4462.84
扬中	永政1Y24线	10	550	D5000维护值	271.54	2022-07-26	49.37	轻载	1965.13	0	江苏.永胜变/#1主变	139.81	10千伏 II 段母线	36	13110	1965.13
扬中	油北1Y24线	10	550	D5000维护值	0	2022-07-11	0	轻载	6668.2	0	镇江.油坊变/2号主变		10千伏 II 段母线	72	16605	6668.2
扬中	油平1Y19线	10	500	D5000维护值	0	2022-07-11	0	轻载	6062	0	镇江.油坊变/1号主变		10千伏 I 段母线	55	11895	6062
扬中	油西1Y23线	10	553	D5000维护值	0	2022-07-11	0	轻载	6704.57	0	镇江.油坊变/2号主变		10千伏 II 段母线	0		6704.57
扬中	油园1Y21线	10	550	D5000维护值	0	2022-07-11	0	轻载	6668.2	0	镇江.油坊变/1号主变		10千伏 I 段母线	0		6668.2
扬中	油镇1Y22线	10	500	D5000维护值	0	2022-07-11	0	轻载	6062	0	镇江.油坊变/2号主变		10千伏 II 段母线	0		6062
扬中	雨润152线	10	550	D5000维护值	357.19	2022-08-14	64.94	中载	481.67	0	镇江.城东变/2号主变	27.72	10千伏 II 段母线	7	9660	481.67
扬中	裕东1F07线	10	550	D5000维护值	327.31	2022-08-11	59.51	中载	999.19	0	镇江.丰裕变/1号主变	28.85	10千伏 I 段母线	0		999.19
扬中	裕工 I 1F20线	10	550	D5000维护值	289.16	2022-09-25	52.57	中载	1659.95	0	镇江.丰裕变/2号主变	33.05	10千伏 IV 段母线	0		1659.95
扬中	裕华1F08线	10	550	D5000维护值	160.97	2022-08-12	29.27	轻载	3880.2	0	镇江.丰裕变/1号主变	28.85	10千伏 I 段母线	0		3880.2
扬中	裕联1F19线	10	550	D5000维护值	160.43	2022-09-25	29.17	轻载	3889.55	0	镇江.丰裕变/2号主变	33.05	10千伏 IV 段母线	0		3889.55
扬中	裕南1F16线	10	550	D5000维护值	66.35	2022-09-27	12.06	轻载	5519.02	0	镇江.丰裕变/2号主变	33.05	10千伏 II 段母线	0		5519.02
扬中	裕西1F13线	10	550	D5000维护值	292.78	2022-08-12	53.23	中载	1597.25	0	镇江.丰裕变/2号主变	33.05	10千伏 II 段母线	0		1597.25
扬中	裕扬1F15线	10	550	D5000维护值	79.82	2022-07-06	14.51	轻载	5285.72	0	镇江.丰裕变/2号主变	33.05	10千伏 II 段母线	0		5285.72
扬中	园博 I 1C15线	10	550	D5000维护值	35.92	2022-07-25	6.53	轻载	6046.07	0	镇江.仓储变/1号主变	24.86	10千伏 I 段母线	0		6046.07
扬中	园丁127线	10	600	D5000维护值	293.63	2022-08-15	48.94	轻载	2188.73	0	镇江.扬中变/1号主变	30.03	10千伏 I 段母线	29	16085	2188.73
扬中	园区1F02线	10	550	D5000维护值	265.06	2022-08-16	48.19	轻载	2077.36	0	镇江.丰裕变/1号主变	28.85	10千伏 I 段母线	0		2077.36
扬中	悦峰 I 1C51线	10	1000	D5000维护值	472.67	2022-09-05	47.27	轻载	3937.36	0	镇江.仓储变/2号主变	31.98	10千伏 V 段母线	0		3937.36
扬中	悦峰 II 1C52线	10	600	D5000维护值	471.63	2022-07-06	78.6	重载	0	0	镇江.仓储变/2号主变	31.98	10千伏 V 段母线	0		0
扬中	增配 I 1L41线	10	550	D5000维护值	59.16	2022-09-02	10.76	轻载	5643.55	0	镇江.110kV联合变/2号主	26.7	10千伏 IV 段母线	14	53945	5643.55
扬中	增配 II 1L23线	10	550	D5000维护值	140.16	2022-08-23	25.48	轻载	4240.63	0	镇江.110kV联合变/1号主	17.8	10千伏 II 段母线	33	19330	4240.63
扬中	中大 I 1S33线	10	600	D5000维护值	230.3	2022-08-15	38.38	轻载	3285.6	0	镇江.沙港变/1号主变	21.73	10千伏 II 段母线	71	52830	3285.6
扬中	中大 II 1S21线	10	600	D5000维护值	271.3	2022-07-09	45.22	轻载	2575.48	0	镇江.沙港变/2号主变	28.76	10千伏 III 段母线	27	18315	2575.48
扬中	中扬1S44线	10	600	D5000维护值	79	2022-08-15	13.17	轻载	5906.12	0	镇江.沙港变/2号主变	28.76	10千伏 IV 段母线	19	14520	5906.12
扬中	中垠172线	10	600	D5000维护值	0.88	2022-08-16	0.15	轻载	7259.16	0	镇江.城东变/2号主变	27.72	10千伏 II 段母线	0		7259.16