

区域	线路名称	电压等级(kV)	额定电流(A)	额定电流类型	最大历史电流(A)	最大历史电流日期	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	在途容量(kVA)	所属主变		所属母线	挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
											变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)				
句容	爱家 I 1G17线	10	482	D5000维护	0	2022-12-11	0	轻载	5843.77	0	镇江.郭庄变/2号主变	49.9	10千伏III段母线	9	6690	5843.77
句容	爱家 II 1G24线	10	482	D5000维护	129.48	2022-10-09	26.86	轻载	3601.17	0	镇江.郭庄变/2号主变	49.9	10千伏IV段母线	0		3601.17
句容	爱家 III 1G14线	10	482	D5000维护	281.76	2022-10-03	58.46	中载	963.68	0	镇江.郭庄变/2号主变	49.9	10千伏III段母线	2	10000	963.68
句容	爱家 IV 1G23线	10	550	D5000维护	401.28	2022-11-29	72.96	重载	0	0	镇江.郭庄变/2号主变	49.9	10千伏IV段母线	2	19450	0
句容	安头292线	10	482	D5000维护	123.46	2022-12-20	25.61	轻载	3705.44	0	镇江.白兔变/1号主变	4.35	10千伏 I 段母线	56	18525	3705.44
句容	奥特 I 1G07线	10	482	D5000维护	174.24	2022-12-17	36.15	轻载	2825.93	0	镇江.郭庄变/1号主变	36.2	10千伏 II 段母线	0		2825.93
句容	白鹭苑1R16线	10	482	D5000维护	8.09	2022-12-17	1.68	轻载	5703.65	0	江苏.容东变/#1主变	100.31	10kVIV段母线	6	4800	5703.65
句容	宝凤 I 1B08线	10	482	D5000维护	133.6	2022-12-18	27.72	轻载	3529.82	0	镇江.宝华变/1号主变	18.21	10千伏 II 段母线	87	37395	3529.82
句容	宝凤 II 1B16线	10	482	D5000维护	0	2022-12-11	0	轻载	5843.77	0	镇江.宝华变/2号主变	7.08	10千伏III段母线	1	250	5843.77
句容	宝和1B04线	10	482	D5000维护	12.31	2022-11-10	2.55	轻载	5630.56	0	镇江.宝华变/1号主变	18.21	10千伏 I 段母线	6	2000	5630.56
句容	宝和 II 1B13线	10	482	D5000维护	46.88	2022-12-04	9.73	轻载	5031.81	0	镇江.宝华变/2号主变	7.08	10千伏III段母线	13	6740	5031.81
句容	宝开 I 1B14线	10	482	D5000维护	21.09	2022-12-31	4.38	轻载	5478.49	0	镇江.宝华变/2号主变	7.08	10千伏III段母线	71	35075	5478.49
句容	宝开 II 1B20线	10	482	D5000维护	31.64	2022-12-17	6.56	轻载	5295.76	0	镇江.宝华变/2号主变	7.08	10千伏IV段母线	0		5295.76
句容	宝开 IV 1B21线	10	482	D5000维护	0	2022-12-11	0	轻载	5843.77	0	镇江.宝华变/2号主变	7.08	10千伏IV段母线	0		5843.77
句容	宝栗1B11线	10	482	D5000维护	300.6	2022-12-09	62.37	中载	637.38	0	镇江.宝华变/1号主变	18.21	10千伏 II 段母线	80	28700	637.38
句容	宝六1B10线	10	482	D5000维护	117.78	2022-12-29	24.44	轻载	3803.82	0	镇江.宝华变/1号主变	18.21	10千伏 II 段母线	18	13340	3803.82
句容	宝楠1B01线	10	482	D5000维护	77.35	2022-12-01	16.05	轻载	4504.07	0	镇江.宝华变/1号主变	18.21	10千伏 I 段母线	39	11405	4504.07
句容	宝配1B12线	10	482	D5000维护	87.89	2022-10-03	18.23	轻载	4321.51	0	镇江.宝华变/1号主变	18.21	10千伏 II 段母线	102	24055	4321.51
句容	宝润1B02线	10	482	D5000维护	87.89	2022-12-28	18.23	轻载	4321.51	0	镇江.宝华变/1号主变	18.21	10千伏 I 段母线	73	15370	4321.51
句容	宝蜀1B03线	10	482	D5000维护	0	2022-12-11	0	轻载	5843.77	0	镇江.宝华变/1号主变	18.21	10千伏 I 段母线	1	80	5843.77
句容	北环118线	10	482	D5000维护	65.47	2022-10-08	13.58	轻载	4709.83	0	镇江.句北变/1号主变	40.42	10千伏 I 段母线	11	9410	4709.83
句容	碧桂园1M16线	10	482	D5000维护	21	2022-12-23	4.36	轻载	5480.05	0	镇江.黄梅变/2号主变	30.66	10千伏III段母线	9	10450	5480.05
句容	滨黄 I 1B01线	10	485	经验值	8.66	2022-11-18	1.79	轻载	5730.15	0				0		5730.15
句容	滨黄 II 1B19线	10	485	经验值	0	2022-12-11	0	轻载	5880.14	0				0		5880.14
句容	部队1D15线	10	482	D5000维护	133.83	2022-12-17	27.77	轻载	3525.83	0	镇江.东昌变/1号主变	15.44	10千伏 I 段母线	0		3525.83
句容	财大136线	10	482	D5000维护	139.61	2022-12-02	28.96	轻载	3425.72	0	镇江.桥头变/2号主变	26.49	10千伏 II 段母线	0		3425.72
句容	蔡巷1F07线	10	482	D5000维护	109.68	2022-12-01	22.76	轻载	3944.11	0	镇江.浮山变/1号主变	34.07	10千伏 I 段母线	52	17445	3944.11
句容	茶香苑127线	10	482	D5000维护	34.11	2022-12-24	7.08	轻载	5252.98	0	镇江.二圣变/1号主变	3.58	10千伏 I 段母线	51	25355	3580
句容	车站 I 1J10线	10	482	D5000维护	142.91	2022-12-17	29.65	轻载	3368.57	0	镇江.句北变/1号主变	40.42	10千伏 II 段母线	26	12565	3368.57
句容	车站 II 1J23线	10	482	D5000维护	239.36	2022-12-10	49.66	轻载	1698.05	0	镇江.句北变/2号主变	11.94	10千伏IV段母线	69	52000	1698.05
句容	陈家埠186线	10	482	D5000维护	143.84	2022-12-18	29.84	轻载	3352.46	0	镇江.崇明变/1号主变	39.2	10千伏 I 段母线	48	25415	3352.46
句容	陈塘214线	10	482	D5000维护	96.06	2022-12-16	19.93	轻载	4180.01	0	镇江.陈武变/2号主变	5.82	10千伏 II 段母线	69	18840	4180.01
句容	城邦 I 1G18线	10	600	D5000维护	74.76	2022-12-17	12.46	轻载	5979.56	0	镇江.郭庄变/2号主变	49.9	10千伏III段母线	43	38820	5979.56
句容	城邦 II 1G21线	10	600	D5000维护	49.68	2022-12-17	8.28	轻载	6413.94	0	镇江.郭庄变/2号主变	49.9	10千伏IV段母线	13	10060	6413.94
句容	城邦 III 1G22线	10	600	D5000维护	36.24	2022-12-17	6.04	轻载	6646.72	0	镇江.郭庄变/2号主变	49.9	10千伏IV段母线	9	10600	6646.72
句容	城北119线	10	482	D5000维护	131.81	2022-12-21	27.35	轻载	3560.82	0	镇江.句北变/1号主变	40.42	10千伏 II 段母线	53	22915	3560.82

句容	城东 I 114线	10	482	D5000维护	219.68	2022-12-17	45.58	轻载	2038.91	0	镇江.句北变/1号主变	40.42	10千伏 I 段母线	54	25585	2038.91
句容	城南112线	10	482	D5000维护	109.71	2022-10-03	22.76	轻载	3943.59	0	镇江.句北变/1号主变	40.42	10千伏 I 段母线	17	16375	3943.59
句容	城西 I 113线	10	482	D5000维护	150.32	2022-12-17	31.19	轻载	3240.23	0	镇江.句北变/1号主变	40.42	10千伏 III 段母线	27	14205	3240.23
句容	城西 II 111线	10	482	D5000维护	133.14	2022-12-19	27.62	轻载	3537.78	0	镇江.句北变/1号主变	40.42	10千伏 II 段母线	29	17330	3537.78
句容	城中117线	10	482	D5000维护	198.69	2022-12-14	41.22	轻载	2402.46	0	镇江.句北变/1号主变	40.42	10千伏 III 段母线	51	20350	2402.46
句容	赤山湖 I 1G16线	10	482	D5000维护	128.28	2022-12-17	26.61	轻载	3621.96	0	镇江.郭庄变/2号主变	49.9	10千伏 III 段母线	38	38630	3621.96
句容	赤山湖 II 1G19线	10	482	D5000维护	42.72	2022-12-17	8.86	轻载	5103.86	0	镇江.郭庄变/2号主变	49.9	10千伏 IV 段母线	34	32130	5103.86
句容	崇北172线	10	482	D5000维护	187.6	2022-12-17	38.92	轻载	2594.54	0	镇江.崇明变/2号主变	39.3	10千伏 III 段母线	49	20210	2594.54
句容	崇福176线	10	482	D5000维护	166.6	2022-12-17	34.56	轻载	2958.26	0	镇江.崇明变/2号主变	39.3	10千伏 III 段母线	67	49420	2958.26
句容	崇豪171线	10	482	D5000维护	111.3	2022-10-03	23.09	轻载	3916.05	0	镇江.崇明变/2号主变	39.3	10千伏 III 段母线	24	12295	3916.05
句容	崇京1C25线	10	482	D5000维护	0.2	2022-10-08	0.04	轻载	5840.3	0	镇江.崇明变/1号主变	39.2	10千伏 II 段母线	0		5840.3
句容	崇明182线	10	482	D5000维护	151.8	2022-12-17	31.49	轻载	3214.59	0	镇江.崇明变/1号主变	39.2	10千伏 I 段母线	32	14740	3214.59
句容	崇明 II 173线	10	482	D5000维护	273	2022-12-17	56.64	中载	1115.41	0	镇江.崇明变/2号主变	39.3	10千伏 III 段母线	49	23135	1115.41
句容	崇铁1C22线	10	508	D5000维护	40.08	2022-11-13	7.89	轻载	5464.81	0	镇江.崇明变/1号主变	39.2	10千伏 II 段母线	0		5464.81
句容	春何1C03线	10	482	D5000维护	50.16	2022-11-21	10.41	轻载	4975	0	镇江.春城变/1号主变	19.76	10千伏 I 段母线	129	33810	4975
句容	春何 II 1C19线	10	482	D5000维护	119.7	2022-12-01	24.83	轻载	3770.56	0	镇江.春城变/2号主变	28.82	10千伏 II 段母线	0		3770.56
句容	春佳1C17线	10	482	D5000维护	119.76	2022-11-29	24.85	轻载	3769.52	0	镇江.春城变/2号主变	28.82	10千伏 II 段母线	1	500	3769.52
句容	春磨1C09线	10	482	D5000维护	119.76	2022-11-24	24.85	轻载	3769.52	0	镇江.春城变/1号主变	19.76	10千伏 I 段母线	35	8380	3769.52
句容	春潘1C13线	10	482	D5000维护	119.75	2022-11-26	24.84	轻载	3769.7	0	镇江.春城变/2号主变	28.82	10千伏 II 段母线	38	8720	3769.7
句容	春蒲1C15线	10	482	D5000维护	119.8	2022-11-29	24.85	轻载	3768.83	0	镇江.春城变/2号主变	28.82	10千伏 II 段母线	40	10370	3768.83
句容	春天1C14线	10	482	D5000维护	147.04	2022-12-20	30.51	轻载	3297.04	0	镇江.春城变/2号主变	28.82	10千伏 II 段母线	27	7835	3297.04
句容	春吴1C08线	10	482	D5000维护	119.76	2022-11-24	24.85	轻载	3769.52	0	镇江.春城变/1号主变	19.76	10千伏 I 段母线	70	17775	3769.52
句容	春西1C07线	10	482	D5000维护	83.78	2022-12-02	17.38	轻载	4392.7	0	镇江.春城变/1号主变	19.76	10千伏 I 段母线	44	12670	4392.7
句容	春新1C16线	10	482	D5000维护	145.54	2022-11-29	30.2	轻载	3323.02	0	镇江.春城变/2号主变	28.82	10千伏 II 段母线	26	12415	3323.02
句容	春镇1C10线	10	482	D5000维护	165.65	2022-12-16	34.37	轻载	2974.71	0	镇江.春城变/1号主变	19.76	10千伏 I 段母线	66	23815	2974.71
句容	电石224线	10	482	D5000维护	64.88	2022-12-03	13.46	轻载	4720.05	0	镇江.三岔变/1号主变	6.22	10千伏 I 段母线	35	10650	4720.05
句容	丁村151线	10	482	D5000维护	107.28	2022-11-01	22.26	轻载	3985.68	0	镇江.大卓变/1号主变	6.23	10千伏 I 段母线	79	19495	3985.68
句容	丁葡1C05线	10	482	D5000维护	83.75	2022-12-20	17.38	轻载	4393.22	0	镇江.春城变/1号主变	19.76	10千伏 I 段母线	75	21800	4393.22
句容	东安 I 1D11线	10	482	D5000维护	0.05	2022-10-16	0.01	轻载	5842.9	0	镇江.东昌变/1号主变	15.44	10千伏 I 段母线	0		5842.9
句容	东安 II 1D12线	10	482	D5000维护	0.2	2022-10-08	0.04	轻载	5840.3	0	镇江.东昌变/1号主变	15.44	10千伏 I 段母线	0		5840.3
句容	东坊285线	10	550	D5000维护	0	2022-12-12	0	轻载	6668.2	0				0		6668.2
句容	东坊285线	10	482	D5000维护	116.6	2022-12-17	24.19	轻载	3824.26	0	镇江.御东变/1号主变	25.8	10千伏 I 段母线	166	62050	3824.26
句容	东高154线	10	482	D5000维护	71.92	2022-12-09	14.92	轻载	4598.11	0	镇江.东昌变/2号主变	32.4	10千伏 II 段母线	46	14710	4598.11
句容	东湖158线	10	482	D5000维护	10.34	2022-10-29	2.15	轻载	5664.68	0	镇江.东昌变/2号主变	32.4	10千伏 II 段母线	3	1400	5664.68
句容	东暨155线	10	482	D5000维护	107.35	2022-12-09	22.27	轻载	3984.47	0	镇江.东昌变/1号主变	15.44	10千伏 I 段母线	34	15910	3984.47
句容	东暨 II 156线	10	482	D5000维护	308.85	2022-11-10	64.08	中载	494.49	0	镇江.东昌变/2号主变	32.4	10千伏 II 段母线	16	11040	494.49
句容	东贾277线	10	482	D5000维护	127.6	2022-12-17	26.47	轻载	3633.74	0	镇江.御东变/2号主变	28.9	10千伏 III 段母线	56	27335	3633.74
句容	东贾277线	10	300	D5000维护	0	2022-12-12	0	轻载	3637.2	0				0		3637.2
句容	东姜157线	10	482	D5000维护	60.17	2022-12-03	12.48	轻载	4801.62	0	镇江.东昌变/1号主变	15.44	10千伏 I 段母线	35	8715	4801.62
句容	东南273线	10	550	D5000维护	0	2022-12-12	0	轻载	6668.2	0				0		6668.2

句容	东南273线	10	482	D5000维护	127.32	2022-12-18	26.41	轻载	3638.59	0	镇江.御东变/1号主变	25.8	10千伏 I 段母线	68	30845	3638.59
句容	东桥1D15线	10	482	D5000维护	226.56	2022-12-17	47	轻载	1919.75	0	镇江.御东变/2号主变	28.9	10千伏III段母线	0		1919.75
句容	东桥279线	10	550	D5000维护	0	2022-12-12	0	轻载	6668.2	0				0		6668.2
句容	东润1D12线	10	482	D5000维护	209.04	2022-12-17	43.37	轻载	2223.2	0	镇江.御东变/1号主变	25.8	10千伏 II 段母线	44	27570	2223.2
句容	东润283线	10	482	D5000维护	0	2022-12-12	0	轻载	5843.77	0				0		5843.77
句容	东上282线	10	550	D5000维护	0	2022-12-12	0	轻载	6668.2	0				0		6668.2
句容	东上282线	10	482	D5000维护	168.84	2022-12-17	35.03	轻载	2919.46	0	镇江.御东变/1号主变	25.8	10千伏 I 段母线	43	19590	2919.46
句容	东亭275线	10	482	D5000维护	0	2022-12-12	0	轻载	5843.77	0				0		5843.77
句容	东亭275线	10	482	D5000维护	146.64	2022-12-17	30.42	轻载	3303.96	0	镇江.御东变/1号主变	25.8	10千伏 I 段母线	110	40800	3303.96
句容	东衣252线	10	482	D5000维护	74.99	2022-12-19	15.56	轻载	4544.94	0	镇江.东昌变/2号主变	32.4	10千伏 II 段母线	63	23235	4544.94
句容	东御286线	10	482	D5000维护	0	2022-12-12	0	轻载	5843.77	0	镇江.句容东门变/1号主		10千伏 II 段母线	3	1890	5843.77
句容	东兆281线	10	482	D5000维护	235.2	2022-12-17	48.8	轻载	1770.1	0	镇江.御东变/1号主变	25.8	10千伏 II 段母线	87	42330	1770.1
句容	东兆281线	10	550	D5000维护	0	2022-12-12	0	轻载	6668.2	0				0		6668.2
句容	东镇152线	10	482	D5000维护	84.32	2022-12-16	17.49	轻载	4383.35	0	镇江.东昌变/2号主变	32.4	10千伏 II 段母线	33	14740	4383.35
句容	都茂162线	10	482	D5000维护	0	2022-12-11	0	轻载	5843.77	0	镇江.京容变/2号主变	5.1	10千伏 II 段母线	0		5100
句容	二〇二116线	10	482	D5000维护	163.09	2022-12-07	33.84	轻载	3019.05	0	镇江.句北变/1号主变	40.42	10千伏III段母线	29	12775	3019.05
句容	二圣125线	10	482	D5000维护	133.1	2022-11-02	27.61	轻载	3538.48	0	镇江.二圣变/1号主变	3.58	10千伏 I 段母线	42	12110	3538.48
句容	二水厂164线	10	482	D5000维护	131.7	2022-11-19	27.32	轻载	3562.72	0	镇江.京容变/1号主变	5.13	10千伏 I 段母线	0		3562.72
句容	二新126线	10	482	D5000维护	85.1	2022-12-11	17.66	轻载	4369.84	0	镇江.二圣变/1号主变	3.58	10千伏 I 段母线	66	17370	3580
句容	佃池212线	10	482	D5000维护	95.22	2022-10-03	19.76	轻载	4194.56	0	镇江.陈武变/1号主变	3.46	10千伏 I 段母线	69	16040	3460
句容	法院181线	10	482	D5000维护	238.7	2022-12-16	49.52	轻载	1709.48	0	镇江.崇明变/2号主变	39.3	10千伏III段母线	47	17000	1709.48
句容	方山152线	10	482	D5000维护	77.36	2022-10-03	16.05	轻载	4503.89	0	镇江.磨盘变/2号主变	3.23	10千伏 II 段母线	65	19790	3230
句容	风塘294线	10	482	D5000维护	284.08	2022-12-07	58.94	中载	923.5	0	镇江.白兔变/1号主变	4.35	10千伏 II 段母线	27	9770	923.5
句容	风塘II 295线	10	482	D5000维护	53.93	2022-12-19	11.19	轻载	4909.7	0	镇江.白兔变/1号主变	4.35	10千伏 II 段母线	24	7850	4350
句容	凤凰城1M08线	10	482	D5000维护	0	2022-12-11	0	轻载	5843.77	0	镇江.黄梅变/1号主变	32.71	10千伏 II 段母线	0		5843.77
句容	凤坛1H29线	10	482	D5000维护	121.06	2022-12-05	25.12	轻载	3747.01	0	镇江.和平变/2号主变	21.13	10千伏III段母线	51	16400	3747.01
句容	凤雅苑1M05线	10	482	D5000维护	116.52	2022-12-17	24.17	轻载	3825.64	0	镇江.黄梅变/1号主变	32.71	10千伏 I 段母线	69	56530	3825.64
句容	凤仪苑1M17线	10	482	D5000维护	82.2	2022-12-18	17.05	轻载	4420.06	0	镇江.黄梅变/2号主变	30.66	10千伏III段母线	36	27670	4420.06
句容	浮山1F01线	10	482	D5000维护	118.2	2022-12-27	24.52	轻载	3796.54	0	镇江.浮山变/1号主变	34.07	10千伏 I 段母线	69	17460	3796.54
句容	富仕苑1C42线	10	482	D5000维护	27.84	2022-12-22	5.78	轻载	5361.58	0	镇江.崇明变/2号主变	39.3	10千伏IV段母线	15	12800	5361.58
句容	高德157线	10	482	D5000维护	0	2022-12-11	0	轻载	5843.77	0	镇江.磨盘变/2号主变	3.23	10千伏 II 段母线	0		3230
句容	葛东244线	10	482	D5000维护	68.57	2022-10-27	14.23	轻载	4656.14	0	镇江.葛村变/2号主变	4.12	10千伏 II 段母线	88	25010	4120
句容	葛湖245线	10	482	D5000维护	32.53	2022-10-03	6.75	轻载	5280.35	0	镇江.葛村变/1号主变	5.97	10千伏 I 段母线	41	11325	5280.35
句容	葛祁248线	10	482	D5000维护	72.97	2022-10-07	15.14	轻载	4579.93	0	镇江.葛村变/2号主变	4.12	10千伏 II 段母线	66	15245	4120
句容	葛西243线	10	482	D5000维护	124.84	2022-10-18	25.9	轻载	3681.54	0	镇江.葛村变/1号主变	5.97	10千伏 I 段母线	76	21690	3681.54
句容	葛镇246线	10	482	D5000维护	125.71	2022-11-11	26.08	轻载	3666.47	0	镇江.葛村变/2号主变	4.12	10千伏 II 段母线	25	10885	3666.47
句容	工业园 I 1H12线	10	482	D5000维护	38.19	2022-12-22	7.92	轻载	5182.32	0	镇江.后白变/1号主变	32.28	10kV I 母线	0		5182.32
句容	工业园 II 1H24线	10	482	D5000维护	130.93	2022-11-30	27.16	轻载	3576.06	0	镇江.后白变/2号主变	17.22	10kVIV母线	0		3576.06
句容	公园道1J11线	10	482	D5000维护	201.15	2022-12-17	41.73	轻载	2359.85	0	镇江.句北变/1号主变	40.42	10千伏 II 段母线	39	29210	2359.85
句容	固江1M15线	10	482	D5000维护	150.96	2022-12-17	31.32	轻载	3229.14	0	镇江.黄梅变/2号主变	30.66	10千伏III段母线	109	33560	3229.14

句容	官桥213线	10	482	D5000维护	39.3	2022-10-03	8.15	轻载	5163.09	0	镇江.陈武变/1号主变	3.46	10千伏 I 段母线	43	10770	3460
句容	光轩 I 1G12线	10	482	D5000维护	205.44	2022-10-09	42.62	轻载	2285.55	0	镇江.郭庄变/1号主变	36.2	10千伏 II 段母线	2	6030	2285.55
句容	光轩 II 1G13线	10	482	D5000维护	66.4	2022-11-11	13.78	轻载	4693.72	0	镇江.郭庄变/2号主变	49.9	10千伏 III 段母线	2	100	4693.72
句容	郭陈133线	10	482	D5000维护	99.36	2022-12-03	20.61	轻载	4122.85	0	镇江.郭庄变/1号主变	36.2	10千伏 I 段母线	85	22195	4122.85
句容	郭戴136线	10	482	D5000维护	154.8	2022-12-05	32.12	轻载	3162.63	0	镇江.郭庄变/1号主变	36.2	10千伏 I 段母线	125	42735	3162.63
句容	郭港138线	10	482	D5000维护	324.6	2022-11-03	67.34	中载	221.7	0	镇江.郭庄变/1号主变	36.2	10千伏 I 段母线	20	13955	221.7
句容	郭葛1G09线	10	482	D5000维护	80.04	2022-11-30	16.61	轻载	4457.48	0	镇江.郭庄变/1号主变	36.2	10千伏 II 段母线	39	10510	4457.48
句容	郭三 I 1G10线	10	482	D5000维护	175.56	2022-12-27	36.42	轻载	2803.07	0	镇江.郭庄变/1号主变	36.2	10千伏 II 段母线	11	18150	2803.07
句容	郭三 II 1G11线	10	482	D5000维护	130.92	2022-12-18	27.16	轻载	3576.23	0	镇江.郭庄变/1号主变	36.2	10千伏 II 段母线	4	5280	3576.23
句容	郭镇1G08线	10	482	D5000维护	141.48	2022-10-03	29.35	轻载	3393.33	0	镇江.郭庄变/1号主变	36.2	10千伏 II 段母线	52	20915	3393.33
句容	哈佛123线	10	482	D5000维护	105.68	2022-12-17	21.93	轻载	4013.39	0	镇江.句北变/1号主变	40.42	10千伏 III 段母线	37	23195	4013.39
句容	和宝1H15线	10	482	D5000维护	83.25	2022-12-09	17.27	轻载	4401.88	0	镇江.和平变/1号主变	30.48	10千伏 I 段母线	17	6525	4401.88
句容	和鲍1H16线	10	482	D5000维护	87.86	2022-12-17	18.23	轻载	4322.03	0	镇江.和平变/1号主变	30.48	10千伏 I 段母线	132	53585	4322.03
句容	和德 I 1H06线	10	600	D5000维护	334.09	2022-12-17	55.68	中载	1487.96	0	镇江.和平变/1号主变	30.48	10千伏 I 段母线	140	103110	1487.96
句容	和德 II 1H21线	10	600	D5000维护	224.36	2022-12-17	37.39	轻载	3388.48	0	镇江.和平变/2号主变	21.13	10千伏 III 段母线	95	68095	3388.48
句容	和坊 I 1H11线	10	482	D5000维护	159.56	2022-11-27	33.1	轻载	3080.19	0	镇江.和平变/1号主变	30.48	10千伏 I 段母线	133	66490	3080.19
句容	和坊 II 1H12线	10	482	D5000维护	54.73	2022-12-28	11.35	轻载	4895.84	0	镇江.和平变/1号主变	30.48	10千伏 I 段母线	24	10555	4895.84
句容	和湖 III 1H07线	10	600	D5000维护	119.85	2022-12-25	19.98	轻载	5198.6	0	镇江.和平变/1号主变	30.48	10千伏 I 段母线	56	34335	5198.6
句容	和湖 IV 1H28线	10	600	D5000维护	274.35	2022-12-17	45.72	轻载	2522.66	0	镇江.和平变/2号主变	21.13	10千伏 III 段母线	119	83130	2522.66
句容	和埕1H19线	10	482	D5000维护	197.57	2022-12-25	40.99	轻载	2421.86	0	镇江.和平变/1号主变	30.48	10千伏 I 段母线	113	57375	2421.86
句容	和配1H20线	10	482	D5000维护	136.91	2022-12-14	28.4	轻载	3472.49	0	镇江.和平变/2号主变	21.13	10千伏 III 段母线	68	30360	3472.49
句容	和墅1H17线	10	482	D5000维护	102.98	2022-12-17	21.37	轻载	4060.15	0	镇江.和平变/1号主变	30.48	10千伏 I 段母线	38	25530	4060.15
句容	和坛1H13线	10	482	D5000维护	242.02	2022-12-29	50.21	中载	1651.98	0	镇江.和平变/1号主变	30.48	10千伏 I 段母线	76	39840	1651.98
句容	和亭1H18线	10	482	D5000维护	66.75	2022-12-17	13.85	轻载	4687.66	0	镇江.和平变/1号主变	30.48	10千伏 I 段母线	28	16970	4687.66
句容	和镇1H10线	10	482	D5000维护	149.88	2022-12-17	31.1	轻载	3247.85	0	镇江.和平变/1号主变	30.48	10千伏 I 段母线	40	21565	3247.85
句容	恒大 I 1H09线	10	482	D5000维护	333.63	2022-12-17	69.22	中载	65.3	0	镇江.和平变/1号主变	30.48	10千伏 I 段母线	57	45620	65.3
句容	恒大 II 1H27线	10	482	D5000维护	296.63	2022-12-17	61.54	中载	706.14	0	镇江.和平变/2号主变	21.13	10千伏 III 段母线	55	43640	706.14
句容	恒大 III 1H05线	10	600	D5000维护	248.79	2022-12-17	41.46	轻载	2965.36	0	镇江.和平变/1号主变	30.48	10千伏 I 段母线	109	88550	2965.36
句容	恒大 IV 1H22线	10	600	D5000维护	324.73	2022-12-17	54.12	中载	1650.08	0	镇江.和平变/2号主变	21.13	10千伏 III 段母线	117	96020	1650.08
句容	后浮1H04线	10	482	D5000维护	0.27	2022-11-26	0.06	轻载	5839.09	0	镇江.后白变/1号主变	32.28	10kV I 母线	0		5839.09
句容	后福1H08线	10	482	D5000维护	94.83	2022-12-29	19.67	轻载	4201.31	0	镇江.后白变/1号主变	32.28	10kV I 母线	0		4201.31
句容	后高1H17线	10	482	D5000维护	167.23	2022-11-22	34.7	轻载	2947.34	0	镇江.后白变/2号主变	17.22	10kV II 母线	0		2947.34
句容	后高 II 1H03线	10	482	D5000维护	61.53	2022-10-25	12.77	轻载	4778.07	0	镇江.后白变/1号主变	32.28	10kV I 母线	0		4778.07
句容	后古1H02线	10	482	D5000维护	73.98	2022-10-03	15.35	轻载	4562.43	0	镇江.后白变/1号主变	32.28	10kV I 母线	0		4562.43
句容	后芦1H16线	10	482	D5000维护	55.01	2022-10-03	11.41	轻载	4890.99	0	镇江.后白变/2号主变	17.22	10kV II 母线	0		4890.99
句容	后茅1H10线	10	482	D5000维护	91.42	2022-11-29	18.97	轻载	4260.37	0	镇江.后白变/1号主变	32.28	10kV I 母线	0		4260.37
句容	后西1H18线	10	482	D5000维护	128.36	2022-12-02	26.63	轻载	3620.57	0	镇江.后白变/2号主变	17.22	10kV II 母线	0		3620.57
句容	后镇1H14线	10	482	D5000维护	157.88	2022-12-17	32.76	轻载	3109.29	0	镇江.后白变/2号主变	17.22	10kV II 母线	0		3109.29
句容	花语墅1C21线	10	482	D5000维护	200.88	2022-12-29	41.68	轻载	2364.53	0	镇江.崇明变/1号主变	39.2	10千伏 II 段母线	98	35010	2364.53
句容	华电 I 1Y12线	10	482	D5000维护	1.33	2022-12-01	0.28	轻载	5820.73	0	镇江.沿江变/2号主变	21.65	10千伏 II 段母线	2	5050	5820.73

句容	华电 II 1Y04线	10	482	D5000维护	244.92	2022-11-17	50.81	中载	1601.75	0	镇江.沿江变/1号主变	18.23	10千伏 I 段母线	36	19525	1601.75
句容	黄开 I 1M06线	10	600	D5000维护	409.8	2022-12-17	68.3	中载	176.66	0	镇江.黄梅变/1号主变	32.71	10千伏 I 段母线	119	90330	176.66
句容	黄开 II 1M13线	10	600	D5000维护	489	2022-12-17	81.5	重载	0	0	镇江.黄梅变/2号主变	30.66	10千伏 III 段母线	161	124860	0
句容	黄梅187线	10	482	D5000维护	180.48	2022-12-16	37.44	轻载	2717.85	0	镇江.崇明变/1号主变	39.2	10千伏 I 段母线	43	11203	2717.85
句容	黄学1M01线	10	482	D5000维护	258.84	2022-12-18	53.7	中载	1360.66	0	镇江.黄梅变/1号主变	32.71	10千伏 I 段母线	48	49500	1360.66
句容	集镇123线	10	482	D5000维护	161.41	2022-12-07	33.49	轻载	3048.15	0	镇江.二圣变/2号主变	2.95	10千伏 II 段母线	76	24205	2950
句容	集镇134线	10	482	D5000维护	57.48	2022-10-03	11.93	轻载	4848.21	0	镇江.郭庄变/1号主变	36.2	10千伏 I 段母线	29	12420	4848.21
句容	集镇1F15线	10	482	D5000维护	164.16	2022-12-29	34.06	轻载	3000.52	0	镇江.浮山变/2号主变	35.59	10千伏 II 段母线	48	18260	3000.52
句容	集镇1M02线	10	482	D5000维护	133.32	2022-12-05	27.66	轻载	3534.67	0	镇江.黄梅变/1号主变	32.71	10千伏 I 段母线	102	44110	3534.67
句容	集镇215线	10	482	D5000维护	155.4	2022-12-10	32.24	轻载	3152.24	0	镇江.陈武变/2号主变	5.82	10千伏 II 段母线	63	18930	3152.24
句容	集镇241线	10	482	D5000维护	67.69	2022-12-16	14.04	轻载	4671.38	0	镇江.葛村变/1号主变	5.97	10千伏 I 段母线	20	8010	4671.38
句容	监狱254线	10	482	D5000维护	135.03	2022-12-17	28.01	轻载	3505.05	0	镇江.东昌变/2号主变	32.4	10千伏 II 段母线	1		3505.05
句容	江港1Y10线	10	482	D5000维护	131.45	2022-12-30	27.27	轻载	3567.05	0	镇江.沿江变/2号主变	21.65	10千伏 II 段母线	28	6320	3567.05
句容	江工 I 1Y09线	10	482	D5000维护	177.18	2022-11-24	36.76	轻载	2775.01	0	镇江.沿江变/2号主变	21.65	10千伏 II 段母线	5	4360	2775.01
句容	江工 II 1Y01线	10	482	D5000维护	0	2022-12-11	0	轻载	5843.77	0	镇江.沿江变/1号主变	18.23	10千伏 I 段母线	1	630	5843.77
句容	江河1Y03线	10	482	D5000维护	19.01	2022-12-05	3.94	轻载	5514.51	0	镇江.沿江变/1号主变	18.23	10千伏 I 段母线	32	6655	5514.51
句容	江开1Y33线	10	482	D5000维护	0	2022-12-11	0	轻载	5843.77	0				0		5843.77
句容	江天 I 1Y05线	10	482	D5000维护	179.31	2022-12-14	37.2	轻载	2738.12	0	镇江.沿江变/1号主变	18.23	10千伏 I 段母线	1	3130	2738.12
句容	江天 II 1Y13线	10	482	D5000维护	178.45	2022-12-02	37.02	轻载	2753.01	0	镇江.沿江变/2号主变	21.65	10千伏 III 段母线	9	3360	2753.01
句容	江下1Y02线	10	482	D5000维护	394.69	2022-10-28	81.89	重载	0	0	镇江.沿江变/1号主变	18.23	10千伏 I 段母线	48	17550	0
句容	江阅1Y08线	10	482	D5000维护	0	2022-12-11	0	轻载	5843.77	0	镇江.沿江变/1号主变	18.23	10千伏 II 段母线	1	320	5843.77
句容	江韵1G15线	10	482	D5000维护	52.8	2022-12-17	10.95	轻载	4929.27	0	镇江.郭庄变/2号主变	49.9	10千伏 III 段母线	1	2500	4929.27
句容	金山1F13线	10	482	D5000维护	182	2022-12-07	37.76	轻载	2691.53	0	镇江.浮山变/2号主变	35.59	10千伏 II 段母线	39	12425	2691.53
句容	金香樟1C45线	10	508	D5000维护	0.12	2022-12-16	0.02	轻载	6156.91	0	镇江.崇明变/2号主变	39.3	10千伏 IV 段母线	0		6156.91
句容	金星135线	10	482	D5000维护	151.92	2022-12-18	31.52	轻载	3212.51	0	镇江.郭庄变/1号主变	36.2	10千伏 I 段母线	93	30410	3212.51
句容	京百1H08线	10	600	D5000维护	393.05	2022-12-17	65.51	中载	466.77	0	镇江.和平变/1号主变	30.48	10千伏 I 段母线	89	72810	466.77
句容	京黄168线	10	482	D5000维护	189.45	2022-11-30	39.3	轻载	2562.49	0	镇江.京容变/1号主变	5.13	10千伏 II 段母线	65	33108	2562.49
句容	京西163线	10	482	D5000维护	171.59	2022-11-04	35.6	轻载	2871.83	0	镇江.京容变/1号主变	5.13	10千伏 I 段母线	27	12625	2871.83
句容	京西1X09线	10	482	D5000维护	45.54	2022-12-16	9.45	轻载	5055.02	0	江苏.容西变/1号主变	79.98	10千伏 II 段母线	40	27860	5055.02
句容	句贾1J21线	10	482	D5000维护	154.69	2022-12-07	32.09	轻载	3164.54	0	镇江.句北变/2号主变	11.94	10千伏 IV 段母线	113	33195	3164.54
句容	句农1J20线	10	482	D5000维护	252.37	2022-11-30	52.36	中载	1472.72	0	镇江.句北变/2号主变	11.94	10千伏 IV 段母线	2	6780	1472.72
句容	句润1J27线	10	482	D5000维护	13.23	2022-12-25	2.74	轻载	5614.62	0	镇江.句北变/2号主变	11.94	10千伏 V 段母线	4	3200	5614.62
句容	句亭1J22线	10	482	D5000维护	129.64	2022-12-24	26.9	轻载	3598.4	0	镇江.句北变/2号主变	11.94	10千伏 IV 段母线	17	8875	3598.4
句容	句西1J36线	10	482	D5000维护	127.65	2022-11-29	26.48	轻载	3632.87	0	镇江.句北变/2号主变	11.94	10千伏 VI 段母线	0		3632.87
句容	句卓121线	10	482	D5000维护	118.84	2022-12-05	24.66	轻载	3785.46	0	镇江.句北变/1号主变	40.42	10千伏 I 段母线	92	41960	3785.46
句容	聚星1G28线	10	482	D5000维护	73.92	2022-12-17	15.34	轻载	4563.47	0	镇江.郭庄变/2号主变	49.9	10千伏 IV 段母线	4	8000	4563.47
句容	开关站1C18线	10	482	D5000维护	4.57	2022-12-03	0.95	轻载	5764.62	0	镇江.春城变/2号主变	28.82	10千伏 II 段母线	0		5764.62
句容	开关站 I 1J09线	10	482	D5000维护	276.45	2022-12-17	57.35	中载	1055.65	0	镇江.句北变/1号主变	40.42	10千伏 II 段母线	0		1055.65
句容	开关站 II 1J18线	10	550	D5000维护	351.86	2022-12-17	63.97	中载	573.98	0	镇江.句北变/1号主变	40.42	10千伏 III 段母线	43	37450	573.98
句容	可一1H26线	10	482	D5000维护	34	2022-12-26	7.05	轻载	5254.89	0	镇江.和平变/2号主变	21.13	10千伏 III 段母线	4	4970	5254.89

句容	孔塘137线	10	482	D5000维护	115.8	2022-12-24	24.02	轻载	3838.11	0	镇江.郭庄变/1号主变	36.2	10千伏 I 段母线	70	19758	3838.11
句容	李塔155线	10	482	D5000维护	48.48	2022-12-29	10.06	轻载	5004.09	0	镇江.磨盘变/2号主变	3.23	10千伏 II 段母线	113	28905	3230
句容	李塔 II 156线	10	482	D5000维护	46.48	2022-12-29	9.64	轻载	5038.73	0	镇江.磨盘变/1号主变	5.3	10千伏 I 段母线	81	21085	5038.73
句容	利生1H05线	10	482	D5000维护	87.07	2022-11-30	18.06	轻载	4335.72	0	镇江.后白变/1号主变	32.28	10kV I 母线	0		4335.72
句容	林场192线	10	482	D5000维护	148.9	2022-12-22	30.89	轻载	3264.82	0	镇江.袁巷变/1号主变	5.95	10千伏 I 段母线	83	21370	3264.82
句容	林梅124线	10	482	D5000维护	129.41	2022-11-29	26.85	轻载	3602.39	0	镇江.二圣变/2号主变	2.95	10千伏 II 段母线	61	18780	2950
句容	龙嘉1J12线	10	482	D5000维护	131.77	2022-12-17	27.34	轻载	3561.51	0	镇江.句北变/1号主变	40.42	10千伏 II 段母线	38	28690	3561.51
句容	仑山湖153线	10	482	D5000维护	26.64	2022-12-17	5.53	轻载	5382.36	0	镇江.东昌变/1号主变	15.44	10千伏 I 段母线	2	4945	5382.36
句容	马埂194线	10	482	D5000维护	106.22	2022-12-26	22.04	轻载	4004.04	0	镇江.袁巷变/2号主变	6.27	10千伏 II 段母线	70	16320	4004.04
句容	马埂 II 191线	10	485	经验值	55.57	2022-12-24	11.46	轻载	4917.67	0	镇江.袁巷变/1号主变	5.95	10千伏 I 段母线	0		4917.67
句容	茅晨1M03线	10	482	D5000维护	139	2022-12-07	28.84	轻载	3436.29	0	镇江.茅峰变/1号主变	20.65	10kV I 段母线	46	19090	3436.29
句容	茅宫1M13线	10	482	D5000维护	73.9	2022-10-03	15.33	轻载	4563.82	0	镇江.茅峰变/2号主变	22.07	10kV II 段母线	3	11360	4563.82
句容	茅河1M06线	10	482	D5000维护	31.93	2022-10-03	6.62	轻载	5290.74	0	镇江.茅峰变/1号主变	20.65	10kV I 段母线	0		5290.74
句容	茅后1M08线	10	482	D5000维护	0	2022-12-11	0	轻载	5843.77	0	镇江.茅峰变/1号主变	20.65	10kV I 段母线	0		5843.77
句容	茅嘉1M09线	10	482	D5000维护	37.22	2022-10-03	7.72	轻载	5199.12	0	镇江.茅峰变/1号主变	20.65	10kV I 段母线	2	4860	5199.12
句容	茅开 I 1M01线	10	482	D5000维护	25.87	2022-12-29	5.37	轻载	5395.7	0	镇江.茅峰变/1号主变	20.65	10kV I 段母线	0		5395.7
句容	茅开 II 1M16线	10	482	D5000维护	54.71	2022-12-17	11.35	轻载	4896.19	0	镇江.茅峰变/2号主变	22.07	10kV II 段母线	0		4896.19
句容	茅石 I 1M04线	10	482	D5000维护	114.35	2022-12-15	23.72	轻载	3863.23	0	镇江.茅峰变/1号主变	20.65	10kV I 段母线	0		3863.23
句容	茅石 II 1M15线	10	482	D5000维护	0	2022-12-11	0	轻载	5843.77	0	镇江.茅峰变/2号主变	22.07	10kV II 段母线	0		5843.77
句容	茅亭1M07线	10	482	D5000维护	43.7	2022-12-28	9.07	轻载	5086.88	0	镇江.茅峰变/1号主变	20.65	10kV I 段母线	0		5086.88
句容	茅湾1M14线	10	482	D5000维护	120.86	2022-10-03	25.07	轻载	3750.47	0	镇江.茅峰变/2号主变	22.07	10kV II 段母线	41	18585	3750.47
句容	茅西1F14线	10	482	D5000维护	109.2	2022-12-02	22.66	轻载	3952.42	0	镇江.浮山变/2号主变	35.59	10千伏 II 段母线	50	19900	3952.42
句容	茅镇1M18线	10	482	D5000维护	37.31	2022-10-03	7.74	轻载	5197.56	0	镇江.茅峰变/2号主变	22.07	10kV II 段母线	0		5197.56
句容	茅庄291线	10	482	D5000维护	110.83	2022-11-17	22.99	轻载	3924.19	0	镇江.白兔变/1号主变	4.35	10千伏 I 段母线	48	12375	3924.19
句容	梅河 I 1M11线	10	482	D5000维护	6.24	2022-11-18	1.29	轻载	5735.69	0	镇江.黄梅变/1号主变	32.71	10千伏 II 段母线	0		5735.69
句容	梅河 II 1M22线	10	482	D5000维护	0.96	2022-10-25	0.2	轻载	5827.14	0	镇江.黄梅变/2号主变	30.66	10千伏 IV 段母线	0		5827.14
句容	蒙爱城1C11线	10	482	D5000维护	39.04	2022-10-03	8.1	轻载	5167.6	0	镇江.春城变/2号主变	28.82	10千伏 II 段母线	0		5167.6
句容	蒙爱城 II 1C04线	10	482	D5000维护	119.89	2022-12-02	24.87	轻载	3767.27	0	镇江.春城变/1号主变	19.76	10千伏 I 段母线	0		3767.27
句容	明豪174线	10	482	D5000维护	81.6	2022-12-18	16.93	轻载	4430.46	0	镇江.崇明变/2号主变	39.3	10千伏 III 段母线	49	26545	4430.46
句容	明旺175线	10	482	D5000维护	129.4	2022-12-24	26.85	轻载	3602.56	0	镇江.崇明变/2号主变	39.3	10千伏 III 段母线	35	16375	3602.56
句容	南空1H24线	10	482	D5000维护	36.37	2022-12-05	7.55	轻载	5213.84	0	镇江.和平变/2号主变	21.13	10千伏 III 段母线	0		5213.84
句容	南门185线	10	482	D5000维护	218.4	2022-12-16	45.31	轻载	2061.08	0	镇江.崇明变/1号主变	39.2	10千伏 I 段母线	96	35625	2061.08
句容	南巷1M04线	10	482	D5000维护	110.4	2022-12-03	22.9	轻载	3931.64	0	镇江.黄梅变/1号主变	32.71	10千伏 I 段母线	45	14595	3931.64
句容	南巷 II 1M03线	10	482	D5000维护	109.8	2022-12-03	22.78	轻载	3942.03	0	镇江.黄梅变/1号主变	32.71	10千伏 I 段母线	54	17735	3942.03
句容	农场163线	10	482	D5000维护	212.54	2022-10-09	44.1	轻载	2162.58	0	镇江.亭子变/2号主变	28.66	10千伏 II 段母线	19	5855	2162.58
句容	农学1C06线	10	482	D5000维护	62.61	2022-10-03	12.99	轻载	4759.36	0	镇江.春城变/1号主变	19.76	10千伏 I 段母线	0		4759.36
句容	帕缇亚115线	10	482	D5000维护	143.12	2022-12-11	29.69	轻载	3364.93	0	镇江.句北变/1号主变	40.42	10千伏 I 段母线	3	6230	3364.93
句容	启迪1M10线	10	482	D5000维护	169.32	2022-11-06	35.13	轻载	2911.15	0	镇江.黄梅变/1号主变	32.71	10千伏 II 段母线	0		2911.15
句容	铃塘1D13线	10	482	D5000维护	250.32	2022-12-17	51.93	中载	1508.23	0	镇江.御东变/2号主变	28.9	10千伏 III 段母线	0		1508.23
句容	铃塘271线	10	550	D5000维护	0	2022-12-12	0	轻载	6668.2	0				21	7360	6668.2

句容	桥财139线	10	423	D5000维护	86.1	2022-12-29	20.35	轻载	3637.2	0	镇江.桥头变/1号主变	29.27	10千伏 I 段母线	49	14245	3637.2
句容	桥工 I 138线	10	423	D5000维护	0	2022-12-12	0	轻载	5128.45	0	镇江.桥头变/2号主变	26.49	10千伏 II 段母线	3	5650	5128.45
句容	桥工 II 142线	10	482	D5000维护	11	2022-10-03	2.28	轻载	5653.25	0	镇江.桥头变/2号主变	26.49	10千伏 II 段母线	8	2615	5653.25
句容	桥河133线	10	482	D5000维护	74.4	2022-10-03	15.44	轻载	4555.16	0	镇江.桥头变/1号主变	29.27	10千伏 I 段母线	64	16550	4555.16
句容	桥江 I 134线	10	482	D5000维护	0	2022-12-12	0	轻载	5843.77	0	镇江.桥头变/2号主变	26.49	10千伏 II 段母线	1	80	5843.77
句容	桥江 II 132线	10	482	D5000维护	0	2022-12-12	0	轻载	5843.77	0	镇江.桥头变/2号主变	26.49	10千伏 II 段母线	0		5843.77
句容	桥六146线	10	482	D5000维护	132.64	2022-10-03	27.52	轻载	3546.44	0	镇江.桥头变/2号主变	26.49	10千伏 II 段母线	54	16445	3546.44
句容	桥天137线	10	482	D5000维护	5.08	2022-12-17	1.05	轻载	5755.78	0	镇江.桥头变/1号主变	29.27	10千伏 I 段母线	6	4770	5755.78
句容	桥镇144线	10	482	D5000维护	223.66	2022-12-17	46.4	轻载	1969.98	0	镇江.桥头变/2号主变	26.49	10千伏 II 段母线	78	33265	1969.98
句容	青城225线	10	482	D5000维护	60.47	2022-10-03	12.55	轻载	4796.43	0	镇江.三岔变/1号主变	6.22	10千伏 II 段母线	49	13165	4796.43
句容	晴园124线	10	482	D5000维护	189.21	2022-12-18	39.26	轻载	2566.65	0	镇江.句北变/1号主变	40.42	10千伏 I 段母线	25	14920	2566.65
句容	人民医院1D05线	10	482	D5000维护	93.36	2022-10-03	19.37	轻载	4226.77	0	镇江.御东变/1号主变	25.8	10千伏 I 段母线	0		4226.77
句容	容白1R03线	10	482	D5000维护	0	2022-12-12	0	轻载	5843.77	0	江苏.容东变/#1主变	100.31	10kV I 段母线	3	330	5843.77
句容	容甲1R06线	10	482	D5000维护	182.2	2022-12-13	37.8	轻载	2688.06	0	江苏.容东变/#1主变	100.31	10kV II 段母线	87	24945	2688.06
句容	容姜1R08线	10	482	D5000维护	72.11	2022-10-03	14.96	轻载	4594.82	0	江苏.容东变/#1主变	100.31	10kV II 段母线	89	21480	4594.82
句容	容井1R09线	10	482	D5000维护	197.32	2022-12-13	40.94	轻载	2426.19	0	江苏.容东变/#1主变	100.31	10kV II 段母线	57	12200	2426.19
句容	容开 I 1X01线	10	482	D5000维护	77.07	2022-12-29	15.99	轻载	4508.92	0	江苏.容西变/1号主变	79.98	10千伏 I 段母线	34	36580	4508.92
句容	容开 II 1X12线	10	482	D5000维护	116.09	2022-12-18	24.09	轻载	3833.09	0	江苏.容西变/1号主变	79.98	10千伏 II 段母线	44	36300	3833.09
句容	容仑 I 1R05线	10	482	D5000维护	28.49	2022-12-18	5.91	轻载	5350.32	0	江苏.容东变/#1主变	100.31	10kV I 段母线	5	3860	5350.32
句容	容仑 II 1R11线	10	482	D5000维护	87.93	2022-12-24	18.24	轻载	4320.82	0	江苏.容东变/#1主变	100.31	10kV III 段母线	72	36220	4320.82
句容	容马1R01线	10	482	D5000维护	93.21	2022-12-14	19.34	轻载	4229.37	0	江苏.容东变/#1主变	100.31	10kV I 段母线	40	13040	4229.37
句容	容南1R02线	10	482	D5000维护	69.64	2022-12-09	14.45	轻载	4637.6	0	江苏.容东变/#1主变	100.31	10kV I 段母线	87	23740	4637.6
句容	容祥1R10线	10	482	D5000维护	30.25	2022-12-24	6.28	轻载	5319.84	0	江苏.容东变/#1主变	100.31	10kV II 段母线	46	14275	5319.84
句容	容镇1R04线	10	550	D5000维护	207.87	2022-12-16	37.79	轻载	3067.89	0	江苏.容东变/#1主变	100.31	10kV I 段母线	101	31365	3067.89
句容	容镇1X02线	10	482	D5000维护	19.47	2022-12-30	4.04	轻载	5506.55	0	江苏.容西变/1号主变	79.98	10千伏 I 段母线	71	37980	5506.55
句容	容庄1R07线	10	482	D5000维护	163.2	2022-10-03	33.86	轻载	3017.14	0	江苏.容东变/#1主变	100.31	10kV II 段母线	205	57760	3017.14
句容	三中184线	10	482	D5000维护	160.8	2022-12-19	33.36	轻载	3058.71	0	镇江.崇明变/1号主变	39.2	10千伏 I 段母线	41	16175	3058.71
句容	上杆195线	10	482	D5000维护	99.19	2022-11-23	20.58	轻载	4125.8	0	镇江.袁巷变/2号主变	6.27	10千伏 II 段母线	40	10125	4125.8
句容	上荣296线	10	482	D5000维护	357.02	2022-11-04	74.07	重载	0	0	镇江.白兔变/1号主变	4.35	10千伏 II 段母线	66	20220	0
句容	上书房1J19线	10	482	D5000维护	205.36	2022-12-17	42.61	轻载	2286.93	0	镇江.句北变/2号主变	11.94	10千伏 IV 段母线	65	53170	2286.93
句容	神富1H01线	10	482	D5000维护	27.34	2022-12-03	5.67	轻载	5370.24	0	镇江.后白变/1号主变	32.28	10kV I 母线	0		5370.24
句容	神富 II 1H13线	10	482	D5000维护	307.23	2022-11-24	63.74	中载	522.54	0	镇江.后白变/2号主变	17.22	10kV II 母线	0		522.54
句容	石安1S28线	10	482	D5000维护	119.68	2022-11-12	24.83	轻载	3770.91	0	镇江.石狮变/2号主变	33.97	10千伏 II 段母线	0		3770.91
句容	石坝1S04线	10	482	D5000维护	119.87	2022-11-08	24.87	轻载	3767.62	0	镇江.石狮变/1号主变	39.67	10千伏 I 段母线	19	3920	3767.62
句容	石超 II 1S25线	10	482	D5000维护	168.13	2022-10-03	34.88	轻载	2931.76	0	镇江.石狮变/2号主变	33.97	10千伏 II 段母线	2	16555	2931.76
句容	石城1S21线	10	482	D5000维护	274.76	2022-12-01	57	中载	1084.92	0	镇江.石狮变/2号主变	33.97	10千伏 II 段母线	50	18450	1084.92
句容	石崇1S27线	10	482	D5000维护	0.11	2022-10-02	0.02	轻载	5841.86	0	镇江.石狮变/2号主变	33.97	10千伏 II 段母线	0		5841.86
句容	石凤 I 1S06线	10	482	D5000维护	119.72	2022-11-04	24.84	轻载	3770.22	0	镇江.石狮变/1号主变	39.67	10千伏 I 段母线	18	10520	3770.22
句容	石凤 II 1S07线	10	482	D5000维护	257.15	2022-12-19	53.35	中载	1389.93	0	镇江.石狮变/1号主变	39.67	10千伏 I 段母线	73	37570	1389.93
句容	石富1S10线	10	482	D5000维护	205.79	2022-11-02	42.7	轻载	2279.49	0	镇江.石狮变/1号主变	39.67	10千伏 I 段母线	9	8000	2279.49

句容	石开II1S23线	10	482	D5000维护	0	2022-12-12	0	轻载	5843.77	0				0		5843.77
句容	石马1S02线	10	482	D5000维护	220.36	2022-10-14	45.72	轻载	2027.13	0	镇江.石狮变/1号主变	39.67	10千伏I段母线	98	30580	2027.13
句容	石桥1S05线	10	482	D5000维护	119.88	2022-11-04	24.87	轻载	3767.45	0	镇江.石狮变/1号主变	39.67	10千伏I段母线	50	13060	3767.45
句容	石塘1S03线	10	482	D5000维护	82.34	2022-10-03	17.08	轻载	4417.64	0	镇江.石狮变/1号主变	39.67	10千伏I段母线	71	15810	4417.64
句容	石桃1S29线	10	482	D5000维护	196.45	2022-10-03	40.76	轻载	2441.25	0	镇江.石狮变/2号主变	33.97	10千伏II段母线	0		2441.25
句容	石镇1S01线	10	482	D5000维护	134.46	2022-10-19	27.9	轻载	3514.92	0	镇江.石狮变/1号主变	39.67	10千伏I段母线	51	18985	3514.92
句容	时代城1J28线	10	482	D5000维护	42.83	2022-12-17	8.89	轻载	5101.95	0	镇江.句北变/2号主变	11.94	10千伏V段母线	13	10020	5101.95
句容	水畔I1X05线	10	482	D5000维护	146.41	2022-12-22	30.38	轻载	3307.95	0	江苏.容西变/1号主变	79.98	10千伏I段母线	51	42070	3307.95
句容	水畔II1X10线	10	482	D5000维护	225.75	2022-12-29	46.84	轻载	1933.78	0	江苏.容西变/1号主变	79.98	10千伏II段母线	67	56010	1933.78
句容	苏博特258线	10	482	D5000维护	53.38	2022-11-10	11.07	轻载	4919.23	0	镇江.东昌变/2号主变	32.4	10千伏II段母线	1	4330	4919.23
句容	台北172线	10	482	D5000维护	18.01	2022-12-17	3.74	轻载	5531.83	0	镇江.京容变/1号主变	5.13	10千伏II段母线	7	6050	5130
句容	台城166线	10	482	D5000维护	61.91	2022-12-17	12.84	轻载	4771.49	0	镇江.京容变/1号主变	5.13	10千伏II段母线	24	13740	4771.49
句容	台湾小镇165线	10	482	D5000维护	146.09	2022-12-08	30.31	轻载	3313.49	0	镇江.京容变/1号主变	5.13	10千伏I段母线	20	11015	3313.49
句容	台镇161线	10	482	D5000维护	56.69	2022-12-18	11.76	轻载	4861.9	0	镇江.京容变/1号主变	5.13	10千伏I段母线	29	17250	4861.9
句容	唐陵153线	10	482	D5000维护	124.48	2022-10-12	25.83	轻载	3687.77	0	镇江.磨盘变/1号主变	5.3	10千伏I段母线	38	11110	3687.77
句容	天湖I1F02线	10	482	D5000维护	0	2022-12-11	0	轻载	5843.77	0	镇江.浮山变/1号主变	34.07	10千伏I段母线	0		5843.77
句容	天湖II1F17线	10	482	D5000维护	0	2022-12-11	0	轻载	5843.77	0	镇江.浮山变/2号主变	35.59	10千伏II段母线	0		5843.77
句容	天开I1F08线	10	482	D5000维护	51.6	2022-12-01	10.71	轻载	4950.06	0	镇江.浮山变/1号主变	34.07	10千伏I段母线	7	4960	4950.06
句容	天开II1F16线	10	482	D5000维护	17.52	2022-12-28	3.63	轻载	5540.32	0	镇江.浮山变/2号主变	35.59	10千伏II段母线	28	10870	5540.32
句容	天濠1F18线	10	482	D5000维护	76.44	2022-12-24	15.86	轻载	4519.83	0	镇江.浮山变/2号主变	35.59	10千伏II段母线	0		4519.83
句容	天王1F06线	10	482	D5000维护	125.2	2022-12-29	25.98	轻载	3675.3	0	镇江.浮山变/1号主变	34.07	10千伏I段母线	77	29145	3675.3
句容	天镇1F05线	10	482	D5000维护	349.44	2022-12-09	72.5	重载	0	0	镇江.浮山变/1号主变	34.07	10千伏I段母线	32	11335	0
句容	亭安169线	10	482	D5000维护	10.03	2022-12-24	2.08	轻载	5670.05	0	镇江.亭子变/2号主变	28.66	10千伏II段母线	6	4030	5670.05
句容	亭东166线	10	482	D5000维护	104.89	2022-10-28	21.76	轻载	4027.07	0	镇江.亭子变/2号主变	28.66	10千伏II段母线	157	45305	4027.07
句容	亭墅164线	10	482	D5000维护	87.19	2022-10-03	18.09	轻载	4333.64	0	镇江.亭子变/1号主变	22.05	10千伏I段母线	17	6610	4333.64
句容	亭湾165线	10	482	D5000维护	28.73	2022-12-29	5.96	轻载	5346.16	0	镇江.亭子变/2号主变	28.66	10千伏II段母线	8	2800	5346.16
句容	亭镇167线	10	482	D5000维护	36.97	2022-12-31	7.67	轻载	5203.45	0	镇江.亭子变/1号主变	22.05	10千伏I段母线	29	13040	5203.45
句容	亭子162线	10	482	D5000维护	72.71	2022-12-10	15.09	轻载	4584.43	0	镇江.亭子变/1号主变	22.05	10千伏I段母线	77	18600	4584.43
句容	统博1H09线	10	482	D5000维护	0.1	2022-10-04	0.02	轻载	5842.04	0	镇江.后白变/1号主变	32.28	10kV I 母线	0		5842.04
句容	吴岗152线	10	482	D5000维护	130.14	2022-12-19	27	轻载	3589.74	0	镇江.大卓变/2号主变	6.25	10千伏II段母线	61	20700	3589.74
句容	吾悦I1D08线	10	482	D5000维护	233.28	2022-10-02	48.4	轻载	1803.36	0	镇江.御东变/1号主变	25.8	10千伏II段母线	1	9820	1803.36
句容	吾悦II1D20线	10	482	D5000维护	70.56	2022-12-18	14.64	轻载	4621.67	0	镇江.御东变/2号主变	28.9	10千伏IV段母线	30	30280	4621.67
句容	吾悦III1J31线	10	482	D5000维护	144.85	2022-10-02	30.05	轻载	3334.97	0	镇江.句北变/2号主变	11.94	10千伏VI段母线	1	5710	3334.97
句容	吾悦IV1J32线	10	482	D5000维护	41.65	2022-12-17	8.64	轻载	5122.39	0	镇江.句北变/2号主变	11.94	10千伏VI段母线	17	13165	5122.39
句容	五里墩1J15线	10	482	D5000维护	165.44	2022-12-18	34.32	轻载	2978.35	0	镇江.句北变/1号主变	40.42	10千伏III段母线	123	63093	2978.35
句容	五星222线	10	482	D5000维护	64.31	2022-12-03	13.34	轻载	4729.92	0	镇江.三岔变/1号主变	6.22	10千伏I段母线	129	34255	4729.92
句容	西宝1X03线	10	482	D5000维护	147.56	2022-11-06	30.61	轻载	3288.03	0	江苏.容西变/1号主变	79.98	10千伏I段母线	36	39520	3288.03
句容	西京II1X08线	10	482	D5000维护	5.83	2022-12-09	1.21	轻载	5742.79	0	江苏.容西变/1号主变	79.98	10千伏II段母线	28	19700	5742.79
句容	西开I1X06线	10	482	D5000维护	130.18	2022-12-18	27.01	轻载	3589.05	0	江苏.容西变/1号主变	79.98	10千伏I段母线	47	36580	3589.05
句容	西开II1X11线	10	482	D5000维护	131.87	2022-12-17	27.36	轻载	3559.78	0	江苏.容西变/1号主变	79.98	10千伏II段母线	47	36800	3559.78

句容	西开III1X14线	10	482	D5000维护	14.84	2022-11-12	3.08	轻载	5586.74	0	江苏.容西变/1号主变	79.98	10千伏III段母线	0		5586.74
句容	西开IV1X15线	10	482	D5000维护	16.7	2022-12-08	3.46	轻载	5554.52	0	江苏.容西变/1号主变	79.98	10千伏III段母线	0		5554.52
句容	西宁1X17线	10	482	D5000维护	6.06	2022-10-25	1.26	轻载	5738.81	0	江苏.容西变/1号主变	79.98	10千伏III段母线	0		5738.81
句容	西石 I 1X04线	10	482	D5000维护	72.93	2022-10-27	15.13	轻载	4580.62	0	江苏.容西变/1号主变	79.98	10千伏 I 段母线	24	12075	4580.62
句容	西石 II 1X13线	10	482	D5000维护	161.82	2022-10-31	33.57	轻载	3041.05	0	江苏.容西变/1号主变	79.98	10千伏III段母线	81	39073	3041.05
句容	下余1F03线	10	482	D5000维护	178.2	2022-12-18	36.97	轻载	2757.34	0	镇江.浮山变/1号主变	34.07	10千伏 I 段母线	64	24895	2757.34
句容	香溪湾 I 1D09线	10	600	D5000维护	109.32	2022-12-17	18.22	轻载	5380.98	0	镇江.御东变/1号主变	25.8	10千伏 II 段母线	43	29690	5380.98
句容	香溪湾 II 1D21线	10	600	D5000维护	147.36	2022-12-17	24.56	轻载	4722.12	0	镇江.御东变/2号主变	28.9	10千伏IV段母线	44	33960	4722.12
句容	协鑫 I 1G25线	10	482	D5000维护	131.88	2022-10-14	27.36	轻载	3559.61	0	镇江.郭庄变/2号主变	49.9	10千伏IV段母线	0		3559.61
句容	协鑫 II 1G27线	10	482	D5000维护	110.52	2022-12-16	22.93	轻载	3929.56	0	镇江.郭庄变/2号主变	49.9	10千伏IV段母线	0		3929.56
句容	新塘1M14线	10	482	D5000维护	188.16	2022-10-03	39.04	轻载	2584.84	0	镇江.黄梅变/2号主变	30.66	10千伏III段母线	111	72315	2584.84
句容	星悦湾 I 1M12线	10	600	D5000维护	0	2022-12-11	0	轻载	7274.4	0	镇江.黄梅变/1号主变	32.71	10千伏 II 段母线	0		7274.4
句容	星悦湾 II 1M24线	10	600	D5000维护	36.48	2022-11-05	6.08	轻载	6642.57	0	镇江.黄梅变/2号主变	30.66	10千伏IV段母线	0		6642.57
句容	行政1J24线	10	482	D5000维护	136.12	2022-12-16	28.24	轻载	3486.17	0	镇江.句北变/2号主变	11.94	10千伏IV段母线	0		3486.17
句容	许棚154线	10	482	D5000维护	42	2022-10-03	8.71	轻载	5116.33	0	镇江.磨盘变/2号主变	3.23	10千伏 II 段母线	0		3230
句容	蓄能站256线	10	482	D5000维护	0	2022-12-12	0	轻载	5843.77	0	镇江.东昌变/2号主变	32.4	10千伏 II 段母线	0		5843.77
句容	亚中1Y11线	10	482	D5000维护	0	2022-12-11	0	轻载	5843.77	0	镇江.沿江变/1号主变	18.23	10千伏 II 段母线	0		5843.77
句容	严甲293线	10	482	D5000维护	83.03	2022-12-05	17.23	轻载	4405.69	0	镇江.白兔变/1号主变	4.35	10千伏 I 段母线	20	7930	4350
句容	羊角山183线	10	482	D5000维护	196.44	2022-12-31	40.76	轻载	2441.43	0	镇江.崇明变/1号主变	39.2	10千伏 I 段母线	58	27145	2441.43
句容	羊角山 II 1C44线	10	482	D5000维护	82.8	2022-12-26	17.18	轻载	4409.67	0	镇江.崇明变/2号主变	39.3	10千伏IV段母线	0		4409.67
句容	阳山1X16线	10	482	D5000维护	165.3	2022-12-16	34.29	轻载	2980.77	0	江苏.容西变/1号主变	79.98	10千伏III段母线	0		2980.77
句容	杨塘岗169线	10	482	D5000维护	123.93	2022-12-16	25.71	轻载	3697.3	0	镇江.京容变/1号主变	5.13	10千伏 II 段母线	52	17295	3697.3
句容	杨巷216线	10	318	D5000维护	53.4	2022-12-26	16.79	轻载	2930.54	0	镇江.陈武变/2号主变	5.82	10千伏 II 段母线	0		2930.54
句容	窑业135线	10	482	D5000维护	131.15	2022-12-10	27.21	轻载	3572.25	0	镇江.桥头变/1号主变	29.27	10千伏 I 段母线	103	28635	3572.25
句容	壹度 I 1S08线	10	482	D5000维护	213.5	2022-11-02	44.29	轻载	2145.95	0	镇江.石狮变/1号主变	39.67	10千伏 I 段母线	6	12010	2145.95
句容	壹度 II 1S24线	10	482	D5000维护	134.99	2022-12-15	28.01	轻载	3505.74	0	镇江.石狮变/2号主变	33.97	10千伏 II 段母线	1	5630	3505.74
句容	义台街 I 1C24线	10	482	D5000维护	29.04	2022-10-03	6.02	轻载	5340.8	0	镇江.崇明变/1号主变	39.2	10千伏 II 段母线	2	4000	5340.8
句容	义台街 II 1C43线	10	482	D5000维护	48.84	2022-12-07	10.13	轻载	4997.86	0	镇江.崇明变/2号主变	39.3	10千伏IV段母线	7	6600	4997.86
句容	义台街IV1D17线	10	482	D5000维护	177.84	2022-12-17	36.9	轻载	2763.58	0	镇江.御东变/2号主变	28.9	10千伏III段母线	32	17790	2763.58
句容	益进167线	10	482	D5000维护	268.6	2022-12-16	55.73	中载	1191.62	0	镇江.京容变/1号主变	5.13	10千伏 I 段母线	27	18930	1191.62
句容	迎峰223线	10	482	D5000维护	83.75	2022-12-20	17.38	轻载	4393.22	0	镇江.三岔变/1号主变	6.22	10千伏 I 段母线	52	16455	4393.22
句容	雨润 I 1J25线	10	482	D5000维护	120.51	2022-10-02	25	轻载	3756.53	0	镇江.句北变/2号主变	11.94	10千伏V段母线	1	9290	3756.53
句容	雨润 II 1J26线	10	482	D5000维护	28.71	2022-10-01	5.96	轻载	5346.51	0	镇江.句北变/2号主变	11.94	10千伏V段母线	1	4745	5346.51
句容	御东 I 1D07线	10	482	D5000维护	72	2022-12-18	14.94	轻载	4596.73	0	镇江.御东变/1号主变	25.8	10千伏 II 段母线	13	9760	4596.73
句容	御东 II 1D14线	10	482	D5000维护	60.24	2022-10-09	12.5	轻载	4800.41	0	镇江.御东变/2号主变	28.9	10千伏III段母线	11	7830	4800.41
句容	御东III1D22线	10	482	D5000维护	200.64	2022-12-17	41.63	轻载	2368.68	0	镇江.御东变/2号主变	28.9	10千伏IV段母线	40	30105	2368.68
句容	御东IV1D16线	10	600	D5000维护	67.56	2022-11-03	11.26	轻载	6104.26	0	镇江.御东变/2号主变	28.9	10千伏III段母线	0		6104.26
句容	御东 V 1D19线	10	600	D5000维护	134.4	2022-12-17	22.4	轻载	4946.59	0	镇江.御东变/2号主变	28.9	10千伏IV段母线	0		4946.59
句容	御河1D23线	10	600	D5000维护	137.28	2022-12-17	22.88	轻载	4896.71	0	镇江.御东变/2号主变	28.9	10千伏IV段母线	35	27350	4896.71
句容	御玺 I 1D01线	10	482	D5000维护	102.12	2022-12-17	21.19	轻载	4075.05	0	镇江.御东变/1号主变	25.8	10千伏 I 段母线	26	19915	4075.05

句容	御玺II1D24线	10	482	D5000维护	13.8	2022-12-17	2.86	轻载	5604.75	0	镇江.御东变/2号主变	28.9	10千伏IV段母线	25	19600	5604.75
句容	御周1D10线	10	482	D5000维护	117.48	2022-10-03	24.37	轻载	3809.01	0	镇江.御东变/1号主变	25.8	10千伏II段母线	0		3809.01
句容	园林1M02线	10	482	D5000维护	111.4	2022-10-03	23.11	轻载	3914.32	0	镇江.茅峰变/1号主变	20.65	10kV I 段母线	0		3914.32
句容	袁镇193线	10	482	D5000维护	60.73	2022-12-12	12.6	轻载	4791.92	0	镇江.袁巷变/1号主变	5.95	10千伏I段母线	19	6210	4791.92
句容	云玺苑I1M09线	10	600	D5000维护	82.92	2022-12-17	13.82	轻载	5838.23	0	镇江.黄梅变/1号主变	32.71	10千伏II段母线	38	28110	5838.23
句容	云玺苑II1M18线	10	600	D5000维护	96	2022-12-17	16	轻载	5611.68	0	镇江.黄梅变/2号主变	30.66	10千伏III段母线	37	27610	5611.68
句容	轧钢131线	10	482	D5000维护	0	2022-12-12	0	轻载	5843.77	0	镇江.桥头变/1号主变	29.27	10千伏I段母线	0		5843.77
句容	轧钢242线	10	482	D5000维护	114.29	2022-10-01	23.71	轻载	3864.27	0	镇江.葛村变/2号主变	4.12	10千伏II段母线	77	23695	3864.27
句容	张庙221线	10	482	D5000维护	260.95	2022-12-16	54.14	中载	1324.11	0	镇江.三岔变/1号主变	6.22	10千伏I段母线	108	38500	1324.11
句容	赵塘154线	10	482	D5000维护	28.84	2022-10-03	5.98	轻载	5344.26	0	镇江.大卓变/2号主变	6.25	10千伏II段母线	78	22505	5344.26
句容	赵塘II156线	10	482	D5000维护	22.16	2022-10-03	4.6	轻载	5459.96	0	镇江.大卓变/2号主变	6.25	10千伏II段母线	0		5459.96
句容	赵巷211线	10	318	D5000维护	0	2022-12-11	0	轻载	3855.43	0	镇江.陈武变/1号主变	3.46	10千伏I段母线	0		3460
句容	中创园I1G20线	10	482	D5000维护	18.96	2022-11-02	3.93	轻载	5515.38	0	镇江.郭庄变/2号主变	49.9	10千伏IV段母线	2	10400	5515.38
句容	中创园II1G26线	10	482	D5000维护	178.8	2022-12-26	37.1	轻载	2746.95	0	镇江.郭庄变/2号主变	49.9	10千伏IV段母线	10	12180	2746.95
句容	中央1C41线	10	482	D5000维护	62.6	2022-12-17	12.99	轻载	4759.54	0	镇江.崇明变/2号主变	39.3	10千伏IV段母线	16	12830	4759.54
句容	中央II1C23线	10	508	D5000维护	13.44	2022-11-17	2.65	轻载	5926.21	0	镇江.崇明变/1号主变	39.2	10千伏II段母线	0		5926.21
句容	卓镇153线	10	482	D5000维护	108.33	2022-11-07	22.48	轻载	3967.49	0	镇江.大卓变/1号主变	6.23	10千伏I段母线	63	19605	3967.49
句容	紫金I1H14线	10	482	D5000维护	113.77	2022-12-18	23.6	轻载	3873.27	0	镇江.和平变/1号主变	30.48	10千伏I段母线	38	25770	3873.27
句容	紫金II1H23线	10	482	D5000维护	82.8	2022-12-17	17.18	轻载	4409.67	0	镇江.和平变/2号主变	21.13	10千伏III段母线	47	27120	4409.67
句容	总部大楼II1X07线	10	482	D5000维护	75.73	2022-11-15	15.71	轻载	4532.12	0	江苏.容西变/1号主变	79.98	10千伏II段母线	9	15040	4532.12
句容	福宝I2F23线	20	482	D5000维护	151.22	2022-12-17	31.37	轻载	6449.28	0	镇江.福地变/1号主变	38.94	20千伏I段母线	0		6449.28
句容	福宝II2F25线	20	482	D5000维护	131.53	2022-10-15	27.29	轻载	7131.34	0	镇江.福地变/2号主变	44.5	20千伏II段母线	0		7131.34
句容	福宝III2F12线	20	482	D5000维护	136.81	2022-12-09	28.38	轻载	6948.44	0	镇江.福地变/1号主变	38.94	20千伏I段母线	0		6948.44
句容	福宝IV2F19线	20	482	D5000维护	152.98	2022-10-14	31.74	轻载	6388.31	0	镇江.福地变/1号主变	38.94	20千伏I段母线	0		6388.31
句容	福超I2F33线	20	482	D5000维护	0	2022-12-12	0	轻载	11687.5	0	镇江.福地变/2号主变	44.5	20千伏III段母线	0		11687.54
句容	福超II2F34线	20	482	D5000维护	0	2022-12-12	0	轻载	11687.5	0	镇江.福地变/2号主变	44.5	20千伏III段母线	0		11687.54
句容	福金2F11线	20	482	D5000维护	47.13	2022-12-25	9.78	轻载	10055	0	镇江.福地变/1号主变	38.94	20千伏I段母线	20	20000	10054.95
句容	福纳2F28线	20	482	D5000维护	0	2022-12-12	0	轻载	11687.5	0	镇江.福地变/2号主变	44.5	20千伏II段母线	1	315	11687.54
句容	福宁2F29线	20	482	D5000维护	29.54	2022-10-25	6.13	轻载	10664.3	0	镇江.福地变/2号主变	44.5	20千伏II段母线	23	15780	10664.27
句容	福强2F24线	20	482	D5000维护	143.49	2022-12-16	29.77	轻载	6717.04	0	镇江.福地变/2号主变	44.5	20千伏II段母线	38	38785	6717.04
句容	福三2F13线	20	482	D5000维护	122.39	2022-12-16	25.39	轻载	7447.95	0	镇江.福地变/1号主变	38.94	20千伏I段母线	4	8640	7447.95
句容	福狮I2F15线	20	482	D5000维护	78.43	2022-12-16	16.27	轻载	8970.72	0	镇江.福地变/1号主变	38.94	20千伏I段母线	12	10235	8970.72
句容	福狮II2F32线	20	482	D5000维护	63.3	2022-10-24	13.13	轻载	9494.82	0	镇江.福地变/2号主变	44.5	20千伏III段母线	1	500	9494.82
句容	福通2F18线	20	482	D5000维护	122.39	2022-12-10	25.39	轻载	7447.95	0	镇江.福地变/1号主变	38.94	20千伏I段母线	11	5750	7447.95
句容	福同2F26线	20	482	D5000维护	0	2022-12-12	0	轻载	11687.5	0	镇江.福地变/2号主变	44.5	20千伏II段母线	0		11687.54
句容	福阳I2F14线	20	482	D5000维护	5.63	2022-12-28	1.17	轻载	11492.5	0	镇江.福地变/1号主变	38.94	20千伏I段母线	6	9455	11492.51
句容	福阳II2F31线	20	482	D5000维护	104.45	2022-12-28	21.67	轻载	8069.39	0	镇江.福地变/2号主变	44.5	20千伏III段母线	12	26540	8069.39
句容	富达2F22线	20	482	D5000维护	99.88	2022-12-16	20.72	轻载	8227.69	0	镇江.福地变/1号主变	38.94	20千伏I段母线	20	10740	8227.69
句容	绿动2F16线	20	482	D5000维护	322.13	2022-12-30	66.83	中载	528.95	0	镇江.福地变/1号主变	38.94	20千伏I段母线	1	16000	528.95
句容	狮福I2S16线	20	482	D5000维护	0	2022-12-12	0	轻载	11687.5	0	镇江.石狮变/1号主变	39.67	20千伏I段母线	1	800	11687.54

句容	狮福II 2S17线	20	482	D5000维护	66.13	2022-10-24	13.72	轻载	9396.79	0	镇江.石狮变/1号主变	39.67	20千伏I段母线	0		9396.79
句容	石茂2S18线	20	482	D5000维护	118.34	2022-12-17	24.55	轻载	7588.24	0	镇江.石狮变/1号主变	39.67	20千伏I段母线	58	45090	7588.24
句容	石茂II 2S19线	20	482	D5000维护	67.88	2022-10-29	14.08	轻载	9336.17	0	镇江.石狮变/1号主变	39.67	20千伏I段母线	12	8570	9336.17
句容	世茂I 2F21线	20	482	D5000维护	140.32	2022-12-10	29.11	轻载	6826.85	0	镇江.福地变/1号主变	38.94	20千伏I段母线	17	17260	6826.85
句容	世茂II 2F27线	20	482	D5000维护	94.96	2022-10-28	19.7	轻载	8398.12	0	镇江.福地变/2号主变	44.5	20千伏II段母线	24	16275	8398.12
句容	同人I 2F17线	20	482	D5000维护	19.34	2022-12-06	4.01	轻载	11017.6	0	镇江.福地变/1号主变	38.94	20千伏I段母线	0		11017.6
句容	同人III 2F35线	20	482	D5000维护	0	2022-12-12	0	轻载	11687.5	0	镇江.福地变/2号主变	44.5	20千伏III段母线	0		11687.54