

| 区域 | 线路名称 | 电压等级(kV) | 额定电流(A) | 额定电流类型 | 最大历史电流(A) | 最大历史电流日期 | 负载率(%) | 线路性质 | 可开放容量(kVA) | 在途容量(kVA) | 所属主变 | | 所属母线 | 挂接台区总数量 | 挂接台区总容量(kVA) | 核算可开放容量(kVA) |
|------|-------------|----------|---------|--------|-----------|------------|--------|------|------------|-----------|--------------|------------|------------|---------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | 变电站名称/主变名称 | 可开放容量(MVA) | | | | |
| 镇江直属 | 10kV苏铁1G09线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 78.72 | 2023-03-15 | 15.5 | 轻载 | 4795.56 | 0 | 镇江.丁岗变/1号主变 | 34.69 | 10千伏I段母线 | 0 | | 4795.56 |
| 镇江直属 | 艾科1G36线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 323.37 | 2023-01-31 | 63.66 | 中载 | 558.22 | 0 | 镇江.高新变/2号主变 | 27.29 | 10千伏III段母线 | 6 | 10055 | 558.22 |
| 镇江直属 | 爱民1C12线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 176.88 | 2023-01-15 | 34.82 | 轻载 | 3095.43 | 0 | 镇江.城西变/1号主变 | 26.94 | 10千伏I段母线 | 40 | 21740 | 3095.43 |
| 镇江直属 | 安沛243线 | 10 | 393 | 手工维护值 | 138.37 | 2023-02-15 | 35.21 | 轻载 | 2368.16 | 0 | 镇江.营江变/2号主变 | 33.3 | 10千伏II段母线 | 62 | 33200 | 2368.16 |
| 镇江直属 | 安泰134线 | 10 | 445 | 手工维护值 | 42.88 | 2023-01-24 | 9.64 | 轻载 | 4652.5 | 0 | 镇江.高桥变/2号主变 | 31.18 | 10千伏II段母线 | 21 | 23635 | 4652.5 |
| 镇江直属 | 安置162线 | 10 | 483 | 手工维护值 | 41.09 | 2023-01-24 | 8.51 | 轻载 | 5144.21 | 0 | 镇江.世业变/2号主变 | 5.63 | 10千伏II段母线 | 12 | 6520 | 5144.21 |
| 镇江直属 | 奥利1G06线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 16 | 2023-01-21 | 3.15 | 轻载 | 5881.87 | 0 | 镇江.丁岗变/1号主变 | 34.69 | 10千伏I段母线 | 0 | | 5881.87 |
| 镇江直属 | 奥体1B05线 | 10 | 420 | 手工维护值 | 40.79 | 2023-02-15 | 9.71 | 轻载 | 4385.6 | 0 | 镇江.白龙山变/1号主变 | 23 | 10千伏I段母线 | 6 | 9360 | 4385.6 |
| 镇江直属 | 八百伴1S41线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 110.75 | 2023-02-22 | 21.8 | 轻载 | 4240.8 | 0 | 镇江.双井变/2号主变 | 52.67 | 10千伏IV段母线 | 0 | | 4240.8 |
| 镇江直属 | 白露211线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 86.06 | 2023-02-27 | 16.94 | 轻载 | 4668.43 | 0 | 镇江.谷阳变/1号主变 | 27.68 | 10千伏I段母线 | 24 | 13575 | 4668.43 |
| 镇江直属 | 白鹭1S12线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 114.26 | 2023-01-16 | 22.49 | 轻载 | 4180.01 | 0 | 镇江.双井变/1号主变 | 47.68 | 10千伏I段母线 | 19 | 8800 | 4180.01 |
| 镇江直属 | 百花洲174线 | 10 | 465 | 手工维护值 | 139.5 | 2023-02-21 | 30 | 轻载 | 3221.52 | 0 | 江苏.北湖变/2号主变 | 89.2 | 10kVIII段母线 | 19 | 18780 | 3221.52 |
| 镇江直属 | 百里657线 | 10 | 400 | 手工维护值 | 130.9 | 2023-02-14 | 32.72 | 轻载 | 2582.41 | 0 | 镇江.化工变/1号主变 | 33.32 | 10千伏I段母线 | 22 | 18225 | 2582.41 |
| 镇江直属 | 百盛295线 | 10 | 500 | 手工维护值 | 225.9 | 2023-01-16 | 45.18 | 轻载 | 2149.41 | 0 | 镇江.城中变/1号主变 | 50.18 | 10千伏I段母线 | 27 | 25525 | 2149.41 |
| 镇江直属 | 板桥1J34线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 59.77 | 2023-02-17 | 11.77 | 轻载 | 5123.78 | 0 | 镇江.南郊变/2号主变 | 33.73 | 10千伏III段母线 | 35 | 10935 | 5123.78 |
| 镇江直属 | 包巷181线 | 10 | 510 | 手工维护值 | 263.8 | 2023-03-01 | 51.73 | 中载 | 1614.22 | 0 | 镇江.宝堰变/1号主变 | 16.61 | 10千伏I段母线 | 49 | 18795 | 1614.22 |
| 镇江直属 | 宝盖1T12线 | 10 | 465 | 手工维护值 | 19.28 | 2023-01-15 | 4.15 | 轻载 | 5303.73 | 0 | 镇江.云台变/1号主变 | 32.98 | 10kV I段母线 | 0 | | 5303.73 |
| 镇江直属 | 宝华537线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 144.75 | 2023-03-17 | 28.49 | 轻载 | 3651.92 | 0 | 镇江.东陶变/1号主变 | 27.3 | 10千伏I段母线 | 16 | 16285 | 3651.92 |
| 镇江直属 | 宝京552线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 230.19 | 2023-03-14 | 45.31 | 轻载 | 2172.1 | 0 | 镇江.东陶变/2号主变 | 36.27 | 10千伏II段母线 | 1 | 7860 | 2172.1 |
| 镇江直属 | 宝龙1C41线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 209.82 | 2023-02-14 | 41.3 | 轻载 | 2524.91 | 0 | 镇江.城西变/2号主变 | 27.47 | 10千伏IV段母线 | 9 | 9080 | 2524.91 |
| 镇江直属 | 宝堰182线 | 10 | 443 | 手工维护值 | 164.47 | 2023-02-13 | 37.13 | 轻载 | 2522.31 | 0 | 镇江.宝堰变/2号主变 | 28.04 | 10千伏II段母线 | 77 | 26095 | 2522.31 |
| 镇江直属 | 北府1H35线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 217.19 | 2023-01-25 | 42.75 | 轻载 | 2397.26 | 0 | 镇江.黄山变/2号主变 | 34.52 | 10千伏III段母线 | 25 | 22770 | 2397.26 |
| 镇江直属 | 北江230线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 154.91 | 2023-02-24 | 30.49 | 轻载 | 3475.95 | 0 | 镇江.高桥变/2号主变 | 31.18 | 10千伏II段母线 | 0 | | 3475.95 |
| 镇江直属 | 北角1F35线 | 10 | 400 | 手工维护值 | 142.8 | 2023-01-05 | 35.7 | 轻载 | 2376.3 | 0 | 镇江.五峰变/1号主变 | 21.39 | 10千伏I段母线 | 42 | 15625 | 2376.3 |
| 镇江直属 | 北门612线 | 10 | 443 | 手工维护值 | 106.69 | 2023-02-21 | 24.08 | 轻载 | 3523.06 | 0 | 镇江.大市口变/2号主变 | 27.19 | 10千伏II段母线 | 26 | 12185 | 3523.06 |
| 镇江直属 | 北汽1F71线 | 10 | 443 | 手工维护值 | 207.02 | 2023-01-11 | 46.73 | 轻载 | 1785.35 | 0 | 镇江.东沛变/2号主变 | 22.17 | 10千伏II段母线 | 1 | 11660 | 1785.35 |
| 镇江直属 | 泵房138线 | 10 | 400 | 手工维护值 | 262.23 | 2023-02-13 | 65.56 | 中载 | 307.78 | 0 | 镇江.团结变/1号主变 | 23.7 | 10千伏II段母线 | 79 | 31635 | 307.78 |
| 镇江直属 | 泵站I 245线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 123.25 | 2023-01-27 | 24.26 | 轻载 | 4024.3 | 0 | 镇江.象山变/1号主变 | 14.98 | 10千伏I段母线 | 23 | 9695 | 4024.3 |
| 镇江直属 | 泵站II 248线 | 10 | 393 | 手工维护值 | 149.27 | 2023-03-11 | 37.98 | 轻载 | 2179.38 | 0 | 镇江.象山变/2号主变 | 15.07 | 10千伏II段母线 | 18 | 10165 | 2179.38 |
| 镇江直属 | 滨河290线 | 10 | 465 | 手工维护值 | 152.7 | 2023-01-28 | 32.84 | 轻载 | 2992.9 | 0 | 镇江.城中变/2号主变 | 48.65 | 10千伏II段母线 | 33 | 25125 | 2992.9 |
| 镇江直属 | 滨江1F16线 | 10 | 504 | 手工维护值 | 149.8 | 2023-03-21 | 29.72 | 轻载 | 3515.96 | 0 | 镇江.五峰变/2号主变 | 36.5 | 10千伏II段母线 | 9 | 2695 | 3515.96 |
| 镇江直属 | 滨江1F43线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 69.72 | 2023-01-24 | 13.72 | 轻载 | 4951.44 | 0 | 镇江.芙蓉变/2号主变 | 31.6 | 10千伏IV段母线 | 0 | | 4951.44 |
| 镇江直属 | 滨水149线 | 10 | 504 | 手工维护值 | 199.56 | 2023-01-28 | 39.6 | 轻载 | 2654.12 | 0 | 镇江.象山变/1号主变 | 14.98 | 10千伏I段母线 | 41 | 30540 | 2654.12 |
| 镇江直属 | 玻璃195线 | 10 | 443 | 手工维护值 | 80.7 | 2023-01-16 | 18.22 | 轻载 | 3973.21 | 0 | 镇江.城中变/1号主变 | 50.18 | 10千伏I段母线 | 32 | 12185 | 3973.21 |
| 镇江直属 | 伯纳1Q10线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 130.2 | 2023-02-10 | 25.63 | 轻载 | 3903.93 | 0 | 江苏.姚桥变/1号主变 | 121.58 | 10千伏I段母线 | 0 | | 3903.93 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|----|-----|----------|--------|------------|-------|----|---------|---|--------------|--------|-------------|----|-------|---------|
| 镇江直属 | 伯先1T15线 | 10 | 465 | 手工维护值 | 100.94 | 2023-01-25 | 21.71 | 轻载 | 3889.38 | 0 | 镇江.云台变/1号主变 | 32.98 | 10kV I 段母线 | 0 | | 3889.38 |
| 镇江直属 | 博学1S10线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 264.4 | 2023-02-23 | 52.05 | 中载 | 1579.58 | 0 | 镇江.长山变/1号主变 | 38.8 | 10千伏 I 段母线 | 0 | | 1579.58 |
| 镇江直属 | 步江1S42线 | 10 | 400 | 手工维护值 | 189.36 | 2023-02-21 | 47.34 | 轻载 | 1569.88 | 0 | 镇江.三山变/2号主变 | 28.9 | 10千伏IV段母线 | 21 | 12775 | 1569.88 |
| 镇江直属 | 步行街611线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 119.59 | 2023-02-21 | 23.54 | 轻载 | 4087.69 | 0 | 镇江.大市口变/1号主变 | 24.46 | 10千伏 I 段母线 | 28 | 11340 | 4087.69 |
| 镇江直属 | 财富1J34线 | 10 | 443 | 手工维护值 | 132.72 | 2023-02-13 | 29.96 | 轻载 | 3072.22 | 0 | 镇江.解放变/2号主变 | 33.6 | 10千伏III段母线 | 0 | | 3072.22 |
| 镇江直属 | 财富1S43线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 126.57 | 2023-02-22 | 24.92 | 轻载 | 3966.8 | 0 | 镇江.双井变/2号主变 | 52.67 | 10千伏IV段母线 | 3 | 1920 | 3966.8 |
| 镇江直属 | 曹水沟1S25线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 82.62 | 2023-02-13 | 16.26 | 轻载 | 4728.01 | 0 | 镇江.双井变/1号主变 | 47.68 | 10千伏 II 段母线 | 13 | 18800 | 4728.01 |
| 镇江直属 | 漕丰1Q03线 | 10 | 393 | 手工维护值 | 90.48 | 2023-02-17 | 23.02 | 轻载 | 3197.62 | 0 | 江苏.姚桥变/1号主变 | 121.58 | 10千伏I段母线 | 33 | 12085 | 3197.62 |
| 镇江直属 | 茶场114线 | 10 | 335 | 手工维护值 | 145.44 | 2023-01-15 | 43.41 | 轻载 | 1542.52 | 0 | 镇江.高资变/2号主变 | 18.25 | 10千伏 II 段母线 | 69 | 28810 | 1542.52 |
| 镇江直属 | 茶硯山1N27线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 346.64 | 2023-02-26 | 68.24 | 中载 | 155.19 | 0 | 江苏.南徐变/#2主变 | 90.39 | 10千伏III段母线 | 73 | 54870 | 155.19 |
| 镇江直属 | 长江1Y33线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 79.46 | 2023-03-03 | 15.64 | 轻载 | 4782.74 | 0 | 镇江.禹山变/2号主变 | 28.88 | 10千伏III段母线 | 30 | 17020 | 4782.74 |
| 镇江直属 | 长江647线 | 10 | 397 | 手工维护值 | 65.17 | 2023-01-27 | 16.42 | 轻载 | 3684.48 | 0 | 镇江.汝山变/1号主变 | 18 | 10千伏 I 段母线 | 13 | 9345 | 3684.48 |
| 镇江直属 | 长江路625线 | 10 | 443 | 手工维护值 | 56.04 | 2023-02-13 | 12.65 | 轻载 | 4400.32 | 0 | 镇江.大市口变/1号主变 | 24.46 | 10千伏 I 段母线 | 13 | 6255 | 4400.32 |
| 镇江直属 | 长山557线 | 10 | 424 | 手工维护值 | 172.02 | 2023-02-22 | 40.57 | 轻载 | 2161.19 | 0 | 镇江.凤凰变/1号主变 | 22.9 | 10千伏 I 段母线 | 19 | 11215 | 2161.19 |
| 镇江直属 | 长旺1G35线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 164.92 | 2023-02-02 | 32.46 | 轻载 | 3302.58 | 0 | 镇江.高新变/2号主变 | 27.29 | 10千伏III段母线 | 28 | 18815 | 3302.58 |
| 镇江直属 | 长香212线 | 10 | 443 | 手工维护值 | 243.71 | 2023-02-11 | 55.01 | 中载 | 1149.87 | 0 | 镇江.谷阳变/1号主变 | 27.68 | 10千伏 I 段母线 | 39 | 25555 | 1149.87 |
| 镇江直属 | 长星1F34线 | 10 | 546 | 手工维护值 | 153.8 | 2023-02-22 | 28.17 | 轻载 | 3955.89 | 0 | 镇江.五峰变/2号主变 | 36.5 | 10千伏 II 段母线 | 19 | 10805 | 3955.89 |
| 镇江直属 | 长征1D24线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 156.56 | 2023-02-14 | 30.82 | 轻载 | 3447.37 | 0 | 镇江.大路变/1号主变 | 23.25 | 10千伏 II 段母线 | 42 | 16000 | 3447.37 |
| 镇江直属 | 常发591线 | 10 | 443 | 手工维护值 | 95.8 | 2023-01-28 | 21.63 | 轻载 | 3711.68 | 0 | 镇江.城中变/1号主变 | 50.18 | 10千伏III段母线 | 2 | 5850 | 3711.68 |
| 镇江直属 | 常丰1F46线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 79.5 | 2023-03-19 | 15.65 | 轻载 | 4782.05 | 0 | 镇江.五峰变/2号主变 | 36.5 | 10千伏 II 段母线 | 33 | 18605 | 4782.05 |
| 镇江直属 | 超创1G32线 | 10 | 425 | 手工维护值 | 201.93 | 2023-01-15 | 47.51 | 轻载 | 1655.27 | 0 | 镇江.高新变/2号主变 | 27.29 | 10千伏III段母线 | 13 | 28620 | 1655.27 |
| 镇江直属 | 超市1Y11线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 39.38 | 2023-02-14 | 7.75 | 轻载 | 5476.93 | 0 | 镇江.银山变/1号主变 | 51.07 | 10千伏 I 段母线 | 9 | 6780 | 5476.93 |
| 镇江直属 | 朝阳1S41线 | 10 | 400 | 手工维护值 | 97 | 2023-02-28 | 24.25 | 轻载 | 3169.56 | 0 | 镇江.三山变/2号主变 | 28.9 | 10千伏IV段母线 | 26 | 10340 | 3169.56 |
| 镇江直属 | 朝阳1X13线 | 10 | 504 | D5000维护值 | 35.6 | 2023-01-04 | 7.06 | 轻载 | 5493.9 | 0 | | | 10千伏 I 段母线 | 0 | | 5493.9 |
| 镇江直属 | 陈丰211线 | 10 | 465 | 手工维护值 | 226.2 | 2023-03-02 | 48.65 | 轻载 | 1719.88 | 0 | 镇江.高资变/1号主变 | 23.69 | 10千伏 I 段母线 | 43 | 15020 | 1719.88 |
| 镇江直属 | 陈家门188线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 118.77 | 2023-01-16 | 23.38 | 轻载 | 4101.9 | 0 | 江苏.京口变/#2主变 | 85.59 | 10千伏 II 段母线 | 29 | 21720 | 4101.9 |
| 镇江直属 | 成国1H04线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 225.68 | 2023-01-09 | 44.43 | 轻载 | 2250.21 | 0 | 江苏.华山变/1号主变 | 143.72 | 10千伏 I 段母线 | 28 | 20410 | 2250.21 |
| 镇江直属 | 诚和620线 | 10 | 443 | 手工维护值 | 17.71 | 2023-01-28 | 4 | 轻载 | 5064.19 | 0 | 镇江.大市口变/2号主变 | 27.19 | 10千伏 II 段母线 | 13 | 10310 | 5064.19 |
| 镇江直属 | 城北142线 | 10 | 443 | 手工维护值 | 78.42 | 2023-02-13 | 17.7 | 轻载 | 4012.7 | 0 | 镇江.象山变/2号主变 | 15.07 | 10千伏 II 段母线 | 20 | 7895 | 4012.7 |
| 镇江直属 | 城东638线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 196.1 | 2023-02-17 | 38.6 | 轻载 | 2762.54 | 0 | 镇江.汝山变/2号主变 | 17.02 | 10千伏 II 段母线 | 68 | 39625 | 2762.54 |
| 镇江直属 | 城际1S45线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 15.24 | 2023-01-31 | 3 | 轻载 | 5895.04 | 0 | 镇江.三山变/2号主变 | 28.9 | 10千伏IV段母线 | 0 | | 5895.04 |
| 镇江直属 | 城南1N02线 | 10 | 465 | 手工维护值 | 131.55 | 2023-02-13 | 28.29 | 轻载 | 3359.21 | 0 | 江苏.南徐变/#1主变 | 81.01 | 10千伏 I 段母线 | 23 | 11905 | 3359.21 |
| 镇江直属 | 城铁1N11线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 13.37 | 2023-01-16 | 2.63 | 轻载 | 5927.42 | 0 | 江苏.南徐变/#1主变 | 81.01 | 10千伏 I 段母线 | 6 | 5700 | 5927.42 |
| 镇江直属 | 城西171线 | 10 | 465 | 手工维护值 | 109.92 | 2023-02-09 | 23.64 | 轻载 | 3733.85 | 0 | 江苏.北湖变/1号主变 | 123.1 | 10kV I 段母线 | 36 | 20700 | 3733.85 |
| 镇江直属 | 崇实1T41线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2023-01-08 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 镇江.云台变/2号主变 | 33.1 | 10kVIV段母线 | 0 | | 5880.14 |
| 镇江直属 | 储运275线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 116.94 | 2023-02-23 | 23.02 | 轻载 | 4133.59 | 0 | 镇江.大港变/1号主变 | 8.56 | 10千伏 I 段母线 | 25 | 16190 | 4133.59 |
| 镇江直属 | 川福1S23线 | 10 | 398 | 手工维护值 | 147.66 | 2023-01-16 | 37.1 | 轻载 | 2267.88 | 0 | 镇江.双井变/1号主变 | 47.68 | 10千伏 II 段母线 | 17 | 11565 | 2267.88 |
| 镇江直属 | 船厂141线 | 10 | 443 | 手工维护值 | 200.26 | 2023-01-24 | 45.21 | 轻载 | 1902.43 | 0 | 镇江.象山变/1号主变 | 14.98 | 10千伏 I 段母线 | 46 | 19240 | 1902.43 |
| 镇江直属 | 船动551线 | 10 | 424 | 手工维护值 | 151.29 | 2023-02-23 | 35.68 | 轻载 | 2520.23 | 0 | 镇江.凤凰变/1号主变 | 22.9 | 10千伏 I 段母线 | 27 | 8690 | 2520.23 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------|----|-----|-------|--------|------------|-------|----|---------|---|--------------|--------|------------|----|-------|---------|
| 镇江直属 | 船艇115线 | 10 | 443 | 手工维护值 | 222.36 | 2023-01-15 | 50.19 | 中载 | 1519.66 | 0 | 镇江.东郊变/1号主变 | 20.93 | 10千伏I段母线 | 51 | 24655 | 1519.66 |
| 镇江直属 | 船院1J36线 | 10 | 465 | 手工维护值 | 184.68 | 2023-02-20 | 39.72 | 轻载 | 2439 | 0 | 镇江.解放变/2号主变 | 33.6 | 10千伏III段母线 | 0 | | 2439 |
| 镇江直属 | 船闸681线 | 10 | 443 | 手工维护值 | 129.76 | 2023-02-23 | 29.29 | 轻载 | 3123.49 | 0 | 镇江.长岗变/1号主变 | 17.46 | 10千伏I段母线 | 45 | 15570 | 3123.49 |
| 镇江直属 | 春华1G25线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 233.92 | 2023-01-16 | 46.05 | 轻载 | 2107.5 | 0 | 镇江.高新变/1号主变 | 28.65 | 10千伏II段母线 | 1 | 2030 | 2107.5 |
| 镇江直属 | 春晖1G15线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 0 | 2023-01-08 | 0 | 轻载 | 6158.99 | 0 | 镇江.高新变/1号主变 | 28.65 | 10千伏I段母线 | 8 | 8660 | 6158.99 |
| 镇江直属 | 大成1F43线 | 10 | 398 | 手工维护值 | 11.3 | 2023-02-22 | 2.84 | 轻载 | 4629.64 | 0 | 镇江.五峰变/1号主变 | 21.39 | 10千伏I段母线 | 0 | | 4629.64 |
| 镇江直属 | 大储1H46线 | 10 | 580 | 手工维护值 | 5.51 | 2023-03-18 | 0.95 | 轻载 | 6936.49 | 0 | 镇江.大港变/2号主变 | 17.75 | 10千伏II段母线 | 0 | | 6936.49 |
| 镇江直属 | 大东1F30线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 367.7 | 2023-02-05 | 72.38 | 重载 | 0 | 0 | 镇江.五峰变/2号主变 | 36.5 | 10千伏II段母线 | 0 | | 0 |
| 镇江直属 | 大桥169线 | 10 | 443 | 手工维护值 | 48.41 | 2023-01-25 | 10.93 | 轻载 | 4532.47 | 0 | 镇江.世业变/1号主变 | 6.1 | 10千伏I段母线 | 30 | 8675 | 4532.47 |
| 镇江直属 | 大山171线 | 10 | 465 | 手工维护值 | 127.26 | 2023-01-15 | 27.37 | 轻载 | 3433.52 | 0 | 镇江.大港变/1号主变 | 8.56 | 10千伏I段母线 | 19 | 10535 | 3433.52 |
| 镇江直属 | 大西路607线 | 10 | 443 | 手工维护值 | 123.68 | 2023-02-14 | 27.92 | 轻载 | 3228.79 | 0 | 镇江.大市口变/1号主变 | 24.46 | 10千伏I段母线 | 12 | 9280 | 3228.79 |
| 镇江直属 | 大厦1S44线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 0 | 2023-01-08 | 0 | 轻载 | 6158.99 | 0 | 镇江.双井变/2号主变 | 52.67 | 10千伏IV段母线 | 0 | | 6158.99 |
| 镇江直属 | 大兴1B01线 | 10 | 420 | 手工维护值 | 137.32 | 2023-01-25 | 32.7 | 轻载 | 2713.7 | 0 | 镇江.白龙山变/1号主变 | 23 | 10千伏I段母线 | 55 | 40325 | 2713.7 |
| 镇江直属 | 大学城1C23线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 2.99 | 2023-03-18 | 0.59 | 轻载 | 6107.21 | 0 | 镇江.城西变/1号主变 | 26.94 | 10千伏II段母线 | 8 | 13200 | 6107.21 |
| 镇江直属 | 戴家门561线 | 10 | 400 | 手工维护值 | 119.9 | 2023-02-02 | 29.98 | 轻载 | 2772.93 | 0 | 镇江.凤凰变/1号主变 | 22.9 | 10千伏I段母线 | 78 | 28865 | 2772.93 |
| 镇江直属 | 丹枫1F42线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 189.84 | 2023-01-27 | 37.37 | 轻载 | 2870.96 | 0 | 镇江.驸马变/2号主变 | 24.3 | 10千伏IV段母线 | 19 | 22070 | 2870.96 |
| 镇江直属 | 丹徒673线 | 10 | 396 | 手工维护值 | 173.49 | 2023-02-22 | 43.81 | 轻载 | 1796.26 | 0 | 镇江.长岗变/1号主变 | 17.46 | 10千伏I段母线 | 64 | 16755 | 1796.26 |
| 镇江直属 | 丹苑1F33线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 180.36 | 2023-01-16 | 35.5 | 轻载 | 3035.16 | 0 | 镇江.驸马变/2号主变 | 24.3 | 10千伏III段母线 | 32 | 15565 | 3035.16 |
| 镇江直属 | 蛋山1B02线 | 10 | 420 | 手工维护值 | 93.01 | 2023-01-26 | 22.15 | 轻载 | 3481.15 | 0 | 镇江.白龙山变/1号主变 | 23 | 10千伏I段母线 | 10 | 10060 | 3481.15 |
| 镇江直属 | 道署街1S24线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 363.88 | 2023-02-24 | 71.63 | 重载 | 0 | 0 | 镇江.双井变/1号主变 | 47.68 | 10千伏II段母线 | 29 | 15060 | 0 |
| 镇江直属 | 德澳132线 | 10 | 400 | 手工维护值 | 173.03 | 2023-02-13 | 43.26 | 轻载 | 1852.72 | 0 | 镇江.团结变/1号主变 | 23.7 | 10千伏II段母线 | 10 | 4325 | 1852.72 |
| 镇江直属 | 灯塔1D16线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 0 | 2023-01-08 | 0 | 轻载 | 6158.99 | 0 | 镇江.大路变/1号主变 | 23.25 | 10千伏I段母线 | 16 | 11660 | 6158.99 |
| 镇江直属 | 登云山1T11线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 47.23 | 2023-02-23 | 9.3 | 轻载 | 5340.97 | 0 | 镇江.云台变/1号主变 | 32.98 | 10kV I段母线 | 0 | | 5340.97 |
| 镇江直属 | 邓巷187线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 230.39 | 2023-02-11 | 45.35 | 轻载 | 2168.64 | 0 | 镇江.宝堰变/1号主变 | 16.61 | 10千伏I段母线 | 93 | 28605 | 2168.64 |
| 镇江直属 | 帝宝180线 | 10 | 465 | 手工维护值 | 0.09 | 2023-03-30 | 0.02 | 轻载 | 5636.1 | 0 | 江苏.京口变/#2主变 | 85.59 | 10千伏II段母线 | 0 | | 5636.1 |
| 镇江直属 | 电厂210线 | 10 | 393 | 手工维护值 | 94.2 | 2023-01-29 | 23.97 | 轻载 | 3133.19 | 0 | 镇江.高资变/2号主变 | 18.25 | 10千伏II段母线 | 36 | 12470 | 3133.19 |
| 镇江直属 | 电镀园658线 | 10 | 400 | 手工维护值 | 227.59 | 2023-02-13 | 56.9 | 中载 | 907.74 | 0 | 镇江.化工变/1号主变 | 33.32 | 10千伏II段母线 | 12 | 18890 | 907.74 |
| 镇江直属 | 电力198线 | 10 | 443 | 手工维护值 | 78.6 | 2023-01-15 | 17.74 | 轻载 | 4009.58 | 0 | 镇江.城中变/2号主变 | 48.65 | 10千伏II段母线 | 21 | 7305 | 4009.58 |
| 镇江直属 | 电视台1F20线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 151.08 | 2023-03-01 | 29.74 | 轻载 | 3542.29 | 0 | 镇江.芙蓉变/1号主变 | 31.9 | 10千伏II段母线 | 0 | | 3542.29 |
| 镇江直属 | 电信I 605线 | 10 | 443 | 手工维护值 | 143.93 | 2023-02-20 | 32.49 | 轻载 | 2878.06 | 0 | 镇江.大市口变/1号主变 | 24.46 | 10千伏I段母线 | 12 | 16060 | 2878.06 |
| 镇江直属 | 丁甸1S32线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 263.88 | 2023-03-08 | 51.94 | 中载 | 1588.59 | 0 | 镇江.三山变/2号主变 | 28.9 | 10千伏III段母线 | 68 | 20535 | 1588.59 |
| 镇江直属 | 丁卯I 111线 | 10 | 443 | 手工维护值 | 147 | 2023-01-15 | 33.18 | 轻载 | 2824.89 | 0 | 镇江.东郊变/1号主变 | 20.93 | 10千伏I段母线 | 38 | 21985 | 2824.89 |
| 镇江直属 | 丁卯II 112线 | 10 | 443 | 手工维护值 | 146.64 | 2023-01-27 | 33.1 | 轻载 | 2831.13 | 0 | 镇江.东郊变/2号主变 | 24.68 | 10千伏II段母线 | 47 | 20405 | 2831.13 |
| 镇江直属 | 东川1Q01线 | 10 | 443 | 手工维护值 | 118.5 | 2023-03-23 | 26.75 | 轻载 | 3318.51 | 0 | 江苏.姚桥变/1号主变 | 121.58 | 10千伏I段母线 | 37 | 11350 | 3318.51 |
| 镇江直属 | 东方1D41线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 223.34 | 2023-03-31 | 43.96 | 轻载 | 2290.74 | 0 | 镇江.大路变/2号主变 | 20.84 | 10千伏IV段母线 | 26 | 13420 | 2290.74 |
| 镇江直属 | 东方1F32线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 188.6 | 2023-02-13 | 37.13 | 轻载 | 2892.44 | 0 | 镇江.五峰变/2号主变 | 36.5 | 10千伏II段母线 | 20 | 15715 | 2892.44 |
| 镇江直属 | 东丰172线 | 10 | 341 | 手工维护值 | 116.26 | 2023-02-13 | 34.09 | 轻载 | 2120.66 | 0 | 镇江.大港变/2号主变 | 17.75 | 10千伏II段母线 | 0 | | 2120.66 |
| 镇江直属 | 东风646线 | 10 | 400 | 手工维护值 | 153.44 | 2023-02-13 | 38.36 | 轻载 | 2192.02 | 0 | 镇江.汝山变/2号主变 | 17.02 | 10千伏II段母线 | 34 | 23910 | 2192.02 |
| 镇江直属 | 东海1F13线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 172.2 | 2023-03-24 | 33.9 | 轻载 | 3176.49 | 0 | 镇江.五峰变/1号主变 | 21.39 | 10千伏I段母线 | 5 | 7440 | 3176.49 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|----|-----|-------|--------|------------|-------|----|---------|---|-------------|-------|------------|-----|-------|---------|
| 镇江直属 | 东篱565线 | 10 | 393 | 手工维护值 | 135.97 | 2023-02-13 | 34.6 | 轻载 | 2409.73 | 0 | 镇江.凤凰变/1号主变 | 22.9 | 10千伏I段母线 | 49 | 31435 | 2409.73 |
| 镇江直属 | 东林217线 | 10 | 425 | 手工维护值 | 69.36 | 2023-01-15 | 16.32 | 轻载 | 3951.38 | 0 | 镇江.东郊变/1号主变 | 20.93 | 10千伏I段母线 | 9 | 9025 | 3951.38 |
| 镇江直属 | 东门116线 | 10 | 443 | 手工维护值 | 91.68 | 2023-01-17 | 20.7 | 轻载 | 3783.03 | 0 | 镇江.东郊变/2号主变 | 24.68 | 10千伏II段母线 | 26 | 14780 | 3783.03 |
| 镇江直属 | 东升1S35线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 181.06 | 2023-01-19 | 35.64 | 轻载 | 3023.03 | 0 | 镇江.双井变/2号主变 | 52.67 | 10千伏III段母线 | 2 | 8560 | 3023.03 |
| 镇江直属 | 东石144线 | 10 | 443 | 手工维护值 | 250.7 | 2023-02-14 | 56.59 | 中载 | 1028.81 | 0 | 镇江.辛丰变/2号主变 | 21.31 | 10千伏II段母线 | 18 | 10330 | 1028.81 |
| 镇江直属 | 东俞1F23线 | 10 | 398 | 手工维护值 | 184.77 | 2023-01-16 | 46.42 | 轻载 | 1625.14 | 0 | 镇江.东沛变/2号主变 | 22.17 | 10千伏II段母线 | 57 | 19985 | 1625.14 |
| 镇江直属 | 东碳266线 | 10 | 336 | 手工维护值 | 0.18 | 2023-01-30 | 0.05 | 轻载 | 4070.55 | 0 | 镇江.石马变/2号主变 | 8.86 | 10千伏II段母线 | 1 | 8000 | 4070.55 |
| 镇江直属 | 东湾1C14线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 162.46 | 2023-02-23 | 31.98 | 轻载 | 3345.18 | 0 | 镇江.城西变/1号主变 | 26.94 | 10千伏I段母线 | 60 | 33155 | 3345.18 |
| 镇江直属 | 东壹235线 | 10 | 457 | 手工维护值 | 0.46 | 2023-01-31 | 0.1 | 轻载 | 5532.7 | 0 | 镇江.团结变/1号主变 | 23.7 | 10千伏I段母线 | 0 | | 5532.7 |
| 镇江直属 | 笃志1S09线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 211 | 2023-02-23 | 41.54 | 轻载 | 2504.47 | 0 | 镇江.长山变/1号主变 | 38.8 | 10千伏I段母线 | 0 | | 2504.47 |
| 镇江直属 | 渡口278线 | 10 | 465 | 手工维护值 | 90.36 | 2023-01-25 | 19.43 | 轻载 | 4072.62 | 0 | 江苏.北湖变/1号主变 | 123.1 | 10kVIV段母线 | 43 | 26990 | 4072.62 |
| 镇江直属 | 段家173线 | 10 | 393 | 手工维护值 | 104.8 | 2023-02-23 | 26.67 | 轻载 | 2949.6 | 0 | 镇江.大港变/1号主变 | 8.56 | 10千伏I段母线 | 15 | 8450 | 2949.6 |
| 镇江直属 | 二道巷1H32线 | 10 | 465 | 手工维护值 | 76.12 | 2023-03-17 | 16.37 | 轻载 | 4319.26 | 0 | 镇江.黄山变/2号主变 | 34.52 | 10千伏III段母线 | 36 | 20930 | 4319.26 |
| 镇江直属 | 二监1J15线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 155.16 | 2023-02-14 | 30.54 | 轻载 | 3471.62 | 0 | 镇江.解放变/1号主变 | 58 | 10千伏I段母线 | 2 | 4530 | 3471.62 |
| 镇江直属 | 二院1N25线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 50.27 | 2023-01-28 | 9.9 | 轻载 | 5288.32 | 0 | 江苏.南徐变/#2主变 | 90.39 | 10千伏III段母线 | 11 | 11280 | 5288.32 |
| 镇江直属 | 法院1J11线 | 10 | 443 | 手工维护值 | 213.24 | 2023-02-14 | 48.14 | 轻载 | 1677.62 | 0 | 镇江.解放变/1号主变 | 58 | 10千伏I段母线 | 13 | 4940 | 1677.62 |
| 镇江直属 | 凡石桥138线 | 10 | 200 | 手工维护值 | 0 | 2023-01-08 | 0 | 轻载 | 2424.8 | 0 | 镇江.荣炳变/2号主变 | 14.66 | 10千伏II段母线 | 0 | | 2424.8 |
| 镇江直属 | 方家湾632线 | 10 | 397 | 手工维护值 | 137.38 | 2023-02-14 | 34.6 | 轻载 | 2433.81 | 0 | 镇江.汝山变/2号主变 | 17.02 | 10千伏II段母线 | 22 | 11740 | 2433.81 |
| 镇江直属 | 方兴1T32线 | 10 | 393 | 手工维护值 | 221.54 | 2023-02-27 | 56.37 | 中载 | 927.66 | 0 | 江苏.官塘变/2号主变 | 70.32 | 10千伏III段母线 | 0 | | 927.66 |
| 镇江直属 | 芳草1F16线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 115.8 | 2023-01-16 | 22.8 | 轻载 | 4153.34 | 0 | 镇江.驸马变/1号主变 | 18.9 | 10千伏I段母线 | 29 | 17430 | 4153.34 |
| 镇江直属 | 菲舍尔1F15线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 71.7 | 2023-01-13 | 14.11 | 轻载 | 4917.15 | 0 | 镇江.五峰变/1号主变 | 21.39 | 10千伏I段母线 | 1 | 5030 | 4917.15 |
| 镇江直属 | 粉磨115线 | 10 | 335 | 手工维护值 | 171.2 | 2023-02-12 | 51.1 | 中载 | 1096.36 | 0 | 镇江.高资变/1号主变 | 23.69 | 10千伏I段母线 | 0 | | 1096.36 |
| 镇江直属 | 丰润1F46线 | 10 | 443 | 手工维护值 | 110.88 | 2023-02-25 | 25.03 | 轻载 | 3450.49 | 0 | 镇江.芙蓉变/2号主变 | 31.6 | 10千伏IV段母线 | 0 | | 3450.49 |
| 镇江直属 | 丰盛1T33线 | 10 | 465 | 手工维护值 | 69.62 | 2023-01-24 | 14.97 | 轻载 | 4431.84 | 0 | 镇江.云台变/2号主变 | 33.1 | 10kVIII段母线 | 0 | | 4431.84 |
| 镇江直属 | 风尚1C36线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 20.92 | 2023-01-27 | 4.12 | 轻载 | 5796.66 | 0 | 镇江.城西变/2号主变 | 27.47 | 10千伏III段母线 | 13 | 14610 | 5796.66 |
| 镇江直属 | 枫叶1G02线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 58.56 | 2023-02-19 | 11.53 | 轻载 | 5144.73 | 0 | 镇江.丁岗变/1号主变 | 34.69 | 10千伏I段母线 | 30 | 10530 | 5144.73 |
| 镇江直属 | 枫庄171线 | 10 | 362 | 手工维护值 | 221.29 | 2023-03-31 | 61.13 | 中载 | 556.15 | 0 | 镇江.上会变/1号主变 | 10.79 | 10千伏I段母线 | 106 | 29635 | 556.15 |
| 镇江直属 | 峰元1F24线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 198.3 | 2023-02-25 | 39.04 | 轻载 | 2724.44 | 0 | 镇江.五峰变/2号主变 | 36.5 | 10千伏II段母线 | 38 | 30935 | 2724.44 |
| 镇江直属 | 凤凰553线 | 10 | 443 | 手工维护值 | 110 | 2023-02-13 | 24.83 | 轻载 | 3465.73 | 0 | 镇江.凤凰变/1号主变 | 22.9 | 10千伏I段母线 | 44 | 25700 | 3465.73 |
| 镇江直属 | 凤栖1G07线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 144.36 | 2023-03-28 | 28.42 | 轻载 | 3658.68 | 0 | 镇江.丁岗变/1号主变 | 34.69 | 10千伏I段母线 | 50 | 15290 | 3658.68 |
| 镇江直属 | 芙蓉178线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 5.16 | 2023-01-05 | 1.02 | 轻载 | 6069.62 | 0 | 江苏.北湖变/2号主变 | 89.2 | 10kVIII段母线 | 6 | 3800 | 6069.62 |
| 镇江直属 | 服务1Y36线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 60.12 | 2023-01-28 | 11.83 | 轻载 | 5117.71 | 0 | 镇江.银山变/2号主变 | 35.23 | 10千伏III段母线 | 1 | 3880 | 5117.71 |
| 镇江直属 | 福临1F35线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 114.24 | 2023-02-13 | 22.49 | 轻载 | 4180.36 | 0 | 镇江.驸马变/2号主变 | 24.3 | 10千伏III段母线 | 14 | 5990 | 4180.36 |
| 镇江直属 | 福斯特652线 | 10 | 150 | 手工维护值 | 2.94 | 2023-01-18 | 1.96 | 轻载 | 1767.68 | 0 | 镇江.化工变/1号主变 | 33.32 | 10千伏II段母线 | 0 | | 1767.68 |
| 镇江直属 | 辅机671线 | 10 | 396 | 手工维护值 | 69.99 | 2023-02-15 | 17.67 | 轻载 | 3588.88 | 0 | 镇江.长岗变/1号主变 | 17.46 | 10千伏I段母线 | 3 | 2460 | 3588.88 |
| 镇江直属 | 驸马1J26线 | 10 | 420 | 手工维护值 | 107.23 | 2023-02-17 | 25.53 | 轻载 | 3234.86 | 0 | 镇江.南郊变/1号主变 | 34.05 | 10千伏II段母线 | 53 | 21315 | 3234.86 |
| 镇江直属 | 复兴1S03线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 4.2 | 2023-02-20 | 0.83 | 轻载 | 6086.25 | 0 | 镇江.长山变/1号主变 | 38.8 | 10千伏I段母线 | 0 | | 6086.25 |
| 镇江直属 | 干校147线 | 10 | 443 | 手工维护值 | 133.8 | 2023-01-16 | 30.2 | 轻载 | 3053.52 | 0 | 镇江.象山变/1号主变 | 14.98 | 10千伏I段母线 | 39 | 14380 | 3053.52 |
| 镇江直属 | 甘露247线 | 10 | 400 | 手工维护值 | 182.51 | 2023-02-15 | 45.63 | 轻载 | 1688.53 | 0 | 镇江.象山变/1号主变 | 14.98 | 10千伏I段母线 | 8 | 13970 | 1688.53 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|----|-----|----------|--------|------------|-------|----|---------|---|--------------|--------|----------|----|-------|---------|
| 镇江直属 | 钢厂1F26线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 164.4 | 2023-03-29 | 32.36 | 轻载 | 3311.58 | 0 | 镇江.五峰变/2号主变 | 36.5 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6 | 5360 | 3311.58 |
| 镇江直属 | 钢管148线 | 10 | 393 | 手工维护值 | 98.2 | 2023-02-20 | 24.99 | 轻载 | 3063.91 | 0 | 镇江.辛丰变/2号主变 | 21.31 | 10千伏Ⅱ段母线 | 12 | 5740 | 3063.91 |
| 镇江直属 | 港储1H47线 | 10 | 580 | 手工维护值 | 5.92 | 2023-03-23 | 1.02 | 轻载 | 6929.39 | 0 | 镇江.大港变/1号主变 | 8.56 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | | 6929.39 |
| 镇江直属 | 港发1J22线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 98.99 | 2023-01-01 | 19.49 | 轻载 | 4444.49 | 0 | 镇江.金桥变/1号主变 | 57.03 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | | 4444.49 |
| 镇江直属 | 港和1D13线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 151.55 | 2023-02-09 | 29.83 | 轻载 | 3534.15 | 0 | 镇江.大路变/1号主变 | 23.25 | 10千伏Ⅰ段母线 | 19 | 11960 | 3534.15 |
| 镇江直属 | 港南221线 | 10 | 341 | 手工维护值 | 16.06 | 2023-02-13 | 4.71 | 轻载 | 3856.12 | 0 | 镇江.北山变/1号主变 | 9.71 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5 | 8810 | 3856.12 |
| 镇江直属 | 港区1I19线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 234.6 | 2023-02-25 | 46.18 | 轻载 | 2095.72 | 0 | 镇江.高资变/1号主变 | 23.69 | 10千伏Ⅰ段母线 | 14 | 13960 | 2095.72 |
| 镇江直属 | 港务1X12线 | 10 | 504 | D5000维护值 | 0 | 2023-01-08 | 0 | 轻载 | 6110.5 | 0 | | | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | | 6110.5 |
| 镇江直属 | 港西220线 | 10 | 400 | 手工维护值 | 150.58 | 2023-03-23 | 37.65 | 轻载 | 2241.55 | 0 | 镇江.北山变/2号主变 | 7.94 | 10千伏Ⅱ段母线 | 13 | 6640 | 2241.55 |
| 镇江直属 | 港悦1G05线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 111.36 | 2023-02-23 | 21.92 | 轻载 | 4230.24 | 0 | 镇江.丁岗变/1号主变 | 34.69 | 10千伏Ⅰ段母线 | 41 | 31680 | 4230.24 |
| 镇江直属 | 港中170线 | 10 | 465 | 手工维护值 | 70.16 | 2023-03-23 | 15.09 | 轻载 | 4422.49 | 0 | 镇江.大港变/2号主变 | 17.75 | 10千伏Ⅱ段母线 | 17 | 8940 | 4422.49 |
| 镇江直属 | 高崇1B13线 | 10 | 420 | 手工维护值 | 18.99 | 2023-01-28 | 4.52 | 轻载 | 4763.17 | 0 | 镇江.白龙山变/2号主变 | 17.2 | 10千伏Ⅱ段母线 | 16 | 9750 | 4763.17 |
| 镇江直属 | 高创1G11线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 237.11 | 2023-02-22 | 46.68 | 轻载 | 2052.25 | 0 | 镇江.高新变/1号主变 | 28.65 | 10千伏Ⅰ段母线 | 19 | 24955 | 2052.25 |
| 镇江直属 | 高陵174线 | 10 | 362 | 手工维护值 | 94.19 | 2023-01-24 | 26.02 | 轻载 | 2757.52 | 0 | 镇江.上会变/2号主变 | 11.11 | 10千伏Ⅱ段母线 | 50 | 15000 | 2757.52 |
| 镇江直属 | 高旻1S36线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 69.48 | 2023-02-02 | 13.68 | 轻载 | 4955.6 | 0 | 镇江.三山变/2号主变 | 28.9 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3 | 3130 | 4955.6 |
| 镇江直属 | 高速172线 | 10 | 300 | 手工维护值 | 201.93 | 2023-03-06 | 67.31 | 中载 | 139.77 | 0 | 镇江.上会变/2号主变 | 11.11 | 10千伏Ⅱ段母线 | 38 | 15085 | 139.77 |
| 镇江直属 | 高铁556线 | 10 | 200 | 手工维护值 | 31.92 | 2023-01-27 | 15.96 | 轻载 | 1871.95 | 0 | 镇江.凤凰变/2号主变 | 21.39 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | | 1871.95 |
| 镇江直属 | 葛村1Y43线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 61.52 | 2023-01-24 | 12.11 | 轻载 | 5093.47 | 0 | 镇江.银山变/1号主变 | 51.07 | 10千伏Ⅳ段母线 | 22 | 16240 | 5093.47 |
| 镇江直属 | 公园1Y22线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 71.56 | 2023-01-25 | 14.09 | 轻载 | 4919.57 | 0 | 镇江.银山变/1号主变 | 51.07 | 10千伏Ⅱ段母线 | 18 | 13580 | 4919.57 |
| 镇江直属 | 龚家湾1H01线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 0.59 | 2023-02-21 | 0.12 | 轻载 | 6148.77 | 0 | 江苏.华山变/1号主变 | 143.72 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1 | 2500 | 6148.77 |
| 镇江直属 | 沟西1H05线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 19.24 | 2023-03-27 | 3.79 | 轻载 | 5825.76 | 0 | 江苏.华山变/1号主变 | 143.72 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | | 5825.76 |
| 镇江直属 | 古桥1J11线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 17.58 | 2023-01-24 | 3.46 | 轻载 | 5854.51 | 0 | 镇江.南郊变/1号主变 | 34.05 | 10千伏Ⅰ段母线 | 9 | 5430 | 5854.51 |
| 镇江直属 | 古邑1F14线 | 10 | 465 | 手工维护值 | 136.44 | 2023-02-02 | 29.34 | 轻载 | 3274.52 | 0 | 镇江.驸马变/1号主变 | 18.9 | 10千伏Ⅰ段母线 | 48 | 28080 | 3274.52 |
| 镇江直属 | 古运1H43线 | 10 | 457 | 手工维护值 | 173.26 | 2023-01-02 | 37.91 | 轻载 | 2539.8 | 0 | 镇江.团结变/2号主变 | 35.66 | 10千伏Ⅳ段母线 | 63 | 28720 | 2539.8 |
| 镇江直属 | 谷工227线 | 10 | 510 | 手工维护值 | 174.1 | 2023-02-23 | 34.14 | 轻载 | 3167.83 | 0 | 镇江.谷阳变/2号主变 | 39.23 | 10千伏Ⅱ段母线 | 36 | 28920 | 3167.83 |
| 镇江直属 | 谷上216线 | 10 | 443 | 手工维护值 | 124.7 | 2023-02-11 | 28.15 | 轻载 | 3211.13 | 0 | 镇江.谷阳变/1号主变 | 27.68 | 10千伏Ⅰ段母线 | 43 | 13170 | 3211.13 |
| 镇江直属 | 谷阳Ⅰ139线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 147.46 | 2023-01-17 | 29.03 | 轻载 | 3604.98 | 0 | 镇江.团结变/1号主变 | 23.7 | 10千伏Ⅰ段母线 | 38 | 21570 | 3604.98 |
| 镇江直属 | 谷镇217线 | 10 | 443 | 手工维护值 | 89.92 | 2023-02-13 | 20.3 | 轻载 | 3813.52 | 0 | 镇江.谷阳变/1号主变 | 27.68 | 10千伏Ⅰ段母线 | 62 | 31670 | 3813.52 |
| 镇江直属 | 固德1D31 | 10 | 84 | 手工维护值 | 4.74 | 2023-02-14 | 5.64 | 轻载 | 936.32 | 0 | | | 10千伏Ⅲ段母线 | 0 | | 936.32 |
| 镇江直属 | 官山1J12线 | 10 | 443 | 手工维护值 | 124.81 | 2023-03-21 | 28.17 | 轻载 | 3209.22 | 0 | 镇江.南郊变/1号主变 | 34.05 | 10千伏Ⅰ段母线 | 38 | 20765 | 3209.22 |
| 镇江直属 | 官塘1J16线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 38.09 | 2023-01-27 | 7.5 | 轻载 | 5499.27 | 0 | 镇江.南郊变/1号主变 | 34.05 | 10千伏Ⅰ段母线 | 30 | 20725 | 5499.27 |
| 镇江直属 | 官显扬1F11线 | 10 | 380 | 手工维护值 | 73.44 | 2023-01-27 | 19.33 | 轻载 | 3335.14 | 0 | 镇江.驸马变/1号主变 | 18.9 | 10千伏Ⅰ段母线 | 23 | 9780 | 3335.14 |
| 镇江直属 | 官庄225线 | 10 | 510 | 手工维护值 | 80.7 | 2023-01-16 | 15.82 | 轻载 | 4785.52 | 0 | 镇江.谷阳变/2号主变 | 39.23 | 10千伏Ⅱ段母线 | 57 | 32735 | 4785.52 |
| 镇江直属 | 冠城218线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 344.2 | 2023-02-10 | 67.76 | 中载 | 197.45 | 0 | 镇江.谷阳变/1号主变 | 27.68 | 10千伏Ⅰ段母线 | 19 | 7005 | 197.45 |
| 镇江直属 | 灌渠1B09线 | 10 | 420 | 手工维护值 | 88.44 | 2023-01-27 | 21.06 | 轻载 | 3560.3 | 0 | 镇江.白龙山变/2号主变 | 17.2 | 10千伏Ⅱ段母线 | 52 | 38365 | 3560.3 |
| 镇江直属 | 光大1J12线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 145.41 | 2023-01-12 | 28.62 | 轻载 | 3640.49 | 0 | 镇江.金桥变/1号主变 | 57.03 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | | 3640.49 |
| 镇江直属 | 光电161线 | 10 | 150 | 手工维护值 | 76.94 | 2023-03-18 | 51.29 | 中载 | 486 | 0 | 镇江.世业变/1号主变 | 6.1 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | | 486 |
| 镇江直属 | 光伏223线 | 10 | 400 | 手工维护值 | 163.11 | 2023-02-21 | 40.78 | 轻载 | 2024.53 | 0 | 镇江.北山变/1号主变 | 9.71 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1 | 4280 | 2024.53 |
| 镇江直属 | 光谷233线 | 10 | 443 | 手工维护值 | 174.36 | 2023-02-13 | 39.36 | 轻载 | 2351.02 | 0 | 镇江.团结变/1号主变 | 23.7 | 10千伏Ⅰ段母线 | 23 | 17555 | 2351.02 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------------|----|-----|----------|--------|------------|-------|----|---------|---|--------------|--------|--------------|----|-------|---------|
| 镇江直属 | 光明1N04线 | 10 | 443 | 手工维护值 | 236.72 | 2023-01-16 | 53.44 | 中载 | 1270.94 | 0 | 江苏.南徐变/#1主变 | 81.01 | 10千伏 I 段母线 | 63 | 44435 | 1270.94 |
| 镇江直属 | 光轻1F48线 | 10 | 425 | 手工维护值 | 78.2 | 2023-02-14 | 18.4 | 轻载 | 3798.28 | 0 | 镇江.五峰变/2号主变 | 36.5 | 10千伏 II 段母线 | 0 | | 3798.28 |
| 镇江直属 | 广场1H13线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 97.94 | 2023-01-24 | 19.28 | 轻载 | 4462.67 | 0 | 镇江.黄山变/1号主变 | 50.65 | 10千伏 I 段母线 | 8 | 13705 | 4462.67 |
| 镇江直属 | 广电1N13线 | 10 | 443 | 手工维护值 | 99.19 | 2023-01-27 | 22.39 | 轻载 | 3652.96 | 0 | 江苏.南徐变/#2主变 | 90.39 | 10千伏 II 段母线 | 34 | 24760 | 3652.96 |
| 镇江直属 | 广电517线 | 10 | 508 | D5000维护值 | 0.04 | 2023-03-22 | 0.01 | 轻载 | 6158.3 | 0 | 镇江.长江变/1号主变 | 31.98 | 长江变/1号主变 | 21 | 17385 | 6158.3 |
| 镇江直属 | 广厦1H11线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 102.06 | 2023-01-29 | 20.09 | 轻载 | 4391.31 | 0 | 镇江.黄山变/1号主变 | 50.65 | 10千伏 I 段母线 | 12 | 10710 | 4391.31 |
| 镇江直属 | 瑰夏1S20线 | 10 | 508 | D5000维护值 | 128.6 | 2023-02-27 | 25.31 | 轻载 | 3931.64 | 0 | 镇江.长山变/2号主变 | 37 | 10千伏 IV 段母线 | 0 | | 3931.64 |
| 镇江直属 | 国超1H07线 | 10 | 508 | D5000维护值 | 8.02 | 2023-03-25 | 1.58 | 轻载 | 6020.09 | 0 | 江苏.华山变/1号主变 | 143.72 | 10千伏 I 段母线 | 0 | | 6020.09 |
| 镇江直属 | 国际169线 | 10 | 504 | 手工维护值 | 149.33 | 2023-02-15 | 29.63 | 轻载 | 3524.1 | 0 | 镇江.东乡变/1号主变 | 18.22 | 10千伏 I 段母线 | 31 | 18685 | 3524.1 |
| 镇江直属 | 国林1X23线 | 10 | 504 | 手工维护值 | 298.99 | 2023-02-24 | 59.32 | 中载 | 931.99 | 0 | | | 10千伏 II 段母线 | 0 | | 931.99 |
| 镇江直属 | 国贸617线 | 10 | 393 | 手工维护值 | 36.05 | 2023-01-02 | 9.17 | 轻载 | 4140.35 | 0 | 镇江.大市口变/1号主变 | 24.46 | 10千伏 I 段母线 | 2 | 4660 | 4140.35 |
| 镇江直属 | 孩溪655线 | 10 | 400 | 手工维护值 | 160.79 | 2023-03-31 | 40.2 | 轻载 | 2064.72 | 0 | 镇江.化工变/1号主变 | 33.32 | 10千伏 I 段母线 | 24 | 25190 | 2064.72 |
| 镇江直属 | 海德129线 | 10 | 400 | 手工维护值 | 147.53 | 2023-03-18 | 36.88 | 轻载 | 2294.38 | 0 | 镇江.北山变/1号主变 | 9.71 | 10千伏 I 段母线 | 37 | 25350 | 2294.38 |
| 镇江直属 | 海关186线 | 10 | 443 | 手工维护值 | 169.59 | 2023-01-28 | 38.28 | 轻载 | 2433.63 | 0 | 江苏.京口变/#2主变 | 85.59 | 10千伏 II 段母线 | 55 | 41530 | 2433.63 |
| 镇江直属 | 海华1Y26线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 131.52 | 2023-03-13 | 25.89 | 轻载 | 3881.07 | 0 | 镇江.银山变/1号主变 | 51.07 | 10千伏 II 段母线 | 11 | 14980 | 3881.07 |
| 镇江直属 | 海龙548线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 142.19 | 2023-01-30 | 27.99 | 轻载 | 3696.26 | 0 | 镇江.东陶变/2号主变 | 36.27 | 10千伏 II 段母线 | 11 | 10780 | 3696.26 |
| 镇江直属 | 海纳1F05线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 4.71 | 2023-03-05 | 0.93 | 轻载 | 6077.41 | 0 | 镇江.东沛变/1号主变 | 25.91 | 10千伏 I 段母线 | 1 | 6840 | 6077.41 |
| 镇江直属 | 海清650线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 144.32 | 2023-02-10 | 28.41 | 轻载 | 3659.37 | 0 | 镇江.化工变/1号主变 | 33.32 | 10千伏 II 段母线 | 16 | 13510 | 3659.37 |
| 镇江直属 | 汉翔278线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 1.82 | 2023-01-28 | 0.36 | 轻载 | 6127.47 | 0 | 镇江.大港变/2号主变 | 17.75 | 10千伏 II 段母线 | 0 | | 6127.47 |
| 镇江直属 | 航天1F18线 | 10 | 504 | 手工维护值 | 160.6 | 2023-02-06 | 31.87 | 轻载 | 3328.9 | 0 | 镇江.五峰变/2号主变 | 36.5 | 10千伏 II 段母线 | 4 | 11525 | 3328.9 |
| 镇江直属 | 灏月1Y31线 | 10 | 465 | 手工维护值 | 317.3 | 2023-01-25 | 68.24 | 中载 | 142.02 | 0 | 镇江.禹山变/2号主变 | 28.88 | 10千伏 III 段母线 | 59 | 35240 | 142.02 |
| 镇江直属 | 合山1Y16线 | 10 | 504 | 手工维护值 | 127.09 | 2023-01-27 | 25.22 | 轻载 | 3909.3 | 0 | 镇江.禹山变/1号主变 | 19.32 | 10千伏 I 段母线 | 26 | 19835 | 3909.3 |
| 镇江直属 | 和风苑222线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 271.8 | 2023-02-21 | 53.5 | 中载 | 1451.42 | 0 | 镇江.谷阳变/2号主变 | 39.23 | 10千伏 II 段母线 | 31 | 10540 | 1451.42 |
| 镇江直属 | 和平172线 | 10 | 465 | 手工维护值 | 90.78 | 2023-02-13 | 19.52 | 轻载 | 4065.35 | 0 | 江苏.北湖变/2号主变 | 89.2 | 10kV III 段母线 | 27 | 15305 | 4065.35 |
| 镇江直属 | 和融185线 | 10 | 443 | 手工维护值 | 143.67 | 2023-01-17 | 32.43 | 轻载 | 2882.57 | 0 | 江苏.京口变/#1主变 | 91.48 | 10千伏 I 段母线 | 35 | 23315 | 2882.57 |
| 镇江直属 | 河滨1Y23线 | 10 | 504 | 手工维护值 | 107.41 | 2023-01-06 | 21.31 | 轻载 | 4250.15 | 0 | 镇江.禹山变/1号主变 | 19.32 | 10千伏 II 段母线 | 15 | 12070 | 4250.15 |
| 镇江直属 | 恒昌131线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 106.31 | 2023-02-13 | 20.93 | 轻载 | 4317.7 | 0 | 镇江.团结变/1号主变 | 23.7 | 10千伏 I 段母线 | 13 | 8630 | 4317.7 |
| 镇江直属 | 恒驰1G22线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 182.64 | 2023-02-21 | 35.95 | 轻载 | 2995.67 | 0 | 镇江.丁岗变/2号主变 | 35.37 | 10千伏 IV 段母线 | 35 | 30995 | 2995.67 |
| 镇江直属 | 恒美 I 213线 | 10 | 457 | 手工维护值 | 173.64 | 2023-01-16 | 38 | 轻载 | 2533.22 | 0 | 镇江.东郊变/1号主变 | 20.93 | 10千伏 I 段母线 | 34 | 21840 | 2533.22 |
| 镇江直属 | 恒美 II 214线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 283.68 | 2023-01-28 | 55.84 | 中载 | 1245.65 | 0 | 镇江.东郊变/2号主变 | 24.68 | 10千伏 II 段母线 | 64 | 43465 | 1245.65 |
| 镇江直属 | 恒顺达662线 | 10 | 400 | 手工维护值 | 90 | 2023-02-08 | 22.5 | 轻载 | 3290.8 | 0 | 镇江.化工变/2号主变 | 22.72 | 10千伏 II 段母线 | 7 | 7315 | 3290.8 |
| 镇江直属 | 恒园1S31线 | 10 | 553 | 手工维护值 | 197.8 | 2023-03-17 | 35.77 | 轻载 | 3278.68 | 0 | 镇江.三山变/2号主变 | 28.9 | 10千伏 III 段母线 | 9 | 9670 | 3278.68 |
| 镇江直属 | 横山1F33线 | 10 | 457 | 手工维护值 | 30 | 2023-01-03 | 6.56 | 轻载 | 5021.07 | 0 | 镇江.五峰变/1号主变 | 21.39 | 10千伏 I 段母线 | 14 | 7390 | 5021.07 |
| 镇江直属 | 红豆634线 | 10 | 425 | 手工维护值 | 57.9 | 2023-02-13 | 13.62 | 轻载 | 4149.87 | 0 | 镇江.汝山变/2号主变 | 17.02 | 10千伏 II 段母线 | 14 | 9265 | 4149.87 |
| 镇江直属 | 红光132线 | 10 | 445 | 手工维护值 | 111.87 | 2023-03-23 | 25.14 | 轻载 | 3457.59 | 0 | 镇江.高桥变/2号主变 | 31.18 | 10千伏 II 段母线 | 56 | 25030 | 3457.59 |
| 镇江直属 | 红郡1N12线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 152.65 | 2023-01-28 | 30.05 | 轻载 | 3515.09 | 0 | 江苏.南徐变/#1主变 | 81.01 | 10千伏 I 段母线 | 27 | 26300 | 3515.09 |
| 镇江直属 | 红旗1X26线 | 10 | 504 | D5000维护值 | 301.74 | 2023-02-24 | 59.87 | 中载 | 884.36 | 0 | | | 10千伏 II 段母线 | 0 | | 884.36 |
| 镇江直属 | 红旗262线 | 10 | 303 | 手工维护值 | 91.41 | 2023-03-17 | 30.17 | 轻载 | 2090.35 | 0 | 镇江.石马变/2号主变 | 8.86 | 10千伏 II 段母线 | 56 | 17990 | 2090.35 |
| 镇江直属 | 红旗631线 | 10 | 397 | 手工维护值 | 138.32 | 2023-02-23 | 34.84 | 轻载 | 2417.53 | 0 | 镇江.汝山变/1号主变 | 18 | 10千伏 I 段母线 | 43 | 28960 | 2417.53 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------|----|-----|-------|--------|------------|-------|----|---------|------|--------------|-------|----------|----|-------|---------|
| 镇江直属 | 红胜173线 | 10 | 362 | 手工维护值 | 141.5 | 2023-03-23 | 39.09 | 轻载 | 1938.11 | 0 | 镇江.上会变/1号主变 | 10.79 | 10千伏Ⅰ段母线 | 48 | 11085 | 1938.11 |
| 镇江直属 | 红星1H37线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 0 | 2023-01-08 | 0 | 轻载 | 6158.99 | 0 | 镇江.黄山变/2号主变 | 34.52 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3 | 2315 | 6158.99 |
| 镇江直属 | 红雨Ⅰ243线 | 10 | 400 | 手工维护值 | 98.93 | 2023-02-13 | 24.73 | 轻载 | 3136.13 | 0 | 镇江.象山变/1号主变 | 14.98 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5 | 2030 | 3136.13 |
| 镇江直属 | 红雨Ⅱ246线 | 10 | 400 | 手工维护值 | 312.85 | 2023-02-13 | 78.21 | 重载 | 0 | 0 | 镇江.象山变/2号主变 | 15.07 | 10千伏Ⅱ段母线 | 25 | 16235 | 0 |
| 镇江直属 | 宏成272线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 165.78 | 2023-01-16 | 32.63 | 轻载 | 3287.68 | 0 | 镇江.大港变/2号主变 | 17.75 | 10千伏Ⅱ段母线 | 46 | 20985 | 3287.68 |
| 镇江直属 | 宏浩211线 | 10 | 443 | 手工维护值 | 182.5 | 2023-03-23 | 41.2 | 轻载 | 2210.03 | 0 | 镇江.辛丰变/1号主变 | 12.7 | 10千伏Ⅰ段母线 | 37 | 12810 | 2210.03 |
| 镇江直属 | 后勤1N21线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 126.98 | 2023-01-17 | 25 | 轻载 | 3959.7 | 0 | 江苏.南徐变/#2主变 | 90.39 | 10千伏Ⅳ段母线 | 0 | | 3959.7 |
| 镇江直属 | 后亭186线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 13.2 | 2023-01-24 | 2.6 | 轻载 | 5930.37 | 0 | 镇江.宝堰变/2号主变 | 28.04 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | | 5930.37 |
| 镇江直属 | 厚角1F31线 | 10 | 400 | 手工维护值 | 176.4 | 2023-03-03 | 44.1 | 轻载 | 1794.35 | 3280 | 镇江.五峰变/1号主变 | 21.39 | 10千伏Ⅰ段母线 | 55 | 49185 | 1794.35 |
| 镇江直属 | 湖光1F37线 | 10 | 443 | 手工维护值 | 174.6 | 2023-02-14 | 39.41 | 轻载 | 2346.86 | 0 | 镇江.芙蓉变/2号主变 | 31.6 | 10千伏Ⅲ段母线 | 26 | 17665 | 2346.86 |
| 镇江直属 | 湖园1G04线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 80.16 | 2023-02-13 | 15.78 | 轻载 | 4770.62 | 0 | 镇江.丁岗变/1号主变 | 34.69 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | | 4770.62 |
| 镇江直属 | 蝴蝶1Y35线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 164.36 | 2023-02-14 | 32.35 | 轻载 | 3312.28 | 0 | 镇江.银山变/1号主变 | 51.07 | 10千伏Ⅲ段母线 | 19 | 19955 | 3312.28 |
| 镇江直属 | 虎踞613线 | 10 | 443 | 手工维护值 | 129.37 | 2023-01-16 | 29.2 | 轻载 | 3130.24 | 0 | 镇江.大市口变/1号主变 | 24.46 | 10千伏Ⅰ段母线 | 14 | 6905 | 3130.24 |
| 镇江直属 | 花城249线 | 10 | 443 | 手工维护值 | 209.05 | 2023-01-25 | 47.19 | 轻载 | 1750.19 | 0 | 镇江.象山变/1号主变 | 14.98 | 10千伏Ⅰ段母线 | 27 | 19540 | 1750.19 |
| 镇江直属 | 花华1T34线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 127.12 | 2023-01-16 | 25.02 | 轻载 | 3957.27 | 0 | 镇江.云台变/2号主变 | 33.1 | 10kVⅢ段母线 | 0 | | 3957.27 |
| 镇江直属 | 花山144线 | 10 | 443 | 手工维护值 | 172.31 | 2023-01-16 | 38.9 | 轻载 | 2386.52 | 0 | 镇江.象山变/2号主变 | 15.07 | 10千伏Ⅱ段母线 | 44 | 15520 | 2386.52 |
| 镇江直属 | 花园298线 | 10 | 465 | 手工维护值 | 210.7 | 2023-01-15 | 45.31 | 轻载 | 1988.34 | 0 | 镇江.城中变/2号主变 | 48.65 | 10千伏Ⅳ段母线 | 39 | 36170 | 1988.34 |
| 镇江直属 | 华诚546线 | 10 | 465 | 手工维护值 | 44.55 | 2023-01-24 | 9.58 | 轻载 | 4866.05 | 0 | 镇江.东陶变/2号主变 | 36.27 | 10千伏Ⅱ段母线 | 22 | 15310 | 4866.05 |
| 镇江直属 | 华创1F49线 | 10 | 504 | 手工维护值 | 119.9 | 2023-02-21 | 23.79 | 轻载 | 4033.83 | 0 | 镇江.五峰变/1号主变 | 21.39 | 10千伏Ⅰ段母线 | 7 | 16035 | 4033.83 |
| 镇江直属 | 华村147线 | 10 | 303 | 手工维护值 | 113.4 | 2023-03-04 | 37.43 | 轻载 | 1709.48 | 0 | 镇江.辛丰变/1号主变 | 12.7 | 10千伏Ⅰ段母线 | 52 | 18180 | 1709.48 |
| 镇江直属 | 华都292线 | 10 | 500 | 手工维护值 | 0 | 2023-01-09 | 0 | 轻载 | 6062 | 0 | 镇江.城中变/2号主变 | 48.65 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | | 6062 |
| 镇江直属 | 华芳1H32线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 150.58 | 2023-01-16 | 29.64 | 轻载 | 3550.95 | 0 | 镇江.团结变/2号主变 | 35.66 | 10千伏Ⅲ段母线 | 14 | 12210 | 3550.95 |
| 镇江直属 | 华港1G24线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 188.07 | 2023-02-23 | 37.02 | 轻载 | 2901.62 | 0 | 镇江.高新变/1号主变 | 28.65 | 10千伏Ⅱ段母线 | 23 | 13915 | 2901.62 |
| 镇江直属 | 华罐1H39线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 231.95 | 2023-01-04 | 45.66 | 轻载 | 2141.62 | 0 | 镇江.团结变/2号主变 | 35.66 | 10千伏Ⅲ段母线 | 8 | 7290 | 2141.62 |
| 镇江直属 | 华国1H44线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 96.58 | 2023-02-13 | 19.01 | 轻载 | 4486.23 | 0 | 镇江.大港变/2号主变 | 17.75 | 10千伏Ⅱ段母线 | 8 | 10070 | 4486.23 |
| 镇江直属 | 华科659线 | 10 | 400 | 手工维护值 | 261.57 | 2023-02-23 | 65.39 | 中载 | 319.21 | 0 | 镇江.化工变/1号主变 | 33.32 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5 | 12500 | 319.21 |
| 镇江直属 | 华铝210线 | 10 | 443 | 手工维护值 | 276.8 | 2023-02-28 | 62.48 | 中载 | 576.76 | 0 | 镇江.谷阳变/1号主变 | 27.68 | 10千伏Ⅰ段母线 | 43 | 14595 | 576.76 |
| 镇江直属 | 华山134线 | 10 | 303 | 手工维护值 | 95.45 | 2023-02-21 | 31.5 | 轻载 | 2020.38 | 0 | 镇江.荣炳变/2号主变 | 14.66 | 10千伏Ⅱ段母线 | 37 | 10975 | 2020.38 |
| 镇江直属 | 华山166线 | 10 | 335 | 手工维护值 | 80.18 | 2023-02-05 | 23.93 | 轻载 | 2672.82 | 0 | 镇江.东乡变/1号主变 | 18.22 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3 | 1630 | 2672.82 |
| 镇江直属 | 华泰118线 | 10 | 335 | 手工维护值 | 0 | 2023-01-09 | 0 | 轻载 | 4061.54 | 0 | 镇江.高资变/2号主变 | 18.25 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | | 4061.54 |
| 镇江直属 | 华通1S23线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 90.12 | 2023-03-15 | 17.74 | 轻载 | 4598.11 | 0 | 镇江.三山变/1号主变 | 19.7 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2 | 7830 | 4598.11 |
| 镇江直属 | 华夏1Y32线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 25.84 | 2023-01-21 | 5.09 | 轻载 | 5711.44 | 0 | 镇江.禹山变/2号主变 | 28.88 | 10千伏Ⅲ段母线 | 0 | | 5711.44 |
| 镇江直属 | 华星184线 | 10 | 443 | 手工维护值 | 121.18 | 2023-03-08 | 27.35 | 轻载 | 3272.09 | 0 | 镇江.宝堰变/2号主变 | 28.04 | 10千伏Ⅱ段母线 | 98 | 47335 | 3272.09 |
| 镇江直属 | 华轩1S33线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 199.8 | 2023-02-06 | 39.33 | 轻载 | 2698.46 | 0 | 镇江.三山变/2号主变 | 28.9 | 10千伏Ⅲ段母线 | 11 | 5900 | 2698.46 |
| 镇江直属 | 华银133线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 114.59 | 2023-01-03 | 22.56 | 轻载 | 4174.29 | 0 | 镇江.团结变/1号主变 | 23.7 | 10千伏Ⅰ段母线 | 25 | 12125 | 4174.29 |
| 镇江直属 | 华源1Y35线 | 10 | 504 | 手工维护值 | 120.06 | 2023-02-16 | 23.82 | 轻载 | 4031.06 | 0 | 镇江.禹山变/2号主变 | 28.88 | 10千伏Ⅲ段母线 | 16 | 9935 | 4031.06 |
| 镇江直属 | 华苑1G18线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 0 | 2023-01-08 | 0 | 轻载 | 6158.99 | 0 | 镇江.丁岗变/2号主变 | 35.37 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | | 6158.99 |
| 镇江直属 | 画意224线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 125.1 | 2023-01-15 | 24.63 | 轻载 | 3992.26 | 0 | 镇江.谷阳变/2号主变 | 39.23 | 10千伏Ⅱ段母线 | 50 | 30475 | 3992.26 |
| 镇江直属 | 环城145线 | 10 | 443 | 手工维护值 | 70.86 | 2023-02-13 | 16 | 轻载 | 4143.64 | 0 | 镇江.象山变/1号主变 | 14.98 | 10千伏Ⅰ段母线 | 8 | 6320 | 4143.64 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|----|-----|----------|--------|------------|-------|----|---------|---|--------------|--------|----------|----|-------|---------|
| 镇江直属 | 环湖1F24线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 154.32 | 2023-01-26 | 30.38 | 轻载 | 3486.17 | 0 | 镇江.芙蓉变/1号主变 | 31.9 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | | 3486.17 |
| 镇江直属 | 环宇1F01线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 297.37 | 2023-03-23 | 58.54 | 中载 | 1008.54 | 0 | 镇江.东沛变/1号主变 | 25.91 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | | 1008.54 |
| 镇江直属 | 黄北1H28线 | 10 | 393 | 手工维护值 | 99.14 | 2023-01-24 | 25.23 | 轻载 | 3047.63 | 0 | 镇江.黄山变/1号主变 | 50.65 | 10千伏Ⅱ段母线 | 46 | 24515 | 3047.63 |
| 镇江直属 | 黄村1F25线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 89.23 | 2023-01-25 | 17.56 | 轻载 | 4613.53 | 0 | 镇江.东沛变/2号主变 | 22.17 | 10千伏Ⅱ段母线 | 40 | 12935 | 4613.53 |
| 镇江直属 | 黄山1N01线 | 10 | 468 | 手工维护值 | 112.55 | 2023-01-16 | 24.05 | 轻载 | 3724.67 | 0 | 江苏.南徐变/#1主变 | 81.01 | 10千伏Ⅰ段母线 | 45 | 20950 | 3724.67 |
| 镇江直属 | 黄序1S11线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 101.52 | 2023-02-23 | 19.98 | 轻载 | 4400.67 | 0 | 镇江.三山变/1号主变 | 19.7 | 10千伏Ⅰ段母线 | 41 | 14050 | 4400.67 |
| 镇江直属 | 黄镇1F84线 | 10 | 378 | 手工维护值 | 233.62 | 2023-02-23 | 61.8 | 中载 | 536.57 | 0 | 镇江.黄墟变/2号主变 | 12.51 | 10千伏Ⅱ段母线 | 70 | 22800 | 536.57 |
| 镇江直属 | 回龙1J42线 | 10 | 508 | D5000维护值 | 10.55 | 2023-01-21 | 2.08 | 轻载 | 5976.27 | 0 | 镇江.南郊变/2号主变 | 33.73 | 10千伏Ⅳ段母线 | 0 | | 5976.27 |
| 镇江直属 | 回龙1J43线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 31.64 | 2023-01-24 | 6.23 | 轻载 | 5610.99 | 0 | 镇江.南郊变/2号主变 | 33.73 | 10千伏Ⅳ段母线 | 1 | 2000 | 5610.99 |
| 镇江直属 | 汇博1J24线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 88.79 | 2023-02-24 | 17.48 | 轻载 | 4621.15 | 0 | 镇江.金桥变/1号主变 | 57.03 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | | 4621.15 |
| 镇江直属 | 会镇175线 | 10 | 300 | 手工维护值 | 348.61 | 2023-02-25 | 116.2 | 重载 | 0 | 0 | 镇江.上会变/1号主变 | 10.79 | 10千伏Ⅰ段母线 | 81 | 26730 | 0 |
| 镇江直属 | 机电1F29线 | 10 | 400 | 手工维护值 | 264.6 | 2023-02-13 | 66.15 | 中载 | 266.73 | 0 | 镇江.五峰变/1号主变 | 21.39 | 10千伏Ⅰ段母线 | 25 | 9540 | 266.73 |
| 镇江直属 | 基冯145线 | 10 | 303 | 手工维护值 | 128.8 | 2023-03-07 | 42.51 | 轻载 | 1442.76 | 0 | 镇江.辛丰变/1号主变 | 12.7 | 10千伏Ⅰ段母线 | 28 | 8725 | 1442.76 |
| 镇江直属 | 吉祥1H50线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 216.18 | 2023-01-09 | 42.56 | 轻载 | 2414.75 | 0 | 镇江.大港变/2号主变 | 17.75 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1 | 1030 | 2414.75 |
| 镇江直属 | 集镇1D31线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 108.96 | 2023-02-14 | 21.45 | 轻载 | 4271.8 | 0 | 镇江.大路变/2号主变 | 20.84 | 10千伏Ⅲ段母线 | 43 | 15825 | 4271.8 |
| 镇江直属 | 计量1F45线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 132.8 | 2023-03-29 | 26.14 | 轻载 | 3858.9 | 0 | 镇江.五峰变/1号主变 | 21.39 | 10千伏Ⅰ段母线 | 10 | 12590 | 3858.9 |
| 镇江直属 | 纪巷141线 | 10 | 220 | 手工维护值 | 143.4 | 2023-02-23 | 65.18 | 中载 | 183.59 | 0 | 镇江.辛丰变/1号主变 | 12.7 | 10千伏Ⅰ段母线 | 49 | 14735 | 183.59 |
| 镇江直属 | 技师1C42线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 208.67 | 2023-02-23 | 41.08 | 轻载 | 2544.83 | 0 | 镇江.城西变/2号主变 | 27.47 | 10千伏Ⅳ段母线 | 40 | 36680 | 2544.83 |
| 镇江直属 | 技校1F20线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 50.4 | 2023-02-11 | 9.92 | 轻载 | 5286.06 | 0 | 镇江.五峰变/2号主变 | 36.5 | 10千伏Ⅱ段母线 | 25 | 22145 | 5286.06 |
| 镇江直属 | 加工区Ⅰ125线 | 10 | 400 | 手工维护值 | 157.05 | 2023-03-22 | 39.26 | 轻载 | 2129.49 | 0 | 镇江.北山变/1号主变 | 9.71 | 10千伏Ⅰ段母线 | 24 | 13735 | 2129.49 |
| 镇江直属 | 加工区Ⅱ126线 | 10 | 400 | 手工维护值 | 77 | 2023-02-27 | 19.25 | 轻载 | 3515.96 | 0 | 镇江.北山变/2号主变 | 7.94 | 10千伏Ⅱ段母线 | 19 | 17085 | 3515.96 |
| 镇江直属 | 加工区Ⅲ127线 | 10 | 400 | 手工维护值 | 74.53 | 2023-01-15 | 18.63 | 轻载 | 3558.74 | 0 | 镇江.北山变/1号主变 | 9.71 | 10千伏Ⅰ段母线 | 20 | 12630 | 3558.74 |
| 镇江直属 | 加工区Ⅳ128线 | 10 | 400 | 手工维护值 | 102.68 | 2023-03-30 | 25.67 | 轻载 | 3071.18 | 0 | 镇江.北山变/2号主变 | 7.94 | 10千伏Ⅱ段母线 | 10 | 4420 | 3071.18 |
| 镇江直属 | 佳祺1F12线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 52.56 | 2023-01-26 | 10.35 | 轻载 | 5248.65 | 0 | 镇江.驸马变/1号主变 | 18.9 | 10千伏Ⅰ段母线 | 21 | 12970 | 5248.65 |
| 镇江直属 | 佳顺1F17线 | 10 | 400 | 手工维护值 | 138.8 | 2023-01-24 | 34.7 | 轻载 | 2445.58 | 0 | 镇江.五峰变/1号主变 | 21.39 | 10千伏Ⅰ段母线 | 40 | 28605 | 2445.58 |
| 镇江直属 | 家园277线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 92.42 | 2023-01-24 | 18.19 | 轻载 | 4558.28 | 0 | 镇江.大港变/1号主变 | 8.56 | 10千伏Ⅰ段母线 | 24 | 17240 | 4558.28 |
| 镇江直属 | 嘉吉179线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 279.2 | 2023-01-25 | 54.96 | 中载 | 1323.25 | 0 | 镇江.大港变/1号主变 | 8.56 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6 | 12600 | 1323.25 |
| 镇江直属 | 嘉苑184线 | 10 | 443 | 手工维护值 | 0 | 2023-01-09 | 0 | 轻载 | 5370.93 | 0 | 江苏.京口变/#2主变 | 85.59 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | | 5370.93 |
| 镇江直属 | 建东1Q04线 | 10 | 443 | 手工维护值 | 0.42 | 2023-03-15 | 0.09 | 轻载 | 5363.66 | 0 | 江苏.姚桥变/1号主变 | 121.58 | 10千伏Ⅰ段母线 | 67 | 24865 | 5363.66 |
| 镇江直属 | 建里1J33线 | 10 | 443 | 手工维护值 | 308.04 | 2023-02-13 | 69.53 | 中载 | 35.68 | 0 | 镇江.解放变/2号主变 | 33.6 | 10千伏Ⅲ段母线 | 46 | 22725 | 35.68 |
| 镇江直属 | 建新165线 | 10 | 500 | 手工维护值 | 179.19 | 2023-02-09 | 35.84 | 轻载 | 2958.43 | 0 | 镇江.东乡变/1号主变 | 18.22 | 10千伏Ⅰ段母线 | 48 | 14825 | 2958.43 |
| 镇江直属 | 健康路623线 | 10 | 443 | 手工维护值 | 102.03 | 2023-01-28 | 23.03 | 轻载 | 3603.77 | 0 | 镇江.大市口变/1号主变 | 24.46 | 10千伏Ⅰ段母线 | 25 | 20935 | 3603.77 |
| 镇江直属 | 健力1H45线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 141.35 | 2023-01-27 | 27.82 | 轻载 | 3710.81 | 0 | 镇江.团结变/2号主变 | 35.66 | 10千伏Ⅳ段母线 | 15 | 13645 | 3710.81 |
| 镇江直属 | 谏壁670线 | 10 | 443 | 手工维护值 | 136.46 | 2023-02-09 | 30.8 | 轻载 | 3007.44 | 0 | 镇江.长岗变/2号主变 | 12.39 | 10千伏Ⅱ段母线 | 40 | 14710 | 3007.44 |
| 镇江直属 | 江岸1C11线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 55.03 | 2023-01-24 | 10.83 | 轻载 | 5205.87 | 0 | 镇江.城西变/1号主变 | 26.94 | 10千伏Ⅰ段母线 | 16 | 17280 | 5205.87 |
| 镇江直属 | 江边193线 | 10 | 443 | 手工维护值 | 39.8 | 2023-01-28 | 8.98 | 轻载 | 4681.6 | 0 | 镇江.城中变/1号主变 | 50.18 | 10千伏Ⅰ段母线 | 53 | 24840 | 4681.6 |
| 镇江直属 | 江大648线 | 10 | 398 | 手工维护值 | 170.55 | 2023-02-13 | 42.85 | 轻载 | 1871.43 | 0 | 镇江.汝山变/2号主变 | 17.02 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | | 1871.43 |
| 镇江直属 | 江钢677线 | 10 | 396 | 手工维护值 | 75.15 | 2023-01-24 | 18.98 | 轻载 | 3499.51 | 0 | 镇江.长岗变/1号主变 | 17.46 | 10千伏Ⅰ段母线 | 55 | 15930 | 3499.51 |
| 镇江直属 | 江高1G26线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 36.05 | 2023-01-09 | 7.1 | 轻载 | 5534.61 | 0 | 镇江.高新变/1号主变 | 28.65 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | | 5534.61 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|----|-----|----------|--------|------------|-------|----|---------|---|--------------|-------|----------|----|-------|---------|
| 镇江直属 | 江海1F23线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 109.44 | 2023-01-27 | 21.54 | 轻载 | 4263.49 | 0 | 镇江.芙蓉变/1号主变 | 31.9 | 10千伏Ⅱ段母线 | 43 | 19515 | 4263.49 |
| 镇江直属 | 江河汇1S33线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 230.28 | 2023-02-22 | 45.33 | 轻载 | 2170.54 | 0 | 镇江.双井变/2号主变 | 52.67 | 10千伏Ⅲ段母线 | 38 | 32065 | 2170.54 |
| 镇江直属 | 江奎1H31线 | 10 | 443 | 手工维护值 | 133.42 | 2023-01-24 | 30.12 | 轻载 | 3060.1 | 0 | 镇江.团结变/2号主变 | 35.66 | 10千伏Ⅲ段母线 | 13 | 15705 | 3060.1 |
| 镇江直属 | 江南135线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 118.19 | 2023-01-28 | 23.27 | 轻载 | 4111.94 | 0 | 镇江.团结变/1号主变 | 23.7 | 10千伏Ⅰ段母线 | 33 | 28820 | 4111.94 |
| 镇江直属 | 江南1S21线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 172.86 | 2023-01-24 | 34.03 | 轻载 | 3165.06 | 0 | 镇江.双井变/1号主变 | 47.68 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1 | 6030 | 3165.06 |
| 镇江直属 | 江塔131线 | 10 | 443 | 手工维护值 | 270.45 | 2023-02-16 | 61.05 | 中载 | 686.74 | 0 | 镇江.高桥变/1号主变 | 39.97 | 10千伏Ⅰ段母线 | 82 | 33370 | 686.74 |
| 镇江直属 | 江天1H23线 | 10 | 465 | 手工维护值 | 98.71 | 2023-01-16 | 21.23 | 轻载 | 3928 | 0 | 镇江.黄山变/1号主变 | 50.65 | 10千伏Ⅱ段母线 | 21 | 13270 | 3928 |
| 镇江直属 | 江心674线 | 10 | 396 | 手工维护值 | 95.79 | 2023-01-24 | 24.19 | 轻载 | 3142.02 | 0 | 镇江.长岗变/2号主变 | 12.39 | 10千伏Ⅱ段母线 | 66 | 20545 | 3142.02 |
| 镇江直属 | 江扬1G08线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 0 | 2023-01-08 | 0 | 轻载 | 6158.99 | 0 | 镇江.丁岗变/1号主变 | 34.69 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | | 6158.99 |
| 镇江直属 | 蒋乔564线 | 10 | 443 | 手工维护值 | 117.23 | 2023-03-08 | 26.46 | 轻载 | 3340.51 | 0 | 镇江.凤凰变/2号主变 | 21.39 | 10千伏Ⅱ段母线 | 51 | 17750 | 3340.51 |
| 镇江直属 | 焦山140线 | 10 | 443 | 手工维护值 | 126.24 | 2023-01-25 | 28.5 | 轻载 | 3184.46 | 0 | 镇江.象山变/2号主变 | 15.07 | 10千伏Ⅱ段母线 | 32 | 14805 | 3184.46 |
| 镇江直属 | 焦湾672线 | 10 | 396 | 手工维护值 | 93.59 | 2023-02-27 | 23.63 | 轻载 | 3180.13 | 0 | 镇江.长岗变/2号主变 | 12.39 | 10千伏Ⅱ段母线 | 33 | 9830 | 3180.13 |
| 镇江直属 | 捷科1F36线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 163.2 | 2023-02-02 | 32.13 | 轻载 | 3332.37 | 0 | 镇江.五峰变/2号主变 | 36.5 | 10千伏Ⅱ段母线 | 14 | 16250 | 3332.37 |
| 镇江直属 | 解放桥628线 | 10 | 443 | 手工维护值 | 17.04 | 2023-01-26 | 3.85 | 轻载 | 5075.8 | 0 | 镇江.大市口变/2号主变 | 27.19 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4 | 1900 | 5075.8 |
| 镇江直属 | 金港1F27线 | 10 | 400 | 手工维护值 | 36 | 2023-01-09 | 9 | 轻载 | 4226.08 | 0 | 镇江.五峰变/1号主变 | 21.39 | 10千伏Ⅰ段母线 | 17 | 6470 | 4226.08 |
| 镇江直属 | 金河1F72线 | 10 | 420 | 手工维护值 | 144.71 | 2023-03-20 | 34.45 | 轻载 | 2585.7 | 0 | 镇江.东沛变/1号主变 | 25.91 | 10千伏Ⅰ段母线 | 55 | 19790 | 2585.7 |
| 镇江直属 | 金江175线 | 10 | 465 | 手工维护值 | 40.56 | 2023-02-09 | 8.72 | 轻载 | 4935.16 | 0 | 江苏.北湖变/1号主变 | 123.1 | 10kVⅠ段母线 | 26 | 17050 | 4935.16 |
| 镇江直属 | 金泉271线 | 10 | 553 | 手工维护值 | 149.16 | 2023-03-20 | 26.97 | 轻载 | 4121.12 | 0 | 江苏.北湖变/1号主变 | 123.1 | 10kVⅡ段母线 | 35 | 30680 | 4121.12 |
| 镇江直属 | 金色1C22线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 104.95 | 2023-01-16 | 20.66 | 轻载 | 4341.26 | 0 | 镇江.城西变/1号主变 | 26.94 | 10千伏Ⅱ段母线 | 31 | 17875 | 4341.26 |
| 镇江直属 | 金山272线 | 10 | 443 | 手工维护值 | 102.66 | 2023-01-27 | 23.17 | 轻载 | 3592.86 | 0 | 江苏.北湖变/1号主变 | 123.1 | 10kVⅣ段母线 | 24 | 12060 | 3592.86 |
| 镇江直属 | 金扬1F12线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 172.5 | 2023-03-31 | 33.96 | 轻载 | 3171.29 | 0 | 镇江.五峰变/2号主变 | 36.5 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3 | 7730 | 3171.29 |
| 镇江直属 | 金阳Ⅰ541线 | 10 | 425 | 手工维护值 | 231.07 | 2023-02-13 | 54.37 | 中载 | 1150.57 | 0 | 镇江.东陶变/1号主变 | 27.3 | 10千伏Ⅰ段母线 | 66 | 32510 | 1150.57 |
| 镇江直属 | 金阳Ⅱ542线 | 10 | 425 | 手工维护值 | 167.3 | 2023-01-04 | 39.36 | 轻载 | 2255.06 | 0 | 镇江.东陶变/2号主变 | 36.27 | 10千伏Ⅱ段母线 | 43 | 15145 | 2255.06 |
| 镇江直属 | 金城1G23线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 4.68 | 2023-01-27 | 0.92 | 轻载 | 6077.93 | 0 | 镇江.丁岗变/2号主变 | 35.37 | 10千伏Ⅳ段母线 | 0 | | 6077.93 |
| 镇江直属 | 锦城1Y22线 | 10 | 504 | 手工维护值 | 110.4 | 2023-01-25 | 21.9 | 轻载 | 4198.37 | 0 | 镇江.禹山变/1号主变 | 19.32 | 10千伏Ⅱ段母线 | 44 | 32115 | 4198.37 |
| 镇江直属 | 晋工1S25线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 142.08 | 2023-01-04 | 27.97 | 轻载 | 3698.17 | 0 | 镇江.三山变/1号主变 | 19.7 | 10千伏Ⅱ段母线 | 25 | 11540 | 3698.17 |
| 镇江直属 | 京谷601线 | 10 | 443 | 手工维护值 | 136.83 | 2023-02-20 | 30.89 | 轻载 | 3001.04 | 0 | 镇江.大市口变/1号主变 | 24.46 | 10千伏Ⅰ段母线 | 26 | 11950 | 3001.04 |
| 镇江直属 | 京杭544线 | 10 | 425 | 手工维护值 | 188.92 | 2023-02-10 | 44.45 | 轻载 | 1880.61 | 0 | 镇江.东陶变/2号主变 | 36.27 | 10千伏Ⅱ段母线 | 74 | 29465 | 1880.61 |
| 镇江直属 | 京河路615线 | 10 | 443 | 手工维护值 | 82.45 | 2023-02-08 | 18.61 | 轻载 | 3942.9 | 0 | 镇江.大市口变/1号主变 | 24.46 | 10千伏Ⅰ段母线 | 14 | 10820 | 3942.9 |
| 镇江直属 | 京沪1N16线 | 10 | 200 | 手工维护值 | 18.76 | 2023-02-09 | 9.38 | 轻载 | 2099.88 | 0 | 江苏.南徐变/#2主变 | 90.39 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | | 2099.88 |
| 镇江直属 | 京江1Y46线 | 10 | 508 | D5000维护值 | 67.68 | 2023-02-12 | 13.32 | 轻载 | 4986.77 | 0 | 镇江.禹山变/2号主变 | 28.88 | 10千伏Ⅳ段母线 | 0 | | 4986.77 |
| 镇江直属 | 京江649线 | 10 | 443 | 手工维护值 | 91.6 | 2023-02-14 | 20.68 | 轻载 | 3784.42 | 0 | 镇江.汝山变/1号主变 | 18 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | | 3784.42 |
| 镇江直属 | 京口604线 | 10 | 443 | 手工维护值 | 174.43 | 2023-01-15 | 39.37 | 轻载 | 2349.8 | 0 | 镇江.大市口变/2号主变 | 27.19 | 10千伏Ⅱ段母线 | 11 | 11690 | 2349.8 |
| 镇江直属 | 京口闸503线 | 10 | 508 | D5000维护值 | 0.07 | 2023-02-25 | 0.01 | 轻载 | 6157.78 | 0 | 镇江.长江变/1号主变 | 31.98 | 长江变/1号主变 | 0 | | 6157.78 |
| 镇江直属 | 京润1F33线 | 10 | 465 | 手工维护值 | 73.08 | 2023-01-25 | 15.72 | 轻载 | 4371.91 | 0 | 镇江.芙蓉变/2号主变 | 31.6 | 10千伏Ⅲ段母线 | 0 | | 4371.91 |
| 镇江直属 | 京岷山637线 | 10 | 397 | 手工维护值 | 33.17 | 2023-01-01 | 8.36 | 轻载 | 4238.72 | 0 | 镇江.汝山变/1号主变 | 18 | 10千伏Ⅰ段母线 | 14 | 6770 | 4238.72 |
| 镇江直属 | 经发1Y15线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 69.1 | 2023-02-22 | 13.6 | 轻载 | 4962.18 | 0 | 镇江.银山变/1号主变 | 51.07 | 10千伏Ⅰ段母线 | 18 | 7910 | 4962.18 |
| 镇江直属 | 经折1J46线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 113.64 | 2023-02-14 | 22.37 | 轻载 | 4190.75 | 0 | 镇江.解放变/2号主变 | 33.6 | 10千伏Ⅳ段母线 | 8 | 6400 | 4190.75 |
| 镇江直属 | 精细226线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 232.09 | 2023-01-03 | 45.69 | 轻载 | 2139.19 | 0 | 镇江.北山变/2号主变 | 7.94 | 10千伏Ⅱ段母线 | 27 | 19990 | 2139.19 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|----|-----|----------|--------|------------|-------|----|---------|---|--------------|--------|------------|-----|-------|---------|
| 镇江直属 | 精英1G46线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 163.07 | 2023-02-13 | 32.1 | 轻载 | 3334.62 | 0 | 镇江.高新变/2号主变 | 27.29 | 10千伏IV段母线 | 12 | 16890 | 3334.62 |
| 镇江直属 | 景天1N24线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 67.53 | 2023-01-28 | 13.29 | 轻载 | 4989.37 | 0 | 江苏.南徐变/#2主变 | 90.39 | 10千伏IV段母线 | 7 | 5140 | 4989.37 |
| 镇江直属 | 静思1S13线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 147.2 | 2023-02-23 | 28.98 | 轻载 | 3609.49 | 0 | 镇江.长山变/2号主变 | 37 | 10千伏II段母线 | 0 | | 3609.49 |
| 镇江直属 | 镜天1F25线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 74.2 | 2023-01-25 | 14.61 | 轻载 | 4873.85 | 0 | 镇江.芙蓉变/1号主变 | 31.9 | 10千伏II段母线 | 20 | 14970 | 4873.85 |
| 镇江直属 | 九华山559线 | 10 | 400 | 手工维护值 | 57.13 | 2023-01-15 | 14.28 | 轻载 | 3860.11 | 0 | 镇江.凤凰变/1号主变 | 22.9 | 10千伏I段母线 | 12 | 8120 | 3860.11 |
| 镇江直属 | 九里242线 | 10 | 400 | 手工维护值 | 124.01 | 2023-02-14 | 31 | 轻载 | 2701.75 | 0 | 镇江.象山变/2号主变 | 15.07 | 10千伏II段母线 | 31 | 11860 | 2701.75 |
| 镇江直属 | 九洲504线 | 10 | 443 | D5000维护值 | 0.04 | 2023-03-22 | 0.01 | 轻载 | 5370.24 | 0 | 镇江.长江变/2号主变 | 32 | 长江变/2号主变 | 29 | 18805 | 5370.24 |
| 镇江直属 | 九诸1C31线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 5.86 | 2023-02-24 | 1.15 | 轻载 | 6057.5 | 0 | 镇江.城西变/2号主变 | 27.47 | 10千伏III段母线 | 8 | 3050 | 6057.5 |
| 镇江直属 | 玫瑰167线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 42.82 | 2023-01-24 | 8.43 | 轻载 | 5417.35 | 0 | 镇江.东乡变/1号主变 | 18.22 | 10千伏I段母线 | 6 | 9830 | 5417.35 |
| 镇江直属 | 酒海街1J23线 | 10 | 443 | 手工维护值 | 0.96 | 2023-01-08 | 0.22 | 轻载 | 5354.3 | 0 | 镇江.解放变/1号主变 | 58 | 10千伏II段母线 | 0 | | 5354.3 |
| 镇江直属 | 聚旺1F23线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 93.48 | 2023-01-27 | 18.4 | 轻载 | 4539.92 | 0 | 镇江.驸马变/1号主变 | 18.9 | 10千伏II段母线 | 15 | 11490 | 4539.92 |
| 镇江直属 | 军供1J32线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 0.84 | 2023-02-24 | 0.17 | 轻载 | 6144.44 | 0 | 镇江.解放变/2号主变 | 33.6 | 10千伏III段母线 | 0 | | 6144.44 |
| 镇江直属 | 君临563线 | 10 | 400 | 手工维护值 | 92.15 | 2023-01-24 | 23.04 | 轻载 | 3253.56 | 0 | 镇江.凤凰变/1号主变 | 22.9 | 10千伏I段母线 | 26 | 14740 | 3253.56 |
| 镇江直属 | 均豪1F39线 | 10 | 398 | 手工维护值 | 185.3 | 2023-02-13 | 46.56 | 轻载 | 1615.96 | 0 | 镇江.五峰变/1号主变 | 21.39 | 10千伏I段母线 | 24 | 16270 | 1615.96 |
| 镇江直属 | 均和656线 | 10 | 400 | 手工维护值 | 170.28 | 2023-02-13 | 42.57 | 轻载 | 1900.35 | 0 | 镇江.化工变/1号主变 | 33.32 | 10千伏II段母线 | 9 | 12455 | 1900.35 |
| 镇江直属 | 俊华1J14线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 299.6 | 2023-02-24 | 58.98 | 中载 | 969.92 | 0 | 镇江.金桥变/1号主变 | 57.03 | 10千伏I段母线 | 48 | 25065 | 969.92 |
| 镇江直属 | 开发116线 | 10 | 443 | 手工维护值 | 103.2 | 2023-03-16 | 23.3 | 轻载 | 3583.51 | 0 | 镇江.高资变/2号主变 | 18.25 | 10千伏II段母线 | 109 | 32350 | 3583.51 |
| 镇江直属 | 凯迩必234线 | 10 | 400 | 手工维护值 | 53.03 | 2023-01-27 | 13.26 | 轻载 | 3931.12 | 0 | 镇江.团结变/1号主变 | 23.7 | 10千伏II段母线 | 51 | 39520 | 3931.12 |
| 镇江直属 | 康复1S16线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 167 | 2023-01-15 | 32.87 | 轻载 | 3266.55 | 0 | 镇江.双井变/1号主变 | 47.68 | 10千伏I段母线 | 0 | | 3266.55 |
| 镇江直属 | 康复II199线 | 10 | 443 | 手工维护值 | 127.8 | 2023-02-24 | 28.85 | 轻载 | 3157.44 | 0 | 镇江.城中变/1号主变 | 50.18 | 10千伏I段母线 | 11 | 4625 | 3157.44 |
| 镇江直属 | 康太231线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 99.91 | 2023-01-02 | 19.67 | 轻载 | 4428.55 | 0 | 镇江.高桥变/1号主变 | 39.97 | 10千伏I段母线 | 43 | 18575 | 4428.55 |
| 镇江直属 | 科创1G16线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 74.87 | 2023-03-05 | 14.74 | 轻载 | 4862.24 | 0 | 镇江.高新变/1号主变 | 28.65 | 10千伏I段母线 | 7 | 30160 | 4862.24 |
| 镇江直属 | 科大211线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 38.28 | 2023-01-26 | 7.54 | 轻载 | 5495.98 | 0 | 镇江.东郊变/1号主变 | 20.93 | 10千伏I段母线 | 9 | 10490 | 5495.98 |
| 镇江直属 | 科技1F44线 | 10 | 400 | 手工维护值 | 66.2 | 2023-02-12 | 16.55 | 轻载 | 3703.02 | 0 | 镇江.五峰变/2号主变 | 36.5 | 10千伏II段母线 | 0 | | 3703.02 |
| 镇江直属 | 科园1G17线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 25.68 | 2023-02-13 | 5.06 | 轻载 | 5714.21 | 0 | 镇江.丁岗变/2号主变 | 35.37 | 10千伏II段母线 | 0 | | 5714.21 |
| 镇江直属 | 科苑223线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 211.4 | 2023-01-06 | 41.61 | 轻载 | 2497.54 | 0 | 镇江.谷阳变/2号主变 | 39.23 | 10千伏II段母线 | 29 | 22600 | 2497.54 |
| 镇江直属 | 快鹿1F42线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 109.1 | 2023-03-17 | 21.48 | 轻载 | 4269.38 | 0 | 镇江.五峰变/2号主变 | 36.5 | 10千伏II段母线 | 11 | 8870 | 4269.38 |
| 镇江直属 | 矿机118线 | 10 | 443 | 手工维护值 | 84.36 | 2023-01-25 | 19.04 | 轻载 | 3909.82 | 0 | 镇江.东郊变/2号主变 | 24.68 | 10千伏II段母线 | 50 | 24360 | 3909.82 |
| 镇江直属 | 矿业237线 | 10 | 250 | 手工维护值 | 0 | 2023-01-09 | 0 | 轻载 | 3031 | 0 | 镇江.营江变/1号主变 | 20.54 | 10千伏I段母线 | 0 | | 3031 |
| 镇江直属 | 莱泰174线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 204.19 | 2023-01-03 | 40.19 | 轻载 | 2622.42 | 0 | 镇江.大港变/2号主变 | 17.75 | 10千伏II段母线 | 39 | 20100 | 2622.42 |
| 镇江直属 | 兰亭1H10线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 73.92 | 2023-01-25 | 14.55 | 轻载 | 4878.7 | 0 | 江苏.华山变/1号主变 | 143.72 | 10千伏I段母线 | 23 | 13695 | 4878.7 |
| 镇江直属 | 蓝箭1H42线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 15.82 | 2023-02-18 | 3.11 | 轻载 | 5884.99 | 0 | 镇江.团结变/2号主变 | 35.66 | 10千伏IV段母线 | 20 | 6790 | 5884.99 |
| 镇江直属 | 蓝山I1B07线 | 10 | 420 | 手工维护值 | 95.3 | 2023-01-27 | 22.69 | 轻载 | 3441.48 | 0 | 镇江.白龙山变/1号主变 | 23 | 10千伏I段母线 | 31 | 31210 | 3441.48 |
| 镇江直属 | 老街1F97线 | 10 | 220 | 手工维护值 | 80 | 2023-02-22 | 36.36 | 轻载 | 1281.68 | 0 | 镇江.中天变/1号主变 | 8.15 | 10千伏I段母线 | 21 | 7350 | 1281.68 |
| 镇江直属 | 老山635线 | 10 | 397 | 手工维护值 | 115.93 | 2023-02-14 | 29.2 | 轻载 | 2805.32 | 0 | 镇江.汝山变/1号主变 | 18 | 10千伏I段母线 | 6 | 4150 | 2805.32 |
| 镇江直属 | 乐业1Y24线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 172.13 | 2023-02-13 | 33.88 | 轻载 | 3177.7 | 0 | 镇江.银山变/1号主变 | 51.07 | 10千伏II段母线 | 36 | 31655 | 3177.7 |
| 镇江直属 | 乐园639线 | 10 | 397 | 手工维护值 | 85.68 | 2023-01-16 | 21.58 | 轻载 | 3329.25 | 0 | 镇江.汝山变/1号主变 | 18 | 10千伏I段母线 | 32 | 13545 | 3329.25 |
| 镇江直属 | 雷郁1S13线 | 10 | 393 | 手工维护值 | 316.92 | 2023-02-15 | 80.64 | 重载 | 0 | 0 | 镇江.三山变/1号主变 | 19.7 | 10千伏I段母线 | 12 | 10695 | 0 |
| 镇江直属 | 冷库119线 | 10 | 443 | 手工维护值 | 208.08 | 2023-01-16 | 46.97 | 轻载 | 1766.99 | 0 | 镇江.东郊变/1号主变 | 20.93 | 10千伏I段母线 | 55 | 23605 | 1766.99 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|----|-----|----------|--------|------------|-------|----|---------|---|--------------|-------|--------------|-----|-------|---------|
| 镇江直属 | 李家1N03线 | 10 | 465 | 手工维护值 | 0 | 2023-01-09 | 0 | 轻载 | 5637.66 | 0 | 江苏.南徐变/#1主变 | 81.01 | 10千伏 I 段母线 | 6 | 1995 | 5637.66 |
| 镇江直属 | 李苑1H17线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 155.61 | 2023-01-26 | 30.63 | 轻载 | 3463.83 | 0 | 镇江.黄山变/1号主变 | 50.65 | 10千伏 I 段母线 | 55 | 32940 | 3463.83 |
| 镇江直属 | 丽景1F13线 | 10 | 465 | 手工维护值 | 73.44 | 2023-01-27 | 15.79 | 轻载 | 4365.68 | 0 | 镇江.驸马变/1号主变 | 18.9 | 10千伏 I 段母线 | 24 | 15085 | 4365.68 |
| 镇江直属 | 丽阳1F43线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 187.08 | 2023-01-27 | 36.83 | 轻载 | 2918.77 | 0 | 镇江.驸马变/2号主变 | 24.3 | 10千伏 IV 段母线 | 31 | 17640 | 2918.77 |
| 镇江直属 | 丽苑182线 | 10 | 465 | 手工维护值 | 52.03 | 2023-01-27 | 11.19 | 轻载 | 4736.5 | 0 | 江苏.京口变/#2主变 | 85.59 | 10千伏 II 段母线 | 20 | 16725 | 4736.5 |
| 镇江直属 | 励学1S17线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 263.6 | 2023-03-31 | 51.89 | 中载 | 1593.44 | 0 | 镇江.长山变/2号主变 | 37 | 10千伏 II 段母线 | 0 | | 1593.44 |
| 镇江直属 | 沥青176线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 56.09 | 2023-02-01 | 11.04 | 轻载 | 5187.51 | 0 | 镇江.大港变/2号主变 | 17.75 | 10千伏 II 段母线 | 5 | 8455 | 5187.51 |
| 镇江直属 | 荔湾1H45线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 210.14 | 2023-03-17 | 41.37 | 轻载 | 2519.37 | 0 | 镇江.大港变/1号主变 | 8.56 | 10千伏 I 段母线 | 10 | 16550 | 2519.37 |
| 镇江直属 | 连镇136线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 17.35 | 2023-03-25 | 3.42 | 轻载 | 5858.49 | 0 | 镇江.高桥变/2号主变 | 31.18 | 10千伏 II 段母线 | 34 | 20845 | 5858.49 |
| 镇江直属 | 联商1J31线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 90.2 | 2023-02-20 | 17.76 | 轻载 | 4596.73 | 0 | 镇江.解放变/2号主变 | 33.6 | 10千伏 III 段母线 | 0 | | 4596.73 |
| 镇江直属 | 粮山665线 | 10 | 465 | 手工维护值 | 185.28 | 2023-03-19 | 39.85 | 轻载 | 2428.61 | 0 | 镇江.化工变/1号主变 | 33.32 | 10千伏 I 段母线 | 6 | 5245 | 2428.61 |
| 镇江直属 | 林场185线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 190.29 | 2023-02-15 | 37.46 | 轻载 | 2863.17 | 0 | 镇江.宝堰变/1号主变 | 16.61 | 10千伏 I 段母线 | 60 | 20020 | 2863.17 |
| 镇江直属 | 林清1J31线 | 10 | 508 | D5000维护值 | 2.93 | 2023-03-10 | 0.58 | 轻载 | 6108.24 | 0 | 镇江.南郊变/2号主变 | 33.73 | 10千伏 III 段母线 | 0 | | 6108.24 |
| 镇江直属 | 林隐293线 | 10 | 457 | 手工维护值 | 89.7 | 2023-01-25 | 19.63 | 轻载 | 3987.06 | 0 | 镇江.城中变/1号主变 | 50.18 | 10千伏 I 段母线 | 26 | 16020 | 3987.06 |
| 镇江直属 | 临江653线 | 10 | 341 | 手工维护值 | 110.75 | 2023-03-29 | 32.48 | 轻载 | 2216.09 | 0 | 镇江.化工变/1号主变 | 33.32 | 10千伏 I 段母线 | 34 | 21830 | 2216.09 |
| 镇江直属 | 磷肥194线 | 10 | 443 | 手工维护值 | 92.5 | 2023-01-28 | 20.88 | 轻载 | 3768.83 | 0 | 镇江.城中变/2号主变 | 48.65 | 10千伏 II 段母线 | 41 | 20485 | 3768.83 |
| 镇江直属 | 凌塘1F22线 | 10 | 398 | 手工维护值 | 149.22 | 2023-01-15 | 37.49 | 轻载 | 2240.86 | 0 | 镇江.东沛变/2号主变 | 22.17 | 10千伏 II 段母线 | 41 | 17615 | 2240.86 |
| 镇江直属 | 聆湖226线 | 10 | 510 | 手工维护值 | 258.2 | 2023-02-13 | 50.63 | 中载 | 1711.22 | 0 | 镇江.谷阳变/2号主变 | 39.23 | 10千伏 II 段母线 | 65 | 32815 | 1711.22 |
| 镇江直属 | 聆江1Y44线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 9.32 | 2023-01-21 | 1.83 | 轻载 | 5997.57 | 0 | 镇江.禹山变/2号主变 | 28.88 | 10千伏 IV 段母线 | 0 | | 5997.57 |
| 镇江直属 | 留村1G13线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 67.8 | 2023-02-02 | 13.35 | 轻载 | 4984.7 | 0 | 镇江.丁岗变/2号主变 | 35.37 | 10千伏 II 段母线 | 19 | 7220 | 4984.7 |
| 镇江直属 | 柳工560线 | 10 | 465 | 手工维护值 | 176.54 | 2023-03-23 | 37.97 | 轻载 | 2579.99 | 0 | 镇江.凤凰变/2号主变 | 21.39 | 10千伏 II 段母线 | 3 | 4830 | 2579.99 |
| 镇江直属 | 柳洲137线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 103.58 | 2023-02-20 | 20.39 | 轻载 | 4364.99 | 0 | 镇江.高桥变/1号主变 | 39.97 | 10千伏 I 段母线 | 50 | 21670 | 4364.99 |
| 镇江直属 | 六普117线 | 10 | 465 | 手工维护值 | 164.64 | 2023-01-28 | 35.41 | 轻载 | 2786.1 | 0 | 镇江.东郊变/1号主变 | 20.93 | 10千伏 I 段母线 | 39 | 20075 | 2786.1 |
| 镇江直属 | 龙安1H48线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 55.01 | 2023-01-25 | 10.83 | 轻载 | 5206.22 | 0 | 镇江.大港变/2号主变 | 17.75 | 10千伏 II 段母线 | 12 | 11880 | 5206.22 |
| 镇江直属 | 龙发619线 | 10 | 443 | 手工维护值 | 118.71 | 2023-02-22 | 26.8 | 轻载 | 3314.87 | 0 | 镇江.大市口变/1号主变 | 24.46 | 10千伏 I 段母线 | 32 | 12205 | 3314.87 |
| 镇江直属 | 龙脉桥558线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 106.68 | 2023-01-28 | 21 | 轻载 | 4311.29 | 0 | 镇江.凤凰变/2号主变 | 21.39 | 10千伏 II 段母线 | 18 | 10325 | 4311.29 |
| 镇江直属 | 龙门273线 | 10 | 443 | 手工维护值 | 155.88 | 2023-03-23 | 35.19 | 轻载 | 2671.09 | 0 | 江苏.北湖变/1号主变 | 123.1 | 10kV II 段母线 | 63 | 31215 | 2671.09 |
| 镇江直属 | 龙门港1J21线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 174.77 | 2023-02-25 | 34.4 | 轻载 | 3131.98 | 0 | 镇江.金桥变/1号主变 | 57.03 | 10千伏 II 段母线 | 0 | | 3131.98 |
| 镇江直属 | 龙泉273线 | 10 | 465 | 手工维护值 | 52.14 | 2023-02-23 | 11.21 | 轻载 | 4734.6 | 0 | 镇江.大港变/1号主变 | 8.56 | 10千伏 I 段母线 | 17 | 7125 | 4734.6 |
| 镇江直属 | 龙山1B16线 | 10 | 420 | 手工维护值 | 94.42 | 2023-01-18 | 22.48 | 轻载 | 3456.73 | 0 | 镇江.白龙山变/2号主变 | 17.2 | 10千伏 II 段母线 | 19 | 15550 | 3456.73 |
| 镇江直属 | 龙山1F83线 | 10 | 300 | 手工维护值 | 112.68 | 2023-02-13 | 37.56 | 轻载 | 1685.58 | 0 | 镇江.黄墟变/1号主变 | 14.66 | 10千伏 I 段母线 | 54 | 19190 | 1685.58 |
| 镇江直属 | 芦滩279线 | 10 | 443 | 手工维护值 | 48.36 | 2023-01-16 | 10.92 | 轻载 | 4533.34 | 0 | 江苏.北湖变/1号主变 | 123.1 | 10kV II 段母线 | 21 | 13330 | 4533.34 |
| 镇江直属 | 陆村1S24线 | 10 | 393 | 手工维护值 | 309.96 | 2023-01-03 | 78.87 | 重载 | 0 | 0 | 镇江.三山变/1号主变 | 19.7 | 10千伏 II 段母线 | 74 | 24020 | 0 |
| 镇江直属 | 路安1D26线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 48.49 | 2023-01-25 | 9.55 | 轻载 | 5319.15 | 0 | 镇江.大路变/1号主变 | 23.25 | 10千伏 II 段母线 | 0 | | 5319.15 |
| 镇江直属 | 路川1T12线 | 10 | 508 | D5000维护值 | 100.22 | 2023-03-20 | 19.73 | 轻载 | 4423.18 | 0 | 江苏.官塘变/1号主变 | 54.7 | 10千伏 I 段母线 | 0 | | 4423.18 |
| 镇江直属 | 绿地1B11线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 27.43 | 2023-03-03 | 5.4 | 轻载 | 5683.9 | 0 | 镇江.白龙山变/2号主变 | 17.2 | 10千伏 II 段母线 | 11 | 12500 | 5683.9 |
| 镇江直属 | 绿苑1J41线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 35.16 | 2023-01-16 | 6.92 | 轻载 | 5550.02 | 0 | 镇江.南郊变/2号主变 | 33.73 | 10千伏 IV 段母线 | 10 | 9230 | 5550.02 |
| 镇江直属 | 罗地亚654线 | 10 | 400 | 手工维护值 | 2.93 | 2023-03-16 | 0.73 | 轻载 | 4798.85 | 0 | 镇江.化工变/1号主变 | 33.32 | 10千伏 II 段母线 | 4 | 4060 | 4798.85 |
| 镇江直属 | 罗庄267线 | 10 | 340 | 手工维护值 | 338.91 | 2023-02-23 | 99.68 | 重载 | 0 | 0 | 镇江.石马变/1号主变 | 1.93 | 10千伏 I 段母线 | 131 | 37827 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|----|-----|----------|--------|------------|-------|----|---------|---|-------------|--------|------------|----|-------|---------|
| 镇江直属 | 马鞍山1F20线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 8.52 | 2023-01-03 | 1.68 | 轻载 | 6011.43 | 0 | 镇江.驸马变/1号主变 | 18.9 | 10千伏II段母线 | 7 | 1920 | 6011.43 |
| 镇江直属 | 马迹1G31线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 133.41 | 2023-01-05 | 26.26 | 轻载 | 3848.33 | 0 | 镇江.高新变/2号主变 | 27.29 | 10千伏III段母线 | 29 | 12225 | 3848.33 |
| 镇江直属 | 马湾663线 | 10 | 400 | 手工维护值 | 199.34 | 2023-01-03 | 49.84 | 轻载 | 1397.03 | 0 | 镇江.化工变/1号主变 | 33.32 | 10千伏I段母线 | 66 | 22785 | 1397.03 |
| 镇江直属 | 马圩1T11线 | 10 | 393 | 手工维护值 | 253.19 | 2023-02-17 | 64.42 | 中载 | 379.48 | 0 | 江苏.官塘变/1号主变 | 54.7 | 10千伏I段母线 | 0 | | 379.48 |
| 镇江直属 | 茅以升1C26线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 202.17 | 2023-01-05 | 39.8 | 轻载 | 2657.41 | 0 | 镇江.城西变/1号主变 | 26.94 | 10千伏II段母线 | 5 | 6060 | 2657.41 |
| 镇江直属 | 锚链1F81线 | 10 | 378 | 手工维护值 | 226.06 | 2023-03-24 | 59.8 | 中载 | 667.51 | 0 | 镇江.黄墟变/1号主变 | 14.66 | 10千伏I段母线 | 60 | 18420 | 667.51 |
| 镇江直属 | 茂华1Q08线 | 10 | 443 | 手工维护值 | 157.98 | 2023-03-24 | 35.66 | 轻载 | 2634.72 | 0 | 江苏.姚桥变/1号主变 | 121.58 | 10千伏I段母线 | 38 | 10855 | 2634.72 |
| 镇江直属 | 茂园1S15线 | 10 | 440 | 手工维护值 | 156.72 | 2023-02-25 | 35.62 | 轻载 | 2620.17 | 0 | 镇江.三山变/1号主变 | 19.7 | 10千伏I段母线 | 33 | 14075 | 2620.17 |
| 镇江直属 | 梅园1T31线 | 10 | 465 | 手工维护值 | 136.37 | 2023-02-28 | 29.33 | 轻载 | 3275.73 | 0 | 镇江.云台变/2号主变 | 33.1 | 10kVIII段母线 | 0 | | 3275.73 |
| 镇江直属 | 煤机1N14线 | 10 | 457 | 手工维护值 | 0 | 2023-01-09 | 0 | 轻载 | 5540.67 | 0 | 江苏.南徐变/#2主变 | 90.39 | 10千伏II段母线 | 7 | 3195 | 5540.67 |
| 镇江直属 | 美驰1H33线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 126.83 | 2023-02-13 | 24.97 | 轻载 | 3962.3 | 0 | 镇江.团结变/2号主变 | 35.66 | 10千伏III段母线 | 35 | 29350 | 3962.3 |
| 镇江直属 | 美地I1Y25线 | 10 | 504 | 手工维护值 | 26.72 | 2023-01-11 | 5.3 | 轻载 | 5647.71 | 0 | 镇江.禹山变/1号主变 | 19.32 | 10千伏II段母线 | 33 | 22720 | 5647.71 |
| 镇江直属 | 美林I231线 | 10 | 443 | 手工维护值 | 133.42 | 2023-01-16 | 30.12 | 轻载 | 3060.1 | 0 | 镇江.团结变/1号主变 | 23.7 | 10千伏I段母线 | 18 | 95275 | 3060.1 |
| 镇江直属 | 美林湾1H44线 | 10 | 443 | 手工维护值 | 153.84 | 2023-01-15 | 34.73 | 轻载 | 2706.42 | 0 | 镇江.团结变/2号主变 | 35.66 | 10千伏IV段母线 | 23 | 16360 | 2706.42 |
| 镇江直属 | 美坡1H24线 | 10 | 465 | 手工维护值 | 202.42 | 2023-01-28 | 43.53 | 轻载 | 2131.75 | 0 | 镇江.黄山变/1号主变 | 50.65 | 10千伏II段母线 | 49 | 33170 | 2131.75 |
| 镇江直属 | 美苑1J33线 | 10 | 420 | 手工维护值 | 80.86 | 2023-01-27 | 19.25 | 轻载 | 3691.58 | 0 | 镇江.南郊变/2号主变 | 33.73 | 10千伏III段母线 | 15 | 10440 | 3691.58 |
| 镇江直属 | 魅力1N07线 | 10 | 465 | 手工维护值 | 96.73 | 2023-02-23 | 20.8 | 轻载 | 3962.3 | 0 | 江苏.南徐变/#1主变 | 81.01 | 10千伏I段母线 | 13 | 14150 | 3962.3 |
| 镇江直属 | 孟村645线 | 10 | 397 | 手工维护值 | 224.12 | 2023-01-03 | 56.45 | 中载 | 931.47 | 0 | 镇江.汝山变/1号主变 | 18 | 10千伏I段母线 | 25 | 20325 | 931.47 |
| 镇江直属 | 梦溪212线 | 10 | 443 | 手工维护值 | 180.6 | 2023-01-15 | 40.77 | 轻载 | 2242.94 | 0 | 镇江.东郊变/2号主变 | 24.68 | 10千伏II段母线 | 35 | 24505 | 2242.94 |
| 镇江直属 | 米带1C21线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 13.77 | 2023-01-03 | 2.71 | 轻载 | 5920.5 | 0 | 镇江.城西变/1号主变 | 26.94 | 10千伏II段母线 | 15 | 4480 | 5920.5 |
| 镇江直属 | 米兰1F41线 | 10 | 400 | 手工维护值 | 53.7 | 2023-03-28 | 13.42 | 轻载 | 3919.52 | 0 | 镇江.五峰变/1号主变 | 21.39 | 10千伏I段母线 | 1 | 2000 | 3919.52 |
| 镇江直属 | 米山1Y12线 | 10 | 465 | 手工维护值 | 145.2 | 2023-02-24 | 31.23 | 轻载 | 3122.8 | 0 | 镇江.禹山变/1号主变 | 19.32 | 10千伏I段母线 | 44 | 25700 | 3122.8 |
| 镇江直属 | 苗家1J22线 | 10 | 465 | 手工维护值 | 78.84 | 2023-01-16 | 16.95 | 轻载 | 4272.15 | 0 | 镇江.解放变/1号主变 | 58 | 10千伏II段母线 | 17 | 6985 | 4272.15 |
| 镇江直属 | 民营554线 | 10 | 443 | 手工维护值 | 191.06 | 2023-02-15 | 43.13 | 轻载 | 2061.77 | 0 | 镇江.凤凰变/2号主变 | 21.39 | 10千伏II段母线 | 29 | 18150 | 2061.77 |
| 镇江直属 | 民治1F80线 | 10 | 405 | 手工维护值 | 314.13 | 2023-02-24 | 77.56 | 重载 | 0 | 0 | 镇江.黄墟变/2号主变 | 12.51 | 10千伏II段母线 | 82 | 26855 | 0 |
| 镇江直属 | 民主280线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 220.97 | 2023-01-28 | 43.5 | 轻载 | 2331.79 | 0 | 江苏.京口变/#2主变 | 85.59 | 10千伏II段母线 | 63 | 41030 | 2331.79 |
| 镇江直属 | 名都1F36线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 101.04 | 2023-02-13 | 19.89 | 轻载 | 4408.98 | 0 | 镇江.驸马变/2号主变 | 24.3 | 10千伏III段母线 | 32 | 24200 | 4408.98 |
| 镇江直属 | 名和1G12线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 133.26 | 2023-02-14 | 26.23 | 轻载 | 3850.93 | 0 | 镇江.高新变/1号主变 | 28.65 | 10千伏I段母线 | 16 | 8715 | 3850.93 |
| 镇江直属 | 明德1S12线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 76.92 | 2023-02-27 | 15.14 | 轻载 | 4826.74 | 0 | 镇江.长山变/1号主变 | 38.8 | 10千伏I段母线 | 0 | | 4826.74 |
| 镇江直属 | 明发279线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 78.62 | 2023-03-19 | 15.48 | 轻载 | 4797.29 | 0 | 镇江.大港变/1号主变 | 8.56 | 10千伏I段母线 | 2 | 10060 | 4797.29 |
| 镇江直属 | 明旺1C25线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 95.28 | 2023-01-25 | 18.76 | 轻载 | 4508.74 | 0 | 镇江.城西变/1号主变 | 26.94 | 10千伏II段母线 | 32 | 22185 | 4508.74 |
| 镇江直属 | 明珠1T32线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 124.45 | 2023-02-09 | 24.5 | 轻载 | 4003.52 | 0 | 镇江.云台变/2号主变 | 33.1 | 10kVIII段母线 | 0 | | 4003.52 |
| 镇江直属 | 茗园1F41线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 78.4 | 2023-01-27 | 15.43 | 轻载 | 4801.1 | 0 | 镇江.驸马变/2号主变 | 24.3 | 10千伏IV段母线 | 16 | 12145 | 4801.1 |
| 镇江直属 | 茗苑213线 | 10 | 380 | 手工维护值 | 200.4 | 2023-01-16 | 52.74 | 中载 | 1136.19 | 0 | 镇江.谷阳变/1号主变 | 27.68 | 10千伏I段母线 | 45 | 34510 | 1136.19 |
| 镇江直属 | 铭著1F16线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 3 | 2023-03-28 | 0.59 | 轻载 | 6107.03 | 0 | 镇江.芙蓉变/1号主变 | 31.9 | 10千伏I段母线 | 0 | | 6107.03 |
| 镇江直属 | 纳川1F07线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 50.59 | 2023-01-03 | 9.96 | 轻载 | 5282.77 | 0 | 镇江.东沛变/2号主变 | 22.17 | 10千伏II段母线 | 1 | 6640 | 5282.77 |
| 镇江直属 | 南化1F28线 | 10 | 457 | 手工维护值 | 5.2 | 2023-03-08 | 1.14 | 轻载 | 5450.6 | 0 | 镇江.五峰变/2号主变 | 36.5 | 10千伏II段母线 | 7 | 8050 | 5450.6 |
| 镇江直属 | 南江1X25线 | 10 | 504 | D5000维护值 | 0 | 2023-01-08 | 0 | 轻载 | 6110.5 | 0 | | | 10千伏II段母线 | 0 | | 6110.5 |
| 镇江直属 | 南街1Q07线 | 10 | 400 | 手工维护值 | 78.36 | 2023-02-14 | 19.59 | 轻载 | 3492.4 | 0 | 江苏.姚桥变/1号主变 | 121.58 | 10千伏I段母线 | 17 | 9805 | 3492.4 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|----|-----|----------|--------|------------|-------|----|---------|---|--------------|-------|----------|----|-------|---------|
| 镇江直属 | 南门110线 | 10 | 443 | 手工维护值 | 251.64 | 2023-02-14 | 56.8 | 中载 | 1012.53 | 0 | 镇江.东郊变/2号主变 | 24.68 | 10千伏Ⅱ段母线 | 26 | 16900 | 1012.53 |
| 镇江直属 | 南桥1J41线 | 10 | 443 | 手工维护值 | 160.6 | 2023-01-16 | 36.25 | 轻载 | 2589.34 | 0 | 镇江.解放变/2号主变 | 33.6 | 10千伏Ⅳ段母线 | 56 | 33885 | 2589.34 |
| 镇江直属 | 南山1J22线 | 10 | 420 | 手工维护值 | 58.01 | 2023-01-27 | 13.81 | 轻载 | 4087.35 | 0 | 镇江.南郊变/1号主变 | 34.05 | 10千伏Ⅱ段母线 | 11 | 6810 | 4087.35 |
| 镇江直属 | 南山里1J45线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 21.09 | 2023-02-10 | 4.15 | 轻载 | 5793.71 | 0 | 镇江.南郊变/2号主变 | 33.73 | 10千伏Ⅳ段母线 | 8 | 4960 | 5793.71 |
| 镇江直属 | 南水1J13线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 120.12 | 2023-02-06 | 23.65 | 轻载 | 4078.51 | 0 | 镇江.解放变/1号主变 | 58 | 10千伏Ⅰ段母线 | 11 | 11310 | 4078.51 |
| 镇江直属 | 南纬1G33线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 0 | 2023-01-08 | 0 | 轻载 | 6158.99 | 0 | 镇江.高新变/2号主变 | 27.29 | 10千伏Ⅲ段母线 | 9 | 18395 | 6158.99 |
| 镇江直属 | 南徐590线 | 10 | 443 | 手工维护值 | 225.9 | 2023-02-26 | 50.99 | 中载 | 1458.34 | 0 | 镇江.城中变/2号主变 | 48.65 | 10千伏Ⅳ段母线 | 25 | 13535 | 1458.34 |
| 镇江直属 | 南元1D12线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 104.4 | 2023-03-14 | 20.55 | 轻载 | 4350.78 | 0 | 镇江.大路变/1号主变 | 23.25 | 10千伏Ⅰ段母线 | 47 | 15140 | 4350.78 |
| 镇江直属 | 南朱1G20线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 116.16 | 2023-03-15 | 22.87 | 轻载 | 4147.1 | 0 | 镇江.丁岗变/2号主变 | 35.37 | 10千伏Ⅳ段母线 | 36 | 8780 | 4147.1 |
| 镇江直属 | 南庄133线 | 10 | 340 | 手工维护值 | 0 | 2023-01-09 | 0 | 轻载 | 4122.16 | 0 | 镇江.荣炳变/1号主变 | 3.8 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | | 3800 |
| 镇江直属 | 牌湾1N15线 | 10 | 465 | 手工维护值 | 111.15 | 2023-01-27 | 23.9 | 轻载 | 3712.54 | 0 | 江苏.南徐变/#2主变 | 90.39 | 10千伏Ⅱ段母线 | 58 | 33815 | 3712.54 |
| 镇江直属 | 跑马1H31线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 44.12 | 2023-02-02 | 8.69 | 轻载 | 5394.83 | 0 | 镇江.黄山变/2号主变 | 34.52 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3 | 4490 | 5394.83 |
| 镇江直属 | 跑马山1N08线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 159.34 | 2023-01-28 | 31.37 | 轻载 | 3399.22 | 0 | 江苏.南徐变/#1主变 | 81.01 | 10千伏Ⅰ段母线 | 34 | 21090 | 3399.22 |
| 镇江直属 | 彭桥1S34线 | 10 | 443 | 手工维护值 | 119.88 | 2023-02-23 | 27.06 | 轻载 | 3294.61 | 0 | 镇江.三山变/2号主变 | 28.9 | 10千伏Ⅲ段母线 | 65 | 25640 | 3294.61 |
| 镇江直属 | 品墅1Y24线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 180.71 | 2023-01-25 | 35.57 | 轻载 | 3029.09 | 0 | 镇江.禹山变/1号主变 | 19.32 | 10千伏Ⅱ段母线 | 24 | 15410 | 3029.09 |
| 镇江直属 | 品尊1T22线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 145.05 | 2023-02-13 | 28.55 | 轻载 | 3646.73 | 0 | 江苏.官塘变/1号主变 | 54.7 | 10千伏Ⅱ段母线 | 37 | 22119 | 3646.73 |
| 镇江直属 | 平政桥1F14线 | 10 | 443 | 手工维护值 | 78.84 | 2023-02-14 | 17.8 | 轻载 | 4005.42 | 0 | 镇江.芙蓉变/1号主变 | 31.9 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | | 4005.42 |
| 镇江直属 | 坡岗1N35线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 2.11 | 2023-01-16 | 0.42 | 轻载 | 6122.45 | 0 | 江苏.南徐变/#2主变 | 90.39 | 10千伏Ⅲ段母线 | 0 | | 6122.45 |
| 镇江直属 | 朴园592线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 57.8 | 2023-02-25 | 11.38 | 轻载 | 5157.9 | 0 | 镇江.城中变/2号主变 | 48.65 | 10千伏Ⅳ段母线 | 10 | 7150 | 5157.9 |
| 镇江直属 | 七里1N19线 | 10 | 443 | 手工维护值 | 284.9 | 2023-01-16 | 64.31 | 中载 | 436.46 | 0 | 江苏.南徐变/#2主变 | 90.39 | 10千伏Ⅳ段母线 | 49 | 45215 | 436.46 |
| 镇江直属 | 麒麟1Y15线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 40.78 | 2023-01-16 | 8.03 | 轻载 | 5452.68 | 0 | 镇江.禹山变/1号主变 | 19.32 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | | 5452.68 |
| 镇江直属 | 气象里1J42线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 0.96 | 2023-03-05 | 0.19 | 轻载 | 6142.36 | 0 | 镇江.解放变/2号主变 | 33.6 | 10千伏Ⅳ段母线 | 0 | | 6142.36 |
| 镇江直属 | 汽贸238线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 26.87 | 2023-01-27 | 5.29 | 轻载 | 5693.6 | 0 | 镇江.团结变/1号主变 | 23.7 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | | 5693.6 |
| 镇江直属 | 汽投1F08线 | 10 | 443 | 手工维护值 | 57.82 | 2023-01-05 | 13.05 | 轻载 | 4369.49 | 0 | 镇江.东沛变/2号主变 | 22.17 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | | 4369.49 |
| 镇江直属 | 汽运1N23线 | 10 | 551 | 手工维护值 | 0 | 2023-01-09 | 0 | 轻载 | 6680.32 | 0 | 江苏.南徐变/#2主变 | 90.39 | 10千伏Ⅳ段母线 | 6 | 5430 | 6680.32 |
| 镇江直属 | 千里1G23线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 69.31 | 2023-01-28 | 13.64 | 轻载 | 4958.54 | 0 | 镇江.高新变/1号主变 | 28.65 | 10千伏Ⅱ段母线 | 17 | 10850 | 4958.54 |
| 镇江直属 | 前隍137线 | 10 | 336 | 手工维护值 | 301.65 | 2023-03-02 | 89.78 | 重载 | 0 | 0 | 镇江.荣炳变/1号主变 | 3.8 | 10千伏Ⅰ段母线 | 68 | 22750 | 0 |
| 镇江直属 | 强灵644线 | 10 | 397 | 手工维护值 | 130.11 | 2023-02-22 | 32.77 | 轻载 | 2559.72 | 0 | 镇江.汝山变/2号主变 | 17.02 | 10千伏Ⅱ段母线 | 34 | 18130 | 2559.72 |
| 镇江直属 | 勤丰244线 | 10 | 341 | 手工维护值 | 114.28 | 2023-01-03 | 33.51 | 轻载 | 2154.95 | 0 | 镇江.营江变/2号主变 | 33.3 | 10千伏Ⅱ段母线 | 28 | 8680 | 2154.95 |
| 镇江直属 | 沁园1Y21线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 81.93 | 2023-03-29 | 16.13 | 轻载 | 4739.96 | 0 | 镇江.银山变/1号主变 | 51.07 | 10千伏Ⅱ段母线 | 11 | 8230 | 4739.96 |
| 镇江直属 | 沁园Ⅰ1B04线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 88.97 | 2023-01-27 | 17.51 | 轻载 | 4618.03 | 0 | 镇江.白龙山变/1号主变 | 23 | 10千伏Ⅰ段母线 | 18 | 14200 | 4618.03 |
| 镇江直属 | 沁园Ⅱ1B10线 | 10 | 400 | 手工维护值 | 117.33 | 2023-01-27 | 29.33 | 轻载 | 2817.44 | 0 | 镇江.白龙山变/2号主变 | 17.2 | 10千伏Ⅱ段母线 | 20 | 15530 | 2817.44 |
| 镇江直属 | 青春1X24线 | 10 | 504 | D5000维护值 | 0 | 2023-01-08 | 0 | 轻载 | 6110.5 | 0 | | | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | | 6110.5 |
| 镇江直属 | 青山268线 | 10 | 340 | 手工维护值 | 81.39 | 2023-02-21 | 23.94 | 轻载 | 2712.49 | 0 | 镇江.石马变/2号主变 | 8.86 | 10千伏Ⅱ段母线 | 91 | 31345 | 2712.49 |
| 镇江直属 | 青云门603线 | 10 | 443 | 手工维护值 | 209.03 | 2023-02-23 | 47.19 | 轻载 | 1750.53 | 0 | 镇江.大市口变/1号主变 | 24.46 | 10千伏Ⅰ段母线 | 58 | 23970 | 1750.53 |
| 镇江直属 | 清河1Y43线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 102.66 | 2023-01-25 | 20.21 | 轻载 | 4380.92 | 0 | 镇江.禹山变/2号主变 | 28.88 | 10千伏Ⅳ段母线 | 0 | | 4380.92 |
| 镇江直属 | 清华园1J21线 | 10 | 465 | 手工维护值 | 1.2 | 2023-03-21 | 0.26 | 轻载 | 5616.88 | 0 | 镇江.解放变/1号主变 | 58 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | | 5616.88 |
| 镇江直属 | 清怡1C43线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 282.51 | 2023-01-27 | 55.61 | 中载 | 1265.92 | 0 | 镇江.城西变/2号主变 | 27.47 | 10千伏Ⅳ段母线 | 44 | 43920 | 1265.92 |
| 镇江直属 | 求实1S11线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 7.6 | 2023-03-28 | 1.5 | 轻载 | 6027.36 | 0 | 镇江.长山变/1号主变 | 38.8 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | | 6027.36 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|----|-----|-------|--------|------------|-------|----|---------|---|--------------|--------|--------------|----|-------|---------|
| 镇江直属 | 渠东1B03线 | 10 | 420 | 手工维护值 | 48.35 | 2023-01-15 | 11.51 | 轻载 | 4254.66 | 0 | 镇江.白龙山变/1号主变 | 23 | 10千伏 I 段母线 | 21 | 20145 | 4254.66 |
| 镇江直属 | 泉岭1F25线 | 10 | 425 | 手工维护值 | 160.1 | 2023-03-28 | 37.67 | 轻载 | 2379.77 | 0 | 镇江.五峰变/1号主变 | 21.39 | 10千伏 I 段母线 | 7 | 8280 | 2379.77 |
| 镇江直属 | 饶巷1G01线 | 10 | 393 | 手工维护值 | 110.76 | 2023-02-13 | 28.18 | 轻载 | 2846.37 | 0 | 镇江.丁岗变/1号主变 | 34.69 | 10千伏 I 段母线 | 40 | 14150 | 2846.37 |
| 镇江直属 | 人保1J44线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 57.96 | 2023-03-11 | 11.41 | 轻载 | 5155.12 | 0 | 镇江.解放变/2号主变 | 33.6 | 10千伏 IV 段母线 | 1 | 4650 | 5155.12 |
| 镇江直属 | 人工湖1Y16线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 91.43 | 2023-02-23 | 18 | 轻载 | 4575.42 | 0 | 镇江.银山变/1号主变 | 51.07 | 10千伏 I 段母线 | 27 | 21510 | 4575.42 |
| 镇江直属 | 人行192线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 162.4 | 2023-01-27 | 31.97 | 轻载 | 3346.22 | 0 | 镇江.城中变/2号主变 | 48.65 | 10千伏 II 段母线 | 13 | 18800 | 3346.22 |
| 镇江直属 | 仁勇1S01线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 218.4 | 2023-02-23 | 42.99 | 轻载 | 2376.3 | 0 | 镇江.长山变/1号主变 | 38.8 | 10千伏 I 段母线 | 0 | | 2376.3 |
| 镇江直属 | 仁在1S14线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 228 | 2023-02-23 | 44.88 | 轻载 | 2210.03 | 0 | 镇江.长山变/2号主变 | 37 | 10千伏 II 段母线 | 0 | | 2210.03 |
| 镇江直属 | 仁章1S15线 | 10 | 465 | 手工维护值 | 121.29 | 2023-02-24 | 26.08 | 轻载 | 3536.92 | 0 | 镇江.双井变/1号主变 | 47.68 | 10千伏 I 段母线 | 14 | 6480 | 3536.92 |
| 镇江直属 | 荣镇131线 | 10 | 303 | 手工维护值 | 98.79 | 2023-01-24 | 32.6 | 轻载 | 1962.53 | 0 | 镇江.荣炳变/1号主变 | 3.8 | 10千伏 I 段母线 | 57 | 16760 | 1962.53 |
| 镇江直属 | 儒里161线 | 10 | 457 | 手工维护值 | 236.4 | 2023-02-09 | 51.73 | 中载 | 1446.22 | 0 | 镇江.东乡变/1号主变 | 18.22 | 10千伏 I 段母线 | 43 | 16705 | 1446.22 |
| 镇江直属 | 汝山114线 | 10 | 443 | 手工维护值 | 125.28 | 2023-01-16 | 28.28 | 轻载 | 3201.08 | 0 | 镇江.东郊变/2号主变 | 24.68 | 10千伏 II 段母线 | 39 | 14580 | 3201.08 |
| 镇江直属 | 软件1H37线 | 10 | 596 | 手工维护值 | 124.19 | 2023-01-28 | 20.84 | 轻载 | 5074.93 | 0 | 镇江.团结变/2号主变 | 35.66 | 10千伏 III 段母线 | 40 | 27615 | 5074.93 |
| 镇江直属 | 瑞滨1D14线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 61.74 | 2023-02-10 | 12.15 | 轻载 | 5089.66 | 0 | 镇江.大路变/1号主变 | 23.25 | 10千伏 I 段母线 | 34 | 17150 | 5089.66 |
| 镇江直属 | 瑞城276线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 108.43 | 2023-01-24 | 21.34 | 轻载 | 4280.98 | 0 | 镇江.大港变/2号主变 | 17.75 | 10千伏 II 段母线 | 34 | 24210 | 4280.98 |
| 镇江直属 | 瑞江1Q02线 | 10 | 393 | 手工维护值 | 238.02 | 2023-01-08 | 60.56 | 中载 | 642.23 | 0 | 江苏.姚桥变/1号主变 | 121.58 | 10千伏 I 段母线 | 13 | 14840 | 642.23 |
| 镇江直属 | 瑞山1F44线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 70.68 | 2023-02-10 | 13.91 | 轻载 | 4934.81 | 0 | 镇江.驸马变/2号主变 | 24.3 | 10千伏 IV 段母线 | 17 | 16720 | 4934.81 |
| 镇江直属 | 瑞香1J35线 | 10 | 465 | 手工维护值 | 0.96 | 2023-03-05 | 0.21 | 轻载 | 5621.03 | 0 | 镇江.解放变/2号主变 | 33.6 | 10千伏 III 段母线 | 5 | 1815 | 5621.03 |
| 镇江直属 | 瑞盈550线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 71.92 | 2023-02-22 | 14.16 | 轻载 | 4913.34 | 0 | 镇江.东陶变/2号主变 | 36.27 | 10千伏 II 段母线 | 10 | 5700 | 4913.34 |
| 镇江直属 | 润茶1H13线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 3.67 | 2023-01-25 | 0.72 | 轻载 | 6095.43 | 0 | 江苏.华山变/1号主变 | 143.72 | 10千伏 II 段母线 | 0 | | 6095.43 |
| 镇江直属 | 润诚1C32线 | 10 | 465 | 手工维护值 | 59.24 | 2023-01-27 | 12.74 | 轻载 | 4611.62 | 0 | 镇江.城西变/2号主变 | 27.47 | 10千伏 III 段母线 | 12 | 6605 | 4611.62 |
| 镇江直属 | 润德1G13线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 146.73 | 2023-01-16 | 28.88 | 轻载 | 3617.63 | 0 | 镇江.高新变/1号主变 | 28.65 | 10千伏 I 段母线 | 32 | 32985 | 3617.63 |
| 镇江直属 | 润发1Y32线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 78.4 | 2023-01-28 | 15.43 | 轻载 | 4801.1 | 0 | 镇江.银山变/1号主变 | 51.07 | 10千伏 III 段母线 | 18 | 20450 | 4801.1 |
| 镇江直属 | 润丰1C16线 | 10 | 465 | 手工维护值 | 69.74 | 2023-02-13 | 15 | 轻载 | 4429.76 | 0 | 镇江.城西变/1号主变 | 26.94 | 10千伏 I 段母线 | 23 | 16060 | 4429.76 |
| 镇江直属 | 润港247线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 82.64 | 2023-01-01 | 16.27 | 轻载 | 4727.67 | 0 | 镇江.营江变/2号主变 | 33.3 | 10千伏 II 段母线 | 0 | | 4727.67 |
| 镇江直属 | 润康1T35线 | 10 | 465 | 手工维护值 | 191.87 | 2023-01-27 | 41.26 | 轻载 | 2314.47 | 0 | 镇江.云台变/2号主变 | 33.1 | 10kV III 段母线 | 0 | | 2314.47 |
| 镇江直属 | 润新1G16线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 51 | 2023-01-21 | 10.04 | 轻载 | 5275.67 | 0 | 镇江.丁岗变/2号主变 | 35.37 | 10千伏 II 段母线 | 0 | | 5275.67 |
| 镇江直属 | 润园1N18线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 232.5 | 2023-01-28 | 45.77 | 轻载 | 2132.09 | 0 | 江苏.南徐变/#2主变 | 90.39 | 10千伏 II 段母线 | 38 | 31125 | 2132.09 |
| 镇江直属 | 润泽1H48线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 39.03 | 2023-02-24 | 7.68 | 轻载 | 5482.99 | 0 | 镇江.黄山变/2号主变 | 34.52 | 10千伏 IV 段母线 | 17 | 13370 | 5482.99 |
| 镇江直属 | 润中552线 | 10 | 443 | 手工维护值 | 87.95 | 2023-03-18 | 19.85 | 轻载 | 3847.64 | 0 | 镇江.凤凰变/2号主变 | 21.39 | 10千伏 II 段母线 | 16 | 9585 | 3847.64 |
| 镇江直属 | 润洲173线 | 10 | 443 | 手工维护值 | 120 | 2023-01-24 | 27.09 | 轻载 | 3292.53 | 0 | 江苏.北湖变/1号主变 | 123.1 | 10kV I 段母线 | 32 | 20350 | 3292.53 |
| 镇江直属 | 赛格特1F45线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 0.48 | 2023-03-07 | 0.09 | 轻载 | 6150.68 | 0 | 镇江.芙蓉变/2号主变 | 31.6 | 10千伏 IV 段母线 | 1 | 4030 | 6150.68 |
| 镇江直属 | 赛维尔112线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 156.12 | 2023-02-23 | 30.73 | 轻载 | 3454.99 | 0 | 镇江.高资变/2号主变 | 18.25 | 10千伏 II 段母线 | 0 | | 3454.99 |
| 镇江直属 | 三里1J13线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 145.9 | 2023-02-13 | 28.72 | 轻载 | 3632 | 0 | 镇江.南郊变/1号主变 | 34.05 | 10千伏 I 段母线 | 24 | 9230 | 3632 |
| 镇江直属 | 三茅宫176线 | 10 | 553 | 手工维护值 | 196.5 | 2023-01-15 | 35.53 | 轻载 | 3301.19 | 0 | 江苏.北湖变/2号主变 | 89.2 | 10kV III 段母线 | 51 | 19225 | 3301.19 |
| 镇江直属 | 三明271线 | 10 | 237 | 手工维护值 | 14.45 | 2023-02-07 | 6.1 | 轻载 | 2623.11 | 0 | 镇江.大港变/1号主变 | 8.56 | 10千伏 I 段母线 | 0 | | 2623.11 |
| 镇江直属 | 三院566线 | 10 | 500 | 手工维护值 | 100.87 | 2023-01-03 | 20.17 | 轻载 | 4314.93 | 0 | 镇江.凤凰变/2号主变 | 21.39 | 10千伏 II 段母线 | 23 | 19440 | 4314.93 |
| 镇江直属 | 森普1F32线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 142.8 | 2023-02-13 | 28.11 | 轻载 | 3685.7 | 0 | 镇江.驸马变/2号主变 | 24.3 | 10千伏 III 段母线 | 57 | 25240 | 3685.7 |
| 镇江直属 | 山北1F85线 | 10 | 320 | 手工维护值 | 248.91 | 2023-02-22 | 77.78 | 重载 | 0 | 0 | 镇江.黄墟变/1号主变 | 14.66 | 10千伏 I 段母线 | 91 | 28675 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------|----|-----|----------|--------|------------|-------|----|---------|---|--------------|--------|------------|----|-------|---------|
| 镇江直属 | 山储1Y33线 | 10 | 580 | 手工维护值 | 0 | 2023-01-08 | 0 | 轻载 | 7031.92 | 0 | 镇江.银山变/1号主变 | 51.07 | 10千伏III段母线 | 0 | | 7031.92 |
| 镇江直属 | 山河1F31线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 98 | 2023-02-14 | 19.29 | 轻载 | 4461.63 | 0 | 镇江.驹马变/2号主变 | 24.3 | 10千伏III段母线 | 0 | | 4461.63 |
| 镇江直属 | 山林1N31线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 59.41 | 2023-02-02 | 11.69 | 轻载 | 5130.01 | 0 | 江苏.南徐变/#2主变 | 90.39 | 10千伏III段母线 | 17 | 9755 | 5130.01 |
| 镇江直属 | 山特121线 | 10 | 500 | 手工维护值 | 164 | 2023-02-22 | 32.8 | 轻载 | 3221.52 | 0 | 镇江.北山变/1号主变 | 9.71 | 10千伏I段母线 | 14 | 21750 | 3221.52 |
| 镇江直属 | 山语1J44线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 114.26 | 2023-02-13 | 22.49 | 轻载 | 4180.01 | 0 | 镇江.南郊变/2号主变 | 33.73 | 10千伏IV段母线 | 34 | 26535 | 4180.01 |
| 镇江直属 | 商贸178线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 79.81 | 2023-02-13 | 15.71 | 轻载 | 4776.68 | 0 | 镇江.大港变/2号主变 | 17.75 | 10千伏II段母线 | 23 | 12065 | 4776.68 |
| 镇江直属 | 商务1H22线 | 10 | 465 | 手工维护值 | 35.11 | 2023-02-14 | 7.55 | 轻载 | 5029.55 | 0 | 镇江.黄山变/1号主变 | 50.65 | 10千伏II段母线 | 27 | 16995 | 5029.55 |
| 镇江直属 | 商厦627线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 78.36 | 2023-02-20 | 15.43 | 轻载 | 4801.8 | 0 | 镇江.大市口变/1号主变 | 24.46 | 10千伏I段母线 | 1 | 2030 | 4801.8 |
| 镇江直属 | 商业城618线 | 10 | 393 | 手工维护值 | 29.21 | 2023-03-31 | 7.43 | 轻载 | 4258.81 | 0 | 镇江.大市口变/2号主变 | 27.19 | 10千伏II段母线 | 1 | 4800 | 4258.81 |
| 镇江直属 | 上煌679线 | 10 | 396 | 手工维护值 | 138.38 | 2023-03-17 | 34.94 | 轻载 | 2404.36 | 0 | 镇江.长岗变/1号主变 | 17.46 | 10千伏I段母线 | 46 | 15820 | 2404.36 |
| 镇江直属 | 尚礼1S02线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 6.4 | 2023-03-02 | 1.26 | 轻载 | 6048.14 | 0 | 镇江.长山变/1号主变 | 38.8 | 10千伏I段母线 | 0 | | 6048.14 |
| 镇江直属 | 绅宝1F74线 | 10 | 443 | 手工维护值 | 196.11 | 2023-03-19 | 44.27 | 轻载 | 1974.31 | 0 | 镇江.东沛变/1号主变 | 25.91 | 10千伏I段母线 | 2 | 23221 | 1974.31 |
| 镇江直属 | 绅贝1F75线 | 10 | 443 | 手工维护值 | 65.98 | 2023-03-08 | 14.89 | 轻载 | 4228.16 | 0 | 镇江.东沛变/1号主变 | 25.91 | 10千伏I段母线 | 1 | 13293 | 4228.16 |
| 镇江直属 | 深港1X11线 | 10 | 504 | D5000维护值 | 9.14 | 2023-01-27 | 1.81 | 轻载 | 5952.19 | 0 | | | 10千伏I段母线 | 11 | 4560 | 5952.19 |
| 镇江直属 | 生物225线 | 10 | 425 | 手工维护值 | 172.72 | 2023-01-11 | 40.64 | 轻载 | 2161.19 | 0 | 镇江.北山变/1号主变 | 9.71 | 10千伏I段母线 | 12 | 10540 | 2161.19 |
| 镇江直属 | 省道1D33线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 83.23 | 2023-01-24 | 16.38 | 轻载 | 4717.45 | 0 | 镇江.大路变/2号主变 | 20.84 | 10千伏III段母线 | 16 | 17750 | 4717.45 |
| 镇江直属 | 圣地1F45线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 118.8 | 2023-01-16 | 23.39 | 轻载 | 4101.38 | 0 | 镇江.驹马变/2号主变 | 24.3 | 10千伏IV段母线 | 26 | 15345 | 4101.38 |
| 镇江直属 | 盛达181线 | 10 | 443 | 手工维护值 | 0 | 2023-01-09 | 0 | 轻载 | 5370.93 | 0 | 江苏.京口变/#1主变 | 91.48 | 10千伏I段母线 | 0 | | 5370.93 |
| 镇江直属 | 盛丹214线 | 10 | 443 | 手工维护值 | 0 | 2023-01-09 | 0 | 轻载 | 5370.93 | 0 | 镇江.谷阳变/1号主变 | 27.68 | 10千伏I段母线 | 3 | 1915 | 5370.93 |
| 镇江直属 | 石城142线 | 10 | 380 | 手工维护值 | 64.2 | 2023-02-24 | 16.89 | 轻载 | 3495.18 | 0 | 镇江.辛丰变/2号主变 | 21.31 | 10千伏II段母线 | 14 | 5150 | 3495.18 |
| 镇江直属 | 石马153线 | 10 | 340 | 手工维护值 | 181.76 | 2023-02-14 | 53.46 | 中载 | 974.08 | 0 | 镇江.石马变/2号主变 | 8.86 | 10千伏II段母线 | 79 | 27230 | 974.08 |
| 镇江直属 | 石马湾183线 | 10 | 443 | 手工维护值 | 267.7 | 2023-01-15 | 60.43 | 中载 | 734.37 | 0 | 江苏.京口变/#1主变 | 91.48 | 10千伏I段母线 | 90 | 41880 | 734.37 |
| 镇江直属 | 石桥162线 | 10 | 500 | 手工维护值 | 219.09 | 2023-02-17 | 43.82 | 轻载 | 2267.36 | 0 | 镇江.东乡变/1号主变 | 18.22 | 10千伏II段母线 | 51 | 17430 | 2267.36 |
| 镇江直属 | 石镇163线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 454.36 | 2023-02-28 | 89.44 | 重载 | 0 | 0 | 镇江.东乡变/1号主变 | 18.22 | 10千伏I段母线 | 8 | 3670 | 0 |
| 镇江直属 | 世纪215线 | 10 | 443 | 手工维护值 | 175.08 | 2023-01-27 | 39.52 | 轻载 | 2338.55 | 0 | 镇江.东郊变/1号主变 | 20.93 | 10千伏I段母线 | 45 | 28975 | 2338.55 |
| 镇江直属 | 世业113线 | 10 | 425 | 手工维护值 | 108.12 | 2023-02-03 | 25.44 | 轻载 | 3280.06 | 0 | 镇江.高资变/1号主变 | 23.69 | 10千伏I段母线 | 55 | 22625 | 3280.06 |
| 镇江直属 | 世镇163线 | 10 | 443 | 手工维护值 | 93.6 | 2023-01-24 | 21.13 | 轻载 | 3749.78 | 0 | 镇江.世业变/1号主变 | 6.1 | 10千伏I段母线 | 58 | 20925 | 3749.78 |
| 镇江直属 | 市府197线 | 10 | 443 | 手工维护值 | 220.1 | 2023-01-27 | 49.68 | 轻载 | 1558.8 | 0 | 镇江.城中变/1号主变 | 50.18 | 10千伏I段母线 | 49 | 35660 | 1558.8 |
| 镇江直属 | 市南616线 | 10 | 443 | 手工维护值 | 77.01 | 2023-02-23 | 17.38 | 轻载 | 4037.12 | 0 | 镇江.大市口变/2号主变 | 27.19 | 10千伏II段母线 | 15 | 7710 | 4037.12 |
| 镇江直属 | 舒苑1H08线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 124.96 | 2023-03-30 | 24.6 | 轻载 | 3994.68 | 0 | 江苏.华山变/1号主变 | 143.72 | 10千伏I段母线 | 31 | 24770 | 3994.68 |
| 镇江直属 | 双井路602线 | 10 | 443 | 手工维护值 | 18.96 | 2023-02-13 | 4.28 | 轻载 | 5042.54 | 0 | 镇江.大市口变/2号主变 | 27.19 | 10千伏II段母线 | 6 | 1830 | 5042.54 |
| 镇江直属 | 双拥1N26线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 134.3 | 2023-02-03 | 26.44 | 轻载 | 3832.92 | 0 | 江苏.南徐变/#2主变 | 90.39 | 10千伏III段母线 | 57 | 39820 | 3832.92 |
| 镇江直属 | 双子1J14线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 12.6 | 2023-02-09 | 2.48 | 轻载 | 5940.76 | 0 | 镇江.解放变/1号主变 | 58 | 10千伏I段母线 | 1 | 5230 | 5940.76 |
| 镇江直属 | 水厂165线 | 10 | 465 | 手工维护值 | 40 | 2023-02-22 | 8.6 | 轻载 | 4944.86 | 0 | 镇江.世业变/1号主变 | 6.1 | 10千伏I段母线 | 29 | 12275 | 4944.86 |
| 镇江直属 | 水厂1N05线 | 10 | 465 | 手工维护值 | 0 | 2023-01-09 | 0 | 轻载 | 5637.66 | 0 | 江苏.南徐变/#1主变 | 81.01 | 10千伏I段母线 | 2 | 290 | 5637.66 |
| 镇江直属 | 水厂275线 | 10 | 465 | 手工维护值 | 31.26 | 2023-01-28 | 6.72 | 轻载 | 5096.24 | 0 | 江苏.北湖变/1号主变 | 123.1 | 10kVII段母线 | 7 | 3510 | 5096.24 |
| 镇江直属 | 水城1F34线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 143.52 | 2023-01-24 | 28.25 | 轻载 | 3673.23 | 0 | 镇江.芙蓉变/2号主变 | 31.6 | 10千伏III段母线 | 45 | 37925 | 3673.23 |
| 镇江直属 | 四和1H41线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 171.83 | 2023-02-17 | 33.82 | 轻载 | 3182.9 | 0 | 镇江.团结变/2号主变 | 35.66 | 10千伏IV段母线 | 18 | 8785 | 3182.9 |
| 镇江直属 | 四季1J14线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 0 | 2023-01-08 | 0 | 轻载 | 6158.99 | 0 | 镇江.南郊变/1号主变 | 34.05 | 10千伏I段母线 | 3 | 4100 | 6158.99 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------------|----|-----|----------|--------|------------|-------|----|---------|---|--------------|--------|-------------|----|-------|---------|
| 镇江直属 | 四牌楼626线 | 10 | 443 | 手工维护值 | 233.73 | 2023-02-22 | 52.76 | 中载 | 1322.73 | 0 | 镇江.大市口变/2号主变 | 27.19 | 10千伏II段母线 | 15 | 7725 | 1322.73 |
| 镇江直属 | 四圩170线 | 10 | 465 | 手工维护值 | 106.62 | 2023-02-26 | 22.93 | 轻载 | 3791 | 0 | 江苏.北湖变/2号主变 | 89.2 | 10kVIII段母线 | 61 | 27860 | 3791 |
| 镇江直属 | 松盛633线 | 10 | 397 | 手工维护值 | 178.05 | 2023-01-27 | 44.85 | 轻载 | 1729.4 | 0 | 镇江.汝山变/1号主变 | 18 | 10千伏I段母线 | 47 | 36130 | 1729.4 |
| 镇江直属 | 宋官营1S34线 | 10 | 398 | 手工维护值 | 82.62 | 2023-02-21 | 20.76 | 轻载 | 3394.37 | 0 | 镇江.双井变/2号主变 | 52.67 | 10千伏III段母线 | 13 | 7355 | 3394.37 |
| 镇江直属 | 苏大643线 | 10 | 397 | 手工维护值 | 219.19 | 2023-02-14 | 55.21 | 中载 | 1016.86 | 0 | 镇江.汝山变/1号主变 | 18 | 10千伏I段母线 | 59 | 34595 | 1016.86 |
| 镇江直属 | 苏克1N29线 | 10 | 465 | 手工维护值 | 268.24 | 2023-02-26 | 57.69 | 中载 | 991.74 | 0 | 江苏.南徐变/#2主变 | 90.39 | 10千伏III段母线 | 49 | 22780 | 991.74 |
| 镇江直属 | 苏能1S35线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 186.72 | 2023-02-27 | 36.76 | 轻载 | 2925 | 0 | 镇江.三山变/2号主变 | 28.9 | 10千伏III段母线 | 0 | | 2925 |
| 镇江直属 | 苏宁1S31线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 120.12 | 2023-01-24 | 23.65 | 轻载 | 4078.51 | 0 | 镇江.双井变/2号主变 | 52.67 | 10千伏III段母线 | 1 | 4500 | 4078.51 |
| 镇江直属 | 苏台1F31线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 0.8 | 2023-03-04 | 0.16 | 轻载 | 6145.14 | 0 | 镇江.芙蓉变/2号主变 | 31.6 | 10千伏III段母线 | 10 | 6800 | 6145.14 |
| 镇江直属 | 苏铁1S12线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 42 | 2023-02-12 | 8.27 | 轻载 | 5431.55 | 0 | 镇江.三山变/1号主变 | 19.7 | 10千伏I段母线 | 0 | | 5431.55 |
| 镇江直属 | 苏游1F95线 | 10 | 275 | 手工维护值 | 99 | 2023-02-23 | 36 | 轻载 | 1619.42 | 0 | 镇江.中天变/1号主变 | 8.15 | 10千伏I段母线 | 47 | 16240 | 1619.42 |
| 镇江直属 | 苏源622线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 235.29 | 2023-02-20 | 46.32 | 轻载 | 2083.77 | 0 | 镇江.大市口变/2号主变 | 27.19 | 10千伏II段母线 | 0 | | 2083.77 |
| 镇江直属 | 太古191线 | 10 | 443 | 手工维护值 | 6 | 2023-01-15 | 1.35 | 轻载 | 5267.01 | 0 | 镇江.城中变/1号主变 | 50.18 | 10千伏I段母线 | 32 | 33235 | 5267.01 |
| 镇江直属 | 太和1S13线 | 10 | 443 | 手工维护值 | 393.76 | 2023-02-20 | 88.88 | 重载 | 0 | 0 | 镇江.双井变/1号主变 | 47.68 | 10千伏I段母线 | 18 | 20505 | 0 |
| 镇江直属 | 檀山555线 | 10 | 426 | 手工维护值 | 28 | 2023-02-14 | 6.57 | 轻载 | 4679.86 | 0 | 镇江.凤凰变/1号主变 | 22.9 | 10千伏I段母线 | 27 | 15765 | 4679.86 |
| 镇江直属 | 檀香1T14线 | 10 | 465 | 手工维护值 | 66.64 | 2023-02-09 | 14.33 | 轻载 | 4483.46 | 0 | 镇江.云台变/1号主变 | 32.98 | 10kV I 段母线 | 0 | | 4483.46 |
| 镇江直属 | 檀悦1H47线 | 10 | 443 | 手工维护值 | 23.79 | 2023-02-13 | 5.37 | 轻载 | 4958.89 | 0 | 镇江.黄山变/2号主变 | 34.52 | 10千伏IV段母线 | 0 | | 4958.89 |
| 镇江直属 | 碳素215线 | 10 | 443 | 手工维护值 | 80.6 | 2023-02-13 | 18.19 | 轻载 | 3974.94 | 0 | 镇江.谷阳变/1号主变 | 27.68 | 10千伏I段母线 | 33 | 26320 | 3974.94 |
| 镇江直属 | 碳渚117线 | 10 | 335 | 手工维护值 | 164.76 | 2023-01-09 | 49.18 | 轻载 | 1207.9 | 0 | 镇江.高资变/1号主变 | 23.69 | 10千伏I段母线 | 69 | 25410 | 1207.9 |
| 镇江直属 | 唐家1F21线 | 10 | 398 | 手工维护值 | 162.3 | 2023-02-23 | 40.78 | 轻载 | 2014.32 | 0 | 镇江.东沛变/2号主变 | 22.17 | 10千伏II段母线 | 76 | 25185 | 2014.32 |
| 镇江直属 | 塘北135线 | 10 | 340 | 手工维护值 | 187.04 | 2023-01-24 | 55.01 | 中载 | 882.63 | 0 | 镇江.荣炳变/1号主变 | 3.8 | 10千伏I段母线 | 93 | 32605 | 882.63 |
| 镇江直属 | 桃花坞608线 | 10 | 443 | 手工维护值 | 179.77 | 2023-02-20 | 40.58 | 轻载 | 2257.32 | 0 | 镇江.大市口变/2号主变 | 27.19 | 10千伏II段母线 | 20 | 9705 | 2257.32 |
| 镇江直属 | 桃花源1N17线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 140.69 | 2023-02-02 | 27.69 | 轻载 | 3722.24 | 0 | 江苏.南徐变/#2主变 | 90.39 | 10千伏II段母线 | 24 | 21895 | 3722.24 |
| 镇江直属 | 桃园277线 | 10 | 443 | 手工维护值 | 222.96 | 2023-01-24 | 50.33 | 中载 | 1509.26 | 0 | 江苏.北湖变/1号主变 | 123.1 | 10kV II 段母线 | 71 | 27315 | 1509.26 |
| 镇江直属 | 陶家1Q11线 | 10 | 508 | D5000维护值 | 0.42 | 2023-03-29 | 0.08 | 轻载 | 6151.72 | 0 | 江苏.姚桥变/1号主变 | 121.58 | 10千伏I段母线 | 0 | | 6151.72 |
| 镇江直属 | 藤枝123线 | 10 | 100 | 手工维护值 | 43.1 | 2023-02-23 | 43.1 | 轻载 | 465.91 | 0 | 镇江.北山变/1号主变 | 9.71 | 10千伏I段母线 | 16 | 25945 | 465.91 |
| 镇江直属 | 体育馆294线 | 10 | 500 | 手工维护值 | 87.2 | 2023-01-16 | 17.44 | 轻载 | 4551.7 | 0 | 镇江.城中变/2号主变 | 48.65 | 10千伏IV段母线 | 19 | 13180 | 4551.7 |
| 镇江直属 | 体展I 1B06线 | 10 | 420 | 手工维护值 | 191.3 | 2023-01-27 | 45.55 | 轻载 | 1778.76 | 0 | 镇江.白龙山变/1号主变 | 23 | 10千伏I段母线 | 78 | 59025 | 1778.76 |
| 镇江直属 | 体展II 1B12线 | 10 | 393 | 手工维护值 | 113.23 | 2023-01-27 | 28.81 | 轻载 | 2803.59 | 0 | 镇江.白龙山变/2号主变 | 17.2 | 10千伏II段母线 | 29 | 22510 | 2803.59 |
| 镇江直属 | 天和II 296线 | 10 | 500 | 手工维护值 | 82 | 2023-01-15 | 16.4 | 轻载 | 4641.76 | 0 | 镇江.城中变/2号主变 | 48.65 | 10千伏IV段母线 | 17 | 10010 | 4641.76 |
| 镇江直属 | 天龙134线 | 10 | 400 | 手工维护值 | 42.47 | 2023-01-24 | 10.62 | 轻载 | 4114.02 | 0 | 镇江.团结变/1号主变 | 23.7 | 10千伏II段母线 | 9 | 7795 | 4114.02 |
| 镇江直属 | 天桥113线 | 10 | 400 | 手工维护值 | 135.84 | 2023-01-15 | 33.96 | 轻载 | 2496.85 | 0 | 镇江.东郊变/1号主变 | 20.93 | 10千伏I段母线 | 43 | 24430 | 2496.85 |
| 镇江直属 | 天王山1C46线 | 10 | 508 | D5000维护值 | 5.27 | 2023-02-25 | 1.04 | 轻载 | 6067.72 | 0 | 镇江.城西变/2号主变 | 27.47 | 10千伏IV段母线 | 0 | | 6067.72 |
| 镇江直属 | 铁城282线 | 10 | 465 | 手工维护值 | 219.27 | 2023-01-16 | 47.15 | 轻载 | 1839.9 | 0 | 江苏.京口变/#2主变 | 85.59 | 10千伏II段母线 | 53 | 23005 | 1839.9 |
| 镇江直属 | 铁路1H36线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 27.74 | 2023-02-15 | 5.46 | 轻载 | 5678.54 | 0 | 镇江.黄山变/2号主变 | 34.52 | 10千伏III段母线 | 15 | 10560 | 5678.54 |
| 镇江直属 | 通达274线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 372.38 | 2023-03-14 | 73.3 | 重载 | 0 | 0 | 镇江.大港变/2号主变 | 17.75 | 10千伏II段母线 | 9 | 24170 | 0 |
| 镇江直属 | 通港224线 | 10 | 400 | 手工维护值 | 57.05 | 2023-01-09 | 14.26 | 轻载 | 3861.49 | 0 | 镇江.北山变/2号主变 | 7.94 | 10千伏II段母线 | 32 | 14285 | 3861.49 |
| 镇江直属 | 通用1D42线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 4 | 2023-01-04 | 0.79 | 轻载 | 6089.71 | 0 | 镇江.大路变/2号主变 | 20.84 | 10千伏IV段母线 | 0 | | 6089.71 |
| 镇江直属 | 铜箔124线 | 10 | 400 | 手工维护值 | 151.26 | 2023-02-16 | 37.82 | 轻载 | 2229.78 | 0 | 镇江.北山变/2号主变 | 7.94 | 10千伏II段母线 | 19 | 19210 | 2229.78 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------|----|-----|-------|--------|------------|-------|----|---------|---|--------------|-------|--------------|----|-------|---------|
| 镇江直属 | 铜涵1F63线 | 10 | 398 | 手工维护值 | 82.43 | 2023-01-24 | 20.71 | 轻载 | 3397.66 | 0 | 镇江.东沛变/1号主变 | 25.91 | 10千伏 I 段母线 | 32 | 10380 | 3397.66 |
| 镇江直属 | 图书馆606线 | 10 | 443 | 手工维护值 | 278.27 | 2023-02-24 | 62.81 | 中载 | 551.3 | 0 | 镇江.大市口变/2号主变 | 27.19 | 10千伏 II 段母线 | 11 | 5150 | 551.3 |
| 镇江直属 | 团山路562线 | 10 | 500 | 手工维护值 | 60.56 | 2023-01-15 | 12.11 | 轻载 | 5013.1 | 0 | 镇江.凤凰变/2号主变 | 21.39 | 10千伏 II 段母线 | 27 | 18080 | 5013.1 |
| 镇江直属 | 万达1H25线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 77.03 | 2023-02-02 | 15.16 | 轻载 | 4824.83 | 0 | 镇江.黄山变/1号主变 | 50.65 | 10千伏 II 段母线 | 3 | 2940 | 4824.83 |
| 镇江直属 | 万丰1Y42线 | 10 | 443 | 手工维护值 | 101.08 | 2023-01-16 | 22.82 | 轻载 | 3620.23 | 0 | 镇江.禹山变/2号主变 | 28.88 | 10千伏 IV 段母线 | 21 | 14570 | 3620.23 |
| 镇江直属 | 万港1G11线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 34.68 | 2023-02-13 | 6.83 | 轻载 | 5558.33 | 0 | 镇江.丁岗变/1号主变 | 34.69 | 10千伏 I 段母线 | 0 | | 5558.33 |
| 镇江直属 | 万家庄177线 | 10 | 553 | 手工维护值 | 109.14 | 2023-01-28 | 19.74 | 轻载 | 4814.27 | 0 | 江苏.北湖变/1号主变 | 123.1 | 10kV I 段母线 | 15 | 6450 | 4814.27 |
| 镇江直属 | 万科1N20线 | 10 | 443 | 手工维护值 | 132.96 | 2023-02-14 | 30.01 | 轻载 | 3068.06 | 0 | 江苏.南徐变/#2主变 | 90.39 | 10千伏 IV 段母线 | 23 | 24625 | 3068.06 |
| 镇江直属 | 万源1F22线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 203.76 | 2023-01-16 | 40.11 | 轻载 | 2629.87 | 0 | 镇江.驸马变/1号主变 | 18.9 | 10千伏 II 段母线 | 45 | 30000 | 2629.87 |
| 镇江直属 | 旺府1N28线 | 10 | 465 | 手工维护值 | 127.27 | 2023-01-15 | 27.37 | 轻载 | 3433.34 | 0 | 江苏.南徐变/#2主变 | 90.39 | 10千伏 III 段母线 | 18 | 10015 | 3433.34 |
| 镇江直属 | 旺角1S46线 | 10 | 443 | 手工维护值 | 96.68 | 2023-01-16 | 21.82 | 轻载 | 3696.43 | 0 | 镇江.双井变/2号主变 | 52.67 | 10千伏 IV 段母线 | 29 | 17030 | 3696.43 |
| 镇江直属 | 威凡1F22线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 117 | 2023-02-22 | 23.03 | 轻载 | 4132.55 | 0 | 镇江.五峰变/2号主变 | 36.5 | 10千伏 II 段母线 | 7 | 25700 | 4132.55 |
| 镇江直属 | 韦岗261线 | 10 | 340 | 手工维护值 | 66.45 | 2023-02-13 | 19.54 | 轻载 | 2971.25 | 0 | 镇江.石马变/1号主变 | 1.93 | 10千伏 I 段母线 | 36 | 11945 | 1930 |
| 镇江直属 | 维克122线 | 10 | 500 | 手工维护值 | 208.07 | 2023-03-30 | 41.61 | 轻载 | 2458.23 | 0 | 镇江.北山变/2号主变 | 7.94 | 10千伏 II 段母线 | 11 | 11420 | 2458.23 |
| 镇江直属 | 纬三130线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 285.1 | 2023-01-17 | 56.12 | 中载 | 1221.06 | 0 | 镇江.团结变/1号主变 | 23.7 | 10千伏 II 段母线 | 2 | 6980 | 1221.06 |
| 镇江直属 | 魏玛1C33线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 90.54 | 2023-01-25 | 17.82 | 轻载 | 4590.84 | 0 | 镇江.城西变/2号主变 | 27.47 | 10千伏 III 段母线 | 37 | 16825 | 4590.84 |
| 镇江直属 | 温泉1D15线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 24.09 | 2023-01-25 | 4.74 | 轻载 | 5741.75 | 0 | 镇江.大路变/1号主变 | 23.25 | 10千伏 I 段母线 | 0 | | 5741.75 |
| 镇江直属 | 文旅1F35线 | 10 | 443 | 手工维护值 | 65.16 | 2023-02-23 | 14.71 | 轻载 | 4242.36 | 0 | 镇江.芙蓉变/2号主变 | 31.6 | 10千伏 III 段母线 | 20 | 20875 | 4242.36 |
| 镇江直属 | 文体1D32线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 322.01 | 2023-02-24 | 63.39 | 中载 | 581.78 | 0 | 镇江.大路变/2号主变 | 20.84 | 10千伏 III 段母线 | 58 | 20175 | 581.78 |
| 镇江直属 | 沃得232线 | 10 | 400 | 手工维护值 | 214.87 | 2023-01-27 | 53.72 | 中载 | 1128.05 | 0 | 镇江.团结变/1号主变 | 23.7 | 10千伏 II 段母线 | 32 | 29180 | 1128.05 |
| 镇江直属 | 吾悦240线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 137.51 | 2023-02-25 | 27.07 | 轻载 | 3777.32 | 0 | 镇江.团结变/1号主变 | 23.7 | 10千伏 II 段母线 | 9 | 12100 | 3777.32 |
| 镇江直属 | 梧桐244线 | 10 | 465 | 手工维护值 | 138.9 | 2023-02-18 | 29.87 | 轻载 | 3231.91 | 0 | 镇江.象山变/2号主变 | 15.07 | 10千伏 II 段母线 | 27 | 9040 | 3231.91 |
| 镇江直属 | 五储1F23线 | 10 | 580 | 手工维护值 | 0.11 | 2023-03-10 | 0.02 | 轻载 | 7030.01 | 0 | 镇江.五峰变/1号主变 | 21.39 | 10千伏 I 段母线 | 2 | 750 | 7030.01 |
| 镇江直属 | 五凤口1J46线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 63.28 | 2023-01-26 | 12.46 | 轻载 | 5062.98 | 0 | 镇江.南郊变/2号主变 | 33.73 | 10千伏 IV 段母线 | 26 | 20485 | 5062.98 |
| 镇江直属 | 五里 I 1N09线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 70.35 | 2023-03-02 | 13.85 | 轻载 | 4940.53 | 0 | 江苏.南徐变/#1主变 | 81.01 | 10千伏 I 段母线 | 4 | 7150 | 4940.53 |
| 镇江直属 | 五里 II 1N22线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 145.97 | 2023-01-16 | 28.73 | 轻载 | 3630.79 | 0 | 江苏.南徐变/#2主变 | 90.39 | 10千伏 IV 段母线 | 11 | 13230 | 3630.79 |
| 镇江直属 | 五塘1F59线 | 10 | 443 | 手工维护值 | 149.25 | 2023-02-14 | 33.69 | 轻载 | 2785.92 | 0 | 镇江.东沛变/1号主变 | 25.91 | 10千伏 I 段母线 | 77 | 23065 | 2785.92 |
| 镇江直属 | 坞庄1F24线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 137.68 | 2023-01-24 | 27.1 | 轻载 | 3774.37 | 0 | 镇江.东沛变/2号主变 | 22.17 | 10千伏 II 段母线 | 62 | 25750 | 3774.37 |
| 镇江直属 | 务实1S15线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 215.52 | 2023-02-23 | 42.43 | 轻载 | 2426.19 | 0 | 镇江.长山变/2号主变 | 37 | 10千伏 II 段母线 | 0 | | 2426.19 |
| 镇江直属 | 西戴1D22线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 18.81 | 2023-03-17 | 3.7 | 轻载 | 5833.2 | 0 | 镇江.大路变/1号主变 | 23.25 | 10千伏 II 段母线 | 26 | 6315 | 5833.2 |
| 镇江直属 | 西湖1S14线 | 10 | 553 | 手工维护值 | 161.16 | 2023-02-13 | 29.14 | 轻载 | 3913.28 | 0 | 镇江.三山变/1号主变 | 19.7 | 10千伏 I 段母线 | 87 | 29370 | 3913.28 |
| 镇江直属 | 西江139线 | 10 | 465 | 手工维护值 | 63.75 | 2023-01-15 | 13.71 | 轻载 | 4533.51 | 0 | 镇江.高桥变/1号主变 | 39.97 | 10千伏 I 段母线 | 55 | 18540 | 4533.51 |
| 镇江直属 | 西上1J10线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 281.85 | 2023-03-19 | 55.48 | 中载 | 1277.35 | 0 | 镇江.金桥变/1号主变 | 57.03 | 10千伏 I 段母线 | 6 | 10910 | 1277.35 |
| 镇江直属 | 西石1C34线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 52.74 | 2023-01-24 | 10.38 | 轻载 | 5245.54 | 0 | 镇江.城西变/2号主变 | 27.47 | 10千伏 III 段母线 | 15 | 16840 | 5245.54 |
| 镇江直属 | 西园1G43线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 123.39 | 2023-02-13 | 24.29 | 轻载 | 4021.88 | 0 | 镇江.高新变/2号主变 | 27.29 | 10千伏 IV 段母线 | 33 | 24805 | 4021.88 |
| 镇江直属 | 西苑1T13线 | 10 | 443 | 手工维护值 | 103.79 | 2023-01-27 | 23.43 | 轻载 | 3573.29 | 0 | 镇江.云台变/1号主变 | 32.98 | 10kV I 段母线 | 0 | | 3573.29 |
| 镇江直属 | 希西维539线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 301.15 | 2023-02-27 | 59.28 | 中载 | 943.07 | 0 | 镇江.东陶变/1号主变 | 27.3 | 10千伏 I 段母线 | 19 | 13735 | 943.07 |
| 镇江直属 | 下方1H10线 | 10 | 380 | 手工维护值 | 88 | 2023-01-01 | 23.16 | 轻载 | 3082.96 | 0 | 镇江.中天变/2号主变 | 2.36 | 10千伏 II 段母线 | 44 | 12545 | 2360 |
| 镇江直属 | 夏家1F92线 | 10 | 380 | 手工维护值 | 161 | 2023-02-11 | 42.37 | 轻载 | 1818.6 | 0 | 镇江.中天变/2号主变 | 2.36 | 10千伏 II 段母线 | 46 | 13180 | 1818.6 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|----|-----|----------|--------|------------|-------|----|---------|---|-------------|-------|------------|----|-------|---------|
| 镇江直属 | 仙鹤1S32线 | 10 | 398 | 手工维护值 | 119.53 | 2023-01-27 | 30.03 | 轻载 | 2755.09 | 0 | 镇江.双井变/2号主变 | 52.67 | 10千伏III段母线 | 23 | 17265 | 2755.09 |
| 镇江直属 | 仙人湖1F73线 | 10 | 400 | 手工维护值 | 117.67 | 2023-03-24 | 29.42 | 轻载 | 2811.56 | 0 | 镇江.东沛变/1号主变 | 25.91 | 10千伏I段母线 | 87 | 28345 | 2811.56 |
| 镇江直属 | 先锋241线 | 10 | 443 | 手工维护值 | 204.83 | 2023-01-05 | 46.24 | 轻载 | 1823.28 | 0 | 镇江.营江变/2号主变 | 33.3 | 10千伏II段母线 | 26 | 11875 | 1823.28 |
| 镇江直属 | 香城1Y36线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2023-01-08 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 镇江.禹山变/2号主变 | 28.88 | 10千伏III段母线 | 0 | | 5880.14 |
| 镇江直属 | 香江240线 | 10 | 443 | 手工维护值 | 87.03 | 2023-01-16 | 19.65 | 轻载 | 3863.57 | 0 | 镇江.象山变/2号主变 | 15.07 | 10千伏II段母线 | 28 | 11665 | 3863.57 |
| 镇江直属 | 香山1Y14线 | 10 | 504 | 手工维护值 | 116.2 | 2023-01-24 | 23.06 | 轻载 | 4097.91 | 0 | 镇江.禹山变/1号主变 | 19.32 | 10千伏I段母线 | 20 | 13635 | 4097.91 |
| 镇江直属 | 香西1C35线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 2.99 | 2023-02-14 | 0.59 | 轻载 | 6107.21 | 0 | 镇江.城西变/2号主变 | 27.47 | 10千伏III段母线 | 9 | 19735 | 6107.21 |
| 镇江直属 | 向阳1S16线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 178.8 | 2023-02-17 | 35.2 | 轻载 | 3062.18 | 0 | 镇江.三山变/1号主变 | 19.7 | 10千伏I段母线 | 55 | 23450 | 3062.18 |
| 镇江直属 | 小港1F21线 | 10 | 588 | 手工维护值 | 204.9 | 2023-02-09 | 34.85 | 轻载 | 3580.04 | 0 | 镇江.五峰变/1号主变 | 21.39 | 10千伏I段母线 | 22 | 7980 | 3580.04 |
| 镇江直属 | 小衣263线 | 10 | 340 | 手工维护值 | 74.71 | 2023-02-21 | 21.97 | 轻载 | 2828.18 | 0 | 镇江.石马变/1号主变 | 1.93 | 10千伏I段母线 | 45 | 18155 | 1930 |
| 镇江直属 | 斜桥街1S11线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 131.84 | 2023-01-25 | 25.95 | 轻载 | 3875.52 | 0 | 镇江.双井变/1号主变 | 47.68 | 10千伏I段母线 | 1 | 8030 | 3875.52 |
| 镇江直属 | 谢巷1F06线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 30.96 | 2023-01-24 | 6.09 | 轻载 | 5622.76 | 0 | 镇江.东沛变/1号主变 | 25.91 | 10千伏I段母线 | 0 | | 5622.76 |
| 镇江直属 | 辛度1S21线 | 10 | 268 | 手工维护值 | 9.36 | 2023-03-22 | 3.49 | 轻载 | 3087.12 | 0 | 镇江.三山变/1号主变 | 19.7 | 10千伏II段母线 | 0 | | 3087.12 |
| 镇江直属 | 辛工143线 | 10 | 425 | 手工维护值 | 170.9 | 2023-03-30 | 40.21 | 轻载 | 2192.71 | 0 | 镇江.辛丰变/1号主变 | 12.7 | 10千伏I段母线 | 28 | 17085 | 2192.71 |
| 镇江直属 | 辛龙212线 | 10 | 443 | 手工维护值 | 4.5 | 2023-01-25 | 1.02 | 轻载 | 5292.99 | 0 | 镇江.辛丰变/2号主变 | 21.31 | 10千伏II段母线 | 5 | 2100 | 5292.99 |
| 镇江直属 | 辛桥1F90线 | 10 | 380 | 手工维护值 | 46 | 2023-02-14 | 12.11 | 轻载 | 3810.4 | 0 | 镇江.中天变/2号主变 | 2.36 | 10千伏II段母线 | 6 | 2000 | 2360 |
| 镇江直属 | 辛三1D11 | 10 | 252 | 手工维护值 | 9.54 | 2023-03-22 | 3.79 | 轻载 | 2890.02 | 0 | | | 10千伏I段母线 | 0 | | 2890.02 |
| 镇江直属 | 辛镇210线 | 10 | 400 | 手工维护值 | 199.4 | 2023-02-23 | 49.85 | 轻载 | 1395.99 | 0 | 镇江.辛丰变/2号主变 | 21.31 | 10千伏II段母线 | 68 | 25775 | 1395.99 |
| 镇江直属 | 新城1G44线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 263.74 | 2023-03-27 | 51.92 | 中载 | 1591.02 | 0 | 镇江.高新变/2号主变 | 27.29 | 10千伏IV段母线 | 0 | | 1591.02 |
| 镇江直属 | 新城270线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 162.13 | 2023-01-16 | 31.92 | 轻载 | 3350.9 | 0 | 镇江.大港变/2号主变 | 17.75 | 10千伏II段母线 | 21 | 15495 | 3350.9 |
| 镇江直属 | 新城市1N36线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 145.9 | 2023-01-15 | 28.72 | 轻载 | 3632 | 0 | 江苏.南徐变/#2主变 | 90.39 | 10千伏III段母线 | 48 | 25925 | 3632 |
| 镇江直属 | 新港1F37线 | 10 | 400 | 手工维护值 | 200 | 2023-02-23 | 50 | 中载 | 1385.6 | 0 | 镇江.五峰变/1号主变 | 21.39 | 10千伏I段母线 | 5 | 14660 | 1385.6 |
| 镇江直属 | 新河274线 | 10 | 443 | 手工维护值 | 81.78 | 2023-02-16 | 18.46 | 轻载 | 3954.5 | 0 | 江苏.北湖变/1号主变 | 123.1 | 10kVIV段母线 | 40 | 27875 | 3954.5 |
| 镇江直属 | 新街1F47线 | 10 | 504 | 手工维护值 | 83.3 | 2023-03-17 | 16.53 | 轻载 | 4667.74 | 0 | 镇江.五峰变/1号主变 | 21.39 | 10千伏I段母线 | 11 | 17105 | 4667.74 |
| 镇江直属 | 新津136线 | 10 | 400 | 手工维护值 | 207.68 | 2023-01-16 | 51.92 | 中载 | 1252.58 | 0 | 镇江.团结变/1号主变 | 23.7 | 10千伏II段母线 | 52 | 26925 | 1252.58 |
| 镇江直属 | 新民640线 | 10 | 400 | 手工维护值 | 176.18 | 2023-01-15 | 44.04 | 轻载 | 1798.16 | 0 | 镇江.汝山变/2号主变 | 17.02 | 10千伏II段母线 | 64 | 36230 | 1798.16 |
| 镇江直属 | 新民洲1X16线 | 10 | 504 | D5000维护值 | 85.86 | 2023-03-14 | 17.04 | 轻载 | 4623.4 | 0 | | | 10千伏I段母线 | 0 | | 4623.4 |
| 镇江直属 | 新农1F40线 | 10 | 457 | 手工维护值 | 126 | 2023-02-23 | 27.57 | 轻载 | 3358.35 | 0 | 镇江.五峰变/2号主变 | 36.5 | 10千伏II段母线 | 53 | 17160 | 3358.35 |
| 镇江直属 | 新驱1G22线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 118.18 | 2023-02-13 | 23.26 | 轻载 | 4112.11 | 0 | 镇江.高新变/1号主变 | 28.65 | 10千伏II段母线 | 24 | 31165 | 4112.11 |
| 镇江直属 | 新丝路232线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 419.97 | 2023-03-14 | 82.67 | 重载 | 0 | 0 | 镇江.高桥变/2号主变 | 31.18 | 10千伏II段母线 | 0 | | 0 |
| 镇江直属 | 新滩170线 | 10 | 400 | 手工维护值 | 40.51 | 2023-01-25 | 10.13 | 轻载 | 4147.97 | 0 | 镇江.世业变/2号主变 | 5.63 | 10千伏II段母线 | 42 | 11290 | 4147.97 |
| 镇江直属 | 新天地1F15线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 46.6 | 2023-01-17 | 9.17 | 轻载 | 5351.88 | 0 | 镇江.芙蓉变/1号主变 | 31.9 | 10千伏I段母线 | 5 | 7720 | 5351.88 |
| 镇江直属 | 新元230线 | 10 | 420 | 手工维护值 | 107.67 | 2023-01-26 | 25.64 | 轻载 | 3227.24 | 0 | 镇江.团结变/1号主变 | 23.7 | 10千伏II段母线 | 27 | 22160 | 3227.24 |
| 镇江直属 | 新运1G45线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 316.94 | 2023-02-17 | 62.39 | 中载 | 669.59 | 0 | 镇江.高新变/2号主变 | 27.29 | 10千伏IV段母线 | 31 | 15570 | 669.59 |
| 镇江直属 | 新竹660线 | 10 | 400 | 手工维护值 | 158.79 | 2023-02-17 | 39.7 | 轻载 | 2099.36 | 0 | 镇江.化工变/1号主变 | 33.32 | 10千伏II段母线 | 27 | 12955 | 2099.36 |
| 镇江直属 | 鑫城1F19线 | 10 | 398 | 手工维护值 | 156 | 2023-02-01 | 39.2 | 轻载 | 2123.43 | 0 | 镇江.五峰变/1号主变 | 21.39 | 10千伏I段母线 | 23 | 17965 | 2123.43 |
| 镇江直属 | 兴岗1G14线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 70.8 | 2023-01-15 | 13.94 | 轻载 | 4932.74 | 0 | 镇江.丁岗变/2号主变 | 35.37 | 10千伏II段母线 | 14 | 8625 | 4932.74 |
| 镇江直属 | 兴港175线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 233 | 2023-01-15 | 45.87 | 轻载 | 2123.43 | 0 | 镇江.大港变/1号主变 | 8.56 | 10千伏I段母线 | 52 | 26275 | 2123.43 |
| 镇江直属 | 兴兆1C13线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 170.37 | 2023-01-27 | 33.54 | 轻载 | 3208.18 | 0 | 镇江.城西变/1号主变 | 26.94 | 10千伏I段母线 | 37 | 29815 | 3208.18 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|----|-----|-------|--------|------------|-------|----|---------|---|--------------|-------|----------|----|-------|---------|
| 镇江直属 | 兴中164线 | 10 | 443 | 手工维护值 | 71.36 | 2023-02-27 | 16.11 | 轻载 | 4134.98 | 0 | 镇江.世业变/2号主变 | 5.63 | 10千伏Ⅱ段母线 | 56 | 19565 | 4134.98 |
| 镇江直属 | 行政1N10线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 8.09 | 2023-01-28 | 1.59 | 轻载 | 6018.87 | 0 | 江苏.南徐变/#1主变 | 81.01 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1 | 400 | 6018.87 |
| 镇江直属 | 幸福1H42线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 121.86 | 2023-03-31 | 23.99 | 轻载 | 4048.38 | 0 | 镇江.大港变/2号主变 | 17.75 | 10千伏Ⅱ段母线 | 27 | 17350 | 4048.38 |
| 镇江直属 | 修德1S16线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 68.52 | 2023-02-16 | 13.49 | 轻载 | 4972.23 | 0 | 镇江.长山变/2号主变 | 37 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | | 4972.23 |
| 镇江直属 | 秀山1J36线 | 10 | 420 | 手工维护值 | 89.65 | 2023-02-24 | 21.35 | 轻载 | 3539.34 | 0 | 镇江.南郊变/2号主变 | 33.73 | 10千伏Ⅲ段母线 | 73 | 19690 | 3539.34 |
| 镇江直属 | 墟工1F82线 | 10 | 335 | 手工维护值 | 166.82 | 2023-02-22 | 49.8 | 轻载 | 1172.22 | 0 | 镇江.黄墟变/2号主变 | 12.51 | 10千伏Ⅱ段母线 | 56 | 17315 | 1172.22 |
| 镇江直属 | 薛村176线 | 10 | 378 | 手工维护值 | 289.96 | 2023-02-18 | 76.71 | 重载 | 0 | 0 | 镇江.上会变/2号主变 | 11.11 | 10千伏Ⅱ段母线 | 66 | 23575 | 0 |
| 镇江直属 | 学林137线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 153.11 | 2023-02-13 | 30.14 | 轻载 | 3507.13 | 0 | 镇江.团结变/1号主变 | 23.7 | 10千伏Ⅰ段母线 | 30 | 19205 | 3507.13 |
| 镇江直属 | 学校1D43线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 82.27 | 2023-03-19 | 16.19 | 轻载 | 4734.08 | 0 | 镇江.大路变/2号主变 | 20.84 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5 | 4880 | 4734.08 |
| 镇江直属 | 雅居1Y34线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2023-01-08 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 镇江.禹山变/2号主变 | 28.88 | 10千伏Ⅲ段母线 | 0 | | 5880.14 |
| 镇江直属 | 雅郡1H34线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 151.55 | 2023-01-27 | 29.83 | 轻载 | 3534.15 | 0 | 镇江.团结变/2号主变 | 35.66 | 10千伏Ⅲ段母线 | 40 | 24275 | 3534.15 |
| 镇江直属 | 亚东593线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 64.3 | 2023-01-24 | 12.66 | 轻载 | 5045.32 | 0 | 镇江.城中变/1号主变 | 50.18 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2 | 7395 | 5045.32 |
| 镇江直属 | 亚厦1F25线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 118.92 | 2023-01-16 | 23.41 | 轻载 | 4099.3 | 0 | 镇江.驸马变/1号主变 | 18.9 | 10千伏Ⅱ段母线 | 15 | 8275 | 4099.3 |
| 镇江直属 | 烟墩1H49线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 63.54 | 2023-01-25 | 12.51 | 轻载 | 5058.48 | 0 | 镇江.大港变/1号主变 | 8.56 | 10千伏Ⅰ段母线 | 12 | 13430 | 5058.48 |
| 镇江直属 | 严岗1J21线 | 10 | 465 | 手工维护值 | 0 | 2023-01-08 | 0 | 轻载 | 5637.66 | 0 | 镇江.南郊变/1号主变 | 34.05 | 10千伏Ⅱ段母线 | 11 | 3355 | 5637.66 |
| 镇江直属 | 沿河238线 | 10 | 300 | 手工维护值 | 0 | 2023-01-09 | 0 | 轻载 | 3637.2 | 0 | 镇江.营江变/1号主变 | 20.54 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | | 3637.2 |
| 镇江直属 | 沿江146线 | 10 | 443 | 手工维护值 | 169.4 | 2023-03-27 | 38.24 | 轻载 | 2436.92 | 0 | 镇江.辛丰变/2号主变 | 21.31 | 10千伏Ⅱ段母线 | 18 | 10405 | 2436.92 |
| 镇江直属 | 研发1H38线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 152.87 | 2023-01-15 | 30.09 | 轻载 | 3511.28 | 0 | 镇江.团结变/2号主变 | 35.66 | 10千伏Ⅲ段母线 | 32 | 26850 | 3511.28 |
| 镇江直属 | 盐化177线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 114.59 | 2023-03-28 | 22.56 | 轻载 | 4174.29 | 0 | 镇江.大港变/1号主变 | 8.56 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | | 4174.29 |
| 镇江直属 | 燕舞543线 | 10 | 400 | 手工维护值 | 0 | 2023-01-09 | 0 | 轻载 | 4849.6 | 0 | 镇江.东陶变/1号主变 | 27.3 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1 | 4160 | 4849.6 |
| 镇江直属 | 扬漂136线 | 10 | 340 | 手工维护值 | 133.95 | 2023-03-10 | 39.4 | 轻载 | 1802.15 | 0 | 镇江.荣炳变/2号主变 | 14.66 | 10千伏Ⅱ段母线 | 39 | 18470 | 1802.15 |
| 镇江直属 | 扬子1Y31线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 27.77 | 2023-02-01 | 5.47 | 轻载 | 5678.02 | 0 | 镇江.银山变/1号主变 | 51.07 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3 | 12490 | 5678.02 |
| 镇江直属 | 阳镇233线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 173.91 | 2023-03-30 | 34.23 | 轻载 | 3146.87 | 0 | 镇江.高桥变/1号主变 | 39.97 | 10千伏Ⅰ段母线 | 51 | 22685 | 3146.87 |
| 镇江直属 | 杨溪221线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 199.8 | 2023-02-11 | 39.33 | 轻载 | 2698.46 | 0 | 镇江.谷阳变/2号主变 | 39.23 | 10千伏Ⅱ段母线 | 49 | 20665 | 2698.46 |
| 镇江直属 | 洋湖132线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2023-01-08 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 镇江.荣炳变/2号主变 | 14.66 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | | 5880.14 |
| 镇江直属 | 姚一湾1S14线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 45.7 | 2023-02-13 | 9 | 轻载 | 5367.47 | 0 | 镇江.双井变/1号主变 | 47.68 | 10千伏Ⅰ段母线 | 13 | 8470 | 5367.47 |
| 镇江直属 | 姚庄1C15线 | 10 | 546 | 手工维护值 | 133.1 | 2023-01-16 | 24.38 | 轻载 | 4314.41 | 0 | 镇江.城西变/1号主变 | 26.94 | 10千伏Ⅰ段母线 | 54 | 41320 | 4314.41 |
| 镇江直属 | 耀金1J13线 | 10 | 465 | 手工维护值 | 50.64 | 2023-01-25 | 10.89 | 轻载 | 4760.58 | 0 | 镇江.金桥变/1号主变 | 57.03 | 10千伏Ⅰ段母线 | 13 | 14180 | 4760.58 |
| 镇江直属 | 一泉276线 | 10 | 465 | 手工维护值 | 96.48 | 2023-03-03 | 20.75 | 轻载 | 3966.63 | 0 | 江苏.北湖变/1号主变 | 123.1 | 10kVⅣ段母线 | 38 | 18595 | 3966.63 |
| 镇江直属 | 一院1T21线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 147.12 | 2023-01-17 | 28.96 | 轻载 | 3610.87 | 0 | 镇江.云台变/1号主变 | 32.98 | 10kVⅡ段母线 | 0 | | 3610.87 |
| 镇江直属 | 医学院609线 | 10 | 443 | 手工维护值 | 165.47 | 2023-01-29 | 37.35 | 轻载 | 2504.99 | 0 | 镇江.大市口变/1号主变 | 24.46 | 10千伏Ⅰ段母线 | 14 | 10015 | 2504.99 |
| 镇江直属 | 医政路624线 | 10 | 443 | 手工维护值 | 57.44 | 2023-01-04 | 12.97 | 轻载 | 4376.07 | 0 | 镇江.大市口变/2号主变 | 27.19 | 10千伏Ⅱ段母线 | 15 | 5515 | 4376.07 |
| 镇江直属 | 宜东220线 | 10 | 504 | 手工维护值 | 34.2 | 2023-01-27 | 6.79 | 轻载 | 5518.15 | 0 | 镇江.谷阳变/2号主变 | 39.23 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5 | 7960 | 5518.15 |
| 镇江直属 | 宜和1H12线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 155.74 | 2023-01-15 | 30.66 | 轻载 | 3461.58 | 0 | 镇江.黄山变/1号主变 | 50.65 | 10千伏Ⅰ段母线 | 15 | 17580 | 3461.58 |
| 镇江直属 | 颐和636线 | 10 | 400 | 手工维护值 | 113.82 | 2023-01-15 | 28.46 | 轻载 | 2878.24 | 0 | 镇江.汝山变/2号主变 | 17.02 | 10千伏Ⅱ段母线 | 21 | 16910 | 2878.24 |
| 镇江直属 | 倚山1B14线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 2.11 | 2023-01-16 | 0.42 | 轻载 | 6122.45 | 0 | 镇江.白龙山变/2号主变 | 17.2 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | | 6122.45 |
| 镇江直属 | 义村1F65线 | 10 | 398 | 手工维护值 | 119.06 | 2023-02-09 | 29.91 | 轻载 | 2763.23 | 0 | 镇江.东沛变/1号主变 | 25.91 | 10千伏Ⅰ段母线 | 29 | 13705 | 2763.23 |
| 镇江直属 | 易购1S26线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 70.31 | 2023-03-09 | 13.84 | 轻载 | 4941.22 | 0 | 镇江.双井变/1号主变 | 47.68 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1 | 4650 | 4941.22 |
| 镇江直属 | 益华1Y12线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 5.45 | 2023-02-26 | 1.07 | 轻载 | 6064.6 | 0 | 镇江.银山变/1号主变 | 51.07 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5 | 6800 | 6064.6 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|----|-----|-------|--------|------------|-------|----|---------|---|--------------|--------|----------|----|-------|---------|
| 镇江直属 | 音乐166线 | 10 | 504 | 手工维护值 | 76.15 | 2023-01-25 | 15.11 | 轻载 | 4791.58 | 0 | 镇江.世业变/2号主变 | 5.63 | 10千伏Ⅱ段母线 | 44 | 14900 | 4791.58 |
| 镇江直属 | 殷家168线 | 10 | 553 | 手工维护值 | 170.93 | 2023-02-23 | 30.91 | 轻载 | 3744.06 | 0 | 镇江.东乡变/1号主变 | 18.22 | 10千伏Ⅱ段母线 | 33 | 10075 | 3744.06 |
| 镇江直属 | 银储1Y14线 | 10 | 580 | 手工维护值 | 1.58 | 2023-02-20 | 0.27 | 轻载 | 7004.55 | 0 | 镇江.银山变/1号主变 | 51.07 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | | 7004.55 |
| 镇江直属 | 银湖1G42线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 53.2 | 2023-01-01 | 10.47 | 轻载 | 5237.57 | 0 | 镇江.高新变/2号主变 | 27.29 | 10千伏Ⅳ段母线 | 14 | 15860 | 5237.57 |
| 镇江直属 | 银山222线 | 10 | 400 | 手工维护值 | 73.29 | 2023-02-13 | 18.32 | 轻载 | 3580.22 | 0 | 镇江.北山变/2号主变 | 7.94 | 10千伏Ⅱ段母线 | 34 | 30720 | 3580.22 |
| 镇江直属 | 引航道179线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 131.76 | 2023-02-24 | 25.94 | 轻载 | 3876.91 | 0 | 江苏.北湖变/1号主变 | 123.1 | 10kVⅠ段母线 | 0 | | 3876.91 |
| 镇江直属 | 印染148线 | 10 | 443 | 手工维护值 | 122.73 | 2023-01-27 | 27.7 | 轻载 | 3245.25 | 0 | 镇江.象山变/2号主变 | 15.07 | 10千伏Ⅱ段母线 | 32 | 15280 | 3245.25 |
| 镇江直属 | 英格兰1C44线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 109.17 | 2023-01-28 | 21.49 | 轻载 | 4268.17 | 0 | 镇江.城西变/2号主变 | 27.47 | 10千伏Ⅳ段母线 | 36 | 25335 | 4268.17 |
| 镇江直属 | 樱花1Y41线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 135 | 2023-03-29 | 26.57 | 轻载 | 3820.79 | 0 | 镇江.银山变/1号主变 | 51.07 | 10千伏Ⅳ段母线 | 28 | 17425 | 3820.79 |
| 镇江直属 | 迎东1Q05线 | 10 | 443 | 手工维护值 | 142.14 | 2023-03-17 | 32.09 | 轻载 | 2909.07 | 0 | 江苏.姚桥变/1号主变 | 121.58 | 10千伏Ⅰ段母线 | 50 | 14425 | 2909.07 |
| 镇江直属 | 迎江190线 | 10 | 443 | 手工维护值 | 59.9 | 2023-02-15 | 13.52 | 轻载 | 4333.46 | 0 | 镇江.城中变/2号主变 | 48.65 | 10千伏Ⅱ段母线 | 23 | 27635 | 4333.46 |
| 镇江直属 | 营东242线 | 10 | 242 | 手工维护值 | 141.01 | 2023-01-15 | 58.27 | 中载 | 491.71 | 0 | 镇江.营江变/2号主变 | 33.3 | 10千伏Ⅱ段母线 | 50 | 20760 | 491.71 |
| 镇江直属 | 永安1J24线 | 10 | 443 | 手工维护值 | 161.16 | 2023-02-21 | 36.38 | 轻载 | 2579.64 | 0 | 镇江.解放变/1号主变 | 58 | 10千伏Ⅱ段母线 | 9 | 9910 | 2579.64 |
| 镇江直属 | 永隆1H36线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 85.54 | 2023-01-27 | 16.84 | 轻载 | 4677.44 | 0 | 镇江.团结变/2号主变 | 35.66 | 10千伏Ⅲ段母线 | 14 | 14375 | 4677.44 |
| 镇江直属 | 永裕1F21线 | 10 | 443 | 手工维护值 | 79.08 | 2023-01-03 | 17.85 | 轻载 | 4001.27 | 0 | 镇江.驸马变/1号主变 | 18.9 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | | 4001.27 |
| 镇江直属 | 永钻237线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 212.15 | 2023-01-16 | 41.76 | 轻载 | 2484.55 | 0 | 镇江.团结变/1号主变 | 23.7 | 10千伏Ⅰ段母线 | 34 | 30445 | 2484.55 |
| 镇江直属 | 优山Ⅰ1Y11线 | 10 | 504 | 手工维护值 | 36.56 | 2023-01-27 | 7.25 | 轻载 | 5477.28 | 0 | 镇江.禹山变/1号主变 | 19.32 | 10千伏Ⅰ段母线 | 25 | 21270 | 5477.28 |
| 镇江直属 | 优山Ⅱ1Y21线 | 10 | 504 | 手工维护值 | 37.97 | 2023-01-15 | 7.53 | 轻载 | 5452.86 | 0 | 镇江.禹山变/1号主变 | 19.32 | 10千伏Ⅱ段母线 | 11 | 6375 | 5452.86 |
| 镇江直属 | 悠然居270线 | 10 | 465 | 手工维护值 | 93.54 | 2023-01-25 | 20.12 | 轻载 | 4017.55 | 0 | 江苏.北湖变/1号主变 | 123.1 | 10kVⅣ段母线 | 18 | 13480 | 4017.55 |
| 镇江直属 | 友谊1F34线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 1.32 | 2023-02-17 | 0.26 | 轻载 | 6136.13 | 0 | 镇江.驸马变/2号主变 | 24.3 | 10千伏Ⅲ段母线 | 0 | | 6136.13 |
| 镇江直属 | 余福里1S22线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 212.7 | 2023-01-17 | 41.87 | 轻载 | 2475.03 | 0 | 镇江.双井变/1号主变 | 47.68 | 10千伏Ⅱ段母线 | 26 | 25555 | 2475.03 |
| 镇江直属 | 零北661线 | 10 | 400 | 手工维护值 | 226.76 | 2023-02-22 | 56.69 | 中载 | 922.12 | 0 | 镇江.化工变/1号主变 | 33.32 | 10千伏Ⅰ段母线 | 43 | 19405 | 922.12 |
| 镇江直属 | 宇新1Q12线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 94.26 | 2023-02-09 | 18.56 | 轻载 | 4526.41 | 0 | 江苏.姚桥变/1号主变 | 121.58 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | | 4526.41 |
| 镇江直属 | 育贤1N06线 | 10 | 465 | 手工维护值 | 3.52 | 2023-02-14 | 0.76 | 轻载 | 5576.69 | 0 | 江苏.南徐变/#1主变 | 81.01 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | | 5576.69 |
| 镇江直属 | 御景1Y34线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 124.28 | 2023-01-28 | 24.46 | 轻载 | 4006.46 | 0 | 镇江.银山变/1号主变 | 51.07 | 10千伏Ⅲ段母线 | 37 | 38500 | 4006.46 |
| 镇江直属 | 园区1S22线 | 10 | 443 | 手工维护值 | 216.84 | 2023-02-13 | 48.95 | 轻载 | 1615.26 | 0 | 镇江.三山变/1号主变 | 19.7 | 10千伏Ⅱ段母线 | 29 | 11995 | 1615.26 |
| 镇江直属 | 园艺164线 | 10 | 445 | 手工维护值 | 199.99 | 2023-03-16 | 44.94 | 轻载 | 1931.35 | 0 | 镇江.东乡变/1号主变 | 18.22 | 10千伏Ⅱ段母线 | 27 | 9625 | 1931.35 |
| 镇江直属 | 远洋1J25线 | 10 | 420 | 手工维护值 | 123.05 | 2023-01-28 | 29.3 | 轻载 | 2960.85 | 0 | 镇江.南郊变/1号主变 | 34.05 | 10千伏Ⅱ段母线 | 32 | 26070 | 2960.85 |
| 镇江直属 | 月湖683线 | 10 | 396 | 手工维护值 | 174.24 | 2023-01-15 | 44 | 轻载 | 1783.27 | 0 | 镇江.长岗变/1号主变 | 17.46 | 10千伏Ⅰ段母线 | 76 | 25925 | 1783.27 |
| 镇江直属 | 跃进1F14线 | 10 | 504 | 手工维护值 | 309.9 | 2023-03-23 | 61.49 | 中载 | 743.03 | 0 | 镇江.五峰变/2号主变 | 36.5 | 10千伏Ⅱ段母线 | 17 | 10280 | 743.03 |
| 镇江直属 | 云景281线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 2.34 | 2023-01-11 | 0.46 | 轻载 | 6118.46 | 0 | 江苏.北湖变/1号主变 | 123.1 | 10kVⅡ段母线 | 11 | 8515 | 6118.46 |
| 镇江直属 | 云台180线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 43.98 | 2023-01-25 | 8.66 | 轻载 | 5397.26 | 0 | 江苏.北湖变/2号主变 | 89.2 | 10kVⅢ段母线 | 3 | 9235 | 5397.26 |
| 镇江直属 | 运河196线 | 10 | 443 | 手工维护值 | 101.4 | 2023-01-17 | 22.89 | 轻载 | 3614.68 | 0 | 镇江.城中变/2号主变 | 48.65 | 10千伏Ⅱ段母线 | 38 | 18065 | 3614.68 |
| 镇江直属 | 枣林1H02线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 211.23 | 2023-02-19 | 41.58 | 轻载 | 2500.49 | 0 | 江苏.华山变/1号主变 | 143.72 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | | 2500.49 |
| 镇江直属 | 造纸1F11线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 464.4 | 2023-02-17 | 91.42 | 重载 | 0 | 0 | 镇江.五峰变/1号主变 | 21.39 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1 | 8030 | 0 |
| 镇江直属 | 渣泽1G14线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 129.54 | 2023-02-13 | 25.5 | 轻载 | 3915.36 | 0 | 镇江.高新变/1号主变 | 28.65 | 10千伏Ⅰ段母线 | 29 | 26235 | 3915.36 |
| 镇江直属 | 闸南1D46线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 48.46 | 2023-01-21 | 9.54 | 轻载 | 5319.66 | 0 | 镇江.大路变/2号主变 | 20.84 | 10千伏Ⅳ段母线 | 0 | | 5319.66 |
| 镇江直属 | 张许1H46线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 152.14 | 2023-02-13 | 29.95 | 轻载 | 3523.93 | 0 | 镇江.团结变/2号主变 | 35.66 | 10千伏Ⅳ段母线 | 43 | 42550 | 3523.93 |
| 镇江直属 | 嶂山Ⅰ1B08线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 48 | 2023-01-12 | 9.45 | 轻载 | 5327.63 | 0 | 镇江.白龙山变/1号主变 | 23 | 10千伏Ⅰ段母线 | 16 | 15700 | 5327.63 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------|----|-----|-------|--------|------------|-------|----|---------|---|--------------|--------|-------------|----|-------|---------|
| 镇江直属 | 嶂山II1B15线 | 10 | 420 | 手工维护值 | 130.64 | 2023-01-27 | 31.1 | 轻载 | 2829.4 | 0 | 镇江.白龙山变/2号主变 | 17.2 | 10千伏II段母线 | 35 | 31860 | 2829.4 |
| 镇江直属 | 招商146线 | 10 | 504 | 手工维护值 | 128 | 2023-01-15 | 25.4 | 轻载 | 3893.54 | 0 | 镇江.象山变/2号主变 | 15.07 | 10千伏II段母线 | 31 | 23215 | 3893.54 |
| 镇江直属 | 赵声1Y46线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 1.58 | 2023-02-20 | 0.31 | 轻载 | 6131.63 | 0 | 镇江.银山变/1号主变 | 51.07 | 10千伏IV段母线 | 0 | | 6131.63 |
| 镇江直属 | 镇泰170线 | 10 | 504 | 手工维护值 | 176.95 | 2023-02-14 | 35.11 | 轻载 | 3045.72 | 0 | 镇江.东乡变/2号主变 | 19 | 10千伏II段母线 | 71 | 40895 | 3045.72 |
| 镇江直属 | 镇州138线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 48.17 | 2023-01-24 | 9.48 | 轻载 | 5324.69 | 0 | 镇江.高桥变/2号主变 | 31.18 | 10千伏II段母线 | 0 | | 5324.69 |
| 镇江直属 | 征润洲1F36线 | 10 | 504 | 手工维护值 | 86 | 2023-01-16 | 17.06 | 轻载 | 4620.98 | 0 | 镇江.芙蓉变/2号主变 | 31.6 | 10千伏III段母线 | 15 | 20490 | 4620.98 |
| 镇江直属 | 正东235线 | 10 | 341 | 手工维护值 | 181.8 | 2023-03-28 | 53.31 | 中载 | 985.51 | 0 | 镇江.营江变/1号主变 | 20.54 | 10千伏I段母线 | 89 | 30590 | 985.51 |
| 镇江直属 | 正东路614线 | 10 | 443 | 手工维护值 | 210.01 | 2023-02-13 | 47.41 | 轻载 | 1733.56 | 0 | 镇江.大市口变/2号主变 | 27.19 | 10千伏II段母线 | 52 | 28435 | 1733.56 |
| 镇江直属 | 正太181线 | 10 | 443 | 手工维护值 | 49.44 | 2023-01-28 | 11.16 | 轻载 | 4514.63 | 0 | 江苏.北湖变/1号主变 | 123.1 | 10kV I 段母线 | 8 | 6190 | 4514.63 |
| 镇江直属 | 正则1S19线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 5.8 | 2023-01-08 | 1.14 | 轻载 | 6058.54 | 0 | 镇江.长山变/2号主变 | 37 | 10千伏IV段母线 | 0 | | 6058.54 |
| 镇江直属 | 制药143线 | 10 | 400 | 手工维护值 | 161.88 | 2023-02-13 | 40.47 | 轻载 | 2045.84 | 0 | 镇江.象山变/1号主变 | 14.98 | 10千伏I段母线 | 33 | 15770 | 2045.84 |
| 镇江直属 | 致远1G41线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 99.05 | 2023-03-14 | 19.5 | 轻载 | 4443.45 | 0 | 镇江.高新变/2号主变 | 27.29 | 10千伏IV段母线 | 5 | 27300 | 4443.45 |
| 镇江直属 | 智慧1G21线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 153.17 | 2023-02-13 | 30.15 | 轻载 | 3506.09 | 0 | 镇江.高新变/1号主变 | 28.65 | 10千伏II段母线 | 10 | 9640 | 3506.09 |
| 镇江直属 | 智能1F03线 | 10 | 443 | 手工维护值 | 36.49 | 2023-01-06 | 8.24 | 轻载 | 4738.93 | 0 | 镇江.东沛变/1号主变 | 25.91 | 10千伏I段母线 | 0 | | 4738.93 |
| 镇江直属 | 中豪1G19线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 14.88 | 2023-01-27 | 2.93 | 轻载 | 5901.27 | 0 | 镇江.丁岗变/2号主变 | 35.37 | 10千伏IV段母线 | 5 | 2500 | 5901.27 |
| 镇江直属 | 中浩299线 | 10 | 500 | 手工维护值 | 170.4 | 2023-01-16 | 34.08 | 轻载 | 3110.67 | 0 | 镇江.城中变/1号主变 | 50.18 | 10千伏III段母线 | 33 | 18950 | 3110.67 |
| 镇江直属 | 中恒1G34线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 140.41 | 2023-02-13 | 27.64 | 轻载 | 3727.09 | 0 | 镇江.高新变/2号主变 | 27.29 | 10千伏III段母线 | 12 | 7840 | 3727.09 |
| 镇江直属 | 中建630线 | 10 | 400 | 手工维护值 | 126.71 | 2023-01-15 | 31.68 | 轻载 | 2654.98 | 0 | 镇江.汝山变/2号主变 | 17.02 | 10千伏II段母线 | 41 | 34860 | 2654.98 |
| 镇江直属 | 中街610线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 42.83 | 2023-02-23 | 8.43 | 轻载 | 5417.18 | 0 | 镇江.大市口变/2号主变 | 27.19 | 10千伏II段母线 | 4 | 4130 | 5417.18 |
| 镇江直属 | 中冷1F21线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 150.12 | 2023-01-24 | 29.55 | 轻载 | 3558.91 | 0 | 镇江.芙蓉变/1号主变 | 31.9 | 10千伏II段母线 | 35 | 27450 | 3558.91 |
| 镇江直属 | 中南1Y13线 | 10 | 465 | 手工维护值 | 143.62 | 2023-01-15 | 30.89 | 轻载 | 3150.16 | 0 | 镇江.禹山变/1号主变 | 19.32 | 10千伏I段母线 | 18 | 14460 | 3150.16 |
| 镇江直属 | 中山621线 | 10 | 443 | 手工维护值 | 0 | 2023-01-09 | 0 | 轻载 | 5370.93 | 0 | 镇江.大市口变/1号主变 | 24.46 | 10千伏I段母线 | 0 | | 5370.93 |
| 镇江直属 | 中盛666线 | 10 | 400 | 手工维护值 | 193.95 | 2023-01-16 | 48.49 | 轻载 | 1490.39 | 0 | 镇江.化工变/1号主变 | 33.32 | 10千伏II段母线 | 8 | 10525 | 1490.39 |
| 镇江直属 | 中投1H43线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 199.46 | 2023-03-19 | 39.26 | 轻载 | 2704.34 | 0 | 镇江.大港变/1号主变 | 8.56 | 10千伏I段母线 | 25 | 26740 | 2704.34 |
| 镇江直属 | 中信1D21线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 236.48 | 2023-03-01 | 46.55 | 轻载 | 2063.16 | 0 | 镇江.大路变/1号主变 | 23.25 | 10千伏II段母线 | 21 | 8055 | 2063.16 |
| 镇江直属 | 中轩189线 | 10 | 443 | 手工维护值 | 332.38 | 2023-01-25 | 75.03 | 重载 | 0 | 0 | 江苏.京口变/#1主变 | 91.48 | 10千伏I段母线 | 92 | 72970 | 0 |
| 镇江直属 | 中御1Y41线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 94.93 | 2023-01-28 | 18.69 | 轻载 | 4514.8 | 0 | 镇江.禹山变/2号主变 | 28.88 | 10千伏IV段母线 | 0 | | 4514.8 |
| 镇江直属 | 中轴149线 | 10 | 380 | 手工维护值 | 222.1 | 2023-02-18 | 58.45 | 中载 | 760.35 | 0 | 镇江.辛丰变/1号主变 | 12.7 | 10千伏I段母线 | 57 | 18115 | 760.35 |
| 镇江直属 | 仲家1Q06线 | 10 | 443 | 手工维护值 | 114.3 | 2023-03-09 | 25.8 | 轻载 | 3391.26 | 0 | 江苏.姚桥变/1号主变 | 121.58 | 10千伏I段母线 | 24 | 6055 | 3391.26 |
| 镇江直属 | 朱方1T22线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 121.45 | 2023-01-25 | 23.91 | 轻载 | 4055.48 | 0 | 镇江.云台变/1号主变 | 32.98 | 10kV II 段母线 | 0 | | 4055.48 |
| 镇江直属 | 朱家湾281线 | 10 | 443 | 手工维护值 | 215.73 | 2023-01-16 | 48.7 | 轻载 | 1634.49 | 0 | 江苏.京口变/#1主变 | 91.48 | 10千伏I段母线 | 61 | 35215 | 1634.49 |
| 镇江直属 | 竹林1J16线 | 10 | 443 | 手工维护值 | 119.2 | 2023-01-16 | 26.91 | 轻载 | 3306.39 | 0 | 镇江.解放变/1号主变 | 58 | 10千伏I段母线 | 51 | 19995 | 3306.39 |
| 镇江直属 | 竹林642线 | 10 | 400 | 手工维护值 | 114.99 | 2023-01-16 | 28.75 | 轻载 | 2857.97 | 0 | 镇江.汝山变/2号主变 | 17.02 | 10千伏II段母线 | 23 | 26020 | 2857.97 |
| 镇江直属 | 竹轩1F22线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 234.12 | 2023-03-18 | 46.09 | 轻载 | 2104.03 | 0 | 镇江.芙蓉变/1号主变 | 31.9 | 10千伏II段母线 | 12 | 13190 | 2104.03 |
| 镇江直属 | 竺华1T45线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 134.51 | 2023-02-23 | 26.48 | 轻载 | 3829.28 | 0 | 江苏.官塘变/2号主变 | 70.32 | 10千伏IV段母线 | 34 | 16800 | 3829.28 |
| 镇江直属 | 砖瓦675线 | 10 | 396 | 手工维护值 | 91.24 | 2023-03-05 | 23.04 | 轻载 | 3220.83 | 0 | 镇江.长岗变/1号主变 | 17.46 | 10千伏I段母线 | 7 | 2480 | 3220.83 |
| 镇江直属 | 庄泉1F99线 | 10 | 420 | 手工维护值 | 275 | 2023-02-13 | 65.48 | 中载 | 329.08 | 0 | 镇江.中天变/1号主变 | 8.15 | 10千伏I段母线 | 79 | 26260 | 329.08 |
| 镇江直属 | 装饰城210线 | 10 | 425 | 手工维护值 | 88.44 | 2023-01-28 | 20.81 | 轻载 | 3620.92 | 0 | 镇江.东郊变/2号主变 | 24.68 | 10千伏II段母线 | 13 | 5290 | 3620.92 |
| 镇江直属 | 资东233线 | 10 | 341 | 手工维护值 | 20.22 | 2023-02-10 | 5.93 | 轻载 | 3784.07 | 0 | 镇江.营江变/1号主变 | 20.54 | 10千伏I段母线 | 5 | 1480 | 3784.07 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|----|-----|-------|--------|------------|-------|----|----------|---|-------------|-------|------------|----|-------|----------|
| 镇江直属 | 资工111线 | 10 | 425 | 手工维护值 | 125.16 | 2023-01-24 | 29.45 | 轻载 | 2984.93 | 0 | 镇江.高资变/1号主变 | 23.69 | 10千伏I段母线 | 42 | 21000 | 2984.93 |
| 镇江直属 | 资南110线 | 10 | 445 | 手工维护值 | 163.44 | 2023-02-14 | 36.73 | 轻载 | 2564.4 | 0 | 镇江.高资变/2号主变 | 18.25 | 10千伏II段母线 | 58 | 19375 | 2564.4 |
| 镇江直属 | 子扬1Y42线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 167.7 | 2023-02-13 | 33.01 | 轻载 | 3254.43 | 0 | 镇江.银山变/1号主变 | 51.07 | 10千伏IV段母线 | 46 | 43120 | 3254.43 |
| 镇江直属 | 紫荆241线 | 10 | 400 | 手工维护值 | 60.13 | 2023-01-27 | 15.03 | 轻载 | 3808.15 | 0 | 镇江.象山变/1号主变 | 14.98 | 10千伏I段母线 | 10 | 4960 | 3808.15 |
| 镇江直属 | 紫园1H14线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 19.02 | 2023-01-25 | 3.74 | 轻载 | 5829.57 | 0 | 镇江.黄山变/1号主变 | 50.65 | 10千伏I段母线 | 5 | 10060 | 5829.57 |
| 镇江直属 | 自强1S18线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 51.6 | 2023-01-24 | 10.16 | 轻载 | 5265.28 | 0 | 镇江.长山变/2号主变 | 37 | 10千伏II段母线 | 0 | | 5265.28 |
| 镇江直属 | 宗芮1S43线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 308.64 | 2023-03-03 | 60.76 | 中载 | 813.35 | 0 | 镇江.三山变/2号主变 | 28.9 | 10千伏IV段母线 | 21 | 8110 | 813.35 |
| 镇江直属 | 钻石1H35线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 140.04 | 2023-01-27 | 27.57 | 轻载 | 3733.5 | 0 | 镇江.团结变/2号主变 | 35.66 | 10千伏III段母线 | 9 | 13650 | 3733.5 |
| 镇江直属 | 尊府280线 | 10 | 508 | 手工维护值 | 41.76 | 2023-01-25 | 8.22 | 轻载 | 5435.71 | 0 | 江苏.北湖变/2号主变 | 89.2 | 10kvIV段母线 | 15 | 12515 | 5435.71 |
| 镇江直属 | 创业2Y27线 | 20 | 508 | 手工维护值 | 46.42 | 2023-01-24 | 9.14 | 轻载 | 10710 | 0 | 镇江.银山变/1号主变 | 51.07 | 20千伏II段母线 | 0 | | 10710 |
| 镇江直属 | 翠竹2Y21线 | 20 | 508 | 手工维护值 | 63.82 | 2023-01-27 | 12.56 | 轻载 | 10107.26 | 0 | 镇江.银山变/1号主变 | 51.07 | 20千伏II段母线 | 23 | 19970 | 10107.26 |
| 镇江直属 | 港校2Y13线 | 20 | 508 | 手工维护值 | 0.88 | 2023-03-13 | 0.17 | 轻载 | 12287.5 | 0 | 镇江.银山变/1号主变 | 51.07 | 20千伏I段母线 | 0 | | 12287.5 |
| 镇江直属 | 厚横2Y23线 | 20 | 508 | 手工维护值 | 68.4 | 2023-01-24 | 13.46 | 轻载 | 9948.61 | 0 | 镇江.银山变/1号主变 | 51.07 | 20千伏II段母线 | 30 | 28160 | 9948.61 |
| 镇江直属 | 康士伯2J21线 | 20 | 465 | 手工维护值 | 121.67 | 2023-03-13 | 26.17 | 轻载 | 7060.67 | 0 | 镇江.金桥变/2号主变 | 63.43 | 20千伏II段母线 | 6 | 10300 | 7060.67 |
| 镇江直属 | 平昌2Y11线 | 20 | 393 | 手工维护值 | 108.48 | 2023-01-25 | 27.6 | 轻载 | 5771.72 | 0 | 镇江.银山变/1号主变 | 51.07 | 20千伏I段母线 | 42 | 37350 | 5771.72 |
| 镇江直属 | 轻纺2Y22线 | 20 | 508 | 手工维护值 | 105.67 | 2023-02-06 | 20.8 | 轻载 | 8657.58 | 0 | 镇江.银山变/1号主变 | 51.07 | 20千伏II段母线 | 3 | 16090 | 8657.58 |
| 镇江直属 | 润扬2J12线 | 20 | 465 | 手工维护值 | 100.04 | 2023-02-07 | 21.51 | 轻载 | 7809.93 | 0 | 镇江.金桥变/1号主变 | 57.03 | 20千伏I段母线 | 12 | 16750 | 7809.93 |
| 镇江直属 | 盛港2Y20线 | 20 | 393 | 手工维护值 | 164.75 | 2023-01-15 | 41.92 | 轻载 | 3822.52 | 0 | 镇江.银山变/1号主变 | 51.07 | 20千伏II段母线 | 36 | 28620 | 3822.52 |
| 镇江直属 | 太阳2Y29线 | 20 | 508 | 手工维护值 | 366.95 | 2023-03-07 | 72.23 | 重载 | 0 | 0 | 镇江.银山变/1号主变 | 51.07 | 20千伏II段母线 | 1 | 30 | 0 |
| 镇江直属 | 五北2Y14线 | 20 | 508 | 手工维护值 | 106.55 | 2023-01-24 | 20.97 | 轻载 | 8627.09 | 0 | 镇江.银山变/1号主变 | 51.07 | 20千伏I段母线 | 39 | 38620 | 8627.09 |
| 镇江直属 | 赵庄2Y12线 | 20 | 508 | 手工维护值 | 64.88 | 2023-01-24 | 12.77 | 轻载 | 10070.54 | 0 | 镇江.银山变/1号主变 | 51.07 | 20千伏I段母线 | 28 | 22920 | 10070.54 |
| 镇江直属 | 中节2Y15线 | 20 | 508 | 手工维护值 | 367.82 | 2023-03-21 | 72.41 | 重载 | 0 | 0 | 镇江.银山变/1号主变 | 51.07 | 20千伏I段母线 | 1 | 14330 | 0 |