

区域	线路名称	电压等级(kV)	额定电流(A)	额定电流类型	最大历史电流(A)	最大历史电流日期	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	在途容量(kVA)	所属主变		所属母线	挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
											变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)				
扬中	奥体1S32线	10	600	D5000维护	28.2	2023-06-02	4.7	轻载	6785.98	0	镇江.沙港变/1号主变	29.43	10千伏II段母线	8	31235	6785.98
扬中	坝储167线	10	600	D5000维护	11.29	2023-06-19	1.88	轻载	7078.86	0	镇江.新坝变/1号主变	19.08	10千伏I段母线	0		7078.86
扬中	北郊157线	10	550	D5000维护	169.21	2023-06-29	30.77	轻载	3737.48	0	镇江.城东变/1号主变	30.36	10千伏I段母线	88	31225	3737.48
扬中	滨江1S26线	10	300	D5000维护	82.1	2023-05-10	27.37	轻载	2215.23	0	镇江.沙港变/2号主变	25.73	10千伏III段母线	0		2215.23
扬中	博大I 1Y22线	10	600	D5000维护	121.32	2023-06-28	20.22	轻载	5173.14	0	镇江.扬中变/1号主变	39.58	10千伏II段母线	0		5173.14
扬中	博大II 1Y25线	10	600	D5000维护	71.03	2023-05-16	11.84	轻载	6044.16	0	镇江.扬中变/1号主变	39.58	10千伏II段母线	0		6044.16
扬中	博大III 1Y44线	10	600	D5000维护	56.62	2023-04-05	9.44	轻载	6293.74	0	镇江.扬中变/2号主变	38.11	10千伏IV段母线	0		6293.74
扬中	仓北1C31线	10	550	D5000维护	218.04	2023-06-21	39.64	轻载	2891.75	0	镇江.仓储变/2号主变	28.15	10千伏III段母线	22	5120	2891.75
扬中	仓储I 1C24线	10	550	D5000维护	116.62	2023-04-11	21.2	轻载	4648.34	0	镇江.仓储变/1号主变	29.13	10千伏II段母线	0		4648.34
扬中	仓东1C22线	10	550	D5000维护	145.87	2023-05-31	26.52	轻载	4141.73	0	镇江.仓储变/1号主变	29.13	10千伏II段母线	38	12160	4141.73
扬中	仓港1C41线	10	550	D5000维护	99.62	2023-06-21	18.11	轻载	4942.78	0	镇江.仓储变/2号主变	28.15	10千伏IV段母线	52	16795	4942.78
扬中	仓工1C35线	10	720	D5000维护	0.08	2023-04-12	0.01	轻载	8727.89	0	镇江.仓储变/2号主变	28.15	10千伏III段母线	0		8727.89
扬中	仓江1C21线	10	550	D5000维护	203.7	2023-05-05	37.04	轻载	3140.12	0	镇江.仓储变/1号主变	29.13	10千伏II段母线	0		3140.12
扬中	仓缆1C13线	10	550	D5000维护	150.47	2023-05-24	27.36	轻载	4062.06	0	镇江.仓储变/1号主变	29.13	10千伏I段母线	60	16215	4062.06
扬中	仓南1C23线	10	550	D5000维护	275.32	2023-06-29	50.06	中载	1899.66	0	镇江.仓储变/1号主变	29.13	10千伏II段母线	0		1899.66
扬中	仓能1C11线	10	550	D5000维护	0.08	2023-05-24	0.01	轻载	6666.81	0	镇江.仓储变/1号主变	29.13	10千伏I段母线	0		6666.81
扬中	仓三1C44线	10	600	D5000维护	178.24	2023-04-14	29.71	轻载	4187.28	0	镇江.仓储变/2号主变	28.15	10千伏IV段母线	39	57480	4187.28
扬中	仓旺1C16线	10	550	D5000维护	0	2023-06-17	0	轻载	6668.2	0	镇江.仓储变/1号主变	29.13	10千伏I段母线	0		6668.2
扬中	仓西I 1C14线	10	550	D5000维护	249.98	2023-05-25	45.45	轻载	2338.55	0	镇江.仓储变/1号主变	29.13	10千伏I段母线	61	23160	2338.55
扬中	仓新1C25线	10	550	D5000维护	171.73	2023-06-30	31.22	轻载	3693.84	0	镇江.仓储变/1号主变	29.13	10千伏II段母线	52	12705	3693.84
扬中	仓行1C45线	10	550	D5000维护	138.61	2023-05-10	25.2	轻载	4267.47	0	镇江.仓储变/2号主变	28.15	10千伏IV段母线	0		4267.47
扬中	仓园1C43线	10	600	D5000维护	224.75	2023-06-28	37.46	轻载	3381.73	0	镇江.仓储变/2号主变	28.15	10千伏IV段母线	1	3360	3381.73
扬中	仓跃1C32线	10	550	D5000维护	113.4	2023-06-29	20.62	轻载	4704.11	0	镇江.仓储变/2号主变	28.15	10千伏III段母线	46	16460	4704.11
扬中	仓镇1C26线	10	550	D5000维护	140.6	2023-05-17	25.56	轻载	4233.01	0	镇江.仓储变/1号主变	29.13	10千伏II段母线	41	14570	4233.01
扬中	长储1C44线	10	553	D5000维护	4.94	2023-06-22	0.89	轻载	6619.01	0	镇江.长旺变/2号主变	29.39	10千伏IV段母线	0		6619.01
扬中	长江128线	10	550	D5000维护	52.04	2023-06-29	9.46	轻载	5766.87	0	镇江.扬中变/2号主变	38.11	10千伏III段母线	11	11130	5766.87
扬中	城北158线	10	550	D5000维护	142.19	2023-06-29	25.85	轻载	4205.47	0	镇江.城东变/1号主变	30.36	10千伏I段母线	36	12615	4205.47
扬中	城南156线	10	550	D5000维护	95.09	2023-06-29	17.29	轻载	5021.24	0	镇江.城东变/2号主变	30.44	10千伏II段母线	54	26975	5021.24
扬中	城西125线	10	400	D5000维护	76.54	2023-06-10	19.14	轻载	3523.93	0	镇江.扬中变/1号主变	39.58	10千伏I段母线	68	20260	3523.93
扬中	城扬168线	10	600	D5000维护	64.01	2023-06-29	10.67	轻载	6165.75	0	镇江.城东变/2号主变	30.44	10千伏II段母线	1	5880	6165.75
扬中	城跃166线	10	550	D5000维护	115.15	2023-06-28	20.94	轻载	4673.8	0	镇江.城东变/2号主变	30.44	10千伏II段母线	86	25150	4673.8
扬中	城镇222线	10	400	D5000维护	143	2023-06-28	35.75	轻载	2372.84	0	镇江.扬中变/2号主变	38.11	10千伏III段母线	31	13505	2372.84
扬中	储能1C33线	10	550	D5000维护	0.08	2023-04-05	0.01	轻载	6666.81	0	镇江.仓储变/2号主变	28.15	10千伏III段母线	0		6666.81
扬中	电缆1Y16线	10	550	D5000维护	156.8	2023-06-18	28.51	轻载	3952.42	0	镇江.油坊变/2号主变	14.54	10千伏II段母线	43	9930	3952.42
扬中	东郊159线	10	550	D5000维护	277.42	2023-06-29	50.44	中载	1863.29	0	镇江.城东变/1号主变	30.36	10千伏I段母线	101	26450	1863.29
扬中	二墩港174线	10	550	D5000维护	143.58	2023-06-10	26.11	轻载	4181.39	0	镇江.城东变/2号主变	30.44	10千伏II段母线	141	42905	4181.39

扬中	丰裕1F01线	10	550	D5000维护	224.43	2023-06-29	40.81	轻载	2781.07	0	镇江.丰裕变/1号主变	31.34	10千伏 I 段母线	0		2781.07
扬中	复旦1S35线	10	600	D5000维护	108.2	2023-06-09	18.03	轻载	5400.38	0	镇江.沙港变/1号主变	29.43	10千伏 II 段母线	60	32080	5400.38
扬中	港北162线	10	550	D5000维护	152	2023-05-27	27.64	轻载	4035.56	0	镇江.城东变/2号主变	30.44	10千伏 II 段母线	37	17625	4035.56
扬中	港湾 I 1C34线	10	550	D5000维护	314.66	2023-06-30	57.21	中载	1218.29	0	镇江.仓储变/2号主变	28.15	10千伏 III 段母线	35	19845	1218.29
扬中	港湾 II 1C42线	10	550	D5000维护	23.8	2023-06-29	4.33	轻载	6255.98	0	镇江.仓储变/2号主变	28.15	10千伏 IV 段母线	12	9260	6255.98
扬中	工厂124线	10	600	D5000维护	102.68	2023-06-29	17.11	轻载	5495.98	0	镇江.扬中变/2号主变	38.11	10千伏 III 段母线	28	9665	5495.98
扬中	工会126线	10	550	D5000维护	221.54	2023-06-28	40.28	轻载	2831.13	0	镇江.扬中变/2号主变	38.11	10千伏 III 段母线	42	15705	2831.13
扬中	广场163线	10	574	D5000维护	39.19	2023-06-29	6.83	轻载	6280.41	0	镇江.城东变/1号主变	30.36	10千伏 I 段母线	16	11175	6280.41
扬中	红联1L13线	10	550	D5000维护	224.52	2023-05-07	40.82	轻载	2779.51	0	镇江.110kV联合变/1号	21.6	10千伏 I 段母线	0		2779.51
扬中	红专1C12线	10	550	D5000维护	110.4	2023-06-28	20.07	轻载	4756.07	0	镇江.仓储变/1号主变	29.13	10千伏 I 段母线	45	21135	4756.07
扬中	花城 I 1Y24线	10	600	D5000维护	57.67	2023-06-28	9.61	轻载	6275.56	0	镇江.扬中变/1号主变	39.58	10千伏 II 段母线	11	8410	6275.56
扬中	花城 II 1Y43线	10	600	D5000维护	90.02	2023-06-28	15	轻载	5715.25	0	镇江.扬中变/2号主变	38.11	10千伏 IV 段母线	13	10580	5715.25
扬中	花城 IV 234线	10	600	D5000维护	75.78	2023-06-28	12.63	轻载	5961.89	0	镇江.扬中变/2号主变	38.11	10千伏 VI 段母线	46	21140	5961.89
扬中	花苑 I 193线	10	550	D5000维护	64.72	2023-06-29	11.77	轻载	5547.25	0	镇江.西来变/1号主变	18.52	10千伏 I 段母线	38	15815	5547.25
扬中	花苑 II 182线	10	550	D5000维护	0	2023-06-17	0	轻载	6668.2	0	镇江.西来变/2号主变	22.59	10千伏 IV 段母线	6	3545	6668.2
扬中	华鹏166线	10	200	D5000维护	11.04	2023-04-07	5.52	轻载	2233.59	0	镇江.新坝变/2号主变	21.55	10千伏 II 段母线	0		2233.59
扬中	华庭1S34线	10	600	D5000维护	156.6	2023-06-20	26.1	轻载	4562.09	0	镇江.沙港变/1号主变	29.43	10千伏 II 段母线	25	21735	4562.09
扬中	化工 I 1C22线	10	553	D5000维护	108.4	2023-06-30	19.6	轻载	4827.08	0	镇江.长旺变/2号主变	29.39	10千伏 II 段母线	17	4910	4827.08
扬中	化工 II 1C42线	10	553	D5000维护	82.03	2023-05-19	14.83	轻载	5283.81	0	镇江.长旺变/2号主变	29.39	10千伏 IV 段母线	21	4875	5283.81
扬中	环北1Y41线	10	352	D5000维护	195.16	2023-04-01	55.44	中载	887.48	0	镇江.扬中变/2号主变	38.11	10千伏 IV 段母线	31	20245	887.48
扬中	环南 I 1S43线	10	600	D5000维护	95.2	2023-06-28	15.87	轻载	5625.54	0	镇江.沙港变/2号主变	25.73	10千伏 IV 段母线	20	15075	5625.54
扬中	环南 II 1S31线	10	600	D5000维护	93.4	2023-06-28	15.57	轻载	5656.71	0	镇江.沙港变/1号主变	29.43	10千伏 II 段母线	31	22480	5656.71
扬中	健康151线	10	550	D5000维护	149.48	2023-06-28	27.18	轻载	4079.21	0	镇江.城东变/1号主变	30.36	10千伏 I 段母线	69	21965	4079.21
扬中	江南165线	10	501	D5000维护	46.13	2023-06-29	9.21	轻载	5275.15	0	镇江.城东变/1号主变	30.36	10千伏 I 段母线	8	7090	5275.15
扬中	胶鞋165线	10	540	D5000维护	153.12	2023-06-29	28.36	轻载	3894.92	0	镇江.新坝变/1号主变	19.08	10千伏 I 段母线	62	18700	3894.92
扬中	金陵 I 1S16线	10	600	D5000维护	47.6	2023-04-07	7.93	轻载	6449.97	0	镇江.沙港变/1号主变	29.43	10千伏 I 段母线	0		6449.97
扬中	金陵 II 1S41线	10	600	D5000维护	63.9	2023-04-05	10.65	轻载	6167.65	0	镇江.沙港变/2号主变	25.73	10千伏 IV 段母线	0		6167.65
扬中	金星226线	10	550	D5000维护	68.57	2023-06-15	12.47	轻载	5480.57	0	镇江.扬中变/2号主变	38.11	10千伏 VI 段母线	36	9540	5480.57
扬中	锦程153线	10	550	D5000维护	178.69	2023-06-16	32.49	轻载	3573.29	0	镇江.城东变/2号主变	30.44	10千伏 II 段母线	56	15610	3573.29
扬中	开闭所1号进	10	2000	D5000维护	358.68	2023-06-28	17.93	轻载	18035.7	0				0		18035.66
扬中	开闭所2号进	10	2000	D5000维护	595.46	2023-06-29	29.77	轻载	13934.6	0				0		13934.63
扬中	丽笙1Y45线	10	600	D5000维护	15.65	2023-06-28	2.61	轻载	7003.34	0	镇江.扬中变/2号主变	38.11	10千伏 IV 段母线	0		7003.34
扬中	联北117线	10	550	D5000维护	0	2023-06-17	0	轻载	6668.2	0	镇江.35kV联合变/1号主	4.95	10千伏 I 段母线	0		4950
扬中	联北1L25线	10	550	D5000维护	74.76	2023-06-29	13.59	轻载	5373.36	0	镇江.110kV联合变/1号	21.6	10千伏 II 段母线	39	9680	5373.36
扬中	联城113线	10	300	D5000维护	0	2023-06-17	0	轻载	3637.2	0	镇江.35kV联合变/1号主	4.95	10千伏 I 段母线	15	2730	3637.2
扬中	联春1L42线	10	550	D5000维护	236.52	2023-06-10	43	轻载	2571.67	0	镇江.110kV联合变/2号	29.4	10千伏 IV 段母线	0		2571.67
扬中	联东115线	10	300	D5000维护	0	2023-06-17	0	轻载	3637.2	0	镇江.35kV联合变/1号主	4.95	10千伏 I 段母线	51	14090	3637.2
扬中	联工1L22线	10	550	D5000维护	368.04	2023-04-14	66.92	中载	293.75	0	镇江.110kV联合变/1号	21.6	10千伏 II 段母线	0		293.75
扬中	联合1L11线	10	550	D5000维护	106.8	2023-05-22	19.42	轻载	4818.42	0	镇江.110kV联合变/1号	21.6	10千伏 I 段母线	0		4818.42
扬中	联化1L21线	10	550	D5000维护	100.32	2023-04-14	18.24	轻载	4930.66	0	镇江.110kV联合变/1号	21.6	10千伏 II 段母线	0		4930.66

扬中	联南1L14线	10	550	D5000维护	207	2023-06-28	37.64	轻载	3082.96	0	镇江.110kV联合变/1号	21.6	10千伏 I 段母线	0		3082.96
扬中	联胜1L12线	10	550	D5000维护	49.2	2023-06-28	8.95	轻载	5816.06	0	镇江.110kV联合变/1号	21.6	10千伏 I 段母线	12	7695	5816.06
扬中	联西114线	10	300	D5000维护	0	2023-06-17	0	轻载	3637.2	0	镇江.35kV联合变/2号主	3.92	10千伏 II 段母线	13	2435	3637.2
扬中	联云1L24线	10	600	D5000维护	133.08	2023-06-28	22.18	轻载	4969.45	0	镇江.110kV联合变/1号	21.6	10千伏 II 段母线	34	25345	4969.45
扬中	联镇112线	10	550	D5000维护	0	2023-06-17	0	轻载	6668.2	0	镇江.35kV联合变/2号主	3.92	10千伏 II 段母线	52	10635	3920
扬中	码头1C43线	10	553	D5000维护	0	2023-06-17	0	轻载	6704.57	0	镇江.长旺变/2号主变	29.39	10千伏 IV 段母线	0		6704.57
扬中	美凯龙1L32线	10	600	D5000维护	125.16	2023-04-08	20.86	轻载	5106.63	0	镇江.110kV联合变/2号	29.4	10千伏 III 段母线	17	9290	5106.63
扬中	名都182线	10	600	D5000维护	81.67	2023-06-28	13.61	轻载	5859.88	0	镇江.城东变/2号主变	30.44	10千伏 II 段母线	26	20090	5859.88
扬中	明珠236线	10	550	D5000维护	218.55	2023-06-29	39.74	轻载	2882.91	0	镇江.扬中变/2号主变	38.11	10千伏 VI 段母线	63	27250	2882.91
扬中	南郊154线	10	550	D5000维护	159.13	2023-06-28	28.93	轻载	3912.07	0	镇江.城东变/1号主变	30.36	10千伏 I 段母线	64	22655	3912.07
扬中	年丰164线	10	550	D5000维护	139.69	2023-06-19	25.4	轻载	4248.77	0	镇江.城东变/2号主变	30.44	10千伏 II 段母线	31	7060	4248.77
扬中	农具197线	10	150	D5000维护	127.94	2023-05-12	85.29	重载	0	0	镇江.西来变/1号主变	18.52	10千伏 I 段母线	0		0
扬中	农商1F03线	10	550	D5000维护	51.83	2023-06-29	9.42	轻载	5770.5	0	镇江.丰裕变/1号主变	31.34	10千伏 I 段母线	0		5770.5
扬中	前进220线	10	550	D5000维护	126.07	2023-06-29	22.92	轻载	4484.67	0	镇江.扬中变/2号主变	38.11	10千伏 III 段母线	30	13890	4484.67
扬中	人医1Y21线	10	300	D5000维护	137.76	2023-06-29	45.92	轻载	1251.2	0	镇江.扬中变/1号主变	39.58	10千伏 II 段母线	0		1251.2
扬中	三茅122线	10	550	D5000维护	280.79	2023-06-28	51.05	中载	1804.92	0	镇江.扬中变/1号主变	39.58	10千伏 V 段母线	78	32840	1804.92
扬中	沙北1S13线	10	550	D5000维护	194.3	2023-06-29	35.33	轻载	3302.92	0	镇江.沙港变/1号主变	29.43	10千伏 I 段母线	117	56565	3302.92
扬中	沙城1S12线	10	550	D5000维护	121.2	2023-06-28	22.04	轻载	4569.02	0	镇江.沙港变/1号主变	29.43	10千伏 I 段母线	45	14525	4569.02
扬中	沙东1S24线	10	600	D5000维护	166.8	2023-06-28	27.8	轻载	4385.42	0	镇江.沙港变/2号主变	25.73	10千伏 III 段母线	86	27660	4385.42
扬中	沙联1S25线	10	574	D5000维护	0	2023-06-17	0	轻载	6959.18	0	镇江.沙港变/2号主变	25.73	10千伏 III 段母线	0		6959.18
扬中	上水169线	10	600	D5000维护	104.57	2023-04-04	17.43	轻载	5463.25	0	镇江.城东变/1号主变	30.36	10千伏 I 段母线	14	9345	5463.25
扬中	上雅1S42线	10	600	D5000维护	76.5	2023-06-28	12.75	轻载	5949.42	0	镇江.沙港变/2号主变	25.73	10千伏 IV 段母线	54	32400	5949.42
扬中	世纪 I 1S11线	10	600	D5000维护	76.4	2023-04-07	12.73	轻载	5951.15	0	镇江.沙港变/1号主变	29.43	10千伏 I 段母线	22	15490	5951.15
扬中	世纪 II 1S45线	10	600	D5000维护	2	2023-05-28	0.33	轻载	7239.76	0	镇江.沙港变/2号主变	25.73	10千伏 IV 段母线	2	1600	7239.76
扬中	水厂 I 1S55线	10	250	D5000维护	76.04	2023-05-14	30.42	轻载	1713.99	0	镇江.城东变/1号主变	30.36	10千伏 I 段母线	0		1713.99
扬中	水厂 II 1F14线	10	550	D5000维护	100.23	2023-05-02	18.22	轻载	4932.22	0	镇江.丰裕变/2号主变	34.44	10千伏 II 段母线	0		4932.22
扬中	水泥 I 1C12线	10	400	D5000维护	238.82	2023-04-14	59.7	中载	713.24	0	镇江.长旺变/2号主变	29.39	10千伏 I 段母线	0		713.24
扬中	水泥 II 1C32线	10	300	D5000维护	246.97	2023-05-20	82.32	重载	0	0	镇江.长旺变/2号主变	29.39	10千伏 III 段母线	0		0
扬中	通威168线	10	400	D5000维护	315.72	2023-04-07	78.93	重载	0	0	镇江.新坝变/2号主变	21.55	10千伏 II 段母线	1	6400	0
扬中	万奥1W31线	10	550	手工维护值	6.22	2023-06-17	1.13	轻载	6560.47	0	江苏.万太变/2号主变	98.78	10千伏 III 段母线	0		6560.47
扬中	万城1W33线	10	550	手工维护值	94.12	2023-04-10	17.11	轻载	5038.04	0	江苏.万太变/2号主变	98.78	10千伏 III 段母线	0		5038.04
扬中	万东1W32线	10	550	手工维护值	84.06	2023-06-20	15.28	轻载	5212.28	0	江苏.万太变/2号主变	98.78	10千伏 III 段母线	0		5212.28
扬中	万府1W44线	10	550	手工维护值	158.13	2023-06-20	28.75	轻载	3929.39	0	江苏.万太变/2号主变	98.78	10千伏 IV 段母线	0		3929.39
扬中	万丽1W35线	10	550	手工维护值	1.78	2023-05-07	0.32	轻载	6637.37	0	江苏.万太变/2号主变	98.78	10千伏 III 段母线	0		6637.37
扬中	万联1W21线	10	550	手工维护值	147.58	2023-05-08	26.83	轻载	4112.11	0	江苏.万太变/2号主变	98.78	10千伏 II 段母线	0		4112.11
扬中	万南1W43线	10	550	手工维护值	110.99	2023-04-05	20.18	轻载	4745.85	0	江苏.万太变/2号主变	98.78	10千伏 IV 段母线	0		4745.85
扬中	万新 II 1W41	10	550	手工维护值	0	2023-06-17	0	轻载	6668.2	0	江苏.万太变/2号主变	98.78	10千伏 IV 段母线	0		6668.2
扬中	万镇1W42线	10	550	手工维护值	293.18	2023-06-20	53.31	中载	1590.32	0	江苏.万太变/2号主变	98.78	10千伏 IV 段母线	0		1590.32
扬中	旺北1C13线	10	553	D5000维护	108.98	2023-04-25	19.71	轻载	4817.04	0	镇江.长旺变/2号主变	29.39	10千伏 I 段母线	33	8840	4817.04
扬中	旺长1C23线	10	553	D5000维护	130.08	2023-06-19	23.52	轻载	4451.59	0	镇江.长旺变/2号主变	29.39	10千伏 II 段母线	53	13790	4451.59

扬中	旺东1C33线	10	553	D5000维护	124.8	2023-05-19	22.57	轻载	4543.04	0	镇江.长旺变/2号主变	29.39	10千伏III段母线	52	11190	4543.04
扬中	旺港1C41线	10	553	D5000维护	154.69	2023-05-19	27.97	轻载	4025.34	0	镇江.长旺变/2号主变	29.39	10千伏IV段母线	43	10220	4025.34
扬中	旺江1C11线	10	553	D5000维护	145.9	2023-04-04	26.38	轻载	4177.58	0	镇江.长旺变/2号主变	29.39	10千伏I段母线	16	13000	4177.58
扬中	旺隆1C34线	10	550	D5000维护	232.03	2023-06-19	42.19	轻载	2649.44	0	镇江.长旺变/2号主变	29.39	10千伏III段母线	87	24265	2649.44
扬中	旺南1C21线	10	553	D5000维护	116.02	2023-06-29	20.98	轻载	4695.11	0	镇江.长旺变/2号主变	29.39	10千伏II段母线	64	15145	4695.11
扬中	旺沙1C14线	10	553	D5000维护	58.01	2023-06-25	10.49	轻载	5699.84	0	镇江.长旺变/2号主变	29.39	10千伏I段母线	23	6925	5699.84
扬中	旺园1C35线	10	550	D5000维护	112.5	2023-05-03	20.45	轻载	4719.7	0	镇江.长旺变/2号主变	29.39	10千伏III段母线	10	3525	4719.7
扬中	旺镇1C31线	10	553	D5000维护	217.97	2023-06-29	39.42	轻载	2929.33	0	镇江.长旺变/2号主变	29.39	10千伏III段母线	55	13400	2929.33
扬中	吾悦I 1S27线	10	600	D5000维护	172.2	2023-06-08	28.7	轻载	4291.9	0	镇江.沙港变/2号主变	25.73	10千伏III段母线	0		4291.9
扬中	吾悦II 1W34	10	550	手工维护值	182.7	2023-06-23	33.22	轻载	3503.84	0	江苏.万太变/2号主变	98.78	10千伏III段母线	0		3503.84
扬中	物流I 1C15线	10	553	D5000维护	156.45	2023-04-17	28.29	轻载	3994.86	0	镇江.长旺变/2号主变	29.39	10千伏I段母线	3	2080	3994.86
扬中	物流II 1C45线	10	553	D5000维护	335.74	2023-04-16	60.71	中载	889.56	0	镇江.长旺变/2号主变	29.39	10千伏IV段母线	3	7030	889.56
扬中	西北183线	10	550	D5000维护	139.81	2023-06-29	25.42	轻载	4246.69	0	镇江.西来变/2号主变	22.59	10千伏IV段母线	28	8880	4246.69
扬中	西东I 185线	10	550	D5000维护	208.58	2023-06-17	37.92	轻载	3055.59	0	镇江.西来变/1号主变	18.52	10千伏I段母线	27	15750	3055.59
扬中	西东II 187线	10	550	D5000维护	48.19	2023-06-15	8.76	轻载	5833.55	0	镇江.西来变/1号主变	18.52	10千伏I段母线	39	13480	5833.55
扬中	西郊161线	10	550	D5000维护	153.73	2023-06-29	27.95	轻载	4005.6	0	镇江.城东变/1号主变	30.36	10千伏I段母线	36	14245	4005.6
扬中	西来189线	10	550	D5000维护	183.96	2023-06-29	33.45	轻载	3482.01	0	镇江.西来变/1号主变	18.52	10千伏I段母线	76	30430	3482.01
扬中	西南191线	10	550	D5000维护	82.95	2023-06-29	15.08	轻载	5231.51	0	镇江.西来变/2号主变	22.59	10千伏IV段母线	59	18890	5231.51
扬中	西旺195线	10	550	D5000维护	22.86	2023-06-28	4.16	轻载	6272.26	0	镇江.西来变/1号主变	18.52	10千伏I段母线	13	2960	6272.26
扬中	西兴181线	10	550	D5000维护	63.66	2023-04-02	11.57	轻载	5565.61	0	镇江.西来变/1号主变	18.52	10千伏I段母线	14	2840	5565.61
扬中	西阳184线	10	550	D5000维护	94.97	2023-06-28	17.27	轻载	5023.32	0	镇江.西来变/2号主变	22.59	10千伏IV段母线	62	14290	5023.32
扬中	县中1S22线	10	600	D5000维护	81.9	2023-05-10	13.65	轻载	5855.89	0	镇江.沙港变/2号主变	25.73	10千伏III段母线	2	8000	5855.89
扬中	香江I 1S23线	10	600	D5000维护	155.3	2023-06-20	25.88	轻载	4584.6	0	镇江.沙港变/2号主变	25.73	10千伏III段母线	0		4584.6
扬中	香江II 1W45	10	550	手工维护值	98.29	2023-04-10	17.87	轻载	4965.82	0	江苏.万太变/2号主变	98.78	10千伏IV段母线	0		4965.82
扬中	香畔I 167线	10	540	D5000维护	17.62	2023-06-29	3.26	轻载	6241.78	0	镇江.城东变/1号主变	30.36	10千伏I段母线	0		6241.78
扬中	香畔II 1Y26线	10	600	D5000维护	3.34	2023-04-07	0.56	轻载	7216.55	0	镇江.扬中变/1号主变	39.58	10千伏II段母线	0		7216.55
扬中	新北162线	10	550	D5000维护	138.48	2023-06-28	25.18	轻载	4269.73	0	镇江.新坝变/2号主变	21.55	10千伏II段母线	0		4269.73
扬中	新城123线	10	600	D5000维护	161.41	2023-06-29	26.9	轻载	4478.78	0	镇江.扬中变/1号主变	39.58	10千伏I段母线	96	46235	4478.78
扬中	新储170线	10	600	D5000维护	0	2023-06-17	0	轻载	7274.4	0	镇江.新坝变/2号主变	21.55	10千伏II段母线	0		7274.4
扬中	新江161线	10	550	D5000维护	133.8	2023-06-29	24.33	轻载	4350.78	0	镇江.新坝变/1号主变	19.08	10千伏I段母线	55	12740	4350.78
扬中	新南163线	10	550	D5000维护	315.24	2023-05-07	57.32	中载	1208.24	0	镇江.新坝变/1号主变	19.08	10千伏I段母线	109	37375	1208.24
扬中	新宁164线	10	200	D5000维护	80.76	2023-04-18	40.38	轻载	1026.04	0	镇江.新坝变/2号主变	21.55	10千伏II段母线	0		1026.04
扬中	新区230线	10	500	D5000维护	168.97	2023-06-29	33.79	轻载	3135.44	0	镇江.扬中变/2号主变	38.11	10千伏VI段母线	110	41915	3135.44
扬中	新生1L31线	10	550	D5000维护	180.2	2023-06-10	32.76	轻载	3547.14	0	镇江.110kV联合变/2号	29.4	10千伏III段母线	31	13390	3547.14
扬中	新西169线	10	540	D5000维护	239.4	2023-05-22	44.33	轻载	2400.55	0	镇江.新坝变/1号主变	19.08	10千伏I段母线	230	59665	2400.55
扬中	新扬223线	10	400	D5000维护	85.22	2023-06-28	21.3	轻载	3373.59	0	镇江.扬中变/1号主变	39.58	10千伏I段母线	25	11285	3373.59
扬中	行政228线	10	400	D5000维护	119.03	2023-05-29	29.76	轻载	2788	0	镇江.扬中变/2号主变	38.11	10千伏VI段母线	4	6500	2788
扬中	扬北235线	10	550	D5000维护	1.23	2023-04-07	0.22	轻载	6646.9	0	镇江.扬中变/1号主变	39.58	10千伏V段母线	73	22725	6646.9
扬中	扬润1Y42线	10	540	D5000维护	141.54	2023-06-21	26.21	轻载	4095.49	0	镇江.扬中变/2号主变	38.11	10千伏IV段母线	2	6200	4095.49
扬中	扬西231线	10	550	D5000维护	150.15	2023-04-09	27.3	轻载	4067.6	0				0		4067.6

扬中	扬子1Y23线	10	550	D5000维护	118.86	2023-06-29	21.61	轻载	4609.54	0	镇江.扬中变/1号主变	39.58	10千伏II段母线	31	20245	4609.54
扬中	迎江 I 1S14线	10	550	D5000维护	243.8	2023-06-20	44.33	轻载	2445.58	0	镇江.沙港变/1号主变	29.43	10千伏 I 段母线	44	12905	2445.58
扬中	永八 I 1Y11线	10	553	D5000维护	262.75	2023-05-08	47.51	轻载	2153.74	0	江苏.永胜变/#1主变	168.52	10千伏 I 段母线	91	26420	2153.74
扬中	永八 II 1Y31线	10	550	D5000维护	269.78	2023-04-04	49.05	轻载	1995.61	0	江苏.永胜变/#2主变	107.89	10千伏III段母线	67	19150	1995.61
扬中	永北1Y23线	10	550	D5000维护	127.68	2023-06-20	23.21	轻载	4456.78	0	江苏.永胜变/#1主变	168.52	10千伏 II 段母线	67	16170	4456.78
扬中	永福1Y41线	10	550	D5000维护	142.1	2023-06-19	25.84	轻载	4207.03	0	江苏.永胜变/#2主变	107.89	10千伏IV段母线	41	12935	4207.03
扬中	永合1Y34线	10	550	D5000维护	105.87	2023-06-18	19.25	轻载	4834.53	0	江苏.永胜变/#2主变	107.89	10千伏III段母线	63	15400	4834.53
扬中	永利1Y42线	10	550	D5000维护	211.74	2023-04-06	38.5	轻载	3000.86	0	江苏.永胜变/#2主变	107.89	10千伏IV段母线	22	13130	3000.86
扬中	永南1Y22线	10	550	D5000维护	229.68	2023-05-08	41.76	轻载	2690.14	0	江苏.永胜变/#1主变	168.52	10千伏 II 段母线	44	12190	2690.14
扬中	永胜1Y21线	10	550	D5000维护	128.73	2023-05-19	23.41	轻载	4438.6	0	江苏.永胜变/#1主变	168.52	10千伏 II 段母线	47	12370	4438.6
扬中	永西1Y12线	10	553	D5000维护	156.52	2023-04-10	28.3	轻载	3993.65	0	江苏.永胜变/#1主变	168.52	10千伏 I 段母线	61	15940	3993.65
扬中	永意1Y33线	10	550	D5000维护	114.67	2023-04-16	20.85	轻载	4682.12	0	江苏.永胜变/#2主变	107.89	10千伏III段母线	34	7855	4682.12
扬中	永油1Y14线	10	553	D5000维护	60.97	2023-06-19	11.03	轻载	5648.57	0	江苏.永胜变/#1主变	168.52	10千伏 I 段母线	37	8895	5648.57
扬中	永园 I 1Y13线	10	600	D5000维护	1.41	2023-06-09	0.24	轻载	7249.98	0	江苏.永胜变/#1主变	168.52	10千伏 I 段母线	3	850	7249.98
扬中	永园 II 1Y43线	10	600	D5000维护	348.92	2023-04-18	58.15	中载	1231.11	0	江苏.永胜变/#2主变	107.89	10千伏IV段母线	18	25130	1231.11
扬中	永镇1Y32线	10	550	D5000维护	87.93	2023-06-29	15.99	轻载	5145.25	0	江苏.永胜变/#2主变	107.89	10千伏III段母线	32	9795	5145.25
扬中	永政1Y24线	10	550	D5000维护	241.64	2023-05-05	43.93	轻载	2483	0	江苏.永胜变/#1主变	168.52	10千伏 II 段母线	38	15510	2483
扬中	油北1Y21线	10	550	D5000维护	161.47	2023-06-19	29.36	轻载	3871.54	0	镇江.油坊变/2号主变	14.54	10千伏 II 段母线	73	17005	3871.54
扬中	油丰1Y01线	10	485	经验值	246.54	2023-06-29	50.83	中载	1610.07	0	镇江.油坊变/1号主变	25.14	10千伏 I 段母线	0		1610.07
扬中	油华1Y02线	10	485	经验值	0	2023-06-17	0	轻载	5880.14	0				0		5880.14
扬中	油南1Y09线	10	485	经验值	0	2023-06-17	0	轻载	5880.14	0				0		5880.14
扬中	油平1Y19线	10	550	D5000维护	99.76	2023-05-10	18.14	轻载	4940.36	0	镇江.油坊变/2号主变	14.54	10千伏 II 段母线	55	11895	4940.36
扬中	油旺1Y08线	10	485	经验值	0	2023-06-17	0	轻载	5880.14	0				0		5880.14
扬中	油西1Y20线	10	550	D5000维护	219.4	2023-06-29	39.89	轻载	2868.19	0	镇江.油坊变/2号主变	14.54	10千伏 II 段母线	67	20350	2868.19
扬中	油园1Y18线	10	550	D5000维护	307.06	2023-04-13	55.83	中载	1349.92	0	镇江.油坊变/2号主变	14.54	10千伏 II 段母线	54	13035	1349.92
扬中	油镇1Y17线	10	550	D5000维护	145.49	2023-06-29	26.45	轻载	4148.31	0	镇江.油坊变/2号主变	14.54	10千伏 II 段母线	43	11500	4148.31
扬中	雨涧1S2线	10	550	D5000维护	113.39	2023-06-28	20.62	轻载	4704.29	0	镇江.城东变/2号主变	30.44	10千伏 II 段母线	7	9660	4704.29
扬中	裕东1F07线	10	550	D5000维护	262.44	2023-06-29	47.72	轻载	2122.74	0	镇江.丰裕变/1号主变	31.34	10千伏 I 段母线	0		2122.74
扬中	裕工 I 1F20线	10	550	D5000维护	258.65	2023-05-07	47.03	轻载	2188.38	0	镇江.丰裕变/2号主变	34.44	10千伏IV段母线	0		2188.38
扬中	裕华1F08线	10	550	D5000维护	104.56	2023-06-29	19.01	轻载	4857.22	0	镇江.丰裕变/1号主变	31.34	10千伏 I 段母线	0		4857.22
扬中	裕联1F19线	10	550	D5000维护	150.51	2023-05-07	27.37	轻载	4061.37	0	镇江.丰裕变/2号主变	34.44	10千伏IV段母线	0		4061.37
扬中	裕南1F16线	10	550	D5000维护	1.68	2023-06-24	0.31	轻载	6639.1	0	镇江.丰裕变/2号主变	34.44	10千伏 II 段母线	0		6639.1
扬中	裕西1F13线	10	550	D5000维护	218.38	2023-06-19	39.71	轻载	2885.86	0	镇江.丰裕变/2号主变	34.44	10千伏 II 段母线	0		2885.86
扬中	裕扬1F15线	10	550	D5000维护	77.7	2023-05-22	14.13	轻载	5322.44	0	镇江.丰裕变/2号主变	34.44	10千伏 II 段母线	0		5322.44
扬中	园博 I 1C15线	10	550	D5000维护	37.18	2023-04-29	6.76	轻载	6024.24	0	镇江.仓储变/1号主变	29.13	10千伏 I 段母线	0		6024.24
扬中	园丁127线	10	600	D5000维护	163.16	2023-06-29	27.19	轻载	4448.47	0	镇江.扬中变/1号主变	39.58	10千伏 I 段母线	29	16285	4448.47
扬中	园区1F02线	10	550	D5000维护	225.25	2023-06-30	40.95	轻载	2766.87	0	镇江.丰裕变/1号主变	31.34	10千伏 I 段母线	0		2766.87
扬中	悦峰 I 1C51线	10	1000	D5000维护	466.98	2023-06-17	46.7	轻载	4035.91	0	镇江.仓储变/2号主变	28.15	10千伏 V 段母线	0		4035.91
扬中	悦峰 II 1C52线	10	600	D5000维护	465.34	2023-04-17	77.56	重载	0	0	镇江.仓储变/2号主变	28.15	10千伏 V 段母线	0		0
扬中	增配 I 1L41线	10	550	D5000维护	105	2023-04-16	19.09	轻载	4849.6	0	镇江.110kV联合变/2号	29.4	10千伏IV段母线	14	53945	4849.6

扬中	增配II 1L23线	10	550	D5000维护	139.44	2023-06-29	25.35	轻载	4253.1	0	镇江.110kV联合变/1号	21.6	10千伏II段母线	37	21895	4253.1
扬中	中大I 1S33线	10	600	D5000维护	162.9	2023-06-29	27.15	轻载	4452.97	0	镇江.沙港变/1号主变	29.43	10千伏II段母线	77	57630	4452.97
扬中	中大II 1S21线	10	600	D5000维护	77.8	2023-06-28	12.97	轻载	5926.9	0	镇江.沙港变/2号主变	25.73	10千伏III段母线	28	19915	5926.9
扬中	中扬1S44线	10	600	D5000维护	66.1	2023-06-28	11.02	轻载	6129.55	0	镇江.沙港变/2号主变	25.73	10千伏IV段母线	20	15150	6129.55
扬中	中垠172线	10	600	D5000维护	1.76	2023-06-19	0.29	轻载	7243.92	0	镇江.城东变/2号主变	30.44	10千伏II段母线	0		7243.92