

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
无锡直属	10kV阿戴线114	10	38.17	轻载	2850.01	无锡.紫杉变/1号主变	38.21	0		2850.01
无锡直属	10kV阿特线111	10	80.69	重载	0	无锡.下甸桥变/1号主变	7.96	1	7500	0
无锡直属	10kV埃姆线114	10	69.25	中载	66.86	无锡.麻歧变/1号主变	0.54	25	16440	66.86
无锡直属	10kV埃梯线144	10	69.92	中载	6.93	无锡.梅村变/3号主变	0	0		0
无锡直属	10kV爱家线146	10	41.89	轻载	2517.46	无锡.尤岸变/2号主变	0	25	20690	0
无锡直属	10kV爱科线134	10	0	轻载	6304.48	无锡.栢树变/2号主变	21.5	0		6304.48
无锡直属	10kV爱普线145	10	26.87	轻载	3929.04	无锡.旭明变/3号主变	9.36	2	7980	3929.04
无锡直属	10kV爱齐线122	10	64	中载	537.09	无锡.廊下变/2号主变	0	40	16870	0
无锡直属	10kV安更线111	10	11.19	轻载	5266.32	无锡.查桥变/1号主变	18.03	28	15795	5266.32
无锡直属	10kV安国线114	10	45.77	轻载	2170.02	无锡.安镇变/1号主变	20.46	37	19480	2170.02
无锡直属	10kV安海线117	10	18.81	轻载	4663.76	无锡.安镇变/1号主变	20.46	19	20430	4663.76
无锡直属	10kV安宏线11A	10	22.33	轻载	4343.34	无锡.安镇变/1号主变	20.46	8	12400	4343.34
无锡直属	10kV安居线116	10	56.13	中载	1248.77	无锡.尤岸变/1号主变	1.96	13	15250	1248.77
无锡直属	10kV安科线116	10	31.79	轻载	3421.39	无锡.秦村变/1号主变	2.52	15	11460	2520
无锡直属	10kV安迈线118	10	45.15	轻载	2263.55	无锡.秦村变/1号主变	2.52	5	29330	2263.55
无锡直属	10kV安民线117	10	39.85	轻载	2700.01	无锡.春阳变/1号主变	35.1	10	10880	2700.01
无锡直属	10kV安耐线111	10	0	轻载	6122.27	无锡.圆石变/1号主变	5.53	0		5530
无锡直属	10kV安南线126	10	5.28	轻载	5896.25	无锡.雪浪变/1号主变	35.93	0		5896.25
无锡直属	10kV安润线127	10	19.02	轻载	4644.88	无锡.安镇变/2号主变	5.21	1	630	4644.88
无锡直属	10kV安水线147	10	20.69	轻载	4492.12	无锡.杨亭变/3号主变	0	0		0
无锡直属	10kV安堂128线	10	0	轻载	6268.11	无锡.军嶂变/2号主变	26.4	0		6268.11
无锡直属	10kV安铁线118	10	7.83	轻载	5663.81	无锡.安镇变/1号主变	20.46	0		5663.81
无锡直属	10kV安阳线121	10	56.29	中载	1227.99	无锡.陆区变/2号主变	16.01	38	19440	1227.99

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
无锡直属	10kV安怡线126	10	3.41	轻载	6066.5	无锡.唐界变/2号主变	33.44	0		6066.5
无锡直属	10kV安悦线125	10	13.54	轻载	5143.87	无锡.安镇变/2号主变	5.21	0		5143.87
无锡直属	10kV桉叶125	10	9.43	轻载	5518.15	无锡.旺庄变/2号主变	10.6	0		5518.15
无锡直属	10kV庵西线123	10	39.71	轻载	2759.77	无锡.胡埭变/2号主变	8.64	2	7100	2759.77
无锡直属	10kV岸安线121	10	42.31	轻载	2522.83	无锡.唐界变/2号主变	33.44	22	18660	2522.83
无锡直属	10kV岸里线121	10	62.85	中载	640.15	无锡.溪南变/2号主变	1.31	8	5180	640.15
无锡直属	10kV岸桥弄线114	10	45.1	轻载	1905.89	无锡.三凤变/1号主变	41.11	0		1905.89
无锡直属	10kV奥波线111	10	55.21	中载	1323.94	无锡.苏巷变/1号主变	16.98	31	20955	1323.94
无锡直属	10kV奥克线124	10	19.76	轻载	4498.35	无锡.麻歧变/2号主变	0	12	8980	0
无锡直属	10kV奥莱线136	10	34.36	轻载	3246.63	无锡.秦村变/2号主变	0	2	8750	0
无锡直属	10kV奥林线127	10	49.33	轻载	1850.99	无锡.蠡园变/2号主变	0	10	12250	0
无锡直属	10kV奥野线114	10	73.01	重载	0	无锡.圆石变/1号主变	5.53	25	11000	0
无锡直属	10kV澳美线123	10	38.41	轻载	2829.05	无锡.廊下变/2号主变	0	12	6045	0
无锡直属	10kV澳洋线151	10	21.82	轻载	4389.58	无锡.先锋变/2号主变	19.83	10	8000	4389.58
无锡直属	10kV八佰伴线111	10	44.18	轻载	1976.9	无锡.学前变/1号主变	26.31	0		1976.9
无锡直属	10kV八士线144	10	32.08	轻载	3395.76	无锡.八士变/3号主变	11.36	27	14490	3395.76
无锡直属	10kV八张联线199	10	72.41	重载	0	无锡.八士变/2号主变	38.45	38	20510	0
无锡直属	10kV坝上线143	10	57.32	中载	1135.85	无锡.南园变/3号主变	6.1	7	7250	1135.85
无锡直属	10kV白丹线126	10	8.03	轻载	5548.98	无锡.查桥变/2号主变	1.65	28	17490	1650
无锡直属	10kV白荡线125	10	97.65	重载	0	无锡.陈家桥变/1号主变	0	76	39405	0
无锡直属	10kV白鹭线121	10	53.79	中载	1459.56	无锡.惠商变/2号主变	12.92	3	15450	1459.56
无锡直属	10kV白旄线123	10	17.13	轻载	4734.6	无锡.军北变/2号主变	5.85	42	15770	4734.6
无锡直属	10kV白水线147	10	17.6	轻载	4719.18	无锡.工运变/3号主变	34.5	11	10130	4719.18

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
无锡直属	10kV白吐线144	10	68.58	中载	127.3	无锡.红力变/3号主变	10.45	25	14145	127.3
无锡直属	10kV白圩线117	10	68.78	中载	109.64	无锡.凤翔变/1号主变	0	31	16285	0
无锡直属	10kV白杨线129	10	0	轻载	6268.11	无锡.双庙变/2号主变	50.37	0		6268.11
无锡直属	10kV白云线114	10	29.35	轻载	3661.27	无锡.柘树变/1号主变	9.24	0		3661.27
无锡直属	10kV百达线117	10	46.06	轻载	2143.87	无锡.河埭变/1号主变	4.4	23	11550	2143.87
无锡直属	10kV百和线114	10	67.55	中载	219.27	无锡.杨亭变/1号主变	0.53	28	15075	219.27
无锡直属	10kV百花线119	10	55.59	中载	1290.17	无锡.蠡园变/1号主变	5.53	24	17045	1290.17
无锡直属	10kV百汇线118	10	28.42	轻载	3744.58	江苏.通德桥变/#1主变	44.42	3	10080	3744.58
无锡直属	10kV百货线149	10	25.51	轻载	4007.33	无锡.金城变/2号主变	0	10	8000	0
无锡直属	10kV百胜线119	10	61.4	中载	770.39	无锡.杨亭变/1号主变	0.53	19	14080	530
无锡直属	10kV百岁线116	10	42.02	轻载	2505.86	无锡.学前变/1号主变	26.31	35	13345	2505.86
无锡直属	10kV百贤线132	10	35.67	轻载	3127.13	无锡.杨家变/2号主变	0	1	5700	0
无锡直属	10kV柏北线162	10	28.83	轻载	3686.56	江苏.毛岸变/#3主变	0	25	13160	0
无锡直属	10kV柏树线117	10	30.86	轻载	3504.53	无锡.蠡园变/1号主变	5.53	12	8350	3504.53
无锡直属	10kV柏庄线119	10	39.99	轻载	2733.96	无锡.金匮变/1号主变	4.58	13	12200	2733.96
无锡直属	10kV板桥线141	10	58.51	中载	1028.81	无锡.软件变/2号主变	57.49	50	27805	1028.81
无锡直属	10kV半塘线121	10	58.82	中载	1000.75	无锡.黄泥头变/2号主变	0.02	31	21150	20
无锡直属	10kV浜口线114	10	43.11	轻载	2407.48	无锡.洛社变/1号主变	0	27	19945	0
无锡直属	10kV包装线131	10	25.68	轻载	3968.19	无锡.横塘变/2号主变	0	0		0
无锡直属	10kV宝长线125	10	46.68	轻载	2124.12	无锡.红力变/2号主变	4.82	3	6800	2124.12
无锡直属	10kV宝城线112	10	41.51	轻载	2550.72	无锡.金匮变/1号主变	4.58	15	10920	2550.72
无锡直属	10kV宝带线112	10	1.36	轻载	6253.73	江苏.张公桥变/1号主变	0	0		0
无锡直属	10kV宝德线11A	10	28.49	轻载	3782	无锡.红力变/1号主变	7.4	14	30360	3782

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
无锡直属	10kV宝丰线122	10	65.57	中载	396.45	无锡.农丰变/1号主变	10.83	48	19210	396.45
无锡直属	10kV宝界线135	10	14.28	轻载	4989.2	无锡.软件变/2号主变	57.49	16	14810	4989.2
无锡直属	10kV宝骏线146	10	53.02	中载	1520.52	无锡.横塘变/2号主变	0	0		0
无锡直属	10kV宝来线147	10	62.27	中载	692.45	无锡.八士变/3号主变	11.36	22	11735	692.45
无锡直属	10kV宝龙线125	10	32.37	轻载	3369.78	无锡.新村变/2号主变	23.7	23	15460	3369.78
无锡直属	10kV宝露线146	10	25.01	轻载	4099.12	江苏.西泾变/#2主变	0	2	5350	0
无锡直属	10kV宝品116	10	0.04	轻载	6373.76	无锡.旺庄变/1号主变	17	0		6373.76
无锡直属	10kV宝顺线124	10	53.33	中载	1492.29	无锡.横塘变/1号主变	13.07	0		1492.29
无锡直属	10kV宝通线111	10	11.36	轻载	5250.56	江苏.张公桥变/1号主变	0	0		0
无锡直属	10kV宝轧线124	10	78.37	重载	0	无锡.邓巷变/2号主变	12.23	0		0
无锡直属	10kV保健线125	10	39.78	轻载	2721.84	无锡.出新变/2号主变	17.18	54	18690	2721.84
无锡直属	10kV保利线144	10	7.82	轻载	5600.08	无锡.工运变/3号主变	34.5	5	5145	5600.08
无锡直属	10kV保田线126	10	30.76	轻载	3513.54	无锡.栢树变/2号主变	21.5	8	16325	3513.54
无锡直属	10kV报业线127	10	13.75	轻载	4871.42	无锡.学前变/2号主变	29.3	2	2690	4871.42
无锡直属	10kV鲍湾线118	10	34.56	轻载	3228.79	无锡.旭明变/1号主变	10.9	3	7230	3228.79
无锡直属	10kV鲍巷线125	10	76.41	重载	0	无锡.芦庄变/2号主变	3.1	21	17190	0
无锡直属	10kV北禅线125	10	28.55	轻载	3173.2	无锡.学前变/2号主变	29.3	6	2825	3173.2
无锡直属	10kV北辰线131	10	26.47	轻载	3965.59	无锡.钱桥变/2号主变	0	0		0
无锡直属	10kV北创线113	10	27.25	轻载	3850.06	无锡.惠商变/1号主变	8.13	2	12800	3850.06
无锡直属	10kV北大街线122	10	24.12	轻载	4132.55	无锡.三凤变/2号主变	32.74	10	15525	4132.55
无锡直属	10kV北大线143	10	18.05	轻载	4679.17	无锡.大学变/2号主变	0	0		0
无锡直属	10kV北方线112	10	64.24	中载	515.62	无锡.张泾变/1号主变	1.64	60	21685	515.62
无锡直属	10kV北湖线115	10	33.88	轻载	3159.34	无锡.出新变/1号主变	16.15	9	6860	3159.34

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
无锡直属	10kV北客线117	10	17.19	轻载	4756.25	无锡.工运变/1号主变	14.62	2	8200	4756.25
无锡直属	10kV北平线144	10	58.28	中载	1049.07	无锡.金桥变/2号主变	0	18	12370	0
无锡直属	10kV北青线13A	10	27.54	轻载	3801.91	无锡.南园变/1号主变	3.4	33	14510	3400
无锡直属	10kV北区线126	10	53.21	中载	1503.2	无锡.河东变/2号主变	0	22	14100	0
无锡直属	10kV北晟线119	10	80.24	重载	0	无锡.山北变/1号主变	15.15	16	18660	0
无锡直属	10kV北塘线129	10	37.44	轻载	2915.65	无锡.惠商变/2号主变	12.92	14	13710	2915.65
无锡直属	10kV北文线12C	10	27.87	轻载	3794.29	无锡.惠商变/2号主变	12.92	2	2000	3794.29
无锡直属	10kV北西联线199	10	15.4	轻载	4775.99	无锡.山北变/1号主变	15.15	0		4775.99
无锡直属	10kV北行线118	10	14.49	轻载	4971.01	无锡.惠商变/1号主变	8.13	10	14510	4971.01
无锡直属	10kV北洋湖线115	10	57.64	中载	1106.4	无锡.洛社变/1号主变	0	48	19010	0
无锡直属	10kV北渝线129	10	2.59	轻载	6071.18	无锡.山北变/2号主变	20.4	0		6071.18
无锡直属	10kV北中线133	10	0.09	轻载	6368.91	无锡.新明变/2号主变	5.5	0		5500
无锡直属	10kV北庄线118	10	0	轻载	6304.48	无锡.中桥变/1号主变	20.4	0		6304.48
无锡直属	10kV贝精线121	10	19.63	轻载	4588.76	无锡.刘塘变/2号主变	13.06	0		4588.76
无锡直属	10kV贝斯线131	10	74.91	重载	0	无锡.九龙变/2号主变	13.89	21	14165	0
无锡直属	10kV贝特线115	10	58.35	中载	1061.37	无锡.刘塘变/1号主变	13.38	0		1061.37
无锡直属	10kV贝张线133	10	39.42	轻载	2738.64	无锡.五村变/2号主变	28.13	39	17320	2738.64
无锡直属	10kV碧波线113	10	12.82	轻载	5120.14	无锡.太湖变/1号主变	0	22	22280	0
无锡直属	10kV碧桂线134	10	40.42	轻载	2694.47	无锡.先锋变/2号主变	19.83	16	12800	2694.47
无锡直属	10kV碧玺线113	10	47.8	轻载	2022.8	无锡.招商变/1号主变	12.14	17	13260	2022.8
无锡直属	10kV标准线129	10	0	轻载	6304.48	无锡.中桥变/2号主变	12.3	0		6304.48
无锡直属	10kV别墅线113	10	31.56	轻载	3502.28	无锡.凤翔变/1号主变	0	15	11380	0
无锡直属	10kV滨湖118线	10	24.82	轻载	4115.92	无锡.军嶂变/1号主变	21.53	0		4115.92

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
无锡直属	10kV滨息线111	10	16.37	轻载	4885.45	无锡.唐界变/1号主变	42.06	4	9030	4885.45
无锡直属	10kV滨悦线144	10	15.42	轻载	4972.75	无锡.陈家桥变/2号主变	32.86	3	8430	4972.75
无锡直属	10kV槟榔线135	10	65.02	中载	446.34	无锡.九龙变/2号主变	13.89	28	17355	446.34
无锡直属	10kV波导线145	10	30.22	轻载	3623.69	江苏.西泾变/#2主变	0	12	10400	0
无锡直属	10kV伯渎线115	10	9	轻载	5462.04	无锡.洪峰变/1号主变	16.75	67	30660	5462.04
无锡直属	10kV博城线122	10	5.78	轻载	5851.04	无锡.新明变/2号主变	5.5	3	2230	5500
无锡直属	10kV博达线131	10	60.11	中载	885.4	无锡.圆石变/2号主变	20.3	28	26310	885.4
无锡直属	10kV博南线116	10	58.41	中载	1055.48	无锡.春阳变/1号主变	35.1	2	12000	1055.48
无锡直属	10kV博物线146	10	35.89	轻载	3072.05	无锡.金城变/2号主变	0	8	9420	0
无锡直属	10kV博约线161	10	39.03	轻载	2772.93	无锡.玉东变/2号主变a	25.69	20	11270	2772.93
无锡直属	10kV渤公线141	10	12.41	轻载	5246.4	江苏.蠡湖变/2号主变	70.32	1	1600	5246.4
无锡直属	10kV布勒线144	10	63.11	中载	628.02	无锡.清梅变/2号主变	0	1	5050	0
无锡直属	10kV布汽线146	10	25.08	轻载	4092.37	无锡.杨家变/3号主变	16.16	1	6050	4092.37
无锡直属	10kV财富线119	10	47.4	轻载	2035.45	无锡.红星变/1号主变	5.12	0		2035.45
无锡直属	10kV采石线135	10	50.57	中载	1739.45	无锡.溪南变/2号主变	1.31	5	3830	1310
无锡直属	10kV彩虹线126	10	28.37	轻载	3792.91	无锡.村前变/1号主变	1.79	14	11200	1790
无锡直属	10kV彩印线132	10	13.4	轻载	5068.18	无锡.横塘变/2号主变	0	0		0
无锡直属	10kV蔡村线143	10	31.79	轻载	3481.49	无锡.河东变/2号主变	0	14	11200	0
无锡直属	10kV蔡更Ⅰ线118	10	13.58	轻载	5139.71	无锡.华友变/1号主变	17.67	5	3835	5139.71
无锡直属	10kV蔡更Ⅱ线122	10	19.13	轻载	4633.97	无锡.华友变/2号主变	17.58	1	630	4633.97
无锡直属	10kV蔡皇线118	10	66.08	中载	350.9	无锡.龙渚变/1号主变	19.38	38	18725	350.9
无锡直属	10kV蔡家线123	10	73.04	重载	0	无锡.厚桥变/2号主变	1.31	70	25165	0
无锡直属	10kV蔡湾线111	10	54.42	中载	1395.13	无锡.厚桥变/1号主变	3.15	63	24195	1395.13

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
无锡直属	10kV蔡庄线132	10	46.72	轻载	2084.29	无锡.南园变/1号主变	3.4	28	11220	2084.29
无锡直属	10kV仓渡线116	10	40.03	轻载	2683.39	江苏.西泾变/#1主变	0	30	113671	0
无锡直属	10kV曹村线112	10	54.1	中载	1390.97	无锡.出新变/1号主变	16.15	11	8025	1390.97
无锡直属	10kV曹管线135	10	0.33	轻载	6275.21	无锡.芦庄变/2号主变	3.1	1	1000	3100
无锡直属	10kV曹家线115	10	65.23	中载	427.46	无锡.大坝变/1号主变	0	11	10235	0
无锡直属	10kV曹婆线125	10	60.79	中载	824.95	无锡.大庄里变/2号主变	8.37	49	21690	824.95
无锡直属	10kV曹巷线122	10	28.98	轻载	3673.23	无锡.周新变/2号主变	22.3	40	24355	3673.23
无锡直属	10kV曹庄线125	10	53.9	中载	1441.89	无锡.张泾变/2号主变	18.58	36	17750	1441.89
无锡直属	10kV查镇线124	10	21.4	轻载	4351.82	无锡.查桥变/2号主变	1.65	50	21990	1650
无锡直属	10kV茶场线126	10	33.76	轻载	3245.42	无锡.龙山变/3号主变	38.34	29	11390	3245.42
无锡直属	10kV柴机线142	10	36.97	轻载	2975.06	无锡.三凤变/2号主变	32.74	14	17260	2975.06
无锡直属	10kV柴巷线148	10	46.58	轻载	2097.28	无锡.尤岸变/2号主变	0	17	13170	0
无锡直属	10kV产泉117线	10	38.34	轻载	2834.59	无锡.军嶂变/1号主变	21.53	0		2834.59
无锡直属	10kV产山线115	10	25.69	轻载	3967.32	无锡.鸿桥变/1号主变	6	20	11920	3967.32
无锡直属	10kV昌北线112	10	32.35	轻载	3430.23	无锡.刘塘变/1号主变	13.38	0		3430.23
无锡直属	10kV昌滨线128	10	5.78	轻载	5784.19	无锡.黄泥头变/2号主变	0.02	0		20
无锡直属	10kV长安线125	10	40.7	轻载	2623.98	无锡.长安变/1号主变	10.15	0		2623.98
无锡直属	10kV长大厦线117	10	23.33	轻载	4178.8	无锡.商贸变/1号主变	1	11	13040	1000
无锡直属	10kV长电线147	10	0.13	轻载	6365.1	无锡.长安变/2号主变	10.68	0		6365.1
无锡直属	10kV长东线122	10	42.4	轻载	2471.74	无锡.长安变/1号主变	10.15	0		2471.74
无锡直属	10kV长哥线149	10	56.66	中载	1215	无锡.麻歧变/2号主变	0	15	18440	0
无锡直属	10kV长恒线114	10	25.82	轻载	4024.82	无锡.长安变/1号主变	10.15	59	23200	4024.82
无锡直属	10kV长化线132	10	84.06	重载	0	无锡.出新变/2号主变	17.18	12	7950	0

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
无锡直属	10kV长江线124	10	30.18	轻载	3565.32	无锡.下甸桥变/2号主变	10.87	9	8525	3565.32
无锡直属	10kV长金线126	10	21.89	轻载	4382.65	无锡.前进变/3号主变	11.62	13	12000	4382.65
无锡直属	10kV长搂线121	10	47.99	轻载	1970.5	江苏.毛岸变/#1主变	3.81	54	22685	1970.5
无锡直属	10kV长宁线135	10	48.63	轻载	1913.34	无锡.长安变/2号主变	10.68	0		1913.34
无锡直属	10kV长庆线128	10	34.05	轻载	3238.15	无锡.工运变/3号主变	34.5	11	17290	3238.15
无锡直属	10kV长商线114	10	4.47	轻载	5970.2	江苏.张公桥变/1号主变	0	0		0
无锡直属	10kV长泰线133	10	50.15	中载	1777.38	无锡.杨亭变/3号主变	0	24	15240	0
无锡直属	10kV长通线111	10	41.81	轻载	2567.86	无锡.长安变/1号主变	10.15	35	16610	2567.86
无锡直属	10kV长祥线119	10	67.46	中载	231.57	无锡.圆石变/1号主变	5.53	18	16260	231.57
无锡直属	10kV长欣线124	10	28.54	轻载	3776.8	无锡.春潮变/2号主变	0	12	11120	0
无锡直属	10kV长益线113	10	57.87	中载	1086.14	无锡.杨亭变/1号主变	0.53	27	14810	530
无锡直属	10kV常嘉线123	10	27.48	轻载	3873.62	无锡.圆石变/2号主变	20.3	15	13400	3873.62
无锡直属	10kV常乐线131	10	72.16	重载	0	无锡.太湖变/1号主变	0	17	15645	0
无锡直属	10kV常灵线138	10	17.95	轻载	4742.04	无锡.太湖变/1号主变	0	3	9080	0
无锡直属	10kV常隆线115	10	59.16	中载	970.44	无锡.联清变/2号主变	0	57	22440	0
无锡直属	10kV常顺线123	10	43.86	轻载	2340.62	无锡.双庙变/2号主变	50.37	49	17880	2340.62
无锡直属	10kV超华线164	10	23.71	轻载	4216.9	无锡.先锋变/2号主变	19.83	7	5600	4216.9
无锡直属	10kV超科线124	10	27.76	轻载	3847.81	无锡.蓉阳变/1号主变	15.58	9	13380	3847.81
无锡直属	10kV朝东线126	10	15.28	轻载	4785.86	无锡.西坝头变/1号主变	17.3	16	8980	4785.86
无锡直属	10kV朝阳线133	10	41.16	轻载	2582.76	无锡.殷巷变/2号主变	4.23	31	16275	2582.76
无锡直属	10kV潮景线148	10	11.36	轻载	5342.01	无锡.春潮变/2号主变	0	0		0
无锡直属	10kV潮米线145	10	20.72	轻载	4489.34	无锡.春潮变/2号主变	0	1	2000	0
无锡直属	10kV车保112线	10	13.24	轻载	5112	无锡.车站变/1号主变	23.8	9	12680	5112



区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
无锡直属	10kV车域141线	10	24.24	轻载	4121.12	无锡.车站变/2号主变	31.87	10	7830	4121.12
无锡直属	10kV车站线11A	10	53.56	中载	1472.55	无锡.黄泥头变/1号主变	4.12	34	22660	1472.55
无锡直属	10kV陈漕线113	10	58.83	中载	1000.4	无锡.西坝头变/1号主变	17.3	46	27800	1000.4
无锡直属	10kV陈村线124	10	57.32	中载	1135.15	无锡.朱巷变/2号主变	22.18	31	13200	1135.15
无锡直属	10kV陈更线127	10	31.4	轻载	3456.03	无锡.查桥变/2号主变	1.65	85	30660	1650
无锡直属	10kV陈家线147	10	62.57	中载	676.52	无锡.梅村变/3号主变	0	10	13005	0
无锡直属	10kV陈清联线199	10	25.64	轻载	3972	无锡.陈家桥变/1号主变	0	35	16640	0
无锡直属	10kV陈新线113	10	55.03	中载	1340.22	无锡.陈家桥变/1号主变	0	48	21585	0
无锡直属	10kV宸达线111	10	2.64	轻载	6066.5	无锡.黄泥头变/1号主变	4.12	0		4120
无锡直属	10kV晨光线123	10	29.59	轻载	3618.15	无锡.东降变/2号主变	2	29	11250	2000
无锡直属	10kV成花线115	10	32.22	轻载	3442.18	无锡.安镇变/1号主变	20.46	0		3442.18
无锡直属	10kV成贤线125	10	42.49	轻载	2506.38	无锡.大学变/2号主变	0	8	9550	0
无锡直属	10kV成业线125	10	41.69	轻载	2534.96	无锡.唐界变/2号主变	33.44	0		2534.96
无锡直属	10kV诚仓线142	10	10.77	轻载	5304.08	无锡.华友变/2号主变	17.58	0		5304.08
无锡直属	10kV诚产线12E	10	40.59	轻载	2633.68	无锡.金匮变/2号主变	0	18	10840	0
无锡直属	10kV城际线127	10	10.73	轻载	5338.37	无锡.工运变/3号主变	34.5	1	2420	5338.37
无锡直属	10kV城南线123	10	59.67	中载	924.89	江苏.蠡湖变/1号主变	4.95	33	17170	924.89
无锡直属	10kV城塘线126	10	48.58	轻载	1918.36	无锡.长安变/1号主变	10.15	0		1918.36
无锡直属	10kV城维线144	10	41.88	轻载	2517.64	无锡.长安变/2号主变	10.68	31	12330	2517.64
无锡直属	10kV尺巷线14A	10	70.49	重载	0	无锡.梅村变/3号主变	0	27	12900	0
无锡直属	10kV赤咀线121	10	55.03	中载	1340.91	无锡.软件变/1号主变	22.79	43	17070	1340.91
无锡直属	10kV崇博线146	10	17.87	轻载	4695.45	无锡.殷巷变/2号主变	4.23	11	8800	4230
无锡直属	10kV崇宁路线132	10	29.07	轻载	3686.22	无锡.三凤变/2号主变	32.74	18	8135	3686.22

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
无锡直属	10kV崇青线123	10	20.96	轻载	4467.87	江苏.西泾变/#1主变	0	2	10050	0
无锡直属	10kV出航线144	10	0.89	轻载	6296.51	无锡.出新变/2号主变	17.18	0		6296.51
无锡直属	10kV出口 I 线111	10	37.97	轻载	2918.25	无锡.金桥变/1号主变	3.83	7	10180	2918.25
无锡直属	10kV出口 II 线135	10	37.33	轻载	2976.62	无锡.金桥变/2号主变	0	4	9600	0
无锡直属	10kV出联线123	10	35.5	轻载	3107.38	无锡.出新变/2号主变	17.18	34	13705	3107.38
无锡直属	10kV出水线141	10	23.58	轻载	4229.02	无锡.正阳变/2号主变	31.43	13	9600	4229.02
无锡直属	10kV初阳线118	10	11.66	轻载	5315.33	无锡.龙山变/1号主变	31.58	15	11830	5315.33
无锡直属	10kV船浜线123	10	27.65	轻载	3792.21	无锡.大坝变/2号主变	24	6	2340	3792.21
无锡直属	10kV船帆线124	10	39.57	轻载	2724.96	无锡.凤翔变/2号主变	0	30	14360	0
无锡直属	10kV船研线124	10	40.75	轻载	2619.3	无锡.溪南变/2号主变	1.31	52	20905	1310
无锡直属	10kV创九线124	10	70.12	重载	0	无锡.星洲变/2号主变	4.74	18	15215	0
无锡直属	10kV创新线122	10	19.74	轻载	4579.23	无锡.蠡园变/2号主变	0	7	12630	0
无锡直属	10kV创业线114	10	84.91	重载	0	无锡.南园变/1号主变	3.4	34	16365	0
无锡直属	10kV创意线126	10	17.45	轻载	4787.42	无锡.蠡园变/2号主变	0	9	10630	0
无锡直属	10kV创源线114	10	51.62	中载	1674.15	无锡.金桥变/1号主变	3.83	13	20830	1674.15
无锡直属	10kV春城线125	10	28.73	轻载	3695.4	无锡.麻歧变/2号主变	0	18	16800	0
无锡直属	10kV春纺线131	10	47.82	轻载	2020.72	无锡.世界变/2号主变	35.6	14	15400	2020.72
无锡直属	10kV春丰线116	10	24.33	轻载	4160.61	无锡.旭明变/1号主变	10.9	9	7240	4160.61
无锡直属	10kV春光线123	10	3.09	轻载	5991.68	无锡.查桥变/2号主变	1.65	20	27640	1650
无锡直属	10kV春海线139	10	7.62	轻载	5682.69	无锡.春阳变/2号主变	0	0		0
无锡直属	10kV春合线117	10	13.52	轻载	5057.09	无锡.金匮变/1号主变	4.58	27	20610	4580
无锡直属	10kV春花线133	10	17.34	轻载	4797.12	无锡.春阳变/2号主变	0	4	3200	0
无锡直属	10kV春晖线131	10	16.76	轻载	4766.98	无锡.杨亭变/3号主变	0	28	11905	0

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
无锡直属	10kV春惠线112	10	75.17	重载	0	无锡.长安变/1号主变	10.15	40	20750	0
无锡直属	10kV春季线137	10	17.06	轻载	4822.93	无锡.春阳变/2号主变	0	0		0
无锡直属	10kV春家线142	10	38.7	轻载	2851.22	无锡.春潮变/2号主变	0	16	12830	0
无锡直属	10kV春建线134	10	5.27	轻载	5796.14	无锡.星洲变/2号主变	4.74	11	6360	4740
无锡直属	10kV春江线11A	10	33.97	轻载	3282.49	无锡.金匮变/1号主变	4.58	11	11130	3282.49
无锡直属	10kV春锦线13E	10	1.34	轻载	6255.46	无锡.春阳变/2号主变	0	0		0
无锡直属	10kV春来线112	10	45.29	轻载	2212.98	无锡.苏巷变/1号主变	16.98	32	12970	2212.98
无锡直属	10kV春明线163	10	6.71	轻载	5667.1	无锡.世界变/3号主变	22.3	0		5667.1
无锡直属	10kV春暖线131	10	11.84	轻载	5207.6	无锡.星洲变/2号主变	4.74	13	14250	4740
无锡直属	10kV春水线162	10	24.58	轻载	4066.74	无锡.先锋变/2号主变	19.83	29	25340	4066.74
无锡直属	10kV春望线136	10	34.44	轻载	3239.36	无锡.春阳变/2号主变	0	20	16000	0
无锡直属	10kV春象线115	10	61.04	中载	802.09	无锡.杨亭变/1号主变	0.53	25	14070	530
无锡直属	10kV春阳线12C	10	0.07	轻载	6371.16	无锡.春阳变/2号主变	0	0		0
无锡直属	10kV春雨线123	10	107.82	重载	0	江苏.毛岸变/#1主变	3.81	63	39720	0
无锡直属	10kV慈善线125	10	25.64	轻载	3972.52	无锡.春阳变/2号主变	0	9	10720	0
无锡直属	10kV萃峰线124	10	33.69	轻载	3307.6	无锡.安镇变/2号主变	5.21	0		3307.6
无锡直属	10kV翠屏线112	10	56.3	中载	1226.6	无锡.安镇变/1号主变	20.46	0		1226.6
无锡直属	10kV翠山线166	10	20.68	轻载	4493.33	无锡.先锋变/2号主变	19.83	3	1460	4493.33
无锡直属	10kV翠园线142	10	41.72	轻载	2532.7	江苏.蠡湖变/2号主变	70.32	0		2532.7
无锡直属	10kV翠云线145	10	44.05	轻载	2336.99	无锡.西坝头变/2号主变	16.8	21	16800	2336.99
无锡直属	10kV村前线111	10	62.33	中载	686.39	无锡.村前变/1号主变	1.79	67	43060	686.39
无锡直属	10kV村橡线145	10	0	轻载	6377.22	无锡.村前变/2号主变	0	0		0
无锡直属	10kV村渔线141	10	35.67	轻载	3074.3	无锡.村前变/2号主变	0	28	17495	0

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
无锡直属	10kV达美线144	10	0.4	轻载	6340.68	无锡.唐义变/1号主变	5.06	7	9130	5060
无锡直属	10kV达天线112	10	32.95	轻载	3317.65	无锡.玉东变/1号主变	35.52	23	11380	3317.65
无锡直属	10kV大成线113	10	12.81	轻载	4952.83	无锡.学前变/1号主变	26.31	5	5100	4952.83
无锡直属	10kV大池线117	10	53.92	中载	1439.81	无锡.鸿桥变/1号主变	6	35	17245	1439.81
无锡直属	10kV大丁线131	10	57.62	中载	1108.13	无锡.河埭变/3号主变	16.04	27	16670	1108.13
无锡直属	10kV大东线116	10	14.47	轻载	4972.05	无锡.圆石变/1号主变	5.53	12	8030	4972.05
无锡直属	10kV大方桥线114	10	24.6	轻载	4065.52	无锡.硕放变/2号主变	10.56	13	5305	4065.52
无锡直属	10kV大浮线121	10	46.01	轻载	2147.85	无锡.军北变/2号主变	5.85	38	19060	2147.85
无锡直属	10kV大河线133	10	57.11	中载	1154.55	无锡.南园变/1号主变	3.4	36	21430	1154.55
无锡直属	10kV大会堂线131	10	28.79	轻载	3154.66	无锡.大庄里变/2号主变	8.37	4	3230	3154.66
无锡直属	10kV大箕线113	10	4.9	轻载	5931.06	无锡.渔港变/1号主变	14.52	6	4800	5931.06
无锡直属	10kV大绛线113	10	32.51	轻载	3356.62	无锡.民丰变/1号主变	3.04	33	15755	3040
无锡直属	10kV大马巷线119	10	65.61	中载	393.16	无锡.正阳变/1号主变	32	18	12190	393.16
无锡直属	10kV大明线122	10	75.44	重载	0	无锡.正阳变/2号主变	31.43	37	18520	0
无锡直属	10kV大唐线167	10	56.97	中载	1187.11	无锡.玉东变/2号主变a	25.69	18	16800	1187.11
无锡直属	10kV大通线122	10	65.36	中载	415.16	无锡.八士变/2号主变	38.45	47	21255	415.16
无锡直属	10kV大渲线121	10	42.32	轻载	2478.32	无锡.鸿桥变/2号主变	2.98	37	24155	2478.32
无锡直属	10kV大窑线12F	10	32.56	轻载	3352.81	无锡.下甸桥变/2号主变	10.87	0		3352.81
无锡直属	10kV大尤线112	10	42.85	轻载	2430.86	无锡.前进变/1号主变	5.46	25	18830	2430.86
无锡直属	10kV大众线121	10	30.27	轻载	3578.14	无锡.三凤变/2号主变	32.74	13	15095	3578.14
无锡直属	10kV埭上线122	10	69.66	中载	30.14	无锡.溪南变/2号主变	1.31	14	9340	30.14
无锡直属	10kV埭镇线142	10	25.98	轻载	3941.86	无锡.河东变/2号主变	0	14	6535	0
无锡直属	10kV戴达线116	10	41.59	轻载	2588.3	无锡.陡门变/1号主变	18.68	17	14000	2588.3

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
无锡直属	10kV戴卡线115	10	30.54	轻载	3533.8	无锡.唐义变/1号主变	5.06	24	7900	3533.8
无锡直属	10kV戴轮线114	10	62.03	中载	725.88	无锡.唐义变/1号主变	5.06	0		725.88
无锡直属	10kV戴歧线112	10	86.14	重载	0	无锡.村前变/1号主变	1.79	15	13350	0
无锡直属	10kV丹贝线131	10	55.06	中载	1338.14	无锡.刘塘变/2号主变	13.06	0		1338.14
无锡直属	10kV丹桂线144	10	34.84	轻载	3203.51	无锡.河埭变/3号主变	16.04	17	15400	3203.51
无锡直属	10kV荡东线127	10	48.81	轻载	1897.75	无锡.洪峰变/2号主变	13.23	0		1897.75
无锡直属	10kV荡海线123	10	48.82	轻载	1896.19	无锡.荡口变/2号主变	11.1	29	12425	1896.19
无锡直属	10kV荡后线143	10	64.77	中载	468.33	无锡.横塘变/2号主变	0	0		0
无锡直属	10kV荡口线113	10	72.62	重载	0	无锡.荡口变/1号主变	0	38	14555	0
无锡直属	10kV荡苏线129	10	0	轻载	6268.11	无锡.荡口变/2号主变	11.1	0		6268.11
无锡直属	10kV荡西线121	10	40.9	轻载	2605.62	无锡.荡口变/2号主变	11.1	29	11080	2605.62
无锡直属	10kV荡信线122	10	61.95	中载	721.03	无锡.荡口变/2号主变	11.1	19	9775	721.03
无锡直属	10kV荡邢线128	10	0	轻载	6268.11	无锡.荡口变/2号主变	11.1	0		6268.11
无锡直属	10kV导航线134	10	17.54	轻载	4588.24	无锡.尤岸变/2号主变	0	13	8910	0
无锡直属	10kV道长线114	10	28.8	轻载	3567.75	无锡.学前变/1号主变	26.31	16	10880	3567.75
无锡直属	10kV稻村线113	10	39.32	轻载	2746.95	无锡.红星变/1号主变	5.12	105	14015	2746.95
无锡直属	10kV稻香线128	10	0	轻载	6268.11	无锡.中桥变/2号主变	12.3	0		6268.11
无锡直属	10kV得佳线135	10	0	轻载	6377.22	无锡.团结变/2号主变	11.01	0		6377.22
无锡直属	10kV得力线114	10	43.51	轻载	2371.97	无锡.团结变/1号主变	4.62	12	14630	2371.97
无锡直属	10kV德昌线122	10	57.48	中载	1121.47	无锡.凤翔变/2号主变	0	28	12805	0
无锡直属	10kV德尔Ⅱ线123	10	35.55	轻载	3138.21	无锡.金桥变/2号主变	0	3	7430	0
无锡直属	10kV德溪线124	10	36.82	轻载	2988.74	无锡.蓉湖庄变/2号主变	15.32	18	9865	2988.74
无锡直属	10kV邓北线136	10	42.3	轻载	2523.7	江苏.西泾变/#2主变	0	16	13600	0

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
无锡直属	10kV邓风125	10	68.28	中载	154.32	无锡.邓巷变/2号主变	12.23	0		154.32
无锡直属	10kV邓巷线114	10	54.48	中载	1389.93	无锡.邓巷变/1号主变	11.05	17	11690	1389.93
无锡直属	10kV低田线127	10	35.33	轻载	3158.65	无锡.春阳变/2号主变	0	40	27975	0
无锡直属	10kV滴翠线145	10	17.62	轻载	4771.66	无锡.蠡园变/2号主变	0	5	10400	0
无锡直属	10kV狄石线111	10	71.55	重载	0	无锡.荡口变/1号主变	0	95	35045	0
无锡直属	10kV地产线126	10	42.43	轻载	2512.09	无锡.软件变/1号主变	22.79	11	10800	2512.09
无锡直属	10kV地税线125	10	37.66	轻载	2913.05	无锡.工运变/3号主变	34.5	20	16475	2913.05
无锡直属	10kV地质线143	10	20.28	轻载	4477.57	无锡.西坝头变/2号主变	16.8	15	11250	4477.57
无锡直属	10kV帝艾线146	10	53.5	中载	1477.4	无锡.南园变/3号主变	6.1	22	9170	1477.4
无锡直属	10kV典基线111	10	28.36	轻载	3729	无锡.软件变/1号主变	22.79	51	15310	3729
无锡直属	10kV典育线119	10	11.67	轻载	5313.6	无锡.秦村变/1号主变	2.52	2	365	2520
无锡直属	10kV电讯线146	10	48.97	轻载	1893.6	无锡.三凤变/2号主变	32.74	0		1893.6
无锡直属	10kV电子线119	10	35.02	轻载	3186.36	无锡.商贸变/1号主变	1	3	18700	1000
无锡直属	10kV淀溪线114	10	24.31	轻载	4091.33	无锡.九龙变/1号主变	22.42	33	15600	4091.33
无锡直属	10kV刁庄线115	10	44.4	轻载	2292.3	无锡.桃源变/1号主变	16.6	29	18450	2292.3
无锡直属	10kV叠影线123	10	63.57	中载	585.76	无锡.旭明变/2号主变	33.52	17	18375	585.76
无锡直属	10kV丁村线115	10	39.52	轻载	2729.46	无锡.黄泥头变/1号主变	4.12	26	13795	2729.46
无锡直属	10kV丁绛里线125	10	31.31	轻载	3384.15	无锡.盛岸里变/2号主变	6.32	27	12830	3384.15
无锡直属	10kV丁路线122	10	31.95	轻载	3406.84	无锡.蓉阳变/1号主变	15.58	49	19670	3406.84
无锡直属	10kV丁石线123	10	12.72	轻载	5129.49	无锡.雪浪变/1号主变	35.93	0		5129.49
无锡直属	10kV丁香线112	10	37.37	轻载	2922.23	无锡.河东变/1号主变	3.02	15	18680	2922.23
无锡直属	10kV顶峰线118	10	64.6	中载	483.57	无锡.大坝变/1号主变	0	25	16430	0
无锡直属	10kV鼎鸿线133	10	10.96	轻载	5317.24	无锡.许家变/2号主变	23.02	4	7450	5317.24

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
无锡直属	10kV鼎机线122	10	51.75	中载	1633.8	无锡.桃源变/1号主变	16.6	5	8060	1633.8
无锡直属	10kV鼎顺线121	10	24.34	轻载	4159.74	无锡.新明变/2号主变	5.5	8	7000	4159.74
无锡直属	10kV定远线115	10	19.64	轻载	4587.89	无锡.软件变/1号主变	22.79	11	8500	4587.89
无锡直属	10kV东安线151	10	33.6	轻载	3183.59	无锡.出新变/1号主变	16.15	13	14455	3183.59
无锡直属	10kV东柏线122	10	39.78	轻载	2705.9	江苏.毛岸变/#1主变	3.81	15	7980	2705.9
无锡直属	10kV东滨线12E	10	33.14	轻载	3300.5	无锡.鸿桥变/2号主变	2.98	20	9230	2980
无锡直属	10kV东宝线165	10	19	轻载	4646.61	无锡.玉东变/2号主变a	25.69	17	15650	4646.61
无锡直属	10kV东材线121	10	104.45	重载	0	无锡.正阳变/2号主变	31.43	2	5600	0
无锡直属	10kV东车线13C	10	0.07	轻载	6371.16	无锡.春阳变/2号主变	0	0		0
无锡直属	10kV东城线123	10	30.52	轻载	3535.36	无锡.前进变/3号主变	11.62	20	15965	3535.36
无锡直属	10kV东达线113	10	43.96	轻载	2331.79	无锡.河东变/1号主变	3.02	8	12245	2331.79
无锡直属	10kV东大线151	10	30.07	轻载	3575.71	无锡.龙渚变/1号主变	19.38	41	26245	3575.71
无锡直属	10kV东戴线124	10	75.59	重载	0	无锡.廊下变/2号主变	0	16	6955	0
无锡直属	10kV东电线113	10	28.34	轻载	3795.16	无锡.旭明变/1号主变	10.9	1	5500	3795.16
无锡直属	10kV东发线114	10	24.77	轻载	4120.95	无锡.星座变/1号主变	0	1	7830	0
无锡直属	10kV东方线12E	10	22.97	轻载	4284.79	无锡.下甸桥变/2号主变	10.87	13	13630	4284.79
无锡直属	10kV东房线133	10	37.77	轻载	2886.2	无锡.八士变/2号主变	38.45	25	12005	2886.2
无锡直属	10kV东风线144	10	22.86	轻载	4294.49	无锡.春潮变/2号主变	0	14	12260	0
无锡直属	10kV东富线117	10	41.66	轻载	2581.89	无锡.河东变/1号主变	3.02	13	18000	2581.89
无锡直属	10kV东广线115	10	15.5	轻载	4908.83	无锡.三凤变/1号主变	41.11	5	8480	4908.83
无锡直属	10kV东河线154	10	11.97	轻载	5226.14	无锡.三凤变/1号主变	41.11	3	4000	5226.14
无锡直属	10kV东恒线131	10	0	轻载	6377.22	无锡.山北变/2号主变	20.4	0		6377.22
无锡直属	10kV东汇线112	10	45.88	轻载	2197.04	无锡.唐界变/1号主变	42.06	7	5600	2197.04

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
无锡直属	10kV东架线131	10	41.29	轻载	2570.63	无锡.凤翔变/2号主变	0	22	9455	0
无锡直属	10kV东绛线121	10	29.1	轻载	3662.66	无锡.东降变/2号主变	2	37	21630	2000
无锡直属	10kV东璟线126	10	2.43	轻载	6155.53	无锡.新明变/2号主变	5.5	11	9400	5500
无锡直属	10kV东局I线111	10	35.32	轻载	2522.83	无锡.春申变/1号主变	6.14	12	16800	2522.83
无锡直属	10kV东郡线151	10	37.9	轻载	2924.31	无锡.春潮变/1号主变	0	14	13910	0
无锡直属	10kV东廊线133	10	87.22	重载	0	无锡.廊下变/2号主变	0	88	38055	0
无锡直属	10kV东蠡线129	10	36.34	轻载	3066.68	无锡.蠡园变/2号主变	0	10	10000	0
无锡直属	10kV东联线135	10	27.16	轻载	3836.03	无锡.民丰变/2号主变	0	9	6890	0
无锡直属	10kV东林线151	10	46.35	轻载	2117.54	无锡.学前变/1号主变	26.31	15	10895	2117.54
无锡直属	10kV东路线123	10	20.4	轻载	4441.19	无锡.春潮变/2号主变	0	16	6345	0
无锡直属	10kV东鹏线115	10	24.01	轻载	4117.83	无锡.新明变/1号主变	11.43	38	16885	4117.83
无锡直属	10kV东泉线142	10	26.87	轻载	3929.04	无锡.旭明变/3号主变	9.36	15	22385	3929.04
无锡直属	10kV东山线111	10	53.56	中载	1472.37	无锡.龙山变/1号主变	31.58	19	17575	1472.37
无锡直属	10kV东舍113线	10	0	轻载	6268.11	无锡.东桥变/1号主变	19.44	0		6268.11
无锡直属	10kV东升线141	10	88.26	重载	0	无锡.东湖塘变/1号主变	1.44	70	33150	0
无锡直属	10kV东顺线141	10	10.04	轻载	5400.55	无锡.长安变/2号主变	10.68	22	14000	5400.55
无锡直属	10kV东朔114线	10	0	轻载	6268.11			0		6268.11
无锡直属	10kV东司线131	10	12.3	轻载	5167.08	无锡.桃源变/2号主变	22.53	38	14360	5167.08
无锡直属	10kV东田线154	10	6.82	轻载	5756.3	无锡.出新变/2号主变	17.18	0		5756.3
无锡直属	10kV东亭线124	10	21.95	轻载	4377.46	无锡.金匮变/2号主变	0	10	7530	0
无锡直属	10kV东宛线155	10	39.2	轻载	2805.84	无锡.廊下变/2号主变	0	4	2375	0
无锡直属	10kV东旺线121	10	38.23	轻载	2845.16	无锡.长安变/1号主变	10.15	0		2845.16
无锡直属	10kV东坞线122	10	31.2	轻载	3474.74	无锡.军北变/2号主变	5.85	26	14150	3474.74



区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
无锡直属	10kV东翔线116	10	44.26	轻载	2344.61	无锡.先锋变/1号主变	31.18	28	26125	2344.61
无锡直属	10kV东新115线	10	41.27	轻载	2587.78	无锡.车站变/1号主变	23.8	10	15560	2587.78
无锡直属	10kV东学线124	10	26.75	轻载	3873.1	无锡.唐义变/1号主变	5.06	25	11495	3873.1
无锡直属	10kV东亚线115	10	28.89	轻载	3681.54	无锡.紫杉变/1号主变	38.21	0		3681.54
无锡直属	10kV东阳线112	10	24.56	轻载	4069.33	无锡.廊下变/1号主变	0	14	7480	0
无锡直属	10kV东壹134线	10	0	轻载	6268.11	无锡.东桥变/2号主变	19.02	0		6268.11
无锡直属	10kV东育线125	10	37.34	轻载	2924.14	无锡.唐义变/1号主变	5.06	52	22170	2924.14
无锡直属	10kV东园线133	10	31.46	轻载	3451.18	无锡.梅村变/2号主变	31.65	27	8865	3451.18
无锡直属	10kV东院线114	10	13.71	轻载	5128.11	无锡.软件变/1号主变	22.79	0		5128.11
无锡直属	10kV东置线123	10	19.58	轻载	4593.78	无锡.正阳变/2号主变	31.43	15	11600	4593.78
无锡直属	10kV冬春线132	10	27.98	轻载	3828.59	无锡.春阳变/2号主变	0	19	17900	0
无锡直属	10kV冬青线133a	10	0	轻载	6268.11	无锡.陆区变/1号主变	6.7	0		6268.11
无锡直属	10kV董范线161	10	24.47	轻载	4147.97	无锡.麻歧变/2号主变	0	0		0
无锡直属	10kV董家弄线122	10	68.39	中载	144.28	无锡.后宅变/2号主变	1.79	67	21795	144.28
无锡直属	10kV动画线14A	10	28.19	轻载	3808.67	无锡.红力变/3号主变	10.45	2	3200	3808.67
无锡直属	10kV动力线115	10	41.56	轻载	2591.42	无锡.团结变/1号主变	4.62	3	9260	2591.42
无锡直属	10kV动漫线115	10	19.04	轻载	4642.45	无锡.红力变/1号主变	7.4	3	9910	4642.45
无锡直属	10kV都荟线147	10	0	轻载	6377.22	无锡.联清变/3号主变	4.82	0		4820
无锡直属	10kV斗北线132	10	46.78	轻载	2079.09	无锡.八士变/2号主变	38.45	20	10745	2079.09
无锡直属	10kV斗山线11A	10	34.57	轻载	3172.68	无锡.张泾变/1号主变	1.64	34	10060	1640
无锡直属	10kV陡达线121	10	42.91	轻载	2425.84	无锡.陡门变/2号主变	8.12	18	9945	2425.84
无锡直属	10kV陡门线142	10	8.98	轻载	5463.77	无锡.五村变/2号主变	28.13	7	2545	5463.77
无锡直属	10kV陡五线111	10	50.82	中载	1717.28	无锡.陡门变/1号主变	18.68	19	8425	1717.28

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
无锡直属	10kV独月线123	10	8.28	轻载	5526.47	无锡.渔港变/2号主变	24.57	19	10335	5526.47
无锡直属	10kV堵岸线114	10	65.23	中载	426.94	无锡.河东变/1号主变	3.02	27	13580	426.94
无锡直属	10kV堵巷线141	10	25.24	轻载	4031.4	无锡.民丰变/2号主变	0	16	16335	0
无锡直属	10kV度假线115	10	16.94	轻载	4751.4	无锡.蠡园变/1号主变	5.53	44	28190	4751.4
无锡直属	10kV锻造线127	10	0	轻载	6377.22	无锡.浮舟变/2号主变	27.96	0		6377.22
无锡直属	10kV敦南线136	10	38.99	轻载	2824.72	无锡.栢树变/2号主变	21.5	6	9240	2824.72
无锡直属	10kV多加线143	10	0	轻载	6377.22	无锡.许家变/2号主变	23.02	0		6377.22
无锡直属	10kV鹅安线116	10	29.41	轻载	3698.17	无锡.荡口变/1号主变	0	17	14300	0
无锡直属	10kV鹅湖线113	10	33.62	轻载	3258.07	无锡.甘露变新/1号主变	0.99	54	21375	990
无锡直属	10kV恩福线118	10	29.3	轻载	3708.21	无锡.金匮变/1号主变	4.58	15	12000	3708.21
无锡直属	10kV二钢线112	10	26.11	轻载	3929.91	无锡.胡埭变/1号主变	8.63	30	23300	3929.91
无锡直属	10kV二茅线134	10	30.03	轻载	3579.52	无锡.西坝头变/2号主变	16.8	11	11830	3579.52
无锡直属	10kV二泉线114	10	56.04	中载	1221.41	无锡.盛岸里变/1号主变	10.57	38	18950	1221.41
无锡直属	10kV二橡线123	10	19.56	轻载	4543.04	无锡.蓉湖庄变/2号主变	15.32	4	5800	4543.04
无锡直属	10kV发展线149	10	34.17	轻载	3264.13	无锡.杨家变/3号主变	16.16	5	2520	3264.13
无锡直属	10kV法雷线143	10	21.76	轻载	4394.78	无锡.杨亭变/3号主变	0	8	5925	0
无锡直属	10kV法狮线123	10	71.97	重载	0	无锡.五村变/1号主变	16.42	10	11510	0
无锡直属	10kV凡赛线121	10	81.97	重载	0	无锡.九龙变/1号主变	22.42	24	16225	0
无锡直属	10kV范东线133	10	80.95	重载	0	无锡.蓉东变/2号主变	4.88	0		0
无锡直属	10kV范古线113	10	50.19	中载	1783.96	无锡.尤岸变/1号主变	1.96	3	16000	1783.96
无锡直属	10kV范家线143	10	15.49	轻载	4965.99	无锡.村前变/2号主变	0	11	16080	0
无锡直属	10kV梵宫线113	10	26.88	轻载	3883.49	无锡.马山变/1号主变	10.49	0		3883.49
无锡直属	10kV方成线116	10	49.37	轻载	1879.91	无锡.刘塘变/1号主变	13.38	0		1879.91

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
无锡直属	10kV方湖线134	10	9.49	轻载	5512.61	无锡.雪浪变/2号主变	36.74	0		5512.61
无锡直属	10kV方巷线113	10	18.99	轻载	4567.63	无锡.正阳变/1号主变	32	15	17450	4567.63
无锡直属	10kV方业线143	10	0.07	轻载	6298.42	无锡.雪浪变/2号主变	36.74	0		6298.42
无锡直属	10kV方圆线116	10	29.4	轻载	3635.81	无锡.麻歧变/1号主变	0.54	40	21865	540
无锡直属	10kV坊和线113	10	55.65	中载	1285.32	无锡.梅村变/1号主变	5.71	20	9395	1285.32
无锡直属	10kV纺城线126	10	57.25	中载	1141.39	江苏.张公桥变/1号主变	0	0		0
无锡直属	10kV纺工线122	10	50.23	中载	1770.28	无锡.马山变/2号主变	4.82	16	10460	1770.28
无锡直属	10kV飞凤线146	10	21.79	轻载	4391.83	无锡.清梅变/2号主变	0	4	8030	0
无锡直属	10kV飞马线111	10	44.14	轻载	2315.86	无锡.春潮变/1号主变	0	38	18575	0
无锡直属	10kV翡翠线113	10	21.77	轻载	4343.86	无锡.大庄里变/1号主变	7.23	0		4343.86
无锡直属	10kV分校线116	10	52.19	中载	1594.48	无锡.龙渚变/1号主变	19.38	97	45830	1594.48
无锡直属	10kV丰涵线119	10	33.46	轻载	3271.75	无锡.民丰变/1号主变	3.04	63	23625	3040
无锡直属	10kV丰惠线123	10	25.01	轻载	4098.95	无锡.张泾变/2号主变	18.58	13	15350	4098.95
无锡直属	10kV丰乐线113	10	24.15	轻载	4177.41	无锡.雅西变/1号主变	8.71	21	18060	4177.41
无锡直属	10kV丰龙线144	10	7.29	轻载	5647.53	无锡.民丰变/2号主变	0	10	9000	0
无锡直属	10kV丰融线147	10	9.63	轻载	5436.75	无锡.民丰变/2号主变	0	0		0
无锡直属	10kV丰泰线125	10	23.48	轻载	4165.46	无锡.南园变/1号主变	3.4	21	15275	3400
无锡直属	10kV丰田线113	10	16.25	轻载	4896.88	无锡.张泾变/1号主变	1.64	14	14260	1640
无锡直属	10kV丰苑线124	10	55.54	中载	1317.71	无锡.坊前变/2号主变	8.81	9	9200	1317.71
无锡直属	10kV风电线123	10	98.82	重载	0	无锡.村前变/1号主变	1.79	28	24855	0
无锡直属	10kV风奇线133	10	42.57	轻载	2498.93	无锡.村前变/2号主变	0	17	24760	0
无锡直属	10kV风械线113	10	34.69	轻载	3216.67	无锡.唐义变/1号主变	5.06	2	5600	3216.67
无锡直属	10kV枫渡线141	10	35.79	轻载	3116.73	无锡.陈家桥变/2号主变	32.86	13	14030	3116.73

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
无锡直属	10kV枫林线144	10	26.17	轻载	3947.75	无锡.西坝头变/2号主变	16.8	12	11450	3947.75
无锡直属	10kV枫杨线128	10	0	轻载	6268.11	无锡.双庙变/2号主变	50.37	0		6268.11
无锡直属	10kV峰德135	10	0.55	轻载	6327	无锡.峰影变/2号主变	39.91	0		6327
无锡直属	10kV峰湖线131	10	8.07	轻载	5545.86	无锡.峰影变/2号主变	39.91	0		5545.86
无锡直属	10kV葑溪线134	10	50.88	中载	1712.43	无锡.五村变/2号主变	28.13	43	17400	1712.43
无锡直属	10kV锋际线114	10	18.21	轻载	4718.31	无锡.先锋变/1号主变	31.18	6	12095	4718.31
无锡直属	10kV锋能线151	10	61.01	中载	805.21	无锡.麻歧变/1号主变	0.54	35	67435	540
无锡直属	10kV锋铁线141	10	11.93	轻载	3017.14	无锡.先锋变/2号主变	19.83	0		3017.14
无锡直属	10kV冯更线112	10	26.93	轻载	3856.99	无锡.团结变/1号主变	4.62	14	7765	3856.99
无锡直属	10kV冯巷线114	10	25.32	轻载	4001.09	江苏.堇巷变/1号主变	34.02	0		4001.09
无锡直属	10kV凤滨线128	10	33.96	轻载	2497.02	无锡.社桥变/2号主变	14.3	28	19480	2497.02
无锡直属	10kV凤雏线131	10	24.97	轻载	4055.82	无锡.三凤变/2号主变	32.74	0		4055.82
无锡直属	10kV凤凰线122	10	62.98	中载	628.54	无锡.杨家变/2号主变	0	32	19850	0
无锡直属	10kV凤鸣线132	10	14.79	轻载	5029.9	无锡.秦村变/2号主变	0	8	6400	0
无锡直属	10kV凤南线117	10	16.22	轻载	4815.31	无锡.民丰变/1号主变	3.04	12	11950	3040
无锡直属	10kV凤桥线152	10	63.7	中载	563.94	无锡.廊下变/2号主变	0	65	19605	0
无锡直属	10kV凤天线14A	10	3.25	轻载	6081.23	无锡.联清变/3号主变	4.82	0		4820
无锡直属	10kV凤威线156	10	0	轻载	6377.22	无锡.世界变/3号主变	22.3	0		6377.22
无锡直属	10kV凤翔线117	10	15.3	轻载	4898.1	无锡.惠商变/1号主变	8.13	38	14660	4898.1
无锡直属	10kV凤张线124	10	26.77	轻载	3871.37	江苏.张公桥变/1号主变	0	0		0
无锡直属	10kV佛教线111	10	17.89	轻载	4747.41	无锡.峰影变/1号主变	15.19	2	12200	4747.41
无锡直属	10kV伏介线121	10	27.17	轻载	3834.99	无锡.横塘变/1号主变	13.07	0		3834.99
无锡直属	10kV芙联线125	10	11.31	轻载	5255.23	无锡.河东变/2号主变	0	2	6200	0

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
无锡直属	10kV芙六线143	10	0	轻载	6268.11	无锡.蓉阳变/2号主变	20.38	0		6268.11
无锡直属	10kV芙蓉线135	10	4.02	轻载	6011.43	无锡.蓉阳变/2号主变	20.38	0		6011.43
无锡直属	10kV芙五线142	10	0	轻载	6268.11	无锡.蓉阳变/2号主变	20.38	0		6268.11
无锡直属	10kV芙谊线126	10	19.51	轻载	4599.67	无锡.正阳变/2号主变	31.43	10	9730	4599.67
无锡直属	10kV浮动线128	10	0	轻载	6377.22	无锡.浮舟变/2号主变	27.96	0		6377.22
无锡直属	10kV浮寒线114	10	8.14	轻载	5539.28	无锡.浮舟变/1号主变	22.46	0		5539.28
无锡直属	10kV浮恒112	10	10.5	轻载	5420.81	无锡.浮舟变/1号主变	22.46	0		5420.81
无锡直属	10kV浮凌线113	10	37.85	轻载	2879.28	无锡.浮舟变/1号主变	22.46	0		2879.28
无锡直属	10kV浮星线119	10	0	轻载	6377.22	无锡.浮舟变/1号主变	22.46	0		6377.22
无锡直属	10kV浮运线121	10	0	轻载	6377.22	无锡.浮舟变/2号主变	27.96	0		6377.22
无锡直属	10kV福禄线11C	10	27.43	轻载	3878.47	无锡.金匮变/1号主变	4.58	19	15090	3878.47
无锡直属	10kV福山线113	10	62.68	中载	655.74	无锡.杨市变/1号主变	6.17	40	19435	655.74
无锡直属	10kV福运线121	10	45.08	轻载	2231.68	无锡.联清变/2号主变	0	29	11735	0
无锡直属	10kV府北线166	10	34.25	轻载	3257.2	江苏.毛岸变/#3主变	0	20	16000	0
无锡直属	10kV妇幼线152	10	29.79	轻载	3663.01	无锡.学前变/1号主变	26.31	0		3663.01
无锡直属	10kV复地线145	10	39.97	轻载	2736.04	无锡.姑亭变/2号主变	0	13	11250	0
无锡直属	10kV富岸线115	10	11.29	轻载	5257.49	无锡.民丰变/1号主变	3.04	28	12910	3040
无锡直属	10kV富长线118	10	72.43	重载	0	无锡.麻歧变/1号主变	0.54	30	15585	0
无锡直属	10kV富春线134	10	33.06	轻载	3365.28	无锡.春阳变/2号主变	0	13	14230	0
无锡直属	10kV富村线112	10	46.8	轻载	2077.36	无锡.正阳变/1号主变	32	52	20460	2077.36
无锡直属	10kV富贵线128	10	26.05	轻载	4004.38	无锡.下甸桥变/2号主变	10.87	9	15980	4004.38
无锡直属	10kV富霖线113	10	9.73	轻载	5491.13	无锡.星座变/1号主变	0	3	5080	0
无锡直属	10kV富桥线123	10	46.31	轻载	2121.35	无锡.河东变/2号主变	0	36	13635	0

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
无锡直属	10kV富饶线117	10	27.72	轻载	3807.8	无锡.大学变/1号主变	12.22	32	22300	3807.8
无锡直属	10kV富润线117	10	49.89	轻载	1800.59	无锡.朱巷变/1号主变	2.67	18	18260	1800.59
无锡直属	10kV富寓线128	10	34.99	轻载	3189.13	无锡.联清变/2号主变	0	3	9030	0
无锡直属	10kV干戈线113	10	55.72	中载	1278.39	江苏.西泾变/#1主变	0	39	18640	0
无锡直属	10kV甘虞线113	10	68.3	中载	152.24	无锡.横塘变/1号主变	13.07	0		152.24
无锡直属	10kV钢材线133	10	6.84	轻载	5753.88	无锡.陈家桥变/2号主变	32.86	23	14610	5753.88
无锡直属	10kV钢城线123	10	60.06	中载	889.9	无锡.联清变/2号主变	0	39	24525	0
无锡直属	10kV钢铁线114	10	21.78	轻载	4343.16	无锡.金城变/1号主变	6.77	5	6130	4343.16
无锡直属	10kV港龙线129	10	38.14	轻载	2902.31	无锡.招商变/2号主变	0	15	15680	0
无锡直属	10kV港通线116	10	60.89	中载	815.43	无锡.新明变/1号主变	11.43	9	5750	815.43
无锡直属	10kV高步线119	10	28.28	轻载	3735.4	无锡.招商变/1号主变	12.14	29	17450	3735.4
无锡直属	10kV高潮线124	10	29.31	轻载	3643.61	无锡.陆区变/2号主变	16.01	24	10620	3643.61
无锡直属	10kV高川线115	10	12.7	轻载	5220.07	无锡.旭明变/1号主变	10.9	17	13665	5220.07
无锡直属	10kV高春线128	10	4.74	轻载	5844.11	无锡.查桥变/2号主变	1.65	72	36840	1650
无锡直属	10kV高邓线141	10	38.17	轻载	2899.54	无锡.杨亭变/3号主变	0	9	7760	0
无锡直属	10kV高典线148	10	54.03	中载	1455.05	无锡.杨家变/3号主变	16.16	14	29290	1455.05
无锡直属	10kV高渎线116	10	103.89	重载	0	无锡.邓巷变/1号主变	11.05	42	24965	0
无锡直属	10kV高基线116	10	63.97	中载	539.69	无锡.溪南变/1号主变	0	24	11815	0
无锡直属	10kV高架线111	10	23.65	轻载	4150.05	无锡.星洲变/1号主变	8.16	18	7460	4150.05
无锡直属	10kV高泾线112	10	39.05	轻载	2771.2	无锡.社桥变/1号主变	9.71	18	12100	2771.2
无锡直属	10kV高浪线111	10	34.07	轻载	3217.19	无锡.旭明变/1号主变	10.9	17	12970	3217.19
无锡直属	10kV高力线134	10	24.05	轻载	4186.59	无锡.姑亭变/2号主变	0	32	31720	0
无锡直属	10kV高路线131	10	37.02	轻载	2970.38	无锡.民丰变/2号主变	0	39	22695	0

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
无锡直属	10kV高桥线121	10	25.39	轻载	3994.17	无锡.盛岸里变/2号主变	6.32	41	21295	3994.17
无锡直属	10kV高石线113	10	45.74	轻载	2172.62	无锡.钱桥变/1号主变	6.74	31	18975	2172.62
无锡直属	10kV高速线135	10	43.14	轻载	2405.4	无锡.柘树变/2号主变	21.5	27	15260	2405.4
无锡直属	10kV高田线117	10	50.74	中载	1755.04	无锡.旭明变/1号主变	10.9	10	7660	1755.04
无锡直属	10kV高铁线113	10	49.41	轻载	1875.76	无锡.先锋变/1号主变	31.18	3	9300	1875.76
无锡直属	10kV高炜线144	10	44.73	轻载	2302.35	无锡.麻歧变/2号主变	0	14	11100	0
无锡直属	10kV高务线148	10	28.3	轻载	3798.97	无锡.红力变/3号主变	10.45	2	7200	3798.97
无锡直属	10kV高巷线149	10	5.66	轻载	5861.26	无锡.联清变/3号主变	4.82	0		4820
无锡直属	10kV高雄线132	10	31.02	轻载	3490.33	无锡.苏巷变/2号主变	28.02	30	16575	3490.33
无锡直属	10kV高装线132	10	97.6	重载	0	无锡.廊下变/2号主变	0	49	21065	0
无锡直属	10kV格林线118	10	25.28	轻载	4004.04	无锡.黄泥头变/1号主变	4.12	14	7400	4004.04
无锡直属	10kV葛巷线114	10	0	轻载	6268.11	无锡.中桥变/1号主变	20.4	0		6268.11
无锡直属	10kV更始线115	10	66.83	中载	288.9	无锡.陈家桥变/1号主变	0	23	19750	0
无锡直属	10kV耿湾线121	10	16.01	轻载	4918.36	无锡.马山变/2号主变	4.82	4	1860	4820
无锡直属	10kV工厂线147	10	52.97	中载	1524.51	无锡.清梅变/2号主变	0	18	10155	0
无锡直属	10kV工行线114	10	33.63	轻载	3275.73	无锡.蓉湖庄变/1号主变	15.03	16	12725	3275.73
无锡直属	10kV工业129线	10	0	轻载	6268.11	无锡.春雷变/2号主变	27.68	0		6268.11
无锡直属	10kV工艺111线	10	31.85	轻载	3435.77	无锡.车站变/1号主变	23.8	21	16055	3435.77
无锡直属	10kV工运线151	10	5.95	轻载	5768.6	无锡.工运变/1号主变	14.62	5	6030	5768.6
无锡直属	10kV工转线133	10	0	轻载	6268.11	无锡.玉东变/2号主变a	25.69	0		6268.11
无锡直属	10kV工装线162	10	89.6	重载	0	无锡.九龙变/2号主变	13.89	2	11320	0
无锡直属	10kV弓新线134	10	0	轻载	6377.22	无锡.张泾变/2号主变	18.58	0		6377.22
无锡直属	10kV公安线128	10	21.86	轻载	4168.92	无锡.学前变/2号主变	29.3	17	13760	4168.92

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
无锡直属	10kV公馆线143	10	31.15	轻载	3498.81	无锡.工运变/3号主变	34.5	14	10630	3498.81
无锡直属	10kV公利线121	10	31.77	轻载	3423.3	江苏.张公桥变/1号主变	0	0		0
无锡直属	10kV公沿线125	10	38.49	轻载	2821.43	江苏.张公桥变/1号主变	0	0		0
无锡直属	10kV公寓线112	10	27.71	轻载	3076.03	无锡.春申变/1号主变	6.14	1	8000	3076.03
无锡直属	10kV公园线14E	10	22.42	轻载	4285.49	无锡.工运变/3号主变	34.5	3	10950	4285.49
无锡直属	10kV供电线117	10	29.82	轻载	3618.84	江苏.通德桥变/#1主变	44.42	15	14430	3618.84
无锡直属	10kV供销线113	10	40.32	轻载	2657.58	无锡.鸿桥变/1号主变	6	20	15645	2657.58
无锡直属	10kV龚巷线112	10	26.68	轻载	3878.64	无锡.新村变/1号主变	30.96	23	11945	3878.64
无锡直属	10kV拱北线124	10	36.78	轻载	2992.03	无锡.工运变/3号主变	34.5	28	18580	2992.03
无锡直属	10kV共泰线12C	10	1.79	轻载	6107.72	无锡.洪峰变/2号主变	13.23	0		6107.72
无锡直属	10kV贡湖线161	10	52.46	中载	1597.77	无锡.周新变/2号主变	22.3	19	16430	1597.77
无锡直属	10kV姑金线143	10	45.05	轻载	2234.11	江苏.西泾变/#2主变	0	19	14570	0
无锡直属	10kV姑橡线111	10	14.45	轻载	5060.56	无锡.姑亭变/1号主变	0	0		0
无锡直属	10kV古镇线111	10	7.96	轻载	5652.38	无锡.横塘变/1号主变	13.07	0		5652.38
无锡直属	10kV古庄线136	10	62.86	中载	639.45	无锡.长安变/2号主变	10.68	0		639.45
无锡直属	10kV谷里线112	10	34.1	轻载	3214.77	无锡.南园变/1号主变	3.4	32	20290	3214.77
无锡直属	10kV顾头线131	10	0.05	轻载	6263.78	无锡.紫杉变/2号主变	35.94	0		6263.78
无锡直属	10kV顾旺线124	10	95.16	重载	0	无锡.团结变/2号主变	11.01	29	11955	0
无锡直属	10kV顾巷线116	10	32.58	轻载	3370.65	无锡.金城变/1号主变	6.77	17	10190	3370.65
无锡直属	10kV观澜线147	10	11.88	轻载	5295.07	无锡.正阳变/2号主变	31.43	0		5295.07
无锡直属	10kV观山线113	10	23.07	轻载	4202.7	无锡.龙渚变/1号主变	19.38	17	7170	4202.7
无锡直属	10kV观庭线111	10	30.75	轻载	3535.01	无锡.尤岸变/1号主变	1.96	8	6800	1960
无锡直属	10kV官林线148	10	20.51	轻载	4431.5	无锡.朱巷变/2号主变	22.18	21	15305	4431.5



区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
无锡直属	10kV冠德线125	10	18.43	轻载	4697.88	无锡.金桥变/2号主变	0	3	5260	0
无锡直属	10kV管理Ⅰ线119	10	12.88	轻载	5203.45	无锡.华友变/1号主变	17.67	3	1615	5203.45
无锡直属	10kV管理Ⅱ线121	10	27.15	轻载	3903.75	无锡.华友变/2号主变	17.58	2	1115	3903.75
无锡直属	10kV管社线121	10	0	轻载	6377.22	无锡.龙山变/3号主变	38.34	1	3200	6377.22
无锡直属	10kV管委线113	10	47.88	轻载	1980.89	无锡.金桥变/1号主变	3.83	29	17420	1980.89
无锡直属	10kV光洛线161	10	10.51	轻载	5419.6	无锡.洛社变/2号主变	8.97	19	16450	5419.6
无锡直属	10kV光芒线124	10	33.29	轻载	3344.49	无锡.旭明变/2号主变	33.52	5	7180	3344.49
无锡直属	10kV光明线111	10	28.26	轻载	3737.83	无锡.张泾变/1号主变	1.64	36	11190	1640
无锡直属	10kV光群线146	10	27.14	轻载	3904.79	无锡.旭明变/3号主变	9.36	5	7810	3904.79
无锡直属	10kV光生线126	10	54.44	中载	1393.22	无锡.秦村变/2号主变	0	28	29495	0
无锡直属	10kV光时123线	10	16.98	轻载	4774.95	无锡.车站变/2号主变	31.87	1	8000	4774.95
无锡直属	10kV光洋线137	10	37.43	轻载	2966.92	无锡.秦村变/2号主变	0	4	9395	0
无锡直属	10kV广安线125	10	8.8	轻载	5575.31	无锡.新明变/2号主变	5.5	6	4000	5500
无锡直属	10kV广北线114	10	64.46	中载	496.22	无锡.陡门变/1号主变	18.68	34	19145	496.22
无锡直属	10kV广场线123	10	26.77	轻载	3938.39	无锡.河埭变/2号主变	0	8	3400	0
无锡直属	10kV广畅线141	10	26.01	轻载	3939.43	无锡.九龙变/2号主变	13.89	17	13940	3939.43
无锡直属	10kV广电线114	10	41.38	轻载	2563.19	江苏.毛岸变/#1主变	3.81	28	19740	2563.19
无锡直属	10kV广丰线114	10	61.95	中载	725.36	无锡.黄泥头变/1号主变	4.12	59	23140	725.36
无锡直属	10kV广居线133	10	25.94	轻载	3968.36	无锡.尤岸变/2号主变	0	7	7430	0
无锡直属	10kV广南线154	10	50.19	中载	1774.26	无锡.殷巷变/3号主变	13.03	47	32765	1774.26
无锡直属	10kV广瑞线143	10	59.1	中载	975.98	无锡.殷巷变/2号主变	4.23	40	20810	975.98
无锡直属	10kV广石线124	10	28.11	轻载	3772.99	无锡.民丰变/2号主变	0	13	12200	0
无锡直属	10kV广厦线133	10	61.82	中载	745.28	无锡.九龙变/2号主变	13.89	2	14500	745.28

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
无锡直属	10kV广信线132	10	19.74	轻载	4579.23	无锡.先锋变/2号主变	19.83	12	9600	4579.23
无锡直属	10kV广益线152	10	56.5	中载	1216.04	无锡.殷巷变/3号主变	13.03	13	15250	1216.04
无锡直属	10kV滚针线134	10	26.15	轻载	3926.79	无锡.九龙变/2号主变	13.89	7	8680	3926.79
无锡直属	10kV郭村线112	10	23.18	轻载	4192.83	无锡.阳山变/1号主变	11.78	61	23145	4192.83
无锡直属	10kV国道IV12E	10	0.02	轻载	6375.15	无锡.旺庄变/2号主变	10.6	0		6375.15
无锡直属	10kV国道III线119	10	38.64	轻载	2807.75	无锡.红力变/1号主变	7.4	14	28985	2807.75
无锡直属	10kV国发线135	10	16.14	轻载	4906.58	无锡.建国变/1号主变	45.35	0		4906.58
无锡直属	10kV国丰线115	10	0	轻载	6268.11	无锡.蓉阳变/1号主变	15.58	0		6268.11
无锡直属	10kV国慧线123	10	25.85	轻载	4021.88	无锡.陈家桥变/1号主变	0	8	12000	0
无锡直属	10kV国际线111	10	25.23	轻载	4032.1	无锡.工运变/1号主变	14.62	6	8500	4032.1
无锡直属	10kV国瑞线133	10	0.57	轻载	6325.61	无锡.建国变/1号主变	45.35	0		6325.61
无锡直属	10kV国首134	10	12.44	轻载	5244.15	无锡.建国变/1号主变	45.35	0		5244.15
无锡直属	10kV国投线112	10	69.62	中载	34.29	无锡.下甸桥变/1号主变	7.96	11	14040	34.29
无锡直属	10kV国信线115	10	72.82	重载	0	无锡.金匮变/1号主变	4.58	17	14690	0
无锡直属	10kV国缘线126	10	16.37	轻载	4885.45	无锡.春阳变/2号主变	0	9	9000	0
无锡直属	10kV过家线122	10	69.22	中载	70.15	无锡.柘树变/2号主变	21.5	12	10155	70.15
无锡直属	10kV海达线129	10	2.64	轻载	6067.02	无锡.工运变/3号主变	34.5	2	800	6067.02
无锡直属	10kV海尔线142	10	15.96	轻载	4922.86	无锡.先锋变/2号主变	19.83	34	18840	4922.86
无锡直属	10kV海关线119	10	0	轻载	6122.62	无锡.中桥变/1号主变	20.4	0		6122.62
无锡直属	10kV海集线14A	10	75.17	重载	0	无锡.溪南变/2号主变	1.31	0		0
无锡直属	10kV海角线127	10	29.21	轻载	3673.75	江苏.通德桥变/#2主变	12.71	29	18045	3673.75
无锡直属	10kV海兰线145	10	9.95	轻载	5470.7	江苏.蠡湖变/2号主变	70.32	4	3600	5470.7
无锡直属	10kV海鸥线135	10	18.79	轻载	4611.8	无锡.尤岸变/2号主变	0	7	11200	0

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
无锡直属	10kV海尚线119	10	35.6	轻载	3098.37	无锡.盛岸里变/1号主变	10.57	12	11000	3098.37
无锡直属	10kV海棠线147	10	15.54	轻载	4961.31	无锡.蠡园变/2号主变	0	10	8000	0
无锡直属	10kV海特线124	10	66.19	中载	341.55	无锡.大坝变/2号主变	24	28	17555	341.55
无锡直属	10kV海天线123	10	28.15	轻载	3812.65	无锡.先锋变/1号主变	31.18	18	18940	3812.65
无锡直属	10kV海汀线117	10	61.9	中载	725.02	无锡.麻歧变/1号主变	0.54	41	15095	540
无锡直属	10kV海兴线116	10	49.2	轻载	1895.15	无锡.春潮变/1号主变	0	12	14450	0
无锡直属	10kV海智线144	10	3.79	轻载	6032.38	无锡.先锋变/2号主变	19.83	37	27970	6032.38
无锡直属	10kV寒松线141	10	28.76	轻载	3692.97	江苏.西泾变/#2主变	0	34	18235	0
无锡直属	10kV韩园线132	10	26.42	轻载	3969.92	无锡.红力变/2号主变	4.82	5	6980	3969.92
无锡直属	10kV汉江线149	10	71.61	重载	0	无锡.金桥变/2号主变	0	39	39220	0
无锡直属	10kV汉爵线117	10	32.19	轻载	3444.95	无锡.钱桥变/1号主变	6.74	1		3444.95
无锡直属	10kV航东线117	10	17.65	轻载	4769.41	无锡.栢树变/1号主变	9.24	3	5860	4769.41
无锡直属	10kV航空线116	10	25.28	轻载	4074.01	无锡.朱巷变/1号主变	2.67	1	7850	2670
无锡直属	10kV航天线124	10	49.75	轻载	1813.4	无锡.唐界变/2号主变	33.44	0		1813.4
无锡直属	10kV航运线124	10	29.44	轻载	3652.61	江苏.通德桥变/#2主变	12.71	39	16324	3652.61
无锡直属	10kV豪景线115	10	20.54	轻载	4428.72	江苏.石园变/1号主变	6.62	0		4428.72
无锡直属	10kV豪门线128	10	55.97	中载	1278.04	无锡.金匮变/2号主变	0	18	12350	0
无锡直属	10kV豪庭线116	10	35.65	轻载	3129.55	无锡.安镇变/1号主变	20.46	15	17000	3129.55
无锡直属	10kV好又多线122	10	41.01	轻载	2610.82	无锡.金城变/2号主变	0	9	10130	0
无锡直属	10kV昊辰线144	10	50	中载	1790.71	无锡.南园变/3号主变	6.1	9	4085	1790.71
无锡直属	10kV浩荡线121	10	12.89	轻载	5114.25	无锡.洪峰变/2号主变	13.23	23	15865	5114.25
无锡直属	10kV浩锋线153	10	19.69	轻载	4583.05	无锡.先锋变/2号主变	19.83	11	8400	4583.05
无锡直属	10kV浩明线131	10	11.29	轻载	5348.42	无锡.新明变/2号主变	5.5	0		5348.42

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
无锡直属	10kV浩桥线134	10	59.19	中载	968.19	无锡.横塘变/2号主变	0	0		0
无锡直属	10kV浩盛线181	10	42.1	轻载	2541.54	无锡.大学变/2号主变	0	14	14000	0
无锡直属	10kV禾邦线132	10	48.4	轻载	1967.55	无锡.团结变/2号主变	11.01	0		1967.55
无锡直属	10kV禾丰线111	10	51.74	中载	1635.53	无锡.五村变/1号主变	16.42	42	15480	1635.53
无锡直属	10kV禾健线145	10	71.75	重载	0	无锡.五村变/2号主变	28.13	8	5220	0
无锡直属	10kV合成线116	10	14.04	轻载	5039.77	无锡.红星变/1号主变	5.12	5	5800	5039.77
无锡直属	10kV合全线133	10	35.6	轻载	3133.71	无锡.红力变/2号主变	4.82	0		3133.71
无锡直属	10kV合作线129	10	48.44	轻载	1930.66	无锡.安镇变/2号主变	5.21	10	7830	1930.66
无锡直属	10kV和佳线132	10	31.48	轻载	3449.62	无锡.杨亭变/3号主变	0	10	6360	0
无锡直属	10kV和睦线111	10	28.08	轻载	3753.42	无锡.春阳变/1号主变	35.1	10	9035	3753.42
无锡直属	10kV和祥线128	10	26.86	轻载	3930.43	无锡.安镇变/2号主变	5.21	0		3930.43
无锡直属	10kV和谐线117	10	31.27	轻载	3467.64	无锡.协新变/1号主变	10.56	15	12150	3467.64
无锡直属	10kV和新线119	10	23.69	轻载	4146.75	无锡.蓉湖庄变/1号主变	15.03	28	13910	4146.75
无锡直属	10kV和业线113	10	36.34	轻载	3013.68	无锡.峰影变/1号主变	15.19	13	10005	3013.68
无锡直属	10kV和韵线148	10	20.95	轻载	4468.73	无锡.麻歧变/2号主变	0	9	12200	0
无锡直属	10kV河岸线147	10	18.02	轻载	4735.11	无锡.河埭变/3号主变	16.04	8	6400	4735.11
无锡直属	10kV河北线121	10	52.77	中载	1507.01	无锡.山北变/2号主变	20.4	12	9830	1507.01
无锡直属	10kV河翠线146	10	0	轻载	6377.22	无锡.河东变/2号主变	0	0		0
无锡直属	10kV河府线144	10	5.45	轻载	5880.49	无锡.新明变/2号主变	5.5	0		5500
无锡直属	10kV河畔线121	10	32.82	轻载	3387.45	无锡.凤翔变/2号主变	0	9	7200	0
无锡直属	10kV河头线112	10	51.34	中载	1670.86	无锡.农丰变/1号主变	10.83	19	16850	1670.86
无锡直属	10kV河西线154	10	3.79	轻载	5928.98	无锡.先锋变/2号主变	19.83	35	30280	5928.98
无锡直属	10kV河隐线124	10	47.95	轻载	2008.95	无锡.河埭变/2号主变	0	9	10650	0

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
无锡直属	10kV河源线119	10	27.42	轻载	3879.16	无锡.河埭变/1号主变	4.4	13	11200	3879.16
无锡直属	10kV河苑线116	10	21.94	轻载	4328.09	无锡.民丰变/1号主变	3.04	10	10600	3040
无锡直属	10kV河庄线144	10	24.38	轻载	4084.75	无锡.大学变/2号主变	0	40	21115	0
无锡直属	10kV荷典线124	10	29.6	轻载	3680.85	无锡.杨家变/2号主变	0	3	8260	0
无锡直属	10kV荷塘线142	10	25.05	轻载	4025.17	无锡.麻歧变/2号主变	0	0		0
无锡直属	10kV鹤鸣121线	10	26.63	轻载	3906.01	无锡.车站变/2号主变	31.87	23	17700	3906.01
无锡直属	10kV亨沃线121	10	19.56	轻载	4595.52	无锡.星洲变/2号主变	4.74	2	4200	4595.52
无锡直属	10kV恒昌线11A	10	43.85	轻载	2342.01	无锡.河东变/1号主变	3.02	43	26230	2342.01
无锡直属	10kV恒达线133	10	25.41	轻载	4062.23	无锡.苏巷变/2号主变	28.02	13	15310	4062.23
无锡直属	10kV恒电线135	10	53.87	中载	1469.95	江苏.西泾变/#2主变	0	8	13165	0
无锡直属	10kV恒瑞线136	10	1.57	轻载	6233.81	无锡.蓉阳变/.2号主变	20.38	0		6233.81
无锡直属	10kV恒生线131	10	3.46	轻载	6062	无锡.张皋变/2号主变	27	2	1915	6062
无锡直属	10kV恒泰线126	10	0	轻载	6268.11	无锡.蓉阳变/1号主变	15.58	0		6268.11
无锡直属	10kV恒天线11A	10	23.49	轻载	4236.82	无锡.凤翔变/1号主变	0	13	10600	0
无锡直属	10kV恒廷线126	10	39.17	轻载	2808.44	无锡.先锋变/1号主变	31.18	6	15410	2808.44
无锡直属	10kV恒宇线164	10	34.26	轻载	3200.22	无锡.大坝变/2号主变	24	13	7060	3200.22
无锡直属	10kV恒源线119	10	1.07	轻载	6172.16	江苏.堍巷变/1号主变	34.02	0		6172.16
无锡直属	10kV横泾线121	10	0	轻载	7274.4	无锡.龙渚变/2号主变ab	32.36	0		7274.4
无锡直属	10kV横林线121	10	67.16	中载	253.91	无锡.南园变/1号主变	3.4	17	9935	253.91
无锡直属	10kV横龙线112	10	21.56	轻载	4337.62	无锡.龙山变/1号主变	31.58	13	19485	4337.62
无锡直属	10kV横山线11C	10	50.97	中载	1704.11	无锡.鸿桥变/1号主变	6	34	16640	1704.11
无锡直属	10kV弘丰线121	10	20.49	轻载	4433.57	无锡.秦村变/2号主变	0	29	12895	0
无锡直属	10kV弘吴线111	10	13.96	轻载	5105.24	无锡.梅村变/1号主变	5.71	0		5105.24

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
无锡直属	10kV红阿线147	10	59.71	中载	937.19	无锡.红力变/3号主变	10.45	1	4000	937.19
无锡直属	10kV红奥线134	10	26.82	轻载	3934.24	无锡.红力变/2号主变	4.82	11	21105	3934.24
无锡直属	10kV红船线112	10	46.67	轻载	2124.99	无锡.周新变/1号主变	22.07	10	11660	2124.99
无锡直属	10kV红豆线118	10	30.87	轻载	3524.1	无锡.工运变/1号主变	14.62	0		3524.1
无锡直属	10kV红福线115	10	43.61	轻载	2404.36	无锡.先锋变/1号主变	31.18	7	12800	2404.36
无锡直属	10kV红光线118	10	62.84	中载	641.19	无锡.张泾变/1号主变	1.64	37	25295	641.19
无锡直属	10kV红韩线117	10	50.91	中载	1739.45	无锡.红力变/1号主变	7.4	6	9825	1739.45
无锡直属	10kV红横线111	10	7.51	轻载	5595.23	无锡.紫杉变/1号主变	38.21	19	6660	5595.23
无锡直属	10kV红花线146	10	44.89	轻载	2287.8	无锡.姑亭变/2号主变	0	30	24905	0
无锡直属	10kV红济线118	10	34.24	轻载	3258.07	无锡.红力变/1号主变	7.4	0		3258.07
无锡直属	10kV红雷线127	10	47.68	轻载	1999.07	无锡.春潮变/2号主变	0	11	11100	0
无锡直属	10kV红力线111	10	72.4	重载	0	无锡.硕放变/1号主变	7.75	0		0
无锡直属	10kV红明线112	10	59	中载	984.82	无锡.洛社变/1号主变	0	49	19085	0
无锡直属	10kV红旗线147	10	29.21	轻载	3716.01	无锡.春潮变/2号主变	0	16	16690	0
无锡直属	10kV红旺线114	10	32.84	轻载	3327.52	无锡.红力变/1号主变	7.4	14	12235	3327.52
无锡直属	10kV红溪线122	10	19.79	轻载	4521.73	无锡.红星变/2号主变	21.76	4	3200	4521.73
无锡直属	10kV红霞线132	10	24.57	轻载	4138.44	无锡.建国变/1号主变	45.35	11	10400	4138.44
无锡直属	10kV红星线135	10	28.12	轻载	3749.95	无锡.西坝头变/2号主变	16.8	25	15570	3749.95
无锡直属	10kV红阳线118	10	31.8	轻载	3440.79	无锡.红星变/1号主变	5.12	17	11250	3440.79
无锡直属	10kV红叶线133	10	20.97	轻载	4466.83	无锡.世界变/2号主变	35.6	16	18630	4466.83
无锡直属	10kV红御线122	10	18.87	轻载	4658.04	无锡.红力变/2号主变	4.82	0		4658.04
无锡直属	10kV红院线117	10	22.37	轻载	4290.16	无锡.红星变/1号主变	5.12	5	5300	4290.16
无锡直属	10kV红悦线143	10	28.2	轻载	3807.98	无锡.红力变/3号主变	10.45	12	9600	3807.98

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
无锡直属	10kV红庄线149	10	69.1	中载	82.27	无锡.红力变/3号主变	10.45	20	11720	82.27
无锡直属	10kV宏大线151	10	61.67	中载	759.31	无锡.钱桥变/1号主变	6.74	21	17680	759.31
无锡直属	10kV宏地线11E	10	20.52	轻载	4508.05	无锡.金匮变/1号主变	4.58	9	9200	4508.05
无锡直属	10kV宏甲线112	10	62.95	中载	642.05	无锡.栢树变/1号主变	9.24	19	13110	642.05
无锡直属	10kV宏科线133	10	38.27	轻载	2890.53	无锡.太湖变/1号主变	0	27	22550	0
无锡直属	10kV宏普线111	10	85.94	重载	0	无锡.商贸变/1号主变	1	34	29500	0
无锡直属	10kV宏仁线116	10	18.44	轻载	4697.7	无锡.金桥变/1号主变	3.83	2	4200	3830
无锡直属	10kV宏润线126	10	18.56	轻载	4605.91	无锡.玉东变/1号主变	35.52	42	18670	4605.91
无锡直属	10kV宏盛线135	10	45.88	轻载	2160.15	无锡.太湖变/1号主变	0	13	10550	0
无锡直属	10kV宏图线129	10	0.07	轻载	6371.16	无锡.春阳变/2号主变	0	0		0
无锡直属	10kV洪凤线125	10	2.79	轻载	6122.62	无锡.洪峰变/2号主变	13.23	0		6122.62
无锡直属	10kV洪古线123	10	54.6	中载	1346.8	无锡.尤岸变/2号主变	0	11	17530	0
无锡直属	10kV洪桥线122	10	18.88	轻载	4577.68	无锡.陆区变/2号主变	16.01	29	15185	4577.68
无锡直属	10kV洪山线113	10	7.92	轻载	5559.2	无锡.洪峰变/1号主变	16.75	17	8520	5559.2
无锡直属	10kV洪威12A	10	45.3	轻载	2211.59	无锡.洪峰变/2号主变	13.23	0		2211.59
无锡直属	10kV鸿安线11A	10	16.61	轻载	4864.32	无锡.团结变/1号主变	4.62	3	2600	4620
无锡直属	10kV鸿都线135	10	22.8	轻载	4251.37	无锡.蓉湖庄变/2号主变	15.32	6	5480	4251.37
无锡直属	10kV鸿辉线117	10	16.68	轻载	4774.26	无锡.圆石变/1号主变	5.53	26	13255	4774.26
无锡直属	10kV鸿基线116	10	40.67	轻载	2672.13	无锡.大学变/1号主变	12.22	18	12490	2672.13
无锡直属	10kV鸿家线124	10	0	轻载	6377.22	无锡.洪峰变/2号主变	13.23	0		6377.22
无锡直属	10kV鸿郊线11E	10	9.29	轻载	5531.14	无锡.鸿桥变/1号主变	6	0		5531.14
无锡直属	10kV鸿经线113	10	41.05	轻载	2592.63	无锡.栢树变/1号主变	9.24	27	13805	2592.63
无锡直属	10kV鸿口线113	10	60.79	中载	824.43	无锡.后宅变/1号主变	0	30	28200	0

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
无锡直属	10kV鸿清线134	10	31.54	轻载	3504.18	无锡.清梅变/2号主变	0	17	13800	0
无锡直属	10kV鸿泰线12A	10	0	轻载	6268.11	无锡.荡口变/2号主变	11.1	0		6268.11
无锡直属	10kV鸿翔线118	10	64.38	中载	503.32	无锡.河东变/1号主变	3.02	22	13990	503.32
无锡直属	10kV鸿雅线115	10	18.02	轻载	4735.63	无锡.张泾变/1号主变	1.64	14	11200	1640
无锡直属	10kV鸿义线122	10	18.61	轻载	4681.6	无锡.圆石变/2号主变	20.3	10	7970	4681.6
无锡直属	10kV鸿永线122	10	2.7	轻载	6131.11	无锡.洪峰变/2号主变	13.23	0		6131.11
无锡直属	10kV鸿原线126	10	4.56	轻载	5893.48	无锡.鸿桥变/2号主变	2.98	0		2980
无锡直属	10kV鸿运线113	10	27.86	轻载	3839.32	无锡.清梅变/1号主变	0.53	7	7000	530
无锡直属	10kV鸿智线125	10	22.79	轻载	4301.25	无锡.鸿桥变/2号主变	2.98	0		2980
无锡直属	10kV后长121线	10	0	轻载	6268.11			0		6268.11
无锡直属	10kV后畅119线	10	0	轻载	6268.11	无锡.后村变/1号主变	24.9	0		6268.11
无锡直属	10kV后村线131	10	24.85	轻载	4043.01	无锡.长安变/2号主变	10.68	0		4043.01
无锡直属	10kV后富116线	10	0	轻载	6377.22	无锡.后村变/1号主变	24.9	0		6377.22
无锡直属	10kV后海114线	10	0	轻载	6377.22	无锡.后村变/1号主变	24.9	0		6377.22
无锡直属	10kV后介线126	10	53.1	中载	1512.9	无锡.陆区变/2号主变	16.01	67	21265	1512.9
无锡直属	10kV后金127线	10	0	轻载	6377.22	无锡.后村变/2号主变	27.59	0		6377.22
无锡直属	10kV后乐112线	10	0	轻载	6377.22	无锡.后村变/1号主变	24.9	0		6377.22
无锡直属	10kV后孟线111	10	26.58	轻载	3887.99	无锡.联清变/2号主变	0	17	8015	0
无锡直属	10kV后石111线	10	0	轻载	6377.22	无锡.后村变/1号主变	24.9	0		6377.22
无锡直属	10kV后塘线144	10	41.62	轻载	2541.19	无锡.旭明变/3号主变	9.36	15	9535	2541.19
无锡直属	10kV后汀122线	10	0	轻载	6268.11			0		6268.11
无锡直属	10kV后湾线122	10	17.6	轻载	4773.39	无锡.龙山变/3号主变	38.34	1	6400	4773.39
无锡直属	10kV后西溪线135	10	29.54	轻载	3622.65	无锡.三凤变/2号主变	32.74	11	9090	3622.65



区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
无锡直属	10kV后小126线	10	0	轻载	6377.22	无锡.后村变/2号主变	27.59	0		6377.22
无锡直属	10kV后新115线	10	0	轻载	6268.11	无锡.后村变/1号主变	24.9	0		6268.11
无锡直属	10kV后运线112	10	3.06	轻载	6098.72	无锡.后宅变/1号主变	0	58	33655	0
无锡直属	10kV后宅线116	10	68	中载	178.74	无锡.后宅变/1号主变	0	41	18065	0
无锡直属	10kV后张巷线117	10	34.53	轻载	2457.53	无锡.社桥变/1号主变	9.71	6	7140	2457.53
无锡直属	10kV后政113线	10	0	轻载	6268.11	无锡.后村变/1号主变	24.9	0		6268.11
无锡直属	10kV厚德线122	10	41.7	轻载	2533.74	无锡.厚桥变/2号主变	1.31	45	14790	1310
无锡直属	10kV厚桥线115	10	59.94	中载	901.16	无锡.厚桥变/1号主变	3.15	76	25245	901.16
无锡直属	10kV胡长线131	10	32.67	轻载	3342.76	无锡.陈家桥变/2号主变	32.86	12	5800	3342.76
无锡直属	10kV胡家线132	10	12.43	轻载	5154.95	无锡.陈家桥变/2号主变	32.86	23	9225	5154.95
无锡直属	10kV胡巷线111	10	44.81	轻载	2255.76	无锡.河东变/1号主变	3.02	18	17335	2255.76
无锡直属	10kV湖滨线113	10	54.29	中载	1406.9	江苏.蠡湖变/1号主变	4.95	25	29070	1406.9
无锡直属	10kV湖科线151	10	52.61	中载	1557.24	无锡.蠡园变/1号主变	5.53	12	8900	1557.24
无锡直属	10kV湖茂线144	10	59.44	中载	961.61	江苏.蠡湖变/2号主变	70.32	0		961.61
无锡直属	10kV湖畔线161	10	45.29	轻载	2251.6	无锡.招商变/2号主变	0	17	17250	0
无锡直属	10kV湖山线116	10	51.55	中载	1651.81	无锡.太湖变/1号主变	0	63	22400	0
无锡直属	10kV湖墅线112	10	7.15	轻载	5725.47	江苏.蠡湖变/1号主变	4.95	0		4950
无锡直属	10kV虎更线114	10	17.64	轻载	4688.52	无锡.荡口变/1号主变	0	0		0
无锡直属	10kV浒村线122	10	61.29	中载	779.57	无锡.张泾变/2号主变	18.58	46	20590	779.57
无锡直属	10kV浒塘线135	10	59.75	中载	917.96	无锡.八士变/2号主变	38.45	44	16785	917.96
无锡直属	10kV浒周线111	10	70.58	重载	0	无锡.农丰变/1号主变	10.83	24	18075	0
无锡直属	10kV护渎线115	10	48.39	轻载	1935.16	无锡.西坝头变/1号主变	17.3	37	15730	1935.16
无锡直属	10kV沪电线112	10	25.16	轻载	4038.5	无锡.红星变/1号主变	5.12	5	7200	4038.5

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
无锡直属	10kV花浜线123	10	17.59	轻载	4774.6	无锡.南园变/1号主变	3.4	1	7000	3400
无锡直属	10kV花都线146	10	4.56	轻载	5860.05	无锡.朱巷变/2号主变	22.18	9	6425	5860.05
无锡直属	10kV花横线114	10	35.09	轻载	3126.43	无锡.横塘变/1号主变	13.07	0		3126.43
无锡直属	10kV花汇线132	10	48.2	轻载	1952.48	无锡.九龙变/2号主变	13.89	21	10770	1952.48
无锡直属	10kV花郡线124	10	43.11	轻载	2449.91	无锡.春阳变/2号主变	0	17	15650	0
无锡直属	10kV花溪线124	10	1.57	轻载	6234.16	无锡.荡口变/2号主变	11.1	0		6234.16
无锡直属	10kV花园线123	10	22.16	轻载	4283.41	无锡.陆区变/2号主变	16.01	10	4640	4283.41
无锡直属	10kV华北线111	10	51.01	中载	1700.3	无锡.龙渚变/1号主变	19.38	11	6590	1700.3
无锡直属	10kV华城线134	10	9.34	轻载	5431.73	无锡.长安变/2号主变	10.68	0		5431.73
无锡直属	10kV华达线144	10	54.81	中载	1359.79	无锡.河东变/2号主变	0	13	11660	0
无锡直属	10kV华电线123	10	50.81	中载	1748.63	无锡.溪南变/2号主变	1.31	0		1310
无锡直属	10kV华东线116	10	59.52	中载	938.4	无锡.华友变/1号主变	17.67	35	22910	938.4
无锡直属	10kV华府线142	10	58.96	中载	1005.77	无锡.陈家桥变/2号主变	32.86	31	23750	1005.77
无锡直属	10kV华钢线132	10	31.18	轻载	3536.4	无锡.钱桥变/2号主变	0	12	6145	0
无锡直属	10kV华更线127	10	49.25	轻载	1890.82	无锡.柘树变/2号主变	21.5	15	13400	1890.82
无锡直属	10kV华观线125	10	16.12	轻载	4908.31	无锡.龙渚变/2号主变ab	32.36	1	50	4908.31
无锡直属	10kV华广线117	10	46.63	轻载	2092.6	无锡.雅西变/1号主变	8.71	21	16560	2092.6
无锡直属	10kV华精线144	10	67.53	中载	224.99	无锡.溪南变/2号主变	1.31	0		224.99
无锡直属	10kV华民线112	10	43.7	轻载	2355.35	无锡.钱桥变/1号主变	6.74	25	11425	2355.35
无锡直属	10kV华鹏线114	10	52.27	中载	1614.92	无锡.旭明变/1号主变	10.9	1	7650	1614.92
无锡直属	10kV华圻线122	10	82.97	重载	0	无锡.洛社变/2号主变	8.97	62	29315	0
无锡直属	10kV华侨线125	10	29.08	轻载	3664.22	无锡.蠡园变/2号主变	0	26	22710	0
无锡直属	10kV华清线113	10	25.53	轻载	4005.42	无锡.金城变/1号主变	6.77	22	13770	4005.42

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
无锡直属	10kV华锐线161	10	39.66	轻载	2763.93	无锡.蠡园变/2号主变	0	4	9300	0
无锡直属	10kV华润线151	10	39.61	轻载	2768.6	无锡.软件变/1号主变	22.79	16	12810	2768.6
无锡直属	10kV华山线129	10	17.2	轻载	4810.46	无锡.下甸桥变/2号主变	10.87	16	17360	4810.46
无锡直属	10kV华生线139	10	41.48	轻载	2568.21	无锡.苏巷变/2号主变	28.02	0		2568.21
无锡直属	10kV华仕线142	10	56.37	中载	1220.71	无锡.九龙变/2号主变	13.89	51	18845	1220.71
无锡直属	10kV华树线144	10	30.61	轻载	3588.36	无锡.姑亭变/2号主变	0	15	12460	0
无锡直属	10kV华泰线11A	10	49.29	轻载	1854.28	无锡.梅村变/1号主变	5.71	19	15860	1854.28
无锡直属	10kV华特线111	10	79.31	重载	0	无锡.钱桥变/1号主变	6.74	0		0
无锡直属	10kV华铁线121	10	45.26	轻载	2253.68	无锡.栢树变/2号主变	21.5	3	5250	2253.68
无锡直属	10kV华亭线124	10	10.48	轻载	5422.03	无锡.新明变/2号主变	5.5	10	7860	5422.03
无锡直属	10kV华湾线145	10	78.23	重载	0	无锡.长安变/2号主变	10.68	34	19465	0
无锡直属	10kV华王线112	10	0.02	轻载	6375.49	无锡.洪峰变/1号主变	16.75	0		6375.49
无锡直属	10kV华威线115	10	98.65	重载	0	无锡.姑亭变/1号主变	0	17	15700	0
无锡直属	10kV华夏线143	10	58.79	中载	1003.87	无锡.八士变/3号主变	11.36	35	15110	1003.87
无锡直属	10kV华新线118	10	48.35	轻载	1938.28	无锡.钱桥变/1号主变	6.74	28	11445	1938.28
无锡直属	10kV华学线134	10	10.19	轻载	5449.05	无锡.朱巷变/2号主变	22.18	2	8630	5449.05
无锡直属	10kV华洋线115	10	17.73	轻载	4707.75	无锡.金城变/1号主变	6.77	5	6000	4707.75
无锡直属	10kV华谊线145	10	28.38	轻载	3726.4	无锡.建国变/3号主变	38.65	2	4500	3726.4
无锡直属	10kV华玉线133	10	85.24	重载	0	江苏.西泾变/#2主变	0	40	16380	0
无锡直属	10kV华镇线117	10	54.75	中载	1365.51	无锡.华庄变/1号主变	22.99	48	19060	1365.51
无锡直属	10kV化工线117	10	35.91	轻载	3052.13	无锡.华友变/1号主变	17.67	47	20970	3052.13
无锡直属	10kV化纤线124	10	8.76	轻载	5483.86	无锡.周新变/2号主变	22.3	9	5190	5483.86
无锡直属	10kV化研线117	10	0	轻载	6231.74	无锡.蓉湖庄变/1号主变	15.03	0		6231.74

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
无锡直属	10kV怀仁线111	10	15.21	轻载	4991.62	无锡.南园变/1号主变	3.4	16	13000	3400
无锡直属	10kV槐古线126	10	32.3	轻载	2742.28	无锡.学前变/2号主变	29.3	11	9650	2742.28
无锡直属	10kV环保线139	10	38.54	轻载	2866.11	无锡.秦村变/2号主变	0	6	10400	0
无锡直属	10kV环翠线124	10	15.57	轻载	4958.37	无锡.正阳变/2号主变	31.43	14	11600	4958.37
无锡直属	10kV环湖线115	10	28.5	轻载	3716.53	无锡.龙山变/1号主变	31.58	35	19540	3716.53
无锡直属	10kV环辉线141	10	41.83	轻载	2566.3	无锡.栢树变/2号主变	21.5	2	5600	2566.3
无锡直属	10kV环融线142	10	13.58	轻载	5052.07	无锡.廊下变/2号主变	0	11	7800	0
无锡直属	10kV环沙线161	10	36	轻载	3097.68	无锡.联清变/2号主变	0	4	12100	0
无锡直属	10kV环山线125	10	51.29	中载	1675.71	无锡.溪南变/2号主变	1.31	38	16380	1310
无锡直属	10kV环宇线126	10	45.13	轻载	2227.35	无锡.下甸桥变/2号主变	10.87	21	19140	2227.35
无锡直属	10kV环镇线125	10	50.05	中载	1786.04	无锡.朱巷变/2号主变	22.18	30	15535	1786.04
无锡直属	10kV凰城线119	10	42.9	轻载	2441.08	无锡.工运变/1号主变	14.62	8	10450	2441.08
无锡直属	10kV黄禾线129	10	16.92	轻载	4781.01	无锡.黄泥头变/2号主变	0.02	0		20
无锡直属	10kV黄胶线117	10	78.5	重载	0	无锡.团结变/1号主变	4.62	30	21850	0
无锡直属	10kV黄金线113	10	22.16	轻载	4308.35	无锡.工运变/1号主变	14.62	14	12550	4308.35
无锡直属	10kV黄石线132	10	68.41	中载	142.2	江苏.西泾变/#2主变	0	30	14450	0
无锡直属	10kV黄土塘线144	10	34.41	轻载	3186.71	无锡.东湖塘变/2号主变	10.2	26	9930	3186.71
无锡直属	10kV黄湾线114	10	12.62	轻载	5138.15	无锡.周新变/1号主变	22.07	9	4280	5138.15
无锡直属	10kV黄西线116	10	60.25	中载	873.45	无锡.苏巷变/1号主变	16.98	26	11740	873.45
无锡直属	10kV晖路线113	10	65.17	中载	432.83	无锡.大坝变/1号主变	0	12	10375	0
无锡直属	10kV汇纺线118	10	37.51	轻载	2960.16	无锡.协新变/1号主变	10.56	1	8000	2960.16
无锡直属	10kV汇嘉线145	10	54.45	中载	1392.7	无锡.钱桥变/2号主变	0	23	9980	0
无锡直属	10kV会北线111	10	38.99	轻载	2776.4	无锡.山北变/1号主变	15.15	26	11510	2776.4

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
无锡直属	10kV会龙线136	10	52.3	中载	1584.95	无锡.西坝头变/2号主变	16.8	33	12830	1584.95
无锡直属	10kV会所线114	10	42.04	轻载	2547.43	无锡.凤翔变/1号主变	0	5	7230	0
无锡直属	10kV荟润线161	10	5.84	轻载	5845.5	无锡.世界变/3号主变	22.3	14	11200	5845.5
无锡直属	10kV惠岸线116	10	15.35	轻载	4779.8	无锡.西坝头变/1号主变	17.3	20	17135	4779.8
无锡直属	10kV惠畅线119	10	86.4	重载	0	无锡.麻歧变/1号主变	0.54	54	33545	0
无锡直属	10kV惠澄线148	10	44.5	轻载	2282.95	无锡.钱桥变/2号主变	0	16	6940	0
无锡直属	10kV惠萃线143	10	58.71	中载	1028.81	无锡.长安变/2号主变	10.68	40	15870	1028.81
无锡直属	10kV惠达线113	10	27.93	轻载	3832.4	无锡.姑亭变/1号主变	0	8	10000	0
无锡直属	10kV惠工桥线123	10	43.26	轻载	2394.32	无锡.黄泥头变/2号主变	0.02	35	36920	20
无锡直属	10kV惠河线135	10	32.18	轻载	3386.93	无锡.河埭变/3号主变	16.04	25	10510	3386.93
无锡直属	10kV惠景线128	10	36.01	轻载	3061.14	无锡.盛岸里变/2号主变	6.32	17	16700	3061.14
无锡直属	10kV惠科线122	10	64.57	中载	494.49	无锡.姑亭变/2号主变	0	12	21920	0
无锡直属	10kV惠农线114	10	46.88	轻载	1769.58	无锡.春申变/1号主变	6.14	40	25215	1769.58
无锡直属	10kV惠钱线122	10	27.94	轻载	3766.23	无锡.盛岸里变/2号主变	6.32	28	10720	3766.23
无锡直属	10kV惠山线143	10	22.34	轻载	4341.95	无锡.河埭变/3号主变	16.04	6	10450	4341.95
无锡直属	10kV惠新线181	10	39.17	轻载	2809.13	无锡.麻歧变/2号主变	0	15	19200	0
无锡直属	10kV惠医线151	10	29.71	轻载	3608.1	无锡.洛社变/1号主变	0	27	19420	0
无锡直属	10kV惠玉线124	10	29.29	轻载	3709.25	江苏.西泾变/#1主变	0	26	22770	0
无锡直属	10kV惠源线119	10	91.9	重载	0	无锡.姑亭变/1号主变	0	26	21675	0
无锡直属	10kV惠置线126	10	25.11	轻载	4089.43	无锡.邓巷变/2号主变	12.23	2	1800	4089.43
无锡直属	10kV惠州线123	10	83.48	重载	0	无锡.玉东变/1号主变	35.52	16	13600	0
无锡直属	10kV慧泽线124	10	20.49	轻载	4510.82	无锡.软件变/1号主变	22.79	5	4590	4510.82
无锡直属	10kV火东线126	10	57.57	中载	1132.73	无锡.安镇变/2号主变	5.21	0		1132.73

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
无锡直属	10kV火炬线134	10	23.19	轻载	4094.1	无锡.许家变/2号主变	23.02	16	7315	4094.1
无锡直属	10kV货运线144	10	26.09	轻载	3932.16	无锡.建国变/3号主变	38.65	6	2615	3932.16
无锡直属	10kV机场线124	10	36.9	轻载	2963.8	无锡.红力变/2号主变	4.82	4	8490	2963.8
无锡直属	10kV机染线113	10	68.95	中载	94.22	无锡.陡门变/1号主变	18.68	30	19255	94.22
无锡直属	10kV机一111	10	0.58	轻载	6216.15	无锡.旺庄变/1号主变	17	0		6216.15
无锡直属	10kV箕山线116	10	19.15	轻载	4632.41	无锡.龙山变/1号主变	31.58	5	8600	4632.41
无锡直属	10kV吉艾线125	10	22.63	轻载	4315.8	无锡.先锋变/1号主变	31.18	4	2500	4315.8
无锡直属	10kV吉宝线145	10	6.1	轻载	5589.34	无锡.民丰变/2号主变	0	8	7300	0
无锡直属	10kV吉辰线148	10	54.36	中载	1400.84	无锡.溪南变/2号主变	1.31	13	6250	1310
无锡直属	10kV吉康线149	10	55.28	中载	1340.91	无锡.旭明变/3号主变	9.36	1	6600	1340.91
无锡直属	10kV吉品线122	10	29	轻载	3671.67	江苏.通德桥变/#2主变	12.71	11	7260	3671.67
无锡直属	10kV吉兴线113	10	30.89	轻载	3501.76	无锡.蓉阳变/1号主变	15.58	11	7140	3501.76
无锡直属	10kV吉园线126	10	16.1	轻载	4826.39	无锡.华友变/2号主变	17.58	37	13155	4826.39
无锡直属	10kV集电线116	10	32.17	轻载	3446.33	无锡.星洲变/1号主变	8.16	18	13510	3446.33
无锡直属	10kV集团线123	10	52.85	中载	1562.09	无锡.杨家变/2号主变	0	6	7010	0
无锡直属	10kV技影线115	10	62.06	中载	711.16	无锡.朱巷变/1号主变	2.67	19	18650	711.16
无锡直属	10kV季大线125	10	29.41	轻载	3697.65	无锡.春潮变/2号主变	0	6	6400	0
无锡直属	10kV佳岸线114	10	44.66	轻载	2308.24	无锡.唐界变/1号主变	42.06	0		2308.24
无锡直属	10kV佳得线141	10	26.92	轻载	3924.71	无锡.蓉阳变/2号主变	20.38	0		3924.71
无锡直属	10kV佳美线133	10	66.27	中载	333.58	无锡.杨家变/2号主变	0	27	19070	0
无锡直属	10kV佳润线113	10	37.5	轻载	2960.85	无锡.新明变/1号主变	11.43	12	19530	2960.85
无锡直属	10kV家乐线121	10	51.54	中载	1413.49	无锡.大庄里变/1号主变	7.23	17	11230	1413.49
无锡直属	10kV家攀线131	10	52.03	中载	1609.03	江苏.西泾变/#2主变	0	14	6185	0

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
无锡直属	10kV家雀线115	10	1.43	轻载	6175.62	无锡.许家变/1号主变	29.74	0		6175.62
无锡直属	10kV家湾线142	10	48.68	轻载	1919.75	无锡.西坝头变/2号主变	16.8	11	11650	1919.75
无锡直属	10kV家园线112	10	30.08	轻载	3595.63	无锡.金城变/1号主变	6.77	9	7630	3595.63
无锡直属	10kV嘉潮线149	10	0	轻载	6377.22	无锡.春潮变/2号主变	0	0		0
无锡直属	10kV嘉德线123	10	18.85	轻载	4606.43	无锡.春申变/2号主变	10.04	5	4900	4606.43
无锡直属	10kV嘉邸线129	10	0	轻载	6377.22	无锡.洪峰变/2号主变	13.23	0		6377.22
无锡直属	10kV嘉禾线122	10	33.18	轻载	3297.21	无锡.华庄变/2号主变	26.81	21	12645	3297.21
无锡直属	10kV嘉库线115	10	0	轻载	6377.22	无锡.浮舟变/1号主变	22.46	0		6377.22
无锡直属	10kV嘉利线135	10	38.02	轻载	2863.34	无锡.姑亭变/2号主变	0	22	15460	0
无锡直属	10kV嘉菱线123	10	27.15	轻载	3837.42	无锡.甘露变新/2号主变	8.8	57	17920	3837.42
无锡直属	10kV嘉年线142	10	23.81	轻载	4208.41	无锡.河埭变/3号主变	16.04	13	11400	4208.41
无锡直属	10kV嘉荫线134	10	56.52	中载	1207.38	无锡.杨亭变/3号主变	0	16	14125	0
无锡直属	10kV嘉寓线147	10	25.13	轻载	4088.04	无锡.姑亭变/2号主变	0	15	11660	0
无锡直属	10kV贾村线124	10	59.67	中载	924.89	无锡.河东变/2号主变	0	19	13575	0
无锡直属	10kV假日线143	10	50.41	中载	1784.31	无锡.梅村变/3号主变	0	19	19560	0
无锡直属	10kV尖岸线132	10	28.97	轻载	3673.57	无锡.长安变/2号主变	10.68	0		3673.57
无锡直属	10kV俭德线113	10	30.78	轻载	3532.41	无锡.蓉湖庄变/1号主变	15.03	14	10470	3532.41
无锡直属	10kV件旅线125	10	10.58	轻载	5413.37	无锡.软件变/1号主变	22.79	12	9600	5413.37
无锡直属	10kV建发线144	10	24	轻载	4142.94	无锡.尤岸变/2号主变	0	9	3030	0
无锡直属	10kV建丰线122	10	36.81	轻载	2971.94	无锡.秦村变/2号主变	0	23	10690	0
无锡直属	10kV建国线124	10	9.44	轻载	5422.89	无锡.华庄变/2号主变	26.81	41	18870	5422.89
无锡直属	10kV建华线115	10	32.33	轻载	3373.24	无锡.华庄变/1号主变	22.99	35	16500	3373.24
无锡直属	10kV建环线151	10	0.34	轻载	6237.62	无锡.九龙变/2号主变	13.89	0		6237.62

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
无锡直属	10kV建清线149	10	40.47	轻载	2644.59	无锡.建国变/3号主变	38.65	31	21580	2644.59
无锡直属	10kV建雀线146	10	33.07	轻载	3364.76	无锡.建国变/3号主变	38.65	0		3364.76
无锡直属	10kV建委线115	10	15.19	轻载	4936.72	无锡.蓉湖庄变/1号主变	15.03	4	3310	4936.72
无锡直属	10kV建业线112	10	13.1	轻载	5095.37	江苏.通德桥变/#1主变	44.42	17	10085	5095.37
无锡直属	10kV建筑线122	10	29.84	轻载	3595.81	无锡.河埕变/2号主变	0	23	10460	0
无锡直属	10kV剑桥线112	10	12.17	轻载	5268.92	无锡.马山变/1号主变	10.49	4	3030	5268.92
无锡直属	10kV健鼎线125	10	28.54	轻载	3712.2	无锡.大坝变/2号主变	24	5	4710	3712.2
无锡直属	10kV健康线161	10	41.52	轻载	2565.27	无锡.工运变/3号主变	34.5	0		2565.27
无锡直属	10kV健影线136	10	0.1	轻载	6368.56	无锡.峰影变/2号主变	39.91	0		6368.56
无锡直属	10kV江达线151	10	39.52	轻载	2729.63	无锡.廊下变/2号主变	0	6	9630	0
无锡直属	10kV江大线112	10	27.71	轻载	3852.49	无锡.大学变/1号主变	12.22	3	1800	3852.49
无锡直属	10kV江府线113	10	5.99	轻载	5831.64	江苏.张公桥变/1号主变	0	0		0
无锡直属	10kV江海线155	10	41.79	轻载	2525.78	江苏.毛岸变/#3主变	0	27	17240	0
无锡直属	10kV江花线135	10	0.16	轻载	6362.68	无锡.新明变/2号主变	5.5	0		5500
无锡直属	10kV江南线132	10	33.8	轻载	2771.55	无锡.大庄里变/2号主变	8.37	8	7280	2771.55
无锡直属	10kV江宁线134	10	39.59	轻载	2723.05	无锡.河埕变/3号主变	16.04	23	15625	2723.05
无锡直属	10kV江湾线149	10	9.4	轻载	5457.71	无锡.工运变/3号主变	34.5	6	4800	5457.71
无锡直属	10kV江溪线153	10	47.35	轻载	2028	无锡.殷巷变/3号主变	13.03	25	15090	2028
无锡直属	10kV蒋浜线112	10	35.19	轻载	3099.24	无锡.软件变/1号主变	22.79	52	30920	3099.24
无锡直属	10kV蒋皋线123	10	21.67	轻载	4352.69	无锡.西坝头变/1号主变	17.3	15	12200	4352.69
无锡直属	10kV蒋湾线141	10	24.25	轻载	4097.05	无锡.西坝头变/2号主变	16.8	2	7300	4097.05
无锡直属	10kV蒋巷线135	10	20.61	轻载	4422.84	无锡.五村变/2号主变	28.13	20	7480	4422.84
无锡直属	10kV交电线145	10	27.28	轻载	3825.47	无锡.工运变/3号主变	34.5	18	11975	3825.47



区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
无锡直属	10kV交通线142	10	48.48	轻载	1926.85	无锡.溪南变/2号主变	1.31	13	6255	1310
无锡直属	10kV胶南线113	10	67	中载	268.98	无锡.村前变/1号主变	1.79	27	15640	268.98
无锡直属	10kV胶山线113	10	42.21	轻载	2488.36	无锡.安镇变/1号主变	20.46	0		2488.36
无锡直属	10kV焦化线112	10	45.3	轻载	2211.76	无锡.横塘变/1号主变	13.07	0		2211.76
无锡直属	10kV蛟龙线116	10	35.5	轻载	3143.23	江苏.毛岸变/#1主变	3.81	8	10430	3143.23
无锡直属	10kV角更线111	10	5.34	轻载	5890.71	无锡.洪峰变/1号主变	16.75	13	12900	5890.71
无锡直属	10kV教育线136	10	35.22	轻载	3132.84	无锡.殷巷变/2号主变	4.23	34	18195	3132.84
无锡直属	10kV杰利线125	10	17.11	轻载	4736.33	江苏.石园变/1号主变	6.62	0		4736.33
无锡直属	10kV杰能线145	10	58.15	中载	1079.73	无锡.梅村变/3号主变	0	9	12857	0
无锡直属	10kV结珑线144	10	0	轻载	6377.22	无锡.团结变/2号主变	11.01	0		6377.22
无锡直属	10kV解放线119	10	53.81	中载	1449.68	无锡.朱巷变/1号主变	2.67	37	19375	1449.68
无锡直属	10kV介桥线113	10	44.3	轻载	2300.96	无锡.协新变/1号主变	10.56	32	15855	2300.96
无锡直属	10kV界诚线123	10	22.38	轻载	4338.66	无锡.唐界变/2号主变	33.44	10	9000	4338.66
无锡直属	10kV界诚线123X	10	0.44	轻载	6264.99	江苏.石园变/1号主变	6.62	0		6264.99
无锡直属	10kV界达线116	10	47.02	轻载	2057.62	无锡.唐界变/1号主变	42.06	0		2057.62
无锡直属	10kV界经线114	10	38.16	轻载	2851.22	无锡.村前变/1号主变	1.79	46	30120	1790
无锡直属	10kV金岸线114	10	33.62	轻载	3258.07	无锡.溪南变/1号主变	0	24	16160	0
无锡直属	10kV金白线118	10	70.87	重载	0	无锡.圆石变/1号主变	5.53	18	15630	0
无锡直属	10kV金城线115	10	38.6	轻载	2811.73	无锡.芦庄变/1号主变	11.53	67	43825	2811.73
无锡直属	10kV金娥线112	10	20.47	轻载	4512.21	无锡.清梅变/1号主变	0.53	9	6335	530
无锡直属	10kV金纺线132	10	18.4	轻载	4700.99	无锡.世界变/2号主变	35.6	1	6000	4700.99
无锡直属	10kV金光线115	10	31.41	轻载	3515.61	无锡.商贸变/2号主变	0.65	17	15120	650
无锡直属	10kV金华121	10	45.14	轻载	2225.97	无锡.旺庄变/2号主变	10.6	0		2225.97

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
无锡直属	10kV金惠线114	10	14.4	轻载	5065.41	无锡.姑亭变/1号主变	0	36	34690	0
无锡直属	10kV金捷线132	10	43.99	轻载	2369.9	无锡.金桥变/2号主变	0	1	6450	0
无锡直属	10kV金科线143	10	28.06	轻载	3777.67	无锡.尤岸变/2号主变	0	8	6800	0
无锡直属	10kV金埭线141	10	22.86	轻载	4295.01	无锡.河埭变/3号主变	16.04	5	10000	4295.01
无锡直属	10kV金龙线137	10	40.21	轻载	2667.97	无锡.苏巷变/2号主变	28.02	23	13040	2667.97
无锡直属	10kV金梅线114	10	15.43	轻载	4886.15	无锡.梅村变/1号主变	5.71	9	8740	4886.15
无锡直属	10kV金桥线162	10	19.28	轻载	4541.3	无锡.世界变/3号主变	22.3	0		4541.3
无锡直属	10kV金融线14C	10	27.15	轻载	3859.07	无锡.工运变/3号主变	34.5	12	20205	3859.07
无锡直属	10kV金色线128	10	30.66	轻载	3583.85	无锡.鸿桥变/2号主变	2.98	10	7260	2980
无锡直属	10kV金山线115	10	49.64	轻载	1823.1	无锡.盛岸里变/1号主变	10.57	55	22740	1823.1
无锡直属	10kV金石线117	10	17.38	轻载	4794.18	无锡.苏巷变/1号主变	16.98	7	6115	4794.18
无锡直属	10kV金缙线164	10	18.65	轻载	4624.96	无锡.殷巷变/3号主变	13.03	11	9600	4624.96
无锡直属	10kV金锡线111	10	41.05	轻载	2592.46	无锡.金匮变/1号主变	4.58	27	19780	2592.46
无锡直属	10kV金星线124	10	0	轻载	6268.11	无锡.中桥变/2号主变	12.3	0		6268.11
无锡直属	10kV金扬线135	10	49.64	轻载	1558.45	无锡.大庄里变/2号主变	8.37	43	20100	1558.45
无锡直属	10kV金叶线117	10	57.19	中载	1147.1	无锡.金城变/1号主变	6.77	67	23390	1147.1
无锡直属	10kV金银线129	10	5.2	轻载	5836.32	无锡.洛社变/2号主变	8.97	50	21900	5836.32
无锡直属	10kV金苑线128	10	19.08	轻载	4585.82	无锡.金城变/2号主变	0	6	5315	0
无锡直属	10kV金粤线126	10	33.76	轻载	3301.88	无锡.春潮变/2号主变	0	3	4500	0
无锡直属	10kV金柘联线199	10	18.64	轻载	4625.65	无锡.金桥变/2号主变	0	0		0
无锡直属	10kV金紫线12F	10	17.88	轻载	4747.93	无锡.金匮变/2号主变	0	11	8800	0
无锡直属	10kV锦都线117	10	54.64	中载	1399.46	无锡.姑亭变/1号主变	0	17	14645	0
无锡直属	10kV锦河线115	10	32.89	轻载	3381.04	无锡.春潮变/1号主变	0	18	15220	0

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
无锡直属	10kV锦鸿线132	10	85.37	重载	0	无锡.清梅变/2号主变	0	44	19275	0
无锡直属	10kV锦铝线121	10	42.06	轻载	2502.05	无锡.唐义变/1号主变	5.06	6	5400	2502.05
无锡直属	10kV锦明线114	10	18.45	轻载	4615.78	无锡.查桥变/1号主变	18.03	15	11880	4615.78
无锡直属	10kV锦祁线121	10	23.58	轻载	4156.63	无锡.玉东变/1号主变	35.52	14	20890	4156.63
无锡直属	10kV锦巷线121	10	54.61	中载	1346.11	无锡.出新变/2号主变	17.18	42	18880	1346.11
无锡直属	10kV锦阳线116	10	56.49	中载	1210.15	无锡.正阳变/1号主变	32	22	17620	1210.15
无锡直属	10kV锦溢线133	10	64.8	中载	465.39	无锡.溪南变/2号主变	1.31	23	11365	465.39
无锡直属	10kV锦园线117	10	7.4	轻载	5703.48	无锡.渔港变/1号主变	14.52	23	18690	5703.48
无锡直属	10kV晋拓线143	10	16.01	轻载	4918.88	无锡.农丰变/2号主变	22.8	0		4918.88
无锡直属	10kV晋中线131	10	32.1	轻载	3452.92	无锡.春阳变/2号主变	0	15	12000	0
无锡直属	10kV泾北线131	10	56.98	中载	1165.81	无锡.张泾变/2号主变	18.58	42	19045	1165.81
无锡直属	10kV泾达线116	10	58.16	中载	1059.98	无锡.农丰变/1号主变	10.83	51	18675	1059.98
无锡直属	10kV泾东线116	10	72.2	重载	0	无锡.张泾变/1号主变	1.64	61	26480	0
无锡直属	10kV泾虹线115	10	42.18	轻载	2490.79	无锡.农丰变/1号主变	10.83	60	19735	2490.79
无锡直属	10kV泾麟线126	10	21.6	轻载	4333.81	无锡.农丰变/1号主变	10.83	4	6390	4333.81
无锡直属	10kV泾霞线125	10	58.59	中载	1022.05	无锡.农丰变/1号主变	10.83	7	5610	1022.05
无锡直属	10kV泾秀线142	10	10.91	轻载	5291.26	无锡.农丰变/2号主变	22.8	0		5291.26
无锡直属	10kV经济线117	10	42.88	轻载	2471.04	无锡.杨家变/1号主变	1.82	6	17840	1820
无锡直属	10kV经一线112	10	12.88	轻载	5114.77	无锡.华友变/1号主变	17.67	8	3590	5114.77
无锡直属	10kV荆心线111	10	31.79	轻载	3481.15	无锡.秦村变/1号主变	2.52	21	15385	2520
无锡直属	10kV晶澳线126	10	0	轻载	6304.48	无锡.唐义变/2号主变	4.18	0		4180
无锡直属	10kV晶海线147	10	0	轻载	6377.22	无锡.南园变/3号主变	6.1	16	13000	6100
无锡直属	10kV晶源线134	10	14.74	轻载	5034.06	无锡.紫杉变/2号主变	35.94	0		5034.06

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
无锡直属	10kV精车线111	10	4.17	轻载	5997.57	无锡.麻歧变/1号主变	0.54	0		540
无锡直属	10kV井亭线135	10	23.74	轻载	4142.6	无锡.殷巷变/2号主变	4.23	4	3175	4142.6
无锡直属	10kV景春线12E	10	0.11	轻载	6367.01	无锡.春阳变/2号主变	0	0		0
无锡直属	10kV景渎线116	10	24.35	轻载	4087.87	无锡.招商变/1号主变	12.14	4	3530	4087.87
无锡直属	10kV景观线144	10	44.61	轻载	2273.42	江苏.西泾变/#2主变	0	27	16035	0
无锡直属	10kV景南线114	10	69.78	中载	19.92	无锡.春潮变/1号主变	0	80	37265	0
无锡直属	10kV景悦线125	10	58.02	中载	1091.68	无锡.凤翔变/2号主变	0	25	17700	0
无锡直属	10kV靖海线119	10	31.43	轻载	3453.95	无锡.尤岸变/1号主变	1.96	23	9320	1960
无锡直属	10kV靖塔线142	10	39.48	轻载	2748.68	无锡.殷巷变/2号主变	4.23	33	16730	2748.68
无锡直属	10kV镜湖线115	10	19.14	轻载	4554.29	无锡.新村变/1号主变	30.96	33	12460	4554.29
无锡直属	10kV九贝线145	10	48.78	轻载	1900	无锡.九龙变/2号主变	13.89	0		1900
无锡直属	10kV九胡线163	10	30.95	轻载	3496.39	无锡.九龙变/2号主变	13.89	25	13080	3496.39
无锡直属	10kV九基线142	10	40.21	轻载	2682.87	无锡.金城变/2号主变	0	4	10200	0
无锡直属	10kV九里线125	10	47.08	轻载	2088.45	江苏.毛岸变/#1主变	3.81	19	22030	2088.45
无锡直属	10kV九龙线14A	10	32.35	轻载	3390.56	无锡.金城变/2号主变	0	14	11200	0
无锡直属	10kV九曲线118	10	29.3	轻载	3665.26	无锡.盛岸里变/1号主变	10.57	11	9200	3665.26
无锡直属	10kV九墅线164	10	27.65	轻载	3858.55	江苏.毛岸变/#3主变	0	15	12800	0
无锡直属	10kV九松线147	10	29.74	轻载	3604.64	无锡.九龙变/2号主变	13.89	0		3604.64
无锡直属	10kV九拓线146	10	2.78	轻载	6019.57	无锡.九龙变/2号主变	13.89	0		6019.57
无锡直属	10kV九湾线152	10	0	轻载	6377.22	无锡.九龙变/2号主变	13.89	0		6377.22
无锡直属	10kV九苑线116	10	9.44	轻载	5516.77	江苏.石园变/1号主变	6.62	0		5516.77
无锡直属	10kV久保线142	10	52.37	中载	1606.26	无锡.杨家变/3号主变	16.16	5	21930	1606.26
无锡直属	10kV玖悦线115	10	4.06	轻载	6007.27	无锡.查桥变/1号主变	18.03	0		6007.27

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
无锡直属	10kV酒雪线116	10	8.91	轻载	5565.26	无锡.雪浪变/1号主变	35.93	2	10800	5565.26
无锡直属	10kV酒嶂122线	10	4.22	轻载	5992.72	无锡.军嶂变/2号主变	26.4	2	10800	5992.72
无锡直属	10kV聚丰线115	10	25.26	轻载	4029.84	无锡.春申变/1号主变	6.14	0		4029.84
无锡直属	10kV聚江线147	10	28.67	轻载	3722.76	无锡.尤岸变/2号主变	0	2	11200	0
无锡直属	10kV聚优线132	10	0.38	轻载	6342.58	无锡.农丰变/2号主变	22.8	0		6342.58
无锡直属	10kV隽永线143	10	12.28	轻载	5258.35	无锡.蠡园变/2号主变	0	8	6400	0
无锡直属	10kV军福线112	10	25.9	轻载	3949.13	无锡.军北变/1号主变	10.33	0		3949.13
无锡直属	10kV军公线115	10	16.99	轻载	4829.16	无锡.军北变/1号主变	10.33	0		4829.16
无锡直属	10kV军航线116	10	26.3	轻载	3981.18	无锡.军北变/1号主变	10.33	0		3981.18
无锡直属	10kV军具119线	10	0	轻载	6304.48	无锡.军嶂变/1号主变	21.53	0		6304.48
无锡直属	10kV军乐116线	10	8.83	轻载	5572.88	无锡.军嶂变/1号主变	21.53	3	8050	5572.88
无锡直属	10kV军路线115	10	24.38	轻载	3990.35	无锡.渔港变/1号主变	14.52	50	25660	3990.35
无锡直属	10kV军茂113线	10	18.78	轻载	4666.7	无锡.军嶂变/1号主变	21.53	4	9500	4666.7
无锡直属	10kV军宿123线	10	4.81	轻载	5938.68	无锡.军嶂变/2号主变	26.4	0		5938.68
无锡直属	10kV军医线122	10	85.13	重载	0	无锡.惠商变/2号主变	12.92	39	23740	0
无锡直属	10kV军缘125线	10	1.25	轻载	6262.91	无锡.军嶂变/2号主变	26.4	0		6262.91
无锡直属	10kV军泽11A线	10	0	轻载	6304.48	无锡.军嶂变/1号主变	21.53	0		6304.48
无锡直属	10kV军主115线	10	12.89	轻载	5202.93	无锡.军嶂变/1号主变	21.53	4	11900	5202.93
无锡直属	10kV君东线123	10	39.28	轻载	2798.39	无锡.清梅变/2号主变	0	15	14190	0
无锡直属	10kV君山线11E	10	28.89	轻载	3745.28	无锡.下甸桥变/1号主变	7.96	18	15335	3745.28
无锡直属	10kV君域线119	10	56.14	中载	1262.8	无锡.后宅变/1号主变	0	17	14800	0
无锡直属	10kV骏丰线133	10	82.52	重载	0	无锡.清梅变/2号主变	0	53	19640	0
无锡直属	10kV开发线116	10	58.9	中载	993.99	无锡.蠡园变/1号主变	5.53	14	11750	993.99

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
无锡直属	10kV开机线127	10	53.28	中载	1496.97	无锡.河东变/2号主变	0	14	6630	0
无锡直属	10kV开来线115	10	29.19	轻载	3654.35	无锡.东降变/1号主变	12.27	42	23130	3654.35
无锡直属	10kV开源线121	10	19.52	轻载	4546.85	江苏.通德桥变/#2主变	12.71	8	8330	4546.85
无锡直属	10kV凯宾线129	10	25.78	轻载	3982.91	无锡.金城变/2号主变	0	2	5250	0
无锡直属	10kV凯水线131	10	61.29	中载	779.57	无锡.苏巷变/2号主变	28.02	35	18750	779.57
无锡直属	10kV康臣线147	10	31.43	轻载	3474.05	无锡.金城变/2号主变	0	15	13310	0
无锡直属	10kV康德线115	10	41.46	轻载	2599.73	无锡.峰影变/1号主变	15.19	3	3850	2599.73
无锡直属	10kV康复线144	10	10.39	轻载	5368.33	无锡.三凤变/2号主变	32.74	3	2800	5368.33
无锡直属	10kV康可线134	10	58.27	中载	1050.46	无锡.墙门变/2号主变	0	4	12650	0
无锡直属	10kV康乐线136	10	69.07	中载	83.31	无锡.太湖变/1号主变	0	27	21730	0
无锡直属	10kV康明线151	10	45.8	轻载	2204.84	无锡.秦村变/1号主变	2.52	3	7350	2204.84
无锡直属	10kV康奈线114	10	37.26	轻载	2982.68	无锡.杨家变/1号主变	1.82	2	9550	1820
无锡直属	10kV康山线113	10	9.12	轻载	5451.12	无锡.周新变/1号主变	22.07	24	12405	5451.12
无锡直属	10kV康伟线129	10	10.12	轻载	5362.1	无锡.正阳变/2号主变	31.43	7	14715	5362.1
无锡直属	10kV康园线148	10	19.05	轻载	4588.76	无锡.金城变/2号主变	0	7	4800	0
无锡直属	10kV康悦线116	10	11.96	轻载	5227.35	江苏.通德桥变/#1主变	44.42	0		5227.35
无锡直属	10kV科城线147	10	52.1	中载	1631.02	无锡.麻歧变/2号主变	0	4	12630	0
无锡直属	10kV科恒线113	10	17.23	轻载	4807.69	无锡.唐界变/1号主变	42.06	0		4807.69
无锡直属	10kV科玛线115	10	34.62	轻载	3186.71	无锡.杨家变/1号主变	1.82	0		1820
无锡直属	10kV科普线148	10	39.04	轻载	2820.74	无锡.旭明变/3号主变	9.36	1	7500	2820.74
无锡直属	10kV客运线123	10	49.88	轻载	1812.36	江苏.通德桥变/#2主变	12.71	44	15350	1812.36
无锡直属	10kV孔城线111	10	5.65	轻载	5795.27	无锡.许家变/1号主变	29.74	11	8865	5795.27
无锡直属	10kV孔径线126	10	11.8	轻载	5241.9	无锡.山北变/2号主变	20.4	0		5241.9

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
无锡直属	10kV孔雀线125	10	9.85	轻载	5417.7	无锡.许家变/1号主变	29.74	14	11400	5417.7
无锡直属	10kV跨塘线151	10	52.71	中载	1548.41	无锡.招商变/1号主变	12.14	20	13060	1548.41
无锡直属	10kV宽杨线111	10	21.08	轻载	4380.23	无锡.玉东变/1号主变	35.52	16	7505	4380.23
无锡直属	10kV匱禧线11F	10	19.18	轻载	4629.81	无锡.金匱变/1号主变	4.58	10	8000	4580
无锡直属	10kV匱蕴线127	10	51.72	中载	1665.32	无锡.金匱变/2号主变	0	1	7200	0
无锡直属	10kV莱斯线121	10	18.3	轻载	4629.64	无锡.蓉阳变/1号主变	15.58	18	9795	4629.64
无锡直属	10kV莱索线148	10	24	轻载	4119.39	无锡.大学变/2号主变	0	24	10515	0
无锡直属	10kV兰芳线125	10	19.57	轻载	4594.65	无锡.星座变/2号主变	36.98	10	8000	4594.65
无锡直属	10kV兰溪线111	10	36.65	轻载	2917.03	无锡.出新变/1号主变	16.15	18	13105	2917.03
无锡直属	10kV蓝光线165	10	25.17	轻载	4084.23	无锡.先锋变/2号主变	19.83	7	5600	4084.23
无锡直属	10kV蓝锦线145	10	3.91	轻载	6020.95	无锡.杨亭变/3号主变	0	7	5600	0
无锡直属	10kV蓝力线134	10	83.01	重载	0	江苏.西泾变/#2主变	0	35	13550	0
无锡直属	10kV蓝天线116	10	27.15	轻载	3859.59	无锡.红力变/1号主变	7.4	0		3859.59
无锡直属	10kV澜岸线166	10	13.57	轻载	5140.92	无锡.软件变/1号主变	22.79	0		5140.92
无锡直属	10kV廊下线115	10	39.25	轻载	2753.71	无锡.廊下变/1号主变	0	32	12630	0
无锡直属	10kV廊羊线125	10	59.09	中载	977.37	无锡.廊下变/2号主变	0	62	32170	0
无锡直属	10kV朗诗线121	10	38.01	轻载	2880.84	无锡.红星变/2号主变	21.76	11	13640	2880.84
无锡直属	10kV浪达线112	10	3.34	轻载	6072.74	无锡.雪浪变/1号主变	35.93	12	9600	6072.74
无锡直属	10kV浪茂线132	10	13.48	轻载	5149.24	无锡.雪浪变/2号主变	36.74	5	11050	5149.24
无锡直属	10kV劳保线121	10	43.52	轻载	2370.93	无锡.朱巷变/2号主变	22.18	32	20245	2370.93
无锡直属	10kV老街线111	10	45.99	轻载	2187.34	无锡.凤翔变/1号主变	0	13	16400	0
无锡直属	10kV乐安116	10	24.73	轻载	4124.24	无锡.长安变/1号主变	10.15	26	12620	4124.24
无锡直属	10kV乐多线119	10	65.27	中载	430.58	无锡.杨家变/1号主变	1.82	2	5430	430.58

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
无锡直属	10kV乐金线141	10	47.62	轻载	2038.74	无锡.红力变/3号主变	10.45	3	6265	2038.74
无锡直属	10kV乐园线124	10	48.29	轻载	1943.82	无锡.长安变/1号主变	10.15	0		1943.82
无锡直属	10kV雷迪线117	10	18.97	轻载	4649.03	无锡.前进变/1号主变	5.46	12	16605	4649.03
无锡直属	10kV雷宏116线	10	0	轻载	6377.22	无锡.春雷变/1号主变	20.19	0		6377.22
无锡直属	10kV雷晖124线	10	0	轻载	6377.22	无锡.春雷变/2号主变	27.68	0		6377.22
无锡直属	10kV雷极115线	10	0	轻载	6377.22			0		6377.22
无锡直属	10kV雷景12C线	10	0	轻载	6377.22	无锡.春雷变/2号主变	27.68	0		6377.22
无锡直属	10kV雷棚118线	10	0	轻载	6377.22	无锡.春雷变/1号主变	20.19	0		6377.22
无锡直属	10kV雷鑫114线	10	0	轻载	6377.22	无锡.春雷变/1号主变	20.19	0		6377.22
无锡直属	10kV雷云122线	10	0	轻载	6377.22			0		6377.22
无锡直属	10kV冷巷线125	10	28.86	轻载	3747.7	无锡.坊前变/2号主变	8.81	13	11430	3747.7
无锡直属	10kV蠡滨线143	10	48.21	轻载	1985.39	江苏.蠡湖变/2号主变	70.32	30	17525	1985.39
无锡直属	10kV蠡东线145	10	54.62	中载	1376.77	无锡.墙门变/3号主变	16.82	0		1376.77
无锡直属	10kV蠡湖线163	10	26.73	轻载	3942.03	无锡.软件变/1号主变	22.79	13	12630	3942.03
无锡直属	10kV蠡家线111	10	54.75	中载	1389.76	无锡.蠡园变/1号主变	5.53	12	12450	1389.76
无锡直属	10kV蠡金线14A	10	61.06	中载	814.91	无锡.蠡园变/2号主变	0	0		0
无锡直属	10kV蠡开线111	10	41.41	轻载	2559.72	无锡.鸿桥变/1号主变	6	20	15140	2559.72
无锡直属	10kV蠡能线111	10	66.04	中载	360.43	无锡.星座变/1号主变	0	27	25925	0
无锡直属	10kV蠡溪线112	10	29.38	轻载	3700.76	无锡.鸿桥变/1号主变	6	9	8400	3700.76
无锡直属	10kV礼舍线114	10	33.98	轻载	3225.5	无锡.新村变/1号主变	30.96	18	12255	3225.5
无锡直属	10kV李高线151	10	50.29	中载	1764.56	无锡.大学变/1号主变	12.22	56	28045	1764.56
无锡直属	10kV李湾线111	10	25.66	轻载	3970.26	无锡.安镇变/1号主变	20.46	0		3970.26
无锡直属	10kV里南线126	10	0	轻载	6304.48	无锡.中桥变/2号主变	12.3	0		6304.48



区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
无锡直属	10kV里桥线121	10	46.82	轻载	2075.63	无锡.华庄变/2号主变	26.81	56	35070	2075.63
无锡直属	10kV理光线129	10	33.15	轻载	3356.96	无锡.秦村变/2号主变	0	4	7760	0
无锡直属	10kV理想线142	10	52.45	中载	1571.27	无锡.姑亭变/2号主变	0	14	15110	0
无锡直属	10kV力合线112	10	33.84	轻载	3294.09	无锡.红力变/1号主变	7.4	10	20180	3294.09
无锡直属	10kV力化线131	10	0	轻载	6377.22	无锡.红力变/2号主变	4.82	2	14000	4820
无锡直属	10kV力扬线128	10	43.34	轻载	2428.78	无锡.大坝变/2号主变	24	1	4800	2428.78
无锡直属	10kV力渚127线	10	0	轻载	6268.11	无锡.军嶂变/2号主变	26.4	0		6268.11
无锡直属	10kV历村线112	10	50.06	中载	1785.69	无锡.溪南变/1号主变	0	18	16490	0
无锡直属	10kV立泵线142	10	20.61	轻载	4448.64	无锡.民丰变/2号主变	0	10	9500	0
无锡直属	10kV立青线145	10	31.51	轻载	3466.6	无锡.金桥变/2号主变	0	0		0
无锡直属	10kV立人线164	10	29.44	轻载	3631.48	无锡.九龙变/2号主变	13.89	18	15290	3631.48
无锡直属	10kV立信线163	10	29.69	轻载	3672.19	无锡.周新变/2号主变	22.3	10	11120	3672.19
无锡直属	10kV丽宏线122	10	36.83	轻载	2969.86	无锡.南园变/1号主变	3.4	26	9515	2969.86
无锡直属	10kV丽舍线131	10	37.64	轻载	2241.73	无锡.蓉湖庄变/2号主变	15.32	7	6850	2241.73
无锡直属	10kV丽悦线115	10	42.81	轻载	2476.76	无锡.星座变/1号主变	0	12	15815	0
无锡直属	10kV利北线12A	10	0	轻载	6304.48	无锡.山北变/2号主变	20.4	0		6304.48
无锡直属	10kV利达线125	10	9.48	轻载	5450.43	无锡.春申变/2号主变	10.04	6	4800	5450.43
无锡直属	10kV利道线114	10	54.53	中载	1384.91	无锡.苏巷变/1号主变	16.98	39	20710	1384.91
无锡直属	10kV利康线125	10	36.12	轻载	3086.77	无锡.星洲变/2号主变	4.74	11	7730	3086.77
无锡直属	10kV利马线113	10	78.74	重载	0	无锡.秦村变/1号主变	2.52	4	10860	0
无锡直属	10kV利民线125	10	29.93	轻载	3588.36	无锡.招商变/2号主变	0	52	29055	0
无锡直属	10kV利纳线147	10	51.16	中载	1716.07	无锡.杨家变/3号主变	16.16	1	7200	1716.07
无锡直属	10kV利农线113	10	42.73	轻载	2441.6	无锡.东降变/1号主变	12.27	35	21085	2441.6

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
无锡直属	10kV利特线117	10	12.52	轻载	5237.05	无锡.杨亭变/1号主变	0.53	16	12860	530
无锡直属	10kV利文线146	10	16.58	轻载	4866.92	无锡.春潮变/2号主变	0	1	6400	0
无锡直属	10kV利兹线142	10	52.86	中载	1534.38	无锡.梅村变/3号主变	0	23	9980	0
无锡直属	10kV连大线125	10	11.12	轻载	5364.18	江苏.蠡湖变/1号主变	4.95	15	12000	4950
无锡直属	10kV莲蓉线116	10	26.83	轻载	3888.51	无锡.工运变/1号主变	14.62	22	12755	3888.51
无锡直属	10kV联翠线11A	10	4.4	轻载	5976.44	无锡.联清变/2号主变	0	0		0
无锡直属	10kV联东线121	10	63.03	中载	624.21	无锡.农丰变/1号主变	10.83	16	12945	624.21
无锡直属	10kV联合线143	10	47.72	轻载	2029.56	无锡.杨家变/3号主变	16.16	2	8800	2029.56
无锡直属	10kV联茂线121	10	30.84	轻载	3506.61	无锡.杨亭变/3号主变	0	8	10100	0
无锡直属	10kV联拓线118	10	3.34	轻载	6072.74	无锡.联清变/2号主变	0	0		0
无锡直属	10kV联心线117	10	44.14	轻载	2356.04	无锡.下甸桥变/1号主变	7.96	2	3230	2356.04
无锡直属	10kV联院线146	10	0.83	轻载	6301.19	无锡.联清变/3号主变	4.82	0		4820
无锡直属	10kV梁丁线141	10	13.12	轻载	5123.26	无锡.芦庄变/2号主变	3.1	11	6260	3100
无锡直属	10kV梁湖线116	10	16.8	轻载	4763.35	无锡.鸿桥变/1号主变	6	6	5630	4763.35
无锡直属	10kV梁开线114	10	77.73	重载	0	江苏.通德桥变/#1主变	44.42	23	12345	0
无锡直属	10kV梁星线143	10	0	轻载	6377.22	无锡.星洲变/2号主变	4.74	0		4740
无锡直属	10kV粮站线122	10	40.87	轻载	2608.57	无锡.阳山变/2号主变	6.45	37	14990	2608.57
无锡直属	10kV埭苑线148	10	0	轻载	6377.22	无锡.河埭变/3号主变	16.04	0		6377.22
无锡直属	10kV林奇线124	10	28.87	轻载	3682.75	无锡.清梅变/2号主变	0	38	18265	0
无锡直属	10kV林溪线124	10	27.77	轻载	3846.95	无锡.钱桥变/2号主变	0	16	12650	0
无锡直属	10kV林业线112	10	87.53	重载	0	无锡.朱巷变/1号主变	2.67	20	13650	0
无锡直属	10kV林芝线145	10	0	轻载	6268.11	无锡.蓉阳变/2号主变	20.38	0		6268.11
无锡直属	10kV临湖线117	10	14.77	轻载	5031.46	无锡.龙山变/1号主变	31.58	12	8490	5031.46

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
无锡直属	10kV麟德线115	10	0	轻载	6377.22	无锡.横塘变/1号主变	13.07	0		6377.22
无锡直属	10kV灵达线123	10	34.35	轻载	3192.6	无锡.太湖变/2号主变	46.65	35	24885	3192.6
无锡直属	10kV灵鸿线115	10	72.45	重载	0	无锡.南园变/1号主变	3.4	15	18580	0
无锡直属	10kV灵浪线112	10	8.43	轻载	5512.96	无锡.蓉阳变/1号主变	15.58	5	2100	5512.96
无锡直属	10kV灵山线115	10	18.81	轻载	4583.74	无锡.马山变/1号主变	10.49	32	13675	4583.74
无锡直属	10kV玲珑133	10	35.61	轻载	3132.84	无锡.秦村变/2号主变	0	0		0
无锡直属	10kV凌峰线113	10	96.66	重载	0	无锡.南园变/1号主变	3.4	26	18410	0
无锡直属	10kV凌霜线142	10	16.78	轻载	4765.6	江苏.西泾变/#2主变	0	33	14875	0
无锡直属	10kV凌云线125	10	8.26	轻载	5560.41	无锡.黄泥头变/2号主变	0.02	6	4800	20
无锡直属	10kV刘安线114	10	63.96	中载	540.9	无锡.刘塘变/1号主变	13.38	0		540.9
无锡直属	10kV刘仓线115	10	66.08	中载	351.25	无锡.村前变/1号主变	1.79	42	21750	351.25
无锡直属	10kV刘达线125	10	29.63	轻载	3614.68	无锡.刘塘变/2号主变	13.06	0		3614.68
无锡直属	10kV刘闯线141	10	76.59	重载	0	无锡.朱巷变/2号主变	22.18	24	13730	0
无锡直属	10kV刘毛线124	10	10.92	轻载	5290.22	无锡.刘塘变/2号主变	13.06	0		5290.22
无锡直属	10kV刘桥线113	10	22.52	轻载	4251.37	无锡.星洲变/1号主变	8.16	16	8920	4251.37
无锡直属	10kV刘生线113	10	48.65	轻载	1911.61	无锡.刘塘变/1号主变	13.38	0		1911.61
无锡直属	10kV刘潭线119	10	32.15	轻载	3389	无锡.社桥变/1号主变	9.71	16	9720	3389
无锡直属	10kV刘旭线133	10	0	轻载	6268.11	无锡.刘塘变/2号主变	13.06	0		6268.11
无锡直属	10kV刘渔线111	10	19.26	轻载	4543.56	无锡.民丰变/1号主变	3.04	37	16815	3040
无锡直属	10kV柳叶线136	10	53.68	中载	1461.29	无锡.南园变/1号主变	3.4	42	15280	1461.29
无锡直属	10kV柳庄线143	10	85.45	重载	0	无锡.东湖塘变/1号主变	1.44	58	29320	0
无锡直属	10kV六棉线151	10	27.69	轻载	3788.23	无锡.民丰变/1号主变	3.04	37	15825	3040
无锡直属	10kV六通线115	10	42.49	轻载	2463.25	无锡.华友变/1号主变	17.67	8	7815	2463.25

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容 量(kVA)	核算可开放容 量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
无锡直属	10kV六巷线124	10	55.27	中载	1342.3	无锡.梅村变/2号主变	31.65	29	25030	1342.3
无锡直属	10kV龙岸线119	10	29.85	轻载	3657.46	无锡.凤翔变/1号主变	0	13	14800	0
无锡直属	10kV龙浜线122	10	25.91	轻载	3948.09	无锡.双庙变/2号主变	50.37	37	17060	3948.09
无锡直属	10kV龙城线127	10	52.37	中载	1578.54	无锡.星座变/2号主变	36.98	0		1578.54
无锡直属	10kV龙工线125	10	20.53	轻载	4429.42	无锡.清梅变/2号主变	0	6	6000	0
无锡直属	10kV龙湖线127	10	6.18	轻载	5813.98	无锡.唐义变/1号主变	5.06	0		5060
无锡直属	10kV龙铝线111	10	88.48	重载	0	无锡.九龙变/1号主变	22.42	0		0
无锡直属	10kV龙盘线122	10	46.87	轻载	2070.78	无锡.河东变/2号主变	0	13	8100	0
无锡直属	10kV龙世线114	10	31.88	轻载	3413.6	无锡.河埭变/1号主变	4.4	26	15535	3413.6
无锡直属	10kV龙潭线125	10	16.82	轻载	4761.79	无锡.民丰变/2号主变	0	33	16685	0
无锡直属	10kV龙塘线114	10	49.43	轻载	1798.86	无锡.民丰变/1号主变	3.04	21	17960	1798.86
无锡直属	10kV龙西线125	10	18.34	轻载	4626.17	无锡.查桥变/2号主变	1.65	44	21245	1650
无锡直属	10kV龙延线121	10	49	轻载	1880.78	无锡.河东变/2号主变	0	21	11235	0
无锡直属	10kV龙谊线124	10	64.18	中载	520.81	无锡.龙渚变/2号主变ab	32.36	3	9430	520.81
无锡直属	10kV龙宇线131	10	0	轻载	6122.62	无锡.红星变/2号主变	21.76	0		6122.62
无锡直属	10kV龙御线148	10	45.97	轻载	2188.9	无锡.姑亭变/2号主变	0	1	8000	0
无锡直属	10kV龙原线142	10	0.1	轻载	6295.3	无锡.龙山变/3号主变	38.34	0		6295.3
无锡直属	10kV隆祁线131	10	55.76	中载	1275.1	无锡.唐义变/2号主变	4.18	0		1275.1
无锡直属	10kV堇顺线11E	10	0	轻载	6377.22	江苏.堇巷变/1号主变	34.02	0		6377.22
无锡直属	10kV芦 I 线117	10	31.3	轻载	3485.3	无锡.芦庄变/1号主变	11.53	8	7290	3485.3
无锡直属	10kV芦 II 线124	10	24.34	轻载	4111.94	无锡.芦庄变/2号主变	3.1	5	5315	3100
无锡直属	10kV芦淳线142	10	26.45	轻载	3922.29	无锡.芦庄变/2号主变	3.1	4	6000	3100
无锡直属	10kV芦村线118	10	54.97	中载	1346.28	无锡.金城变/1号主变	6.77	48	24585	1346.28

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
无锡直属	10kV芦荡线119	10	16.27	轻载	4839.38	无锡.黄泥头变/1号主变	4.12	14	9470	4120
无锡直属	10kV芦南线161	10	34.76	轻载	3173.54	无锡.金城变/2号主变	0	17	13310	0
无锡直属	10kV芦桥线132a	10	0	轻载	6268.11	无锡.陆区变/1号主变	6.7	0		6268.11
无锡直属	10kV陆岸线114	10	37.98	轻载	2866.98	无锡.钱桥变/1号主变	6.74	13	10140	2866.98
无锡直属	10kV陆戴线124	10	24.32	轻载	4161.3	无锡.桃源变/1号主变	16.6	6	5600	4161.3
无锡直属	10kV陆典线122	10	0	轻载	6304.48	无锡.中桥变/2号主变	12.3	0		6304.48
无锡直属	10kV陆家线117	10	62.33	中载	686.91	无锡.墙门变/1号主变	5.86	52	26400	686.91
无锡直属	10kV陆泾线111	10	58.64	中载	1017.2	无锡.协新变/1号主变	10.56	60	21675	1017.2
无锡直属	10kV陆马线132	10	23.63	轻载	4224.35	无锡.太湖变/1号主变	0	13	11400	0
无锡直属	10kV陆藕线143	10	2.34	轻载	6164.19	无锡.九龙变/2号主变	13.89	0		6164.19
无锡直属	10kV陆区线142a	10	0	轻载	6268.11	无锡.陆区变/2号主变	16.01	0		6268.11
无锡直属	10kV禄昌线136	10	36.03	轻载	3094.56	无锡.紫杉变/2号主变	35.94	0		3094.56
无锡直属	10kV路梅线121	10	69.5	中载	45.21	无锡.圆石变/2号主变	20.3	23	14690	45.21
无锡直属	10kV路威线125	10	34.35	轻载	3191.9	无锡.梅村变/2号主变	31.65	27	14740	3191.9
无锡直属	10kV路西线133	10	17.18	轻载	4756.94	无锡.蓉湖庄变/2号主变	15.32	7	5300	4756.94
无锡直属	10kV路巷线128	10	46.06	轻载	2144.04	无锡.正阳变/2号主变	31.43	42	10020495	2144.04
无锡直属	10kV闾江线122	10	56.23	中载	1233.36	无锡.胡埭变/2号主变	8.64	58	21245	1233.36
无锡直属	10kV侣东线111	10	36.4	轻载	3008.31	无锡.东降变/1号主变	12.27	20	14200	3008.31
无锡直属	10kV旅城线121	10	3.79	轻载	6032.21	无锡.雪浪变/1号主变	35.93	18	14400	6032.21
无锡直属	10kV铝业线114	10	48.72	轻载	1905.2	无锡.峰影变/1号主变	15.19	14	5980	1905.2
无锡直属	10kV绿地线144	10	39.99	轻载	2733.62	无锡.联清变/3号主变	4.82	11	13100	2733.62
无锡直属	10kV绿化线121	10	65.66	中载	388.83	无锡.洛社变/2号主变	8.97	50	21375	388.83
无锡直属	10kV绿科线151	10	15.43	轻载	4886.84	无锡.华友变/1号主变	17.67	5	2605	4886.84

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
无锡直属	10kV绿塔132线	10	24.27	轻载	4094.97	无锡.车站变/1号主变	23.8	26	11050	4094.97
无锡直属	10kV绿洲线114	10	63.83	中载	555.63	无锡.惠商变/1号主变	8.13	26	19000	555.63
无锡直属	10kV论坛线112	10	15.91	轻载	4927.54	无锡.峰影变/1号主变	15.19	3	10200	4927.54
无锡直属	10kV罗益线138	10	26.99	轻载	3918.3	无锡.栢树变/2号主变	21.5	30	28805	3918.3
无锡直属	10kV洛社线111	10	57.44	中载	1124.59	无锡.洛社变/1号主变	0	38	21300	0
无锡直属	10kV洛杨线117	10	47.82	轻载	1985.74	无锡.双庙变/1号主变	0	0		0
无锡直属	10kV落霞线126	10	27.07	轻载	3843.83	无锡.华庄变/2号主变	26.81	38	19025	3843.83
无锡直属	10kV麻歧线125	10	40.81	轻载	2659.66	无锡.姑亭变/2号主变	0	16	11020	0
无锡直属	10kV蠓塘线113	10	55.09	中载	1334.68	无锡.邓巷变/1号主变	11.05	32	11895	1334.68
无锡直属	10kV马鞍线122	10	2.66	轻载	6134.92	无锡.刘塘变/2号主变	13.06	0		6134.92
无锡直属	10kV马波线123	10	18.05	轻载	4652.15	无锡.峰影变/1号主变	15.19	35	21175	4652.15
无锡直属	10kV马街线124	10	0.1	轻载	6368.56	无锡.峰影变/1号主变	15.19	43	26515	6368.56
无锡直属	10kV马灵线137	10	90.8	重载	0	无锡.太湖变/1号主变	0	14	13640	0
无锡直属	10kV马桥线116	10	11.32	轻载	5254.2	无锡.洪峰变/1号主变	16.75	29	14655	5254.2
无锡直属	10kV马湾线135	10	42.61	轻载	2396.05	无锡.许家变/2号主变	23.02	25	14740	2396.05
无锡直属	10kV马镇线126	10	23.05	轻载	4203.91	无锡.荡口变/2号主变	11.1	0		4203.91
无锡直属	10kV麦高线114	10	28.72	轻载	3696.61	无锡.新明变/1号主变	11.43	29	14975	3696.61
无锡直属	10kV毛村线149	10	26.49	轻载	3895.96	无锡.钱桥变/2号主变	0	22	13310	0
无锡直属	10kV毛湾线124	10	42.66	轻载	2491.14	江苏.毛岸变/#1主变	3.81	23	23200	2491.14
无锡直属	10kV毛巷线116	10	15.97	轻载	4838	无锡.河东变/1号主变	3.02	6	3510	3020
无锡直属	10kV茅庄线111	10	37.89	轻载	2875.12	无锡.甘露变新/1号主变	0.99	56	22445	990
无锡直属	10kV茅梓线125	10	57.15	中载	1150.39	无锡.正阳变/2号主变	31.43	60	27885	1150.39
无锡直属	10kV茂客线141	10	21.69	轻载	4351.3	无锡.工运变/3号主变	34.5	6	8000	4351.3

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
无锡直属	10kV茂桥线11A	10	89.06	重载	0	无锡.姑亭变/1号主变	0	0		0
无锡直属	10kV茂业线141	10	40.65	轻载	2643.03	无锡.金城变/2号主变	0	2	5450	0
无锡直属	10kV贸易线134	10	13.22	轻载	5173.14	无锡.世界变/2号主变	35.6	9	9000	5173.14
无锡直属	10kV玫瑰线14A	10	0	轻载	6377.22	无锡.星洲变/2号主变	4.74	0		4740
无锡直属	10kV眉月线148	10	37.55	轻载	2905.78	无锡.八士变/3号主变	11.36	19	7475	2905.78
无锡直属	10kV眉周线133	10	14.62	轻载	4958.72	无锡.蓉阳变/2号主变	20.38	0		4958.72
无锡直属	10kV梅北线134	10	65.51	中载	401.82	无锡.梅村变/2号主变	31.65	46	18035	401.82
无锡直属	10kV梅村线123	10	33.19	轻载	3296.17	无锡.梅村变/2号主变	31.65	29	17830	3296.17
无锡直属	10kV梅高线145	10	0	轻载	6377.22	无锡.华友变/2号主变	17.58	0		6377.22
无锡直属	10kV梅花线128	10	38.93	轻载	2782.11	无锡.河埭变/1号主变	4.4	12	12870	2782.11
无锡直属	10kV梅街线112	10	23.96	轻载	4194.04	无锡.梅村变/1号主变	5.71	0		4194.04
无锡直属	10kV梅捷线126	10	13.23	轻载	5172.27	无锡.梅村变/2号主变	31.65	0		5172.27
无锡直属	10kV梅泾线132	10	36.71	轻载	2981.12	无锡.五村变/2号主变	28.13	38	13195	2981.12
无锡直属	10kV梅兰线148	10	3.71	轻载	5936.08	无锡.清梅变/2号主变	0	0		0
无锡直属	10kV梅梁线125	10	25.71	轻载	3966.11	无锡.马山变/2号主变	4.82	3	3260	3966.11
无锡直属	10kV梅林线116	10	49.88	轻载	1801.28	无锡.钱桥变/1号主变	6.74	44	17335	1801.28
无锡直属	10kV梅坞线115	10	57.7	中载	1101.55	无锡.梅村变/1号主变	5.71	42	18133	1101.55
无锡直属	10kV梅西线131	10	79.24	重载	0	无锡.梅村变/2号主变	31.65	18	10145	0
无锡直属	10kV梅巷线112	10	45.12	轻载	2266.5	无锡.邓巷变/1号主变	11.05	41	31775	2266.5
无锡直属	10kV梅新线141	10	40.28	轻载	2707.64	无锡.龙山变/3号主变	38.34	0		2707.64
无锡直属	10kV梅育线134	10	44.3	轻载	2301.65	无锡.杨家变/2号主变	0	21	19520	0
无锡直属	10kV煤栈线131	10	94.02	重载	0	无锡.五村变/2号主变	28.13	62	25775	0
无锡直属	10kV美孚线146	10	51.44	中载	1690.95	无锡.红力变/3号主变	10.45	8	13610	1690.95

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
无锡直属	10kV美宏线116	10	9.62	轻载	5500.83	江苏.堽巷变/1号主变	34.02	1	5200	5500.83
无锡直属	10kV美湖线111	10	35.43	轻载	3095.26	江苏.蠡湖变/1号主变	4.95	36	18900	3095.26
无锡直属	10kV美凯龙线113	10	49.35	轻载	1849.08	无锡.商贸变/2号主变	0.65	7	12650	650
无锡直属	10kV美丽线113	10	49.65	轻载	1832.46	江苏.通德桥变/#1主变	44.42	26	24215	1832.46
无锡直属	10kV美庭线124	10	0	轻载	6377.22	无锡.陈家桥变/1号主变	0	0		0
无锡直属	10kV美新线143	10	42.25	轻载	2528.37	无锡.春潮变/2号主变	0	18	13930	0
无锡直属	10kV门楼线122	10	88.68	重载	0	无锡.金匮变/2号主变	0	26	21680	0
无锡直属	10kV门硕线147	10	26.61	轻载	3953.29	无锡.墙门变/3号主变	16.82	0		3953.29
无锡直属	10kV盟创线125	10	53.59	中载	1495.24	无锡.旭明变/2号主变	33.52	4	11890	1495.24
无锡直属	10kV孟家线115	10	40.42	轻载	2648.57	无锡.溪南变/1号主变	0	14	6515	0
无锡直属	10kV梦享线133	10	30.48	轻载	3600.83	无锡.姑亭变/2号主变	0	4	14100	0
无锡直属	10kV糜巷线122	10	53.51	中载	1476.36	无锡.东降变/2号主变	2	24	17405	1476.36
无锡直属	10kV米兰线118	10	35.22	轻载	3168.35	无锡.春阳变/1号主变	35.1	18	14720	3168.35
无锡直属	10kV棉纶线126	10	4.31	轻载	5984.58	无锡.张皋变/1号主变	26.45	4	4560	5984.58
无锡直属	10kV苗圃线112	10	19.28	轻载	4541.48	无锡.太湖变/1号主变	0	36	19740	0
无锡直属	10kV庙村线114	10	68.55	中载	129.55	无锡.双庙变/1号主变	0	30	15485	0
无锡直属	10kV庙耿线122	10	6.12	轻载	5719.76	无锡.庙下变/2号主变	31.96	18	12995	5719.76
无锡直属	10kV庙古线123	10	18.48	轻载	4613.18	无锡.庙下变/2号主变	31.96	7	6675	4613.18
无锡直属	10kV庙桥线154	10	50.62	中载	1735.29	无锡.软件变/1号主变	22.79	48	20590	1735.29
无锡直属	10kV庙叁线126	10	24.29	轻载	4164.77	无锡.双庙变/2号主变	50.37	0		4164.77
无锡直属	10kV庙新线121	10	2.25	轻载	6067.02	无锡.庙下变/2号主变	31.96	21	6920	6067.02
无锡直属	10kV民丰线119	10	6.35	轻载	5699.84	无锡.惠商变/1号主变	8.13	14	8200	5699.84
无锡直属	10kV民新线112	10	24.71	轻载	4055.13	无锡.民丰变/1号主变	3.04	61	28130	3040



区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
无锡直属	10kV民益线146	10	4.64	轻载	5886.55	无锡.民丰变/2号主变	0	0		0
无锡直属	10kV民御线148	10	7.05	轻载	5669.18	无锡.民丰变/2号主变	0	0		0
无锡直属	10kV民主线113	10	35.96	轻载	3047.97	无锡.新村变/1号主变	30.96	23	8415	3047.97
无锡直属	10kV岷山线131	10	56.21	中载	1256.74	无锡.旭明变/2号主变	33.52	9	15380	1256.74
无锡直属	10kV明昌线126	10	51.29	中载	1704.63	无锡.联清变/2号主变	0	3	6010	0
无锡直属	10kV明德线162	10	51.56	中载	1650.77	无锡.玉东变/2号主变a	25.69	12	7920	1650.77
无锡直属	10kV明古线133	10	29.85	轻载	3595.63	无锡.软件变/2号主变	57.49	38	22035	3595.63
无锡直属	10kV明恒线113	10	12.28	轻载	5258.53	无锡.长安变/1号主变	10.15	49	18555	5258.53
无锡直属	10kV明湖线136	10	0	轻载	6377.22	无锡.玉东变/2号主变a	25.69	0		6377.22
无锡直属	10kV明辉线149	10	53.53	中载	1474.62	无锡.八士变/3号主变	11.36	55	18400	1474.62
无锡直属	10kV明镜线114	10	84.12	重载	0	无锡.庙下变/1号主变	14.41	12	22130	0
无锡直属	10kV明龙线123	10	11.13	轻载	5363.48	无锡.星座变/2号主变	36.98	6	4800	5363.48
无锡直属	10kV明文线137	10	0.23	轻载	6356.44	无锡.新明变/2号主变	5.5	0		5500
无锡直属	10kV明旭线121	10	42.5	轻载	2462.38	无锡.双庙变/2号主变	50.37	3	7000	2462.38
无锡直属	10kV明园线117	10	18.88	轻载	4656.83	无锡.星座变/1号主变	0	7	13400	0
无锡直属	10kV明蕴线145	10	11.3	轻载	5256.62	无锡.新明变/2号主变	5.5	0		5256.62
无锡直属	10kV明置线134	10	0.23	轻载	6356.44	无锡.新明变/2号主变	5.5	0		5500
无锡直属	10kV明珠线112	10	13.83	轻载	5058.65	无锡.三凤变/1号主变	41.11	7	5750	5058.65
无锡直属	10kV莫塘线146	10	20.92	轻载	4471.5	无锡.溪南变/2号主变	1.31	19	15140	1310
无锡直属	10kV莫巷线111	10	51.07	中载	1695.11	无锡.河埭变/1号主变	4.4	40	16960	1695.11
无锡直属	10kV莫元线118	10	24.93	轻载	4105.71	无锡.春潮变/1号主变	0	8	6560	0
无锡直属	10kV牡丹线152	10	59.43	中载	962.65	无锡.世界变/3号主变	22.3	19	34000	962.65
无锡直属	10kV木材线117	10	26.5	轻载	3895.44	无锡.黄泥头变/1号主变	4.12	28	16330	3895.44

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
无锡直属	10kV木栖线118	10	50.03	中载	1528.66	无锡.大庄里变/1号主变	7.23	29	17380	1528.66
无锡直属	10kV木易线124	10	30.96	轻载	3556.84	无锡.星座变/2号主变	36.98	3	10600	3556.84
无锡直属	10kV幕景线123	10	42.47	轻载	2507.94	无锡.麻歧变/2号主变	0	8	14160	0
无锡直属	10kV纳新线122	10	63.14	中载	525.14	无锡.大庄里变/2号主变	8.37	44	20290	525.14
无锡直属	10kV南安线135	10	12.75	轻载	5215.23	无锡.南园变/1号主变	3.4	0		3400
无锡直属	10kV南坝线134	10	31.54	轻载	3443.56	无锡.南园变/1号主变	3.4	30	13620	3400
无锡直属	10kV南长线117	10	48.24	轻载	1666.18	无锡.大庄里变/1号主变	7.23	29	17765	1666.18
无锡直属	10kV南村线111	10	73.39	重载	0	无锡.廊下变/1号主变	0	62	23720	0
无锡直属	10kV南达线148	10	0	轻载	6268.11	无锡.河东变/2号主变	0	0		0
无锡直属	10kV南丰线122	10	61.48	中载	763.12	无锡.前进变/3号主变	11.62	10	13530	763.12
无锡直属	10kV南府线127	10	66.9	中载	277.64	无锡.秦村变/2号主变	0	18	14205	0
无锡直属	10kV南钢线135	10	20.38	轻载	4443.27	无锡.世界变/2号主变	35.6	4	19705	4443.27
无锡直属	10kV南光线143a	10	0	轻载	6377.22	无锡.雅西变/3号主变	24.31	0		6377.22
无锡直属	10kV南控线113	10	0.26	轻载	6353.67	无锡.紫杉变/1号主变	38.21	0		6353.67
无锡直属	10kV南林线142	10	25.38	轻载	3995.03	无锡.东湖塘变/2号主变	10.2	7	3880	3995.03
无锡直属	10kV南绿线135	10	49.99	轻载	1822.58	无锡.陈家桥变/2号主变	32.86	30	27140	1822.58
无锡直属	10kV南门线123	10	13.34	轻载	5103.16	无锡.三凤变/2号主变	32.74	11	9250	5103.16
无锡直属	10kV南桥线128	10	46.17	轻载	2145.95	无锡.芦庄变/1号主变	11.53	19	14805	2145.95
无锡直属	10kV南区线128	10	30.1	轻载	3572.42	无锡.河东变/2号主变	0	17	16920	0
无锡直属	10kV南山线122	10	5.21	轻载	5801.33	无锡.雪浪变/1号主变	35.93	0		5801.33
无锡直属	10kV南市线122	10	19.53	轻载	3513.88	无锡.学前变/2号主变	29.3	7	5880	3513.88
无锡直属	10kV南头线136	10	39.81	轻载	2703.65	无锡.村前变/2号主变	0	0		0
无锡直属	10kV南圩线111	10	35.51	轻载	3142.54	无锡.邓巷变/1号主变	11.05	11	13300	3142.54

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
无锡直属	10kV南息线124	10	15.81	轻载	4936.89	江苏.石园变/1号主变	6.62	7	13200	4936.89
无锡直属	10kV南星线116	10	50.09	中载	1813.92	无锡.墙门变/1号主变	5.86	27	27000	1813.92
无锡直属	10kV南徐线122	10	28.77	轻载	3692.1	无锡.春潮变/2号主变	0	26	19785	0
无锡直属	10kV南学线145	10	14.25	轻载	5079.44	无锡.软件变/2号主变	57.49	0		5079.44
无锡直属	10kV南洋线113	10	25.19	轻载	4035.91	无锡.芦庄变/1号主变	11.53	12	7260	4035.91
无锡直属	10kV南窑111线	10	0	轻载	6268.11	无锡.东桥变/1号主变	19.44	0		6268.11
无锡直属	10kV南镇线135	10	26.93	轻载	3856.82	无锡.雪浪变/2号主变	36.74	0		3856.82
无锡直属	10kV能达线123	10	41.73	轻载	2531.14	无锡.杨亭变/3号主变	0	16	11865	0
无锡直属	10kV能光线146	10	0	轻载	6268.11	无锡.蓉阳变/2号主变	20.38	0		6268.11
无锡直属	10kV能汇线141	10	4.87	轻载	5831.64	无锡.华友变/2号主变	17.58	6	10140	5831.64
无锡直属	10kV能园线146	10	13.54	轻载	5143.35	无锡.蠡园变/2号主变	0	1	2000	0
无锡直属	10kV尼康线135	10	6.35	轻载	5798.74	无锡.旭明变/2号主变	33.52	3	8615	5798.74
无锡直属	10kV尼龙线122	10	0	轻载	6268.11	无锡.浮舟变/2号主变	27.96	0		6268.11
无锡直属	10kV泥御线12A	10	10.49	轻载	5359.5	无锡.黄泥头变/2号主变	0.02	0		20
无锡直属	10kV倪巷线128	10	16.71	轻载	4854.45	无锡.蠡园变/2号主变	0	14	11600	0
无锡直属	10kV拈花线117	10	15.22	轻载	4990.24	无锡.马山变/1号主变	10.49	29	18125	4990.24
无锡直属	10kV埭田 I 线114	10	24.69	轻载	4127.88	无锡.华友变/1号主变	17.67	10	5925	4127.88
无锡直属	10kV埭田 II 线124	10	19.83	轻载	4571.09	无锡.华友变/2号主变	17.58	5	9560	4571.09
无锡直属	10kV宁川线133	10	93.15	重载	0	无锡.墙门变/2号主变	0	28	26490	0
无锡直属	10kV宁海线122	10	34.24	轻载	3201.78	无锡.尤岸变/2号主变	0	35	16360	0
无锡直属	10kV纽亚线141	10	20.5	轻载	4509.95	无锡.星洲变/2号主变	4.74	1	1630	4509.95
无锡直属	10kV农博线111	10	8.17	轻载	5633.16	江苏.石园变/1号主变	6.62	12	12850	5633.16
无锡直属	10kV农场线111	10	9.38	轻载	5427.74	无锡.渔港变/1号主变	14.52	19	13035	5427.74

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
无锡直属	10kV农电线114	10	0	轻载	6304.48	无锡.金匮变/1号主变	4.58	4	3750	4580
无锡直属	10kV农丰线133	10	48.73	轻载	1904.33	无锡.星洲变/2号主变	4.74	12	13520	1904.33
无锡直属	10kV农关线135	10	13.72	轻载	5039.77	无锡.农丰变/2号主变	22.8	0		5039.77
无锡直属	10kV农黄线133	10	47.93	轻载	1976.21	无锡.农丰变/2号主变	22.8	0		1976.21
无锡直属	10kV农机线131	10	18.72	轻载	4592.05	无锡.柘树变/2号主变	21.5	47	16910	4592.05
无锡直属	10kV农贸线119	10	15.64	轻载	4951.96	无锡.廊下变/1号主变	0	19	15650	0
无锡直属	10kV农南线134	10	29.69	轻载	3609.83	无锡.农丰变/2号主变	22.8	0		3609.83
无锡直属	10kV农锡线123	10	75.8	重载	0	无锡.农丰变/1号主变	10.83	9	16330	0
无锡直属	10kV农下线144	10	48.3	轻载	1942.78	无锡.殷巷变/2号主变	4.23	35	12895	1942.78
无锡直属	10kV农新线115	10	19.86	轻载	4568.32	无锡.唐界变/1号主变	42.06	0		4568.32
无锡直属	10kV农庄线136	10	53.52	中载	1475.32	无锡.农丰变/2号主变	22.8	0		1475.32
无锡直属	10kV诺卡线145	10	32.23	轻载	3303.44	无锡.尤岸变/2号主变	0	11	8800	0
无锡直属	10kV欧倍德线116	10	11.88	轻载	5204.49	无锡.商贸变/1号主变	1	1	2000	1000
无锡直属	10kV欧典线124	10	66.96	中载	277.12	无锡.招商变/2号主变	0	2	17200	0
无锡直属	10kV欧风线161	10	29.02	轻载	3690.89	无锡.盛岸里变/2号主变	6.32	9	13260	3690.89
无锡直属	10kV欧美线113	10	29.36	轻载	3702.67	无锡.蓉东变/1号主变	14.95	45	15620	3702.67
无锡直属	10kV欧谱线111	10	0	轻载	6377.22	无锡.浮舟变/1号主变	22.46	0		6377.22
无锡直属	10kV藕乐线119	10	74.46	重载	0	无锡.溪南变/1号主变	0	9	6970	0
无锡直属	10kV藕塘线114	10	22.45	轻载	4257.43	无锡.朱巷变/1号主变	2.67	12	8610	2670
无锡直属	10kV藕铁线11A	10	1.08	轻载	6278.67	江苏.堍巷变/1号主变	34.02	0		6278.67
无锡直属	10kV藕杨线111	10	0	轻载	6377.22	江苏.堍巷变/1号主变	34.02	0		6377.22
无锡直属	10kV排巷线117	10	62.02	中载	714.28	无锡.玉东变/1号主变	35.52	39	18710	714.28
无锡直属	10kV牌楼线126	10	36.23	轻载	3023.73	无锡.陈家桥变/1号主变	0	27	17635	0

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
无锡直属	10kV潘贵线125	10	62.19	中载	699.55	无锡.九龙变/1号主变	22.42	44	16650	699.55
无锡直属	10kV潘桥线145	10	46.34	轻载	2131.05	无锡.芦庄变/2号主变	3.1	3	9800	2131.05
无锡直属	10kV棚下线134	10	20.99	轻载	4414.35	无锡.蓉湖庄变/2号主变	15.32	0		4414.35
无锡直属	10kV平川线123	10	54.85	中载	1356.5	无锡.八士变/2号主变	38.45	17	15005	1356.5
无锡直属	10kV平湖线115	10	16.39	轻载	4800.41	无锡.玉东变/1号主变	35.52	12	10445	4800.41
无锡直属	10kV苹果线118	10	36.42	轻载	3007.1	无锡.朱巷变/1号主变	2.67	29	15330	2670
无锡直属	10kV菩提线124	10	9.01	轻载	5556.6	无锡.马山变/2号主变	4.82	5	6210	4820
无锡直属	10kV蒲田线137	10	64.2	中载	519.08	无锡.南园变/1号主变	3.4	70	24610	519.08
无锡直属	10kV濮家线141	10	34.62	轻载	3168.17	无锡.横塘变/2号主变	0	0		0
无锡直属	10kV濮庄线141	10	38.05	轻载	2910.8	无锡.麻歧变/2号主变	0	2	8450	0
无锡直属	10kV浦巷线133	10	31.83	轻载	3417.76	无锡.长安变/2号主变	10.68	0		3417.76
无锡直属	10kV普济线127	10	24.29	轻载	4116.44	无锡.惠商变/2号主变	12.92	2	8400	4116.44
无锡直属	10kV普柯线111	10	16.91	轻载	4836.44	无锡.杨家变/1号主变	1.82	3	9430	1820
无锡直属	10kV普利线141	10	35.91	轻载	3052.65	无锡.河东变/2号主变	0	25	10630	0
无锡直属	10kV普梅线125	10	36.13	轻载	3085.9	无锡.圆石变/2号主变	20.3	0		3085.9
无锡直属	10kV普睿线155	10	46.04	轻载	2145.77	无锡.软件变/1号主变	22.79	48	24565	2145.77
无锡直属	10kV普照线141a	10	0	轻载	6268.11	无锡.陆区变/2号主变	16.01	0		6268.11
无锡直属	10kV柴塘线134	10	13.77	轻载	5034.92	无锡.软件变/2号主变	57.49	18	10180	5034.92
无锡直属	10kV栖商线154	10	37.24	轻载	2984.58	江苏.毛岸变/#3主变	0	14	16630	0
无锡直属	10kV栖庭线126	10	8.76	轻载	5579.12	江苏.蠡湖变/1号主变	4.95	8	6400	4950
无锡直属	10kV栖霞线161	10	32.54	轻载	3412.73	江苏.毛岸变/#3主变	0	12	13900	0
无锡直属	10kV栖云线126	10	19.78	轻载	4575.25	无锡.马山变/2号主变	4.82	13	11400	4575.25
无锡直属	10kV戚家线132	10	31.89	轻载	3472.31	无锡.柘树变/2号主变	21.5	18	20100	3472.31

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
无锡直属	10kV祁北线134	10	25.92	轻载	4015.47	无锡.蓉东变/2号主变	4.88	0		4015.47
无锡直属	10kV祁龙线117	10	9.52	轻载	5415.62	无锡.唐义变/1号主变	5.06	2	5850	5060
无锡直属	10kV齐古线115	10	23.05	轻载	4277.35	无锡.陡门变/1号主变	18.68	14	11200	4277.35
无锡直属	10kV齐心线125	10	72.07	重载	0	无锡.柘树变/2号主变	21.5	39	27395	0
无锡直属	10kV圻居线113	10	47.09	轻载	2051.73	无锡.桃源变/1号主变	16.6	41	19890	2051.73
无锡直属	10kV歧惠线122	10	31.33	轻载	3522.54	无锡.麻歧变/2号主变	0	6	10200	0
无锡直属	10kV旗杆线114	10	28.17	轻载	3745.8	无锡.农丰变/1号主变	10.83	30	13745	3745.8
无锡直属	10kV麒麟线117	10	61.16	中载	791.18	无锡.秦村变/1号主变	2.52	40	28595	791.18
无锡直属	10kV启航线145	10	45.63	轻载	2220.08	无锡.麻歧变/2号主变	0	0		0
无锡直属	10kV启华线133	10	65.82	中载	381.21	无锡.柘树变/2号主变	21.5	11	9505	381.21
无锡直属	10kV汽检线144	10	19.49	轻载	4523.12	无锡.杨亭变/3号主变	0	9	4980	0
无锡直属	10kV前程线115	10	62.5	中载	671.84	无锡.圆石变/1号主变	5.53	27	12195	671.84
无锡直属	10kV前村线121	10	31.95	轻载	3407.54	无锡.民丰变/2号主变	0	58	18540	0
无锡直属	10kV前宏线165	10	35.76	轻载	3083.65	无锡.殷巷变/3号主变	13.03	20	17000	3083.65
无锡直属	10kV前嘉线144	10	31.92	轻载	3469.02	无锡.钱桥变/2号主变	0	22	17600	0
无锡直属	10kV前进线161	10	31.62	轻载	3436.29	无锡.春潮变/2号主变	0	24	17090	0
无锡直属	10kV前绿线125	10	31.38	轻载	3458.46	无锡.前进变/3号主变	11.62	33	13970	3458.46
无锡直属	10kV前马线123	10	74.19	重载	0	无锡.邓巷变/2号主变	12.23	43	18275	0
无锡直属	10kV前毛线156	10	15.25	轻载	4902.95	江苏.毛岸变/#3主变	0	33	17460	0
无锡直属	10kV前芮线119	10	27.54	轻载	3823.74	无锡.金城变/1号主变	6.77	2	6950	3823.74
无锡直属	10kV前石线112	10	24.21	轻载	4099.99	无锡.张皋变/1号主变	26.45	16	6850	4099.99
无锡直属	10kV前曙线163	10	20.53	轻载	4429.94	无锡.玉东变/2号主变a	25.69	13	9490	4429.94
无锡直属	10kV前腾线121	10	20	轻载	4555.51	无锡.前进变/3号主变	11.62	23	20800	4555.51

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
无锡直属	10kV前卫线112	10	29.08	轻载	3728.13	无锡.春潮变/1号主变	0	15	12520	0
无锡直属	10kV前玉线116	10	34.65	轻载	3165.58	无锡.张皋变/1号主变	26.45	37	19060	3165.58
无锡直属	10kV前园线115	10	26.8	轻载	3935.8	无锡.前进变/1号主变	5.46	6	22000	3935.8
无锡直属	10kV前张线124	10	30.43	轻载	3461.4	无锡.西坝头变/1号主变	17.3	27	15930	3461.4
无锡直属	10kV前洲线121	10	64.07	中载	531.38	无锡.邓巷变/2号主变	12.23	37	22430	531.38
无锡直属	10kV钱北线122	10	64.99	中载	448.93	无锡.五村变/1号主变	16.42	18	12860	448.93
无锡直属	10kV钱大线133	10	25.4	轻载	3993.65	无锡.钱桥变/2号主变	0	18	7280	0
无锡直属	10kV钱丰线122	10	41.25	轻载	2574.62	无锡.钱桥变/2号主变	0	5	14100	0
无锡直属	10kV钱皋线122	10	33.13	轻载	3320.42	无锡.西坝头变/1号主变	17.3	15	12800	3320.42
无锡直属	10kV钱夹线122	10	0	轻载	7274.4	无锡.龙渚变/2号主变ab	32.36	0		7274.4
无锡直属	10kV钱甲线125	10	39.34	轻载	2745.05	无锡.周新变/2号主变	22.3	25	13110	2745.05
无锡直属	10kV钱乐线125	10	15.74	轻载	4943.13	无锡.钱桥变/2号主变	0	8	6400	0
无锡直属	10kV钱隆线125	10	39.67	轻载	2716.3	无锡.华庄变/2号主变	26.81	67	35130	2716.3
无锡直属	10kV钱桥线121	10	51.25	中载	1679.35	无锡.钱桥变/2号主变	0	26	12245	0
无锡直属	10kV强茂线127	10	57.45	中载	1143.47	无锡.下甸桥变/2号主变	10.87	7	12210	1143.47
无锡直属	10kV墙湖线141	10	20.55	轻载	4505.28	无锡.墙门变/3号主变	16.82	29	10130	4505.28
无锡直属	10kV墙门线127	10	64.87	中载	467.29	无锡.华友变/2号主变	17.58	20	15230	467.29
无锡直属	10kV墙南线135	10	71.43	重载	0	无锡.墙门变/2号主变	0	56	30815	0
无锡直属	10kV墙冶线148	10	57.56	中载	1113.85			0		1113.85
无锡直属	10kV墙裕线112	10	38.16	轻载	2850.7	无锡.墙门变/1号主变	5.86	40	17945	2850.7
无锡直属	10kV桥浜线135	10	11.19	轻载	5358.12	江苏.蠡湖变/2号主变	70.32	15	12000	5358.12
无锡直属	10kV桥边线125	10	104.12	重载	0	无锡.红星变/2号主变	21.76	49	95835	0
无锡直属	10kV桥东线114	10	20.52	轻载	4456.61	无锡.芦庄变/1号主变	11.53	13	11430	4456.61

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
无锡直属	10kV桥光线136	10	60.09	中载	886.96	无锡.苏巷变/2号主变	28.02	15	8975	886.96
无锡直属	10kV桥金线116	10	8.82	轻载	5478.66	无锡.双庙变/1号主变	0	1	8630	0
无锡直属	10kV桥联线135	10	48.64	轻载	1912.3	无锡.出新变/2号主变	17.18	3	6230	1912.3
无锡直属	10kV桥门线143	10	54.42	中载	1394.78	无锡.墙门变/3号主变	16.82	1	8000	1394.78
无锡直属	10kV桥尚线147	10	2.01	轻载	6194.5	无锡.金桥变/2号主变	0	2	47500	0
无锡直属	10kV桥头线115	10	25.37	轻载	3996.42	无锡.协新变/1号主变	10.56	11	4180	3996.42
无锡直属	10kV桥香线146	10	34.22	轻载	3259.28	无锡.金桥变/2号主变	0	3	9600	0
无锡直属	10kV桥心线148	10	53.81	中载	1474.97	无锡.金桥变/2号主变	0	15	13400	0
无锡直属	10kV桥悦线11A	10	0	轻载	6377.22	无锡.中桥变/1号主变	20.4	0		6377.22
无锡直属	10kV峭游所线142	10	0.66	轻载	12009.2			0		12009.17
无锡直属	10kV秦东线141	10	62.99	中载	627.5	无锡.五村变/2号主变	28.13	48	20315	627.5
无锡直属	10kV秦甲线14A	10	42.57	轻载	2455.98	无锡.建国变/3号主变	38.65	27	15465	2455.98
无锡直属	10kV秦林线113	10	23.22	轻载	4189.19	无锡.张皋变/1号主变	26.45	14	4090	4189.19
无锡直属	10kV秦能线12A	10	25.25	轻载	4077.13	无锡.秦村变/2号主变	0	1	8000	0
无锡直属	10kV秦生线115	10	48.37	轻载	1970.15	无锡.秦村变/1号主变	2.52	4	17740	1970.15
无锡直属	10kV秦泰线121	10	62.65	中载	658.51	无锡.杨家变/2号主变	0	29	19900	0
无锡直属	10kV秦宅线134	10	78.62	重载	0	无锡.秦村变/2号主变	0	0		0
无锡直属	10kV勤丰线126	10	41.23	轻载	2576.35	无锡.黄泥头变/2号主变	0.02	51	24520	20
无锡直属	10kV勤建线111	10	42.79	轻载	2436.75	无锡.朱巷变/1号主变	2.67	8	4200	2436.75
无锡直属	10kV勤苑线131	10	26.94	轻载	3923.15	无锡.溪南变/2号主变	1.31	0		1310
无锡直属	10kV沁芳线128	10	37.15	轻载	2992.55	无锡.招商变/2号主变	0	7	11110	0
无锡直属	10kV沁心线113	10	22.22	轻载	4353.21	无锡.庙下变/1号主变	14.41	2	200	4353.21
无锡直属	10kV沁园 I 线115	10	99.04	重载	0	无锡.大庄里变/1号主变	7.23	33	14100	0



区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
无锡直属	10kV沁园Ⅱ线123	10	52.11	中载	1369.32	无锡.大庄里变/2号主变	8.37	24	12810	1369.32
无锡直属	10kV青昌线141	10	15.7	轻载	4946.94	无锡.联清变/3号主变	4.82	7	6000	4820
无锡直属	10kV青城线133	10	0	轻载	6268.11	无锡.张泾变/2号主变	18.58	0		6268.11
无锡直属	10kV青荡线114	10	13.09	轻载	5096.06	无锡.洪峰变/1号主变	16.75	46	23815	5096.06
无锡直属	10kV青峰线117	10	38.19	轻载	2848.62	无锡.尤岸变/1号主变	1.96	26	16320	1960
无锡直属	10kV青虹线133	10	81.52	重载	0	无锡.横塘变/2号主变	0	0		0
无锡直属	10kV青欧线123	10	18.66	轻载	4623.92	无锡.惠商变/2号主变	12.92	10	16460	4623.92
无锡直属	10kV青祁线129	10	24.06	轻载	4185.2	无锡.鸿桥变/2号主变	2.98	8	7400	2980
无锡直属	10kV青山线119	10	61.41	中载	769.53	无锡.河东变/1号主变	3.02	51	24815	769.53
无锡直属	10kV青石线126	10	14.17	轻载	5028.69	无锡.工运变/3号主变	34.5	19	8685	5028.69
无锡直属	10kV青松线112	10	33.69	轻载	3251.31	无锡.河埭变/1号主变	4.4	42	15085	3251.31
无锡直属	10kV青西线142	10	15.16	轻载	4996.3	无锡.联清变/3号主变	4.82	8	11300	4820
无锡直属	10kV青庄线112	10	22.56	轻载	4248.42	无锡.紫杉变/1号主变	38.21	33	11570	4248.42
无锡直属	10kV轻质线146	10	40.86	轻载	2654.64	无锡.墙门变/3号主变	16.82	0		2654.64
无锡直属	10kV清陈联线199	10	26.89	轻载	3927.66	无锡.联清变/2号主变	0	0		0
无锡直属	10kV清华线145	10	36.2	轻载	3026.84	无锡.南园变/3号主变	6.1	34	17785	3026.84
无锡直属	10kV清锦线131	10	26.69	轻载	3877.95	无锡.清梅变/2号主变	0	0		0
无锡直属	10kV清康线142	10	30.76	轻载	3574.5	无锡.清梅变/2号主变	0	16	13600	0
无锡直属	10kV清明线126	10	47.89	轻载	1980.02	无锡.金城变/2号主变	0	43	20540	0
无锡直属	10kV清水线144	10	31.69	轻载	3490.33	无锡.村前变/2号主变	0	10	19130	0
无锡直属	10kV清晏122	10	6.66	轻载	5770.33	无锡.旺庄变/2号主变	10.6	0		5770.33
无锡直属	10kV清扬线125	10	24.67	轻载	4058.94	无锡.金城变/2号主变	0	25	16590	0
无锡直属	10kV清缘线161	10	25.47	轻载	4056.69	无锡.软件变/1号主变	22.79	1	8000	4056.69

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
无锡直属	10kV清月线141	10	34.62	轻载	3223.43	无锡.清梅变/2号主变	0	23	20930	0
无锡直属	10kV晴山线132	10	54.94	中载	1348.71	无锡.溪南变/2号主变	1.31	30	19780	1310
无锡直属	10kV邱北线112	10	92.32	重载	0	无锡.星座变/1号主变	0	98	43190	0
无锡直属	10kV邱巷线113	10	0	轻载	6122.62	无锡.中桥变/1号主变	20.4	0		6122.62
无锡直属	10kV秋收线12C	10	32.69	轻载	3398.88	无锡.金匮变/2号主变	0	22	17930	0
无锡直属	10kV曲尺线116	10	47.6	轻载	2005.66	无锡.梅村变/1号主变	5.71	34	23195	2005.66
无锡直属	10kV全宝线141	10	31.23	轻载	3491.37	无锡.尤岸变/2号主变	0	10	8460	0
无锡直属	10kV全昌线121	10	31.47	轻载	2949.6	无锡.春申变/2号主变	10.04	28	18100	2949.6
无锡直属	10kV泉电线11G	10	28.48	轻载	3783.03	无锡.金匮变/1号主变	4.58	3	8500	3783.03
无锡直属	10kV泉山线119	10	75.03	重载	0	无锡.张泾变/1号主变	1.64	38	16550	0
无锡直属	10kV泉阳线124	10	55.42	中载	1305.24	无锡.蠡园变/2号主变	0	45	27230	0
无锡直属	10kV群力线112	10	0	轻载	6122.27	无锡.圆石变/1号主变	5.53	0		5530
无锡直属	10kV群胜线124	10	34.14	轻载	3136.83	无锡.出新变/2号主变	17.18	11	7180	3136.83
无锡直属	10kV群星线116	10	55.55	中载	1293.8	无锡.下甸桥变/1号主变	7.96	20	16330	1293.8
无锡直属	10kV染立线112	10	75.51	重载	0	江苏.西泾变/#1主变	0	23	15080	0
无锡直属	10kV壤里线118	10	67.08	中载	261.36	无锡.溪南变/1号主变	0	22	11770	0
无锡直属	10kV人大线111	10	29.95	轻载	3066.33	无锡.大庄里变/1号主变	7.23	6	5295	3066.33
无锡直属	10kV人民线145	10	44.93	轻载	2257.49	无锡.三凤变/2号主变	32.74	25	19025	2257.49
无锡直属	10kV仁发线161	10	14.95	轻载	5014.83	无锡.先锋变/2号主变	19.83	5	10760	5014.83
无锡直属	10kV仁和线116	10	35.15	轻载	3047.8	无锡.山北变/1号主变	15.15	9	8580	3047.8
无锡直属	10kV壬港线136	10	10.88	轻载	5293.86	无锡.雪浪变/2号主变	36.74	0		5293.86
无锡直属	10kV任家线133	10	58.31	中载	1046.82	无锡.唐义变/1号主变	5.06	0		1046.82
无锡直属	10kV任巷线122	10	28.38	轻载	3726.4	无锡.民丰变/2号主变	0	42	17135	0

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
无锡直属	10kV日新Ⅰ线117	10	46.32	轻载	2157.03	无锡.金桥变/1号主变	3.83	5	7630	2157.03
无锡直属	10kV日新Ⅱ线124	10	52.44	中载	1599.85	无锡.金桥变/2号主变	0	6	10115	0
无锡直属	10kV荣达线142	10	55.82	中载	1269.56	无锡.八士变/3号主变	11.36	37	15340	1269.56
无锡直属	10kV荣家线125	10	12.9	轻载	5112.69	无锡.蓉湖庄变/2号主变	15.32	20	6995	5112.69
无锡直属	10kV荣军线145	10	25.52	轻载	3982.56	无锡.河埭变/3号主变	16.04	17	7965	3982.56
无锡直属	10kV荣盛线123	10	42.79	轻载	2478.84	无锡.协新变/2号主变	25.23	17	15200	2478.84
无锡直属	10kV荣巷线114	10	67.26	中载	245.25	无锡.龙山变/1号主变	31.58	30	19045	245.25
无锡直属	10kV蓉丰线121	10	59.38	中载	951.04	无锡.蓉东变/2号主变	4.88	0		951.04
无锡直属	10kV蓉湖线111	10	98.79	重载	0	无锡.蓉东变/1号主变	14.95	15	8910	0
无锡直属	10kV蓉蕾线116	10	0	轻载	6377.22	无锡.蓉阳变/1号主变	15.58	0		6377.22
无锡直属	10kV蓉联线112	10	95.07	重载	0	无锡.蓉东变/1号主变	14.95	14	6020	0
无锡直属	10kV蓉鹿线145	10	27.02	轻载	3849.02	无锡.八士变/3号主变	11.36	17	7805	3849.02
无锡直属	10kV蓉南线112	10	74.64	重载	0	无锡.唐义变/1号主变	5.06	26	15125	0
无锡直属	10kV蓉阳线123	10	18.52	轻载	4609.54	无锡.蓉阳变/1号主变	15.58	13	12390	4609.54
无锡直属	10kV蓉玉线123	10	54.27	中载	1408.81	无锡.蓉东变/2号主变	4.88	0		1408.81
无锡直属	10kV融创线146	10	45.98	轻载	2188.73	无锡.麻歧变/2号主变	0	8	13410	0
无锡直属	10kV融辉线121	10	37.09	轻载	2997.92	无锡.春阳变/2号主变	0	16	12480	0
无锡直属	10kV融科线127	10	22.63	轻载	4315.45	无锡.大坝变/2号主变	24	10	8000	4315.45
无锡直属	10kV融耀线142	10	1.98	轻载	6196.4	无锡.新明变/2号主变	5.5	0		5500
无锡直属	10kV软达线116	10	11.82	轻载	5300.61	无锡.软件变/1号主变	22.79	17	14400	5300.61
无锡直属	10kV软公线152	10	7.69	轻载	5676.46	无锡.软件变/1号主变	22.79	0		5676.46
无锡直属	10kV软航线144	10	28.5	轻载	3780.61	无锡.软件变/2号主变	57.49	0		3780.61
无锡直属	10kV芮巷线117	10	36.44	轻载	3005.54	无锡.溪南变/1号主变	0	22	18850	0

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
无锡直属	10kV锐利线138	10	67.91	中载	187.23	无锡.南园变/1号主变	3.4	52	26610	187.23
无锡直属	10kV瑞城线115	10	25.54	轻载	4050.46	无锡.星洲变/1号主变	8.16	10	11200	4050.46
无锡直属	10kV瑞港线111	10	26.39	轻载	3972.69	无锡.墙门变/1号主变	5.86	6	4630	3972.69
无锡直属	10kV瑞湖线148	10	6.76	轻载	5761.67	无锡.蠡园变/2号主变	0	8	6230	0
无锡直属	10kV瑞佳线114	10	30.43	轻载	3543.33	无锡.星洲变/1号主变	8.16	25	12730	3543.33
无锡直属	10kV瑞农线113	10	93.95	重载	0	无锡.玉东变/1号主变	35.52	30	11525	0
无锡直属	10kV瑞仕线136	10	6.86	轻载	5751.97	江苏.蠡湖变/2号主变	70.32	8	6400	5751.97
无锡直属	10kV瑞通线111	10	32.19	轻载	3385.54	无锡.雅西变/1号主变	8.71	28	12600	3385.54
无锡直属	10kV瑞星线147	10	48.03	轻载	1978.81	无锡.芦庄变/2号主变	3.1	12	12880	1978.81
无锡直属	10kV瑞雪线122	10	18.71	轻载	4619.76	无锡.芦庄变/2号主变	3.1	12	10050	3100
无锡直属	10kV瑞扬线131	10	7.61	轻载	5684.08	无锡.建国变/1号主变	45.35	4	4000	5684.08
无锡直属	10kV瑞园线121	10	4.22	轻载	5924.13	无锡.许家变/1号主变	29.74	12	11650	5924.13
无锡直属	10kV瑞云线148	10	26.05	轻载	3958.31	无锡.工运变/3号主变	34.5	0		3958.31
无锡直属	10kV润丰线119	10	52.92	中载	1493.85	无锡.出新变/1号主变	16.15	9	5950	1493.85
无锡直属	10kV润家113线	10	15.34	轻载	4923.04	无锡.车站变/1号主变	23.8	0		4923.04
无锡直属	10kV润利线113	10	9.83	轻载	5481.95	无锡.龙山变/1号主变	31.58	4	9000	5481.95
无锡直属	10kV润泰线131a	10	2.34	轻载	6164.01	无锡.龙山变/1号主变	31.58	0		6164.01
无锡直属	10kV润湾线125	10	88.6	重载	0	无锡.村前变/1号主变	1.79	6	6130	0
无锡直属	10kV润锡线136	10	46.58	轻载	2133.65	无锡.先锋变/2号主变	19.83	12	13030	2133.65
无锡直属	10kV润玉线164	10	21.51	轻载	4342.3	无锡.玉东变/2号主变a	25.69	7	11960	4342.3
无锡直属	10kV润泽线113	10	0.25	轻载	6354.88	无锡.军北变/1号主变	10.33	1	3200	6354.88
无锡直属	10kV三坝线163	10	77.83	重载	0	无锡.大坝变/2号主变	24	43	19025	0
无锡直属	10kV三馆线152	10	23.39	轻载	4246	江苏.通德桥变/#1主变	44.42	3	5930	4246

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
无锡直属	10kV三菱线151	10	54.14	中载	1444.49	无锡.金桥变/1号主变	3.83	13	12860	1444.49
无锡直属	10kV三阳线152	10	14.85	轻载	4966.86	无锡.三凤变/1号主变	41.11	3	5100	4966.86
无锡直属	10kV三院线115	10	37.55	轻载	2922.4	无锡.惠商变/1号主变	8.13	4	5110	2922.4
无锡直属	10kV叁金线123	10	75.29	重载	0	无锡.团结变/2号主变	11.01	25	20840	0
无锡直属	10kV桑达112线	10	0	轻载	6268.11	无锡.春雷变/1号主变	20.19	0		6268.11
无锡直属	10kV沙泾线121	10	33.62	轻载	3257.89	无锡.周新变/2号主变	22.3	18	10400	3257.89
无锡直属	10kV沙滩线113	10	54.7	中载	1370.36	无锡.九龙变/1号主变	22.42	36	13570	1370.36
无锡直属	10kV山浜线116	10	36.19	轻载	3027.19	无锡.村前变/1号主变	1.79	26	13435	1790
无锡直属	10kV山北线124	10	23.7	轻载	4146.06	无锡.盛岸里变/2号主变	6.32	35	16530	4146.06
无锡直属	10kV山河线113	10	7.85	轻载	5565.61	无锡.查桥变/1号主变	18.03	22	12770	5565.61
无锡直属	10kV山湖线152	10	3.65	轻载	5941.63	无锡.出新变/2号主变	17.18	0		5941.63
无锡直属	10kV山爵线127	10	0	轻载	6304.48	无锡.山北变/2号主变	20.4	0		6304.48
无锡直属	10kV山明线121	10	0	轻载	6122.62	无锡.中桥变/2号主变	12.3	0		6122.62
无锡直属	10kV山泉线142	10	60.3	中载	868.25	无锡.横塘变/2号主变	0	0		0
无锡直属	10kV山水线143	10	68.36	中载	147.05	无锡.朱巷变/2号主变	22.18	55	19660	147.05
无锡直属	10kV山特线135	10	32.04	轻载	3458.11	无锡.杨家变/2号主变	0	2	6800	0
无锡直属	10kV山文线122	10	25.29	轻载	4003.34	无锡.软件变/1号主变	22.79	20	17280	4003.34
无锡直属	10kV山协线124	10	29.49	轻载	3648.28	无锡.山北变/2号主变	20.4	22	17600	3648.28
无锡直属	10kV山鑫线131	10	67.49	中载	225.16	无锡.出新变/2号主变	17.18	14	10965	225.16
无锡直属	10kV山语线11A	10	18.82	轻载	4662.54	无锡.鸿桥变/1号主变	6	6	5380	4662.54
无锡直属	10kV山韵线111	10	45.05	轻载	2272.9	无锡.杨亭变/1号主变	0.53	14	14700	530
无锡直属	10kV珊瑚线115	10	23.61	轻载	4057.38	无锡.尤岸变/1号主变	1.96	11	10450	1960
无锡直属	10kV善坊线152	10	44.82	轻载	2294.03	江苏.毛岸变/#3主变	0	17	20050	0

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
无锡直属	10kV善堰线127	10	52.96	中载	1552.22	无锡.招商变/2号主变	0	2	10000	0
无锡直属	10kV商城线114	10	46.64	轻载	2128.28	无锡.招商变/1号主变	12.14	3	2400	2128.28
无锡直属	10kV商丰线111	10	17.44	轻载	4733.9	无锡.惠商变/1号主变	8.13	9	8200	4733.9
无锡直属	10kV商珑线128	10	14.34	轻载	5012.93	无锡.惠商变/2号主变	12.92	0		5012.93
无锡直属	10kV商贸123线	10	0	轻载	6268.11	无锡.春雷变/2号主变	27.68	0		6268.11
无锡直属	10kV商务线129	10	29.62	轻载	3678.94	无锡.联清变/2号主变	0	13	10230	0
无锡直属	10kV商业线128	10	33.62	轻载	3257.55	无锡.麻歧变/2号主变	0	29	23445	0
无锡直属	10kV上药线117	10	51.25	中载	1708.1	无锡.大坝变/1号主变	0	6	11700	0
无锡直属	10kV上余线113	10	13.78	轻载	5121.7	无锡.河埭变/1号主变	4.4	8	6460	4400
无锡直属	10kV上庄线111	10	46.27	轻载	2137.29	无锡.芦庄变/1号主变	11.53	22	19140	2137.29
无锡直属	10kV尚德线118	10	0.47	轻载	6334.62	无锡.栢树变/1号主变	9.24	1	100	6334.62
无锡直属	10kV尚东线123	10	32.65	轻载	3402.34	无锡.春阳变/2号主变	0	15	11600	0
无锡直属	10kV尚锦线112	10	31.44	轻载	3513.02	无锡.龙渚变/1号主变	19.38	16	12050	3513.02
无锡直属	10kV尚能线145	10	14.78	轻载	5030.94	无锡.红力变/3号主变	10.45	1	50	5030.94
无锡直属	10kV尚伟线147	10	41.62	轻载	2541.36	无锡.朱巷变/2号主变	22.18	37	21435	2541.36
无锡直属	10kV稍塘线115	10	13.49	轻载	5060.04	江苏.堇巷变/1号主变	34.02	0		5060.04
无锡直属	10kV邵辉线113	10	14.13	轻载	5003.23	无锡.朱巷变/1号主变	2.67	5	2660	2670
无锡直属	10kV邵龙线121	10	42.13	轻载	2495.29	无锡.张皋变/1号主变	26.45	18	10085	2495.29
无锡直属	10kV邵巷线134	10	7.47	轻载	5598.86	无锡.蓉阳变/2号主变	20.38	0		5598.86
无锡直属	10kV舍溪线152	10	21.65	轻载	4405.17	无锡.周新变/1号主变	22.07	7	7000	4405.17
无锡直属	10kV设计线12A	10	5.55	轻载	5871.65	无锡.春阳变/2号主变	0	0		0
无锡直属	10kV社保线125	10	47.08	轻载	2087.93	无锡.河埭变/2号主变	0	14	13630	0
无锡直属	10kV社丁线121	10	22.64	轻载	4241.15	无锡.社桥变/2号主变	14.3	15	15480	4241.15

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
无锡直属	10kV申新线115	10	20	轻载	4477.57	江苏.通德桥变/#1主变	44.42	33	17120	4477.57
无锡直属	10kV深港线141	10	62.94	中载	631.83	无锡.世界变/2号主变	35.6	26	26750	631.83
无锡直属	10kV深港线141X	10	0	轻载	10911.6			0		10911.6
无锡直属	10kV神爽线121	10	66.6	中载	309.85	无锡.蠡园变/2号主变	0	16	23180	0
无锡直属	10kV神威线112	10	56.25	中载	1231.11	无锡.九龙变/1号主变	22.42	44	18180	1231.11
无锡直属	10kV神羊线117	10	52.1	中载	1602.62	无锡.廊下变/1号主变	0	54	19640	0
无锡直属	10kV沈桂线129	10	27.95	轻载	3765.19	无锡.春潮变/2号主变	0	13	10560	0
无锡直属	10kV沈果线153	10	45.36	轻载	2218.87	无锡.三凤变/1号主变	41.11	19	11020	2218.87
无锡直属	10kV沈甲线113	10	54.69	中载	1395.13	无锡.红力变/1号主变	7.4	7	12055	1395.13
无锡直属	10kV生工线115	10	33.98	轻载	3281.79	无锡.大学变/1号主变	12.22	3	7130	3281.79
无锡直属	10kV生态线145	10	23.11	轻载	4199.06	无锡.朱巷变/2号主变	22.18	16	11440	4199.06
无锡直属	10kV生物线113	10	53.5	中载	1477.05	无锡.杨家变/1号主变	1.82	8	12792	1477.05
无锡直属	10kV胜丰线123	10	22.78	轻载	4227.99	无锡.钱桥变/2号主变	0	19	7105	0
无锡直属	10kV胜境线11C	10	37.22	轻载	2986.49	无锡.下甸桥变/1号主变	7.96	12	19915	2986.49
无锡直属	10kV胜利线124	10	87.99	重载	0	无锡.张泾变/2号主变	18.58	65	23520	0
无锡直属	10kV胜学线112	10	12.86	轻载	5205.53	无锡.杨亭变/1号主变	0.53	2	8450	530
无锡直属	10kV省锡线122	10	49.62	轻载	1825.35	无锡.村前变/1号主变	1.79	36	27215	1790
无锡直属	10kV圣芭线125	10	5.87	轻载	5842.04	无锡.峰影变/1号主变	15.19	22	21890	5842.04
无锡直属	10kV圣江线125	10	0	轻载	6268.11	江苏.游圣变/1号主变	118.71	0		6268.11
无锡直属	10kV圣气线125	10	21.21	轻载	4444.66	无锡.秦村变/2号主变	0	4	12081.2	0
无锡直属	10kV圣峭线112	10	0	轻载	6268.11	江苏.游圣变/1号主变	118.71	0		6268.11
无锡直属	10kV圣山线124	10	0	轻载	6268.11	江苏.游圣变/1号主变	118.71	0		6268.11
无锡直属	10kV盛岸线126	10	28.53	轻载	3735.23	无锡.盛岸里变/2号主变	6.32	10	8200	3735.23

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
无锡直属	10kV盛店线118	10	47.12	轻载	2048.44	江苏.堇巷变/1号主变	34.02	41	20170	2048.44
无锡直属	10kV盛港线116	10	4.92	轻载	5928.98	无锡.联清变/2号主变	0	0		0
无锡直属	10kV盛品线123	10	49.3	轻载	1885.8	江苏.石园变/1号主变	6.62	1	2850	1885.8
无锡直属	10kV盛舍线142	10	13.88	轻载	5054.32	无锡.盛岸里变/2号主变	6.32	0		5054.32
无锡直属	10kV盛巷线11A	10	26.78	轻载	3870.15	无锡.雅西变/1号主变	8.71	24	11305	3870.15
无锡直属	10kV盛阳线138	10	5.68	轻载	5859.36	无锡.苏巷变/2号主变	28.02	0		5859.36
无锡直属	10kV盛园线112	10	28.95	轻载	3696.78	无锡.惠商变/1号主变	8.13	10	7230	3696.78
无锡直属	10kV盛悦线141	10	14.54	轻载	4995.09	无锡.盛岸里变/2号主变	6.32	0		4995.09
无锡直属	10kV盛云线112	10	8.73	轻载	5517.98	无锡.盛岸里变/1号主变	10.57	0		5517.98
无锡直属	10kV师业线122	10	45.35	轻载	2246.06	无锡.朱巷变/2号主变	22.18	3	10930	2246.06
无锡直属	10kV湿地线123	10	32.93	轻载	3376.88	无锡.大学变/2号主变	0	21	17520	0
无锡直属	10kV石岸线114	10	31.68	轻载	3431.78	无锡.桃源变/1号主变	16.6	18	7660	3431.78
无锡直属	10kV石埭线122	10	39.5	轻载	2778.82	无锡.先锋变/1号主变	31.18	29	19235	2778.82
无锡直属	10kV石拱线143	10	23.2	轻载	4263.32	无锡.联清变/3号主变	4.82	12	10650	4263.32
无锡直属	10kV石涵线125	10	28.98	轻载	3737.48	无锡.联清变/2号主变	0	16	17830	0
无锡直属	10kV石化线165	10	26.06	轻载	4002.65	江苏.毛岸变/#3主变	0	15	12000	0
无锡直属	10kV石蒋线143	10	38.94	轻载	2829.22	无锡.正阳变/2号主变	31.43	0		2829.22
无锡直属	10kV石街线122	10	35.74	轻载	3067.55	无锡.大学变/2号主变	0	40	28700	0
无锡直属	10kV石利线111	10	10.33	轻载	5435.88	江苏.毛岸变/#1主变	3.81	12	16015	3810
无锡直属	10kV石榴线165	10	27.37	轻载	3884.01	无锡.九龙变/2号主变	13.89	17	17000	3884.01
无锡直属	10kV石门线123	10	47.86	轻载	1982.79	无锡.盛岸里变/2号主变	6.32	44	13945	1982.79
无锡直属	10kV石皮线121	10	7.52	轻载	5410.42	无锡.学前变/2号主变	29.3	2	3200	5410.42
无锡直属	10kV石桥线118	10	48.95	轻载	1885.28	无锡.清梅变/1号主变	0.53	23	16090	530



区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
无锡直属	10kV石狮线125	10	10.38	轻载	5431.21	无锡.五村变/1号主变	16.42	8	6400	5431.21
无锡直属	10kV石塘线141	10	29.51	轻载	3625.25	无锡.大学变/2号主变	0	41	21830	0
无锡直属	10kV石新线117	10	0.28	轻载	6242.82	无锡.长安变/1号主变	10.15	0		6242.82
无锡直属	10kV石医线113	10	15.49	轻载	4965.99	江苏.石园变/1号主变	6.62	2	10500	4965.99
无锡直属	10kV石誉线122	10	29.5	轻载	3689.85	江苏.石园变/1号主变	6.62	32	18600	3689.85
无锡直属	10kV石幢线114	10	53	中载	1521.91	江苏.西泾变/#1主变	0	27	19775	0
无锡直属	10kV时家线135	10	58.77	中载	1005.6	无锡.村前变/2号主变	0	0		0
无锡直属	10kV时尚线124	10	1.48	轻载	6170.94	无锡.三凤变/2号主变	32.74	9	10670	6170.94
无锡直属	10kV史巷线123	10	50.85	中载	1715.2	无锡.鸿桥变/2号主变	2.98	29	19465	1715.2
无锡直属	10kV士农线13A	10	1.63	轻载	6121.93	无锡.春阳变/2号主变	0	0		0
无锡直属	10kV士田线146	10	43.85	轻载	2341.14	无锡.八士变/3号主变	11.36	0		2341.14
无锡直属	10kV世奥163	10	16.13	轻载	4711.73	无锡.先锋变/2号主变	19.83	31	15375	4711.73
无锡直属	10kV世博线128	10	20.85	轻载	4477.39	无锡.春阳变/2号主变	0	2	6430	0
无锡直属	10kV世成线113	10	74.49	重载	0	无锡.圆石变/1号主变	5.53	18	10090	0
无锡直属	10kV世纺线122	10	29.43	轻载	3633.22	江苏.张公桥变/1号主变	0	0		0
无锡直属	10kV世海线164	10	8.82	轻载	5573.58	无锡.世界变/3号主变	22.3	0		5573.58
无锡直属	10kV世贸线144	10	36.73	轻载	2996.19	无锡.金城变/2号主变	0	57	15575	0
无锡直属	10kV世信线151	10	28.98	轻载	3737.31	无锡.世界变/3号主变	22.3	21	16800	3737.31
无锡直属	10kV世雅线166	10	1.44	轻载	6245.59	无锡.世界变/3号主变	22.3	0		6245.59
无锡直属	10kV世雍线155	10	18.69	轻载	4674.32	无锡.世界变/3号主变	22.3	10	8000	4674.32
无锡直属	10kV市北线123	10	31.62	轻载	3437.15	无锡.民丰变/2号主变	0	32	22255	0
无锡直属	10kV市镇线113	10	7.42	轻载	5603.89	江苏.堇巷变/1号主变	34.02	0		5603.89
无锡直属	10kV视达线119	10	85.9	重载	0	无锡.金桥变/1号主变	3.83	9	6385	0

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
无锡直属	10kV适庙线124	10	0	轻载	6377.22	无锡.庙下变/2号主变	31.96	0		6377.22
无锡直属	10kV书香线114	10	2.24	轻载	6102.36	无锡.出新变/1号主变	16.15	2	2400	6102.36
无锡直属	10kV书院线143	10	2.01	轻载	6194.32	无锡.新明变/2号主变	5.5	0		5500
无锡直属	10kV曙村线128	10	48.62	轻载	1914.38	无锡.唐义变/2号主变	4.18	0		1914.38
无锡直属	10kV曙光117	10	19.61	轻载	4512.03	无锡.旺庄变/1号主变	17	0		4512.03
无锡直属	10kV数港11C线	10	0	轻载	6268.11	无锡.军嶂变/1号主变	21.53	0		6268.11
无锡直属	10kV数码线146	10	52.99	中载	1523.12	无锡.大学变/2号主变	0	14	11230	0
无锡直属	10kV数字线149	10	25.39	轻载	4064.31	无锡.姑亭变/2号主变	0	7	11960	0
无锡直属	10kV双虹线133	10	27.75	轻载	3848.68	江苏.蠡湖变/2号主变	70.32	16	13430	3848.68
无锡直属	10kV双金线124	10	36.52	轻载	2998.27	无锡.双庙变/2号主变	50.37	0		2998.27
无锡直属	10kV双蠡线121	10	24.71	轻载	4125.8	江苏.蠡湖变/1号主变	4.95	1	8000	4125.8
无锡直属	10kV双联线154	10	26.54	轻载	3891.28	无锡.世界变/3号主变	22.3	30	14935	3891.28
无锡直属	10kV双庙线115	10	52.9	中载	1531.61	无锡.双庙变/1号主变	0	24	13320	0
无锡直属	10kV双象线111	10	75.74	重载	0	无锡.后宅变/1号主变	0	41	25810	0
无锡直属	10kV霜叶线146	10	41.47	轻载	2554.35	无锡.五村变/2号主变	28.13	64	22015	2554.35
无锡直属	10kV水岸线124	10	61.74	中载	744.07	无锡.惠商变/2号主变	12.92	28	22400	744.07
无锡直属	10kV水产112	10	9.79	轻载	5391.02	无锡.旺庄变/1号主变	17	0		5391.02
无锡直属	10kV水车线111	10	52.88	中载	1541.65	江苏.通德桥变/#1主变	44.42	22	18455	1541.65
无锡直属	10kV水澄线143	10	12.63	轻载	5167.25	无锡.民丰变/2号主变	0	3	8520	0
无锡直属	10kV水街线128	10	0.58	轻载	6324.4	无锡.洪峰变/2号主变	13.23	0		6324.4
无锡直属	10kV水清线124	10	15.82	轻载	4936.37	无锡.鸿桥变/2号主变	2.98	5	9640	2980
无锡直属	10kV水曲线123	10	25.23	轻载	3876.91	无锡.学前变/2号主变	29.3	18	9475	3876.91
无锡直属	10kV水务线131	10	21.4	轻载	4427.34	无锡.秦村变/2号主变	0	4	8700	0

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
无锡直属	10kV水乡线114	10	28.93	轻载	3677.21	无锡.华庄变/1号主变	22.99	34	18575	3677.21
无锡直属	10kV水榭线126	10	19.01	轻载	4565.73	江苏.毛岸变/#1主变	3.81	33	17980	3810
无锡直属	10kV水星线122	10	40.53	轻载	2638.53	江苏.蠡湖变/1号主变	4.95	29	17955	2638.53
无锡直属	10kV水秀线125	10	0	轻载	6268.11	无锡.中桥变/2号主变	12.3	0		6268.11
无锡直属	10kV顺驰线113	10	46.96	轻载	2099.18	无锡.大学变/1号主变	12.22	12	12050	2099.18
无锡直属	10kV顺通线114	10	29.19	轻载	3654	无锡.联清变/2号主变	0	37	23245	0
无锡直属	10kV舜家线149	10	10.34	轻载	5342.53	无锡.溪南变/2号主变	1.31	0		1310
无锡直属	10kV舜柯线14A	10	42.88	轻载	2428.78	无锡.钱桥变/2号主变	0	24	16335	0
无锡直属	10kV舜一线141	10	43.21	轻载	2398.82	无锡.钱桥变/2号主变	0	0		0
无锡直属	10kV硕星线132	10	53.77	中载	1478.61	无锡.墙门变/2号主变	0	22	21130	0
无锡直属	10kV硕阳线121	10	68.09	中载	171.12	无锡.墙门变/2号主变	0	14	11400	0
无锡直属	10kV硕野线142	10	53.53	中载	1474.45	无锡.墙门变/3号主变	16.82	4	6850	1474.45
无锡直属	10kV司法线112	10	10.18	轻载	5180.07	无锡.学前变/1号主变	26.31	4	2330	5180.07
无锡直属	10kV思凯线119	10	3.54	轻载	6054.73	无锡.团结变/1号主变	4.62	0		4620
无锡直属	10kV思渔线122	10	18.26	轻载	4659.6	无锡.工运变/3号主变	34.5	3	3000	4659.6
无锡直属	10kV寺头线124	10	20.67	轻载	4494.37	无锡.联清变/2号主变	0	9	7600	0
无锡直属	10kV松柏线153	10	27.25	轻载	3895.09	江苏.毛岸变/#3主变	0	14	11745	0
无锡直属	10kV松岭线161	10	59.08	中载	978.06	无锡.河东变/2号主变	0	3	11130	0
无锡直属	10kV嵩山线113	10	40.48	轻载	2643.55	无锡.厚桥变/1号主变	3.15	74	35340	2643.55
无锡直属	10kV宋公线116	10	16.43	轻载	4796.77	无锡.协新变/1号主变	10.56	4	2460	4796.77
无锡直属	10kV宋巷线125	10	42.93	轻载	2438.48	江苏.通德桥变/#2主变	12.71	38	20270	2438.48
无锡直属	10kV宋协线165	10	53.73	中载	1456.61	无锡.世界变/3号主变	22.3	0		1456.61
无锡直属	10kV苏庙线115	10	20.64	轻载	4419.89	无锡.钱桥变/1号主变	6.74	23	13020	4419.89

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
无锡直属	10kV苏宁11A	10	0	轻载	6377.22	无锡.旺庄变/1号主变	17	0		6377.22
无锡直属	10kV苏神线13A	10	0	轻载	6377.22	无锡.苏巷变/2号主变	28.02	0		6377.22
无锡直属	10kV苏顺线115	10	31.54	轻载	3504.01	无锡.招商变/1号主变	12.14	9	16760	3504.01
无锡直属	10kV苏锡线131	10	31.4	轻载	3456.38	江苏.蠡湖变/2号主变	70.32	27	12420	3456.38
无锡直属	10kV苏巷127线	10	0	轻载	6268.11	无锡.春雷变/2号主变	27.68	0		6268.11
无锡直属	10kV苏星线13C	10	0	轻载	6377.22	无锡.苏巷变/2号主变	28.02	0		6377.22
无锡直属	10kV素兰线111	10	29.19	轻载	3718.26	无锡.周新变/1号主变	22.07	10	11100	3718.26
无锡直属	10kV速达线123	10	45.28	轻载	2252.29	无锡.凤翔变/2号主变	0	10	8400	0
无锡直属	10kV速递线145	10	20.66	轻载	4495.41	无锡.清梅变/2号主变	0	4	17160	0
无锡直属	10kV塑料线113	10	24.74	轻载	4052.71	无锡.山北变/1号主变	15.15	18	14980	4052.71
无锡直属	10kV隧道线143	10	29.09	轻载	3663.01	无锡.芦庄变/2号主变	3.1	7	6730	3100
无锡直属	10kV孙安线125	10	71.36	重载	0	无锡.墙门变/2号主变	0	22	12170	0
无锡直属	10kV孙家线116	10	24.99	轻载	4054.09	无锡.蓉湖庄变/1号主变	15.03	17	7580	4054.09
无锡直属	10kV孙蒋线116	10	30.31	轻载	3554.41	无锡.河埭变/1号主变	4.4	20	14700	3554.41
无锡直属	10kV孙钱线163	10	22.34	轻载	4267.65	江苏.毛岸变/#3主变	0	24	11900	0
无锡直属	10kV孙香线143	10	0	轻载	6268.11	无锡.华友变/2号主变	17.58	0		6268.11
无锡直属	10kV塔影线121	10	60	中载	895.44	无锡.尤岸变/2号主变	0	44	17025	0
无锡直属	10kV太创线124	10	46.09	轻载	2141.1	无锡.大学变/2号主变	0	6	11660	0
无锡直属	10kV太饭线124	10	27.3	轻载	3823.39	无锡.龙山变/3号主变	38.34	18	8810	3823.39
无锡直属	10kV太湖113	10	13.11	轻载	5093.99	无锡.旺庄变/1号主变	17	0		5093.99
无锡直属	10kV太极线132	10	18.08	轻载	4676.23	无锡.芦庄变/2号主变	3.1	21	16570	3100
无锡直属	10kV太甲线144	10	1.75	轻载	6217.88	无锡.农丰变/2号主变	22.8	0		6217.88
无锡直属	10kV太平线119	10	7.52	轻载	5692.22	无锡.联清变/2号主变	0	0		0

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
无锡直属	10kV太娱线143	10	29.17	轻载	3677.56	无锡.三凤变/2号主变	32.74	3	5800	3677.56
无锡直属	10kV泰伯线122	10	40.24	轻载	2664.86	无锡.梅村变/2号主变	31.65	19	15850	2664.86
无锡直属	10kV泰达线165	10	14.87	轻载	5022.8	无锡.软件变/1号主变	22.79	18	14400	5022.8
无锡直属	10kV泰康线12C	10	40.91	轻载	2604.41	无锡.鸿桥变/2号主变	2.98	21	13980	2604.41
无锡直属	10kV泰前线114	10	70.79	重载	0	无锡.前进变/1号主变	5.46	11	12100	0
无锡直属	10kV泰瑞线123	10	4.42	轻载	5974.88	无锡.龙山变/3号主变	38.34	15	12000	5974.88
无锡直属	10kV泰山131线	10	23.65	轻载	4174.12	无锡.车站变/1号主变	23.8	8	9415	4174.12
无锡直属	10kV泰石线117	10	66.68	中载	302.06	无锡.星洲变/1号主变	8.16	12	25175	302.06
无锡直属	10kV泰西线116	10	57.67	中载	1122.86	无锡.杨家变/1号主变	1.82	10	13300	1122.86
无锡直属	10kV谈村线122	10	13.53	轻载	5056.4	无锡.查桥变/2号主变	1.65	43	22470	1650
无锡直属	10kV檀丹线115	10	30.95	轻载	3496.73	无锡.雅西变/1号主变	8.71	8	14875	3496.73
无锡直属	10kV檀溪线116	10	12.65	轻载	5135.21	无锡.马山变/1号主变	10.49	17	10615	5135.21
无锡直属	10kV探机线122	10	42.53	轻载	2459.61	无锡.招商变/2号主变	0	54	24995	0
无锡直属	10kV唐湖线166	10	16.35	轻载	4887.88	无锡.玉东变/2号主变a	25.69	2	4500	4887.88
无锡直属	10kV唐家线111	10	61.82	中载	732.46	无锡.唐义变/1号主变	5.06	20	9535	732.46
无锡直属	10kV唐平线125	10	26.56	轻载	3957.97	无锡.玉东变/1号主变	35.52	11	8630	3957.97
无锡直属	10kV唐巷线117	10	31.6	轻载	3438.54	江苏.堇巷变/1号主变	34.02	0		3438.54
无锡直属	10kV唐雅线122	10	25.47	轻载	4056.86	无锡.唐界变/2号主变	33.44	7	11300	4056.86
无锡直属	10kV唐周线161	10	28.7	轻载	3697.99	无锡.殷巷变/3号主变	13.03	20	7745	3697.99
无锡直属	10kV塘村线122	10	47.26	轻载	2035.97	无锡.邓巷变/2号主变	12.23	25	14350	2035.97
无锡直属	10kV塘发线112	10	72.26	重载	0	无锡.陡门变/1号主变	18.68	34	15465	0
无锡直属	10kV塘公线125	10	42.38	轻载	2473.47	无锡.陆区变/2号主变	16.01	58	27065	2473.47
无锡直属	10kV塘基线121	10	40.16	轻载	2672.13	无锡.桃源变/1号主变	16.6	37	21440	2672.13

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
无锡直属	10kV塘泾线126	10	71.65	重载	0	无锡.大庄里变/2号主变	8.37	12	7230	0
无锡直属	10kV塘康线117	10	0	轻载	6304.48	无锡.刘塘变/1号主变	13.38	0		6304.48
无锡直属	10kV塘南线124	10	45.76	轻载	2170.54	无锡.金城变/2号主变	0	23	18755	0
无锡直属	10kV塘前线124	10	40.46	轻载	2645.11	无锡.雪浪变/1号主变	35.93	0		2645.11
无锡直属	10kV塘舍线132	10	34.36	轻载	3191.73	无锡.刘塘变/2号主变	13.06	0		3191.73
无锡直属	10kV塘铁线112	10	16.73	轻载	4770.1	无锡.华庄变/1号主变	22.99	34	21140	4770.1
无锡直属	10kV塘头线114	10	32.73	轻载	3337.74	无锡.陈家桥变/1号主变	0	47	30215	0
无锡直属	10kV桃福线142	10	2.32	轻载	6165.75	无锡.桃源变/2号主变	22.53	0		6165.75
无锡直属	10kV桃高线141	10	22.72	轻载	4233.35	无锡.桃源变/2号主变	22.53	0		4233.35
无锡直属	10kV桃花线135a	10	0	轻载	6377.22	无锡.陆区变/1号主变	6.7	0		6377.22
无锡直属	10kV桃陆线134	10	8.16	轻载	5537.38	无锡.桃源变/2号主变	22.53	17	6275	5537.38
无锡直属	10kV桃山线144	10	25.06	轻载	4024.13	无锡.龙山变/3号主变	38.34	32	16805	4024.13
无锡直属	10kV桃园线121	10	39.09	轻载	2768.26	无锡.河埭变/2号主变	0	34	14710	0
无锡直属	10kV陶家线134	10	68.17	中载	163.85	无锡.唐义变/2号主变	4.18	0		163.85
无锡直属	10kV陶荣线125	10	25.44	轻载	4059.98	无锡.杨家变/2号主变	0	13	10675	0
无锡直属	10kV陶巷线133	10	27.8	轻载	3778.36	无锡.河埭变/3号主变	16.04	27	16900	3778.36
无锡直属	10kV淘沙线126	10	5.52	轻载	5807.22	无锡.三凤变/2号主变	32.74	4	5360	5807.22
无锡直属	10kV特钢线144	10	69.16	中载	76.38	无锡.九龙变/2号主变	13.89	2	11000	76.38
无锡直属	10kV特金线112	10	83.81	重载	0	无锡.麻歧变/1号主变	0.54	38	20660	0
无锡直属	10kV特科线113	10	49.06	轻载	1907.28	无锡.下甸桥变/1号主变	7.96	0		1907.28
无锡直属	10kV特丽线147	10	27.48	轻载	3807.8	无锡.河东变/2号主变	0	5	4850	0
无锡直属	10kV腾信线146	10	24.54	轻载	4141.9	无锡.陈家桥变/2号主变	32.86	15	11660	4141.9
无锡直属	10kV滕龙线125	10	38.13	轻载	2853.64	无锡.蓉东变/2号主变	4.88	3	5450	2853.64

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
无锡直属	10kV梯石线132	10	60.57	中载	844	无锡.圆石变/2号主变	20.3	14	16145	844
无锡直属	10kV体育场线116	10	23.13	轻载	4221.4	无锡.三凤变/1号主变	41.11	24	13060	4221.4
无锡直属	10kV体中线115	10	0	轻载	6122.62	无锡.中桥变/1号主变	20.4	0		6122.62
无锡直属	10kV天诚线116	10	36.49	轻载	3000.86	无锡.唐义变/1号主变	5.06	20	8285	3000.86
无锡直属	10kV天德115	10	0.62	轻载	6320.76	无锡.甘露变新/1号主变	0.99	7	2690	990
无锡直属	10kV天地线119	10	54.18	中载	1425.26	无锡.大庄里变/1号主变	7.23	23	20160	1425.26
无锡直属	10kV天鹅线119	10	38.17	轻载	2899.89	无锡.旭明变/1号主变	10.9	11	11940	2899.89
无锡直属	10kV天纺线142	10	47.52	轻载	2012.76	无锡.红力变/3号主变	10.45	17	15005	2012.76
无锡直属	10kV天河线111	10	38.47	轻载	2872.87	无锡.陈家桥变/1号主变	0	9	10900	0
无锡直属	10kV天虹线123	10	30.24	轻载	3560.47	无锡.后宅变/2号主变	1.79	11	9510	1790
无锡直属	10kV天湖线132	10	9.76	轻载	5487.84	江苏.蠡湖变/2号主变	70.32	8	6400	5487.84
无锡直属	10kV天骄线123	10	24.64	轻载	4061.54	无锡.蠡园变/2号主变	0	25	11895	0
无锡直属	10kV天锦线143	10	55.09	中载	1335.37	无锡.陈家桥变/2号主变	32.86	41	26385	1335.37
无锡直属	10kV天郡线127	10	56.02	中载	1251.72	无锡.正阳变/2号主变	31.43	23	18575	1251.72
无锡直属	10kV天乐线144	10	21.19	轻载	4446.56	无锡.蠡园变/2号主变	0	14	11200	0
无锡直属	10kV天龙线122	10	83	重载	0	无锡.横塘变/1号主变	13.07	0		0
无锡直属	10kV天陆线141	10	10.95	轻载	5379.59	无锡.新明变/2号主变	5.5	0		5379.59
无锡直属	10kV天罗126	10	0	轻载	6377.22	无锡.旺庄变/2号主变	10.6	0		6377.22
无锡直属	10kV天鹏线149	10	25.55	轻载	3887.99	无锡.尤岸变/2号主变	0	0		0
无锡直属	10kV天盛线125	10	40.67	轻载	2641.47	无锡.西坝头变/1号主变	17.3	4	9700	2641.47
无锡直属	10kV天世线121	10	23.37	轻载	4199.58	无锡.蓉湖庄变/2号主变	15.32	8	7430	4199.58
无锡直属	10kV天授线144	10	60.12	中载	884.53	无锡.五村变/2号主变	28.13	12	5430	884.53
无锡直属	10kV天顺线125	10	29.05	轻载	3730.9	无锡.桃源变/1号主变	16.6	17	14000	3730.9

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
无锡直属	10kV天堂线121	10	45.02	轻载	2236.88	江苏.西泾变/#1主变	0	43	15915	0
无锡直属	10kV天翔线145	10	86.6	重载	0	无锡.溪南变/2号主变	1.31	14	8610	0
无锡直属	10kV天一线112	10	29.46	轻载	3630.1	无锡.陈家桥变/1号主变	0	28	21235	0
无锡直属	10kV天佑线114	10	61.97	中载	719.3	无锡.廊下变/1号主变	0	33	17055	0
无锡直属	10kV天御线12A	10	28.22	轻载	3763.12	无锡.惠商变/2号主变	12.92	4	10380	3763.12
无锡直属	10kV天卒线112	10	0	轻载	6304.48	无锡.中桥变/1号主变	20.4	0		6304.48
无锡直属	10kV田岸线121	10	72.36	重载	0	无锡.协新变/2号主变	25.23	20	10750	0
无锡直属	10kV田东线134	10	11.68	轻载	5222.33	无锡.芦庄变/2号主变	3.1	10	4820	3100
无锡直属	10kV田多线124	10	53.19	中载	1505.11	无锡.杨亭变/3号主变	0	15	11855	0
无锡直属	10kV田埂线142	10	71.89	重载	0	无锡.南园变/3号主变	6.1	9	6465	0
无锡直属	10kV田农线123	10	67.45	中载	228.62	无锡.山北变/2号主变	20.4	40	17040	228.62
无锡直属	10kV田山线123	10	43.81	轻载	2345.3	无锡.刘塘变/2号主变	13.06	0		2345.3
无锡直属	10kV田舍Ⅰ线113	10	21.38	轻载	4429.42	无锡.华友变/1号主变	17.67	3	2100	4429.42
无锡直属	10kV田舍Ⅱ线125	10	5.26	轻载	5897.63	无锡.华友变/2号主变	17.58	0		5897.63
无锡直属	10kV田园线144	10	48.94	轻载	1918.71	无锡.朱巷变/2号主变	22.18	6	10310	1918.71
无锡直属	10kV铁巷线121	10	29.48	轻载	3628.37	无锡.大学变/2号主变	0	22	12530	0
无锡直属	10kV汀枫线132	10	3.57	轻载	6051.61	无锡.凤翔变/2号主变	0	16	12460	0
无锡直属	10kV听涛线112	10	32.33	轻载	3372.9	无锡.渔港变/1号主变	14.52	45	21285	3372.9
无锡直属	10kV听园线151	10	2	轻载	6195.19	无锡.渔港变/1号主变	14.52	3	2600	6195.19
无锡直属	10kV亭八线166	10	47.87	轻载	1993.53	无锡.殷巷变/3号主变	13.03	0		1993.53
无锡直属	10kV亭都线124	10	44.79	轻载	2296.98	无锡.村前变/1号主变	1.79	10	12600	1790
无锡直属	10kV亭极线149	10	0	轻载	6377.22	无锡.杨亭变/3号主变	0	0		0
无锡直属	10kV亭雍线146	10	4.41	轻载	5975.23	无锡.杨亭变/3号主变	0	10	8000	0



区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
无锡直属	10kV亭子桥线127	10	46.06	轻载	2143.87	无锡.黄泥头变/2号主变	0.02	24	13735	20
无锡直属	10kV通达线124	10	88.59	重载	0	无锡.墙门变/2号主变	0	5	8715	0
无锡直属	10kV通伏线141	10	0	轻载	6377.22	无锡.唐义变/2号主变	4.18	0		4180
无锡直属	10kV通汇线122	10	32.58	轻载	2864.55	无锡.春申变/2号主变	10.04	11	16232	2864.55
无锡直属	10kV通江线149	10	30.5	轻载	3537.09	无锡.正阳变/2号主变	31.43	12	7870	3537.09
无锡直属	10kV通西线117	10	51.84	中载	1626.35	无锡.清梅变/1号主变	0.53	30	11440	530
无锡直属	10kV通用线115	10	11.29	轻载	5348.76	无锡.栢树变/1号主变	9.24	3	8980	5348.76
无锡直属	10kV通宇线129	10	38.27	轻载	2890.36	无锡.金匮变/2号主变	0	8	11220	0
无锡直属	10kV同方线124	10	11.63	轻载	5317.24	无锡.南园变/1号主变	3.4	5	4000	3400
无锡直属	10kV同庆线123	10	10.47	轻载	5423.76	无锡.姑亭变/2号主变	0	6	8110	0
无锡直属	10kV同仁线132	10	35.77	轻载	3064.95	无锡.西坝头变/2号主变	16.8	25	12995	3064.95
无锡直属	10kV同心线118	10	30.02	轻载	3579.87	无锡.周新变/1号主变	22.07	17	10450	3579.87
无锡直属	10kV同兴线116	10	2.19	轻载	5931.41	无锡.出新变/1号主变	16.15	0		5931.41
无锡直属	10kV桐桥线126	10	31.83	轻载	3418.28	无锡.洪峰变/2号主变	13.23	0		3418.28
无锡直属	10kV统力线141	10	70.32	重载	0	无锡.南园变/3号主变	6.1	3	10630	0
无锡直属	10kV统盟线111	10	61.33	中载	789.79	无锡.蓉阳变/1号主变	15.58	2	5050	789.79
无锡直属	10kV统实线12E	10	11.51	轻载	5328.67	无锡.洪峰变/2号主变	13.23	0		5328.67
无锡直属	10kV统一线118	10	8.95	轻载	5561.63	无锡.下甸桥变/1号主变	7.96	7	13830	5561.63
无锡直属	10kV土西线139	10	42.84	轻载	2431.73	无锡.南园变/1号主变	3.4	41	16755	2431.73
无锡直属	10kV团北线112	10	48.24	轻载	1948.85	无锡.商贸变/2号主变	0.65	30	17345	650
无锡直属	10kV团胶线121	10	45.17	轻载	2223.71	无锡.团结变/2号主变	11.01	12	11490	2223.71
无锡直属	10kV团结线12A	10	23.56	轻载	4231.28	无锡.鸿桥变/2号主变	2.98	8	6615	2980
无锡直属	10kV屯里线112	10	27.44	轻载	3811.27	无锡.联清变/2号主变	0	33	21670	0

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
无锡直属	10kV外浜线111	10	21.02	轻载	4386.12	无锡.团结变/1号主变	4.62	37	23565	4386.12
无锡直属	10kV宛北线144	10	39.02	轻载	2773.8	无锡.廊下变/2号主变	0	32	17125	0
无锡直属	10kV宛山131线	10	0	轻载	6268.11	无锡.东桥变/2号主变	19.02	0		6268.11
无锡直属	10kV万安线129	10	53.95	中载	1436.87	无锡.大坝变/2号主变	24	25	10965	1436.87
无锡直属	10kV万宝线145	10	26.83	轻载	3865.3	无锡.出新变/2号主变	17.18	0		3865.3
无锡直属	10kV万博线112	10	23.78	轻载	4210.67	江苏.毛岸变/#1主变	3.81	11	11600	3810
无锡直属	10kV万东线146	10	65.83	中载	373.59	无锡.钱桥变/2号主变	0	27	13105	0
无锡直属	10kV万丰线127	10	17.25	轻载	4806.13	无锡.前进变/3号主变	11.62	9	7200	4806.13
无锡直属	10kV万和线116	10	110.25	重载	0	无锡.陈家桥变/1号主变	0	15	22930	0
无锡直属	10kV万剑线164	10	11.64	轻载	5316.89	无锡.软件变/1号主变	22.79	9	8900	5316.89
无锡直属	10kV万景线134	10	20.23	轻载	4456.26	无锡.太湖变/1号主变	0	24	15485	0
无锡直属	10kV万隆线123	10	8.55	轻载	5502.39	无锡.新村变/2号主变	23.7	29	8795	5502.39
无锡直属	10kV万庆线181	10	27.31	轻载	3844.52	无锡.尤岸变/2号主变	0	6	5200	0
无锡直属	10kV万泉线135	10	62.73	中载	651.23	无锡.先锋变/2号主变	19.83	50	25210	651.23
无锡直属	10kV万荣线118	10	35.95	轻载	3049.36	无锡.梅村变/1号主变	5.71	17	11255	3049.36
无锡直属	10kV万旺线114	10	27.63	轻载	3793.6	无锡.山北变/1号主变	15.15	38	20705	3793.6
无锡直属	10kV万新线124	10	79.61	重载	0	无锡.洛社变/2号主变	8.97	84	27120	0
无锡直属	10kV万业线119	10	30.65	轻载	3584.89	无锡.安镇变/1号主变	20.46	12	9600	3584.89
无锡直属	10kV万域线124	10	29.89	轻载	3654	无锡.前进变/3号主变	11.62	12	12800	3654
无锡直属	10kV万裕线122	10	17.5	轻载	4783.26	无锡.杨亭变/3号主变	0	10	8000	0
无锡直属	10kV王桥线111	10	58.37	中载	1041.45	无锡.华友变/1号主变	17.67	15	18280	1041.45
无锡直属	10kV王巷线123	10	36.44	轻载	3005.37	无锡.周新变/2号主变	22.3	28	19030	3005.37
无锡直属	10kV王榭线127	10	17.29	轻载	4802.32	无锡.新明变/2号主变	5.5	6	5200	4802.32

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
无锡直属	10kV王续线112	10	9.28	轻载	5436.75	无锡.查桥变/1号主变	18.03	23	25135	5436.75
无锡直属	10kV旺安线143	10	67.45	中载	227.93	无锡.建国变/3号主变	38.65	53	26675	227.93
无锡直属	10kV旺更线143	10	69.84	中载	14.55	无锡.廊下变/2号主变	0	89	35610	0
无锡直属	10kV旺佳线118	10	31.15	轻载	3539	无锡.星洲变/1号主变	8.16	10	10150	3539
无锡直属	10kV旺杰119	10	0.02	轻载	6375.15	无锡.旺庄变/1号主变	17	0		6375.15
无锡直属	10kV旺聚12A	10	0	轻载	6377.22	无锡.旺庄变/2号主变	10.6	0		6377.22
无锡直属	10kV旺老线11F	10	3.21	轻载	6084.86	无锡.下甸桥变/1号主变	7.96	0		6084.86
无锡直属	10kV旺盛线111	10	27.61	轻载	3795.85	无锡.溪南变/1号主变	0	0		0
无锡直属	10kV旺英12C	10	0	轻载	6377.22	无锡.旺庄变/2号主变	10.6	0		6377.22
无锡直属	10kV旺庄线117	10	15.16	轻载	4910.91	无锡.招商变/1号主变	12.14	16	12925	4910.91
无锡直属	10kV望峰线115	10	54.26	中载	1434.27	无锡.凤翔变/1号主变	0	8	12340	0
无锡直属	10kV望湖线112	10	19.39	轻载	4610.93	无锡.蠡园变/1号主变	5.53	16	14860	4610.93
无锡直属	10kV威催线121	10	23.37	轻载	4247.9	无锡.下甸桥变/2号主变	10.87	1	3200	4247.9
无锡直属	10kV威孚线124	10	12.67	轻载	5223.37	无锡.柘树变/2号主变	21.5	7	39450	5223.37
无锡直属	10kV微密线141	10	40.47	轻载	2644.59	无锡.旭明变/3号主变	9.36	16	16735	2644.59
无锡直属	10kV圩田线126	10	7.23	轻载	5620.51	无锡.周新变/2号主变	22.3	13	9460	5620.51
无锡直属	10kV维依线122	10	22.8	轻载	4226.08	无锡.峰影变/1号主变	15.19	53	29315	4226.08
无锡直属	10kV维尚线131	10	47.83	轻载	2019.51	无锡.农丰变/2号主变	22.8	2	9400	2019.51
无锡直属	10kV卫服线119	10	30.97	轻载	3495.18	无锡.梅村变/1号主变	5.71	0		3495.18
无锡直属	10kV卫家线125	10	59.09	中载	976.67	江苏.西泾变/#1主变	0	38	26395	0
无锡直属	10kV卫星线132	10	36.39	轻载	3009.18	无锡.朱巷变/2号主变	22.18	17	9850	3009.18
无锡直属	10kV未来线143	10	29.03	轻载	3689.68	无锡.金城变/2号主变	0	24	19030	0
无锡直属	10kV蔚蓝线125	10	49.28	轻载	1855.66	无锡.惠商变/2号主变	12.92	52	29570	1855.66

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
无锡直属	10kV魏井线117	10	39.97	轻载	2735.52	无锡.春潮变/1号主变	0	13	14810	0
无锡直属	10kV文浩线161	10	32.67	轻载	3401.3	无锡.大学变/2号主变	0	1	9100	0
无锡直属	10kV文湖线133b	10	0	轻载	6377.22			0		6377.22
无锡直属	10kV文汇线11C	10	0	轻载	6268.11	江苏.堽巷变/1号主变	34.02	0		6268.11
无锡直属	10kV文良线143	10	20.36	轻载	4445	无锡.溪南变/2号主变	1.31	11	12195	1310
无锡直属	10kV文曲线122	10	23.8	轻载	4136.88	无锡.唐义变/1号主变	5.06	46	27710	4136.88
无锡直属	10kV文瑞线131	10	60.6	中载	856.3	无锡.先锋变/2号主变	19.83	41	22420	856.3
无锡直属	10kV文笙线114	10	85.15	重载	0	无锡.大坝变/1号主变	0	21	11855	0
无锡直属	10kV文体线128	10	36.5	轻载	3051.61	无锡.洛社变/2号主变	8.97	25	21350	3051.61
无锡直属	10kV文章线112	10	14.42	轻载	5005.48	无锡.工运变/1号主变	14.62	3	3000	5005.48
无锡直属	10kV沃丁线145	10	0	轻载	6377.22	无锡.农丰变/2号主变	22.8	0		6377.22
无锡直属	10kV沃尔玛线115	10	41.66	轻载	2552.28	无锡.红星变/1号主变	5.12	3	10850	2552.28
无锡直属	10kV污处线119	10	52.92	中载	1529.18	无锡.大坝变/1号主变	0	0		0
无锡直属	10kV污水117线	10	0	轻载	6268.11	无锡.春雷变/1号主变	20.19	0		6268.11
无锡直属	10kV巫东线122	10	65.57	中载	396.28	无锡.团结变/2号主变	11.01	24	14785	396.28
无锡直属	10kV吴村线131	10	49.1	轻载	1871.25	无锡.西坝头变/2号主变	16.8	35	18090	1871.25
无锡直属	10kV吴都线142	10	96.83	重载	0	无锡.软件变/2号主变	57.49	4	19800	0
无锡直属	10kV吴桥线111	10	24.3	轻载	3997.46	无锡.盛岸里变/1号主变	10.57	17	9000	3997.46
无锡直属	10kV吴塘线124	10	28.81	轻载	3688.29	无锡.军北变/2号主变	5.85	70	22910	3688.29
无锡直属	10kV吴巷线133	10	29.97	轻载	3584.2	无锡.民丰变/2号主变	0	17	13570	0
无锡直属	10kV吴韵线131	10	5.25	轻载	5899.19	无锡.村前变/2号主变	0	9	9000	0
无锡直属	10kV梧桐线151	10	30.74	轻载	3535.53	无锡.盛岸里变/1号主变	10.57	12	9600	3535.53
无锡直属	10kV五河线116	10	15.16	轻载	4910.22	无锡.惠商变/1号主变	8.13	49	17155	4910.22

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
无锡直属	10kV五锦线154	10	7.64	轻载	5681.48	无锡.五村变/2号主变	28.13	0		5681.48
无锡直属	10kV五里线118	10	16.28	轻载	4838.52	无锡.蓉湖庄变/1号主变	15.03	16	7880	4838.52
无锡直属	10kV五联线136	10	19.05	轻载	4562.61	无锡.五村变/2号主变	28.13	11	3715	4562.61
无锡直属	10kV五龙线125	10	29	轻载	3735.58	无锡.洛社变/2号主变	8.97	4	10400	3735.58
无锡直属	10kV五庙线118	10	41.06	轻载	2591.59	无锡.大学变/1号主变	12.22	62	33325	2591.59
无锡直属	10kV五牧线124	10	32.65	轻载	3344.84	无锡.新村变/2号主变	23.7	39	45650	3344.84
无锡直属	10kV五七线121	10	56.85	中载	1177.41	无锡.厚桥变/2号主变	1.31	70	26075	1177.41
无锡直属	10kV五秦线152	10	5.79	轻载	5749.37	无锡.五村变/2号主变	28.13	4	1400	5749.37
无锡直属	10kV五星Ⅰ线111	10	36.33	轻载	3032.21	无锡.金城变/1号主变	6.77	9	9000	3032.21
无锡直属	10kV五星Ⅱ线121	10	25.1	轻载	4044.22	无锡.金城变/2号主变	0	8	8000	0
无锡直属	10kV五映线124	10	44.36	轻载	2336.12	无锡.玉东变/1号主变	35.52	2	7650	2336.12
无锡直属	10kV五洲线119	10	35.64	轻载	3077.07	无锡.钱桥变/1号主变	6.74	15	13825	3077.07
无锡直属	10kV夕照线118	10	5.48	轻载	5878.41	无锡.渔港变/1号主变	14.52	16	12200	5878.41
无锡直属	10kV西浜线113	10	47.02	轻载	2058.14	无锡.溪南变/1号主变	0	26	15590	0
无锡直属	10kV西北联线199	10	21.37	轻载	4253.1	无锡.西坝头变/2号主变	16.8	11	8805	4253.1
无锡直属	10kV西仓线138	10	29.17	轻载	3656.43	无锡.秦村变/2号主变	0	53	19570	0
无锡直属	10kV西埭线124	10	81.27	重载	0	无锡.九龙变/1号主变	22.42	59	26615	0
无锡直属	10kV西杜线142	10	13.68	轻载	5043.06	无锡.建国变/3号主变	38.65	27	17340	5043.06
无锡直属	10kV西高线124	10	42.66	轻载	2448.01	无锡.农丰变/1号主变	10.83	7	6210	2448.01
无锡直属	10kV西格玛线114	10	70.91	重载	0	无锡.秦村变/1号主变	2.52	25	10930	0
无锡直属	10kV西荷线111	10	66.47	中载	315.92	无锡.清梅变/1号主变	0.53	42	28040	315.92
无锡直属	10kV西横线111	10	19.17	轻载	4578.37	无锡.蓉湖庄变/1号主变	15.03	7	4705	4578.37
无锡直属	10kV西郊线119	10	33.92	轻载	3287.34	无锡.鸿桥变/1号主变	6	10	14960	3287.34

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
无锡直属	10kV西泾线112	10	39.69	轻载	2651.35	无锡.西坝头变/1号主变	17.3	68	23865	2651.35
无锡直属	10kV西矿线118	10	44.4	轻载	2291.96	无锡.洛社变/1号主变	0	13	11365	0
无锡直属	10kV西联线131	10	27.75	轻载	3783.55	无锡.南园变/1号主变	3.4	17	8975	3400
无锡直属	10kV西梁线115	10	19.07	轻载	4560.88	无锡.工运变/1号主变	14.62	14	9370	4560.88
无锡直属	10kV西林线111	10	22.12	轻载	4287.22	无锡.军北变/1号主变	10.33	29	11360	4287.22
无锡直属	10kV西林线	10	0	轻载	5880.14			0		5880.14
无锡直属	10kV西隆线116	10	54.96	中载	1346.46	无锡.洛社变/1号主变	0	38	17315	0
无锡直属	10kV西门子线115	10	51.29	中载	1704.81	无锡.下甸桥变/1号主变	7.96	12	13480	1704.81
无锡直属	10kV西姆线123	10	9.43	轻载	5518.15	无锡.红力变/2号主变	4.82	17	13120	4820
无锡直属	10kV西前线118	10	41.08	轻载	2590.03	无锡.尤岸变/1号主变	1.96	15	13690	1960
无锡直属	10kV西清线127	10	29.78	轻载	3664.39	无锡.联清变/2号主变	0	4	3480	0
无锡直属	10kV西社线116	10	80.69	重载	0	无锡.雅西变/1号主变	8.71	26	17380	0
无锡直属	10kV西石线151	10	29.29	轻载	3645.34	无锡.五村变/2号主变	28.13	1	400	3645.34
无锡直属	10kV西水线112	10	20.87	轻载	4424.74	无锡.蓉湖庄变/1号主变	15.03	4	4000	4424.74
无锡直属	10kV西塘线161	10	39.57	轻载	2724.44	无锡.九龙变/2号主变	13.89	24	13460	2724.44
无锡直属	10kV西汀线134	10	27.12	轻载	3839.84	无锡.民丰变/2号主变	0	37	19215	0
无锡直属	10kV西拓线129	10	51.3	中载	1674.15	无锡.河东变/2号主变	0	11	6625	0
无锡直属	10kV西旺114	10	0.14	轻载	6364.75	无锡.旺庄变/1号主变	17	0		6364.75
无锡直属	10kV西堰线135	10	14.51	轻载	4969.11	无锡.桃源变/2号主变	22.53	49	26040	4969.11
无锡直属	10kV西园线122	10	68.39	中载	144.1	无锡.鸿桥变/2号主变	2.98	41	17985	144.1
无锡直属	10kV西站线113	10	9.22	轻载	5537.03	无锡.苏巷变/1号主变	16.98	4	4400	5537.03
无锡直属	10kV西漳线11E	10	38.03	轻载	2863.17	无锡.黄泥头变/1号主变	4.12	25	15490	2863.17
无锡直属	10kV溪北线118	10	44.3	轻载	2301.14	无锡.河埭变/1号主变	4.4	21	11515	2301.14

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
无锡直属	10kV锡澄线122	10	56.5	中载	1208.94	无锡.黄泥头变/2号主变	0.02	31	22970	20
无锡直属	10kV锡达线144	10	45.62	轻载	2182.84	无锡.世界变/2号主变	35.6	36	17085	2182.84
无锡直属	10kV锡东线118	10	40.33	轻载	2657.06	无锡.团结变/1号主变	4.62	51	17120	2657.06
无锡直属	10kV锡甘线126	10	25.9	轻载	4017.89	无锡.招商变/2号主变	0	20	15350	0
无锡直属	10kV锡海线124	10	5.23	轻载	5800.12	江苏.蠡湖变/1号主变	4.95	9	5240	4950
无锡直属	10kV锡沪线113	10	63.95	中载	551.3	江苏.毛岸变/#1主变	3.81	5	11700	551.3
无锡直属	10kV锡明线134	10	16.35	轻载	3577.62	无锡.三凤变/2号主变	32.74	15	7870	3577.62
无锡直属	10kV锡南线116	10	70.84	重载	0	无锡.团结变/1号主变	4.62	36	18660	0
无锡直属	10kV锡能线113	10	38.01	轻载	2914.61	无锡.蠡园变/1号主变	5.53	3	10450	2914.61
无锡直属	10kV锡沙线125	10	23.05	轻载	4204.08	无锡.尤岸变/2号主变	0	19	11670	0
无锡直属	10kV锡山线123	10	58.8	中载	1002.65	无锡.金匮变/2号主变	0	25	16555	0
无锡直属	10kV锡视线153	10	19.64	轻载	4535.59	江苏.通德桥变/#1主变	44.42	10	7010	4535.59
无锡直属	10kV锡泰线143	10	61.59	中载	752.9	无锡.世界变/2号主变	35.6	16	11920	752.9
无锡直属	10kV锡通线122	10	100.36	重载	0	无锡.联清变/2号主变	0	7	6770	0
无锡直属	10kV锡贤线149	10	58.08	中载	1067.43	无锡.梅村变/3号主变	0	16	14570	0
无锡直属	10kV锡兴Ⅰ线112	10	34.02	轻载	3277.46	无锡.金桥变/1号主变	3.83	10	6100	3277.46
无锡直属	10kV锡兴Ⅱ线134	10	46.49	轻载	2141.79	无锡.金桥变/2号主变	0	2	1880	0
无锡直属	10kV锡星线124	10	57.4	中载	1128.05	无锡.红星变/2号主变	21.76	11	7030	1128.05
无锡直属	10kV锡寓线133	10	24.06	轻载	4184.86	无锡.金桥变/2号主变	0	13	11800	0
无锡直属	10kV锡中线118	10	91.97	重载	0	无锡.姑亭变/1号主变	0	27	23085	0
无锡直属	10kV锡洲111线	10	0	轻载	6377.22	无锡.春雷变/1号主变	20.19	0		6377.22
无锡直属	10kV洗马巷线124	10	23.46	轻载	4167.71	无锡.后宅变/2号主变	1.79	17	5300	1790
无锡直属	10kV喜福线113	10	36.39	轻载	3009.35	无锡.麻歧变/1号主变	0.54	39	32175	540

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
无锡直属	10kV霞村线162	10	29.07	轻载	3729	无锡.周新变/2号主变	22.3	35	18320	3729
无锡直属	10kV霞美线114	10	12.43	轻载	3988.28	无锡.社桥变/1号主变	9.71	8	11660	3988.28
无锡直属	10kV下岸线135	10	37.28	轻载	2930.2	无锡.杨亭变/3号主变	0	25	18370	0
无锡直属	10kV下曹线129	10	60.52	中载	863.92	无锡.大学变/2号主变	0	3	1800	0
无锡直属	10kV下甸桥线12C	10	24.63	轻载	4062.93	无锡.下甸桥变/2号主变	10.87	0		4062.93
无锡直属	10kV下渡线147	10	82.61	重载	0	无锡.溪南变/2号主变	1.31	7	7990	0
无锡直属	10kV夏花线117	10	40.3	轻载	2705.38	无锡.陡门变/1号主变	18.68	14	12400	2705.38
无锡直属	10kV夏家线114	10	73.27	重载	0	江苏.蠡湖变/1号主变	4.95	35	25210	0
无锡直属	10kV夏湾Ⅰ线111	10	18.97	轻载	4649.21	无锡.红力变/1号主变	7.4	6	5825	4649.21
无锡直属	10kV夏湾Ⅱ线121	10	23.04	轻载	4277.87	无锡.红力变/2号主变	4.82	10	6010	4277.87
无锡直属	10kV夏庄线132	10	0.02	轻载	6266.2	无锡.紫杉变/2号主变	35.94	0		6266.2
无锡直属	10kV仙泵线126	10	24.45	轻载	4078.51	江苏.通德桥变/#2主变	12.71	21	10045	4078.51
无锡直属	10kV仙河线162	10	45.19	轻载	2221.64	无锡.软件变/1号主变	22.79	30	20810	2221.64
无锡直属	10kV仙坛线145	10	29	轻载	3735.06	无锡.陈家桥变/2号主变	32.86	12	11650	3735.06
无锡直属	10kV先导129	10	0	轻载	6377.22	无锡.旺庄变/2号主变	10.6	0		6377.22
无锡直属	10kV先江线145	10	12.48	轻载	5240.51	无锡.先锋变/2号主变	19.83	0		5240.51
无锡直属	10kV先进线121	10	61.65	中载	747.36	无锡.八士变/2号主变	38.45	24	12375	747.36
无锡直属	10kV先卫线155	10	25.12	轻载	4088.39	无锡.先锋变/2号主变	19.83	2	10500	4088.39
无锡直属	10kV先熙121	10	18.91	轻载	4654.75	无锡.先锋变/1号主变	31.18	41	21780	4654.75
无锡直属	10kV先信线156	10	27.27	轻载	3893.02	无锡.先锋变/1号主变	31.18	0		3893.02
无锡直属	10kV显山线131	10	19.73	轻载	4579.93	无锡.朱巷变/2号主变	22.18	11	9600	4579.93
无锡直属	10kV宪丰线114	10	41.01	轻载	2595.92	无锡.西坝头变/1号主变	17.3	31	17400	2595.92
无锡直属	10kV相思线135	10	0.01	轻载	6266.9	无锡.紫杉变/2号主变	35.94	0		6266.9



区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
无锡直属	10kV香槟线145	10	19.5	轻载	4600.37	无锡.大学变/2号主变	0	11	8500	0
无锡直属	10kV香茶线112	10	39.77	轻载	2707.12	无锡.硕放变/1号主变	7.75	33	16430	2707.12
无锡直属	10kV香川线115	10	30.78	轻载	3572.94	无锡.墙门变/1号主变	5.86	13	11890	3572.94
无锡直属	10kV香花线126	10	49.36	轻载	1848.04	无锡.洛社变/2号主变	8.97	27	15370	1848.04
无锡直属	10kV香梅线12A	10	0	轻载	6377.22	无锡.协新变/2号主变	25.23	0		6377.22
无锡直属	10kV香楠线119	10	39.09	轻载	2767.39	无锡.墙门变/1号主变	5.86	36	16835	2767.39
无锡直属	10kV香山线121	10	61.32	中载	776.8	无锡.后宅变/2号主变	1.79	63	20685	776.8
无锡直属	10kV香熙线151	10	31.55	轻载	3502.8	无锡.圆石变/1号主变	5.53	12	11800	3502.8
无锡直属	10kV香榭线128	10	28.79	轻载	3711.33	无锡.蓉湖庄变/1号主变	15.03	7	6600	3711.33
无锡直属	10kV香樟线118	10	32.12	轻载	3451.01	无锡.星座变/1号主变	0	15	13315	0
无锡直属	10kV祥福线118	10	18.91	轻载	4574.56	无锡.庙下变/1号主变	14.41	1	9200	4574.56
无锡直属	10kV祥根线113	10	36.33	轻载	3067.2	无锡.前进变/1号主变	5.46	13	10430	3067.2
无锡直属	10kV祥园线123	10	48.21	轻载	1951.62	无锡.华友变/2号主变	17.58	46	21595	1951.62
无锡直属	10kV翔纺线123	10	33.08	轻载	3305.7	无锡.唐义变/1号主变	5.06	27	11920	3305.7
无锡直属	10kV翔华线134	10	58.68	中载	1013.39	无锡.溪南变/2号主变	1.31	11	5860	1013.39
无锡直属	10kV翔科线111	10	12.69	轻载	5221.46	无锡.刘塘变/1号主变	13.38	1	4000	5221.46
无锡直属	10kV向阳线11C	10	50.28	中载	1776.34	无锡.黄泥头变/1号主变	4.12	59	28055	1776.34
无锡直属	10kV巷域线132	10	6	轻载	5763.92	无锡.殷巷变/2号主变	4.23	0		4230
无锡直属	10kV象山线151	10	29.28	轻载	3709.94	无锡.旭明变/1号主变	10.9	2	4050	3709.94
无锡直属	10kV橡胶线126	10	73.77	重载	0	无锡.大坝变/2号主变	24	9	8610	0
无锡直属	10kV橡湾线146	10	8.74	轻载	5581.2	无锡.村前变/2号主变	0	14	11200	0
无锡直属	10kV消防线133	10	35.9	轻载	3107.03	无锡.旭明变/2号主变	33.52	6	3255	3107.03
无锡直属	10kV小岸线122	10	26.79	轻载	3779.74	无锡.出新变/2号主变	17.18	12	6720	3779.74

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
无锡直属	10kV小箕线114	10	21.26	轻载	4364.29	无锡.渔港变/1号主变	14.52	60	29370	4364.29
无锡直属	10kV小溪线116	10	38.6	轻载	2812.08	无锡.华庄变/1号主变	22.99	45	16735	2812.08
无锡直属	10kV小园线114	10	0	轻载	6268.11	无锡.蓉阳变/1号主变	15.58	0		6268.11
无锡直属	10kV晓曼线123	10	8.69	轻载	5489.75	无锡.马山变/2号主变	4.82	8	6260	4820
无锡直属	10kV肖巷线123	10	25.57	轻载	4001.79	无锡.金城变/2号主变	0	2	7225	0
无锡直属	10kV协泊线126	10	0	轻载	6377.22	无锡.协新变/2号主变	25.23	0		6377.22
无锡直属	10kV协渎线119	10	0	轻载	5880.14	无锡.协新变/1号主变	10.56	0		5880.14
无锡直属	10kV协荆线125	10	15.51	轻载	4964.43	无锡.协新变/2号主变	25.23	0		4964.43
无锡直属	10kV协民线115	10	34.05	轻载	3219.27	无锡.河埭变/1号主变	4.4	26	16040	3219.27
无锡直属	10kV协雅线124	10	26.47	轻载	3966.11	无锡.协新变/2号主变	25.23	0		3966.11
无锡直属	10kV鞋山线122	10	38.55	轻载	2816.06	无锡.安镇变/2号主变	5.21	0		2816.06
无锡直属	10kV谢埭线121	10	42.49	轻载	2463.77	无锡.甘露变新/2号主变	8.8	49	17720	2463.77
无锡直属	10kV榭丽线122	10	68.31	中载	153.63	无锡.玉东变/1号主变	35.52	33	29230	153.63
无锡直属	10kV昕悦线131	10	2.39	轻载	6159.17	无锡.玉东变/2号主变a	25.69	0		6159.17
无锡直属	10kV欣冠线161	10	13.88	轻载	5024.88	无锡.大坝变/2号主变	24	2	2000	5024.88
无锡直属	10kV新安线121	10	42.3	轻载	2480.22	无锡.旭明变/2号主变	33.52	37	20950	2480.22
无锡直属	10kV新坝线141	10	20.94	轻载	4393.39	无锡.八士变/3号主变	11.36	11	6245	4393.39
无锡直属	10kV新北线115	10	8.34	轻载	5521.62	无锡.龙渚变/1号主变	19.38	38	16390	5521.62
无锡直属	10kV新潮线112	10	71.98	重载	0	无锡.春阳变/1号主变	35.1	13	13500	0
无锡直属	10kV新渎线121	10	48.08	轻载	1963.22	无锡.阳山变/2号主变	6.45	45	16980	1963.22
无锡直属	10kV新芳线132	10	17.91	轻载	4664.62	无锡.星洲变/2号主变	4.74	39	20825	4664.62
无锡直属	10kV新港线115	10	29.81	轻载	3661.1	无锡.金桥变/1号主变	3.83	5	5750	3661.1
无锡直属	10kV新光线111	10	40.03	轻载	2683.73	无锡.前进变/1号主变	5.46	14	12740	2683.73

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
无锡直属	10kV新河线125	10	25.25	轻载	4077.3	无锡.横塘变/1号主变	13.07	0		4077.3
无锡直属	10kV新恒线114	10	13.85	轻载	5027.82	无锡.墙门变/1号主变	5.86	12	4110	5027.82
无锡直属	10kV新红线117	10	45.75	轻载	2171.41	无锡.荡口变/1号主变	0	20	11400	0
无锡直属	10kV新厚线133	10	29.79	轻载	3663.18	无锡.先锋变/2号主变	19.83	15	12000	3663.18
无锡直属	10kV新华线111	10	61.35	中载	774.72	无锡.杨市变/1号主变	6.17	74	26785	774.72
无锡直属	10kV新惠线113	10	46.68	轻载	2088.62	无锡.盛岸里变/1号主变	10.57	30	24180	2088.62
无锡直属	10kV新机线11A	10	21.93	轻载	4379.02	无锡.杨家变/1号主变	1.82	1	6980	1820
无锡直属	10kV新建线115	10	68.43	中载	140.98	无锡.荡口变/1号主变	0	30	15140	0
无锡直属	10kV新街线112	10	58.06	中载	1088.04	无锡.凤翔变/1号主变	0	24	19715	0
无锡直属	10kV新泾线143	10	46.22	轻载	2129.67	无锡.五村变/2号主变	28.13	33	11355	2129.67
无锡直属	10kV新开河线124	10	8.85	轻载	5295.76	无锡.学前变/2号主变	29.3	4	3260	5295.76
无锡直属	10kV新麦线161	10	34.13	轻载	3211.82	无锡.正阳变/2号主变	31.43	25	10545	3211.82
无锡直属	10kV新梅线117	10	60.29	中载	869.12	无锡.梅村变/1号主变	5.71	22	29965	869.12
无锡直属	10kV新民线133	10	52.2	中载	1362.74	无锡.大庄里变/2号主变	8.37	31	21005	1362.74
无锡直属	10kV新潘线127	10	12.73	轻载	5217.82	无锡.周新变/2号主变	22.3	4	4000	5217.82
无锡直属	10kV新汽线153	10	62.48	中载	673.57	无锡.世界变/3号主变	22.3	32	13960	673.57
无锡直属	10kV新桥线124	10	24.43	轻载	4080.59	无锡.东降变/2号主变	2	11	9910	2000
无锡直属	10kV新荣线131	10	25.96	轻载	4011.83	无锡.杨家变/2号主变	0	4	8960	0
无锡直属	10kV新生路线141	10	44.68	轻载	2280.35	无锡.三凤变/2号主变	32.74	2	12450	2280.35
无锡直属	10kV新盛线147	10	72.98	重载	0	无锡.钱桥变/2号主变	0	25	12035	0
无锡直属	10kV新世界线112	10	47.74	轻载	1992.84	无锡.协新变/1号主变	10.56	7	9565	1992.84
无锡直属	10kV新市线141	10	10.88	轻载	5385.65	无锡.出新变/2号主变	17.18	2	4000	5385.65
无锡直属	10kV新水线128	10	31.2	轻载	3534.49	无锡.华友变/2号主变	17.58	4	4645	3534.49

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
无锡直属	10kV新苏线131	10	50.12	中载	1738.41	无锡.芦庄变/2号主变	3.1	28	12300	1738.41
无锡直属	10kV新塘线132	10	43.08	轻载	2410.25	无锡.姑亭变/2号主变	0	18	12790	0
无锡直属	10kV新万线141	10	25.67	轻载	4038.68	无锡.春潮变/2号主变	0	7	5500	0
无锡直属	10kV新西线117	10	24.33	轻载	4113.33	无锡.出新变/1号主变	16.15	0		4113.33
无锡直属	10kV新巷线113	10	36.45	轻载	3003.98	无锡.春潮变/1号主变	0	31	23415	0
无锡直属	10kV新协线119	10	49.48	轻载	1869.17	无锡.栢树变/1号主变	9.24	8	10220	1869.17
无锡直属	10kV新兴线142a	10	0	轻载	6268.11	无锡.雅西变/3号主变	24.31	0		6268.11
无锡直属	10kV新雅线114	10	55.4	中载	1306.97	无锡.雅西变/1号主变	8.71	54	23830	1306.97
无锡直属	10kV新谊线112	10	1.38	轻载	6251.31	无锡.新明变/1号主变	11.43	5	4400	6251.31
无锡直属	10kV新友线148	10	20.35	轻载	4523.64	无锡.梅村变/3号主变	0	7	6600	0
无锡直属	10kV新苑线123	10	30.84	轻载	3567.92	无锡.龙渚变/2号主变ab	32.36	10	10000	3567.92
无锡直属	10kV新政线136	10	0.12	轻载	6257.72	无锡.新明变/2号主变	5.5	0		5500
无锡直属	10kV新织线123	10	48.79	轻载	1899.14	江苏.张公桥变/1号主变	0	0		0
无锡直属	10kV新庄线123	10	42.17	轻载	2492	无锡.长安变/1号主变	10.15	0		2492
无锡直属	10kV馨城线118	10	62.57	中载	665.61	无锡.凤翔变/1号主变	0	47	25700	0
无锡直属	10kV鑫畅线11A	10	36.95	轻载	3011.26	无锡.下甸桥变/1号主变	7.96	1	7800	3011.26
无锡直属	10kV鑫谷128	10	0.04	轻载	6373.76	无锡.旺庄变/2号主变	10.6	0		6373.76
无锡直属	10kV信技线151	10	25.52	轻载	4052.01	无锡.朱巷变/1号主变	2.67	0		2670
无锡直属	10kV信息线117	10	38.06	轻载	2765.66	无锡.学前变/1号主变	26.31	3	7690	2765.66
无锡直属	10kV兴达线112	10	64.44	中载	497.95	无锡.雅西变/1号主变	8.71	43	18225	497.95
无锡直属	10kV兴隆线121	10	52.88	中载	1532.99	无锡.招商变/2号主变	0	47	24805	0
无锡直属	10kV兴塘线121	10	48	轻载	1970.15	无锡.金匮变/2号主变	0	36	18390	0
无锡直属	10kV兴旺线116	10	36.23	轻载	3076.38	无锡.前进变/1号主变	5.46	8	8500	3076.38

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
无锡直属	10kV兴吴线146	10	22.59	轻载	4269.55	无锡.先锋变/2号主变	19.83	10	8200	4269.55
无锡直属	10kV兴业线113	10	30.03	轻载	3600.14	无锡.出新变/1号主变	16.15	3	6730	3600.14
无锡直属	10kV兴玉线132	10	68.38	中载	145.49	无锡.唐义变/1号主变	5.06	0		145.49
无锡直属	10kV兴源122线	10	36.23	轻载	3023.9	无锡.车站变/2号主变	31.87	36	14710	3023.9
无锡直属	10kV兴越线112	10	38.71	轻载	2851.05	无锡.先锋变/1号主变	31.18	5	4460	2851.05
无锡直属	10kV兴竹线134	10	56.02	中载	1252.24	无锡.殷巷变/2号主变	4.23	39	20090	1252.24
无锡直属	10kV星春146	10	0	轻载	6377.22	无锡.星洲变/2号主变	4.74	0		4740
无锡直属	10kV星尔线145	10	0	轻载	6377.22	无锡.星洲变/2号主变	4.74	0		4740
无锡直属	10kV星工线123	10	71.83	重载	0	无锡.星洲变/2号主变	4.74	1	8200	0
无锡直属	10kV星海线134	10	61.15	中载	792.39	江苏.蠡湖变/2号主变	70.32	50	24150	792.39
无锡直属	10kV星火线123	10	68.13	中载	167.48	无锡.杨市变/1号主变	6.17	50	18135	167.48
无锡直属	10kV星睦线132	10	11.43	轻载	5335.95	无锡.新明变/2号主变	5.5	0		5335.95
无锡直属	10kV星普线142	10	0	轻载	6377.22	无锡.星洲变/2号主变	4.74	0		4740
无锡直属	10kV星威线148	10	0	轻载	6377.22	无锡.星洲变/2号主变	4.74	0		4740
无锡直属	10kV星宇线111	10	36.79	轻载	3025.46	无锡.柘树变/1号主变	9.24	1	5130	3025.46
无锡直属	10kV星洲线119	10	31.44	轻载	3513.19	无锡.星洲变/1号主变	8.16	9	7810	3513.19
无锡直属	10kV行创线151	10	62.18	中载	700.42	无锡.星洲变/1号主变	8.16	33	16670	700.42
无锡直属	10kV行星线123	10	60.33	中载	866.17	无锡.洛社变/2号主变	8.97	56	23330	866.17
无锡直属	10kV雄伟线116	10	37.45	轻载	2914.78	无锡.周新变/1号主变	22.07	16	7340	2914.78
无锡直属	10kV秀景线118	10	37.57	轻载	2954.79	无锡.鸿桥变/1号主变	6	12	10050	2954.79
无锡直属	10kV秀雪线115	10	0.78	轻载	6306.21	无锡.雪浪变/1号主变	35.93	3	12200	6306.21
无锡直属	10kV秀嶂121线	10	8.14	轻载	5635.24	无锡.军嶂变/2号主变	26.4	3	12200	5635.24
无锡直属	10kV许艾线132	10	17.96	轻载	4686.79	无锡.许家变/2号主变	23.02	18	10145	4686.79

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
无锡直属	10kV许布线114	10	40.04	轻载	2682.87	无锡.协新变/1号主变	10.56	31	23505	2682.87
无锡直属	10kV许道线111	10	19.67	轻载	4585.3	无锡.大学变/1号主变	12.22	1	6500	4585.3
无锡直属	10kV许发线113	10	2.24	轻载	6102.88	无锡.许家变/1号主变	29.74	0		6102.88
无锡直属	10kV许惠线142	10	15.36	轻载	4977.77	无锡.村前变/2号主变	0	17	14635	0
无锡直属	10kV许蓝线141	10	0	轻载	6304.48	无锡.许家变/2号主变	23.02	0		6304.48
无锡直属	10kV许名线116	10	0	轻载	6304.48	无锡.许家变/1号主变	29.74	0		6304.48
无锡直属	10kV许鹏线142	10	0	轻载	6268.11	无锡.许家变/2号主变	23.02	0		6268.11
无锡直属	10kV许瑞线114	10	0	轻载	6304.48	无锡.许家变/1号主变	29.74	0		6304.48
无锡直属	10kV许湾线118	10	52.45	中载	1571.44	无锡.芦庄变/1号主变	11.53	23	11415	1571.44
无锡直属	10kV许扬线122	10	0	轻载	6304.48	无锡.许家变/1号主变	29.74	0		6304.48
无锡直属	10kV许悦线112	10	3.54	轻载	5985.79	无锡.许家变/1号主变	29.74	18	18800	5985.79
无锡直属	10kV许运线131	10	20.16	轻载	4359.44	无锡.许家变/2号主变	23.02	26	16360	4359.44
无锡直属	10kV旭光线113	10	49.15	轻载	1866.92	无锡.双庙变/1号主变	0	1	8000	0
无锡直属	10kV叙康线162	10	55.46	中载	1271.98	无锡.殷巷变/3号主变	13.03	37	19960	1271.98
无锡直属	10kV宣家线119	10	1.63	轻载	6121.93	无锡.周新变/1号主变	22.07	5	3660	6121.93
无锡直属	10kV玄武线121	10	11.85	轻载	5236.88	无锡.工运变/3号主变	34.5	2	4100	5236.88
无锡直属	10kV薛典线115	10	37.52	轻载	2908.37	无锡.硕放变/2号主变	10.56	31	11610	2908.37
无锡直属	10kV薛高线135	10	46.03	轻载	2184.05	无锡.秦村变/2号主变	0	5	20200	0
无锡直属	10kV薛圣线112	10	74.09	重载	0	无锡.秦村变/1号主变	2.52	1	6286	0
无锡直属	10kV薛湾线111	10	46.18	轻载	1753.13	无锡.红星变/1号主变	5.12	14	7770	1753.13
无锡直属	10kV薛沃线123	10	42.79	轻载	2479.18	无锡.秦村变/2号主变	0	2	9800	0
无锡直属	10kV学府线149	10	28.04	轻载	3756.88	无锡.大学变/2号主变	0	18	14050	0
无锡直属	10kV学前线162	10	27.32	轻载	3821.66	无锡.学前变/2号主变	29.3	16	11890	3821.66

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
无锡直属	10kV雪豹线123	10	32.24	轻载	3440.44	无锡.下甸桥变/2号主变	10.87	2	10090	3440.44
无锡直属	10kV雪创线133	10	3.07	轻载	6097.16	无锡.雪浪变/2号主变	36.74	0		6097.16
无锡直属	10kV雪达线111	10	4.34	轻载	5981.46	无锡.雪浪变/1号主变	35.93	18	13430	5981.46
无锡直属	10kV雪花线114	10	17.65	轻载	4687.66	无锡.太湖变/1号主变	0	27	20550	0
无锡直属	10kV雪乐线114	10	4.08	轻载	6005.71	无锡.雪浪变/1号主变	35.93	3	9650	6005.71
无锡直属	10kV雪莲线136	10	41.71	轻载	2577.22	无锡.陈家桥变/2号主变	32.86	26	22200	2577.22
无锡直属	10kV雪聆线141	10	0.89	轻载	6295.99	无锡.雪浪变/2号主变	36.74	0		6295.99
无锡直属	10kV雪茂线131	10	27.18	轻载	3900.98	无锡.雪浪变/2号主变	36.74	4	9500	3900.98
无锡直属	10kV雪石桥线113	10	29.28	轻载	3645.86	无锡.硕放变/2号主变	10.56	9	7660	3645.86
无锡直属	10kV雪墅线156	10	18.79	轻载	4585.3	无锡.软件变/1号主变	22.79	23	15730	4585.3
无锡直属	10kV雪兴线142	10	0.11	轻载	6367.01	无锡.雪浪变/2号主变	36.74	0		6367.01
无锡直属	10kV雪印线113	10	23.45	轻载	4167.88	无锡.软件变/1号主变	22.79	60	29465	4167.88
无锡直属	10kV雪尤线134	10	12.63	轻载	5226.31	无锡.旭明变/2号主变	33.52	27	21605	5226.31
无锡直属	10kV雪渔线125	10	2.86	轻载	6116.73	无锡.渔港变/2号主变	24.57	21	15010	6116.73
无锡直属	10kV雪主线113	10	8.82	轻载	5573.4	无锡.雪浪变/1号主变	35.93	4	9900	5573.4
无锡直属	10kV巡桥线132	10	23.65	轻载	4174.29	无锡.民丰变/2号主变	0	28	16210	0
无锡直属	10kV巡塘线111	10	37.32	轻载	2926.21	无锡.华庄变/1号主变	22.99	87	49270	2926.21
无锡直属	10kV迅达线113	10	58.78	中载	1004.39	无锡.胡埭变/1号主变	8.63	56	27405	1004.39
无锡直属	10kV雅东线146a	10	0	轻载	6268.11	无锡.雅西变/3号主变	24.31	0		6268.11
无锡直属	10kV雅惠线145a	10	0	轻载	6377.22	无锡.雅西变/3号主变	24.31	0		6377.22
无锡直属	10kV雅居线145	10	32.41	轻载	3424.16	无锡.联清变/3号主变	4.82	10	13600	3424.16
无锡直属	10kV雅洛线118	10	48.47	轻载	1927.89	无锡.雅西变/1号主变	8.71	38	21895	1927.89
无锡直属	10kV雅盛线147a	10	0	轻载	6268.11	无锡.雅西变/3号主变	24.31	0		6268.11

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
无锡直属	10kV雅顺线141a	10	47.34	轻载	2064.54	无锡.雅西变/3号主变	24.31	0		2064.54
无锡直属	10kV雅星线144a	10	0	轻载	6377.22	无锡.雅西变/3号主变	24.31	0		6377.22
无锡直属	10kV雅苑线133	10	8.68	轻载	5586.57	无锡.凤翔变/2号主变	0	13	10000	0
无锡直属	10kV雅镇线119	10	39.51	轻载	2778.13	无锡.雅西变/1号主变	8.71	0		2778.13
无锡直属	10kV亚冠线152	10	11.4	轻载	5246.92	无锡.先锋变/2号主变	19.83	6	12750	5246.92
无锡直属	10kV亚光线171	10	40.13	轻载	2674.73	无锡.南园变/3号主变	6.1	16	6455	2674.73
无锡直属	10kV亚星线135	10	57.35	中载	1132.9	无锡.苏巷变/2号主变	28.02	16	11460	1132.9
无锡直属	10kV严埭线118	10	26.31	轻载	3912.07	无锡.正阳变/1号主变	32	20	9025	3912.07
无锡直属	10kV严家线133	10	32.44	轻载	3363.2	无锡.西坝头变/2号主变	16.8	30	17190	3363.2
无锡直属	10kV严徐线127	10	24.58	轻载	4067.26	无锡.洛社变/2号主变	8.97	24	13040	4067.26
无锡直属	10kV沿头线141	10	73.63	重载	0	无锡.梅村变/3号主变	0	23	29820	0
无锡直属	10kV研创线122	10	7.27	轻载	5715.08	无锡.星座变/2号主变	36.98	1	5700	5715.08
无锡直属	10kV堰桥线121	10	33.26	轻载	3289.41	无锡.村前变/1号主变	1.79	26	10745	1790
无锡直属	10kV堰西线129	10	39.66	轻载	2717.16	无锡.麻歧变/2号主变	0	20	17360	0
无锡直属	10kV堰新线115	10	56.53	中载	1205.82	无锡.麻歧变/1号主变	0.54	16	11760	540
无锡直属	10kV燕萃线121	10	30.21	轻载	3625.25	无锡.姑亭变/2号主变	0	7	11160	0
无锡直属	10kV燕宕线132	10	3.46	轻载	6062	无锡.张皋变/2号主变	27	10	8000	6062
无锡直属	10kV燕军线151	10	18.35	轻载	4624.96	江苏.毛岸变/#3主变	0	33	18475	0
无锡直属	10kV燕尾线127	10	45.1	轻载	2229.26	无锡.马山变/2号主变	4.82	18	13880	2229.26
无锡直属	10kV扬北线134	10	51.07	中载	1705.15	无锡.大庄里变/2号主变	8.37	37	20685	1705.15
无锡直属	10kV扬名线127	10	52.68	中载	1559.84	无锡.金城变/2号主变	0	26	19895	0
无锡直属	10kV羊发线113	10	32.38	轻载	3368.91	无锡.廊下变/1号主变	0	23	11075	0
无锡直属	10kV羊尖112线	10	0	轻载	6377.22	无锡.东桥变/1号主变	19.44	0		6377.22



区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
无锡直属	10kV羊歧126线	10	0	轻载	6268.11	无锡.军嶂变/2号主变	26.4	0		6268.11
无锡直属	10kV阳东线125	10	28.9	轻载	3743.89	无锡.蓉阳变/1号主变	15.58	0		3743.89
无锡直属	10kV阳光线128	10	24.21	轻载	4100.16	无锡.春潮变/2号主变	0	19	21910	0
无锡直属	10kV阳金线135	10	19.39	轻载	4610.76	无锡.春阳变/2号主变	0	12	10400	0
无锡直属	10kV阳蓉线144	10	0	轻载	6377.22	无锡.蓉阳变/2号主变	20.38	0		6377.22
无锡直属	10kV阳山线111	10	29.19	轻载	3654.52	无锡.阳山变/1号主变	11.78	32	17715	3654.52
无锡直属	10kV阳盛线144	10	24.86	轻载	4065.35	无锡.正阳变/2号主变	31.43	0		4065.35
无锡直属	10kV阳旭线122	10	49.79	轻载	1840.94	无锡.春阳变/2号主变	0	22	19320	0
无锡直属	10kV杨岸线128	10	44.94	轻载	2192.19	无锡.山北变/2号主变	20.4	0		2192.19
无锡直属	10kV杨奥线112	10	41.56	轻载	2591.42	无锡.杨家变/1号主变	1.82	9	11200	1820
无锡直属	10kV杨出线121	10	71.74	重载	0	无锡.杨市变/1号主变	6.17	46	21260	0
无锡直属	10kV杨德线144	10	61.62	中载	763.12	无锡.杨家变/3号主变	16.16	4	21300	763.12
无锡直属	10kV杨工线148	10	50.69	中载	1728.88	无锡.建国变/3号主变	38.65	40	18400	1728.88
无锡直属	10kV杨湖线134	10	41.05	轻载	2592.11	无锡.出新变/2号主变	17.18	12	7560	2592.11
无锡直属	10kV杨家桥线151	10	13.21	轻载	5084.81	无锡.正阳变/1号主变	32	7	6210	5084.81
无锡直属	10kV杨陆线131	10	43	轻载	2432.07	无锡.尤岸变/2号主变	0	14	11930	0
无锡直属	10kV杨普线141	10	23.45	轻载	4240.63	无锡.杨家变/3号主变	16.16	2	9830	4240.63
无锡直属	10kV杨市线153	10	64.62	中载	482.02	无锡.出新变/2号主变	17.18	0		482.02
无锡直属	10kV杨双线133	10	77.1	重载	0	无锡.出新变/2号主变	17.18	3	4950	0
无锡直属	10kV杨亭121线	10	0	轻载	6268.11	无锡.春雷变/2号主变	27.68	0		6268.11
无锡直属	10kV杨巷线124	10	21.07	轻载	4407.25	无锡.黄泥头变/2号主变	0.02	26	19250	20
无锡直属	10kV杨纾线111	10	33.06	轻载	3230.87	无锡.大坝变/1号主变	0	0		0
无锡直属	10kV洋泾线143	10	32.21	轻载	3383.46	无锡.先锋变/2号主变	19.83	37	16080	3383.46

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
无锡直属	10kV洋溪线142	10	35.66	轻载	3128.86	无锡.钱桥变/2号主变	0	4	8550	0
无锡直属	10kV养多线117	10	0.78	轻载	6198.65	无锡.洪峰变/1号主变	16.75	0		6198.65
无锡直属	10kV养基线112	10	11.33	轻载	5284.33	无锡.芦庄变/1号主变	11.53	3	3500	5284.33
无锡直属	10kV姚安线123	10	64.48	中载	494.14	无锡.桃源变/1号主变	16.6	49	23890	494.14
无锡直属	10kV姚家线122	10	50.13	中载	1779.46	江苏.西泾变/#1主变	0	53	19500	0
无锡直属	10kV姚湾线132	10	4.32	轻载	5881.53	无锡.渔港变/2号主变	24.57	18	9550	5881.53
无锡直属	10kV药峰线132	10	19.64	轻载	4588.07	无锡.峰影变/2号主变	39.91	0		4588.07
无锡直属	10kV药陆线116	10	9.79	轻载	5485.24	无锡.峰影变/1号主变	15.19	0		5485.24
无锡直属	10kV药明线114	10	3.31	轻载	6075.86	无锡.马山变/1号主变	10.49	3	4700	6075.86
无锡直属	10kV药太线121	10	0	轻载	6377.22	无锡.太湖变/2号主变	46.65	0		6377.22
无锡直属	10kV药影线133	10	22.95	轻载	4286.7	无锡.峰影变/2号主变	39.91	0		4286.7
无锡直属	10kV耀车142线	10	22.32	轻载	4294.49	无锡.车站变/2号主变	31.87	0		4294.49
无锡直属	10kV耀凤线151	10	33.51	轻载	3286.82	无锡.三凤变/1号主变	41.11	0		3286.82
无锡直属	10kV耀新线122	10	12.38	轻载	5159.8	无锡.山北变/2号主变	20.4	7	8320	5159.8
无锡直属	10kV冶金线11A	10	86.38	重载	0	无锡.墙门变/1号主变	5.86	21	16415	0
无锡直属	10kV叶片线114	10	28.93	轻载	3143.93	无锡.大庄里变/1号主变	7.23	14	10410	3143.93
无锡直属	10kV液气线131	10	18.43	轻载	4698.05	无锡.金桥变/2号主变	0	3	5880	0
无锡直属	10kV一百线142	10	0.68	轻载	6243.51	无锡.工运变/3号主变	34.5	2	1250	6243.51
无锡直属	10kV一方线135	10	50.53	中载	1773.57	无锡.梅村变/2号主变	31.65	11	12050	1773.57
无锡直属	10kV一中线132	10	23.89	轻载	4129.09	无锡.蓉湖庄变/2号主变	15.32	14	6480	4129.09
无锡直属	10kV医疗线118	10	38.31	轻载	2887.07	无锡.招商变/1号主变	12.14	7	10130	2887.07
无锡直属	10kV医药线112	10	20.13	轻载	4465.79	无锡.星洲变/1号主变	8.16	25	17740	4465.79
无锡直属	10kV仪表线145	10	43.98	轻载	2370.76	无锡.杨家变/3号主变	16.16	2	7400	2370.76

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
无锡直属	10kV宜春线115	10	31.81	轻载	3478.9	无锡.春阳变/1号主变	35.1	4	10880	3478.9
无锡直属	10kV移动线121	10	37.3	轻载	2979.04	无锡.金桥变/2号主变	0	2	5450	0
无锡直属	10kV移通线112	10	36.3	轻载	3070.49	无锡.旭明变/1号主变	10.9	3	9550	3070.49
无锡直属	10kV义村线114	10	66.51	中载	312.28	无锡.玉东变/1号主变	35.52	18	10940	312.28
无锡直属	10kV义舟145	10	0.39	轻载	6341.72	无锡.唐义变/1号主变	5.06	0		5060
无锡直属	10kV亿帆线145	10	0	轻载	6268.11	无锡.团结变/2号主变	11.01	0		6268.11
无锡直属	10kV亿镞线123	10	46.64	轻载	2091.74	无锡.九龙变/1号主变	22.42	22	9150	2091.74
无锡直属	10kV亿利线114	10	25.01	轻载	4052.19	无锡.工运变/1号主变	14.62	8	13869	4052.19
无锡直属	10kV易初线112	10	48.94	轻载	1896.54	无锡.尤岸变/1号主变	1.96	6	10630	1896.54
无锡直属	10kV易莲线133	10	5.18	轻载	5804.28	无锡.芦庄变/2号主变	3.1	1	630	3100
无锡直属	10kV益丰线117	10	80.6	重载	0	无锡.龙渚变/1号主变	19.38	27	17195	0
无锡直属	10kV益明114线	10	21.57	轻载	4362.04	无锡.车站变/1号主变	23.8	5	6120	4362.04
无锡直属	10kV益群线136	10	54.99	中载	1343.86	无锡.世界变/2号主变	35.6	6	13365	1343.86
无锡直属	10kV逸夫线127	10	30.29	轻载	3617.28	无锡.大学变/2号主变	0	2	5830	0
无锡直属	10kV殷惠线123	10	0	轻载	6268.11	无锡.浮舟变/2号主变	27.96	0		6268.11
无锡直属	10kV殷邹线124	10	66.13	中载	346.23	无锡.五村变/1号主变	16.42	19	11880	346.23
无锡直属	10kV垠下线114	10	0	轻载	7274.4	无锡.龙渚变/1号主变	19.38	0		7274.4
无锡直属	10kV银邦线151	10	14.05	轻载	5009.81	无锡.清梅变/1号主变	0.53	47	19985	530
无锡直属	10kV银宝线121	10	8.05	轻载	5643.55	无锡.查桥变/2号主变	1.65	13	15180	1650
无锡直属	10kV银辉线115	10	19.2	轻载	3713.06	无锡.学前变/1号主变	26.31	12	5290	3713.06
无锡直属	10kV银仁线142	10	29.54	轻载	3643.61	无锡.尤岸变/2号主变	0	11	9200	0
无锡直属	10kV银杏线121	10	29.98	轻载	3645.86	无锡.峰影变/1号主变	15.19	3	4110	3645.86
无锡直属	10kV银座线119	10	45.59	轻载	2223.71	无锡.下旬桥变/1号主变	7.96	13	15390	2223.71

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
无锡直属	10kV尹城线134a	10	0	轻载	6268.11	无锡.陆区变/1号主变	6.7	0		6268.11
无锡直属	10kV隐秀线122	10	23.67	轻载	4220.71	无锡.下甸桥变/2号主变	10.87	17	16970	4220.71
无锡直属	10kV印湖线116	10	40.27	轻载	2708.5	江苏.蠡湖变/1号主变	4.95	19	16670	2708.5
无锡直属	10kV印壹线114	10	71.21	重载	0	无锡.张皋变/1号主变	26.45	32	14150	0
无锡直属	10kV英杰线115	10	15.25	轻载	4902.43	无锡.河东变/1号主变	3.02	5	1950	3020
无锡直属	10kV英武线153	10	24.66	轻载	4130.3	无锡.软件变/1号主变	22.79	17	14115	4130.3
无锡直属	10kV营销线12A	10	36.96	轻载	3010.39	无锡.金匮变/2号主变	0	13	14800	0
无锡直属	10kV映山湖线116	10	27.29	轻载	3824.08	无锡.盛岸里变/1号主变	10.57	25	20680	3824.08
无锡直属	10kV映像线127	10	41.93	轻载	2528.2	无锡.盛岸里变/2号主变	6.32	15	14150	2528.2
无锡直属	10kV映月线117	10	29.21	轻载	3631.31	无锡.盛岸里变/1号主变	10.57	7	9260	3631.31
无锡直属	10kV雍锦线131	10	4.45	轻载	5971.94	无锡.蓉阳变/2号主变	20.38	7	5600	5971.94
无锡直属	10kV永安线142	10	46.65	轻载	2090.87	无锡.世界变/2号主变	35.6	47	29250	2090.87
无锡直属	10kV永定线122	10	5.73	轻载	5788	无锡.蓉湖庄变/2号主变	15.32	7	6450	5788
无锡直属	10kV永东线145	10	46.35	轻载	2130.36	无锡.殷巷变/2号主变	4.23	22	16400	2130.36
无锡直属	10kV永固线121	10	5.96	轻载	5833.9	无锡.渔港变/2号主变	24.57	8	8600	5833.9
无锡直属	10kV永翰线145	10	66.1	中载	348.82	无锡.河东变/2号主变	0	27	14475	0
无锡直属	10kV永合线126	10	34.72	轻载	3214.25	无锡.刘塘变/2号主变	13.06	0		3214.25
无锡直属	10kV永和线121	10	23.18	轻载	4192.48	无锡.胡埭变/2号主变	8.64	6	2345	4192.48
无锡直属	10kV永庆线143	10	14.49	轻载	5057.09	无锡.清梅变/2号主变	0	17	12490	0
无锡直属	10kV永泰线116	10	55.16	中载	1136.02	无锡.大庄里变/1号主变	7.23	62	17300	1136.02
无锡直属	10kV永新线118	10	47.96	轻载	2007.56	无锡.杨家变/1号主变	1.82	3	9600	1820
无锡直属	10kV勇范线132	10	73.02	重载	0	无锡.蓉东变/2号主变	4.88	0		0
无锡直属	10kV优雅线111	10	52.71	中载	1512.56	无锡.西坝头变/1号主变	17.3	66	24635	1512.56

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
无锡直属	10kV幽谷线118	10	20.34	轻载	3440.44	无锡.社桥变/1号主变	9.71	2	5700	3440.44
无锡直属	10kV悠山线143	10	7.39	轻载	5704	无锡.出新变/2号主变	17.18	0		5704
无锡直属	10kV尤渡线155	10	38.38	轻载	2830.95	无锡.殷巷变/3号主变	13.03	20	10560	2830.95
无锡直属	10kV尤介线127	10	0	轻载	6268.11	无锡.荡口变/2号主变	11.1	0		6268.11
无锡直属	10kV尤尼线122	10	42.78	轻载	2479.7	无锡.旭明变/2号主变	33.52	9	4700	2479.7
无锡直属	10kV尤沈线142	10	8.19	轻载	5631.08	无锡.杨亭变/3号主变	0	8	11860	0
无锡直属	10kV尤旺线116	10	69.64	中载	31.87	无锡.凤翔变/1号主变	0	23	14700	0
无锡直属	10kV尤巷线117	10	0	轻载	6304.48	无锡.中桥变/1号主变	20.4	0		6304.48
无锡直属	10kV尤置线156	10	37.71	轻载	2908.03	无锡.殷巷变/3号主变	13.03	2	10600	2908.03
无锡直属	10kV邮电局线133	10	21.34	轻载	4382.13	无锡.三凤变/2号主变	32.74	8	6050	4382.13
无锡直属	10kV油封线151	10	62.68	中载	655.74	无锡.大坝变/1号主变	0	1	3850	0
无锡直属	10kV游龙线116	10	33.87	轻载	3254.25	无锡.黄泥头变/1号主变	4.12	11	12020	3254.25
无锡直属	10kV友红线118	10	27.36	轻载	3818.54	无锡.荡口变/1号主变	0	35	12010	0
无锡直属	10kV友善线121	10	0.03	轻载	6374.8	无锡.紫杉变/1号主变	38.21	0		6374.8
无锡直属	10kV友硕线144	10	0	轻载	6377.22	无锡.华友变/2号主变	17.58	0		6377.22
无锡直属	10kV友雪线129	10	78.98	重载	0	无锡.华友变/2号主变	17.58	0		0
无锡直属	10kV友谊线113	10	57.21	中载	1145.2	无锡.金匮变/1号主变	4.58	47	17635	1145.2
无锡直属	10kV余巷线132	10	61.35	中载	774.72	无锡.梅村变/2号主变	31.65	34	17800	774.72
无锡直属	10kV俞尚线122	10	66.41	中载	321.11	无锡.墙门变/2号主变	0	29	15960	0
无锡直属	10kV渔富线131	10	29.44	轻载	3632	无锡.渔港变/2号主变	24.57	29	17460	3632
无锡直属	10kV渔湖线119	10	10.28	轻载	5440.9	无锡.渔港变/1号主变	14.52	1	6400	5440.9
无锡直属	10kV渔花线122	10	48.77	轻载	1901.39	无锡.太湖变/2号主变	46.65	30	18685	1901.39
无锡直属	10kV渔梅线126	10	35.32	轻载	3105.3	无锡.渔港变/2号主变	24.57	36	15855	3105.3

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
无锡直属	10kV渔社线116	10	8.44	轻载	5512.78	无锡.渔港变/1号主变	14.52	16	11965	5512.78
无锡直属	10kV渔业线121	10	80.84	重载	0	无锡.新村变/2号主变	23.7	43	18445	0
无锡直属	10kV宇宏线153	10	21.71	轻载	4398.93	无锡.周新变/1号主变	22.07	9	7890	4398.93
无锡直属	10kV宇晖线124	10	13.68	轻载	4477.05	无锡.渔港变/2号主变	24.57	22	9610	4477.05
无锡直属	10kV宇培线131	10	20.05	轻载	4550.31	无锡.团结变/2号主变	11.01	0		4550.31
无锡直属	10kV玉村线124	10	26.63	轻载	3883.66	无锡.蓉东变/2号主变	4.88	13	5575	3883.66
无锡直属	10kV玉龙线122	10	91.26	重载	0	无锡.新村变/2号主变	23.7	89	36340	0
无锡直属	10kV玉祁线131	10	58.48	中载	1031.75	无锡.蓉东变/2号主变	4.88	0		1031.75
无锡直属	10kV玉山线132	10	47.2	轻载	2041.85	无锡.旭明变/2号主变	33.52	18	12880	2041.85
无锡直属	10kV玉西线122	10	88.12	重载	0	无锡.蓉东变/2号主变	4.88	0		0
无锡直属	10kV玉印线115	10	18.16	轻载	4642.11	无锡.张皋变/1号主变	26.45	21	23445	4642.11
无锡直属	10kV育才线118	10	69.65	中载	31.18	无锡.廊下变/1号主变	0	47	20540	0
无锡直属	10kV郁家线141	10	71.41	重载	0	无锡.建国变/3号主变	38.65	25	21360	0
无锡直属	10kV钰邦线114	10	36.02	轻载	3042.43	江苏.石园变/1号主变	6.62	9	9380	3042.43
无锡直属	10kV御庭线145	10	19.52	轻载	4546.5	无锡.金城变/2号主变	0	6	5800	0
无锡直属	10kV御湾线132	10	7.98	轻载	5649.78	无锡.蓉阳变/2号主变	20.38	16	12800	5649.78
无锡直属	10kV裕安线123	10	59.5	中载	940.48	无锡.墙门变/2号主变	0	30	17605	0
无锡直属	10kV裕丰线113	10	62.78	中载	646.73	无锡.墙门变/1号主变	5.86	45	16160	646.73
无锡直属	10kV裕后线144	10	50	中载	1790.89	无锡.墙门变/3号主变	16.82	0		1790.89
无锡直属	10kV裕派线145	10	53.6	中载	1468.22	无锡.横塘变/2号主变	0	0		0
无锡直属	10kV裕通线111	10	44.48	轻载	2284.85	无锡.新村变/1号主变	30.96	40	20965	2284.85
无锡直属	10kV裕旺线12E	10	65.11	中载	440.45	无锡.黄泥头变/2号主变	0.02	69	34550	20
无锡直属	10kV元亮线118	10	18.18	轻载	4667.57	无锡.山北变/1号主变	15.15	0		4667.57

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容 量(kVA)	核算可开放容 量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
无锡直属	10kV园璟线148	10	14.11	轻载	5091.91	无锡.南园变/3号主变	6.1	0		5091.91
无锡直属	10kV园区线133	10	68.65	中载	120.55	无锡.朱巷变/2号主变	22.18	46	17560	120.55
无锡直属	10kV园墅线141	10	15.72	轻载	4945.38	无锡.蠡园变/2号主变	0	0		0
无锡直属	10kV园中线115	10	53	中载	1522.08	无锡.九龙变/1号主变	22.42	19	11205	1522.08
无锡直属	10kV原石线121	10	44.75	轻载	2260.95	无锡.西坝头变/1号主变	17.3	21	12940	2260.95
无锡直属	10kV圆东线135	10	0.01	轻载	6266.9	无锡.圆石变/2号主变	20.3	0		6266.9
无锡直属	10kV圆上线116	10	53.33	中载	1492.98	无锡.廊下变/1号主变	0	30	20310	0
无锡直属	10kV圆通路线111	10	6.32	轻载	4246.52	无锡.三凤变/1号主变	41.11	8	7300	4246.52
无锡直属	10kV圆致线124	10	17.87	轻载	4748.8	无锡.圆石变/2号主变	20.3	0		4748.8
无锡直属	10kV袁村线126	10	29.55	轻载	3685.35	无锡.金匮变/2号主变	0	16	13860	0
无锡直属	10kV袁塘线113	10	25.8	轻载	3958.14	无锡.华庄变/1号主变	22.99	29	11630	3958.14
无锡直属	10kV源溪线136	10	41.08	轻载	2634.55	无锡.软件变/2号主变	57.49	1	8000	2634.55
无锡直属	10kV月城124	10	46.46	轻载	2107.5	无锡.旺庄变/2号主变	10.6	0		2107.5
无锡直属	10kV月季线122	10	36.97	轻载	3008.83	无锡.星洲变/2号主变	4.74	14	11200	3008.83
无锡直属	10kV月溪线125	10	12.35	轻载	5161.88	无锡.荡口变/2号主变	11.1	0		5161.88
无锡直属	10kV月星线114	10	32.88	轻载	3343.63	无锡.尤岸变/1号主变	1.96	2	8200	1960
无锡直属	10kV月牙线116	10	20.96	轻载	4391.31	无锡.查桥变/1号主变	18.03	11	11600	4391.31
无锡直属	10kV悦福线123	10	0	轻载	6377.22	无锡.洪峰变/2号主变	13.23	0		6377.22
无锡直属	10kV悦辉线12A	10	27.87	轻载	3838.63	无锡.安镇变/2号主变	5.21	8	11030	3838.63
无锡直属	10kV悦棠线133	10	2.19	轻载	6177.7	无锡.张皋变/2号主变	27	0		6177.7
无锡直属	10kV阅山线129	10	31.33	轻载	2813.29	无锡.盛岸里变/2号主变	6.32	30	11910	2813.29
无锡直属	10kV跃进线123	10	52.54	中载	1563.65	无锡.招商变/2号主变	0	29	18725	0
无锡直属	10kV云林线116	10	24.83	轻载	4044.91	无锡.大坝变/1号主变	0	19	8895	0

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
无锡直属	10kV云内线134	10	14.33	轻载	5071.99	无锡.村前变/2号主变	0	0		0
无锡直属	10kV云鹏线117	10	30.28	轻载	3556.32	无锡.周新变/1号主变	22.07	15	14530	3556.32
无锡直属	10kV云霞线142	10	29.65	轻载	3676.34	无锡.正阳变/2号主变	31.43	16	12800	3676.34
无锡直属	10kV云仙线124	10	11.92	轻载	5231.33	无锡.大庄里变/2号主变	8.37	2	5250	5231.33
无锡直属	10kV云中119线	10	0	轻载	6268.11	无锡.春雷变/1号主变	20.19	0		6268.11
无锡直属	10kV运德线146	10	35.02	轻载	3150.51	无锡.工运变/3号主变	34.5	2	12450	3150.51
无锡直属	10kV运东线151	10	31.93	轻载	3408.58	无锡.金城变/1号主变	6.77	18	7275	3408.58
无锡直属	10kV运河线114	10	5.69	轻载	5791.81	无锡.红星变/1号主变	5.12	2	1600	5120
无锡直属	10kV运西线151	10	55.7	中载	1280.47	无锡.红星变/1号主变	5.12	63	20525	1280.47
无锡直属	10kV韵水线14A	10	29.26	轻载	3669.07	无锡.工运变/3号主变	34.5	17	13430	3669.07
无锡直属	10kV造物线151	10	49.31	轻载	1863.81	江苏.通德桥变/#1主变	44.42	16	13355	1863.81
无锡直属	10kV轧辊线11A	10	32.04	轻载	3399.4	无锡.廊下变/1号主变	0	16	7550	0
无锡直属	10kV宅旺127	10	0	轻载	6268.11	无锡.旺庄变/2号主变	10.6	0		6268.11
无锡直属	10kV站村线134	10	28.3	轻载	3734.02	无锡.苏巷变/2号主变	28.02	0		3734.02
无锡直属	10kV站贸143线	10	19.07	轻载	4586.68	无锡.车站变/2号主变	31.87	6	8500	4586.68
无锡直属	10kV张安线115	10	37.26	轻载	2931.76	江苏.张公桥变/1号主变	0	0		0
无锡直属	10kV张八联线199	10	0	轻载	6304.48	无锡.张泾变/1号主变	1.64	0		1640
无锡直属	10kV张村线125	10	42.2	轻载	2489.58	无锡.团结变/2号主变	11.01	57	17375	2489.58
无锡直属	10kV张红线112	10	0	轻载	6268.11	江苏.堇巷变/1号主变	34.02	0		6268.11
无锡直属	10kV张泾线121	10	80.71	重载	0	无锡.张泾变/2号主变	18.58	54	23460	0
无锡直属	10kV张南线117	10	74.47	重载	0	无锡.张泾变/1号主变	1.64	48	22475	0
无锡直属	10kV张桥线127	10	27.56	轻载	3799.83	无锡.鸿桥变/2号主变	2.98	18	9075	2980
无锡直属	10kV张群线116	10	31.75	轻载	3425.38	江苏.张公桥变/1号主变	0	0		0



区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
无锡直属	10kV张舍线111	10	21.44	轻载	4347.84	无锡.胡埭变/1号主变	8.63	51	26340	4347.84
无锡直属	10kV张塘线132	10	7.41	轻载	5701.74	无锡.村前变/2号主变	0	3	5800	0
无锡直属	10kV张镇桥线113	10	67.49	中载	224.81	无锡.洛社变/1号主变	0	38	16820	0
无锡直属	10kV樟树线121	10	67.08	中载	261.88	无锡.五村变/1号主变	16.42	30	14060	261.88
无锡直属	10kV樟园线149	10	38.84	轻载	2838.75	无锡.蠡园变/2号主变	0	8	6400	0
无锡直属	10kV嶂久124线	10	1.46	轻载	6244.21	无锡.军嶂变/2号主变	26.4	0		6244.21
无锡直属	10kV嶂茂114线	10	18.43	轻载	4697.88	无锡.军嶂变/1号主变	21.53	4	10340	4697.88
无锡直属	10kV嶂青线111	10	38.33	轻载	2835.8	无锡.庙下变/1号主变	14.41	51	20225	2835.8
无锡直属	10kV嶂维线134	10	40.93	轻载	2648.23	无锡.陈家桥变/2号主变	32.86	3	11400	2648.23
无锡直属	10kV招华线111	10	20.28	轻载	4529.87	无锡.招商变/1号主变	12.14	47	25015	4529.87
无锡直属	10kV招路线112	10	15.75	轻载	4857.57	无锡.招商变/1号主变	12.14	47	20270	4857.57
无锡直属	10kV招商线163	10	31.73	轻载	3446.85	无锡.殷巷变/3号主变	13.03	2	7400	3446.85
无锡直属	10kV召乎线112	10	5.59	轻载	5767.21	江苏.石园变/1号主变	6.62	24	10620	5767.21
无锡直属	10kV兆丰线111	10	71.88	重载	0	江苏.西泾变/#1主变	0	23	13935	0
无锡直属	10kV赵巷线124	10	39.52	轻载	2776.57	无锡.姑亭变/2号主变	0	23	20760	0
无锡直属	10kV柘嘉线143	10	29.2	轻载	3717.22	无锡.柘树变/2号主变	21.5	0		3717.22
无锡直属	10kV柘捷线123	10	48.36	轻载	1971.71	无锡.柘树变/2号主变	21.5	1	6800	1971.71
无锡直属	10kV柘金联线199	10	50.79	中载	1750.01	无锡.柘树变/1号主变	9.24	13	14370	1750.01
无锡直属	10kV柘塘线115	10	72.45	重载	0	无锡.邓巷变/1号主变	11.05	20	8845	0
无锡直属	10kV珍宝线118	10	32.01	轻载	3461.06	无锡.蠡园变/1号主变	5.53	1	6400	3461.06
无锡直属	10kV真荡线112	10	55.76	中载	1275.1	无锡.荡口变/1号主变	0	61	22925	0
无锡直属	10kV枕湖线147	10	22.21	轻载	4353.9	无锡.大学变/2号主变	0	7	7000	0
无锡直属	10kV振达线134	10	51.41	中载	1664.28	无锡.八士变/2号主变	38.45	30	13995	1664.28

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
无锡直属	10kV振华线125	10	11.26	轻载	5351.19	无锡.杨亭变/3号主变	0	16	19395	0
无锡直属	10kV振染线116	10	53.79	中载	1451.07	无锡.玉东变/1号主变	35.52	45	25060	1451.07
无锡直属	10kV振石线123	10	28.19	轻载	3744.24	无锡.陡门变/2号主变	8.12	0		3744.24
无锡直属	10kV振兴线115	10	61.33	中载	775.94	无锡.苏巷变/1号主变	16.98	17	8080	775.94
无锡直属	10kV镇北线118	10	20.34	轻载	4343.16	无锡.出新变/1号主变	16.15	42	16740	4343.16
无锡直属	10kV镇龙线125	10	47.77	轻载	1990.41	无锡.杨市变/1号主变	6.17	28	14265	1990.41
无锡直属	10kV镇巷线118	10	28.95	轻载	3555.1	无锡.学前变/1号主变	26.31	4	6000	3555.1
无锡直属	10kV镇智线123	10	26.97	轻载	3920.56	无锡.安镇变/2号主变	5.21	17	15570	3920.56
无锡直属	10kV震达线118	10	26.28	轻载	3937.18	无锡.民丰变/1号主变	3.04	14	12830	3040
无锡直属	10kV震泽线12A	10	0	轻载	6304.48	无锡.中桥变/2号主变	12.3	0		6304.48
无锡直属	10kV正家线145	10	54.7	中载	1370.19	无锡.正阳变/2号主变	31.43	0		1370.19
无锡直属	10kV正马线146	10	73.71	重载	0	无锡.正阳变/2号主变	31.43	0		0
无锡直属	10kV正蓉线111	10	6.62	轻载	5773.8	无锡.正阳变/1号主变	32	0		5773.8
无锡直属	10kV正树线142	10	28.1	轻载	3816.98	无锡.栢树变/2号主变	21.5	12	9600	3816.98
无锡直属	10kV正心线114	10	18.79	轻载	4665.32	无锡.大学变/1号主变	12.22	1		4665.32
无锡直属	10kV正阳线115	10	33.74	轻载	3246.46	无锡.正阳变/1号主变	32	23	18790	3246.46
无锡直属	10kV正中线147	10	45.79	轻载	2205.7	无锡.旭明变/3号主变	9.36	8	10700	2205.7
无锡直属	10kV政亭线121	10	34.6	轻载	3225.33	无锡.陈家桥变/1号主变	0	7	11250	0
无锡直属	10kV直湖线142	10	34.43	轻载	3185.49	无锡.出新变/2号主变	17.18	18	9880	3185.49
无锡直属	10kV职教线151	10	83.79	重载	0	无锡.溪南变/1号主变	0	15	8880	0
无锡直属	10kV职业线142	10	27.35	轻载	3818.89	无锡.大学变/2号主变	0	20	12945	0
无锡直属	10kV职中线123	10	40.29	轻载	2706.77	无锡.朱巷变/2号主变	22.18	4	10000	2706.77
无锡直属	10kV志达线111	10	29.66	轻载	3675.48	无锡.先锋变/1号主变	31.18	18	14400	3675.48

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
无锡直属	10kV志海线131	10	3.31	轻载	6075.86	无锡.廊下变/2号主变	0	2	6750	0
无锡直属	10kV志强线116	10	61.61	中载	751.34	无锡.杨亭变/1号主变	0.53	24	11095	530
无锡直属	10kV致远线112	10	38.34	轻载	2884.3	无锡.姑亭变/1号主变	0	0		0
无锡直属	10kV智谷线126	10	30.21	轻载	3625.25	无锡.星座变/2号主变	36.98	2	6500	3625.25
无锡直属	10kV置煤线161	10	58.12	中载	1063.79	无锡.学前变/2号主变	29.3	30	18815	1063.79
无锡直属	10kV置业线12C	10	0	轻载	6304.48	无锡.中桥变/2号主变	12.3	0		6304.48
无锡直属	10kV中百线161	10	14.48	轻载	5000.11	无锡.三凤变/1号主变	41.11	3	4380	5000.11
无锡直属	10kV中邦线113	10	47.65	轻载	2035.79	无锡.春阳变/1号主变	35.1	13	13800	2035.79
无锡直属	10kV中北线111	10	0	轻载	6268.11	无锡.中桥变/1号主变	20.4	0		6268.11
无锡直属	10kV中场线122	10	25.81	轻载	3957.27	无锡.陡门变/2号主变	8.12	0		3957.27
无锡直属	10kV中车线141	10	69.06	中载	85.39	无锡.金桥变/2号主变	0	0		0
无锡直属	10kV中诚线141	10	56.5	中载	1208.59	无锡.溪南变/2号主变	1.31	11	7445	1208.59
无锡直属	10kV中储线143	10	35.23	轻载	3167.83	无锡.旭明变/3号主变	9.36	10	12580	3167.83
无锡直属	10kV中村线146	10	10.18	轻载	5449.56	江苏.蠡湖变/2号主变	70.32	6	5060	5449.56
无锡直属	10kV中大线111	10	32.13	轻载	3450.49	无锡.新明变/1号主变	11.43	11	8800	3450.49
无锡直属	10kV中德线122	10	31.52	轻载	3445.81	无锡.九龙变/1号主变	22.42	2	7000	3445.81
无锡直属	10kV中纺线11A	10	39.89	轻载	2695.86	无锡.杨亭变/1号主变	0.53	15	12835	530
无锡直属	10kV中福线126	10	64.18	中载	521.16	江苏.西泾变/#1主变	0	33	13530	0
无锡直属	10kV中航线116	10	0	轻载	6377.22	无锡.浮舟变/1号主变	22.46	0		6377.22
无锡直属	10kV中环线134	10	18.38	轻载	4702.55	无锡.钱桥变/2号主变	0	10	5945	0
无锡直属	10kV中皇线115	10	44.71	轻载	2264.94	无锡.庙下变/1号主变	14.41	45	18925	2264.94
无锡直属	10kV中节线116	10	19.79	轻载	4574.56	无锡.星座变/1号主变	0	1	50	0
无锡直属	10kV中凯线146	10	105.55	重载	0	无锡.梅村变/3号主变	0	6	7150	0

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
无锡直属	10kV中科线123	10	54.22	中载	1437.21	无锡.软件变/1号主变	22.79	23	25260	1437.21
无锡直属	10kV中联线123	10	28.8	轻载	3710.64	无锡.芦庄变/2号主变	3.1	14	6595	3100
无锡直属	10kV中旅线123	10	10.92	轻载	5321.05	无锡.工运变/3号主变	34.5	10	7790	5321.05
无锡直属	10kV中南线116	10	11.88	轻载	5234.62	无锡.芦庄变/1号主变	11.53	12	5020	5234.62
无锡直属	10kV中桥线116	10	0	轻载	6122.62	无锡.中桥变/1号主变	20.4	0		6122.62
无锡直属	10kV中山路线125	10	47.33	轻载	1511.52	无锡.三凤变/2号主变	32.74	18	13810	1511.52
无锡直属	10kV中堂线138	10	14.12	轻载	5090.52	无锡.春阳变/2号主变	0	0		0
无锡直属	10kV中通线116	10	49.99	轻载	1792.1	无锡.清梅变/1号主变	0.53	35	17445	530
无锡直属	10kV中圩线115	10	58.48	中载	1031.75	江苏.西泾变/#1主变	0	49	18340	0
无锡直属	10kV中锡线123	10	18.17	轻载	4722.12	无锡.新明变/2号主变	5.5	10	10400	4722.12
无锡直属	10kV中小线132	10	0	轻载	6377.22	无锡.玉东变/2号主变a	25.69	0		6377.22
无锡直属	10kV中兴线119	10	49.46	轻载	1839.04	无锡.洛社变/1号主变	0	40	23860	0
无锡直属	10kV中秀线115	10	19.32	轻载	4616.99	江苏.蠡湖变/1号主变	4.95	6	10100	4616.99
无锡直属	10kV中央线114	10	34.65	轻载	3220.65	无锡.蠡园变/1号主变	5.53	16	11665	3220.65
无锡直属	10kV中移线141	10	26.44	轻载	3968.7	无锡.姑亭变/2号主变	0	0		0
无锡直属	10kV中芋线127	10	71.41	重载	0	无锡.邓巷变/2号主变	12.23	10	8250	0
无锡直属	10kV中卓线127	10	0	轻载	6304.48	无锡.中桥变/2号主变	12.3	0		6304.48
无锡直属	10kV众康线114	10	76.33	重载	0	无锡.蓉东变/1号主变	14.95	9	5520	0
无锡直属	10kV重楼线117	10	23.57	轻载	4157.32	无锡.新明变/1号主变	11.43	14	11480	4157.32
无锡直属	10kV周家角线132	10	12.97	轻载	5106.28	无锡.张泾变/2号主变	18.58	0		5106.28
无锡直属	10kV周介线131	10	86.59	重载	0	无锡.墙门变/2号主变	0	1	7440	0
无锡直属	10kV周泾123	10	22.72	轻载	4233.53	无锡.旺庄变/2号主变	10.6	0		4233.53
无锡直属	10kV周山浜线151	10	27.31	轻载	3844.69	无锡.尤岸变/1号主变	1.96	12	11600	1960

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
无锡直属	10kV周潭线123	10	30.62	轻载	3526.35	无锡.华庄变/2号主变	26.81	52	19055	3526.35
无锡直属	10kV洲伯线147	10	0	轻载	6304.48	无锡.星洲变/2号主变	4.74	0		4740
无锡直属	10kV洲国线114	10	47.32	轻载	2066.28	无锡.春阳变/1号主变	35.1	2	10400	2066.28
无锡直属	10kV洲际线136	10	49.72	轻载	1826.39	无锡.杨家变/2号主变	0	9	21535	0
无锡直属	10kV洲月线144	10	0	轻载	6377.22	无锡.星洲变/2号主变	4.74	0		4740
无锡直属	10kV轴承线136	10	7.66	轻载	5614.45	无锡.许家变/2号主变	23.02	10	9935	5614.45
无锡直属	10kV朱更线118	10	30.04	轻载	3578.31	无锡.墙门变/1号主变	5.86	39	15315	3578.31
无锡直属	10kV朱兰线149	10	53.83	中载	1473.07	无锡.朱巷变/2号主变	22.18	0		1473.07
无锡直属	10kV朱桥线119	10	71.21	重载	0	无锡.荡口变/1号主变	0	39	17315	0
无锡直属	10kV朱潭线113	10	38.38	轻载	2831.82	无锡.农丰变/1号主变	10.83	34	11705	2831.82
无锡直属	10kV朱巷线123	10	0	轻载	6268.11	无锡.中桥变/2号主变	12.3	0		6268.11
无锡直属	10kV朱亿线135	10	9.23	轻载	5536.68	无锡.朱巷变/2号主变	22.18	0		5536.68
无锡直属	10kV珠宝线136	10	77.23	重载	0	无锡.三凤变/2号主变	32.74	4	11890	0
无锡直属	10kV珠江路线125	10	47.13	轻载	2083.08	无锡.下甸桥变/2号主变	10.87	16	21380	2083.08
无锡直属	10kV诸家线121	10	15.46	轻载	4911.95	无锡.芦庄变/2号主变	3.1	14	6660	3100
无锡直属	10kV竹辉线118	10	42.42	轻载	2469.49	无锡.商贸变/1号主变	1	17	13945	1000
无锡直属	10kV竹园线114	10	50.2	中载	1773.05	无锡.商贸变/2号主变	0.65	28	24835	650
无锡直属	10kV住电线11A	10	14.32	轻载	5072.68	无锡.柘树变/1号主变	9.24	2	8630	5072.68
无锡直属	10kV住化11C	10	0	轻载	6377.22	无锡.旺庄变/1号主变	17	0		6377.22
无锡直属	10kV住基线131a	10	0	轻载	6268.11	无锡.陆区变/1号主变	6.7	0		6268.11
无锡直属	10kV住友线132	10	53.06	中载	1517.06	无锡.河埭变/3号主变	16.04	20	13600	1517.06
无锡直属	10kV砖瓦线113	10	62.97	中载	629.06	无锡.团结变/1号主变	4.62	15	12830	629.06
无锡直属	10kV庄朵线132	10	26.29	轻载	3913.63	无锡.桃源变/2号主变	22.53	51	19375	3913.63

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
无锡直属	10kV庄河线112	10	24.84	轻载	4067.43	无锡.大庄里变/1号主变	7.23	10	8000	4067.43
无锡直属	10kV庄街136	10	0	轻载	6304.48	无锡.建国变/1号主变	45.35	0		6304.48
无锡直属	10kV庄里线128	10	35.92	轻载	3051.61	无锡.秦村变/2号主变	0	8	14440	0
无锡直属	10kV庄木线141	10	54.46	中载	1391.66	无锡.殷巷变/2号主变	4.23	46	20355	1391.66
无锡直属	10kV庄桥线116	10	40.52	轻载	2640.09	无锡.金匮变/1号主变	4.58	33	17935	2640.09
无锡直属	10kV庄旺118	10	0.02	轻载	6375.15	无锡.旺庄变/1号主变	17	0		6375.15
无锡直属	10kV庄西线119	10	64.64	中载	488.42	无锡.春潮变/1号主变	0	27	19130	0
无锡直属	10kV庄园线133	10	13.6	轻载	5050.34	无锡.桃源变/2号主变	22.53	22	11820	5050.34
无锡直属	10kV庄运线131	10	34.79	轻载	3170.95	无锡.殷巷变/2号主变	4.23	37	30050	3170.95
无锡直属	10kV装饰线135	10	19.79	轻载	4495.93	无锡.钱桥变/2号主变	0	3	7200	0
无锡直属	10kV卓锻线124	10	0	轻载	6377.22	无锡.浮舟变/2号主变	27.96	0		6377.22
无锡直属	10kV卓越线119	10	77.64	重载	0	无锡.蓉东变/1号主变	14.95	1	2000	0
无锡直属	10kV卓嶂129线	10	0	轻载	6377.22	无锡.军嶂变/2号主变	26.4	0		6377.22
无锡直属	10kV紫湖线116	10	2.8	轻载	6122.45	无锡.紫杉变/1号主变	38.21	0		6122.45
无锡直属	10kV紫金线151	10	41.14	轻载	2599.21	无锡.殷巷变/3号主变	13.03	17	13840	2599.21
无锡直属	10kV紫汀线121	10	53.09	中载	1514.63	无锡.安镇变/2号主变	5.21	0		1514.63
无锡直属	10kV紫星线133	10	1.71	轻载	6221.52	无锡.紫杉变/2号主变	35.94	0		6221.52
无锡直属	10kV紫玉线124	10	37.27	轻载	2981.81	无锡.先锋变/1号主变	31.18	12	9600	2981.81
无锡直属	10kV宗棠线119	10	37.85	轻载	2895.9	江苏.通德桥变/#1主变	44.42	1	4450	2895.9
无锡直属	10kV综合线12A	10	19.7	轻载	4582.53	无锡.下甸桥变/2号主变	10.87	5	5930	4582.53
无锡直属	10kV走马线121	10	7.91	轻载	5559.37	江苏.石园变/1号主变	6.62	20	12560	5559.37
无锡直属	10kV佐巷线117	10	81.48	重载	0	无锡.洛社变/1号主变	0	61	21545	0
无锡直属	西巷变/10kV北固	10	0	轻载	6268.11	无锡.西巷变/2号主变	14.21	0		6268.11

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
无锡直属	西巷变/10kV飞达	10	0	轻载	6268.11	无锡.西巷变/1号主变	0	0		0
无锡直属	西巷变/10kV港东	10	0	轻载	6268.11	无锡.西巷变/2号主变	14.21	0		6268.11
无锡直属	西巷变/10kV建达	10	0	轻载	6268.11	无锡.西巷变/1号主变	0	0		0
无锡直属	西巷变/10kV建港	10	0	轻载	6268.11	无锡.西巷变/1号主变	0	0		0
无锡直属	西巷变/10kV晶石	10	0	轻载	6268.11	无锡.西巷变/1号主变	0	0		0
无锡直属	西巷变/10kV里国	10	0	轻载	6268.11	无锡.西巷变/2号主变	14.21	0		6268.11
无锡直属	西巷变/10kV南国	10	0	轻载	6268.11	无锡.西巷变/2号主变	14.21	0		6268.11
无锡直属	西巷变/10kV荣宏	10	0	轻载	6268.11	无锡.西巷变/1号主变	0	0		0
无锡直属	西巷变/10kV山南	10	0	轻载	6268.11	无锡.西巷变/2号主变	14.21	0		6268.11
无锡直属	西巷变/10kV世纪	10	0	轻载	6268.11	无锡.西巷变/1号主变	0	0		0
无锡直属	西巷变/10kV新张	10	0	轻载	6268.11	无锡.西巷变/1号主变	0	0		0
无锡直属	20kV1号站用变	20	0.25	轻载	11718.7	江苏.太科变/1号主变	29.28	0		11718.71
无锡直属	20kV安盛线222	20	14.38	轻载	10135	无锡.唐界变/2号主变	33.44	6	12980	10134.97
无锡直属	20kV盎然线218	20	26.27	轻载	7967.2	无锡.建国变/1号主变	45.35	28	25100	7967.2
无锡直属	20kV奥得线224	20	15.37	轻载	9953.46	无锡.空港变/1号主变	22.3	1	3200	9953.46
无锡直属	20kV奥迈线264	20	31	轻载	7105.7	江苏.香楠变/1号主变	0	0		0
无锡直属	20kV柏木线214	20	37.75	轻载	5876.33	无锡.新明变/1号主变	11.43	15	26650	5876.33
无锡直属	20kV宝马线231	20	41.64	轻载	5167.6	无锡.沿塘变/2号主变	25.74	12	31420	5167.6
无锡直属	20kV宝塔线215	20	42.42	轻载	4968.42	无锡.广场变/1号主变	3.6	0		3600
无锡直属	20kV北广线211	20	10.34	轻载	10746.4	无锡.惠商变/1号主变	8.13	0		8130
无锡直属	20kV北惠线215	20	44.64	轻载	4619.94	无锡.唐义变/1号主变	5.06	2	8430	4619.94
无锡直属	20kV北邮线263	20	8.32	轻载	11238.3	无锡.菱湖变/1号主变	4.87	1	4000	4870
无锡直属	20kV北站线215	20	25.01	轻载	8196.86	无锡.新明变/1号主变	11.43	1		8196.86

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
无锡直属	20kV博仓线244	20	0.07	轻载	12742.3	无锡.周仓桥变/2号主变	41.63	0		12742.32
无锡直属	20kV博览线212	20	24.06	轻载	8370.41	无锡.周仓桥变/1号主变	49.39	6	17660	8370.41
无锡直属	20kV博锡线243	20	29.94	轻载	7298.65	无锡.空港变/2号主变	32.42	3	6250	7298.65
无锡直属	20kV布伦线244	20	25.44	轻载	8118.92	江苏.香楠变/2号主变	0	12	18400	0
无锡直属	20kV材料线226	20	62.99	中载	1276.48	江苏.香楠变/1号主变	0	2	10000	0
无锡直属	20kV灿烂线222	20	14.81	轻载	10056.3	无锡.前进变/3号主变	11.62	12	10600	10056.34
无锡直属	20kV仓南线241	20	1.88	轻载	12412.2	无锡.前进变/3号主变	11.62	30	25800	11620
无锡直属	20kV仓锐线216	20	2.54	轻载	12291.7	无锡.周仓桥变/1号主变	49.39	0		12291.66
无锡直属	20kV仓投线236	20	0.07	轻载	12742.3	无锡.周仓桥变/2号主变	41.63	0		12742.32
无锡直属	20kV仓望线242	20	0.07	轻载	12742.3	无锡.周仓桥变/2号主变	41.63	0		12742.32
无锡直属	20kV仓雅线235	20	1.27	轻载	12523.1	无锡.周仓桥变/2号主变	41.63	0		12523.05
无锡直属	20kV仓云线222	20	0.07	轻载	12742.3	无锡.周仓桥变/1号主变	49.39	0		12742.32
无锡直属	20kV产电线212	20	26.8	轻载	7871.25	无锡.空港变/1号主变	22.3	6	11990	7871.25
无锡直属	20kV长铁线246	20	29.53	轻载	7374.16	无锡.万象变/2#主变	20.97	11	28750	7374.16
无锡直属	20kV长源线221	20	24.57	轻载	8277.92	无锡.前进变/3号主变	11.62	24	20200	8277.92
无锡直属	20kV城世线235	20	24.44	轻载	8206.91	无锡.广场变/2号主变	24.22	24	19830	8206.91
无锡直属	20kV城铁线244	20	18.62	轻载	9361.11	无锡.观山变/2号主变	42.61	22	17600	9361.11
无锡直属	20kV崇安线221	20	11.59	轻载	10520.5	无锡.惠商变/2号主变	12.92	2	8050	10520.51
无锡直属	20kV创明线225	20	28.59	轻载	7545.63	江苏.香楠变/1号主变	0	9	14120	0
无锡直属	20kV春笋线221	20	62.13	中载	1433.4	无锡.大坝变/2号主变	24	1	10000	1433.4
无锡直属	20kV村河线261	20	12.87	轻载	10410.4	无锡.菱湖变/1号主变	4.87	7	32400	4870
无锡直属	20kV达科线211	20	14.53	轻载	10106.2	无锡.沿塘变/1号主变	0	2	5000	0
无锡直属	20kV大陆线213	20	22.94	轻载	8573.75	无锡.新明变/1号主变	11.43	12	24060	8573.75



区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
无锡直属	20kV德鑫线214	20	35.37	轻载	6309.68	无锡.观山变/2号主变	42.61	2	19850	6309.68
无锡直属	20kV帝达线235	20	47.54	轻载	4092.37	无锡.大坝变/3号主变	8.62	5	17250	4092.37
无锡直属	20kV点科线211	20	61.65	中载	1520.7	无锡.空港变/1号主变	22.3	2	22560	1520.7
无锡直属	20kV东环线231	20	31.59	轻载	6999.01	无锡.大坝变/3号主变	8.62	22	20280	6999.01
无锡直属	20kV东泰线224	20	52.03	中载	3219.1	无锡.沿塘变/1号主变	0	13	23520	0
无锡直属	20kV洞桥线265	20	20	轻载	9110.67	无锡.观山变/2号主变	42.61	9	13090	9110.67
无锡直属	20kV独研线241	20	24.67	轻载	8259.22	无锡.菱湖变/2号主变	0	17	82525	0
无锡直属	20kV墩睦线212	20	7.54	轻载	11379.9	无锡.观山变/2号主变	42.61	6	6000	11379.93
无锡直属	20kV多彩线211	20	40.17	轻载	5435.71	无锡.春阳变/1号主变	35.1	33	33130	5435.71
无锡直属	20kV方博线221	20	6.6	轻载	11552.4	无锡.万象变/1号主变	45.04	24	18390	11552.44
无锡直属	20kV方泉线221	20	10.69	轻载	10806	江苏.震泽变/1号主变	42.82	39	34075	10805.95
无锡直属	20kV方雪线213	20	18.55	轻载	9374.62	无锡.方湖变/1号主变	43.17	22	17915	9374.62
无锡直属	20kV方展线231	20	4.88	轻载	11865.6	无锡.方湖变/2号主变	39.37	0		11865.59
无锡直属	20kV纺业线219	20	58.89	中载	2024.71	无锡.建国变/1号主变	45.35	28	29280	2024.71
无锡直属	20kV飞腾线225	20	35.46	轻载	6294.09	无锡.空港变/1号主变	22.3	26	25680	6294.09
无锡直属	20kV费湾线244	20	23.01	轻载	8561.62	无锡.沿塘变/2号主变	25.74	11	15105	8561.62
无锡直属	20kV丰收线242	20	6.69	轻载	11535.1	江苏.香楠变/2号主变	0	3	8760	0
无锡直属	20kV丰裕线215	20	4.04	轻载	12018.4	江苏.震泽变/1号主变	42.82	20	17000	12018.35
无锡直属	20kV风华线262	20	53.36	中载	2979.39	无锡.沿塘变/1号主变	0	15	28820	0
无锡直属	20kV凤吟线213	20	17.23	轻载	9504.52	无锡.惠商变/1号主变	8.13	2	1800	8130
无锡直属	20kV浮舟线213	20	7.34	轻载	11220.9	无锡.唐义变/1号主变	5.06	20	9715	5060
无锡直属	20kV福祈线236	20	58.91	中载	1985.91	无锡.大坝变/3号主变	8.62	13	17145	1985.91
无锡直属	20kV富力线242	20	29.74	轻载	7335.02	无锡.观山变/2号主变	42.61	13	11480	7335.02

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
无锡直属	20kV干城线211	20	19.08	轻载	9277.28	无锡.方湖变/1号主变	43.17	27	23800	9277.28
无锡直属	20kV港联线234	20	24.73	轻载	8248.13	无锡.空港变/2号主变	32.42	4	5450	8248.13
无锡直属	20kV高都线214	20	0	轻载	12754.5	无锡.清舒变/1号主变	43.76	0		12754.45
无锡直属	20kV高会线223	20	0	轻载	12754.5	无锡.清舒变/2号主变	42.17	0		12754.45
无锡直属	20kV高墅线252	20	27.99	轻载	7654.05	无锡.沿塘变/1号主变	0	17	56205	0
无锡直属	20kV高未线215	20	0	轻载	12754.5			0		12754.45
无锡直属	20kV高乡线213	20	0	轻载	12754.5	无锡.清舒变/1号主变	43.76	0		12754.45
无锡直属	20kV哥伦线214	20	31.64	轻载	6989.31	无锡.前进变/1号主变	5.46	12	20460	5460
无锡直属	20kV格美线263	20	47.53	轻载	4094.79	江苏.香楠变/1号主变	0	11	13680	0
无锡直属	20kV观博线233	20	18.16	轻载	9444.94	无锡.万象变/2#主变	20.97	22	17600	9444.94
无锡直属	20kV观海线242	20	26.67	轻载	7895.84	无锡.万象变/2#主变	20.97	2	50	7895.84
无锡直属	20kV观湖线251	20	22.74	轻载	8611.85	无锡.菱湖变/1号主变	4.87	18	19220	4870
无锡直属	20kV观锦线252	20	24.81	轻载	8233.58	无锡.观山变/2号主变	42.61	25	19430	8233.58
无锡直属	20kV观久线264	20	26.64	轻载	7900.34	无锡.观山变/2号主变	42.61	23	40050	7900.34
无锡直属	20kV观顺线262	20	19.67	轻载	9169.55	无锡.观山变/2号主变	42.61	18	17090	9169.55
无锡直属	20kV广富线214	20	16.67	轻载	9716.87	无锡.陡门变/1号主变	18.68	2		9716.87
无锡直属	20kV广联线233	20	49.92	轻载	3658.68	无锡.大坝变/3号主变	8.62	9	10730	3658.68
无锡直属	20kV广茂线232	20	24.72	轻载	8156.33	无锡.广场变/2号主变	24.22	0		8156.33
无锡直属	20kV国安线211	20	28.48	轻载	7564.68	无锡.建国变/1号主变	45.35	0		7564.68
无锡直属	20kV国金线233	20	13.9	轻载	10104.5	无锡.广场变/2号主变	24.22	1	11800	10104.49
无锡直属	20kV国美线211	20	44.04	轻载	4729.4	无锡.星座变/1号主变	0	18	23165	0
无锡直属	20kV海岸线222	20	31.42	轻载	7029.5	无锡.观山变/2号主变	42.61	34	30880	7029.5
无锡直属	20kV涵锦线211	20	17.05	轻载	9647.93	无锡.菱湖变/1号主变	4.87	8	12510	4870

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
无锡直属	20kV合高线222	20	0	轻载	12754.5	无锡.清舒变/2号主变	42.17	0		12754.45
无锡直属	20kV和风线221	20	12.68	轻载	10444	无锡.沿塘变/1号主变	0	12	9800	0
无锡直属	20kV鸿坤线225	20	19.9	轻载	9024.76	无锡.惠商变/2号主变	12.92	2	10700	9024.76
无锡直属	20kV鸿升线213	20	1.84	轻载	12419.5	无锡.空港变/1号主变	22.3	1	2500	12419.48
无锡直属	20kV湖风线212	20	32.29	轻载	6870.15	无锡.菱湖变/1号主变	4.87	24	26460	4870
无锡直属	20kV湖光线212	20	33.25	轻载	6695.91	无锡.星座变/1号主变	0	24	29115	0
无锡直属	20kV湖济线211	20	5.23	轻载	11801.9	江苏.震泽变/1号主变	42.82	3	16000	11801.85
无锡直属	20kV湖景线221	20	0	轻载	12754.5	无锡.菱湖变/1号主变	4.87	27	22780	4870
无锡直属	20kV湖融线211	20	23.15	轻载	8536.34	无锡.观山变/2号主变	42.61	12	11200	8536.34
无锡直属	20kV湖移线262	20	37.34	轻载	5951.15	无锡.菱湖变/1号主变	4.87	0		4870
无锡直属	20kV华奥线235	20	38.15	轻载	5802.89	江苏.香楠变/2号主变	0	13	27860	0
无锡直属	20kV华憬线211	20	4.61	轻载	11914.1	无锡.周仓桥变/1号主变	49.39	27	20580	11914.08
无锡直属	20kV铎高线224	20	0	轻载	12754.5	无锡.清舒变/2号主变	42.17	0		12754.45
无锡直属	20kV会清线216	20	0	轻载	12754.5	无锡.清舒变/1号主变	43.76	0		12754.45
无锡直属	20kV会展线261	20	18.22	轻载	9433.86	无锡.沿塘变/1号主变	0	11	23360	0
无锡直属	20kV惠富线214	20	11.99	轻载	10449.9	无锡.惠商变/1号主变	8.13	8	6400	8130
无锡直属	20kV慧谷线214	20	18	轻载	9475.08	无锡.沿塘变/1号主变	0	10	15590	0
无锡直属	20kV嘉泽线233	20	20.63	轻载	8996.35	无锡.沿塘变/2号主变	25.74	15	15700	8996.35
无锡直属	20kV建高线215	20	5.02	轻载	11840.6	无锡.菱湖变/1号主变	4.87	6	25660	4870
无锡直属	20kV建惠213线	20	7.06	轻载	11467.9	江苏.太科变/1号主变	29.28	0		11467.92
无锡直属	20kV建科线212	20	25.49	轻载	8110.26	无锡.方湖变/1号主变	43.17	5	14260	8110.26
无锡直属	20kV建新线215	20	21.94	轻载	8757.68	无锡.建国变/1号主变	45.35	15	24810	8757.68
无锡直属	20kV建允线214	20	0	轻载	12754.5	无锡.建国变/1号主变	45.35	0		12754.45

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
无锡直属	20kV江磁线232	20	41.79	轻载	5140.58	无锡.大坝变/3号主变	8.62	0		5140.58
无锡直属	20kV江山线231	20	39.08	轻载	5634.2	无锡.空港变/2号主变	32.42	2	8030	5634.2
无锡直属	20kV江松线261	20	16.44	轻载	9759.47	江苏.香楠变/1号主变	0	5	14630	0
无锡直属	20kV交巡线212	20	30.74	轻载	7030.88	无锡.建国变/1号主变	45.35	19	28380	7030.88
无锡直属	20kV金湖线223	20	18.33	轻载	9307.08	无锡.惠商变/2号主变	12.92	9	14510	9307.08
无锡直属	20kV金乐线215	20	26.2	轻载	7980.71	无锡.苏巷变/1号主变	16.98	5	15200	7980.71
无锡直属	20kV金旭线223	20	2.85	轻载	12234.9	江苏.震泽变/1号主变	42.82	2	6250	12234.85
无锡直属	20kV金城线212	20	80.2	重载	0	无锡.广场变/1号主变	3.6	22	23800	0
无锡直属	20kV金源线212	20	37.12	轻载	5990.99	无锡.前进变/1号主变	5.46	6	16930	5460
无锡直属	20kV金属线214	20	52.06	中载	3267.94	无锡.苏巷变/1号主变	16.98	24	43000	3267.94
无锡直属	20kV尽责线223	20	25.56	轻载	8097.45	无锡.前进变/3号主变	11.62	7	11650	8097.45
无锡直属	20kV京运线211	20	51.46	中载	3377.75	无锡.唐义变/1号主变	5.06	0		3377.75
无锡直属	20kV经发线235	20	15.82	轻载	9871.71	无锡.空港变/2号主变	32.42	1	10250	9871.71
无锡直属	20kV精密线224	20	43.79	轻载	4774.78	无锡.菱湖变/1号主变	4.87	17	29975	4774.78
无锡直属	20kV精械线222	20	4.22	轻载	11985.4	无锡.大坝变/3号主变	8.62	1	3200	8620
无锡直属	20kV井贤线254	20	0	轻载	12609			19	15600	12608.96
无锡直属	20kV景贸线241	20	28.72	轻载	7521.04	无锡.沿塘变/2号主变	25.74	7	20490	7521.04
无锡直属	20kV净慧线214	20	55.83	中载	2582.07	无锡.菱湖变/1号主变	4.87	11	27930	2582.07
无锡直属	20kV具区线233	20	27.68	轻载	7710.86	无锡.菱湖变/2号主变	0	53	42005	0
无锡直属	20kV具信线212	20	7.84	轻载	11325.6	江苏.震泽变/1号主变	42.82	32	44900	11325.55
无锡直属	20kV剧院线21A	20	27.36	轻载	7769.75	无锡.建国变/1号主变	45.35	24	19200	7769.75
无锡直属	20kV君来线244	20	2.25	轻载	12204	无锡.广场变/2号主变	24.22	0		12204.02
无锡直属	20kV君能线243	20	24.47	轻载	8295.59	江苏.香楠变/2号主变	0	4	14710	0

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
无锡直属	20kV卡特线223	20	40.97	轻载	5289.53	无锡.空港变/1号主变	22.3	1	1600	5289.53
无锡直属	20kV开东线221	20	25.68	轻载	8075.62	无锡.唐界变/2号主变	33.44	6	14345	8075.62
无锡直属	20kV开善线212	20	62.5	中载	1342.99	无锡.唐界变/1号主变	42.06	11	14540	1342.99
无锡直属	20kV凯能线262	20	46.25	轻载	4326.54	江苏.香楠变/1号主变	0	4	9580	0
无锡直属	20kV铠龙线212	20	0.57	轻载	12650.9	无锡.唐义变/1号主变	5.06	1	16065	5060
无锡直属	20kV柯达线255	20	21.95	轻载	8754.57	无锡.菱湖变/1号主变	4.87	15	36760	4870
无锡直属	20kV科慧线232	20	26.69	轻载	7891.34	无锡.沿塘变/2号主变	25.74	6	12500	7891.34
无锡直属	20kV科技线222	20	0	轻载	12754.5	无锡.空港变/1号主变	22.3	21	21745	12754.45
无锡直属	20kV科讯线251	20	26.64	轻载	7901.04	无锡.沿塘变/1号主变	0	1	16050	0
无锡直属	20kV空港线213	20	27.29	轻载	7782.22	江苏.香楠变/1号主变	0	9	12560	0
无锡直属	20kV匱里215线	20	6.67	轻载	11538.6	江苏.太科变/1号主变	29.28	0		11538.58
无锡直属	20kV兰桂线216	20	9.27	轻载	11065.8	江苏.震泽变/1号主变	42.82	2	23250	11065.75
无锡直属	20kV蓝安线231	20	10.03	轻载	10740.8	无锡.雅西变/3号主变	24.31	17	11315	10740.82
无锡直属	20kV蓝龙线221	20	12.87	轻载	10410	无锡.星座变/2号主变	36.98	19	19950	10410.01
无锡直属	20kV蓝湾线231	20	59.41	中载	1907.28	无锡.广场变/2号主变	24.22	0		1907.28
无锡直属	20kV梨庄线215	20	24.63	轻载	6678.94	无锡.惠商变/1号主变	8.13	14	26550	6678.94
无锡直属	20kV立诚线232	20	0.33	轻载	12693.5	无锡.周仓桥变/2号主变	41.63	2	830	12693.48
无锡直属	20kV立德线254	20	26.49	轻载	7927.02	无锡.观山变/2号主变	42.61	27	23310	7927.02
无锡直属	20kV立政线233	20	1.14	轻载	12547.3	无锡.周仓桥变/2号主变	41.63	5	6520	12547.3
无锡直属	20kV丽景线234	20	31.49	轻载	7016.33	江苏.香楠变/#2主变	0	23	20000	0
无锡直属	20kV联云线223	20	39.51	轻载	5555.91	无锡.沿塘变/1号主变	0	15	37330	0
无锡直属	20kV梁南线217	20	21.25	轻载	8882.74	无锡.建国变/1号主变	45.35	25	20860	8882.74
无锡直属	20kV灵凯线223	20	20.55	轻载	8856.76	无锡.唐界变/2号主变	33.44	0		8856.76

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
无锡直属	20kV灵龙线214	20	0.03	轻载	12748.2	无锡.空港变/1号主变	22.3	1	6000	12748.21
无锡直属	20kV菱安252	20	4.95	轻载	11852.8	无锡.菱湖变/1号主变	4.87	23	20910	4870
无锡直属	20kV菱通线254	20	34.98	轻载	6381.38	无锡.菱湖变/1号主变	4.87	2	32100	4870
无锡直属	20kV菱移线265	20	26.58	轻载	7820.67	无锡.菱湖变/2号主变	0	0		0
无锡直属	20kV龙杰线232	20	17.57	轻载	9552.33	无锡.雅西变/3号主变	24.31	3	10050	9552.33
无锡直属	20kV龙码214线	20	0	轻载	12754.5	江苏.太科变/1号主变	29.28	0		12754.45
无锡直属	20kV龙太21E线	20	0	轻载	12754.5	江苏.太科变/1号主变	29.28	0		12754.45
无锡直属	20kV龙运线214	20	34.55	轻载	6385.19	无锡.广场变/1号主变	3.6	0		3600
无锡直属	20kV隆超线213	20	64.77	中载	953.29	无锡.唐界变/1号主变	42.06	1	16050	953.29
无锡直属	20kV隆机线212	20	49.48	轻载	3696.43	无锡.双庙变/1号主变	0	1	10000	0
无锡直属	20kV绿意线234	20	17.79	轻载	9512.84	无锡.观山变/2号主变	42.61	19	22100	9512.84
无锡直属	20kV洛城线233	20	65.02	中载	907.22	无锡.雅西变/3号主变	24.31	31	27520	907.22
无锡直属	20kV迈腾线213	20	25.26	轻载	8151.83	无锡.沿塘变/1号主变	0	30	26330	0
无锡直属	20kV米甲线235	20	48.05	轻载	3999.53	无锡.沿塘变/2号主变	25.74	12	27330	3999.53
无锡直属	20kV庙航线214	20	0.88	轻载	12450.7	无锡.双庙变/1号主变	0	0		0
无锡直属	20kV民府线231	20	13.2	轻载	10348.7	无锡.观山变/2号主变	42.61	0		10348.7
无锡直属	20kV民生线225	20	23.88	轻载	8403.32	无锡.观山变/2号主变	42.61	4	18450	8403.32
无锡直属	20kV明林线211	20	42.64	轻载	4985.74	无锡.新明变/1号主变	11.43	4	15550	4985.74
无锡直属	20kV铭邸线222	20	45.95	轻载	4381.61	无锡.沿塘变/1号主变	0	31	26330	0
无锡直属	20kV南海线215	20	15.65	轻载	9903.58	无锡.唐界变/1号主变	42.06	3	12000	9903.58
无锡直属	20kV南湖线223	20	5.25	轻载	11798.7	无锡.方湖变/1号主变	43.17	8	4575	11798.73
无锡直属	20kV南开线212	20	21.49	轻载	8838.4	江苏.香楠变/1号主变	0	11	12880	0
无锡直属	20kV南通线224	20	16.89	轻载	9677.72	江苏.香楠变/1号主变	0	3	6500	0

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
无锡直属	20kV依沿线242	20	23.49	轻载	8473.64	无锡.沿塘变/2号主变	25.74	14	13080	8473.64
无锡直属	20kV欧特线245	20	3.48	轻载	12121.2	无锡.空港变/2号主变	32.42	2	7630	12121.23
无锡直属	20kV藕光线212	20	43.51	轻载	4826.74	无锡.苏巷变/1号主变	16.98	53	46520	4826.74
无锡直属	20kV平安线232	20	20.69	轻载	8882.74	无锡.空港变/2号主变	32.42	0		8882.74
无锡直属	20kV平洋线215	20	65.26	中载	849.03	无锡.陡门变/1号主变	18.68	2	10750	849.03
无锡直属	20kV奇象线223	20	0	轻载	12754.5	无锡.万象变/1号主变	45.04	0		12754.45
无锡直属	20kV钱业线211	20	10.88	轻载	10587.7	无锡.苏巷变/1号主变	16.98	18	12300	10587.72
无锡直属	20kV钦世线221	20	26.13	轻载	7992.83	无锡.空港变/1号主变	22.3	2	8750	7992.83
无锡直属	20kV秦淮线214	20	4.4	轻载	11953.6	江苏.震泽变/1号主变	42.82	21	17600	11953.57
无锡直属	20kV勤德线224	20	14.94	轻载	10031.7	无锡.观山变/2号主变	42.61	15	12000	10031.74
无锡直属	20kV青龙线213	20	10.76	轻载	10793.8	无锡.星座变/1号主变	0	2	2910	0
无锡直属	20kV青年线234	20	26.41	轻载	7852.54	无锡.广场变/2号主变	24.22	0		7852.54
无锡直属	20kV清惠线212	20	0	轻载	12754.5	无锡.清舒变/1号主变	43.76	0		12754.45
无锡直属	20kV清科线211	20	0	轻载	12754.5	无锡.清舒变/1号主变	43.76	0		12754.45
无锡直属	20kV清震线241	20	29.47	轻载	7385.59	无锡.观山变/2号主变	42.61	27	24030	7385.59
无锡直属	20kV荣能线214	20	62.26	中载	1410.89	无锡.唐义变/1号主变	5.06	0		1410.89
无锡直属	20kV蓉统线234	20	65.63	中载	796.03	无锡.大坝变/3号主变	8.62	1		796.03
无锡直属	20kV软件线242	20	32.63	轻载	6809.18	无锡.菱湖变/2号主变	0	1	16050	0
无锡直属	20kV软园线231	20	46.8	轻载	4226.43	无锡.菱湖变/2号主变	0	2	16680	0
无锡直属	20kV瑞福线232	20	70.2	重载	0	江苏.香楠变/2号主变	0	15	17700	0
无锡直属	20kV塞卢线221	20	23.02	轻载	8560.93	无锡.方湖变/1号主变	43.17	18	16600	8560.93
无锡直属	20kV山色线211	20	21.07	轻载	8814.15	无锡.广场变/1号主变	3.6	0		3600
无锡直属	20kV山涛线251	20	15.6	轻载	9912.58	无锡.观山变/2号主变	42.61	22	18030	9912.58

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
无锡直属	20kV商汇线235	20	16.4	轻载	9766.06	无锡.观山变/2号主变	42.61	7	24860	9766.06
无锡直属	20kV商配线214	20	10.42	轻载	10855.1	无锡.唐界变/1号主变	42.06	4	13745	10855.14
无锡直属	20kV尚贤线221	20	1.74	轻载	12437.8	无锡.周仓桥变/1号主变	49.39	1	3200	12437.84
无锡直属	20kV深南线245	20	14.5	轻载	10112.8	江苏.香楠变/2号主变	0	5	20210	0
无锡直属	20kV升压变线	20	0	轻载	11760.3			0		11760.28
无锡直属	20kV圣达线223	20	25.2	轻载	8162.22	无锡.观山变/2号主变	42.61	8	13560	8162.22
无锡直属	20kV盛华线255	20	20.8	轻载	8963.79	无锡.观山变/2号主变	42.61	25	19600	8963.79
无锡直属	20kV盛业线231	20	15.51	轻载	9929.21	江苏.香楠变/2号主变	0	11	8260	0
无锡直属	20kV诗性线224	20	6.18	轻载	11628.7	江苏.震泽变/1号主变	42.82	17	17030	11628.65
无锡直属	20kV世科线216	20	64.6	中载	967.84	无锡.建国变/1号主变	45.35	14	27240	967.84
无锡直属	20kV市府线241	20	0.07	轻载	12742.3	无锡.周仓桥变/2号主变	41.63	0		12742.32
无锡直属	20kV舒愉线221	20	0	轻载	12754.5	无锡.清舒变/2号主变	42.17	0		12754.45
无锡直属	20kV数信线235	20	28.08	轻载	7637.77	无锡.菱湖变/2号主变	0	1	16050	0
无锡直属	20kV双科线213	20	17.82	轻载	9344.49	无锡.菱湖变/1号主变	4.87	9	13490	4870
无锡直属	20kV双星线253	20	4.93	轻载	11856.9	无锡.观山变/2号主变	42.61	2	5090	11856.93
无锡直属	20kV水东线241	20	25.28	轻载	8055.19	无锡.广场变/2号主变	24.22	19	16460	8055.19
无锡直属	20kV水湖线224	20	34.24	轻载	6515.78	无锡.方湖变/1号主变	43.17	39	34370	6515.78
无锡直属	20kV水苑线253	20	1.44	轻载	12491.5	无锡.沿塘变/1号主变	0	18	25700	0
无锡直属	20kV苏南线223	20	20.41	轻载	8933.31	江苏.香楠变/1号主变	0	0		0
无锡直属	20kV苏洋线213	20	14.04	轻载	10197	无锡.苏巷变/1号主变	16.98	20	19400	10196.98
无锡直属	20kV岁梅线245	20	41.65	轻载	5164.82	无锡.菱湖变/2号主变	0	21	19460	0
无锡直属	20kV太安219线	20	0	轻载	12754.5	江苏.太科变/1号主变	29.28	0		12754.45
无锡直属	20kV太观21A线	20	0	轻载	12754.5	江苏.太科变/1号主变	29.28	0		12754.45



区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
无锡直属	20kV太慧212线	20	8.17	轻载	11266.3	江苏.太科变/1号主变	29.28	0		11266.31
无锡直属	20kV太翁21C线	20	0	轻载	12754.5	江苏.太科变/1号主变	29.28	0		12754.45
无锡直属	20kV塘信线212	20	22.05	轻载	8736.21	无锡.沿塘变/1号主变	0	16	15600	0
无锡直属	20kV腾达线215	20	43.33	轻载	4859.3	江苏.香楠变/1号主变	0	9	15460	0
无锡直属	20kV天沿线234	20	26.25	轻载	7971.01	无锡.沿塘变/2号主变	25.74	27	28160	7971.01
无锡直属	20kV天阳218线	20	0	轻载	12754.5	江苏.太科变/1号主变	29.28	0		12754.45
无锡直属	20kV通昌线213	20	32.41	轻载	6849.37	无锡.前进变/1号主变	5.46	1	6400	5460
无锡直属	20kV通能线214	20	41.51	轻载	5102.13	江苏.香楠变/1号主变	0	24	16220	0
无锡直属	20kV通信线222	20	26.21	轻载	7978.98	无锡.菱湖变/1号主变	4.87	7	28310	4870
无锡直属	20kV万达线213	20	49.44	轻载	3703.71	无锡.广场变/1号主变	3.6	20	24995	3600
无锡直属	20kV万华线224	20	0	轻载	12754.5	无锡.万象变/1号主变	45.04	0		12754.45
无锡直属	20kV万家线245	20	28.57	轻载	7548.4	无锡.万象变/2#主变	20.97	13	22340	7548.4
无锡直属	20kV万美线244	20	48.67	轻载	3885.57	无锡.万象变/2#主变	20.97	10	32660	3885.57
无锡直属	20kV万顺线231	20	57.01	中载	2367.64	无锡.万象变/2#主变	20.97	18	25700	2367.64
无锡直属	20kV王堂线253	20	22.98	轻载	8566.82	无锡.菱湖变/1号主变	4.87	8	5680	4870
无锡直属	20kV旺海线255	20	39.48	轻载	5561.8	无锡.沿塘变/1号主变	0	28	36670	0
无锡直属	20kV威卡线211	20	68.77	中载	196.06	无锡.双庙变/1号主变	0	0		0
无锡直属	20kV微纳线236	20	37.83	轻载	5861.09	无锡.沿塘变/2号主变	25.74	3	20730	5861.09
无锡直属	20kV为民231	20	5.15	轻载	11816.7	无锡.建国变/3号主变	38.65	0		11816.74
无锡直属	20kV伟业线256	20	13.18	轻载	10353.2	无锡.沿塘变/1号主变	0	9	31820	0
无锡直属	20kV卫庄线225	20	16.25	轻载	9794.11	无锡.前进变/3号主变	11.62	1	12350	9794.11
无锡直属	20kV文博线225	20	0	轻载	12609	无锡.广场变/1号主变	3.6	0		3600
无锡直属	20kV文管线241	20	22.21	轻载	8708.15	无锡.万象变/2#主变	20.97	24	28190	8708.15

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
无锡直属	20kV西宸线214	20	6.07	轻载	11648.7	无锡.方湖变/1号主变	43.17	4	13750	11648.74
无锡直属	20kV西凤线221	20	32.63	轻载	6809.53	无锡.观山变/2号主变	42.61	35	39875	6809.53
无锡直属	20kV西贡线236	20	34.29	轻载	6395.93	无锡.万象变/2#主变	20.97	33	33310	6395.93
无锡直属	20kV西盛线222	20	27.11	轻载	7726.11	无锡.广场变/1号主变	3.6	20	21260	3600
无锡直属	20kV锡勤线242	20	22.69	轻载	8619.82	无锡.空港变/2号主变	32.42	6	26200	8619.82
无锡直属	20kV锡绣线211	20	61.14	中载	1614.92	江苏.香楠变/1号主变	0	5	16860	0
无锡直属	20kV锡艺线245	20	8.76	轻载	11158.9	无锡.观山变/2号主变	42.61	4	1660	11158.93
无锡直属	20kV喜开线233	20	33.85	轻载	6586.1	无锡.空港变/2号主变	32.42	1	9400	6586.1
无锡直属	20kV仙蠡线221	20	12.22	轻载	10407.9	无锡.广场变/1号主变	3.6	0		3600
无锡直属	20kV仙苑线222	20	6.71	轻载	11531	无锡.方湖变/1号主变	43.17	6	6000	11530.96
无锡直属	20kV显云线261	20	60.6	中载	1711.91	无锡.观山变/2号主变	42.61	11	54210	1711.91
无锡直属	20kV县前线245	20	27.67	轻载	7624.96	无锡.广场变/2号主变	24.22	0		7624.96
无锡直属	20kV香百线236	20	46.85	轻载	4217.42	江苏.香楠变/#2主变	0	0		0
无锡直属	20kV香隆线246	20	43.49	轻载	4830.2	江苏.香楠变/#2主变	0	0		0
无锡直属	20kV香振线241	20	59.01	中载	1967.55	江苏.香楠变/2号主变	0	45	24240	0
无锡直属	20kV湘江线212	20	26.4	轻载	7944.34	无锡.春阳变/1号主变	35.1	4	13250	7944.34
无锡直属	20kV祥瑞线263	20	23.04	轻载	8555.73	无锡.观山变/2号主变	42.61	42	32190	8555.73
无锡直属	20kV祥生线216	20	11.24	轻载	10706.9	江苏.香楠变/1号主变	0	12	8800	0
无锡直属	20kV祥翼线222	20	4.94	轻载	11853.5	无锡.万象变/1号主变	45.04	0		11853.46
无锡直属	20kV象湖线235	20	24.25	轻载	8336.12	无锡.万象变/2#主变	20.97	7	5200	8336.12
无锡直属	20kV晓叙线215	20	20.71	轻载	8980.07	无锡.前进变/1号主变	5.46	13	16600	5460
无锡直属	20kV欣鼎线215	20	46.56	轻载	4271.46	无锡.观山变/2号主变	42.61	6	20500	4271.46
无锡直属	20kV新伦线216	20	26.6	轻载	7908.66	无锡.新明变/1号主变	11.43	3	21490	7908.66

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容 量(kVA)	核算可开放容 量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
无锡直属	20kV新贸线213	20	7.62	轻载	11366.1	无锡.春阳变/1号主变	35.1	1	4800	11366.08
无锡直属	20kV新庆线215	20	21.99	轻载	8747.99	无锡.空港变/1号主变	22.3	2	13200	8747.99
无锡直属	20kV新韵线241	20	0.77	轻载	12614.5	无锡.空港变/2号主变	32.42	0		12614.5
无锡直属	20kV信联线215	20	39.23	轻载	5606.14	无锡.方湖变/1号主变	43.17	4	8710	5606.14
无锡直属	20kV兴东线243	20	39.61	轻载	5474.51	无锡.广场变/2号主变	24.22	0		5474.51
无锡直属	20kV雪丰线234	20	20.15	轻载	9082.26	无锡.万象变/2#主变	20.97	5	14030	9082.26
无锡直属	20kV雪溪线213	20	6.18	轻载	11628.7	江苏.震泽变/1号主变	42.82	17	18600	11628.65
无锡直属	20kV雅园线211	20	26.46	轻载	7932.91	无锡.前进变/1号主变	5.46	20	16830	5460
无锡直属	20kV亚飞线243	20	19.11	轻载	9273.13	无锡.万象变/2#主变	20.97	23	19200	9273.13
无锡直属	20kV沿达线266	20	42.72	轻载	4970.84	无锡.沿塘变/1号主变	0	0		0
无锡直属	20kV沿动线265	20	26.86	轻载	7771.14	无锡.沿塘变/1号主变	0	0		0
无锡直属	20kV沿嘉线246	20	40.52	轻载	5370.93	无锡.沿塘变/2号主变	25.74	0		5370.93
无锡直属	20kV沿菱线245	20	26.12	轻载	7994.91	无锡.沿塘变/2号主变	25.74	0		7994.91
无锡直属	20kV沿谈线225	20	41.59	轻载	5175.91	无锡.沿塘变/1号主变	0	0		0
无锡直属	20kV沿通线263	20	24.27	轻载	8236.7	无锡.沿塘变/1号主变	0	0		0
无锡直属	20kV沿想线226	20	9.34	轻载	11052.9	无锡.沿塘变/1号主变	0	14	11200	0
无锡直属	20kV沿移线216	20	22.33	轻载	8586.91	无锡.沿塘变/1号主变	0	0		0
无锡直属	20kV沿中线215	20	34.43	轻载	6481.49	无锡.沿塘变/1号主变	0	8	28310	0
无锡直属	20kV燕市线211	20	49.49	轻载	3672.88	无锡.唐界变/1号主变	42.06	25	20735	3672.88
无锡直属	20kV阳春线215	20	41.39	轻载	5212.28	无锡.春阳变/1号主变	35.1	37	31230	5212.28
无锡直属	20kV洋宜线234	20	18.7	轻载	9346.91	无锡.雅西变/3号主变	24.31	19	21500	9346.91
无锡直属	20kV耀春线223	20	26.81	轻载	7869.17	无锡.菱湖变/1号主变	4.87	19	19510	4870
无锡直属	20kV烨隆线215	20	51.58	中载	3318.86	无锡.双庙变/1号主变	0	1	17070	0

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
无锡直属	20kV液化线244	20	46.12	轻载	4351.48	无锡.空港变/2号主变	32.42	2	20550	4351.48
无锡直属	20kV宜家线232	20	28.91	轻载	7487.09	无锡.观山变/2号主变	42.61	12	5780	7487.09
无锡直属	20kV怡塘线264	20	8.53	轻载	11199.8	无锡.沿塘变/1号主变	0	0		0
无锡直属	20kV益达线221	20	54.63	中载	2800.3	江苏.香楠变/1号主变	0	20	19590	0
无锡直属	20kV益多线243	20	27.88	轻载	7675.18	无锡.沿塘变/2号主变	25.74	13	21730	7675.18
无锡直属	20kV拥宪线232	20	23.59	轻载	8456.32	无锡.万象变/2#主变	20.97	17	15650	8456.32
无锡直属	20kV永乐线224	20	54.21	中载	2843.6	无锡.广场变/1号主变	3.6	5	25100	2843.6
无锡直属	20kV渔港线214	20	22.89	轻载	8583.45	无锡.星座变/1号主变	0	18	17600	0
无锡直属	20kV玉兰线213	20	15.52	轻载	9927.13	无锡.观山变/2号主变	42.61	18	14230	9927.13
无锡直属	20kV毓秀线226	20	10.22	轻载	10892.6	江苏.震泽变/1号主变	42.82	1	10050	10892.55
无锡直属	20kV源泉线212	20	25.97	轻载	8021.93	无锡.新明变/1号主变	11.43	29	22110	8021.93
无锡直属	20kV远程线243	20	29.09	轻载	7454.87	无锡.菱湖变/2号主变	0	30	23200	0
无锡直属	20kV远航线234	20	12.1	轻载	10549.3	无锡.菱湖变/2号主变	0	13	10430	0
无锡直属	20kV约克线222	20	35.9	轻载	6143.06	江苏.香楠变/1号主变	0	0		0
无锡直属	20kV泽信线222	20	4.04	轻载	12018.4	江苏.震泽变/1号主变	42.82	18	14400	12018.35
无锡直属	20kV泽云线225	20	10.22	轻载	10892.6	江苏.震泽变/1号主变	42.82	11	37860	10892.55
无锡直属	20kV振发线233	20	22.99	轻载	8565.09	江苏.香楠变/2号主变	0	17	23060	0
无锡直属	20kV振衣线232	20	18.72	轻载	9343.45	无锡.菱湖变/2号主变	0	7	14540	0
无锡直属	20kV职防线214	20	26	轻载	8017.43	无锡.春阳变/1号主变	35.1	12	25490	8017.43
无锡直属	20kV智慧216线	20	6.29	轻载	11609.3	江苏.太科变/1号主变	29.28	0		11609.25
无锡直属	20kV中电217线	20	0	轻载	12754.5	江苏.太科变/1号主变	29.28	0		12754.45
无锡直属	20kV中关线244	20	14.98	轻载	10025.5	无锡.菱湖变/2号主变	0	9	27805	0
无锡直属	20kV钟灵线231	20	7.29	轻载	11427	无锡.周仓桥变/2号主变	41.63	1	10050	11427.04

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
无锡直属	20kV钟书线242	20	1.21	轻载	12534.5	无锡.前进变/3号主变	11.62	1	11800	11620
无锡直属	20kV周宝线213	20	0.33	轻载	12693.5	无锡.周仓桥变/1号主变	49.39	0		12693.48
无锡直属	20kV周会线243	20	0.07	轻载	12742.3	无锡.周仓桥变/2号主变	41.63	0		12742.32
无锡直属	20kV周井线234	20	4.34	轻载	11962.9	无锡.周仓桥变/2号主变	41.63	0		11962.92
无锡直属	20kV周想线215	20	2.41	轻载	12315.9	无锡.周仓桥变/1号主变	49.39	15	11515	12315.91
无锡直属	20kV竹居线224	20	27.8	轻载	7689.04	无锡.前进变/3号主变	11.62	16	17200	7689.04
无锡直属	20kV铸鸿线213	20	95.83	重载	0	无锡.双庙变/1号主变	0	1	15950	0
无锡直属	20kV紫光线225	20	17.85	轻载	9501.75	无锡.菱湖变/1号主变	4.87	7	7130	4870
江阴市	10kV阿伐线156	10	2.79	轻载	6018.53	无锡.峭岐变/1号主变	2.24	12	9800	2240
江阴市	10kV爱康线156	10	24.36	轻载	4087.17	无锡.太清变/3号主变	31.66	1	3750	4087.17
江阴市	10kV安凯线136	10	14.95	轻载	5721.32	无锡.太清变/2号主变	5.13	3	4200	5130
江阴市	10kV安巷线124	10	0	轻载	7274.4	无锡.花园变/2号主变	14.8	0		7274.4
江阴市	10kV岸捷线143	10	71.4	重载	0	无锡.皋岸变/2号主变	35.74	0		0
江阴市	10kV奥特线160	10	1.91	轻载	6097.33	无锡.邓阳变/3号主变	5.07	3	6680	5070
江阴市	10kV八一线137	10	20.17	轻载	4462.15	无锡.黄台变/2号主变	16.16	81	39080	4462.15
江阴市	10kV白屈港线128	10	21.31	轻载	5447.66	无锡.肖山变/2号主变	16.29	0		5447.66
江阴市	10kV白玉线161	10	24.19	轻载	4760.4	无锡.锦南变/3号主变	6.53	21	15360	4760.4
江阴市	10kV百川线125	10	60.68	中载	835	无锡.云东变/1号主变	4.36	15	13740	835
江阴市	10kV百舸线124	10	34.19	轻载	3721.89	无锡.瑰宝变/2号主变	20.92	1	7000	3721.89
江阴市	10kV百业线111	10	14.11	轻载	5004.27	无锡.虹君变/1号主变	6.38	32	16610	5004.27
江阴市	10kV柏利联线141	10	0.07	轻载	6262.05	无锡.利港变/2号主变	2.9	16	9345	2900
江阴市	10kV柏利联线166	10	29.86	轻载	3594.07	无锡.柏木变/1号主变	18.51	16	9345	3594.07
江阴市	10kV邦特线157	10	67.05	中载	264.3	无锡.孟济变/3号主变	9.03	23	10835	264.3
江阴市	10kV包家线131	10	59.44	中载	946.02	无锡.红光变/2号主变	31.85	48	17050	946.02
江阴市	10kV宝柏线133	10	49.53	轻载	2126.9	无锡.红光变/2号主变	31.85	37	18865	2126.9
江阴市	10kV宝鹅线117	10	39.43	轻载	2737.43	无锡.瑰宝变/1号主变	7.48	20	10590	2737.43
江阴市	10kV宝力线141	10	68.47	中载	136.83	无锡.姚巷变/2号主变	25.37	11	8495	136.83

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
江阴市	10kV宝西线159	10	36.87	轻载	3442.87	无锡.宝塔变/2号主变	4.25	30	21870	3442.87
江阴市	10kV北车线138	10	11.05	轻载	6126.08	无锡.谢北变/2号主变	10.53	10	5895	6126.08
江阴市	10kV北坊线154	10	35.15	轻载	3120.54	无锡.砂北变/2号主变	0.3	30	11660	300
江阴市	10kV北国线136	10	49.22	轻载	1860.51	无锡.北国变/2号主变	11.22	26	11955	1860.51
江阴市	10kV北海线149	10	62.05	中载	826.34	无锡.兴周变/1号主变	2.13	20	15060	826.34
江阴市	10kV北克线133	10	0	轻载	6377.22			0		6377.22
江阴市	10kV北龙线164	10	64.09	中载	529.65	无锡.砂北变/3号主变	5.72	14	13135	529.65
江阴市	10kV北梅线125	10	0.03	轻载	6374.8	江苏.绮北变/1号主变	85.53	0		6374.8
江阴市	10kV北铁线158	10	3.79	轻载	6880.72	无锡.谢北变/3号主变	22.51	40	21835	6880.72
江阴市	10kV北湾线122	10	51.46	中载	1659.78	无锡.瑰宝变/1号主变	7.48	34	11905	1659.78
江阴市	10kV北星线115	10	0.02	轻载	6375.15	江苏.绮北变/1号主变	85.53	0		6375.15
江阴市	10kV北雅线124	10	26.94	轻载	4475.14	无锡.北国变/2号主变	11.22	20	12450	4475.14
江阴市	10kV北御线116	10	0.54	轻载	6328.04	江苏.绮北变/1号主变	85.53	0		6328.04
江阴市	10kV北兆线124	10	59.81	中载	912.07	无锡.月城变/2号主变	1.78	68	32225	912.07
江阴市	10kV北渚线108	10	48.7	轻载	1907.11	无锡.马镇变/1号主变	6.14	49	17795	1907.11
江阴市	10kV贝卡线128	10	17.98	轻载	4973.09	无锡.长山变/1号主变	14.02	1	6000	4973.09
江阴市	10kV贝林线147	10	40.07	轻载	2679.75	无锡.文林变/1号主变	2.67	11	7305	2670
江阴市	10kV被单线157	10	28.69	轻载	3613.3	无锡.谢北变/3号主变	22.51	2	6760	3613.3
江阴市	10kV奔翔线143	10	36.08	轻载	2966.92	无锡.贯庄变/2号主变	10.67	16	9525	2966.92
江阴市	10kV标榜线163	10	52.92	中载	1529.36	无锡.砂北变/3号主变	5.72	13	8330	1529.36
江阴市	10kV滨管线137	10	31.95	轻载	3953.98	无锡.东郊变/1号主变	9.85	10	10400	3953.98
江阴市	10kV滨双线155	10	42.14	轻载	2537.9	江苏.滨江变/#1主变	8.26	0		2537.9
江阴市	10kV博尔线135	10	53.81	中载	1449.51	无锡.姚巷变/2号主变	25.37	9	10590	1449.51
江阴市	10kV博风线152	10	52.18	中载	1851.68	无锡.仁和变/1号主变	15.11	2	3000	1851.68
江阴市	10kV布春线124	10	38.73	轻载	3250.1	无锡.史村变/2号主变	11.73	11	8160	3250.1
江阴市	10kV彩印线115	10	30.8	轻载	4073.66	无锡.严村变/1号主变	40.28	16	7980	4073.66
江阴市	10kV蔡村线151	10	52.64	中载	1554.12	无锡.峭新变/2号主变	9.7	43	15320	1554.12
江阴市	10kV蔡桥线161	10	73.15	重载	0	无锡.河蒲变/3号主变	0	61	16970	0
江阴市	10kV仓湾线154	10	22.45	轻载	4941.4	无锡.红光变/2号主变	31.85	56	24050	4941.4

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容 量(kVA)	核算可开放容 量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
江阴市	10kV曹家线163	10	32.42	轻载	3365.45	无锡.邓阳变/3号主变	5.07	14	13020	3365.45
江阴市	10kV曹庄线154	10	49.73	轻载	1815.31	无锡.红豆变/2号主变	3.31	15	9145	1815.31
江阴市	10kV查家线158	10	23.84	轻载	4037.29	无锡.贯庄变/3号主变	5.59	16	9075	4037.29
江阴市	10kV查徐线152	10	61.22	中载	785.81	无锡.姚巷变/3号主变	0.12	36	19640	120
江阴市	10kV茶梅线141	10	70.99	重载	0	无锡.贤庄变/2号主变	13.46	34	13270	0
江阴市	10kV长安线116	10	1.94	轻载	7072.97	无锡.山观变/1号主变	28.23	3	8750	7072.97
江阴市	10kV长北线130	10	28.16	轻载	3746.84	无锡.长山变/1号主变	14.02	19	14885	3746.84
江阴市	10kV长标线123	10	62.46	中载	784.08	无锡.夏港变/2号主变	8.08	3	8480	784.08
江阴市	10kV长滨联线125	10	26.11	轻载	4196.64	无锡.长山变/1号主变	14.02	5	2935	4196.64
江阴市	10kV长滨联线151	10	0	轻载	6692.45	江苏.滨江变/#1主变	8.26	0		6692.45
江阴市	10kV长都线135	10	26.68	轻载	4501.64	无锡.长山变/2号主变	10.59	26	20620	4501.64
江阴市	10kV长发线146	10	64.54	中载	522.2	无锡.申北变/2号主变	15.32	1	5350	522.2
江阴市	10kV长和线157	10	60.4	中载	859.25	无锡.长寿变/2号主变	12.7	19	14845	859.25
江阴市	10kV长江线138	10	29.78	轻载	3601.69	无锡.孟济变/1号主变	14.18	25	20275	3601.69
江阴市	10kV长乐线145	10	47.32	轻载	2030.42	无锡.金塔变/2号主变	15.62	5	3760	2030.42
江阴市	10kV长隆线147	10	26.76	轻载	3872.23	江苏.万兴变/#2主变	10.38	9	5465	3872.23
江阴市	10kV长慕线167	10	76.81	重载	0	无锡.长寿变/1号主变	0	11	5090	0
江阴市	10kV长寿线160	10	42.97	轻载	2420.12	无锡.长寿变/1号主变	0	25	9765	0
江阴市	10kV长塑线137	10	26.98	轻载	4470.47	无锡.长山变/2号主变	10.59	1	2850	4470.47
江阴市	10kV长通线162	10	12.93	轻载	5930.37	无锡.申北变/3号主变	19.04	0		5930.37
江阴市	10kV长西线146	10	27.46	轻载	3809.53	无锡.长寿变/2号主变	12.7	17	6680	3809.53
江阴市	10kV长兴线119	10	27.54	轻载	3801.91	无锡.常泽变/1号主变	12.99	25	15270	3801.91
江阴市	10kV长园线161	10	78.27	重载	0	无锡.长寿变/1号主变	0	13	8425	0
江阴市	10kV长专线131	10	67.73	中载	203.34	无锡.长山变/1号主变	14.02	83	19345	203.34
江阴市	10kV常利线161	10	73.51	重载	0	无锡.仁和变/3号主变	9.91	26	15300	0
江阴市	10kV常联线143	10	0.34	轻载	7238.89	无锡.贤庄变/2号主变	13.46	0		7238.89
江阴市	10kV常联线148	10	0	轻载	7274.4	无锡.常泽变/3号主变	15.93	0		7274.4
江阴市	10kV常商线125	10	8.89	轻载	6350.55	无锡.常泽变/1号主变	12.99	8	7300	6350.55
江阴市	10kV超辰线124	10	61.08	中载	799.14	无锡.青阳变/1号主变	0	42	26470	0

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
江阴市	10kV朝阳线136	10	43.72	轻载	2731.36	无锡.黄山变/2号主变	29	45	30020	2731.36
江阴市	10kV陈创线116	10	69.74	中载	22.86	无锡.陈子变/1号主变	8.77	0		22.86
江阴市	10kV陈良线163	10	37.71	轻载	2824.2	无锡.贯庄变/3号主变	5.59	15	6200	2824.2
江阴市	10kV陈孟线114	10	51.2	中载	1683.68	无锡.陈子变/1号主变	8.77	65	21200	1683.68
江阴市	10kV陈皮线135	10	79.08	重载	0	无锡.谢北变/2号主变	10.53	57	24055	0
江阴市	10kV陈市线143	10	53.43	中载	1484.15	无锡.利港变/2号主变	2.9	50	26830	1484.15
江阴市	10kV陈塘线130	10	10.96	轻载	5286.58	无锡.陆东变/2号主变	5.7	27	10070	5286.58
江阴市	10kV晨泰线169	10	13.81	轻载	5119.45	江苏.滨江变/#2主变	41	18	21795	5119.45
江阴市	10kV晨天线153	10	49.93	轻载	1796.78	无锡.砂北变/2号主变	0.3	8	4345	300
江阴市	10kV承家线159	10	52.58	中载	1560.01	无锡.兴周变/2号主变	1.99	8	6760	1560.01
江阴市	10kV城东线124	10	71.66	重载	0	无锡.要塞变/1号主变	29.3	49	28235	0
江阴市	10kV城发线117	10	80.88	重载	0	无锡.月城变/1号主变	4.66	35	14210	0
江阴市	10kV城客线154	10	15.92	轻载	5619.65	无锡.城客变/3号主变	18.27	21	18820	5619.65
江阴市	10kV城联线116	10	0	轻载	7274.4	无锡.城客变/1号主变	8.37	0		7274.4
江阴市	10kV城联线146	10	0.29	轻载	7243.92	无锡.东郊变/2号主变	21.83	0		7243.92
江阴市	10kV城砂线115	10	25.47	轻载	4627.21	无锡.城客变/1号主变	8.37	14	16850	4627.21
江阴市	10kV城体线123	10	3.22	轻载	6939.43	无锡.城客变/1号主变	8.37	0		6939.43
江阴市	10kV城庄线122	10	39.62	轻载	2720.45	无锡.山观变/1号主变	28.23	27	14920	2720.45
江阴市	10kV澄常线149	10	44.43	轻载	2289.88	无锡.常泽变/3号主变	15.93	23	11220	2289.88
江阴市	10kV澄地线153	10	18.2	轻载	5382.88	无锡.要塞变/2号主变	6.33	30	25950	5382.88
江阴市	10kV澄江线123	10	11.82	轻载	5562.66	无锡.虹君变/2号主变	17.98	23	14065	5562.66
江阴市	10kV澄文线184	10	8.15	轻载	5410.08			25	8825	5410.08
江阴市	10kV澄怡线177	10	3.58	轻载	6660.58			15	9340	6660.58
江阴市	10kV澄政线153	10	43.49	轻载	2755.27	无锡.东郊变/2号主变	21.83	18	17360	2755.27
江阴市	10kV澄中线121	10	19.46	轻载	4832.28	无锡.城客变/1号主变	8.37	23	17095	4832.28
江阴市	10kV橙影线117	10	1.13	轻载	7156.97	无锡.夏港变/1号主变	0	1	8400	0
江阴市	10kV赤岸线131	10	59.74	中载	918.31	无锡.北国变/2号主变	11.22	48	19640	918.31
江阴市	10kV川钢线134	10	37.85	轻载	3341.37	无锡.长山变/2号主变	10.59	10	6290	3341.37
江阴市	10kV穿山线121	10	21.08	轻载	5083.77	无锡.富华变/2号主变	0.08	36	24700	80



区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容 量(kVA)	核算可开放容 量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
江阴市	10kV创新线165	10	55.74	中载	1277.35	无锡.仁和变/3号主变	9.91	21	12230	1277.35
江阴市	10kV创意线156	10	22	轻载	4987.99	无锡.孟济变/3号主变	9.03	11	7060	4987.99
江阴市	10kV创智线172	10	58.46	中载	1050.98	江苏.滨江变/#2主变	41	3	3850	1050.98
江阴市	10kV春麓线112	10	10.8	轻载	6624.21	无锡.虹君变/1号主变	6.38	24	17105	6380
江阴市	10kV春申线122	10	33.43	轻载	3496.56	无锡.肖山变/2号主变	16.29	29	21820	3496.56
江阴市	10kV春树线121	10	74.32	重载	0	无锡.史村变/2号主变	11.73	19	11605	0
江阴市	10kV春望线124	10	3.74	轻载	6885.74			0		6885.74
江阴市	10kV村福线135	10	0	轻载	7274.4	无锡.严村变/2号主变	31	0		7274.4
江阴市	10kV村湖线153	10	46.59	轻载	2096.59	无锡.史村变/3号主变	30.59	60	22995	2096.59
江阴市	10kV村佳线114	10	18.34	轻载	5368.16	无锡.严村变/1号主变	40.28	20	16060	5368.16
江阴市	10kV村金线152	10	43.76	轻载	2727.03	无锡.兴周变/2号主变	1.99	27	12345	1990
江阴市	10kV村南线155	10	65.12	中载	437.16	无锡.史村变/3号主变	30.59	3	4400	437.16
江阴市	10kV村商线141	10	1.07	轻载	7163.55	无锡.严村变/2号主变	31	0		7163.55
江阴市	10kV村万线123	10	22.44	轻载	5320.88	无锡.严村变/1号主变	40.28	32	22010	5320.88
江阴市	10kV村兴联线136	10	0.35	轻载	6236.41	无锡.史村变/2号主变	11.73	0		6236.41
江阴市	10kV村兴联线157	10	0	轻载	6268.11	无锡.兴周变/2号主变	1.99	0		1990
江阴市	10kV大岸线147	10	10.09	轻载	5364.87	无锡.常泽变/3号主变	15.93	35	9410	5364.87
江阴市	10kV大村线149	10	36.64	轻载	2987.35	无锡.峭新变/2号主变	9.7	13	6605	2987.35
江阴市	10kV大地线134	10	46.25	轻载	2468.62	无锡.云东变/2号主变	0	7	5320	0
江阴市	10kV大化线135	10	12.24	轻载	4812.02	无锡.金塔变/1号主变	19.42	1	4100	4812.02
江阴市	10kV大坎线124	10	50.14	中载	1778.42	无锡.石庄变/1号主变	2.51	43	17790	1778.42
江阴市	10kV大桥线126	10	3.51	轻载	3650.36	无锡.虹君变/2号主变	17.98	1	2000	3650.36
江阴市	10kV大园里线123	10	47.71	轻载	1996.13	无锡.黄台变/2号主变	16.16	32	14295	1996.13
江阴市	10kV大宅线132	10	22.09	轻载	4289.99	无锡.茂龙变/2号主变	10.18	32	11605	4289.99
江阴市	10kV戴巷线125	10	52.48	中载	1568.5	无锡.勤丰变/3号主变	4.3	6	6680	1568.5
江阴市	10kV丹桂线156	10	42.93	轻载	2812.77	无锡.红豆变/3号主变	2.29	16	18130	2290
江阴市	10kV荡南线128	10	40.63	轻载	2629.52	无锡.文林变/2号主变	17.74	66	22100	2629.52
江阴市	10kV德昌线131	10	76.15	重载	0	无锡.云东变/1号主变	4.36	13	9210	0
江阴市	10kV灯塔线112	10	68.49	中载	135.44	无锡.南闸变/1号主变	4.71	52	24835	135.44

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容 量(kVA)	核算可开放容 量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
江阴市	10kV邓东线145	10	27.71	轻载	3787.19	无锡.北国变/1号主变	0.88	27	10080	880
江阴市	10kV邓里线152	10	48.84	轻载	1894.46	无锡.邓阳变/2号主变	24.08	15	7865	1894.46
江阴市	10kV邓联线137	10	53.58	中载	1470.12	无锡.青阳变/2号主变	25.28	27	9710	1470.12
江阴市	10kV邓联线157	10	0	轻载	6268.11	无锡.邓阳变/3号主变	5.07	0		5070
江阴市	10kV邓旺线156	10	63.51	中载	580.91	无锡.邓阳变/3号主变	5.07	31	13745	580.91
江阴市	10kV邓西线151	10	47.24	轻载	2037.87	无锡.邓阳变/2号主变	24.08	15	7650	2037.87
江阴市	10kV邓阳线144	10	50.88	中载	1711.74	无锡.邓阳变/2号主变	24.08	40	24100	1711.74
江阴市	10kV邓兆线158	10	66.49	中载	314.53	无锡.邓阳变/3号主变	5.07	0		314.53
江阴市	10kV低碳线166	10	32.02	轻载	3947.4	无锡.仁和变/3号主变	9.91	4	6150	3947.4
江阴市	10kV帝曼线127	10	0.26	轻载	7247.03	无锡.长山变/1号主变	14.02	0		7247.03
江阴市	10kV电视线125	10	0	轻载	7274.4	无锡.塔南变/2号主变	25.32	0		7274.4
江阴市	10kV鼎盛线176	10	14.62	轻载	4958.72			0		4958.72
江阴市	10kV鼎阳线160	10	32.82	轻载	3864.09	无锡.杨宦变/2号主变	17.4	2	6160	3864.09
江阴市	10kV定山线155	10	60.08	中载	888.34	无锡.云东变/3号主变	4.53	5	2060	888.34
江阴市	10kV东长线136	10	40.05	轻载	3112.4	无锡.东郊变/1号主变	9.85	22	15585	3112.4
江阴市	10kV东澄线117	10	31.18	轻载	4343.51	无锡.肖山变/1号主变	2.16	0		2160
江阴市	10kV东墩线113	10	34.43	轻载	3185.32	无锡.世纪变/1号主变	40.7	27	9395	3185.32
江阴市	10kV东方线132	10	23.11	轻载	4198.71	无锡.青阳变/2号主变	25.28	0		4198.71
江阴市	10kV东风线114	10	40.99	轻载	2597.48	无锡.勤丰变/1号主变	9.76	23	9710	2597.48
江阴市	10kV东华线135	10	21.54	轻载	5035.62	无锡.要塞变/2号主变	6.33	13	8335	5035.62
江阴市	10kV东环线157	10	26.76	轻载	3872.23	无锡.石化变/3号主变	5.42	21	15500	3872.23
江阴市	10kV东均线134	10	25.1	轻载	4666.35	无锡.太清变/2号主变	5.13	0		4666.35
江阴市	10kV东林线143	10	65.09	中载	440.1	无锡.史村变/2号主变	11.73	16	9555	440.1
江阴市	10kV东刘线131	10	78.96	重载	0	无锡.于门变/2号主变	40.76	15	10840	0
江阴市	10kV东梅家线125	10	5.13	轻载	6741.64	无锡.杨宦变/2号主变	17.4	19	16790	6741.64
江阴市	10kV东升线162	10	66.84	中载	282.66	无锡.砂北变/3号主变	5.72	7	7830	282.66
江阴市	10kV东舜线159	10	27.8	轻载	4385.42	无锡.河蒲变/3号主变	0	30	13995	0
江阴市	10kV东圩线112	10	39.16	轻载	3205.24	无锡.泾水变/1号主变	4.9	23	10265	3205.24
江阴市	10kV东线线133	10	42.2	轻载	2888.63	无锡.黄山变/2号主变	29	24	16260	2888.63

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
江阴市	10kV东肖线112	10	34.48	轻载	3180.99	无锡.肖山变/1号主变	2.16	13	7990	2160
江阴市	10kV东杨线123	10	67.23	中载	248.02	无锡.北国变/2号主变	11.22	0		248.02
江阴市	10kV东野线126	10	67.59	中载	215.46	无锡.利港变/1号主变	23.14	22	12230	215.46
江阴市	10kV东支线162	10	28.85	轻载	3684.83	无锡.柏木变/1号主变	18.51	33	10805	3684.83
江阴市	10kV独木桥线145	10	22.65	轻载	4920.44	无锡.申北变/2号主变	15.32	22	11085	4920.44
江阴市	10kV杜奥尔线138	10	23.9	轻载	4790.71	无锡.长山变/2号主变	10.59	1	4000	4790.71
江阴市	10kV杜典线135	10	63.72	中载	562.73	无锡.文林变/2号主变	17.74	67	21550	562.73
江阴市	10kV杜巷线141	10	25.54	轻载	3981	无锡.兴周变/1号主变	2.13	24	10880	2130
江阴市	10kV渡口线145	10	35.31	轻载	3106.17	无锡.利港变/2号主变	2.9	25	8720	2900
江阴市	10kV镀钢线152	10	5.02	轻载	6752.38	无锡.申北变/2号主变	15.32	2	6800	6752.38
江阴市	10kV二渡线155	10	77.23	重载	0	无锡.砂北变/3号主变	5.72	2	2660	0
江阴市	10kV二房里线140	10	53.19	中载	1505.28	无锡.北国变/1号主变	0.88	29	10975	880
江阴市	10kV二弄线125	10	39.87	轻载	3131.63	无锡.要塞变/1号主变	29.3	33	21695	3131.63
江阴市	10kV二区线179	10	13.01	轻载	5922.92	无锡.黄田变/3号主变	9.99	45	31000	5922.92
江阴市	10kV阀门线167	10	27.56	轻载	3800.18	无锡.桐岐变/1号主变	11.74	33	13910	3800.18
江阴市	10kV法钢线145	10	35.9	轻载	2433.63	无锡.东郊变/1号主变	9.85	1	4100	2433.63
江阴市	10kV法铁线141	10	30.65	轻载	3761.9	无锡.东郊变/1号主变	9.85	1	6550	3761.9
江阴市	10kV番禺线161	10	2.7	轻载	6994.16	无锡.申北变/3号主变	19.04	1	3130	6994.16
江阴市	10kV范庄线157	10	57.97	中载	1077.65	无锡.河蒲变/3号主变	0	50	18465	0
江阴市	10kV坊前线157	10	29.42	轻载	3633.39	无锡.砂北变/3号主变	5.72	15	11710	3633.39
江阴市	10kV房电线138	10	0	轻载	4849.6	无锡.金塔变/1号主变	19.42	2	100	4849.6
江阴市	10kV房南线183	10	71.11	重载	0	无锡.勤丰变/3号主变	4.3	16	6575	0
江阴市	10kV纺织线144	10	57.34	中载	1315.45	无锡.长山变/2号主变	10.59	4	7160	1315.45
江阴市	10kV翡翠线134	10	1.63	轻载	7104.66	无锡.塔南变/2号主变	25.32	0		7104.66
江阴市	10kV费家线112	10	0.02	轻载	6266.03	江苏.绮北变/1号主变	85.53	0		6266.03
江阴市	10kV丰达线159	10	79.88	重载	0	无锡.石化变/3号主变	5.42	90	31865	0
江阴市	10kV丰华线165	10	56.41	中载	1216.56	无锡.桐岐变/1号主变	11.74	29	10890	1216.56
江阴市	10kV冯泾线126	10	85.39	重载	0	无锡.陈子变/3号主变	24.59	56	20815	0
江阴市	10kV凤凰线135	10	14.8	轻载	5736.9	无锡.杨宦变/2号主变	17.4	68	20570	5736.9

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容 量(kVA)	核算可开放容 量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
江阴市	10kV凤江线126	10	80.9	重载	0	无锡.凤凰变/2号主变	33.72	0		0
江阴市	10kV凤西线133	10	59.47	中载	1094.45	无锡.凤凰变/1号主变	11.23	30	16850	1094.45
江阴市	10kV凤新线125	10	42.97	轻载	2420.47	无锡.凤凰变/2号主变	33.72	65	24660	2420.47
江阴市	10kV芙蓉线148	10	50.68	中载	2008.25	无锡.东郊变/2号主变	21.83	18	10630	2008.25
江阴市	10kV浮桥线136	10	31.58	轻载	4298.65	无锡.黄田变/2号主变	18.29	46	24875	4298.65
江阴市	10kV福纺线156	10	6.06	轻载	6644.99	无锡.申北变/3号主变	19.04	2	2000	6644.99
江阴市	10kV福汇线114	10	18.53	轻载	4608.68	无锡.肖山变/1号主变	2.16	1	2400	2160
江阴市	10kV福茂线140	10	83.59	重载	0	无锡.云东变/2号主变	0	0		0
江阴市	10kV福太线151	10	46.39	轻载	2114.25	无锡.仁和变/1号主变	15.11	15	13790	2114.25
江阴市	10kV府前线159	10	36.8	轻载	2973.15	无锡.邓阳变/3号主变	5.07	28	22590	2973.15
江阴市	10kV傅家巷线165	10	29.96	轻载	3585.07	无锡.长寿变/1号主变	0	23	8815	0
江阴市	10kV富峰线113	10	31.75	轻载	3424.86	无锡.富华变/1号主变	0	43	23570	0
江阴市	10kV富高线112	10	60.56	中载	845.56	无锡.富华变/1号主变	0	46	22775	0
江阴市	10kV富海线123	10	18.73	轻载	4590.84	无锡.富华变/2号主变	0.08	17	9105	80
江阴市	10kV富宏线117	10	69.59	中载	37.06	无锡.富华变/1号主变	0	6	10250	0
江阴市	10kV富华线122	10	23.82	轻载	4799.03	无锡.富华变/2号主变	0.08	48	26340	80
江阴市	10kV富林线134	10	35.96	轻载	3047.8	无锡.文林变/2号主变	17.74	19	9150	3047.8
江阴市	10kV富清联线118	10	0	轻载	6268.11	无锡.富华变/1号主变	0	2	1630	0
江阴市	10kV富清联线132	10	16.54	轻载	4787.42	无锡.太清变/2号主变	5.13	0		4787.42
江阴市	10kV富士线128	10	17.41	轻载	4709.31	无锡.富华变/2号主变	0.08	42	17410	80
江阴市	10kV甘家线129	10	28.98	轻载	3672.71	无锡.北国变/2号主变	11.22	24	7920	3672.71
江阴市	10kV钢材线146	10	59.12	中载	974.42	无锡.青阳变/2号主变	25.28	20	10890	974.42
江阴市	10kV港道线122	10	9.92	轻载	6242.99	无锡.夏港变/2号主变	8.08	0		6242.99
江阴市	10kV港东线160	10	31.51	轻载	3366.32	无锡.兴周变/2号主变	1.99	0		1990
江阴市	10kV港口线163	10	71.86	重载	0	无锡.申北变/3号主变	19.04	0		0
江阴市	10kV港西线134	10	9.01	轻载	5461.69	无锡.世纪变/2号主变	14.4	28	11265	5461.69
江阴市	10kV港欣线121	10	23.27	轻载	4856.18	无锡.球庄变/1号主变	33.05	28	16715	4856.18
江阴市	10kV港苑线161	10	62.61	中载	767.62	无锡.石化变/3号主变	5.42	32	20500	767.62
江阴市	10kV皋岸线145	10	99.95	重载	0	无锡.皋岸变/2号主变	35.74	13	8760	0

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容 量(kVA)	核算可开放容 量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
江阴市	10kV皋北线154	10	48.63	轻载	1913.34	无锡.皋岸变/3号主变	18.57	46	17370	1913.34
江阴市	10kV皋方线156	10	63.73	中载	561.51	无锡.皋岸变/3号主变	18.57	22	10815	561.51
江阴市	10kV皋启线152	10	66.86	中载	281.45	无锡.皋岸变/3号主变	18.57	12	3750	281.45
江阴市	10kV皋润线165	10	63.2	中载	608.8	无锡.皋岸变/3号主变	18.57	13	8060	608.8
江阴市	10kV皋塘线163	10	64.53	中载	490.16	无锡.皋岸变/3号主变	18.57	18	14190	490.16
江阴市	10kV皋西线164	10	49.97	轻载	1793.83	无锡.皋岸变/3号主变	18.57	12	6400	1793.83
江阴市	10kV皋新联线132	10	0.26	轻载	6245.25	无锡.皋岸变/2号主变	35.74	0		6245.25
江阴市	10kV皋新联线152	10	0	轻载	6268.11	无锡.峭新变/2号主变	9.7	0		6268.11
江阴市	10kV皋元线162	10	66.1	中载	349.34	无锡.皋岸变/3号主变	18.57	19	6815	349.34
江阴市	10kV皋镇线153	10	68.48	中载	136.31	无锡.皋岸变/3号主变	18.57	18	10400	136.31
江阴市	10kV高成线121	10	20.98	轻载	4389.58	无锡.常泽变/1号主变	12.99	19	9770	4389.58
江阴市	10kV高家线153	10	91.38	重载	0	无锡.长寿变/2号主变	12.7	0		0
江阴市	10kV高科线175	10	0	轻载	6268.11	无锡.陈子变/1号主变	8.77	0		6268.11
江阴市	10kV高僧桥线147	10	55.36	中载	1521.74	无锡.周西变/2号主变	8.37	12	13020	1521.74
江阴市	10kV高头线144	10	9.38	轻载	5427.74	无锡.金塔变/2号主变	15.62	15	9650	5427.74
江阴市	10kV高翔线119	10	41.9	轻载	2516.42	无锡.霞客变/1号主变	11.94	0		2516.42
江阴市	10kV高巷线117	10	14.21	轻载	5797.52	无锡.要塞变/1号主变	29.3	35	24630	5797.52
江阴市	10kV高庄线147	10	61.45	中载	765.37	无锡.兴周变/1号主变	2.13	8	7630	765.37
江阴市	10kV革新线112	10	55.35	中载	1469.26	无锡.要塞变/1号主变	29.3	64	39810	1469.26
江阴市	10kV耿家线162	10	53.28	中载	1496.97	无锡.史村变/3号主变	30.59	32	18165	1496.97
江阴市	10kV工农线127	10	32.82	轻载	3864.09	无锡.南闸变/2号主变	29.7	50	23210	3864.09
江阴市	10kV公馆线116	10	0.99	轻载	7171.87	无锡.塔南变/1号主变	10.3	14	13360	7171.87
江阴市	10kV供水线118	10	27.91	轻载	3769.18	无锡.祝塘变/1号主变	16.02	0		3769.18
江阴市	10kV共臻线127	10	46.83	轻载	2074.76	无锡.陆东变/2号主变	5.7	16	10375	2074.76
江阴市	10kV古塘线160	10	20.33	轻载	5161.36	无锡.红豆变/3号主变	2.29	28	20470	2290
江阴市	10kV顾北线145	10	58.02	中载	1072.63	无锡.红豆变/2号主变	3.31	47	38285	1072.63
江阴市	10kV顾东线111	10	56.82	中载	1180.53	无锡.红豆变/2号主变	3.31	23	10665	1180.53
江阴市	10kV顾工线144	10	67.03	中载	308.3	无锡.红豆变/2号主变	3.31	2	6200	308.3
江阴市	10kV顾家线160	10	41.49	轻载	2552.79	无锡.周西变/3号主变	3.42	13	9095	2552.79

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
江阴市	10kV顾山线113	10	47.73	轻载	1994.22	无锡.红豆变/2号主变	3.31	34	18015	1994.22
江阴市	10kV顾跳线142	10	18.33	轻载	4626.69	无锡.峭岐变/2号主变	0.38	68	21875	380
江阴市	10kV顾西线153	10	54.19	中载	1415.91	无锡.红豆变/2号主变	3.31	50	18560	1415.91
江阴市	10kV顾巷线129	10	42.6	轻载	2453.9	无锡.云东变/1号主变	4.36	13	5525	2453.9
江阴市	10kV顾园线150	10	56.25	中载	1230.93	无锡.红豆变/2号主变	3.31	9	9544	1230.93
江阴市	10kV关西线182	10	10.46	轻载	6187.22	无锡.虹君变/2号主变	17.98	55	32690	6187.22
江阴市	10kV观滨联线121	10	0	轻载	6268.11	无锡.山观变/1号主变	28.23	1	400	6268.11
江阴市	10kV观滨联线156	10	6.14	轻载	5718.54	江苏.滨江变/#1主变	8.26	0		5718.54
江阴市	10kV观澄线137	10	21.79	轻载	5010.33	无锡.山观变/1号主变	28.23	0		5010.33
江阴市	10kV观茂线138	10	3.12	轻载	6950.17	无锡.山观变/1号主变	28.23	9	6900	6950.17
江阴市	10kV观宁线134	10	12.9	轻载	5933.83	无锡.山观变/1号主变	28.23	21	17780	5933.83
江阴市	10kV观盘线133	10	5.47	轻载	5777.95	无锡.山观变/1号主变	28.23	23	17800	5777.95
江阴市	10kV观山线111	10	26.01	轻载	4571.44	无锡.南闸变/1号主变	4.71	36	11425	4571.44
江阴市	10kV观盛线115	10	70.53	重载	0	无锡.南闸变/1号主变	4.71	41	18080	0
江阴市	10kV观许线157	10	38.71	轻载	2802.2	无锡.山观变/3号主变	14.48	0		2802.2
江阴市	10kV观园线167	10	55.15	中载	1298.83	江苏.滨江变/#2主变	41	19	12095	1298.83
江阴市	10kV观智线162	10	7.53	轻载	5594.19	无锡.山观变/3号主变	14.48	24	9575	5594.19
江阴市	10kV管业线144	10	44.83	轻载	2615.49	无锡.石化变/2号主变	37.38	0		2615.49
江阴市	10kV贯东线144	10	59.28	中载	1114.2	无锡.贯庄变/2号主变	10.67	44	31045	1114.2
江阴市	10kV贯钢线141	10	9.08	轻载	6330.46	无锡.贯庄变/2号主变	10.67	0		6330.46
江阴市	10kV贯广线151	10	13.67	轻载	5854.33	无锡.贯庄变/2号主变	10.67	9	8000	5854.33
江阴市	10kV贯金线154	10	66.4	中载	373.94	无锡.贯庄变/2号主变	10.67	50	42170	373.94
江阴市	10kV贯可线161	10	38.82	轻载	3240.4	无锡.贯庄变/3号主变	5.59	34	33840	3240.4
江阴市	10kV贯利线146	10	54.92	中载	1318.74	无锡.贯庄变/2号主变	10.67	5	8790	1318.74
江阴市	10kV贯联线144	10	0.27	轻载	6243.69	无锡.东郊变/1号主变	9.85	0		6243.69
江阴市	10kV贯联线150	10	0	轻载	6268.11	无锡.贯庄变/3号主变	5.59	3	800	5590
江阴市	10kV贯域线142	10	10.47	轻载	6186.36	无锡.贯庄变/2号主变	10.67	15	12410	6186.36
江阴市	10kV贯庄线123	10	0	轻载	6268.11	无锡.贯庄变/2号主变	10.67	0		6268.11
江阴市	10kV光棒线163	10	9.09	轻载	6329.59	无锡.仁和变/3号主变	9.91	0		6329.59

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
江阴市	10kV光定线150	10	58	中载	1074.71	无锡.钱家变/2号主变	6.39	20	13675	1074.71
江阴市	10kV光华线139	10	64.1	中载	527.91	无锡.周西变/1号主变	2.95	6	7710	527.91
江阴市	10kV光辉线152	10	108.38	重载	0	无锡.钱家变/2号主变	6.39	32	21460	0
江阴市	10kV光子线117	10	19.95	轻载	5201.02	无锡.城客变/1号主变	8.37	1		5201.02
江阴市	10kV广播线158	10	15.09	轻载	5706.07	无锡.宝塔变/2号主变	4.25	0		4250
江阴市	10kV广场线132	10	27.87	轻载	4714.16	无锡.黄田变/2号主变	18.29	4	7500	4714.16
江阴市	10kV广昊线165	10	20.17	轻载	5178.68	无锡.于门变/3号主变	43.44	23	18220	5178.68
江阴市	10kV广华线115	10	11.24	轻载	6106.34	无锡.富华变/1号主变	0	27	20880	0
江阴市	10kV广业线164	10	22.79	轻载	4227.81	无锡.太清变/3号主变	31.66	3	2715	4227.81
江阴市	10kV瑰恒线132	10	4.53	轻载	5862.13	无锡.瑰宝变/2号主变	20.92	4	4445	5862.13
江阴市	10kV瑰新线133	10	35.08	轻载	3127.13	无锡.瑰宝变/2号主变	20.92	84	32055	3127.13
江阴市	10kV瑰颜线126	10	9.92	轻载	5380.11	无锡.瑰宝变/2号主变	20.92	6	6590	5380.11
江阴市	10kV贵宾线115	10	30.87	轻载	3503.84	江苏.黄石变/1号主变	71.05	24	22820	3503.84
江阴市	10kV国东线130	10	68.71	中载	115.52	无锡.北国变/2号主变	11.22	43	16100	115.52
江阴市	10kV国光线133	10	68.23	中载	158.48	无锡.球庄变/2号主变	18.9	3	5630	158.48
江阴市	10kV国际线142	10	26.01	轻载	4571.44	无锡.黄山变/2号主变	29	1	8000	4571.44
江阴市	10kV国马线175	10	49.09	轻载	1872.81	无锡.勤丰变/1号主变	9.76	17	9635	1872.81
江阴市	10kV国张线142	10	61.98	中载	717.74	无锡.北国变/1号主变	0.88	55	19450	717.74
江阴市	10kV海岸线167	10	33.08	轻载	3836.55	无锡.于门变/3号主变	43.44	26	31760	3836.55
江阴市	10kV海豹线135	10	26.49	轻载	3895.79	无锡.史村变/2号主变	11.73	6	7140	3895.79
江阴市	10kV海才线121	10	63.03	中载	624.21	无锡.姚巷变/3号主变	0.12	3	12400	120
江阴市	10kV海纺线146	10	21.08	轻载	5083.77	无锡.李家变/2号主变	16.39	8	9920	5083.77
江阴市	10kV海关线139	10	29.74	轻载	4183.47	无锡.黄山变/2号主变	29	28	17265	4183.47
江阴市	10kV海广线135	10	72.13	重载	0	无锡.太清变/2号主变	5.13	8	6180	0
江阴市	10kV海花线139	10	37	轻载	3429.36	无锡.东郊变/1号主变	9.85	14	13030	3429.36
江阴市	10kV海华线117	10	29.52	轻载	4528.66	无锡.世纪变/1号主变	40.7	21	11520	4528.66
江阴市	10kV海澜线148	10	39.3	轻载	3434.56	无锡.姚巷变/3号主变	0.12	1	7380	120
江阴市	10kV海乐线123	10	49.11	轻载	1870.56	无锡.茂龙变/2号主变	10.18	26	11475	1870.56
江阴市	10kV海馨线118	10	61.23	中载	911.9	无锡.泾水变/1号主变	4.9	28	17710	911.9

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容 量(kVA)	核算可开放容 量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
江阴市	10kV海饰线140	10	45.51	轻载	2341.14	无锡.姚巷变/2号主变	25.37	0		2341.14
江阴市	10kV海棠线164	10	15.93	轻载	4841.98	无锡.峭新变/3号主变	0	16	12800	0
江阴市	10kV海橡线155	10	55.78	中载	1273.71	无锡.茂龙变/3号主变	6.96	8	4850	1273.71
江阴市	10kV海溢线132	10	25.58	轻载	3885.22	无锡.霞客变/3号主变	34.9	32	11375	3885.22
江阴市	10kV海寓线123	10	66.85	中载	281.62	无锡.姚巷变/3号主变	0.12	0		120
江阴市	10kV海织线114	10	47.58	轻载	2329.89	无锡.李家变/1号主变	6.4	2	9700	2329.89
江阴市	10kV翰鸿线111	10	35.02	轻载	3132.67	无锡.花园变/1号主变	5.7	0		3132.67
江阴市	10kV航虹线127	10	73.04	重载	0	无锡.青阳变/1号主变	0	46	19930	0
江阴市	10kV浩德线151	10	56.22	中载	1233.7	无锡.申北变/2号主变	15.32	17	18980	1233.7
江阴市	10kV浩业线164	10	29.82	轻载	3597.71	无锡.黄台变/1号主变	10.46	0		3597.71
江阴市	10kV合金线164	10	46.31	轻载	2121.18	无锡.史村变/3号主变	30.59	22	10200	2121.18
江阴市	10kV何发线149	10	30.12	轻载	3571.38	无锡.何巷变/3号主变	12.83	0		3571.38
江阴市	10kV何芙线153	10	29.85	轻载	4492.46	无锡.何巷变/3号主变	12.83	16	9090	4492.46
江阴市	10kV何介线147	10	20.7	轻载	4414.52	无锡.长寿变/2号主变	12.7	13	7325	4414.52
江阴市	10kV何巷线119	10	12.09	轻载	5185.26	无锡.何巷变/1号主变	13.71	22	8995	5185.26
江阴市	10kV和桥线111	10	51.45	中载	1661.16	无锡.肖山变/1号主变	2.16	36	15580	1661.16
江阴市	10kV和时利线152	10	72.26	重载	0	无锡.云东变/3号主变	4.53	4	13850	0
江阴市	10kV和泰线116	10	15.76	轻载	4856.87	无锡.富华变/1号主变	0	18	8890	0
江阴市	10kV河岸线128	10	71.95	重载	0	无锡.陈子变/3号主变	24.59	37	13410	0
江阴市	10kV河北线116	10	26.7	轻载	4499.91	无锡.要塞变/1号主变	29.3	9	8850	4499.91
江阴市	10kV河东线115	10	47.44	轻载	2019.86	无锡.河蒲变/1号主变	24.5	30	9920	2019.86
江阴市	10kV河联线139	10	0	轻载	6122.62	无锡.文林变/2号主变	17.74	0		6122.62
江阴市	10kV河联线162	10	0.72	轻载	6203.5	无锡.河蒲变/3号主变	0	0		0
江阴市	10kV河隆线123	10	80.42	重载	0	无锡.河蒲变/1号主变	24.5	57	24700	0
江阴市	10kV河南线134	10	27.21	轻载	3831.36	无锡.霞客变/3号主变	34.9	28	9945	3831.36
江阴市	10kV河塘线160	10	50.87	中载	1988.51	无锡.河蒲变/3号主变	0	27	12030	0
江阴市	10kV河豚线160	10	27.49	轻载	3806.24	无锡.仁和变/3号主变	9.91	10	9745	3806.24
江阴市	10kV河湘线144	10	61.73	中载	723.46	无锡.文林变/1号主变	2.67	32	14860	723.46
江阴市	10kV荷花线121	10	21.29	轻载	4361.87	无锡.陆东变/1号主变	7.63	21	9010	4361.87



区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容 量(kVA)	核算可开放容 量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
江阴市	10kV亨达线114	10	22.03	轻载	5367.47	无锡.青阳变/1号主变	0	0		0
江阴市	10kV恒大线134	10	30.83	轻载	4382.65	无锡.谢北变/2号主变	10.53	32	24785	4382.65
江阴市	10kV恒丰线152	10	91.88	重载	0	无锡.史村变/3号主变	30.59	6	6230	0
江阴市	10kV恒润线142	10	0.07	轻载	6262.05	江苏.景阳变/#2主变	21.69	2	10200	6262.05
江阴市	10kV恒天线113	10	33.61	轻载	3183.07	无锡.肖山变/1号主变	2.16	8	7925	2160
江阴市	10kV恒通线145	10	28.11	轻载	3751.34	无锡.常泽变/3号主变	15.93	15	8475	3751.34
江阴市	10kV恒业线151	10	60.56	中载	845.39	无锡.史村变/3号主变	30.59	11	8660	845.39
江阴市	10kV恒泽线125	10	0	轻载	6268.11	无锡.瑰宝变/2号主变	20.92	1	2500	6268.11
江阴市	10kV红达线164	10	39.13	轻载	3454.13	无锡.红光变/2号主变	31.85	3	8000	3454.13
江阴市	10kV红豆线159	10	35.27	轻载	3109.63	无锡.红豆变/3号主变	2.29	29	21865	2290
江阴市	10kV红广线134	10	11.86	轻载	6504.7	无锡.红光变/2号主变	31.85	7	12120	6504.7
江阴市	10kV红苗线153	10	55.69	中载	1281.33	无锡.太清变/3号主变	31.66	4	6200	1281.33
江阴市	10kV红南联线118	10	0.91	轻载	7179.49	无锡.南闸变/1号主变	4.71	0		4710
江阴市	10kV红南联线142	10	0	轻载	7274.4	无锡.红光变/2号主变	31.85	0		7274.4
江阴市	10kV红旗线151	10	23.96	轻载	4123.03	无锡.砂北变/2号主变	0.3	5	4680	300
江阴市	10kV红田联线122	10	29.55	轻载	4203.22	无锡.黄田变/2号主变	18.29	0		4203.22
江阴市	10kV红田联线165	10	30.84	轻载	4069.16	无锡.红光变/2号主变	31.85	0		4069.16
江阴市	10kV红万线144	10	23.15	轻载	4868.31	无锡.红光变/2号主变	31.85	25	16140	4868.31
江阴市	10kV红卫线142	10	64.16	中载	586.11	无锡.孟济变/1号主变	14.18	8	14700	586.11
江阴市	10kV红星线135	10	41.34	轻载	3206.45	无锡.黄田变/2号主变	18.29	18	20150	3206.45
江阴市	10kV红阳线152	10	65.96	中载	361.47	无锡.何巷变/3号主变	12.83	0		361.47
江阴市	10kV红御线147	10	24.16	轻载	4763.69	无锡.红光变/2号主变	31.85	13	15500	4763.69
江阴市	10kV宏港线134	10	25.57	轻载	3978.23	无锡.孟济变/1号主变	14.18	9	28890	3978.23
江阴市	10kV宏基线111	10	27.23	轻载	3741.29	无锡.锦南变/2号主变	0	13	12558	0
江阴市	10kV宏凯线134	10	42.65	轻载	2842.04	无锡.要塞变/2号主变	6.33	40	21350	2842.04
江阴市	10kV泓彩线155	10	42.04	轻载	2905.26	无锡.于门变/3号主变	43.44	4	3710	2905.26
江阴市	10kV泓潮线114	10	72.38	重载	0	江苏.黄石变/1号主变	71.05	0		0
江阴市	10kV泓锦线166	10	37.92	轻载	2922.92	江苏.滨江变/#2主变	41	1		2922.92
江阴市	10kV泓升线156	10	13.4	轻载	5882.05	无锡.宝塔变/1号主变	10.51	14	10750	5882.05

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容 量(kVA)	核算可开放容 量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
江阴市	10kV泓业线152	10	30.91	轻载	4062.23	无锡.东郊变/2号主变	21.83	15	15970	4062.23
江阴市	10kV虹北线120	10	42.66	轻载	2840.83	无锡.黄山变/1号主变	19.1	21	15905	2840.83
江阴市	10kV虹道线122	10	0	轻载	7274.4	无锡.虹君变/2号主变	17.98	0		7274.4
江阴市	10kV虹东联线174	10	11.43	轻载	6086.77	无锡.虹君变/1号主变	6.38	24	11140	6086.77
江阴市	10kV虹东联线175	10	0	轻载	4667.74			0		4667.74
江阴市	10kV虹隧线113	10	1.2	轻载	7149.52	无锡.虹君变/1号主变	6.38	0		6380
江阴市	10kV虹巫线128	10	2.7	轻载	6994.16	无锡.虹君变/2号主变	17.98	18	8825	6994.16
江阴市	10kV虹政线125	10	7.89	轻载	6948.96	无锡.虹君变/2号主变	17.98	15	10975	6948.96
江阴市	10kV鸿铁线138	10	55.17	中载	1418.16	无锡.东郊变/1号主变	9.85	1	6500	1418.16
江阴市	10kV胡赵线132	10	6.81	轻载	7070.02	无锡.世纪变/2号主变	14.4	29	10155	7070.02
江阴市	10kV湖庄线117	10	20.41	轻载	4440.16	无锡.霞客变/1号主变	11.94	32	14510	4440.16
江阴市	10kV葫港线136	10	31.42	轻载	3454.99	无锡.红光变/2号主变	31.85	37	27900	3454.99
江阴市	10kV虎跑线154	10	5.46	轻载	5778.82	无锡.钱家变/2号主变	6.39	4	2780	5778.82
江阴市	10kV瓠岱线133	10	40.58	轻载	2634.37	无锡.金塔变/1号主变	19.42	9	6450	2634.37
江阴市	10kV花单线156	10	28.83	轻载	3601.17	无锡.谢北变/3号主变	22.51	1	4100	3601.17
江阴市	10kV花东线134	10	46.1	轻载	2140.23	无锡.黄台变/2号主变	16.16	19	11170	2140.23
江阴市	10kV花港线146	10	48.66	轻载	1911.09	无锡.石化变/2号主变	37.38	53	19085	1911.09
江阴市	10kV花果线136	10	76.87	重载	0	无锡.锦南变/2号主变	0	91	33070	0
江阴市	10kV花联线133	10	0	轻载	7274.4	无锡.要塞变/2号主变	6.33	44	32735	6330
江阴市	10kV花联线152	10	56.76	中载	1376.25	无锡.花北变/1号主变	5.57	12	8030	1376.25
江阴市	10kV花山线133	10	56.79	中载	1182.44	无锡.黄台变/2号主变	16.16	61	23615	1182.44
江阴市	10kV花园线123	10	1.15	轻载	6165.23	无锡.花园变/2号主变	14.8	0		6165.23
江阴市	10kV华安线130	10	44.3	轻载	2301.48	无锡.文林变/2号主变	17.74	32	13350	2301.48
江阴市	10kV华才线122	10	7.85	轻载	6458.45	无锡.卧龙变/2号主变	30.34	0		6458.45
江阴市	10kV华彩线140	10	0	轻载	7274.4	无锡.金塔变/1号主变	19.42	0		7274.4
江阴市	10kV华地线161	10	38.37	轻载	3287.16	无锡.要塞变/2号主变	6.33	1	2000	3287.16
江阴市	10kV华发线147	10	0.07	轻载	6262.05	无锡.何巷变/3号主变	12.83	0		6262.05
江阴市	10kV华府线158	10	30.85	轻载	3505.57	无锡.河蒲变/3号主变	0	32	21180	0
江阴市	10kV华集线111	10	19.1	轻载	4557.58	无锡.富华变/1号主变	0	20	27340	0

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容 量(kVA)	核算可开放容 量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
江阴市	10kV华金线124	10	13.86	轻载	5027.3	无锡.富华变/2号主变	0.08	73	30090	80
江阴市	10kV华联线129	10	9.23	轻载	6315.22	无锡.虹君变/2号主变	17.98	7	6010	6315.22
江阴市	10kV华隆线148	10	52.35	中载	1833.84	无锡.金塔变/2号主变	15.62	19	11530	1833.84
江阴市	10kV华特线154	10	56.66	中载	1194.39	无锡.石化变/2号主变	37.38	0		1194.39
江阴市	10kV华庭线121	10	16.5	轻载	5365.56	无锡.黄田变/2号主变	18.29	20	18105	5365.56
江阴市	10kV华织线141	10	0	轻载	7832.1	无锡.富华变/2号主变	0.08	0		80
江阴市	10kV华中线114	10	13.93	轻载	5021.07	无锡.富华变/1号主变	0	36	14645	0
江阴市	10kV化纤线113	10	21.6	轻载	4333.98	无锡.霞客变/1号主变	11.94	16	5025	4333.98
江阴市	10kV环村线182	10	78.02	重载	0	无锡.勤丰变/3号主变	4.3	0		0
江阴市	10kV环南线161	10	8.65	轻载	6375.67	无锡.塔南变/1号主变	10.3	0		6375.67
江阴市	10kV环普线163	10	16.54	轻载	4787.42	无锡.桐岐变/1号主变	11.74	52	14190	4787.42
江阴市	10kV环西线171	10	3.19	轻载	6942.55	无锡.虹君变/1号主变	6.38	19	12100	6380
江阴市	10kV宦港线122	10	15.8	轻载	6064.6	无锡.杨宦变/2号主变	17.4	1	4000	6064.6
江阴市	10kV宦江线134	10	14.01	轻载	5818.13	无锡.杨宦变/2号主变	17.4	10	7260	5818.13
江阴市	10kV宦开线162	10	39.72	轻载	3147.22	无锡.杨宦变/2号主变	17.4	17	15135	3147.22
江阴市	10kV宦桥线136	10	33.94	轻载	4034.87	无锡.杨宦变/2号主变	17.4	23	10305	4034.87
江阴市	10kV宦兴线132	10	65.08	中载	550.6	无锡.杨宦变/2号主变	17.4	0		550.6
江阴市	10kV宦翼线123	10	6.25	轻载	6624.9	无锡.杨宦变/2号主变	17.4	3	7400	6624.9
江阴市	10kV宦园所线133	10	16.65	轻载	5544.13	无锡.杨宦变/2号主变	17.4	3	15400	5544.13
江阴市	10kV凰北线117	10	69.47	中载	47.8	无锡.凤凰变/1号主变	11.23	0		47.8
江阴市	10kV凰东线112	10	49.25	轻载	2156.86	无锡.凤凰变/1号主变	11.23	0		2156.86
江阴市	10kV凰鑫线111	10	14.24	轻载	5794.41	无锡.凤凰变/1号主变	11.23	0		5794.41
江阴市	10kV黄春联线117	10	2.01	轻载	7606.94			0		7606.94
江阴市	10kV黄春联线183	10	44.47	轻载	2286.24	无锡.黄田变/3号主变	9.99	0		2286.24
江阴市	10kV黄丹线149	10	63.11	中载	617.28	无锡.利港变/2号主变	2.9	83	23205	617.28
江阴市	10kV黄观线112	10	29.78	轻载	3601.17	无锡.卧龙变/1号主变	31.47	0		3601.17
江阴市	10kV黄河线116	10	23.48	轻载	4447.95	无锡.肖山变/1号主变	2.16	20	16480	2160
江阴市	10kV黄湖线143	10	13.39	轻载	5883.08	无锡.黄山变/2号主变	29	8	6280	5883.08
江阴市	10kV黄麓联线122	10	8.52	轻载	6389			0		6389

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容 量(kVA)	核算可开放容 量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
江阴市	10kV黄麓联线125	10	37.31	轻载	3397.49	无锡.黄田变/2号主变	18.29	0		3397.49
江阴市	10kV黄桥线125	10	20.22	轻载	4457.65	无锡.桐岐变/2号主变	29.43	0		4457.65
江阴市	10kV黄球联线116	10	0	轻载	6268.11	江苏.黄石变/1号主变	71.05	0		6268.11
江阴市	10kV黄球联线136	10	1.08	轻载	7162.17	无锡.球庄变/2号主变	18.9	0		7162.17
江阴市	10kV黄球所线132	10	0.26	轻载	6353.32			0		6353.32
江阴市	10kV黄山线137	10	19.95	轻载	5201.2	无锡.黄山变/2号主变	29	15	8540	5201.2
江阴市	10kV黄石联线123	10	0.36	轻载	6235.89	江苏.黄石变/1号主变	71.05	0		6235.89
江阴市	10kV黄石联线128	10	28.37	轻载	2775.88	无锡.石庄变/2号主变	0	0		0
江阴市	10kV黄塑线115	10	17.84	轻载	5420.64	无锡.黄山变/1号主变	19.1	22	15835	5420.64
江阴市	10kV黄体线138	10	9.71	轻载	6265.51	无锡.黄山变/2号主变	29	1		6265.51
江阴市	10kV黄田线115	10	5.25	轻载	6729.34	无锡.虹君变/1号主变	6.38	14	6165	6380
江阴市	10kV璜海线121	10	25.03	轻载	4027.25	无锡.璜塘变/2号主变	21.87	0		4027.25
江阴市	10kV璜塘线123	10	33.03	轻载	3233.64	无锡.凤凰变/2号主变	33.72	20	8375	3233.64
江阴市	10kV璜土线123	10	70.6	重载	0	无锡.球庄变/1号主变	33.05	32	13780	0
江阴市	10kV璜西线114	10	0.43	轻载	6229.48	无锡.璜塘变/1号主变	14.33	0		6229.48
江阴市	10kV汇富线157	10	11.16	轻载	6114.13	无锡.城客变/3号主变	18.27	1	3200	6114.13
江阴市	10kV汇桐线123	10	0	轻载	7274.4	无锡.桐岐变/2号主变	29.43	0		7274.4
江阴市	10kV惠国线124	10	32.59	轻载	3349.86	无锡.凤凰变/2号主变	33.72	11	4945	3349.86
江阴市	10kV姬墩线114	10	62.93	中载	633.22	无锡.常泽变/1号主变	12.99	32	18405	633.22
江阴市	10kV吉盛线143	10	58.62	中载	1019.28	无锡.云东变/2号主变	0	13	11595	0
江阴市	10kV纪泉线133	10	0.02	轻载	6266.03	无锡.世纪变/2号主变	14.4	0		6266.03
江阴市	10kV纪实线126	10	44.11	轻载	2317.94	无锡.世纪变/1号主变	40.7	0		2317.94
江阴市	10kV季庄线135	10	47.24	轻载	2037.7	无锡.云东变/2号主变	0	3	288200	0
江阴市	10kV济国线136	10	63.24	中载	605.16	无锡.孟济变/1号主变	14.18	0		605.16
江阴市	10kV济宏线141	10	53.5	中载	1477.92	无锡.孟济变/1号主变	14.18	0		1477.92
江阴市	10kV稷山线157	10	68.27	中载	155.01	无锡.钱家变/3号主变	0	20	12175	0
江阴市	10kV加州线164	10	29.88	轻载	4169.44	无锡.于门变/3号主变	43.44	16	10130	4169.44
江阴市	10kV家芙线155	10	57.24	中载	1142.6	无锡.钱家变/3号主变	0	29	15965	0
江阴市	10kV家合线114	10	0	轻载	7274.4	无锡.钱家变/1号主变	29.81	0		7274.4

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容 量(kVA)	核算可开放容 量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
江阴市	10kV家清联线137	10	0	轻载	6268.11	无锡.李家变/2号主变	16.39	0		6268.11
江阴市	10kV家清联线152	10	0	轻载	6268.11	无锡.太清变/3号主变	31.66	1	630	6268.11
江阴市	10kV家湾线111	10	22.3	轻载	5336.47	无锡.严村变/1号主变	40.28	28	23400	5336.47
江阴市	10kV家巷线111	10	0	轻载	6268.11	无锡.钱家变/1号主变	29.81	0		6268.11
江阴市	10kV家新线136	10	0	轻载	6268.11	无锡.李家变/2号主变	16.39	0		6268.11
江阴市	10kV家郁线126	10	8.42	轻载	6399.39	无锡.李家变/1号主变	6.4	28	19290	6399.39
江阴市	10kV家岳线113	10	0	轻载	6268.11	无锡.钱家变/1号主变	29.81	0		6268.11
江阴市	10kV嘉丰线126	10	61.9	中载	725.02	无锡.云东变/1号主变	4.36	31	17980	725.02
江阴市	10kV嘉华线151	10	29.18	轻载	3902.2	无锡.城客变/3号主变	18.27	1	3500	3902.2
江阴市	10kV嘉盛线152	10	69.6	中载	36.2	无锡.石化变/2号主变	37.38	12	9050	36.2
江阴市	10kV嘉庭线152	10	50.36	中载	1759.02	无锡.长寿变/2号主变	12.7	38	16505	1759.02
江阴市	10kV甲弄线123	10	25.29	轻载	4646.09	无锡.陆东变/1号主变	7.63	4	2900	4646.09
江阴市	10kV建化线164	10	37.97	轻载	2868.19	无锡.石化变/3号主变	5.42	19	11595	2868.19
江阴市	10kV建设线124	10	58.01	中载	1073.84	无锡.云东变/1号主变	4.36	0		1073.84
江阴市	10kV建滔线152	10	46.24	轻载	2127.94	无锡.于门变/3号主变	43.44	3	600	2127.94
江阴市	10kV建义线117	10	56.77	中载	1185.03	无锡.青阳变/1号主变	0	41	20930	0
江阴市	10kV江城线124	10	29.82	轻载	4175.16	无锡.黄田变/2号主变	18.29	37	26595	4175.16
江阴市	10kV江海线125	10	36.85	轻载	3444.6	无锡.肖山变/2号主变	16.29	13	10490	3444.6
江阴市	10kV江酒线141	10	29.1	轻载	4249.98	无锡.黄山变/2号主变	29	5	7050	4249.98
江阴市	10kV江南线144	10	39.35	轻载	2744.53	无锡.兴周变/1号主变	2.13	5	4415	2130
江阴市	10kV江市线134	10	55.27	中载	1318.57	无锡.球庄变/2号主变	18.9	0		1318.57
江阴市	10kV蒋家埭线127	10	46.65	轻载	2090.52	无锡.云东变/1号主变	4.36	84	42315	2090.52
江阴市	10kV蒋家线113	10	60.4	中载	859.59	无锡.河蒲变/1号主变	24.5	54	23795	859.59
江阴市	10kV交易线119	10	7.95	轻载	6222.21	无锡.城客变/1号主变	8.37	12	18160	6222.21
江阴市	10kV解放线135	10	67.09	中载	261.01	无锡.北国变/2号主变	11.22	23	13105	261.01
江阴市	10kV界金线164	10	25.21	轻载	4654.58	无锡.申北变/3号主变	19.04	1	4000	4654.58
江阴市	10kV金岸线123	10	31.53	轻载	3997.63	无锡.要塞变/1号主变	29.3	20	17610	3997.63
江阴市	10kV金达线116	10	79.19	重载	0	江苏.景阳变/#1主变	0	5	8930	0
江阴市	10kV金鹅线133	10	73.19	重载	0	江苏.景阳变/#2主变	21.69	40	18540	0

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容 量(kVA)	核算可开放容 量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
江阴市	10kV金凤线114	10	53.12	中载	1511.34	无锡.凤凰变/1号主变	11.23	25	18235	1511.34
江阴市	10kV金光线116	10	24.51	轻载	3978.4	无锡.璜塘变/1号主变	14.33	0		3978.4
江阴市	10kV金角线112	10	39.84	轻载	3374.98	无锡.锦南变/2号主变	0	11	13600	0
江阴市	10kV金酒线157	10	7.74	轻载	6966.1	无锡.锦南变/3号主变	6.53	25	28100	6530
江阴市	10kV金联线129	10	0	轻载	6268.11	无锡.勤丰变/3号主变	4.3	0		4300
江阴市	10kV金联线132	10	12.76	轻载	5125.85	无锡.金塔变/1号主变	19.42	0		5125.85
江阴市	10kV金林线148	10	48.41	轻载	1933.09	无锡.贤庄变/2号主变	13.46	32	23155	1933.09
江阴市	10kV金龙线152	10	48.4	轻载	2245.02	无锡.金塔变/2号主变	15.62	4	7915	2245.02
江阴市	10kV金美线126	10	29.84	轻载	4173.77	无锡.常泽变/1号主变	12.99	24	18520	4173.77
江阴市	10kV金门线161	10	45.33	轻载	2209.34	无锡.钱家变/3号主变	0	6	5560	0
江阴市	10kV金民线137	10	65.27	中载	423.65	无锡.金塔变/1号主变	19.42	16	8430	423.65
江阴市	10kV金盘线147	10	39.86	轻载	3132.5	无锡.东郊变/2号主变	21.83	35	18995	3132.5
江阴市	10kV金泉线151	10	35.99	轻载	3045.38	无锡.金塔变/2号主变	15.62	14	8230	3045.38
江阴市	10kV金山线154	10	16.88	轻载	4839.73	江苏.滨江变/#1主变	8.26	0		4839.73
江阴市	10kV金石线171	10	58.19	中载	1057.91	江苏.滨江变/#2主变	41	39	20570	1057.91
江阴市	10kV金童线165	10	69.36	中载	57.33	江苏.滨江变/#2主变	41	27	13605	57.33
江阴市	10kV金湾线154	10	60.94	中载	811.1	无锡.周西变/2号主变	8.37	14	11425	811.1
江阴市	10kV金燕线135	10	58.39	中载	1039.72	无锡.霞客变/3号主变	34.9	22	10770	1039.72
江阴市	10kV金域线132	10	26.39	轻载	3905.14	无锡.史村变/2号主变	11.73	22	17250	3905.14
江阴市	10kV金中线170	10	21.48	轻载	4420.76	江苏.滨江变/#2主变	41	17	12600	4420.76
江阴市	10kV锦北线137	10	74.08	重载	0	无锡.锦南变/2号主变	0	41	19540	0
江阴市	10kV锦国线115	10	45.66	轻载	2179.72	无锡.锦南变/2号主变	0	7	7220	0
江阴市	10kV锦湖线193	10	13.37	轻载	5071.3	无锡.申港变/1号主变	3.34	0		3340
江阴市	10kV锦舜线160	10	25.32	轻载	4643.49	无锡.锦南变/3号主变	6.53	1	9000	4643.49
江阴市	10kV锦绣 I 线165	10	60.79	中载	824.61	无锡.石化变/3号主变	5.42	8	8590	824.61
江阴市	10kV劲松线162	10	117.34	重载	0	无锡.钱家变/3号主变	0	1	800	0
江阴市	10kV京澄线158	10	54.99	中载	1343.86	无锡.红豆变/3号主变	2.29	31	16140	1343.86
江阴市	10kV泾浜线139	10	27.27	轻载	3826.16	无锡.金塔变/1号主变	19.42	19	7450	3826.16
江阴市	10kV泾东线152	10	39.22	轻载	2755.79	无锡.泾水变/1号主变	4.9	16	7020	2755.79

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
江阴市	10kV泾工线127	10	65.68	中载	386.76	无锡.泾水变/2号主变	0	53	25100	0
江阴市	10kV泾虹线113	10	50.48	中载	2028.86	无锡.泾水变/1号主变	4.9	28	14560	2028.86
江阴市	10kV泾辉线151	10	0	轻载	6268.11	无锡.泾水变/1号主变	4.9	0		4900
江阴市	10kV泾新线126	10	43.59	轻载	2365.05	无锡.河蒲变/1号主变	24.5	40	19885	2365.05
江阴市	10kV经住线135	10	39.24	轻载	3196.93	无锡.红光变/2号主变	31.85	34	24750	3196.93
江阴市	10kV景动线145	10	0.18	轻载	7255.69	无锡.严村变/2号主变	31	0		7255.69
江阴市	10kV景瑰联线114	10	0.03	轻载	6264.99	江苏.景阳变/#1主变	0	0		0
江阴市	10kV景瑰联线114	10	0.12	轻载	6257.2	无锡.瑰宝变/1号主变	7.48	0		6257.2
江阴市	10kV景贤线121	10	66.35	中载	326.83	无锡.夏港变/2号主变	8.08	59	26470	326.83
江阴市	10kV景阳线122	10	48.76	轻载	1901.56	江苏.景阳变/#1主变	0	81	35590	0
江阴市	10kV景庄线144	10	35.21	轻载	3114.83	江苏.景阳变/#2主变	21.69	46	14105	3114.83
江阴市	10kV九曲线124	10	54.49	中载	1388.54	江苏.万兴变/#1主变	0	37	16195	0
江阴市	10kV九天线143	10	70.66	重载	0	无锡.峭新变/2号主变	9.7	23	14425	0
江阴市	10kV居杨线165	10	70.44	重载	0	无锡.峭新变/3号主变	0	7	8845	0
江阴市	10kV聚酯线160	10	20.81	轻载	4404.48	无锡.石化变/3号主变	5.42	4	10250	4404.48
江阴市	10kV君北线114	10	14.81	轻载	3632.7	无锡.虹君变/1号主变	6.38	30	18475	3632.7
江阴市	10kV君邻线118	10	2.58	轻载	7006.46	无锡.虹君变/1号主变	6.38	7	5500	6380
江阴市	10kV君山线114	10	32.62	轻载	3884.36	无锡.黄山变/1号主变	19.1	9	13370	3884.36
江阴市	10kV君世线127	10	0	轻载	7832.1	无锡.虹君变/2号主变	17.98	1		7832.1
江阴市	10kV君巫线122	10	34.55	轻载	3683.62	无锡.黄山变/1号主变	19.1	48	13455	3683.62
江阴市	10kV浚鑫线117	10	9.44	轻载	5422.55	无锡.何巷变/1号主变	13.71	4	11230	5422.55
江阴市	10kV卡尔线122	10	36.33	轻载	3499.33	无锡.长山变/1号主变	14.02	0		3499.33
江阴市	10kV开元线123	10	58.15	中载	1061.02	无锡.泾水变/2号主变	0	21	11965	0
江阴市	10kV凯博线164	10	47.11	轻载	2049.65	无锡.山观变/3号主变	14.48	15	6805	2049.65
江阴市	10kV凯发线138	10	49.56	轻载	1830.72	无锡.李家变/2号主变	16.39	33	16300	1830.72
江阴市	10kV凯诺线135	10	26.48	轻载	4522.6	无锡.李家变/2号主变	16.39	1	6100	4522.6
江阴市	10kV康电线114	10	98.58	重载	0	无锡.泾水变/1号主变	4.9	3	5100	0
江阴市	10kV康家线136	10	35.6	轻载	3080.02	无锡.长山变/2号主变	10.59	19	10920	3080.02
江阴市	10kV康平纳线141	10	78.61	重载	0	无锡.北国变/1号主变	0.88	14	9155	0

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容 量(kVA)	核算可开放容 量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
江阴市	10kV康瑞线153	10	2.84	轻载	6979.09	无锡.申北变/2号主变	15.32	0		6979.09
江阴市	10kV康盛线145	10	65.11	中载	437.68	无锡.钱家变/2号主变	6.39	2	6880	437.68
江阴市	10kV康西线151	10	28.66	轻载	3701.98	无锡.长寿变/2号主变	12.7	6	4960	3701.98
江阴市	10kV科茂线153	10	72.68	重载	0	无锡.云东变/3号主变	4.53	0		0
江阴市	10kV客鑫线172	10	11.84	轻载	6044.51	无锡.霞客变/1号主变	11.94	0		6044.51
江阴市	10kV客一线171	10	54.61	中载	1598.98	无锡.霞客变/1号主变	11.94	0		1598.98
江阴市	10kV客裕线114	10	0	轻载	7019.8	无锡.城客变/1号主变	8.37	0		7019.8
江阴市	10kV客悦线138	10	12.6	轻载	5964.83	无锡.霞客变/3号主变	34.9	4	4250	5964.83
江阴市	10kV孔西线134	10	32.09	轻载	3394.89	江苏.景阳变/#2主变	21.69	11	7910	3394.89
江阴市	10kV跨越线166	10	0.93	轻载	2667.63	无锡.石化变/3号主变	5.42	4	2550	2667.63
江阴市	10kV矿业线125	10	65.5	中载	403.04	无锡.南闸变/2号主变	29.7	29	14670	403.04
江阴市	10kV兰庭线173	10	28.28	轻载	3735.4	无锡.勤丰变/1号主变	9.76	33	21735	3735.4
江阴市	10kV蓝宝线151	10	18.3	轻载	5784.19	无锡.何巷变/3号主变	12.83	0		5784.19
江阴市	10kV朗博线157	10	52.94	中载	1527.62	无锡.仁和变/3号主变	9.91	1	5350	1527.62
江阴市	10kV雷下线143	10	8.61	轻载	5497.02	无锡.李家变/2号主变	16.39	19	12980	5497.02
江阴市	10kV冷冻线143	10	41.64	轻载	2946.82	无锡.要塞变/2号主变	6.33	24	15035	2946.82
江阴市	10kV冷钢线150	10	33.17	轻载	3827.72	无锡.金塔变/2号主变	15.62	0		3827.72
江阴市	10kV冷轧线149	10	32.84	轻载	3861.67	无锡.金塔变/2号主变	15.62	0		3861.67
江阴市	10kV李邦线116	10	56.17	中载	1238.38	无锡.李家变/1号主变	6.4	5	5760	1238.38
江阴市	10kV李河线115	10	11.21	轻载	5264.24	无锡.李家变/1号主变	6.4	10	7860	5264.24
江阴市	10kV李家桥线113	10	47.96	轻载	1973.79	江苏.万兴变/#1主变	0	26	13350	0
江阴市	10kV李澜线117	10	16.5	轻载	5985.79	无锡.李家变/1号主变	6.4	0		5985.79
江阴市	10kV李马线118	10	19.12	轻载	5287.45	无锡.李家变/1号主变	6.4	1	9700	5287.45
江阴市	10kV李叶线127	10	54.55	中载	1383.87	无锡.李家变/1号主变	6.4	42	14940	1383.87
江阴市	10kV李庄线112	10	31.58	轻载	3360.77	无锡.夏港变/1号主变	0	31	12550	0
江阴市	10kV里新线122	10	26.03	轻载	3937.7	无锡.青阳变/1号主变	0	21	8965	0
江阴市	10kV鲤岸线125	10	64.42	中载	500.03	无锡.北国变/2号主变	11.22	36	16315	500.03
江阴市	10kV丽都线114	10	24.81	轻载	4695.8	无锡.要塞变/1号主变	29.3	18	11595	4695.8
江阴市	10kV丽景线152	10	19.09	轻载	5290.57	无锡.周西变/2号主变	8.37	14	10990	5290.57



区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容 量(kVA)	核算可开放容 量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
江阴市	10kV利昌线140	10	50.87	中载	1712.6	无锡.东郊变/1号主变	9.85	26	16975	1712.6
江阴市	10kV利城线122	10	87.03	重载	0	无锡.球庄变/1号主变	33.05	72	22720	0
江阴市	10kV利达线115	10	30.04	轻载	3577.79	无锡.泾水变/1号主变	4.9	5	5510	3577.79
江阴市	10kV利港线147	10	52.44	中载	1572.14	无锡.利港变/2号主变	2.9	34	18860	1572.14
江阴市	10kV利工线146	10	41.6	轻载	2543.1	无锡.利港变/2号主变	2.9	24	12475	2543.1
江阴市	10kV利南线124	10	58.39	中载	1110.04	无锡.利港变/1号主变	23.14	45	23345	1110.04
江阴市	10kV利士线143	10	7.95	轻载	5556.08	无锡.仁和变/1号主变	15.11	3	9030	5556.08
江阴市	10kV利西线163	10	65.83	中载	373.25	无锡.柏木变/1号主变	18.51	63	24985	373.25
江阴市	10kV利信线117	10	52.74	中载	1545.46	无锡.利港变/1号主变	23.14	1	7585	1545.46
江阴市	10kV栗山线135	10	89.99	重载	0	无锡.贤庄变/1号主变	12.86	106	35375	0
江阴市	10kV莲墩线147	10	28.7	轻载	3698.51	无锡.北国变/1号主变	0.88	0		880
江阴市	10kV联合线129	10	0.77	轻载	6198.83	无锡.桐岐变/2号主变	29.43	17	4045	6198.83
江阴市	10kV联铁线135	10	19.44	轻载	4527.45	无锡.孟济变/1号主变	14.18	5	7420	4527.45
江阴市	10kV良彩线119	10	44.96	轻载	2242.42	无锡.瑰宝变/1号主变	7.48	37	16405	2242.42
江阴市	10kV良达线127	10	52.43	中载	1573	无锡.严村变/1号主变	40.28	6	8025	1573
江阴市	10kV辽河线163	10	23.53	轻载	4161.3	无锡.杨宦变/2号主变	17.4	2	3600	4161.3
江阴市	10kV林北线148	10	48.53	轻载	1877.83	无锡.文林变/1号主变	2.67	19	8975	1877.83
江阴市	10kV林场线160	10	73.5	重载	0	无锡.钱家变/3号主变	0	9	8045	0
江阴市	10kV林达线138	10	40.54	轻载	2638.18	无锡.文林变/2号主变	17.74	23	10800	2638.18
江阴市	10kV林南线132	10	51.04	中载	1697.88	无锡.文林变/2号主变	17.74	31	12415	1697.88
江阴市	10kV林塘线116	10	40.02	轻载	3116.04	无锡.南闸变/1号主变	4.71	53	17745	3116.04
江阴市	10kV林荫线123	10	10.58	轻载	6175.45	无锡.黄山变/1号主变	19.1	5	3600	6175.45
江阴市	10kV龄机线151	10	26.79	轻载	4490.38	无锡.云东变/3号主变	4.53	0		4490.38
江阴市	10kV刘伶线162	10	37.01	轻载	3427.97	无锡.要塞变/2号主变	6.33	27	15300	3427.97
江阴市	10kV刘南线116	10	0	轻载	6268.11	无锡.花园变/1号主变	5.7	0		5700
江阴市	10kV刘桥线124	10	40.55	轻载	2637.14	无锡.泾水变/2号主变	0	12	5960	0
江阴市	10kV刘市线127	10	23.18	轻载	4192.83	无锡.利港变/1号主变	23.14	19	11940	4192.83
江阴市	10kV六保线148	10	6.66	轻载	5671.61	无锡.李家变/2号主变	16.39	0		5671.61
江阴市	10kV龙草线157	10	0	轻载	6268.11	无锡.茂龙变/3号主变	6.96	0		6268.11

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
江阴市	10kV龙达线164	10	3.91	轻载	5506.03	无锡.茂龙变/3号主变	6.96	1	2030	5506.03
江阴市	10kV龙定线155	10	36.46	轻载	3002.94	无锡.山观变/3号主变	14.48	18	8050	3002.94
江阴市	10kV龙福线118	10	30.55	轻载	3532.24	无锡.常泽变/1号主变	12.99	25	18405	3532.24
江阴市	10kV龙港线116	10	71.79	重载	0	无锡.严村变/1号主变	40.28	65	37465	0
江阴市	10kV龙泉线155	10	60.43	中载	857.17	无锡.兴周变/2号主变	1.99	15	7980	857.17
江阴市	10kV龙砂线158	10	33.37	轻载	3279.89	无锡.砂北变/3号主变	5.72	14	13430	3279.89
江阴市	10kV龙山线150	10	75.98	重载	0	无锡.兴周变/1号主变	2.13	4	6200	0
江阴市	10kV龙潭线133	10	38	轻载	3325.44	无锡.周西变/1号主变	2.95	7	7500	2950
江阴市	10kV龙须线136	10	25.32	轻载	4001.27	无锡.周西变/1号主变	2.95	20	10215	2950
江阴市	10kV卢家线165	10	23.11	轻载	4198.54	无锡.茂龙变/3号主变	6.96	42	12005	4198.54
江阴市	10kV卢巷里线142	10	56.01	中载	1252.41	无锡.史村变/2号主变	11.73	26	11620	1252.41
江阴市	10kV芦埠线146	10	49.86	轻载	1803.01	无锡.仁和变/1号主变	15.11	31	19360	1803.01
江阴市	10kV芦沟线145	10	54.82	中载	1578.03	无锡.红光变/2号主变	31.85	55	26750	1578.03
江阴市	10kV芦花线156	10	23.72	轻载	4809.76	无锡.红光变/2号主变	31.85	41	29395	4809.76
江阴市	10kV陆北线123	10	41.13	轻载	2585.36	无锡.勤丰变/3号主变	4.3	23	8750	2585.36
江阴市	10kV陆东线157	10	61.85	中载	729.69	无锡.太清变/3号主变	31.66	19	12935	729.69
江阴市	10kV陆房线133	10	13.19	轻载	5087.06	无锡.皋岸变/2号主变	35.74	0		5087.06
江阴市	10kV陆丰线144	10	20.62	轻载	4421.8	无锡.太清变/2号主变	5.13	24	8540	4421.8
江阴市	10kV陆工线115	10	63.31	中载	599.45	无锡.勤丰变/1号主变	9.76	20	9490	599.45
江阴市	10kV陆瓠线184	10	48.69	轻载	1908.32	无锡.勤丰变/3号主变	4.3	22	9955	1908.32
江阴市	10kV陆华线126	10	51.82	中载	1627.73	无锡.勤丰变/3号主变	4.3	12	6110	1627.73
江阴市	10kV路口桥线125	10	72.17	重载	0	无锡.史村变/2号主变	11.73	35	13895	0
江阴市	10kV麓怡线113	10	2.16	轻载	7049.93			0		7049.93
江阴市	10kV铝型线136	10	28.17	轻载	2985.28	无锡.金塔变/1号主变	19.42	1	5100	2985.28
江阴市	10kV绿城线115	10	29.21	轻载	3652.1	无锡.黄台变/1号主变	10.46	32	19160	3652.1
江阴市	10kV绿园线182	10	8.73	轻载	6367.01	无锡.东海变/2号主变	8.62	12	8830	6367.01
江阴市	10kV马尔线145	10	0	轻载	7832.1	无锡.李家变/2号主变	16.39	2		7832.1
江阴市	10kV马联线109	10	0	轻载	6268.11	无锡.马镇变/2号主变	1.79	0		1790
江阴市	10kV马联线173	10	0	轻载	6268.11	无锡.霞客变/1号主变	11.94	1	200	6268.11

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容 量(kVA)	核算可开放容 量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
江阴市	10kV马岐线127	10	0	轻载	7274.4	无锡.桐岐变/2号主变	29.43	38	11435	7274.4
江阴市	10kV马桥线126	10	49.16	轻载	1866.06	无锡.富华变/2号主变	0.08	25	11760	80
江阴市	10kV马堰线111	10	67.65	中载	210.09	无锡.马镇变/2号主变	1.79	3	6310	210.09
江阴市	10kV马镇线105	10	24.13	轻载	4107.44	无锡.马镇变/1号主变	6.14	23	11895	4107.44
江阴市	10kV麦家线143	10	54.13	中载	1421.28	江苏.景阳变/#2主变	21.69	13	7900	1421.28
江阴市	10kV漫水线113	10	60.35	中载	864.27	江苏.景阳变/#1主变	0	30	14280	0
江阴市	10kV茅西线162	10	55.43	中载	1304.37	无锡.何巷变/1号主变	13.71	0		1304.37
江阴市	10kV茂昌线163	10	76.09	重载	0	无锡.何巷变/1号主变	13.71	3	8530	0
江阴市	10kV茂达线133	10	21.96	轻载	4992.84	无锡.祝塘变/2号主变	27.58	0		4992.84
江阴市	10kV茂海线135	10	28.61	轻载	3706.65	无锡.茂龙变/2号主变	10.18	0		3706.65
江阴市	10kV茂乐线161	10	49.35	轻载	1848.91	无锡.茂龙变/3号主变	6.96	8	11480	1848.91
江阴市	10kV茂联线156	10	0	轻载	6268.11	无锡.茂龙变/3号主变	6.96	0		6268.11
江阴市	10kV茂联线162	10	0.24	轻载	6246.8	无锡.长寿变/1号主变	0	0		0
江阴市	10kV茂南线134	10	5.81	轻载	6726.4	无锡.茂龙变/2号主变	10.18	0		6726.4
江阴市	10kV茂鑫线163	10	47.8	轻载	2307.37	无锡.茂龙变/3号主变	6.96	0		2307.37
江阴市	10kV梅西线162	10	8.92	轻载	6347.95	无锡.塔南变/1号主变	10.3	0		6347.95
江阴市	10kV美电线161	10	9.75	轻载	5395.35	无锡.红豆变/3号主变	2.29	0		2290
江阴市	10kV美凯龙线176	10	21.34	轻载	5056.92	无锡.黄田变/3号主变	9.99	24	18315	5056.92
江阴市	10kV美仑线173	10	12.25	轻载	6001.55	无锡.虹君变/1号主变	6.38	19	10000	6001.55
江阴市	10kV门楼线163	10	49.63	轻载	1823.97	无锡.钱家变/3号主变	0	6	5850	0
江阴市	10kV孟海线139	10	24.38	轻载	4741.18	无锡.孟济变/1号主变	14.18	15	12000	4741.18
江阴市	10kV孟临线155	10	10.21	轻载	6213.55	无锡.孟济变/3号主变	9.03	5		6213.55
江阴市	10kV孟巷线115	10	55.43	中载	1304.54	无锡.世纪变/1号主变	40.7	10	5690	1304.54
江阴市	10kV孟徐线140	10	45.77	轻载	2169.33	无锡.孟济变/1号主变	14.18	32	15180	2169.33
江阴市	10kV苗北线124	10	63.92	中载	544.54	无锡.勤丰变/3号主变	4.3	15	6065	544.54
江阴市	10kV苗村线128	10	64.26	中载	513.54	无锡.勤丰变/3号主变	4.3	37	16300	513.54
江阴市	10kV苗张线122	10	24.02	轻载	4117.31	无锡.陆东变/1号主变	7.63	19	7710	4117.31
江阴市	10kV庙头线162	10	49.76	轻载	2103.69	无锡.周西变/3号主变	3.42	21	13900	2103.69
江阴市	10kV民达线157	10	60.21	中载	876.39	无锡.红豆变/3号主变	2.29	35	20270	876.39

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容 量(kVA)	核算可开放容 量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
江阴市	10kV民企线117	10	70.43	重载	0	无锡.勤丰变/1号主变	9.76	21	14340	0
江阴市	10kV民西线174	10	45.91	轻载	2157.03	无锡.勤丰变/1号主变	9.76	9	6280	2157.03
江阴市	10kV闵家线135	10	50.14	中载	1778.76	无锡.青阳变/2号主变	25.28	32	15310	1778.76
江阴市	10kV闵普线144	10	65.92	中载	365.28	无锡.青阳变/2号主变	25.28	29	12450	365.28
江阴市	10kV名邸线166	10	21.74	轻载	5015.18	无锡.红光变/2号主变	31.85	14	14750	5015.18
江阴市	10kV名鸿线124	10	31.34	轻载	4017.55	无锡.长山变/1号主变	14.02	3	5015	4017.55
江阴市	10kV名流线150	10	35.17	轻载	3620.05	无锡.文林变/1号主变	2.67	13	7675	2670
江阴市	10kV名雅线157	10	62.54	中载	652.27	无锡.贯庄变/3号主变	5.59	22	16390	652.27
江阴市	10kV明康线117	10	40.1	轻载	3107.73	无锡.河蒲变/1号主变	24.5	0		3107.73
江阴市	10kV明清线123	10	77.85	重载	0	江苏.景阳变/#1主变	0	40	17920	0
江阴市	10kV缪家线174	10	77.93	重载	0	无锡.谢北变/3号主变	22.51	37	18615	0
江阴市	10kV缪庄线152	10	67.66	中载	209.92	无锡.孟济变/3号主变	9.03	24	11810	209.92
江阴市	10kV模塑线154	10	0	轻载	6268.11	无锡.兴周变/2号主变	1.99	3	1260	1990
江阴市	10kV魔方线152	10	17.27	轻载	5480.05	无锡.城客变/3号主变	18.27	3	8900	5480.05
江阴市	10kV沐祥线165	10	48.68	轻载	1909.18	无锡.红豆变/3号主变	2.29	15	7850	1909.18
江阴市	10kV慕义线170	10	45.33	轻载	2208.82	无锡.长寿变/1号主变	0	23	10875	0
江阴市	10kV那巷线130	10	36.79	轻载	2973.5	无锡.云东变/1号主变	4.36	9	5895	2973.5
江阴市	10kV纳材线151	10	80.14	重载	0	无锡.石化变/2号主变	37.38	5	10200	0
江阴市	10kV纳力线153	10	17.94	轻载	5409.9	无锡.石化变/2号主变	37.38	1	5750	5409.9
江阴市	10kV纳鑫线151	10	44.56	轻载	2277.75	无锡.钱家变/2号主变	6.39	3	5000	2277.75
江阴市	10kV南车线132	10	28.96	轻载	4265.22	无锡.锦南变/2号主变	0	10	7660	0
江阴市	10kV南锻线114	10	91.37	重载	0	无锡.锦南变/2号主变	0	0		0
江阴市	10kV南房线163	10	47.05	轻载	2055.36	无锡.史村变/3号主变	30.59	8	8950	2055.36
江阴市	10kV南风线123	10	63.73	中载	561.17	无锡.南闸变/2号主变	29.7	13	5965	561.17
江阴市	10kV南工线121	10	55.39	中载	1278.22	无锡.南闸变/2号主变	29.7	38	27220	1278.22
江阴市	10kV南国线128	10	48.86	轻载	1892.56	无锡.泾水变/2号主变	0	20	18230	0
江阴市	10kV南后滕线133	10	72.61	重载	0	无锡.锦南变/2号主变	0	28	15915	0
江阴市	10kV南降线113	10	62.61	中载	661.62	无锡.马镇变/2号主变	1.79	16	7990	661.62
江阴市	10kV南街线163	10	35.56	轻载	3084.35	无锡.宝塔变/2号主变	4.25	19	8125	3084.35

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容 量(kVA)	核算可开放容 量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
江阴市	10kV南锦线165	10	74.52	重载	0	无锡.锦南变/3号主变	6.53	8	6800	0
江阴市	10kV南六线156	10	46.84	轻载	2406.44	无锡.山观变/3号主变	14.48	18	15335	2406.44
江阴市	10kV南七线113	10	0.03	轻载	6265.86	江苏.绮北变/1号主变	85.53	0		6265.86
江阴市	10kV南荣线158	10	58.85	中载	997.98	无锡.石化变/3号主变	5.42	24	24720	997.98
江阴市	10kV南铁线116	10	7.48	轻载	4169.27	无锡.锦南变/2号主变	0	0		0
江阴市	10kV南西线124	10	40.71	轻载	2622.77	无锡.南闸变/2号主变	29.7	20	10630	2622.77
江阴市	10kV南新线123	10	12.32	轻载	5164.48	无锡.李家变/1号主变	6.4	32	18055	5164.48
江阴市	10kV南园线164	10	20.46	轻载	5148.54	无锡.宝塔变/2号主变	4.25	15	6400	4250
江阴市	10kV南闸线126	10	62.45	中载	676	无锡.南闸变/2号主变	29.7	26	14840	676
江阴市	10kV倪纺线150	10	40.36	轻载	2653.94	无锡.周西变/2号主变	8.37	10	8945	2653.94
江阴市	10kV倪巷线151	10	67.49	中载	224.64	无锡.周西变/2号主变	8.37	19	15940	224.64
江阴市	10kV碾城线131	10	57.74	中载	1098.26	江苏.景阳变/#2主变	21.69	47	16270	1098.26
江阴市	10kV农场线154	10	71.16	重载	0	无锡.邓阳变/2号主变	24.08	49	18655	0
江阴市	10kV牌楼线118	10	17.66	轻载	4686.45	无锡.何巷变/1号主变	13.71	51	15935	4686.45
江阴市	10kV蟠居线155	10	16.14	轻载	5597.13	无锡.杨宦变/3号主变	18.11	11	8520	5597.13
江阴市	10kV培元线154	10	66.34	中载	327.52	无锡.长寿变/2号主变	12.7	16	9525	327.52
江阴市	10kV朋林线133	10	29.83	轻载	3513.36	无锡.霞客变/3号主变	34.9	44	13985	3513.36
江阴市	10kV彭蒿线145	10	62.14	中载	817.33	无锡.砂北变/2号主变	0.3	12	12820	300
江阴市	10kV彭家线124	10	70.79	重载	0	无锡.陈子变/3号主变	24.59	55	20955	0
江阴市	10kV鹏威线127	10	73.25	重载	0	无锡.勤丰变/3号主变	4.3	24	10345	0
江阴市	10kV皮弄线154	10	22.7	轻载	4235.61	无锡.谢北变/3号主变	22.51	33	24080	4235.61
江阴市	10kV毗南线169	10	81.79	重载	0	无锡.长寿变/1号主变	0	18	9440	0
江阴市	10kV毗山线171	10	62.44	中载	661.45	无锡.长寿变/1号主变	0	19	7350	0
江阴市	10kV漂染线138	10	63.77	中载	558.05	无锡.周西变/1号主变	2.95	5	8125	558.05
江阴市	10kV蒲长线165	10	45.79	轻载	2167.42	无锡.河蒲变/3号主变	0	34	18330	0
江阴市	10kV蒲家堂线127	10	78.52	重载	0	江苏.万兴变/#1主变	0	8	5850	0
江阴市	10kV蒲市线114	10	38.29	轻载	2839.61	无锡.河蒲变/1号主变	24.5	22	11065	2839.61
江阴市	10kV浦发线153	10	19.74	轻载	3351.25	无锡.宝塔变/1号主变	10.51	10	11960	3351.25
江阴市	10kV浦江线154	10	25.95	轻载	4577.68	无锡.于门变/3号主变	43.44	17	11360	4577.68

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容 量(kVA)	核算可开放容 量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
江阴市	10kV普惠线118	10	26.21	轻载	3920.9	无锡.夏港变/1号主变	0	26	10810	0
江阴市	10kV普九线126	10	62.44	中载	785.29	无锡.夏港变/2号主变	8.08	39	27390	785.29
江阴市	10kV普莱线156	10	32.12	轻载	3936.14	无锡.杨宦变/3号主变	18.11	0		3936.14
江阴市	10kV祁山线162	10	63.12	中载	616.07	无锡.贯庄变/3号主变	5.59	58	32040	616.07
江阴市	10kV岐北线156	10	60.6	中载	841.41	无锡.峭新变/3号主变	0	29	13490	0
江阴市	10kV岐东线145	10	80.51	重载	0	无锡.峭新变/2号主变	9.7	38	18280	0
江阴市	10kV岐峰线131	10	32.14	轻载	3389.87	无锡.皋岸变/2号主变	35.74	37	20160	3389.87
江阴市	10kV岐工线139	10	12.66	轻载	5958.77	无锡.峭岐变/2号主变	0.38	0		380
江阴市	10kV岐联线131	10	0.13	轻载	4658.91	无锡.峭岐变/1号主变	2.24	0		2240
江阴市	10kV岐联线157	10	33.61	轻载	3258.41	无锡.峭新变/3号主变	0	0		0
江阴市	10kV岐青线134	10	37.97	轻载	3328.9	无锡.峭岐变/1号主变	2.24	103	34145	2240
江阴市	10kV岐湾线140	10	42.26	轻载	2883.09	无锡.峭岐变/2号主变	0.38	1	10380	380
江阴市	10kV岐业线134	10	65.82	中载	373.94	无锡.皋岸变/2号主变	35.74	18	10985	373.94
江阴市	10kV启纺线160	10	50.76	中载	1839.04	江苏.滨江变/#1主变	8.26	0		1839.04
江阴市	10kV启港线155	10	75.74	重载	0	无锡.石化变/2号主变	37.38	46	36060	0
江阴市	10kV绮洪线111	10	30.63	轻载	3525.66	江苏.绮北变/1号主变	85.53	0		3525.66
江阴市	10kV绮南线114	10	0.03	轻载	6374.28	江苏.绮北变/1号主变	85.53	0		6374.28
江阴市	10kV绮水线123	10	0.01	轻载	12121.8	江苏.绮北变/1号主变	85.53	0		12121.75
江阴市	10kV绮西线122	10	20.74	轻载	4487.79	江苏.绮北变/1号主变	85.53	0		4487.79
江阴市	10kV绮星线117	10	60.91	中载	944.29	无锡.黄台变/1号主变	10.46	2	6730	944.29
江阴市	10kV绮苑线121	10	10.24	轻载	5444.72	江苏.绮北变/1号主变	85.53	0		5444.72
江阴市	10kV前小河线118	10	30.6	轻载	3528.08	无锡.利港变/1号主变	23.14	45	28690	3528.08
江阴市	10kV前周线168	10	40.11	轻载	2676.29	无锡.柏木变/1号主变	18.51	32	14455	2676.29
江阴市	10kV钱海线143	10	31.42	轻载	3454.82	无锡.钱家变/2号主变	6.39	18	10805	3454.82
江阴市	10kV钱稽线156	10	66.13	中载	346.75	无锡.钱家变/3号主变	0	49	22170	0
江阴市	10kV钱联线137	10	0	轻载	6268.11	无锡.周西变/1号主变	2.95	0		2950
江阴市	10kV钱联线164	10	0.23	轻载	6247.84	无锡.钱家变/3号主变	0	0		0
江阴市	10kV钱倪线153	10	4.04	轻载	5905.95	无锡.钱家变/2号主变	6.39	3	2680	5905.95
江阴市	10kV钱宗线159	10	39.84	轻载	2700.88	无锡.钱家变/3号主变	0	2	4050	0

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
江阴市	10kV强力线136	10	40.89	轻载	3256.68	无锡.姚巷变/2号主变	25.37	0		3256.68
江阴市	10kV桥东线150	10	8.74	轻载	6366.66	无锡.东郊变/2号主变	21.83	11	8340	6366.66
江阴市	10kV桥头线121	10	67.09	中载	301.89	无锡.月城变/2号主变	1.78	33	11060	301.89
江阴市	10kV桥西线149	10	43.73	轻载	2729.81	无锡.东郊变/2号主变	21.83	22	15610	2729.81
江阴市	10kV桥下线142	10	59.37	中载	952.25	无锡.霞客变/3号主变	34.9	36	11685	952.25
江阴市	10kV峭村线153	10	56.29	中载	1227.99	无锡.峭新变/2号主变	9.7	0		1227.99
江阴市	10kV峭东线150	10	56.05	中载	1249.46	无锡.峭新变/2号主变	9.7	38	14240	1249.46
江阴市	10kV峭工线142	10	53.03	中载	1519.31	无锡.皋岸变/2号主变	35.74	29	11755	1519.31
江阴市	10kV峭区线162	10	48.55	轻载	1920.96	无锡.峭新变/3号主变	0	37	16615	0
江阴市	10kV峭西线141	10	35.27	轻载	3110.15	无锡.峭岐变/2号主变	0.38	75	24790	380
江阴市	10kV峭游所线132	10	41.52	轻载	2550.37	无锡.峭岐变/1号主变	2.24	65	19395	2240
江阴市	10kV峭专线160	10	64.98	中载	449.63	无锡.峭新变/3号主变	0	16	7740	0
江阴市	10kV秦花线135	10	27.15	轻载	4297.27	无锡.黄山变/2号主变	29	11	11380	4297.27
江阴市	10kV秦泾线118	10	41.73	轻载	2531.84	无锡.黄山变/1号主变	19.1	16	10395	2531.84
江阴市	10kV勤丰线143	10	47.07	轻载	2053.63	无锡.太清变/2号主变	5.13	19	10765	2053.63
江阴市	10kV勤陆联线116	10	12.94	轻载	5109.23	无锡.勤丰变/1号主变	9.76	0		5109.23
江阴市	10kV勤陆联线125	10	0.01	轻载	6267.24	无锡.陆东变/1号主变	7.63	13	7920	6267.24
江阴市	10kV勤美线185	10	57.41	中载	1127.53	无锡.勤丰变/3号主变	4.3	33	12285	1127.53
江阴市	10kV勤南线118	10	36.51	轻载	2998.78	无锡.勤丰变/1号主变	9.76	27	11120	2998.78
江阴市	10kV勤塑线119	10	53.48	中载	1479.13	无锡.勤丰变/1号主变	9.76	16	6550	1479.13
江阴市	10kV勤希线181	10	75.69	重载	0	无锡.勤丰变/3号主变	4.3	8	4115	0
江阴市	10kV青驰线123	10	42.16	轻载	3115	无锡.青阳变/1号主变	0	0		0
江阴市	10kV青发线143	10	32.08	轻载	3395.41	无锡.邓阳变/2号主变	24.08	15	7320	3395.41
江阴市	10kV青府线125	10	45.14	轻载	2225.79	无锡.青阳变/1号主变	0	92	44685	0
江阴市	10kV青工线126	10	46.85	轻载	2072.51	无锡.青阳变/1号主变	0	43	17490	0
江阴市	10kV青果线157	10	21	轻载	5092.6	无锡.宝塔变/1号主变	10.51	12	15150	5092.6
江阴市	10kV青里线141	10	52.82	中载	1538.02	无锡.青阳变/2号主变	25.28	0		1538.02
江阴市	10kV青年线165	10	25.1	轻载	4666.01	无锡.贯庄变/3号主变	5.59	30	22630	4666.01
江阴市	10kV青农线145	10	44.98	轻载	2240.17	无锡.青阳变/2号主变	25.28	43	20455	2240.17

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容 量(kVA)	核算可开放容 量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
江阴市	10kV青桥线143	10	29.79	轻载	3600.48	无锡.青阳变/2号主变	25.28	42	15725	3600.48
江阴市	10kV青桐路线150	10	51.5	中载	1656.14	无锡.邓阳变/2号主变	24.08	19	10405	1656.14
江阴市	10kV青园线141	10	34.07	轻载	3733.5	无锡.红光变/2号主变	31.85	20	19220	3733.5
江阴市	10kV青中线116	10	65.16	中载	433.52	无锡.青阳变/1号主变	0	38	19870	0
江阴市	10kV青专线134	10	80.7	重载	0	无锡.青阳变/2号主变	25.28	60	25505	0
江阴市	10kV清北线161	10	44.04	轻载	2324.86	无锡.太清变/3号主变	31.66	6	5745	2324.86
江阴市	10kV清桂线166	10	39.46	轻载	2734.48	无锡.太清变/3号主变	31.66	22	12755	2734.48
江阴市	10kV清陆线142	10	40.4	轻载	2650.65	无锡.太清变/2号主变	5.13	27	12010	2650.65
江阴市	10kV晴山线118	10	32.29	轻载	3376.53	无锡.霞客变/1号主变	11.94	25	14295	3376.53
江阴市	10kV秋林线118	10	56.37	中载	1220.37	无锡.陈子变/1号主变	8.77	24	11940	1220.37
江阴市	10kV球柏联线113	10	16.06	轻载	4829.68	无锡.球庄变/1号主变	33.05	0		4829.68
江阴市	10kV球柏联线170	10	14.04	轻载	5011.2	无锡.柏木变/1号主变	18.51	1	315	5011.2
江阴市	10kV球兴线116	10	66.35	中载	326.66	无锡.球庄变/1号主变	33.05	0		326.66
江阴市	10kV球振线114	10	32.83	轻载	3328.04	无锡.球庄变/1号主变	33.05	11	14990	3328.04
江阴市	10kV球庄线124	10	15.59	轻载	4872.46	江苏.黄石变/1号主变	71.05	26	18325	4872.46
江阴市	10kV群金线173	10	69.55	中载	40.53	无锡.陈子变/1号主变	8.77	0		40.53
江阴市	10kV热带线131	10	0.72	轻载	7751.74	无锡.金塔变/1号主变	19.42	2	20510	7751.74
江阴市	10kV人革线114	10	43.31	轻载	2389.64	无锡.世纪变/1号主变	40.7	10	5150	2389.64
江阴市	10kV人民线163	10	43.67	轻载	2736.73	无锡.要塞变/2号主变	6.33	21	12945	2736.73
江阴市	10kV人医线185	10	0.06	轻载	7013.73	无锡.东海变/2号主变	8.62	0		7013.73
江阴市	10kV仁联线122	10	0.27	轻载	6243.69	无锡.利港变/1号主变	23.14	0		6243.69
江阴市	10kV仁联线154	10	0	轻载	6268.11	无锡.仁和变/1号主变	15.11	0		6268.11
江阴市	10kV仁越线147	10	28.12	轻载	4351.82	无锡.仁和变/1号主变	15.11	0		4351.82
江阴市	10kV仁专线164	10	42.86	轻载	2374.23	无锡.仁和变/3号主变	9.91	37	17260	2374.23
江阴市	10kV任桥线124	10	9.63	轻载	5405.57	无锡.杨宦变/2号主变	17.4	2	500	5405.57
江阴市	10kV日照线116	10	41.01	轻载	3013.16	无锡.月城变/1号主变	4.66	0		3013.16
江阴市	10kV荣裕线162	10	70.65	重载	0	无锡.红豆变/3号主变	2.29	47	18860	0
江阴市	10kV如意线116	10	44.85	轻载	2613.59	无锡.河蒲变/1号主变	24.5	39	14655	2613.59
江阴市	10kV润华线125	10	36.4	轻载	3009	无锡.陈子变/3号主变	24.59	30	16425	3009



区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
江阴市	10kV塞美线155	10	14.92	轻载	5723.91	无锡.要塞变/2号主变	6.33	15	11010	5723.91
江阴市	10kV塞品线133	10	4.72	轻载	6784.42	无锡.塔南变/2号主变	25.32	14	15090	6784.42
江阴市	10kV塞日线145	10	69.92	中载	8.83	无锡.要塞变/2号主变	6.33	12	7940	8.83
江阴市	10kV塞一线164	10	22.16	轻载	4971.53	无锡.要塞变/2号主变	6.33	11	8060	4971.53
江阴市	10kV赛生线145	10	44.42	轻载	2290.57	无锡.石化变/2号主变	37.38	15	25760	2290.57
江阴市	10kV三里线113	10	31.26	轻载	4334.85	无锡.青阳变/1号主变	0	25	20760	0
江阴市	10kV伞湖线161	10	82.8	重载	0	无锡.周西变/3号主变	3.42	11	6520	0
江阴市	10kV桑田线143	10	22.95	轻载	4213.44	无锡.球庄变/2号主变	18.9	0		4213.44
江阴市	10kV色织线134	10	42.32	轻载	2478.67	无锡.北国变/2号主变	11.22	24	14215	2478.67
江阴市	10kV砂南线132	10	92.86	重载	0	无锡.姚巷变/2号主变	25.37	11	6775	0
江阴市	10kV砂泰线143	10	4.4	轻载	6817.67	无锡.砂北变/2号主变	0.3	6	4460	300
江阴市	10kV山观线112	10	7.98	轻载	5553.31	无锡.山观变/1号主变	28.23	44	26810	5553.31
江阴市	10kV山泾线123	10	25.19	轻载	4656.31	无锡.山观变/1号主变	28.23	11	7550	4656.31
江阴市	10kV山泉线156	10	69.36	中载	57.33	无锡.兴周变/2号主变	1.99	24	11575	57.33
江阴市	10kV山星线115	10	7.14	轻载	6532.06	无锡.肖山变/1号主变	2.16	14	13440	2160
江阴市	10kV山云线161	10	47.79	轻载	1988.68	无锡.山观变/3号主变	14.48	60	30105	1988.68
江阴市	10kV商城线176	10	16.17	轻载	5593.67			7	2060	5593.67
江阴市	10kV商贸线163	10	46.8	轻载	2077.19	无锡.石化变/3号主变	5.42	6	2510	2077.19
江阴市	10kV裳岛线124	10	9.32	轻载	6306.04	无锡.虹君变/2号主变	17.98	0		6306.04
江阴市	10kV上东线146	10	24.23	轻载	4098.09	江苏.景阳变/#2主变	21.69	49	19445	4098.09
江阴市	10kV上河头线126	10	61.79	中载	734.89	无锡.严村变/1号主变	40.28	15	23845	734.89
江阴市	10kV上嘉线116	10	8.87	轻载	6352.8	无锡.利港变/1号主变	23.14	8	4800	6352.8
江阴市	10kV上塘线113	10	69.86	中载	12.64	无锡.陈子变/1号主变	8.77	52	26585	12.64
江阴市	10kV上洋线123	10	20.63	轻载	4420.41	无锡.长山变/1号主变	14.02	20	14070	4420.41
江阴市	10kV尚领线157	10	0	轻载	6268.11	无锡.璜塘变/1号主变	14.33	0		6268.11
江阴市	10kV申成线144	10	25.21	轻载	4010.97	无锡.严村变/2号主变	31	0		4010.97
江阴市	10kV申大线147	10	9.76	轻载	6259.79	无锡.申北变/2号主变	15.32	0		6259.79
江阴市	10kV申花线133	10	8.63	轻载	5494.94	无锡.严村变/2号主变	31	16	12780	5494.94
江阴市	10kV申利线114	10	27.49	轻载	3806.24	无锡.山观变/1号主变	28.23	11	9995	3806.24

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容 量(kVA)	核算可开放容 量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
江阴市	10kV申刘线154	10	26.41	轻载	4530.22	无锡.申北变/2号主变	15.32	13	6345	4530.22
江阴市	10kV申龙线112	10	67.23	中载	247.85	无锡.瑰宝变/1号主变	7.48	36	15225	247.85
江阴市	10kV申南线194	10	26.73	轻载	3874.48	无锡.申港变/1号主变	3.34	0		3340
江阴市	10kV申墅线159	10	45.67	轻载	2528.37	无锡.申北变/3号主变	19.04	15	14280	2528.37
江阴市	10kV申学线165	10	12.22	轻载	6004.5	无锡.申北变/3号主变	19.04	0		6004.5
江阴市	10kV申园线157	10	26.35	轻载	4535.93	无锡.申北变/3号主变	19.04	32	26045	4535.93
江阴市	10kV申闸线158	10	54.01	中载	1661.16	无锡.申北变/3号主变	19.04	51	26440	1661.16
江阴市	10kV申专线192	10	27.96	轻载	3764.85	无锡.申港变/1号主变	3.34	0		3340
江阴市	10kV深国线153	10	26.97	轻载	4472.2	无锡.城客变/3号主变	18.27	2	6710	4472.2
江阴市	10kV沈店线133	10	64.8	中载	465.39	无锡.史村变/2号主变	11.73	33	13480	465.39
江阴市	10kV沈东线165	10	54.95	中载	1347.32	无锡.史村变/3号主变	30.59	19	11200	1347.32
江阴市	10kV升华线145	10	56.62	中载	1197.68	江苏.景阳变/#2主变	21.69	30	17405	1197.68
江阴市	10kV升辉线125	10	81.61	重载	0	无锡.泾水变/2号主变	0	5	16080	0
江阴市	10kV生活线148	10	17.07	轻载	5501.01	无锡.于门变/2号主变	40.76	9	7200	5501.01
江阴市	10kV胜达线150	10	74.23	重载	0	无锡.砂北变/2号主变	0.3	3	8130	0
江阴市	10kV圣庭线182	10	28.52	轻载	4311.12	无锡.黄田变/3号主变	9.99	26	23890	4311.12
江阴市	10kV圣阳线162	10	49.38	轻载	1803.36	无锡.邓阳变/3号主变	5.07	29	11565	1803.36
江阴市	10kV盛世线125	10	5.38	轻载	6715.31	无锡.富华变/2号主变	0.08	29	20640	80
江阴市	10kV石池线128	10	39.85	轻载	2699.67	江苏.万兴变/#1主变	0	33	11300	0
江阴市	10kV石弘线126	10	0	轻载	7274.4	江苏.黄石变/1号主变	71.05	0		7274.4
江阴市	10kV石埝线131	10	39.6	轻载	2722.01	无锡.文林变/2号主变	17.74	50	15315	2722.01
江阴市	10kV石牌线141	10	49.07	轻载	1874.54	无锡.长山变/2号主变	10.59	48	57865	1874.54
江阴市	10kV石塘桥线136	10	8.31	轻载	5523.69	无锡.黄台变/2号主变	16.16	34	12245	5523.69
江阴市	10kV石新线112	10	0	轻载	7274.4	江苏.黄石变/1号主变	71.05	0		7274.4
江阴市	10kV石英线113	10	0	轻载	6377.22	江苏.黄石变/1号主变	71.05	0		6377.22
江阴市	10kV石元线127	10	0	轻载	7274.4	江苏.黄石变/1号主变	71.05	0		7274.4
江阴市	10kV石智线125	10	0	轻载	6377.22	江苏.黄石变/1号主变	71.05	0		6377.22
江阴市	10kV石庄线132	10	69.76	中载	21.13	无锡.石庄变/2号主变	0	31	13190	0
江阴市	10kV时代线138	10	21.41	轻载	5049.82	无锡.要塞变/2号主变	6.33	37	29350	5049.82

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容 量(kVA)	核算可开放容 量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
江阴市	10kV史村线134	10	38.87	轻载	2787.31	无锡.史村变/2号主变	11.73	19	11625	2787.31
江阴市	10kV史东线143	10	49.04	轻载	1876.45	无锡.兴周变/1号主变	2.13	0		1876.45
江阴市	10kV史华线122	10	41.81	轻载	2523.87	无锡.史村变/2号主变	11.73	59	18010	2523.87
江阴市	10kV史联线147	10	0	轻载	6268.11	无锡.钱家变/2号主变	6.39	0		6268.11
江阴市	10kV史联线154	10	41.7	轻载	2533.74	无锡.史村变/3号主变	30.59	5	9430	2533.74
江阴市	10kV史砂线123	10	58.54	中载	1026.56	无锡.史村变/2号主变	11.73	34	16500	1026.56
江阴市	10kV史泰线144	10	73.17	重载	0	无锡.史村变/2号主变	11.73	28	10640	0
江阴市	10kV世坝线136	10	31.22	轻载	3472.66	无锡.世纪变/2号主变	14.4	9	6400	3472.66
江阴市	10kV世北线141	10	17.09	轻载	5919.98	无锡.世纪变/2号主变	14.4	0		5919.98
江阴市	10kV世海线131	10	18.72	轻载	4591.53	无锡.世纪变/2号主变	14.4	0		4591.53
江阴市	10kV世龙线135	10	3.4	轻载	6921.07	无锡.世纪变/2号主变	14.4	13	6090	6921.07
江阴市	10kV世贸线158	10	24.1	轻载	4769.58	无锡.孟济变/3号主变	9.03	29	17680	4769.58
江阴市	10kV世能线125	10	53.46	中载	1481.38	无锡.世纪变/1号主变	40.7	6	6565	1481.38
江阴市	10kV世塑线145	10	32.58	轻载	3888.69	无锡.世纪变/2号主变	14.4	6	8660	3888.69
江阴市	10kV世新线163	10	18.23	轻载	5380.46	无锡.塔南变/1号主变	10.3	0		5380.46
江阴市	10kV世云线127	10	52.94	中载	1527.8	无锡.世纪变/1号主变	40.7	0		1527.8
江阴市	10kV世周联线123	10	0	轻载	4546.5	无锡.世纪变/1号主变	40.7	0		4546.5
江阴市	10kV世周联线144	10	0.48	轻载	6225.5	无锡.周西变/2号主变	8.37	0		6225.5
江阴市	10kV市府线117	10	15.29	轻载	5685.46	无锡.黄山变/1号主变	19.1	11	8810	5685.46
江阴市	10kV寿北线166	10	57.96	中载	1078.34	无锡.长寿变/1号主变	0	40	18850	0
江阴市	10kV寿东线163	10	44.43	轻载	2289.88	无锡.长寿变/1号主变	0	24	11770	0
江阴市	10kV寿工线148	10	62.55	中载	667.34	无锡.长寿变/2号主变	12.7	27	11145	667.34
江阴市	10kV寿机线150	10	36.09	轻载	3523.93	无锡.长寿变/2号主变	12.7	7	5215	3523.93
江阴市	10kV寿鑫线156	10	58.2	中载	1056.35	无锡.长寿变/2号主变	12.7	0		1056.35
江阴市	10kV曙旦线114	10	26.65	轻载	3881.59	无锡.霞客变/1号主变	11.94	53	18830	3881.59
江阴市	10kV数码线131	10	6.7	轻载	6578.48	无锡.山观变/1号主变	28.23	9	16160	6578.48
江阴市	10kV双泾线117	10	40.98	轻载	2598.17	无锡.陈子变/1号主变	8.77	63	24125	2598.17
江阴市	10kV双居线142	10	42.74	轻载	2441.43	无锡.东郊变/1号主变	9.85	16	8900	2441.43
江阴市	10kV双科线144	10	0.37	轻载	6235.03	无锡.仁和变/1号主变	15.11	1	5000	6235.03

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容 量(kVA)	核算可开放容 量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
江阴市	10kV双良线125	10	60.37	中载	1001.1	无锡.利港变/1号主变	23.14	1	9230	1001.1
江阴市	10kV双龙线165	10	68.95	中载	94.22	无锡.砂北变/3号主变	5.72	27	17640	94.22
江阴市	10kV双能线123	10	45.72	轻载	1618.9	无锡.利港变/1号主变	23.14	1	2510	1618.9
江阴市	10kV双牌线143	10	50.37	中载	1757.81	无锡.东郊变/1号主变	9.85	30	13180	1757.81
江阴市	10kV双桥线149	10	86.55	重载	0	无锡.长寿变/2号主变	12.7	24	14500	0
江阴市	10kV双威线134	10	15.4	轻载	5673.86	无锡.于门变/2号主变	40.76	15	13200	5673.86
江阴市	10kV双喜线154	10	96.53	重载	0	无锡.太清变/3号主变	31.66	73	39675	0
江阴市	10kV水岸线140	10	22.61	轻载	4924.77	无锡.贯庄变/2号主变	10.67	11	8920	4924.77
江阴市	10kV水邦线122	10	0	轻载	6268.11	无锡.泾水变/2号主变	0	0		0
江阴市	10kV水墩线121	10	36.88	轻载	2966.05	无锡.茂龙变/2号主变	10.18	5	4430	2966.05
江阴市	10kV水方线119	10	17	轻载	5508.28	无锡.黄山变/1号主变	19.1	0		5508.28
江阴市	10kV水华线128	10	6.24	轻载	6625.77	无锡.桐岐变/2号主变	29.43	58	22730	6625.77
江阴市	10kV水木塘线162	10	2.21	轻载	6070.14	无锡.常泽变/3号主变	15.93	10	3860	6070.14
江阴市	10kV水南路线115	10	17.85	轻载	4669.99	无锡.山观变/1号主变	28.23	57	20155	4669.99
江阴市	10kV水平线163	10	83.53	重载	0	无锡.红豆变/3号主变	2.29	46	15195	0
江阴市	10kV水上线140	10	16.02	轻载	5610.12	无锡.黄山变/2号主变	29	15	12890	5610.12
江阴市	10kV水芸线115	10	13.57	轻载	5052.94	无锡.月城变/1号主变	4.66	18	10825	4660
江阴市	10kV顺飞线139	10	7.81	轻载	6462.61	无锡.贤庄变/2号主变	13.46	0		6462.61
江阴市	10kV硕桥线152	10	52.11	中载	1602.1	无锡.砂北变/2号主变	0.3	14	8900	300
江阴市	10kV司湾线121	10	70.7	重载	0	无锡.泾水变/2号主变	0	41	18090	0
江阴市	10kV思巷线133	10	51.22	中载	1681.43	无锡.云东变/2号主变	0	25	12320	0
江阴市	10kV四房桥线125	10	56.32	中载	1224.7	无锡.河蒲变/1号主变	24.5	58	34625	1224.7
江阴市	10kV泗河线121	10	29.28	轻载	4231.45	无锡.桐岐变/2号主变	29.43	19	8185	4231.45
江阴市	10kV松岗线118	10	72.12	重载	0	无锡.凤凰变/1号主变	11.23	15	11365	0
江阴市	10kV松文线141	10	33.67	轻载	3775.93	无锡.云东变/2号主变	0	9	5665	0
江阴市	10kV苏利线159	10	47.29	轻载	2360.37	无锡.仁和变/3号主变	9.91	0		2360.37
江阴市	10kV苏龙线123	10	4.96	轻载	6758.96			0		6758.96
江阴市	10kV苏士桥线115	10	36.02	轻载	3042.95	无锡.霞客变/1号主变	11.94	25	9460	3042.95
江阴市	10kV苏墅线138	10	41.72	轻载	2532.53	无锡.姚巷变/2号主变	25.37	23	8135	2532.53

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容 量(kVA)	核算可开放容 量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
江阴市	10kV苏巷线156	10	29.94	轻载	3586.97	无锡.河蒲变/3号主变	0	25	10435	0
江阴市	10kV塑胶线118	10	52.52	中载	1565.38	无锡.世纪变/1号主变	40.7	21	13870	1565.38
江阴市	10kV孙家线122	10	46	轻载	2149.41	无锡.茂龙变/2号主变	10.18	25	11375	2149.41
江阴市	10kV塔堡线123	10	4.75	轻载	6781.13	无锡.塔南变/2号主变	25.32	20	14605	6781.13
江阴市	10kV塔方线115	10	2.52	轻载	7012.52	无锡.塔南变/1号主变	10.3	0		7012.52
江阴市	10kV塔恒线114	10	7.42	轻载	6503.31	无锡.塔南变/1号主变	10.3	21	16890	6503.31
江阴市	10kV塔九线136	10	4.59	轻载	6797.06	无锡.塔南变/2号主变	25.32	0		6797.06
江阴市	10kV塔龙线137	10	0	轻载	7274.4	无锡.塔南变/2号主变	25.32	0		7274.4
江阴市	10kV塔瑞线121	10	10.04	轻载	6231.39	无锡.塔南变/2号主变	25.32	3	13000	6231.39
江阴市	10kV塔商线113	10	7.89	轻载	6454.64	无锡.塔南变/1号主变	10.3	3	10800	6454.64
江阴市	10kV塔西线135	10	0	轻载	7274.4	无锡.塔南变/2号主变	25.32	0		7274.4
江阴市	10kV塔要联线132	10	0	轻载	7274.4	无锡.塔南变/2号主变	25.32	0		7274.4
江阴市	10kV塔要联线147	10	0	轻载	7274.4	无锡.要塞变/2号主变	6.33	0		6330
江阴市	10kV塔颐线118	10	11.64	轻载	6064.42	无锡.塔南变/1号主变	10.3	0		6064.42
江阴市	10kV塔御线122	10	4.26	轻载	6831.53	无锡.塔南变/2号主变	25.32	24	17330	6831.53
江阴市	10kV塔云线117	10	45.79	轻载	2516.08	无锡.塔南变/1号主变	10.3	0		2516.08
江阴市	10kV台创线165	10	0	轻载	6268.11	无锡.黄台变/1号主变	10.46	0		6268.11
江阴市	10kV台恒线128	10	0	轻载	6268.11	无锡.黄台变/2号主变	16.16	0		6268.11
江阴市	10kV台水线114	10	21.18	轻载	4371.22	无锡.黄台变/1号主变	10.46	16	10890	4371.22
江阴市	10kV太华线141	10	82.74	重载	0	无锡.太清变/2号主变	5.13	52	29395	0
江阴市	10kV太景线137	10	45.84	轻载	2163.27	无锡.太清变/2号主变	5.13	31	28910	2163.27
江阴市	10kV太康线165	10	63.36	中载	594.94	无锡.太清变/3号主变	31.66	0		594.94
江阴市	10kV太平桥线118	10	48.03	轻载	1966.86	无锡.姚巷变/3号主变	0.12	41	16150	120
江阴市	10kV泰东线114	10	65.56	中载	397.49	江苏.万兴变/#1主变	0	29	12775	0
江阴市	10kV泰富线122	10	11.34	轻载	6095.95	无锡.要塞变/1号主变	29.3	21	16860	6095.95
江阴市	10kV泰和线153	10	14.6	轻载	5757.69	无锡.孟济变/1号主变	14.18	16	11030	5757.69
江阴市	10kV唐巷线139	10	21.73	轻载	4322.55	无锡.北国变/1号主变	0.88	0		880
江阴市	10kV塘北线124	10	60.35	中载	863.92	无锡.璜塘变/2号主变	21.87	0		863.92
江阴市	10kV塘东线135	10	70.29	重载	0	无锡.皋岸变/2号主变	35.74	12	8445	0

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容 量(kVA)	核算可开放容 量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
江阴市	10kV塘工线112	10	0	轻载	6268.11	无锡.璜塘变/1号主变	14.33	0		6268.11
江阴市	10kV塘化线122	10	35.24	轻载	3112.75	无锡.璜塘变/2号主变	21.87	0		3112.75
江阴市	10kV塘稷线125	10	40.09	轻载	2678.02	无锡.璜塘变/2号主变	21.87	0		2678.02
江阴市	10kV塘林线148	10	25.41	轻载	3992.95	无锡.何巷变/3号主变	12.83	0		3992.95
江阴市	10kV塘马线113	10	0	轻载	6268.11	无锡.璜塘变/1号主变	14.33	0		6268.11
江阴市	10kV塘欧线158	10	0	轻载	6268.11	无锡.璜塘变/1号主变	14.33	0		6268.11
江阴市	10kV塘前线154	10	16.23	轻载	5587.78	无锡.要塞变/2号主变	6.33	14	15090	5587.78
江阴市	10kV塘青线123	10	39.63	轻载	2719.07	无锡.璜塘变/2号主变	21.87	0		2719.07
江阴市	10kV塘区线111	10	0	轻载	6268.11	无锡.璜塘变/1号主变	14.33	0		6268.11
江阴市	10kV塘头线164	10	66.17	中载	342.76	无锡.邓阳变/3号主变	5.07	60	22970	342.76
江阴市	10kV塘溢线115	10	25.67	轻载	3969.4	无锡.璜塘变/1号主变	14.33	0		3969.4
江阴市	10kV塘园线151	10	51.45	中载	1661.16	无锡.红豆变/2号主变	3.31	23	12035	1661.16
江阴市	10kV桃园线115	10	58.87	中载	996.77	无锡.常泽变/1号主变	12.99	13	16660	996.77
江阴市	10kV陶城线141	10	44.15	轻载	2686.33	无锡.史村变/2号主变	11.73	10	7780	2686.33
江阴市	10kV特材线155	10	71.94	重载	0	无锡.长寿变/2号主变	12.7	15	7045	0
江阴市	10kV天安线160	10	56.73	中载	1379.54	无锡.山观变/3号主变	14.48	17	13360	1379.54
江阴市	10kV天富线125	10	7.82	轻载	5568.21	无锡.茂龙变/2号主变	10.18	2	2830	5568.21
江阴市	10kV天鹤线136	10	64.78	中载	542.81	无锡.要塞变/2号主变	6.33	15	11750	542.81
江阴市	10kV天华线118	10	5.42	轻载	6711.15	无锡.城客变/1号主变	8.37	4	8210	6711.15
江阴市	10kV天江线159	10	44.96	轻载	2601.98	无锡.杨宦变/3号主变	18.11	2	9200	2601.98
江阴市	10kV天门线132	10	37.1	轻载	2945.96	江苏.景阳变/#2主变	21.69	39	21035	2945.96
江阴市	10kV天平线132	10	24.04	轻载	4776.51	无锡.东郊变/1号主变	9.85	10	8800	4776.51
江阴市	10kV天泉线122	10	4.1	轻载	6848.15	无锡.城客变/1号主变	8.37	1	3480	6848.15
江阴市	10kV田国线175	10	66.89	中载	323.54	无锡.黄田变/3号主变	9.99	27	24940	323.54
江阴市	10kV田隧线123	10	8.28	轻载	6413.6	无锡.黄田变/2号主变	18.29	26	22590	6413.6
江阴市	10kV田由线124	10	24.97	轻载	4032.62	无锡.陆东变/1号主变	7.63	13	7230	4032.62
江阴市	10kV庭苑线174	10	30.54	轻载	4101.2	无锡.黄田变/3号主变	9.99	30	24115	4101.2
江阴市	10kV停塘线145	10	40.52	轻载	2639.74	无锡.邓阳变/2号主变	24.08	71	25610	2639.74
江阴市	10kV通化线116	10	28.15	轻载	3747.7	无锡.凤凰变/1号主变	11.23	4	4150	3747.7

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
江阴市	10kV通江线177	10	76.4	重载	0	无锡.黄田变/3号主变	9.99	37	24150	0
江阴市	10kV通利线121	10	41.29	轻载	2570.46	无锡.花园变/2号主变	14.8	0		2570.46
江阴市	10kV通用线159	10	72.19	重载	0	无锡.峭新变/3号主变	0	5	4515	0
江阴市	10kV同心线113	10	37.04	轻载	2951.67	无锡.黄台变/1号主变	10.46	43	15930	2951.67
江阴市	10kV桐安线162	10	42.77	轻载	2438.31	无锡.桐岐变/1号主变	11.74	2	9460	2438.31
江阴市	10kV桐联线115	10	0	轻载	6268.11	无锡.青阳变/1号主变	0	2	600	0
江阴市	10kV桐联线122	10	4.54	轻载	5861.61	无锡.桐岐变/2号主变	29.43	0		5861.61
江阴市	10kV桐岐线166	10	30.62	轻载	3526.53	无锡.桐岐变/1号主变	11.74	62	23530	3526.53
江阴市	10kV桐业线113	10	49.7	轻载	2270.83	无锡.卧龙变/1号主变	31.47	0		2270.83
江阴市	10kV童梓线155	10	17.9	轻载	5414.41	无锡.宝塔变/1号主变	10.51	3	3260	5414.41
江阴市	10kV投资线119	10	0.26	轻载	7247.03	无锡.虹君变/1号主变	6.38	1		6380
江阴市	10kV涂镇线113	10	61.56	中载	755.5	无锡.南闸变/1号主变	4.71	45	20045	755.5
江阴市	10kV土南线118	10	59.11	中载	974.94	无锡.球庄变/1号主变	33.05	83	24285	974.94
江阴市	10kV土西线133	10	31.26	轻载	4026.38	无锡.贤庄变/1号主变	12.86	0		4026.38
江阴市	10kV万北联线112	10	3.79	轻载	5928.46	江苏.万兴变/#1主变	0	3	600	0
江阴市	10kV万北联线132	10	0	轻载	6268.11	无锡.北国变/2号主变	11.22	0		6268.11
江阴市	10kV万达线151	10	25.11	轻载	4664.97	无锡.红光变/2号主变	31.85	25	17400	4664.97
江阴市	10kV万东线125	10	88.87	重载	0	江苏.万兴变/#1主变	0	32	16450	0
江阴市	10kV万龚线144	10	91.87	重载	0	江苏.万兴变/#2主变	10.38	0		0
江阴市	10kV万红联线137	10	25.52	轻载	3982.91	江苏.万兴变/#2主变	10.38	0		3982.91
江阴市	10kV万红联线164	10	0	轻载	6268.11	无锡.红豆变/3号主变	2.29	0		2290
江阴市	10kV万通线138	10	84.41	重载	0	江苏.万兴变/#2主变	10.38	32	22265	0
江阴市	10kV万翔线139	10	42.44	轻载	2468.1	无锡.霞客变/3号主变	34.9	15	7710	2468.1
江阴市	10kV万兴线134	10	28.94	轻载	3677.04	江苏.万兴变/#2主变	10.38	20	6845	3677.04
江阴市	10kV万徐线135	10	30.76	轻载	3513.88	江苏.万兴变/#2主变	10.38	23	20615	3513.88
江阴市	10kV万郁线136	10	66.64	中载	300.68	江苏.万兴变/#2主变	10.38	24	12540	300.68
江阴市	10kV万悦线152	10	35.73	轻载	3561.86	无锡.红光变/2号主变	31.85	24	21110	3561.86
江阴市	10kV王家线121	10	33.61	轻载	3258.24	无锡.河蒲变/1号主变	24.5	31	9550	3258.24
江阴市	10kV王仕线145	10	19.43	轻载	4528.31	无锡.太清变/2号主变	5.13	23	9855	4528.31

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
江阴市	10kV望江线134	10	25.25	轻载	4650.77	无锡.黄田变/2号主变	18.29	18	13330	4650.77
江阴市	10kV威酒线144	10	0.59	轻载	7766.29	无锡.李家变/2号主变	16.39	2	400	7766.29
江阴市	10kV威尼斯线163	10	95.97	重载	0	无锡.河蒲变/3号主变	0	53	29050	0
江阴市	10kV圩里线125	10	29.68	轻载	4190.05	无锡.李家变/1号主变	6.4	16	14290	4190.05
江阴市	10kV蔚尔线154	10	33	轻载	3845.21	无锡.孟济变/3号主变	9.03	36	14860	3845.21
江阴市	10kV文北线129	10	58.92	中载	991.92	无锡.文林变/2号主变	17.74	31	12285	991.92
江阴市	10kV文定线113	10	74.05	重载	0	无锡.要塞变/1号主变	29.3	30	17410	0
江阴市	10kV文东线151	10	30.04	轻载	4152.82	无锡.东郊变/2号主变	21.83	13	6535	4152.82
江阴市	10kV文富线132	10	36.53	轻载	2202.93	无锡.红光变/2号主变	31.85	52	20420	2202.93
江阴市	10kV文化线121	10	18.99	轻载	5300.96	无锡.黄山变/1号主变	19.1	11	4395	5300.96
江阴市	10kV文联线121	10	0	轻载	6268.11	无锡.瑰宝变/1号主变	7.48	0		6268.11
江阴市	10kV文联线143	10	0.51	轻载	6222.38	无锡.文林变/1号主变	2.67	0		2670
江阴市	10kV文南线146	10	68.79	中载	108.08	无锡.文林变/1号主变	2.67	29	14025	108.08
江阴市	10kV文叶线136	10	17.74	轻载	4679.17	无锡.文林变/2号主变	17.74	10	4060	4679.17
江阴市	10kV文专线145	10	54.23	中载	1411.93	无锡.文林变/1号主变	2.67	44	18995	1411.93
江阴市	10kV卧龙线114	10	50.28	中载	2049.48	无锡.月城变/1号主变	4.66	40	19635	2049.48
江阴市	10kV污水线121	10	37.37	轻载	2853.99	无锡.肖山变/2号主变	16.29	14	20860	2853.99
江阴市	10kV吴巷线154	10	39.98	轻载	2687.89	无锡.云东变/3号主变	4.53	25	13855	2687.89
江阴市	10kV五星线162	10	29.89	轻载	4168.06	无锡.红光变/2号主变	31.85	63	24870	4168.06
江阴市	10kV五一线146	10	57.37	中载	1312.34	无锡.要塞变/2号主变	6.33	37	15845	1312.34
江阴市	10kV五洲线124	10	7.4	轻载	6505.57	无锡.常泽变/1号主变	12.99	3	6650	6505.57
江阴市	10kV夕阳线153	10	25.91	轻载	4582.18	无锡.红光变/2号主变	31.85	28	27450	4582.18
江阴市	10kV西村线122	10	45.62	轻载	2183.19	无锡.常泽变/1号主变	12.99	14	12360	2183.19
江阴市	10kV西范线117	10	45.08	轻载	2231.68	无锡.球庄变/1号主变	33.05	44	18090	2231.68
江阴市	10kV西工线171	10	15.11	轻载	4915.42	无锡.柏木变/1号主变	18.51	14	6650	4915.42
江阴市	10kV西立线155	10	36.45	轻载	2934.87	无锡.谢北变/3号主变	22.51	20	17850	2934.87
江阴市	10kV西桥路线135	10	35.9	轻载	3543.33	无锡.锦南变/2号主变	0	49	33855	0
江阴市	10kV西桥线131	10	43.38	轻载	2766.7	无锡.球庄变/2号主变	18.9	55	23245	2766.7
江阴市	10kV西伍线125	10	38.75	轻载	2798.57	无锡.严村变/1号主变	40.28	19	11690	2798.57



区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容 量(kVA)	核算可开放容 量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
江阴市	10kV希尔线178	10	3.27	轻载	6934.75	无锡.黄田变/3号主变	9.99	19	11530	6934.75
江阴市	10kV矽铁线126	10	16.87	轻载	5521.79	无锡.要塞变/1号主变	29.3	28	17145	5521.79
江阴市	10kV奚市线121	10	24.28	轻载	4094.1	无锡.利港变/1号主变	23.14	5	2730	4094.1
江阴市	10kV稀土线148	10	34.69	轻载	3161.77	无锡.利港变/2号主变	2.9	9	4650	2900
江阴市	10kV习礼线127	10	52.41	中载	1574.73	无锡.河蒲变/1号主变	24.5	45	16820	1574.73
江阴市	10kV下渡线147	10	50.61	中载	1736.33	无锡.砂北变/2号主变	0.3	7	8275	300
江阴市	10kV夏安线113	10	55.26	中载	1531.78	无锡.夏港变/1号主变	0	21	13710	0
江阴市	10kV夏北线115	10	23.28	轻载	4685.41	无锡.夏港变/1号主变	0	20	13470	0
江阴市	10kV夏长线141	10	39.8	轻载	2704.34	无锡.夏港变/2号主变	8.08	25	11740	2704.34
江阴市	10kV夏工线167	10	58.09	中载	1066.05	无锡.红光变/2号主变	31.85	29	12855	1066.05
江阴市	10kV夏家线124	10	47.85	轻载	1983.83	无锡.夏港变/2号主变	8.08	26	12195	1983.83
江阴市	10kV夏孟联线116	10	0.24	轻载	6246.63	无锡.夏港变/1号主变	0	1		0
江阴市	10kV夏孟联线137	10	0	轻载	6268.11	无锡.孟济变/1号主变	14.18	0		6268.11
江阴市	10kV夏名线129	10	7.89	轻载	6454.47	无锡.夏港变/2号主变	8.08	5	5880	6454.47
江阴市	10kV夏苑线119	10	21.99	轻载	4989.55	无锡.夏港变/1号主变	0	14	14750	0
江阴市	10kV夏专线111	10	58.06	中载	1069.51	无锡.夏港变/1号主变	0	31	15095	0
江阴市	10kV先锋线127	10	23.26	轻载	4857.39	无锡.要塞变/1号主变	29.3	18	11775	4857.39
江阴市	10kV贤澄线137	10	44.68	轻载	2631.25	无锡.贤庄变/1号主变	12.86	20	9195	2631.25
江阴市	10kV贤芙线147	10	21.45	轻载	4347.32	无锡.贤庄变/2号主变	13.46	29	13475	4347.32
江阴市	10kV贤联线133	10	0	轻载	6268.11	无锡.石庄变/2号主变	0	2	1030	0
江阴市	10kV贤联线136	10	0.14	轻载	6255.98	无锡.贤庄变/1号主变	12.86	0		6255.98
江阴市	10kV贤南线134	10	17.97	轻载	4658.73	无锡.贤庄变/1号主变	12.86	28	14910	4658.73
江阴市	10kV贤添线138	10	32.55	轻载	3891.63	无锡.贤庄变/1号主变	12.86	0		3891.63
江阴市	10kV贤西线144	10	53.78	中载	1685.06	无锡.贤庄变/2号主变	13.46	28	12950	1685.06
江阴市	10kV贤中线145	10	10.35	轻载	6198.65	无锡.贤庄变/2号主变	13.46	9	8800	6198.65
江阴市	10kV芎菲线143	10	65.51	中载	402	无锡.红豆变/2号主变	3.31	10	14595	402
江阴市	10kV香华线112	10	46.43	轻载	2110.27	无锡.红豆变/2号主变	3.31	11	11930	2110.27
江阴市	10kV香山线153	10	32.18	轻载	3445.81	江苏.滨江变/#1主变	8.26	0		3445.81
江阴市	10kV香樟线152	10	25.7	轻载	4604	无锡.贯庄变/2号主变	10.67	15	11600	4604

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容 量(kVA)	核算可开放容 量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
江阴市	10kV湘北线118	10	70.81	重载	0	无锡.河蒲变/1号主变	24.5	42	16995	0
江阴市	10kV湘南线133	10	54.73	中载	1367.76	无锡.文林变/2号主变	17.74	43	14925	1367.76
江阴市	10kV巷门线146	10	51.8	中载	1629.47	无锡.砂北变/2号主变	0.3	18	14210	300
江阴市	10kV小湖线132	10	33.53	轻载	3790.48	无锡.贤庄变/1号主变	12.86	21	11830	3790.48
江阴市	10kV小青阳线165	10	63.6	中载	572.95	无锡.邓阳变/3号主变	5.07	49	18240	572.95
江阴市	10kV小园线115	10	64.42	中载	499.86	江苏.万兴变/#1主变	0	23	11480	0
江阴市	10kV小兆线164	10	20.51	轻载	4431.84	无锡.桐岐变/1号主变	11.74	51	14650	4431.84
江阴市	10kV肖山线127	10	22.69	轻载	4916.8	无锡.肖山变/2号主变	16.29	10	6055	4916.8
江阴市	10kV肖纤线123	10	29.86	轻载	2676.29	无锡.肖山变/2号主变	16.29	3	5000	2676.29
江阴市	10kV协新线140	10	77.24	重载	0	无锡.周西变/1号主变	2.95	20	12350	0
江阴市	10kV斜河线123	10	17.69	轻载	5853.12	无锡.卧龙变/2号主变	30.34	0		5853.12
江阴市	10kV斜泾线159	10	36.43	轻载	3488.94	无锡.锦南变/3号主变	6.53	21	22330	3488.94
江阴市	10kV谢碧线171	10	21.05	轻载	5087.23	无锡.谢北变/3号主变	22.51	0		5087.23
江阴市	10kV谢宸线117	10	27.23	轻载	4444.31	无锡.谢北变/2号主变	10.53	14	16150	4444.31
江阴市	10kV谢桂线136	10	29.53	轻载	3623.69	无锡.谢北变/2号主变	10.53	24	18675	3623.69
江阴市	10kV谢假线139	10	17.08	轻载	5499.45	无锡.谢北变/2号主变	10.53	18	12270	5499.45
江阴市	10kV谢立线119	10	36.26	轻载	3506.61	无锡.谢北变/2号主变	10.53	44	28150	3506.61
江阴市	10kV谢联线153	10	42.17	轻载	2892.09	无锡.谢北变/3号主变	22.51	0		2892.09
江阴市	10kV谢联线154	10	63.93	中载	662.66	无锡.花北变/1号主变	5.57	0		662.66
江阴市	10kV谢南线172	10	38.19	轻载	2848.1	无锡.谢北变/3号主变	22.51	23	13935	2848.1
江阴市	10kV谢巷线134	10	12.02	轻载	4017.2	无锡.金塔变/1号主变	19.42	20	10140	4017.2
江阴市	10kV谢斜线159	10	33.75	轻载	3246.29	无锡.谢北变/3号主变	22.51	20	12630	3246.29
江阴市	10kV谢新线118	10	25.55	轻载	4619.59	无锡.谢北变/2号主变	10.53	5	3600	4619.59
江阴市	10kV谢阳线115	10	58.17	中载	1323.25	无锡.谢北变/2号主变	10.53	19	12490	1323.25
江阴市	10kV谢元线113	10	49.21	轻载	1861.55	无锡.锦南变/2号主变	0	0		0
江阴市	10kV昕悦线159	10	11.63	轻载	6065.46	无锡.周西变/3号主变	3.42	12	13020	3420
江阴市	10kV新北线114	10	25.86	轻载	4587.38	无锡.祝塘变/1号主变	16.02	0		4587.38
江阴市	10kV新潮线140	10	19.18	轻载	4859.13	无锡.长山变/2号主变	10.59	1	2000	4859.13
江阴市	10kV新宕线158	10	31.65	轻载	3434.04	无锡.峭新变/3号主变	0	32	11515	0

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容 量(kVA)	核算可开放容 量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
江阴市	10kV新东线113	10	6.4	轻载	6609.31	无锡.李家变/1号主变	6.4	17	10575	6400
江阴市	10kV新都线156	10	27.72	轻载	4394.26	无锡.贯庄变/3号主变	5.59	25	17965	4394.26
江阴市	10kV新风线144	10	58.27	中载	1050.63	无锡.北国变/1号主变	0.88	11	11795	880
江阴市	10kV新工线133	10	10.88	轻载	6143.75	无锡.李家变/2号主变	16.39	20	12180	6143.75
江阴市	10kV新花线125	10	15.46	轻载	5668.14	无锡.夏港变/2号主变	8.08	12	9150	5668.14
江阴市	10kV新马线114	10	72.21	重载	0	无锡.马镇变/2号主变	1.79	54	27180	0
江阴市	10kV新梅线156	10	25.6	轻载	4614.05	无锡.城客变/3号主变	18.27	5	6900	4614.05
江阴市	10kV新桥线147	10	8.38	轻载	6403.55	无锡.李家变/2号主变	16.39	23	14615	6403.55
江阴市	10kV新融线166	10	6.12	轻载	6638.24	无锡.塔南变/1号主变	10.3	0		6638.24
江阴市	10kV新盛线146	10	58.22	中载	1054.44	江苏.万兴变/#2主变	10.38	85	33190	1054.44
江阴市	10kV新潭线144	10	83.82	重载	0	无锡.皋岸变/2号主变	35.74	4	6450	0
江阴市	10kV新西线163	10	40.88	轻载	3026.5	无锡.峭新变/3号主变	0	0		0
江阴市	10kV新巷线115	10	35.01	轻载	3133.19	无锡.瑰宝变/1号主变	7.48	18	8955	3133.19
江阴市	10kV新燕线124	10	0	轻载	7274.4	无锡.塔南变/2号主变	25.32	0		7274.4
江阴市	10kV新杨线117	10	56.99	中载	1164.77	无锡.姚巷变/3号主变	0.12	38	21075	120
江阴市	10kV新依线133	10	40.74	轻载	2619.65	无锡.太清变/2号主变	5.13	4	5880	2619.65
江阴市	10kV新庄线162	10	98.96	重载	0	无锡.锦南变/3号主变	6.53	16	13660	0
江阴市	10kV鑫辉线144	10	48.35	轻载	2422.38	无锡.姚巷变/3号主变	0.12	0		120
江阴市	10kV鑫乐线143	10	34.55	轻载	3174.76	无锡.金塔变/2号主变	15.62	24	12525	3174.76
江阴市	10kV信捷线118	10	37.86	轻载	2877.54	无锡.肖山变/1号主变	2.16	5	13560	2160
江阴市	10kV信一线147	10	20.55	轻载	4427.86	无锡.石化变/2号主变	37.38	0		4427.86
江阴市	10kV兴澄线126	10	32.32	轻载	3373.94	无锡.长山变/1号主变	14.02	0		3373.94
江阴市	10kV兴港线119	10	29.74	轻载	3605.16	无锡.利港变/1号主变	23.14	24	14165	3605.16
江阴市	10kV兴国线183	10	5.98	轻载	4268.86	无锡.虹君变/2号主变	17.98	2		4268.86
江阴市	10kV兴璜线121	10	29.68	轻载	3610.87	江苏.景阳变/#1主变	0	7	3450	0
江阴市	10kV兴利线145	10	72.85	重载	0	无锡.仁和变/1号主变	15.11	43	14555	0
江阴市	10kV兴南线158	10	29.88	轻载	3592.51	无锡.兴周变/2号主变	1.99	11	5260	1990
江阴市	10kV兴泉线142	10	68.34	中载	148.61	无锡.兴周变/1号主变	2.13	16	13240	148.61
江阴市	10kV兴松线153	10	99.36	重载	0	无锡.兴周变/2号主变	1.99	0		0

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
江阴市	10kV兴塘线113	10	18.78	轻载	5322.78	无锡.祝塘变/1号主变	16.02	0		5322.78
江阴市	10kV兴园线129	10	50.27	中载	1766.64	无锡.泾水变/2号主变	0	0		0
江阴市	10kV星达线104	10	14.59	轻载	4961.83	无锡.马镇变/1号主变	6.14	7	3295	4961.83
江阴市	10kV型材线142	10	49.59	轻载	1827.26	无锡.世纪变/2号主变	14.4	3	6100	1827.26
江阴市	10kV杏春线143	10	43.25	轻载	2780.38	无锡.红光变/2号主变	31.85	49	16710	2780.38
江阴市	10kV幸福线142	10	31.84	轻载	3965.93	无锡.要塞变/2号主变	6.33	38	36110	3965.93
江阴市	10kV徐村线143	10	56.66	中载	1194.73	无锡.何巷变/3号主变	12.83	0		1194.73
江阴市	10kV徐巷线124	10	9.7	轻载	6266.38	无锡.李家变/1号主变	6.4	20	16575	6266.38
江阴市	10kV许姚线159	10	49.02	轻载	1834.88	江苏.滨江变/#1主变	8.26	0		1834.88
江阴市	10kV许园线113	10	17.08	轻载	5499.27	无锡.山观变/1号主变	28.23	18	14445	5499.27
江阴市	10kV旭化线131	10	24.2	轻载	4101.2	无锡.茂龙变/2号主变	10.18	1	3100	4101.2
江阴市	10kV旭日线160	10	1.67	轻载	6118.98	无锡.茂龙变/3号主变	6.96	8	13300	6118.98
江阴市	10kV亚北线143	10	57.35	中载	1315.11	无锡.申北变/2号主变	15.32	3	11310	1315.11
江阴市	10kV延陵线137	10	35.98	轻载	3535.19	无锡.要塞变/2号主变	6.33	17	12290	3535.19
江阴市	10kV严彩线132	10	41.12	轻载	2585.88	无锡.严村变/2号主变	31	14	7095	2585.88
江阴市	10kV严光线146	10	0.44	轻载	6228.62	无锡.严村变/2号主变	31	0		6228.62
江阴市	10kV严景线142	10	0.03	轻载	7270.94	无锡.严村变/2号主变	31	0		7270.94
江阴市	10kV严能线131	10	6.6	轻载	6588.53	无锡.严村变/2号主变	31	4	12880	6588.53
江阴市	10kV严仁联线128	10	14.65	轻载	4955.94	无锡.严村变/1号主变	40.28	0		4955.94
江阴市	10kV严仁联线158	10	14.75	轻载	4946.94	无锡.仁和变/3号主变	9.91	0		4946.94
江阴市	10kV严湾线124	10	8.48	轻载	6883.66	无锡.严村变/1号主变	40.28	15	12260	6883.66
江阴市	10kV严西线112	10	59.01	中载	984.47	无锡.严村变/1号主变	40.28	60	27630	984.47
江阴市	10kV沿河线137	10	86.33	重载	0	无锡.谢北变/2号主变	10.53	49	23800	0
江阴市	10kV沿山线129	10	41.56	轻载	2546.73	无锡.陈子变/3号主变	24.59	73	28505	2546.73
江阴市	10kV研发线155	10	33.27	轻载	3817.5	无锡.城客变/3号主变	18.27	14	8130	3817.5
江阴市	10kV盐政线181	10	2.87	轻载	6975.98			10	7060	6975.98
江阴市	10kV扬宕线144	10	92.55	重载	0	无锡.峭新变/2号主变	9.7	72	29430	0
江阴市	10kV扬科线168	10	20.71	轻载	4712.6	江苏.滨江变/#2主变	41	8	6750	4712.6
江阴市	10kV扬子线157	10	0.15	轻载	6677.9	江苏.滨江变/#1主变	8.26	0		6677.9

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容 量(kVA)	核算可开放容 量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
江阴市	10kV阳城线153	10	18.73	轻载	4591.36	无锡.邓阳变/2号主变	24.08	0		4591.36
江阴市	10kV阳顺线146	10	54.64	中载	1375.55	无锡.邓阳变/2号主变	24.08	16	13230	1375.55
江阴市	10kV阳秀线133	10	5.6	轻载	7205.47	无锡.青阳变/2号主变	25.28	0		7205.47
江阴市	10kV杨联线142	10	0.15	轻载	6678.07	无锡.长山变/2号主变	10.59	0		6678.07
江阴市	10kV杨联线164	10	0	轻载	7019.8	无锡.杨宦变/3号主变	18.11	0		7019.8
江阴市	10kV杨绮联线126	10	3.17	轻载	7476.87	无锡.杨宦变/2号主变	17.4	12	8800	7476.87
江阴市	10kV杨绮联线132	10	0.03	轻载	6374.45	江苏.绮北变/1号主变	85.53	0		6374.45
江阴市	10kV杨元线126	10	93.07	重载	0	江苏.万兴变/#1主变	0	28	12130	0
江阴市	10kV杨庄线161	10	70.93	重载	0	无锡.邓阳变/3号主变	5.07	39	33610	0
江阴市	10kV氧化线112	10	42.61	轻载	3064.6	无锡.青阳变/1号主变	0	0		0
江阴市	10kV姚长线139	10	20.78	轻载	5115.29	无锡.姚巷变/2号主变	25.37	0		5115.29
江阴市	10kV姚东线142	10	60.16	中载	880.9	无锡.姚巷变/2号主变	25.37	49	36340	880.9
江阴市	10kV姚海线133	10	61.44	中载	766.41	无锡.姚巷变/2号主变	25.37	16	11180	766.41
江阴市	10kV姚茂线122	10	32.6	轻载	3886.43	无锡.姚巷变/3号主变	0.12	27	22935	120
江阴市	10kV姚桥线116	10	43.33	轻载	2983.72	无锡.姚巷变/3号主变	0.12	30	20190	120
江阴市	10kV姚饰线119	10	55.39	中载	1518.1	无锡.姚巷变/3号主变	0.12	23	20455	120
江阴市	10kV姚西线145	10	29.66	轻载	4192.13	无锡.姚巷变/3号主变	0.12	37	19980	120
江阴市	10kV姚杨线146	10	44.71	轻载	2628.48	无锡.姚巷变/3号主变	0.12	74	38115	120
江阴市	10kV姚园线151	10	52.07	中载	1605.22	无锡.姚巷变/3号主变	0.12	8	5450	120
江阴市	10kV遥径线118	10	24.22	轻载	4099.64	无锡.瑰宝变/1号主变	7.48	22	6595	4099.64
江阴市	10kV要安线152	10	33.03	轻载	3841.92	无锡.要塞变/2号主变	6.33	17	15600	3841.92
江阴市	10kV要澄线115	10	24.31	轻载	4747.76	无锡.要塞变/1号主变	29.3	17	15600	4747.76
江阴市	10kV要花线151	10	55.19	中载	1295.36	无锡.要塞变/2号主变	6.33	23	14965	1295.36
江阴市	10kV冶方桥线116	10	55.02	中载	1341.78	无锡.霞客变/1号主变	11.94	5	4110	1341.78
江阴市	10kV叶桥线116	10	42.03	轻载	2504.13	无锡.泾水变/1号主变	4.9	25	12185	2504.13
江阴市	10kV液压线162	10	40.22	轻载	2666.59	无锡.石化变/3号主变	5.42	4	10100	2666.59
江阴市	10kV一化线140	10	77.42	重载	0	无锡.霞客变/3号主变	34.9	1	6050	0
江阴市	10kV一品线141	10	40.8	轻载	3034.64	无锡.周西变/1号主变	2.95	14	10670	2950
江阴市	10kV一区线133	10	42.5	轻载	2857.97	无锡.黄田变/2号主变	18.29	37	33305	2857.97

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容 量(kVA)	核算可开放容 量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
江阴市	10kV医院线174	10	23.12	轻载	5245.36			0		5245.36
江阴市	10kV怡江线180	10	38.57	轻载	3266.55	无锡.黄田变/3号主变	9.99	21	18210	3266.55
江阴市	10kV益健线178	10	14.86	轻载	5730.67			9	7580	5730.67
江阴市	10kV益名线183	10	20.22	轻载	5173.48			18	10430	5173.48
江阴市	10kV殷庄线163	10	48.42	轻载	1932.57	无锡.太清变/3号主变	31.66	16	8405	1932.57
江阴市	10kV银河线163	10	47.81	轻载	2305.98	无锡.红光变/2号主变	31.85	26	21500	2305.98
江阴市	10kV银信线133	10	24.56	轻载	4721.78	无锡.孟济变/1号主变	14.18	18	23930	4721.78
江阴市	10kV应河线143	10	7.68	轻载	5580.16	无锡.世纪变/2号主变	14.4	26	12805	5580.16
江阴市	10kV应天线124	10	70.12	重载	0	无锡.世纪变/1号主变	40.7	28	19410	0
江阴市	10kV英迈线144	10	90.34	重载	0	无锡.砂北变/2号主变	0.3	3	5900	0
江阴市	10kV迎宾线161	10	55.12	中载	1332.77	无锡.峭新变/3号主变	0	16	7620	0
江阴市	10kV营区线116	10	36.06	轻载	2421.68	无锡.黄山变/1号主变	19.1	2	5660	2421.68
江阴市	10kV永安线152	10	89.44	重载	0	无锡.红豆变/2号主变	3.31	35	14995	0
江阴市	10kV永昌线134	10	28.38	轻载	3727.26	无锡.祝塘变/2号主变	27.58	0		3727.26
江阴市	10kV永达线146	10	48.39	轻载	1935.34	无锡.贤庄变/2号主变	13.46	43	21850	1935.34
江阴市	10kV永康线155	10	54.28	中载	1407.25	无锡.红光变/2号主变	31.85	8	6735	1407.25
江阴市	10kV永隆线134	10	89.03	重载	0	无锡.姚巷变/2号主变	25.37	42	21655	0
江阴市	10kV永新线136	10	28.99	轻载	3672.53	无锡.祝塘变/2号主变	27.58	0		3672.53
江阴市	10kV勇峰线152	10	28.76	轻载	3757.4	江苏.滨江变/#1主变	8.26	0		3757.4
江阴市	10kV油库线129	10	36.88	轻载	2965.36	无锡.长山变/1号主变	14.02	8	12320	2965.36
江阴市	10kV友谊线131	10	64.24	中载	515.44	无锡.石庄变/2号主变	0	41	19870	0
江阴市	10kV于发线132	10	91.35	重载	0	无锡.于门变/2号主变	40.76	34	16640	0
江阴市	10kV于福线143	10	18.45	轻载	5356.9	无锡.于门变/2号主变	40.76	51	29600	5356.9
江阴市	10kV于府线162	10	23.42	轻载	4840.94	无锡.于门变/3号主变	43.44	17	12460	4840.94
江阴市	10kV于锦线153	10	23.63	轻载	4819.12	无锡.于门变/3号主变	43.44	14	10490	4819.12
江阴市	10kV于理线146	10	8.67	轻载	6373.24	无锡.于门变/2号主变	40.76	20	10895	6373.24
江阴市	10kV于临线151	10	12.86	轻载	5937.99	无锡.于门变/3号主变	43.44	6	10400	5937.99
江阴市	10kV于门线116	10	38.11	轻载	3314.36	无锡.何巷变/1号主变	13.71	2	5120	3314.36
江阴市	10kV于青线147	10	38.54	轻载	2816.92	无锡.于门变/2号主变	40.76	24	10335	2816.92

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容 量(kVA)	核算可开放容 量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
江阴市	10kV于申联线156	10	0.33	轻载	6238.84	无锡.于门变/3号主变	43.44	0		6238.84
江阴市	10kV于申联线160	10	0	轻载	7274.4	无锡.申北变/3号主变	19.04	0		7274.4
江阴市	10kV于首线145	10	11.41	轻载	6088.5	无锡.于门变/2号主变	40.76	12	10400	6088.5
江阴市	10kV于西线120	10	9.73	轻载	5397.09	无锡.申港变/2号主变	11.2	0		5397.09
江阴市	10kV于巷联线115	10	0.07	轻载	6262.05	无锡.何巷变/1号主变	13.71	0		6262.05
江阴市	10kV于巷联线135	10	0.33	轻载	6238.84	无锡.于门变/2号主变	40.76	0		6238.84
江阴市	10kV于新线133	10	38.18	轻载	2849.66	无锡.于门变/2号主变	40.76	35	11425	2849.66
江阴市	10kV宇邦线181	10	31	轻载	4053.23	无锡.黄田变/3号主变	9.99	17	16080	4053.23
江阴市	10kV宇峰线144	10	30.15	轻载	3567.92	无锡.利港变/2号主变	2.9	0		2900
江阴市	10kV郁桥线134	10	12.65	轻载	5135.38	无锡.李家变/2号主变	16.39	47	21280	5135.38
江阴市	10kV御龙线165	10	22.4	轻载	4946.94	无锡.山观变/3号主变	14.48	18	12530	4946.94
江阴市	10kV御庭线164	10	52.67	中载	1551.53	无锡.河蒲变/3号主变	0	23	16570	0
江阴市	10kV御鑫线158	10	21.66	轻载	5023.15	无锡.锦南变/3号主变	6.53	22	23445	5023.15
江阴市	10kV裕恒线146	10	57.66	中载	1104.67	无锡.红豆变/2号主变	3.31	14	17715	1104.67
江阴市	10kV毓秀线142	10	40.28	轻载	3325.09	无锡.青阳变/2号主变	25.28	39	33320	3325.09
江阴市	10kV元庄线127	10	32.47	轻载	3360.43	无锡.富华变/2号主变	0.08	13	10840	80
江阴市	10kV园坊线112	10	0	轻载	6268.11	无锡.花园变/1号主变	5.7	0		5700
江阴市	10kV园李联线114	10	0	轻载	6268.11	无锡.花园变/1号主变	5.7	0		5700
江阴市	10kV园李联线128	10	41.62	轻载	2540.84	无锡.李家变/1号主变	6.4	11	15330	2540.84
江阴市	10kV园砦线113	10	0	轻载	6268.11	无锡.花园变/1号主变	5.7	0		5700
江阴市	10kV园鹏线122	10	0	轻载	6268.11	无锡.花园变/2号主变	14.8	0		6268.11
江阴市	10kV园区线160	10	32.81	轻载	3864.61	无锡.贯庄变/3号主变	5.59	17	9980	3864.61
江阴市	10kV园叶线115	10	0	轻载	6268.11	无锡.花园变/1号主变	5.7	0		5700
江阴市	10kV原筑线164	10	0	轻载	7274.4	无锡.塔南变/1号主变	10.3	0		7274.4
江阴市	10kV袁家巷线135	10	58.31	中载	1046.99	无锡.周西变/1号主变	2.95	10	7325	1046.99
江阴市	10kV远景线144	10	62.93	中载	735.23	无锡.申北变/2号主变	15.32	0		735.23
江阴市	10kV月东线122	10	72.8	重载	0	无锡.月城变/2号主变	1.78	22	10580	0
江阴市	10kV月山线127	10	45.51	轻载	2192.71	无锡.陈子变/3号主变	24.59	34	14600	2192.71
江阴市	10kV悦府线146	10	14.01	轻载	5818.65	无锡.周西变/2号主变	8.37	14	16220	5818.65

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容 量(kVA)	核算可开放容 量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
江阴市	10kV云村线116	10	3.99	轻载	6859.41	无锡.黄台变/1号主变	10.46	33	20500	6859.41
江阴市	10kV云工线156	10	55.36	中载	1311.3	无锡.云东变/3号主变	4.53	26	10875	1311.3
江阴市	10kV云黄联线123	10	0	轻载	6268.11	无锡.云东变/1号主变	4.36	6	3460	4360
江阴市	10kV云黄联线163	10	5.77	轻载	5751.28	无锡.黄台变/1号主变	10.46	0		5751.28
江阴市	10kV云开线136	10	18.59	轻载	5342.18	无锡.云东变/2号主变	0	5	7760	0
江阴市	10kV云科线137	10	79.62	重载	0	无锡.云东变/2号主变	0	7	9505	0
江阴市	10kV云绮线118	10	0.81	轻载	6195.19	无锡.黄台变/1号主变	10.46	1	315	6195.19
江阴市	10kV云思线157	10	63.08	中载	619.88	无锡.云东变/3号主变	4.53	7	2775	619.88
江阴市	10kV云天线142	10	68.77	中载	127.99	无锡.云东变/2号主变	0	2	8750	0
江阴市	10kV云亭线161	10	35.26	轻载	3610.18	无锡.黄台变/1号主变	10.46	20	11815	3610.18
江阴市	10kV云湾线135	10	11.96	轻载	6031.17	无锡.黄台变/2号主变	16.16	98	58805	6031.17
江阴市	10kV云镇线128	10	42.18	轻载	2890.88	无锡.云东变/1号主变	4.36	0		2890.88
江阴市	10kV韵南线123	10	2.49	轻载	6045.55	无锡.月城变/2号主变	1.78	8	3360	1780
江阴市	10kV泽文线141	10	1.13	轻载	7705.32	无锡.常泽变/3号主变	15.93	0		7705.32
江阴市	10kV泽扬线163	10	33.74	轻载	3768.14	无锡.常泽变/3号主变	15.93	20	14675	3768.14
江阴市	10kV泽云线116	10	6.02	轻载	6649.32	无锡.常泽变/1号主变	12.99	0		6649.32
江阴市	10kV增压线158	10	55.93	中载	1462.15	无锡.周西变/3号主变	3.42	13	9850	1462.15
江阴市	10kV闸北线117	10	43.27	轻载	2393.1	无锡.南闸变/1号主变	4.71	25	15955	2393.1
江阴市	10kV闸联线117	10	21.9	轻载	4998.38	无锡.锦南变/2号主变	0	27	22660	0
江阴市	10kV闸联线122	10	5.1	轻载	5811.38	无锡.南闸变/2号主变	29.7	0		5811.38
江阴市	10kV闸新线114	10	91.01	重载	0	无锡.南闸变/1号主变	4.71	49	20100	0
江阴市	10kV榨树头线112	10	0	轻载	6268.11	无锡.钱家变/1号主变	29.81	0		6268.11
江阴市	10kV站南线134	10	74.51	重载	0	无锡.锦南变/2号主变	0	20	10205	0
江阴市	10kV站西线163	10	36.86	轻载	2967.78	无锡.锦南变/3号主变	6.53	10	6950	2967.78
江阴市	10kV章家线135	10	47.76	轻载	1991.63	无锡.山观变/1号主变	28.23	9	6280	1991.63
江阴市	10kV赵宕线111	10	17.54	轻载	4697.18	无锡.卧龙变/1号主变	31.47	0		4697.18
江阴市	10kV振宏线160	10	87.5	重载	0	无锡.砂北变/3号主变	5.72	14	6695	0
江阴市	10kV振江线132	10	74.83	重载	0	无锡.球庄变/2号主变	18.9	1	7500	0
江阴市	10kV振阳线121	10	12.31	轻载	5166.04	无锡.卧龙变/2号主变	30.34	0		5166.04



区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容 量(kVA)	核算可开放容 量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
江阴市	10kV镇北线137	10	14.29	轻载	4988.16	无锡.祝塘变/2号主变	27.58	0		4988.16
江阴市	10kV镇东线141	10	36.17	轻载	3029.61	无锡.霞客变/3号主变	34.9	29	14910	3029.61
江阴市	10kV镇西线107	10	40.71	轻载	2623.11	无锡.马镇变/1号主变	6.14	60	20915	2623.11
江阴市	10kV征存线181	10	9.35	轻载	6302.92	无锡.虹君变/2号主变	17.98	20	16050	6302.92
江阴市	10kV郑巷线146	10	32.62	轻载	3347.61	无锡.北国变/1号主变	0.88	23	14265	880
江阴市	10kV支巷线166	10	51.34	中载	1671.21	无锡.史村变/3号主变	30.59	2	6250	1671.21
江阴市	10kV至公线151	10	25.92	轻载	4580.79	无锡.兴周变/2号主变	1.99	22	15110	1990
江阴市	10kV制氧线136	10	63.25	中载	604.81	无锡.青阳变/2号主变	25.28	28	11155	604.81
江阴市	10kV治安线162	10	28.24	轻载	4339.53	无锡.黄台变/1号主变	10.46	68	30205	4339.53
江阴市	10kV中达线134	10	33.18	轻载	3826.33	无锡.严村变/2号主变	31	4	6800	3826.33
江阴市	10kV中德线165	10	31.78	轻载	3422.09	无锡.杨宦变/3号主变	18.11	30	15265	3422.09
江阴市	10kV中海线119	10	49.09	轻载	1872.64	无锡.陈子变/1号主变	8.77	26	15040	1872.64
江阴市	10kV中华线144	10	25.53	轻载	4620.98	无锡.于门变/2号主变	40.76	11	9545	4620.98
江阴市	10kV中节线113	10	23.13	轻载	4870.56	无锡.严村变/1号主变	40.28	9	7200	4870.56
江阴市	10kV中卡线166	10	27.31	轻载	4436.17	无锡.于门变/3号主变	43.44	9	11040	4436.17
江阴市	10kV中客线113	10	13.24	轻载	5692.39	无锡.城客变/1号主变	8.37	23	12730	5692.39
江阴市	10kV中南线162	10	25.5	轻载	4624.09	无锡.宝塔变/2号主变	4.25	23	10905	4250
江阴市	10kV中山线172	10	16.76	轻载	5532.53	无锡.虹君变/1号主变	6.38	16	7325	5532.53
江阴市	10kV中庭线131	10	33.26	轻载	3818.19	无锡.凤凰变/1号主变	11.23	44	25580	3818.19
江阴市	10kV中兴线144	10	17.02	轻载	5505.85	无锡.要塞变/2号主变	6.33	37	26860	5505.85
江阴市	10kV仲伟线126	10	8.89	轻载	6350.2	无锡.塔南变/2号主变	25.32	46	40025	6350.2
江阴市	10kV重工线161	10	47.94	轻载	1975.69	无锡.杨宦变/2号主变	17.4	13	14905	1975.69
江阴市	10kV周村线145	10	34.62	轻载	3677.04	无锡.兴周变/1号主变	2.13	24	12465	2130
江阴市	10kV周东线148	10	48.3	轻载	1943.13	无锡.兴周变/1号主变	2.13	15	9150	1943.13
江阴市	10kV周光线153	10	44.74	轻载	2261.65	无锡.周西变/2号主变	8.37	4	2650	2261.65
江阴市	10kV周华线164	10	42.59	轻载	2454.76	无锡.周西变/3号主变	3.42	3	3565	2454.76
江阴市	10kV周家线155	10	60.66	中载	836.73	无锡.太清变/3号主变	31.66	11	8010	836.73
江阴市	10kV周江线147	10	84.85	重载	0	无锡.姚巷变/3号主变	0.12	33	24350	0
江阴市	10kV周楼线143	10	65.59	中载	457.94	无锡.周西变/2号主变	8.37	8	10210	457.94

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容 量(kVA)	核算可开放容 量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
江阴市	10kV周能线145	10	27.23	轻载	3829.97	无锡.周西变/2号主变	8.37	7	6050	3829.97
江阴市	10kV周品线156	10	16.43	轻载	5567.51	无锡.周西变/3号主变	3.42	13	9450	3420
江阴市	10kV周染线165	10	54.57	中载	1603.66	无锡.周西变/3号主变	3.42	5	8215	1603.66
江阴市	10kV周盛线157	10	39.09	轻载	3212.34	无锡.周西变/3号主变	3.42	12	7080	3212.34
江阴市	10kV周西线132	10	42.69	轻载	2445.06	无锡.周西变/1号主变	2.95	23	13105	2445.06
江阴市	10kV周云线134	10	40.19	轻载	3097.86	无锡.周西变/1号主变	2.95	38	22065	2950
江阴市	10kV周专线163	10	11.29	轻载	6101.49	无锡.周西变/3号主变	3.42	9	6500	3420
江阴市	10kV朱家线163	10	58.89	中载	1155.07	无锡.于门变/3号主变	43.44	57	39925	1155.07
江阴市	10kV朱湾线136	10	25.11	轻载	4665.32	无锡.于门变/2号主变	40.76	40	32390	4665.32
江阴市	10kV珠江线124	10	19.25	轻载	5274.29	无锡.肖山变/2号主变	16.29	5	2935	5274.29
江阴市	10kV祝北线117	10	18.59	轻载	4603.14	无锡.祝塘变/1号主变	16.02	0		4603.14
江阴市	10kV祝东线121	10	13.05	轻载	5099.87	无锡.祝塘变/2号主变	27.58	0		5099.87
江阴市	10kV祝工线115	10	28.15	轻载	4349.23	无锡.祝塘变/1号主变	16.02	0		4349.23
江阴市	10kV祝瑰联线116	10	0	轻载	6268.11	无锡.瑰宝变/1号主变	7.48	0		6268.11
江阴市	10kV祝瑰联线135	10	1.08	轻载	6171.46	无锡.祝塘变/2号主变	27.58	0		6171.46
江阴市	10kV祝南线113	10	64.21	中载	118.73	无锡.瑰宝变/1号主变	7.48	11	6365	118.73
江阴市	10kV祝文线116	10	11.91	轻载	6036.54	无锡.祝塘变/1号主变	16.02	0		6036.54
江阴市	10kV庄澄线145	10	29.57	轻载	4201.14	无锡.贯庄变/2号主变	10.67	14	10715	4201.14
江阴市	10kV庄联线125	10	0	轻载	6122.62	无锡.石庄变/1号主变	2.51	0		2510
江阴市	10kV庄联线143	10	11.47	轻载	5119.62	无锡.石化变/2号主变	37.38	5	3150	5119.62
江阴市	10kV庄欣线144	10	31.83	轻载	3418.1	无锡.球庄变/2号主变	18.9	0		3418.1
江阴市	10kV庄园线164	10	16.68	轻载	4664.1	无锡.贯庄变/3号主变	5.59	9	10815	4664.1
江阴市	10kV装饰线128	10	53.41	中载	1485.88	无锡.陆东变/2号主变	5.7	4	6380	1485.88
江阴市	10kV子联线112	10	15.91	轻载	4843.19	无锡.月城变/1号主变	4.66	0		4660
江阴市	10kV子联线123	10	0	轻载	6268.11	无锡.陈子变/3号主变	24.59	0		6268.11
江阴市	10kV子荣线172	10	36.62	轻载	2989.43	无锡.陈子变/1号主变	8.77	21	9580	2989.43
江阴市	10kV紫金线164	10	56.04	中载	1249.81	无锡.锦南变/3号主变	6.53	42	23845	1249.81
江阴市	10kV紫锡线131	10	13.64	轻载	5856.93	无锡.锦南变/2号主变	0	3	4800	0
江阴市	10kV紫香线143	10	25.69	轻载	3967.84	无锡.常泽变/3号主变	15.93	0		3967.84

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容 量(kVA)	核算可开放容 量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
江阴市	10kV宗言线146	10	44.89	轻载	2248.83	无锡.钱家变/2号主变	6.39	17	8485	2248.83
江阴市	10kV总降线143	10	11.69	轻载	6059.75	无锡.长山变/2号主变	10.59	0		6059.75
江阴市	20kV爱家线226	20	24.28	轻载	9502.44	无锡.云西变/2号主变	46.31	41	31770	9502.44
江阴市	20kV藏品线227	20	25.99	轻载	9146.35	无锡.云西变/2号主变	46.31	46	42640	9146.35
江阴市	20kV东大线252	20	25.98	轻载	9149.12	无锡.云西变/3号主变	41.82	0		9149.12
江阴市	20kV东院线245	20	17.56	轻载	10899.5	无锡.云西变/3号主变	41.82	2	10260	10899.48
江阴市	20kV环湖线243	20	12.48	轻载	11955.7	无锡.云西变/3号主变	41.82	44	32210	11955.65
江阴市	20kV金科线244	20	30.76	轻载	8155.99	无锡.云西变/3号主变	41.82	40	35370	8155.99
江阴市	20kV名豪线246	20	24.05	轻载	9551.29	无锡.云西变/3号主变	41.82	28	18980	9551.29
江阴市	20kV南菁线224	20	2.26	轻载	14079.4	无锡.迎瑞变/2号主变	36.7	0		14079.43
江阴市	20kV瑞红线221	20	0	轻载	14548.8	无锡.迎瑞变/2号主变	36.7	0		14548.8
江阴市	20kV瑞雅线253	20	0	轻载	14548.8	无锡.迎瑞变/1号主变	36.47	0		14548.8
江阴市	20kV王府线230	20	28.15	轻载	8697.76	无锡.云西变/2号主变	46.31	0		8697.76
江阴市	20kV西光线255	20	2.75	轻载	15048	无锡.云西变/3号主变	41.82	0		15047.96
江阴市	20kV西敌线225	20	2.83	轻载	13960.3	无锡.云西变/2号主变	46.31	20	20000	13960.27
江阴市	20kV医疗线224	20	0.49	轻载	14446.6	无锡.云西变/2号主变	46.31	2	7760	14446.61
江阴市	20kV迎西联线229	20	4.32	轻载	13651.6	无锡.云西变/2号主变	46.31	12	12400	13651.62
江阴市	20kV迎西联线251	20	0.55	轻载	14434.5	无锡.迎瑞变/1号主变	36.47	0		14434.49
江阴市	20kV迎云联线223	20	0.81	轻载	14381.1	无锡.迎瑞变/2号主变	36.7	0		14381.14
江阴市	20kV迎云联线242	20	0.37	轻载	14472.9	无锡.云西变/3号主变	41.82	23	20360	14472.94
江阴市	20kV云居线252	20	3.23	轻载	13878.2	无锡.迎瑞变/1号主变	36.47	0		13878.17
江阴市	20kV云苏线231	20	48.45	轻载	4478.61	无锡.云西变/2号主变	46.31	0		4478.61
江阴市	20kV云泰线254	20	39.86	轻载	6744.41	无锡.云西变/3号主变	41.82	0		6744.41
江阴市	20kV租赁线228	20	20.56	轻载	10276.7	无锡.云西变/2号主变	46.31	22	15660	10276.65
宜兴市	10kV爱娇线151	10	27.13	轻载	4105.88	无锡.胜天变/1号主变	17.25	5	200	4105.88
宜兴市	10kV安景线111	10	53.96	中载	1111.08	无锡.川陶变/1号主变	19.98	0		1111.08
宜兴市	10kV安西线116	10	47.11	轻载	2192.02	无锡.华山变/1号主变	42.22	41	12095	2192.02
宜兴市	10kV白茫线155	10	58.28	中载	1024.82	无锡.临津变/1号主变	19.73	76	18745	1024.82
宜兴市	10kV白泥线131	10	11.02	轻载	4954.56	无锡.丁山变/1号主变	26.6	0		4954.56

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
宜兴市	10kV白塔线114	10	73.02	重载	0	无锡.西渚变/1号主变	14.54	37	6550	0
宜兴市	10kV白土线146	10	61.48	中载	715.32	无锡.华山变/2号主变	17.8	0		715.32
宜兴市	10kV白巷124线	10	0	轻载	5880.14	无锡.北渠变/2号主变	0	0		0
宜兴市	10kV百合线117	10	16.14	轻载	3731.42	无锡.涧北变/1号主变	8.44	42	13720	3731.42
宜兴市	10kV百盛线124	10	20.18	轻载	5177.47	无锡.江竹变/1号主变	23.88	10	7260	5177.47
宜兴市	10kV柏山线118	10	0	轻载	5880.14			0		5880.14
宜兴市	10kV摆布线121	10	94.33	重载	0	无锡.临津变/2号主变	8.82	0		0
宜兴市	10kV宝钢线127	10	36.48	轻载	2798.05	无锡.诸桥变/2号主变	0	0		0
宜兴市	10kV宝龙线133	10	0	轻载	5880.14	无锡.丁山变/1号主变	26.6	0		5880.14
宜兴市	10kV宝寿线122	10	47.2	轻载	2184.23	无锡.荷塘变/2号主变	17.46	22	8515	2184.23
宜兴市	10kV宝塔线138	10	70.96	重载	0	无锡.下漳变/1号主变	15.56	0		0
宜兴市	10kV宝宜线162	10	39.17	轻载	3064.77	无锡.诸桥变/2号主变	0	10	2530	0
宜兴市	10kV保利线127	10	28.47	轻载	3977.36	无锡.潢潼变/2号主变	26.47	8	800	3977.36
宜兴市	10kV鲍庄线194	10	55.86	中载	1354.77	无锡.高滕变/2号主变	4.26	77	14850	1354.77
宜兴市	10kV北门线122	10	58.68	中载	784.25	无锡.茶局变/2号主变	4.66	17	7305	784.25
宜兴市	10kV北新线152	10	57.71	中载	851.8	无锡.南新变/1号主变	0	85	21385	0
宜兴市	10kV北庄线126	10	49.3	轻载	1982.79	无锡.和桥变/2号主变	4.75	81	23245	1982.79
宜兴市	10kV贝市线156	10	38.16	轻载	3049.19	无锡.南漕变/2号主变	0	58	10745	0
宜兴市	10kV碧桂线136	10	9.55	轻载	6281.96	无锡.芳桥变/2号主变	31	7	5600	6281.96
宜兴市	10kV边庄线134	10	35.47	轻载	3073.61	江苏.广汇变/#2主变	23.84	28	3730	3073.61
宜兴市	10kV卞渎线114	10	66	中载	383.29	无锡.新庄变/1号主变	41.63	53	13900	383.29
宜兴市	10kV标准线122	10	33.95	轻载	3452.92	无锡.川陶变/2号主变	3.47	32	9550	3452.92
宜兴市	10kV滨河线112	10	66.19	中载	264.13	无锡.滨河变/1号主变	13.62	23	9995	264.13
宜兴市	10kV滨水线151	10	3.34	轻载	6384.84	无锡.胥井变/1号主变	35.53	12	8880	6384.84
宜兴市	10kV玻璃厂线116	10	27.4	轻载	3726.4	无锡.红塔变/1号主变	24.77	49	23050	3726.4
宜兴市	10kV毫村线122	10	18.69	轻载	4914.55	无锡.胥井变/2号主变	32.69	18	5905	4914.55
宜兴市	10kV博莱线124	10	4.69	轻载	5486.28	无锡.巷头变/2号主变	21.65	0		5486.28
宜兴市	10kV不锈钢线122	10	28.21	轻载	3719.99	江苏.广汇变/#1主变	32.71	6	8040	3719.99
宜兴市	10kV彩虹线152	10	25.55	轻载	4619.42	无锡.西九变/1号主变	10.87	19	13330	4619.42

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容 量(kVA)	核算可开放容 量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
宜兴市	10kV沧浜线134	10	42.35	轻载	1436.52	无锡.下漳变/1号主变	15.56	0		1436.52
宜兴市	10kV沧浦线146	10	9.07	轻载	5117.89	无锡.龙潭变/2号主变	14.94	0		5117.89
宜兴市	10kV漕东线144	10	49.73	轻载	1702.56	无锡.华山变/2号主变	17.8	0		1702.56
宜兴市	10kV漕桥线152	10	33.2	轻载	3524.62	无锡.南漕变/1号主变	3.68	19	5730	3524.62
宜兴市	10kV查林线112	10	68.18	中载	126.44	无锡.蜀山变/1号主变	16.04	26	6625	126.44
宜兴市	10kV茶东线124	10	77.46	重载	0	无锡.茶局变/2号主变	4.66	45	21440	0
宜兴市	10kV茶圣线146	10	0.76	轻载	7195.25	无锡.竹海变/2号主变	15.52	0		7195.25
宜兴市	10kV茶亭线145	10	21.4	轻载	4655.27	无锡.渚东变/2号主变	30.54	28	8670	4655.27
宜兴市	10kV茶西线162	10	70.86	重载	0	无锡.茶局变/2号主变	4.66	31	14350	0
宜兴市	10kV茶园线113	10	37.56	轻载	2724.96	无锡.茶前变/1号主变	19.66	0		2724.96
宜兴市	10kV长城线121	10	59.53	中载	915.71	无锡.官林变/2号主变	10.35	0		915.71
宜兴市	10kV长福线152	10	43.73	轻载	2516.08	无锡.临津变/1号主变	19.73	5	5400	2516.08
宜兴市	10kV长岭线111	10	0	轻载	5880.14	无锡.茗岭变/1号主变	34.29	0		5880.14
宜兴市	10kV长塔线147	10	17.29	轻载	5048.43	无锡.红塔变/2号主变	33.52	34	9690	5048.43
宜兴市	10kV长圩线113	10	43.15	轻载	2390.33	江苏.广汇变/#1主变	32.71	25	8870	2390.33
宜兴市	10kV长元线118	10	53.52	中载	1142.08	无锡.前元变/1号主变	27.06	58	16065	1142.08
宜兴市	10kV长征线124	10	37.86	轻载	2226.49	无锡.汤渡变/2号主变	4.72	41	7320	2226.49
宜兴市	10kV常安线122	10	0	轻载	5880.14	无锡.丁山变/2号主变	14.18	0		5880.14
宜兴市	10kV超市线149	10	35.74	轻载	2966.57	无锡.下漳变/2号主变	32.25	0		2966.57
宜兴市	10kV朝阳线128	10	41.39	轻载	1982.1	无锡.茶局变/2号主变	4.66	20	8735	1982.1
宜兴市	10kV车城线132	10	19.92	轻载	4207.03	无锡.江竹变/2号主变	23.2	0		4207.03
宜兴市	10kV车古线116	10	51.53	中载	1769.41	无锡.周铁变/1号主变	3	42	15020	1769.41
宜兴市	10kV辰龙线125	10	0	轻载	5880.14	无锡.临津变/2号主变	8.82	0		5880.14
宜兴市	10kV陈桥线111	10	12.28	轻载	3999.01	无锡.分水变/1号主变	13.3	11	2415	3999.01
宜兴市	10kV宸章线117	10	3.77	轻载	4588.24	无锡.西九变/1号主变	10.87	0		4588.24
宜兴市	10kV城典线125	10	64.39	中载	537.09	无锡.荷塘变/2号主变	17.46	56	15475	537.09
宜兴市	10kV城建线111	10	27.53	轻载	4751.74	无锡.西九变/1号主变	10.87	15	6710	4751.74
宜兴市	10kV城泽线131	10	0.09	轻载	7821.89	无锡.竹海变/2号主变	15.52	16	10970	7821.89
宜兴市	10kV程墅线131	10	5.07	轻载	5454.07	无锡.江竹变/2号主变	23.2	0		5454.07

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
宜兴市	10kV滕芳线131	10	46.25	轻载	2274.81	无锡.新庄变/2号主变	17.83	63	24410	2274.81
宜兴市	10kV滕里线126	10	16.44	轻载	3710.64	无锡.汤渡变/2号主变	4.72	19	4845	3710.64
宜兴市	10kV滕文线154	10	2.65	轻载	6450.83	无锡.胥井变/1号主变	35.53	5	8350	6450.83
宜兴市	10kV滕洲线153	10	19.87	轻载	4801.8	无锡.胥井变/1号主变	35.53	42	13550	4801.8
宜兴市	10kV川埠线126	10	29.69	轻载	3525.66	无锡.蜀山变/2号主变	2.47	24	18860	2470
宜兴市	10kV川南线144	10	18.99	轻载	4284.62	无锡.丁山变/2号主变	14.18	0		4284.62
宜兴市	10kV川善线163	10	7.33	轻载	6002.59	无锡.玉山变/2号主变	10.18	49	17395	6002.59
宜兴市	10kV创北线151	10	57.43	中载	1203.74	无锡.南新变/1号主变	0	18	3380	0
宜兴市	10kV创南线156	10	80.38	重载	0	无锡.南新变/2号主变	0	51	13390	0
宜兴市	10kV创业线164	10	36.84	轻载	6892.67	无锡.潢潼变/2号主变	26.47	5	2050	6892.67
宜兴市	10kV春晓线146	10	1.4	轻载	3564.63	无锡.下漳变/2号主变	32.25	0		3564.63
宜兴市	10kV大明线128	10	37.23	轻载	3139.08	无锡.前元变/2号主变	17.7	0		3139.08
宜兴市	10kV大埭线125	10	41.29	轻载	2511.4	无锡.前元变/2号主变	17.7	20	4850	2511.4
宜兴市	10kV大鹏线149	10	44.32	轻载	2668.84	无锡.善卷变/2号主变	4.43	1		2668.84
宜兴市	10kV大浦线111	10	32.91	轻载	3552.33	无锡.大浦变/1号主变	25.29	132	34880	3552.33
宜兴市	10kV大前线113	10	27.04	轻载	4114.37	无锡.华山变/1号主变	42.22	36	8010	4114.37
宜兴市	10kV大润线132	10	36.51	轻载	2320.19	无锡.下漳变/1号主变	15.56	0		2320.19
宜兴市	10kV大生线122	10	59.2	中载	907.22	无锡.北庄变/1号主变	9.05	0		907.22
宜兴市	10kV大田线115	10	20.19	轻载	3451.01	无锡.前元变/1号主变	27.06	30	18175	3451.01
宜兴市	10kV大同线141	10	34.84	轻载	3367.18	无锡.和桥变/1号主变	5.11	49	25500	3367.18
宜兴市	10kV戴家线112	10	87.45	重载	0	无锡.凌霞变/1号主变	10.33	18	2665	0
宜兴市	10kV单家线112	10	21.72	轻载	3344.84	无锡.任墅变/1号主变	16.85	27	10845	3344.84
宜兴市	10kV道轨线146	10	56.59	中载	1284.45	无锡.渚东变/2号主变	30.54	53	17500	1284.45
宜兴市	10kV道尼线121	10	1.55	轻载	7112.98	无锡.大浦变/2号主变	25.49	9	9850	7112.98
宜兴市	10kV涤沦线114	10	23.43	轻载	1613.18	无锡.新建变/1号主变	18.59	0		1613.18
宜兴市	10kV典巷线124	10	4.86	轻载	4513.25	无锡.新建变/2号主变	16.57	2	900	4513.25
宜兴市	10kV电工线113	10	7.87	轻载	5434.5	无锡.红塔变/1号主变	24.77	15	10550	5434.5
宜兴市	10kV电培线124	10	8.46	轻载	6885.39	江苏.宜兴变/1号主变	26.38	0		6885.39
宜兴市	10kV电子线128	10	29.58	轻载	3395.59	无锡.丁山变/2号主变	14.18	0		3395.59

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容 量(kVA)	核算可开放容 量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
宜兴市	10kV丁钢线121	10	32.43	轻载	2603.2	无锡.汤渡变/2号主变	4.72	26	6260	2603.2
宜兴市	10kV丁家线117	10	20.59	轻载	3422.95	无锡.胜天变/1号主变	17.25	24	7360	3422.95
宜兴市	10kV丁蜀线125	10	33.2	轻载	3091.1	无锡.丁山变/2号主变	14.18	0		3091.1
宜兴市	10kV丁张线134	10	0	轻载	5880.14	无锡.茗岭变/2号主变	35.21	0		5880.14
宜兴市	10kV鼎球线114	10	85.59	重载	0	无锡.砺山变/1号主变	10.84	32	8040	0
宜兴市	10kV东安线152	10	16.58	轻载	5116.15	无锡.竹舍变/1号主变	13.38	63	15710	5116.15
宜兴市	10kV东风线122	10	67.53	中载	171.12	无锡.汤渡变/2号主变	4.72	47	22915	171.12
宜兴市	10kV东岗线128	10	10.86	轻载	5663.99	无锡.西渚变/2号主变	22.43	144	37035	5663.99
宜兴市	10kV东国线113	10	9.2	轻载	6317.99	无锡.西九变/1号主变	10.87	6	3500	6317.99
宜兴市	10kV东虹线139	10	58.57	中载	791.7	无锡.下漳变/1号主变	15.56	0		791.7
宜兴市	10kV东锦线132	10	21.71	轻载	4625.48	无锡.北庄变/2号主变	18.67	0		4625.48
宜兴市	10kV东矿线153	10	0	轻载	5880.14	无锡.茗岭变/1号主变	34.29	0		5880.14
宜兴市	10kV东来线118	10	0.08	轻载	6115.87	无锡.任墅变/1号主变	16.85	2	4505	6115.87
宜兴市	10kV东联线141	10	13.92	轻载	5827.83	无锡.下漳变/2号主变	32.25	0		5827.83
宜兴市	10kV东岭线151	10	0	轻载	5880.14	无锡.茗岭变/1号主变	34.29	0		5880.14
宜兴市	10kV东马线126	10	34.84	轻载	3367.87	无锡.荷塘变/2号主变	17.46	60	15485	3367.87
宜兴市	10kV东梅线151	10	19.75	轻载	3481.15	无锡.诸桥变/1号主变	0	12	2370	0
宜兴市	10kV东门线116	10	27.56	轻载	4410.71	无锡.茶局变/2号主变	4.66	17	9180	4410.71
宜兴市	10kV东坡线162	10	42.81	轻载	2604.06	无锡.青龙变/2号主变	26.44	49	17855	2604.06
宜兴市	10kV东山线141	10	0	轻载	5880.14	无锡.龙潭变/2号主变	14.94	0		5880.14
宜兴市	10kV东水线117	10	48.22	轻载	2086.02	无锡.荷塘变/1号主变	16.43	40	11490	2086.02
宜兴市	10kV东下线133	10	30.04	轻载	3356.96	无锡.龙潭变/2号主变	14.94	0		3356.96
宜兴市	10kV东贤线115	10	29.87	轻载	3371.16	无锡.丁山变/1号主变	26.6	0		3371.16
宜兴市	10kV东新线112	10	68.22	中载	170.95	无锡.龙潭变/1号主变	11.58	66	25085	170.95
宜兴市	10kV东岳线132	10	25.46	轻载	4265.57	无锡.临津变/2号主变	8.82	15	2630	4265.57
宜兴市	10kV董塘线165	10	32.03	轻载	2630.73	无锡.兰山变/2号主变	7.84	32	9560	2630.73
宜兴市	10kV都化线157	10	0	轻载	7274.4	无锡.凌霞变/1号主变	10.33	0		7274.4
宜兴市	10kV都金线121	10	10.2	轻载	6214.24	无锡.西九变/2号主变	11.6	0		6214.24
宜兴市	10kV都山线131	10	17.48	轻载	5029.9	无锡.凌霞变/2号主变	21.13	37	16205	5029.9

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容 量(kVA)	核算可开放容 量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
宜兴市	10kV都杨线113	10	31.07	轻载	3728.48	无锡.荷塘变/1号主变	16.43	20	4700	3728.48
宜兴市	10kV渎边线125	10	20.11	轻载	4017.72	无锡.周铁变/2号主变	11.6	82	23065	4017.72
宜兴市	10kV犊山线161	10	16.37	轻载	5573.58	无锡.茶前变/2号主变	5.4	5	4000	5400
宜兴市	10kV杜梗线132	10	3.76	轻载	5564.22	无锡.棠下变/2号主变	38.04	0		5564.22
宜兴市	10kV碓坊线114	10	49.67	轻载	1408.12	无锡.茶局变/2号主变	4.66	23	18065	1408.12
宜兴市	10kV鹅麓线135	10	65.03	中载	475.61	无锡.胜天变/2号主变	26.67	64	20265	475.61
宜兴市	10kV鹅洲线144	10	16.14	轻载	5158.24	无锡.北庄变/2号主变	18.67	0		5158.24
宜兴市	10kV泛亚线125	10	23.13	轻载	3247.33	无锡.川陶变/2号主变	3.47	25	2730	3247.33
宜兴市	10kV范道线163	10	22.41	轻载	3997.46	无锡.座庄变/2号主变	27.31	0		3997.46
宜兴市	10kV范蠡线151	10	24.07	轻载	3858.03	无锡.张泽变/1号主变	4.6	0		3858.03
宜兴市	10kV方里线123	10	30.2	轻载	3812.48	无锡.荷塘变/2号主变	17.46	59	14710	3812.48
宜兴市	10kV方贤线124	10	69.93	中载	7.1	无锡.竹舍变/2号主变	15.64	50	19305	7.1
宜兴市	10kV芳东线112	10	51.01	中载	1818.43	无锡.芳桥变/1号主变	34.86	23	3980	1818.43
宜兴市	10kV芳扶线115	10	11.54	轻载	5811.73	无锡.金兰变/1号主变	10.1	2	1800	5811.73
宜兴市	10kV芳工线122	10	26.69	轻载	4147.79	无锡.芳桥变/1号主变	34.86	25	6465	4147.79
宜兴市	10kV芳南线113	10	57.56	中载	1088.22	无锡.芳桥变/1号主变	34.86	25	4520	1088.22
宜兴市	10kV芳镇线142	10	0	轻载	5880.14	无锡.芳桥变/2号主变	31	0		5880.14
宜兴市	10kV芳庄线123	10	68.94	中载	65.12	无锡.芳庄变/2号主变	21.97	69	17505	65.12
宜兴市	10kV纺织线162	10	24.07	轻载	3858.38	无锡.座庄变/2号主变	27.31	0		3858.38
宜兴市	10kV飞里线114	10	54.96	中载	1440.5	无锡.渚东变/1号主变	28.67	29	4380	1440.5
宜兴市	10kV分别线133	10	54.69	中载	1466.31	无锡.北庄变/2号主变	18.67	54	11060	1466.31
宜兴市	10kV分工线112	10	7.35	轻载	4340.39	无锡.分水变/1号主变	13.3	7	200	4340.39
宜兴市	10kV分水线122	10	14.58	轻载	3839.32	无锡.分水变/2号主变	8.11	11	3400	3839.32
宜兴市	10kV丰东线117	10	56.33	中载	947.06	无锡.前元变/1号主变	27.06	43	10265	947.06
宜兴市	10kV丰利线114	10	19.44	轻载	3502.97	无锡.川陶变/1号主变	19.98	9	6385	3502.97
宜兴市	10kV丰南线151	10	59.99	中载	693.49	无锡.前元变/1号主变	27.06	13	8400	693.49
宜兴市	10kV丰韶线111	10	48.59	轻载	2050.86	无锡.前元变/1号主变	27.06	20	9470	2050.86
宜兴市	10kV丰台线127	10	70.51	重载	0	无锡.芳庄变/2号主变	21.97	92	21185	0
宜兴市	10kV丰义线116	10	50.35	中载	1361.35	无锡.前元变/1号主变	27.06	21	4670	1361.35



区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容 量(kVA)	核算可开放容 量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
宜兴市	10kV丰泽线166	10	14.21	轻载	6242.47	无锡.西九变/2号主变	11.6	31	17555	6242.47
宜兴市	10kV丰张线121	10	4.8	轻载	6775.06	无锡.前元变/2号主变	17.7	1	2650	6775.06
宜兴市	10kV封头线156	10	40.63	轻载	2568.56	无锡.万石变/2号主变	0.56	21	5065	560
宜兴市	10kV凤鸣线136	10	14.54	轻载	3842.44	无锡.下漳变/1号主变	15.56	0		3842.44
宜兴市	10kV孵化线165	10	15.96	轻载	6046.07	无锡.潢潼变/2号主变	26.47	4	7380	6046.07
宜兴市	10kV扶风线125	10	41	轻载	2777.78	无锡.芳桥变/1号主变	34.86	23	4530	2777.78
宜兴市	10kV芙蓉线144	10	13.01	轻载	5458.22	无锡.善卷变/1号主变	6.41	16	3410	5458.22
宜兴市	10kV洙东线163	10	43.56	轻载	1831.94	无锡.兰山变/1号主变	3.49	84	19330	1831.94
宜兴市	10kV浮山线118	10	34.96	轻载	3350.38	无锡.金兰变/1号主变	10.1	12	1410	3350.38
宜兴市	10kV福地线118	10	18.72	轻载	5328.67	无锡.渚东变/1号主变	28.67	5	4000	5328.67
宜兴市	10kV福华线132	10	34.52	轻载	2980.77	无锡.华山变/2号主变	17.8	0		2980.77
宜兴市	10kV福桥123线	10	0	轻载	5880.14	无锡.北渠变/2号主变	0	0		0
宜兴市	10kV福巷线115	10	28.65	轻载	3960.39	无锡.北庄变/1号主变	9.05	17	4315	3960.39
宜兴市	10kV富钿线115	10	0	轻载	6231.74	江苏.都山变/1号主变	59.91	0		6231.74
宜兴市	10kV富陶线155	10	42.93	轻载	2592.8	无锡.南新变/2号主变	0	10	2550	0
宜兴市	10kV富卓线124	10	20.8	轻载	5112.69	无锡.龙潭变/1号主变	11.58	17	16610	5112.69
宜兴市	10kV岗下线122	10	3.07	轻载	6410.31	无锡.竹海变/1号主变	12.27	15	5660	6410.31
宜兴市	10kV钢冶线116	10	5.63	轻载	4459.55	无锡.胜天变/1号主变	17.25	0		4459.55
宜兴市	10kV港里线118	10	62.91	中载	491.54	无锡.胜天变/1号主变	17.25	25	8410	491.54
宜兴市	10kV港湾线163	10	30.1	轻载	4464.75	无锡.西九变/2号主变	11.6	15	10390	4464.75
宜兴市	10kV高滕线127	10	53.14	中载	1614.74	无锡.胥井变/2号主变	32.69	59	18750	1614.74
宜兴市	10kV高工线126	10	31.74	轻载	3213.73	无锡.胥井变/2号主变	32.69	0		3213.73
宜兴市	10kV高楼线131	10	53.77	中载	1554.64	无锡.北庄变/2号主变	18.67	0		1554.64
宜兴市	10kV高农线193	10	47.81	轻载	2125.68	无锡.高滕变/1号主变	11.01	76	18080	2125.68
宜兴市	10kV高温线123	10	26.63	轻载	4154.03	无锡.川陶变/2号主变	3.47	15	1630	3470
宜兴市	10kV高遥线121	10	51.56	中载	1766.64	无锡.胥井变/2号主变	32.69	50	16935	1766.64
宜兴市	10kV戈庄线121	10	42.78	轻载	2380.46	无锡.凌霞变/2号主变	21.13	32	10830	2380.46
宜兴市	10kV葛山线148	10	76.76	重载	0	无锡.渚东变/2号主变	30.54	24	21900	0
宜兴市	10kV漏湖线157	10	57.76	中载	1172.22	无锡.南新变/2号主变	0	20	7545	0

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
宜兴市	10kV工行线161	10	55.36	中载	1014.43	无锡.茶局变/2号主变	4.66	25	6845	1014.43
宜兴市	10kV工业线116	10	52.46	中载	1680.39	无锡.砺山变/1号主变	10.84	39	11120	1680.39
宜兴市	10kV公安线145	10	17.59	轻载	5019.86	无锡.龙潭变/2号主变	14.94	0		5019.86
宜兴市	10kV公园线142	10	41.98	轻载	2354.13	无锡.丁山变/2号主变	14.18	0		2354.13
宜兴市	10kV共和线111	10	64.63	中载	372.21	无锡.茶局变/2号主变	4.66	15	6525	372.21
宜兴市	10kV古庄线112	10	37.47	轻载	2732.58	无锡.前元变/1号主变	27.06	0		2732.58
宜兴市	10kV观渎线131	10	17.64	轻载	5440.9	无锡.滨河变/2号主变	0	2	1600	0
宜兴市	10kV官北线152	10	69.97	中载	3.12	无锡.凌霞变/1号主变	10.33	23	3115	3.12
宜兴市	10kV官村线113	10	5.06	轻载	5680.09	无锡.官林变/1号主变	3.52	0		3520
宜兴市	10kV官东线126	10	0	轻载	6122.62	无锡.官林变/2号主变	10.35	0		6122.62
宜兴市	10kV官工线118	10	63.41	中载	631.49	无锡.官林变/1号主变	3.52	0		631.49
宜兴市	10kV官缆线112	10	26.3	轻载	3822.18	无锡.官林变/1号主变	3.52	0		3520
宜兴市	10kV官南线125	10	33.81	轻载	3165.58	无锡.滨河变/2号主变	0	22	3635	0
宜兴市	10kV官农线114	10	45.76	轻载	2321.57	无锡.官林变/1号主变	3.52	0		2321.57
宜兴市	10kV官西线117	10	62.31	中载	736.1	无锡.凌霞变/1号主变	10.33	15	1700	736.1
宜兴市	10kV官镇线111	10	53.82	中载	1303.33	无锡.凌霞变/1号主变	10.33	22	7450	1303.33
宜兴市	10kV贯庄线125	10	25.95	轻载	3700.59	无锡.新建变/2号主变	16.57	0		3700.59
宜兴市	10kV光伏线128	10	3.92	轻载	5779.86	无锡.周铁变/2号主变	11.6	1	6690	5779.86
宜兴市	10kV光明线132	10	0	轻载	5880.14	无锡.丁山变/1号主变	26.6	0		5880.14
宜兴市	10kV广福线135	10	0	轻载	5880.14	无锡.张泽变/2号主变	6.5	0		5880.14
宜兴市	10kV广汇线123	10	34.6	轻载	3151.89	江苏.广汇变/#1主变	32.71	27	19080	3151.89
宜兴市	10kV广强线123	10	8.11	轻载	5928.12	无锡.前元变/2号主变	17.7	6	5115	5928.12
宜兴市	10kV广特线127	10	67.12	中载	241.96	无锡.砺山变/2号主变	3.48	0		241.96
宜兴市	10kV归水线152	10	33.36	轻载	3078.11	无锡.紫霞变/1号主变	27.96	0		3078.11
宜兴市	10kV归镇线154	10	14.59	轻载	5307.37	无锡.紫霞变/1号主变	27.96	0		5307.37
宜兴市	10kV洑滨线121	10	9.1	轻载	5115.64	无锡.江竹变/1号主变	23.88	0		5115.64
宜兴市	10kV洑西线145	10	0	轻载	5880.14	无锡.江竹变/2号主变	23.2	0		5880.14
宜兴市	10kV洑洲线161	10	34.76	轻载	3943.07	无锡.西九变/2号主变	11.6	1	6000	3943.07
宜兴市	10kV桂芳线114	10	27.19	轻载	3811.44	江苏.都山变/1号主变	59.91	53	12625	3811.44

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
宜兴市	10kV桂园线128	10	12.85	轻载	4800.58	无锡.金兰变/2号主变	10.85	0		4800.58
宜兴市	10kV国浩线121	10	39.66	轻载	2627.27	无锡.川陶变/2号主变	3.47	15	9310	2627.27
宜兴市	10kV国山线142	10	59.68	中载	988.11	无锡.善卷变/1号主变	6.41	44	11370	988.11
宜兴市	10kV海锡114线	10	0	轻载	6304.48	江苏.宜兴变/1号主变	26.38	0		6304.48
宜兴市	10kV海翼线151	10	8.22	轻载	6420.35	无锡.大浦变/1号主变	25.29	7	8150	6420.35
宜兴市	10kV豪达线124	10	52.41	中载	1684.54	无锡.芳桥变/1号主变	34.86	10	1700	1684.54
宜兴市	10kV豪庭线161	10	24.06	轻载	4774.08	无锡.潢潼变/2号主变	26.47	14	10920	4774.08
宜兴市	10kV耗山线132	10	29.96	轻载	3834.82	无锡.任墅变/2号主变	16.96	82	23635	3834.82
宜兴市	10kV禾业线112	10	38.42	轻载	3282.14	无锡.竹舍变/1号主变	13.38	0		3282.14
宜兴市	10kV和工线144	10	57.2	中载	1225.56	无锡.和桥变/1号主变	5.11	43	17165	1225.56
宜兴市	10kV和农线147	10	43.5	轻载	2538.07	无锡.和桥变/2号主变	4.75	31	10870	2538.07
宜兴市	10kV和西线135	10	28.44	轻载	3491.19	无锡.北庄变/2号主变	18.67	0		3491.19
宜兴市	10kV河东线126	10	56.39	中载	1178.45	无锡.新建变/2号主变	16.57	43	10725	1178.45
宜兴市	10kV鹤新线124	10	37.86	轻载	3078.11	无锡.荷塘变/2号主变	17.46	1		3078.11
宜兴市	10kV亨丰线116	10	58.79	中载	776.46	无锡.诸桥变/1号主变	0	22	3640	0
宜兴市	10kV恒宝线143	10	20.57	轻载	5136.42	无锡.下漳变/2号主变	32.25	0		5136.42
宜兴市	10kV恒天线152	10	31.8	轻载	3659.02	无锡.大浦变/1号主变	25.29	10	8015	3659.02
宜兴市	10kV恒通线124	10	33.71	轻载	3268.8	无锡.前元变/2号主变	17.7	0		3268.8
宜兴市	10kV横山线115	10	19.24	轻载	4861.38	无锡.茶前变/1号主变	19.66	18	7815	4861.38
宜兴市	10kV红坝线112	10	5.45	轻载	6708.04	无锡.红塔变/1号主变	24.77	14	10470	6708.04
宜兴市	10kV红高线141	10	5.69	轻载	6159.68	无锡.红塔变/2号主变	33.52	0		6159.68
宜兴市	10kV红广线111	10	3.24	轻载	6394.02	无锡.红塔变/1号主变	24.77	8	5780	6394.02
宜兴市	10kV红果线161	10	0	轻载	5880.14	无锡.红塔变/2号主变	33.52	0		5880.14
宜兴市	10kV红花线123	10	24.49	轻载	4729.23	无锡.江竹变/1号主变	23.88	16	12800	4729.23
宜兴市	10kV红旗线151	10	64.36	中载	390.91	无锡.蜀山变/1号主变	16.04	51	20810	390.91
宜兴市	10kV红塔线143	10	20.25	轻载	4765.25	无锡.红塔变/2号主变	33.52	63	22480	4765.25
宜兴市	10kV红卫线141	10	46.43	轻载	1979.68	无锡.丁山变/2号主变	14.18	0		1979.68
宜兴市	10kV红星线114	10	37.18	轻载	3410.48	无锡.湖滨变/1号主变	12.58	5	13000	3410.48
宜兴市	10kV宏博线157	10	99.74	重载	0	无锡.南漕变/2号主变	0	49	18950	0

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容 量(kVA)	核算可开放容 量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
宜兴市	10kV洪湖线126	10	22.77	轻载	4131.34	无锡.周铁变/2号主变	11.6	5	7360	4131.34
宜兴市	10kV洪巷线125	10	80.87	重载	0	无锡.新庄变/1号主变	41.63	71	17110	0
宜兴市	10kV虹桥线115	10	56.69	中载	1272.5	无锡.西九变/1号主变	10.87	31	12825	1272.5
宜兴市	10kV虹亚线142	10	47.76	轻载	1540.96	无锡.下漳变/2号主变	32.25	0		1540.96
宜兴市	10kV后村线126	10	40.59	轻载	2817.1	无锡.芳桥变/1号主变	34.86	53	10615	2817.1
宜兴市	10kV后官线122	10	39.82	轻载	3136.65	无锡.西九变/2号主变	11.6	41	15325	3136.65
宜兴市	10kV后仁线113	10	37.38	轻载	3124.01	无锡.竹舍变/1号主变	13.38	19	4115	3124.01
宜兴市	10kV后亭线134	10	72.4	重载	0	无锡.屺亭变/1号主变	2.77	36	8320	0
宜兴市	10kV湖滨线126	10	33.91	轻载	3456.38	无锡.新庄变/1号主变	41.63	47	15230	3456.38
宜兴市	10kV湖东线117	10	40.62	轻载	2813.63	无锡.任墅变/1号主变	16.85	63	17040	2813.63
宜兴市	10kV湖滏线173	10	66.28	中载	257.55	无锡.任墅变/2号主变	16.96	46	17660	257.55
宜兴市	10kV湖光线113	10	12.46	轻载	5511.57	无锡.分水变/1号主变	13.3	4	350	5511.57
宜兴市	10kV湖泥线123	10	3.55	轻载	4465.44	无锡.任墅变/2号主变	16.96	0		4465.44
宜兴市	10kV虎皇线111	10	56.54	中载	1286.88	无锡.金兰变/1号主变	10.1	22	4630	1286.88
宜兴市	10kV沪安线126	10	25.13	轻载	4297.78	无锡.滨河变/2号主变	0	11	1615	0
宜兴市	10kV花溪线121	10	1.38	轻载	5764.44	无锡.座庄变/2号主变	27.31	0		5764.44
宜兴市	10kV花园线151	10	46.08	轻载	2485.59	无锡.茶前变/1号主变	19.66	49	17695	2485.59
宜兴市	10kV华昌线113	10	25.85	轻载	3059.06	无锡.新建变/1号主变	18.59	19	8545	3059.06
宜兴市	10kV华煤线126	10	52.24	中载	1701.17	无锡.砺山变/2号主变	3.48	14	2130	1701.17
宜兴市	10kV华耐线122	10	67.71	中载	218.92	无锡.诸桥变/2号主变	0	6		0
宜兴市	10kV华热线125	10	42.58	轻载	2626.75	无锡.诸桥变/2号主变	0	18	3840	0
宜兴市	10kV华润线135	10	21.65	轻载	5024.53	无锡.下漳变/1号主变	15.56	0		5024.53
宜兴市	10kV华山线150	10	66.48	中载	337.22	无锡.万石变/1号主变	7.51	32	8945	337.22
宜兴市	10kV华西线127	10	35.81	轻载	2700.53	无锡.茶前变/2号主变	5.4	33	13250	2700.53
宜兴市	10kV华祥线115	10	59.76	中载	980.31	无锡.华山变/1号主变	42.22	27	12365	980.31
宜兴市	10kV华星线111	10	45.42	轻载	2354.48	无锡.龙潭变/1号主变	11.58	20	5880	2354.48
宜兴市	10kV华燕线128	10	0.63	轻载	5827.49	无锡.竹舍变/2号主变	15.64	0		5827.49
宜兴市	10kV华阳线123	10	38.7	轻载	2168.64	无锡.茶局变/2号主变	4.66	23	10220	2168.64
宜兴市	10kV华谊线133	10	38.78	轻载	2779.17	江苏.广汇变/#2主变	23.84	1	8000	2779.17

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
宜兴市	10kV化机线133	10	25.22	轻载	3916.92	无锡.任墅变/2号主变	16.96	75	18985	3916.92
宜兴市	10kV环保线123	10	5.86	轻载	6665.95	无锡.胥井变/2号主变	32.69	4	2800	6665.95
宜兴市	10kV环北线125	10	36.78	轻载	3182.2	无锡.和桥变/2号主变	4.75	30	9450	3182.2
宜兴市	10kV环东线146	10	28.04	轻载	4012	无锡.和桥变/2号主变	4.75	28	18740	4012
宜兴市	10kV环海线117	10	68.35	中载	147.22	江苏.都山变/1号主变	59.91	9	1495	147.22
宜兴市	10kV皇新线191	10	28.64	轻载	2865.25	无锡.杨巷变/1号主变	7.02	40	9565	2865.25
宜兴市	10kV黄家线196	10	61.32	中载	751.51	无锡.杨巷变/2号主变	7.53	63	19305	751.51
宜兴市	10kV黄龙线124	10	24.29	轻载	4750.53	无锡.蜀山变/2号主变	2.47	39	24815	2470
宜兴市	10kV黄楼线113	10	33.63	轻载	3181.16	无锡.凌霞变/1号主变	10.33	8	6010	3181.16
宜兴市	10kV黄善线125	10	14.41	轻载	5324.51	无锡.江竹变/1号主变	23.88	29	10450	5324.51
宜兴市	10kV回图线132	10	35.13	轻载	3339.99	无锡.凌霞变/2号主变	21.13	41	16900	3339.99
宜兴市	10kV汇全线115	10	10.24	轻载	6210.09	无锡.江竹变/1号主变	23.88	1	2500	6210.09
宜兴市	10kV惠兴线132	10	45.86	轻载	2312.05	无锡.胜天变/2号主变	26.67	7	1300	2312.05
宜兴市	10kV机械线128	10	82.66	重载	0	无锡.茶前变/2号主变	5.4	1		0
宜兴市	10kV积梅线125	10	50.01	中载	1915.07	无锡.官林变/2号主变	10.35	0		1915.07
宜兴市	10kV集庆线113	10	1.27	轻载	5773.62	无锡.胥井变/1号主变	35.53	0		5773.62
宜兴市	10kV集义线123	10	82.89	重载	0	无锡.滨河变/2号主变	0	22	9330	0
宜兴市	10kV加宏线115	10	69.36	中载	56.12	无锡.滨河变/1号主变	13.62	40	17745	56.12
宜兴市	10kV佳龙线132	10	36.81	轻载	3449.45	无锡.诸桥变/2号主变	0	23	5130	0
宜兴市	10kV家和线133	10	39.62	轻载	2904.74	无锡.下漳变/1号主变	15.56	0		2904.74
宜兴市	10kV家园线125	10	15.88	轻载	5623.98	无锡.华山变/1号主变	42.22	19	10030	5623.98
宜兴市	10kV架弓线114	10	42.86	轻载	2820.22	无锡.金兰变/1号主变	10.1	20	2715	2820.22
宜兴市	10kV监狱线135	10	5.87	轻载	4443.1	无锡.任墅变/2号主变	16.96	4	16000	4443.1
宜兴市	10kV建芳线111	10	36.39	轻载	3219.1	无锡.新建变/1号主变	18.59	25	6085	3219.1
宜兴市	10kV建禾线133	10	14.27	轻载	5337.5	无锡.临津变/2号主变	8.82	10	2565	5337.5
宜兴市	10kV建化线116	10	24.78	轻载	4330.69	无锡.渚东变/1号主变	28.67	21	7555	4330.69
宜兴市	10kV建设线112	10	49.91	轻载	1391.84	无锡.茶局变/2号主变	4.66	8	6430	1391.84
宜兴市	10kV健康线163	10	25.31	轻载	7244.78	无锡.潢潼变/2号主变	26.47	0		7244.78
宜兴市	10kV江南线153	10	62.28	中载	687.6	江苏.都山变/1号主变	59.91	2	5000	687.6

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容 量(kVA)	核算可开放容 量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
宜兴市	10kV蒋典线121	10	45.2	轻载	2374.92	无锡.芳庄变/2号主变	21.97	52	12475	2374.92
宜兴市	10kV蒋笠线113	10	22.22	轻载	4013.91	无锡.丁山变/1号主变	26.6	0		4013.91
宜兴市	10kV蒋山线161	10	18.87	轻载	4294.67	无锡.金兰变/2号主变	10.85	0		4294.67
宜兴市	10kV降西线151	10	30.05	轻载	3826.33	无锡.南漕变/1号主变	3.68	27	9710	3680
宜兴市	10kV茭渎线112	10	21.13	轻载	4680.38	无锡.新庄变/1号主变	41.63	54	13825	4680.38
宜兴市	10kV蛟桥线127	10	17.48	轻载	5457.71	无锡.茶局变/2号主变	4.66	9	3605	4660
宜兴市	10kV金白线127	10	2.89	轻载	6427.45	无锡.西渚变/2号主变	22.43	89	19660	6427.45
宜兴市	10kV金城线116	10	31.47	轻载	4004.38	无锡.巷头变/1号主变	8.17	16	13590	4004.38
宜兴市	10kV金芳线122	10	39.53	轻载	2918.59	无锡.金兰变/2号主变	10.85	41	7900	2918.59
宜兴市	10kV金华线123	10	37.3	轻载	3398.01	无锡.潢潼变/2号主变	26.47	45	17215	3398.01
宜兴市	10kV金纳利线151	10	89.85	重载	0	无锡.金兰变/1号主变	10.1	2	160	0
宜兴市	10kV金牛线142	10	3.05	轻载	6412.9	无锡.渚东变/2号主变	30.54	1		6412.9
宜兴市	10kV金球线117	10	74.23	重载	0	无锡.茶前变/1号主变	19.66	42	12910	0
宜兴市	10kV金润线152	10	12.2	轻载	5535.82	无锡.万石变/1号主变	7.51	5	160	5535.82
宜兴市	10kV金沙线125	10	13.42	轻载	5418.74	无锡.任墅变/2号主变	16.96	25	7700	5418.74
宜兴市	10kV金水线136	10	69.9	中载	9.87	无锡.紫霞变/2号主变	13.23	0		9.87
宜兴市	10kV金塔线124	10	11.03	轻载	5647.88	无锡.官林变/2号主变	10.35	0		5647.88
宜兴市	10kV金田线117	10	17.64	轻载	5006	无锡.金兰变/1号主变	10.1	42	5715	5006
宜兴市	10kV金熙线153	10	38.78	轻载	3244.56	无锡.潢潼变/1号主变	30.43	7	3600	3244.56
宜兴市	10kV金渚线122	10	30.37	轻载	3129.72	无锡.茶前变/2号主变	5.4	20	5990	3129.72
宜兴市	10kV金属线111	10	4.23	轻载	6835.34	无锡.江竹变/1号主变	23.88	4	3115	6835.34
宜兴市	10kV锦锋线113	10	43.99	轻载	1801.97	无锡.川陶变/1号主变	19.98	99	38310	1801.97
宜兴市	10kV锦苑线152	10	13.9	轻载	3886.95	无锡.滨河变/1号主变	13.62	9	5370	3886.95
宜兴市	10kV近林线154	10	30.54	轻载	3779.05	无锡.万石变/1号主变	7.51	14	4700	3779.05
宜兴市	10kV荆溪线165	10	5.07	轻载	6747.87	无锡.西九变/2号主变	11.6	11	8860	6747.87
宜兴市	10kV晶德线133	10	29.97	轻载	3833.96	无锡.胜天变/2号主变	26.67	22	10855	3833.96
宜兴市	10kV晶元线111	10	0.06	轻载	6117.6	无锡.周铁变/1号主变	3	0		3000
宜兴市	10kV精管线126	10	28.48	轻载	4314.41	无锡.诸桥变/2号主变	0	1		0
宜兴市	10kV精陶线115	10	59.92	中载	965.76	无锡.汤渡变/1号主变	6.27	79	29180	965.76

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容 量(kVA)	核算可开放容 量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
宜兴市	10kV鲸龙线114	10	95.53	重载	0	无锡.燕山变/1号主变	9.58	0		0
宜兴市	10kV鲸泥线122	10	48.42	轻载	2242.94	无锡.燕山变/2号主变	14.19	0		2242.94
宜兴市	10kV鲸水线116	10	4.81	轻载	6243.69	无锡.燕山变/1号主变	9.58	2	200	6243.69
宜兴市	10kV鲸塘线124	10	34.83	轻载	3368.74	无锡.燕山变/2号主变	14.19	68	16935	3368.74
宜兴市	10kV景湖线126	10	20.76	轻载	5117.54	无锡.西九变/2号主变	11.6	18	11820	5117.54
宜兴市	10kV敬老线116	10	22.38	轻载	4561.4	无锡.龙潭变/1号主变	11.58	29	23420	4561.4
宜兴市	10kV静堂线133	10	57.02	中载	1045.61	无锡.岷亭变/1号主变	2.77	38	6135	1045.61
宜兴市	10kV九北线145	10	1.57	轻载	5985.62	无锡.红塔变/2号主变	33.52	3	2400	5985.62
宜兴市	10kV九岭线111	10	29.82	轻载	2783.5	无锡.茶前变/1号主变	19.66	25	4775	2783.5
宜兴市	10kV九龙线112	10	18.92	轻载	4892.9	无锡.茶前变/1号主变	19.66	75	18595	4892.9
宜兴市	10kV九南线114	10	33.3	轻载	3813.69	无锡.西九变/1号主变	10.87	27	15145	3813.69
宜兴市	10kV九如线118	10	3.81	轻载	5560.07	无锡.张泽变/1号主变	4.6	0		4600
宜兴市	10kV巨龙线124	10	29.82	轻载	4175.85	无锡.华山变/1号主变	42.22	10	6690	4175.85
宜兴市	10kV聚缘线115	10	25.03	轻载	4306.96	无锡.临津变/1号主变	19.73	10	6040	4306.96
宜兴市	10kV骏杰线161	10	11.53	轻载	5600.6	无锡.周铁变/2号主变	11.6	1		5600.6
宜兴市	10kV凯丰线113	10	71.83	重载	0	无锡.临津变/1号主变	19.73	14	5050	0
宜兴市	10kV康复线124	10	0.15	轻载	5867.67	无锡.张泽变/2号主变	6.5	0		5867.67
宜兴市	10kV康乐线152	10	17.47	轻载	4412.96	无锡.张泽变/1号主变	4.6	0		4412.96
宜兴市	10kV科技线123	10	21.15	轻载	5076.67	无锡.西九变/2号主变	11.6	26	10895	5076.67
宜兴市	10kV客运线122	10	44.08	轻载	2176.95	无锡.巷头变/2号主变	21.65	0		2176.95
宜兴市	10kV矿山线121	10	21.05	轻载	4688.7	无锡.分水变/2号主变	8.11	37	10875	4688.7
宜兴市	10kV来村线116	10	42.46	轻载	1907.97	无锡.滨河变/1号主变	13.62	20	6555	1907.97
宜兴市	10kV蓝天线111	10	55.93	中载	1347.84	无锡.湖滨变/1号主变	12.58	37	20240	1347.84
宜兴市	10kV缆城线111	10	0	轻载	6122.62	无锡.官林变/1号主变	3.52	0		3520
宜兴市	10kV浪圩线115	10	49.74	轻载	1403.61	无锡.燕山变/1号主变	9.58	40	8360	1403.61
宜兴市	10kV乐祺线114	10	55.09	中载	1032.96	无锡.诸桥变/1号主变	0	0		0
宜兴市	10kV乐威线123	10	29.3	轻载	2819.87	无锡.诸桥变/2号主变	0	3		0
宜兴市	10kV蠡墅线152	10	60.22	中载	677.56	无锡.蜀山变/1号主变	16.04	27	13670	677.56
宜兴市	10kV里高线112	10	29.51	轻载	3877.95	无锡.金兰变/1号主变	10.1	56	12050	3877.95

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
宜兴市	10kV立通线156	10	43.02	轻载	2359.5	无锡.临津变/1号主变	19.73	17	2210	2359.5
宜兴市	10kV丽珠线123	10	0	轻载	5880.14	无锡.丁山变/2号主变	14.18	0		5880.14
宜兴市	10kV砺煤线151	10	6.12	轻载	6118.81	无锡.砺山变/1号主变	10.84	29	6740	6118.81
宜兴市	10kV砺山线117	10	47.78	轻载	2128.45	无锡.砺山变/1号主变	10.84	24	3780	2128.45
宜兴市	10kV联络线151	10	0	轻载	6704.57			0		6704.57
宜兴市	10kV联络线181	10	0	轻载	5880.14	无锡.红塔变/2号主变	33.52	0		5880.14
宜兴市	10kV棟树154线	10	0	轻载	5880.14	无锡.北渠变/1号主变	0	0		0
宜兴市	10kV棟阳126线	10	0	轻载	5880.14	无锡.北渠变/2号主变	0	0		0
宜兴市	10kV良种线164	10	44.65	轻载	2129.84	无锡.座庄变/2号主变	27.31	0		2129.84
宜兴市	10kV良庄线135	10	29.08	轻载	3919	无锡.屺亭变/2号主变	5.41	54	12405	3919
宜兴市	10kV林场线115	10	10.28	轻载	5720.1	无锡.玉山变/1号主变	10.76	81	20870	5720.1
宜兴市	10kV临缘线112	10	36.53	轻载	3205.93	无锡.临津变/1号主变	19.73	37	11160	3205.93
宜兴市	10kV岭西线124	10	45.2	轻载	2375.44	无锡.茶前变/2号主变	5.4	29	10110	2375.44
宜兴市	10kV岭下线122	10	0	轻载	5880.14	无锡.茗岭变/2号主变	35.21	0		5880.14
宜兴市	10kV领秀线121	10	0	轻载	5880.14	无锡.张泽变/2号主变	6.5	0		5880.14
宜兴市	10kV留墅线121	10	55.66	中载	1373.13	无锡.竹舍变/2号主变	15.64	4	5450	1373.13
宜兴市	10kV柳溪线162	10	28.05	轻载	4359.1	无锡.西九变/2号主变	11.6	27	12255	4359.1
宜兴市	10kV六圩线128	10	21.49	轻载	4074.53	无锡.座庄变/2号主变	27.31	0		4074.53
宜兴市	10kV六庄线112	10	34.08	轻载	2488.54	无锡.胜天变/1号主变	17.25	21	13980	2488.54
宜兴市	10kV龙背线125	10	29.95	轻载	4162.17	无锡.龙潭变/1号主变	11.58	22	11320	4162.17
宜兴市	10kV龙池线118	10	62.47	中载	720.86	无锡.潢潼变/1号主变	30.43	9	17050	720.86
宜兴市	10kV龙潭线143	10	7.81	轻载	5224.06	无锡.龙潭变/2号主变	14.94	0		5224.06
宜兴市	10kV龙亭线124	10	15.19	轻载	5249.69	无锡.棠下变/1号主变	32.27	0		5249.69
宜兴市	10kV龙兴线115	10	59.84	中载	971.13	无锡.诸桥变/1号主变	0	8	500	0
宜兴市	10kV龙眼线116	10	28.72	轻载	3946.19	无锡.金兰变/1号主变	10.1	12	1715	3946.19
宜兴市	10kV龙窑线117	10	60.39	中载	920.38	无锡.青龙变/1号主变	17.45	77	24870	920.38
宜兴市	10kV龙游线131	10	48.11	轻载	2176.08	无锡.芳桥变/2号主变	31	16	4780	2176.08
宜兴市	10kV龙珠线132	10	52.6	中载	1729.92	无锡.芳桥变/2号主变	31	6	3350	1729.92
宜兴市	10kV堇坊线124	10	31.9	轻载	3649.15	无锡.新庄变/1号主变	41.63	51	12410	3649.15



区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容 量(kVA)	核算可开放容 量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
宜兴市	10kV楼下线124	10	60.14	中载	944.29	无锡.砺山变/2号主变	3.48	46	15610	944.29
宜兴市	10kV陆平线153	10	24.88	轻载	4321.51	无锡.紫霞变/1号主变	27.96	0		4321.51
宜兴市	10kV绿兴线124	10	6.14	轻载	5364	无锡.滨河变/2号主变	0	0		0
宜兴市	10kV绿园线155	10	25.89	轻载	7639.16	无锡.西九变/1号主变	10.87	1	5450	7639.16
宜兴市	10kV绿洲线126	10	17.7	轻载	5009.64	无锡.涧北变/2号主变	8.55	45	16705	5009.64
宜兴市	10kV洛涧线115	10	34.45	轻载	2463.25	无锡.川陶变/1号主变	19.98	38	10595	2463.25
宜兴市	10kV马兰线112	10	40.25	轻载	3329.08	无锡.西九变/1号主变	10.87	32	17600	3329.08
宜兴市	10kV马庄线153	10	70.58	重载	0	无锡.南漕变/1号主变	3.68	31	5415	0
宜兴市	10kV麦德龙线116	10	12.8	轻载	5944.22	无锡.湖滨变/1号主变	12.58	4	12000	5944.22
宜兴市	10kV毛纺线122	10	4.68	轻载	7308.35	江苏.宜兴变/1号主变	26.38	0		7308.35
宜兴市	10kV毛旗线153	10	8.21	轻载	5190.11	无锡.张泽变/1号主变	4.6	0		4600
宜兴市	10kV毛市线134	10	64.78	中载	499.51	无锡.北庄变/2号主变	18.67	45	11720	499.51
宜兴市	10kV毛墅152线	10	0	轻载	5880.14	无锡.北渠变/1号主变	0	0		0
宜兴市	10kV茂花线125	10	46.29	轻载	2270.83	无锡.砺山变/2号主变	3.48	28	7700	2270.83
宜兴市	10kV梅贺线116	10	57.1	中载	1282.03	无锡.座庄变/1号主变	19.99	56	16205	1282.03
宜兴市	10kV梅梁线112	10	38.42	轻载	3024.42	无锡.川陶变/1号主变	19.98	33	22770	3024.42
宜兴市	10kV梅林线144	10	25.53	轻载	4621.32	无锡.龙潭变/2号主变	14.94	0		4621.32
宜兴市	10kV梅野线126	10	59.42	中载	1013.74	无锡.川陶变/2号主变	3.47	44	8065	1013.74
宜兴市	10kV梅园线114	10	69.09	中载	81.23	无锡.潢潼变/1号主变	30.43	59	18285	81.23
宜兴市	10kV美东线117	10	4.58	轻载	5722.01	无锡.临津变/1号主变	19.73	20	7380	5722.01
宜兴市	10kV美凯线113	10	23.19	轻载	3932.16	无锡.江竹变/1号主变	23.88	0		3932.16
宜兴市	10kV美龙线114	10	9.32	轻载	5097.62	无锡.江竹变/1号主变	23.88	0		5097.62
宜兴市	10kV美芦线132	10	1.45	轻载	7669.64	无锡.竹海变/2号主变	15.52	13	6960	7669.64
宜兴市	10kV美栖线154	10	79.73	重载	0	无锡.临津变/1号主变	19.73	16	3895	0
宜兴市	10kV美晟线145	10	6.14	轻载	5364.18	无锡.湖滨变/2号主变	26.57	0		5364.18
宜兴市	10kV孟津线111	10	35.05	轻载	3111.36	江苏.都山变/1号主变	59.91	1		3111.36
宜兴市	10kV民北线128	10	20.56	轻载	4735.11	无锡.涧北变/2号主变	8.55	35	5775	4735.11
宜兴市	10kV民南线152	10	11.45	轻载	5607.7	无锡.涧北变/1号主变	8.44	20	7060	5607.7
宜兴市	10kV民营线116	10	62.68	中载	701.46	无锡.川陶变/1号主变	19.98	96	21175	701.46

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
宜兴市	10kV名都线125	10	25.86	轻载	4586.68	无锡.蜀山变/2号主变	2.47	42	31400	2470
宜兴市	10kV明月线124	10	41.31	轻载	2747.47	无锡.川陶变/2号主变	3.47	25	8370	2747.47
宜兴市	10kV明珠线130	10	41.07	轻载	1503.2	无锡.下漳变/1号主变	15.56	0		1503.2
宜兴市	10kV茗岭线121	10	0	轻载	5880.14	无锡.茗岭变/2号主变	35.21	0		5880.14
宜兴市	10kV模具线157	10	27.01	轻载	4468.04	无锡.临津变/1号主变	19.73	8	14660	4468.04
宜兴市	10kV木桥线158	10	56.32	中载	1310.08	无锡.南漕变/2号主变	0	34	5135	0
宜兴市	10kV木石线115	10	43.28	轻载	1851.16	无锡.蜀山变/1号主变	16.04	32	8665	1851.16
宜兴市	10kV目连线141	10	16.42	轻载	4500.95	无锡.芳桥变/2号主变	31	0		4500.95
宜兴市	10kV南埠线140	10	39.22	轻载	2665.72	无锡.善卷变/2号主变	4.43	12	9040	2665.72
宜兴市	10kV南漕线154	10	32.62	轻载	3580.56	无锡.南漕变/1号主变	3.68	40	11095	3580.56
宜兴市	10kV南高线140	10	79	重载	0	无锡.和桥变/2号主变	4.75	79	28545	0
宜兴市	10kV南河线141	10	39.66	轻载	2101.96	无锡.善卷变/1号主变	6.41	10	1700	2101.96
宜兴市	10kV南湾线116	10	36.91	轻载	3289.76	无锡.大浦变/1号主变	25.29	0		3289.76
宜兴市	10kV南溪线114	10	40.56	轻载	2574.62	无锡.临津变/1号主变	19.73	65	31375	2574.62
宜兴市	10kV南园线117	10	13.96	轻载	5824.2	无锡.大浦变/1号主变	25.29	97	40190	5824.2
宜兴市	10kV南岳线117	10	20.81	轻载	4711.39	无锡.潢潼变/1号主变	30.43	18	7865	4711.39
宜兴市	10kV南站线151	10	29.88	轻载	2779.34	无锡.潢潼变/1号主变	30.43	15	9855	2779.34
宜兴市	10kV南镇线154	10	28.63	轻载	3962.3	无锡.南新变/1号主变	0	34	6685	0
宜兴市	10kV南庄线152	10	59.57	中载	722.94	无锡.前元变/1号主变	27.06	54	16705	722.94
宜兴市	10kV埭鲸线112	10	39.21	轻载	2133.48	无锡.烟山变/1号主变	9.58	50	8600	2133.48
宜兴市	10kV埭头线113	10	77.13	重载	0	无锡.烟山变/1号主变	9.58	103	25020	0
宜兴市	10kV牛犊线123	10	24.66	轻载	4342.82	无锡.茶前变/2号主变	5.4	23	6100	4342.82
宜兴市	10kV牛仔线124	10	12.69	轻载	3970.26	无锡.诸桥变/2号主变	0	2		0
宜兴市	10kV钮家线116	10	21.19	轻载	4345.59	江苏.都山变/1号主变	59.91	36	9895	4345.59
宜兴市	10kV农场线118	10	11.85	轻载	4884.41	无锡.丁山变/1号主变	26.6	0		4884.41
宜兴市	10kV农垦线161	10	54.43	中载	1491.43	无锡.兰山变/1号主变	3.49	74	20055	1491.43
宜兴市	10kV诺伏线113	10	48.69	轻载	2041.16	无锡.蜀山变/1号主变	16.04	9	8935	2041.16
宜兴市	10kV诺明线142	10	30.37	轻载	3329.08	无锡.新庄变/2号主变	17.83	0		3329.08
宜兴市	10kV藕池线122	10	4.13	轻载	5533.05	无锡.临津变/2号主变	8.82	0		5533.05

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
宜兴市	10kV牌楼线164	10	45.78	轻载	2320.01	无锡.西渚变/2号主变	22.43	0		2320.01
宜兴市	10kV潘东线161	10	58.02	中载	830.15	无锡.芳庄变/2号主变	21.97	36	9125	830.15
宜兴市	10kV潘墩线111	10	55.56	中载	1383	无锡.西渚变/1号主变	14.54	17	3315	1383
宜兴市	10kV潘家坝线113	10	80.96	重载	0	无锡.芳庄变/1号主变	8.74	0		0
宜兴市	10kV潘西线123	10	56.91	中载	1099.47	无锡.烟山变/2号主变	14.19	0		1099.47
宜兴市	10kV鹏砣线135	10	110.1	重载	0	无锡.紫霞变/2号主变	13.23	0		0
宜兴市	10kV蒲宕线113	10	29.04	轻载	2837.88	无锡.胜天变/1号主变	17.25	0		2837.88
宜兴市	10kV蒲墅线132	10	69.67	中载	27.71	无锡.紫霞变/2号主变	13.23	0		27.71
宜兴市	10kV浦稀线123	10	39.17	轻载	3064.77	无锡.大浦变/2号主变	25.49	72	18005	3064.77
宜兴市	10kV浦中线154	10	16.65	轻载	4481.55	无锡.张泽变/1号主变	4.6	0		4481.55
宜兴市	10kV七庄线122	10	0	轻载	5880.14	无锡.大浦变/2号主变	25.49	0		5880.14
宜兴市	10kV岷亭线111	10	18.49	轻载	3568.79	无锡.胜天变/1号主变	17.25	16	4320	3568.79
宜兴市	10kV岷镇线132	10	66.07	中载	272.1	无锡.岷亭变/1号主变	2.77	32	11895	272.1
宜兴市	10kV汽纺线122	10	24.57	轻载	4350.96	无锡.前元变/2号主变	17.7	16	3130	4350.96
宜兴市	10kV阡塘线114	10	56.16	中载	1325.67	无锡.华山变/1号主变	42.22	31	9640	1325.67
宜兴市	10kV前城线133	10	28.33	轻载	3991.57	无锡.凌霞变/2号主变	21.13	86	27500	3991.57
宜兴市	10kV乾元线128	10	60.65	中载	785.64	无锡.砺山变/2号主变	3.48	0		785.64
宜兴市	10kV潜洛线135	10	64.24	中载	552.16	无锡.蜀山变/2号主变	2.47	31	14340	552.16
宜兴市	10kV桥南线116	10	56.99	中载	1352	无锡.西九变/1号主变	10.87	30	15590	1352
宜兴市	10kV桥涯线115	10	81.78	重载	0	无锡.砺山变/1号主变	10.84	69	14685	0
宜兴市	10kV青龙线116	10	55.97	中载	1227.12	无锡.蜀山变/1号主变	16.04	3	5000	1227.12
宜兴市	10kV青象线124	10	80.03	重载	0	无锡.任墅变/2号主变	16.96	1		0
宜兴市	10kV轻工线142	10	53.52	中载	1578.03	无锡.和桥变/1号主变	5.11	43	16995	1578.03
宜兴市	10kV清水线153	10	50.74	中载	1684.54	无锡.临津变/1号主变	19.73	24	3330	1684.54
宜兴市	10kV清溪线132	10	64.94	中载	484.61	无锡.新庄变/2号主变	17.83	24	9755	484.61
宜兴市	10kV清雅线116	10	17.83	轻载	5421.33	无锡.新庄变/1号主变	41.63	13	7740	5421.33
宜兴市	10kV邱新线191	10	25.99	轻载	4215.34	无锡.高滕变/1号主变	11.01	4	2860	4215.34
宜兴市	10kV曲坊线117	10	27.24	轻载	4251.54	无锡.巷头变/1号主变	8.17	37	10560	4251.54
宜兴市	10kV泉桥线123	10	86.53	重载	0	无锡.竹舍变/2号主变	15.64	1		0

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
宜兴市	10kV群英线112	10	2.6	轻载	6455.16	无锡.棠下变/1号主变	32.27	0		6455.16
宜兴市	10kV染整线196	10	11.1	轻载	4080.42	无锡.高滕变/2号主变	4.26	5	400	4080.42
宜兴市	10kV热电线135	10	37.77	轻载	2707.46	无锡.湖滨变/2号主变	26.57	0		2707.46
宜兴市	10kV任水线114	10	29.58	轻载	3871.89	无锡.汤渡变/1号主变	6.27	53	12015	3871.89
宜兴市	10kV任竹线152	10	29.84	轻载	2782.46	无锡.任墅变/1号主变	16.85	29	12385	2782.46
宜兴市	10kV荣宜线133	10	75.4	重载	0	无锡.滨河变/2号主变	0	24	9325	0
宜兴市	10kV蓉具线127	10	11.9	轻载	4880.6	无锡.玉山变/2号主变	10.18	0		4880.6
宜兴市	10kV融达线151	10	16.77	轻载	4656.14	无锡.巷头变/1号主变	8.17	17	5335	4656.14
宜兴市	10kV如城线131	10	4.25	轻载	5523.52	无锡.龙潭变/2号主变	14.94	0		5523.52
宜兴市	10kV儒村线115	10	90.59	重载	0	无锡.竹舍变/1号主变	13.38	2	2500	0
宜兴市	10kV瑞新线144	10	39.63	轻载	3019.05	无锡.下漳变/2号主变	32.25	0		3019.05
宜兴市	10kV三得利线111	10	17.69	轻载	4656.83	江苏.广汇变/#1主变	32.71	7	8715	4656.83
宜兴市	10kV三钢线123	10	24.19	轻载	4387.68	无锡.金兰变/2号主变	10.85	4	2350	4387.68
宜兴市	10kV三华线113	10	44.13	轻载	2478.15	无锡.滨河变/1号主变	13.62	30	5735	2478.15
宜兴市	10kV三监线117	10	28.71	轻载	3468.68	无锡.丁山变/1号主变	26.6	0		3468.68
宜兴市	10kV三纤线121	10	29.99	轻载	3832.05	无锡.芳桥变/1号主变	34.86	27	6560	3832.05
宜兴市	10kV三协线113	10	27.09	轻载	3820.45	江苏.都山变/1号主变	59.91	18	2710	3820.45
宜兴市	10kV森林线123	10	43.62	轻载	2741.93	无锡.龙潭变/1号主变	11.58	33	20690	2741.93
宜兴市	10kV沙坊线114	10	68.18	中载	159.34	无锡.芳桥变/1号主变	34.86	48	15075	159.34
宜兴市	10kV沙田线125	10	0	轻载	6704.57	无锡.棠下变/1号主变	32.27	0		6704.57
宜兴市	10kV砂厂线128	10	0	轻载	5880.14	无锡.青龙变/2号主变	26.44	0		5880.14
宜兴市	10kV砂湖线132	10	0	轻载	5880.14	无锡.茗岭变/2号主变	35.21	0		5880.14
宜兴市	10kV山水线144	10	11.08	轻载	6123.49	无锡.渚东变/2号主变	30.54	10	6860	6123.49
宜兴市	10kV善东线128	10	41.06	轻载	2772.07	无锡.玉山变/2号主变	10.18	32	7750	2772.07
宜兴市	10kV善卷线146	10	81.31	重载	0	无锡.善卷变/2号主变	4.43	56	13555	0
宜兴市	10kV善林线114	10	22.3	轻载	4568.32	无锡.玉山变/1号主变	10.76	0		4568.32
宜兴市	10kV商城线113	10	34.9	轻载	3489.46	无锡.巷头变/1号主变	8.17	17	8435	3489.46
宜兴市	10kV商务线127	10	16.38	轻载	5571.84	无锡.西九变/2号主变	11.6	13	9800	5571.84
宜兴市	10kV上坝线164	10	23.62	轻载	4442.58	无锡.兰山变/2号主变	7.84	47	13250	4442.58

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容 量(kVA)	核算可开放容 量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
宜兴市	10kV上千线145	10	19.13	轻载	4405.69	无锡.善卷变/1号主变	6.41	23	4375	4405.69
宜兴市	10kV上海线121	10	15	轻载	4620.46	无锡.巷头变/2号主变	21.65	0		4620.46
宜兴市	10kV上袁线121	10	63.19	中载	652.62	无锡.蜀山变/2号主变	2.47	62	14720	652.62
宜兴市	10kV尚岛线121	10	23.23	轻载	4859.99	无锡.滨河变/2号主变	0	8	5600	0
宜兴市	10kV尚福线115	10	20.98	轻载	5093.64	无锡.湖滨变/1号主变	12.58	12	10280	5093.64
宜兴市	10kV尚水线152	10	13.8	轻载	5383.06	无锡.胥井变/1号主变	35.53	26	9670	5383.06
宜兴市	10kV韶巷线126	10	35.44	轻载	3023.03	无锡.前元变/2号主变	17.7	43	14655	3023.03
宜兴市	10kV韶庄线122	10	26.7	轻载	4146.93	无锡.凌霞变/2号主变	21.13	21	8810	4146.93
宜兴市	10kV邵家线138	10	21	轻载	4693.37	无锡.岷亭变/2号主变	5.41	24	6935	4693.37
宜兴市	10kV邵西线161	10	78.66	重载	0	无锡.砺山变/2号主变	3.48	0		0
宜兴市	10kV奢石线123	10	27.33	轻载	4433.92	无锡.华山变/1号主变	42.22	1	5000	4433.92
宜兴市	10kV申达线115	10	88.99	重载	0	无锡.胜天变/1号主变	17.25	0		0
宜兴市	10kV申光线122	10	31.52	轻载	3365.45	无锡.新庄变/1号主变	41.63	12	7260	3365.45
宜兴市	10kV申利线152	10	41.1	轻载	2427.74	无锡.座庄变/1号主变	19.99	0		2427.74
宜兴市	10kV申兴线145	10	27.59	轻载	3562.72	无锡.华山变/2号主变	17.8	0		3562.72
宜兴市	10kV深氧线123	10	0.13	轻载	6692.45	无锡.竹海变/1号主变	12.27	15	10180	6692.45
宜兴市	10kV神鹰线123	10	17.06	轻载	3667.51	无锡.汤渡变/2号主变	4.72	12	700	3667.51
宜兴市	10kV生物线195	10	54.77	中载	1458.69	无锡.高塍变/2号主变	4.26	62	16715	1458.69
宜兴市	10kV省庄线137	10	43.38	轻载	1844.58	无锡.任墅变/2号主变	16.96	52	23345	1844.58
宜兴市	10kV盛渎线135	10	0	轻载	5880.14	无锡.棠下变/2号主变	38.04	0		5880.14
宜兴市	10kV盛维线141	10	29.3	轻载	3418.79	无锡.北庄变/2号主变	18.67	2	12300	3418.79
宜兴市	10kV盛纤线116	10	46.62	轻载	2430.17	无锡.北庄变/1号主变	9.05	2	14080	2430.17
宜兴市	10kV师鲁线131	10	7.77	轻载	5227.52	无锡.棠下变/2号主变	38.04	0		5227.52
宜兴市	10kV诗朗线131	10	44.78	轻载	2415.27	无锡.蜀山变/2号主变	2.47	7	3000	2415.27
宜兴市	10kV施荡线126	10	20.58	轻载	4151.08	无锡.张泽变/2号主变	6.5	0		4151.08
宜兴市	10kV湿地线121	10	23.3	轻载	4472.72	无锡.湖滨变/1号主变	12.58	15	12000	4472.72
宜兴市	10kV十里牌线114	10	10.24	轻载	5227.35	无锡.红塔变/1号主变	24.77	27	15850	5227.35
宜兴市	10kV石材线111	10	30.43	轻载	3789.62	无锡.华山变/1号主变	42.22	15	5000	3789.62
宜兴市	10kV石灰线114	10	27.19	轻载	3596.5	无锡.丁山变/1号主变	26.6	0		3596.5

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容 量(kVA)	核算可开放容 量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
宜兴市	10kV石路线143	10	37.74	轻载	3090.06	无锡.北庄变/2号主变	18.67	0		3090.06
宜兴市	10kV石门线118	10	45.06	轻载	2388.6	无锡.砺山变/1号主变	10.84	44	13605	2388.6
宜兴市	10kV石头线121	10	46.1	轻载	2288.66	无锡.华山变/1号主变	42.22	21	8565	2288.66
宜兴市	10kV石膏线133	10	0	轻载	5880.14	无锡.茗岭变/2号主变	35.21	0		5880.14
宜兴市	10kV石油线166	10	11.68	轻载	5585.53	无锡.兰山变/2号主变	7.84	21	5030	5585.53
宜兴市	10kV市府线134	10	14.04	轻载	4701.17	无锡.龙潭变/2号主变	14.94	0		4701.17
宜兴市	10kV市桥线117	10	23.68	轻载	4051.15	无锡.周铁变/1号主变	3	12	1360	3000
宜兴市	10kV寿桃线134	10	22.16	轻载	3314.53	无锡.任墅变/2号主变	16.96	8	4220	3314.53
宜兴市	10kV蜀安线163	10	39.75	轻载	2897.64	无锡.青龙变/2号主变	26.44	43	16230	2897.64
宜兴市	10kV蜀北线127	10	35.56	轻载	3298.25	无锡.蜀山变/2号主变	2.47	11	1600	2470
宜兴市	10kV蜀风线123	10	53.16	中载	1750.01	无锡.官林变/2号主变	10.35	0		1750.01
宜兴市	10kV蜀西线133	10	31.62	轻载	3676.34	无锡.蜀山变/2号主变	2.47	46	16155	2470
宜兴市	10kV蜀张线125	10	28.87	轻载	3454.82	无锡.张泽变/2号主变	6.5	0		3454.82
宜兴市	10kV树人线114	10	43.72	轻载	2731.54	无锡.巷头变/1号主变	8.17	26	10540	2731.54
宜兴市	10kV数码线125	10	16.17	轻载	4522.08	无锡.胥井变/2号主变	32.69	0		4522.08
宜兴市	10kV双庙线114	10	41.56	轻载	2723.74	无锡.大浦变/1号主变	25.29	40	17595	2723.74
宜兴市	10kV双桥线152	10	32.34	轻载	3606.89	无锡.青龙变/1号主变	17.45	28	14005	3606.89
宜兴市	10kV水厂线116	10	51.63	中载	1759.37	无锡.潢潼变/1号主变	30.43	11	2890	1759.37
宜兴市	10kV水库线126	10	1.41	轻载	6569.13	无锡.西渚变/2号主变	22.43	21	9300	6569.13
宜兴市	10kV水务线134	10	71.74	重载	0	无锡.湖滨变/2号主变	26.57	0		0
宜兴市	10kV顺伟线115	10	48.92	轻载	2019.17	无锡.青龙变/1号主变	17.45	39	14200	2019.17
宜兴市	10kV丝厂线128	10	44.36	轻载	2664.86	无锡.西九变/2号主变	11.6	37	17690	2664.86
宜兴市	10kV司徒线114	10	31.6	轻载	3677.9	无锡.凌霞变/1号主变	10.33	18	4565	3677.9
宜兴市	10kV四里线116	10	4.32	轻载	7348.88	江苏.宜兴变/1号主变	26.38	0		7348.88
宜兴市	10kV寺前线134	10	22.97	轻载	4504.24	无锡.胜天变/2号主变	26.67	6	1200	4504.24
宜兴市	10kV宋渎线142	10	27.72	轻载	4049.76	无锡.红塔变/2号主变	33.52	80	23160	4049.76
宜兴市	10kV苏家线126	10	25.01	轻载	4675.01	无锡.华山变/1号主变	42.22	32	11100	4675.01
宜兴市	10kV苏南线118	10	36.77	轻载	3453.61	无锡.茶局变/2号主变	4.66	5	915	3453.61
宜兴市	10kV苏宣线144	10	95.04	重载	0	无锡.新庄变/2号主变	17.83	0		0

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
宜兴市	10kV所用变线191	10	0.01	轻载	5879.45	无锡.分水变/1号主变	13.3	0		5879.45
宜兴市	10kV塔山线124	10	2.35	轻载	6479.24	无锡.竹海变/1号主变	12.27	21	12095	6479.24
宜兴市	10kV台山线164	10	33.2	轻载	2964.14	无锡.青龙变/2号主变	26.44	27	10320	2964.14
宜兴市	10kV太鬲线152	10	34.06	轻载	2489.92	无锡.茶局变/2号主变	4.66	5	4000	2489.92
宜兴市	10kV太华线123	10	36.8	轻载	3180.3	无锡.砺山变/2号主变	3.48	10	5100	3180.3
宜兴市	10kV太建线197	10	22.42	轻载	4557.58	无锡.高塍变/2号主变	4.26	24	8870	4260
宜兴市	10kV太婆圩线115	10	26.89	轻载	4129.43	无锡.新庄变/1号主变	41.63	54	13460	4129.43
宜兴市	10kV潭家线131	10	37.78	轻载	3086.25	无锡.胜天变/2号主变	26.67	29	8090	3086.25
宜兴市	10kV汤渡线118	10	61.02	中载	622.48	无锡.汤渡变/1号主变	6.27	35	8855	622.48
宜兴市	10kV汤蜀线116	10	43.88	轻载	2501.53	无锡.青龙变/1号主变	17.45	89	25500	2501.53
宜兴市	10kV唐角线152	10	25.78	轻载	3063.39	无锡.诸桥变/1号主变	0	40	18470	0
宜兴市	10kV塘桥线155	10	39.29	轻载	2941.11	无锡.南漕变/2号主变	0	9	965	0
宜兴市	10kV搪瓷线124	10	51.79	中载	1892.56	无锡.金兰变/2号主变	10.85	1	5400	1892.56
宜兴市	10kV桃港线118	10	22.65	轻载	4707.4	无锡.座庄变/1号主变	19.99	40	12660	4707.4
宜兴市	10kV桃溪线115	10	16.14	轻载	5159.11	无锡.渚东变/1号主变	28.67	2	1600	5159.11
宜兴市	10kV陶瓷线132	10	37.64	轻载	3099.07	无锡.蜀山变/2号主变	2.47	55	16930	2470
宜兴市	10kV陶都线114	10	41.08	轻载	2003.92	无锡.蜀山变/1号主变	16.04	28	16745	2003.92
宜兴市	10kV陶丰线116	10	58.92	中载	767.8	无锡.汤渡变/1号主变	6.27	77	30030	767.8
宜兴市	10kV陶源线125	10	39.33	轻载	2125.16	无锡.汤渡变/2号主变	4.72	36	8025	2125.16
宜兴市	10kV特钢线161	10	0	轻载	6704.57	无锡.玉山变/2号主变	10.18	57	11610	6704.57
宜兴市	10kV体育线121	10	57.4	中载	872.93	无锡.茶局变/2号主变	4.66	19	4045	872.93
宜兴市	10kV天成线124	10	16.32	轻载	5578.25	无锡.湖滨变/1号主变	12.58	16	12460	5578.25
宜兴市	10kV天谷线152	10	15.4	轻载	5229.77	无锡.砺山变/1号主变	10.84	22	4900	5229.77
宜兴市	10kV天华线114	10	9.28	轻载	5100.57	无锡.座庄变/1号主变	19.99	0		5100.57
宜兴市	10kV天力线146	10	0.73	轻载	5819.17	无锡.红塔变/2号主变	33.52	0		5819.17
宜兴市	10kV天路线124	10	13.92	轻载	5828.18	无锡.临津变/2号主变	8.82	0		5828.18
宜兴市	10kV天兴线126	10	0	轻载	6704.57	无锡.金兰变/2号主变	10.85	0		6704.57
宜兴市	10kV天一118线	10	0	轻载	5880.14	无锡.北渠变/1号主变	0	0		0
宜兴市	10kV天裕线121	10	48	轻载	3809.88	无锡.金兰变/2号主变	10.85	3	8200	3809.88

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容 量(kVA)	核算可开放容 量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
宜兴市	10kV铁塔线127	10	40.82	轻载	2794.93	无锡.前元变/2号主变	17.7	0		2794.93
宜兴市	10kV铁运线125	10	5.14	轻载	4493.33	无锡.西九变/2号主变	11.6	0		4493.33
宜兴市	10kV通蜀线118	10	51	中载	1316.49	无锡.蜀山变/1号主变	16.04	53	18555	1316.49
宜兴市	10kV同里线121	10	53.93	中载	1669.65	无锡.北庄变/1号主变	9.05	44	24170	1669.65
宜兴市	10kV桐桥线116	10	48.64	轻载	2045.49	无锡.荷塘变/1号主变	16.43	19	4700	2045.49
宜兴市	10kV桐梓线115	10	46.43	轻载	2257.14	无锡.荷塘变/1号主变	16.43	23	6465	2257.14
宜兴市	10kV铜峰线121	10	35.86	轻载	3547.66	无锡.潢潼变/2号主变	26.47	40	19395	3547.66
宜兴市	10kV铜官线126	10	32.75	轻载	3567.92	无锡.潢潼变/2号主变	26.47	33	9980	3567.92
宜兴市	10kV铜水线122	10	41.68	轻载	2942.84	无锡.潢潼变/2号主变	26.47	45	20455	2942.84
宜兴市	10kV潼花线162	10	20.29	轻载	4941.74	无锡.潢潼变/2号主变	26.47	17	43005	4941.74
宜兴市	10kV潼山线111	10	66.24	中载	359.91	无锡.潢潼变/1号主变	30.43	24	3380	359.91
宜兴市	10kV头阳线111	10	24.97	轻载	4313.37	无锡.蜀山变/1号主变	16.04	63	16120	4313.37
宜兴市	10kV土城线115	10	36.19	轻载	3238.32	无锡.龙潭变/1号主变	11.58	31	12525	3238.32
宜兴市	10kV土干线154	10	19.6	轻载	5237.22	无锡.西九变/1号主变	10.87	14	25630	5237.22
宜兴市	10kV团洵线123	10	15	轻载	5715.43	无锡.湖滨变/1号主变	12.58	11	8000	5715.43
宜兴市	10kV团结线142	10	28.93	轻载	3933.2	无锡.北庄变/2号主变	18.67	0		3933.2
宜兴市	10kV宛庄线134	10	44.09	轻载	2481.44	无锡.凌霞变/2号主变	21.13	21	8605	2481.44
宜兴市	10kV万福线114	10	63.3	中载	641.36	无锡.北庄变/1号主变	9.05	45	16480	641.36
宜兴市	10kV万丽线117	10	28.95	轻载	4265.57	无锡.蜀山变/1号主变	16.04	11	8000	4265.57
宜兴市	10kV万南线158	10	73.66	重载	0	无锡.万石变/2号主变	0.56	22	3780	0
宜兴市	10kV万石线153	10	27.21	轻载	4098.43	无锡.万石变/1号主变	7.51	21	10305	4098.43
宜兴市	10kV万镇线159	10	47.42	轻载	2162.4	无锡.万石变/2号主变	0.56	40	11405	560
宜兴市	10kV万珠线123	10	16.49	轻载	5560.76	无锡.蜀山变/2号主变	2.47	12	9200	2470
宜兴市	10kV万渚线121	10	50.55	中载	1347.67	无锡.烟山变/2号主变	14.19	58	15185	1347.67
宜兴市	10kV王母线153	10	46.23	轻载	2276.89	无锡.南新变/1号主变	0	45	12420	0
宜兴市	10kV伟丰线144	10	8.7	轻载	5361.41	无锡.红塔变/2号主变	33.52	10	6500	5361.41
宜兴市	10kV伟业132线	10	0	轻载	5880.14	无锡.北渠变/2号主变	0	0		0
宜兴市	10kV卫生线126	10	32.99	轻载	3679.29	无锡.茶局变/2号主变	4.66	1		3679.29
宜兴市	10kV文定线124	10	53.57	中载	1138.44	无锡.芳庄变/2号主变	21.97	28	9195	1138.44



区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容 量(kVA)	核算可开放容 量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
宜兴市	10kV文东线136	10	8.19	轻载	5192.02	无锡.临津变/2号主变	8.82	0		5192.02
宜兴市	10kV邬泉线193	10	43.49	轻载	2539.29	无锡.杨巷变/1号主变	7.02	65	18965	2539.29
宜兴市	10kV吴家线112	10	49.4	轻载	1972.92	无锡.胥井变/1号主变	35.53	61	19990	1972.92
宜兴市	10kV吴圩线135	10	46.86	轻载	2024.19	无锡.临津变/2号主变	8.82	69	19260	2024.19
宜兴市	10kV吾桥线124	10	22.03	轻载	4594.82	无锡.西渚变/2号主变	22.43	45	14245	4594.82
宜兴市	10kV浯溪线115	10	11.59	轻载	5594.71	无锡.棠下变/1号主变	32.27	0		5594.71
宜兴市	10kV五彩线134	10	79.27	重载	0	无锡.滨河变/2号主变	0	4	315	0
宜兴市	10kV五村线115	10	64.04	中载	530.68	无锡.潢潼变/1号主变	30.43	26	13790	530.68
宜兴市	10kV五星线136	10	39.08	轻载	2961.2	无锡.胜天变/2号主变	26.67	46	16940	2961.2
宜兴市	10kV物流线125	10	10.29	轻载	6204.72	无锡.湖滨变/1号主变	12.58	11	10375	6204.72
宜兴市	10kV西锄线158	10	59.42	中载	732.81	无锡.南新变/2号主变	0	62	17350	0
宜兴市	10kV西郊线112	10	25.38	轻载	4273.71	无锡.潢潼变/1号主变	30.43	24	3555	4273.71
宜兴市	10kV西街线113	10	46.52	轻载	2053.81	无锡.任墅变/1号主变	16.85	73	21040	2053.81
宜兴市	10kV西木线115	10	35.59	轻载	3576.06	无锡.巷头变/1号主变	8.17	37	12050	3576.06
宜兴市	10kV西山线113	10	24.93	轻载	4316.32	无锡.汤渡变/1号主变	6.27	42	10815	4316.32
宜兴市	10kV西施线134	10	0	轻载	5880.14	无锡.丁山变/1号主变	26.6	0		5880.14
宜兴市	10kV西望线161	10	38.94	轻载	2974.54	无锡.青龙变/2号主变	26.44	38	12660	2974.54
宜兴市	10kV西园线153	10	18.68	轻载	5333.17	无锡.西九变/1号主变	10.87	15	10810	5333.17
宜兴市	10kV西章线133	10	18.93	轻载	4290.16	无锡.棠下变/2号主变	38.04	0		4290.16
宜兴市	10kV西渚线123	10	36.36	轻载	3222.39	无锡.西渚变/2号主变	22.43	55	14170	3222.39
宜兴市	10kV希达线114	10	31.67	轻载	3670.97	无锡.周铁变/1号主变	3	32	5890	3000
宜兴市	10kV溪北线121	10	12.95	轻载	6383.46	江苏.宜兴变/1号主变	26.38	0		6383.46
宜兴市	10kV洗马线133	10	65.81	中载	351.6	无锡.华山变/2号主变	17.8	0		351.6
宜兴市	10kV下坝线143	10	18.43	轻载	4331.73	无锡.华山变/2号主变	17.8	0		4331.73
宜兴市	10kV下东线152	10	28.7	轻载	2861.09	无锡.茶前变/1号主变	19.66	31	14170	2861.09
宜兴市	10kV下漳线151	10	38.65	轻载	3257.72	无锡.下漳变/2号主变	32.25	0		3257.72
宜兴市	10kV夏村线113	10	39.71	轻载	2649.09	无锡.周铁变/1号主变	3	38	15980	2649.09
宜兴市	10kV夏江线115	10	21.24	轻载	3377.92	无锡.润北变/1号主变	8.44	40	9530	3377.92
宜兴市	10kV夏泽线123	10	23.31	轻载	4472.37	无锡.棠下变/1号主变	32.27	0		4472.37

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容 量(kVA)	核算可开放容 量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
宜兴市	10kV现代线124	10	20.41	轻载	5153.05	无锡.潢潼变/2号主变	26.47	3	630	5153.05
宜兴市	10kV香樟线123	10	4.7	轻载	7306.27	江苏.宜兴变/1号主变	26.38	0		7306.27
宜兴市	10kV襄阳线122	10	44.12	轻载	2478.49	无锡.砺山变/2号主变	3.48	54	16295	2478.49
宜兴市	10kV祥云线116	10	38.2	轻载	2781.07	无锡.临津变/1号主变	19.73	42	18330	2781.07
宜兴市	10kV巷金线164	10	14.26	轻载	5792.5	无锡.巷头变/2号主变	21.65	0		5792.5
宜兴市	10kV消防线163	10	23.63	轻载	4440.85	无锡.巷头变/2号主变	21.65	0		4440.85
宜兴市	10kV小岭线122	10	36.44	轻载	3487.9	无锡.龙潭变/1号主变	11.58	18	12530	3487.9
宜兴市	10kV小圩线117	10	31.33	轻载	3703.36	无锡.汤渡变/1号主变	6.27	35	11125	3703.36
宜兴市	10kV筱前线111	10	27.66	轻载	4055.48	无锡.胥井变/1号主变	35.53	35	11160	4055.48
宜兴市	10kV筱王线125	10	13.01	轻载	5458.57	无锡.西渚变/2号主变	22.43	41	11530	5458.57
宜兴市	10kV肖庄线146	10	14.85	轻载	4633.1	无锡.江竹变/2号主变	23.2	0		4633.1
宜兴市	10kV谢桥线132	10	15.62	轻载	4568.15	无锡.龙潭变/2号主变	14.94	0		4568.15
宜兴市	10kV欣阳线162	10	36.8	轻载	3179.43	无锡.巷头变/2号主变	21.65	0		3179.43
宜兴市	10kV新安线114	10	30.79	轻载	4074.7	无锡.涧北变/1号主变	8.44	1		4074.7
宜兴市	10kV新城线124	10	24.39	轻载	3160.21	无锡.西九变/2号主变	11.6	24	9985	3160.21
宜兴市	10kV新芳线121	10	40.34	轻载	2841.17	无锡.荷塘变/2号主变	17.46	29	9265	2841.17
宜兴市	10kV新丰线126	10	57.34	中载	1212.57	无锡.竹舍变/2号主变	15.64	21	9250	1212.57
宜兴市	10kV新河线113	10	25.84	轻载	4230.06	无锡.新庄变/1号主变	41.63	11	1240	4230.06
宜兴市	10kV新华线111	10	3.4	轻载	6378.96	无锡.新庄变/1号主变	41.63	4	315	6378.96
宜兴市	10kV新建线123	10	30.13	轻载	3818.71	无锡.新建变/2号主变	16.57	14	3200	3818.71
宜兴市	10kV新街线151	10	18.31	轻载	4950.92	无锡.涧北变/1号主变	8.44	19	5325	4950.92
宜兴市	10kV新力线113	10	25.14	轻载	3107.9	无锡.涧北变/1号主变	8.44	21	6920	3107.9
宜兴市	10kV新泥线123	10	43.66	轻载	2523.18	无锡.涧北变/2号主变	8.55	2	1000	2523.18
宜兴市	10kV新区线122	10	0	轻载	5880.14	无锡.座庄变/2号主变	27.31	0		5880.14
宜兴市	10kV新儒线116	10	12.32	轻载	5694.82	无锡.竹舍变/1号主变	13.38	0		5694.82
宜兴市	10kV新水线124	10	26.49	轻载	4167.37	无锡.涧北变/2号主变	8.55	33	5600	4167.37
宜兴市	10kV新司线151	10	20	轻载	4936.55	无锡.竹舍变/1号主变	13.38	0		4936.55
宜兴市	10kV新威线113	10	38.88	轻载	1913.17	无锡.大浦变/1号主变	25.29	0		1913.17
宜兴市	10kV新燕线117	10	79.26	重载	0	无锡.烟山变/1号主变	9.58	29	6745	0

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
宜兴市	10kV新岳线125	10	6.46	轻载	6086.25	无锡.涧北变/2号主变	8.55	24	12085	6086.25
宜兴市	10kV新闸线122	10	30.5	轻载	3783.21	无锡.竹舍变/2号主变	15.64	34	21510	3783.21
宜兴市	10kV新庄线123	10	29.8	轻载	3516.31	无锡.新庄变/1号主变	41.63	76	29340	3516.31
宜兴市	10kV兴达线123	10	32.13	轻载	3627.5	无锡.芳桥变/1号主变	34.86	12	2300	3627.5
宜兴市	10kV兴陶线127	10	0	轻载	5880.14			0		5880.14
宜兴市	10kV兴旺线122	10	30.71	轻载	3763.64	无锡.棠下变/1号主变	32.27	0		3763.64
宜兴市	10kV兴业线128	10	1.16	轻载	5782.63	无锡.潢潼变/2号主变	26.47	4	1850	5782.63
宜兴市	10kV星二线113	10	18.01	轻载	5402.45	无锡.湖滨变/1号主变	12.58	9	8600	5402.45
宜兴市	10kV星三线122	10	23.32	轻载	4851.16	无锡.湖滨变/1号主变	12.58	11	7035	4851.16
宜兴市	10kV杏里线112	10	68.3	中载	151.03	江苏.广汇变/#1主变	32.71	44	16880	151.03
宜兴市	10kV杏水线118	10	7.17	轻载	5168.63	无锡.诸桥变/1号主变	0	0		0
宜兴市	10kV杏园线167	10	31.14	轻载	3263.95	无锡.潢潼变/2号主变	26.47	0		3263.95
宜兴市	10kV秀阳线143	10	27.79	轻载	4042.66	无锡.新庄变/2号主变	17.83	0		4042.66
宜兴市	10kV胥井线192	10	25.62	轻载	4251.02	无锡.高滕变/1号主变	11.01	3	1600	4251.02
宜兴市	10kV胥站线124	10	15.21	轻载	5694.3	无锡.胥井变/2号主变	32.69	15	3310	5694.3
宜兴市	10kV徐坝线132	10	16.38	轻载	4773.57	江苏.广汇变/#2主变	23.84	0		4773.57
宜兴市	10kV徐丰线151	10	51.98	中载	1575.95	无锡.临津变/1号主变	19.73	22	5760	1575.95
宜兴市	10kV徐舍线111	10	43.71	轻载	2117.37	无锡.芳庄变/1号主变	8.74	43	8715	2117.37
宜兴市	10kV徐西线134	10	18.12	轻载	4537.67	无锡.紫霞变/2号主变	13.23	0		4537.67
宜兴市	10kV徐镇线123	10	13.67	轻载	4732.17	无锡.临津变/2号主变	8.82	0		4732.17
宜兴市	10kV循环线118	10	0.01	轻载	5879.1	无锡.紫霞变/1号主变	27.96	0		5879.1
宜兴市	10kV押运线156	10	25.53	轻载	4620.98	无锡.西九变/1号主变	10.87	5	4100	4620.98
宜兴市	10kV雅达线133	10	9.49	轻载	6288.03	无锡.竹海变/2号主变	15.52	19	13030	6288.03
宜兴市	10kV雅克线117	10	36.46	轻载	2323.48	无锡.诸桥变/1号主变	0	13	2680	0
宜兴市	10kV雅乐线123	10	0	轻载	5880.14	无锡.凌霞变/2号主变	21.13	0		5880.14
宜兴市	10kV雅园线144	10	17.51	轻载	4408.98	无锡.湖滨变/2号主变	26.57	0		4408.98
宜兴市	10kV亚东线117	10	87.23	重载	0	无锡.渚东变/1号主变	28.67	0		0
宜兴市	10kV亚麻线128	10	19.65	轻载	3488.25	无锡.芳庄变/2号主变	21.97	0		3488.25
宜兴市	10kV亚威121线	10	0	轻载	5880.14	无锡.北渠变/2号主变	0	0		0

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
宜兴市	10kV亚溪线111	10	43.65	轻载	2121.87	无锡.临津变/1号主变	19.73	95	24795	2121.87
宜兴市	10kV研发线152	10	23.67	轻载	4814.27	无锡.潢潼变/1号主变	30.43	18	8245	4814.27
宜兴市	10kV雁行线146	10	5.61	轻载	6691.93	无锡.湖滨变/2号主变	26.57	4	3030	6691.93
宜兴市	10kV阳光线140	10	24.64	轻载	3142.89	无锡.下漳变/1号主变	15.56	0		3142.89
宜兴市	10kV阳山线115	10	19.43	轻载	4843.88	无锡.芳桥变/1号主变	34.86	2		4843.88
宜兴市	10kV阳羨线131	10	41.84	轻载	2697.59	无锡.下漳变/1号主变	15.56	0		2697.59
宜兴市	10kV杨埠线163	10	29.62	轻载	3392.12	无锡.荷塘变/2号主变	17.46	0		3392.12
宜兴市	10kV杨店线121	10	13.75	轻载	5387.39	无锡.砺山变/2号主变	3.48	17	7660	3480
宜兴市	10kV杨家线116	10	73.69	重载	0	无锡.凌霞变/1号主变	10.33	25	8400	0
宜兴市	10kV杨梅线134	10	7.56	轻载	6488.94	无锡.竹海变/2号主变	15.52	37	855150	6488.94
宜兴市	10kV杨农线192	10	45.99	轻载	2299.4	无锡.杨巷变/1号主变	7.02	53	13190	2299.4
宜兴市	10kV杨桥线112	10	50.3	中载	1886.49	无锡.北庄变/1号主变	9.05	38	10995	1886.49
宜兴市	10kV杨宜151线	10	0	轻载	5880.14	无锡.北渠变/1号主变	0	0		0
宜兴市	10kV杨镇线195	10	48.46	轻载	2062.99	无锡.杨巷变/2号主变	7.53	0		2062.99
宜兴市	10kV洋岸线124	10	21.71	轻载	4800.41	无锡.大浦变/2号主变	25.49	34	11090	4800.41
宜兴市	10kV洋埭线161	10	4.86	轻载	5472.08	无锡.座庄变/2号主变	27.31	0		5472.08
宜兴市	10kV洋溪线124	10	53.26	中载	1348.19	无锡.周铁变/2号主变	11.6	48	8690	1348.19
宜兴市	10kV窑湖线152	10	0	轻载	5880.14	无锡.茗岭变/1号主变	34.29	0		5880.14
宜兴市	10kV冶金线143	10	54.29	中载	1501.99	无锡.和桥变/1号主变	5.11	44	8070	1501.99
宜兴市	10kV医疗线121	10	21.43	轻载	7873.5	无锡.龙潭变/1号主变	11.58	0		7873.5
宜兴市	10kV医院线115	10	26.87	轻载	4287.57	无锡.茶局变/2号主变	4.66	1		4287.57
宜兴市	10kV宜北线152	10	47.61	轻载	2327.12	无锡.巷头变/1号主变	8.17	24	18800	2327.12
宜兴市	10kV宜监线162	10	13.93	轻载	5370.07	无锡.玉山变/2号主变	10.18	16	4000	5370.07
宜兴市	10kV宜金线114	10	49.52	轻载	1419.2	无锡.前元变/1号主变	27.06	1	5100	1419.2
宜兴市	10kV宜乐线112	10	15.81	轻载	5631.6	无锡.江竹变/1号主变	23.88	9	6210	5631.6
宜兴市	10kV宜园线136	10	32.06	轻载	3943.07	无锡.湖滨变/2号主变	26.57	0		3943.07
宜兴市	10kV怡宝线113	10	12.59	轻载	5499.1	无锡.棠下变/1号主变	32.27	0		5499.1
宜兴市	10kV怡丰线114	10	27.81	轻载	4384.56	无锡.龙潭变/1号主变	11.58	19	12160	4384.56
宜兴市	10kV遗踪线116	10	29.01	轻载	3926.27	无锡.涧北变/1号主变	8.44	42	15305	3926.27

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容 量(kVA)	核算可开放容 量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
宜兴市	10kV义都线152	10	0	轻载	6231.74	江苏.都山变/1号主变	59.91	0		6231.74
宜兴市	10kV义亩线153	10	85.09	重载	0	无锡.前元变/1号主变	27.06	0		0
宜兴市	10kV义庄线112	10	18.39	轻载	4942.78	无锡.新建变/1号主变	18.59	18	5175	4942.78
宜兴市	10kV银溢线114	10	91.4	重载	0	无锡.任墅变/1号主变	16.85	1	6350	0
宜兴市	10kV银环线111	10	85.62	重载	0	无锡.诸桥变/1号主变	0	0		0
宜兴市	10kV尹家线118	10	17.11	轻载	5065.58	无锡.大浦变/1号主变	25.29	17	5615	5065.58
宜兴市	10kV隐龙线131	10	0	轻载	5880.14	无锡.茗岭变/2号主变	35.21	0		5880.14
宜兴市	10kV英伦线125	10	21.42	轻载	4324.8	江苏.广汇变/#1主变	32.71	0		4324.8
宜兴市	10kV营桥线116	10	22.97	轻载	4504.93	无锡.棠下变/1号主变	32.27	0		4504.93
宜兴市	10kV永安线152	10	39.9	轻载	2085.5	无锡.胜天变/1号主变	17.25	8	945	2085.5
宜兴市	10kV永昌线122	10	33.73	轻载	3769.01	无锡.润北变/2号主变	8.55	0		3769.01
宜兴市	10kV永吉线137	10	17.76	轻载	5003.57	无锡.岷亭变/2号主变	5.41	26	7200	5003.57
宜兴市	10kV永聚线136	10	17.12	轻载	5064.54	无锡.岷亭变/2号主变	5.41	28	8050	5064.54
宜兴市	10kV永康线154	10	0	轻载	5880.14	无锡.茗岭变/1号主变	34.29	0		5880.14
宜兴市	10kV永兴线145	10	74.52	重载	0	无锡.和桥变/1号主变	5.11	47	21140	0
宜兴市	10kV优美线113	10	35.82	轻载	3273.83	无锡.砺山变/1号主变	10.84	71	17735	3273.83
宜兴市	10kV邮电线113	10	49.63	轻载	1411.41	无锡.茶局变/2号主变	4.66	15	4460	1411.41
宜兴市	10kV邮堂线114	10	74.01	重载	0	无锡.芳庄变/1号主变	8.74	76	18735	0
宜兴市	10kV油车线116	10	3.76	轻载	4589.45	无锡.任墅变/1号主变	16.85	9	5860	4589.45
宜兴市	10kV有机线112	10	29.31	轻载	2819.35	无锡.诸桥变/1号主变	0	0		0
宜兴市	10kV余境线112	10	35.89	轻载	3267.07	无锡.华山变/1号主变	42.22	22	9010	3267.07
宜兴市	10kV余庄线155	10	26.5	轻载	4166.85	无锡.万石变/2号主变	0.56	16	6530	560
宜兴市	10kV渔塘153线	10	0	轻载	5880.14	无锡.北渠变/1号主变	0	0		0
宜兴市	10kV虞山线116	10	19.2	轻载	4865.53	无锡.芳桥变/1号主变	34.86	18	10435	4865.53
宜兴市	10kV宇星线122	10	33.56	轻载	3490.67	无锡.江竹变/1号主变	23.88	2	6600	3490.67
宜兴市	10kV玉女线115	10	21.45	轻载	3363.72	无锡.任墅变/1号主变	16.85	19	12290	3363.72
宜兴市	10kV玉山线143	10	36.12	轻载	2347.03	无锡.善卷变/1号主变	6.41	29	4355	2347.03
宜兴市	10kV育东线117	10	2.85	轻载	5641.12	无锡.张泽变/1号主变	4.6	0		4600
宜兴市	10kV郁金线164	10	32.24	轻载	3924.19	无锡.西九变/2号主变	11.6	25	17260	3924.19

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
宜兴市	10kV郁南线127	10	11.81	轻载	5573.06	无锡.金兰变/2号主变	10.85	12	700	5573.06
宜兴市	10kV裕泥线162	10	99.94	重载	0	无锡.金兰变/2号主变	10.85	0		0
宜兴市	10kV裕砦线125	10	95.89	重载	0	无锡.金兰变/2号主变	10.85	9	6400	0
宜兴市	10kV元上线113	10	33.64	轻载	3482.88	无锡.西渚变/1号主变	14.54	36	11145	3482.88
宜兴市	10kV园区线157	10	31.4	轻载	3696.78	无锡.万石变/2号主变	0.56	7	5000	560
宜兴市	10kV袁桥线148	10	42.68	轻载	2366.09	无锡.下漳变/2号主变	32.25	0		2366.09
宜兴市	10kV远程线151	10	58.61	中载	1090.47	无锡.滨河变/1号主变	13.62	12	2990	1090.47
宜兴市	10kV远大线122	10	59.83	中载	973.73	无锡.滨河变/2号主变	0	10	2230	0
宜兴市	10kV远航线162	10	43.16	轻载	2570.63	无锡.兰山变/1号主变	3.49	42	11605	2570.63
宜兴市	10kV岳东线125	10	30.73	轻载	4081.11	无锡.潢潼变/2号主变	26.47	28	11640	4081.11
宜兴市	10kV岳南线112	10	0	轻载	5880.14	无锡.涧北变/1号主变	8.44	0		5880.14
宜兴市	10kV悦和线116	10	9.21	轻载	5106.8	无锡.丁山变/1号主变	26.6	0		5106.8
宜兴市	10kV云爱线148	10	31.15	轻载	3720.86	无锡.红塔变/2号主变	33.52	53	27970	3720.86
宜兴市	10kV云海线151	10	35.53	轻载	3301.88	无锡.西渚变/1号主变	14.54	71	19570	3301.88
宜兴市	10kV云湖线121	10	16.74	轻载	5101.43	无锡.茶前变/2号主变	5.4	28	10210	5101.43
宜兴市	10kV云溪线112	10	34.39	轻载	3114.31	无锡.芳庄变/1号主变	8.74	0		3114.31
宜兴市	10kV运来线151	10	22.23	轻载	4013.04	无锡.座庄变/1号主变	19.99	0		4013.04
宜兴市	10kV轧辊线164	10	41.65	轻载	3928	无锡.竹舍变/2号主变	15.64	4	20350	3928
宜兴市	10kV闸口线148	10	22.11	轻载	4587.03	无锡.和桥变/2号主变	4.75	30	10320	4587.03
宜兴市	10kV闸南131线	10	0	轻载	5880.14	无锡.北渠变/2号主变	0	0		0
宜兴市	10kV闸农线113	10	68.25	中载	168	无锡.北庄变/1号主变	9.05	61	13250	168
宜兴市	10kV闸上线111	10	31.05	轻载	3872.41	无锡.竹舍变/1号主变	13.38	40	10595	3872.41
宜兴市	10kV栅村线151	10	36.22	轻载	3235.03	无锡.紫霞变/1号主变	27.96	0		3235.03
宜兴市	10kV张公线136	10	24.56	轻载	3148.26	无锡.任墅变/2号主变	16.96	64	22755	3148.26
宜兴市	10kV张家线134	10	35.1	轻载	3343.11	无锡.临津变/2号主变	8.82	63	12600	3343.11
宜兴市	10kV张泽线123	10	11.28	轻载	4932.56	无锡.张泽变/2号主变	6.5	0		4932.56
宜兴市	10kV张渚线125	10	15.63	轻载	5207.08	无锡.茶前变/2号主变	5.4	2	600	5207.08
宜兴市	10kV章茂线122	10	41.63	轻载	2717.68	无锡.周铁变/2号主变	11.6	0		2717.68
宜兴市	10kV赵庄线143	10	22.84	轻载	3961.95	无锡.丁山变/2号主变	14.18	0		3961.95

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
宜兴市	10kV轫村线112	10	26.98	轻载	3762.6	无锡.湖滨变/1号主变	12.58	20	8495	3762.6
宜兴市	10kV振华线115	10	13.26	轻载	4962.53	无锡.红塔变/1号主变	24.77	16	8495	4962.53
宜兴市	10kV振兴线128	10	41.69	轻载	2711.97	无锡.胥井变/2号主变	32.69	37	11820	2711.97
宜兴市	10kV振杨线162	10	59.32	中载	897.18	无锡.砺山变/2号主变	3.48	0		897.18
宜兴市	10kV振元线112	10	68.49	中载	144.45	无锡.西渚变/1号主变	14.54	16	4830	144.45
宜兴市	10kV镇龙线164	10	39.59	轻载	2554.35	无锡.荷塘变/2号主变	17.46	0		2554.35
宜兴市	10kV正新线111	10	44.75	轻载	2418.22	无锡.青龙变/1号主变	17.45	123	48180	2418.22
宜兴市	10kV至溪线163	10	6.79	轻载	5309.62	无锡.西渚变/2号主变	22.43	0		5309.62
宜兴市	10kV制水线131	10	47.85	轻载	1861.03	无锡.湖滨变/2号主变	26.57	0		1861.03
宜兴市	10kV智能线136	10	3.15	轻载	5615.32	无锡.滨河变/2号主变	0	0		0
宜兴市	10kV置业线117	10	30.13	轻载	3963.68	无锡.座庄变/1号主变	19.99	25	13655	3963.68
宜兴市	10kV中辰线127	10	30.32	轻载	3800.7	无锡.涧北变/2号主变	8.55	13	3380	3800.7
宜兴市	10kV中豪线134	10	0	轻载	5880.14	无锡.棠下变/2号主变	38.04	0		5880.14
宜兴市	10kV中和线123	10	37.72	轻载	2236.7	无锡.分水变/2号主变	8.11	20	3785	2236.7
宜兴市	10kV中煤线112	10	46.86	轻载	2060.21	江苏.都山变/1号主变	59.91	1		2060.21
宜兴市	10kV中首线131	10	5.7	轻载	6682.06	无锡.华山变/2号主变	17.8	2	6250	6682.06
宜兴市	10kV中星线118	10	37.91	轻载	3190.69	无锡.巷头变/1号主变	8.17	45	33965	3190.69
宜兴市	10kV中行线151	10	50.87	中载	1988.16	无锡.茶局变/2号主变	4.66	30	11295	1988.16
宜兴市	10kV中阳线111	10	17.71	轻载	5008.6	无锡.棠下变/1号主变	32.27	0		5008.6
宜兴市	10kV中袁线134	10	55.24	中载	1413.31	无锡.蜀山变/2号主变	2.47	78	22620	1413.31
宜兴市	10kV中准线163	10	22.25	轻载	4573.87	无锡.周铁变/2号主变	11.6	75	21720	4573.87
宜兴市	10kV钟楼线132	10	59.75	中载	981.35	无锡.滨河变/2号主变	0	16	5760	0
宜兴市	10kV钟溪117线	10	0	轻载	5880.14	无锡.北渠变/1号主变	0	0		0
宜兴市	10kV周家线131	10	23.78	轻载	4426.99	无锡.临津变/2号主变	8.82	39	8900	4426.99
宜兴市	10kV周沙125线	10	0	轻载	5880.14	无锡.北渠变/2号主变	0	0		0
宜兴市	10kV周墅线112	10	27.95	轻载	4027.94	无锡.青龙变/1号主变	17.45	55	14885	4027.94
宜兴市	10kV周铁线152	10	10.97	轻载	5653.94	无锡.周铁变/1号主变	3	45	15570	3000
宜兴市	10kV洲豪线118	10	59.1	中载	970.09	江苏.都山变/1号主变	59.91	6	750	970.09
宜兴市	10kV洲洋122线	10	0	轻载	5880.14	无锡.北渠变/2号主变	0	0		0

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容 量(kVA)	核算可开放容 量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
宜兴市	10kV朱家线122	10	27.14	轻载	3600.31	无锡.张泽变/2号主变	6.5	0		3600.31
宜兴市	10kV诸光线133	10	74.64	重载	0	无锡.诸桥变/2号主变	0	0		0
宜兴市	10kV诸汉线134	10	53.66	中载	1196.81	无锡.诸桥变/2号主变	0	0		0
宜兴市	10kV诸桥线150	10	25.23	轻载	4280.64	无锡.下漳变/2号主变	32.25	0		4280.64
宜兴市	10kV竹海线121	10	19.71	轻载	4816.87	无锡.竹海变/1号主变	12.27	65	26745	4816.87
宜兴市	10kV竹舍线114	10	36.27	轻载	3230.7	无锡.竹舍变/1号主变	13.38	12	3900	3230.7
宜兴市	10kV竺山线115	10	63.45	中载	572.95	无锡.周铁变/1号主变	3	43	19120	572.95
宜兴市	10kV竺西线112	10	39.66	轻载	2653.94	无锡.周铁变/1号主变	3	74	22140	2653.94
宜兴市	10kV渚东线141	10	31.87	轻载	3652.27	无锡.渚东变/2号主变	30.54	74	19530	3652.27
宜兴市	10kV渚钢线122	10	99.84	重载	0	无锡.渚东变/1号主变	28.67	0		0
宜兴市	10kV渚工线126	10	60.75	中载	961.43	无锡.茶前变/2号主变	5.4	26	8445	961.43
宜兴市	10kV渚南线121	10	74.94	重载	0	无锡.渚东变/1号主变	28.67	0		0
宜兴市	10kV渚农线118	10	93.34	重载	0	无锡.茶前变/1号主变	19.66	57	13425	0
宜兴市	10kV渚水线143	10	16.98	轻载	5078.4	无锡.渚东变/2号主变	30.54	30	6035	5078.4
宜兴市	10kV渚园线112	10	29.9	轻载	3841.06	无锡.渚东变/1号主变	28.67	39	14805	3841.06
宜兴市	10kV渚镇线147	10	45.92	轻载	2306.16	无锡.渚东变/2号主变	30.54	54	17155	2306.16
宜兴市	10kV祝陵线148	10	31.89	轻载	3333.41	无锡.善卷变/2号主变	4.43	31	6285	3333.41
宜兴市	10kV祝塘线162	10	35.08	轻载	3344.49	无锡.周铁变/2号主变	11.6	36	11010	3344.49
宜兴市	10kV铸钢线111	10	34.98	轻载	3354.19	无锡.芳桥变/1号主变	34.86	7	2250	3354.19
宜兴市	10kV庄林线125	10	52.98	中载	1630.16	无锡.竹舍变/2号主变	15.64	47	14270	1630.16
宜兴市	10kV装潢线123	10	23.46	轻载	3909.3	无锡.巷头变/2号主变	21.65	0		3909.3
宜兴市	10kV卓泰线126	10	17.64	轻载	5441.42	无锡.临津变/2号主变	8.82	1	1600	5441.42
宜兴市	10kV卓易线166	10	15.31	轻载	6118.81	无锡.潢潼变/2号主变	26.47	9	13400	6118.81
宜兴市	10kV着色线126	10	18.03	轻载	4626.35	江苏.广汇变/#1主变	32.71	1	3500	4626.35
宜兴市	10kV紫京线115	10	54.04	中载	1528.49	无锡.凌霞变/1号主变	10.33	37	11960	1528.49
宜兴市	10kV紫砂线124	10	20.7	轻载	4141.56	无锡.丁山变/2号主变	14.18	0		4141.56
宜兴市	10kV紫霞线133	10	6.08	轻载	5590.9	无锡.紫霞变/2号主变	13.23	0		5590.9
宜兴市	10kV紫苑113线	10	0	轻载	6704.57	江苏.宜兴变/1号主变	26.38	0		6704.57
宜兴市	10kV紫竹线145	10	54.48	中载	1484.15	无锡.下漳变/2号主变	32.25	0		1484.15



区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
宜兴市	10kV宗里线151	10	5.7	轻载	5724.09	江苏.都山变/1号主变	59.91	10	3030	5724.09
宜兴市	10kV座庄线115	10	28.59	轻载	3478.9	无锡.座庄变/1号主变	19.99	0		3478.9
宜兴市	10kV巷东线115	10	5.33	轻载	7235.6	江苏.宜兴变/1号主变	26.38	0		7235.6
宜兴市	20kV奥瑞线223	20	26.14	轻载	9116.9	江苏.荆溪变/#2主变	4.94	3	2800	4940
宜兴市	20kV八佰线223	20	27.4	轻载	8854.33	无锡.长圩变/1号主变	46.25	1	9100	8854.33
宜兴市	20kV百货线215	20	36.52	轻载	6959.18	无锡.下漳变/1号主变	15.56	0		6959.18
宜兴市	20kV博物线216	20	13.42	轻载	11759.2	无锡.长圩变/1号主变	46.25	4	14360	11759.24
宜兴市	20kV长青线245	20	0.71	轻载	13776.3	无锡.新城变/2号主变	24.19	4	3445	13776.33
宜兴市	20kV城东线216	20	10.26	轻载	11878.8	无锡.新城变/1号主变	43.15	23	16500	11878.75
宜兴市	20kV大学线224	20	4.39	轻载	12569.1	江苏.荆溪变/#2主变	4.94	0		4940
宜兴市	20kV电信线246	20	2.4	轻载	13441.4	无锡.新城变/2号主变	24.19	2	2000	13441.36
宜兴市	20kV顶上线241	20	12.88	轻载	11872.2	江苏.荆溪变/#3主变	43.62	8	6400	11872.17
宜兴市	20kV东郊线244	20	4.38	轻载	13047.5	无锡.新城变/2号主变	24.19	19	12080	13047.5
宜兴市	20kV东九线214	20	27.17	轻载	8902.13	无锡.下漳变/1号主变	15.56	0		8902.13
宜兴市	20kV东城线211	20	15.56	轻载	11314.1	无锡.长圩变/1号主变	46.25	12	9520	11314.12
宜兴市	20kV枫隐线222	20	17.36	轻载	10941	无锡.下漳变/2号主变	32.25	0		10941.04
宜兴市	20kV凤凰线243	20	0.8	轻载	14382.5	无锡.长圩变/2号主变	48.49	2	13215	14382.53
宜兴市	20kV洑溪线215	20	12.96	轻载	11855.9	无锡.长圩变/1号主变	46.25	16	12900	11855.89
宜兴市	20kV港恒线232	20	0	轻载	11760.3	无锡.新城变/2号主变	24.19	0		11760.28
宜兴市	20kV广润线236	20	32.17	轻载	6355.4	无锡.文庄变/2号主变	29.07	0		6355.4
宜兴市	20kV洑城线213	20	21.72	轻载	10033.8	江苏.荆溪变/#2主变	4.94	28	21430	4940
宜兴市	20kV国威线214	20	3.46	轻载	13230.4	无锡.文庄变/1号主变	9.41	2	2500	9410
宜兴市	20kV海格线226	20	40.55	轻载	6121.93	无锡.文庄变/1号主变	9.41	3	16430	6121.93
宜兴市	20kV皓天线231	20	19.97	轻载	9947.22	无锡.文庄变/2号主变	29.07	34	39995	9947.22
宜兴市	20kV和平线242	20	38.56	轻载	6022.86	无锡.文庄变/2号主变	29.07	10	17710	6022.86
宜兴市	20kV和兴线215	20	16.64	轻载	10610.2	无锡.新城变/1号主变	43.15	29	17520	10610.23
宜兴市	20kV恒华243	20	4.48	轻载	13617	江苏.荆溪变/#3主变	43.62	0		13616.98
宜兴市	20kV恒璟线231	20	0.83	轻载	11620.3	无锡.新城变/2号主变	24.19	0		11620.33
宜兴市	20kV红滕线236	20	0	轻载	11760.3	无锡.新城变/2号主变	24.19	0		11760.28

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容 量(kVA)	核算可开放容 量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
宜兴市	20kV红牛线224	20	18.53	轻载	9859.58	无锡.文庄变/1号主变	9.41	3	7250	9410
宜兴市	20kV湖境线231	20	16.79	轻载	11058.8	江苏.荆溪变/#3主变	43.62	0		11058.82
宜兴市	20kV花圩线213	20	34.21	轻载	7437.9	无锡.文庄变/1号主变	9.41	24	24235	7437.9
宜兴市	20kV华悦线233	20	14.92	轻载	11448.2	江苏.荆溪变/#3主变	43.62	9	7200	11448.17
宜兴市	20kV环球线212	20	17.89	轻载	10830.9	江苏.荆溪变/#2主变	4.94	18	14400	4940
宜兴市	20kV环晟线246	20	31.95	轻载	7907.62	无锡.文庄变/2号主变	29.07	2	17500	7907.62
宜兴市	20kV建工线214	20	14.08	轻载	11622.4	无锡.新城变/1号主变	43.15	20	15315	11622.41
宜兴市	20kV金久线211	20	95.85	重载	0	无锡.文庄变/1号主变	9.41	1		0
宜兴市	20kV金源线212	20	15.57	轻载	11312.4	无锡.长圩变/1号主变	46.25	3	4000	11312.38
宜兴市	20kV俊知线212	20	0	轻载	14548.8	无锡.潢潼变/1号主变	30.43	0		14548.8
宜兴市	20kV临溪线222	20	15.81	轻载	11263.9	无锡.长圩变/1号主变	46.25	8	6400	11263.89
宜兴市	20kV临泽线225	20	15.03	轻载	11425	江苏.荆溪变/#2主变	4.94	15	12200	4940
宜兴市	20kV领先线243	20	7.8	轻载	12928	无锡.文庄变/2号主变	29.07	3	24630	12927.99
宜兴市	20kV铝业线222	20	16.38	轻载	10661.9	无锡.文庄变/1号主变	9.41	2	9100	9410
宜兴市	20kV迈吉线223	20	55.36	中载	3043.82	无锡.文庄变/1号主变	9.41	1		3043.82
宜兴市	20kV孟阳线211	20	23.93	轻载	9575.88	江苏.荆溪变/#2主变	4.94	19	15200	4940
宜兴市	20kV南郡线233	20	32.14	轻载	7868.13	无锡.长圩变/2号主变	48.49	35	28290	7868.13
宜兴市	20kV帕克线212	20	17.63	轻载	10413.8	无锡.文庄变/1号主变	9.41	6	10260	9410
宜兴市	20kV千禧线244	20	24.56	轻载	9443.56	无锡.长圩变/2号主变	48.49	16	11510	9443.56
宜兴市	20kV钱墅线234	20	11.63	轻载	12132.7	江苏.荆溪变/#3主变	43.62	13	9405	12132.66
宜兴市	20kV清华线242	20	4.01	轻载	13714.7	江苏.荆溪变/#3主变	43.62	0		13714.67
宜兴市	20kV庆源线216	20	0	轻载	13918.4	无锡.文庄变/1号主变	9.41	1	250	9410
宜兴市	20kV人才线222	20	7.29	轻载	13033	江苏.荆溪变/#2主变	4.94	12	8700	4940
宜兴市	20kV融域线225	20	11.72	轻载	12114	无锡.文庄变/1号主变	9.41	19	15200	9410
宜兴市	20kV润达线221	20	27.68	轻载	8795.44	无锡.长圩变/1号主变	46.25	8	16400	8795.44
宜兴市	20kV三和线215	20	26.71	轻载	8998.09	无锡.文庄变/1号主变	9.41	13	40900	8998.09
宜兴市	20kV尚东线232	20	9.54	轻载	12566	无锡.长圩变/2号主变	48.49	11	10760	12566.01
宜兴市	20kV苏宁线214	20	20.4	轻载	10308.9	无锡.长圩变/1号主变	46.25	8	6400	10308.86
宜兴市	20kV塘田线211	20	5.89	轻载	13325	无锡.新城变/1号主变	43.15	15	13760	13324.97

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
宜兴市	20kV腾飞线232	20	12.37	轻载	11977.1	无锡.文庄变/2号主变	29.07	23	20480	11977.13
宜兴市	20kV天洙线245	20	13.83	轻载	11675.1	无锡.长圩变/2号主变	48.49	19	14400	11675.07
宜兴市	20kV万达线221	20	20.66	轻载	9810.39	无锡.下漳变/2号主变	32.25	0		9810.39
宜兴市	20kV王婆线226	20	29.36	轻载	8446.62	无锡.新城变/1号主变	43.15	51	37595	8446.62
宜兴市	20kV圩城线234	20	9.73	轻载	12526.9	无锡.长圩变/2号主变	48.49	21	15470	12526.86
宜兴市	20kV文化线225	20	12.25	轻载	12003.8	无锡.新城变/1号主变	43.15	2	10100	12003.8
宜兴市	20kV污水线233	20	63.03	中载	1335.03	无锡.文庄变/2号主变	29.07	10	32450	1335.03
宜兴市	20kV芜申线241	20	0	轻载	13918.4	无锡.文庄变/2号主变	29.07	0		13918.35
宜兴市	20kV先科线212	20	6.81	轻载	10615.4	无锡.新城变/1号主变	43.15	0		10615.43
宜兴市	20kV小天鹅线234	20	23.7	轻载	9206.27	无锡.文庄变/2号主变	29.07	2	1260	9206.27
宜兴市	20kV新塘线231	20	4.19	轻载	13678.6	无锡.长圩变/2号主变	48.49	15	12850	13678.64
宜兴市	20kV新源线232	20	25.74	轻载	8478.49	江苏.荆溪变/#3主变	43.62	28	19625	8478.49
宜兴市	20kV学府线212	20	23.03	轻载	9339.98	无锡.下漳变/1号主变	15.56	0		9339.98
宜兴市	20kV学圩线221	20	27.3	轻载	8874.77	江苏.荆溪变/#2主变	4.94	37	35260	4940
宜兴市	20kV研院线241	20	1.38	轻载	11528.9	无锡.新城变/2号主变	24.19	0		11528.88
宜兴市	20kV杨路线221	20	28.37	轻载	8653.07	无锡.新城变/1号主变	43.15	19	15200	8653.07
宜兴市	20kV宜中线223	20	17.93	轻载	10353.9	无锡.新城变/1号主变	43.15	14	6060	10353.9
宜兴市	20kV颐景线213	20	19.84	轻载	10425.6	无锡.下漳变/1号主变	15.56	0		10425.6
宜兴市	20kV逸品线211	20	38.38	轻载	6286.47	无锡.下漳变/1号主变	15.56	0		6286.47
宜兴市	20kV御城线213	20	11.56	轻载	12145.8	无锡.新城变/1号主变	43.15	15	11200	12145.82
宜兴市	20kV誉滨线213	20	9.42	轻载	12591.3	无锡.长圩变/1号主变	46.25	18	13890	12591.29
宜兴市	20kV誉珑线224	20	9.07	轻载	12663.3	无锡.新城变/1号主变	43.15	15	12000	12663.34
宜兴市	20kV湛渎线221	20	71.09	重载	0	无锡.文庄变/1号主变	9.41	3	27600	0
宜兴市	20kV中环线235	20	0	轻载	11760.3	无锡.新城变/2号主变	24.19	0		11760.28
宜兴市	20kV铸造线235	20	17.67	轻载	10404.8	无锡.文庄变/2号主变	29.07	9	5720	10404.82