

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
无锡直属	10kV阿特线111	10	84.39	重载	0	无锡.下旬桥变/1号主变	22.32	1	7500	0
无锡直属	10kV埃姆线114	10	47.28	轻载	2034.75	无锡.麻歧变/1号主变	19.33	25	16440	2034.75
无锡直属	10kV埃梯线144	10	77.03	重载	0	无锡.梅村变/3号主变	12.39	0		0
无锡直属	10kV爱家线146	10	36.31	轻载	3016.62	无锡.尤岸变/2号主变	15.79	25	20690	3016.62
无锡直属	10kV爱科线134	10	0	轻载	6304.48	无锡.栢树变/2号主变	37.94	0		6304.48
无锡直属	10kV爱普线145	10	25.8	轻载	4026.55	无锡.旭明变/3号主变	20.78	2	7980	4026.55
无锡直属	10kV爱齐线122	10	65.43	中载	409.1	无锡.廊下变/2号主变	18.64	40	16870	409.1
无锡直属	10kV安国线114	10	32.97	轻载	3315.74	无锡.安镇变/1号主变	25.53	37	19480	3315.74
无锡直属	10kV安海线117	10	29.76	轻载	3666.3	无锡.安镇变/1号主变	25.53	19	20430	3666.3
无锡直属	10kV安宏线11A	10	26.28	轻载	3983.25	无锡.安镇变/1号主变	25.53	8	12400	3983.25
无锡直属	10kV安居线116	10	44.41	轻载	2305.12	无锡.尤岸变/1号主变	13.35	13	15250	2305.12
无锡直属	10kV安科线116	10	28.91	轻载	3679.11	无锡.秦村变/1号主变	10.45	15	11460	3679.11
无锡直属	10kV安迈线118	10	45.62	轻载	2220.94	无锡.秦村变/1号主变	10.45	5	29330	2220.94
无锡直属	10kV安民线117	10	42.36	轻载	2474.68	无锡.春阳变/1号主变	49.21	10	10880	2474.68
无锡直属	10kV安耐线111	10	0	轻载	6122.27	无锡.圆石变/1号主变	15.36	0		6122.27
无锡直属	10kV安润线127	10	5.41	轻载	5884.3	无锡.安镇变/2号主变	17.72	1	630	5884.3
无锡直属	10kV安铁线118	10	9.56	轻载	5506.72	无锡.安镇变/1号主变	25.53	0		5506.72
无锡直属	10kV安阳线121	10	50.24	中载	1769.24	无锡.陆区变/2号主变	20.13	38	19440	1769.24
无锡直属	10kV安悦线125	10	14.13	轻载	5090	无锡.安镇变/2号主变	17.72	0		5090
无锡直属	10kV庵西线123	10	39.82	轻载	2749.55	无锡.胡埭变/2号主变	9.26	2	7100	2749.55
无锡直属	10kV岸安线121	10	38.44	轻载	2875.29	无锡.唐界变/2号主变	48.13	22	18660	2875.29
无锡直属	10kV岸里线121	10	57.07	中载	1158.19	无锡.溪南变/2号主变	19.66	8	5180	1158.19
无锡直属	10kV岸桥弄线114	10	46.16	轻载	1825.35	无锡.三凤变/1号主变	47.51	0		1825.35
无锡直属	10kV奥波线111	10	48.21	轻载	1951.1	无锡.苏巷变/1号主变	23.81	31	20955	1951.1

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
无锡直属	10kV奥克线124	10	20.21	轻载	4458.17	无锡.麻歧变/1号主变	19.33	12	8980	4458.17
无锡直属	10kV奥莱线136	10	37.33	轻载	2976.79	无锡.秦村变/2号主变	9.51	2	8750	2976.79
无锡直属	10kV奥林线127	10	34.21	轻载	3205.07	无锡.蠡园变/2号主变	14.27	10	12250	3205.07
无锡直属	10kV奥野线114	10	66.17	中载	342.59	无锡.圆石变/1号主变	15.36	25	11000	342.59
无锡直属	10kV澳美线123	10	37.77	轻载	2885.69	无锡.廊下变/2号主变	18.64	12	6045	2885.69
无锡直属	10kV澳洋线151	10	22.46	轻载	4330.69	无锡.先锋变/2号主变	29.87	10	8000	4330.69
无锡直属	10kV八佰伴线111	10	47.4	轻载	1729.92	无锡.学前变/1号主变	35.91	0		1729.92
无锡直属	10kV八士线144	10	25.44	轻载	3990.35	无锡.八士变/3号主变	23.73	27	14490	3990.35
无锡直属	10kV八张联线199	10	72.69	重载	0	无锡.八士变/2号主变	38.45	38	20510	0
无锡直属	10kV坝上线143	10	59.09	中载	976.5	无锡.南园变/3号主变	11	7	7250	976.5
无锡直属	10kV白荡线125	10	93.82	重载	0	无锡.陈家桥变/1号主变	10.15	76	39405	0
无锡直属	10kV白鹭线121	10	31.13	轻载	3501.06	无锡.惠商变/2号主变	27.18	3	15450	3501.06
无锡直属	10kV白水线147	10	15.29	轻载	4927.71	无锡.工运变/3号主变	39.4	11	10130	4927.71
无锡直属	10kV白吐线144	10	69.31	中载	61.83	无锡.红力变/3号主变	23.05	25	14145	61.83
无锡直属	10kV白圩线117	10	70.32	重载	0	无锡.凤翔变/1号主变	8.63	31	16285	0
无锡直属	10kV白云线114	10	19.06	轻载	4587.89	无锡.柘树变/1号主变	19.55	0		4587.89
无锡直属	10kV百达线117	10	39.4	轻载	2740.37	无锡.河埭变/1号主变	15.91	23	11550	2740.37
无锡直属	10kV百和线114	10	64.09	中载	529.65	无锡.杨亭变/1号主变	14.01	28	15075	529.65
无锡直属	10kV百花线119	10	45.71	轻载	2174.7	无锡.蠡园变/1号主变	18.11	24	17045	2174.7
无锡直属	10kV百汇线118	10	25.41	轻载	4016.33	江苏.通德桥变/#1主变	88.07	3	10080	4016.33
无锡直属	10kV百货线149	10	18.16	轻载	4669.3	无锡.金城变/2号主变	2.99	10	8000	2990
无锡直属	10kV百胜线119	10	51.85	中载	1625.48	无锡.杨亭变/1号主变	14.01	19	14080	1625.48
无锡直属	10kV百岁线116	10	33.92	轻载	3230.87	无锡.学前变/1号主变	35.91	35	13345	3230.87
无锡直属	10kV百贤线132	10	35.41	轻载	3151.2	无锡.杨家变/2号主变	6.14	1	5700	3151.2

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
无锡直属	10kV柏北线162	10	24.91	轻载	4037.64	江苏.毛岸变/#3主变	50.34	25	13160	4037.64
无锡直属	10kV柏树线117	10	2.43	轻载	6050.22	无锡.蠡园变/1号主变	18.11	12	8350	6050.22
无锡直属	10kV柏庄线119	10	31.63	轻载	3495.18	无锡.金匮变/1号主变	17.29	13	12200	3495.18
无锡直属	10kV板桥线141	10	49.4	轻载	1844.93	无锡.软件变/2号主变	66.47	50	27805	1844.93
无锡直属	10kV半塘线121	10	58.57	中载	1023.27	无锡.黄泥头变/2号主变	15.69	31	21150	1023.27
无锡直属	10kV浜口线114	10	39.04	轻载	2772.24	无锡.洛社变/1号主变	12.47	27	19945	2772.24
无锡直属	10kV包装线131	10	22.33	轻载	4268.17	无锡.横塘变/2号主变	8.65	0		4268.17
无锡直属	10kV宝长线125	10	43.84	轻载	2383.41	无锡.红力变/2号主变	22.74	3	6800	2383.41
无锡直属	10kV宝城线112	10	31.6	轻载	3438.54	无锡.金匮变/1号主变	17.29	15	10920	3438.54
无锡直属	10kV宝德线11A	10	22.11	轻载	4362.91	无锡.红力变/1号主变	15.03	14	30360	4362.91
无锡直属	10kV宝丰线122	10	62.87	中载	638.24	无锡.农丰变/1号主变	20.36	48	19210	638.24
无锡直属	10kV宝界线135	10	20.65	轻载	4418.85	无锡.软件变/2号主变	66.47	16	14810	4418.85
无锡直属	10kV宝来线147	10	56.34	中载	1223.14	无锡.八士变/3号主变	23.73	22	11735	1223.14
无锡直属	10kV宝龙线125	10	20.49	轻载	4433.75	无锡.新村变/2号主变	28.13	23	15460	4433.75
无锡直属	10kV宝露线146	10	25.01	轻载	4099.12	江苏.西泾变/#2主变	36.59	2	5350	4099.12
无锡直属	10kV宝顺线124	10	48.98	轻载	1881.82	无锡.横塘变/1号主变	16.95	0		1881.82
无锡直属	10kV宝轧线124	10	70.22	重载	0	无锡.邓巷变/2号主变	18.55	0		0
无锡直属	10kV保健线125	10	28.93	轻载	3699.21	无锡.出新变/2号主变	29.39	54	18690	3699.21
无锡直属	10kV保利线144	10	8.61	轻载	5528.89	无锡.工运变/3号主变	39.4	5	5145	5528.89
无锡直属	10kV保田线126	10	30.21	轻载	3563.42	无锡.柘树变/2号主变	37.94	8	16325	3563.42
无锡直属	10kV报业线127	10	28.51	轻载	3593.03	无锡.学前变/2号主变	41.38	2	2690	3593.03
无锡直属	10kV鲍湾线118	10	33.29	轻载	3344.49	无锡.旭明变/1号主变	19	3	7230	3344.49
无锡直属	10kV鲍巷线125	10	48.06	轻载	1964.43	无锡.芦庄变/2号主变	17.63	21	17190	1964.43
无锡直属	10kV北禅线125	10	21.71	轻载	3696.43	无锡.学前变/2号主变	41.38	6	2825	3696.43

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
无锡直属	10kV北辰线131	10	26	轻载	4008.37	无锡.钱桥变/2号主变	4.87	0		4008.37
无锡直属	10kV北创线113	10	22.06	轻载	4317.53	无锡.惠商变/1号主变	19.02	2	12800	4317.53
无锡直属	10kV北大街线122	10	49.1	轻载	1881.99	无锡.三凤变/1号主变	47.51	10	15525	1881.99
无锡直属	10kV北大线143	10	14.27	轻载	5018.99	无锡.大学变/2号主变	7.58	0		5018.99
无锡直属	10kV北方线112	10	58.31	中载	1046.47	无锡.张泾变/1号主变	9.87	60	21685	1046.47
无锡直属	10kV北湖线115	10	41.03	轻载	2533.74	无锡.出新变/1号主变	16.15	9	6860	2533.74
无锡直属	10kV北客线117	10	16.04	轻载	4860.17	无锡.工运变/1号主变	20.48	2	8200	4860.17
无锡直属	10kV北平线144	10	56.37	中载	1220.89	无锡.金桥变/2号主变	11.07	18	12370	1220.89
无锡直属	10kV北青线13A	10	28.03	轻载	3758.61	无锡.南园变/1号主变	22.2	33	14510	3758.61
无锡直属	10kV北区线126	10	44.17	轻载	2313.26	无锡.河东变/2号主变	13.91	22	14100	2313.26
无锡直属	10kV北晟线119	10	76.54	重载	0	无锡.山北变/1号主变	21.58	16	18660	0
无锡直属	10kV北塘线129	10	34.16	轻载	3209.05	无锡.惠商变/2号主变	27.18	14	13710	3209.05
无锡直属	10kV北文线12C	10	21.89	轻载	4333.29	无锡.惠商变/2号主变	27.18	2	2000	4333.29
无锡直属	10kV北西联线199	10	0	轻载	6122.62	无锡.山北变/1号主变	21.58	0		6122.62
无锡直属	10kV北洋湖线115	10	46.27	轻载	2124.64	无锡.洛社变/1号主变	12.47	48	19010	2124.64
无锡直属	10kV贝斯线131	10	47.77	轻载	1990.41	无锡.九龙变/2号主变	29.32	21	14165	1990.41
无锡直属	10kV贝张线133	10	35.08	轻载	3126.95	无锡.五村变/2号主变	40.96	39	17320	3126.95
无锡直属	10kV碧波线113	10	8.3	轻载	5525.08	无锡.太湖变/1号主变	11.79	22	22280	5525.08
无锡直属	10kV碧桂线134	10	23.19	轻载	4264.18	无锡.先锋变/2号主变	29.87	16	12800	4264.18
无锡直属	10kV碧玺线113	10	47.8	轻载	2022.8	无锡.招商变/1号主变	15.5	17	13260	2022.8
无锡直属	10kV别墅线113	10	25.96	轻载	4011.83	无锡.凤翔变/1号主变	8.63	15	11380	4011.83
无锡直属	10kV滨息线111	10	24.27	轻载	4166.5	无锡.唐界变/1号主变	55.77	4	9030	4166.5
无锡直属	10kV滨悦线144	10	14.71	轻载	5037.52	无锡.陈家桥变/2号主变	46.21	3	8430	5037.52
无锡直属	10kV槟榔线135	10	71.14	重载	0	无锡.九龙变/2号主变	29.32	28	17355	0

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
无锡直属	10kV波导线145	10	21.59	轻载	4410.54	江苏.西泾变/#2主变	36.59	12	10400	4410.54
无锡直属	10kV博城线122	10	4.92	轻载	5929.33	无锡.新明变/2号主变	31.99	3	2230	5929.33
无锡直属	10kV博南线116	10	41.64	轻载	2583.8	无锡.春阳变/1号主变	49.21	2	12000	2583.8
无锡直属	10kV博物线146	10	32.14	轻载	3409.79	无锡.金城变/2号主变	2.99	8	9420	2990
无锡直属	10kV博约线161	10	33.81	轻载	3240.92	无锡.玉东变/2号主变a	38.22	20	11270	3240.92
无锡直属	10kV渤公线141	10	11.18	轻载	5358.63	江苏.蠡湖变/2号主变	82.64	1	1600	5358.63
无锡直属	10kV布勒线144	10	61.59	中载	766.06	无锡.清梅变/2号主变	9.34	1	5050	766.06
无锡直属	10kV布汽线146	10	21.53	轻载	4415.39	无锡.杨家变/3号主变	22.66	1	6050	4415.39
无锡直属	10kV财富线119	10	50.6	中载	1747.24	无锡.红星变/1号主变	16.44	0		1747.24
无锡直属	10kV采石线135	10	35.94	轻载	3049.88	无锡.溪南变/2号主变	19.66	5	3830	3049.88
无锡直属	10kV彩虹线126	10	22.68	轻载	4311.12	无锡.村前变/1号主变	10.1	14	11200	4311.12
无锡直属	10kV彩印线132	10	3.35	轻载	5968.13	无锡.横塘变/2号主变	8.65	0		5968.13
无锡直属	10kV蔡村线143	10	29.44	轻载	3694.7	无锡.河东变/2号主变	13.91	14	11200	3694.7
无锡直属	10kV蔡更Ⅰ线118	10	8.45	轻载	5607.18	无锡.华友变/1号主变	22.92	5	3835	5607.18
无锡直属	10kV蔡更Ⅱ线122	10	0	轻载	6377.22	无锡.华友变/2号主变	23.28	1	630	6377.22
无锡直属	10kV蔡皇线118	10	56.64	中载	1195.95	无锡.龙渚变/1号主变	19.38	38	18725	1195.95
无锡直属	10kV蔡家线123	10	68.21	中载	160.38	无锡.厚桥变/2号主变	6.03	70	25165	160.38
无锡直属	10kV蔡湾线111	10	46.65	轻载	2090.87	无锡.厚桥变/1号主变	7.51	63	24195	2090.87
无锡直属	10kV蔡庄线132	10	43.94	轻载	2333.52	无锡.南园变/1号主变	22.2	28	11220	2333.52
无锡直属	10kV仓渡线116	10	30.41	轻载	3545.06	江苏.西泾变/#1主变	73.82	30	113671	3545.06
无锡直属	10kV曹村线112	10	42.34	轻载	2419.26	无锡.出新变/1号主变	16.15	11	8025	2419.26
无锡直属	10kV曹管线135	10	0.32	轻载	6276.08	无锡.芦庄变/2号主变	17.63	1	1000	6276.08
无锡直属	10kV曹家线115	10	55.99	中载	1254.14	无锡.大坝变/1号主变	9.86	11	10235	1254.14
无锡直属	10kV曹婆线125	10	46.94	轻载	2064.89	无锡.大庄里变/2号主变	22.47	49	21690	2064.89

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
无锡直属	10kV曹巷线122	10	22.8	轻载	4226.08	无锡.周新变/2号主变	28.38	40	24355	4226.08
无锡直属	10kV曹庄线125	10	60.31	中载	868.08	无锡.张泾变/2号主变	18.58	36	17750	868.08
无锡直属	10kV茶场线126	10	37.85	轻载	2879.28	无锡.龙山变/3号主变	40.32	29	11390	2879.28
无锡直属	10kV柴机线142	10	32.55	轻载	3372.55	无锡.三凤变/2号主变	45.7	14	17260	3372.55
无锡直属	10kV柴巷线148	10	24.34	轻载	4088.39	无锡.尤岸变/2号主变	15.79	17	13170	4088.39
无锡直属	10kV产山线115	10	25.03	轻载	4026.9	无锡.鸿桥变/1号主变	15.1	20	11920	4026.9
无锡直属	10kV昌滨线128	10	7.09	轻载	5665.72	无锡.黄泥头变/2号主变	15.69	0		5665.72
无锡直属	10kV长大厦线117	10	25.59	轻载	3976.33	无锡.商贸变/1号主变	7.07	11	13040	3976.33
无锡直属	10kV长哥线118	10	60.43	中载	872.06	无锡.麻歧变/1号主变	19.33	30	15585	872.06
无锡直属	10kV长恒线114	10	24.3	轻载	4163.73	无锡.长安变/1号主变	22.18	59	23200	4163.73
无锡直属	10kV长化线132	10	71.33	重载	0	无锡.出新变/2号主变	29.39	12	7950	0
无锡直属	10kV长江线124	10	20.78	轻载	4407.07	无锡.下甸桥变/2号主变	21.53	9	8525	4407.07
无锡直属	10kV长金线126	10	21.13	轻载	4452.63	无锡.前进变/3号主变	25.68	13	12000	4452.63
无锡直属	10kV长撈线121	10	41.85	轻载	2520.23	江苏.毛岸变/#1主变	57.82	54	22685	2520.23
无锡直属	10kV长庆线128	10	30.81	轻载	3529.64	无锡.工运变/3号主变	39.4	11	17290	3529.64
无锡直属	10kV长泰线133	10	46.54	轻载	2100.4	无锡.杨亭变/3号主变	4.44	24	15240	2100.4
无锡直属	10kV长通线111	10	38.98	轻载	2825.58	无锡.长安变/1号主变	22.18	35	16610	2825.58
无锡直属	10kV长祥线119	10	44.91	轻载	2285.55	无锡.圆石变/1号主变	15.36	18	16260	2285.55
无锡直属	10kV长欣线124	10	27.21	轻载	3898.73	无锡.春潮变/2号主变	9.09	12	11120	3898.73
无锡直属	10kV长益线113	10	70.2	重载	0	无锡.杨亭变/1号主变	14.01	27	14810	0
无锡直属	10kV常嘉线123	10	29.95	轻载	3648.28	无锡.圆石变/2号主变	27.8	15	13400	3648.28
无锡直属	10kV常乐线131	10	60.26	中载	872.06	无锡.太湖变/1号主变	11.79	17	15645	872.06
无锡直属	10kV常灵线138	10	13.8	轻载	5119.62	无锡.太湖变/1号主变	11.79	3	9080	5119.62
无锡直属	10kV常隆线115	10	49.12	轻载	1869.69	无锡.联清变/2号主变	10.73	57	22440	1869.69

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
无锡直属	10kV超华线164	10	25.98	轻载	4010.62	无锡.先锋变/2号主变	29.87	7	5600	4010.62
无锡直属	10kV朝东线126	10	4.49	轻载	5729.8	无锡.西坝头变/1号主变	31.04	16	8980	5729.8
无锡直属	10kV朝阳线133	10	37.32	轻载	2926.73	无锡.殷巷变/2号主变	17.32	31	16275	2926.73
无锡直属	10kV潮景线148	10	13.3	轻载	5165.34	无锡.春潮变/2号主变	9.09	0		5165.34
无锡直属	10kV潮米线145	10	20.52	轻载	4507.7	无锡.春潮变/2号主变	9.09	1	2000	4507.7
无锡直属	10kV车保112线	10	13.22	轻载	5113.9	无锡.车站变/1号主变	31.78	9	12680	5113.9
无锡直属	10kV车域141线	10	14.44	轻载	5004.09	无锡.车站变/2号主变	34.06	10	7830	5004.09
无锡直属	10kV车站线11A	10	45.6	轻载	2184.92	无锡.黄泥头变/1号主变	14.18	34	22660	2184.92
无锡直属	10kV陈漕线113	10	56.99	中载	1164.77	无锡.西坝头变/1号主变	31.04	46	27800	1164.77
无锡直属	10kV陈村线124	10	51.44	中载	1661.68	无锡.朱巷变/2号主变	36.12	31	13200	1661.68
无锡直属	10kV陈家线147	10	41.64	轻载	2583.45	无锡.梅村变/3号主变	12.39	10	13005	2583.45
无锡直属	10kV陈清联线199	10	22	轻载	4298.13	无锡.陈家桥变/1号主变	10.15	35	16640	4298.13
无锡直属	10kV陈新线113	10	42.23	轻载	2486.81	无锡.陈家桥变/1号主变	10.15	48	21585	2486.81
无锡直属	10kV宸达线111	10	2.81	轻载	6051.43	无锡.黄泥头变/1号主变	14.18	0		6051.43
无锡直属	10kV晨光线123	10	26.59	轻载	3887.47	无锡.东降变/2号主变	5.58	29	11250	3887.47
无锡直属	10kV成花线115	10	26.03	轻载	4006.12	无锡.安镇变/1号主变	25.53	0		4006.12
无锡直属	10kV成贤线125	10	34.67	轻载	3219.1	无锡.大学变/2号主变	7.58	8	9550	3219.1
无锡直属	10kV成业线125	10	46.13	轻载	2137.46	无锡.唐界变/2号主变	48.13	0		2137.46
无锡直属	10kV诚产线12E	10	29.22	轻载	3651.92	无锡.金匮变/2号主变	17.98	18	10840	3651.92
无锡直属	10kV城际线127	10	10.46	轻载	5362.45	无锡.工运变/3号主变	39.4	1	2420	5362.45
无锡直属	10kV城南线123	10	35.5	轻载	3089.71	江苏.蠡湖变/1号主变	59.96	33	17170	3089.71
无锡直属	10kV城维线144	10	40.5	轻载	2641.47	无锡.长安变/2号主变	30.34	31	12330	2641.47
无锡直属	10kV尺巷线14A	10	55.75	中载	1276.14	无锡.梅村变/3号主变	12.39	27	12900	1276.14
无锡直属	10kV赤咀线121	10	49.73	轻载	1814.96	无锡.软件变/1号主变	51.86	43	17070	1814.96

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
无锡直属	10kV崇博线146	10	17.69	轻载	4710.87	无锡.殷巷变/2号主变	17.32	11	8800	4710.87
无锡直属	10kV崇宁路线132	10	23.57	轻载	4181.57	无锡.三凤变/2号主变	45.7	18	8135	4181.57
无锡直属	10kV崇青线123	10	20.84	轻载	4478.61	江苏.西泾变/#1主变	73.82	2	10050	4478.61
无锡直属	10kV出航线144	10	0.86	轻载	6299.11	无锡.出新变/2号主变	29.39	0		6299.11
无锡直属	10kV出口 I 线111	10	25.47	轻载	4057.04	无锡.金桥变/2号主变	11.07	7	10180	4057.04
无锡直属	10kV出口 II 线135	10	26.77	轻载	3938.22	无锡.金桥变/2号主变	11.07	4	9600	3938.22
无锡直属	10kV出联线123	10	34.15	轻载	3228.62	无锡.出新变/2号主变	29.39	34	13705	3228.62
无锡直属	10kV出水线141	10	20.31	轻载	4527.1	无锡.正阳变/2号主变	50.4	13	9600	4527.1
无锡直属	10kV初阳线118	10	10.7	轻载	5402.28	无锡.龙山变/1号主变	40.75	15	11830	5402.28
无锡直属	10kV船滨线123	10	13.82	轻载	5030.59	无锡.大坝变/2号主变	32.22	6	2340	5030.59
无锡直属	10kV船帆线124	10	35.06	轻载	3128.68	无锡.凤翔变/2号主变	26.72	30	14360	3128.68
无锡直属	10kV船研线124	10	28.49	轻载	3716.7	无锡.溪南变/2号主变	19.66	52	20905	3716.7
无锡直属	10kV创九线124	10	63.55	中载	587.84	无锡.星洲变/2号主变	13.41	18	15215	587.84
无锡直属	10kV创新线122	10	17.59	轻载	4774.95	无锡.蠡园变/2号主变	14.27	7	12630	4774.95
无锡直属	10kV创业线114	10	78.54	重载	0	无锡.南园变/1号主变	22.2	34	16365	0
无锡直属	10kV创意线126	10	15.99	轻载	4920.79	无锡.蠡园变/2号主变	14.27	9	10630	4920.79
无锡直属	10kV创源线114	10	51.07	中载	1724.73	无锡.金桥变/1号主变	12.71	13	20830	1724.73
无锡直属	10kV春城线125	10	30.59	轻载	3529.12	无锡.麻歧变/1号主变	19.33	18	16800	3529.12
无锡直属	10kV春纺线131	10	42.23	轻载	2530.28	无锡.世界变/2号主变	43.9	14	15400	2530.28
无锡直属	10kV春丰线116	10	4.68	轻载	5950.98	无锡.旭明变/1号主变	19	9	7240	5950.98
无锡直属	10kV春合线117	10	13.32	轻载	5075.28	无锡.金匮变/1号主变	17.29	27	20610	5075.28
无锡直属	10kV春花线133	10	9.49	轻载	5512.26	无锡.春阳变/2号主变	12.66	4	3200	5512.26
无锡直属	10kV春晖线131	10	19.24	轻载	4545.29	无锡.杨亭变/3号主变	4.44	28	11905	4440
无锡直属	10kV春惠线112	10	57.77	中载	1095.49	无锡.长安变/1号主变	22.18	40	20750	1095.49

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
无锡直属	10kV春季线137	10	13.79	轻载	5120.66	无锡.春阳变/2号主变	12.66	0		5120.66
无锡直属	10kV春家线142	10	32.15	轻载	3448.07	无锡.春潮变/2号主变	9.09	16	12830	3448.07
无锡直属	10kV春江线11A	10	32.67	轻载	3400.78	无锡.金匱变/1号主变	17.29	11	11130	3400.78
无锡直属	10kV春来线112	10	38.01	轻载	2864.38	无锡.苏巷变/1号主变	23.81	32	12970	2864.38
无锡直属	10kV春水线162	10	24.58	轻载	4066.74	无锡.先锋变/2号主变	29.87	29	25340	4066.74
无锡直属	10kV春望线136	10	32.68	轻载	3400.26	无锡.春阳变/2号主变	12.66	20	16000	3400.26
无锡直属	10kV春象线115	10	59.06	中载	979.27	无锡.杨亭变/1号主变	14.01	25	14070	979.27
无锡直属	10kV春雨线123	10	44.54	轻载	2279.83	江苏.毛岸变/#1主变	57.82	63	39720	2279.83
无锡直属	10kV慈善线125	10	28.42	轻载	3722.93	无锡.春阳变/2号主变	12.66	9	10720	3722.93
无锡直属	10kV萃峰线124	10	29.02	轻载	3732.98	无锡.安镇变/2号主变	17.72	0		3732.98
无锡直属	10kV翠屏线112	10	44.41	轻载	2291.61	无锡.安镇变/1号主变	25.53	0		2291.61
无锡直属	10kV翠山线166	10	1.73	轻载	6219.79	无锡.先锋变/2号主变	29.87	3	1460	6219.79
无锡直属	10kV翠园线142	10	39.96	轻载	2689.97	江苏.蠡湖变/2号主变	82.64	0		2689.97
无锡直属	10kV翠云线145	10	37.53	轻载	2924.66	无锡.西坝头变/2号主变	30.94	21	16800	2924.66
无锡直属	10kV村前线111	10	36.16	轻载	3030.13	无锡.村前变/1号主变	10.1	67	43060	3030.13
无锡直属	10kV达天线112	10	40.84	轻载	2611.16	无锡.玉东变/1号主变	42.96	23	11380	2611.16
无锡直属	10kV大成线113	10	21.68	轻载	4184.51	无锡.学前变/1号主变	35.91	5	5100	4184.51
无锡直属	10kV大池线117	10	35.97	轻载	3047.11	无锡.鸿桥变/1号主变	15.1	35	17245	3047.11
无锡直属	10kV大丁线131	10	48.29	轻载	1943.65	无锡.河埭变/3号主变	33.24	27	16670	1943.65
无锡直属	10kV大东线116	10	12.21	轻载	5174.87	无锡.圆石变/1号主变	15.36	12	8030	5174.87
无锡直属	10kV大方桥线114	10	82.26	重载	0	无锡.硕放变/2号主变	12.46	13	5305	0
无锡直属	10kV大浮线121	10	41.05	轻载	2591.94	无锡.军北变/2号主变	8.42	38	19060	2591.94
无锡直属	10kV大河线133	10	53.08	中载	1515.5	无锡.南园变/1号主变	22.2	36	21430	1515.5
无锡直属	10kV大会堂线131	10	10.64	轻载	4544.08	无锡.大庄里变/2号主变	22.47	4	3230	4544.08

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
无锡直属	10kV大绛线113	10	25.89	轻载	3950	无锡.民丰变/1号主变	15.32	33	15755	3950
无锡直属	10kV大马巷线119	10	62.92	中载	634.26	无锡.正阳变/1号主变	32	18	12190	634.26
无锡直属	10kV大明线122	10	55.84	中载	1267.65	无锡.正阳变/2号主变	50.4	37	18520	1267.65
无锡直属	10kV大唐线167	10	13.34	轻载	5161.71	无锡.玉东变/2号主变a	38.22	18	16800	5161.71
无锡直属	10kV大通线122	10	62.08	中载	709.6	无锡.八士变/2号主变	38.45	47	21255	709.6
无锡直属	10kV大渲线121	10	41.74	轻载	2530.63	无锡.鸿桥变/2号主变	14.04	37	24155	2530.63
无锡直属	10kV大窑线12F	10	25.59	轻载	3976.33	无锡.下旬桥变/2号主变	21.53	0		3976.33
无锡直属	10kV大尤线112	10	38.53	轻载	2817.79	无锡.前进变/1号主变	20.86	25	18830	2817.79
无锡直属	10kV大众线121	10	29.6	轻载	3638.93	无锡.三凤变/1号主变	47.51	13	15095	3638.93
无锡直属	10kV埭上线122	10	62.48	中载	673.06	无锡.溪南变/2号主变	19.66	14	9340	673.06
无锡直属	10kV埭镇线142	10	23.02	轻载	4206.68	无锡.河东变/2号主变	13.91	14	6535	4206.68
无锡直属	10kV戴达线116	10	36.32	轻载	3068.24	无锡.陡门变/1号主变	24.4	17	14000	3068.24
无锡直属	10kV戴卡线115	10	25.16	轻载	4014.95	无锡.唐义变/1号主变	13.56	24	7900	4014.95
无锡直属	10kV戴轮线114	10	63.17	中载	622.31	无锡.唐义变/1号主变	13.56	0		622.31
无锡直属	10kV戴歧线112	10	80.06	重载	0	无锡.村前变/1号主变	10.1	15	13350	0
无锡直属	10kV丹桂线144	10	29.58	轻载	3682.23	无锡.河埭变/3号主变	33.24	17	15400	3682.23
无锡直属	10kV荡后线143	10	52.49	中载	1568.33	无锡.横塘变/2号主变	8.65	0		1568.33
无锡直属	10kV荡口线113	10	61.32	中载	777.49	无锡.荡口变/1号主变	5.33	38	14555	777.49
无锡直属	10kV导航线134	10	15.25	轻载	4789.15	无锡.尤岸变/2号主变	15.79	13	8910	4789.15
无锡直属	10kV道长线114	10	22.72	轻载	4094.45	无锡.学前变/1号主变	35.91	16	10880	4094.45
无锡直属	10kV稻村线113	10	30.17	轻载	3566.88	无锡.红星变/1号主变	16.44	105	14015	3566.88
无锡直属	10kV得力线114	10	50.74	中载	1725.07	无锡.团结变/1号主变	11.69	12	14630	1725.07
无锡直属	10kV德昌线122	10	47.94	轻载	1975.35	无锡.凤翔变/2号主变	26.72	28	12805	1975.35
无锡直属	10kV德尔II线123	10	35.55	轻载	3138.21	无锡.金桥变/2号主变	11.07	3	7430	3138.21

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
无锡直属	10kV德溪线124	10	27.87	轻载	3794.81	无锡.蓉湖庄变/2号主变	22.09	18	9865	3794.81
无锡直属	10kV邓北线136	10	30.73	轻载	3577.45	江苏.西泾变/#2主变	36.59	16	13600	3577.45
无锡直属	10kV邓风125	10	65.18	中载	431.96	无锡.邓巷变/2号主变	18.55	0		431.96
无锡直属	10kV邓巷线114	10	36.94	轻载	2960.51	无锡.邓巷变/1号主变	19.09	17	11690	2960.51
无锡直属	10kV低田线127	10	28.42	轻载	3788.23	无锡.春阳变/2号主变	12.66	40	27975	3788.23
无锡直属	10kV滴翠线145	10	18.24	轻载	4715.37	无锡.蠡园变/2号主变	14.27	5	10400	4715.37
无锡直属	10kV狄石线111	10	75.34	重载	0	无锡.荡口变/1号主变	5.33	95	35045	0
无锡直属	10kV地产线126	10	35.08	轻载	3181.51	无锡.软件变/1号主变	51.86	11	10800	3181.51
无锡直属	10kV地税线125	10	36.37	轻载	3028.75	无锡.工运变/3号主变	39.4	20	16475	3028.75
无锡直属	10kV地质线143	10	15.45	轻载	4912.99	无锡.西坝头变/2号主变	30.94	15	11250	4912.99
无锡直属	10kV帝艾线146	10	52.22	中载	1591.88	无锡.南园变/3号主变	11	22	9170	1591.88
无锡直属	10kV典基线111	10	21.55	轻载	4338.14	无锡.软件变/1号主变	51.86	51	15310	4338.14
无锡直属	10kV典育线119	10	11.77	轻载	5304.77	无锡.秦村变/1号主变	10.45	2	365	5304.77
无锡直属	10kV电讯线146	10	0.12	轻载	6293.91	无锡.三凤变/2号主变	45.7	0		6293.91
无锡直属	10kV电子线119	10	0	轻载	6377.22	无锡.商贸变/1号主变	7.07	3	18700	6377.22
无锡直属	10kV淀溪线114	10	22.9	轻载	4217.94	无锡.九龙变/1号主变	29.84	33	15600	4217.94
无锡直属	10kV刁庄线115	10	36.34	轻载	3014.03	无锡.桃源变/1号主变	26.07	29	18450	3014.03
无锡直属	10kV叠影线123	10	36.16	轻载	3082.61	无锡.旭明变/2号主变	48.73	17	18375	3082.61
无锡直属	10kV丁村线115	10	38.29	轻载	2839.61	无锡.黄泥头变/1号主变	14.18	26	13795	2839.61
无锡直属	10kV丁绛里线125	10	20.38	轻载	4340.22	无锡.盛岸里变/2号主变	17.22	27	12830	4340.22
无锡直属	10kV丁香线112	10	39.25	轻载	2753.53	无锡.河东变/1号主变	9.5	15	18680	2753.53
无锡直属	10kV顶峰线118	10	65.05	中载	442.87	无锡.大坝变/1号主变	9.86	25	16430	442.87
无锡直属	10kV鼎机线122	10	38.18	轻载	2849.31	无锡.桃源变/1号主变	26.07	5	8060	2849.31
无锡直属	10kV鼎顺线121	10	16.69	轻载	4856.87	无锡.新明变/2号主变	31.99	8	7000	4856.87

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
无锡直属	10kV定远线115	10	18.05	轻载	4732.52	无锡.软件变/1号主变	51.86	11	8500	4732.52
无锡直属	10kV东安线151	10	32	轻载	3323.71	无锡.出新变/1号主变	16.15	13	14455	3323.71
无锡直属	10kV东柏线122	10	33.25	轻载	3290.8	江苏.毛岸变/#1主变	57.82	15	7980	3290.8
无锡直属	10kV东浜线12E	10	38.11	轻载	2855.55	无锡.鸿桥变/2号主变	14.04	20	9230	2855.55
无锡直属	10kV东宝线165	10	16.56	轻载	4869	无锡.玉东变/2号主变a	38.22	17	15650	4869
无锡直属	10kV东材线121	10	96.17	重载	0	无锡.正阳变/2号主变	50.4	2	5600	0
无锡直属	10kV东城线123	10	24	轻载	4119.04	无锡.前进变/3号主变	25.68	20	15965	4119.04
无锡直属	10kV东达线113	10	42.79	轻载	2436.4	无锡.河东变/1号主变	9.5	8	12245	2436.4
无锡直属	10kV东大线151	10	28.6	轻载	3707	无锡.龙渚变/1号主变	19.38	41	26245	3707
无锡直属	10kV东戴线124	10	80.52	重载	0	无锡.廊下变/2号主变	18.64	16	6955	0
无锡直属	10kV东电线113	10	29.48	轻载	3691.58	无锡.旭明变/1号主变	19	1	5500	3691.58
无锡直属	10kV东发线114	10	21.83	轻载	4388.89	无锡.星座变/1号主变	18.76	1	7830	4388.89
无锡直属	10kV东方线12E	10	22.1	轻载	4364.12	无锡.下甸桥变/2号主变	21.53	13	13630	4364.12
无锡直属	10kV东房线133	10	31.55	轻载	3442.7	无锡.八士变/2号主变	38.45	25	12005	3442.7
无锡直属	10kV东风线144	10	18.92	轻载	4653.88	无锡.春潮变/2号主变	9.09	14	12260	4653.88
无锡直属	10kV东富线117	10	35.28	轻载	3162.81	无锡.河东变/1号主变	9.5	13	18000	3162.81
无锡直属	10kV东广线115	10	23.16	轻载	4218.46	无锡.三凤变/1号主变	47.51	5	8480	4218.46
无锡直属	10kV东河线154	10	9.82	轻载	5419.95	无锡.三凤变/1号主变	47.51	3	4000	5419.95
无锡直属	10kV东汇线112	10	25.94	轻载	4013.91	无锡.唐界变/1号主变	55.77	7	5600	4013.91
无锡直属	10kV东绛线121	10	26.34	轻载	3909.82	无锡.东降变/2号主变	5.58	37	21630	3909.82
无锡直属	10kV东璟线126	10	2.01	轻载	6194.32	无锡.新明变/2号主变	31.99	11	9400	6194.32
无锡直属	10kV东局I线111	10	31.53	轻载	2798.22	无锡.春申变/1号主变	9.53	12	16800	2798.22
无锡直属	10kV东郡线151	10	65.98	中载	366.49	无锡.春潮变/1号主变	10.23	14	13910	366.49
无锡直属	10kV东廊线133	10	54.44	中载	1393.57	无锡.廊下变/2号主变	18.64	88	38055	1393.57

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
无锡直属	10kV东蠡线129	10	29.7	轻载	3671.15	无锡.蠡园变/2号主变	14.27	10	10000	3671.15
无锡直属	10kV东联线135	10	14.77	轻载	4945.38	无锡.民丰变/2号主变	8.58	9	6890	4945.38
无锡直属	10kV东林线151	10	35.45	轻载	3093.53	无锡.学前变/1号主变	35.91	15	10895	3093.53
无锡直属	10kV东路线123	10	25.23	轻载	4008.71	无锡.春潮变/2号主变	9.09	16	6345	4008.71
无锡直属	10kV东鹏线115	10	19.63	轻载	4510.13	无锡.新明变/1号主变	21.37	38	16885	4510.13
无锡直属	10kV东泉线142	10	18.72	轻载	4672.07	无锡.旭明变/3号主变	20.78	15	22385	4672.07
无锡直属	10kV东山线111	10	46.69	轻载	2087.41	无锡.龙山变/1号主变	40.75	19	17575	2087.41
无锡直属	10kV东升线141	10	71.85	重载	0	无锡.东湖塘变/1号主变	6.96	70	33150	0
无锡直属	10kV东顺线141	10	11.62	轻载	5258.35	无锡.长安变/2号主变	30.34	22	14000	5258.35
无锡直属	10kV东田线154	10	5.47	轻载	5879.27	无锡.出新变/2号主变	29.39	0		5879.27
无锡直属	10kV东亭线124	10	21.03	轻载	4461.29	无锡.金匮变/2号主变	17.98	10	7530	4461.29
无锡直属	10kV东宛线155	10	40.22	轻载	2713	无锡.廊下变/2号主变	18.64	4	2375	2713
无锡直属	10kV东坞线122	10	37.15	轻载	2941.11	无锡.军北变/2号主变	8.42	26	14150	2941.11
无锡直属	10kV东翔线116	10	44.26	轻载	2344.61	无锡.先锋变/1号主变	37.17	28	26125	2344.61
无锡直属	10kV东新115线	10	48.43	轻载	1942.26	无锡.车站变/1号主变	31.78	10	15560	1942.26
无锡直属	10kV东阳线112	10	20.68	轻载	4416.43	无锡.廊下变/1号主变	7.92	14	7480	4416.43
无锡直属	10kV东园线133	10	35.9	轻载	3053.17	无锡.梅村变/2号主变	41.99	27	8865	3053.17
无锡直属	10kV东院线114	10	20.24	轻载	4533.34	无锡.软件变/1号主变	51.86	0		4533.34
无锡直属	10kV东置线123	10	11.83	轻载	5299.92	无锡.正阳变/2号主变	50.4	15	11600	5299.92
无锡直属	10kV冬春线132	10	27.1	轻载	3908.43	无锡.春阳变/2号主变	12.66	19	17900	3908.43
无锡直属	10kV董范线161	10	17.66	轻载	4768.2	无锡.麻歧变/1号主变	19.33	0		4768.2
无锡直属	10kV董家弄线122	10	44.09	轻载	2320.53	无锡.后宅变/2号主变	9.05	67	21795	2320.53
无锡直属	10kV动画线14A	10	26.64	轻载	3950.52	无锡.红力变/3号主变	23.05	2	3200	3950.52
无锡直属	10kV动力线115	10	38.53	轻载	2866.63	无锡.团结变/1号主变	11.69	3	9260	2866.63

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
无锡直属	10kV动漫线115	10	24.58	轻载	4138.09	无锡.红力变/1号主变	15.03	3	9910	4138.09
无锡直属	10kV斗北线132	10	41.72	轻载	2532.01	无锡.八士变/2号主变	38.45	20	10745	2532.01
无锡直属	10kV斗山线11A	10	28.89	轻载	3681.37	无锡.张泾变/1号主变	9.87	34	10060	3681.37
无锡直属	10kV陡门线142	10	8.5	轻载	5506.55	无锡.五村变/2号主变	40.96	7	2545	5506.55
无锡直属	10kV陡五线111	10	53.03	中载	1519.31	无锡.陡门变/1号主变	24.4	19	8425	1519.31
无锡直属	10kV堵岸线114	10	62.26	中载	692.8	无锡.河东变/1号主变	9.5	27	13580	692.8
无锡直属	10kV堵巷线141	10	24.52	轻载	4096.53	无锡.民丰变/2号主变	8.58	16	16335	4096.53
无锡直属	10kV度假线115	10	13.91	轻载	5022.28	无锡.蠡园变/1号主变	18.11	44	28190	5022.28
无锡直属	10kV敦南线136	10	39.46	轻载	2782.28	无锡.栢树变/2号主变	37.94	6	9240	2782.28
无锡直属	10kV鹅安线116	10	24.56	轻载	4139.48	无锡.荡口变/1号主变	5.33	17	14300	4139.48
无锡直属	10kV恩福线118	10	25.73	轻载	4032.96	无锡.金匱变/1号主变	17.29	15	12000	4032.96
无锡直属	10kV二钢线112	10	21.02	轻载	4385.77	无锡.胡埭变/1号主变	10.55	30	23300	4385.77
无锡直属	10kV二茅线134	10	31.05	轻载	3488.07	无锡.西坝头变/2号主变	30.94	11	11830	3488.07
无锡直属	10kV二泉线114	10	45.69	轻载	2126.03	无锡.盛岸里变/1号主变	18.68	38	18950	2126.03
无锡直属	10kV二橡线123	10	19.38	轻载	4559.14	无锡.蓉湖庄变/2号主变	22.09	4	5800	4559.14
无锡直属	10kV发展线149	10	36.52	轻载	3049.88	无锡.杨家变/3号主变	22.66	5	2520	3049.88
无锡直属	10kV法狮线123	10	68.66	中载	119.68	无锡.五村变/1号主变	24.69	10	11510	119.68
无锡直属	10kV凡赛线121	10	87.35	重载	0	无锡.九龙变/1号主变	29.84	24	16225	0
无锡直属	10kV范东线133	10	67.36	中载	236.59	无锡.蓉东变/2号主变	9.7	0		236.59
无锡直属	10kV范古线113	10	50.79	中载	1730.27	无锡.尤岸变/1号主变	13.35	3	16000	1730.27
无锡直属	10kV梵宫线113	10	21.55	轻载	4363.6	无锡.马山变/1号主变	13.1	0		4363.6
无锡直属	10kV方巷线113	10	17.63	轻载	4689.74	无锡.正阳变/1号主变	32	15	17450	4689.74
无锡直属	10kV方圆线116	10	25.65	轻载	3971.13	无锡.麻歧变/1号主变	19.33	40	21865	3971.13
无锡直属	10kV坊和线113	10	67.51	中载	222.91	无锡.梅村变/1号主变	11.98	20	9395	222.91

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
无锡直属	10kV纺工线122	10	40.52	轻载	2639.74	无锡.马山变/2号主变	6.8	16	10460	2639.74
无锡直属	10kV飞凤线146	10	21.79	轻载	4391.83	无锡.清梅变/2号主变	9.34	4	8030	4391.83
无锡直属	10kV飞马线111	10	49.17	轻载	1865.19	无锡.春潮变/1号主变	10.23	38	18575	1865.19
无锡直属	10kV翡翠线113	10	21.38	轻载	4378.67	无锡.大庄里变/1号主变	20.76	0		4378.67
无锡直属	10kV分校线116	10	36.03	轻载	3042.26	无锡.龙渚变/1号主变	19.38	97	45830	3042.26
无锡直属	10kV丰涵线119	10	26.59	轻载	3887.13	无锡.民丰变/1号主变	15.32	63	23625	3887.13
无锡直属	10kV丰惠线123	10	22.35	轻载	4341.26	无锡.张泾变/2号主变	18.58	13	15350	4341.26
无锡直属	10kV丰乐线113	10	10.24	轻载	5444.2	无锡.雅西变/1号主变	20.5	21	18060	5444.2
无锡直属	10kV丰龙线144	10	19.2	轻载	4575.6	无锡.民丰变/2号主变	8.58	10	9000	4575.6
无锡直属	10kV丰融线147	10	27.98	轻载	3784.77	无锡.民丰变/2号主变	8.58	0		3784.77
无锡直属	10kV丰泰线125	10	24.43	轻载	4080.77	无锡.南园变/1号主变	22.2	21	15275	4080.77
无锡直属	10kV丰田线113	10	4.31	轻载	5984.41	无锡.张泾变/1号主变	9.87	14	14260	5984.41
无锡直属	10kV丰苑线124	10	47.85	轻载	2018.3	无锡.坊前变/2号主变	11.65	9	9200	2018.3
无锡直属	10kV风电线123	10	76.88	重载	0	无锡.村前变/1号主变	10.1	28	24855	0
无锡直属	10kV风械线113	10	33.09	轻载	3362.68	无锡.唐义变/1号主变	13.56	2	5600	3362.68
无锡直属	10kV枫渡线141	10	31.61	轻载	3497.25	无锡.陈家桥变/2号主变	46.21	13	14030	3497.25
无锡直属	10kV枫林线144	10	21.5	轻载	4367.93	无锡.西坝头变/2号主变	30.94	12	11450	4367.93
无锡直属	10kV葑溪线134	10	42.12	轻载	2496.33	无锡.五村变/2号主变	40.96	43	17400	2496.33
无锡直属	10kV锋际线114	10	19.35	轻载	4614.74	无锡.先锋变/1号主变	37.17	6	12095	4614.74
无锡直属	10kV锋能线151	10	63.52	中载	580.05	无锡.麻歧变/1号主变	19.33	35	67435	580.05
无锡直属	10kV锋铁线141	10	19.69	轻载	2614.11	无锡.先锋变/2号主变	29.87	0		2614.11
无锡直属	10kV冯更线112	10	23.47	轻载	4166.85	无锡.团结变/1号主变	11.69	14	7765	4166.85
无锡直属	10kV凤滨线128	10	27.28	轻载	2959.64	无锡.社桥变/2号主变	17.18	28	19480	2959.64
无锡直属	10kV凤雏线131	10	23.41	轻载	4196.12	无锡.三凤变/2号主变	45.7	0		4196.12

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
无锡直属	10kV凤凰线122	10	55.99	中载	1254.49	无锡.杨家变/2号主变	6.14	32	19850	1254.49
无锡直属	10kV凤鸣线132	10	14.12	轻载	5091.21	无锡.秦村变/2号主变	9.51	8	6400	5091.21
无锡直属	10kV凤南线117	10	8.79	轻载	5480.57	无锡.民丰变/1号主变	15.32	12	11950	5480.57
无锡直属	10kV凤桥线152	10	62.6	中载	662.32	无锡.廊下变/2号主变	18.64	65	19605	662.32
无锡直属	10kV凤威线156	10	0	轻载	6377.22	无锡.世界变/3号主变	31	0		6377.22
无锡直属	10kV伏介线121	10	27.38	轻载	3816.64	无锡.横塘变/1号主变	16.95	0		3816.64
无锡直属	10kV芙联线125	10	11.38	轻载	5248.83	无锡.河东变/2号主变	13.91	2	6200	5248.83
无锡直属	10kV芙谊线126	10	19.19	轻载	4628.77	无锡.正阳变/2号主变	50.4	10	9730	4628.77
无锡直属	10kV福禄线11C	10	17.59	轻载	4774.43	无锡.金匱变/1号主变	17.29	19	15090	4774.43
无锡直属	10kV福山线113	10	62.66	中载	657.64	无锡.杨市变/1号主变	9.05	40	19435	657.64
无锡直属	10kV福运线121	10	39.93	轻载	2692.39	无锡.联清变/2号主变	10.73	29	11735	2692.39
无锡直属	10kV府北线166	10	31.62	轻载	3496.39	江苏.毛岸变/#3主变	50.34	20	16000	3496.39
无锡直属	10kV妇幼线152	10	27.84	轻载	3841.23	无锡.学前变/1号主变	35.91	0		3841.23
无锡直属	10kV复地线145	10	33.17	轻载	3355.23	无锡.姑亭变/1号主变	11.52	13	11250	3355.23
无锡直属	10kV富岸线115	10	5.93	轻载	5737.08	无锡.民丰变/1号主变	15.32	28	12910	5737.08
无锡直属	10kV富春线134	10	30.95	轻载	3557.35	无锡.春阳变/2号主变	12.66	13	14230	3557.35
无锡直属	10kV富村线112	10	34.99	轻载	3134.75	无锡.正阳变/1号主变	32	52	20460	3134.75
无锡直属	10kV富贵线128	10	23.48	轻载	4238.2	无锡.下甸桥变/2号主变	21.53	9	15980	4238.2
无锡直属	10kV富霖线113	10	9.89	轻载	5475.89	无锡.星座变/1号主变	18.76	3	5080	5475.89
无锡直属	10kV富桥线123	10	46.38	轻载	2115.12	无锡.河东变/2号主变	13.91	36	13635	2115.12
无锡直属	10kV富饶线117	10	13.81	轻载	5060.73	无锡.大学变/1号主变	20.22	32	22300	5060.73
无锡直属	10kV富润线117	10	47.44	轻载	2020.03	无锡.朱巷变/1号主变	21.69	18	18260	2020.03
无锡直属	10kV富寓线128	10	29.58	轻载	3682.58	无锡.联清变/2号主变	10.73	3	9030	3682.58
无锡直属	10kV干戈线113	10	41.42	轻载	2559.2	江苏.西泾变/#1主变	73.82	39	18640	2559.2

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
无锡直属	10kV钢材线133	10	4.36	轻载	5979.73	无锡.陈家桥变/2号主变	46.21	23	14610	5979.73
无锡直属	10kV钢城线123	10	70.03	重载	0	无锡.联清变/2号主变	10.73	39	24525	0
无锡直属	10kV钢铁线114	10	22.31	轻载	4295.53	无锡.金城变/1号主变	17.49	5	6130	4295.53
无锡直属	10kV港龙线129	10	33.1	轻载	3361.64	无锡.招商变/1号主变	15.5	15	15680	3361.64
无锡直属	10kV港通线116	10	60.73	中载	829.8	无锡.新明变/1号主变	21.37	9	5750	829.8
无锡直属	10kV高步线119	10	21.94	轻载	4303.5	无锡.招商变/1号主变	15.5	29	17450	4303.5
无锡直属	10kV高潮线124	10	25.92	轻载	3947.23	无锡.陆区变/2号主变	20.13	24	10620	3947.23
无锡直属	10kV高川线115	10	9.22	轻载	5536.86	无锡.旭明变/1号主变	19	17	13665	5536.86
无锡直属	10kV高典线148	10	37.02	轻载	3004.85	无锡.杨家变/3号主变	22.66	14	29290	3004.85
无锡直属	10kV高渎线116	10	67.41	中载	232.09	无锡.邓巷变/1号主变	19.09	42	24965	232.09
无锡直属	10kV高基线116	10	58.15	中载	1060.85	无锡.溪南变/1号主变	11.37	24	11815	1060.85
无锡直属	10kV高架线111	10	17.23	轻载	4724.9	无锡.星洲变/1号主变	14.38	18	7460	4724.9
无锡直属	10kV高泾线112	10	34.19	轻载	3206.45	无锡.社桥变/1号主变	12.74	18	12100	3206.45
无锡直属	10kV高浪线111	10	28.43	轻载	3722.59	无锡.旭明变/1号主变	19	17	12970	3722.59
无锡直属	10kV高力线134	10	27.64	轻载	3858.72	无锡.姑亭变/1号主变	11.52	32	31720	3858.72
无锡直属	10kV高路线131	10	24.32	轻载	4113.85	无锡.民丰变/2号主变	8.58	39	22695	4113.85
无锡直属	10kV高桥线121	10	20.56	轻载	4426.99	无锡.盛岸里变/2号主变	17.22	41	21295	4426.99
无锡直属	10kV高石线113	10	44	轻载	2327.98	无锡.钱桥变/1号主变	17.79	31	18975	2327.98
无锡直属	10kV高速线135	10	45.07	轻载	2232.2	无锡.栢树变/2号主变	37.94	27	15260	2232.2
无锡直属	10kV高田线117	10	1.67	轻载	6224.98	无锡.旭明变/1号主变	19	10	7660	6224.98
无锡直属	10kV高铁线113	10	17.97	轻载	4739.79	无锡.先锋变/1号主变	37.17	3	9300	4739.79
无锡直属	10kV高炜线144	10	28.43	轻载	3787.19	无锡.麻歧变/1号主变	19.33	14	11100	3787.19
无锡直属	10kV高务线148	10	21.28	轻载	4438.6	无锡.红力变/3号主变	23.05	2	7200	4438.6
无锡直属	10kV高雄线132	10	28.85	轻载	3685.18	无锡.苏巷变/2号主变	34.12	30	16575	3685.18

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
无锡直属	10kV高装线132	10	76.47	重载	0	无锡.廊下变/2号主变	18.64	49	21065	0
无锡直属	10kV格林线118	10	22.26	轻载	4275.27	无锡.黄泥头变/1号主变	14.18	14	7400	4275.27
无锡直属	10kV更始线115	10	56.1	中载	1265.92	无锡.陈家桥变/1号主变	10.15	23	19750	1265.92
无锡直属	10kV耿湾线121	10	1.77	轻载	6216.15	无锡.马山变/2号主变	6.8	4	1860	6216.15
无锡直属	10kV工厂线147	10	1.67	轻载	6118.64	无锡.清梅变/2号主变	9.34	18	10155	6118.64
无锡直属	10kV工行线114	10	38.38	轻载	2847.75	无锡.蓉湖庄变/1号主变	22.88	16	12725	2847.75
无锡直属	10kV工艺111线	10	28.01	轻载	3781.65	无锡.车站变/1号主变	31.78	21	16055	3781.65
无锡直属	10kV工运线151	10	17.38	轻载	4739.62	无锡.工运变/1号主变	20.48	5	6030	4739.62
无锡直属	10kV工装线162	10	72.93	重载	0	无锡.九龙变/2号主变	29.32	2	11320	0
无锡直属	10kV公安线128	10	19.43	轻载	4379.71	无锡.学前变/2号主变	41.38	17	13760	4379.71
无锡直属	10kV公馆线143	10	26.62	轻载	3906.7	无锡.工运变/3号主变	39.4	14	10630	3906.7
无锡直属	10kV公寓线112	10	21.82	轻载	3505.05	无锡.春申变/1号主变	9.53	1	8000	3505.05
无锡直属	10kV公园线14E	10	18.78	轻载	4612.84	无锡.工运变/3号主变	39.4	3	10950	4612.84
无锡直属	10kV供电线117	10	27.66	轻载	3813.34	江苏.通德桥变/#1主变	88.07	15	14430	3813.34
无锡直属	10kV供销线113	10	39.89	轻载	2696.38	无锡.鸿桥变/1号主变	15.1	20	15645	2696.38
无锡直属	10kV龚巷线112	10	24.77	轻载	4050.28	无锡.新村变/1号主变	32.8	23	11945	4050.28
无锡直属	10kV拱北线124	10	24.95	轻载	4057.73	无锡.工运变/3号主变	39.4	28	18580	4057.73
无锡直属	10kV贡湖线161	10	44.7	轻载	2304.6	无锡.周新变/2号主变	28.38	19	16430	2304.6
无锡直属	10kV姑金线143	10	33.7	轻载	3250.79	江苏.西泾变/#2主变	36.59	19	14570	3250.79
无锡直属	10kV姑橡线111	10	12.47	轻载	5240.86	无锡.姑亭变/1号主变	11.52	0		5240.86
无锡直属	10kV谷里线112	10	27.68	轻载	3789.44	无锡.南园变/1号主变	22.2	32	20290	3789.44
无锡直属	10kV顾旺线124	10	28.52	轻载	3714.45	无锡.团结变/2号主变	23.06	29	11955	3714.45
无锡直属	10kV顾巷线116	10	30.59	轻载	3549.04	无锡.金城变/1号主变	17.49	17	10190	3549.04
无锡直属	10kV观澜线147	10	13.7	轻载	5129.49	无锡.正阳变/2号主变	50.4	0		5129.49

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
无锡直属	10kV观山线113	10	26.9	轻载	3859.07	无锡.龙渚变/1号主变	19.38	17	7170	3859.07
无锡直属	10kV观庭线111	10	21.44	轻载	4373.3	无锡.尤岸变/1号主变	13.35	8	6800	4373.3
无锡直属	10kV官林线148	10	28.23	轻载	3740.43	无锡.朱巷变/2号主变	36.12	21	15305	3740.43
无锡直属	10kV冠德线125	10	5.71	轻载	5857.28	无锡.金桥变/2号主变	11.07	3	5260	5857.28
无锡直属	10kV管理 I 线119	10	15.3	轻载	4983.66	无锡.华友变/1号主变	22.92	3	1615	4983.66
无锡直属	10kV管理 II 线121	10	8.79	轻载	5576.69	无锡.华友变/2号主变	23.28	2	1115	5576.69
无锡直属	10kV管社线121	10	0	轻载	6377.22	无锡.龙山变/3号主变	40.32	1	3200	6377.22
无锡直属	10kV管委线113	10	50.8	中载	1719.36	无锡.金桥变/2号主变	11.07	29	17420	1719.36
无锡直属	10kV光洛线161	10	11.91	轻载	5291.95	无锡.洛社变/2号主变	19.46	19	16450	5291.95
无锡直属	10kV光芒线124	10	32.82	轻载	3387.1	无锡.旭明变/2号主变	48.73	5	7180	3387.1
无锡直属	10kV光明线111	10	26.25	轻载	3917.78	无锡.张泾变/1号主变	9.87	36	11190	3917.78
无锡直属	10kV光群线146	10	26.2	轻载	3990.01	无锡.旭明变/3号主变	20.78	5	7810	3990.01
无锡直属	10kV光生线126	10	60.63	中载	838.81	无锡.秦村变/2号主变	9.51	28	29495	838.81
无锡直属	10kV光时123线	10	17.95	轻载	4688.18	无锡.车站变/2号主变	34.06	1	8000	4688.18
无锡直属	10kV光洋线137	10	39.22	轻载	2804.11	无锡.秦村变/2号主变	9.51	4	9395	2804.11
无锡直属	10kV广安线125	10	7.77	轻载	5669.36	无锡.新明变/2号主变	31.99	6	4000	5669.36
无锡直属	10kV广北线114	10	59.3	中载	958.32	无锡.陡门变/1号主变	24.4	34	19145	958.32
无锡直属	10kV广场线123	10	12.07	轻载	5277.58	无锡.河埭变/2号主变	15.01	8	3400	5277.58
无锡直属	10kV广电线114	10	40.54	轻载	2638.18	江苏.毛岸变/#1主变	57.82	28	19740	2638.18
无锡直属	10kV广丰线114	10	58.7	中载	1017.9	无锡.黄泥头变/1号主变	14.18	59	23140	1017.9
无锡直属	10kV广居线133	10	22.57	轻载	4272.15	无锡.尤岸变/2号主变	15.79	7	7430	4272.15
无锡直属	10kV广南线154	10	44.14	轻载	2315.34	无锡.殷巷变/3号主变	27.3	47	32765	2315.34
无锡直属	10kV广瑞线143	10	50.5	中载	1745.68	无锡.殷巷变/2号主变	17.32	40	20810	1745.68
无锡直属	10kV广石线124	10	22.1	轻载	4314.41	无锡.民丰变/2号主变	8.58	13	12200	4314.41

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
无锡直属	10kV广厦线133	10	56.96	中载	1188.33	无锡.九龙变/2号主变	29.32	2	14500	1188.33
无锡直属	10kV广信线132	10	17.22	轻载	4808.38	无锡.先锋变/2号主变	29.87	12	9600	4808.38
无锡直属	10kV广益线152	10	47.14	轻载	2058.48	无锡.殷巷变/3号主变	27.3	13	15250	2058.48
无锡直属	10kV滚针线134	10	25.3	轻载	4002.65	无锡.九龙变/2号主变	29.32	7	8680	4002.65
无锡直属	10kV郭村线112	10	23.18	轻载	4192.83	无锡.阳山变/1号主变	14.42	61	23145	4192.83
无锡直属	10kV国道III线119	10	34.81	轻载	3151.37	无锡.红力变/1号主变	15.03	14	28985	3151.37
无锡直属	10kV国发线135	10	18.48	轻载	4693.55	无锡.建国变/1号主变	61.18	0		4693.55
无锡直属	10kV国慧线123	10	23.89	轻载	4200.79	无锡.陈家桥变/1号主变	10.15	8	12000	4200.79
无锡直属	10kV国际线111	10	24.87	轻载	4064.31	无锡.工运变/1号主变	20.48	6	8500	4064.31
无锡直属	10kV国瑞线133	10	0.57	轻载	6325.61	无锡.建国变/1号主变	61.18	0		6325.61
无锡直属	10kV国首134	10	13.53	轻载	5144.21	无锡.建国变/1号主变	61.18	0		5144.21
无锡直属	10kV国投线112	10	64.98	中载	457.25	无锡.下甸桥变/1号主变	22.32	11	14040	457.25
无锡直属	10kV国信线115	10	61.99	中载	729.69	无锡.金匱变/1号主变	17.29	17	14690	729.69
无锡直属	10kV国缘线126	10	17.18	轻载	4812.36	无锡.春阳变/2号主变	12.66	9	9000	4812.36
无锡直属	10kV过家线122	10	62.87	中载	638.07	无锡.栢树变/2号主变	37.94	12	10155	638.07
无锡直属	10kV海达线129	10	2.43	轻载	6085.21	无锡.工运变/3号主变	39.4	2	800	6085.21
无锡直属	10kV海尔线142	10	24.37	轻载	4157.32	无锡.先锋变/2号主变	29.87	34	18840	4157.32
无锡直属	10kV海集线14A	10	75.17	重载	0	无锡.溪南变/2号主变	19.66	0		0
无锡直属	10kV海角线127	10	26.24	轻载	3941.34	江苏.通德桥变/#2主变	52.62	29	18045	3941.34
无锡直属	10kV海兰线145	10	10.15	轻载	5452.51	江苏.蠡湖变/2号主变	82.64	4	3600	5452.51
无锡直属	10kV海鸥线135	10	20.21	轻载	4483.97	无锡.尤岸变/2号主变	15.79	7	11200	4483.97
无锡直属	10kV海尚线119	10	30.19	轻载	3585.24	无锡.盛岸里变/1号主变	18.68	12	11000	3585.24
无锡直属	10kV海棠线147	10	13.18	轻载	5176.08	无锡.蠡园变/2号主变	14.27	10	8000	5176.08
无锡直属	10kV海特线124	10	45.03	轻载	2235.49	无锡.大坝变/2号主变	32.22	28	17555	2235.49

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
无锡直属	10kV海天线123	10	31.45	轻载	3512.32	无锡.先锋变/1号主变	37.17	18	18940	3512.32
无锡直属	10kV海兴线116	10	38.9	轻载	2833.03	无锡.春潮变/1号主变	10.23	12	14450	2833.03
无锡直属	10kV海智线144	10	6.09	轻载	5822.12	无锡.先锋变/2号主变	29.87	37	27970	5822.12
无锡直属	10kV寒松线141	10	26.37	轻载	3906.53	江苏.西泾变/#2主变	36.59	34	18235	3906.53
无锡直属	10kV韩园线132	10	24.51	轻载	4144.33	无锡.红力变/2号主变	22.74	5	6980	4144.33
无锡直属	10kV汉江线149	10	58.34	中载	1043.7	无锡.金桥变/2号主变	11.07	39	39220	1043.7
无锡直属	10kV汉爵线117	10	28.34	轻载	3795.16	无锡.钱桥变/1号主变	17.79	1		3795.16
无锡直属	10kV航东线117	10	15.87	轻载	4931.87	无锡.栢树变/1号主变	19.55	3	5860	4931.87
无锡直属	10kV航空线116	10	0.32	轻载	6347.95	无锡.朱巷变/1号主变	21.69	1	7850	6347.95
无锡直属	10kV航天线124	10	34.38	轻载	3189.13	无锡.唐界变/2号主变	48.13	0		3189.13
无锡直属	10kV航运线124	10	25.66	轻载	3993.65	江苏.通德桥变/#2主变	52.62	39	16324	3993.65
无锡直属	10kV豪门线128	10	46.93	轻载	2101.96	无锡.金匮变/2号主变	17.98	18	12350	2101.96
无锡直属	10kV豪庭线116	10	44.5	轻载	2322.96	无锡.安镇变/1号主变	25.53	15	17000	2322.96
无锡直属	10kV好又多线122	10	35.85	轻载	3075.34	无锡.金城变/2号主变	2.99	9	10130	2990
无锡直属	10kV昊辰线144	10	55.89	中载	1263.84	无锡.南园变/3号主变	11	9	4085	1263.84
无锡直属	10kV浩锋线153	10	17.14	轻载	4816	无锡.先锋变/2号主变	29.87	11	8400	4816
无锡直属	10kV浩桥线134	10	62.54	中载	668.21	无锡.横塘变/2号主变	8.65	0		668.21
无锡直属	10kV浩盛线181	10	34.45	轻载	3238.32	无锡.大学变/2号主变	7.58	14	14000	3238.32
无锡直属	10kV禾丰线111	10	55.28	中载	1317.88	无锡.五村变/1号主变	24.69	42	15480	1317.88
无锡直属	10kV禾健线145	10	26.34	轻载	3909.3	无锡.五村变/2号主变	40.96	8	5220	3909.3
无锡直属	10kV合成线116	10	6.38	轻载	5730.32	无锡.红星变/1号主变	16.44	5	5800	5730.32
无锡直属	10kV合全线133	10	31.48	轻载	3509.21	无锡.红力变/2号主变	22.74	0		3509.21
无锡直属	10kV合作线129	10	49.46	轻载	1839.21	无锡.安镇变/2号主变	17.72	10	7830	1839.21
无锡直属	10kV和佳线132	10	25.89	轻载	3950	无锡.杨亭变/3号主变	4.44	10	6360	3950

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
无锡直属	10kV和睦线111	10	23.94	轻载	4124.76	无锡.春阳变/1号主变	49.21	10	9035	4124.76
无锡直属	10kV和祥线128	10	28.79	轻载	3753.94	无锡.安镇变/2号主变	17.72	0		3753.94
无锡直属	10kV和谐线117	10	29.01	轻载	3670.11	无锡.协新变/1号主变	17.66	15	12150	3670.11
无锡直属	10kV和新线119	10	19.7	轻载	4503.72	无锡.蓉湖庄变/1号主变	22.88	28	13910	4503.72
无锡直属	10kV和韵线148	10	23.84	轻载	4205.47	无锡.麻歧变/1号主变	19.33	9	12200	4205.47
无锡直属	10kV河岸线147	10	18.72	轻载	4671.72	无锡.河埭变/3号主变	33.24	8	6400	4671.72
无锡直属	10kV河北线121	10	56.44	中载	1186.07	无锡.山北变/2号主变	23.39	12	9830	1186.07
无锡直属	10kV河畔线121	10	21.44	轻载	4424.05	无锡.凤翔变/2号主变	26.72	9	7200	4424.05
无锡直属	10kV河头线112	10	43.25	轻载	2395.53	无锡.农丰变/1号主变	20.36	19	16850	2395.53
无锡直属	10kV河西线154	10	13.19	轻载	5087.23	无锡.先锋变/2号主变	29.87	35	30280	5087.23
无锡直属	10kV河隐线124	10	43.57	轻载	2407.65	无锡.河埭变/2号主变	15.01	9	10650	2407.65
无锡直属	10kV河源线119	10	23.1	轻载	4272.32	无锡.河埭变/1号主变	15.91	13	11200	4272.32
无锡直属	10kV河苑线116	10	18.35	轻载	4651.81	无锡.民丰变/1号主变	15.32	10	10600	4651.81
无锡直属	10kV河庄线144	10	15.77	轻载	4856.01	无锡.大学变/2号主变	7.58	40	21115	4856.01
无锡直属	10kV荷典线124	10	31.98	轻载	3464.17	无锡.杨家变/2号主变	6.14	3	8260	3464.17
无锡直属	10kV荷塘线142	10	31.52	轻载	3445.47	无锡.麻歧变/1号主变	19.33	0		3445.47
无锡直属	10kV鹤鸣121线	10	17.17	轻载	4758.15	无锡.车站变/2号主变	34.06	23	17700	4758.15
无锡直属	10kV亨沃线121	10	17.67	轻载	4767.5	无锡.星洲变/2号主变	13.41	2	4200	4767.5
无锡直属	10kV恒昌线11A	10	41.37	轻载	2563.53	无锡.河东变/1号主变	9.5	43	26230	2563.53
无锡直属	10kV恒达线133	10	23.85	轻载	4204.43	无锡.苏巷变/2号主变	34.12	13	15310	4204.43
无锡直属	10kV恒电线135	10	80.92	重载	0	江苏.西泾变/#2主变	36.59	8	13165	0
无锡直属	10kV恒天线11A	10	20.01	轻载	4554.29	无锡.凤翔变/1号主变	8.63	13	10600	4554.29
无锡直属	10kV恒廷线126	10	39.51	轻载	2777.44	无锡.先锋变/1号主变	37.17	6	15410	2777.44
无锡直属	10kV恒宇线164	10	32.37	轻载	3369.78	无锡.大坝变/2号主变	32.22	13	7060	3369.78

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
无锡直属	10kV横泾线121	10	0	轻载	7274.4	无锡.龙渚变/2号主变ab	33.76	0		7274.4
无锡直属	10kV横林线121	10	64.53	中载	489.98	无锡.南园变/1号主变	22.2	17	9935	489.98
无锡直属	10kV横龙线112	10	13.23	轻载	5083.59	无锡.龙山变/1号主变	40.75	13	19485	5083.59
无锡直属	10kV横山线11C	10	44.62	轻载	2273.08	无锡.鸿桥变/1号主变	15.1	34	16640	2273.08
无锡直属	10kV弘丰线121	10	27.26	轻载	3827.03	无锡.秦村变/2号主变	9.51	29	12895	3827.03
无锡直属	10kV弘吴线111	10	15.92	轻载	4927.19	无锡.梅村变/1号主变	11.98	0		4927.19
无锡直属	10kV红阿线147	10	52.62	中载	1583.57	无锡.红力变/3号主变	23.05	1	4000	1583.57
无锡直属	10kV红奥线134	10	17.29	轻载	4802.14	无锡.红力变/2号主变	22.74	11	21105	4802.14
无锡直属	10kV红船线112	10	41	轻载	2642.17	无锡.周新变/1号主变	31.71	10	11660	2642.17
无锡直属	10kV红豆线118	10	29.67	轻载	3632	无锡.工运变/1号主变	20.48	0		3632
无锡直属	10kV红福线115	10	31.78	轻载	3482.01	无锡.先锋变/1号主变	37.17	7	12800	3482.01
无锡直属	10kV红光线118	10	68.39	中载	144.28	无锡.张泾变/1号主变	9.87	37	25295	144.28
无锡直属	10kV红韩线117	10	39.87	轻载	2745.22	无锡.红力变/1号主变	15.03	6	9825	2745.22
无锡直属	10kV红花线146	10	37.99	轻载	2916.17	无锡.姑亭变/1号主变	11.52	30	24905	2916.17
无锡直属	10kV红济线118	10	30.98	轻载	3554.58	无锡.红力变/1号主变	15.03	0		3554.58
无锡直属	10kV红雷线127	10	42.03	轻载	2504.65	无锡.春潮变/2号主变	9.09	11	11100	2504.65
无锡直属	10kV红力线111	10	67.49	中载	224.99	无锡.硕放变/1号主变	9.87	0		224.99
无锡直属	10kV红明线112	10	52.38	中载	1577.51	无锡.洛社变/1号主变	12.47	49	19085	1577.51
无锡直属	10kV红旗线147	10	24.73	轻载	4124.07	无锡.春潮变/2号主变	9.09	16	16690	4124.07
无锡直属	10kV红旺线114	10	35.32	轻载	3105.13	无锡.红力变/1号主变	15.03	14	12235	3105.13
无锡直属	10kV红溪线122	10	15.02	轻载	4952.13	无锡.红星变/2号主变	29.44	4	3200	4952.13
无锡直属	10kV红霞线132	10	22.54	轻载	4323.59	无锡.建国变/1号主变	61.18	11	10400	4323.59
无锡直属	10kV红星线135	10	24.35	轻载	4087.87	无锡.西坝头变/2号主变	30.94	25	15570	4087.87
无锡直属	10kV红阳线118	10	26.48	轻载	3920.04	无锡.红星变/1号主变	16.44	17	11250	3920.04

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
无锡直属	10kV红叶线133	10	23.15	轻载	4267.82	无锡.世界变/2号主变	43.9	16	18630	4267.82
无锡直属	10kV红御线122	10	26.71	轻载	3943.76	无锡.红力变/2号主变	22.74	0		3943.76
无锡直属	10kV红院线117	10	17.39	轻载	4738.06	无锡.红星变/1号主变	16.44	5	5300	4738.06
无锡直属	10kV红悦线143	10	25.05	轻载	4095.31	无锡.红力变/3号主变	23.05	12	9600	4095.31
无锡直属	10kV红庄线149	10	55.32	中载	1337.62	无锡.红力变/3号主变	23.05	20	11720	1337.62
无锡直属	10kV宏大线151	10	51.74	中载	1663.76	无锡.钱桥变/1号主变	17.79	21	17680	1663.76
无锡直属	10kV宏地线11E	10	18.51	轻载	4691.3	无锡.金匮变/1号主变	17.29	9	9200	4691.3
无锡直属	10kV宏甲线118	10	41.52	轻载	2594.36	无锡.金桥变/1号主变	12.71	7	10915	2594.36
无锡直属	10kV宏科线133	10	40.22	轻载	2712.83	无锡.太湖变/1号主变	11.79	27	22550	2712.83
无锡直属	10kV宏普线111	10	74.33	重载	0	无锡.商贸变/1号主变	7.07	34	29500	0
无锡直属	10kV宏仁线116	10	18.57	轻载	4685.23	无锡.金桥变/2号主变	11.07	2	4200	4685.23
无锡直属	10kV宏润线126	10	16.95	轻载	4750.18	无锡.玉东变/1号主变	42.96	42	18670	4750.18
无锡直属	10kV宏盛线135	10	50.98	中载	1703.42	无锡.太湖变/1号主变	11.79	13	10550	1703.42
无锡直属	10kV洪古线123	10	54.6	中载	1346.8	无锡.尤岸变/2号主变	15.79	11	17530	1346.8
无锡直属	10kV洪桥线122	10	22.69	轻载	4236.47	无锡.陆区变/2号主变	20.13	29	15185	4236.47
无锡直属	10kV鸿安线11A	10	5.57	轻载	5869.92	无锡.团结变/1号主变	11.69	3	2600	5869.92
无锡直属	10kV鸿都线135	10	19.23	轻载	4572.31	无锡.蓉湖庄变/2号主变	22.09	6	5480	4572.31
无锡直属	10kV鸿辉线117	10	9.63	轻载	5405.57	无锡.圆石变/1号主变	15.36	26	13255	5405.57
无锡直属	10kV鸿基线116	10	34.99	轻载	3189.48	无锡.大学变/1号主变	20.22	18	12490	3189.48
无锡直属	10kV鸿郊线11E	10	7.11	轻载	5729.8	无锡.鸿桥变/1号主变	15.1	0		5729.8
无锡直属	10kV鸿经线113	10	38.86	轻载	2788.35	无锡.柘树变/1号主变	19.55	27	13805	2788.35
无锡直属	10kV鸿口线113	10	77.76	重载	0	无锡.后宅变/1号主变	2.91	30	28200	0
无锡直属	10kV鸿清线134	10	28.71	轻载	3761.38	无锡.清梅变/2号主变	9.34	17	13800	3761.38
无锡直属	10kV鸿翔线118	10	63.24	中载	605.68	无锡.河东变/1号主变	9.5	22	13990	605.68

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
无锡直属	10kV鸿雅线115	10	18.17	轻载	4721.61	无锡.张泾变/1号主变	9.87	14	11200	4721.61
无锡直属	10kV鸿义线122	10	12.52	轻载	5236.36	无锡.圆石变/2号主变	27.8	10	7970	5236.36
无锡直属	10kV鸿原线126	10	0	轻载	6304.48	无锡.鸿桥变/2号主变	14.04	0		6304.48
无锡直属	10kV鸿运线113	10	20.79	轻载	4482.76	无锡.清梅变/1号主变	21.6	7	7000	4482.76
无锡直属	10kV鸿智线125	10	20.44	轻载	4515.32	无锡.鸿桥变/2号主变	14.04	0		4515.32
无锡直属	10kV后介线126	10	40.89	轻载	2606.31	无锡.陆区变/2号主变	20.13	67	21265	2606.31
无锡直属	10kV后孟线111	10	6.86	轻载	5653.94	无锡.联清变/2号主变	10.73	17	8015	5653.94
无锡直属	10kV后塘线144	10	18.02	轻载	4654.23	无锡.旭明变/3号主变	20.78	15	9535	4654.23
无锡直属	10kV后湾线122	10	17.16	轻载	4814.09	无锡.龙山变/3号主变	40.32	1	6400	4814.09
无锡直属	10kV后西溪线135	10	28.07	轻载	3754.46	无锡.三凤变/2号主变	45.7	11	9090	3754.46
无锡直属	10kV后运线112	10	0.69	轻载	6314.01	无锡.后宅变/1号主变	2.91	58	33655	2910
无锡直属	10kV后宅线116	10	57.12	中载	1153.69	无锡.后宅变/1号主变	2.91	41	18065	1153.69
无锡直属	10kV后张巷线117	10	29.04	轻载	2837.88	无锡.社桥变/1号主变	12.74	6	7140	2837.88
无锡直属	10kV厚德线122	10	39.4	轻载	2740.2	无锡.厚桥变/2号主变	6.03	45	14790	2740.2
无锡直属	10kV厚桥线115	10	58.85	中载	998.84	无锡.厚桥变/1号主变	7.51	76	25245	998.84
无锡直属	10kV胡长线131	10	11.01	轻载	5282.08	无锡.陈家桥变/2号主变	46.21	12	5800	5282.08
无锡直属	10kV胡家线132	10	6.54	轻载	5682.87	无锡.陈家桥变/2号主变	46.21	23	9225	5682.87
无锡直属	10kV胡巷线111	10	49.25	轻载	1858.44	无锡.河东变/1号主变	9.5	18	17335	1858.44
无锡直属	10kV湖滨线113	10	46.46	轻载	2107.84	江苏.蠡湖变/1号主变	59.96	25	29070	2107.84
无锡直属	10kV湖科线151	10	45.53	轻载	2191.33	无锡.蠡园变/1号主变	18.11	12	8900	2191.33
无锡直属	10kV湖茂线144	10	50.24	中载	1800.59	江苏.蠡湖变/2号主变	82.64	0		1800.59
无锡直属	10kV湖畔线161	10	39.47	轻载	2781.77	无锡.招商变/1号主变	15.5	17	17250	2781.77
无锡直属	10kV湖山线116	10	43.9	轻载	2336.81	无锡.太湖变/1号主变	11.79	63	22400	2336.81
无锡直属	10kV湖墅线112	10	6.75	轻载	5762.19	江苏.蠡湖变/1号主变	59.96	0		5762.19

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
无锡直属	10kV虎更线114	10	13.03	轻载	5101.78	无锡.荡口变/1号主变	5.33	0		5101.78
无锡直属	10kV浒村线122	10	59.18	中载	968.53	无锡.张泾变/2号主变	18.58	46	20590	968.53
无锡直属	10kV浒塘线135	10	49.62	轻载	1825.35	无锡.八士变/2号主变	38.45	44	16785	1825.35
无锡直属	10kV浒周线111	10	70.43	重载	0	无锡.农丰变/1号主变	20.36	24	18075	0
无锡直属	10kV护渎线115	10	43.53	轻载	2370.59	无锡.西坝头变/1号主变	31.04	37	15730	2370.59
无锡直属	10kV沪电线112	10	21.04	轻载	4409.33	无锡.红星变/1号主变	16.44	5	7200	4409.33
无锡直属	10kV花浜线123	10	6.67	轻载	5769.12	无锡.南园变/1号主变	22.2	1	7000	5769.12
无锡直属	10kV花都线146	10	25.48	轻载	3986.54	无锡.朱巷变/2号主变	36.12	9	6425	3986.54
无锡直属	10kV花汇线132	10	50.6	中载	1737.37	无锡.九龙变/2号主变	29.32	21	10770	1737.37
无锡直属	10kV花郡线124	10	37.36	轻载	2973.5	无锡.春阳变/2号主变	12.66	17	15650	2973.5
无锡直属	10kV花园线123	10	22.06	轻载	4292.94	无锡.陆区变/2号主变	20.13	10	4640	4292.94
无锡直属	10kV华北线111	10	44.37	轻载	2295.07	无锡.龙渚变/1号主变	19.38	11	6590	2295.07
无锡直属	10kV华达线144	10	53.42	中载	1484.5	无锡.河东变/2号主变	13.91	13	11660	1484.5
无锡直属	10kV华电线123	10	43.19	轻载	2442.81	无锡.溪南变/2号主变	19.66	0		2442.81
无锡直属	10kV华东线116	10	54.97	中载	1346.11	无锡.华友变/1号主变	22.92	35	22910	1346.11
无锡直属	10kV华府线142	10	52.81	中载	1566.42	无锡.陈家桥变/2号主变	46.21	31	23750	1566.42
无锡直属	10kV华钢线132	10	23.5	轻载	4236.65	无锡.钱桥变/2号主变	4.87	12	6145	4236.65
无锡直属	10kV华更线127	10	43.19	轻载	2442.12	无锡.栢树变/2号主变	37.94	15	13400	2442.12
无锡直属	10kV华观线125	10	13.91	轻载	5110.27	无锡.龙渚变/2号主变ab	33.76	1	50	5110.27
无锡直属	10kV华广线117	10	41.82	轻载	2523	无锡.雅西变/1号主变	20.5	21	16560	2523
无锡直属	10kV华精线144	10	54.63	中载	1400.32	无锡.溪南变/2号主变	19.66	0		1400.32
无锡直属	10kV华民线112	10	43.42	轻载	2379.77	无锡.钱桥变/1号主变	17.79	25	11425	2379.77
无锡直属	10kV华鹏线114	10	51.14	中载	1718.49	无锡.旭明变/1号主变	19	1	7650	1718.49
无锡直属	10kV华圻线122	10	75.54	重载	0	无锡.洛社变/2号主变	19.46	62	29315	0

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
无锡直属	10kV华侨线125	10	13.82	轻载	5030.59	无锡.蠡园变/2号主变	14.27	26	22710	5030.59
无锡直属	10kV华清线113	10	25.21	轻载	4034	无锡.金城变/1号主变	17.49	22	13770	4034
无锡直属	10kV华锐线161	10	34.56	轻载	3228.62	无锡.蠡园变/2号主变	14.27	4	9300	3228.62
无锡直属	10kV华润线151	10	31.75	轻载	3484.26	无锡.软件变/1号主变	51.86	16	12810	3484.26
无锡直属	10kV华山线129	10	18.04	轻载	4733.38	无锡.下甸桥变/2号主变	21.53	16	17360	4733.38
无锡直属	10kV华树线144	10	31.42	轻载	3514.4	无锡.姑亭变/1号主变	11.52	15	12460	3514.4
无锡直属	10kV华泰线11A	10	45.69	轻载	2176.43	无锡.梅村变/1号主变	11.98	19	15860	2176.43
无锡直属	10kV华特线111	10	72.53	重载	0	无锡.钱桥变/1号主变	17.79	0		0
无锡直属	10kV华铁线121	10	36.08	轻载	3090.23	无锡.栢树变/2号主变	37.94	3	5250	3090.23
无锡直属	10kV华亭线124	10	9.81	轻载	5483.17	无锡.新明变/2号主变	31.99	10	7860	5483.17
无锡直属	10kV华湾线145	10	73.92	重载	0	无锡.长安变/2号主变	30.34	34	19465	0
无锡直属	10kV华威线115	10	24.74	轻载	4052.88	无锡.姑亭变/1号主变	11.52	17	15700	4052.88
无锡直属	10kV华夏线143	10	52.35	中载	1580.62	无锡.八士变/3号主变	23.73	35	15110	1580.62
无锡直属	10kV华新线118	10	45.77	轻载	2169.68	无锡.钱桥变/1号主变	17.79	28	11445	2169.68
无锡直属	10kV华学线134	10	12.58	轻载	5231.16	无锡.朱巷变/2号主变	36.12	2	8630	5231.16
无锡直属	10kV华洋线115	10	10.16	轻载	5389.64	无锡.金城变/1号主变	17.49	5	6000	5389.64
无锡直属	10kV华谊线145	10	29.97	轻载	3584.03	无锡.建国变/3号主变	45.63	2	4500	3584.03
无锡直属	10kV华玉线133	10	80.66	重载	0	江苏.西泾变/#2主变	36.59	40	16380	0
无锡直属	10kV华镇线117	10	48.89	轻载	1890.13	无锡.华庄变/1号主变	28.65	48	19060	1890.13
无锡直属	10kV化工线117	10	29.56	轻载	3621.09	无锡.华友变/1号主变	22.92	47	20970	3621.09
无锡直属	10kV化纤线124	10	6.67	轻载	5671.09	无锡.周新变/2号主变	28.38	9	5190	5671.09
无锡直属	10kV化研线117	10	0	轻载	6231.74	无锡.蓉湖庄变/1号主变	22.88	0		6231.74
无锡直属	10kV怀仁线111	10	15.48	轻载	4967.2	无锡.南园变/1号主变	22.2	16	13000	4967.2
无锡直属	10kV槐古线126	10	32.44	轻载	2732.58	无锡.学前变/2号主变	41.38	11	9650	2732.58

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
无锡直属	10kV环保线139	10	36.48	轻载	3054.21	无锡.秦村变/2号主变	9.51	6	10400	3054.21
无锡直属	10kV环翠线124	10	17.55	轻载	4778.24	无锡.正阳变/2号主变	50.4	14	11600	4778.24
无锡直属	10kV环湖线115	10	32.68	轻载	3341.89	无锡.龙山变/1号主变	40.75	35	19540	3341.89
无锡直属	10kV环辉线141	10	43.05	轻载	2455.28	无锡.栢树变/2号主变	37.94	2	5600	2455.28
无锡直属	10kV环融线142	10	5.1	轻载	5811.38	无锡.廊下变/2号主变	18.64	11	7800	5811.38
无锡直属	10kV环沙线161	10	33.63	轻载	3313.32	无锡.联清变/2号主变	10.73	4	12100	3313.32
无锡直属	10kV环山线125	10	39.77	轻载	2706.6	无锡.溪南变/2号主变	19.66	38	16380	2706.6
无锡直属	10kV环宇线126	10	21.56	轻载	4337.45	无锡.下甸桥变/2号主变	21.53	21	19140	4337.45
无锡直属	10kV环镇线125	10	48.26	轻载	1946.77	无锡.朱巷变/2号主变	36.12	30	15535	1946.77
无锡直属	10kV凰城线119	10	39.57	轻载	2741.06	无锡.工运变/1号主变	20.48	8	10450	2741.06
无锡直属	10kV黄禾线129	10	26.81	轻载	3890.25	无锡.黄泥头变/2号主变	15.69	0		3890.25
无锡直属	10kV黄胶线117	10	67.36	中载	236.59	无锡.团结变/1号主变	11.69	30	21850	236.59
无锡直属	10kV黄金线113	10	23.9	轻载	4152.3	无锡.工运变/1号主变	20.48	14	12550	4152.3
无锡直属	10kV黄石线132	10	58.39	中载	1039.2	江苏.西泾变/#2主变	36.59	30	14450	1039.2
无锡直属	10kV黄土塘线144	10	30.94	轻载	3497.25	无锡.东湖塘变/2号主变	12.83	26	9930	3497.25
无锡直属	10kV黄湾线114	10	11.79	轻载	5212.11	无锡.周新变/1号主变	31.71	9	4280	5212.11
无锡直属	10kV黄西线116	10	55.35	中载	1311.82	无锡.苏巷变/1号主变	23.81	26	11740	1311.82
无锡直属	10kV晖路线113	10	64.16	中载	522.72	无锡.大坝变/1号主变	9.86	12	10375	522.72
无锡直属	10kV汇纺线118	10	33.3	轻载	3343.45	无锡.协新变/1号主变	17.66	1	8000	3343.45
无锡直属	10kV汇嘉线145	10	49.85	轻载	1804.05	无锡.钱桥变/2号主变	4.87	23	9980	1804.05
无锡直属	10kV会北线111	10	39.57	轻载	2724.61	无锡.山北变/1号主变	21.58	26	11510	2724.61
无锡直属	10kV会龙线136	10	44.61	轻载	2273.25	无锡.西坝头变/2号主变	30.94	33	12830	2273.25
无锡直属	10kV会所线114	10	45.5	轻载	2232.2	无锡.凤翔变/1号主变	8.63	5	7230	2232.2
无锡直属	10kV惠岸线116	10	10.55	轻载	5199.98	无锡.西坝头变/1号主变	31.04	20	17135	5199.98

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
无锡直属	10kV惠畅线119	10	15.64	轻载	4867.61	无锡.麻歧变/1号主变	19.33	54	33545	4867.61
无锡直属	10kV惠澄线148	10	32.02	轻载	3401.13	无锡.钱桥变/2号主变	4.87	16	6940	3401.13
无锡直属	10kV惠萃线143	10	32.71	轻载	3397.32	无锡.长安变/2号主变	30.34	40	15870	3397.32
无锡直属	10kV惠达线113	10	27.03	轻载	3914.84	无锡.姑亭变/1号主变	11.52	8	10000	3914.84
无锡直属	10kV惠工桥线123	10	40.2	轻载	2668.67	无锡.黄泥头变/2号主变	15.69	35	36920	2668.67
无锡直属	10kV惠河线135	10	25.6	轻载	3975.63	无锡.河埭变/3号主变	33.24	25	10510	3975.63
无锡直属	10kV惠景线128	10	30.89	轻载	3522.54	无锡.盛岸里变/2号主变	17.22	17	16700	3522.54
无锡直属	10kV惠科线122	10	55.5	中载	1320.65	无锡.姑亭变/1号主变	11.52	12	21920	1320.65
无锡直属	10kV惠农线114	10	45.07	轻载	1908.84	无锡.春申变/1号主变	9.53	40	25215	1908.84
无锡直属	10kV惠钱线122	10	23.36	轻载	4176.72	无锡.盛岸里变/2号主变	17.22	28	10720	4176.72
无锡直属	10kV惠山线143	10	21.49	轻载	4419.2	无锡.河埭变/3号主变	33.24	6	10450	4419.2
无锡直属	10kV惠新线181	10	29.79	轻载	3663.01	无锡.麻歧变/1号主变	19.33	15	19200	3663.01
无锡直属	10kV惠医线151	10	24.99	轻载	4030.71	无锡.洛社变/1号主变	12.47	27	19420	4030.71
无锡直属	10kV惠玉线124	10	26.05	轻载	4003.86	江苏.西泾变/#1主变	73.82	26	22770	4003.86
无锡直属	10kV惠源线119	10	65.11	中载	437.85	无锡.姑亭变/1号主变	11.52	26	21675	437.85
无锡直属	10kV惠置线126	10	25.11	轻载	4089.43	无锡.邓巷变/2号主变	18.55	2	1800	4089.43
无锡直属	10kV惠州线123	10	28.82	轻载	3751.34	无锡.玉东变/1号主变	42.96	16	13600	3751.34
无锡直属	10kV慧泽线124	10	19.08	轻载	4638.64	无锡.软件变/1号主变	51.86	5	4590	4638.64
无锡直属	10kV火东线126	10	29.26	轻载	3711.85	无锡.安镇变/2号主变	17.72	0		3711.85
无锡直属	10kV货运线144	10	24.54	轻载	4070.72	无锡.建国变/3号主变	45.63	6	2615	4070.72
无锡直属	10kV机场线124	10	34.55	轻载	3174.58	无锡.红力变/2号主变	22.74	4	8490	3174.58
无锡直属	10kV机染线113	10	65.66	中载	388.31	无锡.陡门变/1号主变	24.4	30	19255	388.31
无锡直属	10kV箕山线116	10	25.3	轻载	4072.28	无锡.龙山变/1号主变	40.75	5	8600	4072.28
无锡直属	10kV吉艾线125	10	22.2	轻载	4354.94	无锡.先锋变/1号主变	37.17	4	2500	4354.94

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
无锡直属	10kV吉宝线145	10	28	轻载	3673.4	无锡.民丰变/2号主变	8.58	8	7300	3673.4
无锡直属	10kV吉辰线148	10	38.66	轻载	2806.19	无锡.溪南变/2号主变	19.66	13	6250	2806.19
无锡直属	10kV吉康线149	10	48.06	轻载	1998.73	无锡.旭明变/3号主变	20.78	1	6600	1998.73
无锡直属	10kV吉品线122	10	24.38	轻载	4084.58	江苏.通德桥变/#2主变	52.62	11	7260	4084.58
无锡直属	10kV吉园线126	10	15.15	轻载	4911.95	无锡.华友变/2号主变	23.28	37	13155	4911.95
无锡直属	10kV集电线116	10	26.25	轻载	3985.51	无锡.星洲变/1号主变	14.38	18	13510	3985.51
无锡直属	10kV集团线123	10	58.87	中载	1014.43	无锡.杨家变/2号主变	6.14	6	7010	1014.43
无锡直属	10kV技影线115	10	72.02	重载	0	无锡.朱巷变/1号主变	21.69	19	18650	0
无锡直属	10kV季大线125	10	23.06	轻载	4276.31	无锡.春潮变/2号主变	9.09	6	6400	4276.31
无锡直属	10kV佳岸线114	10	40.61	轻载	2677.5	无锡.唐界变/1号主变	55.77	0		2677.5
无锡直属	10kV佳美线133	10	66.14	中载	345.53	无锡.杨家变/2号主变	6.14	27	19070	345.53
无锡直属	10kV佳润线113	10	42.17	轻载	2534.96	无锡.新明变/1号主变	21.37	12	19530	2534.96
无锡直属	10kV家乐线121	10	30.69	轻载	3009.18	无锡.大庄里变/1号主变	20.76	17	11230	3009.18
无锡直属	10kV家攀线131	10	55.59	中载	1290.17	江苏.西泾变/#2主变	36.59	14	6185	1290.17
无锡直属	10kV家湾线142	10	42.97	轻载	2434.33	无锡.西坝头变/2号主变	30.94	11	11650	2434.33
无锡直属	10kV家园线112	10	24.06	轻载	4137.75	无锡.金城变/1号主变	17.49	9	7630	4137.75
无锡直属	10kV嘉潮线149	10	0	轻载	6377.22	无锡.春潮变/2号主变	9.09	0		6377.22
无锡直属	10kV嘉德线123	10	14.12	轻载	5032.5	无锡.春申变/2号主变	12.11	5	4900	5032.5
无锡直属	10kV嘉禾线122	10	31.7	轻载	3429.53	无锡.华庄变/2号主变	31.96	21	12645	3429.53
无锡直属	10kV嘉利线135	10	33.4	轻载	3277.12	无锡.姑亭变/1号主变	11.52	22	15460	3277.12
无锡直属	10kV嘉年线142	10	20.99	轻载	4464.75	无锡.河埭变/3号主变	33.24	13	11400	4464.75
无锡直属	10kV嘉荫线134	10	52.98	中载	1523.99	无锡.杨亭变/3号主变	4.44	16	14125	1523.99
无锡直属	10kV嘉寓线147	10	21.61	轻载	4408.11	无锡.姑亭变/1号主变	11.52	15	11660	4408.11
无锡直属	10kV贾村线124	10	58.33	中载	1045.26	无锡.河东变/2号主变	13.91	19	13575	1045.26

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
无锡直属	10kV假日线143	10	51.82	中载	1656.14	无锡.梅村变/3号主变	12.39	19	19560	1656.14
无锡直属	10kV俭德线113	10	28.94	轻载	3697.82	无锡.蓉湖庄变/1号主变	22.88	14	10470	3697.82
无锡直属	10kV件旅线125	10	10.81	轻载	5392.76	无锡.软件变/1号主变	51.86	12	9600	5392.76
无锡直属	10kV建发线144	10	8.04	轻载	5579.98	无锡.尤岸变/2号主变	15.79	9	3030	5579.98
无锡直属	10kV建丰线122	10	53.56	中载	1472.03	无锡.秦村变/2号主变	9.51	23	10690	1472.03
无锡直属	10kV建国线124	10	10.09	轻载	5364.35	无锡.华庄变/2号主变	31.96	41	18870	5364.35
无锡直属	10kV建华线115	10	26.87	轻载	3862.19	无锡.华庄变/1号主变	28.65	35	16500	3862.19
无锡直属	10kV建清线149	10	33.46	轻载	3271.75	无锡.建国变/3号主变	45.63	31	21580	3271.75
无锡直属	10kV建雀线146	10	28.3	轻载	3798.62	无锡.建国变/3号主变	45.63	0		3798.62
无锡直属	10kV建委线115	10	13.31	轻载	5105.59	无锡.蓉湖庄变/1号主变	22.88	4	3310	5105.59
无锡直属	10kV建业线112	10	9.81	轻载	5389.64	江苏.通德桥变/#1主变	88.07	17	10085	5389.64
无锡直属	10kV建筑线122	10	49.84	轻载	1805.26	无锡.河埭变/2号主变	15.01	23	10460	1805.26
无锡直属	10kV剑桥线112	10	2.05	轻载	6190.69	无锡.马山变/1号主变	13.1	4	3030	6190.69
无锡直属	10kV健鼎线125	10	29.35	轻载	3640.32	无锡.大坝变/2号主变	32.22	5	4710	3640.32
无锡直属	10kV健康线161	10	41.83	轻载	2536.69	无锡.工运变/3号主变	39.4	0		2536.69
无锡直属	10kV江达线151	10	36.53	轻载	2997.23	无锡.廊下变/2号主变	18.64	6	9630	2997.23
无锡直属	10kV江大线112	10	28	轻载	3826.16	无锡.大学变/1号主变	20.22	3	1800	3826.16
无锡直属	10kV江海线155	10	31.79	轻载	3421.05	江苏.毛岸变/#3主变	50.34	27	17240	3421.05
无锡直属	10kV江南线132	10	28.15	轻载	3203.51	无锡.大庄里变/2号主变	22.47	8	7280	3203.51
无锡直属	10kV江宁线134	10	33.77	轻载	3244.04	无锡.河埭变/3号主变	33.24	23	15625	3244.04
无锡直属	10kV江湾线149	10	11.85	轻载	5236.88	无锡.工运变/3号主变	39.4	6	4800	5236.88
无锡直属	10kV江溪线153	10	37.95	轻载	2869.75	无锡.殷巷变/3号主变	27.3	25	15090	2869.75
无锡直属	10kV蒋浜线112	10	37.12	轻载	2926.91	无锡.软件变/1号主变	51.86	52	30920	2926.91
无锡直属	10kV蒋皋线123	10	24.85	轻载	4066.39	无锡.西坝头变/1号主变	31.04	15	12200	4066.39

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
无锡直属	10kV蒋湾线141	10	22.89	轻载	4218.81	无锡.西坝头变/2号主变	30.94	2	7300	4218.81
无锡直属	10kV蒋巷线135	10	21.75	轻载	4320.13	无锡.五村变/2号主变	40.96	20	7480	4320.13
无锡直属	10kV交电线145	10	17.03	轻载	4742.74	无锡.工运变/3号主变	39.4	18	11975	4742.74
无锡直属	10kV交通线142	10	48.91	轻载	1888.05	无锡.溪南变/2号主变	19.66	13	6255	1888.05
无锡直属	10kV胶南线113	10	76.16	重载	0	无锡.村前变/1号主变	10.1	27	15640	0
无锡直属	10kV胶山线113	10	36.78	轻载	2974.54	无锡.安镇变/1号主变	25.53	0		2974.54
无锡直属	10kV蛟龙线116	10	36.1	轻载	3088.33	江苏.毛岸变/#1主变	57.82	8	10430	3088.33
无锡直属	10kV教育线136	10	31.45	轻载	3471.97	无锡.殷巷变/2号主变	17.32	34	18195	3471.97
无锡直属	10kV杰能线145	10	51.21	中载	1712.08	无锡.梅村变/3号主变	12.39	9	12857	1712.08
无锡直属	10kV解放线119	10	57.08	中载	1157.15	无锡.朱巷变/1号主变	21.69	37	19375	1157.15
无锡直属	10kV介桥线113	10	44.03	轻载	2325.73	无锡.协新变/1号主变	17.66	32	15855	2325.73
无锡直属	10kV界诚线123	10	19.56	轻载	4594.82	无锡.唐界变/2号主变	48.13	10	9000	4594.82
无锡直属	10kV界达线116	10	44.83	轻载	2254.02	无锡.唐界变/1号主变	55.77	0		2254.02
无锡直属	10kV界经线114	10	38.46	轻载	2824.03	无锡.村前变/1号主变	10.1	46	30120	2824.03
无锡直属	10kV金岸线114	10	28.11	轻载	3750.82	无锡.溪南变/1号主变	11.37	24	16160	3750.82
无锡直属	10kV金白线118	10	61.33	中载	789.79	无锡.圆石变/1号主变	15.36	18	15630	789.79
无锡直属	10kV金城线115	10	34.17	轻载	3208.01	无锡.芦庄变/1号主变	18.75	67	43825	3208.01
无锡直属	10kV金娥线112	10	21.49	轻载	4419.72	无锡.清梅变/1号主变	21.6	9	6335	4419.72
无锡直属	10kV金纺线132	10	19.45	轻载	4605.21	无锡.世界变/2号主变	43.9	1	6000	4605.21
无锡直属	10kV金光线115	10	29.33	轻载	3705.61	无锡.商贸变/2号主变	6.66	17	15120	3705.61
无锡直属	10kV金惠线114	10	25.09	轻载	4091.16	无锡.姑亭变/1号主变	11.52	36	34690	4091.16
无锡直属	10kV金捷线132	10	43.99	轻载	2369.9	无锡.金桥变/2号主变	11.07	1	6450	2369.9
无锡直属	10kV金科线143	10	21.09	轻载	4404.82	无锡.尤岸变/2号主变	15.79	8	6800	4404.82
无锡直属	10kV金埭线141	10	25.18	轻载	4083.19	无锡.河埭变/3号主变	33.24	5	10000	4083.19

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
无锡直属	10kV金龙线137	10	35.1	轻载	3124.87	无锡.苏巷变/2号主变	34.12	23	13040	3124.87
无锡直属	10kV金梅线114	10	23.3	轻载	4181.74	无锡.梅村变/1号主变	11.98	9	8740	4181.74
无锡直属	10kV金融线14C	10	27.49	轻载	3828.59	无锡.工运变/3号主变	39.4	12	20205	3828.59
无锡直属	10kV金色线128	10	25.64	轻载	4041.28	无锡.鸿桥变/2号主变	14.04	10	7260	4041.28
无锡直属	10kV金山线115	10	45.22	轻载	2219.21	无锡.盛岸里变/1号主变	18.68	55	22740	2219.21
无锡直属	10kV金石线117	10	14.1	轻载	5092.43	无锡.苏巷变/1号主变	23.81	7	6115	5092.43
无锡直属	10kV金缙线164	10	15.57	轻载	4902.25	无锡.殷巷变/3号主变	27.3	11	9600	4902.25
无锡直属	10kV金锡线111	10	46.28	轻载	2123.78	无锡.金匮变/1号主变	17.29	27	19780	2123.78
无锡直属	10kV金扬线135	10	47.73	轻载	1704.63	无锡.大庄里变/2号主变	22.47	43	20100	1704.63
无锡直属	10kV金叶线117	10	46.26	轻载	2126.03	无锡.金城变/1号主变	17.49	67	23390	2126.03
无锡直属	10kV金银线129	10	5.84	轻载	5778.64	无锡.洛社变/2号主变	19.46	50	21900	5778.64
无锡直属	10kV金苑线128	10	27.01	轻载	3871.71	无锡.金城变/2号主变	2.99	6	5315	2990
无锡直属	10kV金粤线126	10	13.9	轻载	5110.61	无锡.春潮变/2号主变	9.09	3	4500	5110.61
无锡直属	10kV金柘联线199	10	0	轻载	6304.48	无锡.金桥变/2号主变	11.07	0		6304.48
无锡直属	10kV金紫线12F	10	16.65	轻载	4860.68	无锡.金匮变/2号主变	17.98	11	8800	4860.68
无锡直属	10kV锦都线117	10	46.29	轻载	2160.5	无锡.姑亭变/1号主变	11.52	17	14645	2160.5
无锡直属	10kV锦河线115	10	28.07	轻载	3819.58	无锡.春潮变/1号主变	10.23	18	15220	3819.58
无锡直属	10kV锦鸿线132	10	83.2	重载	0	无锡.清梅变/2号主变	9.34	44	19275	0
无锡直属	10kV锦祁线121	10	18.99	轻载	4567.98	无锡.玉东变/1号主变	42.96	14	20890	4567.98
无锡直属	10kV锦巷线121	10	52.95	中载	1491.25	无锡.出新变/2号主变	29.39	42	18880	1491.25
无锡直属	10kV锦阳线116	10	47.4	轻载	2023.5	无锡.正阳变/1号主变	32	22	17620	2023.5
无锡直属	10kV锦溢线133	10	64.38	中载	502.97	无锡.溪南变/2号主变	19.66	23	11365	502.97
无锡直属	10kV晋中线131	10	26.75	轻载	3939.78	无锡.春阳变/2号主变	12.66	15	12000	3939.78
无锡直属	10kV泾北线131	10	32.62	轻载	3346.74	无锡.张泾变/2号主变	18.58	42	19045	3346.74

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
无锡直属	10kV泾达线116	10	55.59	中载	1290.51	无锡.农丰变/1号主变	20.36	51	18675	1290.51
无锡直属	10kV泾东线116	10	71.23	重载	0	无锡.张泾变/1号主变	9.87	61	26480	0
无锡直属	10kV泾虹线115	10	38.28	轻载	2840.65	无锡.农丰变/1号主变	20.36	60	19735	2840.65
无锡直属	10kV泾麟线126	10	21.94	轻载	4303.15	无锡.农丰变/1号主变	20.36	4	6390	4303.15
无锡直属	10kV泾霞线125	10	52.23	中载	1591.19	无锡.农丰变/1号主变	20.36	7	5610	1591.19
无锡直属	10kV经济线117	10	37.99	轻载	2916.34	无锡.杨家变/1号主变	13.04	6	17840	2916.34
无锡直属	10kV经一线112	10	13.04	轻载	5100.39	无锡.华友变/1号主变	22.92	8	3590	5100.39
无锡直属	10kV荆心线111	10	32.45	轻载	3420.7	无锡.秦村变/1号主变	10.45	21	15385	3420.7
无锡直属	10kV晶海线147	10	0	轻载	6377.22	无锡.南园变/3号主变	11	16	13000	6377.22
无锡直属	10kV精车线111	10	6.81	轻载	5757.17	无锡.麻歧变/1号主变	19.33	0		5757.17
无锡直属	10kV井亭线135	10	0.81	轻载	6195.36	无锡.殷巷变/2号主变	17.32	4	3175	6195.36
无锡直属	10kV景渎线116	10	9.12	轻载	5451.3	无锡.招商变/1号主变	15.5	4	3530	5451.3
无锡直属	10kV景观线144	10	37.55	轻载	2906.12	江苏.西泾变/#2主变	36.59	27	16035	2906.12
无锡直属	10kV景南线114	10	58.69	中载	1012.53	无锡.春潮变/1号主变	10.23	80	37265	1012.53
无锡直属	10kV景悦线125	10	47.91	轻载	2012.06	无锡.凤翔变/2号主变	26.72	25	17700	2012.06
无锡直属	10kV靖海线119	10	29.7	轻载	3608.97	无锡.尤岸变/1号主变	13.35	23	9320	3608.97
无锡直属	10kV靖塔线142	10	32.83	轻载	3347.44	无锡.殷巷变/2号主变	17.32	33	16730	3347.44
无锡直属	10kV镜湖线115	10	17.25	轻载	4723.16	无锡.新村变/1号主变	32.8	33	12460	4723.16
无锡直属	10kV九胡线163	10	26.71	轻载	3876.22	无锡.九龙变/2号主变	29.32	25	13080	3876.22
无锡直属	10kV九基线142	10	36.14	轻载	3049.71	无锡.金城变/2号主变	2.99	4	10200	2990
无锡直属	10kV九里线125	10	41.62	轻载	2585.36	江苏.毛岸变/#1主变	57.82	19	22030	2585.36
无锡直属	10kV九龙线14A	10	27.4	轻载	3836.55	无锡.金城变/2号主变	2.99	14	11200	2990
无锡直属	10kV九曲线118	10	24.19	轻载	4126.14	无锡.盛岸里变/1号主变	18.68	11	9200	4126.14
无锡直属	10kV九墅线164	10	27.21	轻载	3897.87	江苏.毛岸变/#3主变	50.34	15	12800	3897.87

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
无锡直属	10kV久保线142	10	58.95	中载	1006.29	无锡.杨家变/3号主变	22.66	5	21930	1006.29
无锡直属	10kV聚丰线115	10	25.18	轻载	4036.43	无锡.春申变/1号主变	9.53	0		4036.43
无锡直属	10kV聚江线147	10	15.55	轻载	4903.98	无锡.尤岸变/2号主变	15.79	2	11200	4903.98
无锡直属	10kV隼永线143	10	12.4	轻载	5247.96	无锡.蠡园变/2号主变	14.27	8	6400	5247.96
无锡直属	10kV军福线112	10	14.98	轻载	4926.5	无锡.军北变/1号主变	12.74	0		4926.5
无锡直属	10kV军公线115	10	19.15	轻载	4632.58	无锡.军北变/1号主变	12.74	0		4632.58
无锡直属	10kV军航线116	10	26.95	轻载	3922.11	无锡.军北变/1号主变	12.74	0		3922.11
无锡直属	10kV军医线122	10	74.9	重载	0	无锡.惠商变/2号主变	27.18	39	23740	0
无锡直属	10kV君东线123	10	32.95	轻载	3375.15	无锡.清梅变/2号主变	9.34	15	14190	3375.15
无锡直属	10kV君山线11E	10	20.7	轻载	4491.25	无锡.下甸桥变/1号主变	22.32	18	15335	4491.25
无锡直属	10kV君域线119	10	37.1	轻载	2997.05	无锡.后宅变/1号主变	2.91	17	14800	2910
无锡直属	10kV骏丰线133	10	85.57	重载	0	无锡.清梅变/2号主变	9.34	53	19640	0
无锡直属	10kV开发线116	10	52.48	中载	1569.19	无锡.蠡园变/1号主变	18.11	14	11750	1569.19
无锡直属	10kV开机线127	10	54.13	中载	1420.93	无锡.河东变/2号主变	13.91	14	6630	1420.93
无锡直属	10kV开来线115	10	22.98	轻载	4209.97	无锡.东降变/1号主变	17.37	42	23130	4209.97
无锡直属	10kV开源线121	10	17.04	轻载	4770.1	江苏.通德桥变/#2主变	52.62	8	8330	4770.1
无锡直属	10kV凯宾线129	10	17.46	轻载	4731.65	无锡.金城变/2号主变	2.99	2	5250	2990
无锡直属	10kV凯水线131	10	43.54	轻载	2369.38	无锡.苏巷变/2号主变	34.12	35	18750	2369.38
无锡直属	10kV康臣线147	10	27.27	轻载	3848.16	无锡.金城变/2号主变	2.99	15	13310	2990
无锡直属	10kV康复线144	10	9.26	轻载	5470.35	无锡.三凤变/2号主变	45.7	3	2800	5470.35
无锡直属	10kV康可线134	10	50.32	中载	1762.14	无锡.墙门变/2号主变	18.12	4	12650	1762.14
无锡直属	10kV康乐线136	10	70.84	重载	0	无锡.太湖变/1号主变	11.79	27	21730	0
无锡直属	10kV康明线151	10	38.31	轻载	2887.24	无锡.秦村变/1号主变	10.45	3	7350	2887.24
无锡直属	10kV康奈线114	10	34.55	轻载	3229.31	无锡.杨家变/1号主变	13.04	2	9550	3229.31

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
无锡直属	10kV康山线113	10	2.92	轻载	6006.58	无锡.周新变/1号主变	31.71	24	12405	6006.58
无锡直属	10kV康伟线129	10	20.4	轻载	4441.02	无锡.正阳变/2号主变	50.4	7	14715	4441.02
无锡直属	10kV康园线148	10	9.5	轻载	5448.87	无锡.金城变/2号主变	2.99	7	4800	2990
无锡直属	10kV康悦线116	10	18	轻载	4683.67	江苏.通德桥变/#1主变	88.07	0		4683.67
无锡直属	10kV科城线117	10	54.04	中载	1454.19	无锡.麻歧变/1号主变	19.33	41	15095	1454.19
无锡直属	10kV科恒线113	10	14.27	轻载	5076.84	无锡.唐界变/1号主变	55.77	0		5076.84
无锡直属	10kV科玛线115	10	33.41	轻载	3295.13	无锡.杨家变/1号主变	13.04	0		3295.13
无锡直属	10kV科普线148	10	38.5	轻载	2869.4	无锡.旭明变/3号主变	20.78	1	7500	2869.4
无锡直属	10kV客运线123	10	39.59	轻载	2738.98	江苏.通德桥变/#2主变	52.62	44	15350	2738.98
无锡直属	10kV跨塘线151	10	56.82	中载	1180.18	无锡.招商变/1号主变	15.5	20	13060	1180.18
无锡直属	10kV宽杨线111	10	16.46	轻载	4794.35	无锡.玉东变/1号主变	42.96	16	7505	4794.35
无锡直属	10kV匱禧线11F	10	16.77	轻载	4849.25	无锡.金匱变/1号主变	17.29	10	8000	4849.25
无锡直属	10kV匱蕴线127	10	42	轻载	2551.24	无锡.金匱变/2号主变	17.98	1	7200	2551.24
无锡直属	10kV莱索线148	10	16.95	轻载	4750.53	无锡.大学变/2号主变	7.58	24	10515	4750.53
无锡直属	10kV兰芳线125	10	28.67	轻载	3764.85	无锡.星座变/2号主变	43.66	10	8000	3764.85
无锡直属	10kV兰溪线111	10	39.55	轻载	2662.95	无锡.出新变/1号主变	16.15	18	13105	2662.95
无锡直属	10kV蓝光线165	10	5.72	轻载	5856.41	无锡.先锋变/2号主变	29.87	7	5600	5856.41
无锡直属	10kV蓝力线134	10	78.72	重载	0	江苏.西泾变/#2主变	36.59	35	13550	0
无锡直属	10kV蓝天线116	10	24.52	轻载	4096.53	无锡.红力变/1号主变	15.03	0		4096.53
无锡直属	10kV澜岸线166	10	12	轻载	5283.81	无锡.软件变/1号主变	51.86	0		5283.81
无锡直属	10kV廊下线115	10	34.69	轻载	3161.77	无锡.廊下变/1号主变	7.92	32	12630	3161.77
无锡直属	10kV廊羊线125	10	61.21	中载	787.37	无锡.廊下变/2号主变	18.64	62	32170	787.37
无锡直属	10kV朗诗线121	10	39.42	轻载	2753.71	无锡.红星变/2号主变	29.44	11	13640	2753.71
无锡直属	10kV劳保线121	10	49.56	轻载	1829.86	无锡.朱巷变/2号主变	36.12	32	20245	1829.86

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
无锡直属	10kV老街线111	10	44	轻载	2368.86	无锡.凤翔变/1号主变	8.63	13	16400	2368.86
无锡直属	10kV乐安116	10	22.22	轻载	4352.52	无锡.长安变/1号主变	22.18	26	12620	4352.52
无锡直属	10kV乐多线119	10	56.88	中载	1195.08	无锡.杨家变/1号主变	13.04	2	5430	1195.08
无锡直属	10kV乐金线141	10	44.52	轻载	2321.57	无锡.红力变/3号主变	23.05	3	6265	2321.57
无锡直属	10kV雷迪线117	10	13.15	轻载	5179.37	无锡.前进变/1号主变	20.86	12	16605	5179.37
无锡直属	10kV冷巷线125	10	24.93	轻载	4106.23	无锡.坊前变/2号主变	11.65	13	11430	4106.23
无锡直属	10kV蠡滨线143	10	25.82	轻载	4024.65	江苏.蠡湖变/2号主变	82.64	30	17525	4024.65
无锡直属	10kV蠡东线145	10	53.69	中载	1460.77	无锡.墙门变/3号主变	22.95	0		1460.77
无锡直属	10kV蠡湖线163	10	22.4	轻载	4336.93	无锡.软件变/1号主变	51.86	13	12630	4336.93
无锡直属	10kV蠡家线111	10	45.91	轻载	2194.27	无锡.蠡园变/1号主变	18.11	12	12450	2194.27
无锡直属	10kV蠡金线14A	10	0.52	轻载	6329.94	无锡.蠡园变/2号主变	14.27	0		6329.94
无锡直属	10kV蠡开线111	10	38.15	轻载	2851.74	无锡.鸿桥变/1号主变	15.1	20	15140	2851.74
无锡直属	10kV蠡能线111	10	35.53	轻载	3140.46	无锡.星座变/1号主变	18.76	27	25925	3140.46
无锡直属	10kV蠡溪线112	10	22.72	轻载	4307.31	无锡.鸿桥变/1号主变	15.1	9	8400	4307.31
无锡直属	10kV礼舍线114	10	16	轻载	4835.74	无锡.新村变/1号主变	32.8	18	12255	4835.74
无锡直属	10kV李高线151	10	37.35	轻载	2923.27	无锡.大学变/1号主变	20.22	56	28045	2923.27
无锡直属	10kV李湾线111	10	25.83	轻载	3955.54	无锡.安镇变/1号主变	25.53	0		3955.54
无锡直属	10kV里桥线121	10	28.64	轻载	3703.88	无锡.华庄变/2号主变	31.96	56	35070	3703.88
无锡直属	10kV理光线129	10	34.25	轻载	3257.2	无锡.秦村变/2号主变	9.51	4	7760	3257.2
无锡直属	10kV理想线142	10	43.79	轻载	2346.86	无锡.姑亭变/1号主变	11.52	14	15110	2346.86
无锡直属	10kV力合线112	10	37.77	轻载	2936.09	无锡.红力变/1号主变	15.03	10	20180	2936.09
无锡直属	10kV力化线131	10	0	轻载	6377.22	无锡.红力变/2号主变	22.74	2	14000	6377.22
无锡直属	10kV力扬线128	10	42.8	轻载	2478.15	无锡.大坝变/2号主变	32.22	1	4800	2478.15
无锡直属	10kV历村线112	10	46.14	轻载	2136.6	无锡.溪南变/1号主变	11.37	18	16490	2136.6

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
无锡直属	10kV立泵线142	10	17.22	轻载	4753.47	无锡.民丰变/2号主变	8.58	10	9500	4753.47
无锡直属	10kV立青线145	10	31.34	轻载	3481.49	无锡.金桥变/2号主变	11.07	0		3481.49
无锡直属	10kV立人线164	10	29.44	轻载	3631.48	无锡.九龙变/2号主变	29.32	18	15290	3631.48
无锡直属	10kV立信线163	10	29.7	轻载	3671.15	无锡.周新变/2号主变	28.38	10	11120	3671.15
无锡直属	10kV丽宏线122	10	28.83	轻载	3686.39	无锡.南园变/1号主变	22.2	26	9515	3686.39
无锡直属	10kV丽舍线131	10	32.45	轻载	2601.46	无锡.蓉湖庄变/2号主变	22.09	7	6850	2601.46
无锡直属	10kV丽悦线115	10	43.02	轻载	2458.4	无锡.星座变/1号主变	18.76	12	15815	2458.4
无锡直属	10kV利达线125	10	12.57	轻载	5172.44	无锡.春申变/2号主变	12.11	6	4800	5172.44
无锡直属	10kV利道线114	10	55.01	中载	1342.3	无锡.苏巷变/1号主变	23.81	39	20710	1342.3
无锡直属	10kV利康线125	10	37.03	轻载	3003.63	无锡.星洲变/2号主变	13.41	11	7730	3003.63
无锡直属	10kV利马线113	10	50.2	中载	1803.53	无锡.秦村变/1号主变	10.45	4	10860	1803.53
无锡直属	10kV利民线125	10	15.48	轻载	4882.33	无锡.招商变/1号主变	15.5	52	29055	4882.33
无锡直属	10kV利纳线147	10	53.43	中载	1509.78	无锡.杨家变/3号主变	22.66	1	7200	1509.78
无锡直属	10kV利农线113	10	20.75	轻载	4410.36	无锡.东降变/1号主变	17.37	35	21085	4410.36
无锡直属	10kV利特线117	10	12.79	轻载	5211.76	无锡.杨亭变/1号主变	14.01	16	12860	5211.76
无锡直属	10kV利文线146	10	17.58	轻载	4775.64	无锡.春潮变/2号主变	9.09	1	6400	4775.64
无锡直属	10kV利兹线142	10	52.39	中载	1576.47	无锡.梅村变/3号主变	12.39	23	9980	1576.47
无锡直属	10kV连大线125	10	11.25	轻载	5351.88	江苏.蠡湖变/1号主变	59.96	15	12000	5351.88
无锡直属	10kV莲蓉线116	10	23.63	轻载	4176.2	无锡.工运变/1号主变	20.48	22	12755	4176.2
无锡直属	10kV联东线121	10	77.56	重载	0	无锡.农丰变/1号主变	20.36	16	12945	0
无锡直属	10kV联合线143	10	47.18	轻载	2079.27	无锡.杨家变/3号主变	22.66	2	8800	2079.27
无锡直属	10kV联茂线121	10	29.35	轻载	3639.62	无锡.杨亭变/3号主变	4.44	8	10100	3639.62
无锡直属	10kV联心线117	10	40.48	轻载	2689.8	无锡.下甸桥变/1号主变	22.32	2	3230	2689.8
无锡直属	10kV梁丁线141	10	11.31	轻载	5285.89	无锡.芦庄变/2号主变	17.63	11	6260	5285.89

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
无锡直属	10kV梁湖线116	10	14.74	轻载	4947.8	无锡.鸿桥变/1号主变	15.1	6	5630	4947.8
无锡直属	10kV梁开线114	10	89.4	重载	0	江苏.通德桥变/#1主变	88.07	23	12345	0
无锡直属	10kV粮站线122	10	38.28	轻载	2840.31	无锡.阳山变/2号主变	9.48	37	14990	2840.31
无锡直属	10kV埭苑线148	10	0	轻载	6377.22	无锡.河埭变/3号主变	33.24	0		6377.22
无锡直属	10kV林奇线124	10	31.6	轻载	3438.19	无锡.清梅变/2号主变	9.34	38	18265	3438.19
无锡直属	10kV林业线112	10	71.86	重载	0	无锡.朱巷变/1号主变	21.69	20	13650	0
无锡直属	10kV临湖线117	10	11.93	轻载	5290.22	无锡.龙山变/1号主变	40.75	12	8490	5290.22
无锡直属	10kV灵达线123	10	33.16	轻载	3299.11	无锡.太湖变/2号主变	52.64	35	24885	3299.11
无锡直属	10kV灵鸿线115	10	63.86	中载	549.91	无锡.南园变/1号主变	22.2	15	18580	549.91
无锡直属	10kV灵山线115	10	17.16	轻载	4731.48	无锡.马山变/1号主变	13.1	32	13675	4731.48
无锡直属	10kV玲珑133	10	28.52	轻载	3779.4	无锡.秦村变/2号主变	9.51	0		3779.4
无锡直属	10kV凌峰线113	10	66.62	中载	302.93	无锡.南园变/1号主变	22.2	26	18410	302.93
无锡直属	10kV凌霜线142	10	18.75	轻载	4588.93	江苏.西泾变/#2主变	36.59	33	14875	4588.93
无锡直属	10kV凌云线125	10	17.55	轻载	4724.03	无锡.黄泥头变/2号主变	15.69	6	4800	4724.03
无锡直属	10kV刘仓线115	10	58.65	中载	1016.68	无锡.村前变/1号主变	10.1	42	21750	1016.68
无锡直属	10kV刘闯线141	10	79.19	重载	0	无锡.朱巷变/2号主变	36.12	24	13730	0
无锡直属	10kV刘桥线113	10	7.43	轻载	5603.02	无锡.星洲变/1号主变	14.38	16	8920	5603.02
无锡直属	10kV刘潭线119	10	25.9	轻载	3948.96	无锡.社桥变/1号主变	12.74	16	9720	3948.96
无锡直属	10kV刘渔线111	10	17.16	轻载	4731.82	无锡.民丰变/1号主变	15.32	37	16815	4731.82
无锡直属	10kV柳叶线136	10	44.65	轻载	2269.61	无锡.南园变/1号主变	22.2	42	15280	2269.61
无锡直属	10kV柳庄线143	10	83.11	重载	0	无锡.东湖塘变/1号主变	6.96	58	29320	0
无锡直属	10kV六棉线151	10	22.69	轻载	4235.95	无锡.民丰变/1号主变	15.32	37	15825	4235.95
无锡直属	10kV六通线115	10	37.44	轻载	2915.48	无锡.华友变/1号主变	22.92	8	7815	2915.48
无锡直属	10kV六巷线124	10	48.88	轻载	1924.25	无锡.梅村变/2号主变	41.99	29	25030	1924.25

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
无锡直属	10kV龙岸线119	10	26.52	轻载	3961.26	无锡.凤翔变/1号主变	8.63	13	14800	3961.26
无锡直属	10kV龙城线127	10	43.94	轻载	2333.7	无锡.星座变/2号主变	43.66	0		2333.7
无锡直属	10kV龙工线125	10	17.88	轻载	4667.22	无锡.清梅变/2号主变	9.34	6	6000	4667.22
无锡直属	10kV龙铝线111	10	90.6	重载	0	无锡.九龙变/1号主变	29.84	0		0
无锡直属	10kV龙盘线122	10	45.6	轻载	2184.74	无锡.河东变/2号主变	13.91	13	8100	2184.74
无锡直属	10kV龙世线114	10	26.15	轻载	3926.96	无锡.河埭变/1号主变	15.91	26	15535	3926.96
无锡直属	10kV龙潭线125	10	13.94	轻载	5019.51	无锡.民丰变/2号主变	8.58	33	16685	5019.51
无锡直属	10kV龙塘线114	10	41.18	轻载	2520.75	无锡.民丰变/1号主变	15.32	21	17960	2520.75
无锡直属	10kV龙延线121	10	51.89	中载	1621.33	无锡.河东变/2号主变	13.91	21	11235	1621.33
无锡直属	10kV龙谊线124	10	62.65	中载	657.99	无锡.龙渚变/2号主变ab	33.76	3	9430	657.99
无锡直属	10kV龙御线148	10	43.64	轻载	2401.76	无锡.姑亭变/1号主变	11.52	1	8000	2401.76
无锡直属	10kV隆达线119	10	3.64	轻载	6045.37	无锡.团结变/1号主变	11.69	0		6045.37
无锡直属	10kV芦 I 线117	10	26.6	轻载	3908.78	无锡.芦庄变/1号主变	18.75	8	7290	3908.78
无锡直属	10kV芦 II 线124	10	19.76	轻载	4524.85	无锡.芦庄变/1号主变	18.75	5	5315	4524.85
无锡直属	10kV芦淳线142	10	21.12	轻载	4402.22	无锡.芦庄变/2号主变	17.63	4	6000	4402.22
无锡直属	10kV芦村线118	10	51.38	中载	1667.05	无锡.金城变/1号主变	17.49	48	24585	1667.05
无锡直属	10kV芦荡线119	10	16.59	轻载	4810.28	无锡.黄泥头变/1号主变	14.18	14	9470	4810.28
无锡直属	10kV芦南线161	10	25.51	轻载	4007.16	无锡.金城变/2号主变	2.99	17	13310	2990
无锡直属	10kV陆岸线114	10	37.88	轻载	2876.16	无锡.钱桥变/1号主变	17.79	13	10140	2876.16
无锡直属	10kV陆戴线124	10	7.64	轻载	5680.79	无锡.桃源变/1号主变	26.07	6	5600	5680.79
无锡直属	10kV陆家线117	10	62.67	中载	656.08	无锡.墙门变/1号主变	11.05	52	26400	656.08
无锡直属	10kV陆泾线111	10	52.37	中载	1578.72	无锡.协新变/1号主变	17.66	60	21675	1578.72
无锡直属	10kV陆马线132	10	20.12	轻载	4544.08	无锡.太湖变/1号主变	11.79	13	11400	4544.08
无锡直属	10kV路梅线121	10	67.54	中载	220.66	无锡.圆石变/2号主变	27.8	23	14690	220.66

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
无锡直属	10kV路威线125	10	36.39	轻载	3009.35	无锡.梅村变/2号主变	41.99	27	14740	3009.35
无锡直属	10kV路西线133	10	15.77	轻载	4884.07	无锡.蓉湖庄变/2号主变	22.09	7	5300	4884.07
无锡直属	10kV路巷线161	10	31.98	轻载	3404.42	无锡.正阳变/2号主变	50.4	25	10545	3404.42
无锡直属	10kV闾江线122	10	59.49	中载	940.82	无锡.胡埭变/2号主变	9.26	58	21245	940.82
无锡直属	10kV侣东线111	10	22.8	轻载	4226.08	无锡.东降变/1号主变	17.37	20	14200	4226.08
无锡直属	10kV绿地线144	10	35.32	轻载	3159.34	无锡.联清变/3号主变	31.5	11	13100	3159.34
无锡直属	10kV绿化线121	10	64.88	中载	458.81	无锡.洛社变/2号主变	19.46	50	21375	458.81
无锡直属	10kV绿科线151	10	6.06	轻载	5725.47	无锡.华友变/1号主变	22.92	5	2605	5725.47
无锡直属	10kV绿塔132线	10	20.21	轻载	4457.99	无锡.车站变/1号主变	31.78	26	11050	4457.99
无锡直属	10kV绿洲线114	10	46.15	轻载	2148.03	无锡.惠商变/1号主变	19.02	26	19000	2148.03
无锡直属	10kV罗益线138	10	24.53	轻载	4142.25	无锡.栢树变/2号主变	37.94	30	28805	4142.25
无锡直属	10kV洛社线111	10	48.75	轻载	1902.78	无锡.洛社变/1号主变	12.47	38	21300	1902.78
无锡直属	10kV洛杨线117	10	42.65	轻载	2449.05	无锡.双庙变/1号主变	19.99	0		2449.05
无锡直属	10kV落霞线126	10	29.33	轻载	3641.53	无锡.华庄变/2号主变	31.96	38	19025	3641.53
无锡直属	10kV麻歧线125	10	33.15	轻载	3356.96	无锡.姑亭变/1号主变	11.52	16	11020	3356.96
无锡直属	10kV蟆塘线113	10	45.66	轻载	2179.72	无锡.邓巷变/1号主变	19.09	32	11895	2179.72
无锡直属	10kV马灵线137	10	92.73	重载	0	无锡.太湖变/1号主变	11.79	14	13640	0
无锡直属	10kV麦高线114	10	18.61	轻载	4601.4	无锡.新明变/1号主变	21.37	29	14975	4601.4
无锡直属	10kV毛村线149	10	26.21	轻载	3921.42	无锡.钱桥变/2号主变	4.87	22	13310	3921.42
无锡直属	10kV毛湾线124	10	45.36	轻载	2244.85	江苏.毛岸变/#1主变	57.82	23	23200	2244.85
无锡直属	10kV毛巷线116	10	13.89	轻载	5024.01	无锡.河东变/1号主变	9.5	6	3510	5024.01
无锡直属	10kV茅梓线125	10	55.16	中载	1329.14	无锡.正阳变/2号主变	50.4	60	27885	1329.14
无锡直属	10kV茂客线141	10	9.27	轻载	5469.66	无锡.工运变/3号主变	39.4	6	8000	5469.66
无锡直属	10kV茂桥线11A	10	45.44	轻载	2199.47	无锡.姑亭变/1号主变	11.52	0		2199.47

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
无锡直属	10kV茂业线141	10	41.63	轻载	2555.22	无锡.金城变/2号主变	2.99	2	5450	2555.22
无锡直属	10kV贸易线134	10	11.03	轻载	5372.32	无锡.世界变/2号主变	43.9	9	9000	5372.32
无锡直属	10kV眉月线148	10	34.83	轻载	3149.3	无锡.八士变/3号主变	23.73	19	7475	3149.3
无锡直属	10kV梅北线134	10	61.04	中载	801.92	无锡.梅村变/2号主变	41.99	46	18035	801.92
无锡直属	10kV梅村线123	10	29.56	轻载	3621.44	无锡.梅村变/2号主变	41.99	29	17830	3621.44
无锡直属	10kV梅花线128	10	36.39	轻载	3009.52	无锡.河埭变/1号主变	15.91	12	12870	3009.52
无锡直属	10kV梅街线112	10	26.39	轻载	3972.69	无锡.梅村变/1号主变	11.98	0		3972.69
无锡直属	10kV梅捷线126	10	12.92	轻载	5199.81	无锡.梅村变/2号主变	41.99	0		5199.81
无锡直属	10kV梅泾线132	10	29.41	轻载	3634.26	无锡.五村变/2号主变	40.96	38	13195	3634.26
无锡直属	10kV梅兰线148	10	3.95	轻载	5914.26	无锡.清梅变/2号主变	9.34	0		5914.26
无锡直属	10kV梅梁线125	10	26.17	轻载	3924.89	无锡.马山变/2号主变	6.8	3	3260	3924.89
无锡直属	10kV梅林线116	10	39.58	轻载	2723.92	无锡.钱桥变/1号主变	17.79	44	17335	2723.92
无锡直属	10kV梅坞线115	10	58.84	中载	999.71	无锡.梅村变/1号主变	11.98	42	18133	999.71
无锡直属	10kV梅西线131	10	62.87	中载	638.76	无锡.梅村变/2号主变	41.99	18	10145	638.76
无锡直属	10kV梅巷线112	10	18.65	轻载	4678.48	无锡.邓巷变/1号主变	19.09	41	31775	4678.48
无锡直属	10kV梅育线134	10	42.62	轻载	2452.17	无锡.杨家变/2号主变	6.14	21	19520	2452.17
无锡直属	10kV煤栈线131	10	89.05	重载	0	无锡.五村变/2号主变	40.96	62	25775	0
无锡直属	10kV美孚线146	10	39.22	轻载	2803.93	无锡.红力变/3号主变	23.05	8	13610	2803.93
无锡直属	10kV美湖线111	10	30.92	轻载	3499.68	江苏.蠡湖变/1号主变	59.96	36	18900	3499.68
无锡直属	10kV美凯龙线113	10	37.61	轻载	2900.06	无锡.商贸变/2号主变	6.66	7	12650	2900.06
无锡直属	10kV美丽线113	10	49.9	轻载	1810.46	江苏.通德桥变/#1主变	88.07	26	24215	1810.46
无锡直属	10kV美庭线124	10	0	轻载	6377.22	无锡.陈家桥变/1号主变	10.15	0		6377.22
无锡直属	10kV美新线143	10	35.49	轻载	3143.58	无锡.春潮变/2号主变	9.09	18	13930	3143.58
无锡直属	10kV门楼线122	10	85.16	重载	0	无锡.金匮变/2号主变	17.98	26	21680	0

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
无锡直属	10kV门硕线147	10	4.35	轻载	5981.29	无锡.墙门变/3号主变	22.95	0		5981.29
无锡直属	10kV盟创线125	10	56.93	中载	1190.75	无锡.旭明变/2号主变	48.73	4	11890	1190.75
无锡直属	10kV孟家线115	10	59.55	中载	935.97	无锡.溪南变/1号主变	11.37	14	6515	935.97
无锡直属	10kV梦享线133	10	33.77	轻载	3300.5	无锡.姑亭变/1号主变	11.52	4	14100	3300.5
无锡直属	10kV糜巷线122	10	44.43	轻载	2289.36	无锡.东降变/2号主变	5.58	24	17405	2289.36
无锡直属	10kV米兰线118	10	28.07	轻载	3819.93	无锡.春阳变/1号主变	49.21	18	14720	3819.93
无锡直属	10kV棉纶线126	10	4.02	轻载	6010.91	无锡.张皋变/1号主变	30.09	4	4560	6010.91
无锡直属	10kV苗圃线112	10	19.15	轻载	4553.77	无锡.太湖变/1号主变	11.79	36	19740	4553.77
无锡直属	10kV庙村线114	10	66.31	中载	330.81	无锡.双庙变/1号主变	19.99	30	15485	330.81
无锡直属	10kV庙桥线154	10	47.74	轻载	1993.36	无锡.软件变/1号主变	51.86	48	20590	1993.36
无锡直属	10kV民新线112	10	25.75	轻载	3961.95	无锡.民丰变/1号主变	15.32	61	28130	3961.95
无锡直属	10kV民益线146	10	29.5	轻载	3647.42	无锡.民丰变/2号主变	8.58	0		3647.42
无锡直属	10kV民御线148	10	20.4	轻载	4467.52	无锡.民丰变/2号主变	8.58	0		4467.52
无锡直属	10kV民主线113	10	23.86	轻载	4131.69	无锡.新村变/1号主变	32.8	23	8415	4131.69
无锡直属	10kV岷山线131	10	48.62	轻载	1947.63	无锡.旭明变/2号主变	48.73	9	15380	1947.63
无锡直属	10kV明昌线126	10	48.16	轻载	1989.89	无锡.联清变/2号主变	10.73	3	6010	1989.89
无锡直属	10kV明德线162	10	50.12	中载	1779.98	无锡.玉东变/2号主变a	38.22	12	7920	1779.98
无锡直属	10kV明古线133	10	18.79	轻载	4585.99	无锡.软件变/2号主变	66.47	38	22035	4585.99
无锡直属	10kV明恒线113	10	14.72	轻载	5036.31	无锡.长安变/1号主变	22.18	49	18555	5036.31
无锡直属	10kV明辉线149	10	55.85	中载	1266.61	无锡.八士变/3号主变	23.73	55	18400	1266.61
无锡直属	10kV明镜线114	10	87.67	重载	0	无锡.庙下变/1号主变	17.12	12	22130	0
无锡直属	10kV明龙线123	10	37.17	轻载	2990.82	无锡.星座变/2号主变	43.66	6	4800	2990.82
无锡直属	10kV明园线117	10	21.69	轻载	4401.01	无锡.星座变/1号主变	18.76	7	13400	4401.01
无锡直属	10kV明珠线112	10	27	轻载	3872.58	无锡.三凤变/1号主变	47.51	7	5750	3872.58

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
无锡直属	10kV莫塘线146	10	26.24	轻载	3986.72	无锡.溪南变/2号主变	19.66	19	15140	3986.72
无锡直属	10kV莫巷线111	10	44.29	轻载	2301.83	无锡.河埭变/1号主变	15.91	40	16960	2301.83
无锡直属	10kV莫元线118	10	20.59	轻载	4501.64	无锡.春潮变/1号主变	10.23	8	6560	4501.64
无锡直属	10kV牡丹线152	10	48.41	轻载	1967.21	无锡.世界变/3号主变	31	19	34000	1967.21
无锡直属	10kV木材线117	10	26.42	轻载	3902.54	无锡.黄泥头变/1号主变	14.18	28	16330	3902.54
无锡直属	10kV木栖线118	10	43.2	轻载	2051.38	无锡.大庄里变/1号主变	20.76	29	17380	2051.38
无锡直属	10kV木易线124	10	27.71	轻载	3852.31	无锡.星座变/2号主变	43.66	3	10600	3852.31
无锡直属	10kV幕景线123	10	38.37	轻载	2881.87	无锡.麻歧变/1号主变	19.33	8	14160	2881.87
无锡直属	10kV纳新线122	10	55.28	中载	1126.84	无锡.大庄里变/2号主变	22.47	44	20290	1126.84
无锡直属	10kV南安线135	10	12.39	轻载	5248.31	无锡.南园变/1号主变	22.2	0		5248.31
无锡直属	10kV南坝线134	10	23.75	轻载	4141.73	无锡.南园变/1号主变	22.2	30	13620	4141.73
无锡直属	10kV南长线117	10	50.92	中载	1460.42	无锡.大庄里变/1号主变	20.76	29	17765	1460.42
无锡直属	10kV南村线111	10	69.92	中载	6.75	无锡.廊下变/1号主变	7.92	62	23720	6.75
无锡直属	10kV南丰线122	10	59.28	中载	959.53	无锡.前进变/3号主变	25.68	10	13530	959.53
无锡直属	10kV南府线127	10	56.11	中载	1243.58	无锡.秦村变/2号主变	9.51	18	14205	1243.58
无锡直属	10kV南钢线135	10	21.33	轻载	4357.71	无锡.世界变/2号主变	43.9	4	19705	4357.71
无锡直属	10kV南林线142	10	23.5	轻载	4163.55	无锡.东湖塘变/2号主变	12.83	7	3880	4163.55
无锡直属	10kV南绿线135	10	42.93	轻载	2466.37	无锡.陈家桥变/2号主变	46.21	30	27140	2466.37
无锡直属	10kV南门线123	10	23.07	轻载	4226.6	无锡.三凤变/1号主变	47.51	11	9250	4226.6
无锡直属	10kV南桥线128	10	37.82	轻载	2898.33	无锡.芦庄变/1号主变	18.75	19	14805	2898.33
无锡直属	10kV南区线128	10	30.67	轻载	3521.85	无锡.河东变/2号主变	13.91	17	16920	3521.85
无锡直属	10kV南市线122	10	39.8	轻载	2102.99	无锡.学前变/2号主变	41.38	7	5880	2102.99
无锡直属	10kV南圩线111	10	37.97	轻载	2918.25	无锡.邓巷变/1号主变	19.09	11	13300	2918.25
无锡直属	10kV南星线116	10	43.83	轻载	2384.62	无锡.墙门变/1号主变	11.05	27	27000	2384.62

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
无锡直属	10kV南徐线122	10	24.21	轻载	4100.16	无锡.春潮变/2号主变	9.09	26	19785	4100.16
无锡直属	10kV南学线145	10	18.43	轻载	4698.4	无锡.软件变/2号主变	66.47	0		4698.4
无锡直属	10kV南洋线113	10	22.83	轻载	4248.08	无锡.芦庄变/1号主变	18.75	12	7260	4248.08
无锡直属	10kV能达线123	10	37.91	轻载	2873.21	无锡.杨亭变/3号主变	4.44	16	11865	2873.21
无锡直属	10kV能园线146	10	13.83	轻载	5117.02	无锡.蠡园变/2号主变	14.27	1	2000	5117.02
无锡直属	10kV尼康线135	10	8.09	轻载	5640.43	无锡.旭明变/2号主变	48.73	3	8615	5640.43
无锡直属	10kV泥御线12A	10	18.95	轻载	4597.59	无锡.黄泥头变/2号主变	15.69	0		4597.59
无锡直属	10kV倪巷线128	10	15.4	轻载	4974.13	无锡.蠡园变/2号主变	14.27	14	11600	4974.13
无锡直属	10kV拈花线117	10	1.96	轻载	6199	无锡.马山变/1号主变	13.1	29	18125	6199
无锡直属	10kV埭田Ⅰ线114	10	25.55	轻载	4049.24	无锡.华友变/1号主变	22.92	10	5925	4049.24
无锡直属	10kV埭田Ⅱ线124	10	20.1	轻载	4545.81	无锡.华友变/2号主变	23.28	5	9560	4545.81
无锡直属	10kV宁川线133	10	56.86	中载	1197.33	无锡.墙门变/2号主变	18.12	28	26490	1197.33
无锡直属	10kV宁海线122	10	28.34	轻载	3730.38	无锡.尤岸变/2号主变	15.79	35	16360	3730.38
无锡直属	10kV农电线114	10	0	轻载	6304.48	无锡.金匮变/1号主变	17.29	4	3750	6304.48
无锡直属	10kV农机线131	10	18.72	轻载	4592.05	无锡.栢树变/2号主变	37.94	47	16910	4592.05
无锡直属	10kV农贸线119	10	19.05	轻载	4641.41	无锡.廊下变/1号主变	7.92	19	15650	4641.41
无锡直属	10kV农锡线123	10	72.48	重载	0	无锡.农丰变/1号主变	20.36	9	16330	0
无锡直属	10kV农下线144	10	41.59	轻载	2544.31	无锡.殷巷变/2号主变	17.32	35	12895	2544.31
无锡直属	10kV农新线115	10	23.03	轻载	4279.08	无锡.唐界变/1号主变	55.77	0		4279.08
无锡直属	10kV诺卡线145	10	26.87	轻载	3772.3	无锡.尤岸变/2号主变	15.79	11	8800	3772.3
无锡直属	10kV欧倍德线116	10	10.89	轻载	5293.17	无锡.商贸变/1号主变	7.07	1	2000	5293.17
无锡直属	10kV欧典线124	10	71.36	重载	0	无锡.招商变/1号主变	15.5	2	17200	0
无锡直属	10kV欧风线161	10	15.77	轻载	4884.07	无锡.盛岸里变/2号主变	17.22	9	13260	4884.07
无锡直属	10kV欧美线113	10	7.47	轻载	5697.07	无锡.蓉东变/1号主变	23.32	45	15620	5697.07

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
无锡直属	10kV藕乐线119	10	54.74	中载	1366.37	无锡.溪南变/1号主变	11.37	9	6970	1366.37
无锡直属	10kV藕塘线114	10	8.57	轻载	5500.31	无锡.朱巷变/1号主变	21.69	12	8610	5500.31
无锡直属	10kV排巷线117	10	48.52	轻载	1923.04	无锡.玉东变/1号主变	42.96	39	18710	1923.04
无锡直属	10kV牌楼线126	10	30.65	轻载	3523.23	无锡.陈家桥变/1号主变	10.15	27	17635	3523.23
无锡直属	10kV潘贵线125	10	65.86	中载	370.47	无锡.九龙变/1号主变	29.84	44	16650	370.47
无锡直属	10kV潘桥线145	10	37.7	轻载	2908.72	无锡.芦庄变/2号主变	17.63	3	9800	2908.72
无锡直属	10kV棚下线134	10	16.43	轻载	4824.83	无锡.蓉湖庄变/2号主变	22.09	0		4824.83
无锡直属	10kV平川线123	10	56.74	中载	1187.11	无锡.八士变/2号主变	38.45	17	15005	1187.11
无锡直属	10kV平湖线115	10	15.51	轻载	4879.56	无锡.玉东变/1号主变	42.96	12	10445	4879.56
无锡直属	10kV苹果线118	10	32.09	轻载	3394.55	无锡.朱巷变/1号主变	21.69	29	15330	3394.55
无锡直属	10kV菩提线124	10	7.79	轻载	5667.28	无锡.马山变/2号主变	6.8	5	6210	5667.28
无锡直属	10kV蒲田线137	10	62.37	中载	682.93	无锡.南园变/1号主变	22.2	70	24610	682.93
无锡直属	10kV濮家线141	10	30.15	轻载	3568.27	无锡.横塘变/2号主变	8.65	0		3568.27
无锡直属	10kV濮庄线141	10	35.8	轻载	3115.52	无锡.麻歧变/1号主变	19.33	2	8450	3115.52
无锡直属	10kV普济线127	10	27.12	轻载	3862.36	无锡.惠商变/2号主变	27.18	2	8400	3862.36
无锡直属	10kV普柯线111	10	19.22	轻载	4625.83	无锡.杨家变/1号主变	13.04	3	9430	4625.83
无锡直属	10kV普利线141	10	49.03	轻载	1877.31	无锡.河东变/2号主变	13.91	25	10630	1877.31
无锡直属	10kV普梅线125	10	37.73	轻载	2939.72	无锡.圆石变/2号主变	27.8	0		2939.72
无锡直属	10kV普睿线155	10	40.3	轻载	2659.49	无锡.软件变/1号主变	51.86	48	24565	2659.49
无锡直属	10kV柴塘线134	10	20.3	轻载	4450.55	无锡.软件变/2号主变	66.47	18	10180	4450.55
无锡直属	10kV栖商线154	10	35.77	轻载	3118.64	江苏.毛岸变/#3主变	50.34	14	16630	3118.64
无锡直属	10kV栖庭线126	10	8.67	轻载	5587.78	江苏.蠡湖变/1号主变	59.96	8	6400	5587.78
无锡直属	10kV栖霞线161	10	32.64	轻载	3403.38	江苏.毛岸变/#3主变	50.34	12	13900	3403.38
无锡直属	10kV栖云线126	10	16.81	轻载	4845.79	无锡.马山变/2号主变	6.8	13	11400	4845.79

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
无锡直属	10kV戚家线132	10	27.14	轻载	3904.97	无锡.柘树变/2号主变	37.94	18	20100	3904.97
无锡直属	10kV祁北线134	10	28.55	轻载	3776.11	无锡.蓉东变/2号主变	9.7	0		3776.11
无锡直属	10kV祁龙线117	10	5.03	轻载	5817.44	无锡.唐义变/1号主变	13.56	2	5850	5817.44
无锡直属	10kV齐古线115	10	18.08	轻载	4730.27	无锡.陡门变/1号主变	24.4	14	11200	4730.27
无锡直属	10kV齐心线125	10	59.57	中载	933.55	无锡.柘树变/2号主变	37.94	39	27395	933.55
无锡直属	10kV圻居线113	10	44.68	轻载	2266.84	无锡.桃源变/1号主变	26.07	41	19890	2266.84
无锡直属	10kV歧惠线122	10	33.78	轻载	3299.46	无锡.麻歧变/1号主变	19.33	6	10200	3299.46
无锡直属	10kV旗杆线114	10	6.88	轻载	5652.04	无锡.农丰变/1号主变	20.36	30	13745	5652.04
无锡直属	10kV麒麟线117	10	65.76	中载	379.65	无锡.秦村变/1号主变	10.45	40	28595	379.65
无锡直属	10kV启航线145	10	36.04	轻载	3094.04	无锡.麻歧变/1号主变	19.33	0		3094.04
无锡直属	10kV启华线133	10	61.55	中载	769.7	无锡.柘树变/2号主变	37.94	11	9505	769.7
无锡直属	10kV前程线115	10	43.39	轻载	2382.37	无锡.圆石变/1号主变	15.36	27	12195	2382.37
无锡直属	10kV前村线121	10	25.97	轻载	3942.55	无锡.民丰变/2号主变	8.58	58	18540	3942.55
无锡直属	10kV前宏线165	10	32.03	轻载	3419.83	无锡.殷巷变/3号主变	27.3	20	17000	3419.83
无锡直属	10kV前嘉线144	10	32.49	轻载	3417.06	无锡.钱桥变/2号主变	4.87	22	17600	3417.06
无锡直属	10kV前进线161	10	25.57	轻载	3978.4	无锡.春潮变/2号主变	9.09	24	17090	3978.4
无锡直属	10kV前绿线125	10	26.61	轻载	3885.22	无锡.前进变/3号主变	25.68	33	13970	3885.22
无锡直属	10kV前马线123	10	60.17	中载	880.2	无锡.邓巷变/2号主变	18.55	43	18275	880.2
无锡直属	10kV前毛线156	10	12.7	轻载	5131.22	江苏.毛岸变/#3主变	50.34	33	17460	5131.22
无锡直属	10kV前芮线119	10	20.02	轻载	4501.29	无锡.金城变/1号主变	17.49	2	6950	4501.29
无锡直属	10kV前石线112	10	14.93	轻载	4931	无锡.张皋变/1号主变	30.09	16	6850	4931
无锡直属	10kV前曙线163	10	17.32	轻载	4717.28	无锡.玉东变/2号主变a	38.22	13	9490	4717.28
无锡直属	10kV前腾线121	10	13.53	轻载	5144.21	无锡.前进变/3号主变	25.68	23	20800	5144.21
无锡直属	10kV前卫线112	10	26.47	轻载	3965.59	无锡.春潮变/1号主变	10.23	15	12520	3965.59

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
无锡直属	10kV前玉线116	10	29.73	轻载	3606.02	无锡.张皋变/1号主变	30.09	37	19060	3606.02
无锡直属	10kV前园线115	10	14.42	轻载	5063.5	无锡.前进变/1号主变	20.86	6	22000	5063.5
无锡直属	10kV前张线124	10	13.37	轻载	4953.35	无锡.西坝头变/1号主变	31.04	27	15930	4953.35
无锡直属	10kV前洲线121	10	56.82	中载	1180.01	无锡.邓巷变/2号主变	18.55	37	22430	1180.01
无锡直属	10kV钱北线122	10	52.81	中载	1539.4	无锡.五村变/1号主变	24.69	18	12860	1539.4
无锡直属	10kV钱大线133	10	29.99	轻载	3582.47	无锡.钱桥变/2号主变	4.87	18	7280	3582.47
无锡直属	10kV钱丰线122	10	44.34	轻载	2297.5	无锡.钱桥变/2号主变	4.87	5	14100	2297.5
无锡直属	10kV钱皋线122	10	28.8	轻载	3710.29	无锡.西坝头变/1号主变	31.04	15	12800	3710.29
无锡直属	10kV钱夹线122	10	0	轻载	7274.4	无锡.龙渚变/2号主变ab	33.76	0		7274.4
无锡直属	10kV钱甲线125	10	23.24	轻载	4186.76	无锡.周新变/2号主变	28.38	25	13110	4186.76
无锡直属	10kV钱乐线125	10	13.87	轻载	5113.56	无锡.钱桥变/2号主变	4.87	8	6400	4870
无锡直属	10kV钱隆线125	10	33.07	轻载	3306.91	无锡.华庄变/2号主变	31.96	67	35130	3306.91
无锡直属	10kV钱桥线121	10	51.55	中载	1651.98	无锡.钱桥变/2号主变	4.87	26	12245	1651.98
无锡直属	10kV强茂线127	10	56.02	中载	1273.89	无锡.下旬桥变/2号主变	21.53	7	12210	1273.89
无锡直属	10kV墙湖线141	10	23.53	轻载	4233.35	无锡.墙门变/3号主变	22.95	29	10130	4233.35
无锡直属	10kV墙门线127	10	57.19	中载	1166.85	无锡.华友变/2号主变	23.28	20	15230	1166.85
无锡直属	10kV墙南线135	10	55.2	中载	1325.67	无锡.墙门变/2号主变	18.12	56	30815	1325.67
无锡直属	10kV墙冶线148	10	66.95	中载	272.96			0		272.96
无锡直属	10kV墙裕线112	10	38.16	轻载	2850.7	无锡.墙门变/1号主变	11.05	40	17945	2850.7
无锡直属	10kV桥浜线135	10	11.15	轻载	5361.58	江苏.蠡湖变/2号主变	82.64	15	12000	5361.58
无锡直属	10kV桥边线125	10	89.52	重载	0	无锡.红星变/2号主变	29.44	49	95835	0
无锡直属	10kV桥东线114	10	20.84	轻载	4427.68	无锡.芦庄变/1号主变	18.75	13	11430	4427.68
无锡直属	10kV桥光线136	10	30.05	轻载	3577.62	无锡.苏巷变/2号主变	34.12	15	8975	3577.62
无锡直属	10kV桥金线116	10	17.39	轻载	4710.69	无锡.双庙变/1号主变	19.99	1	8630	4710.69

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
无锡直属	10kV桥联线135	10	47.09	轻载	2051.21	无锡.出新变/2号主变	29.39	3	6230	2051.21
无锡直属	10kV桥门线143	10	49.87	轻载	1802.67	无锡.墙门变/3号主变	22.95	1	8000	1802.67
无锡直属	10kV桥尚线147	10	9.82	轻载	5482.65	无锡.金桥变/2号主变	11.07	2	47500	5482.65
无锡直属	10kV桥头线115	10	16.98	轻载	4747.93	无锡.协新变/1号主变	17.66	11	4180	4747.93
无锡直属	10kV桥香线146	10	22.72	轻载	4306.96	无锡.金桥变/2号主变	11.07	3	9600	4306.96
无锡直属	10kV桥心线148	10	48.02	轻载	2002.02	无锡.金桥变/2号主变	11.07	15	13400	2002.02
无锡直属	10kV峭游所线142	10	0.43	轻载	12048.8			0		12048.83
无锡直属	10kV秦东线141	10	55.66	中载	1284.1	无锡.五村变/2号主变	40.96	48	20315	1284.1
无锡直属	10kV秦甲线14A	10	27.53	轻载	3802.78	无锡.建国变/3号主变	45.63	27	15465	3802.78
无锡直属	10kV秦林线113	10	5.11	轻载	5810.86	无锡.张皋变/1号主变	30.09	14	4090	5810.86
无锡直属	10kV秦能线12A	10	21.75	轻载	4395.64	无锡.秦村变/2号主变	9.51	1	8000	4395.64
无锡直属	10kV秦生线115	10	48	轻载	2003.92	无锡.秦村变/1号主变	10.45	4	17740	2003.92
无锡直属	10kV秦泰线121	10	57.47	中载	1121.99	无锡.杨家变/2号主变	6.14	29	19900	1121.99
无锡直属	10kV秦宅线134	10	8.06	轻载	5643.2	无锡.秦村变/2号主变	9.51	0		5643.2
无锡直属	10kV勤丰线126	10	32.9	轻载	3322.15	无锡.黄泥头变/2号主变	15.69	51	24520	3322.15
无锡直属	10kV勤建线111	10	42.87	轻载	2429.48	无锡.朱巷变/1号主变	21.69	8	4200	2429.48
无锡直属	10kV勤苑线131	10	5.96	轻载	5834.42	无锡.溪南变/2号主变	19.66	0		5834.42
无锡直属	10kV沁芳线128	10	33.2	轻载	3352.98	无锡.招商变/1号主变	15.5	7	11110	3352.98
无锡直属	10kV沁心线113	10	14.37	轻载	5067.66	无锡.庙下变/1号主变	17.12	2	200	5067.66
无锡直属	10kV沁园 I 线115	10	80.52	重载	0	无锡.大庄里变/1号主变	20.76	33	14100	0
无锡直属	10kV沁园 II 线123	10	40.95	轻载	2223.71	无锡.大庄里变/2号主变	22.47	24	12810	2223.71
无锡直属	10kV青昌线141	10	16.28	轻载	4893.77	无锡.联清变/3号主变	31.5	7	6000	4893.77
无锡直属	10kV青峰线117	10	18.97	轻载	4569.36	无锡.尤岸变/1号主变	13.35	26	16320	4569.36
无锡直属	10kV青虹线133	10	63.65	中载	568.27	无锡.横塘变/2号主变	8.65	0		568.27

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
无锡直属	10kV青欧线123	10	14.12	轻载	5033.19	无锡.惠商变/2号主变	27.18	10	16460	5033.19
无锡直属	10kV青祁线129	10	24.28	轻载	4165.63	无锡.鸿桥变/2号主变	14.04	8	7400	4165.63
无锡直属	10kV青山线119	10	56.76	中载	1185.21	无锡.河东变/1号主变	9.5	51	24815	1185.21
无锡直属	10kV青石线126	10	12.66	轻载	5164.3	无锡.工运变/3号主变	39.4	19	8685	5164.3
无锡直属	10kV青松线112	10	29.88	轻载	3592.34	无锡.河埭变/1号主变	15.91	42	15085	3592.34
无锡直属	10kV青西线142	10	15.01	轻载	5009.46	无锡.联清变/3号主变	31.5	8	11300	5009.46
无锡直属	10kV轻质线146	10	42.39	轻载	2515.21	无锡.墙门变/3号主变	22.95	0		2515.21
无锡直属	10kV清陈联线199	10	0	轻载	6377.22	无锡.联清变/2号主变	10.73	0		6377.22
无锡直属	10kV清华线145	10	31.12	轻载	3481.32	无锡.南园变/3号主变	11	34	17785	3481.32
无锡直属	10kV清锦线131	10	13.02	轻载	5102.65	无锡.清梅变/2号主变	9.34	0		5102.65
无锡直属	10kV清康线142	10	3.06	轻载	6098.55	无锡.清梅变/2号主变	9.34	16	13600	6098.55
无锡直属	10kV清明线126	10	47.26	轻载	2035.97	无锡.金城变/2号主变	2.99	43	20540	2035.97
无锡直属	10kV清扬线125	10	23.54	轻载	4160.44	无锡.金城变/2号主变	2.99	25	16590	2990
无锡直属	10kV清缘线161	10	24.78	轻载	4119.74	无锡.软件变/1号主变	51.86	1	8000	4119.74
无锡直属	10kV清月线141	10	32.71	轻载	3397.66	无锡.清梅变/2号主变	9.34	23	20930	3397.66
无锡直属	10kV晴山线132	10	46.94	轻载	2064.89	无锡.溪南变/2号主变	19.66	30	19780	2064.89
无锡直属	10kV邱北线112	10	38.29	轻载	2839.61	无锡.星座变/1号主变	18.76	98	43190	2839.61
无锡直属	10kV秋收线12C	10	17.6	轻载	4773.74	无锡.金匮变/2号主变	17.98	22	17930	4773.74
无锡直属	10kV曲尺线116	10	39.94	轻载	2692.05	无锡.梅村变/1号主变	11.98	34	23195	2692.05
无锡直属	10kV全宝线141	10	27.24	轻载	3850.76	无锡.尤岸变/2号主变	15.79	10	8460	3850.76
无锡直属	10kV全昌线121	10	24.3	轻载	3498.29	无锡.春申变/2号主变	12.11	28	18100	3498.29
无锡直属	10kV泉电线11G	10	25.03	轻载	4096.87	无锡.金匮变/1号主变	17.29	3	8500	4096.87
无锡直属	10kV泉山线119	10	44.74	轻载	2261.65	无锡.张泾变/1号主变	9.87	38	16550	2261.65
无锡直属	10kV泉阳线124	10	33.57	轻载	3262.22	无锡.蠡园变/2号主变	14.27	45	27230	3262.22

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
无锡直属	10kV群力线112	10	0	轻载	6122.27	无锡.圆石变/1号主变	15.36	0		6122.27
无锡直属	10kV群胜线124	10	33.77	轻载	3169.21	无锡.出新变/2号主变	29.39	11	7180	3169.21
无锡直属	10kV群星线116	10	47.15	轻载	2046.01	无锡.下甸桥变/1号主变	22.32	20	16330	2046.01
无锡直属	10kV染立线112	10	79.25	重载	0	江苏.西泾变/#1主变	73.82	23	15080	0
无锡直属	10kV壤里线118	10	62.96	中载	630.45	无锡.溪南变/1号主变	11.37	22	11770	630.45
无锡直属	10kV人大线111	10	31.39	轻载	2955.66	无锡.大庄里变/1号主变	20.76	6	5295	2955.66
无锡直属	10kV人民线145	10	43.97	轻载	2344.44	无锡.三凤变/2号主变	45.7	25	19025	2344.44
无锡直属	10kV仁发线161	10	15.04	轻载	5006.87	无锡.先锋变/2号主变	29.87	5	10760	5006.87
无锡直属	10kV仁和线116	10	30.02	轻载	3497.25	无锡.山北变/1号主变	21.58	9	8580	3497.25
无锡直属	10kV任巷线122	10	23.23	轻载	4187.98	无锡.民丰变/2号主变	8.58	42	17135	4187.98
无锡直属	10kV日新 I 线117	10	44.62	轻载	2312.05	无锡.金桥变/2号主变	11.07	5	7630	2312.05
无锡直属	10kV日新 II 线124	10	53.65	中载	1489.87	无锡.金桥变/2号主变	11.07	6	10115	1489.87
无锡直属	10kV荣达线142	10	41.43	轻载	2558.16	无锡.八士变/3号主变	23.73	37	15340	2558.16
无锡直属	10kV荣家线125	10	10.92	轻载	5290.22	无锡.蓉湖庄变/2号主变	22.09	20	6995	5290.22
无锡直属	10kV荣军线145	10	22.68	轻载	4236.99	无锡.河埭变/3号主变	33.24	17	7965	4236.99
无锡直属	10kV荣盛线123	10	40.32	轻载	2704.17	无锡.协新变/2号主变	32.59	17	15200	2704.17
无锡直属	10kV荣巷线114	10	41.55	轻载	2547.25	无锡.龙山变/1号主变	40.75	30	19045	2547.25
无锡直属	10kV蓉丰线121	10	53.77	中载	1453.67	无锡.蓉东变/2号主变	9.7	0		1453.67
无锡直属	10kV蓉湖线111	10	61.99	中载	717.22	无锡.蓉东变/1号主变	23.32	15	8910	717.22
无锡直属	10kV蓉联线112	10	39.49	轻载	2732.4	无锡.蓉东变/1号主变	23.32	14	6020	2732.4
无锡直属	10kV蓉鹿线145	10	26.21	轻载	3921.25	无锡.八士变/3号主变	23.73	17	7805	3921.25
无锡直属	10kV蓉南线112	10	64.68	中载	476.65	无锡.唐义变/1号主变	13.56	26	15125	476.65
无锡直属	10kV蓉玉线123	10	57.28	中载	1139.14	无锡.蓉东变/2号主变	9.7	0		1139.14
无锡直属	10kV融创线146	10	54.32	中载	1428.21	无锡.麻歧变/1号主变	19.33	8	13410	1428.21

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
无锡直属	10kV融辉线121	10	30.08	轻载	3637.2	无锡.春阳变/2号主变	12.66	16	12480	3637.2
无锡直属	10kV融科线127	10	16.04	轻载	4915.94	无锡.大坝变/2号主变	32.22	10	8000	4915.94
无锡直属	10kV软达线116	10	13.71	轻载	5128.63	无锡.软件变/1号主变	51.86	17	14400	5128.63
无锡直属	10kV软公线152	10	6.07	轻载	5824.02	无锡.软件变/1号主变	51.86	0		5824.02
无锡直属	10kV软航线144	10	30.81	轻载	3570.52	无锡.软件变/2号主变	66.47	0		3570.52
无锡直属	10kV软溪线132	10	14.77	轻载	5031.29	无锡.软件变/2号主变	66.47	42	22720	5031.29
无锡直属	10kV芮巷线117	10	29.66	轻载	3612.43	无锡.溪南变/1号主变	11.37	22	18850	3612.43
无锡直属	10kV锐利线138	10	59.8	中载	912.94	无锡.南园变/1号主变	22.2	52	26610	912.94
无锡直属	10kV瑞城线115	10	21.05	轻载	4459.21	无锡.星洲变/1号主变	14.38	10	11200	4459.21
无锡直属	10kV瑞港线111	10	12.08	轻载	5276.54	无锡.墙门变/1号主变	11.05	6	4630	5276.54
无锡直属	10kV瑞湖线148	10	7.22	轻载	5719.76	无锡.蠡园变/2号主变	14.27	8	6230	5719.76
无锡直属	10kV瑞佳线114	10	31.46	轻载	3451.36	无锡.星洲变/1号主变	14.38	25	12730	3451.36
无锡直属	10kV瑞农线113	10	23.39	轻载	4173.25	无锡.玉东变/1号主变	42.96	30	11525	4173.25
无锡直属	10kV瑞仕线136	10	7.81	轻载	5665.55	江苏.蠡湖变/2号主变	82.64	8	6400	5665.55
无锡直属	10kV瑞通线111	10	44.03	轻载	2325.56	无锡.雅西变/1号主变	20.5	28	12600	2325.56
无锡直属	10kV瑞星线147	10	41.69	轻载	2549.85	无锡.芦庄变/2号主变	17.63	12	12880	2549.85
无锡直属	10kV瑞雪线122	10	16.27	轻载	4838.69	无锡.芦庄变/1号主变	18.75	12	10050	4838.69
无锡直属	10kV瑞扬线131	10	6.41	轻载	5793.54	无锡.建国变/1号主变	61.18	4	4000	5793.54
无锡直属	10kV瑞云线148	10	27.73	轻载	3807.28	无锡.工运变/3号主变	39.4	0		3807.28
无锡直属	10kV润丰线119	10	45.09	轻载	2178.51	无锡.出新变/1号主变	16.15	9	5950	2178.51
无锡直属	10kV润家113线	10	3.4	轻载	5998.26	无锡.车站变/1号主变	31.78	0		5998.26
无锡直属	10kV润利线113	10	9.29	轻载	5530.8	无锡.龙山变/1号主变	40.75	4	9000	5530.8
无锡直属	10kV润湾线125	10	18.83	轻载	4661.33	无锡.村前变/1号主变	10.1	6	6130	4661.33
无锡直属	10kV润锡线136	10	41.13	轻载	2630.56	无锡.先锋变/2号主变	29.87	12	13030	2630.56

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
无锡直属	10kV润玉线164	10	8.62	轻载	5496.5	无锡.玉东变/2号主变a	38.22	7	11960	5496.5
无锡直属	10kV润泽线113	10	0.23	轻载	6356.61	无锡.军北变/1号主变	12.74	1	3200	6356.61
无锡直属	10kV三坝线163	10	80.32	重载	0	无锡.大坝变/2号主变	32.22	43	19025	0
无锡直属	10kV三馆线152	10	29.87	轻载	3655.91	江苏.通德桥变/#1主变	88.07	3	5930	3655.91
无锡直属	10kV三菱线151	10	52.52	中载	1592.57	无锡.金桥变/2号主变	11.07	13	12860	1592.57
无锡直属	10kV三阳线152	10	13.46	轻载	5092.43	无锡.三凤变/1号主变	47.51	3	5100	5092.43
无锡直属	10kV三院线115	10	36.82	轻载	2988.22	无锡.惠商变/1号主变	19.02	4	5110	2988.22
无锡直属	10kV叁金线123	10	60.79	中载	824.61	无锡.团结变/2号主变	23.06	25	20840	824.61
无锡直属	10kV沙泾线121	10	16.02	轻载	4834.01	无锡.周新变/2号主变	28.38	18	10400	4834.01
无锡直属	10kV沙滩线113	10	56.39	中载	1218.46	无锡.九龙变/1号主变	29.84	36	13570	1218.46
无锡直属	10kV山浜线116	10	18.2	轻载	4638.64	无锡.村前变/1号主变	10.1	26	13435	4638.64
无锡直属	10kV山北线124	10	17.06	轻载	4740.83	无锡.盛岸里变/2号主变	17.22	35	16530	4740.83
无锡直属	10kV山湖线152	10	3.56	轻载	5949.77	无锡.出新变/2号主变	29.39	0		5949.77
无锡直属	10kV山泉线142	10	56.95	中载	1168.23	无锡.横塘变/2号主变	8.65	0		1168.23
无锡直属	10kV山水线143	10	49.87	轻载	1802.67	无锡.朱巷变/2号主变	36.12	55	19660	1802.67
无锡直属	10kV山特线135	10	32.57	轻载	3409.96	无锡.杨家变/2号主变	6.14	2	6800	3409.96
无锡直属	10kV山文线122	10	12.29	轻载	5167.77	无锡.软件变/1号主变	51.86	20	17280	5167.77
无锡直属	10kV山协线124	10	31.17	轻载	3497.25	无锡.山北变/2号主变	23.39	22	17600	3497.25
无锡直属	10kV山鑫线131	10	39.82	轻载	2702.27	无锡.出新变/2号主变	29.39	14	10965	2702.27
无锡直属	10kV山语线11A	10	7.15	轻载	5725.47	无锡.鸿桥变/1号主变	15.1	6	5380	5725.47
无锡直属	10kV山韵线111	10	41.71	轻载	2576.87	无锡.杨亭变/1号主变	14.01	14	14700	2576.87
无锡直属	10kV珊瑚线115	10	20.61	轻载	4320.3	无锡.尤岸变/1号主变	13.35	11	10450	4320.3
无锡直属	10kV善坊线152	10	38.36	轻载	2882.57	江苏.毛岸变/#3主变	50.34	17	20050	2882.57
无锡直属	10kV善堰线127	10	53.53	中载	1500.26	无锡.招商变/1号主变	15.5	2	10000	1500.26

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
无锡直属	10kV商城线114	10	53.76	中载	1479.65	无锡.招商变/1号主变	15.5	3	2400	1479.65
无锡直属	10kV商丰线111	10	15.57	轻载	4901.91	无锡.惠商变/1号主变	19.02	9	8200	4901.91
无锡直属	10kV商珑线128	10	17.55	轻载	4723.86	无锡.惠商变/2号主变	27.18	0		4723.86
无锡直属	10kV商务线129	10	25.72	轻载	4033.65	无锡.联清变/2号主变	10.73	13	10230	4033.65
无锡直属	10kV商业线128	10	36.19	轻载	3027.19	无锡.麻歧变/1号主变	19.33	29	23445	3027.19
无锡直属	10kV上药线117	10	40.95	轻载	2646.67	无锡.大坝变/1号主变	9.86	6	11700	2646.67
无锡直属	10kV上余线113	10	10.48	轻载	5422.89	无锡.河埭变/1号主变	15.91	8	6460	5422.89
无锡直属	10kV上庄线111	10	40.17	轻载	2686.51	无锡.芦庄变/1号主变	18.75	22	19140	2686.51
无锡直属	10kV尚德线118	10	16.71	轻载	4854.8	无锡.栢树变/1号主变	19.55	1	100	4854.8
无锡直属	10kV尚东线123	10	26.63	轻载	3950.69	无锡.春阳变/2号主变	12.66	15	11600	3950.69
无锡直属	10kV尚锦线112	10	27.23	轻载	3896.31	无锡.龙渚变/1号主变	19.38	16	12050	3896.31
无锡直属	10kV尚能线145	10	9.17	轻载	5541.36	无锡.红力变/3号主变	23.05	1	50	5541.36
无锡直属	10kV尚伟线147	10	30.97	轻载	3495.18	无锡.朱巷变/2号主变	36.12	37	21435	3495.18
无锡直属	10kV邵辉线113	10	8.08	轻载	5544.31	无锡.朱巷变/1号主变	21.69	5	2660	5544.31
无锡直属	10kV邵龙线121	10	42.56	轻载	2456.67	无锡.张皋变/1号主变	30.09	18	10085	2456.67
无锡直属	10kV舍溪线152	10	28.58	轻载	3773.16	无锡.周新变/1号主变	31.71	7	7000	3773.16
无锡直属	10kV社保线125	10	41.5	轻载	2596.61	无锡.河埭变/2号主变	15.01	14	13630	2596.61
无锡直属	10kV社丁线121	10	21.11	轻载	4378.15	无锡.社桥变/2号主变	17.18	15	15480	4378.15
无锡直属	10kV申新线115	10	20	轻载	4477.57	江苏.通德桥变/#1主变	88.07	33	17120	4477.57
无锡直属	10kV深港线141	10	96.8	重载	0	无锡.世界变/2号主变	43.9	26	26750	0
无锡直属	10kV神爽线121	10	54.6	中载	1403.44	无锡.蠡园变/2号主变	14.27	16	23180	1403.44
无锡直属	10kV神威线112	10	57.81	中载	1091.85	无锡.九龙变/1号主变	29.84	44	18180	1091.85
无锡直属	10kV神羊线117	10	52.44	中载	1572.14	无锡.廊下变/1号主变	7.92	54	19640	1572.14
无锡直属	10kV沈桂线129	10	20.95	轻载	4392.53	无锡.春潮变/2号主变	9.09	13	10560	4392.53

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
无锡直属	10kV沈果线153	10	38.98	轻载	2793.54	无锡.三凤变/1号主变	47.51	19	11020	2793.54
无锡直属	10kV沈甲线113	10	47.58	轻载	2042.37	无锡.红力变/1号主变	15.03	7	12055	2042.37
无锡直属	10kV生工线115	10	34.27	轻载	3254.77	无锡.大学变/1号主变	20.22	3	7130	3254.77
无锡直属	10kV生态线145	10	11.81	轻载	5210.72	无锡.朱巷变/2号主变	36.12	16	11440	5210.72
无锡直属	10kV生物线113	10	56.73	中载	1188.15	无锡.杨家变/1号主变	13.04	8	12792	1188.15
无锡直属	10kV胜丰线123	10	21.29	轻载	4362.04	无锡.钱桥变/2号主变	4.87	19	7105	4362.04
无锡直属	10kV胜境线11C	10	35.48	轻载	3144.62	无锡.下旬桥变/1号主变	22.32	12	19915	3144.62
无锡直属	10kV胜利线124	10	79.47	重载	0	无锡.张泾变/2号主变	18.58	65	23520	0
无锡直属	10kV胜学线112	10	12.86	轻载	5205.53	无锡.杨亭变/1号主变	14.01	2	8450	5205.53
无锡直属	10kV省锡线122	10	41.98	轻载	2508.98	无锡.村前变/1号主变	10.1	36	27215	2508.98
无锡直属	10kV圣气线125	10	18.04	轻载	4733.73	无锡.秦村变/2号主变	9.51	4	12081.2	4733.73
无锡直属	10kV盛岸线126	10	19.73	轻载	4527.97	无锡.盛岸里变/2号主变	17.22	10	8200	4527.97
无锡直属	10kV盛舍线142	10	24.92	轻载	4059.63	无锡.盛岸里变/2号主变	17.22	0		4059.63
无锡直属	10kV盛巷线11A	10	24.44	轻载	4079.21	无锡.雅西变/1号主变	20.5	24	11305	4079.21
无锡直属	10kV盛园线112	10	26.2	轻载	3945.15	无锡.惠商变/1号主变	19.02	10	7230	3945.15
无锡直属	10kV盛悦线141	10	13.52	轻载	5086.54	无锡.盛岸里变/2号主变	17.22	0		5086.54
无锡直属	10kV盛云线112	10	11	轻载	5313.6	无锡.盛岸里变/1号主变	18.68	0		5313.6
无锡直属	10kV师业线122	10	54.01	中载	1456.44	无锡.朱巷变/2号主变	36.12	3	10930	1456.44
无锡直属	10kV湿地线123	10	31.86	轻载	3474.39	无锡.大学变/2号主变	7.58	21	17520	3474.39
无锡直属	10kV石岸线114	10	29.98	轻载	3583.68	无锡.桃源变/1号主变	26.07	18	7660	3583.68
无锡直属	10kV石埭线122	10	29.32	轻载	3705.96	无锡.先锋变/1号主变	37.17	29	19235	3705.96
无锡直属	10kV石拱线143	10	19.18	轻载	4629.64	无锡.联清变/3号主变	31.5	12	10650	4629.64
无锡直属	10kV石涵线125	10	24.52	轻载	4143.29	无锡.联清变/2号主变	10.73	16	17830	4143.29
无锡直属	10kV石化线165	10	20.93	轻载	4470.64	江苏.毛岸变/#3主变	50.34	15	12000	4470.64

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
无锡直属	10kV石蒋线143	10	36.19	轻载	3080.36	无锡.正阳变/2号主变	50.4	0		3080.36
无锡直属	10kV石街线122	10	30.62	轻载	3526.35	无锡.大学变/2号主变	7.58	40	28700	3526.35
无锡直属	10kV石利线111	10	12.69	轻载	5220.77	江苏.毛岸变/#1主变	57.82	12	16015	5220.77
无锡直属	10kV石榴线165	10	28.34	轻载	3795.5	无锡.九龙变/2号主变	29.32	17	17000	3795.5
无锡直属	10kV石门线123	10	39.6	轻载	2722.36	无锡.盛岸里变/2号主变	17.22	44	13945	2722.36
无锡直属	10kV石皮线121	10	24.52	轻载	3938.22	无锡.学前变/2号主变	41.38	2	3200	3938.22
无锡直属	10kV石桥线118	10	42.76	轻载	2439.18	无锡.清梅变/1号主变	21.6	23	16090	2439.18
无锡直属	10kV石狮线125	10	8.64	轻载	5589.86	无锡.五村变/1号主变	24.69	8	6400	5589.86
无锡直属	10kV石塘线141	10	21.74	轻载	4321.17	无锡.大学变/2号主变	7.58	41	21830	4321.17
无锡直属	10kV石幢线114	10	44.43	轻载	2290.05	江苏.西泾变/#1主变	73.82	27	19775	2290.05
无锡直属	10kV时尚线124	10	0.12	轻载	6293.22	无锡.三凤变/1号主变	47.51	9	10670	6293.22
无锡直属	10kV史巷线123	10	41.51	轻载	2550.72	无锡.鸿桥变/2号主变	14.04	29	19465	2550.72
无锡直属	10kV士田线146	10	36.74	轻载	2978	无锡.八士变/3号主变	23.73	0		2978
无锡直属	10kV世奥163	10	12.63	轻载	5018.3	无锡.先锋变/2号主变	29.87	31	15375	5018.3
无锡直属	10kV世博线128	10	16.04	轻载	4915.94	无锡.春阳变/2号主变	12.66	2	6430	4915.94
无锡直属	10kV世成线113	10	68.99	中载	90.76	无锡.圆石变/1号主变	15.36	18	10090	90.76
无锡直属	10kV世贸线144	10	36.11	轻载	3052.13	无锡.金城变/2号主变	2.99	57	15575	2990
无锡直属	10kV世信线151	10	27.53	轻载	3869.29	无锡.世界变/3号主变	31	21	16800	3869.29
无锡直属	10kV世雍线155	10	18.69	轻载	4674.32	无锡.世界变/3号主变	31	10	8000	4674.32
无锡直属	10kV市北线123	10	28.89	轻载	3681.54	无锡.民丰变/2号主变	8.58	32	22255	3681.54
无锡直属	10kV视达线119	10	80.13	重载	0	无锡.金桥变/1号主变	12.71	9	6385	0
无锡直属	10kV书香线114	10	0.68	轻载	6243.51	无锡.出新变/1号主变	16.15	2	2400	6243.51
无锡直属	10kV数码线146	10	44.93	轻载	2245.19	无锡.大学变/2号主变	7.58	14	11230	2245.19
无锡直属	10kV数字线149	10	24.49	轻载	4146.23	无锡.姑亭变/1号主变	11.52	7	11960	4146.23

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
无锡直属	10kV双虹线133	10	27.87	轻载	3838.46	江苏.蠡湖变/2号主变	82.64	16	13430	3838.46
无锡直属	10kV双蠡线121	10	19.94	轻载	4560.7	江苏.蠡湖变/1号主变	59.96	1	8000	4560.7
无锡直属	10kV双联线154	10	25.78	轻载	3959.53	无锡.世界变/3号主变	31	30	14935	3959.53
无锡直属	10kV双庙线115	10	47.21	轻载	2040.64	无锡.双庙变/1号主变	19.99	24	13320	2040.64
无锡直属	10kV双象线111	10	57.79	中载	1093.24	无锡.后宅变/1号主变	2.91	41	25810	1093.24
无锡直属	10kV霜叶线146	10	38.35	轻载	2834.07	无锡.五村变/2号主变	40.96	64	22015	2834.07
无锡直属	10kV水岸线124	10	54.22	中载	1421.45	无锡.惠商变/2号主变	27.18	28	22400	1421.45
无锡直属	10kV水车线111	10	42.49	轻载	2477.8	江苏.通德桥变/#1主变	88.07	22	18455	2477.8
无锡直属	10kV水澄线143	10	10.39	轻载	5369.03	无锡.民丰变/2号主变	8.58	3	8520	5369.03
无锡直属	10kV水清线124	10	19.15	轻载	4632.93	无锡.鸿桥变/2号主变	14.04	5	9640	4632.93
无锡直属	10kV水曲线123	10	26.64	轻载	3755.32	无锡.学前变/2号主变	41.38	18	9475	3755.32
无锡直属	10kV水务线131	10	4.56	轻载	5961.89	无锡.秦村变/2号主变	9.51	4	8700	5961.89
无锡直属	10kV水乡线114	10	23.91	轻载	4127.53	无锡.华庄变/1号主变	28.65	34	18575	4127.53
无锡直属	10kV水榭线126	10	17.44	轻载	4706.88	江苏.毛岸变/#1主变	57.82	33	17980	4706.88
无锡直属	10kV水星线122	10	42	轻载	2507.59	江苏.蠡湖变/1号主变	59.96	29	17955	2507.59
无锡直属	10kV顺驰线113	10	39.04	轻载	2820.39	无锡.大学变/1号主变	20.22	12	12050	2820.39
无锡直属	10kV顺通线114	10	25.64	轻载	3972	无锡.联清变/2号主变	10.73	37	23245	3972
无锡直属	10kV舜家线149	10	10.49	轻载	5328.67	无锡.溪南变/2号主变	19.66	0		5328.67
无锡直属	10kV舜柯线14A	10	38.86	轻载	2788.35	无锡.钱桥变/2号主变	4.87	24	16335	2788.35
无锡直属	10kV舜一线141	10	48.8	轻载	1898.27	无锡.钱桥变/2号主变	4.87	0		1898.27
无锡直属	10kV硕星线132	10	47.37	轻载	2061.43	无锡.墙门变/2号主变	18.12	22	21130	2061.43
无锡直属	10kV硕阳线121	10	69.14	中载	76.9	无锡.墙门变/2号主变	18.12	14	11400	76.9
无锡直属	10kV硕野线142	10	46.99	轻载	2060.39	无锡.墙门变/3号主变	22.95	4	6850	2060.39
无锡直属	10kV司法线112	10	7.73	轻载	5392.76	无锡.学前变/1号主变	35.91	4	2330	5392.76

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
无锡直属	10kV思渔线122	10	15.61	轻载	4898.27	无锡.工运变/3号主变	39.4	3	3000	4898.27
无锡直属	10kV寺头线124	10	18.42	轻载	4699.09	无锡.联清变/2号主变	10.73	9	7600	4699.09
无锡直属	10kV松柏线153	10	23.55	轻载	4231.45	江苏.毛岸变/#3主变	50.34	14	11745	4231.45
无锡直属	10kV松岭线161	10	59.43	中载	946.36	无锡.河东变/2号主变	13.91	3	11130	946.36
无锡直属	10kV嵩山线113	10	36.5	轻载	2999.82	无锡.厚桥变/1号主变	7.51	74	35340	2999.82
无锡直属	10kV宋公线116	10	9.53	轻载	5414.75	无锡.协新变/1号主变	17.66	4	2460	5414.75
无锡直属	10kV宋巷线125	10	37.8	轻载	2899.71	江苏.通德桥变/#2主变	52.62	38	20270	2899.71
无锡直属	10kV苏庙线115	10	18.53	轻载	4608.68	无锡.钱桥变/1号主变	17.79	23	13020	4608.68
无锡直属	10kV苏顺线115	10	35.2	轻载	3170.43	无锡.招商变/1号主变	15.5	9	16760	3170.43
无锡直属	10kV苏锡线131	10	26.04	轻载	3936.14	江苏.蠡湖变/2号主变	82.64	27	12420	3936.14
无锡直属	10kV素兰线111	10	25.76	轻载	4030.36	无锡.周新变/1号主变	31.71	10	11100	4030.36
无锡直属	10kV速达线123	10	39.64	轻载	2766.18	无锡.凤翔变/2号主变	26.72	10	8400	2766.18
无锡直属	10kV速递线145	10	19.58	轻载	4593.78	无锡.清梅变/2号主变	9.34	4	17160	4593.78
无锡直属	10kV塑料线113	10	23.49	轻载	4165.11	无锡.山北变/1号主变	21.58	18	14980	4165.11
无锡直属	10kV隧道线143	10	17.62	轻载	4690.43	无锡.芦庄变/2号主变	17.63	7	6730	4690.43
无锡直属	10kV孙安线125	10	64.9	中载	456.73	无锡.墙门变/2号主变	18.12	22	12170	456.73
无锡直属	10kV孙家线116	10	18.34	轻载	4652.84	无锡.蓉湖庄变/1号主变	22.88	17	7580	4652.84
无锡直属	10kV孙蒋线116	10	23.94	轻载	4124.58	无锡.河埭变/1号主变	15.91	20	14700	4124.58
无锡直属	10kV孙钱线163	10	27.55	轻载	3801.57	江苏.毛岸变/#3主变	50.34	24	11900	3801.57
无锡直属	10kV塔影线121	10	50.31	中载	1762.83	无锡.尤岸变/2号主变	15.79	44	17025	1762.83
无锡直属	10kV太创线124	10	42.75	轻载	2439.87	无锡.大学变/2号主变	7.58	6	11660	2439.87
无锡直属	10kV太饭线124	10	20.11	轻载	4467.69	无锡.龙山变/3号主变	40.32	18	8810	4467.69
无锡直属	10kV太极线132	10	13.77	轻载	5064.02	无锡.芦庄变/1号主变	18.75	21	16570	5064.02
无锡直属	10kV太娱线143	10	32.62	轻载	3366.32	无锡.三凤变/2号主变	45.7	3	5800	3366.32

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
无锡直属	10kV泰伯线122	10	38.88	轻载	2786.79	无锡.梅村变/2号主变	41.99	19	15850	2786.79
无锡直属	10kV泰达线165	10	15.58	轻载	4957.5	无锡.软件变/1号主变	51.86	18	14400	4957.5
无锡直属	10kV泰康线12C	10	35	轻载	3134.4	无锡.鸿桥变/2号主变	14.04	21	13980	3134.4
无锡直属	10kV泰前线114	10	58.15	中载	1079.9	无锡.前进变/1号主变	20.86	11	12100	1079.9
无锡直属	10kV泰瑞线123	10	4.88	轻载	5932.62	无锡.龙山变/3号主变	40.32	15	12000	5932.62
无锡直属	10kV泰山131线	10	22.73	轻载	4257.26	无锡.车站变/1号主变	31.78	8	9415	4257.26
无锡直属	10kV泰石线117	10	67.76	中载	204.03	无锡.星洲变/1号主变	14.38	12	25175	204.03
无锡直属	10kV泰西线116	10	53.12	中载	1538.02	无锡.杨家变/1号主变	13.04	10	13300	1538.02
无锡直属	10kV檀丹线115	10	27.11	轻载	3840.54	无锡.雅西变/1号主变	20.5	8	14875	3840.54
无锡直属	10kV檀溪线116	10	10.62	轻载	5316.72	无锡.马山变/1号主变	13.1	17	10615	5316.72
无锡直属	10kV探机线122	10	35.08	轻载	3126.95	无锡.招商变/1号主变	15.5	54	24995	3126.95
无锡直属	10kV唐湖线166	10	15.26	轻载	4987.29	无锡.玉东变/2号主变a	38.22	2	4500	4987.29
无锡直属	10kV唐家线111	10	64.13	中载	525.49	无锡.唐义变/1号主变	13.56	20	9535	525.49
无锡直属	10kV唐平线125	10	26.56	轻载	3957.97	无锡.玉东变/1号主变	42.96	11	8630	3957.97
无锡直属	10kV唐周线161	10	20.15	轻载	4463.88	无锡.殷巷变/3号主变	27.3	20	7745	4463.88
无锡直属	10kV塘村线122	10	45.04	轻载	2235.32	无锡.邓巷变/2号主变	18.55	25	14350	2235.32
无锡直属	10kV塘发线112	10	67.57	中载	217.37	无锡.陡门变/1号主变	24.4	34	15465	217.37
无锡直属	10kV塘公线125	10	45.47	轻载	2196.35	无锡.陆区变/2号主变	20.13	58	27065	2196.35
无锡直属	10kV塘基线121	10	44.12	轻载	2317.59	无锡.桃源变/1号主变	26.07	37	21440	2317.59
无锡直属	10kV塘泾线126	10	17.44	轻载	4023.78	无锡.大庄里变/2号主变	22.47	12	7230	4023.78
无锡直属	10kV塘南线124	10	7.96	轻载	5555.74	无锡.金城变/2号主变	2.99	23	18755	2990
无锡直属	10kV塘铁线112	10	4.99	轻载	5821.6	无锡.华庄变/1号主变	28.65	34	21140	5821.6
无锡直属	10kV塘头线114	10	37.96	轻载	2869.06	无锡.陈家桥变/1号主变	10.15	47	30215	2869.06
无锡直属	10kV桃园线121	10	17.66	轻载	4686.79	无锡.河埭变/2号主变	15.01	34	14710	4686.79

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
无锡直属	10kV陶荣线125	10	14.93	轻载	5016.91	无锡.杨家变/2号主变	6.14	13	10675	5016.91
无锡直属	10kV陶巷线133	10	25.44	轻载	3990.35	无锡.河埭变/3号主变	33.24	27	16900	3990.35
无锡直属	10kV淘沙线126	10	3.9	轻载	5953.58	无锡.三凤变/1号主变	47.51	4	5360	5953.58
无锡直属	10kV特金线112	10	37.74	轻载	2888.98	无锡.麻歧变/1号主变	19.33	38	20660	2888.98
无锡直属	10kV特科线113	10	55.36	中载	1334.16	无锡.下甸桥变/1号主变	22.32	0		1334.16
无锡直属	10kV腾信线146	10	22.31	轻载	4344.38	无锡.陈家桥变/2号主变	46.21	15	11660	4344.38
无锡直属	10kV滕龙线125	10	29.01	轻载	3670.8	无锡.蓉东变/2号主变	9.7	3	5450	3670.8
无锡直属	10kV体育场线116	10	29.43	轻载	3653.83	无锡.三凤变/1号主变	47.51	24	13060	3653.83
无锡直属	10kV天诚线116	10	34	轻载	3223.25	无锡.唐义变/1号主变	13.56	20	8285	3223.25
无锡直属	10kV天地线119	10	54.26	中载	1417.47	无锡.大庄里变/1号主变	20.76	23	20160	1417.47
无锡直属	10kV天鹅线119	10	33.22	轻载	3350.55	无锡.旭明变/1号主变	19	11	11940	3350.55
无锡直属	10kV天纺线142	10	55.13	中载	1331.56	无锡.红力变/3号主变	23.05	17	15005	1331.56
无锡直属	10kV天河线111	10	32.64	轻载	3403.9	无锡.陈家桥变/1号主变	10.15	9	10900	3403.9
无锡直属	10kV天虹线123	10	30.38	轻载	3547.83	无锡.后宅变/2号主变	9.05	11	9510	3547.83
无锡直属	10kV天湖线132	10	10.41	轻载	5428.95	江苏.蠡湖变/2号主变	82.64	8	6400	5428.95
无锡直属	10kV天骄线123	10	21.88	轻载	4309.04	无锡.蠡园变/2号主变	14.27	25	11895	4309.04
无锡直属	10kV天锦线143	10	36.42	轻载	3006.75	无锡.陈家桥变/2号主变	46.21	41	26385	3006.75
无锡直属	10kV天郡线127	10	50.6	中载	1737.2	无锡.正阳变/2号主变	50.4	23	18575	1737.2
无锡直属	10kV天乐线144	10	17.98	轻载	4739.27	无锡.蠡园变/2号主变	14.27	14	11200	4739.27
无锡直属	10kV天龙线122	10	77.57	重载	0	无锡.横塘变/1号主变	16.95	0		0
无锡直属	10kV天鹏线149	10	0	轻载	6122.62	无锡.尤岸变/2号主变	15.79	0		6122.62
无锡直属	10kV天盛线125	10	41.25	轻载	2589.69	无锡.西坝头变/1号主变	31.04	4	9700	2589.69
无锡直属	10kV天世线121	10	19.78	轻载	4522.77	无锡.蓉湖庄变/2号主变	22.09	8	7430	4522.77
无锡直属	10kV天授线144	10	12.83	轻载	5119.45	无锡.五村变/2号主变	40.96	12	5430	5119.45

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
无锡直属	10kV天顺线125	10	19.87	轻载	4566.59	无锡.桃源变/1号主变	26.07	17	14000	4566.59
无锡直属	10kV天堂线121	10	41.28	轻载	2571.33	江苏.西泾变/#1主变	73.82	43	15915	2571.33
无锡直属	10kV天翔线145	10	90.13	重载	0	无锡.溪南变/2号主变	19.66	14	8610	0
无锡直属	10kV天一线112	10	24.81	轻载	4046.47	无锡.陈家桥变/1号主变	10.15	28	21235	4046.47
无锡直属	10kV天佑线114	10	42.65	轻载	2449.22	无锡.廊下变/1号主变	7.92	33	17055	2449.22
无锡直属	10kV天御线12A	10	24.71	轻载	4079.21	无锡.惠商变/2号主变	27.18	4	10380	4079.21
无锡直属	10kV田岸线121	10	27.35	轻载	3819.06	无锡.协新变/2号主变	32.59	20	10750	3819.06
无锡直属	10kV田东线134	10	9.7	轻载	5399.16	无锡.芦庄变/2号主变	17.63	10	4820	5399.16
无锡直属	10kV田多线124	10	49.16	轻载	1866.06	无锡.杨亭变/3号主变	4.44	15	11855	1866.06
无锡直属	10kV田埂线142	10	64.43	中载	498.82	无锡.南园变/3号主变	11	9	6465	498.82
无锡直属	10kV田农线123	10	57.9	中载	1083.37	无锡.山北变/2号主变	23.39	40	17040	1083.37
无锡直属	10kV田舍Ⅰ线113	10	0	轻载	6377.22	无锡.华友变/1号主变	22.92	3	2100	6377.22
无锡直属	10kV田舍Ⅱ线125	10	0	轻载	6377.22	无锡.华友变/2号主变	23.28	0		6377.22
无锡直属	10kV田园线144	10	48.55	轻载	1954.04	无锡.朱巷变/2号主变	36.12	6	10310	1954.04
无锡直属	10kV铁巷线121	10	19.38	轻载	4532.82	无锡.大学变/2号主变	7.58	22	12530	4532.82
无锡直属	10kV亭八线166	10	48.04	轻载	1977.94	无锡.殷巷变/3号主变	27.3	0		1977.94
无锡直属	10kV亭都线124	10	37.42	轻载	2968.3	无锡.村前变/1号主变	10.1	10	12600	2968.3
无锡直属	10kV亭子桥线127	10	37.25	轻载	2932.45	无锡.黄泥头变/2号主变	15.69	24	13735	2932.45
无锡直属	10kV通达线124	10	82.26	重载	0	无锡.墙门变/2号主变	18.12	5	8715	0
无锡直属	10kV通汇线122	10	35.76	轻载	2621.56	无锡.春申变/2号主变	12.11	11	16232	2621.56
无锡直属	10kV通江线149	10	30.59	轻载	3529.12	无锡.正阳变/2号主变	50.4	12	7870	3529.12
无锡直属	10kV通西线117	10	42.68	轻载	2446.62	无锡.清梅变/1号主变	21.6	30	11440	2446.62
无锡直属	10kV通用线115	10	23.31	轻载	4253.79	无锡.栢树变/1号主变	19.55	3	8980	4253.79
无锡直属	10kV通宇线129	10	28.63	轻载	3769.18	无锡.金匮变/2号主变	17.98	8	11220	3769.18

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
无锡直属	10kV同方线124	10	10.05	轻载	5462.04	无锡.南园变/1号主变	22.2	5	4000	5462.04
无锡直属	10kV同庆线123	10	9.07	轻载	5550.89	无锡.姑亭变/1号主变	11.52	6	8110	5550.89
无锡直属	10kV同仁线132	10	24.75	轻载	4051.49	无锡.西坝头变/2号主变	30.94	25	12995	4051.49
无锡直属	10kV同心线118	10	17.94	轻载	4661.85	无锡.周新变/1号主变	31.71	17	10450	4661.85
无锡直属	10kV同兴线116	10	1.95	轻载	5952.19	无锡.出新变/1号主变	16.15	0		5952.19
无锡直属	10kV统力线141	10	73.1	重载	0	无锡.南园变/3号主变	11	3	10630	0
无锡直属	10kV统一线118	10	8.7	轻载	5584.83	无锡.下旬桥变/1号主变	22.32	7	13830	5584.83
无锡直属	10kV土西线139	10	34.2	轻载	3206.11	无锡.南园变/1号主变	22.2	41	16755	3206.11
无锡直属	10kV团北线112	10	44.14	轻载	2316.03	无锡.商贸变/2号主变	6.66	30	17345	2316.03
无锡直属	10kV团胶线121	10	43.22	轻载	2398.13	无锡.团结变/2号主变	23.06	12	11490	2398.13
无锡直属	10kV团结线12A	10	20.33	轻载	4525.54	无锡.鸿桥变/2号主变	14.04	8	6615	4525.54
无锡直属	10kV屯里线112	10	37.07	轻载	2948.38	无锡.联清变/2号主变	10.73	33	21670	2948.38
无锡直属	10kV外浜线111	10	27.74	轻载	3784.25	无锡.团结变/1号主变	11.69	37	23565	3784.25
无锡直属	10kV宛北线144	10	39.02	轻载	2774.14	无锡.廊下变/2号主变	18.64	32	17125	2774.14
无锡直属	10kV万安线129	10	48.58	轻载	1918.02	无锡.大坝变/2号主变	32.22	25	10965	1918.02
无锡直属	10kV万宝线145	10	12.09	轻载	5185.95	无锡.出新变/2号主变	29.39	0		5185.95
无锡直属	10kV万博线112	10	26.99	轻载	3918.48	江苏.毛岸变/#1主变	57.82	11	11600	3918.48
无锡直属	10kV万东线146	10	30.28	轻载	3556.84	无锡.钱桥变/2号主变	4.87	27	13105	3556.84
无锡直属	10kV万丰线127	10	14.27	轻载	5077.18	无锡.前进变/3号主变	25.68	9	7200	5077.18
无锡直属	10kV万和线116	10	81.93	重载	0	无锡.陈家桥变/1号主变	10.15	15	22930	0
无锡直属	10kV万剑线164	10	11.54	轻载	5326.25	无锡.软件变/1号主变	51.86	9	8900	5326.25
无锡直属	10kV万景线134	10	14.93	轻载	4931.35	无锡.太湖变/1号主变	11.79	24	15485	4931.35
无锡直属	10kV万隆线123	10	8.21	轻载	5532.87	无锡.新村变/2号主变	28.13	29	8795	5532.87
无锡直属	10kV万庆线181	10	17.71	轻载	4709.13	无锡.尤岸变/2号主变	15.79	6	5200	4709.13

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
无锡直属	10kV万泉线135	10	88.87	重载	0	无锡.先锋变/2号主变	29.87	50	25210	0
无锡直属	10kV万荣线118	10	31.37	轻载	3459.32	无锡.梅村变/1号主变	11.98	17	11255	3459.32
无锡直属	10kV万旺线114	10	21.72	轻载	4322.9	无锡.山北变/1号主变	21.58	38	20705	4322.9
无锡直属	10kV万新线124	10	70.68	重载	0	无锡.洛社变/2号主变	19.46	84	27120	0
无锡直属	10kV万业线119	10	30.65	轻载	3584.89	无锡.安镇变/1号主变	25.53	12	9600	3584.89
无锡直属	10kV万域线124	10	27.97	轻载	3828.93	无锡.前进变/3号主变	25.68	12	12800	3828.93
无锡直属	10kV万裕线122	10	15.29	轻载	4983.83	无锡.杨亭变/3号主变	4.44	10	8000	4440
无锡直属	10kV王桥线111	10	63.76	中载	558.57	无锡.华友变/1号主变	22.92	15	18280	558.57
无锡直属	10kV王巷线123	10	33.82	轻载	3239.71	无锡.周新变/2号主变	28.38	28	19030	3239.71
无锡直属	10kV王榭线127	10	13.72	轻载	5127.24	无锡.新明变/2号主变	31.99	6	5200	5127.24
无锡直属	10kV旺安线143	10	60.91	中载	813.52	无锡.建国变/3号主变	45.63	53	26675	813.52
无锡直属	10kV旺更线143	10	66.53	中载	310.55	无锡.廊下变/2号主变	18.64	89	35610	310.55
无锡直属	10kV旺佳线118	10	26.8	轻载	3935.62	无锡.星洲变/1号主变	14.38	10	10150	3935.62
无锡直属	10kV旺老线11F	10	18.21	轻载	4717.79	无锡.下旬桥变/1号主变	22.32	0		4717.79
无锡直属	10kV旺盛线111	10	26.08	轻载	3932.51	无锡.溪南变/1号主变	11.37	0		3932.51
无锡直属	10kV旺庄线117	10	20.06	轻载	4471.85	无锡.招商变/1号主变	15.5	16	12925	4471.85
无锡直属	10kV望峰线115	10	60.37	中载	877.08	无锡.凤翔变/1号主变	8.63	8	12340	877.08
无锡直属	10kV望湖线112	10	17.19	轻载	4810.8	无锡.蠡园变/1号主变	18.11	16	14860	4810.8
无锡直属	10kV威催线121	10	30.84	轻载	3567.92	无锡.下旬桥变/2号主变	21.53	1	3200	3567.92
无锡直属	10kV威孚线124	10	16.8	轻载	4846.31	无锡.柘树变/2号主变	37.94	7	39450	4846.31
无锡直属	10kV微密线141	10	30.81	轻载	3509.38	无锡.旭明变/3号主变	20.78	16	16735	3509.38
无锡直属	10kV圩田线126	10	4.64	轻载	5852.6	无锡.周新变/2号主变	28.38	13	9460	5852.6
无锡直属	10kV卫服线119	10	34.02	轻载	3221.52	无锡.梅村变/1号主变	11.98	0		3221.52
无锡直属	10kV卫家线125	10	79.81	重载	0	江苏.西泾变/#1主变	73.82	38	26395	0

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
无锡直属	10kV卫星线132	10	37.74	轻载	2888.46	无锡.朱巷变/2号主变	36.12	17	9850	2888.46
无锡直属	10kV未来线143	10	10.9	轻载	5322.96	无锡.金城变/2号主变	2.99	24	19030	2990
无锡直属	10kV蔚蓝线125	10	56	中载	1253.62	无锡.惠商变/2号主变	27.18	52	29570	1253.62
无锡直属	10kV魏井线117	10	37.7	轻载	2942.49	无锡.春潮变/1号主变	10.23	13	14810	2942.49
无锡直属	10kV文浩线161	10	30.81	轻载	3570.34	无锡.大学变/2号主变	7.58	1	9100	3570.34
无锡直属	10kV文良线143	10	21.32	轻载	4358.92	无锡.溪南变/2号主变	19.66	11	12195	4358.92
无锡直属	10kV文瑞线131	10	62.48	中载	685.01	无锡.先锋变/2号主变	29.87	41	22420	685.01
无锡直属	10kV文笙线114	10	48.28	轻载	1944.52	无锡.大坝变/1号主变	9.86	21	11855	1944.52
无锡直属	10kV文体线128	10	33.07	轻载	3364.76	无锡.洛社变/2号主变	19.46	25	21350	3364.76
无锡直属	10kV文章线112	10	12.19	轻载	5206.39	无锡.工运变/1号主变	20.48	3	3000	5206.39
无锡直属	10kV沃尔玛线115	10	26.3	轻载	3935.97	无锡.红星变/1号主变	16.44	3	10850	3935.97
无锡直属	10kV污处线119	10	47.37	轻载	2026.61	无锡.大坝变/1号主变	9.86	0		2026.61
无锡直属	10kV巫东线122	10	55.91	中载	1261.24	无锡.团结变/2号主变	23.06	24	14785	1261.24
无锡直属	10kV吴村线131	10	35.67	轻载	3073.95	无锡.西坝头变/2号主变	30.94	35	18090	3073.95
无锡直属	10kV吴都线142	10	106	重载	0	无锡.软件变/2号主变	66.47	4	19800	0
无锡直属	10kV吴桥线111	10	6.17	轻载	5582.58	无锡.盛岸里变/1号主变	18.68	17	9000	5582.58
无锡直属	10kV吴巷线133	10	25.61	轻载	3974.94	无锡.民丰变/2号主变	8.58	17	13570	3974.94
无锡直属	10kV梧桐线151	10	25.53	轻载	4005.08	无锡.盛岸里变/1号主变	18.68	12	9600	4005.08
无锡直属	10kV五锦线154	10	10.61	轻载	5410.42	无锡.五村变/2号主变	40.96	0		5410.42
无锡直属	10kV五里线118	10	11.48	轻载	5271	无锡.蓉湖庄变/1号主变	22.88	16	7880	5271
无锡直属	10kV五联线136	10	15.44	轻载	4885.8	无锡.五村变/2号主变	40.96	11	3715	4885.8
无锡直属	10kV五龙线125	10	27.96	轻载	3829.8	无锡.洛社变/2号主变	19.46	4	10400	3829.8
无锡直属	10kV五庙线118	10	32	轻载	3402.34	无锡.大学变/1号主变	20.22	62	33325	3402.34
无锡直属	10kV五牧线124	10	14.24	轻载	4993.36	无锡.新村变/2号主变	28.13	39	45650	4993.36

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
无锡直属	10kV五七线121	10	58.41	中载	1037.64	无锡.厚桥变/2号主变	6.03	70	26075	1037.64
无锡直属	10kV五秦线152	10	4.74	轻载	5843.94	无锡.五村变/2号主变	40.96	4	1400	5843.94
无锡直属	10kV五星Ⅰ线111	10	27.83	轻载	3797.58	无锡.金城变/1号主变	17.49	9	9000	3797.58
无锡直属	10kV五星Ⅱ线121	10	19.9	轻载	4511.86	无锡.金城变/2号主变	2.99	8	8000	2990
无锡直属	10kV五映线124	10	28.29	轻载	3799.83	无锡.玉东变/1号主变	42.96	2	7650	3799.83
无锡直属	10kV五洲线119	10	37.34	轻载	2924.83	无锡.钱桥变/1号主变	17.79	15	13825	2924.83
无锡直属	10kV西浜线113	10	37.98	轻载	2866.98	无锡.溪南变/1号主变	11.37	26	15590	2866.98
无锡直属	10kV西北联线199	10	10.37	轻载	5215.23	无锡.西坝头变/2号主变	30.94	11	8805	5215.23
无锡直属	10kV西仓线138	10	14.8	轻载	4942.61	无锡.秦村变/2号主变	9.51	53	19570	4942.61
无锡直属	10kV西埭线124	10	85.23	重载	0	无锡.九龙变/1号主变	29.84	59	26615	0
无锡直属	10kV西杜线142	10	16.03	轻载	4832.8	无锡.建国变/3号主变	45.63	27	17340	4832.8
无锡直属	10kV西高线124	10	44.32	轻载	2299.23	无锡.农丰变/1号主变	20.36	7	6210	2299.23
无锡直属	10kV西格玛线114	10	75.13	重载	0	无锡.秦村变/1号主变	10.45	25	10930	0
无锡直属	10kV西荷线111	10	69.45	中载	48.84	无锡.清梅变/1号主变	21.6	42	28040	48.84
无锡直属	10kV西横线111	10	15.74	轻载	4887.18	无锡.蓉湖庄变/1号主变	22.88	7	4705	4887.18
无锡直属	10kV西郊线119	10	30.41	轻载	3607.06	无锡.鸿桥变/1号主变	15.1	10	14960	3607.06
无锡直属	10kV西泾线112	10	32.72	轻载	3260.49	无锡.西坝头变/1号主变	31.04	68	23865	3260.49
无锡直属	10kV西矿线118	10	47.12	轻载	2048.78	无锡.洛社变/1号主变	12.47	13	11365	2048.78
无锡直属	10kV西联线131	10	31.05	轻载	3487.73	无锡.南园变/1号主变	22.2	17	8975	3487.73
无锡直属	10kV西梁线115	10	15.84	轻载	4849.43	无锡.工运变/1号主变	20.48	14	9370	4849.43
无锡直属	10kV西林线111	10	16.25	轻载	4813.05	无锡.军北变/1号主变	12.74	29	11360	4813.05
无锡直属	10kV西隆线116	10	59.1	中载	975.64	无锡.洛社变/1号主变	12.47	38	17315	975.64
无锡直属	10kV西门子线115	10	47.46	轻载	2053.81	无锡.下甸桥变/1号主变	22.32	12	13480	2053.81
无锡直属	10kV西姆线123	10	0.95	轻载	6290.97	无锡.红力变/2号主变	22.74	17	13120	6290.97

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
无锡直属	10kV西前线118	10	38.89	轻载	2785.75	无锡.尤岸变/1号主变	13.35	15	13690	2785.75
无锡直属	10kV西清线127	10	26.77	轻载	3938.57	无锡.联清变/2号主变	10.73	4	3480	3938.57
无锡直属	10kV西社线116	10	62.79	中载	645.86	无锡.雅西变/1号主变	20.5	26	17380	645.86
无锡直属	10kV西石线151	10	26.68	轻载	3878.81	无锡.五村变/2号主变	40.96	1	400	3878.81
无锡直属	10kV西水线112	10	15.68	轻载	4892.55	无锡.蓉湖庄变/1号主变	22.88	4	4000	4892.55
无锡直属	10kV西塘线161	10	37.31	轻载	2926.91	无锡.九龙变/2号主变	29.32	24	13460	2926.91
无锡直属	10kV西汀线134	10	21.46	轻载	4346.11	无锡.民丰变/2号主变	8.58	37	19215	4346.11
无锡直属	10kV西拓线129	10	49.89	轻载	1800.59	无锡.河东变/2号主变	13.91	11	6625	1800.59
无锡直属	10kV西园线122	10	59.57	中载	934.24	无锡.鸿桥变/2号主变	14.04	41	17985	934.24
无锡直属	10kV西站线113	10	5.48	轻载	5877.89	无锡.苏巷变/1号主变	23.81	4	4400	5877.89
无锡直属	10kV西漳线11E	10	31.51	轻载	3446.51	无锡.黄泥头变/1号主变	14.18	25	15490	3446.51
无锡直属	10kV溪北线118	10	37.14	轻载	2942.15	无锡.河埭变/1号主变	15.91	21	11515	2942.15
无锡直属	10kV锡澄线122	10	57.7	中载	1101.73	无锡.黄泥头变/2号主变	15.69	31	22970	1101.73
无锡直属	10kV锡达线144	10	46.27	轻载	2124.64	无锡.世界变/2号主变	43.9	36	17085	2124.64
无锡直属	10kV锡东线118	10	34.14	轻载	3210.95	无锡.团结变/1号主变	11.69	51	17120	3210.95
无锡直属	10kV锡甘线126	10	23.36	轻载	4248.77	无锡.招商变/1号主变	15.5	20	15350	4248.77
无锡直属	10kV锡海线124	10	4.48	轻载	5866.63	江苏.蠡湖变/1号主变	59.96	9	5240	5866.63
无锡直属	10kV锡沪线113	10	52.74	中载	1572.83	江苏.毛岸变/#1主变	57.82	5	11700	1572.83
无锡直属	10kV锡明线134	10	15.88	轻载	3608.97	无锡.三凤变/2号主变	45.7	15	7870	3608.97
无锡直属	10kV锡南线116	10	82.77	重载	0	无锡.团结变/1号主变	11.69	36	18660	0
无锡直属	10kV锡能线113	10	22.13	轻载	4360.83	无锡.蠡园变/1号主变	18.11	3	10450	4360.83
无锡直属	10kV锡沙线125	10	21.55	轻载	4338.14	无锡.尤岸变/2号主变	15.79	19	11670	4338.14
无锡直属	10kV锡山线123	10	42.88	轻载	2428.61	无锡.金匮变/2号主变	17.98	25	16555	2428.61
无锡直属	10kV锡视线153	10	25.98	轻载	3964.37	江苏.通德桥变/#1主变	88.07	10	7010	3964.37

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
无锡直属	10kV锡泰线143	10	64.08	中载	529.82	无锡.世界变/2号主变	43.9	16	11920	529.82
无锡直属	10kV锡通线122	10	60.51	中载	849.72	无锡.联清变/2号主变	10.73	7	6770	849.72
无锡直属	10kV锡贤线149	10	68.42	中载	141.16	无锡.梅村变/3号主变	12.39	16	14570	141.16
无锡直属	10kV锡兴Ⅰ线112	10	13.83	轻载	5117.19	无锡.金桥变/2号主变	11.07	10	6100	5117.19
无锡直属	10kV锡兴Ⅱ线134	10	2.87	轻载	6116.04	无锡.金桥变/2号主变	11.07	2	1880	6116.04
无锡直属	10kV锡星线124	10	14.16	轻载	5000.46	无锡.红星变/2号主变	29.44	11	7030	5000.46
无锡直属	10kV锡寓线133	10	21.4	轻载	4427.86	无锡.金桥变/2号主变	11.07	13	11800	4427.86
无锡直属	10kV锡中线118	10	94.58	重载	0	无锡.姑亭变/1号主变	11.52	27	23085	0
无锡直属	10kV洗马巷线124	10	26.99	轻载	3851.45	无锡.后宅变/2号主变	9.05	17	5300	3851.45
无锡直属	10kV喜福线113	10	20.21	轻载	4458.34	无锡.麻歧变/1号主变	19.33	39	32175	4458.34
无锡直属	10kV霞村线162	10	25.82	轻载	4025.34	无锡.周新变/2号主变	28.38	35	18320	4025.34
无锡直属	10kV霞美线114	10	4.39	轻载	4545.29	无锡.社桥变/1号主变	12.74	8	11660	4545.29
无锡直属	10kV下岸线135	10	36.36	轻载	3012.47	无锡.杨亭变/3号主变	4.44	25	18370	3012.47
无锡直属	10kV下曹线129	10	35.21	轻载	3169.56	无锡.大学变/2号主变	7.58	3	1800	3169.56
无锡直属	10kV下甸桥线12C	10	17.53	轻载	4698.74	无锡.下甸桥变/2号主变	21.53	0		4698.74
无锡直属	10kV下渡线147	10	74.55	重载	0	无锡.溪南变/2号主变	19.66	7	7990	0
无锡直属	10kV夏花线117	10	33.06	轻载	3365.28	无锡.陡门变/1号主变	24.4	14	12400	3365.28
无锡直属	10kV夏家线114	10	70.14	重载	0	江苏.蠡湖变/1号主变	59.96	35	25210	0
无锡直属	10kV夏湾Ⅰ线111	10	19.13	轻载	4634.31	无锡.红力变/1号主变	15.03	6	5825	4634.31
无锡直属	10kV夏湾Ⅱ线121	10	25.33	轻载	4069.51	无锡.红力变/2号主变	22.74	10	6010	4069.51
无锡直属	10kV仙泵线126	10	24.89	轻载	4039.02	江苏.通德桥变/#2主变	52.62	21	10045	4039.02
无锡直属	10kV仙河线162	10	33.86	轻载	3236.24	无锡.软件变/1号主变	51.86	30	20810	3236.24
无锡直属	10kV仙坛线145	10	26.67	轻载	3947.57	无锡.陈家桥变/2号主变	46.21	12	11650	3947.57
无锡直属	10kV先江线145	10	20.94	轻载	4469.95	无锡.先锋变/2号主变	29.87	0		4469.95

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
无锡直属	10kV先进线121	10	45.33	轻载	2209.34	无锡.八士变/2号主变	38.45	24	12375	2209.34
无锡直属	10kV先卫线155	10	22.72	轻载	4307.31	无锡.先锋变/2号主变	29.87	2	10500	4307.31
无锡直属	10kV先熙121	10	18.5	轻载	4691.99	无锡.先锋变/1号主变	37.17	41	21780	4691.99
无锡直属	10kV先信线156	10	27.28	轻载	3892.15	无锡.先锋变/1号主变	37.17	0		3892.15
无锡直属	10kV显山线131	10	15.84	轻载	4934.47	无锡.朱巷变/2号主变	36.12	11	9600	4934.47
无锡直属	10kV宪丰线114	10	28.32	轻载	3731.77	无锡.西坝头变/1号主变	31.04	31	17400	3731.77
无锡直属	10kV香槟线145	10	17.05	轻载	4823.79	无锡.大学变/2号主变	7.58	11	8500	4823.79
无锡直属	10kV香茶线112	10	44.32	轻载	2299.23	无锡.硕放变/1号主变	9.87	33	16430	2299.23
无锡直属	10kV香川线115	10	25.79	轻载	4027.25	无锡.墙门变/1号主变	11.05	13	11890	4027.25
无锡直属	10kV香花线126	10	43.62	轻载	2361.76	无锡.洛社变/2号主变	19.46	27	15370	2361.76
无锡直属	10kV香楠线119	10	41.32	轻载	2567.86	无锡.墙门变/1号主变	11.05	36	16835	2567.86
无锡直属	10kV香山线121	10	36.17	轻载	3029.09	无锡.后宅变/2号主变	9.05	63	20685	3029.09
无锡直属	10kV香熙线151	10	35.98	轻载	3099.07	无锡.圆石变/1号主变	15.36	12	11800	3099.07
无锡直属	10kV香榭线128	10	23.77	轻载	4164.07	无锡.蓉湖庄变/1号主变	22.88	7	6600	4164.07
无锡直属	10kV香樟线118	10	21.09	轻载	4455.92	无锡.星座变/1号主变	18.76	15	13315	4455.92
无锡直属	10kV祥福线118	10	18.2	轻载	4638.47	无锡.庙下变/1号主变	17.12	1	9200	4638.47
无锡直属	10kV祥根线113	10	30.61	轻载	3588.36	无锡.前进变/1号主变	20.86	13	10430	3588.36
无锡直属	10kV祥园线123	10	52.49	中载	1567.63	无锡.华友变/2号主变	23.28	46	21595	1567.63
无锡直属	10kV翔华线134	10	53.18	中载	1505.8	无锡.溪南变/2号主变	19.66	11	5860	1505.8
无锡直属	10kV向阳线11C	10	41.65	轻载	2553.66	无锡.黄泥头变/1号主变	14.18	59	28055	2553.66
无锡直属	10kV巷域线132	10	6.7	轻载	5701.05	无锡.殷巷变/2号主变	17.32	0		5701.05
无锡直属	10kV象山线151	10	27.27	轻载	3892.5	无锡.旭明变/1号主变	19	2	4050	3892.5
无锡直属	10kV橡胶线126	10	62.51	中载	670.28	无锡.大坝变/2号主变	32.22	9	8610	670.28
无锡直属	10kV消防线133	10	21.32	轻载	4434.61	无锡.旭明变/2号主变	48.73	6	3255	4434.61

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
无锡直属	10kV小岸线122	10	17.6	轻载	4582.87	无锡.出新变/2号主变	29.39	12	6720	4582.87
无锡直属	10kV小溪线116	10	30.34	轻载	3551.29	无锡.华庄变/1号主变	28.65	45	16735	3551.29
无锡直属	10kV晓曼线123	10	13.69	轻载	5041.85	无锡.马山变/2号主变	6.8	8	6260	5041.85
无锡直属	10kV肖巷线123	10	17.53	轻载	4725.59	无锡.金城变/2号主变	2.99	2	7225	2990
无锡直属	10kV协渎线119	10	2.83	轻载	5642.68	无锡.协新变/1号主变	17.66	0		5642.68
无锡直属	10kV协荆线125	10	16.64	轻载	4860.86	无锡.协新变/2号主变	32.59	0		4860.86
无锡直属	10kV协民线115	10	28.96	轻载	3674.96	无锡.河埭变/1号主变	15.91	26	16040	3674.96
无锡直属	10kV协雅线124	10	17.49	轻载	4784.13	无锡.协新变/2号主变	32.59	0		4784.13
无锡直属	10kV鞋山线122	10	25.63	轻载	3973.21	无锡.安镇变/2号主变	17.72	0		3973.21
无锡直属	10kV榭丽线122	10	65.8	中载	382.6	无锡.玉东变/1号主变	42.96	33	29230	382.6
无锡直属	10kV欣冠线161	10	14.65	轻载	4956.64	无锡.大坝变/2号主变	32.22	2	2000	4956.64
无锡直属	10kV新安线121	10	32.1	轻载	3393.68	无锡.旭明变/2号主变	48.73	37	20950	3393.68
无锡直属	10kV新坝线141	10	17.77	轻载	4677.09	无锡.八士变/3号主变	23.73	11	6245	4677.09
无锡直属	10kV新北线115	10	10.35	轻载	5341.31	无锡.龙渚变/1号主变	19.38	38	16390	5341.31
无锡直属	10kV新潮线112	10	59.08	中载	994.69	无锡.春阳变/1号主变	49.21	13	13500	994.69
无锡直属	10kV新渎线121	10	23.13	轻载	4196.64	无锡.阳山变/2号主变	9.48	45	16980	4196.64
无锡直属	10kV新港线115	10	25.74	轻载	4031.92	无锡.金桥变/2号主变	11.07	5	5750	4031.92
无锡直属	10kV新光线111	10	33.12	轻载	3302.58	无锡.前进变/1号主变	20.86	14	12740	3302.58
无锡直属	10kV新河线125	10	20.88	轻载	4474.62	无锡.横塘变/1号主变	16.95	0		4474.62
无锡直属	10kV新恒线114	10	13.85	轻载	5027.82	无锡.墙门变/1号主变	11.05	12	4110	5027.82
无锡直属	10kV新红线117	10	41.07	轻载	2590.21	无锡.荡口变/1号主变	5.33	20	11400	2590.21
无锡直属	10kV新厚线133	10	25.9	轻载	4017.89	无锡.先锋变/2号主变	29.87	15	12000	4017.89
无锡直属	10kV新湖线112	10	42.82	轻载	2476.24	无锡.栢树变/1号主变	19.55	19	13110	2476.24
无锡直属	10kV新华线111	10	52.2	中载	1593.96	无锡.杨市变/1号主变	9.05	74	26785	1593.96

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
无锡直属	10kV新惠线113	10	45.94	轻载	2154.26	无锡.盛岸里变/1号主变	18.68	30	24180	2154.26
无锡直属	10kV新机线11A	10	21.67	轻载	4403.09	无锡.杨家变/1号主变	13.04	1	6980	4403.09
无锡直属	10kV新建线115	10	70.16	重载	0	无锡.荡口变/1号主变	5.33	30	15140	0
无锡直属	10kV新街线112	10	49.51	轻载	1866.75	无锡.凤翔变/1号主变	8.63	24	19715	1866.75
无锡直属	10kV新泾线143	10	43.42	轻载	2379.94	无锡.五村变/2号主变	40.96	33	11355	2379.94
无锡直属	10kV新开河线124	10	15.84	轻载	4689.91	无锡.学前变/2号主变	41.38	4	3260	4689.91
无锡直属	10kV新麦线128	10	51.53	中载	1653.71	无锡.正阳变/2号主变	50.4	42	10020495	1653.71
无锡直属	10kV新梅线117	10	56.45	中载	1213.27	无锡.梅村变/1号主变	11.98	22	29965	1213.27
无锡直属	10kV新民线133	10	46.42	轻载	1805.26	无锡.大庄里变/2号主变	22.47	31	21005	1805.26
无锡直属	10kV新潘线127	10	11	轻载	5375.09	无锡.周新变/2号主变	28.38	4	4000	5375.09
无锡直属	10kV新汽线153	10	59.93	中载	901.68	无锡.世界变/3号主变	31	32	13960	901.68
无锡直属	10kV新桥线124	10	14.93	轻载	4931.52	无锡.东降变/2号主变	5.58	11	9910	4931.52
无锡直属	10kV新日线122	10	10.98	轻载	5376.65	无锡.唐界变/2号主变	48.13	7	11300	5376.65
无锡直属	10kV新荣线131	10	25.04	轻载	4096.01	无锡.杨家变/2号主变	6.14	4	8960	4096.01
无锡直属	10kV新生路线141	10	40.46	轻载	2660.18	无锡.三凤变/2号主变	45.7	2	12450	2660.18
无锡直属	10kV新盛线147	10	4.67	轻载	5850	无锡.钱桥变/2号主变	4.87	25	12035	4870
无锡直属	10kV新世界线112	10	48.61	轻载	1915.42	无锡.协新变/1号主变	17.66	7	9565	1915.42
无锡直属	10kV新市线141	10	12.33	轻载	5253.5	无锡.出新变/2号主变	29.39	2	4000	5253.5
无锡直属	10kV新水线128	10	30.09	轻载	3636.16	无锡.华友变/2号主变	23.28	4	4645	3636.16
无锡直属	10kV新苏线131	10	23.98	轻载	4025.51	无锡.芦庄变/2号主变	17.63	28	12300	4025.51
无锡直属	10kV新塘线132	10	43.08	轻载	2410.94	无锡.姑亭变/1号主变	11.52	18	12790	2410.94
无锡直属	10kV新万线141	10	18.65	轻载	4678.13	无锡.春潮变/2号主变	9.09	7	5500	4678.13
无锡直属	10kV新西线117	10	18.86	轻载	4605.73	无锡.出新变/1号主变	16.15	0		4605.73
无锡直属	10kV新巷线113	10	28.36	轻载	3728.65	无锡.春潮变/1号主变	10.23	31	23415	3728.65

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
无锡直属	10kV新协线119	10	48.79	轻载	1932.22	无锡.柘树变/1号主变	19.55	8	10220	1932.22
无锡直属	10kV新雅线114	10	46.27	轻载	2124.82	无锡.雅西变/1号主变	20.5	54	23830	2124.82
无锡直属	10kV新谊线112	10	1.91	轻载	6203.16	无锡.新明变/1号主变	21.37	5	4400	6203.16
无锡直属	10kV新友线148	10	21.12	轻载	4453.15	无锡.梅村变/3号主变	12.39	7	6600	4453.15
无锡直属	10kV新苑线123	10	24.81	轻载	4116.62	无锡.龙渚变/2号主变ab	33.76	10	10000	4116.62
无锡直属	10kV馨城线118	10	55.91	中载	1262.11	无锡.凤翔变/1号主变	8.63	47	25700	1262.11
无锡直属	10kV鑫畅线11A	10	35.66	轻载	3128.86	无锡.下旬桥变/1号主变	22.32	1	7800	3128.86
无锡直属	10kV信技线151	10	28.25	轻载	3803.47	无锡.朱巷变/1号主变	21.69	0		3803.47
无锡直属	10kV信息线117	10	36.86	轻载	2869.92	无锡.学前变/1号主变	35.91	3	7690	2869.92
无锡直属	10kV兴达线112	10	55.3	中载	1316.32	无锡.雅西变/1号主变	20.5	43	18225	1316.32
无锡直属	10kV兴隆线121	10	51.74	中载	1634.83	无锡.招商变/1号主变	15.5	47	24805	1634.83
无锡直属	10kV兴塘线121	10	37.81	轻载	2882.74	无锡.金匮变/2号主变	17.98	36	18390	2882.74
无锡直属	10kV兴旺线116	10	33.15	轻载	3356.79	无锡.前进变/1号主变	20.86	8	8500	3356.79
无锡直属	10kV兴吴线146	10	20.67	轻载	4442.75	无锡.先锋变/2号主变	29.87	10	8200	4442.75
无锡直属	10kV兴业线113	10	28.45	轻载	3742.33	无锡.出新变/1号主变	16.15	3	6730	3742.33
无锡直属	10kV兴源122线	10	29.7	轻载	3608.62	无锡.车站变/2号主变	34.06	36	14710	3608.62
无锡直属	10kV兴越线112	10	16.1	轻载	4910.22	无锡.先锋变/1号主变	37.17	5	4460	4910.22
无锡直属	10kV兴竹线134	10	33.9	轻载	3232.95	无锡.殷巷变/2号主变	17.32	39	20090	3232.95
无锡直属	10kV星工线123	10	59.93	中载	917.44	无锡.星洲变/2号主变	13.41	1	8200	917.44
无锡直属	10kV星海线134	10	26.23	轻载	3919.34	江苏.蠡湖变/2号主变	82.64	50	24150	3919.34
无锡直属	10kV星火线123	10	54.51	中载	1387.16	无锡.杨市变/1号主变	9.05	50	18135	1387.16
无锡直属	10kV星宇线111	10	32.04	轻载	3458.63	无锡.柘树变/1号主变	19.55	1	5130	3458.63
无锡直属	10kV星洲线119	10	26.76	轻载	3939.09	无锡.星洲变/1号主变	14.38	9	7810	3939.09
无锡直属	10kV行创线151	10	56.34	中载	1222.97	无锡.星洲变/1号主变	14.38	33	16670	1222.97

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
无锡直属	10kV行星线123	10	49.53	轻载	1832.8	无锡.洛社变/2号主变	19.46	56	23330	1832.8
无锡直属	10kV雄伟线116	10	30.74	轻载	3515.27	无锡.周新变/1号主变	31.71	16	7340	3515.27
无锡直属	10kV秀景线118	10	31.52	轻载	3505.91	无锡.鸿桥变/1号主变	15.1	12	10050	3505.91
无锡直属	10kV许布线114	10	37.21	轻载	2936.43	无锡.协新变/1号主变	17.66	31	23505	2936.43
无锡直属	10kV许道线111	10	23.63	轻载	4224.69	无锡.大学变/1号主变	20.22	1	6500	4224.69
无锡直属	10kV许湾线118	10	58.24	中载	1053.4	无锡.芦庄变/1号主变	18.75	23	11415	1053.4
无锡直属	10kV旭光线113	10	39.42	轻载	2738.64	无锡.双庙变/1号主变	19.99	1	8000	2738.64
无锡直属	10kV叙康线162	10	45.78	轻载	2118.58	无锡.殷巷变/3号主变	27.3	37	19960	2118.58
无锡直属	10kV宣家线119	10	1.47	轻载	6136.48	无锡.周新变/1号主变	31.71	5	3660	6136.48
无锡直属	10kV玄武线121	10	14.72	轻载	4978.98	无锡.工运变/3号主变	39.4	2	4100	4978.98
无锡直属	10kV薛典线115	10	44.48	轻载	2285.37	无锡.硕放变/2号主变	12.46	31	11610	2285.37
无锡直属	10kV薛高线135	10	47.5	轻载	2049.65	无锡.秦村变/2号主变	9.51	5	20200	2049.65
无锡直属	10kV薛圣线112	10	69.77	中载	20.96	无锡.秦村变/1号主变	10.45	1	6286	20.96
无锡直属	10kV薛湾线111	10	36.6	轻载	2458.92	无锡.红星变/1号主变	16.44	14	7770	2458.92
无锡直属	10kV薛沃线123	10	40.74	轻载	2665.89	无锡.秦村变/2号主变	9.51	2	9800	2665.89
无锡直属	10kV学橙线131	10	49.58	轻载	1860.17	无锡.软件变/2号主变	66.47	44	28155	1860.17
无锡直属	10kV学府线149	10	28.68	轻载	3699.55	无锡.大学变/2号主变	7.58	18	14050	3699.55
无锡直属	10kV学前线162	10	23.13	轻载	4197.16	无锡.学前变/2号主变	41.38	16	11890	4197.16
无锡直属	10kV雪豹线123	10	36.67	轻载	3036.89	无锡.下旬桥变/2号主变	21.53	2	10090	3036.89
无锡直属	10kV雪花线114	10	18.43	轻载	4617.69	无锡.太湖变/1号主变	11.79	27	20550	4617.69
无锡直属	10kV雪莲线136	10	38.06	轻载	2909.41	无锡.陈家桥变/2号主变	46.21	26	22200	2909.41
无锡直属	10kV雪石桥线113	10	25.5	轻载	3984.47	无锡.硕放变/2号主变	12.46	9	7660	3984.47
无锡直属	10kV雪墅线156	10	11.57	轻载	5232.2	无锡.软件变/1号主变	51.86	23	15730	5232.2
无锡直属	10kV雪印线113	10	25.93	轻载	3946.54	无锡.软件变/1号主变	51.86	60	29465	3946.54

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
无锡直属	10kV雪尤线134	10	13.64	轻载	5134.86	无锡.旭明变/2号主变	48.73	27	21605	5134.86
无锡直属	10kV巡桥线132	10	26.82	轻载	3888.51	无锡.民丰变/2号主变	8.58	28	16210	3888.51
无锡直属	10kV巡塘线111	10	33.26	轻载	3290.11	无锡.华庄变/1号主变	28.65	87	49270	3290.11
无锡直属	10kV迅达线113	10	52.49	中载	1568.15	无锡.胡埭变/1号主变	10.55	56	27405	1568.15
无锡直属	10kV雅居线145	10	30.33	轻载	3613.99	无锡.联清变/3号主变	31.5	10	13600	3613.99
无锡直属	10kV雅洛线118	10	89.08	重载	0	无锡.雅西变/1号主变	20.5	38	21895	0
无锡直属	10kV雅镇线119	10	35.56	轻载	3137.17	无锡.雅西变/1号主变	20.5	0		3137.17
无锡直属	10kV亚冠线152	10	13.52	轻载	5057.79	无锡.先锋变/2号主变	29.87	6	12750	5057.79
无锡直属	10kV亚光线171	10	39.21	轻载	2757.17	无锡.南园变/3号主变	11	16	6455	2757.17
无锡直属	10kV亚星线135	10	16.74	轻载	4769.58	无锡.苏巷变/2号主变	34.12	16	11460	4769.58
无锡直属	10kV严埭线118	10	21.87	轻载	4309.39	无锡.正阳变/1号主变	32	20	9025	4309.39
无锡直属	10kV严家线133	10	25.81	轻载	3957.1	无锡.西坝头变/2号主变	30.94	30	17190	3957.1
无锡直属	10kV严徐线127	10	40.26	轻载	2662.78	无锡.洛社变/2号主变	19.46	24	13040	2662.78
无锡直属	10kV沿头线141	10	86.91	重载	0	无锡.梅村变/3号主变	12.39	23	29820	0
无锡直属	10kV研创线122	10	6.39	轻载	5795.1	无锡.星座变/2号主变	43.66	1	5700	5795.1
无锡直属	10kV堰桥线121	10	34.6	轻载	3170.25	无锡.村前变/1号主变	10.1	26	10745	3170.25
无锡直属	10kV堰西线129	10	39.88	轻载	2696.72	无锡.麻歧变/1号主变	19.33	20	17360	2696.72
无锡直属	10kV堰新线115	10	0.28	轻载	6242.82	无锡.麻歧变/1号主变	19.33	16	11760	6242.82
无锡直属	10kV燕萃线121	10	26.37	轻载	3975.11	无锡.姑亭变/1号主变	11.52	7	11160	3975.11
无锡直属	10kV燕军线151	10	15.98	轻载	4837.3	江苏.毛岸变/#3主变	50.34	33	18475	4837.3
无锡直属	10kV燕尾线127	10	52.54	中载	1563.48	无锡.马山变/2号主变	6.8	18	13880	1563.48
无锡直属	10kV扬北线134	10	52.58	中载	1569.02	无锡.大庄里变/2号主变	22.47	37	20685	1569.02
无锡直属	10kV扬名线127	10	45.44	轻载	2211.76	无锡.金城变/2号主变	2.99	26	19895	2211.76
无锡直属	10kV羊发线113	10	29.73	轻载	3606.37	无锡.廊下变/1号主变	7.92	23	11075	3606.37

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
无锡直属	10kV阳光线128	10	21.35	轻载	4355.98	无锡.春潮变/2号主变	9.09	19	21910	4355.98
无锡直属	10kV阳金线135	10	19.58	轻载	4593.44	无锡.春阳变/2号主变	12.66	12	10400	4593.44
无锡直属	10kV阳山线111	10	29.19	轻载	3654.52	无锡.阳山变/1号主变	14.42	32	17715	3654.52
无锡直属	10kV阳盛线144	10	19.47	轻载	4550.83	无锡.正阳变/2号主变	50.4	0		4550.83
无锡直属	10kV阳旭线122	10	0.6	轻载	6322.49	无锡.春阳变/2号主变	12.66	22	19320	6322.49
无锡直属	10kV杨奥线112	10	13.21	轻载	5173.48	无锡.杨家变/1号主变	13.04	9	11200	5173.48
无锡直属	10kV杨出线121	10	61.95	中载	721.03	无锡.杨市变/1号主变	9.05	46	21260	721.03
无锡直属	10kV杨德线144	10	60.53	中载	863.06	无锡.杨家变/3号主变	22.66	4	21300	863.06
无锡直属	10kV杨工线148	10	49.22	轻载	1860.34	无锡.建国变/3号主变	45.63	40	18400	1860.34
无锡直属	10kV杨湖线134	10	32.18	轻载	3386.93	无锡.出新变/2号主变	29.39	12	7560	3386.93
无锡直属	10kV杨家桥线151	10	71.55	重载	0	无锡.正阳变/1号主变	32	7	6210	0
无锡直属	10kV杨陆线131	10	36.35	轻载	3031	无锡.尤岸变/2号主变	15.79	14	11930	3031
无锡直属	10kV杨普线141	10	23.45	轻载	4240.63	无锡.杨家变/3号主变	22.66	2	9830	4240.63
无锡直属	10kV杨市线153	10	59.72	中载	920.21	无锡.出新变/2号主变	29.39	0		920.21
无锡直属	10kV杨双线133	10	64.06	中载	532.07	无锡.出新变/2号主变	29.39	3	4950	532.07
无锡直属	10kV杨巷线124	10	17.59	轻载	4720.22	无锡.黄泥头变/2号主变	15.69	26	19250	4720.22
无锡直属	10kV杨纤线111	10	32.13	轻载	3312.45	无锡.大坝变/1号主变	9.86	0		3312.45
无锡直属	10kV洋泾线143	10	26.39	轻载	3904.79	无锡.先锋变/2号主变	29.87	37	16080	3904.79
无锡直属	10kV洋溪线142	10	36.76	轻载	3027.88	无锡.钱桥变/2号主变	4.87	4	8550	3027.88
无锡直属	10kV养基线112	10	8.81	轻载	5511.22	无锡.芦庄变/1号主变	18.75	3	3500	5511.22
无锡直属	10kV姚安线123	10	58.4	中载	1038.68	无锡.桃源变/1号主变	26.07	49	23890	1038.68
无锡直属	10kV姚家线122	10	49.67	轻载	1820.51	江苏.西泾变/#1主变	73.82	53	19500	1820.51
无锡直属	10kV药联线135	10	39.31	轻载	2795.62	无锡.红力变/2号主变	22.74	6	8350	2795.62
无锡直属	10kV药明线114	10	1.86	轻载	6207.66	无锡.马山变/1号主变	13.1	3	4700	6207.66

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
无锡直属	10kV药太线121	10	0	轻载	6377.22	无锡.太湖变/2号主变	52.64	0		6377.22
无锡直属	10kV耀车142线	10	4.58	轻载	5891.92	无锡.车站变/2号主变	34.06	0		5891.92
无锡直属	10kV耀凤线151	10	36.34	轻载	3031.52	无锡.三凤变/1号主变	47.51	0		3031.52
无锡直属	10kV耀新线122	10	9.36	轻载	5429.82	无锡.山北变/2号主变	23.39	7	8320	5429.82
无锡直属	10kV冶金线11A	10	79.74	重载	0	无锡.墙门变/1号主变	11.05	21	16415	0
无锡直属	10kV叶片线114	10	85.38	重载	0	无锡.大庄里变/1号主变	20.76	14	10410	0
无锡直属	10kV液气线131	10	0	轻载	6377.22	无锡.金桥变/2号主变	11.07	3	5880	6377.22
无锡直属	10kV一百线142	10	0	轻载	6304.48	无锡.工运变/3号主变	39.4	2	1250	6304.48
无锡直属	10kV一方线135	10	44.87	轻载	2289.18	无锡.梅村变/2号主变	41.99	11	12050	2289.18
无锡直属	10kV一中线132	10	20.84	轻载	4402.22	无锡.蓉湖庄变/2号主变	22.09	14	6480	4402.22
无锡直属	10kV医疗线118	10	34.27	轻载	3255.12	无锡.招商变/1号主变	15.5	7	10130	3255.12
无锡直属	10kV医药线112	10	15.57	轻载	4873.67	无锡.星洲变/1号主变	14.38	25	17740	4873.67
无锡直属	10kV仪表线145	10	39.7	轻载	2760.46	无锡.杨家变/3号主变	22.66	2	7400	2760.46
无锡直属	10kV宜春线115	10	29.74	轻载	3667.68	无锡.春阳变/1号主变	49.21	4	10880	3667.68
无锡直属	10kV移动线121	10	35.04	轻载	3184.8	无锡.金桥变/2号主变	11.07	2	5450	3184.8
无锡直属	10kV移通线112	10	37.97	轻载	2918.25	无锡.旭明变/1号主变	19	3	9550	2918.25
无锡直属	10kV义村线114	10	10.2	轻载	5354.65	无锡.玉东变/1号主变	42.96	18	10940	5354.65
无锡直属	10kV亿裸线123	10	40	轻载	2686.51	无锡.九龙变/1号主变	29.84	22	9150	2686.51
无锡直属	10kV亿利线114	10	20.25	轻载	4481.03	无锡.工运变/1号主变	20.48	8	13869	4481.03
无锡直属	10kV易初线112	10	49.25	轻载	1868.65	无锡.尤岸变/1号主变	13.35	6	10630	1868.65
无锡直属	10kV易莲线133	10	39.53	轻载	2728.59	无锡.芦庄变/2号主变	17.63	1	630	2728.59
无锡直属	10kV益丰线117	10	76.78	重载	0	无锡.龙渚变/1号主变	19.38	27	17195	0
无锡直属	10kV益明114线	10	13.98	轻载	5045.14	无锡.车站变/1号主变	31.78	5	6120	5045.14
无锡直属	10kV益群线136	10	52.28	中载	1586.34	无锡.世界变/2号主变	43.9	6	13365	1586.34

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
无锡直属	10kV逸夫线127	10	21.9	轻载	4382.48	无锡.大学变/2号主变	7.58	2	5830	4382.48
无锡直属	10kV殷邹线124	10	62.98	中载	628.89	无锡.五村变/1号主变	24.69	19	11880	628.89
无锡直属	10kV垠下线114	10	0	轻载	7274.4	无锡.龙渚变/1号主变	19.38	0		7274.4
无锡直属	10kV银邦线151	10	9.36	轻载	5429.65	无锡.清梅变/1号主变	21.6	47	19985	5429.65
无锡直属	10kV银辉线115	10	16.03	轻载	3944.8	无锡.学前变/1号主变	35.91	12	5290	3944.8
无锡直属	10kV银仁线142	10	23.46	轻载	4191.61	无锡.尤岸变/2号主变	15.79	11	9200	4191.61
无锡直属	10kV银座线119	10	33.63	轻载	3313.84	无锡.下旬桥变/1号主变	22.32	13	15390	3313.84
无锡直属	10kV隐秀线122	10	15.87	轻载	4931.52	无锡.下旬桥变/2号主变	21.53	17	16970	4931.52
无锡直属	10kV印湖线116	10	34.42	轻载	3241.44	江苏.蠡湖变/1号主变	59.96	19	16670	3241.44
无锡直属	10kV印壹线114	10	71.95	重载	0	无锡.张皋变/1号主变	30.09	32	14150	0
无锡直属	10kV英杰线115	10	44.32	轻载	2299.75	无锡.河东变/1号主变	9.5	5	1950	2299.75
无锡直属	10kV英武线153	10	19.04	轻载	4642.97	无锡.软件变/1号主变	51.86	17	14115	4642.97
无锡直属	10kV营销线12A	10	34.44	轻载	3239.88	无锡.金匱变/2号主变	17.98	13	14800	3239.88
无锡直属	10kV映山湖线116	10	25.95	轻载	3944.63	无锡.盛岸里变/1号主变	18.68	25	20680	3944.63
无锡直属	10kV映像线127	10	34.91	轻载	3160.38	无锡.盛岸里变/2号主变	17.22	15	14150	3160.38
无锡直属	10kV映月线117	10	5.7	轻载	5724.43	无锡.盛岸里变/1号主变	18.68	7	9260	5724.43
无锡直属	10kV永安线142	10	41.69	轻载	2534.61	无锡.世界变/2号主变	43.9	47	29250	2534.61
无锡直属	10kV永定线122	10	4.86	轻载	5866.46	无锡.蓉湖庄变/2号主变	22.09	7	6450	5866.46
无锡直属	10kV永东线145	10	40.05	轻载	2697.42	无锡.殷巷变/2号主变	17.32	22	16400	2697.42
无锡直属	10kV永翰线145	10	53.49	中载	1478.44	无锡.河东变/2号主变	13.91	27	14475	1478.44
无锡直属	10kV永和线121	10	10.23	轻载	5352.05	无锡.胡埭变/2号主变	9.26	6	2345	5352.05
无锡直属	10kV永庆线143	10	18.71	轻载	4673.11	无锡.清梅变/2号主变	9.34	17	12490	4673.11
无锡直属	10kV永泰线116	10	44.76	轻载	1932.22	无锡.大庄里变/1号主变	20.76	62	17300	1932.22
无锡直属	10kV永新线118	10	33.89	轻载	3289.59	无锡.杨家变/1号主变	13.04	3	9600	3289.59

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
无锡直属	10kV勇范线132	10	67.41	中载	231.74	无锡.蓉东变/2号主变	9.7	0		231.74
无锡直属	10kV优雅线111	10	47.31	轻载	1984.53	无锡.西坝头变/1号主变	31.04	66	24635	1984.53
无锡直属	10kV幽谷线118	10	15.68	轻载	3763.12	无锡.社桥变/1号主变	12.74	2	5700	3763.12
无锡直属	10kV悠山线143	10	7.38	轻载	5704.86	无锡.出新变/2号主变	29.39	0		5704.86
无锡直属	10kV尤渡线155	10	33.11	轻载	3302.92	无锡.殷巷变/3号主变	27.3	20	10560	3302.92
无锡直属	10kV尤尼线122	10	22.66	轻载	4312.85	无锡.旭明变/2号主变	48.73	9	4700	4312.85
无锡直属	10kV尤旺线116	10	63.41	中载	590.44	无锡.凤翔变/1号主变	8.63	23	14700	590.44
无锡直属	10kV尤置线156	10	40.49	轻载	2658.1	无锡.殷巷变/3号主变	27.3	2	10600	2658.1
无锡直属	10kV邮电局线133	10	21.08	轻载	4405.52	无锡.三凤变/2号主变	45.7	8	6050	4405.52
无锡直属	10kV油封线151	10	63.9	中载	546.27	无锡.大坝变/1号主变	9.86	1	3850	546.27
无锡直属	10kV游龙线116	10	29.52	轻载	3646.21	无锡.黄泥头变/1号主变	14.18	11	12020	3646.21
无锡直属	10kV友红线118	10	24.04	轻载	4115.58	无锡.荡口变/1号主变	5.33	35	12010	4115.58
无锡直属	10kV友雪线129	10	43.6	轻载	2364.18	无锡.华友变/2号主变	23.28	0		2364.18
无锡直属	10kV友谊线113	10	47.54	轻载	2011.54	无锡.金匮变/1号主变	17.29	47	17635	2011.54
无锡直属	10kV余巷线132	10	60.21	中载	876.91	无锡.梅村变/2号主变	41.99	34	17800	876.91
无锡直属	10kV俞尚线122	10	58.6	中载	1020.67	无锡.墙门变/2号主变	18.12	29	15960	1020.67
无锡直属	10kV渔花线122	10	47.47	轻载	2017.09	无锡.太湖变/2号主变	52.64	30	18685	2017.09
无锡直属	10kV渔业线121	10	83.52	重载	0	无锡.新村变/2号主变	28.13	43	18445	0
无锡直属	10kV宇宏线153	10	18.68	轻载	4675.71	无锡.周新变/1号主变	31.71	9	7890	4675.71
无锡直属	10kV玉村线124	10	29.3	轻载	3644.13	无锡.蓉东变/2号主变	9.7	13	5575	3644.13
无锡直属	10kV玉龙线122	10	70.95	重载	0	无锡.新村变/2号主变	28.13	89	36340	0
无锡直属	10kV玉祁线131	10	47.75	轻载	1992.67	无锡.蓉东变/2号主变	9.7	0		1992.67
无锡直属	10kV玉山线132	10	45.5	轻载	2194.1	无锡.旭明变/2号主变	48.73	18	12880	2194.1
无锡直属	10kV玉西线122	10	27.18	轻载	3834.13	无锡.蓉东变/2号主变	9.7	0		3834.13

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
无锡直属	10kV玉印线115	10	14.1	轻载	5005.65	无锡.张皋变/1号主变	30.09	21	23445	5005.65
无锡直属	10kV育才线118	10	61.56	中载	755.84	无锡.廊下变/1号主变	7.92	47	20540	755.84
无锡直属	10kV郁家线141	10	59.98	中载	897.18	无锡.建国变/3号主变	45.63	25	21360	897.18
无锡直属	10kV御庭线145	10	15.07	轻载	4947.63	无锡.金城变/2号主变	2.99	6	5800	2990
无锡直属	10kV裕安线123	10	60.66	中载	836.38	无锡.墙门变/2号主变	18.12	30	17605	836.38
无锡直属	10kV裕丰线113	10	59.62	中载	929.56	无锡.墙门变/1号主变	11.05	45	16160	929.56
无锡直属	10kV裕后线144	10	51.48	中载	1658.56	无锡.墙门变/3号主变	22.95	0		1658.56
无锡直属	10kV裕派线145	10	45.79	轻载	2168.29	无锡.横塘变/2号主变	8.65	0		2168.29
无锡直属	10kV裕通线111	10	29.59	轻载	3618.67	无锡.新村变/1号主变	32.8	40	20965	3618.67
无锡直属	10kV裕旺线12E	10	37.42	轻载	2933.83	无锡.黄泥头变/2号主变	15.69	69	34550	2933.83
无锡直属	10kV元亮线118	10	17.43	轻载	4734.77	无锡.山北变/1号主变	21.58	0		4734.77
无锡直属	10kV园璟线148	10	15.9	轻载	4928.93	无锡.南园变/3号主变	11	0		4928.93
无锡直属	10kV园区线133	10	66.37	中载	324.92	无锡.朱巷变/2号主变	36.12	46	17560	324.92
无锡直属	10kV园墅线141	10	35.83	轻载	3113.44	无锡.蠡园变/2号主变	14.27	0		3113.44
无锡直属	10kV园中线115	10	48.34	轻载	1939.84	无锡.九龙变/1号主变	29.84	19	11205	1939.84
无锡直属	10kV原石线121	10	37.03	轻载	2952.19	无锡.西坝头变/1号主变	31.04	21	12940	2952.19
无锡直属	10kV圆上线116	10	54.48	中载	1389.41	无锡.廊下变/1号主变	7.92	30	20310	1389.41
无锡直属	10kV圆通路线111	10	5.28	轻载	4315.97	无锡.三凤变/1号主变	47.51	8	7300	4315.97
无锡直属	10kV圆致线124	10	19.54	轻载	4597.07	无锡.圆石变/2号主变	27.8	0		4597.07
无锡直属	10kV袁村线126	10	26.76	轻载	3939.43	无锡.金匮变/2号主变	17.98	16	13860	3939.43
无锡直属	10kV袁塘线113	10	24.39	轻载	4083.71	无锡.华庄变/1号主变	28.65	29	11630	4083.71
无锡直属	10kV源溪线136	10	35.55	轻载	3138.21	无锡.软件变/2号主变	66.47	1	8000	3138.21
无锡直属	10kV月季线122	10	30.37	轻载	3610.87	无锡.星洲变/2号主变	13.41	14	11200	3610.87
无锡直属	10kV月星线114	10	32.52	轻载	3375.49	无锡.尤岸变/1号主变	13.35	2	8200	3375.49

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
无锡直属	10kV悦辉线12A	10	25.52	轻载	4051.84	无锡.安镇变/2号主变	17.72	8	11030	4051.84
无锡直属	10kV阅山线129	10	24.32	轻载	3323.19	无锡.盛岸里变/2号主变	17.22	30	11910	3323.19
无锡直属	10kV跃进线123	10	54.2	中载	1414.52	无锡.招商变/1号主变	15.5	29	18725	1414.52
无锡直属	10kV云林线116	10	55.15	中载	1329.83	无锡.大坝变/1号主变	9.86	19	8895	1329.83
无锡直属	10kV云鹏线117	10	0.31	轻载	6240.74	无锡.周新变/1号主变	31.71	15	14530	6240.74
无锡直属	10kV云霞线142	10	23.67	轻载	4220.54	无锡.正阳变/2号主变	50.4	16	12800	4220.54
无锡直属	10kV云仙线124	10	22.94	轻载	4238.55	无锡.大庄里变/2号主变	22.47	2	5250	4238.55
无锡直属	10kV运德线146	10	34.34	轻载	3211.99	无锡.工运变/3号主变	39.4	2	12450	3211.99
无锡直属	10kV运东线151	10	22.15	轻载	4284.28	无锡.金城变/1号主变	17.49	18	7275	4284.28
无锡直属	10kV运河线114	10	5.48	轻载	5811.03	无锡.红星变/1号主变	16.44	2	1600	5811.03
无锡直属	10kV运西线151	10	46.92	轻载	2066.8	无锡.红星变/1号主变	16.44	63	20525	2066.8
无锡直属	10kV韵水线14A	10	24.52	轻载	4095.66	无锡.工运变/3号主变	39.4	17	13430	4095.66
无锡直属	10kV造物线151	10	20.57	轻载	4452.28	江苏.通德桥变/#1主变	88.07	16	13355	4452.28
无锡直属	10kV轧辊线11A	10	34.28	轻载	3198.31	无锡.廊下变/1号主变	7.92	16	7550	3198.31
无锡直属	10kV宅基线181	10	0	轻载	6377.22	无锡.旭明变/3号主变	20.78	24	13550	6377.22
无锡直属	10kV站村线134	10	19.66	轻载	4507.7	无锡.苏巷变/2号主变	34.12	0		4507.7
无锡直属	10kV站贸143线	10	18.59	轻载	4630.5	无锡.车站变/2号主变	34.06	6	8500	4630.5
无锡直属	10kV张八联线199	10	29.05	轻载	3687.95	无锡.张泾变/1号主变	9.87	0		3687.95
无锡直属	10kV张村线125	10	35.12	轻载	3123.32	无锡.团结变/2号主变	23.06	57	17375	3123.32
无锡直属	10kV张泾线121	10	71.91	重载	0	无锡.张泾变/2号主变	18.58	54	23460	0
无锡直属	10kV张南线117	10	74.32	重载	0	无锡.张泾变/1号主变	9.87	48	22475	0
无锡直属	10kV张桥线127	10	22.24	轻载	4276.65	无锡.鸿桥变/2号主变	14.04	18	9075	4276.65
无锡直属	10kV张舍线111	10	21.52	轻载	4341.08	无锡.胡埭变/1号主变	10.55	51	26340	4341.08
无锡直属	10kV张镇桥线113	10	48.24	轻载	1948.33	无锡.洛社变/1号主变	12.47	38	16820	1948.33

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
无锡直属	10kV樟树线121	10	40.8	轻载	2614.28	无锡.五村变/1号主变	24.69	30	14060	2614.28
无锡直属	10kV樟园线149	10	8.22	轻载	5628.65	无锡.蠡园变/2号主变	14.27	8	6400	5628.65
无锡直属	10kV嶂青线111	10	42.69	轻载	2445.41	无锡.庙下变/1号主变	17.12	51	20225	2445.41
无锡直属	10kV嶂维线134	10	41.45	轻载	2600.94	无锡.陈家桥变/2号主变	46.21	3	11400	2600.94
无锡直属	10kV招华线111	10	10.17	轻载	5450.78	无锡.招商变/1号主变	15.5	47	25015	5450.78
无锡直属	10kV招路线112	10	14.22	轻载	4995.09	无锡.招商变/1号主变	15.5	47	20270	4995.09
无锡直属	10kV招商线163	10	28.27	轻载	3758.44	无锡.殷巷变/3号主变	27.3	2	7400	3758.44
无锡直属	10kV兆丰线111	10	60.82	中载	822.18	江苏.西泾变/#1主变	73.82	23	13935	822.18
无锡直属	10kV赵巷线124	10	34.93	轻载	3194.85	无锡.姑亭变/1号主变	11.52	23	20760	3194.85
无锡直属	10kV柘嘉线143	10	21.39	轻载	4428.2	无锡.柘树变/2号主变	37.94	0		4428.2
无锡直属	10kV柘捷线123	10	45.6	轻载	2222.68	无锡.柘树变/2号主变	37.94	1	6800	2222.68
无锡直属	10kV柘金联线199	10	52.19	中载	1622.36	无锡.柘树变/1号主变	19.55	13	14370	1622.36
无锡直属	10kV柘塘线115	10	68.23	中载	158.82	无锡.邓巷变/1号主变	19.09	20	8845	158.82
无锡直属	10kV珍宝线118	10	33.42	轻载	3332.89	无锡.蠡园变/1号主变	18.11	1	6400	3332.89
无锡直属	10kV真荡线112	10	59.27	中载	960.91	无锡.荡口变/1号主变	5.33	61	22925	960.91
无锡直属	10kV枕湖线147	10	21.25	轻载	4441.71	无锡.大学变/2号主变	7.58	7	7000	4441.71
无锡直属	10kV振达线134	10	52.37	中载	1578.72	无锡.八士变/2号主变	38.45	30	13995	1578.72
无锡直属	10kV振华线125	10	13.7	轻载	5129.49	无锡.杨亭变/3号主变	4.44	16	19395	4440
无锡直属	10kV振染线116	10	49.99	轻载	1792.1	无锡.玉东变/1号主变	42.96	45	25060	1792.1
无锡直属	10kV振兴线115	10	62.42	中载	678.6	无锡.苏巷变/1号主变	23.81	17	8080	678.6
无锡直属	10kV镇北线118	10	24.84	轻载	3949.65	无锡.出新变/1号主变	16.15	42	16740	3949.65
无锡直属	10kV镇龙线125	10	46.99	轻载	2060.39	无锡.杨市变/1号主变	9.05	28	14265	2060.39
无锡直属	10kV镇巷线118	10	25.48	轻载	3855.78	无锡.学前变/1号主变	35.91	4	6000	3855.78
无锡直属	10kV镇智线123	10	7.53	轻载	5690.83	无锡.安镇变/2号主变	17.72	17	15570	5690.83

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
无锡直属	10kV震达线118	10	21.71	轻载	4349.57	无锡.民丰变/1号主变	15.32	14	12830	4349.57
无锡直属	10kV正家线145	10	46.75	轻载	2081.86	无锡.正阳变/2号主变	50.4	0		2081.86
无锡直属	10kV正马线146	10	72.81	重载	0	无锡.正阳变/2号主变	50.4	0		0
无锡直属	10kV正蓉线111	10	7.27	轻载	5714.91	无锡.正阳变/1号主变	32	0		5714.91
无锡直属	10kV正树线142	10	24.8	轻载	4117.66	无锡.栢树变/2号主变	37.94	12	9600	4117.66
无锡直属	10kV正心线114	10	17.92	轻载	4744.64	无锡.大学变/1号主变	20.22	1		4744.64
无锡直属	10kV正阳线115	10	33.78	轻载	3243	无锡.正阳变/1号主变	32	23	18790	3243
无锡直属	10kV正中line147	10	42.38	轻载	2516.25	无锡.旭明变/3号主变	20.78	8	10700	2516.25
无锡直属	10kV政亭线121	10	34.26	轻载	3255.81	无锡.陈家桥变/1号主变	10.15	7	11250	3255.81
无锡直属	10kV直湖线142	10	21.29	轻载	4361.35	无锡.出新变/2号主变	29.39	18	9880	4361.35
无锡直属	10kV职教线151	10	35.99	轻载	3045.03	无锡.溪南变/1号主变	11.37	15	8880	3045.03
无锡直属	10kV职业线142	10	32.81	轻载	3330.46	无锡.大学变/2号主变	7.58	20	12945	3330.46
无锡直属	10kV职中线123	10	55.62	中载	1310.08	无锡.朱巷变/2号主变	36.12	4	10000	1310.08
无锡直属	10kV志达线111	10	29.2	轻载	3716.7	无锡.先锋变/1号主变	37.17	18	14400	3716.7
无锡直属	10kV志海线131	10	2.9	轻载	6113.27	无锡.廊下变/2号主变	18.64	2	6750	6113.27
无锡直属	10kV志强线116	10	52.13	中载	1600.02	无锡.杨亭变/1号主变	14.01	24	11095	1600.02
无锡直属	10kV致远线112	10	40.59	轻载	2679.06	无锡.姑亭变/1号主变	11.52	0		2679.06
无锡直属	10kV智谷线126	10	29.02	轻载	3733.33	无锡.星座变/2号主变	43.66	2	6500	3733.33
无锡直属	10kV置煤线161	10	61.94	中载	721.72	无锡.学前变/2号主变	41.38	30	18815	721.72
无锡直属	10kV中百线161	10	4.2	轻载	5926.38	无锡.三凤变/1号主变	47.51	3	4380	5926.38
无锡直属	10kV中邦线113	10	41.9	轻载	2559.55	无锡.春阳变/1号主变	49.21	13	13800	2559.55
无锡直属	10kV中车线141	10	72.76	重载	0	无锡.金桥变/2号主变	11.07	0		0
无锡直属	10kV中诚线141	10	58.1	中载	1065.53	无锡.溪南变/2号主变	19.66	11	7445	1065.53
无锡直属	10kV中储线143	10	39.1	轻载	2814.67	无锡.旭明变/3号主变	20.78	10	12580	2814.67

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
无锡直属	10kV中村线146	10	8.32	轻载	5619.13	江苏.蠡湖变/2号主变	82.64	6	5060	5619.13
无锡直属	10kV中大线111	10	27.82	轻载	3842.96	无锡.新明变/1号主变	21.37	11	8800	3842.96
无锡直属	10kV中德线122	10	13.99	轻载	5015.18	无锡.九龙变/1号主变	29.84	2	7000	5015.18
无锡直属	10kV中纺线11A	10	41.24	轻载	2575.48	无锡.杨亭变/1号主变	14.01	15	12835	2575.48
无锡直属	10kV中福线126	10	57.91	中载	1082.5	江苏.西泾变/#1主变	73.82	33	13530	1082.5
无锡直属	10kV中环线134	10	28.24	轻载	3804.34	无锡.钱桥变/2号主变	4.87	10	5945	3804.34
无锡直属	10kV中皇线115	10	32.14	轻载	3390.04	无锡.庙下变/1号主变	17.12	45	18925	3390.04
无锡直属	10kV中节线116	10	0	轻载	6377.22	无锡.星座变/1号主变	18.76	1	50	6377.22
无锡直属	10kV中凯线146	10	86.47	重载	0	无锡.梅村变/3号主变	12.39	6	7150	0
无锡直属	10kV中科线123	10	44.85	轻载	2291.26	无锡.软件变/1号主变	51.86	23	25260	2291.26
无锡直属	10kV中联线123	10	23.61	轻载	4178.28	无锡.芦庄变/1号主变	18.75	14	6595	4178.28
无锡直属	10kV中旅线123	10	10.92	轻载	5321.4	无锡.工运变/3号主变	39.4	10	7790	5321.4
无锡直属	10kV中南线116	10	5.78	轻载	5783.84	无锡.芦庄变/1号主变	18.75	12	5020	5783.84
无锡直属	10kV中山路线125	10	43.9	轻载	1740.49	无锡.三凤变/1号主变	47.51	18	13810	1740.49
无锡直属	10kV中堂线138	10	12.8	轻载	5211.41	无锡.春阳变/2号主变	12.66	0		5211.41
无锡直属	10kV中通线116	10	45.04	轻载	2235.15	无锡.清梅变/1号主变	21.6	35	17445	2235.15
无锡直属	10kV中圩线115	10	64.18	中载	521.51	江苏.西泾变/#1主变	73.82	49	18340	521.51
无锡直属	10kV中锡线123	10	14.47	轻载	5059.35	无锡.新明变/2号主变	31.99	10	10400	5059.35
无锡直属	10kV中兴线119	10	55.78	中载	1273.54	无锡.洛社变/1号主变	12.47	40	23860	1273.54
无锡直属	10kV中秀线115	10	17.82	轻载	4753.47	江苏.蠡湖变/1号主变	59.96	6	10100	4753.47
无锡直属	10kV中央线114	10	29.44	轻载	3695.05	无锡.蠡园变/1号主变	18.11	16	11665	3695.05
无锡直属	10kV中移线141	10	18.43	轻载	4698.22	无锡.姑亭变/1号主变	11.52	0		4698.22
无锡直属	10kV中芋线127	10	20.14	轻载	4465.1	无锡.邓巷变/2号主变	18.55	10	8250	4465.1
无锡直属	10kV众康线114	10	55.72	中载	1278.56	无锡.蓉东变/1号主变	23.32	9	5520	1278.56

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
无锡直属	10kV重楼线117	10	20.18	轻载	4460.94	无锡.新明变/1号主变	21.37	14	11480	4460.94
无锡直属	10kV周介线131	10	88.15	重载	0	无锡.墙门变/2号主变	18.12	1	7440	0
无锡直属	10kV周山浜线151	10	21.55	轻载	4363.43	无锡.尤岸变/1号主变	13.35	12	11600	4363.43
无锡直属	10kV周潭线123	10	29.53	轻载	3623.86	无锡.华庄变/2号主变	31.96	52	19055	3623.86
无锡直属	10kV洲国线114	10	39.5	轻载	2778.65	无锡.春阳变/1号主变	49.21	2	10400	2778.65
无锡直属	10kV洲际线136	10	50.32	中载	1772.36	无锡.杨家变/2号主变	6.14	9	21535	1772.36
无锡直属	10kV朱更线118	10	29.33	轻载	3641.7	无锡.墙门变/1号主变	11.05	39	15315	3641.7
无锡直属	10kV朱兰线149	10	57.63	中载	1127.01	无锡.朱巷变/2号主变	36.12	0		1127.01
无锡直属	10kV朱桥线119	10	69.87	中载	11.95	无锡.荡口变/1号主变	5.33	39	17315	11.95
无锡直属	10kV朱潭线113	10	37.3	轻载	2927.95	无锡.农丰变/1号主变	20.36	34	11705	2927.95
无锡直属	10kV朱亿线135	10	10.35	轻载	5433.98	无锡.朱巷变/2号主变	36.12	0		5433.98
无锡直属	10kV珠宝线136	10	68.42	中载	120.72	无锡.三凤变/2号主变	45.7	4	11890	120.72
无锡直属	10kV珠江路线125	10	47.86	轻载	2017.43	无锡.下甸桥变/2号主变	21.53	16	21380	2017.43
无锡直属	10kV诸家线121	10	13.12	轻载	5122.74	无锡.芦庄变/2号主变	17.63	14	6660	5122.74
无锡直属	10kV竹辉线118	10	39.74	轻载	2710.06	无锡.商贸变/1号主变	7.07	17	13945	2710.06
无锡直属	10kV竹园线114	10	43.13	轻载	2406.09	无锡.商贸变/2号主变	6.66	28	24835	2406.09
无锡直属	10kV住电线11A	10	13.73	轻载	5126.72	无锡.栢树变/1号主变	19.55	2	8630	5126.72
无锡直属	10kV住友线132	10	29.74	轻载	3605.16	无锡.河埭变/3号主变	33.24	20	13600	3605.16
无锡直属	10kV砖瓦线113	10	56.43	中载	1215	无锡.团结变/1号主变	11.69	15	12830	1215
无锡直属	10kV庄河线112	10	20.62	轻载	4447.6	无锡.大庄里变/1号主变	20.76	10	8000	4447.6
无锡直属	10kV庄里线128	10	50.76	中载	1723.17	无锡.秦村变/2号主变	9.51	8	14440	1723.17
无锡直属	10kV庄木线141	10	34.21	轻载	3204.55	无锡.殷巷变/2号主变	17.32	46	20355	3204.55
无锡直属	10kV庄桥线116	10	37.84	轻载	2879.45	无锡.金匮变/1号主变	17.29	33	17935	2879.45
无锡直属	10kV庄西线119	10	54.55	中载	1407.94	无锡.春潮变/1号主变	10.23	27	19130	1407.94

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
无锡直属	10kV庄运线131	10	37.95	轻载	2886.55	无锡.殷巷变/2号主变	17.32	37	30050	2886.55
无锡直属	10kV装饰线135	10	22.34	轻载	4267.65	无锡.钱桥变/2号主变	4.87	3	7200	4267.65
无锡直属	10kV卓越线119	10	61.71	中载	755.15	无锡.蓉东变/1号主变	23.32	1	2000	755.15
无锡直属	10kV紫金线151	10	37.08	轻载	2965.36	无锡.殷巷变/3号主变	27.3	17	13840	2965.36
无锡直属	10kV紫汀线121	10	47.3	轻载	2032.68	无锡.安镇变/2号主变	17.72	0		2032.68
无锡直属	10kV紫玉线124	10	33.22	轻载	3350.9	无锡.先锋变/1号主变	37.17	12	9600	3350.9
无锡直属	10kV宗棠线119	10	37.5	轻载	2926.91	江苏.通德桥变/#1主变	88.07	1	4450	2926.91
无锡直属	10kV综合线12A	10	27.21	轻载	3898.56	无锡.下甸桥变/2号主变	21.53	5	5930	3898.56
无锡直属	10kV佐巷线117	10	74.28	重载	0	无锡.洛社变/1号主变	12.47	61	21545	0
无锡直属	20kV盎然线218	20	28.29	轻载	7600.36	无锡.建国变/1号主变	61.18	28	25100	7600.36
无锡直属	20kV奥得线224	20	13.87	轻载	10227.5	无锡.空港变/1号主变	42.47	1	3200	10227.46
无锡直属	20kV奥迈线264	20	55.98	中载	2553.66	江苏.香楠变/1号主变	30.44	0		2553.66
无锡直属	20kV柏木线214	20	35.66	轻载	6257.72	无锡.新明变/1号主变	21.37	15	26650	6257.72
无锡直属	20kV宝马线231	20	41.64	轻载	5167.6	无锡.沿塘变/2号主变	40.21	12	31420	5167.6
无锡直属	20kV宝塔线215	20	35.67	轻载	6182.89	无锡.广场变/1号主变	18.83	0		6182.89
无锡直属	20kV北广线211	20	0	轻载	12609	无锡.惠商变/1号主变	19.02	0		12608.96
无锡直属	20kV北惠线215	20	45.85	轻载	4400.67	无锡.唐义变/1号主变	13.56	2	8430	4400.67
无锡直属	20kV北邮线263	20	8.17	轻载	11265.3	无锡.菱湖变/1号主变	25.88	1	4000	11265.27
无锡直属	20kV北站线215	20	24.08	轻载	8367.29	无锡.新明变/1号主变	21.37	1		8367.29
无锡直属	20kV布伦线244	20	25.03	轻载	8194.44	江苏.香楠变/2号主变	62.86	12	18400	8194.44
无锡直属	20kV材料线226	20	61.31	中载	1584.09	江苏.香楠变/1号主变	30.44	2	10000	1584.09
无锡直属	20kV灿烂线222	20	12.48	轻载	10480.7	无锡.前进变/3号主变	25.68	12	10600	10480.68
无锡直属	20kV仓南线241	20	2.04	轻载	12383.1	无锡.前进变/3号主变	25.68	30	25800	12383.11
无锡直属	20kV产电线212	20	26.63	轻载	7901.73	无锡.空港变/1号主变	42.47	6	11990	7901.73

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
无锡直属	20kV长铁线246	20	30.79	轻载	7144.15	无锡.万象变/2#主变	34.52	11	28750	7144.15
无锡直属	20kV长源线221	20	20.47	轻载	9024.07	无锡.前进变/3号主变	25.68	24	20200	9024.07
无锡直属	20kV城世线235	20	21.21	轻载	8788.86	无锡.广场变/2号主变	36.29	24	19830	8788.86
无锡直属	20kV城铁线244	20	15.98	轻载	9842.26	无锡.观山变/2号主变	48.56	22	17600	9842.26
无锡直属	20kV崇安线221	20	11.52	轻载	10534.7	无锡.惠商变/2号主变	27.18	2	8050	10534.72
无锡直属	20kV创明线225	20	27.16	轻载	7806.47	江苏.香楠变/1号主变	30.44	9	14120	7806.47
无锡直属	20kV春笋线221	20	59.77	中载	1863.29	无锡.大坝变/2号主变	32.22	1	10000	1863.29
无锡直属	20kV村河线261	20	26.77	轻载	7876.79	无锡.菱湖变/1号主变	25.88	7	32400	7876.79
无锡直属	20kV达科线211	20	13.26	轻载	10338.3	无锡.沿塘变/1号主变	7.63	2	5000	7630
无锡直属	20kV大陆线213	20	26.7	轻载	7889.95	无锡.新明变/1号主变	21.37	12	24060	7889.95
无锡直属	20kV德鑫线214	20	8.78	轻载	11154.1	无锡.观山变/2号主变	48.56	2	19850	11154.08
无锡直属	20kV帝达线235	20	46.44	轻载	4292.94	无锡.大坝变/3号主变	23.42	5	17250	4292.94
无锡直属	20kV点科线211	20	57.31	中载	2312.22	无锡.空港变/1号主变	42.47	2	22560	2312.22
无锡直属	20kV东环线231	20	28.99	轻载	7471.85	无锡.大坝变/3号主变	23.42	22	20280	7471.85
无锡直属	20kV东泰线234	20	48.85	轻载	3853.7	无锡.沿塘变/2号主变	40.21	27	28160	3853.7
无锡直属	20kV洞桥线265	20	12.74	轻载	10432.5	无锡.观山变/2号主变	48.56	9	13090	10432.53
无锡直属	20kV独研线241	20	15.91	轻载	9855.08	无锡.菱湖变/2号主变	46.07	17	82525	9855.08
无锡直属	20kV墩睦线212	20	7.14	轻载	11453	无锡.观山变/2号主变	48.56	6	6000	11453.02
无锡直属	20kV多彩线211	20	33.02	轻载	6738.52	无锡.春阳变/1号主变	49.21	33	33130	6738.52
无锡直属	20kV方雪线213	20	16.43	轻载	9761.21	无锡.方湖变/1号主变	50.27	22	17915	9761.21
无锡直属	20kV纺业线219	20	55.58	中载	2628.14	无锡.建国变/1号主变	61.18	28	29280	2628.14
无锡直属	20kV飞腾线225	20	30.21	轻载	7250.15	无锡.空港变/1号主变	42.47	26	25680	7250.15
无锡直属	20kV费湾线244	20	27.34	轻载	7773.22	无锡.沿塘变/2号主变	40.21	11	15105	7773.22
无锡直属	20kV丰收线242	20	10.72	轻载	10801.8	江苏.香楠变/2号主变	62.86	3	8760	10801.79

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
无锡直属	20kV风华线232	20	46.6	轻载	4264.53	无锡.沿塘变/2号主变	40.21	6	12500	4264.53
无锡直属	20kV凤吟线213	20	61.03	中载	1616.3	无锡.惠商变/1号主变	19.02	2	1800	1616.3
无锡直属	20kV浮舟线213	20	7.75	轻载	11147.8	无锡.唐义变/1号主变	13.56	20	9715	11147.84
无锡直属	20kV福祈线236	20	57.96	中载	2155.65	无锡.大坝变/3号主变	23.42	13	17145	2155.65
无锡直属	20kV富力线242	20	7.78	轻载	11336.3	无锡.观山变/2号主变	48.56	13	11480	11336.29
无锡直属	20kV干城线211	20	17.28	轻载	9606.36	无锡.方湖变/1号主变	50.27	27	23800	9606.36
无锡直属	20kV港联线234	20	21.09	轻载	8911.14	无锡.空港变/2号主变	43.54	4	5450	8911.14
无锡直属	20kV高墅线252	20	13.92	轻载	10218.1	无锡.沿塘变/1号主变	7.63	17	56205	7630
无锡直属	20kV哥伦线214	20	25.66	轻载	8079.09	无锡.前进变/1号主变	20.86	12	20460	8079.09
无锡直属	20kV格美线263	20	54.43	中载	2836.67	江苏.香楠变/1号主变	30.44	11	13680	2836.67
无锡直属	20kV观博线233	20	14.98	轻载	10024.5	无锡.万象变/2#主变	34.52	22	17600	10024.47
无锡直属	20kV观海线242	20	0.98	轻载	12575.4	无锡.万象变/2#主变	34.52	2	50	12575.36
无锡直属	20kV观湖线251	20	8.93	轻载	11127.8	无锡.菱湖变/1号主变	25.88	18	19220	11127.75
无锡直属	20kV观锦线252	20	22.28	轻载	8694.64	无锡.观山变/2号主变	48.56	25	19430	8694.64
无锡直属	20kV观久线264	20	24.16	轻载	8351.7	无锡.观山变/2号主变	48.56	23	40050	8351.7
无锡直属	20kV观顺线262	20	18.77	轻载	9334.09	无锡.观山变/2号主变	48.56	18	17090	9334.09
无锡直属	20kV广富线214	20	4.29	轻载	11973.7	无锡.陡门变/1号主变	24.4	2		11973.66
无锡直属	20kV广联线233	20	50.05	中载	3635.47	无锡.大坝变/3号主变	23.42	9	10730	3635.47
无锡直属	20kV广茂线232	20	0.98	轻载	12432	无锡.广场变/2号主变	36.29	0		12431.95
无锡直属	20kV国安线211	20	13.88	轻载	10225	无锡.建国变/1号主变	61.18	0		10225.04
无锡直属	20kV国金线233	20	15.59	轻载	9800.7	无锡.广场变/2号主变	36.29	1	11800	9800.7
无锡直属	20kV国美线211	20	43.68	轻载	4796.25	无锡.星座变/1号主变	18.76	18	23165	4796.25
无锡直属	20kV海岸线222	20	33.14	轻载	6715.66	无锡.观山变/2号主变	48.56	34	30880	6715.66
无锡直属	20kV涵锦线211	20	17.59	轻载	9550.25	无锡.菱湖变/1号主变	25.88	8	12510	9550.25

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
无锡直属	20kV和风线221	20	19.1	轻载	9273.82	无锡.沿塘变/1号主变	7.63	12	9800	7630
无锡直属	20kV鸿坤线225	20	19.9	轻载	9024.76	无锡.惠商变/2号主变	27.18	2	10700	9024.76
无锡直属	20kV鸿升线213	20	3.91	轻载	12041.9	无锡.空港变/1号主变	42.47	1	2500	12041.9
无锡直属	20kV湖风线212	20	27.88	轻载	7674.15	无锡.菱湖变/1号主变	25.88	24	26460	7674.15
无锡直属	20kV湖光线212	20	27.4	轻载	7761.78	无锡.星座变/1号主变	18.76	24	29115	7761.78
无锡直属	20kV湖景线221	20	1.67	轻载	12450	无锡.菱湖变/1号主变	25.88	27	22780	12449.96
无锡直属	20kV湖融线211	20	10.49	轻载	10843	无锡.观山变/2号主变	48.56	12	11200	10843.01
无锡直属	20kV湖移线262	20	34.22	轻载	6519.59	无锡.菱湖变/1号主变	25.88	0		6519.59
无锡直属	20kV华奥线235	20	32.75	轻载	6786.32	江苏.香楠变/2号主变	62.86	13	27860	6786.32
无锡直属	20kV会展线261	20	3.61	轻载	12096.6	无锡.沿塘变/1号主变	7.63	11	23360	7630
无锡直属	20kV惠富线214	20	9.56	轻载	10887.4	无锡.惠商变/1号主变	19.02	8	6400	10887.35
无锡直属	20kV慧谷线214	20	15.71	轻载	9892.14	无锡.沿塘变/1号主变	7.63	10	15590	7630
无锡直属	20kV嘉泽线233	20	12.16	轻载	10538.2	无锡.沿塘变/2号主变	40.21	15	15700	10538.18
无锡直属	20kV建高线215	20	45.27	轻载	4506.66	无锡.菱湖变/1号主变	25.88	6	25660	4506.66
无锡直属	20kV建科线212	20	21.36	轻载	8862.64	无锡.方湖变/1号主变	50.27	5	14260	8862.64
无锡直属	20kV建新线215	20	22.62	轻载	8632.98	无锡.建国变/1号主变	61.18	15	24810	8632.98
无锡直属	20kV建允线214	20	33.83	轻载	6590.26	无锡.建国变/1号主变	61.18	0		6590.26
无锡直属	20kV江磁线232	20	41.28	轻载	5233.06	无锡.大坝变/3号主变	23.42	0		5233.06
无锡直属	20kV江山线231	20	37.56	轻载	5911.66	无锡.空港变/2号主变	43.54	2	8030	5911.66
无锡直属	20kV江松线261	20	30.97	轻载	7111.25	江苏.香楠变/1号主变	30.44	5	14630	7111.25
无锡直属	20kV交巡线212	20	33.16	轻载	6597.19	无锡.建国变/1号主变	61.18	19	28380	6597.19
无锡直属	20kV金湖线223	20	14.02	轻载	10083	无锡.惠商变/2号主变	27.18	9	14510	10083.01
无锡直属	20kV金乐线215	20	28.07	轻载	7639.85	无锡.苏巷变/1号主变	23.81	5	15200	7639.85
无锡直属	20kV金域线212	20	55.76	中载	2565.09	无锡.广场变/1号主变	18.83	22	23800	2565.09

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
无锡直属	20kV金源线212	20	31.11	轻载	7086.65	无锡.前进变/1号主变	20.86	6	16930	7086.65
无锡直属	20kV金属线214	20	58.21	中载	2147.68	无锡.苏巷变/1号主变	23.81	24	43000	2147.68
无锡直属	20kV尽责线223	20	26.52	轻载	7923.21	无锡.前进变/3号主变	25.68	7	11650	7923.21
无锡直属	20kV京运线211	20	54	中载	2914.96	无锡.唐义变/1号主变	13.56	0		2914.96
无锡直属	20kV经发线235	20	15.83	轻载	9870.67	无锡.空港变/2号主变	43.54	1	10250	9870.67
无锡直属	20kV精密线224	20	26.75	轻载	7881.29	无锡.菱湖变/1号主变	25.88	17	29975	7881.29
无锡直属	20kV精械线222	20	4.6	轻载	11916.9	无锡.大坝变/3号主变	23.42	1	3200	11916.85
无锡直属	20kV井贤线254	20	0	轻载	12609			19	15600	12608.96
无锡直属	20kV景贸线241	20	21.19	轻载	8893.47	无锡.沿塘变/2号主变	40.21	7	20490	8893.47
无锡直属	20kV净慧线214	20	51.42	中载	3386.06	无锡.菱湖变/1号主变	25.88	11	27930	3386.06
无锡直属	20kV具区线233	20	24.67	轻载	8259.22	无锡.菱湖变/2号主变	46.07	53	42005	8259.22
无锡直属	20kV剧院线21A	20	21.51	轻载	8835.62	无锡.建国变/1号主变	61.18	24	19200	8835.62
无锡直属	20kV君来线244	20	1.97	轻载	12254.9	无锡.广场变/2号主变	36.29	0		12254.94
无锡直属	20kV君能线243	20	25.76	轻载	8061.07	江苏.香楠变/2号主变	62.86	4	14710	8061.07
无锡直属	20kV卡特线223	20	40.44	轻载	5386.87	无锡.空港变/1号主变	42.47	1	1600	5386.87
无锡直属	20kV开善线212	20	60.52	中载	1697.36	无锡.唐界变/1号主变	55.77	11	14540	1697.36
无锡直属	20kV凯能线262	20	42.42	轻载	5024.53	江苏.香楠变/1号主变	30.44	4	9580	5024.53
无锡直属	20kV铠龙线212	20	0.6	轻载	12645	无锡.唐义变/1号主变	13.56	1	16065	12644.99
无锡直属	20kV柯达线255	20	3.81	轻载	12059.9	无锡.菱湖变/1号主变	25.88	15	36760	12059.92
无锡直属	20kV科慧线262	20	53.44	中载	2964.84	无锡.沿塘变/1号主变	7.63	15	28820	2964.84
无锡直属	20kV科技线222	20	0	轻载	12754.5	无锡.空港变/1号主变	42.47	21	21745	12754.45
无锡直属	20kV科讯线251	20	21.84	轻载	8774.66	无锡.沿塘变/1号主变	7.63	1	16050	7630
无锡直属	20kV空港线213	20	24.27	轻载	8331.61	江苏.香楠变/1号主变	30.44	9	12560	8331.61
无锡直属	20kV蓝安线231	20	26.33	轻载	7820.67	无锡.雅西变/3号主变	33.69	17	11315	7820.67

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
无锡直属	20kV蓝湾线231	20	36.38	轻载	6056.46	无锡.广场变/2号主变	36.29	0		6056.46
无锡直属	20kV梨庄线215	20	26.36	轻载	6424.68	无锡.惠商变/1号主变	19.02	14	26550	6424.68
无锡直属	20kV立德线254	20	22.43	轻载	8667.62	无锡.观山变/2号主变	48.56	27	23310	8667.62
无锡直属	20kV丽景线234	20	27.05	轻载	7826.22	江苏.香楠变/#2主变	62.86	23	20000	7826.22
无锡直属	20kV联云线223	20	36.92	轻载	6027.36	无锡.沿塘变/1号主变	7.63	15	37330	6027.36
无锡直属	20kV梁南线217	20	17.51	轻载	9563.41	无锡.建国变/1号主变	61.18	25	20860	9563.41
无锡直属	20kV灵龙线214	20	0.03	轻载	12748.2	无锡.空港变/1号主变	42.47	1	6000	12748.21
无锡直属	20kV菱安252	20	9.43	轻载	11036.3	无锡.菱湖变/1号主变	25.88	23	20910	11036.3
无锡直属	20kV菱通线254	20	32.67	轻载	6801.22	无锡.菱湖变/1号主变	25.88	2	32100	6801.22
无锡直属	20kV菱移线265	20	19.96	轻载	9014.37	无锡.菱湖变/2号主变	46.07	0		9014.37
无锡直属	20kV龙杰线232	20	26.53	轻载	7919.74	无锡.雅西变/3号主变	33.69	3	10050	7919.74
无锡直属	20kV龙运线214	20	28.79	轻载	7422.66	无锡.广场变/1号主变	18.83	0		7422.66
无锡直属	20kV隆超线213	20	71.86	重载	0	无锡.唐界变/1号主变	55.77	1	16050	0
无锡直属	20kV隆机线212	20	50.42	中载	3526.01	无锡.双庙变/1号主变	19.99	1	10000	3526.01
无锡直属	20kV绿意线234	20	14.73	轻载	10070.2	无锡.观山变/2号主变	48.56	19	22100	10070.19
无锡直属	20kV洛城线233	20	35.3	轻载	6321.8	无锡.雅西变/3号主变	33.69	31	27520	6321.8
无锡直属	20kV迈腾线213	20	72.63	重载	0	无锡.沿塘变/1号主变	7.63	30	26330	0
无锡直属	20kV米甲线235	20	36.75	轻载	6057.5	无锡.沿塘变/2号主变	40.21	12	27330	6057.5
无锡直属	20kV庙航线214	20	0.68	轻载	12487.4	无锡.双庙变/1号主变	19.99	0		12487.37
无锡直属	20kV民府线231	20	13.34	轻载	10323.4	无锡.观山变/2号主变	48.56	0		10323.41
无锡直属	20kV民生线225	20	21.85	轻载	8773.97	无锡.观山变/2号主变	48.56	4	18450	8773.97
无锡直属	20kV明林线211	20	44.24	轻载	4693.03	无锡.新明变/1号主变	21.37	4	15550	4693.03
无锡直属	20kV铭邸线222	20	28.85	轻载	7497.83	无锡.沿塘变/1号主变	7.63	31	26330	7497.83
无锡直属	20kV南湖线223	20	4.51	轻载	11932.8	无锡.方湖变/1号主变	50.27	8	4575	11932.79

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
无锡直属	20kV南开线212	20	18.62	轻载	9361.11	江苏.香楠变/1号主变	30.44	11	12880	9361.11
无锡直属	20kV南通线224	20	15.6	轻载	9912.24	江苏.香楠变/1号主变	30.44	3	6500	9912.24
无锡直属	20kV依沿线242	20	9.7	轻载	10987.1	无锡.沿塘变/2号主变	40.21	14	13080	10987.12
无锡直属	20kV藕光线212	20	50.86	中载	3487.21	无锡.苏巷变/1号主变	23.81	53	46520	3487.21
无锡直属	20kV平安线232	20	21.17	轻载	8796.14	无锡.空港变/2号主变	43.54	0		8796.14
无锡直属	20kV平洋线215	20	64.24	中载	1031.93	无锡.陡门变/1号主变	24.4	2	10750	1031.93
无锡直属	20kV钱业线211	20	16.18	轻载	9637.89	无锡.苏巷变/1号主变	23.81	18	12300	9637.89
无锡直属	20kV钦世线221	20	28	轻载	7651.98	无锡.空港变/1号主变	42.47	2	8750	7651.98
无锡直属	20kV勤德线224	20	13.58	轻载	10280.1	无锡.观山变/2号主变	48.56	15	12000	10280.11
无锡直属	20kV青龙线213	20	7.42	轻载	11402.8	无锡.星座变/1号主变	18.76	2	2910	11402.8
无锡直属	20kV青年线234	20	6.46	轻载	11445.1	无锡.广场变/2号主变	36.29	0		11445.06
无锡直属	20kV清震线241	20	30.99	轻载	7107.09	无锡.观山变/2号主变	48.56	27	24030	7107.09
无锡直属	20kV荣能线214	20	58.01	中载	2184.4	无锡.唐义变/1号主变	13.56	0		2184.4
无锡直属	20kV蓉统线234	20	60.02	中载	1818.25	无锡.大坝变/3号主变	23.42	1		1818.25
无锡直属	20kV软件线242	20	26.88	轻载	7857.04	无锡.菱湖变/2号主变	46.07	1	16050	7857.04
无锡直属	20kV软园线231	20	34.97	轻载	6382.77	无锡.菱湖变/2号主变	46.07	2	16680	6382.77
无锡直属	20kV瑞福线232	20	43.41	轻载	4844.4	江苏.香楠变/2号主变	62.86	15	17700	4844.4
无锡直属	20kV塞卢线221	20	19.84	轻载	9139.07	无锡.方湖变/1号主变	50.27	18	16600	9139.07
无锡直属	20kV山色线211	20	18.96	轻载	9193.46	无锡.广场变/1号主变	18.83	0		9193.46
无锡直属	20kV山涛线251	20	14.84	轻载	10050.1	无锡.观山变/2号主变	48.56	22	18030	10050.1
无锡直属	20kV商汇线235	20	13.9	轻载	10221.9	无锡.观山变/2号主变	48.56	7	24860	10221.92
无锡直属	20kV商配线214	20	8.9	轻载	11133.6	无锡.唐界变/1号主变	55.77	4	13745	11133.64
无锡直属	20kV深南线245	20	8.6	轻载	11187	江苏.香楠变/2号主变	62.86	5	20210	11186.99
无锡直属	20kV升压变线	20	0	轻载	11760.3			0		11760.28

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
无锡直属	20kV圣达线223	20	29.93	轻载	7300.73	无锡.观山变/2号主变	48.56	8	13560	7300.73
无锡直属	20kV盛华线255	20	19.01	轻载	9290.45	无锡.观山变/2号主变	48.56	25	19600	9290.45
无锡直属	20kV盛业线231	20	24.38	轻载	8312.56	江苏.香楠变/2号主变	62.86	11	8260	8312.56
无锡直属	20kV世科线216	20	44.47	轻载	4571.79	无锡.建国变/1号主变	61.18	14	27240	4571.79
无锡直属	20kV数信线235	20	18.25	轻载	9428.66	无锡.菱湖变/2号主变	46.07	1	16050	9428.66
无锡直属	20kV双科线213	20	15.58	轻载	9746.31	无锡.菱湖变/1号主变	25.88	9	13490	9746.31
无锡直属	20kV双星线253	20	5.16	轻载	11814	无锡.观山变/2号主变	48.56	2	5090	11813.97
无锡直属	20kV水东线241	20	20.65	轻载	8890.01	无锡.广场变/2号主变	36.29	19	16460	8890.01
无锡直属	20kV水湖线224	20	30.76	轻载	7149	无锡.方湖变/1号主变	50.27	39	34370	7149
无锡直属	20kV水苑线253	20	1.44	轻载	12491.5	无锡.沿塘变/1号主变	7.63	18	25700	7630
无锡直属	20kV苏南线223	20	18.81	轻载	9221.51	江苏.香楠变/1号主变	30.44	0		9221.51
无锡直属	20kV苏洋线213	20	13.17	轻载	10355.3	无锡.苏巷变/1号主变	23.81	20	19400	10355.28
无锡直属	20kV岁梅线245	20	23.54	轻载	8466.02	无锡.菱湖变/2号主变	46.07	21	19460	8466.02
无锡直属	20kV塘信线212	20	15.18	轻载	9988.44	无锡.沿塘变/1号主变	7.63	16	15600	7630
无锡直属	20kV腾达线215	20	44.06	轻载	4726.97	江苏.香楠变/1号主变	30.44	9	15460	4726.97
无锡直属	20kV天沿线224	20	55.82	中载	2540.15	无锡.沿塘变/1号主变	7.63	13	23520	2540.15
无锡直属	20kV通昌线213	20	33.75	轻载	6605.85	无锡.前进变/1号主变	20.86	1	6400	6605.85
无锡直属	20kV通能线214	20	42.89	轻载	4854.8	江苏.香楠变/1号主变	30.44	24	16220	4854.8
无锡直属	20kV通信线222	20	25.54	轻载	8100.56	无锡.菱湖变/1号主变	25.88	7	28310	8100.56
无锡直属	20kV万达线213	20	49.44	轻载	3703.71	无锡.广场变/1号主变	18.83	20	24995	3703.71
无锡直属	20kV万家线245	20	26.65	轻载	7898.96	无锡.万象变/2#主变	34.52	13	22340	7898.96
无锡直属	20kV万美线244	20	44.58	轻载	4631.71	无锡.万象变/2#主变	34.52	10	32660	4631.71
无锡直属	20kV万顺线231	20	61.85	中载	1485.02	无锡.万象变/2#主变	34.52	18	25700	1485.02
无锡直属	20kV王堂线253	20	1.66	轻载	12451.7	无锡.菱湖变/1号主变	25.88	8	5680	12451.69

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
无锡直属	20kV旺海线255	20	38.21	轻载	5792.15	无锡.沿塘变/1号主变	7.63	28	36670	5792.15
无锡直属	20kV威卡线211	20	68.77	中载	196.06	无锡.双庙变/1号主变	19.99	0		196.06
无锡直属	20kV微纳线236	20	14.28	轻载	10152.6	无锡.沿塘变/2号主变	40.21	3	20730	10152.64
无锡直属	20kV伟业线256	20	25.78	轻载	8057.61	无锡.沿塘变/1号主变	7.63	9	31820	7630
无锡直属	20kV卫庄线225	20	11.63	轻载	10635.5	无锡.前进变/3号主变	25.68	1	12350	10635.52
无锡直属	20kV文博线225	20	0	轻载	12609	无锡.广场变/1号主变	18.83	0		12608.96
无锡直属	20kV文管线241	20	15.86	轻载	9864.78	无锡.万象变/2#主变	34.52	24	28190	9864.78
无锡直属	20kV西宸线214	20	6.13	轻载	11637	无锡.方湖变/1号主变	50.27	4	13750	11636.96
无锡直属	20kV西凤线221	20	27.69	轻载	7709.82	无锡.观山变/2号主变	48.56	35	39875	7709.82
无锡直属	20kV西贡线236	20	27.91	轻载	7537.32	无锡.万象变/2#主变	34.52	33	33310	7537.32
无锡直属	20kV西盛线222	20	21.63	轻载	8713	无锡.广场变/1号主变	18.83	20	21260	8713
无锡直属	20kV锡绣线211	20	61.33	中载	1580.28	江苏.香楠变/1号主变	30.44	5	16860	1580.28
无锡直属	20kV锡艺线245	20	7.78	轻载	11336.3	无锡.观山变/2号主变	48.56	4	1660	11336.29
无锡直属	20kV喜开线233	20	17.39	轻载	9585.23	无锡.空港变/2号主变	43.54	1	9400	9585.23
无锡直属	20kV仙蠡线221	20	9.55	轻载	10888.7	无锡.广场变/1号主变	18.83	0		10888.74
无锡直属	20kV仙苑线222	20	6.25	轻载	11616.2	无锡.方湖变/1号主变	50.27	6	6000	11616.18
无锡直属	20kV显云线261	20	49.76	轻载	3688.47	无锡.观山变/2号主变	48.56	11	54210	3688.47
无锡直属	20kV县前线245	20	27.67	轻载	7624.96	无锡.广场变/2号主变	36.29	0		7624.96
无锡直属	20kV香百线236	20	45.34	轻载	4493.85	江苏.香楠变/#2主变	62.86	0		4493.85
无锡直属	20kV香隆线246	20	29.08	轻载	7455.91	江苏.香楠变/2号主变	62.86	0		7455.91
无锡直属	20kV香振线241	20	56.8	中载	2363.14	江苏.香楠变/2号主变	62.86	45	24240	2363.14
无锡直属	20kV湘江线212	20	25.26	轻载	8151.14	无锡.春阳变/1号主变	49.21	4	13250	8151.14
无锡直属	20kV祥瑞线263	20	24.76	轻载	8243.28	无锡.观山变/2号主变	48.56	42	32190	8243.28
无锡直属	20kV祥生线216	20	9.65	轻载	10996.1	江苏.香楠变/1号主变	30.44	12	8800	10996.12

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
无锡直属	20kV象湖线235	20	3.05	轻载	12199.5	无锡.万象变/2#主变	34.52	7	5200	12199.52
无锡直属	20kV晓叙线215	20	8.39	轻载	11226.5	无锡.前进变/1号主变	20.86	13	16600	11226.48
无锡直属	20kV欣鼎线215	20	37.88	轻载	5852.43	无锡.观山变/2号主变	48.56	6	20500	5852.43
无锡直属	20kV新伦线216	20	26.97	轻载	7840.76	无锡.新明变/1号主变	21.37	3	21490	7840.76
无锡直属	20kV新贸线213	20	7.95	轻载	11305.5	无锡.春阳变/1号主变	49.21	1	4800	11305.46
无锡直属	20kV新庆线215	20	20.79	轻载	8967.26	无锡.空港变/1号主变	42.47	2	13200	8967.26
无锡直属	20kV信联线215	20	41.61	轻载	5172.1	无锡.方湖变/1号主变	50.27	4	8710	5172.1
无锡直属	20kV兴东线243	20	35.25	轻载	6258.76	无锡.广场变/2号主变	36.29	0		6258.76
无锡直属	20kV雪丰线234	20	8.6	轻载	11187.7	无锡.万象变/2#主变	34.52	5	14030	11187.68
无锡直属	20kV雅园线211	20	21.85	轻载	8772.93	无锡.前进变/1号主变	20.86	20	16830	8772.93
无锡直属	20kV亚飞线243	20	16.39	轻载	9768.48	无锡.万象变/2#主变	34.52	23	19200	9768.48
无锡直属	20kV沿达线266	20	43.03	轻载	4914.38	无锡.沿塘变/1号主变	7.63	0		4914.38
无锡直属	20kV沿动线265	20	27.18	轻载	7713.29	无锡.沿塘变/1号主变	7.63	0		7630
无锡直属	20kV沿嘉线246	20	76.28	重载	0	无锡.沿塘变/2号主变	40.21	0		0
无锡直属	20kV沿菱线245	20	19.05	轻载	9283.17	无锡.沿塘变/2号主变	40.21	0		9283.17
无锡直属	20kV沿谈线225	20	38.51	轻载	5737.42	无锡.沿塘变/1号主变	7.63	0		5737.42
无锡直属	20kV沿通线263	20	17.79	轻载	9404.07	无锡.沿塘变/1号主变	7.63	0		7630
无锡直属	20kV沿想线226	20	8.66	轻载	11177.3	无锡.沿塘变/1号主变	7.63	14	11200	7630
无锡直属	20kV沿移线216	20	23.43	轻载	8388.08	无锡.沿塘变/1号主变	7.63	0		7630
无锡直属	20kV沿中线215	20	10.99	轻载	10752.3	无锡.沿塘变/1号主变	7.63	8	28310	7630
无锡直属	20kV燕市线211	20	72.97	重载	0	无锡.唐界变/1号主变	55.77	25	20735	0
无锡直属	20kV阳春线215	20	46.29	轻载	4319.26	无锡.春阳变/1号主变	49.21	37	31230	4319.26
无锡直属	20kV洋宜线234	20	28.48	轻载	7564.68	无锡.雅西变/3号主变	33.69	19	21500	7564.68
无锡直属	20kV耀春线223	20	22.87	轻载	8587.95	无锡.菱湖变/1号主变	25.88	19	19510	8587.95

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
无锡直属	20kV烨隆线215	20	44.92	轻载	4518.1	无锡.双庙变/1号主变	19.99	1	17070	4518.1
无锡直属	20kV宜家线232	20	33.91	轻载	6575.36	无锡.观山变/2号主变	48.56	12	5780	6575.36
无锡直属	20kV怡塘线264	20	8.21	轻载	11259.4	无锡.沿塘变/1号主变	7.63	0		7630
无锡直属	20kV益达线221	20	51.07	中载	3449.8	江苏.香楠变/1号主变	30.44	20	19590	3449.8
无锡直属	20kV益多线243	20	45.66	轻载	4434.96	无锡.沿塘变/2号主变	40.21	13	21730	4434.96
无锡直属	20kV拥宪线232	20	11.7	轻载	10622.7	无锡.万象变/2#主变	34.52	17	15650	10622.7
无锡直属	20kV永乐线224	20	48.32	轻载	3906.01	无锡.广场变/1号主变	18.83	5	25100	3906.01
无锡直属	20kV渔港线214	20	18.28	轻载	9423.81	无锡.星座变/1号主变	18.76	18	17600	9423.81
无锡直属	20kV玉兰线213	20	13.46	轻载	10301.6	无锡.观山变/2号主变	48.56	18	14230	10301.59
无锡直属	20kV源泉线212	20	16.28	轻载	9788.22	无锡.新明变/1号主变	21.37	29	22110	9788.22
无锡直属	20kV远程线243	20	29.09	轻载	7454.87	无锡.菱湖变/2号主变	46.07	30	23200	7454.87
无锡直属	20kV远航线234	20	10.83	轻载	10781	无锡.菱湖变/2号主变	46.07	13	10430	10781.01
无锡直属	20kV约克线222	20	45.32	轻载	4446.39	江苏.香楠变/1号主变	30.44	0		4446.39
无锡直属	20kV振发线233	20	27.43	轻载	7756.94	江苏.香楠变/2号主变	62.86	17	23060	7756.94
无锡直属	20kV振衣线232	20	22.87	轻载	8587.95	无锡.菱湖变/2号主变	46.07	7	14540	8587.95
无锡直属	20kV职防线214	20	23.26	轻载	8516.59	无锡.春阳变/1号主变	49.21	12	25490	8516.59
无锡直属	20kV中关村244	20	14.31	轻载	10147.4	无锡.菱湖变/2号主变	46.07	9	27805	10147.44
无锡直属	20kV钟书线242	20	0.42	轻载	12678.2	无锡.前进变/3号主变	25.68	1	11800	12678.24
无锡直属	20kV竹居线224	20	23.52	轻载	8468.44	无锡.前进变/3号主变	25.68	16	17200	8468.44
无锡直属	20kV铸鸿线213	20	91.41	重载	0	无锡.双庙变/1号主变	19.99	1	15950	0
无锡直属	20kV紫光线225	20	17.38	轻载	9586.97	无锡.菱湖变/1号主变	25.88	7	7130	9586.97
江阴市	10kV爱康线156	10	20.86	轻载	4400.32	无锡.太清变/3号主变	40.43	1	3750	4400.32
江阴市	10kV岸捷线143	10	45.26	轻载	2215.05	无锡.皋岸变/2号主变	45.66	0		2215.05
江阴市	10kV奥特线160	10	1.7	轻载	6116.21	无锡.邓阳变/3号主变	10	3	6680	6116.21

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
江阴市	10kV白屈港线128	10	7.34	轻载	5708.33	无锡.肖山变/2号主变	21.42	0		5708.33
江阴市	10kV白玉线161	10	15.47	轻载	4967.72	无锡.锦南变/3号主变	17.06	21	15360	4967.72
江阴市	10kV百川线125	10	25.43	轻载	3990.7	无锡.云东变/1号主变	15.92	15	13740	3990.7
江阴市	10kV百舸线124	10	37.84	轻载	2929.5	无锡.瑰宝变/2号主变	28.89	1	7000	2929.5
江阴市	10kV柏利联线166	10	28.73	轻载	3695.4	无锡.柏木变/1号主变	23.42	16	9345	3695.4
江阴市	10kV邦特线157	10	68.67	中载	119.33	无锡.孟济变/3号主变	20.42	23	10835	119.33
江阴市	10kV包家线131	10	50.13	中载	1779.46	无锡.红光变/2号主变	44.62	48	17050	1779.46
江阴市	10kV宝柏线133	10	56.52	中载	1227.81	无锡.红光变/2号主变	44.62	37	18865	1227.81
江阴市	10kV宝鹅线117	10	43.58	轻载	2365.91	无锡.瑰宝变/1号主变	12.18	20	10590	2365.91
江阴市	10kV宝力线141	10	70.17	重载	0	无锡.姚巷变/2号主变	36.57	11	8495	0
江阴市	10kV宝西线159	10	37.06	轻载	3001.21	无锡.宝塔变/2号主变	9.15	30	21870	3001.21
江阴市	10kV北车线138	10	13.08	轻载	5185.95	无锡.谢北变/2号主变	18.31	10	5895	5185.95
江阴市	10kV北坊线154	10	31.23	轻载	3471.97	无锡.砂北变/2号主变	8.74	30	11660	3471.97
江阴市	10kV北国线136	10	49.18	轻载	1864.15	无锡.北国变/2号主变	22.93	26	11955	1864.15
江阴市	10kV北海线149	10	71.87	重载	0	无锡.兴周变/1号主变	8.72	20	15060	0
江阴市	10kV北昆线148	10	2.51	轻载	6148.43	无锡.谢北变/2号主变	18.31	22	11790	6148.43
江阴市	10kV北龙线164	10	48.94	轻载	1886.15	无锡.砂北变/3号主变	13.79	14	13135	1886.15
江阴市	10kV北仑线173	10	2.78	轻载	6124.01	无锡.谢北变/3号主变	27.31	0		6124.01
江阴市	10kV北铁线158	10	3.53	轻载	6055.76	无锡.谢北变/3号主变	27.31	40	21835	6055.76
江阴市	10kV北湾线122	10	57.83	中载	1090.12	无锡.瑰宝变/1号主变	12.18	34	11905	1090.12
江阴市	10kV北雅线124	10	27.31	轻载	3889.21	无锡.北国变/2号主变	22.93	20	12450	3889.21
江阴市	10kV北兆线124	10	51.32	中载	1672.25	无锡.月城变/2号主变	7.68	68	32225	1672.25
江阴市	10kV北渚线108	10	40.93	轻载	2602.85	无锡.马镇变/1号主变	9.41	49	17795	2602.85
江阴市	10kV贝卡线128	10	23.74	轻载	3605.68	无锡.长山变/1号主变	19.33	1	6000	3605.68

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
江阴市	10kV贝林线147	10	37.84	轻载	2879.97	无锡.文林变/1号主变	12.64	11	7305	2879.97
江阴市	10kV被单线157	10	33.94	轻载	3153.63	无锡.谢北变/3号主变	27.31	2	6760	3153.63
江阴市	10kV奔翔线143	10	32.15	轻载	3310.37	无锡.贯庄变/2号主变	21.76	16	9525	3310.37
江阴市	10kV标榜线163	10	49.56	轻载	1830.03	无锡.砂北变/3号主变	13.79	13	8330	1830.03
江阴市	10kV滨管线137	10	36.51	轻载	3050.92	无锡.东郊变/1号主变	20.73	10	10400	3050.92
江阴市	10kV滨双线155	10	37.16	轻载	2992.03	江苏.滨江变/#1主变	60.69	0		2992.03
江阴市	10kV博尔线135	10	60.73	中载	830.49	无锡.姚巷变/2号主变	36.57	9	10590	830.49
江阴市	10kV博风线152	10	43.77	轻载	2389.64	无锡.仁和变/1号主变	18.39	2	3000	2389.64
江阴市	10kV布春线124	10	37.21	轻载	2986.83	无锡.史村变/2号主变	29.57	11	8160	2986.83
江阴市	10kV彩印线115	10	32.83	轻载	3386.58	无锡.严村变/1号主变	44.16	16	7980	3386.58
江阴市	10kV蔡村线151	10	47.76	轻载	1991.45	无锡.峭新变/2号主变	27.52	43	15320	1991.45
江阴市	10kV蔡桥线161	10	60.67	中载	835.86	无锡.河蒲变/3号主变	11.24	61	16970	835.86
江阴市	10kV仓湾线154	10	24.58	轻载	4137.75	无锡.红光变/2号主变	44.62	56	24050	4137.75
江阴市	10kV曹家线163	10	26.3	轻载	3913.11	无锡.邓阳变/3号主变	10	14	13020	3913.11
江阴市	10kV曹庄线154	10	47.18	轻载	2043.76	无锡.红豆变/2号主变	20.09	15	9145	2043.76
江阴市	10kV查徐线152	10	55.17	中载	1328.1	无锡.姚巷变/3号主变	10.6	36	19640	1328.1
江阴市	10kV茶梅线141	10	67.71	中载	205.07	无锡.贤庄变/2号主变	18.17	34	13270	205.07
江阴市	10kV长北线130	10	24.05	轻载	4114.19	无锡.长山变/1号主变	19.33	19	14885	4114.19
江阴市	10kV长标线123	10	68.07	中载	175.8	无锡.夏港变/2号主变	25.13	3	8480	175.8
江阴市	10kV长滨联线151	10	0	轻载	5455.8	江苏.滨江变/#1主变	60.69	0		5455.8
江阴市	10kV长都线135	10	26.63	轻载	3950.87	无锡.长山变/2号主变	17.74	26	20620	3950.87
江阴市	10kV长发线146	10	73.97	重载	0	无锡.申北变/2号主变	18.6	1	5350	0
江阴市	10kV长和线157	10	50.33	中载	1760.92	无锡.长寿变/2号主变	19.06	19	14845	1760.92
江阴市	10kV长江线138	10	27.73	轻载	3784.77	无锡.孟济变/1号主变	18.99	25	20275	3784.77

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
江阴市	10kV长隆线147	10	27.08	轻载	3843.13	江苏.万兴变/#2主变	41.05	9	5465	3843.13
江阴市	10kV长慕线167	10	45.74	轻载	2210.55	无锡.长寿变/1号主变	10.27	11	5090	2210.55
江阴市	10kV长寿线160	10	44.47	轻载	2286.24	无锡.长寿变/1号主变	10.27	25	9765	2286.24
江阴市	10kV长塑线137	10	30.23	轻载	3623.17	无锡.长山变/2号主变	17.74	1	2850	3623.17
江阴市	10kV长通线162	10	14.47	轻载	5058.83	无锡.申北变/3号主变	20.61	0		5058.83
江阴市	10kV长西线146	10	23.5	轻载	4164.25	无锡.长寿变/2号主变	19.06	17	6680	4164.25
江阴市	10kV长兴线119	10	24.08	轻载	4111.94	无锡.常泽变/1号主变	17.72	25	15270	4111.94
江阴市	10kV长园线161	10	74.08	重载	0	无锡.长寿变/1号主变	10.27	13	8425	0
江阴市	10kV长专线131	10	60.71	中载	831.71	无锡.长山变/1号主变	19.33	83	19345	831.71
江阴市	10kV常利线161	10	60.11	中载	885.23	无锡.仁和变/3号主变	14.62	26	15300	885.23
江阴市	10kV常商线125	10	10.86	轻载	5388.08	无锡.常泽变/1号主变	17.72	8	7300	5388.08
江阴市	10kV超辰线124	10	52.72	中载	1547.72	无锡.青阳变/1号主变	14.64	42	26470	1547.72
江阴市	10kV朝阳线136	10	24.61	轻载	4134.8	无锡.黄山变/2号主变	39.5	45	30020	4134.8
江阴市	10kV陈创线116	10	75.22	重载	0	无锡.陈子变/1号主变	12.75	0		0
江阴市	10kV陈良线163	10	36.69	轻载	2913.92	无锡.贯庄变/3号主变	13.05	15	6200	2913.92
江阴市	10kV陈孟线114	10	42.55	轻载	2457.71	无锡.陈子变/1号主变	12.75	65	21200	2457.71
江阴市	10kV陈皮线135	10	66.17	中载	343.28	无锡.谢北变/2号主变	18.31	57	24055	343.28
江阴市	10kV陈市线143	10	40.11	轻载	2676.29	无锡.利港变/2号主变	10.01	50	26830	2676.29
江阴市	10kV晨泰线169	10	41.7	轻载	2577.91	江苏.滨江变/#2主变	68.5	18	21795	2577.91
江阴市	10kV晨天线153	10	44.71	轻载	2264.24	无锡.砂北变/2号主变	8.74	8	4345	2264.24
江阴市	10kV承家线159	10	50.13	中载	1778.94	无锡.兴周变/2号主变	9.96	8	6760	1778.94
江阴市	10kV城东线124	10	37.38	轻载	2971.94	无锡.要塞变/1号主变	42.16	49	28235	2971.94
江阴市	10kV城发线117	10	45.59	轻载	2185.96	无锡.月城变/1号主变	7.03	35	14210	2185.96
江阴市	10kV城客线154	10	20.77	轻载	4485.01	无锡.城客变/3号主变	23.46	21	18820	4485.01

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
江阴市	10kV城砂线115	10	29.1	轻载	3726.05	无锡.城客变/1号主变	26.05	14	16850	3726.05
江阴市	10kV澄地线153	10	15.99	轻载	4920.79	无锡.要塞变/2号主变	29.87	30	25950	4920.79
江阴市	10kV澄政线153	10	51.33	中载	1701.17	无锡.东郊变/2号主变	29.43	18	17360	1701.17
江阴市	10kV橙影线117	10	9.67	轻载	5496.33	无锡.夏港变/1号主变	12.77	1	8400	5496.33
江阴市	10kV赤岸线131	10	54.49	中载	1389.24	无锡.北国变/2号主变	22.93	48	19640	1389.24
江阴市	10kV川钢线134	10	43.02	轻载	2457.53	无锡.长山变/2号主变	17.74	10	6290	2457.53
江阴市	10kV创新线165	10	56.26	中载	1230.24	无锡.仁和变/3号主变	14.62	21	12230	1230.24
江阴市	10kV创意线156	10	4.69	轻载	5949.77	无锡.孟济变/3号主变	20.42	11	7060	5949.77
江阴市	10kV创智线172	10	54.57	中载	1405.69	江苏.滨江变/#2主变	68.5	3	3850	1405.69
江阴市	10kV春申线122	10	17.98	轻载	4054.27	无锡.肖山变/2号主变	21.42	29	21820	4054.27
江阴市	10kV春树线121	10	69.8	中载	17.84	无锡.史村变/2号主变	29.57	19	11605	17.84
江阴市	10kV村湖线153	10	40.79	轻载	2615.32	无锡.史村变/3号主变	39.3	60	22995	2615.32
江阴市	10kV村佳线114	10	16.75	轻载	4850.99	无锡.严村变/1号主变	44.16	20	16060	4850.99
江阴市	10kV村金线152	10	41.46	轻载	2599.91	无锡.兴周变/2号主变	9.96	27	12345	2599.91
江阴市	10kV村南线155	10	63.12	中载	615.73	无锡.史村变/3号主变	39.3	3	4400	615.73
江阴市	10kV村万线123	10	14.5	轻载	9612.77	无锡.严村变/1号主变	44.16	32	22010	9612.77
江阴市	10kV村兴联线136	10	0	轻载	6268.11	无锡.史村变/2号主变	29.57	0		6268.11
江阴市	10kV村兴联线157	10	0	轻载	6268.11	无锡.兴周变/2号主变	9.96	0		6268.11
江阴市	10kV大村线149	10	26.02	轻载	3938.22	无锡.峭新变/2号主变	27.52	13	6605	3938.22
江阴市	10kV大地线134	10	40.19	轻载	2715.43	无锡.云东变/2号主变	9.58	7	5320	2715.43
江阴市	10kV大坎线124	10	35.91	轻载	3052.82	无锡.石庄变/1号主变	6.09	43	17790	3052.82
江阴市	10kV戴巷线125	10	52.47	中载	1569.54	无锡.勤丰变/3号主变	10.19	6	6680	1569.54
江阴市	10kV丹桂线156	10	48.57	轻载	1952.66	无锡.红豆变/3号主变	7.08	16	18130	1952.66
江阴市	10kV荡南线128	10	32.86	轻载	3325.44	无锡.文林变/2号主变	28.96	66	22100	3325.44

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
江阴市	10kV德昌线131	10	55.09	中载	1335.03	无锡.云东变/1号主变	15.92	13	9210	1335.03
江阴市	10kV灯塔线112	10	63.2	中载	608.97	无锡.南闸变/1号主变	10.5	52	24835	608.97
江阴市	10kV邓东线145	10	26.56	轻载	3889.73	无锡.北国变/1号主变	10.32	27	10080	3889.73
江阴市	10kV邓里线152	10	59.45	中载	944.98	无锡.邓阳变/2号主变	29.8	15	7865	944.98
江阴市	10kV邓联线137	10	7.55	轻载	5592.28	无锡.青阳变/2号主变	35.66	27	9710	5592.28
江阴市	10kV邓旺线156	10	63.06	中载	621.1	无锡.邓阳变/3号主变	10	31	13745	621.1
江阴市	10kV邓西线151	10	42.68	轻载	2446.28	无锡.邓阳变/2号主变	29.8	15	7650	2446.28
江阴市	10kV邓阳线144	10	47.53	轻载	2011.89	无锡.邓阳变/2号主变	29.8	40	24100	2011.89
江阴市	10kV邓兆线158	10	79.21	重载	0	无锡.邓阳变/3号主变	10	0		0
江阴市	10kV低碳线166	10	30.03	轻载	3641.01	无锡.仁和变/3号主变	14.62	4	6150	3641.01
江阴市	10kV帝曼线127	10	0	轻载	6377.22	无锡.长山变/1号主变	19.33	0		6377.22
江阴市	10kV鼎阳线160	10	19.69	轻载	4583.56	无锡.杨宦变/2号主变	18.82	2	6160	4583.56
江阴市	10kV定山线155	10	22.85	轻载	4222.27	无锡.云东变/3号主变	12.4	5	2060	4222.27
江阴市	10kV东长线136	10	38.6	轻载	2860.74	无锡.东郊变/1号主变	20.73	22	15585	2860.74
江阴市	10kV东澄线117	10	32.67	轻载	3400.44	无锡.肖山变/1号主变	14.8	0		3400.44
江阴市	10kV东墩线113	10	23.51	轻载	4162.69	无锡.世纪变/1号主变	44.74	27	9395	4162.69
江阴市	10kV东方线132	10	20.86	轻载	4400.32	无锡.青阳变/2号主变	35.66	0		4400.32
江阴市	10kV东风线114	10	39.05	轻载	2771.2	无锡.勤丰变/1号主变	13.36	23	9710	2771.2
江阴市	10kV东华线135	10	18.55	轻载	4686.97	无锡.要塞变/2号主变	29.87	13	8335	4686.97
江阴市	10kV东环线157	10	25.59	轻载	3976.5	无锡.石化变/3号主变	10.27	21	15500	3976.5
江阴市	10kV东林线143	10	63.64	中载	569.83	无锡.史村变/2号主变	29.57	16	9555	569.83
江阴市	10kV东刘线131	10	79.68	重载	0	无锡.于门变/2号主变	46.79	15	10840	0
江阴市	10kV东升线162	10	68.11	中载	169.39	无锡.砂北变/3号主变	13.79	7	7830	169.39
江阴市	10kV东舜线159	10	25.4	轻载	4063.62	无锡.河蒲变/3号主变	11.24	30	13995	4063.62

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
江阴市	10kV东圩线112	10	30.23	轻载	3622.82	无锡.泾水变/1号主变	8.88	23	10265	3622.82
江阴市	10kV东线线133	10	41.7	轻载	2578.26	无锡.黄山变/2号主变	39.5	24	16260	2578.26
江阴市	10kV东肖线112	10	20.72	轻载	4412.44	无锡.肖山变/1号主变	14.8	13	7990	4412.44
江阴市	10kV东杨线123	10	68.68	中载	117.78	无锡.北国变/2号主变	22.93	0		117.78
江阴市	10kV东野线126	10	68.43	中载	140.29	无锡.利港变/1号主变	32.35	22	12230	140.29
江阴市	10kV东支线162	10	21.9	轻载	4306.96	无锡.柏木变/1号主变	23.42	33	10805	4306.96
江阴市	10kV独木桥线145	10	16.46	轻载	4877.49	无锡.申北变/2号主变	18.6	22	11085	4877.49
江阴市	10kV杜奥尔线138	10	25.56	轻载	4048.55	无锡.长山变/2号主变	17.74	1	4000	4048.55
江阴市	10kV杜典线135	10	50.19	中载	1773.91	无锡.文林变/2号主变	28.96	67	21550	1773.91
江阴市	10kV杜巷线141	10	22.2	轻载	4279.95	无锡.兴周变/1号主变	8.72	24	10880	4279.95
江阴市	10kV渡口线145	10	33.09	轻载	3305.52	无锡.利港变/2号主变	10.01	25	8720	3305.52
江阴市	10kV镀钢线152	10	5.24	轻载	5899.88	无锡.申北变/2号主变	18.6	2	6800	5899.88
江阴市	10kV二渡线155	10	69.12	中载	79.15	无锡.砂北变/3号主变	13.79	2	2660	79.15
江阴市	10kV二房里线140	10	49	轻载	1880.43	无锡.北国变/1号主变	10.32	29	10975	1880.43
江阴市	10kV二弄线125	10	42.77	轻载	2480.4	无锡.要塞变/1号主变	42.16	33	21695	2480.4
江阴市	10kV二区线179	10	10.56	轻载	5414.92	无锡.黄田变/3号主变	23.26	45	31000	5414.92
江阴市	10kV法钢线145	10	40.97	轻载	1689.22	无锡.东郊变/1号主变	20.73	1	4100	1689.22
江阴市	10kV法铁线141	10	39.25	轻载	2396.57	无锡.东郊变/1号主变	20.73	1	6550	2396.57
江阴市	10kV番禺线161	10	1.43	轻载	6246.8	无锡.申北变/3号主变	20.61	1	3130	6246.8
江阴市	10kV范庄线157	10	22.94	轻载	4214.3	无锡.河蒲变/3号主变	11.24	50	18465	4214.3
江阴市	10kV坊前线157	10	30.56	轻载	3531.89	无锡.砂北变/3号主变	13.79	15	11710	3531.89
江阴市	10kV房南线183	10	58.85	中载	998.32	无锡.勤丰变/3号主变	10.19	16	6575	998.32
江阴市	10kV纺织线144	10	64.51	中载	500.55	无锡.长山变/2号主变	17.74	4	7160	500.55
江阴市	10kV丰达线159	10	39.12	轻载	2765.31	无锡.石化变/3号主变	10.27	90	31865	2765.31

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
江阴市	10kV冯泾线126	10	88.26	重载	0	无锡.陈子变/3号主变	38.26	56	20815	0
江阴市	10kV凤江线126	10	53.39	中载	1512.9	无锡.凤凰变/1号主变	13.98	0		1512.9
江阴市	10kV凤西线133	10	79.74	重载	0	无锡.凤凰变/1号主变	13.98	30	16850	0
江阴市	10kV凤新线125	10	41.81	轻载	2523.87	无锡.凤凰变/1号主变	13.98	65	24660	2523.87
江阴市	10kV芙蓉线148	10	46.68	轻载	2124.82	无锡.东郊变/2号主变	29.43	18	10630	2124.82
江阴市	10kV浮桥线136	10	24.94	轻载	4105.36	无锡.黄田变/2号主变	26.23	46	24875	4105.36
江阴市	10kV福纺线156	10	10.97	轻载	5377.86	无锡.申北变/3号主变	20.61	2	2000	5377.86
江阴市	10kV福汇线114	10	17.22	轻载	4114.02	无锡.肖山变/1号主变	14.8	1	2400	4114.02
江阴市	10kV福茂线140	10	95.56	重载	0	无锡.云东变/2号主变	9.58	0		0
江阴市	10kV福太线151	10	38.99	轻载	2776.57	无锡.仁和变/1号主变	18.39	15	13790	2776.57
江阴市	10kV府前线159	10	34.64	轻载	3166.1	无锡.邓阳变/3号主变	10	28	22590	3166.1
江阴市	10kV傅家巷线165	10	15.05	轻载	4920.44	无锡.长寿变/1号主变	10.27	23	8815	4920.44
江阴市	10kV富林线134	10	30.5	轻载	3536.74	无锡.文林变/2号主变	28.96	19	9150	3536.74
江阴市	10kV甘家线129	10	29.87	轻载	3593.38	无锡.北国变/2号主变	22.93	24	7920	3593.38
江阴市	10kV钢材线146	10	58.16	中载	1060.33	无锡.青阳变/2号主变	35.66	20	10890	1060.33
江阴市	10kV港口线122	10	7.04	轻载	5736.21	无锡.夏港变/2号主变	25.13	0		5736.21
江阴市	10kV港东线160	10	30.84	轻载	3425.03	无锡.兴周变/2号主变	9.96	0		3425.03
江阴市	10kV港口线163	10	74.48	重载	0	无锡.申北变/3号主变	20.61	0		0
江阴市	10kV港欣线121	10	20.45	轻载	4513.94	无锡.球庄变/1号主变	43.1	28	16715	4513.94
江阴市	10kV港苑线161	10	51.9	中载	1649.21	无锡.石化变/3号主变	10.27	32	20500	1649.21
江阴市	10kV皋岸线145	10	57.06	中载	1158.88	无锡.皋岸变/2号主变	45.66	13	8760	1158.88
江阴市	10kV皋北线154	10	52.59	中载	1558.97	无锡.皋岸变/3号主变	37.78	46	17370	1558.97
江阴市	10kV皋方线156	10	64.59	中载	484.27	无锡.皋岸变/3号主变	37.78	22	10815	484.27
江阴市	10kV皋启线152	10	3.5	轻载	5955.14	无锡.皋岸变/3号主变	37.78	12	3750	5955.14

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
江阴市	10kV皋润线165	10	65.36	中载	415.51	无锡.皋岸变/3号主变	37.78	13	8060	415.51
江阴市	10kV皋塘线163	10	50.76	中载	1722.65	无锡.皋岸变/3号主变	37.78	18	14190	1722.65
江阴市	10kV皋西线164	10	46.94	轻载	2065.24	无锡.皋岸变/3号主变	37.78	12	6400	2065.24
江阴市	10kV皋新联线132	10	0.26	轻载	6245.07	无锡.皋岸变/2号主变	45.66	0		6245.07
江阴市	10kV皋新联线152	10	0	轻载	6268.11	无锡.峭新变/2号主变	27.52	0		6268.11
江阴市	10kV皋元线162	10	68.82	中载	105.65	无锡.皋岸变/3号主变	37.78	19	6815	105.65
江阴市	10kV皋镇线153	10	56.72	中载	1189.02	无锡.皋岸变/3号主变	37.78	18	10400	1189.02
江阴市	10kV高成线121	10	15.87	轻载	4846.83	无锡.常泽变/1号主变	17.72	19	9770	4846.83
江阴市	10kV高家线153	10	50.74	中载	1725.07	无锡.长寿变/2号主变	19.06	0		1725.07
江阴市	10kV高僧桥线147	10	61.74	中载	752.73	无锡.周西变/2号主变	14.76	12	13020	752.73
江阴市	10kV高翔线119	10	48.29	轻载	1692.34	无锡.霞客变/1号主变	14.72	0		1692.34
江阴市	10kV高巷线117	10	20.37	轻载	4521.73	无锡.要塞变/1号主变	42.16	35	24630	4521.73
江阴市	10kV高庄线147	10	65.74	中载	381.21	无锡.兴周变/1号主变	8.72	8	7630	381.21
江阴市	10kV革新线112	10	49.9	轻载	1831.07	无锡.要塞变/1号主变	42.16	64	39810	1831.07
江阴市	10kV耿家线162	10	52.91	中载	1530.4	无锡.史村变/3号主变	39.3	32	18165	1530.4
江阴市	10kV工农线127	10	35.97	轻载	3099.93	无锡.南闸变/2号主变	34.22	50	23210	3099.93
江阴市	10kV古塘线160	10	22.47	轻载	4330.17	无锡.红豆变/3号主变	7.08	28	20470	4330.17
江阴市	10kV顾北线145	10	60.65	中载	837.42	无锡.红豆变/2号主变	20.09	47	38285	837.42
江阴市	10kV顾东线111	10	58.88	中载	995.55	无锡.红豆变/2号主变	20.09	23	10665	995.55
江阴市	10kV顾工线144	10	48.06	轻载	1999.07	无锡.红豆变/2号主变	20.09	2	6200	1999.07
江阴市	10kV顾家线160	10	42.45	轻载	2466.54	无锡.周西变/3号主变	9.62	13	9095	2466.54
江阴市	10kV顾山线113	10	44	轻载	2328.33	无锡.红豆变/2号主变	20.09	34	18015	2328.33
江阴市	10kV顾西线153	10	44.89	轻载	2248.66	无锡.红豆变/2号主变	20.09	50	18560	2248.66
江阴市	10kV顾巷线129	10	40.99	轻载	2598	无锡.云东变/1号主变	15.92	13	5525	2598

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
江阴市	10kV顾园线150	10	60.84	中载	820.45	无锡.红豆变/2号主变	20.09	9	9544	820.45
江阴市	10kV观滨联线156	10	0.38	轻载	5426.53	江苏.滨江变/#1主变	60.69	0		5426.53
江阴市	10kV观山线111	10	30.28	轻载	3618.67	无锡.南闸变/1号主变	10.5	36	11425	3618.67
江阴市	10kV观盛线115	10	56.62	中载	1198.37	无锡.南闸变/1号主变	10.5	41	18080	1198.37
江阴市	10kV观许线157	10	37.53	轻载	2907.85	无锡.山观变/3号主变	20.74	0		2907.85
江阴市	10kV观园线167	10	57.57	中载	1087.52	江苏.滨江变/#2主变	68.5	19	12095	1087.52
江阴市	10kV观智线162	10	50.1	中载	1781.54	无锡.山观变/3号主变	20.74	24	9575	1781.54
江阴市	10kV管业线144	10	45.17	轻载	2262.51	无锡.石化变/2号主变	45.9	0		2262.51
江阴市	10kV贯东线144	10	70	中载	0.17	无锡.贯庄变/2号主变	21.76	44	31045	0.17
江阴市	10kV贯钢线141	10	9.43	轻载	5518.33	无锡.贯庄变/2号主变	21.76	0		5518.33
江阴市	10kV贯广线151	10	13.55	轻载	5142.65	无锡.贯庄变/2号主变	21.76	9	8000	5142.65
江阴市	10kV贯金线154	10	64.8	中载	473.7	无锡.贯庄变/2号主变	21.76	50	42170	473.7
江阴市	10kV贯可线161	10	47.69	轻载	2032.85	无锡.贯庄变/3号主变	13.05	34	33840	2032.85
江阴市	10kV贯利线146	10	54.84	中载	1325.67	无锡.贯庄变/2号主变	21.76	5	8790	1325.67
江阴市	10kV贯联线150	10	0	轻载	6268.11	无锡.贯庄变/2号主变	21.76	3	800	6268.11
江阴市	10kV贯域线142	10	8.62	轻载	5591.94	无锡.贯庄变/2号主变	21.76	15	12410	5591.94
江阴市	10kV光定线150	10	71.69	重载	0	无锡.钱家变/2号主变	13.01	20	13675	0
江阴市	10kV光华线139	10	65.87	中载	370.13	无锡.周西变/1号主变	7.88	6	7710	370.13
江阴市	10kV光辉线152	10	74	重载	0	无锡.钱家变/2号主变	13.01	32	21460	0
江阴市	10kV广场线132	10	36.3	轻载	3070.49	无锡.黄田变/2号主变	26.23	4	7500	3070.49
江阴市	10kV广昊线165	10	13.56	轻载	5142.31	无锡.于门变/3号主变	48.59	23	18220	5142.31
江阴市	10kV广业线164	10	25.44	轻载	3989.84	无锡.太清变/3号主变	40.43	3	2715	3989.84
江阴市	10kV国东线130	10	63.86	中载	549.56	无锡.北国变/2号主变	22.93	43	16100	549.56
江阴市	10kV国光线133	10	53.17	中载	1507.36	无锡.球庄变/2号主变	27.21	3	5630	1507.36

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
江阴市	10kV国际线142	10	25.85	轻载	4022.4	无锡.黄山变/2号主变	39.5	1	8000	4022.4
江阴市	10kV国张线142	10	68.37	中载	145.83	无锡.北国变/1号主变	10.32	55	19450	145.83
江阴市	10kV海岸线167	10	41.44	轻载	2602.33	无锡.于门变/3号主变	48.59	26	31760	2602.33
江阴市	10kV海豹线135	10	50.47	中载	1748.97	无锡.史村变/2号主变	29.57	6	7140	1748.97
江阴市	10kV海才线121	10	57.81	中载	1091.68	无锡.姚巷变/3号主变	10.6	3	12400	1091.68
江阴市	10kV海关线139	10	28.61	轻载	3770.91	无锡.黄山变/2号主变	39.5	28	17265	3770.91
江阴市	10kV海花线139	10	32.51	轻载	3415.16	无锡.东郊变/1号主变	20.73	14	13030	3415.16
江阴市	10kV海华线117	10	34.94	轻载	3194.15	无锡.世纪变/1号主变	44.74	21	11520	3194.15
江阴市	10kV海澜线148	10	49.02	轻载	1911.61	无锡.姚巷变/3号主变	10.6	1	7380	1911.61
江阴市	10kV海罄线118	10	80.58	重载	0	无锡.泾水变/1号主变	8.88	28	17710	0
江阴市	10kV海饰线140	10	54.91	中载	1176.2	无锡.姚巷变/2号主变	36.57	0		1176.2
江阴市	10kV海棠线164	10	29.79	轻载	3601	无锡.峭新变/3号主变	8.1	16	12800	3601
江阴市	10kV海溢线132	10	0.07	轻载	6116.21	无锡.霞客变/3号主变	44.24	32	11375	6116.21
江阴市	10kV海寓线123	10	66.54	中载	310.03	无锡.姚巷变/3号主变	10.6	0		310.03
江阴市	10kV航虹线127	10	69.41	中载	53.17	无锡.青阳变/1号主变	14.64	46	19930	53.17
江阴市	10kV浩德线151	10	51.67	中载	1641.59	无锡.申北变/2号主变	18.6	17	18980	1641.59
江阴市	10kV合金线164	10	49.24	轻载	1859.3	无锡.史村变/3号主变	39.3	22	10200	1859.3
江阴市	10kV何介线147	10	16.87	轻载	4757.11	无锡.长寿变/2号主变	19.06	13	7325	4757.11
江阴市	10kV和桥线111	10	43.74	轻载	2351.36	无锡.肖山变/1号主变	14.8	36	15580	2351.36
江阴市	10kV和时利线152	10	78.7	重载	0	无锡.云东变/3号主变	12.4	4	13850	0
江阴市	10kV河岸线128	10	52.56	中载	1561.22	无锡.陈子变/3号主变	38.26	37	13410	1561.22
江阴市	10kV河北线116	10	27.91	轻载	3834.82	无锡.要塞变/1号主变	42.16	9	8850	3834.82
江阴市	10kV河东线115	10	42.89	轻载	2427.22	无锡.河蒲变/1号主变	34.73	30	9920	2427.22
江阴市	10kV河联线139	10	0	轻载	6122.62	无锡.文林变/2号主变	28.96	0		6122.62

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
江阴市	10kV河隆线123	10	56	中载	1253.97	无锡.河蒲变/1号主变	34.73	57	24700	1253.97
江阴市	10kV河南线134	10	14.97	轻载	4927.54	无锡.霞客变/3号主变	44.24	28	9945	4927.54
江阴市	10kV河塘线160	10	55.46	中载	1324.98	无锡.河蒲变/3号主变	11.24	27	12030	1324.98
江阴市	10kV河豚线160	10	27.01	轻载	3849.2	无锡.仁和变/3号主变	14.62	10	9745	3849.2
江阴市	10kV河湘线144	10	49.87	轻载	1760.75	无锡.文林变/1号主变	12.64	32	14860	1760.75
江阴市	10kV亨达线114	10	28.34	轻载	3795.68	无锡.青阳变/1号主变	14.64	0		3795.68
江阴市	10kV恒大线134	10	36.8	轻载	3024.59	无锡.谢北变/2号主变	18.31	32	24785	3024.59
江阴市	10kV恒丰线152	10	74.79	重载	0	无锡.史村变/3号主变	39.3	6	6230	0
江阴市	10kV恒润线142	10	0.03	轻载	6264.99	江苏.景阳变/#2主变	65.36	2	10200	6264.99
江阴市	10kV恒天线113	10	28.55	轻载	3625.08	无锡.肖山变/1号主变	14.8	8	7925	3625.08
江阴市	10kV恒业线151	10	54.3	中载	1405.52	无锡.史村变/3号主变	39.3	11	8660	1405.52
江阴市	10kV恒泽线125	10	0	轻载	6268.11	无锡.瑰宝变/2号主变	28.89	1	2500	6268.11
江阴市	10kV红达线164	10	49.62	轻载	1856.88	无锡.红光变/2号主变	44.62	3	8000	1856.88
江阴市	10kV红豆线159	10	36.83	轻载	2970.55	无锡.红豆变/3号主变	7.08	29	21865	2970.55
江阴市	10kV红广线134	10	16.06	轻载	4914.55	无锡.红光变/2号主变	44.62	7	12120	4914.55
江阴市	10kV红苗线153	10	51.15	中载	1687.83	无锡.太清变/3号主变	40.43	4	6200	1687.83
江阴市	10kV红南联线118	10	22.3	轻载	4345.93	无锡.南闸变/1号主变	10.5	0		4345.93
江阴市	10kV红南联线142	10	22.06	轻载	4367.06	无锡.红光变/2号主变	44.62	0		4367.06
江阴市	10kV红旗线151	10	22.74	轻载	4231.8	无锡.砂北变/2号主变	8.74	5	4680	4231.8
江阴市	10kV红田联线122	10	0	轻载	6377.22	无锡.黄田变/2号主变	26.23	0		6377.22
江阴市	10kV红田联线165	10	0.48	轻载	6333.4	无锡.红光变/2号主变	44.62	0		6333.4
江阴市	10kV红万线144	10	23.87	轻载	4203.04	无锡.红光变/2号主变	44.62	25	16140	4203.04
江阴市	10kV红卫线142	10	31.48	轻载	3509.72	无锡.孟济变/1号主变	18.99	8	14700	3509.72
江阴市	10kV红星线135	10	49.87	轻载	1834.19	无锡.黄田变/2号主变	26.23	18	20150	1834.19

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
江阴市	10kV红御线147	10	23	轻载	4281.5	无锡.红光变/2号主变	44.62	13	15500	4281.5
江阴市	10kV宏港线134	10	17.3	轻载	4718.83	无锡.孟济变/1号主变	18.99	9	28890	4718.83
江阴市	10kV宏基线111	10	31.22	轻载	3391.6	无锡.锦南变/2号主变	6.76	13	12558	3391.6
江阴市	10kV宏凯线134	10	43.87	轻载	2380.29	无锡.要塞变/2号主变	29.87	40	21350	2380.29
江阴市	10kV泓彩线155	10	39.89	轻载	2743.14	无锡.于门变/3号主变	48.59	4	3710	2743.14
江阴市	10kV泓锦线166	10	37.56	轻载	2955.14	江苏.滨江变/#2主变	68.5	1		2955.14
江阴市	10kV泓升线156	10	14.4	轻载	5065.06	无锡.宝塔变/1号主变	12.58	14	10750	5065.06
江阴市	10kV泓业线152	10	28.22	轻载	3806.07	无锡.东郊变/2号主变	29.43	15	15970	3806.07
江阴市	10kV虹北线120	10	47.76	轻载	2026.09	无锡.黄山变/1号主变	33	21	15905	2026.09
江阴市	10kV鸿铁线138	10	65.1	中载	382.25	无锡.东郊变/1号主变	20.73	1	6500	382.25
江阴市	10kV湖庄线117	10	15.41	轻载	4888.05	无锡.霞客变/1号主变	14.72	32	14510	4888.05
江阴市	10kV葫港线136	10	28.4	轻载	3724.84	无锡.红光变/2号主变	44.62	37	27900	3724.84
江阴市	10kV虎跑线154	10	4.55	轻载	5860.57	无锡.钱家变/2号主变	13.01	4	2780	5860.57
江阴市	10kV花单线156	10	33.99	轻载	3149.82	无锡.谢北变/3号主变	27.31	1	4100	3149.82
江阴市	10kV花港线146	10	36.31	轻载	3016.45	无锡.石化变/2号主变	45.9	53	19085	3016.45
江阴市	10kV花果线136	10	22.65	轻载	4240.11	无锡.锦南变/2号主变	6.76	91	33070	4240.11
江阴市	10kV花联线133	10	0	轻载	6377.22	无锡.要塞变/2号主变	29.87	44	32735	6377.22
江阴市	10kV花联线152	10	22.79	轻载	4300.73	无锡.花北变/1号主变	11.85	12	8030	4300.73
江阴市	10kV华安线130	10	39.48	轻载	2732.92	无锡.文林变/2号主变	28.96	32	13350	2732.92
江阴市	10kV华地线161	10	44.26	轻载	2345.13	无锡.要塞变/2号主变	29.87	1	2000	2345.13
江阴市	10kV华府线158	10	16.39	轻载	4800.06	无锡.河蒲变/3号主变	11.24	32	21180	4800.06
江阴市	10kV华特线154	10	58.55	中载	1025.52	无锡.石化变/2号主变	45.9	0		1025.52
江阴市	10kV华庭线121	10	15.3	轻载	4982.96	无锡.黄田变/2号主变	26.23	20	18105	4982.96
江阴市	10kV化纤线113	10	26.29	轻载	3913.63	无锡.霞客变/1号主变	14.72	16	5025	3913.63

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
江阴市	10kV环村线182	10	73.93	重载	0	无锡.勤丰变/3号主变	10.19	0		0
江阴市	10kV宦开线162	10	44.43	轻载	2329.71	无锡.杨宦变/2号主变	18.82	17	15135	2329.71
江阴市	10kV凰北线117	10	42.64	轻载	2450.09	无锡.凤凰变/1号主变	13.98	0		2450.09
江阴市	10kV凰东线112	10	20.4	轻载	4441.37	无锡.凤凰变/1号主变	13.98	0		4441.37
江阴市	10kV凰鑫线111	10	22.3	轻载	4345.24	无锡.凤凰变/1号主变	13.98	0		4345.24
江阴市	10kV黄春联线183	10	30.31	轻载	3554.41	无锡.黄田变/3号主变	23.26	0		3554.41
江阴市	10kV黄丹线149	10	55.74	中载	1276.83	无锡.利港变/2号主变	10.01	83	23205	1276.83
江阴市	10kV黄河线116	10	19.9	轻载	3904.97	无锡.肖山变/1号主变	14.8	20	16480	3904.97
江阴市	10kV黄湖线143	10	17.2	轻载	4809.94	无锡.黄山变/2号主变	39.5	8	6280	4809.94
江阴市	10kV黄麓联线125	10	36.46	轻载	3055.42	无锡.黄田变/2号主变	26.23	0		3055.42
江阴市	10kV黄球联线136	10	0.76	轻载	6308.29	无锡.球庄变/2号主变	27.21	0		6308.29
江阴市	10kV黄山线137	10	7.36	轻载	5706.42	无锡.黄山变/2号主变	39.5	15	8540	5706.42
江阴市	10kV黄石联线128	10	7.49	轻载	4244.27	无锡.石庄变/2号主变	2.82	0		2820
江阴市	10kV黄塑线115	10	3.09	轻载	6095.6	无锡.黄山变/1号主变	33	22	15835	6095.6
江阴市	10kV黄体线138	10	8.5	轻载	5603.02	无锡.黄山变/2号主变	39.5	1		5603.02
江阴市	10kV璜塘线123	10	25.45	轻载	3897	无锡.凤凰变/1号主变	13.98	20	8375	3897
江阴市	10kV璜土线123	10	75.05	重载	0	无锡.球庄变/1号主变	43.1	32	13780	0
江阴市	10kV汇富线157	10	12.09	轻载	5275.85	无锡.城客变/3号主变	23.46	1	3200	5275.85
江阴市	10kV惠国线124	10	31.89	轻载	3412.21	无锡.凤凰变/1号主变	13.98	11	4945	3412.21
江阴市	10kV姬墩线114	10	44.92	轻载	2245.71	无锡.常泽变/1号主变	17.72	32	18405	2245.71
江阴市	10kV吉盛线143	10	58.76	中载	1006.64	无锡.云东变/2号主变	9.58	13	11595	1006.64
江阴市	10kV纪实线126	10	36.64	轻载	2987.18	无锡.世纪变/1号主变	44.74	0		2987.18
江阴市	10kV季庄线135	10	41.93	轻载	2513.48	无锡.云东变/2号主变	9.58	3	288200	2513.48
江阴市	10kV济国线136	10	61.58	中载	753.94	无锡.孟济变/1号主变	18.99	0		753.94

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
江阴市	10kV济宏线141	10	56.75	中载	1186.07	无锡.孟济变/1号主变	18.99	0		1186.07
江阴市	10kV稷山线157	10	63.06	中载	621.61	无锡.钱家变/3号主变	2.6	20	12175	621.61
江阴市	10kV加州线164	10	13.13	轻载	5180.59	无锡.于门变/3号主变	48.59	16	10130	5180.59
江阴市	10kV家芙线155	10	65.27	中载	423.47	无锡.钱家变/3号主变	2.6	29	15965	423.47
江阴市	10kV家清联线152	10	0.08	轻载	6260.83	无锡.太清变/3号主变	40.43	1	630	6260.83
江阴市	10kV家湾线111	10	23.65	轻载	4222.27	无锡.严村变/1号主变	44.16	28	23400	4222.27
江阴市	10kV嘉丰线126	10	35.83	轻载	3060.1	无锡.云东变/1号主变	15.92	31	17980	3060.1
江阴市	10kV嘉华线151	10	32.81	轻载	2898.5	无锡.城客变/3号主变	23.46	1	3500	2898.5
江阴市	10kV嘉盛线152	10	47.04	轻载	2056.06	无锡.石化变/2号主变	45.9	12	9050	2056.06
江阴市	10kV嘉庭线152	10	42.44	轻载	2467.58	无锡.长寿变/2号主变	19.06	38	16505	2467.58
江阴市	10kV建化线164	10	43.35	轻载	2386	无锡.石化变/3号主变	10.27	19	11595	2386
江阴市	10kV建设线124	10	57.34	中载	1133.94	无锡.云东变/1号主变	15.92	0		1133.94
江阴市	10kV建滔线152	10	32.34	轻载	3372.38	无锡.于门变/3号主变	48.59	3	600	3372.38
江阴市	10kV建义线117	10	49.71	轻载	1817.04	无锡.青阳变/1号主变	14.64	41	20930	1817.04
江阴市	10kV江城线124	10	28.01	轻载	3825.47	无锡.黄田变/2号主变	26.23	37	26595	3825.47
江阴市	10kV江海线125	10	36.74	轻载	3030.48	无锡.肖山变/2号主变	21.42	13	10490	3030.48
江阴市	10kV江酒线141	10	29.42	轻载	3697.3	无锡.黄山变/2号主变	39.5	5	7050	3697.3
江阴市	10kV江南线144	10	40.45	轻载	2646.15	无锡.兴周变/1号主变	8.72	5	4415	2646.15
江阴市	10kV江市线134	10	51.13	中载	1689.39	无锡.球庄变/2号主变	27.21	0		1689.39
江阴市	10kV蒋家埭线127	10	33.45	轻载	3272.79	无锡.云东变/1号主变	15.92	84	42315	3272.79
江阴市	10kV蒋家线113	10	59.49	中载	941.52	无锡.河蒲变/1号主变	34.73	54	23795	941.52
江阴市	10kV解放线135	10	61.68	中载	744.59	无锡.北国变/2号主变	22.93	23	13105	744.59
江阴市	10kV界金线164	10	31.33	轻载	3523.41	无锡.申北变/3号主变	20.61	1	4000	3523.41
江阴市	10kV金岸线123	10	26.17	轻载	3992.78	无锡.要塞变/1号主变	42.16	20	17610	3992.78

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
江阴市	10kV金达线116	10	80.29	重载	0	江苏.景阳变/#1主变	78.42	5	8930	0
江阴市	10kV金鹅线133	10	72.26	重载	0	江苏.景阳变/#2主变	65.36	40	18540	0
江阴市	10kV金凤线114	10	44.81	轻载	2255.93	无锡.凤凰变/1号主变	13.98	25	18235	2255.93
江阴市	10kV金角线112	10	18.25	轻载	8962.75	无锡.锦南变/2号主变	6.76	11	13600	6760
江阴市	10kV金酒线157	10	4.02	轻载	11427	无锡.锦南变/3号主变	17.06	25	28100	11427.04
江阴市	10kV金林线148	10	43.25	轻载	2395.7	无锡.贤庄变/2号主变	18.17	32	23155	2395.7
江阴市	10kV金美线126	10	23.75	轻载	4213.09	无锡.常泽变/1号主变	17.72	24	18520	4213.09
江阴市	10kV金门线161	10	42.02	轻载	2505.51	无锡.钱家变/3号主变	2.6	6	5560	2505.51
江阴市	10kV金盘线147	10	6.99	轻载	5740.37	无锡.东郊变/2号主变	29.43	35	18995	5740.37
江阴市	10kV金山线154	10	32.88	轻载	3382.08	江苏.滨江变/#1主变	60.69	0		3382.08
江阴市	10kV金石线171	10	58.7	中载	1012.18	江苏.滨江变/#2主变	68.5	39	20570	1012.18
江阴市	10kV金童线165	10	62.98	中载	628.72	江苏.滨江变/#2主变	68.5	27	13605	628.72
江阴市	10kV金湾线154	10	68.1	中载	170.26	无锡.周西变/2号主变	14.76	14	11425	170.26
江阴市	10kV金燕线135	10	59.95	中载	899.95	无锡.霞客变/3号主变	44.24	22	10770	899.95
江阴市	10kV金域线132	10	26.72	轻载	3875.87	无锡.史村变/2号主变	29.57	22	17250	3875.87
江阴市	10kV金中线170	10	29.75	轻载	3666.99	江苏.滨江变/#2主变	68.5	17	12600	3666.99
江阴市	10kV锦北线137	10	72.51	重载	0	无锡.锦南变/2号主变	6.76	41	19540	0
江阴市	10kV锦国线115	10	50.05	中载	1786.56	无锡.锦南变/2号主变	6.76	7	7220	1786.56
江阴市	10kV锦舜线160	10	25.99	轻载	4009.75	无锡.锦南变/3号主变	17.06	1	9000	4009.75
江阴市	10kV锦绣 I 线165	10	51.38	中载	1667.05	无锡.石化变/3号主变	10.27	8	8590	1667.05
江阴市	10kV劲松线162	10	112.91	重载	0	无锡.钱家变/3号主变	2.6	1	800	0
江阴市	10kV京澄线158	10	51.63	中载	1644.71	无锡.红豆变/3号主变	7.08	31	16140	1644.71
江阴市	10kV泾东线152	10	38.93	轻载	2421.51	无锡.泾水变/1号主变	8.88	16	7020	2421.51
江阴市	10kV泾工线127	10	60.56	中载	845.22	无锡.泾水变/2号主变	5.41	53	25100	845.22

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
江阴市	10kV泾虹线113	10	53.55	中载	1498.87	无锡.泾水变/1号主变	8.88	28	14560	1498.87
江阴市	10kV泾辉线151	10	0	轻载	6268.11	无锡.泾水变/1号主变	8.88	0		6268.11
江阴市	10kV泾新线126	10	37.38	轻载	2920.67	无锡.河蒲变/1号主变	34.73	40	19885	2920.67
江阴市	10kV经住线135	10	40.35	轻载	2700.88	无锡.红光变/2号主变	44.62	34	24750	2700.88
江阴市	10kV景瑰联线114	10	0.12	轻载	6257.2	无锡.瑰宝变/1号主变	12.18	0		6257.2
江阴市	10kV景瑰联线114	10	0.03	轻载	6264.99	江苏.景阳变/#1主变	78.42	0		6264.99
江阴市	10kV景贤线121	10	68.72	中载	114.83	无锡.夏港变/2号主变	25.13	59	26470	114.83
江阴市	10kV景阳线122	10	44.7	轻载	2265.11	江苏.景阳变/#1主变	78.42	81	35590	2265.11
江阴市	10kV景庄线144	10	31.81	轻载	3419.66	江苏.景阳变/#2主变	65.36	46	14105	3419.66
江阴市	10kV九曲线124	10	46.93	轻载	2065.41	江苏.万兴变/#1主变	12.52	37	16195	2065.41
江阴市	10kV九天线143	10	60.74	中载	829.28	无锡.峭新变/2号主变	27.52	23	14425	829.28
江阴市	10kV居杨线165	10	73.09	重载	0	无锡.峭新变/3号主变	8.1	7	8845	0
江阴市	10kV聚酯线160	10	37.86	轻载	2877.54	无锡.石化变/3号主变	10.27	4	10250	2877.54
江阴市	10kV君山线114	10	46.35	轻载	2118.06	无锡.黄山变/1号主变	33	9	13370	2118.06
江阴市	10kV君巫线122	10	33.33	轻载	3340.68	无锡.黄山变/1号主变	33	48	13455	3340.68
江阴市	10kV卡尔线122	10	34.42	轻载	3241.44	无锡.长山变/1号主变	19.33	0		3241.44
江阴市	10kV开元线123	10	49.31	轻载	1852.72	无锡.泾水变/2号主变	5.41	21	11965	1852.72
江阴市	10kV凯博线164	10	26.45	轻载	3899.25	无锡.山观变/3号主变	20.74	15	6805	3899.25
江阴市	10kV康电线114	10	99.72	重载	0	无锡.泾水变/1号主变	8.88	3	5100	0
江阴市	10kV康家线136	10	31.39	轻载	3456.9	无锡.长山变/2号主变	17.74	19	10920	3456.9
江阴市	10kV康平纳线141	10	92.1	重载	0	无锡.北国变/1号主变	10.32	14	9155	0
江阴市	10kV康盛线145	10	65.11	中载	437.68	无锡.钱家变/2号主变	13.01	2	6880	437.68
江阴市	10kV康西线151	10	23.71	轻载	4145.2	无锡.长寿变/2号主变	19.06	6	4960	4145.2
江阴市	10kV科茂线153	10	84.66	重载	0	无锡.云东变/3号主变	12.4	0		0

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
江阴市	10kV客鑫线172	10	6.63	轻载	5772.76	无锡.霞客变/1号主变	14.72	0		5772.76
江阴市	10kV客一线171	10	61.56	中载	768.66	无锡.霞客变/1号主变	14.72	0		768.66
江阴市	10kV客悦线138	10	6.04	轻载	5826.62	无锡.霞客变/3号主变	44.24	4	4250	5826.62
江阴市	10kV孔西线134	10	32.48	轻载	3359.91	江苏.景阳变/#2主变	65.36	11	7910	3359.91
江阴市	10kV跨越线166	10	0	轻载	2194.44	无锡.石化变/3号主变	10.27	4	2550	2194.44
江阴市	10kV矿业线125	10	70.93	重载	0	无锡.南闸变/2号主变	34.22	29	14670	0
江阴市	10kV朗博线157	10	51.87	中载	1623.4	无锡.仁和变/3号主变	14.62	1	5350	1623.4
江阴市	10kV冷冻线143	10	45.01	轻载	2276.54	无锡.要塞变/2号主变	29.87	24	15035	2276.54
江阴市	10kV李家桥线113	10	42.83	轻载	2432.94	江苏.万兴变/#1主变	12.52	26	13350	2432.94
江阴市	10kV李庄线112	10	30.27	轻载	3096.3	无锡.夏港变/1号主变	12.77	31	12550	3096.3
江阴市	10kV里新线122	10	27.13	轻载	3838.63	无锡.青阳变/1号主变	14.64	21	8965	3838.63
江阴市	10kV鲤岸线125	10	48.45	轻载	1929.62	无锡.北国变/2号主变	22.93	36	16315	1929.62
江阴市	10kV丽都线114	10	23.66	轻载	4222.1	无锡.要塞变/1号主变	42.16	18	11595	4222.1
江阴市	10kV丽景线152	10	15.42	轻载	4972.05	无锡.周西变/2号主变	14.76	14	10990	4972.05
江阴市	10kV利昌线140	10	44.86	轻载	1959.58	无锡.东郊变/1号主变	20.73	26	16975	1959.58
江阴市	10kV利城线122	10	81.66	重载	0	无锡.球庄变/1号主变	43.1	72	22720	0
江阴市	10kV利达线115	10	31.8	轻载	3420.35	无锡.泾水变/1号主变	8.88	5	5510	3420.35
江阴市	10kV利港线147	10	44.48	轻载	2285.03	无锡.利港变/2号主变	10.01	34	18860	2285.03
江阴市	10kV利工线146	10	46.93	轻载	2065.58	无锡.利港变/2号主变	10.01	24	12475	2065.58
江阴市	10kV利南线124	10	51.46	中载	1445.18	无锡.利港变/1号主变	32.35	45	23345	1445.18
江阴市	10kV利士线143	10	6.69	轻载	5668.84	无锡.仁和变/1号主变	18.39	3	9030	5668.84
江阴市	10kV利西线163	10	68.72	中载	114.31	无锡.柏木变/1号主变	23.42	63	24985	114.31
江阴市	10kV利信线117	10	35.96	轻载	3047.8	无锡.利港变/1号主变	32.35	1	7585	3047.8
江阴市	10kV栗山线135	10	80.92	重载	0	无锡.贤庄变/1号主变	17.93	106	35375	0

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
江阴市	10kV联铁线135	10	14.56	轻载	4964.26	无锡.孟济变/1号主变	18.99	5	7420	4964.26
江阴市	10kV良彩线119	10	48	轻载	1969.8	无锡.瑰宝变/1号主变	12.18	37	16405	1969.8
江阴市	10kV良达线127	10	53.26	中载	1498.7	无锡.严村变/1号主变	44.16	6	8025	1498.7
江阴市	10kV辽河线163	10	10.06	轻载	5367.12	无锡.杨宦变/2号主变	18.82	2	3600	5367.12
江阴市	10kV林北线148	10	58.81	中载	978.75	无锡.文林变/1号主变	12.64	19	8975	978.75
江阴市	10kV林场线160	10	75.99	重载	0	无锡.钱家变/3号主变	2.6	9	8045	0
江阴市	10kV林达线138	10	36.94	轻载	2960.51	无锡.文林变/2号主变	28.96	23	10800	2960.51
江阴市	10kV林南线132	10	50.86	中载	1714.16	无锡.文林变/2号主变	28.96	31	12415	1714.16
江阴市	10kV林塘线116	10	36.47	轻载	3055.07	无锡.南闸变/1号主变	10.5	53	17745	3055.07
江阴市	10kV林荫线123	10	6.09	轻载	5822.81	无锡.黄山变/1号主变	33	5	3600	5822.81
江阴市	10kV龄机线151	10	17.33	轻载	4798.68	无锡.云东变/3号主变	12.4	0		4798.68
江阴市	10kV刘伶线162	10	39.02	轻载	2822.12	无锡.要塞变/2号主变	29.87	27	15300	2822.12
江阴市	10kV刘桥线124	10	43.6	轻载	2364.01	无锡.泾水变/2号主变	5.41	12	5960	2364.01
江阴市	10kV刘市线127	10	12.27	轻载	5168.98	无锡.利港变/1号主变	32.35	19	11940	5168.98
江阴市	10kV龙定线155	10	36.46	轻载	3002.94	无锡.山观变/3号主变	20.74	18	8050	3002.94
江阴市	10kV龙福线118	10	29.61	轻载	3616.59	无锡.常泽变/1号主变	17.72	25	18405	3616.59
江阴市	10kV龙港线116	10	27.16	轻载	3835.69	无锡.严村变/1号主变	44.16	65	37465	3835.69
江阴市	10kV龙泉线155	10	61.08	中载	799.14	无锡.兴周变/2号主变	9.96	15	7980	799.14
江阴市	10kV龙砂线158	10	33.37	轻载	3280.06	无锡.砂北变/3号主变	13.79	14	13430	3280.06
江阴市	10kV龙山线150	10	69.41	中载	52.83	无锡.兴周变/1号主变	8.72	4	6200	52.83
江阴市	10kV龙潭线133	10	42.72	轻载	2484.9	无锡.周西变/1号主变	7.88	7	7500	2484.9
江阴市	10kV龙须线136	10	24.2	轻载	3569.65	无锡.周西变/1号主变	7.88	20	10215	3569.65
江阴市	10kV卢巷里线142	10	50.89	中载	1711.39	无锡.史村变/2号主变	29.57	26	11620	1711.39
江阴市	10kV芦埠线146	10	43.16	轻载	2403.67	无锡.仁和变/1号主变	18.39	31	19360	2403.67

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
江阴市	10kV芦沟线145	10	54.68	中载	1395.99	无锡.红光变/2号主变	44.62	55	26750	1395.99
江阴市	10kV芦花线156	10	17.09	轻载	4820.16	无锡.红光变/2号主变	44.62	41	29395	4820.16
江阴市	10kV陆北线123	10	40.38	轻载	2652.21	无锡.勤丰变/3号主变	10.19	23	8750	2652.21
江阴市	10kV陆东线157	10	62.14	中载	704.23	无锡.太清变/3号主变	40.43	19	12935	704.23
江阴市	10kV陆房线133	10	11.78	轻载	5213.32	无锡.皋岸变/2号主变	45.66	0		5213.32
江阴市	10kV陆工线115	10	67.8	中载	196.58	无锡.勤丰变/1号主变	13.36	20	9490	196.58
江阴市	10kV陆瓠线184	10	44.38	轻载	2294.55	无锡.勤丰变/3号主变	10.19	22	9955	2294.55
江阴市	10kV陆华线126	10	55.74	中载	1277	无锡.勤丰变/3号主变	10.19	12	6110	1277
江阴市	10kV路口桥线125	10	81.7	重载	0	无锡.史村变/2号主变	29.57	35	13895	0
江阴市	10kV马联线109	10	0	轻载	6268.11	无锡.马镇变/2号主变	6.92	0		6268.11
江阴市	10kV马联线173	10	0	轻载	6268.11	无锡.霞客变/1号主变	14.72	1	200	6268.11
江阴市	10kV马堰线111	10	61.85	中载	729.69	无锡.马镇变/2号主变	6.92	3	6310	729.69
江阴市	10kV麦家线143	10	45.23	轻载	2218	江苏.景阳变/#2主变	65.36	13	7900	2218
江阴市	10kV漫水线113	10	50.59	中载	1738.41	江苏.景阳变/#1主变	78.42	30	14280	1738.41
江阴市	10kV美凯龙线176	10	11.54	轻载	5325.73	无锡.黄田变/3号主变	23.26	24	18315	5325.73
江阴市	10kV门楼线163	10	47.62	轻载	2003.75	无锡.钱家变/3号主变	2.6	6	5850	2003.75
江阴市	10kV孟海线139	10	10.63	轻载	5408.86	无锡.孟济变/1号主变	18.99	15	12000	5408.86
江阴市	10kV孟临线155	10	0.29	轻载	6350.55	无锡.孟济变/3号主变	20.42	5		6350.55
江阴市	10kV孟巷线115	10	56.48	中载	1211.01	无锡.世纪变/1号主变	44.74	10	5690	1211.01
江阴市	10kV孟徐线140	10	37.29	轻载	2929.16	无锡.孟济变/1号主变	18.99	32	15180	2929.16
江阴市	10kV苗北线124	10	61.03	中载	803.47	无锡.勤丰变/3号主变	10.19	15	6065	803.47
江阴市	10kV苗村线128	10	63.1	中载	617.63	无锡.勤丰变/3号主变	10.19	37	16300	617.63
江阴市	10kV庙头线162	10	32.5	轻载	3416.54	无锡.周西变/3号主变	9.62	21	13900	3416.54
江阴市	10kV民达线157	10	57.65	中载	1105.54	无锡.红豆变/3号主变	7.08	35	20270	1105.54

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
江阴市	10kV民企线117	10	62.07	中载	710.12	无锡.勤丰变/1号主变	13.36	21	14340	710.12
江阴市	10kV闵家线135	10	42.98	轻载	2419.08	无锡.青阳变/2号主变	35.66	32	15310	2419.08
江阴市	10kV闵普线144	10	61.51	中载	760	无锡.青阳变/2号主变	35.66	29	12450	760
江阴市	10kV名邸线166	10	11.08	轻载	5367.47	无锡.红光变/2号主变	44.62	14	14750	5367.47
江阴市	10kV名鸿线124	10	33.3	轻载	3343.8	无锡.长山变/1号主变	19.33	3	5015	3343.8
江阴市	10kV名流线150	10	39.86	轻载	2746.26	无锡.文林变/1号主变	12.64	13	7675	2746.26
江阴市	10kV名雅线157	10	57.51	中载	973.21	无锡.贯庄变/3号主变	13.05	22	16390	973.21
江阴市	10kV明康线117	10	49.65	轻载	1853.59	无锡.河蒲变/1号主变	34.73	0		1853.59
江阴市	10kV明清线123	10	67.84	中载	193.12	江苏.景阳变/#1主变	78.42	40	17920	193.12
江阴市	10kV缪家线174	10	63.64	中载	569.31	无锡.谢北变/3号主变	27.31	37	18615	569.31
江阴市	10kV缪庄线152	10	63.15	中载	613.82	无锡.孟济变/3号主变	20.42	24	11810	613.82
江阴市	10kV模塑线154	10	0	轻载	6268.11	无锡.兴周变/2号主变	9.96	3	1260	6268.11
江阴市	10kV魔方线152	10	23	轻载	4282.2	无锡.城客变/3号主变	23.46	3	8900	4282.2
江阴市	10kV沐祥线165	10	42.3	轻载	2480.4	无锡.红豆变/3号主变	7.08	15	7850	2480.4
江阴市	10kV慕义线170	10	36.09	轻载	3036.37	无锡.长寿变/1号主变	10.27	23	10875	3036.37
江阴市	10kV那巷线130	10	36.29	轻载	3018.7	无锡.云东变/1号主变	15.92	9	5895	3018.7
江阴市	10kV纳材线151	10	6.01	轻载	5729.63	无锡.石化变/2号主变	45.9	5	10200	5729.63
江阴市	10kV纳力线153	10	26.17	轻载	3993.13	无锡.石化变/2号主变	45.9	1	5750	3993.13
江阴市	10kV纳鑫线151	10	45.81	轻载	2165.87	无锡.钱家变/2号主变	13.01	3	5000	2165.87
江阴市	10kV南车线132	10	25.54	轻载	4050.28	无锡.锦南变/2号主变	6.76	10	7660	4050.28
江阴市	10kV南锻线114	10	85.68	重载	0	无锡.锦南变/2号主变	6.76	0		0
江阴市	10kV南房线163	10	48.42	轻载	1932.39	无锡.史村变/3号主变	39.3	8	8950	1932.39
江阴市	10kV南凤线123	10	67.33	中载	239.36	无锡.南闸变/2号主变	34.22	13	5965	239.36
江阴市	10kV南工线121	10	50.22	中载	1730.27	无锡.南闸变/2号主变	34.22	38	27220	1730.27

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
江阴市	10kV南国线128	10	32.11	轻载	3393.16	无锡.泾水变/2号主变	5.41	20	18230	3393.16
江阴市	10kV南后滕线133	10	83.69	重载	0	无锡.锦南变/2号主变	6.76	28	15915	0
江阴市	10kV南降线113	10	63.42	中载	589.4	无锡.马镇变/2号主变	6.92	16	7990	589.4
江阴市	10kV南街线163	10	27.85	轻载	3774.03	无锡.宝塔变/2号主变	9.15	19	8125	3774.03
江阴市	10kV南锦线165	10	71.09	重载	0	无锡.锦南变/3号主变	17.06	8	6800	0
江阴市	10kV南六线156	10	25.26	轻载	4075.74	无锡.山观变/3号主变	20.74	18	15335	4075.74
江阴市	10kV南荣线158	10	54.28	中载	1407.6	无锡.石化变/3号主变	10.27	24	24720	1407.6
江阴市	10kV南铁线116	10	5.06	轻载	4408.98	无锡.锦南变/2号主变	6.76	0		4408.98
江阴市	10kV南西线124	10	40.49	轻载	2642.69	无锡.南闸变/2号主变	34.22	20	10630	2642.69
江阴市	10kV南闸线126	10	67.43	中载	230.01	无锡.南闸变/2号主变	34.22	26	14840	230.01
江阴市	10kV倪纺线150	10	35.27	轻载	3109.63	无锡.周西变/2号主变	14.76	10	8945	3109.63
江阴市	10kV倪巷线151	10	64.7	中载	474.57	无锡.周西变/2号主变	14.76	19	15940	474.57
江阴市	10kV碾城线131	10	48.57	轻载	1918.71	江苏.景阳变/#2主变	65.36	47	16270	1918.71
江阴市	10kV农场线154	10	71.13	重载	0	无锡.邓阳变/2号主变	29.8	49	18655	0
江阴市	10kV蟠居线155	10	11.84	轻载	5298.36	无锡.杨宦变/3号主变	21.32	11	8520	5298.36
江阴市	10kV培元线154	10	64.15	中载	523.41	无锡.长寿变/2号主变	19.06	16	9525	523.41
江阴市	10kV朋林线133	10	31.8	轻载	3341.03	无锡.霞客变/3号主变	44.24	44	13985	3341.03
江阴市	10kV彭蒿线145	10	73.01	重载	0	无锡.砂北变/2号主变	8.74	12	12820	0
江阴市	10kV彭家线124	10	11.96	轻载	5197.04	无锡.陈子变/3号主变	38.26	55	20955	5197.04
江阴市	10kV鹏威线127	10	64.39	中载	502.11	无锡.勤丰变/3号主变	10.19	24	10345	502.11
江阴市	10kV皮弄线154	10	24.98	轻载	4031.23	无锡.谢北变/3号主变	27.31	33	24080	4031.23
江阴市	10kV毗南线169	10	60.09	中载	887.13	无锡.长寿变/1号主变	10.27	18	9440	887.13
江阴市	10kV毗山线171	10	43.34	轻载	2331.45	无锡.长寿变/1号主变	10.27	19	7350	2331.45
江阴市	10kV漂染线138	10	67.82	中载	195.54	无锡.周西变/1号主变	7.88	5	8125	195.54

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
江阴市	10kV蒲长线165	10	48.17	轻载	1954.56	无锡.河蒲变/3号主变	11.24	34	18330	1954.56
江阴市	10kV蒲家堂线127	10	50.27	中载	1766.29	江苏.万兴变/#1主变	12.52	8	5850	1766.29
江阴市	10kV蒲市线114	10	41.56	轻载	2546.91	无锡.河蒲变/1号主变	34.73	22	11065	2546.91
江阴市	10kV浦发线153	10	17.62	轻载	3556.32	无锡.宝塔变/1号主变	12.58	10	11960	3556.32
江阴市	10kV浦江线154	10	13.72	轻载	5127.59	无锡.于门变/3号主变	48.59	17	11360	5127.59
江阴市	10kV普惠线118	10	29.82	轻载	3131.8	无锡.夏港变/1号主变	12.77	26	10810	3131.8
江阴市	10kV普九线126	10	57.95	中载	1097.4	无锡.夏港变/2号主变	25.13	39	27390	1097.4
江阴市	10kV普莱线156	10	43.46	轻载	2418.05	无锡.杨宦变/3号主变	21.32	0		2418.05
江阴市	10kV祁山线162	10	60.47	中载	853.36	无锡.贯庄变/3号主变	13.05	58	32040	853.36
江阴市	10kV岐北线156	10	61.1	中载	796.89	无锡.峭新变/3号主变	8.1	29	13490	796.89
江阴市	10kV岐东线145	10	76.1	重载	0	无锡.峭新变/2号主变	27.52	38	18280	0
江阴市	10kV岐峰线131	10	29.92	轻载	3589.05	无锡.皋岸变/2号主变	45.66	37	20160	3589.05
江阴市	10kV岐业线134	10	64.57	中载	485.83	无锡.皋岸变/2号主变	45.66	18	10985	485.83
江阴市	10kV启纺线160	10	60.07	中载	774.2	江苏.滨江变/#1主变	60.69	0		774.2
江阴市	10kV启港线155	10	81.87	重载	0	无锡.石化变/2号主变	45.9	46	36060	0
江阴市	10kV前小河线118	10	21.49	轻载	4343.68	无锡.利港变/1号主变	32.35	45	28690	4343.68
江阴市	10kV前周线168	10	29.46	轻载	3630.45	无锡.柏木变/1号主变	23.42	32	14455	3630.45
江阴市	10kV钱海线143	10	32.23	轻载	3382.08	无锡.钱家变/2号主变	13.01	18	10805	3382.08
江阴市	10kV钱稽线156	10	38.17	轻载	2850.53	无锡.钱家变/3号主变	2.6	49	22170	2600
江阴市	10kV钱倪线153	10	3.07	轻载	5993.59	无锡.钱家变/2号主变	13.01	3	2680	5993.59
江阴市	10kV钱宗线159	10	38.39	轻载	2830.78	无锡.钱家变/3号主变	2.6	2	4050	2600
江阴市	10kV强力线136	10	51.54	中载	1682.12	无锡.姚巷变/2号主变	36.57	0		1682.12
江阴市	10kV桥东线150	10	11.63	轻载	5317.59	无锡.东郊变/2号主变	29.43	11	8340	5317.59
江阴市	10kV桥头线121	10	57.71	中载	1119.56	无锡.月城变/2号主变	7.68	33	11060	1119.56

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
江阴市	10kV桥西线149	10	38.63	轻载	2857.97	无锡.东郊变/2号主变	29.43	22	15610	2857.97
江阴市	10kV桥下线142	10	56.81	中载	1181.22	无锡.霞客变/3号主变	44.24	36	11685	1181.22
江阴市	10kV峭村线153	10	51.69	中载	1639.34	无锡.峭新变/2号主变	27.52	0		1639.34
江阴市	10kV峭东线150	10	52.3	中载	1584.78	无锡.峭新变/2号主变	27.52	38	14240	1584.78
江阴市	10kV峭工线142	10	48.44	轻载	1930.14	无锡.皋岸变/2号主变	45.66	29	11755	1930.14
江阴市	10kV峭区线162	10	51.22	中载	1681.43	无锡.峭新变/3号主变	8.1	37	16615	1681.43
江阴市	10kV峭专线160	10	64.85	中载	461.06	无锡.峭新变/3号主变	8.1	16	7740	461.06
江阴市	10kV秦花线135	10	27.1	轻载	3907.91	无锡.黄山变/2号主变	39.5	11	11380	3907.91
江阴市	10kV秦泾线118	10	32.26	轻载	3378.96	无锡.黄山变/1号主变	33	16	10395	3378.96
江阴市	10kV勤陆联线116	10	10.77	轻载	5303.56	无锡.勤丰变/1号主变	13.36	0		5303.56
江阴市	10kV勤美线185	10	53.87	中载	1443.97	无锡.勤丰变/3号主变	10.19	33	12285	1443.97
江阴市	10kV勤南线118	10	35.01	轻载	3132.84	无锡.勤丰变/1号主变	13.36	27	11120	3132.84
江阴市	10kV勤塑线119	10	59.17	中载	969.75	无锡.勤丰变/1号主变	13.36	16	6550	969.75
江阴市	10kV勤希线181	10	74.48	重载	0	无锡.勤丰变/3号主变	10.19	8	4115	0
江阴市	10kV青驰线123	10	37.21	轻载	2987.35	无锡.青阳变/1号主变	14.64	0		2987.35
江阴市	10kV青发线143	10	29.44	轻载	3632.35	无锡.邓阳变/2号主变	29.8	15	7320	3632.35
江阴市	10kV青府线125	10	18.52	轻载	4609.89	无锡.青阳变/1号主变	14.64	92	44685	4609.89
江阴市	10kV青工线126	10	37.04	轻载	2950.98	无锡.青阳变/1号主变	14.64	43	17490	2950.98
江阴市	10kV青果线157	10	21.14	轻载	4451.24	无锡.宝塔变/1号主变	12.58	12	15150	4451.24
江阴市	10kV青里线141	10	51.16	中载	1686.62	无锡.青阳变/2号主变	35.66	0		1686.62
江阴市	10kV青年线165	10	41.39	轻载	2606.14	无锡.贯庄变/3号主变	13.05	30	22630	2606.14
江阴市	10kV青农线145	10	42.53	轻载	2459.79	无锡.青阳变/2号主变	35.66	43	20455	2459.79
江阴市	10kV青桥线143	10	31.59	轻载	3439.06	无锡.青阳变/2号主变	35.66	42	15725	3439.06
江阴市	10kV青桐路线150	10	45.78	轻载	2168.81	无锡.邓阳变/2号主变	29.8	19	10405	2168.81

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
江阴市	10kV青园线141	10	31.75	轻载	3485.13	无锡.红光变/2号主变	44.62	20	19220	3485.13
江阴市	10kV青中线116	10	61.57	中载	754.46	无锡.青阳变/1号主变	14.64	38	19870	754.46
江阴市	10kV青专线134	10	73.05	重载	0	无锡.青阳变/2号主变	35.66	60	25505	0
江阴市	10kV清北线161	10	32	轻载	3402.34	无锡.太清变/3号主变	40.43	6	5745	3402.34
江阴市	10kV清桂线166	10	77.54	重载	0	无锡.太清变/3号主变	40.43	22	12755	0
江阴市	10kV清陆线142	10	39.38	轻载	2741.58	无锡.太清变/2号主变	12.47	27	12010	2741.58
江阴市	10kV晴山线118	10	31.16	轻载	3477.51	无锡.霞客变/1号主变	14.72	25	14295	3477.51
江阴市	10kV秋林线118	10	51.42	中载	1664.11	无锡.陈子变/1号主变	12.75	24	11940	1664.11
江阴市	10kV球柏联线113	10	0.74	轻载	6202.29	无锡.球庄变/1号主变	43.1	0		6202.29
江阴市	10kV球柏联线170	10	0	轻载	6268.11	无锡.柏木变/1号主变	23.42	1	315	6268.11
江阴市	10kV球兴线116	10	61.78	中载	735.93	无锡.球庄变/1号主变	43.1	0		735.93
江阴市	10kV球振线114	10	26.45	轻载	3899.42	无锡.球庄变/1号主变	43.1	11	14990	3899.42
江阴市	10kV人革线114	10	23.61	轻载	4153.68	无锡.世纪变/1号主变	44.74	10	5150	4153.68
江阴市	10kV人民线163	10	39.63	轻载	2766.35	无锡.要塞变/2号主变	29.87	21	12945	2766.35
江阴市	10kV仁联线154	10	0.29	轻载	5432.94	无锡.仁和变/1号主变	18.39	0		5432.94
江阴市	10kV仁越线147	10	0	轻载	6377.22	无锡.仁和变/1号主变	18.39	0		6377.22
江阴市	10kV仁专线164	10	29.68	轻载	3142.54	无锡.仁和变/3号主变	14.62	37	17260	3142.54
江阴市	10kV日照线116	10	44.13	轻载	2688.41	无锡.月城变/1号主变	7.03	0		2688.41
江阴市	10kV荣裕线162	10	59.95	中载	899.6	无锡.红豆变/3号主变	7.08	47	18860	899.6
江阴市	10kV如意线116	10	40.35	轻载	2700.88	无锡.河蒲变/1号主变	34.73	39	14655	2700.88
江阴市	10kV润华线125	10	27.5	轻载	3805.55	无锡.陈子变/3号主变	38.26	30	16425	3805.55
江阴市	10kV塞美线155	10	14.75	轻载	5033.02	无锡.要塞变/2号主变	29.87	15	11010	5033.02
江阴市	10kV塞日线145	10	38.71	轻载	2850.18	无锡.要塞变/2号主变	29.87	12	7940	2850.18
江阴市	10kV塞一线164	10	9.99	轻载	5467.4	无锡.要塞变/2号主变	29.87	11	8060	5467.4

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
江阴市	10kV赛生线145	10	43.79	轻载	2346.51	无锡.石化变/2号主变	45.9	15	25760	2346.51
江阴市	10kV三里线113	10	28.63	轻载	3768.49	无锡.青阳变/1号主变	14.64	25	20760	3768.49
江阴市	10kV伞湖线161	10	79.26	重载	0	无锡.周西变/3号主变	9.62	11	6520	0
江阴市	10kV桑田线143	10	24.16	轻载	4105.01	无锡.球庄变/2号主变	27.21	0		4105.01
江阴市	10kV色织线134	10	46.29	轻载	2123.09	无锡.北国变/2号主变	22.93	24	14215	2123.09
江阴市	10kV砂南线132	10	48.45	轻载	1929.62	无锡.姚巷变/2号主变	36.57	11	6775	1929.62
江阴市	10kV砂泰线143	10	5.98	轻载	5832.16	无锡.砂北变/2号主变	8.74	6	4460	5832.16
江阴市	10kV山泉线156	10	71.14	重载	0	无锡.兴周变/2号主变	9.96	24	11575	0
江阴市	10kV山星线115	10	9.87	轻载	5478.14	无锡.肖山变/1号主变	14.8	14	13440	5478.14
江阴市	10kV山云线161	10	17.7	轻载	4683.15	无锡.山观变/3号主变	20.74	60	30105	4683.15
江阴市	10kV商贸线163	10	64.63	中载	480.8	无锡.石化变/3号主变	10.27	6	2510	480.8
江阴市	10kV上东线146	10	17.71	轻载	4682.29	江苏.景阳变/#2主变	65.36	49	19445	4682.29
江阴市	10kV上河头线126	10	73.63	重载	0	无锡.严村变/1号主变	44.16	15	23845	0
江阴市	10kV上嘉线116	10	8.13	轻载	5636.62	无锡.利港变/1号主变	32.35	8	4800	5636.62
江阴市	10kV上塘线113	10	74.82	重载	0	无锡.陈子变/1号主变	12.75	52	26585	0
江阴市	10kV上洋线123	10	16.34	轻载	4805.09	无锡.长山变/1号主变	19.33	20	14070	4805.09
江阴市	10kV申大线147	10	14.05	轻载	5097.45	无锡.申北变/2号主变	18.6	0		5097.45
江阴市	10kV申刘线154	10	10.05	轻载	5462.04	无锡.申北变/2号主变	18.6	13	6345	5462.04
江阴市	10kV申龙线112	10	64.22	中载	517.87	无锡.瑰宝变/1号主变	12.18	36	15225	517.87
江阴市	10kV申墅线159	10	49.21	轻载	1893.77	无锡.申北变/3号主变	20.61	15	14280	1893.77
江阴市	10kV申学线165	10	15.68	轻载	4948.84	无锡.申北变/3号主变	20.61	0		4948.84
江阴市	10kV申园线157	10	29.06	轻载	3729.86	无锡.申北变/3号主变	20.61	32	26045	3729.86
江阴市	10kV申闸线158	10	66.92	中载	280.24	无锡.申北变/3号主变	20.61	51	26440	280.24
江阴市	10kV深国线153	10	32.94	轻载	3376.01	无锡.城客变/3号主变	23.46	2	6710	3376.01

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
江阴市	10kV沈店线133	10	64.79	中载	466.08	无锡.史村变/2号主变	29.57	33	13480	466.08
江阴市	10kV沈东线165	10	39.84	轻载	2700.53	无锡.史村变/3号主变	39.3	19	11200	2700.53
江阴市	10kV升华线145	10	41.64	轻载	2539.46	江苏.景阳变/#2主变	65.36	30	17405	2539.46
江阴市	10kV升辉线125	10	83.81	重载	0	无锡.泾水变/2号主变	5.41	5	16080	0
江阴市	10kV生活线148	10	8.19	轻载	5631.08	无锡.于门变/2号主变	46.79	9	7200	5631.08
江阴市	10kV胜达线150	10	74.09	重载	0	无锡.砂北变/2号主变	8.74	3	8130	0
江阴市	10kV圣庭线182	10	34.98	轻载	3190.34	无锡.黄田变/3号主变	23.26	26	23890	3190.34
江阴市	10kV圣阳线162	10	41.8	轻载	2466.71	无锡.邓阳变/3号主变	10	29	11565	2466.71
江阴市	10kV石池线128	10	34.48	轻载	3180.64	江苏.万兴变/#1主变	12.52	33	11300	3180.64
江阴市	10kV石埭线131	10	36.02	轻载	3043.12	无锡.文林变/2号主变	28.96	50	15315	3043.12
江阴市	10kV石牌线141	10	25.41	轻载	3992.78	无锡.长山变/2号主变	17.74	48	57865	3992.78
江阴市	10kV石庄线132	10	53.29	中载	1496.1	无锡.石庄变/2号主变	2.82	31	13190	1496.1
江阴市	10kV时代线138	10	19.45	轻载	4605.39	无锡.要塞变/2号主变	29.87	37	29350	4605.39
江阴市	10kV史村线134	10	41.36	轻载	2564.75	无锡.史村变/2号主变	29.57	19	11625	2564.75
江阴市	10kV史东线143	10	41.34	轻载	2566.3	无锡.兴周变/1号主变	8.72	0		2566.3
江阴市	10kV史华线122	10	38.41	轻载	2829.05	无锡.史村变/2号主变	29.57	59	18010	2829.05
江阴市	10kV史联线147	10	0	轻载	6268.11	无锡.钱家变/2号主变	13.01	0		6268.11
江阴市	10kV史联线154	10	40.51	轻载	2640.95	无锡.史村变/3号主变	39.3	5	9430	2640.95
江阴市	10kV史砂线123	10	61.24	中载	784.77	无锡.史村变/2号主变	29.57	34	16500	784.77
江阴市	10kV史泰线144	10	47.8	轻载	1988.16	无锡.史村变/2号主变	29.57	28	10640	1988.16
江阴市	10kV世贸线158	10	17.1	轻载	4819.12	无锡.孟济变/3号主变	20.42	29	17680	4819.12
江阴市	10kV世能线125	10	49.5	轻载	1835.57	无锡.世纪变/1号主变	44.74	6	6565	1835.57
江阴市	10kV世云线127	10	54.44	中载	1393.39	无锡.世纪变/1号主变	44.74	0		1393.39
江阴市	10kV世周联线123	10	0.68	轻载	4502.51	无锡.世纪变/1号主变	44.74	0		4502.51

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
江阴市	10kV市府线117	10	9.02	轻载	5555.22	无锡.黄山变/1号主变	33	11	8810	5555.22
江阴市	10kV寿北线166	10	53.94	中载	1438.25	无锡.长寿变/1号主变	10.27	40	18850	1438.25
江阴市	10kV寿东线163	10	48.83	轻载	1895.33	无锡.长寿变/1号主变	10.27	24	11770	1895.33
江阴市	10kV寿工线148	10	64.03	中载	534.84	无锡.长寿变/2号主变	19.06	27	11145	534.84
江阴市	10kV寿机线150	10	45.27	轻载	2214.02	无锡.长寿变/2号主变	19.06	7	5215	2214.02
江阴市	10kV寿鑫线156	10	71.28	重载	0	无锡.长寿变/2号主变	19.06	0		0
江阴市	10kV曙旦线114	10	27.28	轻载	3825.12	无锡.霞客变/1号主变	14.72	53	18830	3825.12
江阴市	10kV双泾线117	10	35.81	轻载	3061.83	无锡.陈子变/1号主变	12.75	63	24125	3061.83
江阴市	10kV双居线142	10	37.67	轻载	2895.04	无锡.东郊变/1号主变	20.73	16	8900	2895.04
江阴市	10kV双科线144	10	0	轻载	6268.11	无锡.仁和变/1号主变	18.39	1	5000	6268.11
江阴市	10kV双良线125	10	61.25	中载	797.07	无锡.利港变/1号主变	32.35	1	9230	797.07
江阴市	10kV双龙线165	10	48.56	轻载	1919.58	无锡.砂北变/3号主变	13.79	27	17640	1919.58
江阴市	10kV双能线123	10	41.72	轻载	1919.92	无锡.利港变/1号主变	32.35	1	2510	1919.92
江阴市	10kV双牌线143	10	43.25	轻载	2395.01	无锡.东郊变/1号主变	20.73	30	13180	2395.01
江阴市	10kV双桥线149	10	65.55	中载	398.53	无锡.长寿变/2号主变	19.06	24	14500	398.53
江阴市	10kV双威线134	10	16.12	轻载	4908.31	无锡.于门变/2号主变	46.79	15	13200	4908.31
江阴市	10kV双喜线154	10	37.74	轻载	2888.28	无锡.太清变/3号主变	40.43	73	39675	2888.28
江阴市	10kV水岸线140	10	22.33	轻载	4343.16	无锡.贯庄变/2号主变	21.76	11	8920	4343.16
江阴市	10kV水方线119	10	16.69	轻载	4856.35	无锡.黄山变/1号主变	33	0		4856.35
江阴市	10kV水平线163	10	88.22	重载	0	无锡.红豆变/3号主变	7.08	46	15195	0
江阴市	10kV水上线140	10	16.39	轻载	4883.89	无锡.黄山变/2号主变	39.5	15	12890	4883.89
江阴市	10kV水芸线115	10	10.3	轻载	5346.16	无锡.月城变/1号主变	7.03	18	10825	5346.16
江阴市	10kV硕桥线152	10	54.72	中载	1368.28	无锡.砂北变/2号主变	8.74	14	8900	1368.28
江阴市	10kV司湾线121	10	70.28	重载	0	无锡.泾水变/2号主变	5.41	41	18090	0

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
江阴市	10kV思巷线133	10	32.23	轻载	3382.08	无锡.云东变/2号主变	9.58	25	12320	3382.08
江阴市	10kV四房桥线125	10	49.29	轻载	1854.63	无锡.河蒲变/1号主变	34.73	58	34625	1854.63
江阴市	10kV松岗线118	10	69.8	中载	17.32	无锡.凤凰变/1号主变	13.98	15	11365	17.32
江阴市	10kV松文线141	10	36.05	轻载	3093.18	无锡.云东变/2号主变	9.58	9	5665	3093.18
江阴市	10kV苏利线159	10	65.26	中载	431.61	无锡.仁和变/3号主变	14.62	0		431.61
江阴市	10kV苏士桥线115	10	32.92	轻载	3320.42	无锡.霞客变/1号主变	14.72	25	9460	3320.42
江阴市	10kV苏墅线138	10	83.57	重载	0	无锡.姚巷变/2号主变	36.57	23	8135	0
江阴市	10kV苏巷线156	10	32.39	轻载	3368.05	无锡.河蒲变/3号主变	11.24	25	10435	3368.05
江阴市	10kV塑胶线118	10	47.95	轻载	1974.48	无锡.世纪变/1号主变	44.74	21	13870	1974.48
江阴市	10kV塔要联线147	10	0	轻载	6377.22	无锡.要塞变/2号主变	29.87	0		6377.22
江阴市	10kV太华线141	10	38.95	轻载	2828.36	无锡.太清变/2号主变	12.47	52	29395	2828.36
江阴市	10kV太康线165	10	56.21	中载	1234.92	无锡.太清变/3号主变	40.43	0		1234.92
江阴市	10kV太平桥线118	10	48.52	轻载	1923.21	无锡.姚巷变/3号主变	10.6	41	16150	1923.21
江阴市	10kV泰东线114	10	65.97	中载	360.43	江苏.万兴变/#1主变	12.52	29	12775	360.43
江阴市	10kV泰富线122	10	11.02	轻载	5373.53	无锡.要塞变/1号主变	42.16	21	16860	5373.53
江阴市	10kV泰和线153	10	16.26	轻载	4895.67	无锡.孟济变/3号主变	20.42	16	11030	4895.67
江阴市	10kV唐巷线139	10	20.73	轻载	4412.1	无锡.北国变/1号主变	10.32	0		4412.1
江阴市	10kV塘东线135	10	68.65	中载	121.24	无锡.皋岸变/2号主变	45.66	12	8445	121.24
江阴市	10kV塘前线154	10	17.98	轻载	4739.27	无锡.要塞变/2号主变	29.87	14	15090	4739.27
江阴市	10kV塘头线164	10	58.92	中载	991.74	无锡.邓阳变/3号主变	10	60	22970	991.74
江阴市	10kV塘园线151	10	51.71	中载	1637.78	无锡.红豆变/2号主变	20.09	23	12035	1637.78
江阴市	10kV桃园线115	10	61.41	中载	769.01	无锡.常泽变/1号主变	17.72	13	16660	769.01
江阴市	10kV陶城线141	10	50.55	中载	1771.66	无锡.史村变/2号主变	29.57	10	7780	1771.66
江阴市	10kV特材线155	10	61.26	中载	764.16	无锡.长寿变/2号主变	19.06	15	7045	764.16

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
江阴市	10kV天安线160	10	35.07	轻载	3182.38	无锡.山观变/3号主变	20.74	17	13360	3182.38
江阴市	10kV天鹤线136	10	59.69	中载	939.44	无锡.要塞变/2号主变	29.87	15	11750	939.44
江阴市	10kV天江线159	10	45.71	轻载	2213.32	无锡.杨宦变/3号主变	21.32	2	9200	2213.32
江阴市	10kV天门线132	10	32.49	轻载	3359.04	江苏.景阳变/#2主变	65.36	39	21035	3359.04
江阴市	10kV天平线132	10	13.26	轻载	5169.5	无锡.东郊变/1号主变	20.73	10	8800	5169.5
江阴市	10kV田国线175	10	62.54	中载	679.46	无锡.黄田变/3号主变	23.26	27	24940	679.46
江阴市	10kV田隧线123	10	6.34	轻载	5799.78	无锡.黄田变/2号主变	26.23	26	22590	5799.78
江阴市	10kV庭苑线174	10	27.86	轻载	3838.8	无锡.黄田变/3号主变	23.26	30	24115	3838.8
江阴市	10kV停塘线145	10	35.69	轻载	3071.88	无锡.邓阳变/2号主变	29.8	71	25610	3071.88
江阴市	10kV通化线116	10	29.3	轻载	3644.65	无锡.凤凰变/1号主变	13.98	4	4150	3644.65
江阴市	10kV通江线177	10	52.25	中载	1552.39	无锡.黄田变/3号主变	23.26	37	24150	1552.39
江阴市	10kV通用线159	10	38.64	轻载	2808.44	无锡.峭新变/3号主变	8.1	5	4515	2808.44
江阴市	10kV桐联线115	10	0	轻载	6268.11	无锡.青阳变/1号主变	14.64	2	600	6268.11
江阴市	10kV涂镇线113	10	54.3	中载	1405.52	无锡.南闸变/1号主变	10.5	45	20045	1405.52
江阴市	10kV土南线118	10	51.87	中载	1623.4	无锡.球庄变/1号主变	43.1	83	24285	1623.4
江阴市	10kV土西线133	10	30.37	轻载	3610.01	无锡.贤庄变/1号主变	17.93	0		3610.01
江阴市	10kV万北联线112	10	4.11	轻载	5900.23	江苏.万兴变/#1主变	12.52	3	600	5900.23
江阴市	10kV万北联线132	10	0	轻载	6268.11	无锡.北国变/2号主变	22.93	0		6268.11
江阴市	10kV万达线151	10	25.27	轻载	4074.88	无锡.红光变/2号主变	44.62	25	17400	4074.88
江阴市	10kV万东线125	10	77.7	重载	0	江苏.万兴变/#1主变	12.52	32	16450	0
江阴市	10kV万龚线144	10	65.88	中载	368.57	江苏.万兴变/#2主变	41.05	0		368.57
江阴市	10kV万红联线137	10	8.15	轻载	5537.9	江苏.万兴变/#2主变	41.05	0		5537.9
江阴市	10kV万红联线164	10	0	轻载	6268.11	无锡.红豆变/3号主变	7.08	0		6268.11
江阴市	10kV万通线138	10	42.27	轻载	2482.65	江苏.万兴变/#2主变	41.05	32	22265	2482.65

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
江阴市	10kV万翔线139	10	40.58	轻载	2634.55	无锡.霞客变/3号主变	44.24	15	7710	2634.55
江阴市	10kV万兴线134	10	21.56	轻载	4337.62	江苏.万兴变/#2主变	41.05	20	6845	4337.62
江阴市	10kV万徐线135	10	33.39	轻载	3277.81	江苏.万兴变/#2主变	41.05	23	20615	3277.81
江阴市	10kV万郁线136	10	79.72	重载	0	江苏.万兴变/#2主变	41.05	24	12540	0
江阴市	10kV万悦线152	10	34.33	轻载	3249.75	无锡.红光变/2号主变	44.62	24	21110	3249.75
江阴市	10kV王家线121	10	36.31	轻载	3016.97	无锡.河蒲变/1号主变	34.73	31	9550	3016.97
江阴市	10kV望江线134	10	10.25	轻载	5443.5	无锡.黄田变/2号主变	26.23	18	13330	5443.5
江阴市	10kV威尼斯线163	10	63.81	中载	554.24	无锡.河蒲变/3号主变	11.24	53	29050	554.24
江阴市	10kV蔚尔线154	10	32.72	轻载	3395.93	无锡.孟济变/3号主变	20.42	36	14860	3395.93
江阴市	10kV文北线129	10	55.37	中载	1310.26	无锡.文林变/2号主变	28.96	31	12285	1310.26
江阴市	10kV文定线113	10	57.82	中载	1065.7	无锡.要塞变/1号主变	42.16	30	17410	1065.7
江阴市	10kV文东线151	10	28.11	轻载	3816.46	无锡.东郊变/2号主变	29.43	13	6535	3816.46
江阴市	10kV文富线132	10	22.56	轻载	3122.28	无锡.红光变/2号主变	44.62	52	20420	3122.28
江阴市	10kV文化线121	10	14.25	轻载	5078.92	无锡.黄山变/1号主变	33	11	4395	5078.92
江阴市	10kV文南线146	10	68.91	中载	97.86	无锡.文林变/1号主变	12.64	29	14025	97.86
江阴市	10kV文叶线136	10	16.62	轻载	4780.32	无锡.文林变/2号主变	28.96	10	4060	4780.32
江阴市	10kV文专线145	10	48.81	轻载	1897.06	无锡.文林变/1号主变	12.64	44	18995	1897.06
江阴市	10kV卧龙线114	10	43.32	轻载	2430.86	无锡.月城变/1号主变	7.03	40	19635	2430.86
江阴市	10kV污水线121	10	40.68	轻载	2564.23	无锡.肖山变/2号主变	21.42	14	20860	2564.23
江阴市	10kV吴巷线154	10	36	轻载	3044.86	无锡.云东变/3号主变	12.4	25	13855	3044.86
江阴市	10kV五星线162	10	29.94	轻载	3650.02	无锡.红光变/2号主变	44.62	63	24870	3650.02
江阴市	10kV五一线146	10	51.85	中载	1653.54	无锡.要塞变/2号主变	29.87	37	15845	1653.54
江阴市	10kV五洲线124	10	7.35	轻载	5707.98	无锡.常泽变/1号主变	17.72	3	6650	5707.98
江阴市	10kV夕阳线153	10	33.14	轻载	3357.66	无锡.红光变/2号主变	44.62	28	27450	3357.66

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
江阴市	10kV西村线122	10	44.2	轻载	2310.66	无锡.常泽变/1号主变	17.72	14	12360	2310.66
江阴市	10kV西范线117	10	48	轻载	1969.63	无锡.球庄变/1号主变	43.1	44	18090	1969.63
江阴市	10kV西工线171	10	29.89	轻载	3591.82	无锡.柏木变/1号主变	23.42	14	6650	3591.82
江阴市	10kV西立线155	10	32.84	轻载	3250.62	无锡.谢北变/3号主变	27.31	20	17850	3250.62
江阴市	10kV西桥路线135	10	38.62	轻载	2859.01	无锡.锦南变/2号主变	6.76	49	33855	2859.01
江阴市	10kV西桥线131	10	48.28	轻载	1978.46	无锡.球庄变/2号主变	27.21	55	23245	1978.46
江阴市	10kV西伍线125	10	38.47	轻载	2822.99	无锡.严村变/1号主变	44.16	19	11690	2822.99
江阴市	10kV希尔线178	10	3.16	轻载	6089.37	无锡.黄田变/3号主变	23.26	19	11530	6089.37
江阴市	10kV矽铁线126	10	19.61	轻载	4590.84	无锡.要塞变/1号主变	42.16	28	17145	4590.84
江阴市	10kV溪市线121	10	24.62	轻载	4063.96	无锡.利港变/1号主变	32.35	5	2730	4063.96
江阴市	10kV稀土线148	10	29.64	轻载	3613.82	无锡.利港变/2号主变	10.01	9	4650	3613.82
江阴市	10kV习礼线127	10	51.98	中载	1613.88	无锡.河蒲变/1号主变	34.73	45	16820	1613.88
江阴市	10kV下渡线147	10	70.45	重载	0	无锡.砂北变/2号主变	8.74	7	8275	0
江阴市	10kV夏安线113	10	58.93	中载	1008.2	无锡.夏港变/1号主变	12.77	21	13710	1008.2
江阴市	10kV夏北线115	10	29.85	轻载	3657.64	无锡.夏港变/1号主变	12.77	20	13470	3657.64
江阴市	10kV夏长线141	10	34.43	轻载	3185.15	无锡.夏港变/2号主变	25.13	25	11740	3185.15
江阴市	10kV夏工线167	10	47.64	轻载	2001.85	无锡.红光变/2号主变	44.62	29	12855	2001.85
江阴市	10kV夏家线124	10	40.4	轻载	2650.31	无锡.夏港变/2号主变	25.13	26	12195	2650.31
江阴市	10kV夏孟联线116	10	0.24	轻载	6246.8	无锡.夏港变/1号主变	12.77	1		6246.8
江阴市	10kV夏名线129	10	7.09	轻载	5731.71	无锡.夏港变/2号主变	25.13	5	5880	5731.71
江阴市	10kV夏苑线119	10	19.03	轻载	4643.32	无锡.夏港变/1号主变	12.77	14	14750	4643.32
江阴市	10kV夏专线111	10	58.54	中载	893.02	无锡.夏港变/1号主变	12.77	31	15095	893.02
江阴市	10kV先锋线127	10	28.33	轻载	3796.02	无锡.要塞变/1号主变	42.16	18	11775	3796.02
江阴市	10kV贤澄线137	10	40.66	轻载	2672.65	无锡.贤庄变/1号主变	17.93	20	9195	2672.65

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
江阴市	10kV贤芙线147	10	17.82	轻载	4672.07	无锡.贤庄变/2号主变	18.17	29	13475	4672.07
江阴市	10kV贤南线134	10	14.27	轻载	4990.07	无锡.贤庄变/1号主变	17.93	28	14910	4990.07
江阴市	10kV贤添线138	10	38.55	轻载	2865.59	无锡.贤庄变/1号主变	17.93	0		2865.59
江阴市	10kV贤西线144	10	60.24	中载	889.04	无锡.贤庄变/2号主变	18.17	28	12950	889.04
江阴市	10kV贤中线145	10	11.34	轻载	5344.26	无锡.贤庄变/2号主变	18.17	9	8800	5344.26
江阴市	10kV芎菲线143	10	55.62	中载	1288.09	无锡.红豆变/2号主变	20.09	10	14595	1288.09
江阴市	10kV香华线112	10	41.17	轻载	2581.89	无锡.红豆变/2号主变	20.09	11	11930	2581.89
江阴市	10kV香山线153	10	27.65	轻载	3858.2	江苏.滨江变/#1主变	60.69	0		3858.2
江阴市	10kV香樟线152	10	24.42	轻载	4152.64	无锡.贯庄变/2号主变	21.76	15	11600	4152.64
江阴市	10kV湘北线118	10	69.36	中载	56.98	无锡.河蒲变/1号主变	34.73	42	16995	56.98
江阴市	10kV湘南线133	10	59.6	中载	931.64	无锡.文林变/2号主变	28.96	43	14925	931.64
江阴市	10kV巷门线146	10	58.16	中载	1060.33	无锡.砂北变/2号主变	8.74	18	14210	1060.33
江阴市	10kV巷星线150	10	0.65	轻载	6318.16	无锡.姚巷变/3号主变	10.6	0		6318.16
江阴市	10kV小湖线132	10	36.52	轻载	3050.57	无锡.贤庄变/1号主变	17.93	21	11830	3050.57
江阴市	10kV小青阳线165	10	60.78	中载	825.3	无锡.邓阳变/3号主变	10	49	18240	825.3
江阴市	10kV小园线115	10	52.15	中载	1598.46	江苏.万兴变/#1主变	12.52	23	11480	1598.46
江阴市	10kV肖山线127	10	22.04	轻载	4368.97	无锡.肖山变/2号主变	21.42	10	6055	4368.97
江阴市	10kV肖纤线123	10	14.48	轻载	3769.7	无锡.肖山变/2号主变	21.42	3	5000	3769.7
江阴市	10kV协新线140	10	69.4	中载	53.35	无锡.周西变/1号主变	7.88	20	12350	53.35
江阴市	10kV斜泾线159	10	16.06	轻载	4913.68	无锡.锦南变/3号主变	17.06	21	22330	4913.68
江阴市	10kV谢碧线171	10	15.31	轻载	4982.44	无锡.谢北变/3号主变	27.31	0		4982.44
江阴市	10kV谢宸线117	10	28.09	轻载	3818.19	无锡.谢北变/2号主变	18.31	14	16150	3818.19
江阴市	10kV谢桂线136	10	21.32	轻载	4359.44	无锡.谢北变/2号主变	18.31	24	18675	4359.44
江阴市	10kV谢假线139	10	16.66	轻载	4859.65	无锡.谢北变/2号主变	18.31	18	12270	4859.65

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
江阴市	10kV谢立线119	10	39.8	轻载	2751.63	无锡.谢北变/2号主变	18.31	44	28150	2751.63
江阴市	10kV谢联线153	10	44.73	轻载	2301.83	无锡.谢北变/3号主变	27.31	0		2301.83
江阴市	10kV谢联线154	10	49.87	轻载	1834.36	无锡.花北变/1号主变	11.85	0		1834.36
江阴市	10kV谢南线172	10	34.53	轻载	3176.31	无锡.谢北变/3号主变	27.31	23	13935	3176.31
江阴市	10kV谢斜线159	10	22.23	轻载	4277.17	无锡.谢北变/3号主变	27.31	20	12630	4277.17
江阴市	10kV谢新线118	10	6.52	轻载	5782.97	无锡.谢北变/2号主变	18.31	5	3600	5782.97
江阴市	10kV谢阳线115	10	6.49	轻载	5785.92	无锡.谢北变/2号主变	18.31	19	12490	5785.92
江阴市	10kV谢元线113	10	41.35	轻载	2565.61	无锡.锦南变/2号主变	6.76	0		2565.61
江阴市	10kV昕悦线159	10	15.35	轻载	4978.46	无锡.周西变/3号主变	9.62	12	13020	4978.46
江阴市	10kV新潮线140	10	21.34	轻载	3792.91	无锡.长山变/2号主变	17.74	1	2000	3792.91
江阴市	10kV新宕线158	10	27.31	轻载	3822.87	无锡.峭新变/3号主变	8.1	32	11515	3822.87
江阴市	10kV新都线156	10	30.53	轻载	3595.81	无锡.贯庄变/3号主变	13.05	25	17965	3595.81
江阴市	10kV新风线144	10	53.35	中载	1490.73	无锡.北国变/1号主变	10.32	11	11795	1490.73
江阴市	10kV新花线125	10	13.73	轻载	5126.72	无锡.夏港变/2号主变	25.13	12	9150	5126.72
江阴市	10kV新马线114	10	69.97	中载	2.25	无锡.马镇变/2号主变	6.92	54	27180	2.25
江阴市	10kV新梅线156	10	10.9	轻载	5384.44	无锡.城客变/3号主变	23.46	5	6900	5384.44
江阴市	10kV新盛线146	10	50.08	中载	1784.13	江苏.万兴变/#2主变	41.05	85	33190	1784.13
江阴市	10kV新潭线144	10	53.5	中载	1477.22	无锡.皋岸变/2号主变	45.66	4	6450	1477.22
江阴市	10kV新西线163	10	48.1	轻载	1960.97	无锡.峭新变/3号主变	8.1	0		1960.97
江阴市	10kV新巷线115	10	30.07	轻载	3575.71	无锡.瑰宝变/1号主变	12.18	18	8955	3575.71
江阴市	10kV新杨线117	10	60.14	中载	883.15	无锡.姚巷变/3号主变	10.6	38	21075	883.15
江阴市	10kV新庄线162	10	53.61	中载	1468.04	无锡.锦南变/3号主变	17.06	16	13660	1468.04
江阴市	10kV鑫辉线144	10	52.79	中载	1568.33	无锡.姚巷变/3号主变	10.6	0		1568.33
江阴市	10kV信捷线118	10	37.13	轻载	2943.36	无锡.肖山变/1号主变	14.8	5	13560	2943.36

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
江阴市	10kV信一线147	10	12.27	轻载	5169.5	无锡.石化变/2号主变	45.9	0		5169.5
江阴市	10kV兴澄线126	10	33.27	轻载	3288.55	无锡.长山变/1号主变	19.33	0		3288.55
江阴市	10kV兴港线119	10	21.67	轻载	4327.58	无锡.利港变/1号主变	32.35	24	14165	4327.58
江阴市	10kV兴璜线121	10	29.02	轻载	3669.42	江苏.景阳变/#1主变	78.42	7	3450	3669.42
江阴市	10kV兴利线145	10	31.52	轻载	3505.22	无锡.仁和变/1号主变	18.39	43	14555	3505.22
江阴市	10kV兴南线158	10	26.58	轻载	3888.17	无锡.兴周变/2号主变	9.96	11	5260	3888.17
江阴市	10kV兴泉线142	10	65.53	中载	399.92	无锡.兴周变/1号主变	8.72	16	13240	399.92
江阴市	10kV兴松线153	10	99.9	重载	0	无锡.兴周变/2号主变	9.96	0		0
江阴市	10kV星达线104	10	14.28	轻载	4989.2	无锡.马镇变/1号主变	9.41	7	3295	4989.2
江阴市	10kV杏春线143	10	38.5	轻载	2869.92	无锡.红光变/2号主变	44.62	49	16710	2869.92
江阴市	10kV幸福线142	10	36.09	轻载	3089.02	无锡.要塞变/2号主变	29.87	38	36110	3089.02
江阴市	10kV许姚线159	10	35.03	轻载	3058.54	江苏.滨江变/#1主变	60.69	0		3058.54
江阴市	10kV亚北线143	10	67.87	中载	194.5	无锡.申北变/2号主变	18.6	3	11310	194.5
江阴市	10kV延陵线137	10	35.93	轻载	3103.92	无锡.要塞变/2号主变	29.87	17	12290	3103.92
江阴市	10kV严仁联线128	10	28.06	轻载	3755.15	无锡.严村变/1号主变	44.16	0		3755.15
江阴市	10kV严仁联线158	10	28.3	轻载	3734.37	无锡.仁和变/3号主变	14.62	0		3734.37
江阴市	10kV严湾线124	10	9.53	轻载	5508.97	无锡.严村变/1号主变	44.16	15	12260	5508.97
江阴市	10kV严西线112	10	71.39	重载	0	无锡.严村变/1号主变	44.16	60	27630	0
江阴市	10kV沿河线137	10	16.96	轻载	4749.49	无锡.谢北变/2号主变	18.31	49	23800	4749.49
江阴市	10kV沿山线129	10	42.87	轻载	2429.48	无锡.陈子变/3号主变	38.26	73	28505	2429.48
江阴市	10kV研发线155	10	32.32	轻载	3432.48	无锡.城客变/3号主变	23.46	14	8130	3432.48
江阴市	10kV扬宕线144	10	83.76	重载	0	无锡.峭新变/2号主变	27.52	72	29430	0
江阴市	10kV扬科线168	10	24.56	轻载	3541.94	江苏.滨江变/#2主变	68.5	8	6750	3541.94
江阴市	10kV扬子线157	10	14.37	轻载	4335.72	江苏.滨江变/#1主变	60.69	0		4335.72

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
江阴市	10kV阳城线153	10	26.04	轻载	3935.97	无锡.邓阳变/2号主变	29.8	0		3935.97
江阴市	10kV阳顺线146	10	55.61	中载	1288.95	无锡.邓阳变/2号主变	29.8	16	13230	1288.95
江阴市	10kV阳秀线133	10	8.26	轻载	5624.84	无锡.青阳变/2号主变	35.66	0		5624.84
江阴市	10kV杨元线126	10	99.15	重载	0	江苏.万兴变/#1主变	12.52	28	12130	0
江阴市	10kV杨庄线161	10	62.22	中载	696.96	无锡.邓阳变/3号主变	10	39	33610	696.96
江阴市	10kV氧化线112	10	52.56	中载	1589.11	无锡.青阳变/1号主变	14.64	0		1589.11
江阴市	10kV姚长线139	10	16.74	轻载	4852.2	无锡.姚巷变/2号主变	36.57	0		4852.2
江阴市	10kV姚东线142	10	70.43	重载	0	无锡.姚巷变/2号主变	36.57	49	36340	0
江阴市	10kV姚海线133	10	61.77	中载	736.97	无锡.姚巷变/2号主变	36.57	16	11180	736.97
江阴市	10kV姚茂线122	10	29.65	轻载	3675.82	无锡.姚巷变/3号主变	10.6	27	22935	3675.82
江阴市	10kV姚桥线116	10	42.71	轻载	2486.46	无锡.姚巷变/3号主变	10.6	30	20190	2486.46
江阴市	10kV姚饰线119	10	62.28	中载	703.19	无锡.姚巷变/3号主变	10.6	23	20455	703.19
江阴市	10kV姚西线145	10	24.45	轻载	4149.53	无锡.姚巷变/3号主变	10.6	37	19980	4149.53
江阴市	10kV姚杨线146	10	53.19	中载	1531.09	无锡.姚巷变/3号主变	10.6	74	38115	1531.09
江阴市	10kV姚园线151	10	53.06	中载	1516.89	无锡.姚巷变/3号主变	10.6	8	5450	1516.89
江阴市	10kV遥径线118	10	22.29	轻载	4272.32	无锡.瑰宝变/1号主变	12.18	22	6595	4272.32
江阴市	10kV要安线152	10	2.54	轻载	6146	无锡.要塞变/2号主变	29.87	17	15600	6146
江阴市	10kV要澄线115	10	33.32	轻载	3341.55	无锡.要塞变/1号主变	42.16	17	15600	3341.55
江阴市	10kV要花线151	10	45.52	轻载	2141.1	无锡.要塞变/2号主变	29.87	23	14965	2141.1
江阴市	10kV冶方桥线116	10	52.06	中载	1606.43	无锡.霞客变/1号主变	14.72	5	4110	1606.43
江阴市	10kV叶桥线116	10	44.54	轻载	2280	无锡.泾水变/1号主变	8.88	25	12185	2280
江阴市	10kV液压线162	10	41.56	轻载	2546.91	无锡.石化变/3号主变	10.27	4	10100	2546.91
江阴市	10kV一化线140	10	87.76	重载	0	无锡.霞客变/3号主变	44.24	1	6050	0
江阴市	10kV一品线141	10	45.83	轻载	2201.72	无锡.周西变/1号主变	7.88	14	10670	2201.72

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
江阴市	10kV一区线133	10	42.59	轻载	2496.85	无锡.黄田变/2号主变	26.23	37	33305	2496.85
江阴市	10kV怡江线180	10	36.16	轻载	3082.79	无锡.黄田变/3号主变	23.26	21	18210	3082.79
江阴市	10kV殷庄线163	10	40.7	轻载	2623.81	无锡.太清变/3号主变	40.43	16	8405	2623.81
江阴市	10kV银河线163	10	17.82	轻载	4753.65	无锡.红光变/2号主变	44.62	26	21500	4753.65
江阴市	10kV银信线133	10	29.17	轻载	3719.3	无锡.孟济变/1号主变	18.99	18	23930	3719.3
江阴市	10kV应天线124	10	0.22	轻载	6248.19	无锡.世纪变/1号主变	44.74	28	19410	6248.19
江阴市	10kV英迈线144	10	99.87	重载	0	无锡.砂北变/2号主变	8.74	3	5900	0
江阴市	10kV迎宾线161	10	43.58	轻载	2365.74	无锡.峭新变/3号主变	8.1	16	7620	2365.74
江阴市	10kV营区线116	10	40.76	轻载	1701.34	无锡.黄山变/1号主变	33	2	5660	1701.34
江阴市	10kV永安线152	10	58.98	中载	987.07	无锡.红豆变/2号主变	20.09	35	14995	987.07
江阴市	10kV永达线146	10	49.86	轻载	1570.06	无锡.贤庄变/2号主变	18.17	43	21850	1570.06
江阴市	10kV永康线155	10	43.36	轻载	2385.83	无锡.红光变/2号主变	44.62	8	6735	2385.83
江阴市	10kV永隆线134	10	29.82	轻载	3597.54	无锡.姚巷变/2号主变	36.57	42	21655	3597.54
江阴市	10kV勇峰线152	10	34.95	轻载	3193.46	江苏.滨江变/#1主变	60.69	0		3193.46
江阴市	10kV油库线129	10	19.24	轻载	3956.58	无锡.长山变/1号主变	19.33	8	12320	3956.58
江阴市	10kV友谊线131	10	43.37	轻载	2384.79	无锡.石庄变/2号主变	2.82	41	19870	2384.79
江阴市	10kV于发线132	10	82.17	重载	0	无锡.于门变/2号主变	46.79	34	16640	0
江阴市	10kV于福线143	10	11.31	轻载	5346.86	无锡.于门变/2号主变	46.79	51	29600	5346.86
江阴市	10kV于府线162	10	6.04	轻载	5826.97	无锡.于门变/3号主变	48.59	17	12460	5826.97
江阴市	10kV于锦线153	10	21.42	轻载	4425.61	无锡.于门变/3号主变	48.59	14	10490	4425.61
江阴市	10kV于理线146	10	9.87	轻载	5478.14	无锡.于门变/2号主变	46.79	20	10895	5478.14
江阴市	10kV于临线151	10	14.38	轻载	5067.49	无锡.于门变/3号主变	48.59	6	10400	5067.49
江阴市	10kV于青线147	10	37.7	轻载	2892.27	无锡.于门变/2号主变	46.79	24	10335	2892.27
江阴市	10kV于申联线156	10	0.33	轻载	6238.84	无锡.于门变/3号主变	48.59	0		6238.84

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
江阴市	10kV于申联线160	10	0	轻载	6377.22	无锡.申北变/3号主变	20.61	0		6377.22
江阴市	10kV于首线145	10	5.61	轻载	5865.76	无锡.于门变/2号主变	46.79	12	10400	5865.76
江阴市	10kV于巷联线135	10	0.33	轻载	6238.84	无锡.于门变/2号主变	46.79	0		6238.84
江阴市	10kV于新线133	10	38.49	轻载	2821.43	无锡.于门变/2号主变	46.79	35	11425	2821.43
江阴市	10kV宇邦线181	10	28.36	轻载	3793.43	无锡.黄田变/3号主变	23.26	17	16080	3793.43
江阴市	10kV宇峰线144	10	29.09	轻载	3663.7	无锡.利港变/2号主变	10.01	0		3663.7
江阴市	10kV御龙线165	10	12.87	轻载	5205.01	无锡.山观变/3号主变	20.74	18	12530	5205.01
江阴市	10kV御庭线164	10	50.39	中载	1755.73	无锡.河蒲变/3号主变	11.24	23	16570	1755.73
江阴市	10kV御鑫线158	10	30.19	轻载	3626.63	无锡.锦南变/3号主变	17.06	22	23445	3626.63
江阴市	10kV裕恒线146	10	52.71	中载	1548.58	无锡.红豆变/2号主变	20.09	14	17715	1548.58
江阴市	10kV毓秀线142	10	45.19	轻载	2260.26	无锡.青阳变/2号主变	35.66	39	33320	2260.26
江阴市	10kV园区线160	10	41.71	轻载	2577.22	无锡.贯庄变/3号主变	13.05	17	9980	2577.22
江阴市	10kV袁家巷线135	10	55.06	中载	1337.97	无锡.周西变/1号主变	7.88	10	7325	1337.97
江阴市	10kV远景线144	10	63.26	中载	614.34	无锡.申北变/2号主变	18.6	0		614.34
江阴市	10kV月东线122	10	60.33	中载	865.83	无锡.月城变/2号主变	7.68	22	10580	865.83
江阴市	10kV月山线127	10	36.87	轻载	2966.4	无锡.陈子变/3号主变	38.26	34	14600	2966.4
江阴市	10kV悦府线146	10	23.75	轻载	4213.61	无锡.周西变/2号主变	14.76	14	16220	4213.61
江阴市	10kV云工线156	10	39.37	轻载	2742.62	无锡.云东变/3号主变	12.4	26	10875	2742.62
江阴市	10kV云黄联线123	10	7.5	轻载	5596.78	无锡.云东变/1号主变	15.92	6	3460	5596.78
江阴市	10kV云开线136	10	22.52	轻载	4325.5	无锡.云东变/2号主变	9.58	5	7760	4325.5
江阴市	10kV云科线137	10	73.25	重载	0	无锡.云东变/2号主变	9.58	7	9505	0
江阴市	10kV云思线157	10	62.5	中载	671.67	无锡.云东变/3号主变	12.4	7	2775	671.67
江阴市	10kV云天线142	10	11.67	轻载	5314.12	无锡.云东变/2号主变	9.58	2	8750	5314.12
江阴市	10kV云镇线128	10	42.33	轻载	2520.58	无锡.云东变/1号主变	15.92	0		2520.58

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
江阴市	10kV韵南线123	10	2.18	轻载	6073.26	无锡.月城变/2号主变	7.68	8	3360	6073.26
江阴市	10kV泽云线116	10	8.73	轻载	5582.24	无锡.常泽变/1号主变	17.72	0		5582.24
江阴市	10kV增压线158	10	74.56	重载	0	无锡.周西变/3号主变	9.62	13	9850	0
江阴市	10kV闸北线117	10	61.04	中载	802.26	无锡.南闸变/1号主变	10.5	25	15955	802.26
江阴市	10kV闸联线117	10	0	轻载	6377.22	无锡.锦南变/2号主变	6.76	27	22660	6377.22
江阴市	10kV闸新线114	10	90.06	重载	0	无锡.南闸变/1号主变	10.5	49	20100	0
江阴市	10kV站南线134	10	31.16	轻载	3477.86	无锡.锦南变/2号主变	6.76	20	10205	3477.86
江阴市	10kV站西线163	10	29.07	轻载	3664.91	无锡.锦南变/3号主变	17.06	10	6950	3664.91
江阴市	10kV振宏线160	10	53.11	中载	1512.04	无锡.砂北变/3号主变	13.79	14	6695	1512.04
江阴市	10kV振江线132	10	72.83	重载	0	无锡.球庄变/2号主变	27.21	1	7500	0
江阴市	10kV镇东线141	10	23.94	轻载	4124.24	无锡.霞客变/3号主变	44.24	29	14910	4124.24
江阴市	10kV镇西线107	10	36.18	轻载	3028.75	无锡.马镇变/1号主变	9.41	60	20915	3028.75
江阴市	10kV镇映线105	10	26.92	轻载	3924.54	无锡.马镇变/1号主变	9.41	23	11895	3924.54
江阴市	10kV郑巷线146	10	27.72	轻载	3786.33	无锡.北国变/1号主变	10.32	23	14265	3786.33
江阴市	10kV支巷线166	10	29.64	轻载	3613.99	无锡.史村变/3号主变	39.3	2	6250	3613.99
江阴市	10kV至公线151	10	28.6	轻载	3771.26	无锡.兴周变/2号主变	9.96	22	15110	3771.26
江阴市	10kV制氧线136	10	50.56	中载	1740.31	无锡.青阳变/2号主变	35.66	28	11155	1740.31
江阴市	10kV中德线165	10	31.38	轻载	3457.76	无锡.杨宦变/3号主变	21.32	30	15265	3457.76
江阴市	10kV中海线119	10	51.72	中载	1636.74	无锡.陈子变/1号主变	12.75	26	15040	1636.74
江阴市	10kV中华线144	10	11.33	轻载	5344.61	无锡.于门变/2号主变	46.79	11	9545	5344.61
江阴市	10kV中节线113	10	10.35	轻载	5433.98	无锡.严村变/1号主变	44.16	9	7200	5433.98
江阴市	10kV中卡线166	10	29.6	轻载	3680.67	无锡.于门变/3号主变	48.59	9	11040	3680.67
江阴市	10kV中南线162	10	29.34	轻载	3704.4	无锡.宝塔变/2号主变	9.15	23	10905	3704.4
江阴市	10kV中庭线131	10	24.71	轻载	4126.49	无锡.凤凰变/1号主变	13.98	44	25580	4126.49

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
江阴市	10kV中兴线144	10	16.61	轻载	4864.32	无锡.要塞变/2号主变	29.87	37	26860	4864.32
江阴市	10kV重工线161	10	49.48	轻载	1837.13	无锡.杨宦变/2号主变	18.82	13	14905	1837.13
江阴市	10kV周村线145	10	36.6	轻载	3042.95	无锡.兴周变/1号主变	8.72	24	12465	3042.95
江阴市	10kV周东线148	10	47.91	轻载	1978.12	无锡.兴周变/1号主变	8.72	15	9150	1978.12
江阴市	10kV周光线153	10	46.54	轻载	2100.74	无锡.周西变/2号主变	14.76	4	2650	2100.74
江阴市	10kV周华线164	10	24.43	轻载	4080.77	无锡.周西变/3号主变	9.62	3	3565	4080.77
江阴市	10kV周家线155	10	63.95	中载	541.77	无锡.太清变/3号主变	40.43	11	8010	541.77
江阴市	10kV周江线147	10	84.37	重载	0	无锡.姚巷变/3号主变	10.6	33	24350	0
江阴市	10kV周楼线143	10	60.02	中载	909.13	无锡.周西变/2号主变	14.76	8	10210	909.13
江阴市	10kV周能线145	10	26.68	轻载	3878.64	无锡.周西变/2号主变	14.76	7	6050	3878.64
江阴市	10kV周品线156	10	16.95	轻载	4832.8	无锡.周西变/3号主变	9.62	13	9450	4832.8
江阴市	10kV周染线165	10	59.69	中载	939.61	无锡.周西变/3号主变	9.62	5	8215	939.61
江阴市	10kV周盛线157	10	42.33	轻载	2520.93	无锡.周西变/3号主变	9.62	12	7080	2520.93
江阴市	10kV周西线132	10	41.17	轻载	2246.75	无锡.周西变/1号主变	7.88	23	13105	2246.75
江阴市	10kV周云线134	10	45.14	轻载	2264.94	无锡.周西变/1号主变	7.88	38	22065	2264.94
江阴市	10kV周专线163	10	10.56	轻载	5415.1	无锡.周西变/3号主变	9.62	9	6500	5415.1
江阴市	10kV朱家线163	10	62	中载	728.83	无锡.于门变/3号主变	48.59	57	39925	728.83
江阴市	10kV朱湾线136	10	15.26	轻载	4986.6	无锡.于门变/2号主变	46.79	40	32390	4986.6
江阴市	10kV珠江线124	10	25.61	轻载	4044.22	无锡.肖山变/2号主变	21.42	5	2935	4044.22
江阴市	10kV祝南线113	10	58.52	中载	1027.6	无锡.瑰宝变/1号主变	12.18	11	6365	1027.6
江阴市	10kV庄澄线145	10	27.61	轻载	3862.01	无锡.贯庄变/2号主变	21.76	14	10715	3862.01
江阴市	10kV庄联线143	10	12.12	轻载	5062.64	无锡.石化变/2号主变	45.9	5	3150	5062.64
江阴市	10kV庄南线125	10	11.39	轻载	10151.9	无锡.球庄变/1号主变	43.1	0		10151.94
江阴市	10kV庄欣线144	10	30.01	轻载	3581.08	无锡.球庄变/2号主变	27.21	0		3581.08

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
江阴市	10kV庄园线164	10	19.55	轻载	4412.27	无锡.贯庄变/3号主变	13.05	9	10815	4412.27
江阴市	10kV庄振线124	10	7.98	轻载	5650.3	无锡.球庄变/1号主变	43.1	0		5650.3
江阴市	10kV子联线112	10	15.67	轻载	4865.19	无锡.月城变/1号主变	7.03	0		4865.19
江阴市	10kV紫金线164	10	49.71	轻载	1816.69	无锡.锦南变/3号主变	17.06	42	23845	1816.69
江阴市	10kV紫锡线131	10	26.79	轻载	3936.66	无锡.锦南变/2号主变	6.76	3	4800	3936.66
江阴市	10kV宗言线146	10	44.55	轻载	2278.79	无锡.钱家变/2号主变	13.01	17	8485	2278.79
江阴市	10kV总降线143	10	11.02	轻载	5373.01	无锡.长山变/2号主变	17.74	0		5373.01
江阴市	20kV爱家线226	20	44.83	轻载	5230.64	无锡.云西变/2号主变	55.69	41	31770	5230.64
江阴市	20kV藏品线227	20	24.41	轻载	9475.77	无锡.云西变/2号主变	55.69	46	42640	9475.77
江阴市	20kV东大线252	20	3.27	轻载	12158.3	无锡.云西变/3号主变	53.35	0		12158.29
江阴市	20kV东院线245	20	18.32	轻载	10741.9	无锡.云西变/3号主变	53.35	2	10260	10741.86
江阴市	20kV环湖线243	20	29.38	轻载	8442.46	无锡.云西变/3号主变	53.35	44	32210	8442.46
江阴市	20kV金科线244	20	35.01	轻载	7271.98	无锡.云西变/3号主变	53.35	40	35370	7271.98
江阴市	20kV名豪线246	20	25.82	轻载	9182.37	无锡.云西变/3号主变	53.35	28	18980	9182.37
江阴市	20kV王府线230	20	0	轻载	14548.8	无锡.云西变/2号主变	55.69	0		14548.8
江阴市	20kV西光线255	20	37.9	轻载	5849.31	无锡.云西变/3号主变	53.35	0		5849.31
江阴市	20kV西敌线225	20	40.17	轻载	5434.32	无锡.云西变/2号主变	55.69	20	20000	5434.32
江阴市	20kV医疗线224	20	0.21	轻载	14504.8	无锡.云西变/2号主变	55.69	2	7760	14504.81
江阴市	20kV迎西联线229	20	0	轻载	12754.5	无锡.云西变/2号主变	55.69	12	12400	12754.45
江阴市	20kV迎云联线242	20	0	轻载	12754.5	无锡.云西变/3号主变	53.35	23	20360	12754.45
江阴市	20kV云苏线231	20	28.46	轻载	8634.71	无锡.云西变/2号主变	55.69	0		8634.71
江阴市	20kV云泰线254	20	17.58	轻载	18157.3	无锡.云西变/3号主变	53.35	0		18157.25
江阴市	20kV租赁线228	20	31.94	轻载	7910.04	无锡.云西变/2号主变	55.69	22	15660	7910.04
宜兴市	10kV爱娇线151	10	27.64	轻载	4057.04	无锡.胜天变/1号主变	20.41	5	200	4057.04

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
宜兴市	10kV安景线111	10	43.64	轻载	2524.56	无锡.川陶变/1号主变	19.99	0		2524.56
宜兴市	10kV安西线116	10	51.17	中载	1803.19	无锡.华山变/1号主变	46.64	41	12095	1803.19
宜兴市	10kV白茫线155	10	39.47	轻载	2670.05	无锡.临津变/1号主变	26.93	76	18745	2670.05
宜兴市	10kV白塔线114	10	68.59	中载	134.58	无锡.西渚变/1号主变	20.14	37	6550	134.58
宜兴市	10kV百盛线124	10	11.26	轻载	6104.09	无锡.江竹变/1号主变	27.31	10	7260	6104.09
宜兴市	10kV柏贤线123	10	3.37	轻载	5966.74	无锡.北庄变/1号主变	22.19	0		5966.74
宜兴市	10kV宝钢线127	10	37.87	轻载	2682	无锡.诸桥变/2号主变	10.68	0		2682
宜兴市	10kV宝寿线122	10	33.16	轻载	3528.78	无锡.荷塘变/2号主变	23.92	22	8515	3528.78
宜兴市	10kV宝塔线138	10	27.78	轻载	4036.08	无锡.下漳变/1号主变	32.06	0		4036.08
宜兴市	10kV宝宜线162	10	28.47	轻载	4128.57	无锡.诸桥变/2号主变	10.68	10	2530	4128.57
宜兴市	10kV保利线127	10	25.43	轻载	4268.69	无锡.潢潼变/2号主变	39	8	800	4268.69
宜兴市	10kV鲍庄线194	10	43.47	轻载	2541.36	无锡.高塍变/2号主变	8.36	77	14850	2541.36
宜兴市	10kV北门线122	10	53.6	中载	1135.85	无锡.茶局变/2号主变	16.78	17	7305	1135.85
宜兴市	10kV北新线152	10	42.2	轻载	1926.16	无锡.南新变/1号主变	9.2	85	21385	1926.16
宜兴市	10kV北庄线126	10	0	轻载	6704.57	无锡.和桥变/2号主变	16.45	81	23245	6704.57
宜兴市	10kV贝市线156	10	13.37	轻载	5423.93	无锡.南漕变/2号主变	4.42	58	10745	4420
宜兴市	10kV碧桂线136	10	7.53	轻载	6492.06	无锡.芳桥变/2号主变	33.5	7	5600	6492.06
宜兴市	10kV边庄线134	10	25.14	轻载	3993.3	江苏.广汇变/#2主变	37.75	28	3730	3993.3
宜兴市	10kV卞渎线114	10	25.41	轻载	4271.11	无锡.新庄变/1号主变	52.68	53	13900	4271.11
宜兴市	10kV标准线122	10	49.5	轻载	1963.74	无锡.川陶变/2号主变	6.12	32	9550	1963.74
宜兴市	10kV滨河线112	10	49.28	轻载	1435.83	无锡.滨河变/1号主变	20.58	23	9995	1435.83
宜兴市	10kV毫村线122	10	16.98	轻载	5078.22	无锡.胥井变/2号主变	39.92	18	5905	5078.22
宜兴市	10kV博莱线124	10	4.27	轻载	5521.44	无锡.巷头变/2号主变	33.01	0		5521.44
宜兴市	10kV不锈钢线122	10	33.86	轻载	3217.19	江苏.广汇变/#1主变	84.16	6	8040	3217.19

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
宜兴市	10kV彩虹线152	10	1.36	轻载	7133.42	无锡.西九变/1号主变	20.56	19	13330	7133.42
宜兴市	10kV沧浜线134	10	34.31	轻载	1854.45	无锡.下漳变/1号主变	32.06	0		1854.45
宜兴市	10kV漕桥线152	10	29.03	轻载	3923.85	无锡.南漕变/1号主变	6.38	19	5730	3923.85
宜兴市	10kV查林线112	10	53.44	中载	1482.77	无锡.蜀山变/1号主变	22.67	26	6625	1482.77
宜兴市	10kV茶东线124	10	46.88	轻载	2214.02	无锡.茶局变/2号主变	16.78	45	21440	2214.02
宜兴市	10kV茶亭线145	10	18.59	轻载	4924.08	无锡.渚东变/2号主变	30.54	28	8670	4924.08
宜兴市	10kV茶西线162	10	60.61	中载	650.71	无锡.茶局变/2号主变	16.78	31	14350	650.71
宜兴市	10kV茶园线113	10	35.13	轻载	3177.18	无锡.茶前变/1号主变	28.16	0		3177.18
宜兴市	10kV长城线121	10	55.38	中载	1278.91	无锡.官林变/2号主变	16.19	0		1278.91
宜兴市	10kV长福线152	10	48.36	轻载	2072.51	无锡.临津变/1号主变	26.93	5	5400	2072.51
宜兴市	10kV长圩线113	10	36.93	轻载	2943.88	江苏.广汇变/#1主变	84.16	25	8870	2943.88
宜兴市	10kV长元线118	10	34.32	轻载	3417.41	无锡.前元变/1号主变	30.55	58	16065	3417.41
宜兴市	10kV长征线124	10	37.73	轻载	2235.84	无锡.汤渡变/2号主变	9.07	41	7320	2235.84
宜兴市	10kV超市线149	10	30.34	轻载	3434.21	无锡.下漳变/2号主变	45.34	0		3434.21
宜兴市	10kV朝阳线128	10	33.77	轻载	2510.01	无锡.茶局变/2号主变	16.78	20	8735	2510.01
宜兴市	10kV车古线116	10	45.13	轻载	2381.85	无锡.周铁变/1号主变	12.26	42	15020	2381.85
宜兴市	10kV陈桥线111	10	12.55	轻载	3980.31	无锡.分水变/1号主变	14.38	11	2415	3980.31
宜兴市	10kV宸章线117	10	3.94	轻载	4576.29	无锡.西九变/1号主变	20.56	0		4576.29
宜兴市	10kV城典线125	10	58.82	中载	1071.24	无锡.荷塘变/2号主变	23.92	56	15475	1071.24
宜兴市	10kV城建线111	10	12.02	轻载	6487.21	无锡.西九变/1号主变	20.56	15	6710	6487.21
宜兴市	10kV滕芳线131	10	45	轻载	2394.14	无锡.新庄变/2号主变	28.31	63	24410	2394.14
宜兴市	10kV滕里线126	10	19.78	轻载	3479.41	无锡.汤渡变/2号主变	9.07	19	4845	3479.41
宜兴市	10kV川埠线126	10	23.34	轻载	4080.94	无锡.蜀山变/2号主变	10.92	24	18860	4080.94
宜兴市	10kV创北线151	10	45.07	轻载	2388.25	无锡.南新变/1号主变	9.2	18	3380	2388.25

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
宜兴市	10kV创南线156	10	53.02	中载	1626.52	无锡.南新变/2号主变	4.4	51	13390	1626.52
宜兴市	10kV创业线164	10	36.77	轻载	6906.35	无锡.潢潼变/2号主变	39	5	2050	6906.35
宜兴市	10kV春晓线146	10	11.62	轻载	3033.25	无锡.下漳变/2号主变	45.34	0		3033.25
宜兴市	10kV大鹏线149	10	44.32	轻载	2668.84	无锡.善卷变/2号主变	5.62	1		2668.84
宜兴市	10kV大浦线111	10	29.07	轻载	3920.21	无锡.大浦变/1号主变	28.61	132	34880	3920.21
宜兴市	10kV大前线113	10	14.82	轻载	5285.54	无锡.华山变/1号主变	46.64	36	8010	5285.54
宜兴市	10kV大润线132	10	31.78	轻载	2647.54	无锡.下漳变/1号主变	32.06	0		2647.54
宜兴市	10kV大生线122	10	59.52	中载	938.74	无锡.北庄变/1号主变	22.19	0		938.74
宜兴市	10kV大田线115	10	25.4	轻载	3089.71	无锡.前元变/1号主变	30.55	30	18175	3089.71
宜兴市	10kV大同线141	10	32	轻载	3639.45	无锡.和桥变/1号主变	9.15	49	25500	3639.45
宜兴市	10kV戴家线112	10	84.32	重载	0	无锡.凌霞变/1号主变	23.89	18	2665	0
宜兴市	10kV单家线112	10	18.64	轻载	3558.05	无锡.任墅变/1号主变	19.93	27	10845	3558.05
宜兴市	10kV道轨线146	10	53.39	中载	1590.84	无锡.渚东变/2号主变	30.54	53	17500	1590.84
宜兴市	10kV涤沦线114	10	23.31	轻载	1617.34	无锡.新建变/1号主变	21.88	0		1617.34
宜兴市	10kV帝科线121	10	32.17	轻载	3309.16	无锡.胜天变/2号主变	29.75	0		3309.16
宜兴市	10kV典巷线124	10	4	轻载	4572.83	无锡.新建变/2号主变	18.4	2	900	4572.83
宜兴市	10kV丁钢线121	10	30.79	轻载	2716.64	无锡.汤渡变/2号主变	9.07	26	6260	2716.64
宜兴市	10kV丁家线117	10	21.92	轻载	3330.64	无锡.胜天变/1号主变	20.41	24	7360	3330.64
宜兴市	10kV鼎球线114	10	70.79	重载	0	无锡.砺山变/1号主变	14.55	32	8040	0
宜兴市	10kV东安线152	10	11.56	轻载	5597.13	无锡.竹舍变/1号主变	18.05	63	15710	5597.13
宜兴市	10kV东风线122	10	59.72	中载	712.37	无锡.汤渡变/2号主变	9.07	47	22915	712.37
宜兴市	10kV东国线113	10	9.3	轻载	6307.94	无锡.西九变/1号主变	20.56	6	3500	6307.94
宜兴市	10kV东虹线139	10	23.21	轻载	4473.06	无锡.下漳变/1号主变	32.06	0		4473.06
宜兴市	10kV东锦线132	10	25.51	轻载	4261.59	无锡.北庄变/2号主变	26.64	0		4261.59

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
宜兴市	10kV东来线118	10	0.11	轻载	6112.92	无锡.任墅变/1号主变	19.93	2	4505	6112.92
宜兴市	10kV东联线141	10	11.66	轻载	6062.69	无锡.下漳变/2号主变	45.34	0		6062.69
宜兴市	10kV东马线126	10	29.1	轻载	3917.44	无锡.荷塘变/2号主变	23.92	60	15485	3917.44
宜兴市	10kV东梅线151	10	19.38	轻载	3507.3	无锡.诸桥变/1号主变	18.4	12	2370	3507.3
宜兴市	10kV东门线116	10	19.61	轻载	5236.53	无锡.茶局变/1号主变	13.51	17	9180	5236.53
宜兴市	10kV东坡线162	10	42.64	轻载	2620.17	无锡.青龙变/2号主变	31.84	49	17855	2620.17
宜兴市	10kV东水线117	10	44.44	轻载	2448.01	无锡.荷塘变/1号主变	25.31	40	11490	2448.01
宜兴市	10kV东新线112	10	28.05	轻载	4018.41	无锡.龙潭变/1号主变	24.91	66	25085	4018.41
宜兴市	10kV董塘线165	10	35.52	轻载	2388.77	无锡.兰山变/2号主变	12.55	32	9560	2388.77
宜兴市	10kV都化线157	10	0	轻载	7274.4	无锡.凌霞变/1号主变	23.89	0		7274.4
宜兴市	10kV都金线121	10	9.14	轻载	6324.92	无锡.西九变/2号主变	22.36	0		6324.92
宜兴市	10kV都杨线113	10	11.08	轻载	5643.03	无锡.荷塘变/1号主变	25.31	20	4700	5643.03
宜兴市	10kV犊山线161	10	28	轻载	4364.47	无锡.茶前变/2号主变	15.8	5	4000	4364.47
宜兴市	10kV碓坊线114	10	45.68	轻载	1684.54	无锡.茶局变/1号主变	13.51	23	18065	1684.54
宜兴市	10kV鹅麓线135	10	19.33	轻载	4853.06	无锡.胜天变/2号主变	29.75	64	20265	4853.06
宜兴市	10kV鹅洲线144	10	12.97	轻载	5462.55	无锡.北庄变/2号主变	26.64	0		5462.55
宜兴市	10kV泛亚线125	10	16.39	轻载	3714.1	无锡.川陶变/2号主变	6.12	25	2730	3714.1
宜兴市	10kV方里线123	10	23.67	轻载	4437.04	无锡.荷塘变/2号主变	23.92	59	14710	4437.04
宜兴市	10kV方贤线124	10	71.79	重载	0	无锡.竹舍变/2号主变	20.97	50	19305	0
宜兴市	10kV芳东线112	10	51.43	中载	1778.24	无锡.芳桥变/1号主变	52.18	23	3980	1778.24
宜兴市	10kV芳扶线115	10	11.05	轻载	5860.4	无锡.金兰变/1号主变	14.07	2	1800	5860.4
宜兴市	10kV芳工线122	10	14.91	轻载	5276.36	无锡.芳桥变/1号主变	52.18	25	6465	5276.36
宜兴市	10kV芳南线113	10	45.99	轻载	2100.4	无锡.芳桥变/1号主变	52.18	25	4520	2100.4
宜兴市	10kV芳庄线123	10	41.07	轻载	2329.89	无锡.芳庄变/2号主变	30.53	69	17505	2329.89

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
宜兴市	10kV飞里线114	10	37.72	轻载	3091.62	无锡.渚东变/1号主变	28.67	29	4380	3091.62
宜兴市	10kV分别线133	10	13.08	轻载	5452.16	无锡.北庄变/2号主变	26.64	54	11060	5452.16
宜兴市	10kV分工线112	10	6.64	轻载	4389.41	无锡.分水变/1号主变	14.38	7	200	4389.41
宜兴市	10kV分水线122	10	5.63	轻载	4459.38	无锡.分水变/2号主变	9.39	11	3400	4459.38
宜兴市	10kV丰东线117	10	46.19	轻载	1649.56	无锡.前元变/1号主变	30.55	43	10265	1649.56
宜兴市	10kV丰利线114	10	10.42	轻载	4127.88	无锡.川陶变/1号主变	19.99	9	6385	4127.88
宜兴市	10kV丰南线151	10	41.97	轻载	1941.92	无锡.前元变/1号主变	30.55	13	8400	1941.92
宜兴市	10kV丰韶线111	10	46.29	轻载	2271.17	无锡.前元变/1号主变	30.55	20	9470	2271.17
宜兴市	10kV丰台线127	10	51	中载	1819.64	无锡.芳庄变/2号主变	30.53	92	21185	1819.64
宜兴市	10kV丰义线116	10	41.96	轻载	2685.99	无锡.前元变/1号主变	30.55	21	4670	2685.99
宜兴市	10kV封头线156	10	41.3	轻载	2510.19	无锡.万石变/2号主变	7.47	21	5065	2510.19
宜兴市	10kV凤鸣线136	10	6.3	轻载	4412.96	无锡.下漳变/1号主变	32.06	0		4412.96
宜兴市	10kV孵化线165	10	14.4	轻载	6220.48	无锡.潢潼变/2号主变	39	4	7380	6220.48
宜兴市	10kV扶风线125	10	36.39	轻载	3218.92	无锡.芳桥变/1号主变	52.18	23	4530	3218.92
宜兴市	10kV芙蓉线144	10	10.5	轻载	5699.32	无锡.善卷变/1号主变	12.16	16	3410	5699.32
宜兴市	10kV洑东线163	10	44.26	轻载	1782.92	无锡.兰山变/1号主变	4.3	84	19330	1782.92
宜兴市	10kV浮山线118	10	29.01	轻载	3919.34	无锡.金兰变/1号主变	14.07	12	1410	3919.34
宜兴市	10kV福地线118	10	5.66	轻载	6686.21	无锡.渚东变/1号主变	28.67	5	4000	6686.21
宜兴市	10kV福巷线115	10	0	轻载	6704.57	无锡.北庄变/1号主变	22.19	17	4315	6704.57
宜兴市	10kV富陶线155	10	39.07	轻载	2962.24	无锡.南新变/2号主变	4.4	10	2550	2962.24
宜兴市	10kV富卓线124	10	17.7	轻载	5434.67	无锡.龙潭变/1号主变	24.91	17	16610	5434.67
宜兴市	10kV干塘线163	10	0	轻载	5880.14	无锡.竹舍变/2号主变	20.97	0		5880.14
宜兴市	10kV钢冶线116	10	5.22	轻载	4488.3	无锡.胜天变/1号主变	20.41	0		4488.3
宜兴市	10kV港里线118	10	66.44	中载	246.98	无锡.胜天变/1号主变	20.41	25	8410	246.98

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
宜兴市	10kV港湾线163	10	26.14	轻载	4907.1	无锡.西九变/2号主变	22.36	15	10390	4907.1
宜兴市	10kV高滕线127	10	37.74	轻载	3089.89	无锡.胥井变/2号主变	39.92	59	18750	3089.89
宜兴市	10kV高工线126	10	28.41	轻载	3724.32	无锡.胥井变/2号主变	39.92	0		3724.32
宜兴市	10kV高楼线131	10	58.3	中载	1120.6	无锡.北庄变/2号主变	26.64	0		1120.6
宜兴市	10kV高农线193	10	39.57	轻载	2914.78	无锡.高滕变/1号主变	13.04	76	18080	2914.78
宜兴市	10kV高温线123	10	40.1	轻载	2864.04	无锡.川陶变/2号主变	6.12	15	1630	2864.04
宜兴市	10kV高遥线121	10	53.83	中载	1549.1	无锡.胥井变/2号主变	39.92	50	16935	1549.1
宜兴市	10kV革新线112	10	0	轻载	6704.57	无锡.荷塘变/1号主变	25.31	19	3325	6704.57
宜兴市	10kV葛山线148	10	64.16	中载	559.44	无锡.渚东变/2号主变	30.54	24	21900	559.44
宜兴市	10kV太湖线157	10	57.76	中载	1172.22	无锡.南新变/2号主变	4.4	20	7545	1172.22
宜兴市	10kV工行线161	10	47.26	轻载	1575.77	无锡.茶局变/2号主变	16.78	25	6845	1575.77
宜兴市	10kV工业线116	10	53.95	中载	1537.32	无锡.砺山变/1号主变	14.55	39	11120	1537.32
宜兴市	10kV共和线111	10	52.63	中载	1203.39	无锡.茶局变/1号主变	13.51	15	6525	1203.39
宜兴市	10kV古庄线112	10	31.02	轻载	3490.5	无锡.前元变/1号主变	30.55	0		3490.5
宜兴市	10kV观渎线131	10	0.91	轻载	7180.01	无锡.滨河变/2号主变	10.88	2	1600	7180.01
宜兴市	10kV官北线152	10	56.06	中载	1335.2	无锡.凌霞变/1号主变	23.89	23	3115	1335.2
宜兴市	10kV官村线113	10	4.37	轻载	5740.37	无锡.官林变/1号主变	6.98	0		5740.37
宜兴市	10kV官东线126	10	0	轻载	6122.62	无锡.官林变/2号主变	16.19	0		6122.62
宜兴市	10kV官工线118	10	57.46	中载	1201.49	无锡.官林变/1号主变	6.98	0		1201.49
宜兴市	10kV官缆线112	10	25.88	轻载	3858.9	无锡.官林变/1号主变	6.98	0		3858.9
宜兴市	10kV官南线125	10	28.71	轻载	3611.05	无锡.滨河变/2号主变	10.88	22	3635	3611.05
宜兴市	10kV官农线114	10	42.79	轻载	2606.31	无锡.官林变/1号主变	6.98	0		2606.31
宜兴市	10kV官西线117	10	59.42	中载	1013.22	无锡.凌霞变/1号主变	23.89	15	1700	1013.22
宜兴市	10kV官镇线111	10	54.17	中载	1275.27	无锡.凌霞变/1号主变	23.89	22	7450	1275.27

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
宜兴市	10kV光伏线128	10	24.76	轻载	3956.58	无锡.周铁变/2号主变	15.92	1	6690	3956.58
宜兴市	10kV广汇线123	10	28.48	轻载	3696.43	江苏.广汇变/#1主变	84.16	27	19080	3696.43
宜兴市	10kV广特线127	10	65.45	中载	382.25	无锡.砺山变/2号主变	4.46	0		382.25
宜兴市	10kV洵滨线121	10	4.61	轻载	5957.04	无锡.江竹变/1号主变	27.31	0		5957.04
宜兴市	10kV洵洲线161	10	33.91	轻载	4037.47	无锡.西九变/2号主变	22.36	1	6000	4037.47
宜兴市	10kV桂园线128	10	11.41	轻载	4921.82	无锡.金兰变/2号主变	14.74	0		4921.82
宜兴市	10kV国浩线121	10	41.03	轻载	2508.8	无锡.川陶变/2号主变	6.12	15	9310	2508.8
宜兴市	10kV国山线142	10	43.15	轻载	2571.33	无锡.善卷变/1号主变	12.16	44	11370	2571.33
宜兴市	10kV海翼线151	10	12.74	轻载	5949.94	无锡.大浦变/1号主变	28.61	7	8150	5949.94
宜兴市	10kV豪达线124	10	30.99	轻载	3736.79	无锡.芳桥变/1号主变	52.18	10	1700	3736.79
宜兴市	10kV豪庭线161	10	13.43	轻载	5878.58	无锡.潢潼变/2号主变	39	14	10920	5878.58
宜兴市	10kV耗山线132	10	24.57	轻载	4351.13	无锡.任墅变/2号主变	18.43	82	23635	4351.13
宜兴市	10kV禾业线112	10	32.3	轻载	3917.26	无锡.竹舍变/1号主变	18.05	0		3917.26
宜兴市	10kV和工线144	10	49.01	轻载	2010.68	无锡.和桥变/1号主变	9.15	43	17165	2010.68
宜兴市	10kV和农线147	10	35.51	轻载	3303.1	无锡.和桥变/2号主变	16.45	31	10870	3303.1
宜兴市	10kV和西线135	10	33.39	轻载	3075.34	无锡.北庄变/2号主变	26.64	0		3075.34
宜兴市	10kV河东线126	10	50.16	中载	1717.8	无锡.新建变/2号主变	18.4	43	10725	1717.8
宜兴市	10kV鹤新线124	10	28.5	轻载	3974.94	无锡.荷塘变/2号主变	23.92	1		3974.94
宜兴市	10kV亨丰线116	10	54.98	中载	1040.41	无锡.诸桥变/1号主变	18.4	22	3640	1040.41
宜兴市	10kV恒宝线143	10	19.86	轻载	5210.38	无锡.下漳变/2号主变	45.34	0		5210.38
宜兴市	10kV恒天线152	10	28.4	轻载	3984.47	无锡.大浦变/1号主变	28.61	10	8015	3984.47
宜兴市	10kV横山线115	10	14.09	轻载	5354.82	无锡.茶前变/1号主变	28.16	18	7815	5354.82
宜兴市	10kV红花线123	10	19.92	轻载	5204.31	无锡.江竹变/1号主变	27.31	16	12800	5204.31
宜兴市	10kV红旗线151	10	57.8	中载	845.04	无锡.蜀山变/1号主变	22.67	51	20810	845.04

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
宜兴市	10kV红星线114	10	23.02	轻载	4882.51	无锡.湖滨变/1号主变	20.63	5	13000	4882.51
宜兴市	10kV宏博线157	10	92.52	重载	0	无锡.南漕变/2号主变	4.42	49	18950	0
宜兴市	10kV洪湖线126	10	16.77	轻载	4655.96	无锡.周铁变/2号主变	15.92	5	7360	4655.96
宜兴市	10kV洪巷线125	10	68.73	中载	121.24	无锡.新庄变/1号主变	52.68	71	17110	121.24
宜兴市	10kV虹桥线115	10	52.59	中载	1664.8	无锡.西九变/1号主变	20.56	31	12825	1664.8
宜兴市	10kV虹亚线142	10	40.7	轻载	2030.25	无锡.下漳变/2号主变	45.34	0		2030.25
宜兴市	10kV后村线126	10	37.5	轻载	3112.92	无锡.芳桥变/1号主变	52.18	53	10615	3112.92
宜兴市	10kV后官线122	10	33.16	轻载	3828.76	无锡.西九变/2号主变	22.36	41	15325	3828.76
宜兴市	10kV后仁线113	10	26.19	轻载	4195.94	无锡.竹舍变/1号主变	18.05	19	4115	4195.94
宜兴市	10kV后亭线134	10	25.83	轻载	3557.18	无锡.岷亭变/1号主变	10.99	36	8320	3557.18
宜兴市	10kV湖滨线126	10	31.61	轻载	3676.86	无锡.新庄变/1号主变	52.68	47	15230	3676.86
宜兴市	10kV湖东线117	10	39.37	轻载	2933.66	无锡.任墅变/1号主变	19.93	63	17040	2933.66
宜兴市	10kV湖滏线173	10	45.36	轻载	2154.95	无锡.任墅变/2号主变	18.43	46	17660	2154.95
宜兴市	10kV湖光线113	10	13.6	轻载	5401.76	无锡.分水变/1号主变	14.38	4	350	5401.76
宜兴市	10kV湖泥线123	10	3.41	轻载	4475.14	无锡.任墅变/2号主变	18.43	0		4475.14
宜兴市	10kV虎皇线111	10	48.94	轻载	2013.28	无锡.金兰变/1号主变	14.07	22	4630	2013.28
宜兴市	10kV沪安线126	10	25.72	轻载	4241.15	无锡.滨河变/2号主变	10.88	11	1615	4241.15
宜兴市	10kV花园线151	10	37.28	轻载	3400.44	无锡.茶前变/1号主变	28.16	49	17695	3400.44
宜兴市	10kV华昌线113	10	26.4	轻载	3020.43	无锡.新建变/1号主变	21.88	19	8545	3020.43
宜兴市	10kV华煤线126	10	52.91	中载	1636.57	无锡.砺山变/2号主变	4.46	14	2130	1636.57
宜兴市	10kV华耐线122	10	63.06	中载	664.4	无锡.诸桥变/2号主变	10.68	6		664.4
宜兴市	10kV华热线125	10	37.57	轻载	3105.82	无锡.诸桥变/2号主变	10.68	18	3840	3105.82
宜兴市	10kV华润线135	10	20.81	轻载	5111.65	无锡.下漳变/1号主变	32.06	0		5111.65
宜兴市	10kV华山线150	10	60.55	中载	904.97	无锡.万石变/1号主变	9.16	32	8945	904.97

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
宜兴市	10kV华西线127	10	30.16	轻载	3146.52	无锡.茶前变/2号主变	15.8	33	13250	3146.52
宜兴市	10kV华祥线115	10	55.56	中载	1383.52	无锡.华山变/1号主变	46.64	27	12365	1383.52
宜兴市	10kV华星线111	10	45.97	轻载	2301.14	无锡.龙潭变/1号主变	24.91	20	5880	2301.14
宜兴市	10kV华燕线128	10	0.63	轻载	5827.14	无锡.竹舍变/2号主变	20.97	0		5827.14
宜兴市	10kV华阳线123	10	30.04	轻载	2768.43	无锡.茶局变/2号主变	16.78	23	10220	2768.43
宜兴市	10kV华谊线133	10	33.5	轻载	3249.23	江苏.广汇变/#2主变	37.75	1	8000	3249.23
宜兴市	10kV化机线133	10	25.93	轻载	3854.91	无锡.任墅变/2号主变	18.43	75	18985	3854.91
宜兴市	10kV环保线123	10	27.56	轻载	4410.54	无锡.胥井变/2号主变	39.92	4	2800	4410.54
宜兴市	10kV环北线125	10	29.5	轻载	3878.81	无锡.和桥变/2号主变	16.45	30	9450	3878.81
宜兴市	10kV环东线146	10	20.1	轻载	4770.45	无锡.和桥变/2号主变	16.45	28	18740	4770.45
宜兴市	10kV皇新线191	10	17.2	轻载	3657.81	无锡.杨巷变/1号主变	11.66	40	9565	3657.81
宜兴市	10kV黄家线196	10	41.77	轻载	2703.65	无锡.杨巷变/2号主变	10.62	63	19305	2703.65
宜兴市	10kV黄龙线124	10	8.65	轻载	6374.97	无锡.蜀山变/2号主变	10.92	39	24815	6374.97
宜兴市	10kV黄楼线113	10	32.21	轻载	3305.18	无锡.凌霞变/1号主变	23.89	8	6010	3305.18
宜兴市	10kV黄善线125	10	14.57	轻载	5309.27	无锡.江竹变/1号主变	27.31	29	10450	5309.27
宜兴市	10kV汇全线115	10	0.29	轻载	7244.44	无锡.江竹变/1号主变	27.31	1	2500	7244.44
宜兴市	10kV惠兴线132	10	38.01	轻载	3063.73	无锡.胜天变/2号主变	29.75	7	1300	3063.73
宜兴市	10kV机械线128	10	64.94	中载	484.27	无锡.茶前变/2号主变	15.8	1		484.27
宜兴市	10kV积梅线125	10	52.25	中载	1699.96	无锡.官林变/2号主变	16.19	0		1699.96
宜兴市	10kV集义线123	10	49.28	轻载	1984.87	无锡.滨河变/2号主变	10.88	22	9330	1984.87
宜兴市	10kV加宏线115	10	58.17	中载	1034.35	无锡.滨河变/1号主变	20.58	40	17745	1034.35
宜兴市	10kV佳龙线132	10	36.15	轻载	3517.35	无锡.诸桥变/2号主变	10.68	23	5130	3517.35
宜兴市	10kV家和线133	10	19.03	轻载	4872.98	无锡.下漳变/1号主变	32.06	0		4872.98
宜兴市	10kV家园线125	10	9.36	轻载	6302.23	无锡.华山变/1号主变	46.64	19	10030	6302.23

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
宜兴市	10kV架弓线114	10	39.35	轻载	3185.49	无锡.金兰变/1号主变	14.07	20	2715	3185.49
宜兴市	10kV监狱线135	10	5.39	轻载	4476.01	无锡.任墅变/2号主变	18.43	4	16000	4476.01
宜兴市	10kV建芳线111	10	21.15	轻载	4678.82	无锡.新建变/1号主变	21.88	25	6085	4678.82
宜兴市	10kV建化线116	10	21.28	轻载	4666.18	无锡.渚东变/1号主变	28.67	21	7555	4666.18
宜兴市	10kV建设线112	10	20.02	轻载	4787.42	无锡.茶局变/1号主变	13.51	8	6430	4787.42
宜兴市	10kV健康线163	10	24.87	轻载	7316.83	无锡.潢潼变/2号主变	39	0		7316.83
宜兴市	10kV蒋典线121	10	33.01	轻载	3542.81	无锡.芳庄变/2号主变	30.53	52	12475	3542.81
宜兴市	10kV蒋山线161	10	11.16	轻载	4942.44	无锡.金兰变/2号主变	14.74	0		4942.44
宜兴市	10kV降西线151	10	30.89	轻载	3745.62	无锡.南漕变/1号主变	6.38	27	9710	3745.62
宜兴市	10kV茭渎线112	10	16.97	轻载	5079.26	无锡.新庄变/1号主变	52.68	54	13825	5079.26
宜兴市	10kV蛟桥线127	10	8.26	轻载	6416.54	无锡.茶局变/2号主变	16.78	9	3605	6416.54
宜兴市	10kV金城线116	10	31.01	轻载	4051.49	无锡.巷头变/1号主变	16.18	16	13590	4051.49
宜兴市	10kV金芳线122	10	25.23	轻载	4288.43	无锡.金兰变/2号主变	14.74	41	7900	4288.43
宜兴市	10kV金华线123	10	28.9	轻载	4271.46	无锡.潢潼变/2号主变	39	45	17215	4271.46
宜兴市	10kV金纳利线151	10	91.14	重载	0	无锡.金兰变/1号主变	14.07	2	160	0
宜兴市	10kV金牛线142	10	2.78	轻载	6437.84	无锡.渚东变/2号主变	30.54	1		6437.84
宜兴市	10kV金球线117	10	60.9	中载	630.1	无锡.茶前变/1号主变	28.16	42	12910	630.1
宜兴市	10kV金润线152	10	61.82	中载	783.73	无锡.万石变/1号主变	9.16	5	160	783.73
宜兴市	10kV金沙线125	10	7.65	轻载	5972.11	无锡.任墅变/2号主变	18.43	25	7700	5972.11
宜兴市	10kV金塔线124	10	3.83	轻载	6337.56	无锡.官林变/2号主变	16.19	0		6337.56
宜兴市	10kV金田线117	10	10.3	轻载	5707.98	无锡.金兰变/1号主变	14.07	42	5715	5707.98
宜兴市	10kV金熙线153	10	37.73	轻载	3353.15	无锡.潢潼变/1号主变	44.05	7	3600	3353.15
宜兴市	10kV金渚线122	10	24.4	轻载	3601.17	无锡.茶前变/2号主变	15.8	20	5990	3601.17
宜兴市	10kV金属线111	10	1.73	轻载	7094.45	无锡.江竹变/1号主变	27.31	4	3115	7094.45

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
宜兴市	10kV锦锋线113	10	31.94	轻载	3645.69	无锡.川陶变/1号主变	19.99	99	38310	3645.69
宜兴市	10kV锦苑线152	10	7.93	轻载	4300.04	无锡.滨河变/1号主变	20.58	9	5370	4300.04
宜兴市	10kV近林线154	10	30.08	轻载	3823.04	无锡.万石变/1号主变	9.16	14	4700	3823.04
宜兴市	10kV晶德线133	10	33.83	轻载	3464.35	无锡.胜天变/2号主变	29.75	22	10855	3464.35
宜兴市	10kV晶元线111	10	0.06	轻载	6117.6	无锡.周铁变/1号主变	12.26	0		6117.6
宜兴市	10kV精管线126	10	27.5	轻载	4416.08	无锡.诸桥变/2号主变	10.68	1		4416.08
宜兴市	10kV精陶线115	10	52.45	中载	1680.73	无锡.汤渡变/1号主变	14.2	79	29180	1680.73
宜兴市	10kV鲸龙线114	10	107.18	重载	0	无锡.燕山变/1号主变	20.09	0		0
宜兴市	10kV鲸泥线122	10	43.38	轻载	2766.18	无锡.燕山变/2号主变	16.19	0		2766.18
宜兴市	10kV鲸水线116	10	3.81	轻载	6339.47	无锡.燕山变/1号主变	20.09	2	200	6339.47
宜兴市	10kV鲸塘线124	10	27.19	轻载	4100.34	无锡.燕山变/2号主变	16.19	68	16935	4100.34
宜兴市	10kV景湖线126	10	18.27	轻载	5375.61	无锡.西九变/2号主变	22.36	18	11820	5375.61
宜兴市	10kV敬老线116	10	17.2	轻载	5056.92	无锡.龙潭变/1号主变	24.91	29	23420	5056.92
宜兴市	10kV静堂线133	10	33.51	轻载	2939.03	无锡.杞亭变/1号主变	10.99	38	6135	2939.03
宜兴市	10kV九岭线111	10	45.52	轻载	1695.8	无锡.茶前变/1号主变	28.16	25	4775	1695.8
宜兴市	10kV九龙线112	10	17.95	轻载	4985.56	无锡.茶前变/1号主变	28.16	75	18595	4985.56
宜兴市	10kV九南线114	10	27.7	轻载	4395.3	无锡.西九变/1号主变	20.56	27	15145	4395.3
宜兴市	10kV巨龙线124	10	6.89	轻载	6558.74	无锡.华山变/1号主变	46.64	10	6690	6558.74
宜兴市	10kV聚缘线115	10	20.15	轻载	4774.95	无锡.临津变/1号主变	26.93	10	6040	4774.95
宜兴市	10kV凯丰线113	10	55.24	中载	1290.69	无锡.临津变/1号主变	26.93	14	5050	1290.69
宜兴市	10kV科技线123	10	17.21	轻载	5485.59	无锡.西九变/2号主变	22.36	26	10895	5485.59
宜兴市	10kV客运线122	10	42.84	轻载	2281.91	无锡.巷头变/2号主变	33.01	0		2281.91
宜兴市	10kV矿山线121	10	21.32	轻载	4662.2	无锡.分水变/2号主变	9.39	37	10875	4662.2
宜兴市	10kV来村线116	10	25.38	轻载	4273.36	无锡.滨河变/1号主变	20.58	20	6555	4273.36

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
宜兴市	10kV蓝天线111	10	44.46	轻载	2445.93	无锡.湖滨变/2号主变	31.13	37	20240	2445.93
宜兴市	10kV缆城线111	10	0	轻载	6122.62	无锡.官林变/1号主变	6.98	0		6122.62
宜兴市	10kV浪圩线115	10	36.06	轻载	2351.71	无锡.燕山变/1号主变	20.09	40	8360	2351.71
宜兴市	10kV乐祺线114	10	55.71	中载	990.18	无锡.诸桥变/1号主变	18.4	0		990.18
宜兴市	10kV乐威线123	10	29.62	轻载	2797.18	无锡.诸桥变/2号主变	10.68	3		2797.18
宜兴市	10kV蠡墅线152	10	47.32	轻载	1826.57	无锡.蜀山变/1号主变	22.67	27	13670	1826.57
宜兴市	10kV里高线112	10	26.86	轻载	4131.86	无锡.金兰变/1号主变	14.07	56	12050	4131.86
宜兴市	10kV立通线156	10	41.27	轻载	2512.96	无锡.临津变/1号主变	26.93	17	2210	2512.96
宜兴市	10kV砺煤线151	10	2.75	轻载	6441.31	无锡.砺山变/1号主变	14.55	29	6740	6441.31
宜兴市	10kV砺山线117	10	39.4	轻载	2930.54	无锡.砺山变/1号主变	14.55	24	3780	2930.54
宜兴市	10kV联络线151	10	0	轻载	6704.57			0		6704.57
宜兴市	10kV良庄线135	10	35.48	轻载	3306.73	无锡.杞亭变/2号主变	7.77	54	12405	3306.73
宜兴市	10kV临缘线112	10	36.08	轻载	3248.37	无锡.临津变/1号主变	26.93	37	11160	3248.37
宜兴市	10kV岭西线124	10	29.35	轻载	3893.19	无锡.茶前变/2号主变	15.8	29	10110	3893.19
宜兴市	10kV留墅线121	10	54.33	中载	1501.12	无锡.竹舍变/2号主变	20.97	4	5450	1501.12
宜兴市	10kV柳溪线162	10	22.5	轻载	4935.85	无锡.西九变/2号主变	22.36	27	12255	4935.85
宜兴市	10kV六庄线112	10	16.89	轻载	3679.63	无锡.胜天变/1号主变	20.41	21	13980	3679.63
宜兴市	10kV龙背线125	10	15.87	轻载	5625.54	无锡.龙潭变/1号主变	24.91	22	11320	5625.54
宜兴市	10kV龙池线118	10	21.5	轻载	4645.74	无锡.潢潼变/1号主变	44.05	9	17050	4645.74
宜兴市	10kV龙兴线115	10	46.02	轻载	2292.99	无锡.诸桥变/1号主变	18.4	8	500	2292.99
宜兴市	10kV龙眼线116	10	6.56	轻载	6065.64	无锡.金兰变/1号主变	14.07	12	1715	6065.64
宜兴市	10kV龙窑线117	10	52.8	中载	1647.65	无锡.青龙变/1号主变	25.78	77	24870	1647.65
宜兴市	10kV龙游线131	10	31.28	轻载	3849.2	无锡.芳桥变/2号主变	33.5	16	4780	3849.2
宜兴市	10kV龙珠线132	10	51.15	中载	1874.37	无锡.芳桥变/2号主变	33.5	6	3350	1874.37

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
宜兴市	10kV堽坊线124	10	25.87	轻载	4226.77	无锡.新庄变/1号主变	52.68	51	12410	4226.77
宜兴市	10kV楼下线124	10	58.01	中载	1148.84	无锡.砺山变/2号主变	4.46	46	15610	1148.84
宜兴市	10kV路顺线111	10	0	轻载	7274.4	无锡.荷塘变/1号主变	25.31	0		7274.4
宜兴市	10kV绿兴线124	10	2.01	轻载	6194.5	无锡.滨河变/2号主变	10.88	0		6194.5
宜兴市	10kV绿园线155	10	3.75	轻载	11475	无锡.西九变/1号主变	20.56	1	5450	11475.02
宜兴市	10kV洛涧线115	10	24.25	轻载	4381.44	无锡.川陶变/1号主变	19.99	38	10595	4381.44
宜兴市	10kV马兰线112	10	34.75	轻载	3944.46	无锡.西九变/1号主变	20.56	32	17600	3944.46
宜兴市	10kV马庄线153	10	62.75	中载	694.19	无锡.南漕变/1号主变	6.38	31	5415	694.19
宜兴市	10kV麦德龙线116	10	11.94	轻载	6033.77	无锡.湖滨变/1号主变	20.63	4	12000	6033.77
宜兴市	10kV毛市线134	10	53.3	中载	1599.5	无锡.北庄变/2号主变	26.64	45	11720	1599.5
宜兴市	10kV茂花线125	10	40.97	轻载	2780.21	无锡.砺山变/2号主变	4.46	28	7700	2780.21
宜兴市	10kV梅贺线116	10	40.35	轻载	2947.34	无锡.座庄变/1号主变	23.89	56	16205	2947.34
宜兴市	10kV梅梁线112	10	40.69	轻载	2806.88	无锡.川陶变/1号主变	19.99	33	22770	2806.88
宜兴市	10kV梅野线126	10	61.4	中载	823.74	无锡.川陶变/2号主变	6.12	44	8065	823.74
宜兴市	10kV梅园线114	10	71.41	重载	0	无锡.潢潼变/1号主变	44.05	59	18285	0
宜兴市	10kV美东线117	10	5.65	轻载	5628.31	无锡.临津变/1号主变	26.93	20	7380	5628.31
宜兴市	10kV美凯线113	10	29.29	轻载	3708.73	无锡.江竹变/1号主变	27.31	0		3708.73
宜兴市	10kV美龙线114	10	2.25	轻载	6172.5	无锡.江竹变/1号主变	27.31	0		6172.5
宜兴市	10kV美栖线154	10	82.4	重载	0	无锡.临津变/1号主变	26.93	16	3895	0
宜兴市	10kV美晟线145	10	6.37	轻载	5345.13	无锡.湖滨变/2号主变	31.13	0		5345.13
宜兴市	10kV民营线116	10	60.31	中载	928.53	无锡.川陶变/1号主变	19.99	96	21175	928.53
宜兴市	10kV名都线125	10	17.26	轻载	5480.22	无锡.蜀山变/2号主变	10.92	42	31400	5480.22
宜兴市	10kV明月线124	10	45.64	轻载	2181.63	无锡.川陶变/2号主变	6.12	25	8370	2181.63
宜兴市	10kV明珠线130	10	41.54	轻载	1478.95	无锡.下漳变/1号主变	32.06	0		1478.95

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
宜兴市	10kV模具线157	10	28.14	轻载	4350.44	无锡.临津变/1号主变	26.93	8	14660	4350.44
宜兴市	10kV木桥线158	10	43.15	轻载	2571.5	无锡.南漕变/2号主变	4.42	34	5135	2571.5
宜兴市	10kV木石线115	10	42.66	轻载	1894.29	无锡.蜀山变/1号主变	22.67	32	8665	1894.29
宜兴市	10kV南埠线140	10	31.37	轻载	3345.53	无锡.善卷变/2号主变	5.62	12	9040	3345.53
宜兴市	10kV南漕线154	10	28.68	轻载	3957.97	无锡.南漕变/1号主变	6.38	40	11095	3957.97
宜兴市	10kV南高线140	10	46.45	轻载	2255.41	无锡.和桥变/2号主变	16.45	79	28545	2255.41
宜兴市	10kV南河线141	10	38.73	轻载	2166.39	无锡.善卷变/1号主变	12.16	10	1700	2166.39
宜兴市	10kV南湾线116	10	34.43	轻载	3535.88	无锡.大浦变/1号主变	28.61	0		3535.88
宜兴市	10kV南溪线114	10	37.18	轻载	2870.96	无锡.临津变/1号主变	26.93	65	31375	2870.96
宜兴市	10kV南园线117	10	24.3	轻载	4748.97	无锡.大浦变/1号主变	28.61	97	40190	4748.97
宜兴市	10kV南岳线117	10	24.98	轻载	4311.99	无锡.潢潼变/1号主变	44.05	18	7865	4311.99
宜兴市	10kV南站线151	10	7.66	轻载	5960.5	无锡.潢潼变/1号主变	44.05	15	9855	5960.5
宜兴市	10kV南镇线154	10	23.84	轻载	4421.28	无锡.南新变/1号主变	9.2	34	6685	4421.28
宜兴市	10kV南庄线152	10	67.15	中载	197.62	无锡.前元变/1号主变	30.55	54	16705	197.62
宜兴市	10kV埝鲸线112	10	35.07	轻载	2420.12	无锡.烟山变/1号主变	20.09	50	8600	2420.12
宜兴市	10kV埝头线113	10	48.37	轻载	1498.53	无锡.烟山变/1号主变	20.09	103	25020	1498.53
宜兴市	10kV牛犊线123	10	19.46	轻载	4840.94	无锡.茶前变/2号主变	15.8	23	6100	4840.94
宜兴市	10kV牛仔线124	10	12.7	轻载	3969.4	无锡.诸桥变/2号主变	10.68	2		3969.4
宜兴市	10kV农垦线161	10	51.64	中载	1758.33	无锡.兰山变/1号主变	4.3	74	20055	1758.33
宜兴市	10kV诺伏线113	10	29.66	轻载	3863.75	无锡.蜀山变/1号主变	22.67	9	8935	3863.75
宜兴市	10kV诺明线142	10	26.52	轻载	3960.74	无锡.新庄变/2号主变	28.31	0		3960.74
宜兴市	10kV潘东线161	10	38.77	轻载	2163.61	无锡.芳庄变/2号主变	30.53	36	9125	2163.61
宜兴市	10kV潘墩线111	10	53.51	中载	1579.41	无锡.西渚变/1号主变	20.14	17	3315	1579.41
宜兴市	10kV潘家坝线113	10	55.58	中载	999.36	无锡.芳庄变/1号主变	25.21	0		999.36

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
宜兴市	10kV潘西线123	10	53.27	中载	1523.81	无锡.烟山变/2号主变	16.19	0		1523.81
宜兴市	10kV蒲宕线113	10	66.26	中载	334.45	无锡.胜天变/1号主变	20.41	0		334.45
宜兴市	10kV屺亭线111	10	24.82	轻载	3129.9	无锡.胜天变/1号主变	20.41	16	4320	3129.9
宜兴市	10kV屺镇线132	10	47.11	轻载	1585.82	无锡.屺亭变/1号主变	10.99	32	11895	1585.82
宜兴市	10kV阡塘线114	10	57.28	中载	1218.46	无锡.华山变/1号主变	46.64	31	9640	1218.46
宜兴市	10kV乾元线128	10	62.06	中载	667.17	无锡.砺山变/2号主变	4.46	0		667.17
宜兴市	10kV潜洛线135	10	67.35	中载	253.56	无锡.蜀山变/2号主变	10.92	31	14340	253.56
宜兴市	10kV桥南线116	10	41.07	轻载	3006.06	无锡.西九变/1号主变	20.56	30	15590	3006.06
宜兴市	10kV桥涯线115	10	83.11	重载	0	无锡.砺山变/1号主变	14.55	69	14685	0
宜兴市	10kV青龙线116	10	57.29	中载	1111.42	无锡.蜀山变/1号主变	22.67	3	5000	1111.42
宜兴市	10kV青象线124	10	78.05	重载	0	无锡.任墅变/2号主变	18.43	1		0
宜兴市	10kV轻工线142	10	45.81	轻载	2316.9	无锡.和桥变/1号主变	9.15	43	16995	2316.9
宜兴市	10kV清水线153	10	49.76	轻载	1770.28	无锡.临津变/1号主变	26.93	24	3330	1770.28
宜兴市	10kV清溪线132	10	64.94	中载	484.61	无锡.新庄变/2号主变	28.31	24	9755	484.61
宜兴市	10kV清雅线116	10	9.29	轻载	6309.33	无锡.新庄变/1号主变	52.68	13	7740	6309.33
宜兴市	10kV邱新线191	10	5.23	轻载	6203.85	无锡.高塍变/1号主变	13.04	4	2860	6203.85
宜兴市	10kV曲坊线117	10	23.16	轻载	4656.66	无锡.巷头变/1号主变	16.18	37	10560	4656.66
宜兴市	10kV泉桥线123	10	88.87	重载	0	无锡.竹舍变/2号主变	20.97	1		0
宜兴市	10kV染整线196	10	12.98	轻载	3950.52	无锡.高塍变/2号主变	8.36	5	400	3950.52
宜兴市	10kV热电线135	10	36.87	轻载	2782.63	无锡.湖滨变/2号主变	31.13	0		2782.63
宜兴市	10kV任水线114	10	23.45	轻载	4458.86	无锡.汤渡变/1号主变	14.2	53	12015	4458.86
宜兴市	10kV任竹线152	10	26.77	轻载	2994.8	无锡.任墅变/1号主变	19.93	29	12385	2994.8
宜兴市	10kV荣宜线133	10	82.36	重载	0	无锡.滨河变/2号主变	10.88	24	9325	0
宜兴市	10kV融达线151	10	16.6	轻载	4670.86	无锡.巷头变/1号主变	16.18	17	5335	4670.86

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
宜兴市	10kV儒村线115	10	86.64	重载	0	无锡.竹舍变/1号主变	18.05	2	2500	0
宜兴市	10kV瑞新线144	10	29.8	轻载	3996.94	无锡.下漳变/2号主变	45.34	0		3996.94
宜兴市	10kV三得利线111	10	13.12	轻载	5063.85	江苏.广汇变/#1主变	84.16	7	8715	5063.85
宜兴市	10kV三钢线123	10	2.61	轻载	6454.47	无锡.金兰变/2号主变	14.74	4	2350	6454.47
宜兴市	10kV三华线113	10	34.03	轻载	3445.12	无锡.滨河变/1号主变	20.58	30	5735	3445.12
宜兴市	10kV三纤线121	10	19.91	轻载	4797.47	无锡.芳桥变/1号主变	52.18	27	6560	4797.47
宜兴市	10kV森林线123	10	37.89	轻载	3336.87	无锡.龙潭变/1号主变	24.91	33	20690	3336.87
宜兴市	10kV沙坊线114	10	47.42	轻载	1974.65	无锡.芳桥变/1号主变	52.18	48	15075	1974.65
宜兴市	10kV砂厂线128	10	2.97	轻载	5630.73	无锡.青龙变/2号主变	31.84	0		5630.73
宜兴市	10kV山水线144	10	8.74	轻载	6365.97	无锡.渚东变/2号主变	30.54	10	6860	6365.97
宜兴市	10kV善卷线146	10	52.61	中载	1665.14	无锡.善卷变/2号主变	5.62	56	13555	1665.14
宜兴市	10kV商城线113	10	32.25	轻载	3753.24	无锡.巷头变/1号主变	16.18	17	8435	3753.24
宜兴市	10kV商务线127	10	14.5	轻载	5767.91	无锡.西九变/2号主变	22.36	13	9800	5767.91
宜兴市	10kV上坝线164	10	10.29	轻载	5718.89	无锡.兰山变/2号主变	12.55	47	13250	5718.89
宜兴市	10kV上千线145	10	107.36	重载	0	无锡.善卷变/1号主变	12.16	23	4375	0
宜兴市	10kV上海线121	10	12.26	轻载	4850.29	无锡.巷头变/2号主变	33.01	0		4850.29
宜兴市	10kV上袁线121	10	43.83	轻载	2506.9	无锡.蜀山变/2号主变	10.92	62	14720	2506.9
宜兴市	10kV尚岛线121	10	11.19	轻载	6111.19	无锡.滨河变/2号主变	10.88	8	5600	6111.19
宜兴市	10kV尚福线115	10	25.34	轻载	4640.72	无锡.湖滨变/1号主变	20.63	12	10280	4640.72
宜兴市	10kV邵家线138	10	19.76	轻载	4811.67	无锡.杞亭变/2号主变	7.77	24	6935	4811.67
宜兴市	10kV邵西线161	10	73.87	重载	0	无锡.砺山变/2号主变	4.46	0		0
宜兴市	10kV奢石线123	10	4.24	轻载	6833.78	无锡.华山变/1号主变	46.64	1	5000	6833.78
宜兴市	10kV申达线115	10	65.74	中载	383.98	无锡.胜天变/1号主变	20.41	0		383.98
宜兴市	10kV申光线122	10	31.05	轻载	3406.67	无锡.新庄变/1号主变	52.68	12	7260	3406.67

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
宜兴市	10kV申利线152	10	46.45	轻载	2059.52	无锡.座庄变/1号主变	23.89	0		2059.52
宜兴市	10kV神鹰线123	10	15.54	轻载	3772.99	无锡.汤渡变/2号主变	9.07	12	700	3772.99
宜兴市	10kV生物线195	10	48.21	轻载	2087.06	无锡.高滕变/2号主变	8.36	62	16715	2087.06
宜兴市	10kV省庄线137	10	44.48	轻载	1767.85	无锡.任墅变/2号主变	18.43	52	23345	1767.85
宜兴市	10kV盛维线141	10	25.14	轻载	3768.49	无锡.北庄变/2号主变	26.64	2	12300	3768.49
宜兴市	10kV盛纤线116	10	32.39	轻载	3908.6	无锡.北庄变/1号主变	22.19	2	14080	3908.6
宜兴市	10kV诗朗线131	10	42.01	轻载	2680.62	无锡.蜀山变/2号主变	10.92	7	3000	2680.62
宜兴市	10kV湿地线121	10	29.25	轻载	3903.24	无锡.湖滨变/1号主变	20.63	15	12000	3903.24
宜兴市	10kV石材线111	10	27.01	轻载	4117.31	无锡.华山变/1号主变	46.64	15	5000	4117.31
宜兴市	10kV石路线143	10	33.31	轻载	3514.23	无锡.北庄变/2号主变	26.64	0		3514.23
宜兴市	10kV石门线118	10	42.26	轻载	2657.06	无锡.砺山变/1号主变	14.55	44	13605	2657.06
宜兴市	10kV石头线121	10	40.77	轻载	2799.95	无锡.华山变/1号主变	46.64	21	8565	2799.95
宜兴市	10kV石油线166	10	14.15	轻载	5349.28	无锡.兰山变/2号主变	12.55	21	5030	5349.28
宜兴市	10kV市桥线117	10	21.59	轻载	4234.39	无锡.周铁变/1号主变	12.26	12	1360	4234.39
宜兴市	10kV寿桃线134	10	3.44	轻载	4611.28	无锡.任墅变/2号主变	18.43	8	4220	4611.28
宜兴市	10kV蜀安线163	10	37.17	轻载	3144.1	无锡.青龙变/2号主变	31.84	43	16230	3144.1
宜兴市	10kV蜀北线127	10	28.89	轻载	3937.36	无锡.蜀山变/2号主变	10.92	11	1600	3937.36
宜兴市	10kV蜀风线123	10	54.02	中载	1661.16	无锡.官林变/2号主变	16.19	0		1661.16
宜兴市	10kV蜀西线133	10	28.79	轻载	3946.71	无锡.蜀山变/2号主变	10.92	46	16155	3946.71
宜兴市	10kV树人线114	10	38.77	轻载	3245.42	无锡.巷头变/1号主变	16.18	26	10540	3245.42
宜兴市	10kV数码线125	10	17.58	轻载	4694.24	无锡.胥井变/2号主变	39.92	0		4694.24
宜兴市	10kV双庙线114	10	40.96	轻载	2781.25	无锡.大浦变/1号主变	28.61	40	17595	2781.25
宜兴市	10kV双桥线152	10	27.13	轻载	4106.4	无锡.青龙变/1号主变	25.78	28	14005	4106.4
宜兴市	10kV水厂线116	10	40.31	轻载	2843.6	无锡.潢潼变/1号主变	44.05	11	2890	2843.6

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
宜兴市	10kV水务线134	10	66.62	中载	283.7	无锡.湖滨变/2号主变	31.13	0		283.7
宜兴市	10kV顺伟线115	10	43.24	轻载	2562.67	无锡.青龙变/1号主变	25.78	39	14200	2562.67
宜兴市	10kV丝厂线128	10	34.06	轻载	3735.06	无锡.西九变/2号主变	22.36	37	17690	3735.06
宜兴市	10kV司徒线114	10	31.07	轻载	3728.82	无锡.凌霞变/1号主变	23.89	18	4565	3728.82
宜兴市	10kV寺前线134	10	20.1	轻载	4779.11	无锡.胜天变/2号主变	29.75	6	1200	4779.11
宜兴市	10kV苏家线126	10	30.33	轻载	4122.16	无锡.华山变/1号主变	46.64	32	11100	4122.16
宜兴市	10kV苏南线118	10	34.65	轻载	3673.75	无锡.茶局变/1号主变	13.51	5	915	3673.75
宜兴市	10kV苏宣线144	10	86.17	重载	0	无锡.新庄变/2号主变	28.31	0		0
宜兴市	10kV所用变线191	10	0	轻载	5880.14	无锡.分水变/1号主变	14.38	0		5880.14
宜兴市	10kV台山线164	10	24.9	轻载	3632.18	无锡.青龙变/2号主变	31.84	27	10320	3632.18
宜兴市	10kV太鬲线152	10	20.43	轻载	3434.38	无锡.茶局变/1号主变	13.51	5	4000	3434.38
宜兴市	10kV太华线123	10	33.69	轻载	3477.68	无锡.砺山变/2号主变	4.46	10	5100	3477.68
宜兴市	10kV太建线197	10	19.46	轻载	4840.59	无锡.高滕变/2号主变	8.36	24	8870	4840.59
宜兴市	10kV太婆圩线115	10	30.35	轻载	3797.76	无锡.新庄变/1号主变	52.68	54	13460	3797.76
宜兴市	10kV潭家线131	10	29.97	轻载	3834.13	无锡.胜天变/2号主变	29.75	29	8090	3834.13
宜兴市	10kV汤渡线118	10	25.19	轻载	3104.44	无锡.汤渡变/1号主变	14.2	35	8855	3104.44
宜兴市	10kV汤蜀线116	10	43.59	轻载	2529.76	无锡.青龙变/1号主变	25.78	89	25500	2529.76
宜兴市	10kV唐角线152	10	8.84	轻载	4237.51	无锡.诸桥变/1号主变	18.4	40	18470	4237.51
宜兴市	10kV塘桥线155	10	37.24	轻载	3137.34	无锡.南漕变/2号主变	4.42	9	965	3137.34
宜兴市	10kV搪瓷线124	10	45.82	轻载	2512.96	无锡.金兰变/2号主变	14.74	1	5400	2512.96
宜兴市	10kV桃港线118	10	11.25	轻载	5841	无锡.座庄变/1号主变	23.89	40	12660	5841
宜兴市	10kV桃溪线115	10	27.76	轻载	4045.26	无锡.渚东变/1号主变	28.67	2	1600	4045.26
宜兴市	10kV陶瓷线132	10	39.2	轻载	2950.29	无锡.蜀山变/2号主变	10.92	55	16930	2950.29
宜兴市	10kV陶都线114	10	22.95	轻载	4506.14	无锡.蜀山变/1号主变	22.67	28	16745	4506.14

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
宜兴市	10kV陶丰线116	10	54.39	中载	1081.29	无锡.汤渡变/1号主变	14.2	77	30030	1081.29
宜兴市	10kV陶源线125	10	44.88	轻载	1739.97	无锡.汤渡变/2号主变	9.07	36	8025	1739.97
宜兴市	10kV体育线121	10	48.97	轻载	1456.79	无锡.茶局变/2号主变	16.78	19	4045	1456.79
宜兴市	10kV天成线124	10	15	轻载	5715.77	无锡.湖滨变/1号主变	20.63	16	12460	5715.77
宜兴市	10kV天谷线152	10	8.03	轻载	5935.74	无锡.砺山变/1号主变	14.55	22	4900	5935.74
宜兴市	10kV天华线114	10	14.3	轻载	5074.41	无锡.座庄变/1号主变	23.89	0		5074.41
宜兴市	10kV天兴线126	10	0	轻载	6704.57	无锡.金兰变/2号主变	14.74	0		6704.57
宜兴市	10kV天裕线121	10	45.61	轻载	4224.87	无锡.金兰变/2号主变	14.74	3	8200	4224.87
宜兴市	10kV铁运线125	10	8.4	轻载	4267.99	无锡.西九变/2号主变	22.36	0		4267.99
宜兴市	10kV通蜀线118	10	24.68	轻载	3649.84	无锡.蜀山变/1号主变	22.67	53	18555	3649.84
宜兴市	10kV同里线121	10	44.9	轻载	2608.91	无锡.北庄变/1号主变	22.19	44	24170	2608.91
宜兴市	10kV桐桥线116	10	53.41	中载	1588.59	无锡.荷塘变/1号主变	25.31	19	4700	1588.59
宜兴市	10kV桐梓线115	10	40.28	轻载	2846.72	无锡.荷塘变/1号主变	25.31	23	6465	2846.72
宜兴市	10kV铜峰线121	10	29.76	轻载	4182.26	无锡.潢潼变/2号主变	39	40	19395	4182.26
宜兴市	10kV铜官线126	10	37.05	轻载	3156.05	无锡.潢潼变/2号主变	39	33	9980	3156.05
宜兴市	10kV铜水线122	10	37.8	轻载	3346.74	无锡.潢潼变/2号主变	39	45	20455	3346.74
宜兴市	10kV潼花线162	10	17.3	轻载	5238.95	无锡.潢潼变/2号主变	39	17	43005	5238.95
宜兴市	10kV潼山线111	10	68	中载	191.73	无锡.潢潼变/1号主变	44.05	24	3380	191.73
宜兴市	10kV头阳线111	10	27.16	轻载	4102.76	无锡.蜀山变/1号主变	22.67	63	16120	4102.76
宜兴市	10kV土城线115	10	29.79	轻载	3851.28	无锡.龙潭变/1号主变	24.91	31	12525	3851.28
宜兴市	10kV土干线154	10	16.28	轻载	5582.93	无锡.西九变/1号主变	20.56	14	25630	5582.93
宜兴市	10kV团洑线123	10	12.35	轻载	5990.99	无锡.湖滨变/1号主变	20.63	11	8000	5990.99
宜兴市	10kV团结线142	10	16.01	轻载	5171.41	无锡.北庄变/2号主变	26.64	0		5171.41
宜兴市	10kV万福线114	10	1.97	轻载	6515.78	无锡.北庄变/1号主变	22.19	45	16480	6515.78

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
宜兴市	10kV万丽线117	10	9.38	轻载	6299.28	无锡.蜀山变/1号主变	22.67	11	8000	6299.28
宜兴市	10kV万南线158	10	43.9	轻载	2282.78	无锡.万石变/2号主变	7.47	22	3780	2282.78
宜兴市	10kV万石线153	10	13.68	轻载	5393.97	无锡.万石变/1号主变	9.16	21	10305	5393.97
宜兴市	10kV万镇线159	10	21.33	轻载	4661.85	无锡.万石变/2号主变	7.47	40	11405	4661.85
宜兴市	10kV万珠线123	10	1.42	轻载	7126.49	无锡.蜀山变/2号主变	10.92	12	9200	7126.49
宜兴市	10kV万渚线121	10	46.9	轻载	1600.19	无锡.烟山变/2号主变	16.19	58	15185	1600.19
宜兴市	10kV王母线153	10	28.01	轻载	4021.36	无锡.南新变/1号主变	9.2	45	12420	4021.36
宜兴市	10kV文定线124	10	59.69	中载	714.1	无锡.芳庄变/2号主变	30.53	28	9195	714.1
宜兴市	10kV邬泉线193	10	39.61	轻载	2910.45	无锡.杨巷变/1号主变	11.66	65	18965	2910.45
宜兴市	10kV五彩线134	10	53.44	中载	1585.82	无锡.滨河变/2号主变	10.88	4	315	1585.82
宜兴市	10kV五村线115	10	49.02	轻载	2009.47	无锡.潢潼变/1号主变	44.05	26	13790	2009.47
宜兴市	10kV五星线136	10	37.72	轻载	3092.14	无锡.胜天变/2号主变	29.75	46	16940	3092.14
宜兴市	10kV物流线125	10	8.04	轻载	6439.4	无锡.湖滨变/1号主变	20.63	11	10375	6439.4
宜兴市	10kV西锄线158	10	45.73	轻载	1681.43	无锡.南新变/2号主变	4.4	62	17350	1681.43
宜兴市	10kV西郊线112	10	25.38	轻载	4273.71	无锡.潢潼变/1号主变	44.05	24	3555	4273.71
宜兴市	10kV西街线113	10	42.38	轻载	2416.14	无锡.任墅变/1号主变	19.93	73	21040	2416.14
宜兴市	10kV西木线115	10	30.38	轻载	4117.66	无锡.巷头变/1号主变	16.18	37	12050	4117.66
宜兴市	10kV西山线113	10	17.79	轻载	5000.63	无锡.汤渡变/1号主变	14.2	42	10815	5000.63
宜兴市	10kV西望线161	10	36.82	轻载	3177.7	无锡.青龙变/2号主变	31.84	38	12660	3177.7
宜兴市	10kV西园线153	10	16.04	轻载	5607.7	无锡.西九变/1号主变	20.56	15	10810	5607.7
宜兴市	10kV希达线114	10	30.37	轻载	3795.68	无锡.周铁变/1号主变	12.26	32	5890	3795.68
宜兴市	10kV下东线152	10	25.17	轻载	3106	无锡.茶前变/1号主变	28.16	31	14170	3106
宜兴市	10kV下漳线151	10	33.32	轻载	3811.61	无锡.下漳变/2号主变	45.34	0		3811.61
宜兴市	10kV夏村线113	10	32.71	轻载	3261.36	无锡.周铁变/1号主变	12.26	38	15980	3261.36

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
宜兴市	10kV现代线124	10	17.96	轻载	5408.17	无锡.潢潼变/2号主变	39	3	630	5408.17
宜兴市	10kV襄阳线122	10	40.41	轻载	2834.24	无锡.砺山变/2号主变	4.46	54	16295	2834.24
宜兴市	10kV祥云线116	10	30.17	轻载	3483.74	无锡.临津变/1号主变	26.93	42	18330	3483.74
宜兴市	10kV巷金线164	10	26.92	轻载	4476.87	无锡.巷头变/2号主变	33.01	0		4476.87
宜兴市	10kV消防线163	10	16.85	轻载	5090.52	无锡.巷头变/2号主变	33.01	0		5090.52
宜兴市	10kV小岭线122	10	31.05	轻载	4047.86	无锡.龙潭变/1号主变	24.91	18	12530	4047.86
宜兴市	10kV小圩线117	10	27.51	轻载	4069.33	无锡.汤渡变/1号主变	14.2	35	11125	4069.33
宜兴市	10kV欣阳线162	10	29.4	轻载	3888.34	无锡.巷头变/2号主变	33.01	0		3888.34
宜兴市	10kV新城线124	10	25.34	轻载	3093.7	无锡.西九变/2号主变	22.36	24	9985	3093.7
宜兴市	10kV新芳线121	10	31.37	轻载	3700.42	无锡.荷塘变/2号主变	23.92	29	9265	3700.42
宜兴市	10kV新丰线126	10	57.05	中载	1240.63	无锡.竹舍变/2号主变	20.97	21	9250	1240.63
宜兴市	10kV新河线113	10	22.35	轻载	4563.65	无锡.新庄变/1号主变	52.68	11	1240	4563.65
宜兴市	10kV新华线111	10	3.63	轻载	6356.79	无锡.新庄变/1号主变	52.68	4	315	6356.79
宜兴市	10kV新建线123	10	16.79	轻载	5096.41	无锡.新建变/2号主变	18.4	14	3200	5096.41
宜兴市	10kV新儒线116	10	11.16	轻载	5809.13	无锡.竹舍变/1号主变	18.05	0		5809.13
宜兴市	10kV新司线151	10	13.95	轻载	5533.74	无锡.竹舍变/1号主变	18.05	0		5533.74
宜兴市	10kV新威线113	10	30.28	轻载	2442.29	无锡.大浦变/1号主变	28.61	0		2442.29
宜兴市	10kV新燕线117	10	16.69	轻载	3693.49	无锡.烟山变/1号主变	20.09	29	6745	3693.49
宜兴市	10kV新闸线122	10	26.41	轻载	4175.16	无锡.竹舍变/2号主变	20.97	34	21510	4175.16
宜兴市	10kV新庄线123	10	22.35	轻载	4167.37	无锡.新庄变/1号主变	52.68	76	29340	4167.37
宜兴市	10kV兴达线123	10	34.83	轻载	3368.22	无锡.芳桥变/1号主变	52.18	12	2300	3368.22
宜兴市	10kV兴业线128	10	0.91	轻载	6222.21	无锡.潢潼变/2号主变	39	4	1850	6222.21
宜兴市	10kV星二线113	10	25.58	轻载	4615.61	无锡.湖滨变/1号主变	20.63	9	8600	4615.61
宜兴市	10kV星三线122	10	23.44	轻载	4838.34	无锡.湖滨变/1号主变	20.63	11	7035	4838.34

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
宜兴市	10kV杏里线112	10	61.84	中载	726.05	江苏.广汇变/#1主变	84.16	44	16880	726.05
宜兴市	10kV杏水线118	10	0	轻载	5758.9	无锡.诸桥变/1号主变	18.4	0		5758.9
宜兴市	10kV杏园线167	10	7.94	轻载	5212.8	无锡.潢潼变/2号主变	39	0		5212.8
宜兴市	10kV秀阳线143	10	28.71	轻载	3954.85	无锡.新庄变/2号主变	28.31	0		3954.85
宜兴市	10kV胥井线192	10	3.8	轻载	6340.85	无锡.高滕变/1号主变	13.04	3	1600	6340.85
宜兴市	10kV胥站线124	10	18.97	轻载	5303.04	无锡.胥井变/2号主变	39.92	15	3310	5303.04
宜兴市	10kV徐坝线132	10	0.36	轻载	6200.04	江苏.广汇变/#2主变	37.75	0		6200.04
宜兴市	10kV徐丰线151	10	49.27	轻载	1812.88	无锡.临津变/1号主变	26.93	22	5760	1812.88
宜兴市	10kV徐舍线111	10	40.76	轻载	2355	无锡.芳庄变/1号主变	25.21	43	8715	2355
宜兴市	10kV押运线156	10	9.56	轻载	6280.41	无锡.西九变/1号主变	20.56	5	4100	6280.41
宜兴市	10kV雅克线117	10	37.11	轻载	2278.62	无锡.诸桥变/1号主变	18.4	13	2680	2278.62
宜兴市	10kV雅园线144	10	2.64	轻载	5658.1	无锡.湖滨变/2号主变	31.13	0		5658.1
宜兴市	10kV亚东线117	10	84.2	重载	0	无锡.渚东变/1号主变	28.67	0		0
宜兴市	10kV亚麻线128	10	5.68	轻载	4456.44	无锡.芳庄变/2号主变	30.53	0		4456.44
宜兴市	10kV亚溪线111	10	29.36	轻载	3272.96	无锡.临津变/1号主变	26.93	95	24795	3272.96
宜兴市	10kV研发线152	10	13.24	轻载	5898.5	无锡.潢潼变/1号主变	44.05	18	8245	5898.5
宜兴市	10kV雁行线146	10	5.85	轻载	6666.29	无锡.湖滨变/2号主变	31.13	4	3030	6666.29
宜兴市	10kV阳光线140	10	20.2	轻载	3449.97	无锡.下漳变/1号主变	32.06	0		3449.97
宜兴市	10kV阳山线115	10	3.81	轻载	6339.64	无锡.芳桥变/1号主变	52.18	2		6339.64
宜兴市	10kV阳羨线131	10	35.47	轻载	3306.91	无锡.下漳变/1号主变	32.06	0		3306.91
宜兴市	10kV杨埠线163	10	32.23	轻载	3172.5	无锡.荷塘变/2号主变	23.92	0		3172.5
宜兴市	10kV杨店线121	10	13.04	轻载	5455.8	无锡.砺山变/2号主变	4.46	17	7660	4460
宜兴市	10kV杨家线116	10	67.91	中载	200.57	无锡.凌霞变/1号主变	23.89	25	8400	200.57
宜兴市	10kV杨农线192	10	36.44	轻载	3214.07	无锡.杨巷变/1号主变	11.66	53	13190	3214.07

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
宜兴市	10kV杨桥线112	10	8.82	轻载	5859.7	无锡.北庄变/1号主变	22.19	38	10995	5859.7
宜兴市	10kV杨镇线195	10	38.78	轻载	2990.47	无锡.杨巷变/2号主变	10.62	0		2990.47
宜兴市	10kV洋溪线124	10	51.74	中载	1470.81	无锡.周铁变/2号主变	15.92	48	8690	1470.81
宜兴市	10kV冶金线143	10	54.38	中载	1493.68	无锡.和桥变/1号主变	9.15	44	8070	1493.68
宜兴市	10kV医疗线121	10	24.94	轻载	7304.88	无锡.龙潭变/1号主变	24.91	0		7304.88
宜兴市	10kV医院线115	10	26.87	轻载	4287.57	无锡.茶局变/1号主变	13.51	1		4287.57
宜兴市	10kV宜北线152	10	41.98	轻载	2911.49	无锡.巷头变/1号主变	16.18	24	18800	2911.49
宜兴市	10kV宜金线114	10	52.54	中载	1209.46	无锡.前元变/1号主变	30.55	1	5100	1209.46
宜兴市	10kV宜乐线112	10	1.65	轻载	7102.59	无锡.江竹变/1号主变	27.31	9	6210	7102.59
宜兴市	10kV宜园线136	10	27.75	轻载	4390.27	无锡.湖滨变/2号主变	31.13	0		4390.27
宜兴市	10kV怡丰线114	10	23.35	轻载	4847.87	无锡.龙潭变/1号主变	24.91	19	12160	4847.87
宜兴市	10kV义亩线153	10	51.57	中载	1641.07	无锡.前元变/1号主变	30.55	0		1641.07
宜兴市	10kV义庄线112	10	21.15	轻载	4678.48	无锡.新建变/1号主变	21.88	18	5175	4678.48
宜兴市	10kV银滙线114	10	97.12	重载	0	无锡.任墅变/1号主变	19.93	1	6350	0
宜兴市	10kV银环线111	10	90.26	重载	0	无锡.诸桥变/1号主变	18.4	0		0
宜兴市	10kV尹家线118	10	21.37	轻载	4657.52	无锡.大浦变/1号主变	28.61	17	5615	4657.52
宜兴市	10kV英伦线125	10	0.36	轻载	6200.04	江苏.广汇变/#1主变	84.16	0		6200.04
宜兴市	10kV永安线152	10	39.09	轻载	2141.27	无锡.胜天变/1号主变	20.41	8	945	2141.27
宜兴市	10kV永吉线137	10	18.82	轻载	4901.56	无锡.纪亭变/2号主变	7.77	26	7200	4901.56
宜兴市	10kV永聚线136	10	14.56	轻载	5309.62	无锡.纪亭变/2号主变	7.77	28	8050	5309.62
宜兴市	10kV永兴线145	10	57.81	中载	1165.64	无锡.和桥变/1号主变	9.15	47	21140	1165.64
宜兴市	10kV优美线113	10	78.84	重载	0	无锡.砺山变/1号主变	14.55	71	17735	0
宜兴市	10kV邮电线113	10	45.03	轻载	1729.75	无锡.茶局变/1号主变	13.51	15	4460	1729.75
宜兴市	10kV邮堂线114	10	66.19	中载	339.13	无锡.芳庄变/1号主变	25.21	76	18735	339.13

区域	线路名称	电压等级(kV)	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		挂接台区总数量	挂接台区总容量(kVA)	核算可开放容量(kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)			
宜兴市	10kV油车线116	10	3.11	轻载	4634.14	无锡.任墅变/1号主变	19.93	9	5860	4634.14
宜兴市	10kV有机线112	10	27.35	轻载	2954.62	无锡.诸桥变/1号主变	18.4	0		2954.62
宜兴市	10kV余境线112	10	31.18	轻载	3718.08	无锡.华山变/1号主变	46.64	22	9010	3718.08
宜兴市	10kV余庄线155	10	25.11	轻载	4299.69	无锡.万石变/2号主变	7.47	16	6530	4299.69
宜兴市	10kV虞山线116	10	16.69	轻载	5105.76	无锡.芳桥变/1号主变	52.18	18	10435	5105.76
宜兴市	10kV宇星线122	10	30.48	轻载	3785.46	无锡.江竹变/1号主变	27.31	2	6600	3785.46
宜兴市	10kV玉女线115	10	6.36	轻载	4408.81	无锡.任墅变/1号主变	19.93	19	12290	4408.81
宜兴市	10kV玉山线143	10	34.85	轻载	2435.19	无锡.善卷变/1号主变	12.16	29	4355	2435.19
宜兴市	10kV郁金线164	10	26.37	轻载	4534.03	无锡.西九变/2号主变	22.36	25	17260	4534.03
宜兴市	10kV郁南线127	10	10.26	轻载	5721.84	无锡.金兰变/2号主变	14.74	12	700	5721.84
宜兴市	10kV裕泥线162	10	96.53	重载	0	无锡.金兰变/2号主变	14.74	0		0
宜兴市	10kV裕砣线125	10	112.39	重载	0	无锡.金兰变/2号主变	14.74	9	6400	0
宜兴市	10kV元上线113	10	33.76	轻载	3470.58	无锡.西渚变/1号主变	20.14	36	11145	3470.58
宜兴市	10kV园区线157	10	28.12	轻载	4011.31	无锡.万石变/2号主变	7.47	7	5000	4011.31
宜兴市	10kV袁桥线148	10	35.59	轻载	2979.73	无锡.下漳变/2号主变	45.34	0		2979.73
宜兴市	10kV远程线151	10	48.37	轻载	2071.99	无锡.滨河变/1号主变	20.58	12	2990	2071.99
宜兴市	10kV远大线122	10	59.32	中载	1023.09	无锡.滨河变/2号主变	10.88	10	2230	1023.09
宜兴市	10kV远航线162	10	45.39	轻载	2357.43	无锡.兰山变/1号主变	4.3	42	11605	2357.43
宜兴市	10kV岳东线125	10	28.48	轻载	4315.28	无锡.潢潼变/2号主变	39	28	11640	4315.28
宜兴市	10kV云海线151	10	30.97	轻载	3738	无锡.西渚变/1号主变	20.14	71	19570	3738
宜兴市	10kV云湖线121	10	13.96	轻载	5367.29	无锡.茶前变/2号主变	15.8	28	10210	5367.29
宜兴市	10kV云溪线112	10	25.36	轻载	3904.79	无锡.芳庄变/1号主变	25.21	0		3904.79
宜兴市	10kV运来线151	10	5.32	轻载	5433.11	无锡.座庄变/1号主变	23.89	0		5433.11
宜兴市	10kV轧辊线164	10	29.44	轻载	5620.17	无锡.竹舍变/2号主变	20.97	4	20350	5620.17

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
宜兴市	10kV闸口线148	10	20.4	轻载	4750.36	无锡.和桥变/2号主变	16.45	30	10320	4750.36
宜兴市	10kV闸农线113	10	7.97	轻载	5941.28	无锡.北庄变/1号主变	22.19	61	13250	5941.28
宜兴市	10kV闸上线111	10	25.87	轻载	4387.68	无锡.竹舍变/1号主变	18.05	40	10595	4387.68
宜兴市	10kV张公线136	10	11.92	轻载	5562.84	无锡.任墅变/2号主变	18.43	64	22755	5562.84
宜兴市	10kV张渚线125	10	1.29	轻载	6580.73	无锡.茶前变/2号主变	15.8	2	600	6580.73
宜兴市	10kV章茂线122	10	28.64	轻载	3961.26	无锡.周铁变/2号主变	15.92	0		3961.26
宜兴市	10kV轸村线112	10	29.19	轻载	3569.31	无锡.湖滨变/1号主变	20.63	20	8495	3569.31
宜兴市	10kV振兴线128	10	37.6	轻载	3103.22	无锡.胥井变/2号主变	39.92	37	11820	3103.22
宜兴市	10kV振杨线162	10	60.9	中载	764.16	无锡.砺山变/2号主变	4.46	0		764.16
宜兴市	10kV振元线112	10	36.1	轻载	3247.33	无锡.西渚变/1号主变	20.14	16	4830	3247.33
宜兴市	10kV镇龙线164	10	29.7	轻载	3385.37	无锡.荷塘变/2号主变	23.92	0		3385.37
宜兴市	10kV正新线111	10	37.69	轻载	3094.56	无锡.青龙变/1号主变	25.78	123	48180	3094.56
宜兴市	10kV制水线131	10	46.96	轻载	1935.51	无锡.湖滨变/2号主变	31.13	0		1935.51
宜兴市	10kV智能线136	10	1.47	轻载	6243.51	无锡.滨河变/2号主变	10.88	0		6243.51
宜兴市	10kV置业线117	10	25.79	轻载	4395.64	无锡.座庄变/1号主变	23.89	25	13655	4395.64
宜兴市	10kV中和线123	10	35.71	轻载	2375.44	无锡.分水变/2号主变	9.39	20	3785	2375.44
宜兴市	10kV中星线118	10	26.95	轻载	4279.95	无锡.巷头变/1号主变	16.18	45	33965	4279.95
宜兴市	10kV中行线151	10	43.82	轻载	2720.45	无锡.茶局变/1号主变	13.51	30	11295	2720.45
宜兴市	10kV中袁线134	10	56.98	中载	1246.69	无锡.蜀山变/2号主变	10.92	78	22620	1246.69
宜兴市	10kV钟楼线132	10	63.59	中载	613.82	无锡.滨河变/2号主变	10.88	16	5760	613.82
宜兴市	10kV周墅线112	10	22.77	轻载	4523.64	无锡.青龙变/1号主变	25.78	55	14885	4523.64
宜兴市	10kV诸光线133	10	74.64	重载	0	无锡.诸桥变/2号主变	10.68	0		0
宜兴市	10kV诸汉线134	10	59.76	中载	750.3	无锡.诸桥变/2号主变	10.68	0		750.3
宜兴市	10kV诸桥线150	10	20.44	轻载	4738.58	无锡.下漳变/2号主变	45.34	0		4738.58

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
宜兴市	10kV竹舍线114	10	53.03	中载	1625.31	无锡.竹舍变/1号主变	18.05	12	3900	1625.31
宜兴市	10kV竺山线115	10	48.95	轻载	1841.46	无锡.周铁变/1号主变	12.26	43	19120	1841.46
宜兴市	10kV竺西线112	10	33.43	轻载	3198.31	无锡.周铁变/1号主变	12.26	74	22140	3198.31
宜兴市	10kV渚东线141	10	32.82	轻载	3561.34	无锡.渚东变/2号主变	30.54	74	19530	3561.34
宜兴市	10kV渚钢线122	10	87.55	重载	0	无锡.渚东变/1号主变	28.67	0		0
宜兴市	10kV渚工线126	10	63.02	中载	725.53	无锡.茶前变/2号主变	15.8	26	8445	725.53
宜兴市	10kV渚南线121	10	65.81	中载	374.98	无锡.渚东变/1号主变	28.67	0		374.98
宜兴市	10kV渚农线118	10	48.53	轻载	1487.61	无锡.茶前变/1号主变	28.16	57	13425	1487.61
宜兴市	10kV渚水线143	10	16.01	轻载	5170.89	无锡.渚东变/2号主变	30.54	30	6035	5170.89
宜兴市	10kV渚园线112	10	19.56	轻载	4831.41	无锡.渚东变/1号主变	28.67	39	14805	4831.41
宜兴市	10kV渚镇线147	10	41.61	轻载	2719.41	无锡.渚东变/2号主变	30.54	54	17155	2719.41
宜兴市	10kV祝陵线148	10	28.82	轻载	3601.87	无锡.善卷变/2号主变	5.62	31	6285	3601.87
宜兴市	10kV铸钢线111	10	26.34	轻载	4181.39	无锡.芳桥变/1号主变	52.18	7	2250	4181.39
宜兴市	10kV庄林线125	10	43.18	轻载	2568.38	无锡.竹舍变/2号主变	20.97	47	14270	2568.38
宜兴市	10kV装潢线123	10	18.84	轻载	4297.27	无锡.巷头变/2号主变	33.01	0		4297.27
宜兴市	10kV卓易线166	10	16.03	轻载	6038.1	无锡.潢潼变/2号主变	39	9	13400	6038.1
宜兴市	10kV着色线126	10	21.31	轻载	4334.5	江苏.广汇变/#1主变	84.16	1	3500	4334.5
宜兴市	10kV紫京线115	10	48.27	轻载	2080.82	无锡.凌霞变/1号主变	23.89	37	11960	2080.82
宜兴市	10kV紫竹线145	10	20.04	轻载	4776.34	无锡.下漳变/2号主变	45.34	0		4776.34
宜兴市	10kV座庄线115	10	8.96	轻载	5560.76	无锡.座庄变/1号主变	23.89	0		5560.76
宜兴市	20kV奥瑞线223	20	24.44	轻载	9468.15	江苏.荆溪变/#2主变	59.98	3	2800	9468.15
宜兴市	20kV八佰线223	20	29.06	轻载	8510.01	无锡.长圩变/1号主变	48.93	1	9100	8510.01
宜兴市	20kV百货线215	20	36.62	轻载	6938.39	无锡.下漳变/1号主变	32.06	0		6938.39
宜兴市	20kV博物线216	20	13.42	轻载	11759.2	无锡.长圩变/1号主变	48.93	4	14360	11759.24

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
宜兴市	20kV城东线216	20	10.15	轻载	11900.2	无锡.新城变/1号主变	50.25	23	16500	11900.23
宜兴市	20kV大学线224	20	5.78	轻载	12301	江苏.荆溪变/#2主变	59.98	0		12301.01
宜兴市	20kV顶上线241	20	6.65	轻载	13167	江苏.荆溪变/#3主变	83.45	8	6400	13167.01
宜兴市	20kV东九线214	20	29.14	轻载	8492	无锡.下漳变/1号主变	32.06	0		8492
宜兴市	20kV东域线211	20	8.92	轻载	12695.6	无锡.长圩变/1号主变	48.93	12	9520	12695.56
宜兴市	20kV枫隐线222	20	22.27	轻载	9919.51	无锡.下漳变/2号主变	45.34	0		9919.51
宜兴市	20kV凤凰线243	20	0.71	轻载	14401.2	无锡.长圩变/2号主变	54.39	2	13215	14401.23
宜兴市	20kV洑溪线215	20	28.86	轻载	8549.84	无锡.长圩变/1号主变	48.93	16	12900	8549.84
宜兴市	20kV广润线236	20	24.68	轻载	8257.83	无锡.文庄变/2号主变	36.57	0		8257.83
宜兴市	20kV洑城线213	20	12.94	轻载	11860	江苏.荆溪变/#2主变	59.98	28	21430	11860.04
宜兴市	20kV国威线214	20	4.26	轻载	13072.1	无锡.文庄变/1号主变	24.45	2	2500	13072.1
宜兴市	20kV海格线226	20	33.15	轻载	7659.94	无锡.文庄变/1号主变	24.45	3	16430	7659.94
宜兴市	20kV皓天线231	20	20.54	轻载	9834.99	无锡.文庄变/2号主变	36.57	34	39995	9834.99
宜兴市	20kV和平线242	20	45.02	轻载	4784.82	无锡.文庄变/2号主变	36.57	10	17710	4784.82
宜兴市	20kV和兴线215	20	17.27	轻载	10484.1	无锡.新城变/1号主变	50.25	29	17520	10484.14
宜兴市	20kV恒华243	20	26.78	轻载	8983.19	江苏.荆溪变/#3主变	83.45	0		8983.19
宜兴市	20kV红牛线224	20	21.48	轻载	9294.6	无锡.文庄变/1号主变	24.45	3	7250	9294.6
宜兴市	20kV湖境线231	20	3.06	轻载	13913.5	江苏.荆溪变/#3主变	83.45	0		13913.5
宜兴市	20kV花圩线213	20	40.57	轻载	6117.08	无锡.文庄变/1号主变	24.45	24	24235	6117.08
宜兴市	20kV华悦线233	20	5.29	轻载	13450	江苏.荆溪变/#3主变	83.45	9	7200	13450.02
宜兴市	20kV环球线212	20	5.54	轻载	13397.7	江苏.荆溪变/#2主变	59.98	18	14400	13397.71
宜兴市	20kV环晟线246	20	29.53	轻载	8411.28	无锡.文庄变/2号主变	36.57	2	17500	8411.28
宜兴市	20kV建工线214	20	12.72	轻载	11906.1	无锡.新城变/1号主变	50.25	20	15315	11906.11
宜兴市	20kV金久线211	20	93.9	重载	0	无锡.文庄变/1号主变	24.45	1		0

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
宜兴市	20kV金源线212	20	15.57	轻载	11312.4	无锡.长圩变/1号主变	48.93	3	4000	11312.38
宜兴市	20kV俊知线212	20	0	轻载	14548.8	无锡.潢潼变/1号主变	44.05	0		14548.8
宜兴市	20kV临溪线222	20	17.25	轻载	10964.3	无锡.长圩变/1号主变	48.93	8	6400	10964.25
宜兴市	20kV临泽线225	20	7.53	轻载	12984.1	江苏.荆溪变/#2主变	59.98	15	12200	12984.11
宜兴市	20kV领先线243	20	8.39	轻载	12805.7	无锡.文庄变/2号主变	36.57	3	24630	12805.72
宜兴市	20kV铝业线222	20	12.53	轻载	11426	无锡.文庄变/1号主变	24.45	2	9100	11426
宜兴市	20kV迈吉线223	20	55.36	中载	3043.82	无锡.文庄变/1号主变	24.45	1		3043.82
宜兴市	20kV孟阳线211	20	15.69	轻载	11288.1	江苏.荆溪变/#2主变	59.98	19	15200	11288.14
宜兴市	20kV南郡线233	20	28.01	轻载	8727.2	无锡.长圩变/2号主变	54.39	35	28290	8727.2
宜兴市	20kV帕克线212	20	28.29	轻载	8293.86	无锡.文庄变/1号主变	24.45	6	10260	8293.86
宜兴市	20kV千禧线244	20	14.94	轻载	11444.7	无锡.长圩变/2号主变	54.39	16	11510	11444.71
宜兴市	20kV钱墅线234	20	4.91	轻载	13528.7	江苏.荆溪变/#3主变	83.45	13	9405	13528.65
宜兴市	20kV清华线242	20	0.91	轻载	14360	江苏.荆溪变/#3主变	83.45	0		14360.01
宜兴市	20kV庆源线216	20	0	轻载	13918.4	无锡.文庄变/1号主变	24.45	1	250	13918.35
宜兴市	20kV人才线222	20	25.69	轻载	9208.7	江苏.荆溪变/#2主变	59.98	12	8700	9208.7
宜兴市	20kV融域线225	20	10.56	轻载	12354.4	无锡.文庄变/1号主变	24.45	19	15200	12354.36
宜兴市	20kV润达线221	20	29.75	轻载	8365.56	无锡.长圩变/1号主变	48.93	8	16400	8365.56
宜兴市	20kV三和线215	20	23.89	轻载	9584.2	无锡.文庄变/1号主变	24.45	13	40900	9584.2
宜兴市	20kV尚东线232	20	8.47	轻载	12787.7	无锡.长圩变/2号主变	54.39	11	10760	12787.7
宜兴市	20kV苏宁线214	20	6.41	轻载	13215.9	无锡.长圩变/1号主变	48.93	8	6400	13215.85
宜兴市	20kV塘田线211	20	7.35	轻载	13020.5	无锡.新城变/1号主变	50.25	15	13760	13020.48
宜兴市	20kV腾飞线232	20	9.51	轻载	12572.2	无锡.文庄变/2号主变	36.57	23	20480	12572.24
宜兴市	20kV天洙线245	20	12.19	轻载	12015.6	无锡.长圩变/2号主变	54.39	19	14400	12015.58
宜兴市	20kV万达线221	20	19.63	轻载	10014.8	无锡.下漳变/2号主变	45.34	0		10014.77

区域	线路名称	电压等级 (kV)	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	所属主变		挂接台区 总数量	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
						变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)			
宜兴市	20kV王婆线226	20	16.05	轻载	11212.3	无锡.新城变/1号主变	50.25	51	37595	11212.28
宜兴市	20kV圩城线234	20	9.87	轻载	12497.1	无锡.长圩变/2号主变	54.39	21	15470	12497.07
宜兴市	20kV文化线225	20	1.44	轻载	14250.6	无锡.新城变/1号主变	50.25	2	10100	14250.55
宜兴市	20kV污水线233	20	63.74	中载	1199.93	无锡.文庄变/2号主变	36.57	10	32450	1199.93
宜兴市	20kV先科线212	20	26.24	轻载	7972.74	无锡.新城变/1号主变	50.25	0		7972.74
宜兴市	20kV小天鹅线234	20	23.49	轻载	9248.19	无锡.文庄变/2号主变	36.57	2	1260	9248.19
宜兴市	20kV新塘线231	20	4.58	轻载	13597.6	无锡.长圩变/2号主变	54.39	15	12850	13597.59
宜兴市	20kV新源线232	20	13.98	轻载	10730.4	江苏.荆溪变/#3主变	83.45	28	19625	10730.43
宜兴市	20kV学府线212	20	23.76	轻载	9194.15	无锡.下漳变/1号主变	32.06	0		9194.15
宜兴市	20kV学圩线221	20	16.36	轻载	11148.5	江苏.荆溪变/#2主变	59.98	37	35260	11148.54
宜兴市	20kV杨路线221	20	18.74	轻载	10654.9	无锡.新城变/1号主变	50.25	19	15200	10654.92
宜兴市	20kV宜中线223	20	5.21	轻载	12883.3	无锡.新城变/1号主变	50.25	14	6060	12883.31
宜兴市	20kV颐景线213	20	12.2	轻载	12012.8	无锡.下漳变/1号主变	32.06	0		12012.81
宜兴市	20kV逸品线211	20	34.73	轻载	7013.21	无锡.下漳变/1号主变	32.06	0		7013.21
宜兴市	20kV御城线213	20	10.05	轻载	12459.3	无锡.新城变/1号主变	50.25	15	11200	12459.32
宜兴市	20kV誉滨线213	20	9.54	轻载	12565.7	无锡.长圩变/1号主变	48.93	18	13890	12565.66
宜兴市	20kV誉珑线224	20	8.72	轻载	12737.1	无锡.新城变/1号主变	50.25	15	12000	12737.13
宜兴市	20kV淇渎线221	20	77.6	重载	0	无锡.文庄变/1号主变	24.45	3	27600	0
宜兴市	20kV铸造线235	20	28.6	轻载	8231.16	无锡.文庄变/2号主变	36.57	9	5720	8231.16
宜兴市	20kV紫郡线244	20	1.32	轻载	12513.4	无锡.文庄变/2号主变	36.57	0		12513.35