

## 无锡电网受限接入配电线路清单

截至 2023 年 12 月底，无锡电网受限接入配电线路共 29 条，具体情况如下表所示。

| 序号 | 变电站 | 线路名称          | 最高负载率   | 供电公司 |
|----|-----|---------------|---------|------|
|    |     |               | (%)     | (分部) |
| 1  | 黄山变 | 10kV 君山线 114  | 137.79% | 江阴市  |
| 2  | 何巷变 | 10kV 茂昌线 163  | 136.41% | 江阴市  |
| 3  | 霞客变 | 10kV 朋林线 133  | 123.39% | 江阴市  |
| 4  | 霞客变 | 10kV 海溢线 132  | 122.87% | 江阴市  |
| 5  | 霞客变 | 10kV 河南线 134  | 120.46% | 江阴市  |
| 6  | 东桥变 | 10kV 东壹 134 线 | 120.16% | 锡山区  |
| 7  | 紫霞变 | 10kV 金水线 136  | 117.76% | 宜兴市  |
| 8  | 峭新变 | 10kV 峭区线 162  | 117.63% | 江阴市  |
| 9  | 兴周变 | 10kV 兴松线 153  | 116.11% | 江阴市  |
| 10 | 金兰变 | 10kV 裕砦线 125  | 113.03% | 宜兴市  |
| 11 | 善卷变 | 10kV 上干线 145  | 112.24% | 宜兴市  |
| 12 | 锦南变 | 10kV 新庄线 162  | 111.84% | 江阴市  |
| 13 | 黄山变 | 10kV 黄山线 137  | 106.5%  | 江阴市  |
| 14 | 北渠变 | 10kV 洲洋 122 线 | 105.9%  | 宜兴市  |
| 15 | 星洲变 | 10kV 星工线 123  | 104.33% | 新吴区  |
| 16 | 烟山变 | 10kV 鲸龙线 114  | 103.94% | 宜兴市  |
| 17 | 西泾变 | 10kV 染立线 112  | 103.89% | 惠山区  |
| 18 | 软件变 | 10kV 吴都线 142  | 103.85% | 滨湖区  |
| 19 | 钱家变 | 10kV 劲松线 162  | 103.81% | 江阴市  |
| 20 | 正阳变 | 10kV 东材线 121  | 103.79% | 锡山区  |
| 21 | 雅西变 | 10kV 新雅线 114  | 102.96% | 惠山区  |
| 22 | 西泾变 | 10kV 仓渡线 116  | 102.57% | 惠山区  |
| 23 | 任墅变 | 10kV 青象线 124  | 101.95% | 宜兴市  |
| 24 | 钱家变 | 10kV 光定线 150  | 101.9%  | 江阴市  |
| 25 | 垄巷变 | 10kV 文汇线 11C  | 101.43% | 惠山区  |
| 26 | 任墅变 | 10kV 银滄线 114  | 101.23% | 宜兴市  |
| 27 | 周西变 | 10kV 协新线 140  | 101.04% | 江阴市  |
| 28 | 九龙变 | 10kV 贝斯线 131  | 100.84% | 滨湖区  |

|    |     |              |         |     |
|----|-----|--------------|---------|-----|
| 29 | 张泾变 | 10kV 张南线 117 | 100.36% | 锡山区 |
|----|-----|--------------|---------|-----|

\*负面清单编制原则：

10（20）千伏业扩涉及无锡供电公司管辖资产的 10（20）千伏在运线路。

年度最高负荷负载率达到 100%。