

区域	线路名称	d5000名称	电压等级(kV)	额定电流(A)	额定电流类型	最大历史电流(A)	最大历史电流日期	负载率(%)	线路性质	线路可开放容量(kW)	实际可开放容量(kW)	所属主变		所属母线
												变电站名称/主变名称	可开放容量(MW)	
扬中	永园 I 1Y13线	江苏.永胜变/10kV.备用1Y13线	10kV	550	D5000 AMPRATING	1.4	2024-03-31	0.25	轻载	6643.95	6643.95	永胜变/江苏.永胜变/#1主变	139.41	I 段母线
扬中	永合1Y34线	江苏.永胜变/10kV.备用1Y34线	10kV	550	D5000 AMPRATING	122.75	2024-01-20	22.32	轻载	4542.17	4542.17	永胜变/江苏.永胜变/#2主变	61.77	III段母线
扬中	永园 II 1Y43线	江苏.永胜变/10kV.备用1Y43线	10kV	550	D5000 AMPRATING	410.82	2024-03-14	74.69	重载	0	0	永胜变/江苏.永胜变/#2主变	61.77	IV段母线
扬中	永八 I 1Y11线	江苏.永胜变/10kV.永八 I 1Y11线	10kV	553	D5000 AMPRATING	290.53	2024-03-13	52.54	中载	1672.59	1672.59	永胜变/江苏.永胜变/#1主变	139.41	I 段母线
扬中	永八 II 1Y31线	江苏.永胜变/10kV.永八 II 1Y31线	10kV	550	D5000 AMPRATING	308.47	2024-01-19	56.09	中载	1325.49	1325.49	永胜变/江苏.永胜变/#2主变	61.77	III段母线
扬中	永北1Y23线	江苏.永胜变/10kV.永北1Y23线	10kV	550	D5000 AMPRATING	155.46	2024-01-23	28.27	轻载	3975.63	3975.63	永胜变/江苏.永胜变/#1主变	139.41	II 段母线
扬中	永福1Y41线	江苏.永胜变/10kV.永福1Y41线	10kV	550	D5000 AMPRATING	166.01	2024-01-23	30.18	轻载	3792.9	3792.9	永胜变/江苏.永胜变/#2主变	61.77	IV段母线
扬中	永利1Y42线	江苏.永胜变/10kV.永利1Y42线	10kV	550	D5000 AMPRATING	218.07	2024-01-18	39.65	轻载	2891.22	2891.22	永胜变/江苏.永胜变/#2主变	61.77	IV段母线
扬中	永南1Y22线	江苏.永胜变/10kV.永南1Y22线	10kV	550	D5000 AMPRATING	225.1	2024-03-15	40.93	轻载	2769.46	2769.46	永胜变/江苏.永胜变/#1主变	139.41	II 段母线
扬中	永胜1Y21线	江苏.永胜变/10kV.永胜1Y21线	10kV	550	D5000 AMPRATING	98.13	2024-02-28	17.84	轻载	4968.58	4968.58	永胜变/江苏.永胜变/#1主变	139.41	II 段母线
扬中	永西1Y12线	江苏.永胜变/10kV.永西1Y12线	10kV	553	D5000 AMPRATING	144.21	2024-02-09	26.08	轻载	4206.85	4206.85	永胜变/江苏.永胜变/#1主变	139.41	I 段母线
扬中	永意1Y33线	江苏.永胜变/10kV.永意1Y33线	10kV	550	D5000 AMPRATING	160.74	2024-03-14	29.23	轻载	3884.18	3884.18	永胜变/江苏.永胜变/#2主变	61.77	III段母线
扬中	永油1Y14线	江苏.永胜变/10kV.永油1Y14线	10kV	550	D5000 AMPRATING	131.89	2024-03-14	23.98	轻载	4383.86	4383.86	永胜变/江苏.永胜变/#1主变	139.41	I 段母线
扬中	永镇1Y32线	江苏.永胜变/10kV.永镇1Y32线	10kV	550	D5000 AMPRATING	141.74	2024-03-15	25.77	轻载	4213.26	4213.26	永胜变/江苏.永胜变/#2主变	61.77	III段母线
扬中	永政1Y24线	江苏.永胜变/10kV.永政1Y24线	10kV	550	D5000 AMPRATING	277.51	2024-02-29	50.46	中载	1861.72	1861.72	永胜变/江苏.永胜变/#1主变	139.41	II 段母线
扬中	万城1W33线	江苏.万太变/10kV.备用1W33线	10kV	485	缺省经验值	68.67	2024-02-22	14.16	轻载	4690.77	4690.77	万太变/江苏.万太变/2号主变	69.13	III段母线
扬中	吾悦 II 1W34线	江苏.万太变/10kV.备用1W34线	10kV	485	缺省经验值	154.19	2024-01-24	31.79	轻载	3209.56	3209.56	万太变/江苏.万太变/2号主变	69.13	III段母线
扬中	万丽1W35线	江苏.万太变/10kV.备用1W35线	10kV	485	缺省经验值	1.78	2024-03-31	0.37	轻载	5849.31	5849.31	万太变/江苏.万太变/2号主变	69.13	III段母线
扬中	万镇1W42线	江苏.万太变/10kV.备用1W42线	10kV	485	缺省经验值	294.2	2024-01-03	60.66	中载	784.59	784.59	万太变/江苏.万太变/2号主变	69.13	IV段母线
扬中	万南1W43线	江苏.万太变/10kV.备用1W43线	10kV	485	缺省经验值	8.41	2024-03-31	1.73	轻载	5734.47	5734.47	万太变/江苏.万太变/2号主变	69.13	IV段母线
扬中	万府1W44线	江苏.万太变/10kV.备用1W44线	10kV	485	缺省经验值	94.53	2024-02-09	19.49	轻载	4242.88	4242.88	万太变/江苏.万太变/2号主变	69.13	IV段母线
扬中	香江 II 1W45线	江苏.万太变/10kV.备用1W45线	10kV	485	缺省经验值	20.89	2024-02-03	4.31	轻载	5518.32	5518.32	万太变/江苏.万太变/2号主变	69.13	IV段母线
扬中	万东1W32线	江苏.万太变/10kV.万东1W32线	10kV	485	缺省经验值	91.35	2024-01-23	18.84	轻载	4297.95	4297.95	万太变/江苏.万太变/2号主变	69.13	III段母线
扬中	万联1W21线	江苏.万太变/10kV.万联1W21线	10kV	485	缺省经验值	159.31	2024-01-23	32.85	轻载	3120.89	3120.89	万太变/江苏.万太变/2号主变	69.13	II 段母线
扬中	万奥1W31线	江苏.万太变/10kV.万新 I 1W31线	10kV	485	缺省经验值	1.72	2024-03-31	0.35	轻载	5850.34	5850.34	万太变/江苏.万太变/2号主变	69.13	III段母线
扬中	万新 II 1W41线	江苏.万太变/10kV.万新 II 1W41线	10kV	485	缺省经验值	0	2024-03-31	0	轻载	5880.14	5880.14	万太变/	0	
扬中	电缆1Y16线	镇江.油坊变/10kV.电缆133线	10kV	550	D5000 AMPRATING	125.33	2024-02-28	22.79	轻载	4497.48	4497.48	油坊变/镇江.油坊变/2号主变	8.73	II 段母线
扬中	油平1Y19线	镇江.油坊变/10kV.油平131线	10kV	500	D5000 AMPRATING	121.44	2024-03-14	24.29	轻载	3958.65	3958.65	油坊变/镇江.油坊变/2号主变	8.73	II 段母线
扬中	油镇1Y17线	镇江.油坊变/10kV.油镇132线	10kV	500	D5000 AMPRATING	201.44	2024-02-29	40.29	轻载	2573.05	2573.05	油坊变/镇江.油坊变/2号主变	8.73	II 段母线
扬中	油西1Y20线	镇江.油坊变/10kV.油西134线	10kV	550	D5000 AMPRATING	232.51	2024-01-03	42.27	轻载	2641.12	2641.12	油坊变/镇江.油坊变/2号主变	8.73	II 段母线
扬中	油北1Y21线	镇江.油坊变/10kV.油北136线	10kV	550	D5000 AMPRATING	171.81	2024-02-24	31.24	轻载	3692.45	3692.45	油坊变/镇江.油坊变/2号主变	8.73	II 段母线

扬中	油园1Y18线	镇江.油坊变/10kV.油园135线	10kV	550	D5000 AMPRATING	243.89	2024-02-28	44.34	轻载	2444.02	2444.02	油坊变/镇江.油坊变/2号主变	8.73	II段母线
扬中	城南156线	镇江.城东变/10kV.城南156线	10kV	550	D5000 AMPRATING	163.08	2024-01-22	29.65	轻载	3843.65	3843.65	城东变/镇江.城东变/2号主变	19.37	II段母线
扬中	北郊157线	镇江.城东变/10kV.北郊157线	10kV	550	D5000 AMPRATING	269.25	2024-01-23	48.95	轻载	2004.79	2004.79	城东变/镇江.城东变/1号主变	14.55	I段母线
扬中	东郊159线	镇江.城东变/10kV.东郊159线	10kV	550	D5000 AMPRATING	335.96	2024-01-03	61.08	中载	849.37	849.37	城东变/镇江.城东变/1号主变	14.55	I段母线
扬中	健康151线	镇江.城东变/10kV.健康151线	10kV	550	D5000 AMPRATING	206.36	2024-01-22	37.52	轻载	3094.04	3094.04	城东变/镇江.城东变/1号主变	14.55	I段母线
扬中	南郊154线	镇江.城东变/10kV.南郊154线	10kV	550	D5000 AMPRATING	237.28	2024-01-23	43.14	轻载	2558.51	2558.51	城东变/镇江.城东变/1号主变	14.55	I段母线
扬中	西郊161线	镇江.城东变/10kV.西郊161线	10kV	550	D5000 AMPRATING	124.17	2024-01-22	22.58	轻载	4517.57	4517.57	城东变/镇江.城东变/1号主变	14.55	I段母线
扬中	广场163线	镇江.城东变/10kV.广场163线	10kV	574	D5000 AMPRATING	62.72	2024-01-23	10.93	轻载	5872.86	5872.86	城东变/镇江.城东变/1号主变	14.55	I段母线
扬中	江南165线	镇江.城东变/10kV.江南165线	10kV	501	D5000 AMPRATING	36.54	2024-01-22	7.29	轻载	5441.25	5441.25	城东变/镇江.城东变/1号主变	14.55	I段母线
扬中	香畔167线	镇江.城东变/10kV.中海167线	10kV	480	D5000 AMPRATING	39.73	2024-01-22	8.28	轻载	5131.39	5131.39	城东变/镇江.城东变/1号主变	14.55	I段母线
扬中	上水169线	镇江.城东变/10kV.上水169线	10kV	600	D5000 AMPRATING	65.01	2024-01-23	10.84	轻载	6148.42	6148.42	城东变/镇江.城东变/1号主变	14.55	I段母线
扬中	城北158线	镇江.城东变/10kV.城北158线	10kV	550	D5000 AMPRATING	189.82	2024-01-22	34.51	轻载	3380.51	3380.51	城东变/镇江.城东变/1号主变	14.55	I段母线
扬中	水厂I 155线	镇江.城东变/10kV.水厂I 155线	10kV	200	D5000 AMPRATING	93.73	2024-03-28	46.87	轻载	801.39	801.39	城东变/镇江.城东变/1号主变	14.55	I段母线
扬中	华鹏166线	镇江.新坝变/10kV.华鹏166线	10kV	200	D5000 AMPRATING	12.48	2024-01-23	6.24	轻载	2208.64	2208.64	新坝变/镇江.新坝变/2号主变	17.18	II段母线
扬中	新宁164线	镇江.新坝变/10kV.新宁164线	10kV	200	D5000 AMPRATING	87.6	2024-01-21	43.8	轻载	907.56	907.56	新坝变/镇江.新坝变/2号主变	17.18	II段母线
扬中	新北162线	镇江.新坝变/10kV.新北162线	10kV	550	D5000 AMPRATING	192.24	2024-01-23	34.95	轻载	3338.6	3338.6	新坝变/镇江.新坝变/2号主变	17.18	II段母线
扬中	新江161线	镇江.新坝变/10kV.新镇161线	10kV	550	D5000 AMPRATING	159.84	2024-01-23	29.06	轻载	3899.77	3899.77	新坝变/镇江.新坝变/1号主变	13.52	I段母线
扬中	新南163线	镇江.新坝变/10kV.新南163线	10kV	550	D5000 AMPRATING	261.84	2024-02-09	47.61	轻载	2133.13	2133.13	新坝变/镇江.新坝变/1号主变	13.52	I段母线
扬中	胶鞋165线	镇江.新坝变/10kV.胶鞋165线	10kV	550	D5000 AMPRATING	182.4	2024-02-22	33.16	轻载	3509.03	3509.03	新坝变/镇江.新坝变/1号主变	13.52	I段母线
扬中	坝储167线	镇江.新坝变/10kV.坝储167线	10kV	550	D5000 AMPRATING	5.8	2024-03-30	1.05	轻载	6567.74	6567.74	新坝变/镇江.新坝变/1号主变	13.52	I段母线
扬中	新西169线	镇江.新坝变/10kV.新西169线	10kV	550	D5000 AMPRATING	242.52	2024-02-16	44.09	轻载	2467.75	2467.75	新坝变/镇江.新坝变/1号主变	13.52	I段母线
扬中	金陵II 1S41线	镇江.沙港变/10kV.金陵II 1S41线	10kV	574	D5000 AMPRATING	58	2024-03-23	10.1	轻载	5954.61	5954.61	沙港变/镇江.沙港变/2号主变	22.21	IV段母线
扬中	上雅1S42线	镇江.沙港变/10kV.上雅1S42线	10kV	600	D5000 AMPRATING	142.5	2024-01-23	23.75	轻载	4806.3	4806.3	沙港变/镇江.沙港变/2号主变	22.21	IV段母线
扬中	环南I 1S43线	镇江.沙港变/10kV.环南I 1S43线	10kV	600	D5000 AMPRATING	167.1	2024-01-23	27.85	轻载	4380.22	4380.22	沙港变/镇江.沙港变/2号主变	22.21	IV段母线
扬中	中扬1S44线	镇江.沙港变/10kV.中扬1S44线	10kV	600	D5000 AMPRATING	111.3	2024-01-21	18.55	轻载	5346.68	5346.68	沙港变/镇江.沙港变/2号主变	22.21	IV段母线
扬中	世纪I 1S11线	镇江.沙港变/10kV.世纪I 1S11线	10kV	600	D5000 AMPRATING	76	2024-01-23	12.67	轻载	5958.08	5958.08	沙港变/镇江.沙港变/1号主变	14.46	I段母线
扬中	沙城1S12线	镇江.沙港变/10kV.沙城1S12线	10kV	550	D5000 AMPRATING	169.8	2024-01-23	30.87	轻载	3727.26	3727.26	沙港变/镇江.沙港变/1号主变	14.46	I段母线
扬中	沙北1S13线	镇江.沙港变/10kV.沙北1S13线	10kV	550	D5000 AMPRATING	288.7	2024-01-22	52.49	中载	1667.91	1667.91	沙港变/镇江.沙港变/1号主变	14.46	I段母线
扬中	迎江I 1S14线	镇江.沙港变/10kV.迎江I 1S14线	10kV	574	D5000 INOM	229.9	2024-03-06	40.05	轻载	2977.3	2977.3	沙港变/镇江.沙港变/1号主变	14.46	I段母线
扬中	奥体1S32线	镇江.沙港变/10kV.奥体1S32线	10kV	600	D5000 AMPRATING	43.8	2024-01-19	7.3	轻载	6515.78	6515.78	沙港变/镇江.沙港变/1号主变	14.46	II段母线
扬中	金陵I 1S16线	镇江.沙港变/10kV.金陵I 1S16线	10kV	600	D5000 AMPRATING	41.1	2024-01-22	6.85	轻载	6562.54	6562.54	沙港变/镇江.沙港变/1号主变	14.46	I段母线
扬中	城镇222线	镇江.扬中变/10kV.城镇222线	10kV	400	D5000 AMPRATING	227.04	2024-01-22	56.76	中载	917.26	917.26	扬中变/镇江.扬中变/2号主变	16.07	III段母线
扬中	前进220线	镇江.扬中变/10kV.前进220线	10kV	550	D5000 AMPRATING	164.39	2024-01-22	29.89	轻载	3820.96	3820.96	扬中变/镇江.扬中变/2号主变	16.07	III段母线
扬中	长江128线	镇江.扬中变/10kV.长江128线	10kV	481	D5000 AMPRATING	74.02	2024-01-22	15.39	轻载	4549.61	4549.61	扬中变/镇江.扬中变/2号主变	16.07	III段母线
扬中	工会126线	镇江.扬中变/10kV.工会126线	10kV	550	D5000 AMPRATING	310.15	2024-01-23	56.39	中载	1296.4	1296.4	扬中变/镇江.扬中变/2号主变	16.07	III段母线

扬中	工厂124线	镇江.扬中变/10kV.工厂124线	10kV	600	D5000 AMPRATING	152.96	2024-01-24	25.49	轻载	4625.13	4625.13	扬中变/镇江.扬中变/2号主变	16.07	III段母线
扬中	新城123线	镇江.扬中变/10kV.新城123线	10kV	552	D5000 AMPRATING	178.81	2024-01-23	32.39	轻载	3595.45	3595.45	扬中变/镇江.扬中变/1号主变	27.29	I段母线
扬中	城西125线	镇江.扬中变/10kV.城西125线	10kV	400	D5000 AMPRATING	92.13	2024-02-21	23.03	轻载	3253.9	3253.9	扬中变/镇江.扬中变/1号主变	27.29	I段母线
扬中	园丁127线	镇江.扬中变/10kV.园丁127线	10kV	600	D5000 AMPRATING	0.87	2024-03-02	0.15	轻载	7259.33	7259.33	扬中变/镇江.扬中变/1号主变	27.29	I段母线
扬中	新扬223线	镇江.扬中变/10kV.新扬223线	10kV	400	D5000 AMPRATING	134.44	2024-01-22	33.61	轻载	2521.09	2521.09	扬中变/镇江.扬中变/1号主变	27.29	I段母线
扬中	花苑II182线	镇江.西来变/10kV.花苑II182线	10kV	550	D5000 AMPRATING	0	2024-03-31	0	轻载	6668.2	6668.2	西来变/镇江.西来变/2号主变	22.36	IV段母线
扬中	农具197线	镇江.西来变/10kV.农具197线	10kV	150	D5000 AMPRATING	122.22	2024-01-19	81.48	重载	0	0	西来变/镇江.西来变/1号主变	12.67	I段母线
扬中	西旺195线	镇江.西来变/10kV.西旺195线	10kV	550	D5000 AMPRATING	32.71	2024-02-09	5.95	轻载	6101.66	6101.66	西来变/镇江.西来变/1号主变	12.67	I段母线
扬中	花苑I193线	镇江.西来变/10kV.花苑I193线	10kV	550	D5000 AMPRATING	104.46	2024-02-09	18.99	轻载	4858.95	4858.95	西来变/镇江.西来变/1号主变	12.67	I段母线
扬中	西南191线	镇江.西来变/10kV.西南191线	10kV	550	D5000 AMPRATING	0	2024-03-31	0	轻载	6668.2	6668.2	西来变/	0	
扬中	西来189线	镇江.西来变/10kV.西来189线	10kV	550	D5000 AMPRATING	240.93	2024-01-22	43.81	轻载	2495.29	2495.29	西来变/镇江.西来变/1号主变	12.67	I段母线
扬中	西东II187线	镇江.西来变/10kV.西东II187线	10kV	550	D5000 AMPRATING	56.98	2024-02-09	10.36	轻载	5681.3	5681.3	西来变/镇江.西来变/1号主变	12.67	I段母线
扬中	西东I185线	镇江.西来变/10kV.西东I185线	10kV	550	D5000 AMPRATING	277.16	2024-01-19	50.39	中载	1867.78	1867.78	西来变/镇江.西来变/1号主变	12.67	I段母线
扬中	西北183线	镇江.西来变/10kV.西北183线	10kV	550	D5000 AMPRATING	0	2024-03-31	0	轻载	6668.2	6668.2	西来变/	0	
扬中	西兴181线	镇江.西来变/10kV.西兴181线	10kV	550	D5000 AMPRATING	155.46	2024-02-20	28.27	轻载	3975.63	3975.63	西来变/镇江.西来变/1号主变	12.67	I段母线
扬中	金星226线	镇江.扬中变/10kV.金星226线	10kV	550	D5000 AMPRATING	102.85	2024-01-23	18.7	轻载	4886.83	4886.83	扬中变/镇江.扬中变/2号主变	16.07	VI段母线
扬中	明珠236线	镇江.扬中变/10kV.明珠236线	10kV	550	D5000 AMPRATING	307.16	2024-01-22	55.85	中载	1348.18	1348.18	扬中变/镇江.扬中变/2号主变	16.07	VI段母线
扬中	花城IV234线	镇江.扬中变/10kV.花城IV234线	10kV	550	D5000 AMPRATING	111.64	2024-01-23	20.3	轻载	4734.59	4734.59	扬中变/镇江.扬中变/2号主变	16.07	VI段母线
扬中	新区230线	镇江.扬中变/10kV.新区230线	10kV	550	D5000 AMPRATING	275.51	2024-01-22	50.09	中载	1896.36	1896.36	扬中变/镇江.扬中变/2号主变	16.07	VI段母线
扬中	行政228线	镇江.扬中变/10kV.行政228线	10kV	550	D5000 AMPRATING	100.57	2024-02-05	18.29	轻载	4926.32	4926.32	扬中变/镇江.扬中变/2号主变	16.07	VI段母线
扬中	扬北235线	镇江.扬中变/10kV.扬北235线	10kV	550	D5000 AMPRATING	0	2024-03-31	0	轻载	6668.2	6668.2	扬中变/镇江.扬中变/1号主变	27.29	V段母线
扬中	三茅122线	镇江.扬中变/10kV.三茅122线	10kV	550	D5000 AMPRATING	323.69	2024-01-23	58.85	中载	1061.88	1061.88	扬中变/镇江.扬中变/1号主变	27.29	V段母线
扬中	旺江1C11线	镇江.长旺变/10kV.旺江1C11线	10kV	553	D5000 AMPRATING	165.23	2024-01-16	29.88	轻载	3842.78	3842.78	长旺变/镇江.长旺变/1号主变	26.98	I段母线
扬中	水泥I1C12线	镇江.长旺变/10kV.水泥I1C12线	10kV	450	D5000 INOM	241.16	2024-01-09	53.59	中载	1278.9	1278.9	长旺变/镇江.长旺变/1号主变	26.98	I段母线
扬中	旺北1C13线	镇江.长旺变/10kV.旺北1C13线	10kV	553	D5000 AMPRATING	98.43	2024-01-20	17.8	轻载	4999.76	4999.76	长旺变/镇江.长旺变/1号主变	26.98	I段母线
扬中	旺沙1C14线	镇江.长旺变/10kV.旺沙1C14线	10kV	553	D5000 AMPRATING	36.91	2024-02-09	6.67	轻载	6065.29	6065.29	长旺变/镇江.长旺变/1号主变	26.98	I段母线
扬中	物流I1C15线	镇江.长旺变/10kV.物流I1C15线	10kV	553	D5000 AMPRATING	161.71	2024-03-21	29.24	轻载	3903.75	3903.75	长旺变/镇江.长旺变/1号主变	26.98	I段母线
扬中	旺南1C21线	镇江.长旺变/10kV.旺南1C21线	10kV	553	D5000 AMPRATING	138.86	2024-01-20	25.11	轻载	4299.51	4299.51	长旺变/镇江.长旺变/1号主变	26.98	II段母线
扬中	化工I1C22线	镇江.长旺变/10kV.化工I1C22线	10kV	553	D5000 AMPRATING	93.75	2024-01-18	16.95	轻载	5080.82	5080.82	长旺变/镇江.长旺变/1号主变	26.98	II段母线
扬中	旺长1C23线	镇江.长旺变/10kV.旺长1C23线	10kV	553	D5000 AMPRATING	121.28	2024-02-22	21.93	轻载	4604	4604	长旺变/镇江.长旺变/1号主变	26.98	II段母线
扬中	旺丰1C24线	镇江.长旺变/10kV.备用1C24线	10kV	553	D5000 AMPRATING	30.93	2024-03-31	5.59	轻载	6168.86	6168.86	长旺变/镇江.长旺变/1号主变	26.98	II段母线
扬中	旺华1C26线	镇江.长旺变/10kV.备用1C26线	10kV	553	D5000 AMPRATING	9.84	2024-01-11	1.78	轻载	6534.14	6534.14	长旺变/镇江.长旺变/1号主变	26.98	II段母线
扬中	旺镇1C31线	镇江.长旺变/10kV.旺镇1C31线	10kV	553	D5000 AMPRATING	235.54	2024-02-28	42.59	轻载	2625.01	2625.01	长旺变/镇江.长旺变/2号主变	24.49	III段母线
扬中	水泥II1C32线	镇江.长旺变/10kV.水泥II1C32线	10kV	450	D5000 INOM	253.12	2024-02-06	56.25	中载	1071.76	1071.76	长旺变/镇江.长旺变/2号主变	24.49	III段母线
扬中	旺东1C33线	镇江.长旺变/10kV.旺东1C33线	10kV	553	D5000 AMPRATING	142.38	2024-02-24	25.75	轻载	4238.55	4238.55	长旺变/镇江.长旺变/2号主变	24.49	III段母线

扬中	旺隆1C34线	镇江.长旺变/10kv.旺隆1C34线	10kv	550	D5000 AMPRATING	246.09	2024-01-03	44.74	轻载	2405.92	2405.92	长旺变/镇江.长旺变/2号主变	24.49	III段母线
扬中	旺园1C35线	镇江.长旺变/10kv.旺园1C35线	10kv	553	D5000 INOM	105.46	2024-02-29	19.07	轻载	4878	4878	长旺变/镇江.长旺变/2号主变	24.49	III段母线
扬中	旺鑫1C36线	镇江.长旺变/10kv.备用1C36线	10kv	553	D5000 AMPRATING	57.65	2024-02-06	10.42	轻载	5706.07	5706.07	长旺变/镇江.长旺变/2号主变	24.49	III段母线
扬中	旺港1C41线	镇江.长旺变/10kv.旺港1C41线	10kv	553	D5000 AMPRATING	82.61	2024-02-09	14.94	轻载	5273.76	5273.76	长旺变/镇江.长旺变/2号主变	24.49	IV段母线
扬中	化工II1C42线	镇江.长旺变/10kv.化工II1C42线	10kv	553	D5000 AMPRATING	49.8	2024-01-15	9.01	轻载	5842.03	5842.03	长旺变/镇江.长旺变/2号主变	24.49	IV段母线
扬中	码头1C43线	镇江.长旺变/10kv.码头1C43线	10kv	553	D5000 AMPRATING	0	2024-03-31	0	轻载	6704.57	6704.57	长旺变/	0	
扬中	长储1C44线	镇江.长旺变/10kv.长储1C44线	10kv	553	D5000 AMPRATING	3.47	2024-01-23	0.63	轻载	6644.47	6644.47	长旺变/镇江.长旺变/2号主变	24.49	IV段母线
扬中	物流II1C45线	镇江.长旺变/10kv.物流II1C45线	10kv	553	D5000 AMPRATING	297.07	2024-01-03	53.72	中载	1559.31	1559.31	长旺变/镇江.长旺变/2号主变	24.49	IV段母线
扬中	旺瑞1C46线	镇江.长旺变/10kv.备用1C46线	10kv	553	D5000 AMPRATING	0	2024-03-31	0	轻载	6704.57	6704.57	长旺变/镇江.长旺变/2号主变	24.49	IV段母线
扬中	中大II1S21线	镇江.沙港变/10kv.中大II1S21线	10kv	600	D5000 AMPRATING	148.1	2024-01-23	24.68	轻载	4709.3	4709.3	沙港变/镇江.沙港变/2号主变	22.21	III段母线
扬中	县中1S22线	镇江.沙港变/10kv.县中1S22线	10kv	600	D5000 AMPRATING	105.2	2024-01-23	17.53	轻载	5452.33	5452.33	沙港变/镇江.沙港变/2号主变	22.21	III段母线
扬中	香江I1S23线	镇江.沙港变/10kv.迎江II1S23线	10kv	574	D5000 AMPRATING	15	2024-01-18	2.61	轻载	6699.37	6699.37	沙港变/镇江.沙港变/2号主变	22.21	III段母线
扬中	沙东1S24线	镇江.沙港变/10kv.沙东1S24线	10kv	600	D5000 AMPRATING	199.5	2024-01-23	33.25	轻载	3819.06	3819.06	沙港变/镇江.沙港变/2号主变	22.21	III段母线
扬中	沙联1S25线	镇江.沙港变/10kv.沙联1S25线	10kv	574	D5000 AMPRATING	0	2024-03-31	0	轻载	6959.17	6959.17	沙港变/	0	
扬中	世纪II1S45线	镇江.沙港变/10kv.世纪II1S45线	10kv	600	D5000 AMPRATING	2	2024-03-31	0.33	轻载	7239.76	7239.76	沙港变/镇江.沙港变/2号主变	22.21	IV段母线
扬中	中大I1S33线	镇江.沙港变/10kv.中大I1S33线	10kv	574	D5000 AMPRATING	312.6	2024-01-22	54.46	中载	1544.94	1544.94	沙港变/镇江.沙港变/1号主变	14.46	II段母线
扬中	环南II1S31线	镇江.沙港变/10kv.环南II1S31线	10kv	600	D5000 AMPRATING	142.3	2024-02-22	23.72	轻载	4809.76	4809.76	沙港变/镇江.沙港变/1号主变	14.46	II段母线
扬中	华庭1S34线	镇江.沙港变/10kv.华庭1S34线	10kv	600	D5000 AMPRATING	154.4	2024-02-05	25.73	轻载	4600.19	4600.19	沙港变/镇江.沙港变/1号主变	14.46	II段母线
扬中	仓能1C11线	镇江.仓储变/10kv.仓能1C11线	10kv	550	D5000 AMPRATING	0.07	2024-03-31	0.01	轻载	6666.98	6666.98	仓储变/	0	
扬中	红专1C12线	镇江.仓储变/10kv.红专1C12线	10kv	550	D5000 AMPRATING	169.34	2024-02-09	30.79	轻载	3735.23	3735.23	仓储变/镇江.仓储变/1号主变	19.13	I段母线
扬中	仓缆1C13线	镇江.仓储变/10kv.仓缆1C13线	10kv	550	D5000 AMPRATING	156.69	2024-03-15	28.49	轻载	3954.32	3954.32	仓储变/镇江.仓储变/1号主变	19.13	I段母线
扬中	仓西I1C14线	镇江.仓储变/10kv.仓西I1C14线	10kv	550	D5000 AMPRATING	264.65	2024-03-28	48.12	轻载	2084.46	2084.46	仓储变/镇江.仓储变/1号主变	19.13	I段母线
扬中	园博I1C15线	镇江.仓储变/10kv.园博I1C15线	10kv	550	D5000 AMPRATING	66.45	2024-02-06	12.08	轻载	5517.28	5517.28	仓储变/镇江.仓储变/1号主变	19.13	I段母线
扬中	仓旺1C16线	镇江.仓储变/10kv.仓旺1C16线	10kv	550	D5000 AMPRATING	0	2024-03-31	0	轻载	6668.2	6668.2	仓储变/镇江.仓储变/1号主变	19.13	I段母线
扬中	仓江1C21线	镇江.仓储变/10kv.仓江1C21线	10kv	550	D5000 AMPRATING	205.62	2024-01-24	37.39	轻载	3106.86	3106.86	仓储变/镇江.仓储变/1号主变	19.13	II段母线
扬中	仓东1C22线	镇江.仓储变/10kv.仓东1C22线	10kv	550	D5000 AMPRATING	70.78	2024-01-24	12.87	轻载	5442.29	5442.29	仓储变/镇江.仓储变/1号主变	19.13	II段母线
扬中	仓南1C23线	镇江.仓储变/10kv.仓南1C23线	10kv	550	D5000 AMPRATING	305.19	2024-02-29	55.49	中载	1382.3	1382.3	仓储变/镇江.仓储变/1号主变	19.13	II段母线
扬中	仓储I1C24线	镇江.仓储变/10kv.仓储I1C24线	10kv	550	D5000 AMPRATING	130.73	2024-02-21	23.77	轻载	4403.95	4403.95	仓储变/镇江.仓储变/1号主变	19.13	II段母线
扬中	仓新1C25线	镇江.仓储变/10kv.仓新1C25线	10kv	550	D5000 AMPRATING	210.63	2024-02-22	38.3	轻载	3020.08	3020.08	仓储变/镇江.仓储变/1号主变	19.13	II段母线
扬中	仓镇1C26线	镇江.仓储变/10kv.仓镇1C26线	10kv	550	D5000 AMPRATING	147.67	2024-01-22	26.85	轻载	4110.55	4110.55	仓储变/镇江.仓储变/1号主变	19.13	II段母线
扬中	仓北1C31线	镇江.仓储变/10kv.仓北1C31线	10kv	550	D5000 AMPRATING	257.45	2024-01-18	46.81	轻载	2209.16	2209.16	仓储变/镇江.仓储变/2号主变	20.25	III段母线
扬中	通威168线	镇江.新坝变/10kv.通威168线	10kv	550	D5000 INOM	322.68	2024-02-16	58.67	中载	1079.38	1079.38	新坝变/镇江.新坝变/2号主变	17.18	II段母线
扬中	新储170线	镇江.新坝变/10kv.新储170线	10kv	550	D5000 AMPRATING	0	2024-03-31	0	轻载	6668.2	6668.2	新坝变/镇江.新坝变/2号主变	17.18	II段母线
扬中	扬西231线	镇江.扬中变/10kv.备用231线	10kv	352	D5000 AMPRATING	141.71	2024-01-23	40.26	轻载	1813.23	1813.23	扬中变/镇江.扬中变/1号主变	27.29	V段母线
扬中	雨润152线	镇江.城东变/10kv.雨润152线	10kv	550	D5000 AMPRATING	118.65	2024-01-22	21.57	轻载	4613.18	4613.18	城东变/镇江.城东变/2号主变	19.37	II段母线

扬中	港北162线	镇江.城东变/10kV.港北162线	10kV	550	D5000 AMPRATING	238.89	2024-01-23	43.43	轻载	2530.62	2530.62	城东变/镇江.城东变/2号主变	19.37	II段母线
扬中	年丰164线	镇江.城东变/10kV.年丰164线	10kV	550	D5000 AMPRATING	97.53	2024-02-29	17.73	轻载	4978.98	4978.98	城东变/镇江.城东变/2号主变	19.37	II段母线
扬中	滨江1S26线	镇江.沙港变/备用1S26线	10kV	574	D5000 AMPRATING	108.7	2024-02-22	18.94	轻载	5076.49	5076.49	沙港变/镇江.沙港变/2号主变	22.21	III段母线
扬中	复旦1S35线	镇江.沙港变/10kV.复旦1S35线	10kV	600	D5000 AMPRATING	166.7	2024-01-23	27.78	轻载	4387.15	4387.15	沙港变/镇江.沙港变/1号主变	14.46	II段母线
扬中	城跃166线	镇江.城东变/10kV.城跃166线	10kV	550	D5000 AMPRATING	150.75	2024-01-22	27.41	轻载	4057.21	4057.21	城东变/镇江.城东变/2号主变	19.37	II段母线
扬中	城扬168线	镇江.城东变/10kV.城扬168线	10kV	600	D5000 AMPRATING	54.49	2024-01-23	9.08	轻载	6330.63	6330.63	城东变/镇江.城东变/2号主变	19.37	II段母线
扬中	中垠172线	镇江.城东变/10kV.中垠172线	10kV	550	D5000 AMPRATING	0	2024-03-31	0	轻载	6668.2	6668.2	城东变/镇江.城东变/2号主变	19.37	II段母线
扬中	二墩港174线	镇江.城东变/10kV.二墩港174线	10kV	550	D5000 AMPRATING	187.04	2024-01-03	34.01	轻载	3428.66	3428.66	城东变/镇江.城东变/2号主变	19.37	II段母线
扬中	名都182线	镇江.城东变/10kV.名都182线	10kV	600	D5000 AMPRATING	144.15	2024-01-23	24.03	轻载	4777.72	4777.72	城东变/镇江.城东变/2号主变	19.37	II段母线
扬中	锦程153线	镇江.城东变/10kV.锦程153线	10kV	550	D5000 AMPRATING	196.14	2024-02-22	35.66	轻载	3271.05	3271.05	城东变/镇江.城东变/2号主变	19.37	II段母线
扬中	联合1L11线	镇江.110kV联合变/10kV.联合1L11线	10kV	550	D5000 AMPRATING	96.24	2024-03-10	17.5	轻载	5001.32	5001.32	联合变/镇江.110kV联合变/1号主变	8.3	I段母线
扬中	联胜1L12线	镇江.110kV联合变/10kV.联胜1L12线	10kV	550	D5000 AMPRATING	81.24	2024-02-22	14.77	轻载	5261.12	5261.12	联合变/镇江.110kV联合变/1号主变	8.3	I段母线
扬中	红联1L13线	镇江.110kV联合变/10kV.红联1L13线	10kV	550	D5000 AMPRATING	311.52	2024-02-24	56.64	中载	1272.67	1272.67	联合变/镇江.110kV联合变/1号主变	8.3	I段母线
扬中	联南1L14线	镇江.110kV联合变/10kV.备用1L14线	10kV	550	D5000 AMPRATING	293.04	2024-01-23	53.28	中载	1592.74	1592.74	联合变/镇江.110kV联合变/1号主变	8.3	I段母线
扬中	联化1L21线	镇江.110kV联合变/10kV.联化1L21线	10kV	550	D5000 AMPRATING	100.2	2024-03-04	18.22	轻载	4932.73	4932.73	联合变/镇江.110kV联合变/1号主变	8.3	II段母线
扬中	联工1L22线	镇江.110kV联合变/10kV.联工1L22线	10kV	550	D5000 AMPRATING	317.4	2024-02-29	57.71	中载	1170.83	1170.83	联合变/镇江.110kV联合变/1号主变	8.3	II段母线
扬中	增配II1L23线	镇江.110kV联合变/10kV.增配II1L23线	10kV	550	D5000 AMPRATING	188.64	2024-02-28	34.3	轻载	3400.95	3400.95	联合变/镇江.110kV联合变/1号主变	8.3	II段母线
扬中	联云1L24线	镇江.110kV联合变/10kV.联云1L24线	10kV	550	D5000 AMPRATING	202.92	2024-01-22	36.89	轻载	3153.62	3153.62	联合变/镇江.110kV联合变/1号主变	8.3	II段母线
扬中	联北1L25线	镇江.110kV联合变/10kV.备用1L25线	10kV	550	D5000 AMPRATING	103.32	2024-02-09	18.79	轻载	4878.69	4878.69	联合变/镇江.110kV联合变/1号主变	8.3	II段母线
扬中	新生1L31线	镇江.110kV联合变/10kV.新生1L31线	10kV	550	D5000 AMPRATING	134.6	2024-02-09	24.47	轻载	4336.92	4336.92	联合变/镇江.110kV联合变/2号主变	24.6	III段母线
扬中	仓跃1C32线	镇江.仓储变/10kV.仓跃1C32线	10kV	550	D5000 AMPRATING	133.8	2024-01-22	24.33	轻载	4350.78	4350.78	仓储变/镇江.仓储变/2号主变	20.25	III段母线
扬中	储能1C33线	镇江.仓储变/10kV.储能1C33线	10kV	550	D5000 AMPRATING	0.07	2024-03-20	0.01	轻载	6666.98	6666.98	仓储变/	0	
扬中	港湾I1C34线	镇江.仓储变/10kV.备用1C34线	10kV	550	D5000 AMPRATING	358.56	2024-02-28	65.19	中载	457.94	457.94	仓储变/镇江.仓储变/2号主变	20.25	III段母线
扬中	仓工1C35线	镇江.仓储变/10kV.备用1C35线	10kV	550	D5000 INOM	112.36	2024-02-22	20.43	轻载	4722.12	4722.12	仓储变/镇江.仓储变/2号主变	20.25	III段母线
扬中	仓港1C41线	镇江.仓储变/10kV.仓港1C41线	10kV	550	D5000 AMPRATING	130.55	2024-01-22	23.74	轻载	4407.07	4407.07	仓储变/镇江.仓储变/2号主变	20.25	IV段母线
扬中	港湾II1C42线	镇江.仓储变/10kV.备用1C42线	10kV	550	D5000 AMPRATING	55.28	2024-03-27	10.05	轻载	5710.75	5710.75	仓储变/镇江.仓储变/2号主变	20.25	IV段母线
扬中	仓园1C43线	镇江.仓储变/10kV.备用1C43线	10kV	550	D5000 AMPRATING	171.91	2024-03-26	31.26	轻载	3690.71	3690.71	仓储变/镇江.仓储变/2号主变	20.25	IV段母线
扬中	仓三1C44线	镇江.仓储变/10kV.备用1C44线	10kV	550	D5000 AMPRATING	153.43	2024-01-22	27.9	轻载	4010.79	4010.79	仓储变/镇江.仓储变/2号主变	20.25	IV段母线
扬中	仓行1C45线	镇江.仓储变/10kV.备用1C45线	10kV	465	D5000 AMPRATING	147.73	2024-02-29	31.77	轻载	3078.97	3078.97	仓储变/镇江.仓储变/2号主变	20.25	IV段母线
扬中	西阳184线	镇江.西来变/10kV.西阳184线	10kV	550	D5000 AMPRATING	122.52	2024-01-23	22.28	轻载	4546.15	4546.15	西来变/镇江.西来变/2号主变	22.36	IV段母线
扬中	美凯龙1L32线	镇江.110kV联合变/10kV.备用1L32线	10kV	550	D5000 AMPRATING	67.92	2024-02-28	12.35	轻载	5491.82	5491.82	联合变/镇江.110kV联合变/2号主变	24.6	III段母线
扬中	联华1L36线	镇江.110kV联合变/10kV.备用1L36线	10kV	550	D5000 AMPRATING	0.2	2024-03-30	0.04	轻载	6664.73	6664.73	联合变/	0	
扬中	增配I1L41线	镇江.110kV联合变/10kV.增配I1L41线	10kV	550	D5000 AMPRATING	53.16	2024-03-26	9.67	轻载	5747.46	5747.46	联合变/镇江.110kV联合变/2号主变	24.6	IV段母线
扬中	联春1L42线	镇江.110kV联合变/10kV.备用1L42线	10kV	550	D5000 AMPRATING	224.52	2024-02-22	40.82	轻载	2779.51	2779.51	联合变/镇江.110kV联合变/2号主变	24.6	IV段母线
扬中	环北1Y41线	镇江.扬中变/10kV.备用1Y41线	10kV	352	D5000 AMPRATING	0	2024-03-31	0	轻载	4267.64	4267.64	扬中变/镇江.扬中变/2号主变	16.07	IV段母线

扬中	扬润1Y42线	镇江.扬中变/10kV.扬润1Y42线	10kV	550	D5000 AMPRATING	44.13	2024-02-06	8.02	轻载	5903.86	5903.86	扬中变/镇江.扬中变/2号主变	16.07	IV段母线
扬中	花城II1Y43线	镇江.扬中变/10kV.备用1Y43线	10kV	352	D5000 AMPRATING	139.07	2024-01-23	39.51	轻载	1858.95	1858.95	扬中变/镇江.扬中变/2号主变	16.07	IV段母线
扬中	博大III1Y44线	镇江.扬中变/10kV.备用1Y44线	10kV	352	D5000 AMPRATING	188.3	2024-02-24	53.49	中载	1006.29	1006.29	扬中变/镇江.扬中变/2号主变	16.07	IV段母线
扬中	丽笙1Y45线	镇江.扬中变/10kV.备用1Y45线	10kV	352	D5000 AMPRATING	26.02	2024-02-03	7.39	轻载	3816.98	3816.98	扬中变/镇江.扬中变/2号主变	16.07	IV段母线
扬中	人医1Y21线	镇江.扬中变/10kV.人医1Y21线	10kV	480	D5000 AMPRATING	155.51	2024-01-23	32.4	轻载	3126.08	3126.08	扬中变/镇江.扬中变/1号主变	27.29	II段母线
扬中	博大I1Y22线	镇江.扬中变/10kV.备用1Y22线	10kV	550	D5000 AMPRATING	99.69	2024-01-23	18.13	轻载	4941.56	4941.56	扬中变/镇江.扬中变/1号主变	27.29	II段母线
扬中	扬子1Y23线	镇江.扬中变/10kV.环北1Y23线	10kV	550	D5000 AMPRATING	168.96	2024-02-05	30.72	轻载	3741.81	3741.81	扬中变/镇江.扬中变/1号主变	27.29	II段母线
扬中	花城I1Y24线	镇江.扬中变/10kV.备用1Y24线	10kV	400	D5000 AMPRATING	98.63	2024-02-22	24.66	轻载	3141.32	3141.32	扬中变/镇江.扬中变/1号主变	27.29	II段母线
扬中	博大II1Y25线	镇江.扬中变/10kV.备用1Y25线	10kV	352	D5000 AMPRATING	0	2024-03-31	0	轻载	4267.64	4267.64	扬中变/镇江.扬中变/1号主变	27.29	II段母线
扬中	香畔II1Y26线	镇江.扬中变/10kV.备用1Y26线	10kV	352	D5000 AMPRATING	1.58	2024-03-31	0.45	轻载	4240.28	4240.28	扬中变/镇江.扬中变/1号主变	27.29	II段母线
扬中	丰裕1F01线	镇江.丰裕变/10kV.丰裕1F01线	10kV	485	缺省经验值	239.77	2024-01-03	49.44	轻载	1727.32	1727.32	丰裕变/镇江.丰裕变/1号主变	0	I段母线
扬中	园区1F02线	镇江.丰裕变/10kV.园区1F02线	10kV	485	缺省经验值	302.99	2024-02-29	62.47	中载	632.35	632.35	丰裕变/镇江.丰裕变/1号主变	0	I段母线
扬中	裕西1F13线	镇江.丰裕变/10kV.裕西1F13线	10kV	485	缺省经验值	237.81	2024-02-22	49.03	轻载	1761.27	1761.27	丰裕变/镇江.丰裕变/2号主变	0	II段母线
扬中	水厂II1F14线	镇江.丰裕变/10kV.水厂II1F14线	10kV	485	缺省经验值	0.52	2024-02-18	0.11	轻载	5871.13	5871.13	丰裕变/镇江.丰裕变/2号主变	0	II段母线
扬中	裕工I1F20线	镇江.丰裕变/10kV.裕工I1F20线	10kV	485	缺省经验值	245.97	2024-02-22	50.72	中载	1619.93	1619.93	丰裕变/镇江.丰裕变/2号主变	0	IV段母线
扬中	裕联1F19线	镇江.丰裕变/10kV.裕东1F19线	10kV	485	缺省经验值	133.26	2024-02-22	27.48	轻载	3572.07	3572.07	丰裕变/镇江.丰裕变/2号主变	0	IV段母线
扬中	裕东1F07线	镇江.丰裕变/10kV.裕东1F07线	10kV	485	缺省经验值	266.1	2024-02-24	54.87	中载	1271.28	1271.28	丰裕变/镇江.丰裕变/1号主变	0	I段母线
扬中	吾悦I1S27线	镇江.沙港变/10kV.吾悦I1S27线	10kV	485	缺省经验值	102.9	2024-01-20	21.22	轻载	4097.91	4097.91	沙港变/镇江.沙港变/2号主变	22.21	III段母线
扬中	农商1F03线	镇江.丰裕变/10kV.农商1F03线	10kV	485	缺省经验值	52.44	2024-02-05	10.81	轻载	4971.87	4971.87	丰裕变/镇江.丰裕变/1号主变	0	I段母线
扬中	裕华1F08线	镇江.丰裕变/10kV.裕华1F08线	10kV	485	缺省经验值	148.23	2024-02-09	30.56	轻载	3312.79	3312.79	丰裕变/镇江.丰裕变/1号主变	0	I段母线
扬中	裕扬1F15线	镇江.丰裕变/10kV.备用1F15线	10kV	485	缺省经验值	77.09	2024-02-06	15.89	轻载	4544.94	4544.94	丰裕变/镇江.丰裕变/2号主变	0	II段母线
扬中	裕南1F16线	镇江.丰裕变/10kV.备用1F16线	10kV	485	缺省经验值	134.82	2024-02-09	27.8	轻载	3545.05	3545.05	丰裕变/镇江.丰裕变/2号主变	0	II段母线
扬中	悦峰I1C51线	镇江.仓储变/10kV.悦峰I1C51线	10kV	485	缺省经验值	484.42	2024-02-19	99.88	重载	0	0	仓储变/镇江.仓储变/2号主变	20.25	V段母线
扬中	悦峰II1C52线	镇江.仓储变/10kV.悦峰II1C52线	10kV	485	缺省经验值	467.89	2024-01-22	96.47	重载	0	0	仓储变/镇江.仓储变/2号主变	20.25	V段母线
扬中	油丰1Y01线	镇江.油坊变/10kV.备用1Y01线	10kV	485	缺省经验值	233.88	2024-01-03	48.22	轻载	1829.33	1829.33	油坊变/镇江.油坊变/1号主变	20.9	I段母线
扬中	油华1Y02线	镇江.油坊变/10kV.备用1Y02线	10kV	485	缺省经验值	0	2024-03-31	0	轻载	5880.14	5880.14	油坊变/	0	
扬中	油旺1Y08线	镇江.油坊变/10kV.备用1Y08线	10kV	485	缺省经验值	0	2024-03-31	0	轻载	5880.14	5880.14	油坊变/	0	
扬中	油南1Y09线	镇江.油坊变/10kV.备用1Y09线	10kV	485	缺省经验值	0	2024-03-31	0	轻载	5880.14	5880.14	油坊变/	0	