

区域	线路名称	d5000名称	电压等级 (kV)	额定电流 (A)	额定电流类型	最大历史电流 (A)	最大历史电流日期	负载率 (%)	线路性质	线路可开放容量 (kW)	实际可开放容量 (kW)	所属主变		所属母线
												变电站名称/主变名称	可开放容量 (MW)	
镇江直属	百花洲174线	江苏.北湖变/10kV.百花洲174线	10kV	465	D5000 AMPRATING	125.7	2024-03-28	27.03	轻载	3460.53	3460.53	北湖变/江苏.北湖变/2号主变	61.96	III段母线
镇江直属	城西171线	江苏.北湖变/10kV.城西171线	10kV	465	D5000 AMPRATING	65.88	2024-01-23	14.17	轻载	4496.61	4496.61	北湖变/江苏.北湖变/1号主变	113.11	I段母线
镇江直属	渡口278线	江苏.北湖变/10kV.渡口278线	10kV	465	D5000 AMPRATING	138.12	2024-01-23	29.7	轻载	3245.42	3245.42	北湖变/江苏.北湖变/2号主变	61.96	IV段母线
镇江直属	芙蓉178线	江苏.北湖变/10kV.芙蓉178线	10kV	508	D5000 AMPRATING	9.54	2024-02-18	1.88	轻载	5993.75	5993.75	北湖变/江苏.北湖变/2号主变	61.96	III段母线
镇江直属	和平172线	江苏.北湖变/10kV.和平172线	10kV	465	D5000 AMPRATING	123.06	2024-01-23	26.46	轻载	3506.26	3506.26	北湖变/江苏.北湖变/2号主变	61.96	III段母线
镇江直属	金江175线	江苏.北湖变/10kV.金江175线	10kV	465	D5000 AMPRATING	18.66	2024-02-04	4.01	轻载	5314.46	5314.46	北湖变/江苏.北湖变/1号主变	113.11	I段母线
镇江直属	金泉271线	江苏.北湖变/10kV.金泉271线	10kV	553	D5000 AMPRATING	186.42	2024-02-03	33.71	轻载	3475.77	3475.77	北湖变/江苏.北湖变/1号主变	113.11	II段母线
镇江直属	金山272线	江苏.北湖变/10kV.金山272线	10kV	443	D5000 AMPRATING	117.96	2024-01-26	26.63	轻载	3327.86	3327.86	北湖变/江苏.北湖变/2号主变	61.96	IV段母线
镇江直属	龙门273线	江苏.北湖变/10kV.龙门273线	10kV	465	D5000 AMPRATING	123.18	2024-01-22	26.49	轻载	3504.18	3504.18	北湖变/江苏.北湖变/1号主变	113.11	II段母线
镇江直属	芦滩279线	江苏.北湖变/10kV.芦滩279线	10kV	443	D5000 AMPRATING	58.74	2024-01-23	13.26	轻载	4353.55	4353.55	北湖变/江苏.北湖变/1号主变	113.11	II段母线
镇江直属	润洲173线	江苏.北湖变/10kV.润洲173线	10kV	457	D5000 AMPRATING	154.5	2024-01-22	33.81	轻载	2864.72	2864.72	北湖变/江苏.北湖变/1号主变	113.11	I段母线
镇江直属	三茅宫176线	江苏.北湖变/10kV.三茅宫176线	10kV	553	D5000 AMPRATING	274.26	2024-01-22	49.59	轻载	1954.38	1954.38	北湖变/江苏.北湖变/2号主变	61.96	III段母线
镇江直属	水厂275线	江苏.北湖变/10kV.水厂275线	10kV	465	D5000 AMPRATING	35.64	2024-01-23	7.66	轻载	5020.37	5020.37	北湖变/江苏.北湖变/1号主变	113.11	II段母线
镇江直属	四圩170线	江苏.北湖变/10kV.四圩170线	10kV	465	D5000 AMPRATING	119.22	2024-01-23	25.64	轻载	3572.76	3572.76	北湖变/江苏.北湖变/2号主变	61.96	III段母线
镇江直属	桃园277线	江苏.北湖变/10kV.桃园277线	10kV	465	D5000 AMPRATING	283.8	2024-01-22	61.03	中载	722.24	722.24	北湖变/江苏.北湖变/1号主变	113.11	II段母线
镇江直属	万家庄177线	江苏.北湖变/10kV.万家庄177线	10kV	553	D5000 AMPRATING	142.56	2024-01-22	25.78	轻载	4235.43	4235.43	北湖变/江苏.北湖变/1号主变	113.11	I段母线
镇江直属	新河274线	江苏.北湖变/10kV.新河274线	10kV	465	D5000 AMPRATING	88.5	2024-01-26	19.03	轻载	4104.84	4104.84	北湖变/江苏.北湖变/2号主变	61.96	IV段母线
镇江直属	一泉276线	江苏.北湖变/10kV.一泉276线	10kV	465	D5000 AMPRATING	0.72	2024-03-30	0.15	轻载	5625.18	5625.18	北湖变/江苏.北湖变/2号主变	61.96	IV段母线
镇江直属	引航道179线	江苏.北湖变/10kV.引航道179线	10kV	508	D5000 AMPRATING	2.46	2024-02-28	0.48	轻载	6116.38	6116.38	北湖变/江苏.北湖变/1号主变	113.11	I段母线
镇江直属	悠然居270线	江苏.北湖变/10kV.悠然居270线	10kV	508	D5000 AMPRATING	117.48	2024-01-22	23.13	轻载	4124.23	4124.23	北湖变/江苏.北湖变/2号主变	61.96	IV段母线
镇江直属	云景281线	江苏.北湖变/10kV.云景281线	10kV	508	D5000 AMPRATING	3.3	2024-02-28	0.65	轻载	6101.83	6101.83	北湖变/江苏.北湖变/1号主变	113.11	II段母线
镇江直属	云台180线	江苏.北湖变/10kV.云台180线	10kV	508	D5000 AMPRATING	61.02	2024-03-28	12.01	轻载	5102.12	5102.12	北湖变/江苏.北湖变/2号主变	61.96	III段母线
镇江直属	正太181线	江苏.北湖变/10kV.正太181线	10kV	443	D5000 AMPRATING	65.64	2024-01-22	14.82	轻载	4234.04	4234.04	北湖变/江苏.北湖变/1号主变	113.11	I段母线
镇江直属	尊府280线	江苏.北湖变/10kV.尊府280线	10kV	508	D5000 AMPRATING	89.28	2024-03-12	17.57	轻载	4612.66	4612.66	北湖变/江苏.北湖变/2号主变	61.96	IV段母线
镇江直属	恩达1M12	江苏.丁卯变新/10kV.备用1M12	10kV	508	D5000 AMPRATING	148.74	2024-01-23	29.28	轻载	3582.81	3582.81	丁卯变/江苏.丁卯变新/1号主变	115.87	I段母线
镇江直属	众联1M14	江苏.丁卯变新/10kV.备用1M14	10kV	508	D5000 AMPRATING	136.59	2024-02-26	26.89	轻载	3793.25	3793.25	丁卯变/江苏.丁卯变新/1号主变	115.87	I段母线
镇江直属	嘉德1M21	江苏.丁卯变新/10kV.备用1M21	10kV	508	D5000 AMPRATING	117.77	2024-02-18	23.18	轻载	4119.21	4119.21	丁卯变/江苏.丁卯变新/1号主变	115.87	II段母线
镇江直属	星宝1M22	江苏.丁卯变新/10kV.备用1M22	10kV	508	D5000 AMPRATING	81.62	2024-01-23	16.07	轻载	4745.33	4745.33	丁卯变/江苏.丁卯变新/1号主变	115.87	II段母线
镇江直属	兴泽1M23	江苏.丁卯变新/10kV.备用1M23	10kV	485	缺省经验值	89.15	2024-03-27	18.38	轻载	4336.06	4336.06	丁卯变/江苏.丁卯变新/1号主变	115.87	II段母线
镇江直属	横凤1M24	江苏.丁卯变新/10kV.备用1M24	10kV	508	D5000 AMPRATING	97.26	2024-01-23	19.15	轻载	4474.44	4474.44	丁卯变/江苏.丁卯变新/1号主变	115.87	II段母线
镇江直属	亿都1M33	江苏.丁卯变新/10kV.备用1M33	10kV	485	缺省经验值	185.51	2024-01-22	38.25	轻载	2667.1	2667.1	丁卯变/江苏.丁卯变新/2号主变	33.52	III段母线

镇江直属	慧东1M34	江苏.丁卯变新/10kv.备用1M34	10kv	508	D5000 AMPRATING	98.22	2024-02-05	19.33	轻载	4457.82	4457.82	丁卯变/江苏.丁卯变新/2号主变	33.52	III段母线
镇江直属	馨园1M35	江苏.丁卯变新/10kv.备用1M35	10kv	508	D5000 AMPRATING	84.08	2024-01-22	16.55	轻载	4702.72	4702.72	丁卯变/江苏.丁卯变新/2号主变	33.52	III段母线
镇江直属	武将1M36	江苏.丁卯变新/10kv.备用1M36	10kv	508	D5000 AMPRATING	80.94	2024-01-22	15.93	轻载	4757.11	4757.11	丁卯变/江苏.丁卯变新/2号主变	33.52	III段母线
镇江直属	华谊1M41	江苏.丁卯变新/10kv.备用1M41	10kv	508	D5000 AMPRATING	171.04	2024-01-23	33.67	轻载	3196.57	3196.57	丁卯变/江苏.丁卯变新/2号主变	33.52	IV段母线
镇江直属	溪云1M42	江苏.丁卯变新/10kv.备用1M42	10kv	485	缺省经验值	77.68	2024-03-07	16.02	轻载	4534.72	4534.72	丁卯变/江苏.丁卯变新/2号主变	33.52	IV段母线
镇江直属	瑞康1M43	江苏.丁卯变新/10kv.备用1M43	10kv	508	D5000 AMPRATING	100.99	2024-01-22	19.88	轻载	4409.84	4409.84	丁卯变/江苏.丁卯变新/2号主变	33.52	IV段母线
镇江直属	马圩1T11线	江苏.官塘变/10kv.备用1T11线	10kv	485	缺省经验值	180.21	2024-01-22	37.16	轻载	2758.9	2758.9	官塘变/江苏.官塘变/1号主变	6.07	I段母线
镇江直属	路川1T12线	江苏.官塘变/10kv.备用1T12线	10kv	508	D5000 AMPRATING	123.95	2024-01-23	24.4	轻载	4012.17	4012.17	官塘变/江苏.官塘变/1号主变	6.07	I段母线
镇江直属	品尊1T22线	江苏.官塘变/10kv.备用1T22线	10kv	508	D5000 AMPRATING	197.8	2024-01-23	38.94	轻载	2733.09	2733.09	官塘变/江苏.官塘变/1号主变	6.07	II段母线
镇江直属	方兴1T32线	江苏.官塘变/10kv.备用1T32线	10kv	485	缺省经验值	160	2024-03-07	32.99	轻载	3108.94	3108.94	官塘变/江苏.官塘变/2号主变	4.18	III段母线
镇江直属	竺华1T45线	江苏.官塘变/10kv.备用1T45线	10kv	508	D5000 AMPRATING	254.06	2024-02-23	50.01	中载	1758.67	1758.67	官塘变/江苏.官塘变/2号主变	4.18	IV段母线
镇江直属	枣林1H02线	江苏.华山变/10kv.备用1H02线	10kv	508	D5000 AMPRATING	234.19	2024-03-15	46.1	轻载	2102.82	2102.82	华山变/江苏.华山变/1号主变	157.96	I段母线
镇江直属	笠竹1H06线	江苏.华山变/10kv.备用1H06线	10kv	485	缺省经验值	17.64	2024-02-09	3.64	轻载	5574.61	5574.61	华山变/江苏.华山变/1号主变	157.96	I段母线
镇江直属	国超1H07线	江苏.华山变/10kv.备用1H07线	10kv	485	缺省经验值	14.94	2024-01-25	3.08	轻载	5621.37	5621.37	华山变/江苏.华山变/1号主变	157.96	I段母线
镇江直属	成国1H04线	江苏.华山变/10kv.成国1H04线	10kv	508	D5000 AMPRATING	94.72	2024-01-22	18.65	轻载	4518.44	4518.44	华山变/江苏.华山变/1号主变	157.96	I段母线
镇江直属	龚家湾1H01线	江苏.华山变/10kv.龚家湾1H01线	10kv	508	D5000 AMPRATING	126.01	2024-02-05	24.81	轻载	3976.49	3976.49	华山变/江苏.华山变/1号主变	157.96	I段母线
镇江直属	沟西1H05线	江苏.华山变/10kv.沟西1H05线	10kv	508	D5000 AMPRATING	17	2024-02-09	3.35	轻载	5864.55	5864.55	华山变/江苏.华山变/1号主变	157.96	I段母线
镇江直属	兰亭1H10线	江苏.华山变/10kv.兰亭1H10线	10kv	508	D5000 AMPRATING	213.91	2024-02-10	42.11	轻载	2454.07	2454.07	华山变/江苏.华山变/1号主变	157.96	I段母线
镇江直属	润茶1H13线	江苏.华山变/10kv.润茶1H13线	10kv	508	D5000 AMPRATING	2.83	2024-02-23	0.56	轻载	6109.97	6109.97	华山变/	0	
镇江直属	舒苑1H08线	江苏.华山变/10kv.舒苑1H08线	10kv	508	D5000 AMPRATING	55.19	2024-01-22	10.86	轻载	5203.1	5203.1	华山变/江苏.华山变/1号主变	157.96	I段母线
镇江直属	陈家门188线	江苏.京口变/10kv.陈家门188线	10kv	443	D5000 AMPRATING	168.32	2024-03-28	38	轻载	2455.62	2455.62	京口变/江苏.京口变/#2主变	39.03	II段母线
镇江直属	帝宝180线	江苏.京口变/10kv.帝宝180线	10kv	465	D5000 AMPRATING	0.08	2024-03-31	0.02	轻载	5636.27	5636.27	京口变/江苏.京口变/#2主变	39.03	II段母线
镇江直属	海关186线	江苏.京口变/10kv.海关186线	10kv	443	D5000 AMPRATING	217.83	2024-01-23	49.17	轻载	1598.11	1598.11	京口变/江苏.京口变/#2主变	39.03	II段母线
镇江直属	和融185线	江苏.京口变/10kv.和融185线	10kv	443	D5000 AMPRATING	150.57	2024-01-22	33.99	轻载	2763.05	0	京口变/江苏.京口变/#1主变	0	I段母线
镇江直属	嘉苑184线	江苏.京口变/10kv.嘉苑184线	10kv	443	D5000 AMPRATING	0	2024-03-31	0	轻载	5370.93	5370.93	京口变/	0	
镇江直属	丽苑182线	江苏.京口变/10kv.丽苑182线	10kv	443	D5000 AMPRATING	89.55	2024-01-22	20.21	轻载	3819.92	3819.92	京口变/江苏.京口变/#2主变	39.03	II段母线
镇江直属	民主280线	江苏.京口变/10kv.民主280线	10kv	443	D5000 AMPRATING	303.72	2024-01-23	68.56	中载	110.5	110.5	京口变/江苏.京口变/#2主变	39.03	II段母线
镇江直属	盛达181线	江苏.京口变/10kv.盛达181线	10kv	443	D5000 AMPRATING	0	2024-03-31	0	轻载	5370.93	5370.93	京口变/	0	
镇江直属	石马湾183线	江苏.京口变/10kv.石马湾183线	10kv	443	D5000 AMPRATING	325.02	2024-01-23	73.37	重载	0	0	京口变/江苏.京口变/#1主变	0	I段母线
镇江直属	铁城282线	江苏.京口变/10kv.铁城282线	10kv	508	D5000 AMPRATING	273.68	2024-01-23	53.87	中载	1418.85	1418.85	京口变/江苏.京口变/#2主变	39.03	II段母线
镇江直属	中轩189线	江苏.京口变/10kv.中轩189线	10kv	443	D5000 AMPRATING	506.86	2024-01-23	114.42	重载	0	0	京口变/江苏.京口变/#1主变	0	I段母线
镇江直属	朱家湾281线	江苏.京口变/10kv.朱家湾281线	10kv	443	D5000 AMPRATING	279.62	2024-01-23	63.12	中载	527.91	0	京口变/江苏.京口变/#1主变	0	I段母线
镇江直属	尚书1N32线	江苏.南徐变/10kv.备用1N32线	10kv	465	D5000 AMPRATING	15.11	2024-01-03	3.25	轻载	5375.95	1940	南徐变/江苏.南徐变/#2主变	1.94	III段母线
镇江直属	坡岗1N35线	江苏.南徐变/10kv.备用1N35线	10kv	508	D5000 AMPRATING	8.43	2024-02-05	1.66	轻载	6012.98	1940	南徐变/江苏.南徐变/#2主变	1.94	III段母线
镇江直属	茶砚山1N27线	江苏.南徐变/10kv.茶砚山1N27线	10kv	508	D5000 AMPRATING	312.53	2024-01-22	61.52	中载	745.97	745.97	南徐变/江苏.南徐变/#2主变	1.94	III段母线

镇江直属	城南1N02线	江苏.南徐变/10kV.城南1N02线	10kV	465	D5000 AMPRATING	146.67	2024-02-28	31.54	轻载	3097.33	3097.33	南徐变/江苏.南徐变/#1主变	61.98	I段母线
镇江直属	城铁1N11线	江苏.南徐变/10kV.城铁1N11线	10kV	551	D5000 AMPRATING	144.21	2024-03-04	26.17	轻载	4182.6	4182.6	南徐变/江苏.南徐变/#1主变	61.98	I段母线
镇江直属	二院1N25线	江苏.南徐变/10kV.二院1N25线	10kV	508	D5000 AMPRATING	104.76	2024-03-13	20.62	轻载	4344.54	1940	南徐变/江苏.南徐变/#2主变	1.94	III段母线
镇江直属	光明1N04线	江苏.南徐变/10kV.光明1N04线	10kV	465	D5000 AMPRATING	351.03	2024-01-22	75.49	重载	0	0	南徐变/江苏.南徐变/#1主变	61.98	I段母线
镇江直属	广电1N13线	江苏.南徐变/10kV.广电1N13线	10kV	465	D5000 AMPRATING	188.52	2024-03-10	40.54	轻载	2372.49	1940	南徐变/江苏.南徐变/#2主变	1.94	II段母线
镇江直属	红郡1N12线	江苏.南徐变/10kV.红郡1N12线	10kV	457	D5000 AMPRATING	187.12	2024-01-22	40.95	轻载	2299.74	2299.74	南徐变/江苏.南徐变/#1主变	61.98	I段母线
镇江直属	后勤1N21线	江苏.南徐变/10kV.后勤1N21线	10kV	508	D5000 AMPRATING	147.37	2024-02-07	29.01	轻载	3606.54	1940	南徐变/江苏.南徐变/#2主变	1.94	IV段母线
镇江直属	黄山1N01线	江苏.南徐变/10kV.黄山1N01线	10kV	465	D5000 AMPRATING	138.23	2024-01-22	29.73	轻载	3243.51	3243.51	南徐变/江苏.南徐变/#1主变	61.98	I段母线
镇江直属	京沪1N16线	江苏.南徐变/10kV.京沪1N16线	10kV	200	D5000 AMPRATING	25.79	2024-02-29	12.9	轻载	1978.11	1940	南徐变/江苏.南徐变/#2主变	1.94	II段母线
镇江直属	景天1N24线	江苏.南徐变/10kV.景天1N24线	10kV	508	D5000 AMPRATING	105.16	2024-03-18	20.7	轻载	4337.62	1940	南徐变/江苏.南徐变/#2主变	1.94	IV段母线
镇江直属	李家1N03线	江苏.南徐变/10kV.李家1N03线	10kV	465	D5000 AMPRATING	0	2024-03-31	0	轻载	5637.66	5637.66	南徐变/江苏.南徐变/#1主变	61.98	I段母线
镇江直属	育贤1N06线	江苏.南徐变/10kV.硫酸1N06线	10kV	465	D5000 AMPRATING	9.49	2024-02-09	2.04	轻载	5473.29	5473.29	南徐变/江苏.南徐变/#1主变	61.98	I段母线
镇江直属	煤机1N14线	江苏.南徐变/10kV.煤机1N14线	10kV	465	D5000 AMPRATING	0	2024-03-31	0	轻载	5637.66	1940	南徐变/江苏.南徐变/#2主变	1.94	II段母线
镇江直属	魅力1N07线	江苏.南徐变/10kV.魅力1N07线	10kV	465	D5000 AMPRATING	125.56	2024-01-22	27	轻载	3462.96	3462.96	南徐变/江苏.南徐变/#1主变	61.98	I段母线
镇江直属	牌湾1N15线	江苏.南徐变/10kV.牌湾1N15线	10kV	465	D5000 AMPRATING	128.38	2024-01-23	27.61	轻载	3414.11	1940	南徐变/江苏.南徐变/#2主变	1.94	II段母线
镇江直属	跑马山1N08线	江苏.南徐变/10kV.跑马山1N08线	10kV	508	D5000 AMPRATING	184.3	2024-01-22	36.28	轻载	2966.91	2966.91	南徐变/江苏.南徐变/#1主变	61.98	I段母线
镇江直属	七里1N19线	江苏.南徐变/10kV.七里1N19线	10kV	465	D5000 AMPRATING	389.72	2024-01-23	83.81	重载	0	0	南徐变/江苏.南徐变/#2主变	1.94	IV段母线
镇江直属	汽运1N23线	江苏.南徐变/10kV.汽运1N23线	10kV	551	D5000 AMPRATING	0	2024-03-31	0	轻载	6680.32	1940	南徐变/江苏.南徐变/#2主变	1.94	IV段母线
镇江直属	润园1N18线	江苏.南徐变/10kV.润园1N18线	10kV	457	D5000 AMPRATING	291.23	2024-02-05	63.73	中载	496.56	496.56	南徐变/江苏.南徐变/#2主变	1.94	II段母线
镇江直属	山林1N31线	江苏.南徐变/10kV.山林1N31线	10kV	508	D5000 AMPRATING	73.82	2024-02-06	14.53	轻载	4880.42	1940	南徐变/江苏.南徐变/#2主变	1.94	III段母线
镇江直属	双拥1N26线	江苏.南徐变/10kV.双拥1N26线	10kV	508	D5000 AMPRATING	149.06	2024-01-03	29.34	轻载	3577.27	1940	南徐变/江苏.南徐变/#2主变	1.94	III段母线
镇江直属	水厂1N05线	江苏.南徐变/10kV.水厂1N05线	10kV	465	D5000 AMPRATING	0	2024-03-31	0	轻载	5637.66	5637.66	南徐变/江苏.南徐变/#1主变	61.98	I段母线
镇江直属	苏克1N29线	江苏.南徐变/10kV.苏克1N29线	10kV	465	D5000 AMPRATING	269.99	2024-01-23	58.06	中载	961.43	961.43	南徐变/江苏.南徐变/#2主变	1.94	III段母线
镇江直属	桃花源1N17线	江苏.南徐变/10kV.桃花源1N17线	10kV	508	D5000 AMPRATING	172.34	2024-02-05	33.93	轻载	3174.06	1940	南徐变/江苏.南徐变/#2主变	1.94	II段母线
镇江直属	万科1N20线	江苏.南徐变/10kV.万科1N20线	10kV	465	D5000 AMPRATING	152.3	2024-01-23	32.75	轻载	2999.82	1940	南徐变/江苏.南徐变/#2主变	1.94	IV段母线
镇江直属	旺府1N28线	江苏.南徐变/10kV.旺府1N28线	10kV	465	D5000 AMPRATING	142.38	2024-01-23	30.62	轻载	3171.63	1940	南徐变/江苏.南徐变/#2主变	1.94	III段母线
镇江直属	五里I 1N09线	江苏.南徐变/10kV.五里I 1N09线	10kV	508	D5000 AMPRATING	65.42	2024-01-31	12.88	轻载	5025.91	5025.91	南徐变/江苏.南徐变/#1主变	61.98	I段母线
镇江直属	五里II 1N22线	江苏.南徐变/10kV.五里II 1N22线	10kV	508	D5000 AMPRATING	156.52	2024-01-24	30.81	轻载	3448.06	1940	南徐变/江苏.南徐变/#2主变	1.94	IV段母线
镇江直属	新城市1N36线	江苏.南徐变/10kV.新城市1N36线	10kV	508	D5000 AMPRATING	220.07	2024-03-15	43.32	轻载	2347.37	1940	南徐变/江苏.南徐变/#2主变	1.94	III段母线
镇江直属	行政1N10线	江苏.南徐变/10kV.行政1N10线	10kV	508	D5000 AMPRATING	9.49	2024-01-22	1.87	轻载	5994.62	5994.62	南徐变/江苏.南徐变/#1主变	61.98	I段母线
镇江直属	固德1D31	江苏.辛度变/10kV.固德1D31	10kV	485	缺省经验值	7.26	2024-02-21	1.5	轻载	5754.39	5754.39	辛度变/	0	
镇江直属	辛三1D11	江苏.辛度变/10kV.辛三1D11	10kV	485	缺省经验值	4.5	2024-01-20	0.93	轻载	5802.2	5802.2	辛度变/	0	
镇江直属	陶家1Q11线	江苏.姚桥变/10kV.备用1Q11线	10kV	508	D5000 AMPRATING	7.5	2024-02-20	1.48	轻载	6029.09	6029.09	姚桥变/江苏.姚桥变/1号主变	103.3	I段母线
镇江直属	宇新1Q12线	江苏.姚桥变/10kV.备用1Q12线	10kV	485	缺省经验值	135.3	2024-01-25	27.9	轻载	3536.74	3536.74	姚桥变/江苏.姚桥变/1号主变	103.3	I段母线
镇江直属	伯纳1Q10线	江苏.姚桥变/10kV.伯纳1Q10线	10kV	485	缺省经验值	113.7	2024-01-18	23.44	轻载	3910.85	3910.85	姚桥变/江苏.姚桥变/1号主变	103.3	I段母线

镇江直属	漕丰1Q03线	江苏.姚桥变/10kV.漕丰1Q03线	10kV	485	缺省经验值	95.28	2024-01-22	19.65	轻载	4229.89	4229.89	姚桥变/江苏.姚桥变/1号主变	103.3	I段母线
镇江直属	东川1Q01线	江苏.姚桥变/10kV.东川1Q01线	10kV	485	缺省经验值	142.68	2024-03-04	29.42	轻载	3408.92	3408.92	姚桥变/江苏.姚桥变/1号主变	103.3	I段母线
镇江直属	建东1Q04线	江苏.姚桥变/10kV.建东1Q04线	10kV	485	缺省经验值	118.5	2024-02-28	24.43	轻载	3827.72	3827.72	姚桥变/江苏.姚桥变/1号主变	103.3	I段母线
镇江直属	茂华1Q08线	江苏.姚桥变/10kV.茂华1Q08线	10kV	485	缺省经验值	211.74	2024-03-06	43.66	轻载	2212.8	2212.8	姚桥变/江苏.姚桥变/1号主变	103.3	I段母线
镇江直属	南街1Q07线	江苏.姚桥变/10kV.南街1Q07线	10kV	485	缺省经验值	125.1	2024-03-29	25.79	轻载	3713.4	3713.4	姚桥变/江苏.姚桥变/1号主变	103.3	I段母线
镇江直属	瑞江1Q02线	江苏.姚桥变/10kV.瑞江1Q02线	10kV	485	缺省经验值	390.96	2024-03-09	80.61	重载	0	0	姚桥变/江苏.姚桥变/1号主变	103.3	I段母线
镇江直属	迎东1Q05线	江苏.姚桥变/10kV.迎东1Q05线	10kV	485	缺省经验值	150.66	2024-03-21	31.06	轻载	3270.7	3270.7	姚桥变/江苏.姚桥变/1号主变	103.3	I段母线
镇江直属	仲家1Q06线	江苏.姚桥变/10kV.仲家1Q06线	10kV	485	缺省经验值	115.32	2024-03-21	23.78	轻载	3882.79	3882.79	姚桥变/江苏.姚桥变/1号主变	103.3	I段母线
镇江直属	奥体1B05线	镇江.白龙山变/10kV.奥体1B05线	10kV	420	D5000 AMPRATING	44.65	2024-02-05	10.63	轻载	4318.74	4318.74	白龙山变/镇江.白龙山变/1号主变	18	I段母线
镇江直属	大兴1B01线	镇江.白龙山变/10kV.大兴1B01线	10kV	420	D5000 AMPRATING	134.15	2024-02-02	31.94	轻载	2768.6	2768.6	白龙山变/镇江.白龙山变/1号主变	18	I段母线
镇江直属	蛋山1B02线	镇江.白龙山变/10kV.蛋山1B02线	10kV	420	D5000 AMPRATING	108.48	2024-01-24	25.83	轻载	3213.2	3213.2	白龙山变/镇江.白龙山变/1号主变	18	I段母线
镇江直属	高崇1B13线	镇江.白龙山变/10kV.高崇1B13线	10kV	420	D5000 AMPRATING	25.49	2024-02-25	6.07	轻载	4650.59	4650.59	白龙山变/镇江.白龙山变/2号主变	12.2	II段母线
镇江直属	灌渠1B09线	镇江.白龙山变/10kV.灌渠1B09线	10kV	420	D5000 AMPRATING	140.48	2024-01-23	33.45	轻载	2658.96	2658.96	白龙山变/镇江.白龙山变/2号主变	12.2	II段母线
镇江直属	蓝山I 1B07线	镇江.白龙山变/10kV.蓝山I 1B07线	10kV	420	D5000 AMPRATING	121.84	2024-01-22	29.01	轻载	2981.81	2981.81	白龙山变/镇江.白龙山变/1号主变	18	I段母线
镇江直属	倚山1B14线	镇江.白龙山变/10kV.蓝山II 1B14线	10kV	508	D5000 AMPRATING	2.1	2024-03-31	0.41	轻载	6122.62	6122.62	白龙山变/镇江.白龙山变/2号主变	12.2	II段母线
镇江直属	龙山1B16线	镇江.白龙山变/10kV.龙山1B16线	10kV	420	D5000 AMPRATING	80.17	2024-01-23	19.09	轻载	3703.53	3703.53	白龙山变/镇江.白龙山变/2号主变	12.2	II段母线
镇江直属	绿地1B11线	镇江.白龙山变/10kV.绿地1B11线	10kV	508	D5000 AMPRATING	143.64	2024-03-20	28.28	轻载	3671.14	3671.14	白龙山变/镇江.白龙山变/2号主变	12.2	II段母线
镇江直属	沁园I 1B04线	镇江.白龙山变/10kV.沁园I 1B04线	10kV	508	D5000 AMPRATING	126.59	2024-01-23	24.92	轻载	3966.45	3966.45	白龙山变/镇江.白龙山变/1号主变	18	I段母线
镇江直属	沁园II 1B10线	镇江.白龙山变/10kV.沁园II 1B10线	10kV	400	D5000 AMPRATING	152.96	2024-01-23	38.24	轻载	2200.33	2200.33	白龙山变/镇江.白龙山变/2号主变	12.2	II段母线
镇江直属	渠东1B03线	镇江.白龙山变/10kV.渠东1B03线	10kV	420	D5000 AMPRATING	79.12	2024-01-22	18.84	轻载	3721.72	3721.72	白龙山变/镇江.白龙山变/1号主变	18	I段母线
镇江直属	体展I 1B06线	镇江.白龙山变/10kV.体展I 1B06线	10kV	420	D5000 AMPRATING	212.57	2024-01-23	50.61	中载	1410.36	1410.36	白龙山变/镇江.白龙山变/1号主变	18	I段母线
镇江直属	体展II 1B12线	镇江.白龙山变/10kV.体展II 1B12线	10kV	393	D5000 AMPRATING	139.95	2024-01-23	35.61	轻载	2340.79	2340.79	白龙山变/镇江.白龙山变/2号主变	12.2	II段母线
镇江直属	嶂山I 1B08线	镇江.白龙山变/10kV.嶂山I 1B08线	10kV	508	D5000 AMPRATING	22.5	2024-01-22	4.43	轻载	5769.29	5769.29	白龙山变/镇江.白龙山变/1号主变	18	I段母线
镇江直属	嶂山II 1B15线	镇江.白龙山变/10kV.嶂山II 1B15线	10kV	420	D5000 AMPRATING	171.42	2024-01-22	40.81	轻载	2123.08	2123.08	白龙山变/镇江.白龙山变/2号主变	12.2	II段母线
镇江直属	包巷181线	镇江.宝堰变/10kV.包巷181线	10kV	510	D5000 AMPRATING	299.74	2024-03-01	58.77	中载	991.74	991.74	宝堰变/镇江.宝堰变/1号主变	11.16	I段母线
镇江直属	宝堰182线	镇江.宝堰变/10kV.宝堰182线	10kV	443	D5000 AMPRATING	182.9	2024-01-22	41.29	轻载	2203.1	2203.1	宝堰变/镇江.宝堰变/2号主变	23.56	II段母线
镇江直属	庄巷180线	镇江.宝堰变/10kV.备用180线	10kV	275	D5000 AMPRATING	264.39	2024-01-24	96.14	重载	0	0	宝堰变/镇江.宝堰变/2号主变	23.56	II段母线
镇江直属	后亭186线	镇江.宝堰变/10kV.备用186线	10kV	268	D5000 AMPRATING	65.47	2024-02-21	24.43	轻载	2115.29	2115.29	宝堰变/镇江.宝堰变/2号主变	23.56	II段母线
镇江直属	邓巷187线	镇江.宝堰变/10kV.邓巷187线	10kV	268	D5000 AMPRATING	196.87	2024-01-20	73.46	重载	0	0	宝堰变/镇江.宝堰变/1号主变	11.16	I段母线
镇江直属	华星184线	镇江.宝堰变/10kV.华星184线	10kV	400	D5000 AMPRATING	126.92	2024-02-21	31.73	轻载	2651.34	2651.34	宝堰变/镇江.宝堰变/2号主变	23.56	II段母线
镇江直属	林场185线	镇江.宝堰变/10kV.林场185线	10kV	508	D5000 AMPRATING	127.39	2024-02-09	25.08	轻载	3952.59	3952.59	宝堰变/镇江.宝堰变/1号主变	11.16	I段母线
镇江直属	港南221线	镇江.北山变/10kV.港南221线	10kV	341	D5000 AMPRATING	99.48	2024-01-27	29.17	轻载	2411.29	2411.29	北山变/镇江.北山变/1号主变	3.93	I段母线
镇江直属	港西220线	镇江.北山变/10kV.港西220线	10kV	400	D5000 AMPRATING	168.64	2024-01-17	42.16	轻载	1928.75	0	北山变/镇江.北山变/2号主变	0	II段母线
镇江直属	光伏223线	镇江.北山变/10kV.光伏223线	10kV	400	D5000 AMPRATING	143.53	2024-03-30	35.88	轻载	2363.66	2363.66	北山变/镇江.北山变/1号主变	3.93	I段母线
镇江直属	海德129线	镇江.北山变/10kV.海德129线	10kV	400	D5000 AMPRATING	110.23	2024-03-10	27.56	轻载	2940.41	2940.41	北山变/镇江.北山变/1号主变	3.93	I段母线

镇江直属	加工区 I 125线	镇江.北山变/10kv.加工区 I 125线	10kv	400	D5000 AMPRATING	186.41	2024-01-29	46.6	轻载	1620.97	1620.97	北山变/镇江.北山变/1号主变	3.93	I 段母线
镇江直属	加工区 II 126线	镇江.北山变/10kv.加工区 II 126线	10kv	400	D5000 AMPRATING	103.27	2024-01-18	25.82	轻载	3060.96	0	北山变/镇江.北山变/2号主变	0	II 段母线
镇江直属	加工区 III 127线	镇江.北山变/10kv.加工区 III 127线	10kv	400	D5000 AMPRATING	98.33	2024-01-22	24.58	轻载	3146.52	3146.52	北山变/镇江.北山变/1号主变	3.93	I 段母线
镇江直属	加工区 IV 128线	镇江.北山变/10kv.加工区 IV 128线	10kv	400	D5000 AMPRATING	67.2	2024-01-24	16.8	轻载	3685.69	0	北山变/镇江.北山变/2号主变	0	II 段母线
镇江直属	精细226线	镇江.北山变/10kv.精细226线	10kv	508	D5000 AMPRATING	262.08	2024-01-24	51.59	中载	1619.76	0	北山变/镇江.北山变/2号主变	0	II 段母线
镇江直属	山特121线	镇江.北山变/10kv.山特121线	10kv	500	D5000 AMPRATING	165.22	2024-01-19	33.04	轻载	3200.38	3200.38	北山变/镇江.北山变/1号主变	3.93	I 段母线
镇江直属	生物225线	镇江.北山变/10kv.生物225线	10kv	425	D5000 AMPRATING	213.34	2024-02-21	50.2	中载	1457.65	1457.65	北山变/镇江.北山变/1号主变	3.93	I 段母线
镇江直属	藤枝123线	镇江.北山变/10kv.藤枝123线	10kv	400	D5000 AMPRATING	137.46	2024-02-22	34.37	轻载	2468.79	2468.79	北山变/镇江.北山变/1号主变	3.93	I 段母线
镇江直属	通港224线	镇江.北山变/10kv.通港224线	10kv	400	D5000 AMPRATING	69.08	2024-01-03	17.27	轻载	3653.13	0	北山变/镇江.北山变/2号主变	0	II 段母线
镇江直属	铜箔124线	镇江.北山变/10kv.铜箔124线	10kv	400	D5000 AMPRATING	184.4	2024-01-23	46.1	轻载	1655.79	0	北山变/镇江.北山变/2号主变	0	II 段母线
镇江直属	维克122线	镇江.北山变/10kv.维克122线	10kv	500	D5000 AMPRATING	147.63	2024-02-27	29.53	轻载	3505.04	0	北山变/镇江.北山变/2号主变	0	II 段母线
镇江直属	银山222线	镇江.北山变/10kv.银山222线	10kv	400	D5000 AMPRATING	95.8	2024-01-22	23.95	轻载	3190.34	0	北山变/镇江.北山变/2号主变	0	II 段母线
镇江直属	爱民1C12线	镇江.城西变/10kv.爱民1C12线	10kv	508	D5000 AMPRATING	232.08	2024-01-22	45.69	轻载	2139.36	2139.36	城西变/镇江.城西变/1号主变	20.43	I 段母线
镇江直属	宝龙1C41线	镇江.城西变/10kv.宝龙1C41线	10kv	508	D5000 AMPRATING	236.77	2024-01-22	46.61	轻载	2058.13	2058.13	城西变/镇江.城西变/2号主变	23.39	IV 段母线
镇江直属	天王山1C46线	镇江.城西变/10kv.备用1C46线	10kv	508	D5000 AMPRATING	16.7	2024-02-03	3.29	轻载	5869.74	5869.74	城西变/镇江.城西变/2号主变	23.39	IV 段母线
镇江直属	大学城1C23线	镇江.城西变/10kv.大学城1C23线	10kv	508	D5000 AMPRATING	151.71	2024-03-29	29.86	轻载	3531.37	3531.37	城西变/镇江.城西变/1号主变	20.43	II 段母线
镇江直属	东湾1C14线	镇江.城西变/10kv.东湾1C14线	10kv	508	D5000 AMPRATING	168.43	2024-02-28	33.16	轻载	3241.78	3241.78	城西变/镇江.城西变/1号主变	20.43	I 段母线
镇江直属	风尚1C36线	镇江.城西变/10kv.风尚1C36线	10kv	508	D5000 AMPRATING	31.11	2024-02-24	6.12	轻载	5620.16	5620.16	城西变/镇江.城西变/2号主变	23.39	III 段母线
镇江直属	技师1C42线	镇江.城西变/10kv.技师1C42线	10kv	508	D5000 AMPRATING	228.54	2024-01-03	44.99	轻载	2200.67	2200.67	城西变/镇江.城西变/2号主变	23.39	IV 段母线
镇江直属	江岸1C11线	镇江.城西变/10kv.江岸1C11线	10kv	508	D5000 AMPRATING	120.43	2024-03-03	23.71	轻载	4073.14	4073.14	城西变/镇江.城西变/1号主变	20.43	I 段母线
镇江直属	金色1C22线	镇江.城西变/10kv.金色1C22线	10kv	508	D5000 AMPRATING	141.51	2024-03-27	27.86	轻载	3708.03	3708.03	城西变/镇江.城西变/1号主变	20.43	II 段母线
镇江直属	九诸1C31线	镇江.城西变/10kv.九诸1C31线	10kv	508	D5000 AMPRATING	123.95	2024-03-28	24.4	轻载	4012.17	4012.17	城西变/镇江.城西变/2号主变	23.39	III 段母线
镇江直属	茅以升1C26线	镇江.城西变/10kv.茅以升1C26线	10kv	508	D5000 AMPRATING	0.52	2024-03-31	0.1	轻载	6149.98	6149.98	城西变/镇江.城西变/1号主变	20.43	II 段母线
镇江直属	米芾1C21线	镇江.城西变/10kv.米芾1C21线	10kv	508	D5000 AMPRATING	8.79	2024-01-17	1.73	轻载	6006.74	6006.74	城西变/镇江.城西变/1号主变	20.43	II 段母线
镇江直属	明旺1C25线	镇江.城西变/10kv.明旺1C25线	10kv	508	D5000 AMPRATING	124.11	2024-01-22	24.43	轻载	4009.4	4009.4	城西变/镇江.城西变/1号主变	20.43	II 段母线
镇江直属	清怡1C43线	镇江.城西变/10kv.清怡1C43线	10kv	508	D5000 AMPRATING	290.24	2024-03-05	57.13	中载	1132.03	1132.03	城西变/镇江.城西变/2号主变	23.39	IV 段母线
镇江直属	润诚1C32线	镇江.城西变/10kv.润诚1C32线	10kv	465	D5000 AMPRATING	76.64	2024-01-23	16.48	轻载	4310.25	4310.25	城西变/镇江.城西变/2号主变	23.39	III 段母线
镇江直属	润丰1C16线	镇江.城西变/10kv.润丰1C16线	10kv	465	D5000 AMPRATING	99.92	2024-01-22	21.49	轻载	3907.04	3907.04	城西变/镇江.城西变/1号主变	20.43	I 段母线
镇江直属	魏玛1C33线	镇江.城西变/10kv.魏玛1C33线	10kv	508	D5000 AMPRATING	102.49	2024-01-22	20.18	轻载	4383.86	4383.86	城西变/镇江.城西变/2号主变	23.39	III 段母线
镇江直属	西石1C34线	镇江.城西变/10kv.西石1C34线	10kv	508	D5000 AMPRATING	76.12	2024-03-29	14.98	轻载	4840.59	4840.59	城西变/镇江.城西变/2号主变	23.39	III 段母线
镇江直属	香西1C35线	镇江.城西变/10kv.香西1C35线	10kv	508	D5000 AMPRATING	134.83	2024-03-28	26.54	轻载	3823.73	3823.73	城西变/镇江.城西变/2号主变	23.39	III 段母线
镇江直属	兴兆1C13线	镇江.城西变/10kv.兴兆1C13线	10kv	508	D5000 AMPRATING	199.73	2024-01-22	39.32	轻载	2699.66	2699.66	城西变/镇江.城西变/1号主变	20.43	I 段母线
镇江直属	姚庄1C15线	镇江.城西变/10kv.姚庄1C15线	10kv	546	D5000 AMPRATING	204.48	2024-01-22	37.45	轻载	3078.11	3078.11	城西变/镇江.城西变/1号主变	20.43	I 段母线
镇江直属	英格兰1C44线	镇江.城西变/10kv.英格兰1C44线	10kv	508	D5000 AMPRATING	152.94	2024-01-22	30.11	轻载	3510.07	3510.07	城西变/镇江.城西变/2号主变	23.39	IV 段母线
镇江直属	百盛295线	镇江.城中变/10kv.百盛295线	10kv	500	D5000 AMPRATING	278	2024-01-23	55.6	中载	1247.04	1247.04	城中变/镇江.城中变/1号主变	42.47	I 段母线

镇江直属	滨河290线	镇江.城中变/10kV.滨河290线	10kV	465	D5000 AMPRATING	202	2024-01-22	43.44	轻载	2139.02	2139.02	城中变/镇江.城中变/2号主变	43	II段母线
镇江直属	玻璃195线	镇江.城中变/10kV.玻璃195线	10kV	465	D5000 AMPRATING	113.1	2024-01-22	24.32	轻载	3678.76	3678.76	城中变/镇江.城中变/1号主变	42.47	I段母线
镇江直属	常发591线	镇江.城中变/10kV.常发591线	10kV	443	D5000 AMPRATING	101.4	2024-02-23	22.89	轻载	3614.68	3614.68	城中变/镇江.城中变/1号主变	42.47	III段母线
镇江直属	电力198线	镇江.城中变/10kV.电力198线	10kV	500	D5000 AMPRATING	97.3	2024-01-23	19.46	轻载	4376.76	4376.76	城中变/镇江.城中变/2号主变	43	II段母线
镇江直属	花园298线	镇江.城中变/10kV.花园298线	10kV	465	D5000 AMPRATING	240.1	2024-01-22	51.63	中载	1479.12	1479.12	城中变/镇江.城中变/2号主变	43	IV段母线
镇江直属	华都292线	镇江.城中变/10kV.华都292线	10kV	500	D5000 AMPRATING	0	2024-03-31	0	轻载	6062	6062	城中变/镇江.城中变/2号主变	43	II段母线
镇江直属	江边193线	镇江.城中变/10kV.江边193线	10kV	465	D5000 AMPRATING	136.9	2024-03-09	29.44	轻载	3266.55	3266.55	城中变/镇江.城中变/1号主变	42.47	I段母线
镇江直属	康复II199线	镇江.城中变/10kV.康复II199线	10kV	465	D5000 AMPRATING	73.8	2024-01-22	15.87	轻载	4359.44	4359.44	城中变/镇江.城中变/1号主变	42.47	I段母线
镇江直属	林隐293线	镇江.城中变/10kV.林隐293线	10kV	500	D5000 AMPRATING	108.8	2024-02-06	21.76	轻载	4177.58	4177.58	城中变/镇江.城中变/1号主变	42.47	I段母线
镇江直属	磷肥194线	镇江.城中变/10kV.磷肥194线	10kV	500	D5000 AMPRATING	89.1	2024-01-23	17.82	轻载	4518.78	4518.78	城中变/镇江.城中变/2号主变	43	II段母线
镇江直属	南徐590线	镇江.城中变/10kV.南徐590线	10kV	465	D5000 AMPRATING	223.9	2024-03-01	48.15	轻载	1759.71	1759.71	城中变/镇江.城中变/2号主变	43	IV段母线
镇江直属	朴园592线	镇江.城中变/10kV.朴园592线	10kV	508	D5000 AMPRATING	120.3	2024-03-10	23.68	轻载	4075.39	4075.39	城中变/镇江.城中变/2号主变	43	IV段母线
镇江直属	人行192线	镇江.城中变/10kV.人行192线	10kV	465	D5000 AMPRATING	113.7	2024-01-25	24.45	轻载	3668.37	3668.37	城中变/镇江.城中变/2号主变	43	II段母线
镇江直属	市府197线	镇江.城中变/10kV.市府197线	10kV	465	D5000 AMPRATING	271.1	2024-01-22	58.3	中载	942.2	942.2	城中变/镇江.城中变/1号主变	42.47	I段母线
镇江直属	太古191线	镇江.城中变/10kV.太古191线	10kV	443	D5000 AMPRATING	102.9	2024-01-23	23.23	轻载	3588.7	3588.7	城中变/镇江.城中变/1号主变	42.47	I段母线
镇江直属	体育馆294线	镇江.城中变/10kV.体育馆294线	10kV	500	D5000 AMPRATING	111.9	2024-01-22	22.38	轻载	4123.89	4123.89	城中变/镇江.城中变/2号主变	43	IV段母线
镇江直属	天和II296线	镇江.城中变/10kV.天和II296线	10kV	500	D5000 AMPRATING	94.3	2024-01-23	18.86	轻载	4428.72	4428.72	城中变/镇江.城中变/2号主变	43	IV段母线
镇江直属	亚东593线	镇江.城中变/10kV.亚东593线	10kV	508	D5000 AMPRATING	153.1	2024-03-10	30.14	轻载	3507.3	3507.3	城中变/镇江.城中变/1号主变	42.47	III段母线
镇江直属	迎江190线	镇江.城中变/10kV.迎江190线	10kV	443	D5000 AMPRATING	79.1	2024-01-31	17.86	轻载	4000.92	4000.92	城中变/镇江.城中变/2号主变	43	II段母线
镇江直属	运河196线	镇江.城中变/10kV.运河196线	10kV	443	D5000 AMPRATING	138.5	2024-01-22	31.26	轻载	2972.11	2972.11	城中变/镇江.城中变/2号主变	43	II段母线
镇江直属	中浩299线	镇江.城中变/10kV.中浩299线	10kV	500	D5000 AMPRATING	201.5	2024-01-23	40.3	轻载	2572.02	2572.02	城中变/镇江.城中变/1号主变	42.47	III段母线
镇江直属	储运275线	镇江.大港变/10kV.备用275线	10kV	508	D5000 AMPRATING	114.72	2024-01-03	22.58	轻载	4172.04	0	大港变/镇江.大港变/1号主变	0	I段母线
镇江直属	大储1H46线	镇江.大港变/10kV.大储1H46线	10kV	580	D5000 AMPRATING	73.42	2024-03-22	12.66	轻载	5760.28	5760.28	大港变/镇江.大港变/2号主变	21.25	II段母线
镇江直属	大山171线	镇江.大港变/10kV.大山171线	10kV	465	D5000 AMPRATING	165.31	2024-01-23	35.55	轻载	2774.49	0	大港变/镇江.大港变/1号主变	0	I段母线
镇江直属	东丰172线	镇江.大港变/10kV.东丰172线	10kV	341	D5000 AMPRATING	150.43	2024-01-27	44.11	轻载	1528.83	1528.83	大港变/镇江.大港变/2号主变	21.25	II段母线
镇江直属	段家173线	镇江.大港变/10kV.段家173线	10kV	393	D5000 AMPRATING	82.5	2024-03-26	20.99	轻载	3335.83	0	大港变/镇江.大港变/1号主变	0	I段母线
镇江直属	港储1H47线	镇江.大港变/10kV.港储1H47线	10kV	580	D5000 AMPRATING	13.93	2024-03-22	2.4	轻载	6790.65	0	大港变/镇江.大港变/1号主变	0	I段母线
镇江直属	港中170线	镇江.大港变/10kV.港中170线	10kV	465	D5000 AMPRATING	78.18	2024-01-29	16.81	轻载	4283.58	4283.58	大港变/镇江.大港变/2号主变	21.25	II段母线
镇江直属	汉翔278线	镇江.大港变/10kV.汉翔278线	10kV	508	D5000 AMPRATING	2.78	2024-02-12	0.55	轻载	6110.84	6110.84	大港变/镇江.大港变/2号主变	21.25	II段母线
镇江直属	宏成272线	镇江.大港变/10kV.宏成272线	10kV	508	D5000 AMPRATING	207.69	2024-01-22	40.88	轻载	2561.8	2561.8	大港变/镇江.大港变/2号主变	21.25	II段母线
镇江直属	华国1H44线	镇江.大港变/10kV.华国1H44线	10kV	508	D5000 AMPRATING	141.56	2024-01-27	27.87	轻载	3707.17	3707.17	大港变/镇江.大港变/2号主变	21.25	II段母线
镇江直属	吉祥1H50线	镇江.大港变/10kV.吉祥1H50线	10kV	508	D5000 AMPRATING	214.78	2024-03-21	42.28	轻载	2439	2439	大港变/镇江.大港变/2号主变	21.25	II段母线
镇江直属	家园277线	镇江.大港变/10kV.家园277线	10kV	508	D5000 AMPRATING	146.42	2024-01-22	28.82	轻载	3622.99	0	大港变/镇江.大港变/1号主变	0	I段母线
镇江直属	嘉吉179线	镇江.大港变/10kV.嘉吉179线	10kV	508	D5000 AMPRATING	322.09	2024-01-21	63.4	中载	580.39	0	大港变/镇江.大港变/1号主变	0	I段母线
镇江直属	莱泰174线	镇江.大港变/10kV.莱泰174线	10kV	508	D5000 AMPRATING	303.96	2024-03-27	59.83	中载	894.4	894.4	大港变/镇江.大港变/2号主变	21.25	II段母线

镇江直属	沥青176线	镇江.大港变/10kV.沥青176线	10kV	508	D5000 AMPRATING	59.25	2024-03-04	11.66	轻载	5132.78	5132.78	大港变/镇江.大港变/2号主变	21.25	II段母线
镇江直属	荔湾1H45线	镇江.大港变/10kV.荔湾1H45线	10kV	508	D5000 AMPRATING	174.88	2024-01-03	34.43	轻载	3130.07	0	大港变/镇江.大港变/1号主变	0	I段母线
镇江直属	龙安1H48线	镇江.大港变/10kV.龙安1H48线	10kV	508	D5000 AMPRATING	76.38	2024-01-23	15.04	轻载	4836.09	4836.09	大港变/镇江.大港变/2号主变	21.25	II段母线
镇江直属	龙泉273线	镇江.大港变/10kV.龙泉273线	10kV	465	D5000 AMPRATING	223.39	2024-01-27	48.04	轻载	1768.54	0	大港变/镇江.大港变/1号主变	0	I段母线
镇江直属	明发279线	镇江.大港变/10kV.明发279线	10kV	508	D5000 AMPRATING	1.6	2024-02-27	0.31	轻载	6131.28	0	大港变/镇江.大港变/1号主变	0	I段母线
镇江直属	瑞城276线	镇江.大港变/10kV.瑞城276线	10kV	508	D5000 AMPRATING	173.42	2024-02-24	34.14	轻载	3155.35	3155.35	大港变/镇江.大港变/2号主变	21.25	II段母线
镇江直属	三明271线	镇江.大港变/10kV.三明271线	10kV	237	D5000 AMPRATING	21.07	2024-01-19	8.89	轻载	2508.45	0	大港变/镇江.大港变/1号主变	0	I段母线
镇江直属	商贸178线	镇江.大港变/10kV.商贸178线	10kV	508	D5000 AMPRATING	156.45	2024-01-27	30.8	轻载	3449.27	3449.27	大港变/镇江.大港变/2号主变	21.25	II段母线
镇江直属	通达274线	镇江.大港变/10kV.通达274线	10kV	508	D5000 AMPRATING	346.81	2024-01-14	68.27	中载	152.24	152.24	大港变/镇江.大港变/2号主变	21.25	II段母线
镇江直属	新城270线	镇江.大港变/10kV.新城270线	10kV	508	D5000 AMPRATING	231.13	2024-01-22	45.5	轻载	2155.82	2155.82	大港变/镇江.大港变/2号主变	21.25	II段母线
镇江直属	兴港175线	镇江.大港变/10kV.兴港175线	10kV	508	D5000 AMPRATING	308.54	2024-01-23	60.74	中载	815.07	0	大港变/镇江.大港变/1号主变	0	I段母线
镇江直属	幸福1H42线	镇江.大港变/10kV.幸福1H42线	10kV	508	D5000 AMPRATING	141.02	2024-01-22	27.76	轻载	3716.52	3716.52	大港变/镇江.大港变/2号主变	21.25	II段母线
镇江直属	烟墩1H49线	镇江.大港变/10kV.烟墩1H49线	10kV	508	D5000 AMPRATING	111.57	2024-01-29	21.96	轻载	4226.59	0	大港变/镇江.大港变/1号主变	0	I段母线
镇江直属	盐化177线	镇江.大港变/10kV.盐化177线	10kV	508	D5000 AMPRATING	135.99	2024-01-22	26.77	轻载	3803.64	0	大港变/镇江.大港变/1号主变	0	I段母线
镇江直属	中投1H43线	镇江.大港变/10kV.中投1H43线	10kV	508	D5000 AMPRATING	209.43	2024-03-26	41.23	轻载	2531.66	0	大港变/镇江.大港变/1号主变	0	I段母线
镇江直属	路安1D26线	镇江.大路变/10kV.备用1D26线	10kV	508	D5000 AMPRATING	50.44	2024-02-09	9.93	轻载	5285.37	5285.37	大路变/镇江.大路变/1号主变	16.39	II段母线
镇江直属	闸南1D46线	镇江.大路变/10kV.备用1D46线	10kV	508	D5000 AMPRATING	71.51	2024-01-27	14.08	轻载	4920.43	4920.43	大路变/镇江.大路变/2号主变	19.41	IV段母线
镇江直属	灯塔1D16线	镇江.大路变/10kV.灯塔1D16线	10kV	508	D5000 AMPRATING	0	2024-03-31	0	轻载	6158.99	6158.99	大路变/镇江.大路变/1号主变	16.39	I段母线
镇江直属	东方1D41线	镇江.大路变/10kV.东方1D41线	10kV	508	D5000 AMPRATING	143.53	2024-01-27	28.25	轻载	3673.05	3673.05	大路变/镇江.大路变/2号主变	19.41	IV段母线
镇江直属	港和1D13线	镇江.大路变/10kV.港和1D13线	10kV	508	D5000 AMPRATING	148.01	2024-01-18	29.14	轻载	3595.45	3595.45	大路变/镇江.大路变/1号主变	16.39	I段母线
镇江直属	集镇1D31线	镇江.大路变/10kV.集镇1D31线	10kV	508	D5000 AMPRATING	121.96	2024-01-25	24.01	轻载	4046.64	4046.64	大路变/镇江.大路变/2号主变	19.41	III段母线
镇江直属	南元1D12线	镇江.大路变/10kV.南元1D12线	10kV	508	D5000 AMPRATING	90.94	2024-03-29	17.9	轻载	4583.91	4583.91	大路变/镇江.大路变/1号主变	16.39	I段母线
镇江直属	瑞滨1D14线	镇江.大路变/10kV.瑞滨1D14线	10kV	508	D5000 AMPRATING	60.34	2024-01-25	11.88	轻载	5113.9	5113.9	大路变/镇江.大路变/1号主变	16.39	I段母线
镇江直属	省道1D33线	镇江.大路变/10kV.省道1D33线	10kV	508	D5000 AMPRATING	72.87	2024-01-27	14.34	轻载	4896.88	4896.88	大路变/镇江.大路变/2号主变	19.41	III段母线
镇江直属	通用1D42线	镇江.大路变/10kV.通用1D42线	10kV	508	D5000 AMPRATING	14.33	2024-02-14	2.82	轻载	5910.79	5910.79	大路变/镇江.大路变/2号主变	19.41	IV段母线
镇江直属	温泉1D15线	镇江.大路变/10kV.温泉1D15线	10kV	508	D5000 AMPRATING	16.56	2024-02-04	3.26	轻载	5872.17	5872.17	大路变/镇江.大路变/1号主变	16.39	I段母线
镇江直属	文体1D32线	镇江.大路变/10kV.文体1D32线	10kV	508	D5000 AMPRATING	338.26	2024-01-22	66.59	中载	300.32	300.32	大路变/镇江.大路变/2号主变	19.41	III段母线
镇江直属	西戴1D22线	镇江.大路变/10kV.西戴1D22线	10kV	508	D5000 AMPRATING	19.62	2024-01-27	3.86	轻载	5819.17	5819.17	大路变/镇江.大路变/1号主变	16.39	II段母线
镇江直属	学校1D43线	镇江.大路变/10kV.学校1D43线	10kV	508	D5000 AMPRATING	78.79	2024-02-25	15.51	轻载	4794.34	4794.34	大路变/镇江.大路变/2号主变	19.41	IV段母线
镇江直属	长征1D24线	镇江.大路变/10kV.长征1D24线	10kV	508	D5000 AMPRATING	143.68	2024-01-24	28.28	轻载	3670.45	3670.45	大路变/镇江.大路变/1号主变	16.39	II段母线
镇江直属	中信1D21线	镇江.大路变/10kV.中信1D21线	10kV	508	D5000 AMPRATING	193.43	2024-03-15	38.08	轻载	2808.78	2808.78	大路变/镇江.大路变/1号主变	16.39	II段母线
镇江直属	北门612线	镇江.大市口变/10kV.北门612线	10kV	443	D5000 AMPRATING	143.56	2024-01-23	32.41	轻载	2884.47	2884.47	大市口变/镇江.大市口变/2号主变	19.69	II段母线
镇江直属	步行街611线	镇江.大市口变/10kV.步行街611线	10kV	508	D5000 AMPRATING	132.53	2024-01-23	26.09	轻载	3863.57	3863.57	大市口变/镇江.大市口变/1号主变	17.12	I段母线
镇江直属	诚和620线	镇江.大市口变/10kV.诚和620线	10kV	443	D5000 AMPRATING	10.46	2024-02-23	2.36	轻载	5189.76	5189.76	大市口变/镇江.大市口变/2号主变	19.69	II段母线
镇江直属	大西路607线	镇江.大市口变/10kV.大西路607线	10kV	443	D5000 AMPRATING	100.37	2024-01-23	22.66	轻载	3632.52	3632.52	大市口变/镇江.大市口变/1号主变	17.12	I段母线

镇江直属	电信 I 605线	镇江.大市口变/10kv.电信 I 605线	10kv	443	D5000 AMPRATING	110.93	2024-03-04	25.04	轻载	3449.62	3449.62	大市口变/镇江.大市口变/1号主变	17.12	I 段母线
镇江直属	国贸617线	镇江.大市口变/10kv.国贸617线	10kv	393	D5000 AMPRATING	0	2024-03-31	0	轻载	4764.73	4764.73	大市口变/镇江.大市口变/1号主变	17.12	I 段母线
镇江直属	虎踞613线	镇江.大市口变/10kv.虎踞613线	10kv	443	D5000 AMPRATING	190.85	2024-01-23	43.08	轻载	2065.41	2065.41	大市口变/镇江.大市口变/1号主变	17.12	I 段母线
镇江直属	健康路623线	镇江.大市口变/10kv.健康路623线	10kv	443	D5000 AMPRATING	133.05	2024-01-24	30.03	轻载	3066.5	3066.5	大市口变/镇江.大市口变/1号主变	17.12	I 段母线
镇江直属	解放桥628线	镇江.大市口变/10kv.解放桥628线	10kv	443	D5000 AMPRATING	17.35	2024-01-22	3.92	轻载	5070.43	5070.43	大市口变/镇江.大市口变/2号主变	19.69	II 段母线
镇江直属	京谷601线	镇江.大市口变/10kv.京谷601线	10kv	443	D5000 AMPRATING	145.37	2024-01-23	32.81	轻载	2853.12	2853.12	大市口变/镇江.大市口变/1号主变	17.12	I 段母线
镇江直属	京河路615线	镇江.大市口变/10kv.京河路615线	10kv	443	D5000 AMPRATING	97.47	2024-01-23	22	轻载	3682.75	3682.75	大市口变/镇江.大市口变/1号主变	17.12	I 段母线
镇江直属	京口604线	镇江.大市口变/10kv.京口604线	10kv	443	D5000 AMPRATING	205.81	2024-02-25	46.46	轻载	1806.3	1806.3	大市口变/镇江.大市口变/2号主变	19.69	II 段母线
镇江直属	龙发619线	镇江.大市口变/10kv.龙发619线	10kv	443	D5000 AMPRATING	128.07	2024-01-22	28.91	轻载	3152.75	3152.75	大市口变/镇江.大市口变/1号主变	17.12	I 段母线
镇江直属	青云门603线	镇江.大市口变/10kv.青云门603线	10kv	443	D5000 AMPRATING	273.35	2024-01-22	61.7	中载	636.51	636.51	大市口变/镇江.大市口变/1号主变	17.12	I 段母线
镇江直属	商厦627线	镇江.大市口变/10kv.商厦627线	10kv	508	D5000 AMPRATING	150.81	2024-01-15	29.69	轻载	3546.96	3546.96	大市口变/镇江.大市口变/1号主变	17.12	I 段母线
镇江直属	商业城618线	镇江.大市口变/10kv.商业城618线	10kv	393	D5000 AMPRATING	30.14	2024-03-22	7.67	轻载	4242.7	4242.7	大市口变/镇江.大市口变/2号主变	19.69	II 段母线
镇江直属	市南616线	镇江.大市口变/10kv.市南616线	10kv	443	D5000 AMPRATING	88.71	2024-01-23	20.02	轻载	3834.47	3834.47	大市口变/镇江.大市口变/2号主变	19.69	II 段母线
镇江直属	双井路602线	镇江.大市口变/10kv.双井路602线	10kv	443	D5000 AMPRATING	22.21	2024-01-22	5.01	轻载	4986.25	4986.25	大市口变/镇江.大市口变/2号主变	19.69	II 段母线
镇江直属	四牌楼626线	镇江.大市口变/10kv.四牌楼626线	10kv	443	D5000 AMPRATING	70.02	2024-01-22	15.81	轻载	4158.18	4158.18	大市口变/镇江.大市口变/2号主变	19.69	II 段母线
镇江直属	苏源622线	镇江.大市口变/10kv.苏源622线	10kv	508	D5000 AMPRATING	101.3	2024-02-07	19.94	轻载	4404.47	4404.47	大市口变/镇江.大市口变/2号主变	19.69	II 段母线
镇江直属	桃花坞608线	镇江.大市口变/10kv.桃花坞608线	10kv	443	D5000 AMPRATING	75.4	2024-01-22	17.02	轻载	4065	4065	大市口变/镇江.大市口变/2号主变	19.69	II 段母线
镇江直属	图书馆606线	镇江.大市口变/10kv.图书馆606线	10kv	443	D5000 AMPRATING	55.72	2024-01-22	12.58	轻载	4405.86	4405.86	大市口变/镇江.大市口变/2号主变	19.69	II 段母线
镇江直属	医学院609线	镇江.大市口变/10kv.医学院609线	10kv	443	D5000 AMPRATING	182.09	2024-02-26	41.1	轻载	2217.13	2217.13	大市口变/镇江.大市口变/1号主变	17.12	I 段母线
镇江直属	医政路624线	镇江.大市口变/10kv.医政路624线	10kv	443	D5000 AMPRATING	87.57	2024-02-23	19.77	轻载	3854.21	3854.21	大市口变/镇江.大市口变/2号主变	19.69	II 段母线
镇江直属	长江路625线	镇江.大市口变/10kv.长江路625线	10kv	443	D5000 AMPRATING	69.55	2024-01-23	15.7	轻载	4166.32	4166.32	大市口变/镇江.大市口变/1号主变	17.12	I 段母线
镇江直属	正东路614线	镇江.大市口变/10kv.正东路614线	10kv	443	D5000 AMPRATING	147.39	2024-01-22	33.27	轻载	2818.13	2818.13	大市口变/镇江.大市口变/2号主变	19.69	II 段母线
镇江直属	中街610线	镇江.大市口变/10kv.中街610线	10kv	508	D5000 AMPRATING	38.68	2024-03-02	7.61	轻载	5489.05	5489.05	大市口变/镇江.大市口变/2号主变	19.69	II 段母线
镇江直属	中山621线	镇江.大市口变/10kv.中山621线	10kv	443	D5000 AMPRATING	0	2024-03-31	0	轻载	5370.93	5370.93	大市口变/镇江.大市口变/1号主变	17.12	I 段母线
镇江直属	10kv苏铁1G09	镇江.丁岗变/10kv.10kv苏铁1G09线	10kv	485	缺省经验值	44.76	2024-02-21	9.23	轻载	5104.89	5104.89	丁岗变/镇江.丁岗变/1号主变	30.94	I 段母线
镇江直属	奥利1G06线	镇江.丁岗变/10kv.备用1G06线	10kv	485	缺省经验值	23.2	2024-02-24	4.78	轻载	5478.31	5478.31	丁岗变/镇江.丁岗变/1号主变	30.94	I 段母线
镇江直属	万港1G11线	镇江.丁岗变/10kv.备用1G11线	10kv	485	缺省经验值	67.92	2024-02-24	14	轻载	4703.76	4703.76	丁岗变/镇江.丁岗变/1号主变	30.94	I 段母线
镇江直属	科园1G17线	镇江.丁岗变/10kv.备用1G17线	10kv	485	缺省经验值	32.52	2024-02-22	6.71	轻载	5316.89	5316.89	丁岗变/镇江.丁岗变/2号主变	30.92	II 段母线
镇江直属	华苑1G18线	镇江.丁岗变/10kv.备用1G18线	10kv	485	缺省经验值	3.8	2024-03-31	0.78	轻载	5814.32	5814.32	丁岗变/镇江.丁岗变/2号主变	30.92	II 段母线
镇江直属	金城1G23线	镇江.丁岗变/10kv.备用1G23线	10kv	485	缺省经验值	4.2	2024-03-31	0.87	轻载	5807.39	5807.39	丁岗变/镇江.丁岗变/2号主变	30.92	IV 段母线
镇江直属	枫叶1G02线	镇江.丁岗变/10kv.枫叶1G02线	10kv	485	缺省经验值	36.6	2024-02-24	7.55	轻载	5246.22	5246.22	丁岗变/镇江.丁岗变/1号主变	30.94	I 段母线
镇江直属	凤栖1G07线	镇江.丁岗变/10kv.凤栖1G07线	10kv	485	缺省经验值	140.64	2024-03-20	29	轻载	3444.25	3444.25	丁岗变/镇江.丁岗变/1号主变	30.94	I 段母线
镇江直属	港悦1G05线	镇江.丁岗变/10kv.港悦1G05线	10kv	485	缺省经验值	147.36	2024-02-29	30.38	轻载	3327.86	3327.86	丁岗变/镇江.丁岗变/1号主变	30.94	I 段母线
镇江直属	恒驰1G22线	镇江.丁岗变/10kv.恒驰1G22线	10kv	485	缺省经验值	230.76	2024-02-28	47.58	轻载	1883.37	1883.37	丁岗变/镇江.丁岗变/2号主变	30.92	IV 段母线
镇江直属	湖园1G04线	镇江.丁岗变/10kv.湖园1G04线	10kv	485	缺省经验值	98.64	2024-01-22	20.34	轻载	4171.69	4171.69	丁岗变/镇江.丁岗变/1号主变	30.94	I 段母线

镇江直属	江扬1G08线	镇江.丁岗变/10kV.江扬1G08线	10kV	485	缺省经验值	0	2024-03-31	0	轻载	5880.14	5880.14	丁岗变/镇江.丁岗变/1号主变	30.94	I段母线
镇江直属	留村1G13线	镇江.丁岗变/10kV.留村1G13线	10kV	485	缺省经验值	29.4	2024-01-22	6.06	轻载	5370.93	5370.93	丁岗变/镇江.丁岗变/2号主变	30.92	II段母线
镇江直属	南朱1G20线	镇江.丁岗变/10kV.南朱1G20线	10kV	485	缺省经验值	61.56	2024-01-03	12.69	轻载	4813.92	4813.92	丁岗变/镇江.丁岗变/2号主变	30.92	IV段母线
镇江直属	饶巷1G01线	镇江.丁岗变/10kV.饶巷1G01线	10kV	485	缺省经验值	120.36	2024-01-03	24.82	轻载	3795.5	3795.5	丁岗变/镇江.丁岗变/1号主变	30.94	I段母线
镇江直属	润新1G16线	镇江.丁岗变/10kV.润新1G16线	10kV	485	缺省经验值	72.12	2024-02-09	14.87	轻载	4631.02	4631.02	丁岗变/镇江.丁岗变/2号主变	30.92	II段母线
镇江直属	兴岗1G14线	镇江.丁岗变/10kV.兴岗1G14线	10kV	485	缺省经验值	80.76	2024-01-22	16.65	轻载	4481.37	4481.37	丁岗变/镇江.丁岗变/2号主变	30.92	II段母线
镇江直属	中豪1G19线	镇江.丁岗变/10kV.中豪1G19线	10kV	485	缺省经验值	16.92	2024-02-22	3.49	轻载	5587.08	5587.08	丁岗变/镇江.丁岗变/2号主变	30.92	IV段母线
镇江直属	船艇115线	镇江.东郊变/10kV.船艇115线	10kV	443	D5000 AMPRATING	289.68	2024-01-22	65.39	中载	353.67	353.67	东郊变/镇江.东郊变/1号主变	12.34	I段母线
镇江直属	丁卯I111线	镇江.东郊变/10kV.丁卯I111线	10kV	443	D5000 AMPRATING	202.92	2024-01-23	45.81	轻载	1856.35	1856.35	东郊变/镇江.东郊变/1号主变	12.34	I段母线
镇江直属	丁卯II112线	镇江.东郊变/10kV.丁卯II112线	10kV	443	D5000 AMPRATING	183.12	2024-01-22	41.34	轻载	2199.29	2199.29	东郊变/镇江.东郊变/2号主变	18.67	II段母线
镇江直属	东林217线	镇江.东郊变/10kV.东林217线	10kV	443	D5000 AMPRATING	85.08	2024-02-05	19.21	轻载	3897.34	3897.34	东郊变/镇江.东郊变/1号主变	12.34	I段母线
镇江直属	东门116线	镇江.东郊变/10kV.东门116线	10kV	443	D5000 AMPRATING	99.24	2024-01-23	22.4	轻载	3652.09	3652.09	东郊变/镇江.东郊变/2号主变	18.67	II段母线
镇江直属	恒美I213线	镇江.东郊变/10kV.恒美I213线	10kV	457	D5000 AMPRATING	253.56	2024-01-22	55.48	中载	1149	1149	东郊变/镇江.东郊变/1号主变	12.34	I段母线
镇江直属	恒美II214线	镇江.东郊变/10kV.恒美II214线	10kV	457	D5000 AMPRATING	355.08	2024-01-22	77.7	重载	0	0	东郊变/镇江.东郊变/2号主变	18.67	II段母线
镇江直属	科大211线	镇江.东郊变/10kV.科大211线	10kV	508	D5000 AMPRATING	45.36	2024-01-23	8.93	轻载	5373.35	5373.35	东郊变/镇江.东郊变/1号主变	12.34	I段母线
镇江直属	矿机118线	镇江.东郊变/10kV.矿机118线	10kV	443	D5000 AMPRATING	129.24	2024-03-13	29.17	轻载	3132.49	3132.49	东郊变/镇江.东郊变/2号主变	18.67	II段母线
镇江直属	冷库119线	镇江.东郊变/10kV.冷库119线	10kV	443	D5000 AMPRATING	271.08	2024-01-22	61.19	中载	675.82	675.82	东郊变/镇江.东郊变/1号主变	12.34	I段母线
镇江直属	六普117线	镇江.东郊变/10kV.六普117线	10kV	400	D5000 AMPRATING	205.2	2024-01-23	51.3	中载	1295.53	1295.53	东郊变/镇江.东郊变/1号主变	12.34	I段母线
镇江直属	梦溪212线	镇江.东郊变/10kV.梦溪212线	10kV	457	D5000 AMPRATING	220.8	2024-01-23	48.32	轻载	1716.41	1716.41	东郊变/镇江.东郊变/2号主变	18.67	II段母线
镇江直属	南门110线	镇江.东郊变/10kV.南门110线	10kV	443	D5000 AMPRATING	179.04	2024-02-24	40.42	轻载	2269.95	2269.95	东郊变/镇江.东郊变/2号主变	18.67	II段母线
镇江直属	汝山114线	镇江.东郊变/10kV.汝山114线	10kV	443	D5000 AMPRATING	148.44	2024-01-23	33.51	轻载	2799.95	2799.95	东郊变/镇江.东郊变/2号主变	18.67	II段母线
镇江直属	世纪215线	镇江.东郊变/10kV.世纪215线	10kV	443	D5000 AMPRATING	219.84	2024-01-22	49.63	轻载	1563.3	1563.3	东郊变/镇江.东郊变/1号主变	12.34	I段母线
镇江直属	天桥113线	镇江.东郊变/10kV.天桥113线	10kV	443	D5000 AMPRATING	175.08	2024-01-22	39.52	轻载	2338.54	2338.54	东郊变/镇江.东郊变/1号主变	12.34	I段母线
镇江直属	装饰城210线	镇江.东郊变/10kV.装饰城210线	10kV	443	D5000 AMPRATING	96.12	2024-02-24	21.7	轻载	3706.13	3706.13	东郊变/镇江.东郊变/2号主变	18.67	II段母线
镇江直属	北汽1F71线	镇江.东沛变/10kV.北汽1F71线	10kV	443	D5000 AMPRATING	284.07	2024-01-14	64.12	中载	450.83	450.83	东沛变/镇江.东沛变/2号主变	14.94	II段母线
镇江直属	环宇1F01线	镇江.东沛变/10kV.备用1F01线	10kV	508	D5000 AMPRATING	288.95	2024-02-27	56.88	中载	1154.37	1154.37	东沛变/镇江.东沛变/1号主变	14.47	I段母线
镇江直属	智能1F03线	镇江.东沛变/10kV.备用1F03线	10kV	443	D5000 AMPRATING	41.27	2024-03-28	9.32	轻载	4656.13	4656.13	东沛变/镇江.东沛变/1号主变	14.47	I段母线
镇江直属	海纳1F05线	镇江.东沛变/10kV.备用1F05线	10kV	508	D5000 AMPRATING	124.79	2024-01-08	24.56	轻载	3997.62	3997.62	东沛变/镇江.东沛变/1号主变	14.47	I段母线
镇江直属	谢巷1F06线	镇江.东沛变/10kV.备用1F06线	10kV	508	D5000 AMPRATING	97.07	2024-03-29	19.11	轻载	4477.73	4477.73	东沛变/镇江.东沛变/1号主变	14.47	I段母线
镇江直属	纳川1F07线	镇江.东沛变/10kV.备用1F07线	10kV	508	D5000 AMPRATING	129.37	2024-01-20	25.47	轻载	3918.3	3918.3	东沛变/镇江.东沛变/2号主变	14.94	II段母线
镇江直属	汽投1F08线	镇江.东沛变/10kV.备用1F08线	10kV	443	D5000 AMPRATING	49.45	2024-01-15	11.16	轻载	4514.45	4514.45	东沛变/镇江.东沛变/2号主变	14.94	II段母线
镇江直属	东贪1F23线	镇江.东沛变/10kV.东贪1F23线	10kV	398	D5000 AMPRATING	113.85	2024-01-22	28.61	轻载	2853.47	2853.47	东沛变/镇江.东沛变/2号主变	14.94	II段母线
镇江直属	黄村1F25线	镇江.东沛变/10kV.黄村1F25线	10kV	508	D5000 AMPRATING	93.82	2024-02-05	18.47	轻载	4534.02	4534.02	东沛变/镇江.东沛变/2号主变	14.94	II段母线
镇江直属	金河1F72线	镇江.东沛变/10kV.金河1F72线	10kV	398	D5000 AMPRATING	107.34	2024-03-28	26.97	轻载	2966.22	2966.22	东沛变/镇江.东沛变/1号主变	14.47	I段母线
镇江直属	凌塘1F22线	镇江.东沛变/10kV.凌塘1F22线	10kV	398	D5000 AMPRATING	229.05	2024-01-22	57.55	中载	858.2	858.2	东沛变/镇江.东沛变/2号主变	14.94	II段母线

镇江直属	绅宝1F74线	镇江.东沛变/10kV.绅宝1F74线	10kV	443	D5000 AMPRATING	244.95	2024-02-23	55.29	中载	1128.39	1128.39	东沛变/镇江.东沛变/1号主变	14.47	I段母线
镇江直属	绅贝1F75线	镇江.东沛变/10kV.绅贝1F75线	10kV	443	D5000 AMPRATING	113.46	2024-03-25	25.61	轻载	3405.8	3405.8	东沛变/镇江.东沛变/1号主变	14.47	I段母线
镇江直属	唐家1F21线	镇江.东沛变/10kV.唐家1F21线	10kV	398	D5000 AMPRATING	154.05	2024-01-22	38.71	轻载	2157.2	2157.2	东沛变/镇江.东沛变/2号主变	14.94	II段母线
镇江直属	铜涵1F63线	镇江.东沛变/10kV.铜涵1F63线	10kV	398	D5000 AMPRATING	82.01	2024-02-05	20.61	轻载	3404.93	3404.93	东沛变/镇江.东沛变/1号主变	14.47	I段母线
镇江直属	五塘1F59线	镇江.东沛变/10kV.五塘1F59线	10kV	465	D5000 AMPRATING	147.74	2024-01-22	31.77	轻载	3078.8	3078.8	东沛变/镇江.东沛变/1号主变	14.47	I段母线
镇江直属	坞庄1F24线	镇江.东沛变/10kV.坞庄1F24线	10kV	508	D5000 AMPRATING	176.58	2024-02-05	34.76	轻载	3100.62	3100.62	东沛变/镇江.东沛变/2号主变	14.94	II段母线
镇江直属	仙人湖1F73线	镇江.东沛变/10kV.仙人湖1F73线	10kV	400	D5000 AMPRATING	143.55	2024-01-22	35.89	轻载	2363.31	2363.31	东沛变/镇江.东沛变/1号主变	14.47	I段母线
镇江直属	义村1F65线	镇江.东沛变/10kV.义村1F65线	10kV	398	D5000 AMPRATING	86.31	2024-03-28	21.69	轻载	3330.46	3330.46	东沛变/镇江.东沛变/1号主变	14.47	I段母线
镇江直属	宝华537线	镇江.东陶变/10kV.宝华537线	10kV	508	D5000 AMPRATING	173.91	2024-01-19	34.23	轻载	3146.87	3146.87	东陶变/镇江.东陶变/1号主变	22.2	I段母线
镇江直属	宝京552线	镇江.东陶变/10kV.宝京552线	10kV	508	D5000 AMPRATING	264.85	2024-01-21	52.14	中载	1571.79	1571.79	东陶变/镇江.东陶变/2号主变	29.64	II段母线
镇江直属	芯航556线	镇江.东陶变/10kV.备用556线	10kV	508	D5000 AMPRATING	56.5	2024-03-30	11.12	轻载	5180.41	5180.41	东陶变/镇江.东陶变/2号主变	29.64	II段母线
镇江直属	海龙548线	镇江.东陶变/10kV.海龙548线	10kV	508	D5000 AMPRATING	118.69	2024-03-16	23.36	轻载	4103.28	4103.28	东陶变/镇江.东陶变/2号主变	29.64	II段母线
镇江直属	华诚546线	镇江.东陶变/10kV.华诚546线	10kV	465	D5000 AMPRATING	130.88	2024-03-28	28.15	轻载	3370.81	3370.81	东陶变/镇江.东陶变/2号主变	29.64	II段母线
镇江直属	金阳 I 541线	镇江.东陶变/10kV.金阳 I 541线	10kV	400	D5000 AMPRATING	274.08	2024-03-08	68.52	中载	102.53	102.53	东陶变/镇江.东陶变/1号主变	22.2	I段母线
镇江直属	金阳 II 542线	镇江.东陶变/10kV.金阳 II 542线	10kV	400	D5000 AMPRATING	250.45	2024-03-30	62.61	中载	511.8	511.8	东陶变/镇江.东陶变/2号主变	29.64	II段母线
镇江直属	京杭544线	镇江.东陶变/10kV.京杭544线	10kV	400	D5000 AMPRATING	208.04	2024-01-11	52.01	中载	1246.34	1246.34	东陶变/镇江.东陶变/2号主变	29.64	II段母线
镇江直属	瑞盈550线	镇江.东陶变/10kV.瑞盈550线	10kV	508	D5000 AMPRATING	88.38	2024-01-22	17.4	轻载	4628.25	4628.25	东陶变/镇江.东陶变/2号主变	29.64	II段母线
镇江直属	希西维539线	镇江.东陶变/10kV.希西维539线	10kV	508	D5000 AMPRATING	250.71	2024-02-29	49.35	轻载	1816.69	1816.69	东陶变/镇江.东陶变/1号主变	22.2	I段母线
镇江直属	燕舞543线	镇江.东陶变/10kV.燕舞543线	10kV	400	D5000 AMPRATING	0	2024-03-31	0	轻载	4849.6	4849.6	东陶变/镇江.东陶变/1号主变	22.2	I段母线
镇江直属	国际169线	镇江.东乡变/10kV.国际169线	10kV	504	D5000 AMPRATING	17.44	2024-02-15	3.46	轻载	5808.43	5808.43	东乡变/镇江.东乡变/1号主变	12.13	I段母线
镇江直属	华山166线	镇江.东乡变/10kV.华山166线	10kV	335	D5000 AMPRATING	6.72	2024-01-29	2.01	轻载	3945.14	3945.14	东乡变/镇江.东乡变/2号主变	14.42	II段母线
镇江直属	建新165线	镇江.东乡变/10kV.建新165线	10kV	500	D5000 AMPRATING	207.64	2024-01-23	41.53	轻载	2465.67	2465.67	东乡变/镇江.东乡变/1号主变	12.13	I段母线
镇江直属	玫瑰167线	镇江.东乡变/10kV.玫瑰167线	10kV	508	D5000 AMPRATING	108.04	2024-02-15	21.27	轻载	4287.73	4287.73	东乡变/镇江.东乡变/1号主变	12.13	I段母线
镇江直属	儒里161线	镇江.东乡变/10kV.儒里161线	10kV	457	D5000 AMPRATING	271.42	2024-01-19	59.39	中载	839.67	839.67	东乡变/镇江.东乡变/1号主变	12.13	I段母线
镇江直属	石桥162线	镇江.东乡变/10kV.石桥162线	10kV	500	D5000 AMPRATING	225.22	2024-01-11	45.04	轻载	2161.18	2161.18	东乡变/镇江.东乡变/2号主变	14.42	II段母线
镇江直属	石镇163线	镇江.东乡变/10kV.石镇163线	10kV	508	D5000 AMPRATING	507.24	2024-03-19	99.85	重载	0	0	东乡变/镇江.东乡变/1号主变	12.13	I段母线
镇江直属	殷家168线	镇江.东乡变/10kV.殷家168线	10kV	553	D5000 AMPRATING	143.16	2024-03-25	25.89	轻载	4225.04	4225.04	东乡变/镇江.东乡变/2号主变	14.42	II段母线
镇江直属	园艺164线	镇江.东乡变/10kV.园艺164线	10kV	445	D5000 AMPRATING	209.45	2024-01-16	47.07	轻载	1767.5	1767.5	东乡变/镇江.东乡变/2号主变	14.42	II段母线
镇江直属	镇泰170线	镇江.东乡变/10kV.镇泰170线	10kV	504	D5000 AMPRATING	198.22	2024-01-22	39.33	轻载	2677.32	2677.32	东乡变/镇江.东乡变/2号主变	14.42	II段母线
镇江直属	船动551线	镇江.凤凰变/10kV.船动551线	10kV	400	D5000 AMPRATING	155.96	2024-01-23	38.99	轻载	2148.37	2148.37	凤凰变/镇江.凤凰变/1号主变	17.1	I段母线
镇江直属	戴家门561线	镇江.凤凰变/10kV.戴家门561线	10kV	400	D5000 AMPRATING	136.16	2024-01-22	34.04	轻载	2491.3	2491.3	凤凰变/镇江.凤凰变/1号主变	17.1	I段母线
镇江直属	东篱565线	镇江.凤凰变/10kV.东篱565线	10kV	500	D5000 AMPRATING	182.12	2024-01-22	36.42	轻载	2907.68	2907.68	凤凰变/镇江.凤凰变/1号主变	17.1	I段母线
镇江直属	凤凰553线	镇江.凤凰变/10kV.凤凰553线	10kV	400	D5000 AMPRATING	121.94	2024-01-22	30.49	轻载	2737.59	2737.59	凤凰变/镇江.凤凰变/1号主变	17.1	I段母线
镇江直属	高铁556线	镇江.凤凰变/10kV.高铁556线	10kV	200	D5000 AMPRATING	31.36	2024-02-23	15.68	轻载	1881.64	1881.64	凤凰变/镇江.凤凰变/2号主变	12.06	II段母线
镇江直属	蒋乔564线	镇江.凤凰变/10kV.蒋乔564线	10kV	465	D5000 AMPRATING	125.83	2024-01-03	27.06	轻载	3458.28	3458.28	凤凰变/镇江.凤凰变/2号主变	12.06	II段母线

镇江直属	九华山559线	镇江.凤凰变/10kV.九华山559线	10kV	400	D5000 AMPRATING	64.83	2024-01-22	16.21	轻载	3726.74	3726.74	凤凰变/镇江.凤凰变/1号主变	17.1	I段母线
镇江直属	君临563线	镇江.凤凰变/10kV.君临563线	10kV	400	D5000 AMPRATING	113.08	2024-01-22	28.27	轻载	2891.05	2891.05	凤凰变/镇江.凤凰变/1号主变	17.1	I段母线
镇江直属	柳工560线	镇江.凤凰变/10kV.柳工560线	10kV	465	D5000 AMPRATING	150.84	2024-01-15	32.44	轻载	3025.11	3025.11	凤凰变/镇江.凤凰变/2号主变	12.06	II段母线
镇江直属	龙脉桥558线	镇江.凤凰变/10kV.龙脉桥558线	10kV	500	D5000 AMPRATING	123.15	2024-01-22	24.63	轻载	3929.04	3929.04	凤凰变/镇江.凤凰变/2号主变	12.06	II段母线
镇江直属	民营554线	镇江.凤凰变/10kV.民营554线	10kV	465	D5000 AMPRATING	198.94	2024-02-28	42.78	轻载	2192.01	2192.01	凤凰变/镇江.凤凰变/2号主变	12.06	II段母线
镇江直属	润中552线	镇江.凤凰变/10kV.润中552线	10kV	465	D5000 AMPRATING	46.79	2024-01-23	10.06	轻载	4827.25	4827.25	凤凰变/镇江.凤凰变/2号主变	12.06	II段母线
镇江直属	三院566线	镇江.凤凰变/10kV.三院566线	10kV	500	D5000 AMPRATING	151.77	2024-01-22	30.35	轻载	3433.34	3433.34	凤凰变/镇江.凤凰变/2号主变	12.06	II段母线
镇江直属	檀山555线	镇江.凤凰变/10kV.檀山555线	10kV	400	D5000 AMPRATING	140.93	2024-03-27	35.23	轻载	2408.69	2408.69	凤凰变/镇江.凤凰变/1号主变	17.1	I段母线
镇江直属	团山路562线	镇江.凤凰变/10kV.团山路562线	10kV	500	D5000 AMPRATING	84.81	2024-02-05	16.96	轻载	4593.09	4593.09	凤凰变/镇江.凤凰变/2号主变	12.06	II段母线
镇江直属	长山557线	镇江.凤凰变/10kV.长山557线	10kV	400	D5000 AMPRATING	182.07	2024-01-22	45.52	轻载	1696.14	1696.14	凤凰变/镇江.凤凰变/1号主变	17.1	I段母线
镇江直属	平政桥1F14线	镇江.芙蓉变/10kV.备用1F14线	10kV	485	缺省经验值	161.04	2024-02-05	33.2	轻载	3090.92	3090.92	芙蓉变/镇江.芙蓉变/110kV.1号主变	26.6	I段母线
镇江直属	电视台1F20线	镇江.芙蓉变/10kV.备用1F20线	10kV	485	缺省经验值	93.72	2024-02-04	19.32	轻载	4256.9	4256.9	芙蓉变/镇江.芙蓉变/110kV.1号主变	26.6	II段母线
镇江直属	环湖1F24线	镇江.芙蓉变/10kV.备用1F24线	10kV	485	缺省经验值	91.08	2024-01-18	18.78	轻载	4302.63	4302.63	芙蓉变/镇江.芙蓉变/110kV.1号主变	26.6	II段母线
镇江直属	滨江1F43线	镇江.芙蓉变/10kV.备用1F43线	10kV	485	缺省经验值	94.44	2024-02-18	19.47	轻载	4244.43	4244.43	芙蓉变/镇江.芙蓉变/110kV.2号主变	27.4	IV段母线
镇江直属	丰润1F46线	镇江.芙蓉变/10kV.丰润1F46线	10kV	485	缺省经验值	93.96	2024-02-23	19.37	轻载	4252.75	4252.75	芙蓉变/镇江.芙蓉变/110kV.2号主变	27.4	IV段母线
镇江直属	湖光1F37线	镇江.芙蓉变/10kV.湖光1F37线	10kV	504	D5000 AMPRATING	161.16	2024-01-20	31.98	轻载	3319.2	3319.2	芙蓉变/镇江.芙蓉变/110kV.2号主变	27.4	III段母线
镇江直属	江海1F23线	镇江.芙蓉变/10kV.江海1F23线	10kV	508	D5000 AMPRATING	131.88	2024-01-22	25.96	轻载	3874.83	3874.83	芙蓉变/镇江.芙蓉变/110kV.1号主变	26.6	II段母线
镇江直属	京润1F33线	镇江.芙蓉变/10kV.京润1F33线	10kV	465	D5000 AMPRATING	89.28	2024-01-22	19.2	轻载	4091.33	4091.33	芙蓉变/镇江.芙蓉变/110kV.2号主变	27.4	III段母线
镇江直属	镜天1F25线	镇江.芙蓉变/10kV.镜天1F25线	10kV	508	D5000 AMPRATING	101	2024-01-22	19.88	轻载	4409.67	4409.67	芙蓉变/镇江.芙蓉变/110kV.1号主变	26.6	II段母线
镇江直属	铭著1F16线	镇江.芙蓉变/10kV.铭著1F16线	10kV	485	缺省经验值	3	2024-03-31	0.62	轻载	5828.18	5828.18	芙蓉变/镇江.芙蓉变/110kV.1号主变	26.6	I段母线
镇江直属	赛格特1F45线	镇江.芙蓉变/10kV.赛格特1F45线	10kV	485	缺省经验值	0.72	2024-03-28	0.15	轻载	5867.66	5867.66	芙蓉变/镇江.芙蓉变/110kV.2号主变	27.4	IV段母线
镇江直属	水城1F34线	镇江.芙蓉变/10kV.水城1F34线	10kV	508	D5000 AMPRATING	205.8	2024-01-22	40.51	轻载	2594.53	2594.53	芙蓉变/镇江.芙蓉变/110kV.2号主变	27.4	III段母线
镇江直属	苏台1F31线	镇江.芙蓉变/10kV.苏台1F31线	10kV	508	D5000 AMPRATING	1	2024-01-22	0.2	轻载	6141.67	6141.67	芙蓉变/镇江.芙蓉变/110kV.2号主变	27.4	III段母线
镇江直属	文旅1F35线	镇江.芙蓉变/10kV.文旅1F35线	10kV	443	D5000 AMPRATING	235.2	2024-02-29	53.09	中载	1297.26	1297.26	芙蓉变/镇江.芙蓉变/110kV.2号主变	27.4	III段母线
镇江直属	新天地1F15线	镇江.芙蓉变/10kV.新天地1F15线	10kV	485	缺省经验值	60.4	2024-03-01	12.45	轻载	4834.01	4834.01	芙蓉变/镇江.芙蓉变/110kV.1号主变	26.6	I段母线
镇江直属	征润洲1F36线	镇江.芙蓉变/10kV.征润洲1F36线	10kV	504	D5000 AMPRATING	96.4	2024-02-02	19.13	轻载	4440.84	4440.84	芙蓉变/镇江.芙蓉变/110kV.2号主变	27.4	III段母线
镇江直属	中冷1F21线	镇江.芙蓉变/10kV.中冷1F21线	10kV	508	D5000 AMPRATING	195.48	2024-01-23	38.48	轻载	2773.27	2773.27	芙蓉变/镇江.芙蓉变/110kV.1号主变	26.6	II段母线
镇江直属	竹轩1F22线	镇江.芙蓉变/10kV.竹轩1F22线	10kV	504	D5000 AMPRATING	52.92	2024-01-21	10.5	轻载	5193.92	5193.92	芙蓉变/镇江.芙蓉变/110kV.1号主变	26.6	II段母线
镇江直属	马鞍山1F20线	镇江.驸马变/10kV.备用1F20线	10kV	393	D5000 AMPRATING	5.76	2024-01-19	1.47	轻载	4664.96	4664.96	驸马变/镇江.驸马变/1号主变	11.9	II段母线
镇江直属	友谊1F34线	镇江.驸马变/10kV.备用1F34线	10kV	508	D5000 AMPRATING	1.32	2024-03-14	0.26	轻载	6136.12	6136.12	驸马变/镇江.驸马变/2号主变	17.6	III段母线
镇江直属	名都1F36线	镇江.驸马变/10kV.备用1F36线	10kV	508	D5000 AMPRATING	141.12	2024-01-23	27.78	轻载	3714.79	3714.79	驸马变/镇江.驸马变/2号主变	17.6	III段母线
镇江直属	瑞山1F44线	镇江.驸马变/10kV.备用1F44线	10kV	508	D5000 AMPRATING	114.72	2024-01-23	22.58	轻载	4172.04	4172.04	驸马变/镇江.驸马变/2号主变	17.6	IV段母线
镇江直属	圣地1F45线	镇江.驸马变/10kV.备用1F45线	10kV	508	D5000 AMPRATING	141.84	2024-01-22	27.92	轻载	3702.32	3702.32	驸马变/镇江.驸马变/2号主变	17.6	IV段母线
镇江直属	丹枫1F42线	镇江.驸马变/10kV.丹枫1F42线	10kV	508	D5000 AMPRATING	241.08	2024-01-22	47.46	轻载	1983.48	1983.48	驸马变/镇江.驸马变/2号主变	17.6	IV段母线
镇江直属	丹苑1F33线	镇江.驸马变/10kV.丹苑1F33线	10kV	508	D5000 INOM	219.24	2024-01-23	43.16	轻载	2361.75	2361.75	驸马变/镇江.驸马变/2号主变	17.6	III段母线

镇江直属	芳草1F16线	镇江.驸马变/10kV.芳草1F16线	10kV	508	D5000 AMPRATING	144.6	2024-01-22	28.46	轻载	3654.52	3654.52	驸马变/镇江.驸马变/1号主变	11.9	I段母线
镇江直属	福临1F35线	镇江.驸马变/10kV.福临1F35线	10kV	508	D5000 AMPRATING	77.64	2024-02-06	15.28	轻载	4814.26	4814.26	驸马变/镇江.驸马变/2号主变	17.6	III段母线
镇江直属	古邑1F14线	镇江.驸马变/10kV.古邑1F14线	10kV	465	D5000 AMPRATING	245.16	2024-01-23	52.72	中载	1391.48	1391.48	驸马变/镇江.驸马变/1号主变	11.9	I段母线
镇江直属	官显扬1F11线	镇江.驸马变/10kV.官显扬1F11线	10kV	380	D5000 AMPRATING	107.76	2024-01-03	28.36	轻载	2740.71	2740.71	驸马变/镇江.驸马变/1号主变	11.9	I段母线
镇江直属	佳祺1F12线	镇江.驸马变/10kV.佳祺1F12线	10kV	508	D5000 AMPRATING	51.72	2024-02-05	10.18	轻载	5263.2	5263.2	驸马变/镇江.驸马变/1号主变	11.9	I段母线
镇江直属	聚旺1F23线	镇江.驸马变/10kV.聚旺1F23线	10kV	508	D5000 INOM	134.16	2024-01-22	26.41	轻载	3835.34	3835.34	驸马变/镇江.驸马变/1号主变	11.9	II段母线
镇江直属	丽景1F13线	镇江.驸马变/10kV.丽景1F13线	10kV	465	D5000 AMPRATING	100.8	2024-01-23	21.68	轻载	3891.8	3891.8	驸马变/镇江.驸马变/1号主变	11.9	I段母线
镇江直属	丽阳1F43线	镇江.驸马变/10kV.丽阳1F43线	10kV	508	D5000 INOM	241.44	2024-01-22	47.53	轻载	1977.25	1977.25	驸马变/镇江.驸马变/2号主变	17.6	IV段母线
镇江直属	茗园1F41线	镇江.驸马变/10kV.茗园1F41线	10kV	508	D5000 AMPRATING	101.6	2024-01-22	20	轻载	4399.28	4399.28	驸马变/镇江.驸马变/2号主变	17.6	IV段母线
镇江直属	森普1F32线	镇江.驸马变/10kV.森普1F32线	10kV	508	D5000 AMPRATING	184.56	2024-01-22	36.33	轻载	2962.41	2962.41	驸马变/镇江.驸马变/2号主变	17.6	III段母线
镇江直属	山河1F31线	镇江.驸马变/10kV.山河1F31线	10kV	508	D5000 AMPRATING	18.6	2024-02-25	3.66	轻载	5836.84	5836.84	驸马变/镇江.驸马变/2号主变	17.6	III段母线
镇江直属	万源1F22线	镇江.驸马变/10kV.万源1F22线	10kV	508	D5000 AMPRATING	277.08	2024-01-22	54.54	中载	1359.96	1359.96	驸马变/镇江.驸马变/1号主变	11.9	II段母线
镇江直属	亚厦1F25线	镇江.驸马变/10kV.亚厦1F25线	10kV	508	D5000 AMPRATING	126	2024-01-22	24.8	轻载	3976.67	3976.67	驸马变/镇江.驸马变/1号主变	11.9	II段母线
镇江直属	永裕1F21线	镇江.驸马变/10kV.永裕1F21线	10kV	465	D5000 AMPRATING	76.68	2024-01-23	16.49	轻载	4309.56	4309.56	驸马变/镇江.驸马变/1号主变	11.9	II段母线
镇江直属	安泰134线	镇江.高桥变/10kV.安泰134线	10kV	445	D5000 AMPRATING	39.87	2024-02-09	8.96	轻载	4704.63	4704.63	高桥变/镇江.高桥变/2号主变	30.02	II段母线
镇江直属	镇州138线	镇江.高桥变/10kV.备用138线	10kV	508	D5000 AMPRATING	114.14	2024-01-03	22.47	轻载	4182.08	4182.08	高桥变/镇江.高桥变/2号主变	30.02	II段母线
镇江直属	北江230线	镇江.高桥变/10kV.备用230线	10kV	485	缺省经验值	0	2024-03-31	0	轻载	5880.14	5880.14	高桥变/镇江.高桥变/2号主变	30.02	II段母线
镇江直属	新丝路232线	镇江.高桥变/10kV.备用232线	10kV	485	缺省经验值	431.67	2024-03-31	89	重载	0	0	高桥变/镇江.高桥变/2号主变	30.02	II段母线
镇江直属	开汶234线	镇江.高桥变/10kV.备用234线	10kV	485	缺省经验值	119.74	2024-01-03	24.69	轻载	3806.24	3806.24	高桥变/镇江.高桥变/2号主变	30.02	II段母线
镇江直属	旭海237线	镇江.高桥变/10kV.备用237线	10kV	485	缺省经验值	0.2	2024-03-31	0.04	轻载	5876.67	5876.67	高桥变/镇江.高桥变/1号主变	42.29	I段母线
镇江直属	红光132线	镇江.高桥变/10kV.红光132线	10kV	445	D5000 AMPRATING	0.67	2024-01-27	0.15	轻载	5383.57	5383.57	高桥变/镇江.高桥变/2号主变	30.02	II段母线
镇江直属	江塔131线	镇江.高桥变/10kV.江塔131线	10kV	445	D5000 AMPRATING	230.78	2024-01-22	51.86	中载	1398.07	1398.07	高桥变/镇江.高桥变/1号主变	42.29	I段母线
镇江直属	康太231线	镇江.高桥变/10kV.康太231线	10kV	508	D5000 AMPRATING	188.98	2024-01-03	37.2	轻载	2885.85	2885.85	高桥变/镇江.高桥变/1号主变	42.29	I段母线
镇江直属	连镇136线	镇江.高桥变/10kV.连镇136线	10kV	508	D5000 AMPRATING	78.82	2024-01-26	15.52	轻载	4793.82	4793.82	高桥变/镇江.高桥变/2号主变	30.02	II段母线
镇江直属	柳洲137线	镇江.高桥变/10kV.柳洲137线	10kV	335	D5000 AMPRATING	54.84	2024-01-26	16.37	轻载	3111.71	3111.71	高桥变/镇江.高桥变/1号主变	42.29	I段母线
镇江直属	西江139线	镇江.高桥变/10kV.西江139线	10kV	275	D5000 AMPRATING	65.04	2024-01-22	23.65	轻载	2207.6	2207.6	高桥变/镇江.高桥变/1号主变	42.29	I段母线
镇江直属	阳镇233线	镇江.高桥变/10kV.阳镇233线	10kV	508	D5000 AMPRATING	83.43	2024-01-03	16.42	轻载	4713.98	4713.98	高桥变/镇江.高桥变/1号主变	42.29	I段母线
镇江直属	艾科1G36线	镇江.高新变/10kV.艾科1G36线	10kV	508	D5000 AMPRATING	220.41	2024-01-05	43.39	轻载	2341.49	2341.49	高新变/镇江.高新变/2号主变	19.86	III段母线
镇江直属	江高1G26线	镇江.高新变/10kV.备用1G26线	10kV	485	缺省经验值	39.18	2024-03-04	8.08	轻载	5201.54	5201.54	高新变/镇江.高新变/1号主变	18.17	II段母线
镇江直属	超创1G32线	镇江.高新变/10kV.超创1G32线	10kV	425	D5000 AMPRATING	178.66	2024-01-25	42.04	轻载	2058.3	2058.3	高新变/镇江.高新变/2号主变	19.86	III段母线
镇江直属	春华1G25线	镇江.高新变/10kV.春华1G25线	10kV	508	D5000 AMPRATING	446.5	2024-02-29	87.89	重载	0	0	高新变/镇江.高新变/1号主变	18.17	II段母线
镇江直属	春晖1G15线	镇江.高新变/10kV.春晖1G15线	10kV	508	D5000 AMPRATING	0	2024-03-31	0	轻载	6158.99	6158.99	高新变/镇江.高新变/1号主变	18.17	I段母线
镇江直属	高创1G11线	镇江.高新变/10kV.高创1G11线	10kV	508	D5000 AMPRATING	140.95	2024-01-22	27.75	轻载	3717.73	3717.73	高新变/镇江.高新变/1号主变	18.17	I段母线
镇江直属	华港1G24线	镇江.高新变/10kV.华港1G24线	10kV	508	D5000 AMPRATING	192.93	2024-01-19	37.98	轻载	2817.44	2817.44	高新变/镇江.高新变/1号主变	18.17	II段母线
镇江直属	精英1G46线	镇江.高新变/10kV.精英1G46线	10kV	508	D5000 AMPRATING	342.59	2024-01-22	67.44	中载	225.33	225.33	高新变/镇江.高新变/2号主变	19.86	IV段母线

镇江直属	科创1G16线	镇江.高新变/10kV.科创1G16线	10kV	508	D5000 AMPRATING	0	2024-03-31	0	轻载	6158.99	6158.99	高新变/镇江.高新变/1号主变	18.17	I段母线
镇江直属	马迹1G31线	镇江.高新变/10kV.马迹1G31线	10kV	508	D5000 AMPRATING	166.62	2024-03-17	32.8	轻载	3273.13	3273.13	高新变/镇江.高新变/2号主变	19.86	III段母线
镇江直属	名和1G12线	镇江.高新变/10kV.名和1G12线	10kV	508	D5000 AMPRATING	132.72	2024-01-23	26.13	轻载	3860.28	3860.28	高新变/镇江.高新变/1号主变	18.17	I段母线
镇江直属	南纬1G33线	镇江.高新变/10kV.南纬1G33线	10kV	508	D5000 AMPRATING	7.79	2024-01-03	1.53	轻载	6024.06	6024.06	高新变/镇江.高新变/2号主变	19.86	III段母线
镇江直属	千里1G23线	镇江.高新变/10kV.千里1G23线	10kV	508	D5000 AMPRATING	69.35	2024-01-24	13.65	轻载	4957.85	4957.85	高新变/镇江.高新变/1号主变	18.17	II段母线
镇江直属	润德1G13线	镇江.高新变/10kV.润德1G13线	10kV	508	D5000 AMPRATING	61.25	2024-01-22	12.06	轻载	5098.14	5098.14	高新变/镇江.高新变/1号主变	18.17	I段母线
镇江直属	西园1G43线	镇江.高新变/10kV.西园1G43线	10kV	508	D5000 AMPRATING	143.3	2024-01-22	28.21	轻载	3677.03	3677.03	高新变/镇江.高新变/2号主变	19.86	IV段母线
镇江直属	新城1G44线	镇江.高新变/10kV.新城1G44线	10kV	508	D5000 AMPRATING	262.99	2024-03-26	51.77	中载	1604	1604	高新变/镇江.高新变/2号主变	19.86	IV段母线
镇江直属	新驱1G22线	镇江.高新变/10kV.新驱1G22线	10kV	425	D5000 AMPRATING	131.52	2024-02-22	30.95	轻载	2874.77	2874.77	高新变/镇江.高新变/1号主变	18.17	II段母线
镇江直属	新运1G45线	镇江.高新变/10kV.新运1G45线	10kV	508	D5000 AMPRATING	346.41	2024-01-03	68.19	中载	159.17	159.17	高新变/镇江.高新变/2号主变	19.86	IV段母线
镇江直属	银湖1G42线	镇江.高新变/10kV.银湖1G42线	10kV	425	D5000 AMPRATING	77.5	2024-01-22	18.24	轻载	3810.4	3810.4	高新变/镇江.高新变/2号主变	19.86	IV段母线
镇江直属	渣泽1G14线	镇江.高新变/10kV.渣泽1G14线	10kV	508	D5000 AMPRATING	265.17	2024-01-19	52.2	中载	1566.24	1566.24	高新变/镇江.高新变/1号主变	18.17	I段母线
镇江直属	长旺1G35线	镇江.高新变/10kV.长旺1G35线	10kV	508	D5000 AMPRATING	54.05	2024-01-24	10.64	轻载	5222.84	5222.84	高新变/镇江.高新变/2号主变	19.86	III段母线
镇江直属	致远1G41线	镇江.高新变/10kV.致远1G41线	10kV	508	D5000 AMPRATING	1.27	2024-01-18	0.25	轻载	6136.99	6136.99	高新变/镇江.高新变/2号主变	19.86	IV段母线
镇江直属	智慧1G21线	镇江.高新变/10kV.智慧1G21线	10kV	508	D5000 AMPRATING	183.13	2024-02-29	36.05	轻载	2987.18	2987.18	高新变/镇江.高新变/1号主变	18.17	II段母线
镇江直属	中恒1G34线	镇江.高新变/10kV.中恒1G34线	10kV	508	D5000 AMPRATING	155.53	2024-01-18	30.62	轻载	3465.21	3465.21	高新变/镇江.高新变/2号主变	19.86	III段母线
镇江直属	赛维尔112线	镇江.高资变/10kV.备用112线	10kV	445	D5000 AMPRATING	235.68	2024-03-21	52.96	中载	1313.2	1313.2	高资变/镇江.高资变/2号主变	14.73	II段母线
镇江直属	茶场114线	镇江.高资变/10kV.茶场114线	10kV	335	D5000 AMPRATING	159.6	2024-01-23	47.64	轻载	1297.26	1297.26	高资变/镇江.高资变/2号主变	14.73	II段母线
镇江直属	陈丰211线	镇江.高资变/10kV.陈丰211线	10kV	445	D5000 AMPRATING	223.08	2024-03-31	50.13	中载	1531.43	1531.43	高资变/镇江.高资变/1号主变	20.45	I段母线
镇江直属	电厂210线	镇江.高资变/10kV.电厂210线	10kV	393	D5000 AMPRATING	107.16	2024-01-22	27.27	轻载	2908.72	2908.72	高资变/镇江.高资变/2号主变	14.73	II段母线
镇江直属	粉磨115线	镇江.高资变/10kV.粉磨115线	10kV	335	D5000 AMPRATING	161.65	2024-03-08	48.25	轻载	1261.76	1261.76	高资变/镇江.高资变/1号主变	20.45	I段母线
镇江直属	港区119线	镇江.高资变/10kV.港区119线	10kV	508	D5000 AMPRATING	216.72	2024-03-27	42.66	轻载	2405.4	2405.4	高资变/镇江.高资变/1号主变	20.45	I段母线
镇江直属	华泰118线	镇江.高资变/10kV.华泰118线	10kV	335	D5000 AMPRATING	0	2024-03-31	0	轻载	4061.54	4061.54	高资变/	0	
镇江直属	开发116线	镇江.高资变/10kV.开发116线	10kV	335	D5000 AMPRATING	85.92	2024-02-29	25.65	轻载	2573.4	2573.4	高资变/镇江.高资变/2号主变	14.73	II段母线
镇江直属	世业113线	镇江.高资变/10kV.世业113线	10kV	425	D5000 AMPRATING	82.8	2024-01-15	19.48	轻载	3718.6	3718.6	高资变/镇江.高资变/1号主变	20.45	I段母线
镇江直属	碳渚117线	镇江.高资变/10kV.碳渚117线	10kV	335	D5000 AMPRATING	190.44	2024-03-04	56.85	中载	763.11	763.11	高资变/镇江.高资变/1号主变	20.45	I段母线
镇江直属	资工111线	镇江.高资变/10kV.资工111线	10kV	335	D5000 AMPRATING	147.96	2024-01-23	44.17	轻载	1498.87	1498.87	高资变/镇江.高资变/1号主变	20.45	I段母线
镇江直属	资南110线	镇江.高资变/10kV.资南110线	10kV	445	D5000 AMPRATING	163.2	2024-01-23	36.67	轻载	2568.55	2568.55	高资变/镇江.高资变/2号主变	14.73	II段母线
镇江直属	白露211线	镇江.谷阳变/10kV.白露211线	10kV	400	D5000 AMPRATING	92.37	2024-01-24	23.09	轻载	3249.75	3249.75	谷阳变/镇江.谷阳变/1号主变	6.81	I段母线
镇江直属	谷工227线	镇江.谷阳变/10kV.谷工227线	10kV	510	D5000 AMPRATING	199.3	2024-01-23	39.08	轻载	2731.36	2731.36	谷阳变/镇江.谷阳变/2号主变	32.21	II段母线
镇江直属	谷上216线	镇江.谷阳变/10kV.谷上216线	10kV	443	D5000 AMPRATING	115.1	2024-01-03	25.98	轻载	3377.4	3377.4	谷阳变/镇江.谷阳变/1号主变	6.81	I段母线
镇江直属	谷镇217线	镇江.谷阳变/10kV.谷镇217线	10kV	443	D5000 AMPRATING	123.58	2024-01-22	27.9	轻载	3230.52	3230.52	谷阳变/镇江.谷阳变/1号主变	6.81	I段母线
镇江直属	官庄225线	镇江.谷阳变/10kV.官庄225线	10kV	510	D5000 AMPRATING	100.5	2024-02-24	19.71	轻载	4442.58	4442.58	谷阳变/镇江.谷阳变/2号主变	32.21	II段母线
镇江直属	冠城218线	镇江.谷阳变/10kV.冠城218线	10kV	508	D5000 AMPRATING	356.4	2024-02-01	70.16	重载	0	0	谷阳变/镇江.谷阳变/1号主变	6.81	I段母线
镇江直属	和风苑222线	镇江.谷阳变/10kV.和风苑222线	10kV	508	D5000 AMPRATING	234.6	2024-01-17	46.18	轻载	2095.72	2095.72	谷阳变/镇江.谷阳变/2号主变	32.21	II段母线

镇江直属	华铝210线	镇江.谷阳变/10kv.华铝210线	10kv	400	D5000 AMPRATING	231.85	2024-02-02	57.96	中载	833.95	833.95	谷阳变/镇江.谷阳变/1号主变	6.81	I段母线
镇江直属	画意224线	镇江.谷阳变/10kv.画意224线	10kv	508	D5000 AMPRATING	181.6	2024-01-22	35.75	轻载	3013.68	3013.68	谷阳变/镇江.谷阳变/2号主变	32.21	II段母线
镇江直属	科苑223线	镇江.谷阳变/10kv.科苑223线	10kv	508	D5000 AMPRATING	211.3	2024-01-25	41.59	轻载	2499.27	2499.27	谷阳变/镇江.谷阳变/2号主变	32.21	II段母线
镇江直属	聆湖226线	镇江.谷阳变/10kv.聆湖226线	10kv	510	D5000 AMPRATING	264.7	2024-01-22	51.9	中载	1598.63	1598.63	谷阳变/镇江.谷阳变/2号主变	32.21	II段母线
镇江直属	茗苑213线	镇江.谷阳变/10kv.茗苑213线	10kv	443	D5000 AMPRATING	272.85	2024-01-22	61.59	中载	645.17	645.17	谷阳变/镇江.谷阳变/1号主变	6.81	I段母线
镇江直属	碳素215线	镇江.谷阳变/10kv.碳素215线	10kv	443	D5000 AMPRATING	122.5	2024-03-13	27.65	轻载	3249.23	3249.23	谷阳变/镇江.谷阳变/1号主变	6.81	I段母线
镇江直属	杨溪221线	镇江.谷阳变/10kv.杨溪221线	10kv	508	D5000 AMPRATING	303.1	2024-02-24	59.67	中载	909.3	909.3	谷阳变/镇江.谷阳变/2号主变	32.21	II段母线
镇江直属	宜东220线	镇江.谷阳变/10kv.宜东220线	10kv	504	D5000 AMPRATING	55.6	2024-01-23	11.03	轻载	5147.5	5147.5	谷阳变/镇江.谷阳变/2号主变	32.21	II段母线
镇江直属	长香212线	镇江.谷阳变/10kv.长香212线	10kv	380	D5000 AMPRATING	230.22	2024-01-22	60.58	中载	619.7	619.7	谷阳变/镇江.谷阳变/1号主变	6.81	I段母线
镇江直属	百里657线	镇江.化工变/10kv.百里657线	10kv	400	D5000 AMPRATING	167.81	2024-01-18	41.95	轻载	1943.13	1943.13	化工变/镇江.化工变/1号主变	20.7	I段母线
镇江直属	电镀园658线	镇江.化工变/10kv.电镀园658线	10kv	400	D5000 AMPRATING	237.78	2024-03-05	59.45	中载	731.25	731.25	化工变/镇江.化工变/2号主变	16.24	II段母线
镇江直属	福斯特652线	镇江.化工变/10kv.福斯特652线	10kv	150	D5000 AMPRATING	2.81	2024-01-23	1.87	轻载	1769.93	1769.93	化工变/镇江.化工变/2号主变	16.24	II段母线
镇江直属	孩溪655线	镇江.化工变/10kv.孩溪655线	10kv	400	D5000 AMPRATING	241.29	2024-03-14	60.32	中载	670.45	670.45	化工变/镇江.化工变/1号主变	20.7	I段母线
镇江直属	海清650线	镇江.化工变/10kv.海清650线	10kv	508	D5000 AMPRATING	164	2024-01-30	32.28	轻载	3318.51	3318.51	化工变/镇江.化工变/2号主变	16.24	II段母线
镇江直属	恒顺达662线	镇江.化工变/10kv.恒顺达662线	10kv	400	D5000 AMPRATING	87.65	2024-02-21	21.91	轻载	3331.5	3331.5	化工变/镇江.化工变/2号主变	16.24	II段母线
镇江直属	华科659线	镇江.化工变/10kv.华科659线	10kv	400	D5000 AMPRATING	289.81	2024-03-11	72.45	重载	0	0	化工变/镇江.化工变/1号主变	20.7	I段母线
镇江直属	均和656线	镇江.化工变/10kv.均和656线	10kv	400	D5000 AMPRATING	177.89	2024-03-27	44.47	轻载	1768.54	1768.54	化工变/镇江.化工变/2号主变	16.24	II段母线
镇江直属	粮山665线	镇江.化工变/10kv.粮山665线	10kv	465	D5000 AMPRATING	152.4	2024-03-18	32.77	轻载	2998.09	2998.09	化工变/镇江.化工变/1号主变	20.7	I段母线
镇江直属	临江653线	镇江.化工变/10kv.临江653线	10kv	341	D5000 AMPRATING	95.51	2024-01-14	28.01	轻载	2480.05	2480.05	化工变/镇江.化工变/1号主变	20.7	I段母线
镇江直属	罗地亚654线	镇江.化工变/10kv.罗地亚654线	10kv	400	D5000 AMPRATING	105.58	2024-03-13	26.4	轻载	3020.95	3020.95	化工变/镇江.化工变/2号主变	16.24	II段母线
镇江直属	马湾663线	镇江.化工变/10kv.马湾663线	10kv	400	D5000 AMPRATING	195.47	2024-01-16	48.87	轻载	1464.05	1464.05	化工变/镇江.化工变/1号主变	20.7	I段母线
镇江直属	新竹660线	镇江.化工变/10kv.新竹660线	10kv	400	D5000 AMPRATING	188.32	2024-03-13	47.08	轻载	1587.89	1587.89	化工变/镇江.化工变/2号主变	16.24	II段母线
镇江直属	零北661线	镇江.化工变/10kv.零北661线	10kv	400	D5000 AMPRATING	284.95	2024-03-12	71.24	重载	0	0	化工变/镇江.化工变/1号主变	20.7	I段母线
镇江直属	中盛666线	镇江.化工变/10kv.中盛666线	10kv	400	D5000 AMPRATING	216.1	2024-03-19	54.03	中载	1106.74	1106.74	化工变/镇江.化工变/2号主变	16.24	II段母线
镇江直属	北府1H35线	镇江.黄山变/10kv.北府1H35线	10kv	508	D5000 AMPRATING	268.4	2024-01-22	52.83	中载	1510.3	1510.3	黄山变/镇江.黄山变/2号主变	26.34	III段母线
镇江直属	檀悦1H47线	镇江.黄山变/10kv.备用1H47线	10kv	485	缺省经验值	36.49	2024-01-23	7.52	轻载	5248.13	5248.13	黄山变/镇江.黄山变/2号主变	26.34	IV段母线
镇江直属	润泽1H48线	镇江.黄山变/10kv.备用1H48线	10kv	508	D5000 AMPRATING	53.02	2024-01-25	10.44	轻载	5240.68	5240.68	黄山变/镇江.黄山变/2号主变	26.34	IV段母线
镇江直属	二道巷1H32线	镇江.黄山变/10kv.二道巷1H32线	10kv	465	D5000 AMPRATING	115.64	2024-01-22	24.87	轻载	3634.77	3634.77	黄山变/镇江.黄山变/2号主变	26.34	III段母线
镇江直属	广场1H13线	镇江.黄山变/10kv.广场1H13线	10kv	508	D5000 AMPRATING	120.43	2024-01-23	23.71	轻载	4073.14	4073.14	黄山变/镇江.黄山变/1号主变	47	I段母线
镇江直属	广厦1H11线	镇江.黄山变/10kv.广厦1H11线	10kv	508	D5000 AMPRATING	226.99	2024-03-06	44.68	轻载	2227.52	2227.52	黄山变/镇江.黄山变/1号主变	47	I段母线
镇江直属	红星1H37线	镇江.黄山变/10kv.红星1H37线	10kv	508	D5000 AMPRATING	135.52	2024-01-22	26.68	轻载	3811.78	3811.78	黄山变/镇江.黄山变/2号主变	26.34	III段母线
镇江直属	黄北1H28线	镇江.黄山变/10kv.黄北1H28线	10kv	393	D5000 AMPRATING	103.46	2024-01-23	26.33	轻载	2972.8	2972.8	黄山变/镇江.黄山变/1号主变	47	II段母线
镇江直属	江天1H23线	镇江.黄山变/10kv.江天1H23线	10kv	465	D5000 AMPRATING	112.06	2024-01-23	24.1	轻载	3696.78	3696.78	黄山变/镇江.黄山变/1号主变	47	II段母线
镇江直属	李苑1H17线	镇江.黄山变/10kv.李苑1H17线	10kv	508	D5000 AMPRATING	210.87	2024-01-22	41.51	轻载	2506.72	2506.72	黄山变/镇江.黄山变/1号主变	47	I段母线
镇江直属	美坡1H24线	镇江.黄山变/10kv.美坡1H24线	10kv	465	D5000 AMPRATING	165.28	2024-02-05	35.54	轻载	2775.01	2775.01	黄山变/镇江.黄山变/1号主变	47	II段母线

镇江直属	跑马1H31线	镇江.黄山变/10kV.跑马1H31线	10kV	508	D5000 AMPRATING	62.08	2024-01-23	12.22	轻载	5083.76	5083.76	黄山变/镇江.黄山变/2号主变	26.34	III段母线
镇江直属	商务1H22线	镇江.黄山变/10kV.商务1H22线	10kV	465	D5000 AMPRATING	36.41	2024-01-22	7.83	轻载	5007.03	5007.03	黄山变/镇江.黄山变/1号主变	47	II段母线
镇江直属	铁路1H36线	镇江.黄山变/10kV.铁路1H36线	10kV	508	D5000 AMPRATING	110.6	2024-03-04	21.77	轻载	4243.4	4243.4	黄山变/镇江.黄山变/2号主变	26.34	III段母线
镇江直属	万达1H25线	镇江.黄山变/10kV.万达1H25线	10kV	508	D5000 AMPRATING	148.02	2024-03-10	29.14	轻载	3595.28	3595.28	黄山变/镇江.黄山变/1号主变	47	II段母线
镇江直属	宜和1H12线	镇江.黄山变/10kV.宜和1H12线	10kV	508	D5000 AMPRATING	172.07	2024-01-23	33.87	轻载	3178.73	3178.73	黄山变/镇江.黄山变/1号主变	47	I段母线
镇江直属	紫园1H14线	镇江.黄山变/10kV.紫园1H14线	10kV	508	D5000 AMPRATING	31.47	2024-01-22	6.19	轻载	5613.93	5613.93	黄山变/镇江.黄山变/1号主变	47	I段母线
镇江直属	黄镇1F84线	镇江.黄墟变/10kV.黄镇1F84线	10kV	378	D5000 AMPRATING	264.03	2024-02-29	69.85	中载	9.87	9.87	黄墟变/镇江.黄墟变/2号主变	8.18	II段母线
镇江直属	龙山1F83线	镇江.黄墟变/10kV.龙山1F83线	10kV	300	D5000 AMPRATING	131.13	2024-01-24	43.71	轻载	1366.02	1366.02	黄墟变/镇江.黄墟变/1号主变	10.23	I段母线
镇江直属	锚链1F81线	镇江.黄墟变/10kV.锚链1F81线	10kV	335	D5000 AMPRATING	211.29	2024-01-03	63.07	中载	401.99	401.99	黄墟变/镇江.黄墟变/1号主变	10.23	I段母线
镇江直属	民治1F80线	镇江.黄墟变/10kV.民治1F80线	10kV	335	D5000 AMPRATING	237.48	2024-01-16	70.89	重载	0	0	黄墟变/镇江.黄墟变/2号主变	8.18	II段母线
镇江直属	山北1F85线	镇江.黄墟变/10kV.山北1F85线	10kV	300	D5000 AMPRATING	233.09	2024-03-18	77.7	重载	0	0	黄墟变/镇江.黄墟变/1号主变	10.23	I段母线
镇江直属	墟工1F82线	镇江.黄墟变/10kV.墟工1F82线	10kV	335	D5000 AMPRATING	270.18	2024-01-16	80.65	重载	0	0	黄墟变/镇江.黄墟变/2号主变	8.18	II段母线
镇江直属	船院1J36线	镇江.解放变/10kV.备用1J36线	10kV	465	D5000 AMPRATING	186.24	2024-01-03	40.05	轻载	2411.98	2411.98	解放变/镇江.解放变/110kV.2号主变	29.4	III段母线
镇江直属	财富1J34线	镇江.解放变/10kV.财富1J34线	10kV	443	D5000 AMPRATING	0.36	2024-03-31	0.08	轻载	5364.69	5364.69	解放变/镇江.解放变/110kV.2号主变	29.4	III段母线
镇江直属	二监1J15线	镇江.解放变/10kV.二监1J15线	10kV	508	D5000 AMPRATING	173.64	2024-01-22	34.18	轻载	3151.54	3151.54	解放变/镇江.解放变/110kV.1号主变	50.7	I段母线
镇江直属	法院1J11线	镇江.解放变/10kV.法院1J11线	10kV	443	D5000 AMPRATING	79.68	2024-01-24	17.99	轻载	3990.87	3990.87	解放变/镇江.解放变/110kV.1号主变	50.7	I段母线
镇江直属	建里1J33线	镇江.解放变/10kV.建里1J33线	10kV	443	D5000 AMPRATING	230.88	2024-01-23	52.12	中载	1372.09	1372.09	解放变/镇江.解放变/110kV.2号主变	29.4	III段母线
镇江直属	经折1J46线	镇江.解放变/10kV.经折1J46线	10kV	508	D5000 AMPRATING	25.2	2024-02-22	4.96	轻载	5722.52	5722.52	解放变/镇江.解放变/110kV.2号主变	29.4	IV段母线
镇江直属	酒海街1J23线	镇江.解放变/10kV.酒海街1J23线	10kV	443	D5000 AMPRATING	97.2	2024-01-22	21.94	轻载	3687.42	3687.42	解放变/镇江.解放变/110kV.1号主变	50.7	II段母线
镇江直属	军供1J32线	镇江.解放变/10kV.军供1J32线	10kV	508	D5000 AMPRATING	0.84	2024-03-31	0.17	轻载	6144.44	6144.44	解放变/镇江.解放变/110kV.2号主变	29.4	III段母线
镇江直属	联商1J31线	镇江.解放变/10kV.联商1J31线	10kV	508	D5000 AMPRATING	1.8	2024-03-14	0.35	轻载	6127.81	6127.81	解放变/镇江.解放变/110kV.2号主变	29.4	III段母线
镇江直属	苗家1J22线	镇江.解放变/10kV.苗家1J22线	10kV	465	D5000 AMPRATING	96.24	2024-01-23	20.7	轻载	3970.78	3970.78	解放变/镇江.解放变/110kV.1号主变	50.7	II段母线
镇江直属	南桥1J41线	镇江.解放变/10kV.南桥1J41线	10kV	443	D5000 AMPRATING	218	2024-01-22	49.21	轻载	1595.17	1595.17	解放变/镇江.解放变/110kV.2号主变	29.4	IV段母线
镇江直属	南水1J13线	镇江.解放变/10kV.南水1J13线	10kV	508	D5000 AMPRATING	140.28	2024-02-24	27.61	轻载	3729.34	3729.34	解放变/镇江.解放变/110kV.1号主变	50.7	I段母线
镇江直属	气象里1J42线	镇江.解放变/10kV.气象里1J42线	10kV	508	D5000 AMPRATING	0.96	2024-03-31	0.19	轻载	6142.36	6142.36	解放变/镇江.解放变/110kV.2号主变	29.4	IV段母线
镇江直属	清华园1J21线	镇江.解放变/10kV.清华园1J21线	10kV	465	D5000 AMPRATING	1.2	2024-03-30	0.26	轻载	5616.87	5616.87	解放变/镇江.解放变/110kV.1号主变	50.7	II段母线
镇江直属	人保1J44线	镇江.解放变/10kV.人保1J44线	10kV	508	D5000 AMPRATING	61.8	2024-03-22	12.17	轻载	5088.61	5088.61	解放变/镇江.解放变/110kV.2号主变	29.4	IV段母线
镇江直属	瑞香1J35线	镇江.解放变/10kV.瑞香1J35线	10kV	465	D5000 AMPRATING	0.96	2024-03-31	0.21	轻载	5621.03	5621.03	解放变/镇江.解放变/110kV.2号主变	29.4	III段母线
镇江直属	双子1J14线	镇江.解放变/10kV.双子1J14线	10kV	508	D5000 AMPRATING	12.84	2024-02-29	2.53	轻载	5936.6	5936.6	解放变/镇江.解放变/110kV.1号主变	50.7	I段母线
镇江直属	永安1J24线	镇江.解放变/10kV.永安1J24线	10kV	443	D5000 AMPRATING	82.2	2024-01-23	18.56	轻载	3947.22	3947.22	解放变/镇江.解放变/110kV.1号主变	50.7	II段母线
镇江直属	竹林1J16线	镇江.解放变/10kV.竹林1J16线	10kV	443	D5000 AMPRATING	127.6	2024-01-23	28.8	轻载	3160.9	3160.9	解放变/镇江.解放变/110kV.1号主变	50.7	I段母线
镇江直属	玉东1J11线	镇江.金桥变/10kV.备用1J11线	10kV	485	缺省经验值	3.34	2024-02-05	0.69	轻载	5822.29	5822.29	金桥变/镇江.金桥变/1号主变	49.87	I段母线
镇江直属	光大1J12线	镇江.金桥变/10kV.备用1J12线	10kV	508	D5000 AMPRATING	137.49	2024-01-19	27.06	轻载	3777.66	3777.66	金桥变/镇江.金桥变/1号主变	49.87	I段母线
镇江直属	龙门港1J21线	镇江.金桥变/10kV.备用1J21线	10kV	508	D5000 AMPRATING	1.23	2024-03-31	0.24	轻载	6137.68	6137.68	金桥变/镇江.金桥变/1号主变	49.87	II段母线
镇江直属	港发1J22线	镇江.金桥变/10kV.备用1J22线	10kV	508	D5000 AMPRATING	94.06	2024-03-17	18.52	轻载	4529.87	4529.87	金桥变/镇江.金桥变/1号主变	49.87	II段母线

镇江直属	疏港1J23线	镇江.金桥变/10kv.备用1J23线	10kv	485	缺省经验值	88.79	2024-01-03	18.31	轻载	4342.29	4342.29	金桥变/镇江.金桥变/1号主变	49.87	II段母线
镇江直属	汇博1J24线	镇江.金桥变/10kv.备用1J24线	10kv	457	D5000 AMPRATING	110.59	2024-01-31	24.2	轻载	3625.24	3625.24	金桥变/镇江.金桥变/1号主变	49.87	II段母线
镇江直属	俊华1J14线	镇江.金桥变/10kv.俊华1J14线	10kv	508	D5000 AMPRATING	267.95	2024-01-19	52.75	中载	1518.09	1518.09	金桥变/镇江.金桥变/1号主变	49.87	I段母线
镇江直属	西上1J10线	镇江.金桥变/10kv.西上1J10线	10kv	508	D5000 AMPRATING	90.02	2024-03-26	17.72	轻载	4599.84	4599.84	金桥变/镇江.金桥变/1号主变	49.87	I段母线
镇江直属	耀金1J13线	镇江.金桥变/10kv.耀金1J13线	10kv	465	D5000 AMPRATING	123.6	2024-03-01	26.58	轻载	3496.9	3496.9	金桥变/镇江.金桥变/1号主变	49.87	I段母线
镇江直属	康士伯2J21线	镇江.金桥变/20kv.康士伯2J21线	20kv	457	D5000 AMPRATING	121.31	2024-01-03	26.54	轻载	6879.15	6879.15	金桥变/镇江.金桥变/2号主变	59.78	II段母线
镇江直属	润扬2J12线	镇江.金桥变/20kv.润扬2J12线	20kv	457	D5000 AMPRATING	132.21	2024-01-23	28.93	轻载	6501.58	6501.58	金桥变/镇江.金桥变/1号主变	49.87	I段母线
镇江直属	林清1J31线	镇江.南郊变/10kv.八公1J31线	10kv	485	缺省经验值	11.71	2024-02-29	2.41	轻载	5677.32	5677.32	南郊变/镇江.南郊变/2号主变	30.6	III段母线
镇江直属	板桥1J34线	镇江.南郊变/10kv.板桥1J34线	10kv	508	D5000 AMPRATING	47.46	2024-02-22	9.34	轻载	5336.98	5336.98	南郊变/镇江.南郊变/2号主变	30.6	III段母线
镇江直属	四季1J14线	镇江.南郊变/10kv.备用1J14线	10kv	508	D5000 AMPRATING	42.18	2024-03-26	8.3	轻载	5428.43	5428.43	南郊变/镇江.南郊变/1号主变	30.2	I段母线
镇江直属	世茂1J42线	镇江.南郊变/10kv.备用1J42线	10kv	508	D5000 AMPRATING	66.79	2024-03-25	13.15	轻载	5002.18	5002.18	南郊变/镇江.南郊变/2号主变	30.6	IV段母线
镇江直属	回龙1J43线	镇江.南郊变/10kv.备用1J43线	10kv	508	D5000 AMPRATING	101.95	2024-03-25	20.07	轻载	4393.21	4393.21	南郊变/镇江.南郊变/2号主变	30.6	IV段母线
镇江直属	山语1J44线	镇江.南郊变/10kv.备用1J44线	10kv	508	D5000 AMPRATING	170.51	2024-01-23	33.56	轻载	3205.75	3205.75	南郊变/镇江.南郊变/2号主变	30.6	IV段母线
镇江直属	南山里1J45线	镇江.南郊变/10kv.备用1J45线	10kv	508	D5000 AMPRATING	26.36	2024-02-28	5.19	轻载	5702.43	5702.43	南郊变/镇江.南郊变/2号主变	30.6	IV段母线
镇江直属	驸马1J26线	镇江.南郊变/10kv.驸马1J26线	10kv	420	D5000 AMPRATING	123.05	2024-02-22	29.3	轻载	2960.85	2960.85	南郊变/镇江.南郊变/1号主变	30.2	II段母线
镇江直属	古桥1J11线	镇江.南郊变/10kv.古桥1J11线	10kv	508	D5000 AMPRATING	19.33	2024-02-05	3.81	轻载	5824.19	5824.19	南郊变/镇江.南郊变/1号主变	30.2	I段母线
镇江直属	官山1J12线	镇江.南郊变/10kv.官山1J12线	10kv	508	D5000 AMPRATING	130.08	2024-03-30	25.61	轻载	3906	3906	南郊变/镇江.南郊变/1号主变	30.2	I段母线
镇江直属	官塘1J16线	镇江.南郊变/10kv.官塘1J16线	10kv	508	D5000 AMPRATING	84.96	2024-03-25	16.72	轻载	4687.48	4687.48	南郊变/镇江.南郊变/1号主变	30.2	I段母线
镇江直属	绿苑1J41线	镇江.南郊变/10kv.绿苑1J41线	10kv	508	D5000 AMPRATING	114.26	2024-03-27	22.49	轻载	4180	4180	南郊变/镇江.南郊变/2号主变	30.6	IV段母线
镇江直属	美苑1J33线	镇江.南郊变/10kv.美苑1J33线	10kv	420	D5000 AMPRATING	100.19	2024-01-23	23.85	轻载	3356.78	3356.78	南郊变/镇江.南郊变/2号主变	30.6	III段母线
镇江直属	南山1J22线	镇江.南郊变/10kv.南山1J22线	10kv	420	D5000 AMPRATING	96.68	2024-03-26	23.02	轻载	3417.58	3417.58	南郊变/镇江.南郊变/1号主变	30.2	II段母线
镇江直属	三里1J13线	镇江.南郊变/10kv.三里1J13线	10kv	508	D5000 AMPRATING	145.9	2024-02-23	28.72	轻载	3632	3632	南郊变/镇江.南郊变/1号主变	30.2	I段母线
镇江直属	五凤口1J46线	镇江.南郊变/10kv.五凤口1J46线	10kv	508	D5000 AMPRATING	144.14	2024-03-13	28.37	轻载	3662.48	3662.48	南郊变/镇江.南郊变/2号主变	30.6	IV段母线
镇江直属	秀山1J36线	镇江.南郊变/10kv.秀山1J36线	10kv	420	D5000 AMPRATING	108.98	2024-03-25	25.95	轻载	3204.54	3204.54	南郊变/镇江.南郊变/2号主变	30.6	III段母线
镇江直属	严岗1J21线	镇江.南郊变/10kv.严岗1J21线	10kv	465	D5000 AMPRATING	0	2024-03-31	0	轻载	5637.66	5637.66	南郊变/镇江.南郊变/1号主变	30.2	II段母线
镇江直属	远洋1J25线	镇江.南郊变/10kv.远洋1J25线	10kv	420	D5000 AMPRATING	174.02	2024-01-22	41.43	轻载	2078.05	2078.05	南郊变/镇江.南郊变/1号主变	30.2	II段母线
镇江直属	华山134线	镇江.荣炳变/10kv.华山134线	10kv	340	D5000 AMPRATING	96.5	2024-01-25	28.38	轻载	2450.78	2450.78	荣炳变/镇江.荣炳变/2号主变	11.64	II段母线
镇江直属	南庄133线	镇江.荣炳变/10kv.南庄133线	10kv	335	D5000 AMPRATING	0	2024-03-31	0	轻载	4061.54	710	荣炳变/镇江.荣炳变/1号主变	0.71	I段母线
镇江直属	前隍137线	镇江.荣炳变/10kv.前隍137线	10kv	336	D5000 AMPRATING	257	2024-03-22	76.49	重载	0	0	荣炳变/镇江.荣炳变/1号主变	0.71	I段母线
镇江直属	荣镇131线	镇江.荣炳变/10kv.荣镇131线	10kv	335	D5000 AMPRATING	91.05	2024-02-09	27.18	轻载	2484.55	710	荣炳变/镇江.荣炳变/1号主变	0.71	I段母线
镇江直属	塘北135线	镇江.荣炳变/10kv.塘北135线	10kv	335	D5000 AMPRATING	196.88	2024-03-06	58.77	中载	651.57	651.57	荣炳变/镇江.荣炳变/1号主变	0.71	I段母线
镇江直属	扬溧136线	镇江.荣炳变/10kv.扬溧136线	10kv	340	D5000 AMPRATING	219.55	2024-01-22	64.57	中载	319.55	319.55	荣炳变/镇江.荣炳变/2号主变	11.64	II段母线
镇江直属	洋湖132线	镇江.荣炳变/10kv.洋湖132线	10kv	485	缺省经验值	0	2024-03-31	0	轻载	5880.14	5880.14	荣炳变/	0	
镇江直属	凡石桥138线	镇江.荣炳变/10kv.中盐138线	10kv	200	D5000 AMPRATING	0	2024-03-31	0	轻载	2424.8	2424.8	荣炳变/镇江.荣炳变/2号主变	11.64	II段母线
镇江直属	城东638线	镇江.汝山变/10kv.城东638线	10kv	400	D5000 AMPRATING	212.86	2024-01-22	53.22	中载	1162.86	1162.86	汝山变/镇江.汝山变/2号主变	4.45	II段母线

镇江直属	东风646线	镇江.汝山变/10kV.东风646线	10kV	400	D5000 AMPRATING	220.6	2024-01-23	55.15	中载	1028.8	1028.8	汝山变/镇江.汝山变/2号主变	4.45	II段母线
镇江直属	方家湾632线	镇江.汝山变/10kV.方家湾632线	10kV	397	D5000 AMPRATING	164.92	2024-02-22	41.54	轻载	1956.81	1956.81	汝山变/镇江.汝山变/2号主变	4.45	II段母线
镇江直属	红豆634线	镇江.汝山变/10kV.红豆634线	10kV	400	D5000 AMPRATING	80.52	2024-02-24	20.13	轻载	3454.99	3454.99	汝山变/镇江.汝山变/2号主变	4.45	II段母线
镇江直属	红旗631线	镇江.汝山变/10kV.红旗631线	10kV	397	D5000 AMPRATING	177.23	2024-01-21	44.64	轻载	1743.6	1743.6	汝山变/镇江.汝山变/1号主变	13	I段母线
镇江直属	江大648线	镇江.汝山变/10kV.江大648线	10kV	398	D5000 AMPRATING	189.3	2024-01-03	47.56	轻载	1546.67	1546.67	汝山变/镇江.汝山变/2号主变	4.45	II段母线
镇江直属	京江649线	镇江.汝山变/10kV.京江649线	10kV	443	D5000 AMPRATING	106.19	2024-02-29	23.97	轻载	3531.72	3531.72	汝山变/镇江.汝山变/1号主变	13	I段母线
镇江直属	京岷山637线	镇江.汝山变/10kV.京岷山637线	10kV	397	D5000 AMPRATING	42.66	2024-01-22	10.75	轻载	4074.35	4074.35	汝山变/镇江.汝山变/1号主变	13	I段母线
镇江直属	老山635线	镇江.汝山变/10kV.老山635线	10kV	397	D5000 AMPRATING	97.99	2024-01-17	24.68	轻载	3116.04	3116.04	汝山变/镇江.汝山变/1号主变	13	I段母线
镇江直属	乐园639线	镇江.汝山变/10kV.乐园639线	10kV	397	D5000 AMPRATING	132.1	2024-01-23	33.27	轻载	2525.25	2525.25	汝山变/镇江.汝山变/1号主变	13	I段母线
镇江直属	孟村645线	镇江.汝山变/10kV.孟村645线	10kV	397	D5000 AMPRATING	181.09	2024-01-22	45.61	轻载	1676.74	1676.74	汝山变/镇江.汝山变/1号主变	13	I段母线
镇江直属	强灵644线	镇江.汝山变/10kV.强灵644线	10kV	397	D5000 AMPRATING	143.23	2024-01-23	36.08	轻载	2332.48	2332.48	汝山变/镇江.汝山变/2号主变	4.45	II段母线
镇江直属	松盛633线	镇江.汝山变/10kV.松盛633线	10kV	397	D5000 AMPRATING	222.47	2024-01-23	56.04	中载	960.04	960.04	汝山变/镇江.汝山变/1号主变	13	I段母线
镇江直属	苏大643线	镇江.汝山变/10kV.苏大643线	10kV	397	D5000 AMPRATING	212.63	2024-01-23	53.56	中载	1130.47	1130.47	汝山变/镇江.汝山变/1号主变	13	I段母线
镇江直属	新民640线	镇江.汝山变/10kV.新民640线	10kV	400	D5000 AMPRATING	240.52	2024-01-22	60.13	中载	683.79	683.79	汝山变/镇江.汝山变/2号主变	4.45	II段母线
镇江直属	颐和636线	镇江.汝山变/10kV.颐和636线	10kV	400	D5000 AMPRATING	158.12	2024-01-23	39.53	轻载	2110.96	2110.96	汝山变/镇江.汝山变/2号主变	4.45	II段母线
镇江直属	长江647线	镇江.汝山变/10kV.长江647线	10kV	397	D5000 AMPRATING	78.53	2024-01-23	19.78	轻载	3453.08	3453.08	汝山变/镇江.汝山变/1号主变	13	I段母线
镇江直属	中建630线	镇江.汝山变/10kV.中建630线	10kV	400	D5000 AMPRATING	174.06	2024-01-23	43.52	轻载	1834.88	1834.88	汝山变/镇江.汝山变/2号主变	4.45	II段母线
镇江直属	竹林642线	镇江.汝山变/10kV.竹林642线	10kV	400	D5000 AMPRATING	167.73	2024-01-23	41.93	轻载	1944.51	1944.51	汝山变/镇江.汝山变/2号主变	4.45	II段母线
镇江直属	苏铁1S12线	镇江.三山变/10kV.备用1S12线	10kV	508	D5000 AMPRATING	91.92	2024-03-18	18.09	轻载	4566.93	4566.93	三山变/镇江.三山变/1号主变	8.6	I段母线
镇江直属	辛度1S21线	镇江.三山变/10kV.备用1S21线	10kV	268	D5000 AMPRATING	3.6	2024-03-18	1.34	轻载	3186.88	3186.88	三山变/镇江.三山变/1号主变	8.6	II段母线
镇江直属	苏能1S35线	镇江.三山变/10kV.备用1S35线	10kV	508	D5000 AMPRATING	116.88	2024-01-19	23.01	轻载	4134.63	4134.63	三山变/镇江.三山变/2号主变	16.4	III段母线
镇江直属	城际1S45线	镇江.三山变/10kV.备用1S45线	10kV	553	D5000 AMPRATING	19.56	2024-01-30	3.54	轻载	6365.79	6365.79	三山变/镇江.三山变/2号主变	16.4	IV段母线
镇江直属	步江1S42线	镇江.三山变/10kV.步江1S42线	10kV	508	D5000 AMPRATING	234.36	2024-01-19	46.13	轻载	2099.87	2099.87	三山变/镇江.三山变/2号主变	16.4	IV段母线
镇江直属	朝阳1S41线	镇江.三山变/10kV.朝阳1S41线	10kV	553	D5000 AMPRATING	164.8	2024-03-15	29.8	轻载	3850.23	3850.23	三山变/镇江.三山变/2号主变	16.4	IV段母线
镇江直属	丁甸1S32线	镇江.三山变/10kV.丁甸1S32线	10kV	508	D5000 AMPRATING	247.08	2024-01-20	48.64	轻载	1879.56	1879.56	三山变/镇江.三山变/2号主变	16.4	III段母线
镇江直属	高旻1S36线	镇江.三山变/10kV.高旻1S36线	10kV	508	D5000 AMPRATING	110.76	2024-02-22	21.8	轻载	4240.62	4240.62	三山变/镇江.三山变/2号主变	16.4	III段母线
镇江直属	恒园1S31线	镇江.三山变/10kV.恒园1S31线	10kV	553	D5000 AMPRATING	255.2	2024-01-20	46.15	轻载	2284.5	2284.5	三山变/镇江.三山变/2号主变	16.4	III段母线
镇江直属	华通1S23线	镇江.三山变/10kV.华通1S23线	10kV	508	D5000 AMPRATING	91.44	2024-03-21	18	轻载	4575.25	4575.25	三山变/镇江.三山变/1号主变	8.6	II段母线
镇江直属	华轩1S33线	镇江.三山变/10kV.华轩1S33线	10kV	508	D5000 AMPRATING	181.8	2024-01-22	35.79	轻载	3010.21	3010.21	三山变/镇江.三山变/2号主变	16.4	III段母线
镇江直属	黄序1S11线	镇江.三山变/10kV.黄序1S11线	10kV	393	D5000 AMPRATING	126.6	2024-03-15	32.21	轻载	2572.02	2572.02	三山变/镇江.三山变/1号主变	8.6	I段母线
镇江直属	晋工1S25线	镇江.三山变/10kV.晋工1S25线	10kV	508	D5000 AMPRATING	202.08	2024-03-21	39.78	轻载	2658.96	2658.96	三山变/镇江.三山变/1号主变	8.6	II段母线
镇江直属	雷郁1S13线	镇江.三山变/10kV.雷郁1S13线	10kV	393	D5000 AMPRATING	310.2	2024-01-09	78.93	重载	0	0	三山变/镇江.三山变/1号主变	8.6	I段母线
镇江直属	陆村1S24线	镇江.三山变/10kV.陆村1S24线	10kV	508	D5000 AMPRATING	320.64	2024-01-22	63.12	中载	605.5	605.5	三山变/镇江.三山变/1号主变	8.6	II段母线
镇江直属	茂园1S15线	镇江.三山变/10kV.茂园1S15线	10kV	393	D5000 AMPRATING	167.16	2024-01-18	42.53	轻载	1869.52	1869.52	三山变/镇江.三山变/1号主变	8.6	I段母线
镇江直属	彭桥1S34线	镇江.三山变/10kV.彭桥1S34线	10kV	303	D5000 AMPRATING	145.44	2024-01-23	48	轻载	1154.55	1154.55	三山变/镇江.三山变/2号主变	16.4	III段母线

镇江直属	西湖1S14线	镇江.三山变/10kV.西湖1S14线	10kV	553	D5000 AMPRATING	198.36	2024-01-23	35.87	轻载	3268.97	3268.97	三山变/镇江.三山变/1号主变	8.6	I段母线
镇江直属	向阳1S16线	镇江.三山变/10kV.向阳1S16线	10kV	393	D5000 AMPRATING	167.8	2024-01-03	42.7	轻载	1858.43	1858.43	三山变/镇江.三山变/1号主变	8.6	I段母线
镇江直属	园区1S22线	镇江.三山变/10kV.园区1S22线	10kV	303	D5000 AMPRATING	168.84	2024-01-23	55.72	中载	749.26	749.26	三山变/镇江.三山变/1号主变	8.6	II段母线
镇江直属	宗芮1S43线	镇江.三山变/10kV.宗芮1S43线	10kV	508	D5000 AMPRATING	311.04	2024-01-11	61.23	中载	771.77	771.77	三山变/镇江.三山变/2号主变	16.4	IV段母线
镇江直属	枫庄171线	镇江.上会变/10kV.枫庄171线	10kV	441	D5000 AMPRATING	215.11	2024-03-21	48.78	轻载	1620.97	1620.97	上会变/镇江.上会变/1号主变	6.68	I段母线
镇江直属	高陵174线	镇江.上会变/10kV.高陵174线	10kV	362	D5000 AMPRATING	92.21	2024-02-09	25.47	轻载	2791.81	2791.81	上会变/镇江.上会变/2号主变	7.56	II段母线
镇江直属	高速172线	镇江.上会变/10kV.高速172线	10kV	300	D5000 AMPRATING	186.62	2024-03-30	62.21	中载	404.94	404.94	上会变/镇江.上会变/2号主变	7.56	II段母线
镇江直属	红胜173线	镇江.上会变/10kV.红胜173线	10kV	362	D5000 AMPRATING	181.12	2024-01-08	50.03	中载	1251.88	1251.88	上会变/镇江.上会变/1号主变	6.68	I段母线
镇江直属	会镇175线	镇江.上会变/10kV.会镇175线	10kV	300	D5000 AMPRATING	284.34	2024-03-20	94.78	重载	0	0	上会变/镇江.上会变/1号主变	6.68	I段母线
镇江直属	薛村176线	镇江.上会变/10kV.薛村176线	10kV	441	D5000 AMPRATING	336.42	2024-03-19	76.29	重载	0	0	上会变/镇江.上会变/2号主变	7.56	II段母线
镇江直属	东碳266线	镇江.石马变/10kV.东碳266线	10kV	336	D5000 AMPRATING	0.17	2024-03-31	0.05	轻载	4070.71	4070.71	石马变/镇江.石马变/2号主变	6.7	II段母线
镇江直属	红旗262线	镇江.石马变/10kV.红旗262线	10kV	303	D5000 AMPRATING	132.18	2024-03-14	43.62	轻载	1384.21	1384.21	石马变/镇江.石马变/2号主变	6.7	II段母线
镇江直属	罗庄267线	镇江.石马变/10kV.罗庄267线	10kV	340	D5000 AMPRATING	207.94	2024-03-20	61.16	中载	520.63	460	石马变/镇江.石马变/1号主变	0.46	I段母线
镇江直属	青山268线	镇江.石马变/10kV.青山268线	10kV	340	D5000 AMPRATING	91.58	2024-02-29	26.94	轻载	2535.99	2535.99	石马变/镇江.石马变/2号主变	6.7	II段母线
镇江直属	石马153线	镇江.石马变/10kV.石马153线	10kV	303	D5000 AMPRATING	201.79	2024-01-03	66.6	中载	178.56	178.56	石马变/镇江.石马变/2号主变	6.7	II段母线
镇江直属	韦岗261线	镇江.石马变/10kV.韦岗261线	10kV	335	D5000 AMPRATING	65.21	2024-02-04	19.47	轻载	2932.1	460	石马变/镇江.石马变/1号主变	0.46	I段母线
镇江直属	小衣263线	镇江.石马变/10kV.小衣263线	10kV	275	D5000 AMPRATING	56.95	2024-01-08	20.71	轻载	2347.72	460	石马变/镇江.石马变/1号主变	0.46	I段母线
镇江直属	安置162线	镇江.世业变/10kV.安置162线	10kV	483	D5000 AMPRATING	44.94	2024-02-09	9.3	轻载	5077.53	4030	世业变/镇江.世业变/2号主变	4.03	II段母线
镇江直属	大桥169线	镇江.世业变/10kV.大桥169线	10kV	300	D5000 AMPRATING	49.08	2024-02-09	16.36	轻载	2787.13	2787.13	世业变/镇江.世业变/1号主变	4.97	I段母线
镇江直属	光电161线	镇江.世业变/10kV.光电161线	10kV	150	D5000 AMPRATING	72.72	2024-02-18	48.48	轻载	559.08	559.08	世业变/镇江.世业变/1号主变	4.97	I段母线
镇江直属	世镇163线	镇江.世业变/10kV.世镇163线	10kV	341	D5000 AMPRATING	96.66	2024-02-16	28.35	轻载	2460.13	2460.13	世业变/镇江.世业变/1号主变	4.97	I段母线
镇江直属	水厂165线	镇江.世业变/10kV.水厂165线	10kV	341	D5000 AMPRATING	51.13	2024-01-22	14.99	轻载	3248.71	3248.71	世业变/镇江.世业变/1号主变	4.97	I段母线
镇江直属	新滩170线	镇江.世业变/10kV.新滩170线	10kV	465	D5000 AMPRATING	43.5	2024-02-09	9.35	轻载	4884.24	4030	世业变/镇江.世业变/2号主变	4.03	II段母线
镇江直属	兴中164线	镇江.世业变/10kV.兴中164线	10kV	465	D5000 AMPRATING	86.72	2024-02-05	18.65	轻载	4135.66	4030	世业变/镇江.世业变/2号主变	4.03	II段母线
镇江直属	音乐166线	镇江.世业变/10kV.音乐166线	10kV	504	D5000 AMPRATING	77.23	2024-02-09	15.32	轻载	4772.87	4030	世业变/镇江.世业变/2号主变	4.03	II段母线
镇江直属	八佰伴1S41线	镇江.双井变/10kV.八佰伴1S41线	10kV	508	D5000 AMPRATING	107.22	2024-03-11	21.11	轻载	4301.94	4301.94	双井变/镇江.双井变/2号主变	44.23	IV段母线
镇江直属	白鹭1S12线	镇江.双井变/10kV.白鹭1S12线	10kV	443	D5000 AMPRATING	116.01	2024-01-22	26.19	轻载	3361.63	3361.63	双井变/镇江.双井变/1号主变	40.45	I段母线
镇江直属	康复1S16线	镇江.双井变/10kV.备用1S16线	10kV	485	缺省经验值	155.27	2024-02-05	32.01	轻载	3190.86	3190.86	双井变/镇江.双井变/1号主变	40.45	I段母线
镇江直属	江滨1S42线	镇江.双井变/10kV.备用1S42线	10kV	485	缺省经验值	244.34	2024-01-23	50.38	中载	1648.17	1648.17	双井变/镇江.双井变/2号主变	44.23	IV段母线
镇江直属	新马路1S45线	镇江.双井变/10kV.备用1S45线	10kV	485	缺省经验值	168.75	2024-02-06	34.79	轻载	2957.39	2957.39	双井变/镇江.双井变/2号主变	44.23	IV段母线
镇江直属	财富1S43线	镇江.双井变/10kV.财富1S43线	10kV	508	D5000 AMPRATING	19.33	2024-01-24	3.81	轻载	5824.19	5824.19	双井变/镇江.双井变/2号主变	44.23	IV段母线
镇江直属	曹水沟1S25线	镇江.双井变/10kV.曹水沟1S25线	10kV	508	D5000 AMPRATING	70.31	2024-01-23	13.84	轻载	4941.22	4941.22	双井变/镇江.双井变/1号主变	40.45	II段母线
镇江直属	川福1S23线	镇江.双井变/10kV.川福1S23线	10kV	398	D5000 AMPRATING	166.99	2024-02-04	41.96	轻载	1933.08	1933.08	双井变/镇江.双井变/1号主变	40.45	II段母线
镇江直属	大厦1S44线	镇江.双井变/10kV.大厦1S44线	10kV	508	D5000 AMPRATING	0	2024-03-31	0	轻载	6158.99	6158.99	双井变/镇江.双井变/2号主变	44.23	IV段母线
镇江直属	道署街1S24线	镇江.双井变/10kV.道署街1S24线	10kV	508	D5000 AMPRATING	163.48	2024-01-23	32.18	轻载	3327.51	3327.51	双井变/镇江.双井变/1号主变	40.45	II段母线

镇江直属	东升1S35线	镇江.双井变/10kV.东升1S35线	10kV	508	D5000 AMPRATING	133.59	2024-01-19	26.3	轻载	3845.21	3845.21	双井变/镇江.双井变/2号主变	44.23	Ⅲ段母线
镇江直属	江河汇1S33线	镇江.双井变/10kV.江河汇1S33线	10kV	508	D5000 AMPRATING	232.03	2024-01-22	45.68	轻载	2140.23	2140.23	双井变/镇江.双井变/2号主变	44.23	Ⅲ段母线
镇江直属	江南1S21线	镇江.双井变/10kV.江南1S21线	10kV	508	D5000 AMPRATING	175.78	2024-02-05	34.6	轻载	3114.48	3114.48	双井变/镇江.双井变/1号主变	40.45	Ⅱ段母线
镇江直属	仁章1S15线	镇江.双井变/10kV.仁章1S15线	10kV	465	D5000 AMPRATING	72.07	2024-01-22	15.5	轻载	4389.4	4389.4	双井变/镇江.双井变/1号主变	40.45	Ⅰ段母线
镇江直属	宋官营1S34线	镇江.双井变/10kV.宋官营1S34线	10kV	398	D5000 AMPRATING	98.44	2024-01-23	24.73	轻载	3120.37	3120.37	双井变/镇江.双井变/2号主变	44.23	Ⅲ段母线
镇江直属	苏宁1S31线	镇江.双井变/10kV.苏宁1S31线	10kV	508	D5000 AMPRATING	143.55	2024-01-23	28.26	轻载	3672.7	3672.7	双井变/镇江.双井变/2号主变	44.23	Ⅲ段母线
镇江直属	太和1S13线	镇江.双井变/10kV.太和1S13线	10kV	443	D5000 AMPRATING	200.39	2024-01-23	45.23	轻载	1900.17	1900.17	双井变/镇江.双井变/1号主变	40.45	Ⅰ段母线
镇江直属	旺角1S46线	镇江.双井变/10kV.旺角1S46线	10kV	443	D5000 AMPRATING	147.66	2024-01-23	33.33	轻载	2813.46	2813.46	双井变/镇江.双井变/2号主变	44.23	Ⅳ段母线
镇江直属	仙鹤1S32线	镇江.双井变/10kV.仙鹤1S32线	10kV	398	D5000 AMPRATING	161.72	2024-01-22	40.63	轻载	2024.36	2024.36	双井变/镇江.双井变/2号主变	44.23	Ⅲ段母线
镇江直属	斜桥街1S11线	镇江.双井变/10kV.斜桥街1S11线	10kV	508	D5000 AMPRATING	144.14	2024-02-24	28.37	轻载	3662.48	3662.48	双井变/镇江.双井变/1号主变	40.45	Ⅰ段母线
镇江直属	姚一湾1S14线	镇江.双井变/10kV.姚一湾1S14线	10kV	508	D5000 AMPRATING	75.58	2024-01-22	14.88	轻载	4849.94	4849.94	双井变/镇江.双井变/1号主变	40.45	Ⅰ段母线
镇江直属	易购1S26线	镇江.双井变/10kV.易购1S26线	10kV	508	D5000 AMPRATING	63.28	2024-03-30	12.46	轻载	5062.98	5062.98	双井变/镇江.双井变/1号主变	40.45	Ⅱ段母线
镇江直属	余福里1S22线	镇江.双井变/10kV.余福里1S22线	10kV	508	D5000 AMPRATING	256.64	2024-01-23	50.52	中载	1713.98	1713.98	双井变/镇江.双井变/1号主变	40.45	Ⅱ段母线
镇江直属	汽贸238线	镇江.团结变/10kV.备用238线	10kV	508	D5000 AMPRATING	93.1	2024-02-28	18.33	轻载	4546.5	4546.5	团结变/镇江.团结变/1号主变	7.17	Ⅱ段母线
镇江直属	中行242线	镇江.团结变/10kV.备用242线	10kV	508	D5000 AMPRATING	92.02	2024-01-22	18.11	轻载	4565.2	4565.2	团结变/镇江.团结变/1号主变	7.17	Ⅱ段母线
镇江直属	泵房138线	镇江.团结变/10kV.泵房138线	10kV	400	D5000 AMPRATING	231.02	2024-01-23	57.76	中载	848.33	848.33	团结变/镇江.团结变/1号主变	7.17	Ⅱ段母线
镇江直属	德澳132线	镇江.团结变/10kV.德澳132线	10kV	400	D5000 AMPRATING	169.19	2024-01-19	42.3	轻载	1919.22	1919.22	团结变/镇江.团结变/1号主变	7.17	Ⅱ段母线
镇江直属	东壹235线	镇江.团结变/10kV.东壹235线	10kV	457	D5000 AMPRATING	0.46	2024-03-31	0.1	轻载	5532.7	5532.7	团结变/镇江.团结变/1号主变	7.17	Ⅰ段母线
镇江直属	古运1H43线	镇江.团结变/10kV.古运1H43线	10kV	457	D5000 AMPRATING	221.75	2024-02-05	48.52	轻载	1699.95	1699.95	团结变/镇江.团结变/2号主变	30.58	Ⅳ段母线
镇江直属	谷阳Ⅰ139线	镇江.团结变/10kV.谷阳Ⅰ139线	10kV	508	D5000 AMPRATING	203.62	2024-01-22	40.08	轻载	2632.29	2632.29	团结变/镇江.团结变/1号主变	7.17	Ⅰ段母线
镇江直属	光谷233线	镇江.团结变/10kV.光谷233线	10kV	443	D5000 AMPRATING	0.21	2024-03-31	0.05	轻载	5367.29	5367.29	团结变/镇江.团结变/1号主变	7.17	Ⅰ段母线
镇江直属	恒昌131线	镇江.团结变/10kV.恒昌131线	10kV	508	D5000 AMPRATING	129.81	2024-01-22	25.55	轻载	3910.68	3910.68	团结变/镇江.团结变/1号主变	7.17	Ⅰ段母线
镇江直属	华罐1H39线	镇江.团结变/10kV.华罐1H39线	10kV	508	D5000 AMPRATING	279.47	2024-02-02	55.01	中载	1318.57	1318.57	团结变/镇江.团结变/2号主变	30.58	Ⅲ段母线
镇江直属	华银133线	镇江.团结变/10kV.华银133线	10kV	508	D5000 AMPRATING	107.03	2024-02-01	21.07	轻载	4305.23	4305.23	团结变/镇江.团结变/1号主变	7.17	Ⅰ段母线
镇江直属	健力1H45线	镇江.团结变/10kV.健力1H45线	10kV	508	D5000 AMPRATING	204.7	2024-01-22	40.3	轻载	2613.58	2613.58	团结变/镇江.团结变/2号主变	30.58	Ⅳ段母线
镇江直属	江奎1H31线	镇江.团结变/10kV.江奎1H31线	10kV	443	D5000 AMPRATING	11.86	2024-02-27	2.68	轻载	5165.51	5165.51	团结变/镇江.团结变/2号主变	30.58	Ⅲ段母线
镇江直属	江南135线	镇江.团结变/10kV.江南135线	10kV	508	D5000 AMPRATING	144.23	2024-01-23	28.39	轻载	3660.92	3660.92	团结变/镇江.团结变/1号主变	7.17	Ⅰ段母线
镇江直属	凯述必234线	镇江.团结变/10kV.凯述必234线	10kV	400	D5000 AMPRATING	94.23	2024-01-22	23.56	轻载	3217.53	3217.53	团结变/镇江.团结变/1号主变	7.17	Ⅱ段母线
镇江直属	蓝箭1H42线	镇江.团结变/10kV.蓝箭1H42线	10kV	508	D5000 AMPRATING	90.35	2024-03-26	17.79	轻载	4594.13	4594.13	团结变/镇江.团结变/2号主变	30.58	Ⅳ段母线
镇江直属	美驰1H33线	镇江.团结变/10kV.美驰1H33线	10kV	508	D5000 AMPRATING	185.38	2024-01-23	36.49	轻载	2948.21	2948.21	团结变/镇江.团结变/2号主变	30.58	Ⅲ段母线
镇江直属	美林Ⅰ231线	镇江.团结变/10kV.美林Ⅰ231线	10kV	443	D5000 AMPRATING	168.35	2024-01-23	38	轻载	2455.11	2455.11	团结变/镇江.团结变/1号主变	7.17	Ⅰ段母线
镇江直属	美林湾1H44线	镇江.团结变/10kV.美林湾1H44线	10kV	443	D5000 AMPRATING	206.98	2024-01-23	46.72	轻载	1786.03	1786.03	团结变/镇江.团结变/2号主变	30.58	Ⅳ段母线
镇江直属	软件1H37线	镇江.团结变/10kV.软件1H37线	10kV	596	D5000 AMPRATING	108.35	2024-01-23	18.18	轻载	5349.28	5349.28	团结变/镇江.团结变/2号主变	30.58	Ⅲ段母线
镇江直属	四和1H41线	镇江.团结变/10kV.四和1H41线	10kV	508	D5000 AMPRATING	0.1	2024-03-31	0.02	轻载	6157.26	6157.26	团结变/镇江.团结变/2号主变	30.58	Ⅳ段母线
镇江直属	天龙134线	镇江.团结变/10kV.天龙134线	10kV	400	D5000 AMPRATING	10.95	2024-02-27	2.74	轻载	4659.94	4659.94	团结变/镇江.团结变/1号主变	7.17	Ⅱ段母线

镇江直属	纬三130线	镇江.团结变/10kv.纬三130线	10kv	508	D5000 AMPRATING	230.39	2024-02-28	45.35	轻载	2168.63	2168.63	团结变/镇江.团结变/1号主变	7.17	II段母线
镇江直属	沃得232线	镇江.团结变/10kv.沃得232线	10kv	400	D5000 AMPRATING	320.86	2024-02-28	80.22	重载	0	0	团结变/镇江.团结变/1号主变	7.17	II段母线
镇江直属	吾悦240线	镇江.团结变/10kv.吾悦240线	10kv	508	D5000 AMPRATING	205.18	2024-01-23	40.39	轻载	2605.27	2605.27	团结变/镇江.团结变/1号主变	7.17	II段母线
镇江直属	新津136线	镇江.团结变/10kv.新津136线	10kv	400	D5000 AMPRATING	251.34	2024-01-23	62.84	中载	496.39	496.39	团结变/镇江.团结变/1号主变	7.17	II段母线
镇江直属	新元230线	镇江.团结变/10kv.新元230线	10kv	420	D5000 AMPRATING	153.19	2024-01-22	36.47	轻载	2438.82	2438.82	团结变/镇江.团结变/1号主变	7.17	II段母线
镇江直属	学林137线	镇江.团结变/10kv.学林137线	10kv	508	D5000 AMPRATING	202.9	2024-01-23	39.94	轻载	2644.76	2644.76	团结变/镇江.团结变/1号主变	7.17	I段母线
镇江直属	雅郡1H34线	镇江.团结变/10kv.雅郡1H34线	10kv	508	D5000 AMPRATING	208.9	2024-01-23	41.12	轻载	2540.84	2540.84	团结变/镇江.团结变/2号主变	30.58	III段母线
镇江直属	研发1H38线	镇江.团结变/10kv.研发1H38线	10kv	508	D5000 AMPRATING	222.83	2024-01-22	43.86	轻载	2299.57	2299.57	团结变/镇江.团结变/2号主变	30.58	III段母线
镇江直属	永隆1H36线	镇江.团结变/10kv.永隆1H36线	10kv	508	D5000 AMPRATING	117.71	2024-01-22	23.17	轻载	4120.25	4120.25	团结变/镇江.团结变/2号主变	30.58	III段母线
镇江直属	永钻237线	镇江.团结变/10kv.永钻237线	10kv	508	D5000 AMPRATING	276.22	2024-01-22	54.37	中载	1374.86	1374.86	团结变/镇江.团结变/1号主变	7.17	I段母线
镇江直属	张许1H46线	镇江.团结变/10kv.张许1H46线	10kv	508	D5000 AMPRATING	133.42	2024-01-23	26.26	轻载	3848.15	3848.15	团结变/镇江.团结变/2号主变	30.58	IV段母线
镇江直属	钻石1H35线	镇江.团结变/10kv.钻石1H35线	10kv	508	D5000 AMPRATING	169.54	2024-01-23	33.37	轻载	3222.55	3222.55	团结变/镇江.团结变/2号主变	30.58	III段母线
镇江直属	北角1F35线	镇江.五峰变/10kv.北角1F35线	10kv	400	D5000 AMPRATING	143.6	2024-02-21	35.9	轻载	2362.44	2362.44	五峰变/镇江.五峰变/1号主变	2.5	I段母线
镇江直属	滨江1F16线	镇江.五峰变/10kv.滨江1F16线	10kv	504	D5000 AMPRATING	6.3	2024-03-10	1.25	轻载	6001.38	6001.38	五峰变/镇江.五峰变/2号主变	16.73	II段母线
镇江直属	常丰1F46线	镇江.五峰变/10kv.常丰1F46线	10kv	508	D5000 AMPRATING	70.6	2024-01-22	13.9	轻载	4936.2	4936.2	五峰变/镇江.五峰变/2号主变	16.73	II段母线
镇江直属	大成1F43线	镇江.五峰变/10kv.大成1F43线	10kv	398	D5000 AMPRATING	0	2024-03-31	0	轻载	4825.35	2500	五峰变/镇江.五峰变/1号主变	2.5	I段母线
镇江直属	大东1F30线	镇江.五峰变/10kv.大东1F30线	10kv	508	D5000 AMPRATING	356.3	2024-01-27	70.14	重载	0	0	五峰变/镇江.五峰变/2号主变	16.73	II段母线
镇江直属	东方1F32线	镇江.五峰变/10kv.东方1F32线	10kv	508	D5000 AMPRATING	230.7	2024-02-29	45.41	轻载	2163.26	2163.26	五峰变/镇江.五峰变/2号主变	16.73	II段母线
镇江直属	东海1F13线	镇江.五峰变/10kv.东海1F13线	10kv	508	D5000 AMPRATING	207.7	2024-01-15	40.89	轻载	2561.62	2500	五峰变/镇江.五峰变/1号主变	2.5	I段母线
镇江直属	菲舍尔1F15线	镇江.五峰变/10kv.菲舍尔1F15线	10kv	508	D5000 AMPRATING	87.8	2024-03-11	17.28	轻载	4638.29	2500	五峰变/镇江.五峰变/1号主变	2.5	I段母线
镇江直属	峰元1F24线	镇江.五峰变/10kv.峰元1F24线	10kv	508	D5000 AMPRATING	284.9	2024-01-23	56.08	中载	1224.52	1224.52	五峰变/镇江.五峰变/2号主变	16.73	II段母线
镇江直属	钢厂1F26线	镇江.五峰变/10kv.钢厂1F26线	10kv	508	D5000 AMPRATING	140.4	2024-03-29	27.64	轻载	3727.26	3727.26	五峰变/镇江.五峰变/2号主变	16.73	II段母线
镇江直属	光轻1F48线	镇江.五峰变/10kv.光轻1F48线	10kv	425	D5000 AMPRATING	79.4	2024-03-26	18.68	轻载	3777.49	3777.49	五峰变/镇江.五峰变/2号主变	16.73	II段母线
镇江直属	航天1F18线	镇江.五峰变/10kv.航天1F18线	10kv	504	D5000 AMPRATING	250.1	2024-01-27	49.62	轻载	1778.76	1778.76	五峰变/镇江.五峰变/2号主变	16.73	II段母线
镇江直属	横山1F33线	镇江.五峰变/10kv.横山1F33线	10kv	457	D5000 AMPRATING	63.4	2024-03-07	13.87	轻载	4442.58	2500	五峰变/镇江.五峰变/1号主变	2.5	I段母线
镇江直属	厚角1F31线	镇江.五峰变/10kv.厚角1F31线	10kv	400	D5000 AMPRATING	183.7	2024-01-16	45.93	轻载	1667.91	1667.91	五峰变/镇江.五峰变/1号主变	2.5	I段母线
镇江直属	华创1F49线	镇江.五峰变/10kv.华创1F49线	10kv	504	D5000 AMPRATING	199.8	2024-01-23	39.64	轻载	2649.96	2500	五峰变/镇江.五峰变/1号主变	2.5	I段母线
镇江直属	机电1F29线	镇江.五峰变/10kv.机电1F29线	10kv	400	D5000 AMPRATING	249.9	2024-02-28	62.48	中载	521.33	521.33	五峰变/镇江.五峰变/1号主变	2.5	I段母线
镇江直属	计量1F45线	镇江.五峰变/10kv.计量1F45线	10kv	508	D5000 AMPRATING	142.8	2024-01-03	28.11	轻载	3685.69	2500	五峰变/镇江.五峰变/1号主变	2.5	I段母线
镇江直属	技校1F20线	镇江.五峰变/10kv.技校1F20线	10kv	508	D5000 AMPRATING	0	2024-03-31	0	轻载	6158.99	6158.99	五峰变/镇江.五峰变/2号主变	16.73	II段母线
镇江直属	佳顺1F17线	镇江.五峰变/10kv.佳顺1F17线	10kv	400	D5000 AMPRATING	187.6	2024-01-23	46.9	轻载	1600.36	1600.36	五峰变/镇江.五峰变/1号主变	2.5	I段母线
镇江直属	捷科1F36线	镇江.五峰变/10kv.捷科1F36线	10kv	508	D5000 AMPRATING	201.9	2024-01-18	39.74	轻载	2662.08	2662.08	五峰变/镇江.五峰变/2号主变	16.73	II段母线
镇江直属	金港1F27线	镇江.五峰变/10kv.金港1F27线	10kv	400	D5000 AMPRATING	38.9	2024-03-18	9.73	轻载	4175.85	2500	五峰变/镇江.五峰变/1号主变	2.5	I段母线
镇江直属	金扬1F12线	镇江.五峰变/10kv.金扬1F12线	10kv	508	D5000 AMPRATING	168.7	2024-01-03	33.21	轻载	3237.1	3237.1	五峰变/镇江.五峰变/2号主变	16.73	II段母线
镇江直属	均豪1F39线	镇江.五峰变/10kv.均豪1F39线	10kv	398	D5000 AMPRATING	212.8	2024-02-29	53.47	中载	1139.65	1139.65	五峰变/镇江.五峰变/1号主变	2.5	I段母线

镇江直属	科技1F44线	镇江.五峰变/10kV.科技1F44线	10kV	400	D5000 AMPRATING	51.9	2024-02-22	12.98	轻载	3950.69	3950.69	五峰变/镇江.五峰变/2号主变	16.73	II段母线
镇江直属	快鹿1F42线	镇江.五峰变/10kV.快鹿1F42线	10kV	457	D5000 AMPRATING	107.4	2024-01-19	23.5	轻载	3680.5	3680.5	五峰变/镇江.五峰变/2号主变	16.73	II段母线
镇江直属	米兰1F41线	镇江.五峰变/10kV.米兰1F41线	10kV	400	D5000 AMPRATING	43.9	2024-03-06	10.98	轻载	4089.25	2500	五峰变/镇江.五峰变/1号主变	2.5	I段母线
镇江直属	南化1F28线	镇江.五峰变/10kV.南化1F28线	10kV	457	D5000 AMPRATING	7.8	2024-01-03	1.71	轻载	5405.57	5405.57	五峰变/镇江.五峰变/2号主变	16.73	II段母线
镇江直属	泉岭1F25线	镇江.五峰变/10kV.泉岭1F25线	10kV	425	D5000 AMPRATING	32.9	2024-02-06	7.74	轻载	4582.87	2500	五峰变/镇江.五峰变/1号主变	2.5	I段母线
镇江直属	威凡1F22线	镇江.五峰变/10kV.威凡1F22线	10kV	508	D5000 AMPRATING	155.9	2024-01-22	30.69	轻载	3458.8	3458.8	五峰变/镇江.五峰变/2号主变	16.73	II段母线
镇江直属	小港1F21线	镇江.五峰变/10kV.小港1F21线	10kV	588	D5000 AMPRATING	210.5	2024-03-05	35.8	轻载	3483.05	2500	五峰变/镇江.五峰变/1号主变	2.5	I段母线
镇江直属	新港1F37线	镇江.五峰变/10kV.新港1F37线	10kV	400	D5000 AMPRATING	203.2	2024-01-19	50.8	中载	1330.17	1330.17	五峰变/镇江.五峰变/1号主变	2.5	I段母线
镇江直属	新街1F47线	镇江.五峰变/10kV.新街1F47线	10kV	504	D5000 AMPRATING	42.4	2024-03-22	8.41	轻载	5376.12	2500	五峰变/镇江.五峰变/1号主变	2.5	I段母线
镇江直属	新农1F40线	镇江.五峰变/10kV.新农1F40线	10kV	457	D5000 AMPRATING	136.6	2024-03-21	29.89	轻载	3174.75	3174.75	五峰变/镇江.五峰变/2号主变	16.73	II段母线
镇江直属	鑫城1F19线	镇江.五峰变/10kV.鑫城1F19线	10kV	398	D5000 AMPRATING	173.7	2024-01-23	43.64	轻载	1816.86	1816.86	五峰变/镇江.五峰变/1号主变	2.5	I段母线
镇江直属	跃进1F14线	镇江.五峰变/10kV.跃进1F14线	10kV	504	D5000 AMPRATING	382.6	2024-01-03	75.91	重载	0	0	五峰变/镇江.五峰变/2号主变	16.73	II段母线
镇江直属	造纸1F11线	镇江.五峰变/10kV.造纸1F11线	10kV	508	D5000 AMPRATING	448.49	2024-03-10	88.29	重载	0	0	五峰变/镇江.五峰变/1号主变	2.5	I段母线
镇江直属	长星1F34线	镇江.五峰变/10kV.长星1F34线	10kV	546	D5000 AMPRATING	148.3	2024-02-28	27.16	轻载	4051.14	4051.14	五峰变/镇江.五峰变/2号主变	16.73	II段母线
镇江直属	泵站I 245线	镇江.象山变/10kV.泵站I 245线	10kV	508	D5000 AMPRATING	144.35	2024-01-23	28.42	轻载	3658.85	3658.85	象山变/镇江.象山变/1号主变	7.79	I段母线
镇江直属	泵站II 248线	镇江.象山变/10kV.泵站II 248线	10kV	393	D5000 AMPRATING	122.54	2024-02-21	31.18	轻载	2642.33	2642.33	象山变/镇江.象山变/2号主变	9.7	II段母线
镇江直属	滨水149线	镇江.象山变/10kV.滨水149线	10kV	504	D5000 AMPRATING	225.23	2024-02-09	44.69	轻载	2209.51	2209.51	象山变/镇江.象山变/1号主变	7.79	I段母线
镇江直属	城北142线	镇江.象山变/10kV.城北142线	10kV	443	D5000 AMPRATING	50.98	2024-01-22	11.51	轻载	4487.95	4487.95	象山变/镇江.象山变/2号主变	9.7	II段母线
镇江直属	船厂141线	镇江.象山变/10kV.船厂141线	10kV	443	D5000 AMPRATING	249.84	2024-01-23	56.4	中载	1043.7	1043.7	象山变/镇江.象山变/1号主变	7.79	I段母线
镇江直属	甘露247线	镇江.象山变/10kV.甘露247线	10kV	400	D5000 AMPRATING	192.35	2024-02-29	48.09	轻载	1518.09	1518.09	象山变/镇江.象山变/1号主变	7.79	I段母线
镇江直属	干校147线	镇江.象山变/10kV.干校147线	10kV	443	D5000 AMPRATING	161.4	2024-01-22	36.43	轻载	2575.48	2575.48	象山变/镇江.象山变/1号主变	7.79	I段母线
镇江直属	红雨I 243线	镇江.象山变/10kV.红雨I 243线	10kV	400	D5000 AMPRATING	18.05	2024-01-22	4.51	轻载	4536.97	4536.97	象山变/镇江.象山变/1号主变	7.79	I段母线
镇江直属	红雨II 246线	镇江.象山变/10kV.红雨II 246线	10kV	425	D5000 AMPRATING	175.58	2024-01-23	41.31	轻载	2111.65	2111.65	象山变/镇江.象山变/2号主变	9.7	II段母线
镇江直属	花城249线	镇江.象山变/10kV.花城249线	10kV	443	D5000 AMPRATING	237.01	2024-01-23	53.5	中载	1265.91	1265.91	象山变/镇江.象山变/1号主变	7.79	I段母线
镇江直属	花山144线	镇江.象山变/10kV.花山144线	10kV	443	D5000 AMPRATING	236.3	2024-01-22	53.34	中载	1278.21	1278.21	象山变/镇江.象山变/2号主变	9.7	II段母线
镇江直属	环城145线	镇江.象山变/10kV.环城145线	10kV	443	D5000 AMPRATING	49.58	2024-01-20	11.19	轻载	4512.2	4512.2	象山变/镇江.象山变/1号主变	7.79	I段母线
镇江直属	焦山140线	镇江.象山变/10kV.焦山140线	10kV	443	D5000 AMPRATING	212.92	2024-03-27	48.06	轻载	1683.15	1683.15	象山变/镇江.象山变/2号主变	9.7	II段母线
镇江直属	九里242线	镇江.象山变/10kV.九里242线	10kV	400	D5000 AMPRATING	111.94	2024-01-03	27.99	轻载	2910.79	2910.79	象山变/镇江.象山变/2号主变	9.7	II段母线
镇江直属	梧桐244线	镇江.象山变/10kV.梧桐244线	10kV	400	D5000 AMPRATING	185.14	2024-01-08	46.29	轻载	1642.97	1642.97	象山变/镇江.象山变/2号主变	9.7	II段母线
镇江直属	香江240线	镇江.象山变/10kV.香江240线	10kV	443	D5000 AMPRATING	100.21	2024-01-23	22.62	轻载	3635.29	3635.29	象山变/镇江.象山变/2号主变	9.7	II段母线
镇江直属	印染148线	镇江.象山变/10kV.印染148线	10kV	443	D5000 AMPRATING	162.34	2024-01-23	36.65	轻载	2559.2	2559.2	象山变/镇江.象山变/2号主变	9.7	II段母线
镇江直属	招商146线	镇江.象山变/10kV.招商146线	10kV	504	D5000 AMPRATING	161.75	2024-01-23	32.09	轻载	3308.98	3308.98	象山变/镇江.象山变/2号主变	9.7	II段母线
镇江直属	制药143线	镇江.象山变/10kV.制药143线	10kV	400	D5000 AMPRATING	197.74	2024-01-22	49.44	轻载	1424.74	1424.74	象山变/镇江.象山变/1号主变	7.79	I段母线
镇江直属	紫荆241线	镇江.象山变/10kV.紫荆241线	10kV	400	D5000 AMPRATING	62.24	2024-02-05	15.56	轻载	3771.6	3771.6	象山变/镇江.象山变/1号主变	7.79	I段母线
镇江直属	东石144线	镇江.辛丰变/10kV.东石144线	10kV	393	D5000 AMPRATING	291.9	2024-03-28	74.27	重载	0	0	辛丰变/镇江.辛丰变/2号主变	12.02	II段母线

镇江直属	钢管148线	镇江.辛丰变/10kV.钢管148线	10kV	393	D5000 AMPRATING	108.6	2024-01-23	27.63	轻载	2883.78	2883.78	辛丰变/镇江.辛丰变/2号主变	12.02	II段母线
镇江直属	宏浩211线	镇江.辛丰变/10kV.宏浩211线	10kV	443	D5000 AMPRATING	174.6	2024-01-22	39.41	轻载	2346.86	1590	辛丰变/镇江.辛丰变/1号主变	1.59	I段母线
镇江直属	华村147线	镇江.辛丰变/10kV.华村147线	10kV	303	D5000 AMPRATING	116.1	2024-01-22	38.32	轻载	1662.72	1590	辛丰变/镇江.辛丰变/1号主变	1.59	I段母线
镇江直属	基冯145线	镇江.辛丰变/10kV.基冯145线	10kV	303	D5000 AMPRATING	126.7	2024-01-23	41.82	轻载	1479.12	1479.12	辛丰变/镇江.辛丰变/1号主变	1.59	I段母线
镇江直属	纪巷141线	镇江.辛丰变/10kV.纪巷141线	10kV	283	D5000 AMPRATING	182	2024-01-22	64.31	中载	278.85	278.85	辛丰变/镇江.辛丰变/1号主变	1.59	I段母线
镇江直属	石城142线	镇江.辛丰变/10kV.石城142线	10kV	380	D5000 AMPRATING	59.3	2024-01-22	15.61	轻载	3580.04	3580.04	辛丰变/镇江.辛丰变/2号主变	12.02	II段母线
镇江直属	辛工143线	镇江.辛丰变/10kV.辛工143线	10kV	303	D5000 AMPRATING	231.1	2024-01-22	76.27	重载	0	0	辛丰变/镇江.辛丰变/1号主变	1.59	I段母线
镇江直属	辛龙212线	镇江.辛丰变/10kV.辛龙212线	10kV	443	D5000 AMPRATING	4.7	2024-02-07	1.06	轻载	5289.52	5289.52	辛丰变/镇江.辛丰变/2号主变	12.02	II段母线
镇江直属	辛镇210线	镇江.辛丰变/10kV.辛镇210线	10kV	380	D5000 AMPRATING	203.3	2024-02-24	53.5	中载	1085.96	1085.96	辛丰变/镇江.辛丰变/2号主变	12.02	II段母线
镇江直属	沿江146线	镇江.辛丰变/10kV.沿江146线	10kV	393	D5000 AMPRATING	126	2024-01-20	32.06	轻载	2582.41	2582.41	辛丰变/镇江.辛丰变/2号主变	12.02	II段母线
镇江直属	中轴149线	镇江.辛丰变/10kV.中轴149线	10kV	380	D5000 AMPRATING	273.3	2024-02-29	71.92	重载	0	0	辛丰变/镇江.辛丰变/1号主变	1.59	I段母线
镇江直属	朝阳1X13线	镇江.新民变/10kV.备用1X13线	10kV	485	缺省经验值	53.98	2024-03-04	11.13	轻载	4945.2	4945.2	新民变/	0	
镇江直属	国林1X23线	镇江.新民变/10kV.备用1X23线	10kV	485	缺省经验值	261.88	2024-03-31	54	中载	1344.37	1344.37	新民变/	0	
镇江直属	港务1X12线	镇江.新民变/10kV.港务1X12线	10kV	485	缺省经验值	0	2024-03-31	0	轻载	5880.14	5880.14	新民变/	0	
镇江直属	红旗1X26线	镇江.新民变/10kV.红旗1X26线	10kV	485	缺省经验值	0	2024-03-31	0	轻载	5880.14	5880.14	新民变/	0	
镇江直属	南江1X25线	镇江.新民变/10kV.南江1X25线	10kV	485	缺省经验值	0	2024-03-31	0	轻载	5880.14	5880.14	新民变/	0	
镇江直属	青春1X24线	镇江.新民变/10kV.青春1X24线	10kV	485	缺省经验值	0	2024-03-31	0	轻载	5880.14	5880.14	新民变/	0	
镇江直属	深港1X11线	镇江.新民变/10kV.深港1X11线	10kV	485	缺省经验值	9.76	2024-02-22	2.01	轻载	5711.09	5711.09	新民变/	0	
镇江直属	新民洲1X16线	镇江.新民变/10kV.新民洲1X16线	10kV	485	缺省经验值	290.5	2024-03-31	59.9	中载	848.68	848.68	新民变/	0	
镇江直属	超市1Y11线	镇江.银山变/10kV.超市1Y11线	10kV	508	D5000 AMPRATING	44.65	2024-01-23	8.79	轻载	5385.65	5385.65	银山变/镇江.银山变/1号主变	31.18	I段母线
镇江直属	服务1Y36线	镇江.银山变/10kV.服务1Y36线	10kV	508	D5000 AMPRATING	57.65	2024-02-29	11.35	轻载	5160.49	5160.49	银山变/镇江.银山变/2号主变	35.57	III段母线
镇江直属	葛村1Y43线	镇江.银山变/10kV.葛村1Y43线	10kV	508	D5000 AMPRATING	88.59	2024-01-23	17.44	轻载	4624.61	4624.61	银山变/镇江.银山变/1号主变	31.18	IV段母线
镇江直属	公园1Y22线	镇江.银山变/10kV.公园1Y22线	10kV	508	D5000 AMPRATING	126.06	2024-01-29	24.81	轻载	3975.63	3975.63	银山变/镇江.银山变/2号主变	35.57	II段母线
镇江直属	外贸1Y13线	镇江.银山变/10kV.广场1Y13线	10kV	508	D5000 AMPRATING	1.4	2024-03-26	0.28	轻载	6134.74	6134.74	银山变/镇江.银山变/1号主变	31.18	I段母线
镇江直属	海华1Y26线	镇江.银山变/10kV.海华1Y26线	10kV	508	D5000 AMPRATING	137.14	2024-01-29	27	轻载	3783.72	3783.72	银山变/镇江.银山变/2号主变	35.57	II段母线
镇江直属	蝴蝶1Y35线	镇江.银山变/10kV.蝴蝶1Y35线	10kV	508	D5000 AMPRATING	219.9	2024-01-23	43.29	轻载	2350.32	2350.32	银山变/镇江.银山变/2号主变	35.57	III段母线
镇江直属	经发1Y15线	镇江.银山变/10kV.经发1Y15线	10kV	508	D5000 AMPRATING	85.27	2024-02-05	16.79	轻载	4682.11	4682.11	银山变/镇江.银山变/1号主变	31.18	I段母线
镇江直属	乐业1Y24线	镇江.银山变/10kV.乐业1Y24线	10kV	508	D5000 AMPRATING	218.19	2024-01-23	42.95	轻载	2379.94	2379.94	银山变/镇江.银山变/2号主变	35.57	II段母线
镇江直属	沁园1Y21线	镇江.银山变/10kV.沁园1Y21线	10kV	508	D5000 AMPRATING	129.58	2024-01-28	25.51	轻载	3914.66	3914.66	银山变/镇江.银山变/2号主变	35.57	II段母线
镇江直属	人工湖1Y16线	镇江.银山变/10kV.人工湖1Y16线	10kV	508	D5000 AMPRATING	86.15	2024-01-21	16.96	轻载	4666.87	4666.87	银山变/镇江.银山变/1号主变	31.18	I段母线
镇江直属	润发1Y32线	镇江.银山变/10kV.润发1Y32线	10kV	508	D5000 AMPRATING	94.04	2024-01-23	18.51	轻载	4530.21	4530.21	银山变/镇江.银山变/2号主变	35.57	III段母线
镇江直属	山储1Y33线	镇江.银山变/10kV.山储1Y33线	10kV	580	D5000 AMPRATING	0	2024-03-31	0	轻载	7031.92	7031.92	银山变/镇江.银山变/2号主变	35.57	III段母线
镇江直属	九悦1Y23线	镇江.银山变/10kV.魏家1Y23线	10kV	508	D5000 AMPRATING	1.58	2024-02-04	0.31	轻载	6131.62	6131.62	银山变/镇江.银山变/2号主变	35.57	II段母线
镇江直属	扬子1Y31线	镇江.银山变/10kV.扬子1Y31线	10kV	508	D5000 AMPRATING	29.17	2024-01-28	5.74	轻载	5653.76	5653.76	银山变/镇江.银山变/2号主变	35.57	III段母线
镇江直属	益华1Y12线	镇江.银山变/10kV.益华1Y12线	10kV	508	D5000 AMPRATING	21.97	2024-02-22	4.32	轻载	5778.47	5778.47	银山变/镇江.银山变/1号主变	31.18	I段母线

镇江直属	银储1Y14线	镇江.银山变/10kV.银储1Y14线	10kV	580	D5000 AMPRATING	1.58	2024-03-31	0.27	轻载	7004.55	7004.55	银山变/镇江.银山变/1号主变	31.18	I段母线
镇江直属	樱花1Y41线	镇江.银山变/10kV.樱花1Y41线	10kV	508	D5000 AMPRATING	120.58	2024-01-22	23.74	轻载	4070.54	4070.54	银山变/镇江.银山变/1号主变	31.18	IV段母线
镇江直属	御景1Y34线	镇江.银山变/10kV.御景1Y34线	10kV	508	D5000 AMPRATING	141.67	2024-02-23	27.89	轻载	3705.26	3705.26	银山变/镇江.银山变/2号主变	35.57	III段母线
镇江直属	赵声1Y46线	镇江.银山变/10kV.赵声1Y46线	10kV	508	D5000 AMPRATING	1.58	2024-03-31	0.31	轻载	6131.62	6131.62	银山变/镇江.银山变/1号主变	31.18	IV段母线
镇江直属	子扬1Y42线	镇江.银山变/10kV.子扬1Y42线	10kV	508	D5000 AMPRATING	176.48	2024-01-22	34.74	轻载	3102.35	3102.35	银山变/镇江.银山变/1号主变	31.18	IV段母线
镇江直属	创业2Y27线	镇江.银山变/20kV.创业2Y27线	20kV	508	D5000 AMPRATING	78.41	2024-01-03	15.44	轻载	9601.86	9601.86	银山变/镇江.银山变/2号主变	35.57	II段母线
镇江直属	翠竹2Y21线	镇江.银山变/20kV.翠竹2Y21线	20kV	508	D5000 AMPRATING	81.58	2024-01-23	16.06	轻载	9492.05	9492.05	银山变/镇江.银山变/2号主变	35.57	II段母线
镇江直属	港校2Y13线	镇江.银山变/20kV.港校2Y13线	20kV	508	D5000 AMPRATING	0.87	2024-03-30	0.17	轻载	12287.8	12287.8	银山变/	0	
镇江直属	厚横2Y23线	镇江.银山变/20kV.厚横2Y23线	20kV	508	D5000 AMPRATING	82.46	2024-02-09	16.23	轻载	9461.56	9461.56	银山变/镇江.银山变/2号主变	35.57	II段母线
镇江直属	平昌2Y11线	镇江.银山变/20kV.平昌2Y11线	20kV	393	D5000 AMPRATING	124.3	2024-01-23	31.63	轻载	5223.71	5223.71	银山变/镇江.银山变/1号主变	31.18	I段母线
镇江直属	轻纺2Y22线	镇江.银山变/20kV.轻纺2Y22线	20kV	508	D5000 AMPRATING	120.26	2024-01-22	23.67	轻载	8152.17	8152.17	银山变/镇江.银山变/2号主变	35.57	II段母线
镇江直属	盛港2Y20线	镇江.银山变/20kV.盛港2Y20线	20kV	393	D5000 AMPRATING	96	2024-02-09	24.43	轻载	6204.02	6204.02	银山变/镇江.银山变/2号主变	35.57	II段母线
镇江直属	太阳2Y29线	镇江.银山变/20kV.太阳2Y29线	20kV	508	D5000 AMPRATING	2.98	2024-03-31	0.59	轻载	12214.8	12214.8	银山变/镇江.银山变/2号主变	35.57	II段母线
镇江直属	五北2Y14线	镇江.银山变/20kV.五北2Y14线	20kV	508	D5000 AMPRATING	111.12	2024-01-23	21.87	轻载	8468.78	8468.78	银山变/镇江.银山变/1号主变	31.18	I段母线
镇江直属	赵庄2Y12线	镇江.银山变/20kV.赵庄2Y12线	20kV	508	D5000 AMPRATING	85.27	2024-01-22	16.79	轻载	9364.23	9364.23	银山变/镇江.银山变/1号主变	31.18	I段母线
镇江直属	中节2Y15线	镇江.银山变/20kV.中节2Y15线	20kV	508	D5000 AMPRATING	354.1	2024-01-24	69.7	中载	51.96	51.96	银山变/镇江.银山变/1号主变	31.18	I段母线
镇江直属	安沛243线	镇江.营江变/10kV.安沛243线	10kV	341	D5000 AMPRATING	167.02	2024-02-25	48.98	轻载	1241.49	1241.49	营江变/镇江.营江变/2号主变	31.47	II段母线
镇江直属	润港247线	镇江.营江变/10kV.备用247线	10kV	508	D5000 AMPRATING	95.64	2024-03-19	18.83	轻载	4502.5	4502.5	营江变/镇江.营江变/2号主变	31.47	II段母线
镇江直属	矿业237线	镇江.营江变/10kV.矿业237线	10kV	250	D5000 AMPRATING	0	2024-03-31	0	轻载	3031	3031	营江变/	0	
镇江直属	勤丰244线	镇江.营江变/10kV.勤丰244线	10kV	341	D5000 AMPRATING	110.41	2024-01-26	32.38	轻载	2221.98	2221.98	营江变/镇江.营江变/2号主变	31.47	II段母线
镇江直属	先锋241线	镇江.营江变/10kV.先锋241线	10kV	508	D5000 AMPRATING	220.82	2024-03-21	43.47	轻载	2334.38	2334.38	营江变/镇江.营江变/2号主变	31.47	II段母线
镇江直属	沿河238线	镇江.营江变/10kV.沿河238线	10kV	300	D5000 AMPRATING	0	2024-03-31	0	轻载	3637.2	3637.2	营江变/	0	
镇江直属	营东242线	镇江.营江变/10kV.营东242线	10kV	445	D5000 AMPRATING	174.58	2024-01-23	39.23	轻载	2371.45	2371.45	营江变/镇江.营江变/2号主变	31.47	II段母线
镇江直属	正东235线	镇江.营江变/10kV.正东235线	10kV	341	D5000 AMPRATING	131.86	2024-01-18	38.67	轻载	1850.46	1850.46	营江变/镇江.营江变/1号主变	15.64	I段母线
镇江直属	资东233线	镇江.营江变/10kV.资东233线	10kV	341	D5000 AMPRATING	25.84	2024-02-01	7.58	轻载	3686.73	3686.73	营江变/镇江.营江变/1号主变	15.64	I段母线
镇江直属	麒麟1Y15线	镇江.禹山变/10kV.备用1Y15线	10kV	485	缺省经验值	160.31	2024-02-05	33.05	轻载	3103.57	3103.57	禹山变/镇江.禹山变/1号主变	11.63	I段母线
镇江直属	清河1Y43线	镇江.禹山变/10kV.备用1Y43线	10kV	485	缺省经验值	139.92	2024-01-22	28.85	轻载	3456.72	3456.72	禹山变/镇江.禹山变/2号主变	22.22	IV段母线
镇江直属	聆江1Y44线	镇江.禹山变/10kV.备用1Y44线	10kV	485	缺省经验值	19.86	2024-02-09	4.09	轻载	5536.16	5536.16	禹山变/镇江.禹山变/2号主变	22.22	IV段母线
镇江直属	京江1Y46线	镇江.禹山变/10kV.备用1Y46线	10kV	485	缺省经验值	180	2024-02-01	37.11	轻载	2762.54	2762.54	禹山变/镇江.禹山变/2号主变	22.22	IV段母线
镇江直属	灏月1Y31线	镇江.禹山变/10kV.灏月1Y31线	10kV	443	D5000 AMPRATING	393.41	2024-01-22	88.81	重载	0	0	禹山变/镇江.禹山变/2号主变	22.22	III段母线
镇江直属	合山1Y16线	镇江.禹山变/10kV.合山1Y16线	10kV	504	D5000 AMPRATING	161.37	2024-02-05	32.02	轻载	3315.56	3315.56	禹山变/镇江.禹山变/1号主变	11.63	I段母线
镇江直属	河滨1Y23线	镇江.禹山变/10kV.河滨1Y23线	10kV	504	D5000 AMPRATING	85.96	2024-01-22	17.06	轻载	4621.66	4621.66	禹山变/镇江.禹山变/1号主变	11.63	II段母线
镇江直属	华源1Y35线	镇江.禹山变/10kV.华源1Y35线	10kV	504	D5000 AMPRATING	133.42	2024-01-31	26.47	轻载	3799.66	3799.66	禹山变/镇江.禹山变/2号主变	22.22	III段母线
镇江直属	锦城1Y22线	镇江.禹山变/10kV.锦城1Y22线	10kV	504	D5000 AMPRATING	134.12	2024-01-22	26.61	轻载	3787.53	3787.53	禹山变/镇江.禹山变/1号主变	11.63	II段母线
镇江直属	美地 I 1Y25线	镇江.禹山变/10kV.美地 I 1Y25线	10kV	504	D5000 AMPRATING	141.33	2024-03-12	28.04	轻载	3662.66	3662.66	禹山变/镇江.禹山变/1号主变	11.63	II段母线

镇江直属	华夏1Y32线	镇江.禹山变/10kv.美地II 1Y32线	10kV	485	缺省经验值	41.48	2024-02-09	8.55	轻载	5161.7	5161.7	禹山变/镇江.禹山变/2号主变	22.22	III段母线
镇江直属	米山1Y12线	镇江.禹山变/10kv.米山1Y12线	10kV	465	D5000 AMPRATING	184.92	2024-01-23	39.77	轻载	2434.84	2434.84	禹山变/镇江.禹山变/1号主变	11.63	I段母线
镇江直属	品墅1Y24线	镇江.禹山变/10kv.品墅1Y24线	10kV	508	D5000 AMPRATING	167.17	2024-01-23	32.91	轻载	3263.6	3263.6	禹山变/镇江.禹山变/1号主变	11.63	II段母线
镇江直属	万丰1Y42线	镇江.禹山变/10kv.万丰1Y42线	10kV	443	D5000 AMPRATING	112.85	2024-01-22	25.47	轻载	3416.37	3416.37	禹山变/镇江.禹山变/2号主变	22.22	IV段母线
镇江直属	香城1Y36线	镇江.禹山变/10kv.香城1Y36线	10kV	485	缺省经验值	0	2024-03-31	0	轻载	5880.14	5880.14	禹山变/	0	
镇江直属	香山1Y14线	镇江.禹山变/10kv.香山1Y14线	10kV	504	D5000 AMPRATING	133.07	2024-01-23	26.4	轻载	3805.72	3805.72	禹山变/镇江.禹山变/1号主变	11.63	I段母线
镇江直属	雅居1Y34线	镇江.禹山变/10kv.雅居1Y34线	10kV	485	缺省经验值	0	2024-03-31	0	轻载	5880.14	5880.14	禹山变/	0	
镇江直属	优山I 1Y11线	镇江.禹山变/10kv.优山I 1Y11线	10kV	504	D5000 AMPRATING	47.28	2024-02-05	9.38	轻载	5291.6	5291.6	禹山变/镇江.禹山变/1号主变	11.63	I段母线
镇江直属	优山II 1Y21线	镇江.禹山变/10kv.优山II 1Y21线	10kV	504	D5000 AMPRATING	46.93	2024-01-22	9.31	轻载	5297.66	5297.66	禹山变/镇江.禹山变/1号主变	11.63	II段母线
镇江直属	长江1Y33线	镇江.禹山变/10kv.长江1Y33线	10kV	508	D5000 AMPRATING	120.23	2024-03-27	23.67	轻载	4076.6	4076.6	禹山变/镇江.禹山变/2号主变	22.22	III段母线
镇江直属	中南1Y13线	镇江.禹山变/10kv.中南1Y13线	10kV	465	D5000 AMPRATING	143.44	2024-01-22	30.85	轻载	3153.27	3153.27	禹山变/镇江.禹山变/1号主变	11.63	I段母线
镇江直属	中御1Y41线	镇江.禹山变/10kv.中御1Y41线	10kV	508	D5000 AMPRATING	235.38	2024-01-22	46.33	轻载	2082.21	2082.21	禹山变/镇江.禹山变/2号主变	22.22	IV段母线
镇江直属	登云山1T11线	镇江.云台变/10kv.备用1T11	10kV	485	缺省经验值	117.68	2024-03-15	24.26	轻载	3841.92	3841.92	云台变/镇江.云台变/1号主变	30.39	I段母线
镇江直属	宝盖1T12线	镇江.云台变/10kv.备用1T12	10kV	485	缺省经验值	22.05	2024-01-23	4.55	轻载	5498.23	5498.23	云台变/镇江.云台变/1号主变	30.39	I段母线
镇江直属	西苑1T13线	镇江.云台变/10kv.备用1T13	10kV	485	缺省经验值	114.32	2024-01-23	23.57	轻载	3900.11	3900.11	云台变/镇江.云台变/1号主变	30.39	I段母线
镇江直属	檀香1T14线	镇江.云台变/10kv.备用1T14	10kV	485	缺省经验值	50.14	2024-01-22	10.34	轻载	5011.71	5011.71	云台变/镇江.云台变/1号主变	30.39	I段母线
镇江直属	伯先1T15线	镇江.云台变/10kv.备用1T15	10kV	485	缺省经验值	111.81	2024-01-22	23.05	轻载	3943.59	3943.59	云台变/镇江.云台变/1号主变	30.39	I段母线
镇江直属	一院1T21线	镇江.云台变/10kv.备用1T21	10kV	485	缺省经验值	120.97	2024-02-06	24.94	轻载	3784.93	3784.93	云台变/镇江.云台变/1号主变	30.39	II段母线
镇江直属	朱方1T22线	镇江.云台变/10kv.备用1T22	10kV	485	缺省经验值	148.81	2024-03-27	30.68	轻载	3302.75	3302.75	云台变/镇江.云台变/1号主变	30.39	II段母线
镇江直属	梅园1T31线	镇江.云台变/10kv.备用1T31	10kV	485	缺省经验值	70.52	2024-01-23	14.54	轻载	4658.73	4658.73	云台变/镇江.云台变/2号主变	0	III段母线
镇江直属	明珠1T32线	镇江.云台变/10kv.备用1T32	10kV	485	缺省经验值	115.88	2024-01-22	23.89	轻载	3873.09	3873.09	云台变/镇江.云台变/2号主变	0	III段母线
镇江直属	丰盛1T33线	镇江.云台变/10kv.备用1T33	10kV	485	缺省经验值	86.68	2024-01-23	17.87	轻载	4378.84	4378.84	云台变/镇江.云台变/2号主变	0	III段母线
镇江直属	花华1T34线	镇江.云台变/10kv.备用1T34	10kV	485	缺省经验值	154.89	2024-01-23	31.94	轻载	3197.44	3197.44	云台变/镇江.云台变/2号主变	0	III段母线
镇江直属	润康1T35线	镇江.云台变/10kv.备用1T35	10kV	485	缺省经验值	201.91	2024-01-22	41.63	轻载	2383.05	2383.05	云台变/镇江.云台变/2号主变	0	III段母线
镇江直属	崇实1T41线	镇江.云台变/10kv.备用1T41	10kV	485	缺省经验值	97.95	2024-03-09	20.2	轻载	4183.64	4183.64	云台变/镇江.云台变/2号主变	0	IV段母线
镇江直属	船闸681线	镇江.长岗变/10kv.船闸681线	10kV	443	D5000 AMPRATING	169.67	2024-01-22	38.3	轻载	2432.24	2432.24	长岗变/镇江.长岗变/1号主变	12.25	I段母线
镇江直属	丹徒673线	镇江.长岗变/10kv.丹徒673线	10kV	396	D5000 AMPRATING	219.2	2024-02-01	55.35	中载	1004.56	1004.56	长岗变/镇江.长岗变/1号主变	12.25	I段母线
镇江直属	辅机671线	镇江.长岗变/10kv.辅机671线	10kV	396	D5000 AMPRATING	142.36	2024-01-24	35.95	轻载	2335.42	2335.42	长岗变/镇江.长岗变/1号主变	12.25	I段母线
镇江直属	谏壁670线	镇江.长岗变/10kv.谏壁670线	10kV	443	D5000 AMPRATING	159.88	2024-02-05	36.09	轻载	2601.81	2601.81	长岗变/镇江.长岗变/2号主变	10.65	II段母线
镇江直属	江钢677线	镇江.长岗变/10kv.江钢677线	10kV	396	D5000 AMPRATING	71.02	2024-02-09	17.93	轻载	3571.03	3571.03	长岗变/镇江.长岗变/1号主变	12.25	I段母线
镇江直属	江心674线	镇江.长岗变/10kv.江心674线	10kV	396	D5000 AMPRATING	129.71	2024-02-05	32.76	轻载	2554.52	2554.52	长岗变/镇江.长岗变/2号主变	10.65	II段母线
镇江直属	焦湾672线	镇江.长岗变/10kv.焦湾672线	10kV	396	D5000 AMPRATING	107.33	2024-03-18	27.1	轻载	2942.14	2942.14	长岗变/镇江.长岗变/2号主变	10.65	II段母线
镇江直属	上煌679线	镇江.长岗变/10kv.上煌679线	10kV	396	D5000 AMPRATING	134.43	2024-01-18	33.95	轻载	2472.77	2472.77	长岗变/镇江.长岗变/1号主变	12.25	I段母线
镇江直属	月湖683线	镇江.长岗变/10kv.月湖683线	10kV	396	D5000 AMPRATING	229.15	2024-01-22	57.87	中载	832.22	832.22	长岗变/镇江.长岗变/1号主变	12.25	I段母线
镇江直属	砖瓦675线	镇江.长岗变/10kv.砖瓦675线	10kV	396	D5000 AMPRATING	33.86	2024-01-29	8.55	轻载	4214.64	4214.64	长岗变/镇江.长岗变/1号主变	12.25	I段母线

镇江直属	仁勇1S01线	镇江.长山变/10kV.备用1S01	10kV	485	缺省经验值	262.99	2024-02-25	54.22	中载	1325.15	1325.15	长山变/镇江.长山变/1号主变	31.31	I段母线
镇江直属	尚礼1S02线	镇江.长山变/10kV.备用1S02	10kV	485	缺省经验值	10.19	2024-03-04	2.1	轻载	5703.64	5703.64	长山变/镇江.长山变/1号主变	31.31	I段母线
镇江直属	复兴1S03线	镇江.长山变/10kV.备用1S03	10kV	485	缺省经验值	51.99	2024-02-09	10.72	轻载	4979.67	4979.67	长山变/镇江.长山变/1号主变	31.31	I段母线
镇江直属	务实1S15线	镇江.长山变/10kV.备用1S15	10kV	485	缺省经验值	245.63	2024-02-28	50.65	中载	1625.82	1625.82	长山变/镇江.长山变/2号主变	27.11	II段母线
镇江直属	修德1S16线	镇江.长山变/10kV.备用1S16	10kV	485	缺省经验值	91.67	2024-02-29	18.9	轻载	4292.41	4292.41	长山变/镇江.长山变/2号主变	27.11	II段母线
镇江直属	瑰夏1S20线	镇江.长山变/10kV.备用1S20	10kV	508	D5000 AMPRATING	58.99	2024-01-11	11.61	轻载	5137.28	5137.28	长山变/镇江.长山变/2号主变	27.11	IV段母线
镇江直属	博学1S10线	镇江.长山变/10kV.博学1S10	10kV	508	D5000 AMPRATING	287.59	2024-02-26	56.61	中载	1177.93	1177.93	长山变/镇江.长山变/1号主变	31.31	I段母线
镇江直属	笃志1S09线	镇江.长山变/10kV.笃志1S09	10kV	508	D5000 AMPRATING	220.59	2024-02-29	43.42	轻载	2338.37	2338.37	长山变/镇江.长山变/1号主变	31.31	I段母线
镇江直属	静思1S13线	镇江.长山变/10kV.静思1S13	10kV	485	缺省经验值	156.79	2024-02-28	32.33	轻载	3164.53	3164.53	长山变/镇江.长山变/2号主变	27.11	II段母线
镇江直属	励学1S17线	镇江.长山变/10kV.励学1S17	10kV	485	缺省经验值	259.19	2024-03-29	53.44	中载	1390.96	1390.96	长山变/镇江.长山变/2号主变	27.11	II段母线
镇江直属	明德1S12线	镇江.长山变/10kV.明德1S12	10kV	485	缺省经验值	3.48	2024-03-18	0.72	轻载	5819.86	5819.86	长山变/镇江.长山变/1号主变	31.31	I段母线
镇江直属	求实1S11线	镇江.长山变/10kV.求实1S11	10kV	485	缺省经验值	30.79	2024-03-09	6.35	轻载	5346.85	5346.85	长山变/镇江.长山变/1号主变	31.31	I段母线
镇江直属	仁在1S14线	镇江.长山变/10kV.仁在1S14	10kV	485	缺省经验值	263.99	2024-02-28	54.43	中载	1307.83	1307.83	长山变/镇江.长山变/2号主变	27.11	II段母线
镇江直属	正则1S19线	镇江.长山变/10kV.正则1S19	10kV	485	缺省经验值	5.79	2024-03-31	1.19	轻载	5779.85	5779.85	长山变/镇江.长山变/2号主变	27.11	IV段母线
镇江直属	自强1S18线	镇江.长山变/10kV.自强1S18	10kV	485	缺省经验值	5.2	2024-03-31	1.07	轻载	5790.07	5790.07	长山变/镇江.长山变/2号主变	27.11	II段母线
镇江直属	老街1F97线	镇江.中天变/10kV.老街1F97线	10kV	200	D5000 AMPRATING	87	2024-02-24	43.5	轻载	917.96	917.96	中天变/镇江.中天变/1号主变	4.71	I段母线
镇江直属	苏游1F95线	镇江.中天变/10kV.苏游1F95线	10kV	275	D5000 AMPRATING	114	2024-01-19	41.45	轻载	1359.62	1359.62	中天变/镇江.中天变/1号主变	4.71	I段母线
镇江直属	下方1H10线	镇江.中天变/10kV.下方1H10线	10kV	380	D5000 AMPRATING	107	2024-02-24	28.16	轻载	2753.88	0	中天变/镇江.中天变/2号主变	0	II段母线
镇江直属	夏家1F92线	镇江.中天变/10kV.夏家1F92线	10kV	380	D5000 AMPRATING	242	2024-03-14	63.68	中载	415.68	0	中天变/镇江.中天变/2号主变	0	II段母线
镇江直属	辛桥1F90线	镇江.中天变/10kV.辛桥1F90线	10kV	380	D5000 AMPRATING	68	2024-01-23	17.89	轻载	3429.36	0	中天变/镇江.中天变/2号主变	0	II段母线
镇江直属	庄泉1F99线	镇江.中天变/10kV.庄泉1F99线	10kV	420	D5000 AMPRATING	301	2024-01-22	71.67	重载	0	0	中天变/镇江.中天变/1号主变	4.71	I段母线