

区域	线路名称	电压等级(kV)	额定电流(A)	额定电流类型	最大历史电流(A)	最大历史电流日期	负载率(%)	线路性质	可开放容量(kVA)	所属主变		核算可开放容量(kVA)	
										变电站名称/主变名称	可开放容量(MVA)		所属母线
丰县	10kV.丰开12C线	10	595	D5000维护值	494.26	2024-06-14	85.6	重载	0	徐州.丰县变/2号主变	8.98	徐州.丰县变/10kV.10千伏II段母线	0
丰县	10kV.丰政120线	10	595	D5000维护值	211.57	2023-11-15	34.9	轻载	3615	徐州.丰县变/2号主变	8.98	徐州.丰县变/10kV.10千伏II段母线	3615
丰县	10kV.丰发122线	10	595	D5000维护值	116.1	2023-07-27	19.5	轻载	5209	徐州.丰县变/2号主变	8.98	徐州.丰县变/10kV.10千伏II段母线	5209
丰县	10kV.丰盛124线	10	595	D5000维护值	74.16	2023-12-21	12.5	轻载	5921	徐州.丰县变/2号主变	8.98	徐州.丰县变/10kV.10千伏II段母线	5921
丰县	10kV.丰工11C线	10	595	D5000维护值	208.89	2024-06-14	37.6	轻载	3337	徐州.丰县变/1号主变	0	徐州.丰县变/10kV.10千伏I段母线	0
丰县	10kV.丰化12K线	10	200	D5000维护值	124.63	2023-07-19	61.1	中载	309	徐州.丰县变/2号主变	8.98	徐州.丰县变/10kV.10千伏II段母线	309
丰县	10kV.丰城119线	10	595	D5000维护值	346.83	2024-01-22	59.7	中载	1064	徐州.丰县变/1号主变	0	徐州.丰县变/10kV.10千伏I段母线	0
丰县	10kV.丰吾二12E线	10	595	D5000维护值	253.86	2023-08-05	43	轻载	2781	徐州.丰县变/2号主变	8.98	徐州.丰县变/10kV.10千伏II段母线	2781
丰县	10kV.丰银111线	10	600	D5000维护值	151.8	2024-03-25	21.8	轻载	5010	徐州.丰县变/1号主变	0	徐州.丰县变/10kV.10千伏I段母线	0
丰县	10kV.丰麟121线	10	595	D5000维护值	422.01	2024-01-25	71.3	重载	0	徐州.丰县变/2号主变	8.98	徐州.丰县变/10kV.10千伏II段母线	0
丰县	10kV.丰邦123线	10	595	D5000维护值	28.17	2024-06-13	4.9	轻载	6709	徐州.丰县变/2号主变	8.98	徐州.丰县变/10kV.10千伏II段母线	6709
丰县	10kV.丰吾一11E线	10	595	D5000维护值	0		0	轻载	7213	徐州.丰县变/1号主变	0	徐州.丰县变/10kV.10千伏I段母线	0
丰县	10kV.丰发125线	10	462	D5000维护值	142.25	2023-12-21	34.5	轻载	2842	徐州.丰县变/2号主变	8.98	徐州.丰县变/10kV.10千伏II段母线	2842
丰县	10kV.丰药11A线	10	595	D5000维护值	339.06	2023-12-21	58	中载	1235	徐州.丰县变/1号主变	0	徐州.丰县变/10kV.10千伏I段母线	0
丰县	10kV.丰盛121线	10	200	D5000维护值	0		0	轻载	2425	徐州.丰县变/2号主变	8.98	徐州.丰县变/10kV.10千伏II段母线	2425
丰县	10kV.丰佳112线	10	400	D5000维护值	228.86	2023-08-05	56.3	中载	949	徐州.丰县变/1号主变	0	徐州.丰县变/10kV.10千伏I段母线	0
丰县	10kV.于配二164线	10	600	D5000维护值	418	2024-01-11	45.2	轻载	2580	徐州.于双楼变/3号主变	4.258	徐州.于双楼变/10kV.10千伏VI段母线	2580
丰县	10kV.于马126线	10	595	D5000维护值	466.86	2024-02-25	51.6	中载	1898	徐州.于双楼变/1号主变	0	徐州.于双楼变/10kV.10千伏II段母线	0
丰县	10kV.于郭162线	10	595	D5000维护值	229.04	2024-01-18	34.7	轻载	3638	徐州.于双楼变/3号主变	4.258	徐州.于双楼变/10kV.10千伏I段母线	3638
丰县	10kV.于大151线	10	595	D5000维护值	265.42	2024-07-08	29.9	轻载	4128	徐州.于双楼变/3号主变	4.258	徐州.于双楼变/10kV.10千伏V段母线	4128
丰县	10kV.于伏153线	10	400	D5000维护值	2	2023-12-02	0.3	轻载	4829	徐州.于双楼变/3号主变	4.258	徐州.于双楼变/10kV.10千伏V段母线	4258
丰县	10kV.于西155线	10	595	D5000维护值	147.65	2023-12-21	23.9	轻载	4749	徐州.于双楼变/3号主变	4.258	徐州.于双楼变/10kV.10千伏V段母线	4258
丰县	10kV.于冯113线	10	595	D5000维护值	178.94	2023-10-13	28.5	轻载	4277	徐州.于双楼变/1号主变	0	徐州.于双楼变/10kV.10千伏I段母线	0
丰县	10kV.于苑117线	10	600	D5000维护值	82.97	2023-12-21	10	轻载	6236	徐州.于双楼变/1号主变	0	徐州.于双楼变/10kV.10千伏I段母线	0
丰县	10kV.于茶166线	10	600	D5000维护值	168.39	2024-04-15	19.1	轻载	5286	徐州.于双楼变/3号主变	4.258	徐州.于双楼变/10kV.10千伏VI段母线	4258
丰县	10kV.于古123线	10	600	D5000维护值	291.09	2023-12-30	33.3	轻载	3816	徐州.于双楼变/1号主变	0	徐州.于双楼变/10kV.10千伏II段母线	0
丰县	10kV.于鸣165线	10	595	D5000维护值	203.2	2023-07-17	23.1	轻载	4837	徐州.于双楼变/3号主变	4.258	徐州.于双楼变/10kV.10千伏VI段母线	4258
丰县	10kV.于耀125线	10	600	D5000维护值	241.87	2024-01-22	27.8	轻载	4386	徐州.于双楼变/1号主变	0	徐州.于双楼变/10kV.10千伏II段母线	0
丰县	10kV.于刘163线	10	600	D5000维护值	356.47	2023-12-14	57.5	中载	1303	徐州.于双楼变/3号主变	4.258	徐州.于双楼变/10kV.10千伏VI段母线	1303
丰县	10kV.于南127线	10	595	D5000维护值	193.71	2023-12-21	22.1	轻载	4939	徐州.于双楼变/1号主变	0	徐州.于双楼变/10kV.10千伏II段母线	0
丰县	10kV.于杨152线	10	595	D5000维护值	418	2024-03-04	44.6	轻载	2614	徐州.于双楼变/3号主变	4.258	徐州.于双楼变/10kV.10千伏V段母线	2614
丰县	10kV.于力154线	10	600	D5000维护值	149.41	2024-01-18	16.3	轻载	5585	徐州.于双楼变/3号主变	4.258	徐州.于双楼变/10kV.10千伏V段母线	4258
丰县	10kV.于配一156线	10	600	D5000维护值	390.57	2024-01-16	42.1	轻载	2902	徐州.于双楼变/3号主变	4.258	徐州.于双楼变/10kV.10千伏V段母线	2902
丰县	10kV.于金115线	10	600	D5000维护值	92.46	2024-07-11	12.8	轻载	5944	徐州.于双楼变/1号主变	0	徐州.于双楼变/10kV.10千伏I段母线	0
丰县	10kV.于庆118线	10	595	D5000维护值	343.82	2023-08-04	40.7	轻载	3016	徐州.于双楼变/1号主变	0	徐州.于双楼变/10kV.10千伏I段母线	0
丰县	10kV.于板122线	10	600	D5000维护值	357.88	2024-01-22	38.7	轻载	3248	徐州.于双楼变/1号主变	0	徐州.于双楼变/10kV.10千伏II段母线	0
丰县	10kV.于苏167线	10	600	D5000维护值	257.34	2024-06-14	30.3	轻载	4130	徐州.于双楼变/3号主变	4.258	徐州.于双楼变/10kV.10千伏VI段母线	4130
丰县	10kV.于常124线	10	595	D5000维护值	383.89	2024-01-17	42.5	轻载	2834	徐州.于双楼变/1号主变	0	徐州.于双楼变/10kV.10千伏II段母线	0
丰县	10kV.风振148线	10	595	D5000维护值	188.2	2023-07-30	34.4	轻载	3671	徐州.凤城变/2号主变	23.364	徐州.凤城变/10kV.10千伏IV段母线	3671
丰县	10kV.凤智133线	10	595	D5000维护值	53.28	2024-01-22	9.5	轻载	6239	徐州.凤城变/2号主变	23.364	徐州.凤城变/10kV.10千伏III段母线	6239
丰县	10kV.凤医135线	10	595	D5000维护值	190.44	2023-07-29	31.9	轻载	3931	徐州.凤城变/2号主变	23.364	徐州.凤城变/10kV.10千伏III段母线	3931
丰县	10kV.凤香108线	10	595	D5000维护值	317.89	2024-02-05	54.3	中载	1621	徐州.凤城变/1号主变	16.869	徐州.凤城变/10kV.10千伏II段母线	1621
丰县	10kV.凤都115线	10	595	D5000维护值	308.4	2024-02-04	52.1	中载	1849	徐州.凤城变/1号主变	16.869	徐州.凤城变/10kV.10千伏II段母线	1849
丰县	10kV.凤汪109线	10	595	D5000维护值	200.79	2023-12-21	35.7	轻载	3540	徐州.凤城变/1号主变	16.869	徐州.凤城变/10kV.10千伏I段母线	3540
丰县	10kV.凤达114线	10	595	D5000维护值	67.11	2024-06-14	13.1	轻载	5862	徐州.凤城变/1号主变	16.869	徐州.凤城变/10kV.10千伏II段母线	5862
丰县	10kV.凤展143线	10	595	D5000维护值	196.68	2024-06-12	33.1	轻载	3799	徐州.凤城变/2号主变	23.364	徐州.凤城变/10kV.10千伏IV段母线	3799
丰县	10kV.凤渠107线	10	595	D5000维护值	63.82	2024-02-01	11.7	轻载	6010	徐州.凤城变/1号主变	16.869	徐州.凤城变/10kV.10千伏I段母线	6010
丰县	10kV.凤斯145线	10	420	D5000维护值	31.68	2024-01-24	9.7	轻载	4389	徐州.凤城变/2号主变	23.364	徐州.凤城变/10kV.10千伏IV段母线	4389
丰县	10kV.凤同113线	10	595	D5000维护值	189.6	2023-07-24	34.4	轻载	3666	徐州.凤城变/1号主变	16.869	徐州.凤城变/10kV.10千伏I段母线	3666
丰县	10kV.凤凯147线	10	595	D5000维护值	116.52	2023-07-24	19.1	轻载	5241	徐州.凤城变/2号主变	23.364	徐州.凤城变/10kV.10千伏IV段母线	5241
丰县	10kV.凤晶132线	10	595	D5000维护值	1.12	2023-11-13	0	轻载	7213	徐州.凤城变/2号主变	23.364	徐州.凤城变/10kV.10千伏III段母线	7213
丰县	10kV.凤倍134线	10	420	D5000维护值	0.18	2024-05-18	0	轻载	5092	徐州.凤城变/2号主变	23.364	徐州.凤城变/10kV.10千伏III段母线	5092
丰县	10kV.凤宝110线	10	610	D5000维护值	164.46	2023-09-03	26.5	轻载	4600	徐州.凤城变/1号主变	16.869	徐州.凤城变/10kV.10千伏II段母线	4600
丰县	10kV.凤安111线	10	595	D5000维护值	107.96	2023-08-04	18.4	轻载	5320	徐州.凤城变/1号主变	16.869	徐州.凤城变/10kV.10千伏I段母线	5320
丰县	10kV.凤高116线	10	595	D5000维护值	198.33	2024-01-23	31.8	轻载	3932	徐州.凤城变/1号主变	16.869	徐州.凤城变/10kV.10千伏II段母线	3932
丰县	10kV.凤德136线	10	595	D5000维护值	370.56	2024-06-28	60.5	中载	980	徐州.凤城变/2号主变	23.364	徐州.凤城变/10kV.10千伏III段母线	980
丰县	10kV.凤刘112线	10	595	D5000维护值	77.54	2023-08-04	15.2	轻载	5649	徐州.凤城变/1号主变	16.869	徐州.凤城变/10kV.10千伏II段母线	5649
丰县	10kV.凤械144线	10	595	D5000维护值	7.08	2024-01-06	3	轻载	6906	徐州.凤城变/2号主变	23.364	徐州.凤城变/10kV.10千伏IV段母线	6906
丰县	10kV.凤尹118线	10	595	D5000维护值	149.8	2024-02-02	24.2	轻载	4724	徐州.凤城变/1号主变	16.869	徐州.凤城变/10kV.10千伏II段母线	4724
丰县	10kV.凤木146线	10	595	D5000维护值	9.48	2023-12-25	0.3	轻载	7181	徐州.凤城变/2号主变	23.364	徐州.凤城变/10kV.10千伏IV段母线	7181
丰县	10kV.风水131线	10	595	D5000维护值	109.6	2024-01-03	21.3	轻载	5017	徐州.凤城变/2号主变	23.364	徐州.凤城变/10kV.10千伏III段母线	5017
丰县	10kV.刘许121线	10	595	D5000维护值	47.38	2024-02-09	8.7	轻载	6313	徐州.刘王楼变/2号主变	6.25	徐州.刘王楼变/10kV.10千伏II段母线	6250
丰县	10kV.刘丰123线	10	595	D5000维护值	3.76	2024-05-18	0.7	轻载	7146	徐州.刘王楼变/2号主变	6.25	徐州.刘王楼变/10kV.10千伏II段母线	6250
丰县	10kV.刘王107线	10	300	D5000维护值	162.15	2024-02-05	55.6	中载	749	徐州.刘王楼变/1号主变	4.739	徐州.刘王楼变/10kV.10千伏I段母线	749
丰县	10kV.刘西120线	10	420	D5000维护值	116.49	2024-02-09	30.1	轻载	2904	徐州.刘王楼变/2号主变	6.25	徐州.刘王楼变/10kV.10千伏II段母线	2904
丰县	10kV.刘新122线	10	462	D5000维护值	41.68	2024-02-24	10	轻载	4804	徐州.刘王楼变/2号主变	6.25	徐州.刘王楼变/10kV.10千伏II段母线	4804
丰县	10kV.刘普109线	10	300	D5000维护值	21.26	2024-02-09	11.5	轻载	3041	徐州.刘王楼变/1号主变	4.739	徐州.刘王楼变/10kV.10千伏I段母线	3041
丰县	10kV.刘洋105线	10	300	D5000维护值	131.99	2024-02-09	44.2	轻载	1340	徐州.刘王楼变/1号主变	4.739	徐州.刘王楼变/10kV.10千伏I段母线	1340
丰县	10kV.单王106线	10	595	D5000维护值	209.56	2024-02-08	37	轻载	3405	徐州.单楼变/2号主变	0.921	徐州.单楼变/10kV.10千伏II段母线	921
丰县	10kV.单三103线	10	595	D5000维护值	239.53	2024-01-16	39.5	轻载	3144	徐州.单楼变/1号主变	6.516	徐州.单楼变/10kV.10千伏I段母线	3144
丰县	10kV.单北107线	10	595	D5000维护值	175.18	2023-12-18	29	轻载	4221	徐州.单楼变/1号主变	6.516	徐州.单楼变/10kV.10千伏I段母线	4221
丰县	10kV.单蒋110线	10	595	D5000维护值	307.08	2024-02-09	52.6	中载	1798	徐州.单楼变/2号主变	0.921	徐州.单楼变/10kV.10千伏II段母线	921
丰县	10kV.单曹108线	10	595	D5000维护值	203.89	2024-02-09	33.8	轻载	3728	徐州.单楼变/2号主变	0.921	徐州.单楼变/10kV.10千伏II段母线	921
丰县	10kV.单楼104线	10	595	D5000维护值	138.6	2024-02-09	25.5	轻载	4586	徐州.单楼变/2号主变	0.921	徐州.单楼变/10kV.10千伏II段母线	921
丰县	10kV.单安105线	10	595	D5000维护值	211.88	2024-02-09	37.4	轻载	3361	徐州.单楼变/1号主变	6.516	徐州.单楼变/10kV.10千伏I段母线	3361
丰县	10kV.单晨109线	10	595	D5000维护值	0		0	轻载	7213	徐州.单楼变/1号主变	6.516	徐州.单楼变/10kV.10千伏I段母线	6516
丰县	10kV.史新124线	10	595	D5000维护值	595.55	2023-12-29	93.4	重载	0	徐州.史小楼变/1号主变	22.19	徐州.史小楼变/10kV.10千伏II段母线	0
丰县	10kV.史丁122线	10	595	D5000维护值	169.1</								

丰县	10KV.河宋线	10	420	D5000维护值	44.97	2023-08-04	11.4	轻载	4263	徐州.大沙河变/1号主变	30.855	徐州.大沙河变/10KV.10千伏I段母线	4263
丰县	10KV.河香线	10	420	D5000维护值	117.71	2024-02-04	27.7	轻载	3079	徐州.大沙河变/2号主变	1.093	徐州.大沙河变/10KV.10千伏II段母线	1093
丰县	10KV.河胡线	10	595	D5000维护值	63.11	2024-02-09	10.8	轻载	6098	徐州.大沙河变/2号主变	1.093	江苏.沛县变/110KV.110千伏I段母线	1093
丰县	10KV.河套线	10	595	D5000维护值	131.74	2023-12-27	22.6	轻载	4880	徐州.大沙河变/1号主变	30.855		4880
丰县	10KV.套毛122线	10	595	D5000维护值	79.32	2023-08-03	13.6	轻载	5815	徐州.套楼变/1号主变	23.479	徐州.套楼变/10KV.10千伏II段母线	5815
丰县	10KV.套毛124线	10	595	D5000维护值	68.28	2024-06-13	11.6	轻载	6017	徐州.套楼变/1号主变	23.479	徐州.套楼变/10KV.10千伏II段母线	6017
丰县	10KV.套毛110线	10	595	D5000维护值	179.04	2023-12-21	30.4	轻载	4082	徐州.套楼变/1号主变	23.479	徐州.套楼变/10KV.10千伏I段母线	4082
丰县	10KV.套袁112线	10	595	D5000维护值	95.88	2023-08-05	16.8	轻载	5480	徐州.套楼变/1号主变	23.479	徐州.套楼变/10KV.10千伏I段母线	5480
丰县	10KV.套石117线	10	595	D5000维护值	98.76	2023-07-29	17.3	轻载	5435	徐州.套楼变/1号主变	23.479	徐州.套楼变/10KV.10千伏I段母线	5435
丰县	10KV.套渠121线	10	595	D5000维护值	83.16	2023-07-23	14.2	轻载	5751	徐州.套楼变/1号主变	23.479	徐州.套楼变/10KV.10千伏II段母线	5751
丰县	10KV.套辛123线	10	595	D5000维护值	165.84	2024-02-08	28.4	轻载	4284	徐州.套楼变/1号主变	23.479	徐州.套楼变/10KV.10千伏II段母线	4284
丰县	10KV.套满111线	10	595	D5000维护值	0		0	轻载	7213	徐州.套楼变/1号主变	23.479	徐州.套楼变/10KV.10千伏I段母线	7213
丰县	10KV.套杨116线	10	595	D5000维护值	113.64	2024-04-18	19	轻载	5253	徐州.套楼变/1号主变	23.479	徐州.套楼变/10KV.10千伏I段母线	5253
丰县	10KV.套府120线	10	595	D5000维护值	217.32	2023-12-22	37.7	轻载	3332	徐州.套楼变/1号主变	23.479	徐州.套楼变/10KV.10千伏II段母线	3332
丰县	10KV.孙李线	10	462	D5000维护值	167.52	2023-12-21	37.6	轻载	2594	徐州.孙楼变/2号主变	20.431	徐州.孙楼变/10KV.10千伏II段母线	2594
丰县	10KV.孙陈线	10	400	D5000维护值	191.72	2023-12-16	48.5	轻载	1492	徐州.孙楼变/2号主变	20.431	徐州.孙楼变/10KV.10千伏II段母线	1492
丰县	10KV.孙园线	10	595	D5000维护值	131.31	2024-06-25	19.5	轻载	5201	徐州.孙楼变/2号主变	20.431	徐州.孙楼变/10KV.10千伏I段母线	5201
丰县	10KV.孙钢线	10	595	D5000维护值	263.49	2023-12-18	44.5	轻载	2623	徐州.孙楼变/2号主变	20.431	徐州.孙楼变/10KV.10千伏I段母线	2623
丰县	10KV.孙医二118线	10	420	D5000维护值	5.27	2024-07-05	1.4	轻载	4991	徐州.孙楼变/2号主变	20.431	徐州.孙楼变/10KV.10千伏II段母线	4991
丰县	10KV.孙寨线	10	400	D5000维护值	74.41	2023-12-19	17.6	轻载	3630	徐州.孙楼变/2号主变	20.431	徐州.孙楼变/10KV.10千伏II段母线	3630
丰县	10KV.孙魏线	10	420	D5000维护值	168.4	2023-12-21	40.6	轻载	2136	徐州.孙楼变/2号主变	20.431	徐州.孙楼变/10KV.10千伏I段母线	2136
丰县	10KV.孙医一线	10	420	D5000维护值	21.24	2024-06-11	4.6	轻载	4757	徐州.孙楼变/2号主变	20.431	徐州.孙楼变/10KV.10千伏I段母线	4757
丰县	10KV.孙洼线	10	595	D5000维护值	227.64	2023-12-23	39.3	轻载	3168	徐州.孙楼变/2号主变	20.431	徐州.孙楼变/10KV.10千伏I段母线	3168
丰县	10KV.宋唐111线	10	420	D5000维护值	89.2	2024-02-09	22	轻载	3493	徐州.宋楼变/1号主变	4.302	徐州.宋楼变/10KV.10千伏I段母线	3493
丰县	10KV.宋府105线	10	595	D5000维护值	65.48	2023-12-22	11.5	轻载	6033	徐州.宋楼变/1号主变	4.302	徐州.宋楼变/10KV.10千伏I段母线	4302
丰县	10KV.宋渠110线	10	400	D5000维护值	172.02	2024-03-20	40.5	轻载	2042	徐州.宋楼变/2号主变	4.922	徐州.宋楼变/10KV.10千伏II段母线	2042
丰县	10KV.宋季106线	10	462	D5000维护值	129.96	2024-02-08	28.4	轻载	3332	徐州.宋楼变/2号主变	4.922	徐州.宋楼变/10KV.10千伏II段母线	3332
丰县	10KV.宋姚113线	10	462	D5000维护值	394.01	2023-08-07	76	重载	0	徐州.宋楼变/1号主变	4.302	徐州.宋楼变/10KV.10千伏I段母线	0
丰县	10KV.宋岗109线	10	420	D5000维护值	147.62	2023-12-21	37.2	轻载	2385	徐州.宋楼变/1号主变	4.302	徐州.宋楼变/10KV.10千伏II段母线	2385
丰县	10KV.宋丁114线	10	595	D5000维护值	249.88	2024-01-09	39.8	轻载	3115	徐州.宋楼变/2号主变	4.922	徐州.宋楼变/10KV.10千伏II段母线	3115
丰县	10KV.宋楼108线	10	400	D5000维护值	220.63	2023-12-21	55.8	中载	986	徐州.宋楼变/2号主变	4.922	徐州.宋楼变/10KV.10千伏II段母线	986
丰县	10KV.宋桥104线	10	400	D5000维护值	69.34	2024-01-15	16.8	轻载	3683	徐州.宋楼变/2号主变	4.922	徐州.宋楼变/10KV.10千伏II段母线	3683
丰县	10KV.师桥104线	10	400	D5000维护值	78.75	2024-02-09	20.2	轻载	3447	徐州.师楼变/2号主变	0.77	徐州.师楼变/10KV.10千伏II段母线	770
丰县	10KV.师马106线	10	595	D5000维护值	200.95	2023-12-21	36.5	轻载	3451	徐州.师楼变/2号主变	0.77	徐州.师楼变/10KV.10千伏II段母线	770
丰县	10KV.师丁111线	10	400	D5000维护值	206.13	2024-05-24	52.3	中载	1226	徐州.师楼变/1号主变	2.022	徐州.师楼变/10KV.10千伏I段母线	1226
丰县	10KV.师张107线	10	595	D5000维护值	128.9	2024-02-09	20.2	轻载	5137	徐州.师楼变/1号主变	2.022	徐州.师楼变/10KV.10千伏I段母线	2022
丰县	10KV.师寨105线	10	400	D5000维护值	110.63	2024-02-09	27.1	轻载	2974	徐州.师楼变/1号主变	2.022	徐州.师楼变/10KV.10千伏I段母线	2022
丰县	10KV.师宋110线	10	400	D5000维护值	200.39	2023-08-03	48.7	轻载	1476	徐州.师楼变/2号主变	0.77	徐州.师楼变/10KV.10千伏II段母线	770
丰县	10KV.张君111线	10	300	D5000维护值	0		0	轻载	3637	徐州.张五楼变/1号主变	0	徐州.张五楼变/10KV.10千伏I段母线	0
丰县	10KV.张五114线	10	595	D5000维护值	235.36	2023-08-18	40.1	轻载	3084	徐州.张五楼变/2号主变	4.924	徐州.张五楼变/10KV.10千伏II段母线	3084
丰县	10KV.张森108线	10	600	D5000维护值	17.38	2024-06-09	3.4	轻载	6920	徐州.张五楼变/2号主变	4.924	徐州.张五楼变/10KV.10千伏II段母线	4924
丰县	10KV.张建109线	10	200	D5000维护值	0		0	轻载	2425	徐州.张五楼变/1号主变	0	徐州.张五楼变/10KV.10千伏I段母线	0
丰县	10KV.张区105线	10	462	D5000维护值	273.06	2024-12-21	60.1	中载	791	徐州.张五楼变/1号主变	0	徐州.张五楼变/10KV.10千伏I段母线	0
丰县	10KV.张雨116线	10	595	D5000维护值	70.97	2024-02-09	12.6	轻载	5916	徐州.张五楼变/2号主变	4.924	徐州.张五楼变/10KV.10千伏II段母线	4924
丰县	10KV.张泰112线	10	400	D5000维护值	370.53	2023/2/2	92.63	重载	0	徐州.张五楼变/2号主变	4.924	徐州.张五楼变/10KV.10千伏II段母线	0
丰县	10KV.张洪106线	10	400	D5000维护值	111.6	2023-08-04	26.8	轻载	2996	徐州.张五楼变/2号主变	4.924	徐州.张五楼变/10KV.10千伏II段母线	2996
丰县	10KV.张冠107线	10	400	D5000维护值	0		0	轻载	4850	徐州.张五楼变/1号主变	0	徐州.张五楼变/10KV.10千伏I段母线	0
丰县	10KV.徐邓121线	10	595	D5000维护值	141.75	2024-02-09	25.2	轻载	4620	徐州.徐楼变/2号主变	13.051	徐州.徐楼变/10KV.10千伏II段母线	4620
丰县	10KV.徐辛123线	10	595	D5000维护值	426.97	2024-06-22	67.6	中载	246	徐州.徐楼变/2号主变	13.051	徐州.徐楼变/10KV.10千伏II段母线	246
丰县	10KV.徐丁二125线	10	595	D5000维护值	370.1	2024-01-18	60.3	中载	997	徐州.徐楼变/2号主变	13.051	徐州.徐楼变/10KV.10千伏II段母线	997
丰县	10KV.徐于111线	10	595	D5000维护值	135.38	2023-08-04	23.7	轻载	4767	徐州.徐楼变/1号主变	12.795	徐州.徐楼变/10KV.10千伏I段母线	4767
丰县	10KV.徐张116线	10	595	D5000维护值	493.93	2024-04-29	80.1	重载	0	徐州.徐楼变/1号主变	12.795	徐州.徐楼变/10KV.10千伏I段母线	0
丰县	10KV.徐丁一118线	10	595	D5000维护值	432.66	2023-08-03	66.3	中载	386	徐州.徐楼变/1号主变	12.795	徐州.徐楼变/10KV.10千伏I段母线	386
丰县	10KV.徐兴11A线	10	595	D5000维护值	107.47	2024-02-09	19.7	轻载	5185	徐州.徐楼变/1号主变	12.795	徐州.徐楼变/10KV.10千伏I段母线	5185
丰县	10KV.徐尹127线	10	595	D5000维护值	216.18	2024-02-09	37.4	轻载	3360	徐州.徐楼变/2号主变	13.051	徐州.徐楼变/10KV.10千伏II段母线	3360
丰县	10KV.徐汉11E线	10	595	D5000维护值	406.51	2023-09-04	56.1	中载	1428	徐州.徐楼变/1号主变	12.795	徐州.徐楼变/10KV.10千伏I段母线	1428
丰县	10KV.徐贾12G线	10	595	D5000维护值	217.06	2024-02-08	38	轻载	3295	徐州.徐楼变/2号主变	13.051	徐州.徐楼变/10KV.10千伏II段母线	3295
丰县	10KV.徐沙120线	10	595	D5000维护值	92.71	2024-02-08	17.1	轻载	5454	徐州.徐楼变/2号主变	13.051	徐州.徐楼变/10KV.10千伏II段母线	5454
丰县	10KV.徐肖122线	10	595	D5000维护值	250.93	2024-06-27	42.7	轻载	2817	徐州.徐楼变/2号主变	13.051	徐州.徐楼变/10KV.10千伏II段母线	2817
丰县	10KV.徐鹏124线	10	595	D5000维护值	258.08	2023-07-13	41.8	轻载	2906	徐州.徐楼变/2号主变	13.051	徐州.徐楼变/10KV.10千伏II段母线	2906
丰县	10KV.徐董110线	10	595	D5000维护值	135.54	2024-02-09	24.8	轻载	4663	徐州.徐楼变/1号主变	12.795	徐州.徐楼变/10KV.10千伏I段母线	4663
丰县	10KV.徐府126线	10	595	D5000维护值	256.73	2023-12-21	44.1	轻载	2665	徐州.徐楼变/2号主变	13.051	徐州.徐楼变/10KV.10千伏II段母线	2665
丰县	10KV.徐魏112线	10	595	D5000维护值	70.64	2024-02-09	12.3	轻载	5944	徐州.徐楼变/1号主变	12.795	徐州.徐楼变/10KV.10千伏I段母线	5944
丰县	10KV.徐金117线	10	595	D5000维护值	140.66	2023-12-14	24	轻载	4743	徐州.徐楼变/1号主变	12.795	徐州.徐楼变/10KV.10千伏I段母线	4743
丰县	10KV.徐水119线	10	595	D5000维护值	353.11	2023-12-29	58.4	中载	1196	徐州.徐楼变/1号主变	12.795	徐州.徐楼变/10KV.10千伏I段母线	1196
丰县	10KV.徐碾11C线	10	595	D5000维护值	128.86	2024-02-09	21.4	轻载	5004	徐州.徐楼变/1号主变	12.795	徐州.徐楼变/10KV.10千伏I段母线	5004
丰县	10KV.徐镇12C线	10	595	D5000维护值	357.81	2024-06-13	59.5	中载	1085	徐州.徐楼变/2号主变	13.051	徐州.徐楼变/10KV.10千伏II段母线	1085
丰县	10KV.徐阳11G线	10	595	D5000维护值	321.1	2024-01-22	54.6	中载	1592	徐州.徐楼变/1号主变	12.795	徐州.徐楼变/10KV.10千伏I段母线	1592
丰县	10KV.振超122线	10	462	D5000维护值	88.44	2024-02-09	21.2	轻载	3908	徐州.振丰变/2号主变	18.868	徐州.振丰变/10KV.10千伏II段母线	3908
丰县	10KV.振部113线	10	462	D5000维护值	169.44	2024-02-04	37.3	轻载	2617	徐州.振丰变/1号主变	20.116	徐州.振丰变/10KV.10千伏I段母线	2617
丰县	10KV.李双111线	10	525	D5000维护值	172.17	2024-02-09	34.9	轻载	3193	徐州.李寨变/1号主变	6.344	徐州.李寨变/10KV.10千伏I段母线	3193
丰县	10KV.李寨112线	10	525	D5000维护值	186.77	2024-02-05	34.7	轻载	3213	徐州.李寨变/2号主变	4.984	徐州.李寨变/10KV.10千伏II段母线	3213
丰县	10KV.李口103线	10	525	D5000维护值	123.46	2024-06-27	23.1	轻载	4264	徐州.李寨变/1号主变	6.344	徐州.李寨变/10KV.10千伏I段母线	4264
丰县	10KV.李丁105线	10	525	D5000维护值	154.59	2024-02-09	29.4	轻载	3695	徐州.李寨变/1号主变	6.344	徐州.李寨变/10KV.10千伏I段母线	3695
丰县	10KV.李包109线	10	525	D5000维护值	221.94	2023-12-23	40.9	轻载	2647	徐州.李寨变/1号主变	6.344	徐州.李寨变/10KV.10千伏I段母线	2647
丰县	10KV.李岳114线	10	525	D5000维护值	175.41	2023-08-09	50.1	中载	1812	徐州.李寨变/2号主变	4.984	徐州.李寨变/10KV.10千伏II段母线	1812
丰县	10KV.梁邓118线	10	595	D5000维护值	239.48	2024-02-09	24.3	轻载	4711	徐州.梁寨变/1号主变	9.296	徐州.梁寨变/10KV.10千伏I段母线	4711
丰县	10KV.梁杨121线	10	595	D5000维护值	83.51	2024-07-09	13.4	轻载	5838	徐州.梁寨变/1号主变	9.296	徐州.梁寨变/10KV.10千伏II段母线	5838
丰县	10KV.梁华123线	10	595	D5000维护值	104.51	2024-02-06	17.7	轻载	5392	徐州.梁寨变/1号主变	9.296	徐州.梁寨变/10KV.10千伏II段母线	5392
丰县	10KV.梁新125线	10											

丰县	10kV.沙运153线	10	610	D5000维护值	159.89	2023-12-21	18.2	轻载	5473	徐州.沙园变/3号主变	15.864	徐州.沙园变/10kV.10千伏V段母线	5473
丰县	10kV.沙南162线	10	595	D5000维护值	113.5	2024-06-13	13.3	轻载	5847	徐州.沙园变/3号主变	15.864	徐州.沙园变/10kV.10千伏VI段母线	5847
丰县	10kV.沙名一151线	10	595	D5000维护值	105.77	2023-12-21	13	轻载	5876	徐州.沙园变/3号主变	15.864	徐州.沙园变/10kV.10千伏V段母线	5876
丰县	10kV.沙洞164线	10	595	D5000维护值	192.21	2024-02-02	21.7	轻载	4977	徐州.沙园变/3号主变	15.864	徐州.沙园变/10kV.10千伏VI段母线	4977
丰县	10kV.沙黄166线	10	595	D5000维护值	62.9	2023-12-21	7.3	轻载	6461	徐州.沙园变/3号主变	15.864	徐州.沙园变/10kV.10千伏VI段母线	6461
丰县	10kV.沙产113线	10	595	D5000维护值	363.7	2023-12-14	39.5	轻载	3143	徐州.沙园变/1号主变	0	徐州.沙园变/10kV.10千伏I段母线	0
丰县	10kV.范东104线	10	300	D5000维护值	104.86	2024-02-06	38.6	轻载	1631	徐州.范楼变/2号主变	3.21	徐州.范楼变/10kV.10千伏II段母线	1631
丰县	10kV.范富109线	10	462	D5000维护值	101.18	2024-02-08	25	轻载	3601	徐州.范楼变/1号主变	5.174	徐州.范楼变/10kV.10千伏I段母线	3601
丰县	10kV.范袁114线	10	595	D5000维护值	145.03	2024-02-08	27.2	轻载	4416	徐州.范楼变/2号主变	3.21	徐州.范楼变/10kV.10千伏II段母线	3210
丰县	10kV.范丁105线	10	420	D5000维护值	69.43	2024-02-09	17.7	轻载	3807	徐州.范楼变/1号主变	5.174	徐州.范楼变/10kV.10千伏I段母线	3807
丰县	10kV.范蒋106线	10	300	D5000维护值	184.82	2024-02-04	65	中载	261	徐州.范楼变/2号主变	3.21	徐州.范楼变/10kV.10千伏I段母线	261
丰县	10kV.范齐107线	10	420	D5000维护值	116.64	2024-02-09	26.5	轻载	3162	徐州.范楼变/1号主变	5.174	徐州.范楼变/10kV.10千伏I段母线	3162
丰县	10kV.范镇112线	10	595	D5000维护值	194.41	2024-02-05	35.3	轻载	3577	徐州.范楼变/2号主变	3.21	徐州.范楼变/10kV.10千伏II段母线	3210
丰县	10kV.范杨103线	10	420	D5000维护值	217.23	2024-07-01	48	轻载	1603	徐州.范楼变/1号主变	5.174	徐州.范楼变/10kV.10千伏I段母线	1603
丰县	10kV.范程111线	10	595	D5000维护值	79.6	2024-02-09	13.8	轻载	5788	徐州.范楼变/1号主变	5.174	徐州.范楼变/10kV.10千伏I段母线	5174
丰县	10kV.范汪108线	10	300	D5000维护值	131.29	2024-07-03	42.6	轻载	1426	徐州.范楼变/2号主变	3.21	徐州.范楼变/10kV.10千伏II段母线	1426
丰县	10kV.郭文124线	10	595	D5000维护值	0		0	轻载	7213	徐州.郭楼变/2号主变	0.929	徐州.郭楼变/10kV.10千伏II段母线	929
丰县	10kV.郭御114线	10	525	D5000维护值	264.6	2023-08-05	50.2	中载	1797	徐州.郭楼变/1号主变	3.395	徐州.郭楼变/10kV.10千伏I段母线	1797
丰县	10kV.郭香142线	10	595	D5000维护值	124.73	2024-06-14	21.3	轻载	5017	徐州.郭楼变/1号主变	3.395	徐州.郭楼变/10kV.10千伏IV段母线	3395
丰县	10kV.郭庭126线	10	595	D5000维护值	33.92	2023-12-21	5.6	轻载	6641	徐州.郭楼变/2号主变	0.929	徐州.郭楼变/10kV.10千伏II段母线	929
丰县	10kV.郭政116线	10	595	D5000维护值	409.56	2023-12-20	69.3	中载	69	徐州.郭楼变/1号主变	3.395	徐州.郭楼变/10kV.10千伏I段母线	69
丰县	10kV.郭阳124线	10	595	D5000维护值	118.14	2023-12-21	20.5	轻载	5101	徐州.郭楼变/2号主变	0.929	徐州.郭楼变/10kV.10千伏II段母线	929
丰县	10kV.郭江146线	10	595	D5000维护值	475.91	2024-01-22	83.1	重载	0	徐州.郭楼变/1号主变	3.395	徐州.郭楼变/10kV.10千伏IV段母线	0
丰县	10kV.郭新126线	10	595	D5000维护值	233.94	2023-12-21	39.8	轻载	3115	徐州.郭楼变/2号主变	0.929	徐州.郭楼变/10kV.10千伏II段母线	929
丰县	10kV.郭月线131线	10	595	D5000维护值	164.18	2023-12-21	28.2	轻载	4305	徐州.郭楼变/2号主变	0.929	徐州.郭楼变/10kV.10千伏III段母线	929
丰县	10kV.郭景133线	10	595	D5000维护值	231.92	2024-06-14	40.8	轻载	3008	徐州.郭楼变/2号主变	0.929	徐州.郭楼变/10kV.10千伏III段母线	929
丰县	10kV.郭融135线	10	595	D5000维护值	133	2024-06-14	22.6	轻载	4879	徐州.郭楼变/2号主变	0.929	徐州.郭楼变/10kV.10千伏III段母线	929
丰县	10kV.郭奥144线	10	595	D5000维护值	371.55	2024-01-02	64.1	中载	611	徐州.郭楼变/1号主变	3.395	徐州.郭楼变/10kV.10千伏IV段母线	611
丰县	10kV.郭泰112线	10	595	D5000维护值	144.29	2024-01-23	24.6	轻载	4679	徐州.郭楼变/1号主变	3.395	徐州.郭楼变/10kV.10千伏I段母线	3395
丰县	10kV.郭翥二137线	10	595	D5000维护值	117.1	2024-06-14	19.6	轻载	5192	徐州.郭楼变/2号主变	0.929	徐州.郭楼变/10kV.10千伏III段母线	929
丰县	10kV.郭翥一148线	10	595	D5000维护值	90.63	2024-06-14	15.3	轻载	5633	徐州.郭楼变/1号主变	3.395	徐州.郭楼变/10kV.10千伏IV段母线	3395
丰县	10kV.郭南118线	10	595	D5000维护值	471.45	2023-07-24	80.3	重载	0	徐州.郭楼变/1号主变	3.395	徐州.郭楼变/10kV.10千伏I段母线	0
丰县	10kV.郭中129线	10	595	D5000维护值	58.07	2023-12-22	9.8	轻载	6204	徐州.郭楼变/2号主变	0.929	徐州.郭楼变/10kV.10千伏II段母线	929
丰县	10kV.郭政144线	10	595	D5000维护值	35.05	2024-06-14	5.9	轻载	6602	徐州.郭楼变/1号主变	3.395	徐州.郭楼变/10kV.10千伏IV段母线	3395
丰县	10kV.郭体122线	10	595	D5000维护值	222.34	2024-01-22	36.8	轻载	3416	徐州.郭楼变/2号主变	0.929	徐州.郭楼变/10kV.10千伏II段母线	929
丰县	10kV.郭仕115线	10	595	D5000维护值	217.42	2023-08-04	38.7	轻载	3225	徐州.郭楼变/1号主变	3.395	徐州.郭楼变/10kV.10千伏I段母线	3225
丰县	10kV.郭鸣123线	10	595	D5000维护值	241.76	2023-08-05	39.9	轻载	3100	徐州.郭楼变/2号主变	0.929	徐州.郭楼变/10kV.10千伏II段母线	929
丰县	10kV.郭北122线	10	595	D5000维护值	78.2	2024-02-06	13.6	轻载	5813	徐州.郭楼变/2号主变	0.929	徐州.郭楼变/10kV.10千伏II段母线	929
丰县	10kV.郭翠117线	10	595	D5000维护值	505.48	2024-01-22	87.6	重载	0	徐州.郭楼变/1号主变	3.395	徐州.郭楼变/10kV.10千伏I段母线	0
丰县	10kV.郭盛125线	10	595	D5000维护值	255.64	2023-12-14	43.9	轻载	2693	徐州.郭楼变/2号主变	0.929	徐州.郭楼变/10kV.10千伏II段母线	929
丰县	10kV.郭紫145线	10	595	D5000维护值	151.39	2023-12-20	17	轻载	5457	徐州.郭楼变/1号主变	3.395	徐州.郭楼变/10kV.10千伏IV段母线	3395
丰县	10kV.郭欢127线	10	595	D5000维护值	304.95	2024-05-16	50.8	中载	1978	徐州.郭楼变/2号主变	0.929	徐州.郭楼变/10kV.10千伏II段母线	929
丰县	10kV.郭秀132线	10	595	D5000维护值	218.09	2023-12-21	36	轻载	3500	徐州.郭楼变/2号主变	0.929	徐州.郭楼变/10kV.10千伏III段母线	929
丰县	10kV.郭农134线	10	595	D5000维护值	0		0	轻载	7213	徐州.郭楼变/2号主变	0.929	徐州.郭楼变/10kV.10千伏III段母线	929
丰县	10kV.郭王113线	10	595	D5000维护值	216.12	2024-06-13	36.3	轻载	3477	徐州.郭楼变/1号主变	3.395	徐州.郭楼变/10kV.10千伏I段母线	3395
丰县	10kV.郭首136线	10	595	D5000维护值	157.24	2024-01-01	26.9	轻载	4436	徐州.郭楼变/2号主变	0.929	徐州.郭楼变/10kV.10千伏III段母线	929
丰县	10kV.郭华143线	10	595	D5000维护值	360.47	2023-12-21	59.1	中载	1125	徐州.郭楼变/1号主变	3.395	徐州.郭楼变/10kV.10千伏IV段母线	1125
丰县	10kV.郭安119线	10	595	D5000维护值	103.38	2024-06-14	17	轻载	5459	徐州.郭楼变/1号主变	3.395	徐州.郭楼变/10kV.10千伏I段母线	3395
丰县	10kV.郭金138线	10	595	D5000维护值	64.27	2023-08-05	11	轻载	6083	徐州.郭楼变/2号主变	0.929	徐州.郭楼变/10kV.10千伏III段母线	929
丰县	10kV.郭张149线	10	462	D5000维护值	350.8	2023-12-19	78	重载	0	徐州.郭楼变/1号主变	3.395	徐州.郭楼变/10kV.10千伏I段母线	0
丰县	10kV.金夏112线	10	595	D5000维护值	103.88	2024-02-09	17.8	轻载	5380	徐州.金刘寨变/1号主变	1.729	徐州.金刘寨变/10kV.10千伏I段母线	1729
丰县	10kV.金安117线	10	595	D5000维护值	127.84	2024-02-09	21.2	轻载	5027	徐州.金刘寨变/1号主变	1.729	徐州.金刘寨变/10kV.10千伏I段母线	1729
丰县	10kV.金青119线	10	595	D5000维护值	227.82	2024-02-09	40.5	轻载	3044	徐州.金刘寨变/1号主变	1.729	徐州.金刘寨变/10kV.10千伏I段母线	1729
丰县	10kV.金岳122线	10	595	D5000维护值	172.13	2023-12-23	30.6	轻载	4065	徐州.金刘寨变/2号主变	1.714	徐州.金刘寨变/10kV.10千伏II段母线	1714
丰县	10kV.金汉125线	10	595	D5000维护值	138.56	2024-02-09	24.9	轻载	4648	徐州.金刘寨变/2号主变	1.714	徐州.金刘寨变/10kV.10千伏II段母线	1714
丰县	10kV.金晟126线	10	595	D5000维护值	2.4	2024-06-13	0.1	轻载	7205	徐州.金刘寨变/2号主变	1.714	徐州.金刘寨变/10kV.10千伏II段母线	1714
丰县	10kV.金王111线	10	595	D5000维护值	70.26	2023-08-04	12.3	轻载	5946	徐州.金刘寨变/1号主变	1.729	徐州.金刘寨变/10kV.10千伏I段母线	1729
丰县	10kV.金站一116线	10	595	D5000维护值	157.25	2024-02-09	25.8	轻载	4552	徐州.金刘寨变/1号主变	1.729	徐州.金刘寨变/10kV.10千伏I段母线	1729
丰县	10kV.金刘118线	10	595	D5000维护值	139.11	2024-02-09	23.1	轻载	4829	徐州.金刘寨变/1号主变	1.729	徐州.金刘寨变/10kV.10千伏I段母线	1729
丰县	10kV.金站二121线	10	595	D5000维护值	170.61	2024-03-01	26.5	轻载	4486	徐州.金刘寨变/2号主变	1.714	徐州.金刘寨变/10kV.10千伏II段母线	1714
丰县	10kV.金镇123线	10	595	D5000维护值	243.3	2024-01-03	37.9	轻载	3309	徐州.金刘寨变/2号主变	1.714	徐州.金刘寨变/10kV.10千伏II段母线	1714
丰县	10kV.金李122线	10	595	D5000维护值	179.59	2024-02-09	31.7	轻载	3947	徐州.金刘寨变/2号主变	1.714	徐州.金刘寨变/10kV.10千伏II段母线	1714
丰县	10kV.金周126线	10	595	D5000维护值	176.82	2024-02-09	31.2	轻载	4002	徐州.金刘寨变/2号主变	1.714	徐州.金刘寨变/10kV.10千伏II段母线	1714
丰县	10kV.顺龙114线	10	595	D5000维护值	490.9	2023-12-09	73.2	重载	0	徐州.顺河变/1号主变	15.966	徐州.顺河变/10kV.10千伏II段母线	0
丰县	10kV.顺鸿118线	10	595	D5000维护值	0		0	轻载	7213	徐州.顺河变/1号主变	15.966	徐州.顺河变/10kV.10千伏II段母线	7213
丰县	10kV.顺河105线	10	595	D5000维护值	62.9	2024-02-09	10.6	轻载	7030.19	徐州.顺河变/1号主变	15.966	徐州.顺河变/10kV.10千伏I段母线	7030.19
丰县	10kV.顺工106线	10	595	D5000维护值	171.19	2023-12-21	28.3	轻载	4293	徐州.顺河变/1号主变	15.966	徐州.顺河变/10kV.10千伏II段母线	4293
丰县	10kV.顺凤109线	10	462	D5000维护值	117.86	2024-02-04	27.7	轻载	3386	徐州.顺河变/1号主变	15.966	徐州.顺河变/10kV.10千伏I段母线	3386
丰县	10kV.顺常113线	10	595	D5000维护值	182.33	2024-02-09	30.5	轻载	4069	徐州.顺河变/1号主变	15.966	徐州.顺河变/10kV.10千伏I段母线	4069
丰县	10kV.顺齐120线	10	595	D5000维护值	101.58	2024-02-09	17.9	轻载	5364	徐州.顺河变/1号主变	15.966	徐州.顺河变/10kV.10千伏II段母线	5364
丰县	10kV.顺鑫112线	10	595	D5000维护值	214.46	2024-06-11	35	轻载	3611	徐州.顺河变/1号主变	15.966	徐州.顺河变/10kV.10千伏II段母线	3611
丰县	10kV.顺鼎116线	10	595	D5000维护值	238.6	2024-03-27	39.1	轻载	3189	徐州.顺河变/1号主变	15.966	徐州.顺河变/10kV.10千伏II段母线	3189
丰县	10kV.顺安107线	10	595	D5000维护值	200.18	2023-08-18	33.4	轻载	3768	徐州.顺河变/1号主变	15.966	徐州.顺河变/10kV.10千伏I段母线	3768
丰县	10kV.顺康108线	10	490	D5000维护值	266.96	2024-06-20	50.5	中载	1656	徐州.顺河变/1号主变	15.966	徐州.顺河变/10kV.10千伏II段母线	1656
丰县	10kV.顺君111线	10	150	D5000维护值	75.02	2024-07-07	50.9	中载	496	徐州.顺河变/1号主变	15.966	徐州.顺河变/10kV.10千伏I段母线	496
丰县	10kV.顺格115线	10	595	D5000维护值	281.77	2024-01-23	45.9	轻载	2483	徐州.顺河变/1号主变	15.966	徐州.顺河变/10kV.10千伏I段母线	2483
丰县	10kV.顺丰110线	10	595	D5000维护值	177	2024-06-05	27.9	轻载	4335	徐州.顺河变/1号主变	15.966	徐州.顺河变/10kV.10千伏II段母线	4335
丰县	10kV.首程111线	10	595	D5000维护值	57.48	2024-02-09	11.7	轻载	6011	徐州.首贾变/1号主变	16.6	徐州.首贾变/10kV.10千伏I段母线	6011

丰县	10kV.大院线	10	595	D5000维护值	145.02	2024-05-28	24.9	轻载	4648	江苏.大津变/1号主变	0	江苏.大津变/10kV.10千伏I段母线	0
徐州直属	10kV.佟医二线	10	490	D5000维护值	97.55	2024-05-29	20.2	轻载	4230	徐州.佟村变/3号主变	0	徐州.佟村变/10kV.10千伏VII段母线	0
徐州直属	10kV.佟元13C线	10	595	D5000维护值	208.22	2023-12-21	39.9	轻载	3106	徐州.佟村变/3号主变	0	徐州.佟村变/10kV.10千伏III段母线	0
徐州直属	10kV.佟凤线	10	595	D5000维护值	387.46	2024-01-25	69.6	中载	40	徐州.佟村变/1号主变	0	徐州.佟村变/10kV.10千伏I段母线	0
徐州直属	10kV.佟铁线	10	350	D5000维护值	79.08	2023-08-06	22.8	轻载	2859	徐州.佟村变/3号主变	0	徐州.佟村变/10kV.10千伏VII段母线	0
徐州直属	10kV.佟璞线	10	595	D5000维护值	66.62	2024-07-05	12.3	轻载	5947	徐州.佟村变/3号主变	0	徐州.佟村变/10kV.10千伏III段母线	0
徐州直属	10kV.佟所线	10	595	D5000维护值	250.28	2023-08-03	46	轻载	2474	徐州.佟村变/1号主变	0	徐州.佟村变/10kV.10千伏I段母线	0
徐州直属	10kV.佟一六线	10	800	D5000维护值	576.82	2023-12-22	78.1	重载	0	0	0	0	0
徐州直属	10kV.佟三五150线	10	800	D5000维护值	551.42	2023-12-18	68	中载	276	0	0	徐州.佟村变/10kV.10千伏II段母线	276
徐州直属	10kV.佟东A120线	10	595	D5000维护值	34.34	2023-12-18	6.1	轻载	6582	0	0	徐州.佟村变/10kV.10千伏II段母线	6582
徐州直属	10kV.佟保线	10	595	D5000维护值	0	0	0	轻载	7213	徐州.佟村变/1号主变	0	徐州.佟村变/10kV.10千伏II段母线	0
徐州直属	10kV.佟闭11F线	10	595	D5000维护值	21.25	2024-07-05	3.8	轻载	6826	徐州.佟村变/1号主变	0	徐州.佟村变/10kV.10千伏I段母线	0
徐州直属	10kV.佟汇A114线	10	595	D5000维护值	169.57	2024-07-03	33	轻载	3813	徐州.佟村变/1号主变	0	徐州.佟村变/10kV.10千伏I段母线	0
徐州直属	10kV.佟三七170线	10	800	D5000维护值	673.65	2023-07-14	82.7	重载	0	0	0	0	0
徐州直属	10kV.佟府122线	10	595	D5000维护值	172.21	2023-07-24	31.2	轻载	3997	0	0	徐州.佟村变/10kV.10千伏II段母线	3997
徐州直属	10kV.佟三七线	10	800	D5000维护值	673.01	2023-07-14	87.6	重载	0	0	0	0	0
徐州直属	10kV.佟软线	10	595	D5000维护值	158.59	2024-07-05	26.6	轻载	4471	徐州.佟村变/1号主变	0	徐州.佟村变/10kV.10千伏V段母线	0
徐州直属	10kV.佟山一线	10	595	D5000维护值	244.62	2023-12-21	42.2	轻载	2868	徐州.佟村变/1号主变	0	徐州.佟村变/10kV.10千伏IV段母线	0
徐州直属	10kV.佟欧二线	10	595	D5000维护值	65.03	2023-12-18	12.9	轻载	5885	徐州.佟村变/3号主变	0	徐州.佟村变/10kV.10千伏III段母线	0
徐州直属	10kV.佟广一线	10	595	D5000维护值	303.86	2023-07-14	52.6	中载	1789	徐州.佟村变/1号主变	0	徐州.佟村变/10kV.10千伏I段母线	0
徐州直属	10kV.佟金线	10	595	D5000维护值	131.42	2023-07-13	23.2	轻载	4820	徐州.佟村变/1号主变	0	徐州.佟村变/10kV.10千伏IV段母线	0
徐州直属	10kV.佟程线	10	595	D5000维护值	192.78	2024-01-22	35.7	轻载	3529	徐州.佟村变/3号主变	0	徐州.佟村变/10kV.10千伏III段母线	0
徐州直属	10kV.佟月线	10	595	D5000维护值	236.06	2023-08-05	38.9	轻载	3204	徐州.佟村变/1号主变	0	徐州.佟村变/10kV.10千伏VI段母线	0
徐州直属	10kV.佟湾线	10	595	D5000维护值	95.89	2023-12-20	16.5	轻载	5512	徐州.佟村变/1号主变	0	徐州.佟村变/10kV.10千伏IV段母线	0
徐州直属	10kV.佟站线	10	350	D5000维护值	77.14	2023-12-18	22.7	轻载	2866	徐州.佟村变/1号主变	0	徐州.佟村变/10kV.10千伏VI段母线	0
徐州直属	10kV.佟黄线	10	595	D5000维护值	279.08	2023-12-21	51	中载	1957	徐州.佟村变/3号主变	0	徐州.佟村变/10kV.10千伏III段母线	0
徐州直属	10kV.佟欧一线	10	595	D5000维护值	192.7	2023-12-21	35.1	轻载	3594	徐州.佟村变/1号主变	0	徐州.佟村变/10kV.10千伏I段母线	0
徐州直属	10kV.佟广二线	10	595	D5000维护值	189.11	2023-08-17	31.6	轻载	3952	徐州.佟村变/3号主变	0	徐州.佟村变/10kV.10千伏VII段母线	0
徐州直属	10kV.佟开线	10	595	D5000维护值	403.33	2023-08-04	68.1	中载	192	徐州.佟村变/3号主变	0	徐州.佟村变/10kV.10千伏III段母线	0
徐州直属	10kV.佟港线	10	595	D5000维护值	167.92	2023-10-13	30.8	轻载	4034	徐州.佟村变/1号主变	0	徐州.佟村变/10kV.10千伏I段母线	0
徐州直属	10kV.佟晶二线	10	300	D5000维护值	0	0	0	轻载	3637	徐州.佟村变/3号主变	0	徐州.佟村变/10kV.10千伏VII段母线	0
徐州直属	10kV.佟型线	10	595	D5000维护值	170.56	2024-02-21	30.2	轻载	4098	徐州.佟村变/3号主变	0	徐州.佟村变/10kV.10千伏III段母线	0
徐州直属	10kV.佟玺线	10	595	D5000维护值	153.76	2023-12-21	27	轻载	4433	徐州.佟村变/1号主变	0	徐州.佟村变/10kV.10千伏I段母线	0
徐州直属	10kV.佟一四线	10	800	D5000维护值	784.58	2023-12-20	106.1	重载	0	0	0	0	0
徐州直属	10kV.佟一四140线	10	800	D5000维护值	786.82	2023-12-20	100.2	重载	0	0	0	0	0
徐州直属	10kV.佟雅13G线	10	595	D5000维护值	78.44	2023-12-21	14.6	轻载	5705	徐州.佟村变/3号主变	0	徐州.佟村变/10kV.10千伏III段母线	0
徐州直属	10kV.佟华线	10	595	D5000维护值	189.32	2024-01-19	32.6	轻载	3854	徐州.佟村变/1号主变	0	徐州.佟村变/10kV.10千伏I段母线	0
徐州直属	10kV.佟九11E线	10	595	D5000维护值	68.35	2024-01-22	12.3	轻载	5947	徐州.佟村变/1号主变	0	徐州.佟村变/10kV.10千伏I段母线	0
徐州直属	10kV.佟庙线	10	595	D5000维护值	459.67	2023-12-15	81.5	重载	0	0	0	徐州.佟村变/10kV.10千伏I段母线	0
徐州直属	10kV.佟一六160线	10	800	D5000维护值	576.53	2023-12-22	77.5	重载	0	0	0	0	0
徐州直属	10kV.佟汇B121线	10	595	D5000维护值	114.44	2023-08-07	18.3	轻载	5328	0	0	徐州.佟村变/10kV.10千伏II段母线	5328
徐州直属	10kV.佟绿二线	10	595	D5000维护值	167.47	2023-12-15	28.8	轻载	4247	徐州.佟村变/1号主变	0	徐州.佟村变/10kV.10千伏V段母线	0
徐州直属	10kV.佟三五线	10	800	D5000维护值	528.56	2023-12-18	71.4	重载	0	0	0	0	0
徐州直属	10kV.佟上线	10	462	D5000维护值	353.62	2023-12-20	75.5	重载	0	徐州.佟村变/1号主变	0	徐州.佟村变/10kV.10千伏IV段母线	0
徐州直属	10kV.佟茨线	10	300	D5000维护值	0	0	0	轻载	3637	徐州.佟村变/1号主变	0	徐州.佟村变/10kV.10千伏I段母线	0
徐州直属	10kV.佟高线	10	315	D5000维护值	62.35	2024-07-07	20.8	轻载	2685	徐州.佟村变/3号主变	0	徐州.佟村变/10kV.10千伏III段母线	0
徐州直属	10kV.佟窗线	10	595	D5000维护值	95.05	2024-01-23	16.2	轻载	5547	徐州.佟村变/1号主变	0	徐州.佟村变/10kV.10千伏VI段母线	0
徐州直属	10kV.佟湖线	10	595	D5000维护值	193.79	2024-06-14	32.8	轻载	3837	徐州.佟村变/1号主变	0	徐州.佟村变/10kV.10千伏II段母线	0
徐州直属	10kV.佟东线	10	595	D5000维护值	158.88	2023-12-22	30.3	轻载	4091	徐州.佟村变/3号主变	0	徐州.佟村变/10kV.10千伏III段母线	0
徐州直属	10kV.佟工线	10	462	D5000维护值	53.92	2023-12-21	12.1	轻载	4632	徐州.佟村变/1号主变	0	徐州.佟村变/10kV.10千伏VI段母线	0
徐州直属	10kV.佟置线	10	595	D5000维护值	145.51	2023-07-13	25.1	轻载	4629	徐州.佟村变/1号主变	0	徐州.佟村变/10kV.10千伏IV段母线	0
徐州直属	10kV.佟山二线	10	595	D5000维护值	248.84	2023-07-24	43.7	轻载	2708	徐州.佟村变/3号主变	0	徐州.佟村变/10kV.10千伏III段母线	0
徐州直属	10kV.佟农一线	10	595	D5000维护值	28.64	2024-04-30	4.9	轻载	6711	徐州.佟村变/1号主变	0	徐州.佟村变/10kV.10千伏VI段母线	0
徐州直属	10kV.佟美线	10	462	D5000维护值	119.47	2023-08-04	27.5	轻载	3404	徐州.佟村变/1号主变	0	徐州.佟村变/10kV.10千伏V段母线	0
徐州直属	10kV.佟彭线	10	462	D5000维护值	401.45	2023-12-21	86.4	重载	0	徐州.佟村变/3号主变	0	徐州.佟村变/10kV.10千伏VII段母线	0
徐州直属	10kV.佟机线	10	595	D5000维护值	240.05	2023-08-31	44.6	轻载	2621	徐州.佟村变/3号主变	0	徐州.佟村变/10kV.10千伏III段母线	0
徐州直属	10kV.佟矿线	10	595	D5000维护值	186.76	2023-12-14	33.7	轻载	3736	徐州.佟村变/1号主变	0	徐州.佟村变/10kV.10千伏I段母线	0
徐州直属	10kV.刘荆一118线	10	525	D5000维护值	205.77	2024-02-20	37.9	轻载	2922	徐州.刘湾变/1号主变	7.478	徐州.刘湾变/10kV.10千伏I段母线	2922
徐州直属	10kV.刘万12E线	10	500	D5000维护值	216.18	2023-07-13	42.1	轻载	2420	徐州.刘湾变/2号主变	3.767	徐州.刘湾变/10kV.10千伏II段母线	2420
徐州直属	10kV.刘统114线	10	400	D5000维护值	178.71	2024-07-08	45.4	轻载	1706	徐州.刘湾变/1号主变	7.478	徐州.刘湾变/10kV.10千伏II段母线	1706
徐州直属	10kV.刘永116线	10	400	D5000维护值	105.38	2024-02-22	25.8	轻载	3061	徐州.刘湾变/1号主变	7.478	徐州.刘湾变/10kV.10千伏I段母线	3061
徐州直属	10kV.刘开一117线	10	595	D5000维护值	379.32	2024-02-23	63.7	中载	653	徐州.刘湾变/1号主变	7.478	徐州.刘湾变/10kV.10千伏I段母线	653
徐州直属	10kV.刘水东11H线	10	525	D5000维护值	168.37	2024-07-05	32.6	轻载	3404	徐州.刘湾变/1号主变	7.478	徐州.刘湾变/10kV.10千伏I段母线	3404
徐州直属	10kV.刘环12G线	10	595	D5000维护值	325.61	2024-02-05	53.5	中载	1700	徐州.刘湾变/2号主变	3.767	徐州.刘湾变/10kV.10千伏II段母线	1700
徐州直属	10kV.刘庄110线	10	595	D5000维护值	279.67	2024-02-05	46.5	轻载	2417	徐州.刘湾变/1号主变	7.478	徐州.刘湾变/10kV.10千伏I段母线	2417
徐州直属	10kV.刘特129线	10	595	D5000维护值	356.22	2024-01-18	59.4	中载	1089	徐州.刘湾变/2号主变	3.767	徐州.刘湾变/10kV.10千伏II段母线	1089
徐州直属	10kV.刘湾127线	10	595	D5000维护值	259.63	2023-12-21	47.1	轻载	2359	徐州.刘湾变/2号主变	3.767	徐州.刘湾变/10kV.10千伏II段母线	2359
徐州直属	10kV.刘水西125线	10	525	D5000维护值	209.55	2023-07-07	39.5	轻载	2769	徐州.刘湾变/2号主变	3.767	徐州.刘湾变/10kV.10千伏II段母线	2769
徐州直属	10kV.刘杨123线	10	595	D5000维护值	108.97	2024-01-23	18.7	轻载	5281	徐州.刘湾变/2号主变	3.767	徐州.刘湾变/10kV.10千伏II段母线	1767
徐州直属	10kV.刘光12F线	10	595	D5000维护值	359.17	2023-12-26	59.9	中载	1046	徐州.刘湾变/2号主变	3.767	徐州.刘湾变/10kV.10千伏II段母线	1046
徐州直属	10kV.刘榭11G线	10	595	D5000维护值	84.73	2023-12-21	14.5	轻载	5718	徐州.刘湾变/1号主变	7.478	徐州.刘湾变/10kV.10千伏I段母线	5718
徐州直属	10kV.刘越113线	10	595	D5000维护值	444.01	2023-08-03	70.7	重载	0	徐州.刘湾变/1号主变	7.478	徐州.刘湾变/10kV.10千伏I段母线	0
徐州直属	10kV.刘博119线	10	300	D5000维护值	0	0	0	轻载	3637	徐州.刘湾变/1号主变	7.478	徐州.刘湾变/10kV.10千伏I段母线	3637
徐州直属	10kV.刘李11A线	10	595	D5000维护值	303.24	2024-02-22	48.4	轻载	2227	徐州.刘湾变/1号主变	7.478	徐州.刘湾变/10kV.10千伏II段母线	2227
徐州直属	10kV.刘开二12C线	10	595	D5000维护值	197.84	2024-01-23	33.6	轻载	3746	徐州.刘湾变/2号主变	3.767	徐州.刘湾变/10kV.10千伏II段母线	3746
徐州直属	10kV.刘德115线	10	595	D5000维护值	226.9	2023-07-19	36.5	轻载	3450	徐州.刘湾变/1号主变	7.478	徐州.刘湾变/10kV.10千伏I段母线	3450
徐州直属	10kV.刘加12A线	10	595	D5000维护值	87.48	2023-07-18	14.3	轻载	5740	徐州.刘湾变/2号主变	3.767	徐州.刘湾变/10kV.10千伏II段母线	3767
徐州直属	10kV.刘导111线	10	595	D5000维护值	23.15	2023-08-17	3.8	轻载	6825	徐州.刘湾变/1号主变	7.478	徐州.刘湾变/10kV.10千伏I段母线	6825
徐州直属	10kV.刘荆二126线	10	595	D5000维护值	0	0	0	轻载	7213	徐州.刘湾变/2号主变	3.767	徐州.刘湾变/10kV.10千伏II段母线	3767
徐州直属	10kV.刘秦124线	10	595	D5000维护值	167.08	2024-02-02	28.3	轻载	4302	徐州.刘湾变/2号主变	3.767	徐州.刘湾变/10kV.10千伏II段母线	3767
徐州直属	10kV.升花一113线	10	595	D5000维护值	149.42	2023-12-21	26.3	轻载	4503	徐州.升辉变/#1主变	67.995	徐州.升辉变/10kV.10千伏I段母线	4503
徐州直属	10kV.升汉126线	10	595	D5000维护值	1.76	2024-04-23	0.4	轻载	7177	徐州.升辉变/#1主变	67.995	徐州.升辉变/10kV.10千伏II段母线	7177
徐州直属	10kV.升晶线	10	595	D5000维护值</									

徐州直属	10kV.古彭122线	10	595	D5000维护值	12.13	2024-01-24	2	轻载	7003	徐州.古彭变/1号主变	31.392	徐州.古彭变/10kV.10千伏II段母线	7003
徐州直属	10kV.古河124线	10	462	D5000维护值	133.24	2024-01-24	29.6	轻载	3230	徐州.古彭变/1号主变	31.392	徐州.古彭变/10kV.10千伏II段母线	3230
徐州直属	10kV.古九一114线	10	462	D5000维护值	87.71	2023-08-04	19.8	轻载	4015	徐州.古彭变/1号主变	31.392	徐州.古彭变/10kV.10千伏I段母线	4015
徐州直属	10kV.古王137线	10	595	D5000维护值	266.66	2023-12-21	45.8	轻载	2492	徐州.古彭变/2号主变	9.623	徐州.古彭变/10kV.10千伏III段母线	2492
徐州直属	10kV.古艺一112线	10	462	D5000维护值	112.68	2023-08-03	23.9	轻载	3687	徐州.古彭变/1号主变	31.392	徐州.古彭变/10kV.10千伏I段母线	3687
徐州直属	10kV.古淮132线	10	525	D5000维护值	149.24	2023-12-21	28.9	轻载	3741	徐州.古彭变/2号主变	9.623	徐州.古彭变/10kV.10千伏III段母线	3741
徐州直属	10kV.古开113线	10	595	D5000维护值	207.95	2024-03-04	35.3	轻载	3579	徐州.古彭变/1号主变	31.392	徐州.古彭变/10kV.10千伏I段母线	3579
徐州直属	10kV.古九二136线	10	462	D5000维护值	184.92	2023-08-04	40.8	轻载	2335	徐州.古彭变/2号主变	9.623	徐州.古彭变/10kV.10千伏III段母线	2335
徐州直属	10kV.古海119线	10	462	D5000维护值	206.89	2024-06-10	45.8	轻载	1933	徐州.古彭变/1号主变	31.392	徐州.古彭变/10kV.10千伏I段母线	1933
徐州直属	10kV.古艺二142线	10	462	D5000维护值	128.32	2024-07-01	27.3	轻载	3416	徐州.古彭变/2号主变	9.623	徐州.古彭变/10kV.10千伏III段母线	3416
徐州直属	10kV.古凤一118线	10	462	D5000维护值	68.91	2023-08-05	14.8	轻载	4417	徐州.古彭变/1号主变	31.392	徐州.古彭变/10kV.10千伏I段母线	4417
徐州直属	10kV.古龙14C线	10	595	D5000维护值	84.02	2023-12-31	14.9	轻载	5673	徐州.古彭变/2号主变	9.623	徐州.古彭变/10kV.10千伏III段母线	5673
徐州直属	10kV.古永一116线	10	462	D5000维护值	315.88	2023-12-21	70.3	重载	0	徐州.古彭变/1号主变	31.392	徐州.古彭变/10kV.10千伏I段母线	0
徐州直属	10kV.古马125线	10	462	D5000维护值	223.77	2023-12-21	49	轻载	1678	徐州.古彭变/1号主变	31.392	徐州.古彭变/10kV.10千伏II段母线	1678
徐州直属	10kV.古云二14A线	10	462	D5000维护值	276.86	2023-12-22	59.6	中载	828	徐州.古彭变/2号主变	9.623	徐州.古彭变/10kV.10千伏III段母线	828
徐州直属	10kV.古机145线	10	595	D5000维护值	197.23	2023-08-04	34.5	轻载	3655	徐州.古彭变/2号主变	9.623	徐州.古彭变/10kV.10千伏III段母线	3655
徐州直属	10kV.古风二130线	10	462	D5000维护值	135.53	2023-12-21	30.6	轻载	3151	徐州.古彭变/2号主变	9.623	徐州.古彭变/10kV.10千伏III段母线	3151
徐州直属	10kV.古银111线	10	462	D5000维护值	167.7	2023-12-21	36.6	轻载	2676	徐州.古彭变/1号主变	31.392	徐州.古彭变/10kV.10千伏I段母线	2676
徐州直属	10kV.古王二123线	10	595	D5000维护值	159.96	2023-12-21	27.9	轻载	4334	徐州.古彭变/1号主变	31.392	徐州.古彭变/10kV.10千伏II段母线	4334
徐州直属	10kV.古安117线	10	525	D5000维护值	97.21	2023-08-04	19.6	轻载	4587	徐州.古彭变/1号主变	31.392	徐州.古彭变/10kV.10千伏I段母线	4587
徐州直属	10kV.古铁120线	10	490	D5000维护值	0		0	轻载	5941	徐州.古彭变/1号主变	31.392	徐州.古彭变/10kV.10千伏II段母线	5941
徐州直属	10kV.古院二127线	10	600	D5000维护值	121.29	2023-12-21	20	轻载	5192	徐州.古彭变/1号主变	31.392	徐州.古彭变/10kV.10千伏II段母线	5192
徐州直属	10kV.古成二135线	10	250	D5000维护值	52.51	2023-08-03	21.9	轻载	2084	徐州.古彭变/2号主变	9.623	徐州.古彭变/10kV.10千伏III段母线	2084
徐州直属	10kV.古院二134线	10	600	D5000维护值	156.27	2023-09-18	25.9	轻载	4580	徐州.古彭变/2号主变	9.623	徐州.古彭变/10kV.10千伏III段母线	4580
徐州直属	10kV.吴元二线	10	462	D5000维护值	0		0	轻载	5601	徐州.古彭变/2号主变	10.983	徐州.古彭变/10kV.10千伏III段母线	5601
徐州直属	10kV.吴淮一线	10	595	D5000维护值	227.64	2024-02-05	39.1	轻载	3179	徐州.吴庄变/1号主变	19.235	徐州.吴庄变/10kV.10千伏I段母线	3179
徐州直属	10kV.吴花二二	10	525	D5000维护值	79.44	2024-06-14	16.6	轻载	4857	徐州.吴庄变/2号主变	10.983	徐州.吴庄变/10kV.10千伏III段母线	4857
徐州直属	10kV.吴云线	10	595	D5000维护值	206.28	2024-07-01	35.3	轻载	3576	徐州.吴庄变/1号主变	19.235	徐州.吴庄变/10kV.10千伏I段母线	3576
徐州直属	10kV.吴段线	10	595	D5000维护值	249.96	2023-08-05	42.4	轻载	2847	徐州.吴庄变/1号主变	19.235	徐州.吴庄变/10kV.10千伏I段母线	2847
徐州直属	10kV.吴花四线	10	595	D5000维护值	143.52	2024-07-07	24.4	轻载	4697	徐州.吴庄变/2号主变	10.983	徐州.吴庄变/10kV.10千伏III段母线	4697
徐州直属	10kV.吴滨线	10	595	D5000维护值	340.44	2023-12-21	61.1	中载	920	徐州.吴庄变/1号主变	19.235	徐州.吴庄变/10kV.10千伏I段母线	920
徐州直属	10kV.吴农线	10	595	D5000维护值	305.04	2023-12-21	54	中载	1653	徐州.吴庄变/1号主变	19.235	徐州.吴庄变/10kV.10千伏I段母线	1653
徐州直属	10kV.吴体线	10	350	D5000维护值	28.32	2024-01-04	9	轻载	3695	徐州.吴庄变/2号主变	10.983	徐州.吴庄变/10kV.10千伏III段母线	3695
徐州直属	10kV.吴卡一线	10	595	D5000维护值	86.76	2023-08-05	15.2	轻载	5645	徐州.吴庄变/1号主变	19.235	徐州.吴庄变/10kV.10千伏I段母线	5645
徐州直属	10kV.吴广线	10	595	D5000维护值	180.48	2023-07-31	29.3	轻载	4196	徐州.吴庄变/1号主变	19.235	徐州.吴庄变/10kV.10千伏II段母线	4196
徐州直属	10kV.吴观线	10	595	D5000维护值	39	2024-06-14	6.9	轻载	6503	徐州.吴庄变/1号主变	19.235	徐州.吴庄变/10kV.10千伏I段母线	6503
徐州直属	10kV.吴音二二	10	525	D5000维护值	32.04	2023-08-05	6.7	轻载	5758	徐州.吴庄变/2号主变	10.983	徐州.吴庄变/10kV.10千伏III段母线	5758
徐州直属	10kV.吴苏一线	10	595	D5000维护值	91.92	2024-07-07	15.2	轻载	5643	徐州.吴庄变/1号主变	19.235	徐州.吴庄变/10kV.10千伏II段母线	5643
徐州直属	10kV.吴新线	10	595	D5000维护值	168.24	2023-12-21	30.1	轻载	4112	徐州.吴庄变/1号主变	19.235	徐州.吴庄变/10kV.10千伏I段母线	4112
徐州直属	10kV.吴卡三线	10	595	D5000维护值	8.76	2023-08-04	1.9	轻载	7015	徐州.吴庄变/2号主变	10.983	徐州.吴庄变/10kV.10千伏III段母线	7015
徐州直属	10kV.吴湖线	10	595	D5000维护值	255.12	2024-06-06	43	轻载	2785	徐州.吴庄变/2号主变	10.983	徐州.吴庄变/10kV.10千伏III段母线	2785
徐州直属	10kV.吴矿线	10	595	D5000维护值	206.64	2023-08-04	33.7	轻载	3739	徐州.吴庄变/2号主变	10.983	徐州.吴庄变/10kV.10千伏III段母线	3739
徐州直属	10kV.吴嘉线	10	462	D5000维护值	22.32	2023-12-21	4.9	轻载	5208	徐州.吴庄变/2号主变	10.983	徐州.吴庄变/10kV.10千伏III段母线	5208
徐州直属	10kV.吴苏二二	10	462	D5000维护值	96.6	2023-08-04	21	轻载	3924	徐州.吴庄变/2号主变	10.983	徐州.吴庄变/10kV.10千伏III段母线	3924
徐州直属	10kV.吴卡二线	10	525	D5000维护值	124.56	2023-08-04	24.2	轻载	4162	徐州.吴庄变/2号主变	10.983	徐州.吴庄变/10kV.10千伏III段母线	4162
徐州直属	10kV.吴元一线	10	350	D5000维护值	97.68	2023-08-17	27.4	轻载	2582	徐州.吴庄变/1号主变	19.235	徐州.吴庄变/10kV.10千伏I段母线	2582
徐州直属	10kV.吴修线	10	595	D5000维护值	333.96	2023-08-04	58.6	中载	1176	徐州.吴庄变/1号主变	19.235	徐州.吴庄变/10kV.10千伏I段母线	1176
徐州直属	10kV.吴龙线	10	595	D5000维护值	11.28	2024-07-08	1.8	轻载	7025	徐州.吴庄变/2号主变	10.983	徐州.吴庄变/10kV.10千伏III段母线	7025
徐州直属	10kV.吴翠一线	10	595	D5000维护值	114.36	2023-08-05	18.3	轻载	5332	徐州.吴庄变/1号主变	19.235	徐州.吴庄变/10kV.10千伏I段母线	5332
徐州直属	10kV.吴音一线	10	525	D5000维护值	29.28	2024-06-05	5.8	轻载	5833	徐州.吴庄变/1号主变	19.235	徐州.吴庄变/10kV.10千伏I段母线	5833
徐州直属	10kV.吴翠二二	10	595	D5000维护值	75.6	2023-08-04	12.5	轻载	5924	徐州.吴庄变/2号主变	10.983	徐州.吴庄变/10kV.10千伏III段母线	5924
徐州直属	10kV.吴韩二二	10	595	D5000维护值	117.6	2023-08-05	19.3	轻载	5228	徐州.吴庄变/1号主变	19.235	徐州.吴庄变/10kV.10千伏I段母线	5228
徐州直属	10kV.吴湖二二	10	595	D5000维护值	166.44	2023-08-04	28.5	轻载	4275	徐州.吴庄变/1号主变	19.235	徐州.吴庄变/10kV.10千伏I段母线	4275
徐州直属	10kV.吴盛线	10	595	D5000维护值	125.44	2023-12-21	20.6	轻载	5091	徐州.吴庄变/2号主变	10.983	徐州.吴庄变/10kV.10千伏III段母线	5091
徐州直属	10kV.吴淮二二	10	595	D5000维护值	276.96	2024-02-27	47	轻载	2373	徐州.吴庄变/2号主变	10.983	徐州.吴庄变/10kV.10千伏III段母线	2373
徐州直属	10kV.吴花三三	10	462	D5000维护值	111.48	2024-07-08	25.2	轻载	3587	徐州.吴庄变/1号主变	19.235	徐州.吴庄变/10kV.10千伏II段母线	3587
徐州直属	10kV.吴锦线	10	595	D5000维护值	27.96	2024-07-05	4.4	轻载	6758	徐州.吴庄变/1号主变	19.235	徐州.吴庄变/10kV.10千伏I段母线	6758
徐州直属	10kV.吴港线	10	595	D5000维护值	206.88	2023-12-22	34.5	轻载	3655	徐州.吴庄变/2号主变	10.983	徐州.吴庄变/10kV.10千伏III段母线	3655
徐州直属	10kV.吴梅线	10	525	D5000维护值	23.52	2023-08-02	4.6	轻载	5951	徐州.吴庄变/1号主变	19.235	徐州.吴庄变/10kV.10千伏II段母线	5951
徐州直属	10kV.吴花一线	10	525	D5000维护值	87	2023-08-05	17.4	轻载	4782	徐州.吴庄变/1号主变	19.235	徐州.吴庄变/10kV.10千伏I段母线	4782
徐州直属	10kV.吴建线	10	595	D5000维护值	238.8	2023-12-22	41.2	轻载	2971	徐州.吴庄变/2号主变	10.983	徐州.吴庄变/10kV.10千伏III段母线	2971
徐州直属	10kV.吴场线	10	595	D5000维护值	143.28	2024-07-05	24	轻载	4736	徐州.吴庄变/2号主变	10.983	徐州.吴庄变/10kV.10千伏III段母线	4736
徐州直属	10kV.吴韩线	10	595	D5000维护值	320.52	2023-12-21	55.2	中载	1524	徐州.吴庄变/2号主变	10.983	徐州.吴庄变/10kV.10千伏III段母线	1524
徐州直属	10kV.吴山线	10	595	D5000维护值	0		0	轻载	7213	徐州.吴庄变/2号主变	10.983	徐州.吴庄变/10kV.10千伏III段母线	7213
徐州直属	10kV.响广线	10	595	D5000维护值	371.78	2023-08-11	63.3	中载	689	徐州.响山变/2号主变	10.692	徐州.响山变/10kV.10千伏II段母线	689
徐州直属	10kV.响新线	10	595	D5000维护值	243.16	2023-12-21	44.4	轻载	2642	徐州.响山变/3号主变	19.641	徐州.响山变/10kV.10千伏III段母线	2642
徐州直属	10kV.响铜135线	10	595	D5000维护值	180.76	2023-09-07	33.1	轻载	3807	徐州.响山变/3号主变	19.641	徐州.响山变/10kV.10千伏III段母线	3807
徐州直属	10kV.响资一线	10	490	D5000维护值	79.59	2023-12-22	17	轻载	4496	徐州.响山变/3号主变	19.641	徐州.响山变/10kV.10千伏III段母线	4496
徐州直属	10kV.响沙142线	10	595	D5000维护值	95.21	2023-12-21	16.3	轻载	5535	徐州.响山变/3号主变	19.641	徐州.响山变/10kV.10千伏III段母线	5535
徐州直属	10kV.响水线	10	595	D5000维护值	166.41	2023-12-20	28.5	轻载	4274	徐州.响山变/3号主变	19.641	徐州.响山变/10kV.10千伏III段母线	4274
徐州直属	10kV.响美127线	10	595	D5000维护值	401.07	2023-12-21	69.4	中载	59	徐州.响山变/2号主变	10.692	徐州.响山变/10kV.10千伏II段母线	59
徐州直属	10kV.响滨线	10	595	D5000维护值	60.06	2024-06-13	10.2	轻载	6166	徐州.响山变/2号主变	10.692	徐州.响山变/10kV.10千伏II段母线	6166
徐州直属	10kV.响锦线	10	595	D5000维护值	206.84	2023-09-06	36	轻载	3507	徐州.响山变/2号主变	10.692	徐州.响山变/10kV.10千伏II段母线	3507
徐州直属	10kV.响庆线	10	595	D5000维护值	391.11	2023-12-21	66.7	中载	344	徐州.响山变/2号主变	10.692	徐州.响山变/10kV.10千伏II段母线	344
徐州直属	10kV.响淀线	10	595	D5000维护值	31.35	2023-12-31	5.4	轻载	6659	徐州.响山变/3号主变	19.641	徐州.响山变/10kV.10千伏III段母线	6659
徐州直属	10kV.响泰134线	10	595	D5000维护值	27.25	2023-12-20	4.7	轻载	6730	徐州.响山变/3号主变	19.641	徐州.响山变/10kV.10千伏III段母线	6730
徐州直属	10kV.响春141线	10	595	D5000维护值	134.47	2023-12-21	22.5	轻载	4900	徐州.响山变/3号主变	19.641	徐州.响山变/10kV.10千伏III段母线	4900
徐州直属	10kV.响山线	10	595	D5000维护值	469.34	2024-01-23	81	重载	0	徐州.响山变/3号主变	19.641	徐州.响山变/10kV.10千伏III段母线	0

徐州直属	10kV.堤医一线	10	595	D5000维护值	142.42	2023-08-18	12.3	轻载	5947	徐州.堤北变/#1主变	24.306	徐州.堤北变/10kV.10千伏I段母线	5947
徐州直属	10kV.堤鼓一线	10	595	D5000维护值	151.65	2023-08-12	26.1	轻载	4522	徐州.堤北变/#1主变	24.306	徐州.堤北变/10kV.10千伏I段母线	4522
徐州直属	10kV.堤鼓二线	10	595	D5000维护值	81.76	2023-12-22	13.8	轻载	5788	徐州.堤北变/#1主变	24.306	徐州.堤北变/10kV.10千伏I段母线	5788
徐州直属	10kV.堤鼓三线	10	595	D5000维护值	59.78	2023-08-03	10.4	轻载	6137	徐州.堤北变/#2主变	17.626	徐州.堤北变/10kV.10千伏III段母线	6137
徐州直属	10kV.堤场线	10	595	D5000维护值	438.68	2023-02-21	71.9	重载	0	徐州.堤北变/#2主变	17.626	徐州.堤北变/10kV.10千伏IV段母线	0
徐州直属	10kV.堤庆线堤兰二二	10	595	D5000维护值	127.47	2024-01-23	21.2	轻载	5028	徐州.堤北变/#1主变	24.306	徐州.堤北变/10kV.10千伏II段母线	5028
徐州直属	10kV.堤鼓二线	10	595	D5000维护值	127.47	2024-07-01	21.5	轻载	4997	徐州.堤北变/#2主变	17.626	徐州.堤北变/10kV.10千伏IV段母线	4997
徐州直属	10kV.复康线	10	525	D5000维护值	76.72	2024-04-27	15.4	轻载	4968	徐州.复兴变/1号主变	0	徐州.复兴变/10kV.10千伏I段母线	0
徐州直属	10kV.复上线	10	244	D5000维护值	63.91	2023-08-31	26.1	轻载	1854	徐州.复兴变/1号主变	0	徐州.复兴变/10kV.10千伏I段母线	0
徐州直属	10kV.复家二线	10	525	D5000维护值	54.15	2024-05-07	7.1	轻载	5720	徐州.复兴变/2号主变	1.547	徐州.复兴变/10kV.10千伏II段母线	1547
徐州直属	10kV.复茂线	10	595	D5000维护值	154.2	2023-12-21	28.3	轻载	4299	徐州.复兴变/1号主变	0	徐州.复兴变/10kV.10千伏I段母线	0
徐州直属	10kV.复康二线	10	595	D5000维护值	20.75	2023-12-21	3.5	轻载	6857	徐州.复兴变/2号主变	1.547	徐州.复兴变/10kV.10千伏II段母线	1547
徐州直属	10kV.复广线	10	525	D5000维护值	235.08	2023-08-05	47.1	轻载	2083	徐州.复兴变/2号主变	1.547	徐州.复兴变/10kV.10千伏II段母线	1547
徐州直属	10kV.复景线	10	595	D5000维护值	54.33	2023-12-21	9.2	轻载	6260	徐州.复兴变/1号主变	0	徐州.复兴变/10kV.10千伏I段母线	0
徐州直属	10kV.复宝线	10	595	D5000维护值	166.74	2024-06-12	28.4	轻载	4287	徐州.复兴变/2号主变	1.547	徐州.复兴变/10kV.10千伏II段母线	1547
徐州直属	10kV.复中线	10	595	D5000维护值	90.02	2024-03-05	15.5	轻载	5621	徐州.复兴变/2号主变	1.547	徐州.复兴变/10kV.10千伏II段母线	1547
徐州直属	10kV.复信三线	10	590	D5000维护值	165	2024-05-24	28.2	轻载	4270	徐州.复兴变/1号主变	0	徐州.复兴变/10kV.10千伏I段母线	0
徐州直属	10kV.复开二线	10	595	D5000维护值	117.8	2023-12-20	20.4	轻载	5106	徐州.复兴变/2号主变	1.547	徐州.复兴变/10kV.10千伏II段母线	1547
徐州直属	10kV.复信二线	10	500	D5000维护值	108.28	2023-12-18	22.1	轻载	4146	徐州.复兴变/2号主变	1.547	徐州.复兴变/10kV.10千伏II段母线	1547
徐州直属	10kV.复建一线	10	462	D5000维护值	319.3	2023-12-21	71.3	重载	0	徐州.复兴变/1号主变	0	徐州.复兴变/10kV.10千伏I段母线	0
徐州直属	10kV.复园线	10	525	D5000维护值	112.88	2023-12-21	21.6	轻载	4401	徐州.复兴变/2号主变	1.547	徐州.复兴变/10kV.10千伏II段母线	1547
徐州直属	10kV.复美一105线	10	462	D5000维护值	62.24	2023-12-21	13.8	轻载	4499	徐州.复兴变/1号主变	0	徐州.复兴变/10kV.10千伏I段母线	0
徐州直属	10kV.复建二线	10	462	D5000维护值	115.69	2023-12-21	25.6	轻载	3552	徐州.复兴变/2号主变	1.547	徐州.复兴变/10kV.10千伏II段母线	1547
徐州直属	10kV.复开一线	10	462	D5000维护值	177.23	2024-01-23	38.9	轻载	2492	徐州.复兴变/1号主变	0	徐州.复兴变/10kV.10千伏I段母线	0
徐州直属	10kV.复庆线	10	462	D5000维护值	177.23	2023-12-21	40.4	轻载	2370	徐州.复兴变/1号主变	0	徐州.复兴变/10kV.10千伏I段母线	0
徐州直属	10kV.复家一线	10	525	D5000维护值	99.69	2023-12-21	19.9	轻载	4559	徐州.复兴变/1号主变	0	徐州.复兴变/10kV.10千伏I段母线	0
徐州直属	10kV.复锦线	10	525	D5000维护值	50.5	2024-06-13	9.1	轻载	5541	徐州.复兴变/1号主变	0	徐州.复兴变/10kV.10千伏I段母线	0
徐州直属	10kV.复时线	10	525	D5000维护值	22.15	2023-12-21	4.2	轻载	5987	徐州.复兴变/2号主变	1.547	徐州.复兴变/10kV.10千伏II段母线	1547
徐州直属	10kV.复朝二线	10	525	D5000维护值	98.64	2023-12-21	18.2	轻载	4708	徐州.复兴变/2号主变	1.547	徐州.复兴变/10kV.10千伏II段母线	1547
徐州直属	10kV.复康三线	10	595	D5000维护值	15.47	2023-12-21	2.7	轻载	6936	徐州.复兴变/1号主变	0	徐州.复兴变/10kV.10千伏I段母线	0
徐州直属	10kV.复康四线	10	595	D5000维护值	64.56	2024-05-29	8.1	轻载	6382	徐州.复兴变/2号主变	1.547	徐州.复兴变/10kV.10千伏II段母线	1547
徐州直属	10kV.复南线	10	462	D5000维护值	195.34	2023-12-21	45	轻载	1999	徐州.复兴变/2号主变	1.547	徐州.复兴变/10kV.10千伏II段母线	1547
徐州直属	10kV.复铁线	10	250	D5000维护值	50.01	2024-05-09	28.8	轻载	1786	徐州.复兴变/1号主变	0	徐州.复兴变/10kV.10千伏I段母线	0
徐州直属	10kV.复驳线	10	462	D5000维护值	257.23	2023-12-21	57.9	中载	966	徐州.复兴变/2号主变	1.547	徐州.复兴变/10kV.10千伏II段母线	966
徐州直属	10kV.复信四线	10	590	D5000维护值	196.92	2023-12-24	34.2	轻载	3654	徐州.复兴变/2号主变	1.547	徐州.复兴变/10kV.10千伏II段母线	1547
徐州直属	10kV.复信一线	10	500	D5000维护值	158	2024-05-26	32.5	轻载	3244	徐州.复兴变/1号主变	0	徐州.复兴变/10kV.10千伏I段母线	0
徐州直属	10kV.复美二线	10	462	D5000维护值	55.14	2024-06-14	12	轻载	4643	徐州.复兴变/2号主变	1.547	徐州.复兴变/10kV.10千伏II段母线	1547
徐州直属	10kV.复坝103线	10	462	D5000维护值	124.84	2023-08-06	27.8	轻载	3375	徐州.复兴变/1号主变	0	徐州.复兴变/10kV.10千伏I段母线	0
徐州直属	10kV.复桦线	10	525	D5000维护值	134.15	2023-12-21	26.9	轻载	3917	徐州.复兴变/2号主变	1.547	徐州.复兴变/10kV.10千伏II段母线	1547
徐州直属	10kV.复青线	10	462	D5000维护值	239.47	2023-12-21	54.4	中载	1247	徐州.复兴变/1号主变	0	徐州.复兴变/10kV.10千伏I段母线	0
徐州直属	10kV.复宣线	10	595	D5000维护值	157.89	2023-08-22	27.5	轻载	4378	徐州.复兴变/2号主变	1.547	徐州.复兴变/10kV.10千伏II段母线	1547
徐州直属	10kV.复铜线	10	525	D5000维护值	273.05	2023-12-22	53.7	中载	1484	徐州.复兴变/1号主变	0	徐州.复兴变/10kV.10千伏I段母线	0
徐州直属	10kV.大马125线	10	595	D5000维护值	446.98	2024-06-21	72.7	重载	0	徐州.大庙变/2号主变	0	徐州.大庙变/10kV.10千伏II段母线	0
徐州直属	10kV.大东122线	10	595	D5000维护值	74.08	2023-12-23	12.1	轻载	5967	徐州.大庙变/2号主变	0	徐州.大庙变/10kV.10千伏II段母线	0
徐州直属	10kV.大东120线	10	595	D5000维护值	399.93	2023-11-29	47.7	轻载	2302	徐州.大庙变/2号主变	0	徐州.大庙变/10kV.10千伏II段母线	0
徐州直属	10kV.大工线	10	595	D5000维护值	378.98	2024-01-04	62.8	中载	740	徐州.大庙变/1号主变	0	徐州.大庙变/10kV.10千伏I段母线	0
徐州直属	10kV.大陶线	10	595	D5000维护值	235.55	2023-08-05	39.5	轻载	3138	徐州.大庙变/1号主变	0	徐州.大庙变/10kV.10千伏I段母线	0
徐州直属	10kV.大四线	10	595	D5000维护值	291.97	2024-02-01	48.3	轻载	2240	徐州.大庙变/1号主变	0	徐州.大庙变/10kV.10千伏I段母线	0
徐州直属	10kV.大后线	10	595	D5000维护值	389.88	2023-12-12	66.2	中载	392	徐州.大庙变/1号主变	0	徐州.大庙变/10kV.10千伏I段母线	0
徐州直属	10kV.大集11F线	10	595	D5000维护值	133.42	2024-04-03	23	轻载	4845	徐州.大庙变/1号主变	0	徐州.大庙变/10kV.10千伏I段母线	0
徐州直属	10kV.大彭12C线	10	595	D5000维护值	174.23	2023-12-16	31.3	轻载	3991	徐州.大庙变/2号主变	0	徐州.大庙变/10kV.10千伏II段母线	0
徐州直属	10kV.大铁128线	10	459	D5000维护值	249.94	2023-11-29	38.6	轻载	2499	徐州.大庙变/2号主变	0	徐州.大庙变/10kV.10千伏II段母线	0
徐州直属	10kV.大城123线	10	595	D5000维护值	35.57	2024-01-23	7.2	轻载	6467	徐州.大庙变/2号主变	0	徐州.大庙变/10kV.10千伏II段母线	0
徐州直属	10kV.大庙124线	10	595	D5000维护值	502.38	2023-12-21	88	重载	0	徐州.大庙变/2号主变	0	徐州.大庙变/10kV.10千伏II段母线	0
徐州直属	10kV.大中线	10	245	D5000维护值	0	0	0	轻载	2970	徐州.大庙变/1号主变	0	徐州.大庙变/10kV.10千伏I段母线	0
徐州直属	10kV.大安126线	10	595	D5000维护值	462.51	2023-12-23	77	重载	0	徐州.大庙变/2号主变	0	徐州.大庙变/10kV.10千伏II段母线	0
徐州直属	10kV.大维线	10	595	D5000维护值	243.63	2023-12-21	40.9	轻载	2999	徐州.大庙变/1号主变	0	徐州.大庙变/10kV.10千伏I段母线	0
徐州直属	10kV.大酒线	10	150	D5000维护值	13.49	2024-02-17	9.5	轻载	1572	徐州.大庙变/1号主变	0	徐州.大庙变/10kV.10千伏I段母线	0
徐州直属	10kV.大李线	10	595	D5000维护值	84.73	2024-01-22	15.2	轻载	5650	徐州.大庙变/1号主变	0	徐州.大庙变/10kV.10千伏I段母线	0
徐州直属	10kV.大高线	10	595	D5000维护值	266.66	2023-12-21	46.9	轻载	2382	徐州.大庙变/1号主变	0	徐州.大庙变/10kV.10千伏I段母线	0
徐州直属	10kV.大湖线	10	595	D5000维护值	86.84	2023-12-21	15	轻载	5665	徐州.大庙变/1号主变	0	徐州.大庙变/10kV.10千伏I段母线	0
徐州直属	10kV.大翔129线	10	595	D5000维护值	215.25	2023-12-21	37.5	轻载	3344	徐州.大庙变/2号主变	0	徐州.大庙变/10kV.10千伏II段母线	0
徐州直属	10kV.大农127线	10	322	D5000维护值	187.16	2023-12-22	58.1	中载	666	徐州.大庙变/2号主变	0	徐州.大庙变/10kV.10千伏II段母线	0
徐州直属	10kV.黄荆线	10	595	D5000维护值	0	2024-01-22	39.1	轻载	3182	徐州.大黄山变/1号主变	32.618	徐州.大黄山变/10kV.10千伏I段母线	3182
徐州直属	10kV.黄安线	10	595	D5000维护值	0	0	0	轻载	7213	徐州.大黄山变/2号主变	35.059	徐州.大黄山变/10kV.10千伏II段母线	7213
徐州直属	10kV.黄小线	10	595	D5000维护值	68.4	2023-12-17	11.7	轻载	6011	徐州.大黄山变/1号主变	32.618	徐州.大黄山变/10kV.10千伏I段母线	6011
徐州直属	10kV.黄朱111线	10	595	D5000维护值	234.02	2024-02-24	41.5	轻载	2935	徐州.大黄山变/1号主变	32.618	徐州.大黄山变/10kV.10千伏I段母线	2935
徐州直属	10kV.黄砬线	10	525	D5000维护值	0	0	0	轻载	6365	徐州.大黄山变/2号主变	35.059	徐州.大黄山变/10kV.10千伏II段母线	6365
徐州直属	10kV.黄墩117线	10	595	D5000维护值	298.02	2023-11-13	49.2	轻载	2140	徐州.大黄山变/1号主变	32.618	徐州.大黄山变/10kV.10千伏I段母线	2140
徐州直属	10kV.黄昇线	10	595	D5000维护值	18.46	2024-05-17	3.1	轻载	6894	徐州.大黄山变/2号主变	35.059	徐州.大黄山变/10kV.10千伏II段母线	6894
徐州直属	10kV.黄可线	10	595	D5000维护值	185.67	2024-02-01	31.3	轻载	3992	徐州.大黄山变/2号主变	35.059	徐州.大黄山变/10kV.10千伏II段母线	3992
徐州直属	10kV.黄西线	10	595	D5000维护值	87.56	2023-12-21	15.5	轻载	5670	徐州.大黄山变/2号主变	35.059	徐州.大黄山变/10kV.10千伏II段母线	5670
徐州直属	10kV.黄金线	10	595	D5000维护值	135.91	2023-08-01	22.3	轻载	4911	徐州.大黄山变/1号主变	32.618	徐州.大黄山变/10kV.10千伏I段母线	4911
徐州直属	10kV.黄药线	10	595	D5000维护值	187.6	2023-12-20	31.7	轻载	3946	徐州.大黄山变/2号主变	35.059	徐州.大黄山变/10kV.10千伏II段母线	3946
徐州直属	10kV.黄复线	10	595	D5000维护值	307.87	2024-01-16	51.7	中载	1881	徐州.大黄山变/2号主变	35.059	徐州.大黄山变/10kV.10千伏II段母线	1881
徐州直属	10kV.黄砬一线	10	400	D5000维护值	2.81	2023-08-29	0	轻载	4848	徐州.大黄山变/1号主变	32.618	徐州.大黄山变/10kV.10千伏I段母线	4848
徐州直属	10kV.奎医一11C线	10	595	D5000维护值	110.52	2024-05-24	18.1	轻载	5345	徐州.奎山变/1号主变	32.284	徐州.奎山变/10kV.10千伏I段母线	5345
徐州直属	10kV.奎热一114线	10	462	D5000维护值	69.26	2024-01-29	12.6	轻载	4594	徐州.奎山变/1号主变	32.284	徐州.奎山变/10kV.10千伏I段母线	4594
徐州直属	10kV.奎开113线	10	595	D5000维护值	165.94	2023-07-15	28.1	轻载	4322	徐州.奎山变/1号主变	32.284	徐州.奎山变/10kV.10千伏I段母线	4322
徐州直属	10kV.奎沃二112线	10	371	D5000维护值	0	0	0	轻载	4498	徐州.奎山变/1号主变	32.284	徐州.奎山变/10kV.10千伏I段母线	4498
徐州直属	10kV.奎水二136线	10	462	D5000维护值	258.75	2023-12-21	58.8	中载	892	徐州.奎山变/2号主变	26.324		

徐州直属	10kV.奎中12A线	10	595	D5000维护值	63.98	2023-11-30	11.4	轻载	6039	徐州.奎山变/1号主变	32.284	徐州.奎山变/10kV.10千伏II段母线	6039
徐州直属	10kV.安园142线	10	595	D5000维护值	0		0	轻载	7213	徐州.安然变/2号主变	32.24	徐州.安然变/10kV.10千伏IV段母线	7213
徐州直属	10kV.安园123线	10	595	D5000维护值	269.87	2024-04-27	44.2	轻载	2658	徐州.安然变/1号主变	22.141	徐州.安然变/10kV.10千伏II段母线	2658
徐州直属	10kV.安科147线	10	595	D5000维护值	159.5	2024-07-05	27.9	轻载	4338	徐州.安然变/2号主变	32.24	徐州.安然变/10kV.10千伏IV段母线	4338
徐州直属	10kV.安大121线	10	595	D5000维护值	0		0	轻载	7213	徐州.安然变/1号主变	22.141	徐州.安然变/10kV.10千伏II段母线	7213
徐州直属	10kV.安滨113线	10	595	D5000维护值	36.44	2023-12-21	6.8	轻载	6509	徐州.安然变/1号主变	22.141	徐州.安然变/10kV.10千伏I段母线	6509
徐州直属	10kV.安东111线	10	595	D5000维护值	169.29	2023-12-21	30.8	轻载	4037	徐州.安然变/1号主变	22.141	徐州.安然变/10kV.10千伏I段母线	4037
徐州直属	10kV.安星114线	10	595	D5000维护值	87.11	2023-08-23	13.5	轻载	5823	徐州.安然变/1号主变	22.141	徐州.安然变/10kV.10千伏I段母线	5823
徐州直属	10kV.安天125线	10	595	D5000维护值	81.03	2023-12-21	15.1	轻载	5655	徐州.安然变/1号主变	22.141	徐州.安然变/10kV.10千伏II段母线	5655
徐州直属	10kV.安华131线	10	595	D5000维护值	144.11	2024-06-24	24.3	轻载	4707	徐州.安然变/2号主变	32.24	徐州.安然变/10kV.10千伏III段母线	4707
徐州直属	10kV.安雅135线	10	595	D5000维护值	60.17	2024-07-05	10.3	轻载	6152	徐州.安然变/2号主变	32.24	徐州.安然变/10kV.10千伏III段母线	6152
徐州直属	10kV.安云143线	10	485	经验值	14.87	2024-07-07	3.1	轻载	5622	徐州.安然变/2号主变	32.24	徐州.安然变/10kV.10千伏IV段母线	5622
徐州直属	10kV.安庙122线	10	595	D5000维护值	73.07	2023-12-21	12.4	轻载	5936	徐州.安然变/1号主变	22.141	徐州.安然变/10kV.10千伏II段母线	5936
徐州直属	10kV.安和127线	10	485	经验值	9.86	2024-07-07	2.1	轻载	5707	徐州.安然变/1号主变	22.141	徐州.安然变/10kV.10千伏II段母线	5707
徐州直属	10kV.安平116线	10	595	D5000维护值	0		0	轻载	7213	徐州.安然变/1号主变	22.141	徐州.安然变/10kV.10千伏I段母线	7213
徐州直属	10kV.安凤112线	10	595	D5000维护值	15.66	2023-07-16	2.5	轻载	6953	徐州.安然变/1号主变	22.141	徐州.安然变/10kV.10千伏I段母线	6953
徐州直属	10kV.安府124线	10	595	D5000维护值	58.97	2023-12-21	10.5	轻载	6128	徐州.安然变/1号主变	22.141	徐州.安然变/10kV.10千伏II段母线	6128
徐州直属	10kV.安侯115线	10	595	D5000维护值	192.67	2023-12-18	32.9	轻载	3824	徐州.安然变/1号主变	22.141	徐州.安然变/10kV.10千伏I段母线	3824
徐州直属	10kV.安润126线	10	595	D5000维护值	207.75	2024-02-29	36.4	轻载	3464	徐州.安然变/1号主变	22.141	徐州.安然变/10kV.10千伏II段母线	3464
徐州直属	10kV.安湖132线	10	485	经验值	120.03	2024-06-26	16.5	轻载	4494				4494
徐州直属	10kV.坝郭线	10	300	D5000维护值	114.64	2023-12-21	40	轻载	1557	徐州.小坝山变/2号主变	9.566	徐州.小坝山变/10kV.10千伏II段母线	1557
徐州直属	10kV.坝民一115线	10	462	D5000维护值	181.27	2023-12-21	39.2	轻载	2468	徐州.小坝山变/1号主变	13.385	徐州.小坝山变/10kV.10千伏I段母线	2468
徐州直属	10kV.坝兰线	10	595	D5000维护值	151.03	2023-12-21	26.2	轻载	4509	徐州.小坝山变/2号主变	9.566	徐州.小坝山变/10kV.10千伏VI段母线	4509
徐州直属	10kV.坝怡二114线	10	462	D5000维护值	303.82	2023-12-21	67.7	中载	184	徐州.小坝山变/2号主变	9.566	徐州.小坝山变/10kV.10千伏II段母线	184
徐州直属	10kV.坝铜线	10	462	D5000维护值	272.53	2023-12-21	60.8	中载	738	徐州.小坝山变/1号主变	13.385	徐州.小坝山变/10kV.10千伏I段母线	738
徐州直属	10kV.坝环线	10	595	D5000维护值	170.73	2023-08-24	29.2	轻载	4208	徐州.小坝山变/2号主变	9.566	徐州.小坝山变/10kV.10千伏II段母线	4208
徐州直属	10kV.坝绿七线坝都一125	10	462	D5000维护值	73.67	2023-12-21	16.9	轻载	4252	徐州.小坝山变/1号主变	13.385	徐州.小坝山变/10kV.10千伏I段母线	4252
徐州直属	10kV.坝世线	10	462	D5000维护值	85.63	2023-07-13	18.6	轻载	4109	徐州.小坝山变/1号主变	13.385	徐州.小坝山变/10kV.10千伏V段母线	4109
徐州直属	10kV.坝美112线	10	525	D5000维护值	131.69	2023-12-21	25.7	轻载	4026	徐州.小坝山变/2号主变	9.566	徐州.小坝山变/10kV.10千伏II段母线	4026
徐州直属	10kV.坝绿三线	10	462	D5000维护值	250.73	2023-08-04	54	中载	1277	徐州.小坝山变/1号主变	13.385	徐州.小坝山变/10kV.10千伏V段母线	1277
徐州直属	10kV.坝平154线	10	595	D5000维护值	97.93	2023-08-04	16.2	轻载	5542	徐州.小坝山变/1号主变	13.385	徐州.小坝山变/10kV.10千伏V段母线	5542
徐州直属	10kV.坝尚线	10	595	D5000维护值	74.73	2023-12-15	13	轻载	5877	徐州.小坝山变/2号主变	9.566	徐州.小坝山变/10kV.10千伏VI段母线	5877
徐州直属	10kV.坝河线	10	595	D5000维护值	216.97	2023-12-20	38.4	轻载	3252	徐州.小坝山变/1号主变	13.385	徐州.小坝山变/10kV.10千伏I段母线	3252
徐州直属	10kV.坝云162线	10	595	D5000维护值	100.4	2023-08-05	16.8	轻载	5484	徐州.小坝山变/2号主变	9.566	徐州.小坝山变/10kV.10千伏VI段母线	5484
徐州直属	10kV.坝民二线坝绿六线	10	462	D5000维护值	341.63	2023-12-21	74.4	重载	0	徐州.小坝山变/2号主变	9.566	徐州.小坝山变/10kV.10千伏II段母线	0
徐州直属	10kV.坝绿五113线	10	525	D5000维护值	67.16	2023-08-04	12.5	轻载	5226	徐州.小坝山变/1号主变	13.385	徐州.小坝山变/10kV.10千伏I段母线	5226
徐州直属	10kV.坝丰164线	10	462	D5000维护值	225.41	2023-12-21	50.7	中载	1548	徐州.小坝山变/2号主变	9.566	徐州.小坝山变/10kV.10千伏VI段母线	1548
徐州直属	10kV.坝绿四124线	10	525	D5000维护值	225.92	2023-12-21	43.3	轻载	2425	徐州.小坝山变/2号主变	9.566	徐州.小坝山变/10kV.10千伏II段母线	2425
徐州直属	10kV.坝路线	10	462	D5000维护值	262.67	2023-12-21	58.6	中载	915	徐州.小坝山变/1号主变	13.385	徐州.小坝山变/10kV.10千伏I段母线	915
徐州直属	10kV.坝东线	10	595	D5000维护值	486.15	2023-12-21	80.7	重载	0	徐州.小坝山变/2号主变	9.566	徐州.小坝山变/10kV.10千伏II段母线	0
徐州直属	10kV.坝怡一121线	10	462	D5000维护值	218.37	2023-12-21	47.7	轻载	1783	徐州.小坝山变/1号主变	13.385	徐州.小坝山变/10kV.10千伏I段母线	1783
徐州直属	10kV.坝开线	10	700	D5000维护值	268.79	2023-08-12	38.1	轻载	3866	徐州.小坝山变/2号主变	9.566	徐州.小坝山变/10kV.10千伏II段母线	3866
徐州直属	10kV.坝瑞线	10	300	D5000维护值	75.16	2023-08-19	26.2	轻载	2277	徐州.小坝山变/2号主变	9.566	徐州.小坝山变/10kV.10千伏II段母线	2277
徐州直属	10kV.坝绿一线	10	462	D5000维护值	93.54	2023-12-21	20.5	轻载	3960	徐州.小坝山变/1号主变	13.385	徐州.小坝山变/10kV.10千伏V段母线	3960
徐州直属	10kV.坝工153线	10	462	D5000维护值	234.9	2023-12-21	54.2	中载	1267	徐州.小坝山变/1号主变	13.385	徐州.小坝山变/10kV.10千伏V段母线	1267
徐州直属	10kV.坝荆155线	10	595	D5000维护值	70.33	2023-12-21	13.1	轻载	5864	徐州.小坝山变/1号主变	13.385	徐州.小坝山变/10kV.10千伏V段母线	5864
徐州直属	10kV.坝景线	10	595	D5000维护值	22.51	2023-08-04	4	轻载	6802	徐州.小坝山变/2号主变	9.566	徐州.小坝山变/10kV.10千伏VI段母线	6802
徐州直属	10kV.坝都二107线	10	525	D5000维护值	44.84	2023-08-04	8	轻载	5567	徐州.小坝山变/1号主变	13.385	徐州.小坝山变/10kV.10千伏I段母线	5567
徐州直属	10kV.坝美116线	10	595	D5000维护值	195.52	2023-09-08	32.8	轻载	3833	徐州.小坝山变/2号主变	9.566	徐州.小坝山变/10kV.10千伏II段母线	3833
徐州直属	10kV.坝连线	10	300	D5000维护值	68.57	2024-02-01	23.3	轻载	2428	徐州.小坝山变/1号主变	13.385	徐州.小坝山变/10kV.10千伏I段母线	2428
徐州直属	10kV.坝绿二163线	10	525	D5000维护值	91.96	2023-12-21	16.7	轻载	4846	徐州.小坝山变/2号主变	9.566	徐州.小坝山变/10kV.10千伏VI段母线	4846
徐州直属	10kV.山李120线	10	595	D5000维护值	160.46	2024-02-01	28.2	轻载	4308	徐州.山南变/2号主变	34.218	徐州.山南变/10kV.10千伏II段母线	4308
徐州直属	10kV.山井111线	10	595	D5000维护值	23.05	2024-02-01	4.8	轻载	6717	徐州.山南变/1号主变	35.972	徐州.山南变/10kV.10千伏I段母线	6717
徐州直属	10kV.桥凯线	10	595	D5000维护值	97.77	2024-06-14	16.1	轻载	5551	徐州.庆云桥变/2号主变	17.408	徐州.庆云桥变/10kV.10千伏II段母线	5551
徐州直属	10kV.桥平线	10	595	D5000维护值	328.21	2023-12-21	55.7	中载	1471	徐州.庆云桥变/1号主变	7.247	徐州.庆云桥变/10kV.10千伏I段母线	1471
徐州直属	10kV.桥铜一线	10	595	D5000维护值	369.76	2023-12-21	63.7	中载	651	徐州.庆云桥变/2号主变	17.408	徐州.庆云桥变/10kV.10千伏II段母线	651
徐州直属	10kV.桥华线	10	595	D5000维护值	124.62	2023-08-04	21.4	轻载	5006	徐州.庆云桥变/2号主变	17.408	徐州.庆云桥变/10kV.10千伏II段母线	5006
徐州直属	10kV.桥安线	10	595	D5000维护值	242.76	2024-01-23	39.5	轻载	3144	徐州.庆云桥变/2号主变	17.408	徐州.庆云桥变/10kV.10千伏II段母线	3144
徐州直属	10kV.桥铜二线	10	595	D5000维护值	426.85	2023-12-21	73.6	中载	0	徐州.庆云桥变/1号主变	7.247	徐州.庆云桥变/10kV.10千伏I段母线	0
徐州直属	10kV.桥夹一线	10	595	D5000维护值	388.03	2023-12-21	68.6	中载	148	徐州.庆云桥变/1号主变	7.247	徐州.庆云桥变/10kV.10千伏I段母线	148
徐州直属	10kV.桥夹二线	10	300	D5000维护值	205.68	2024-07-08	70.8	重载	0	徐州.庆云桥变/1号主变	7.247	徐州.庆云桥变/10kV.10千伏I段母线	0
徐州直属	10kV.桥院二线	10	600	D5000维护值	115.53	2024-07-05	19.3	轻载	5274	徐州.庆云桥变/2号主变	17.408	徐州.庆云桥变/10kV.10千伏II段母线	5274
徐州直属	10kV.桥古线	10	595	D5000维护值	321.2	2023-12-21	54.6	中载	1585	徐州.庆云桥变/1号主变	7.247	徐州.庆云桥变/10kV.10千伏I段母线	1585
徐州直属	10kV.桥淮线	10	595	D5000维护值	39.86	2024-01-22	6.7	轻载	6528	徐州.庆云桥变/1号主变	7.247	徐州.庆云桥变/10kV.10千伏I段母线	6528
徐州直属	10kV.桥夹三线	10	595	D5000维护值	85.38	2023-12-21	14.2	轻载	5750	徐州.庆云桥变/2号主变	17.408	徐州.庆云桥变/10kV.10千伏II段母线	5750
徐州直属	10kV.桥沈线	10	595	D5000维护值	280.29	2024-06-30	48.8	轻载	2187	徐州.庆云桥变/2号主变	17.408	徐州.庆云桥变/10kV.10千伏II段母线	2187
徐州直属	10kV.桥苏线	10	462	D5000维护值	251.45	2023-12-21	53.7	中载	1306	徐州.庆云桥变/2号主变	17.408	徐州.庆云桥变/10kV.10千伏II段母线	1306
徐州直属	10kV.桥环线	10	595	D5000维护值	157.76	2023-12-21	28	轻载	4331	徐州.庆云桥变/1号主变	7.247	徐州.庆云桥变/10kV.10千伏I段母线	4331
徐州直属	10kV.桥都线	10	525	D5000维护值	86.6	2023-12-21	17	轻载	4820	徐州.庆云桥变/1号主变	7.247	徐州.庆云桥变/10kV.10千伏I段母线	4820
徐州直属	10kV.桥院一线	10	600	D5000维护值	100.01	2024-07-10	16.7	轻载	5543	徐州.庆云桥变/1号主变	7.247	徐州.庆云桥变/10kV.10千伏I段母线	5543
徐州直属	10kV.桥景线0号站用变	10	462	D5000维护值	24.12	2024-07-09	4.4	轻载	5253	徐州.庆云桥变/2号主变	17.408	徐州.庆云桥变/10kV.10千伏II段母线	5253
徐州直属	10kV.桥程线	10	525	D5000维护值	53.02	2023-12-20	10.1	轻载	5442	徐州.庆云桥变/1号主变	7.247	徐州.庆云桥变/10kV.10千伏I段母线	5442
徐州直属	10kV.鹿夹111线	10	595	D5000维护值	256.96	2024-02-22	43.3	轻载	2755	徐州.鹿庄变/1号主变	33.708	徐州.鹿庄变/10kV.10千伏I段母线	2755
徐州直属	10kV.鹿中113线	10	595	D5000维护值	108.86	2024-01-22	18.5	轻载	5305	徐州.鹿庄变/1号主变	33.708	徐州.鹿庄变/10kV.10千伏I段母线	5305
徐州直属	10kV.鹿广115线	10	595	D5000维护值	43.67	2024-06-14	8.1	轻载	6381	徐州.鹿庄变/1号主变	33.708	徐州.鹿庄变/10kV.10千伏I段母线	6381
徐州直属	10kV.鹿湖130线	10	595	D5000维护值	287.15	2023-12-20	48	轻载	2272	徐州.鹿庄变/2号主变	32.016	徐州.鹿庄变/10kV.10千伏II段母线	2272
徐州直属	10kV.鹿海112线	10	595	D5000维护值	19.28	2024-07-05	3.3	轻载	6874	徐州.鹿庄变/1号主变	33.708	徐州.鹿庄变/10kV.10千伏I段母线	6874
徐州直属	10kV.鹿科114线	10	595	D5000维护值	2	2024-03-26	0.7	轻载	7141	徐州.鹿庄变/1号主变	33.708	徐州.鹿庄变/1	

徐州直属	10kV.开水线	10	595	D5000维护值	42.01	2024-07-06	7	轻载	6492	徐州.开元变/#2主变	30.708	徐州.开元变/10kV.10千伏III段母线	6492
徐州直属	10kV.开香线开山线	10	595	D5000维护值	135.7	2024-01-22	24.4	轻载	4696	徐州.开元变/#1主变	29.201	徐州.开元变/10kV.10千伏II段母线	4696
徐州直属	10kV.彭响线	10	462	D5000维护值	99.6	2024-01-16	21.2	轻载	3904	徐州.彭场变/#1主变	22.239	徐州.彭场变/10kV.10千伏I段母线	3904
徐州直属	10kV.彭中136线	10	595	D5000维护值	19.33	2024-06-28	3.1	轻载	6889	徐州.彭场变/2号主变	15.384	徐州.彭场变/10kV.10千伏II段母线	6889
徐州直属	10kV.彭朱线	10	595	D5000维护值	211.8	2023-12-21	35.8	轻载	3525	徐州.彭场变/#1主变	22.239	徐州.彭场变/10kV.10千伏I段母线	3525
徐州直属	10kV.彭草线	10	595	D5000维护值	100.92	2023-08-03	17.5	轻载	5407	徐州.彭场变/#1主变	22.239	徐州.彭场变/10kV.10千伏I段母线	5407
徐州直属	10kV.彭经一线	10	525	D5000维护值	134.64	2023-12-21	25.5	轻载	4050	徐州.彭场变/#1主变	22.239	徐州.彭场变/10kV.10千伏I段母线	4050
徐州直属	10kV.彭嘉线	10	595	D5000维护值	62.88	2023-08-05	11.5	轻载	6029	徐州.彭场变/#1主变	22.239	徐州.彭场变/10kV.10千伏I段母线	6029
徐州直属	10kV.彭洞线	10	595	D5000维护值	89.16	2024-01-22	15.2	轻载	5643	徐州.彭场变/2号主变	15.384	徐州.彭场变/10kV.10千伏II段母线	5643
徐州直属	10kV.彭路线	10	210	D5000维护值	145.84	2024-01-24	69.8	中载	7	徐州.彭场变/#1主变	22.239	徐州.彭场变/10kV.10千伏I段母线	7
徐州直属	10kV.彭稀151线	10	595	D5000维护值	85.8	2023-08-12	14	轻载	5770	徐州.彭场变/#1主变	22.239	徐州.彭场变/10kV.10千伏I段母线	5770
徐州直属	10kV.彭寨线	10	595	D5000维护值	89.64	2023-08-04	15.7	轻载	5595	徐州.彭场变/2号主变	15.384	徐州.彭场变/10kV.10千伏II段母线	5595
徐州直属	10kV.彭美153线	10	595	D5000维护值	94.42	2024-06-14	16.7	轻载	5496	徐州.彭场变/#1主变	22.239	徐州.彭场变/10kV.10千伏I段母线	5496
徐州直属	10kV.彭港线	10	595	D5000维护值	224.04	2024-01-22	37.7	轻载	3325	徐州.彭场变/#1主变	22.239	徐州.彭场变/10kV.10千伏I段母线	3325
徐州直属	10kV.彭经二160线	10	525	D5000维护值	139.25	2023-12-21	25.3	轻载	4063	徐州.彭场变/2号主变	15.384	徐州.彭场变/10kV.10千伏II段母线	4063
徐州直属	10kV.彭滨二线	10	525	D5000维护值	99.72	2023-12-21	18.9	轻载	4650	徐州.彭场变/2号主变	15.384	徐州.彭场变/10kV.10千伏II段母线	4650
徐州直属	10kV.彭部162线	10	595	D5000维护值	134.15	2024-06-14	22.4	轻载	4905	徐州.彭场变/2号主变	15.384	徐州.彭场变/10kV.10千伏II段母线	4905
徐州直属	10kV.彭环线	10	595	D5000维护值	474.12	2023-12-21	79.8	重载	0	徐州.彭场变/2号主变	15.384	徐州.彭场变/10kV.10千伏II段母线	0
徐州直属	10kV.彭昆139线	10	595	D5000维护值	24.05	2023-11-30	5.7	轻载	6625	徐州.彭场变/#1主变	22.239	徐州.彭场变/10kV.10千伏I段母线	6625
徐州直属	10kV.彭坝线	10	595	D5000维护值	162.24	2024-02-02	27.5	轻载	4383	徐州.彭场变/2号主变	15.384	徐州.彭场变/10kV.10千伏II段母线	4383
徐州直属	10kV.彭金二线	10	300	D5000维护值	39.66	2023-12-21	12.9	轻载	2965	徐州.彭场变/#1主变	22.239	徐州.彭场变/10kV.10千伏I段母线	2965
徐州直属	10kV.彭城144线	10	485	经验值	11.51	2023-12-22	2.2	轻载	5698	徐州.彭场变/2号主变	15.384	徐州.彭场变/10kV.10千伏II段母线	5698
徐州直属	10kV.彭轴线	10	595	D5000维护值	0		0	轻载	7213	徐州.彭场变/#1主变	22.239	徐州.彭场变/10kV.10千伏I段母线	7213
徐州直属	10kV.彭金一线	10	300	D5000维护值	50.76	2023-12-21	17.8	轻载	2710	徐州.彭场变/#1主变	22.239	徐州.彭场变/10kV.10千伏I段母线	2710
徐州直属	10kV.彭北线	10	595	D5000维护值	320.76	2023-12-21	55.4	中载	1507	徐州.彭场变/#1主变	22.239	徐州.彭场变/10kV.10千伏I段母线	1507
徐州直属	10kV.彭滨一线	10	525	D5000维护值	143.28	2023-12-21	28.2	轻载	3803	徐州.彭场变/#1主变	22.239	徐州.彭场变/10kV.10千伏I段母线	3803
徐州直属	10kV.彭清一150线	10	525	D5000维护值	92.84	2024-06-14	17.1	轻载	4806	徐州.彭场变/#1主变	22.239	徐州.彭场变/10kV.10千伏I段母线	4806
徐州直属	10kV.彭星线	10	182	D5000维护值	81.12	2023-07-20	42.2	轻载	875	徐州.彭场变/#1主变	22.239	徐州.彭场变/10kV.10千伏I段母线	875
徐州直属	10kV.彭华152线	10	595	D5000维护值	121.67	2023-08-03	20	轻载	5149	徐州.彭场变/#1主变	22.239	徐州.彭场变/10kV.10千伏I段母线	5149
徐州直属	10kV.彭祥线	10	595	D5000维护值	0		0	轻载	7213	徐州.彭场变/#1主变	22.239	徐州.彭场变/10kV.10千伏II段母线	7213
徐州直属	10kV.彭博154线	10	490	D5000维护值	243.63	2023-07-14	47.8	轻载	1881	徐州.彭场变/#1主变	22.239	徐州.彭场变/10kV.10千伏V段母线	1881
徐州直属	10kV.彭德线	10	400	D5000维护值	21.92	2023-12-27	5.2	轻载	4487	徐州.彭场变/#1主变	22.239	徐州.彭场变/10kV.10千伏I段母线	4487
徐州直属	10kV.彭绣161线	10	595	D5000维护值	108.48	2024-06-14	17.4	轻载	5423	徐州.彭场变/2号主变	15.384	徐州.彭场变/10kV.10千伏II段母线	5423
徐州直属	10kV.彭泽线	10	595	D5000维护值	24.12	2023-12-21	3.8	轻载	6823	徐州.彭场变/2号主变	15.384	徐州.彭场变/10kV.10千伏II段母线	6823
徐州直属	10kV.彭清二164线	10	525	D5000维护值	77.36	2023-08-04	15.5	轻载	4958	徐州.彭场变/2号主变	15.384	徐州.彭场变/10kV.10千伏II段母线	4958
徐州直属	10kV.彭季线	10	595	D5000维护值	164.88	2023-12-21	30	轻载	4119	徐州.彭场变/2号主变	15.384	徐州.彭场变/10kV.10千伏II段母线	4119
徐州直属	10kV.惠院一113线	10	500	D5000维护值	31.06	2023-07-27	6.5	轻载	5499	徐州.惠民变/#3主变	1.243	徐州.惠民变/10kV.10千伏I段母线	1243
徐州直属	10kV.惠金一137线	10	595	D5000维护值	457.14	2023-12-21	78	重载	0	徐州.惠民变/#3主变	1.243	徐州.惠民变/10kV.10千伏I段母线	0
徐州直属	10kV.惠都123线	10	595	D5000维护值	21.63	2023-12-21	3.7	轻载	6836	徐州.惠民变/#2主变	16.5	徐州.惠民变/10kV.10千伏III段母线	6836
徐州直属	10kV.惠市二线	10	161	D5000维护值	63.82	2023-08-04	41.4	轻载	798	徐州.惠民变/#2主变	16.5	徐州.惠民变/10kV.10千伏II段母线	798
徐州直属	10kV.惠福121线	10	595	D5000维护值	161.76	2024-05-31	28.2	轻载	4308	徐州.惠民变/#3主变	1.243	徐州.惠民变/10kV.10千伏I段母线	1243
徐州直属	10kV.惠香135线	10	595	D5000维护值	216.44	2024-06-14	37.6	轻载	3340	徐州.惠民变/#2主变	16.5	徐州.惠民变/10kV.10千伏III段母线	3340
徐州直属	10kV.惠奥二线	10	595	D5000维护值	46.77	2023-08-04	7.6	轻载	6434	徐州.惠民变/#2主变	16.5	徐州.惠民变/10kV.10千伏II段母线	6434
徐州直属	10kV.惠龙二119线	10	595	D5000维护值	69.45	2023-04-04	12.5	轻载	5922	徐州.惠民变/#2主变	16.5	徐州.惠民变/10kV.10千伏III段母线	5922
徐州直属	10kV.惠华线	10	595	D5000维护值	325.63	2023-08-04	54.9	中载	1552	徐州.惠民变/#3主变	1.243	徐州.惠民变/10kV.10千伏IV段母线	1243
徐州直属	10kV.惠网线	10	595	D5000维护值	212.92	2023-12-21	35.1	轻载	3596	徐州.惠民变/#2主变	16.5	徐州.惠民变/10kV.10千伏II段母线	3596
徐州直属	10kV.惠龙三147线	10	595	D5000维护值	158.24	2024-06-13	26.9	轻载	4442	徐州.惠民变/#3主变	1.243	徐州.惠民变/10kV.10千伏I段母线	1243
徐州直属	10kV.惠工二线	10	525	D5000维护值	188.48	2024-06-12	35.5	轻载	3133	徐州.惠民变/#2主变	16.5	徐州.惠民变/10kV.10千伏II段母线	3133
徐州直属	10kV.惠技线	10	525	D5000维护值	149.27	2024-06-21	29.1	轻载	3719	徐州.惠民变/#2主变	16.5	徐州.惠民变/10kV.10千伏II段母线	3719
徐州直属	10kV.惠环线	10	595	D5000维护值	195.34	2023-07-24	33.3	轻载	3781	徐州.惠民变/#3主变	1.243	徐州.惠民变/10kV.10千伏I段母线	1243
徐州直属	10kV.惠城二线	10	322	D5000维护值	36.75	2023-12-20	12.2	轻载	3225	徐州.惠民变/#2主变	16.5	徐州.惠民变/10kV.10千伏II段母线	3245
徐州直属	10kV.惠悦线	10	595	D5000维护值	165.8	2023-12-18	28.3	轻载	4293	徐州.惠民变/#3主变	1.243	徐州.惠民变/10kV.10千伏IV段母线	1243
徐州直属	10kV.惠境125线	10	595	D5000维护值	24.97	2023-12-16	4.7	轻载	6732	徐州.惠民变/#3主变	1.243	徐州.惠民变/10kV.10千伏I段母线	1243
徐州直属	10kV.惠商一线	10	595	D5000维护值	150.18	2024-01-22	25.7	轻载	4567	徐州.惠民变/#3主变	1.243	徐州.惠民变/10kV.10千伏I段母线	1243
徐州直属	10kV.惠馆线	10	400	D5000维护值	37.51	2023-07-31	9.5	轻载	4190	徐州.惠民变/#3主变	1.243	徐州.惠民变/10kV.10千伏I段母线	1243
徐州直属	10kV.惠奥一117线	10	595	D5000维护值	77.19	2023-07-17	13	轻载	5874	徐州.惠民变/#3主变	1.243	徐州.惠民变/10kV.10千伏I段母线	1243
徐州直属	10kV.惠城一线	10	364	D5000维护值	81.93	2023-07-31	22	轻载	3024	徐州.惠民变/#3主变	1.243	徐州.惠民变/10kV.10千伏I段母线	1243
徐州直属	10kV.惠绿三131线	10	595	D5000维护值	193.93	2023-09-15	34.3	轻载	3681	徐州.惠民变/#2主变	16.5	徐州.惠民变/10kV.10千伏III段母线	3681
徐州直属	10kV.惠绿二112线	10	595	D5000维护值	181.27	2023-12-18	30.9	轻载	4031	徐州.惠民变/#2主变	16.5	徐州.惠民变/10kV.10千伏II段母线	4031
徐州直属	10kV.惠龙一109线	10	595	D5000维护值	52.04	2023-12-21	9.4	轻载	6245	徐州.惠民变/#3主变	1.243	徐州.惠民变/10kV.10千伏I段母线	1243
徐州直属	10kV.惠湖线	10	595	D5000维护值	0		0	轻载	7213	徐州.惠民变/#3主变	1.243	徐州.惠民变/10kV.10千伏I段母线	1243
徐州直属	10kV.惠铁二线惠金二线	10	595	D5000维护值	214.68	2023-12-21	36.2	轻载	3480	徐州.惠民变/#2主变	16.5	徐州.惠民变/10kV.10千伏II段母线	3480
徐州直属	10kV.惠海线	10	595	D5000维护值	26.55	2024-01-21	4.4	轻载	6760	徐州.惠民变/#3主变	1.243	徐州.惠民变/10kV.10千伏I段母线	1243
徐州直属	10kV.惠大120线	10	595	D5000维护值	309.8	2024-02-02	54.9	中载	1558	徐州.惠民变/#2主变	16.5	徐州.惠民变/10kV.10千伏II段母线	1558
徐州直属	10kV.惠顺二124线	10	595	D5000维护值	446.59	2023-12-21	76.7	重载	0	徐州.惠民变/#2主变	16.5	徐州.惠民变/10kV.10千伏II段母线	0
徐州直属	10kV.惠工一149线	10	525	D5000维护值	229.74	2024-06-13	45	轻载	2276	徐州.惠民变/#3主变	1.243	徐州.惠民变/10kV.10千伏I段母线	1243
徐州直属	10kV.惠站线	10	595	D5000维护值	0		0	轻载	7213	徐州.惠民变/#2主变	16.5	徐州.惠民变/10kV.10千伏II段母线	7213
徐州直属	10kV.惠市一153线	10	462	D5000维护值	57.32	2024-07-04	12.6	轻载	4590	徐州.惠民变/#3主变	1.243	徐州.惠民变/10kV.10千伏I段母线	1243
徐州直属	10kV.惠季线	10	595	D5000维护值	138.55	2023-12-21	23.7	轻载	4768	徐州.惠民变/#2主变	16.5	徐州.惠民变/10kV.10千伏III段母线	4768
徐州直属	10kV.惠院二线	10	252	D5000维护值	63.77	2024-05-14	25.9	轻载	1927	徐州.惠民变/#2主变	16.5	徐州.惠民变/10kV.10千伏II段母线	1927
徐州直属	10kV.惠科142线	10	525	D5000维护值	267.96	2023-08-21	51.4	中载	1694	徐州.惠民变/#3主变	1.243	徐州.惠民变/10kV.10千伏IV段母线	1243
徐州直属	10kV.惠铁一129线	10	595	D5000维护值	127.47	2023-12-21	22.1	轻载	4933	徐州.惠民变/#3主变	1.243	徐州.惠民变/10kV.10千伏I段母线	1243
徐州直属	10kV.拾苏线	10	595	D5000维护值	185.45	2024-06-13	31.9	轻载	3931	徐州.拾屯变/1号主变	0	徐州.拾屯变/10kV.10千伏I段母线	0
徐州直属	10kV.拾科线	10	595	D5000维护值	272.28	2024-06-13	47	轻载	2369	徐州.拾屯变/1号主变	0	徐州.拾屯变/10kV.10千伏I段母线	0
徐州直属	10kV.拾平线	10	595	D5000维护值	58.01	2023-12-21	10.3	轻载	6157	徐州.拾屯变/1号主变	0	徐州.拾屯变/10kV.10千伏I段母线	0
徐州直属	10kV.拾花线	10	595	D5000维护值	0		0	轻载	7213	徐州.拾屯变/2号主变	14.28	徐州.拾屯变/10kV.10千伏II段母线	7213
徐州直属	10kV.拾秀二线	10	595	D5000维护值	82.83	2023-12-21	13.8	轻载	5789	徐州.拾屯变/2号主变	14.28	徐州.拾屯变/10kV.10千伏I段母线	5789
徐州直属	10kV.拾宁线	10	595	D5000维护值	144.45	2024-06-14	26.4	轻载	4493	徐州.拾屯变/2号主变	14.28	徐州.拾屯变/10kV.10千伏II段母线	4493
徐州直属	10kV.拾天线	10	595	D5000维护值	33.34	2023-07-14	3	轻载	6903	徐州.拾屯变/1号主变	0	徐州.拾屯变/10kV.10千伏I段母线	0
徐州直属	10kV.拾民线	10	595	D5000维护值	147.25	2024-01-22	25	轻载	4636	徐州.拾屯变/2号主变	14.28	徐州.拾屯变/10kV.10千伏II段母线	4636
徐州直属	10kV.拾楼线	10	595										



徐州直属	10kV.拾市线	10	595	D5000维护值	151.59	2023-12-21	28	轻载	4328	徐州.拾屯变/1号主变	0	徐州.拾屯变/10kV.10千伏V段母线	0
徐州直属	10kV.拾和线	10	595	D5000维护值	228.16	2023-12-21	38.8	轻载	3212	徐州.拾屯变/1号主变	0	徐州.拾屯变/10kV.10千伏I段母线	0
徐州直属	10kV.园重114线	10	595	D5000维护值	119.17	2023-08-22	6.6	轻载	6537	徐州.清浩园变/1号主变	22.409	徐州.清浩园变/10kV.10千伏I段母线	6537
徐州直属	10kV.园水130线	10	595	D5000维护值	8.83	2024-01-11	2.3	轻载	6978	徐州.清浩园变/2号主变	25.15	徐州.清浩园变/10kV.10千伏II段母线	6978
徐州直属	10kV.园黄132线	10	595	D5000维护值	102.65	2023-08-05	17.8	轻载	5384	徐州.清浩园变/2号主变	25.15	徐州.清浩园变/10kV.10千伏II段母线	5384
徐州直属	10kV.园医114线	10	595	D5000维护值	349.66	2024-02-24	57.5	中载	1286	徐州.清浩园变/1号主变	22.409	徐州.清浩园变/10kV.10千伏I段母线	1286
徐州直属	10kV.园化134线	10	595	D5000维护值	65.89	2024-01-23	10.5	轻载	6132	徐州.清浩园变/2号主变	25.15	徐州.清浩园变/10kV.10千伏II段母线	6132
徐州直属	10kV.园化116线	10	595	D5000维护值	95.42	2023-12-21	15.8	轻载	5586	徐州.清浩园变/1号主变	22.409	徐州.清浩园变/10kV.10千伏I段母线	5586
徐州直属	10kV.园山119线	10	595	D5000维护值	128.26	2024-01-22	22.2	轻载	4928	徐州.清浩园变/1号主变	22.409	徐州.清浩园变/10kV.10千伏I段母线	4928
徐州直属	10kV.园峰124线	10	595	D5000维护值	65.28	2023-08-30	10.7	轻载	6107	徐州.清浩园变/2号主变	25.15	徐州.清浩园变/10kV.10千伏II段母线	6107
徐州直属	10kV.园塔131线	10	595	D5000维护值	191.49	2024-03-27	33.2	轻载	3797	徐州.清浩园变/2号主变	25.15	徐州.清浩园变/10kV.10千伏II段母线	3797
徐州直属	10kV.园丁113线	10	595	D5000维护值	0		0	轻载	7213	徐州.清浩园变/1号主变	22.409	徐州.清浩园变/10kV.10千伏I段母线	7213
徐州直属	10kV.园坡133线	10	595	D5000维护值	82.02	2023-12-21	14	轻载	5766	徐州.清浩园变/2号主变	25.15	徐州.清浩园变/10kV.10千伏II段母线	5766
徐州直属	10kV.园建115线	10	595	D5000维护值	428.86	2023-12-21	73.6	重载	0	徐州.清浩园变/1号主变	22.409	徐州.清浩园变/10kV.10千伏I段母线	0
徐州直属	10kV.园东135线	10	595	D5000维护值	215.81	2024-01-16	35.2	轻载	3581	徐州.清浩园变/2号主变	25.15	徐州.清浩园变/10kV.10千伏II段母线	3581
徐州直属	10kV.园前117线	10	595	D5000维护值	243.46	2024-06-13	41.5	轻载	2933	徐州.清浩园变/1号主变	22.409	徐州.清浩园变/10kV.10千伏I段母线	2933
徐州直属	10kV.玉雅164线	10	595	D5000维护值	54.51	2023-12-20	9.2	轻载	6263	徐州.玉潭变/3号主变	14.385	徐州.玉潭变/10kV.10千伏VI段母线	6263
徐州直属	10kV.玉时线	10	595	D5000维护值	43.96	2023-12-20	7.2	轻载	6475	徐州.玉潭变/1号主变	65.745	徐州.玉潭变/10kV.10千伏II段母线	6475
徐州直属	10kV.玉麓线	10	595	D5000维护值	17.58	2023-12-21	3.1	轻载	6897	徐州.玉潭变/1号主变	65.745	徐州.玉潭变/10kV.10千伏II段母线	6897
徐州直属	10kV.玉平线	10	595	D5000维护值	298.9	2023-12-21	51.2	中载	1935	徐州.玉潭变/1号主变	65.745	徐州.玉潭变/10kV.10千伏I段母线	1935
徐州直属	10kV.玉科线	10	595	D5000维护值	24.62	2024-06-13	4	轻载	6802	徐州.玉潭变/3号主变	14.385	徐州.玉潭变/10kV.10千伏V段母线	6802
徐州直属	10kV.玉溪线	10	595	D5000维护值	35.16	2023-06-30	5.6	轻载	6633	徐州.玉潭变/1号主变	65.745	徐州.玉潭变/10kV.10千伏I段母线	6633
徐州直属	10kV.玉房线	10	595	D5000维护值	195.16	2023-12-21	32.9	轻载	3825	徐州.玉潭变/3号主变	14.385	徐州.玉潭变/10kV.10千伏V段母线	3825
徐州直属	10kV.玉澜116线	10	595	D5000维护值	24.91	2024-02-24	4.1	轻载	6791	徐州.玉潭变/1号主变	65.745	徐州.玉潭变/10kV.10千伏I段母线	6791
徐州直属	10kV.玉洋154线	10	595	D5000维护值	178.46	2023-07-22	30.4	轻载	4078	徐州.玉潭变/3号主变	14.385	徐州.玉潭变/10kV.10千伏V段母线	4078
徐州直属	10kV.玉科二线	10	595	D5000维护值	98.46	2024-06-13	16.6	轻载	5503	徐州.玉潭变/3号主变	14.385	徐州.玉潭变/10kV.10千伏VI段母线	5503
徐州直属	10kV.玉水线	10	595	D5000维护值	185.49	2023-12-21	31.3	轻载	3983	徐州.玉潭变/3号主变	14.385	徐州.玉潭变/10kV.10千伏VI段母线	3983
徐州直属	10kV.玉九二165线	10	595	D5000维护值	97.58	2023-12-21	16.3	轻载	5535	徐州.玉潭变/3号主变	14.385	徐州.玉潭变/10kV.10千伏VI段母线	5535
徐州直属	10kV.玉海121线	10	595	D5000维护值	169.96	2024-06-10	29.2	轻载	4205	徐州.玉潭变/1号主变	65.745	徐州.玉潭变/10kV.10千伏II段母线	4205
徐州直属	10kV.玉利线	10	595	D5000维护值	32.23	2023-12-20	5.6	轻载	6633	徐州.玉潭变/1号主变	65.745	徐州.玉潭变/10kV.10千伏II段母线	6633
徐州直属	10kV.玉天线	10	595	D5000维护值	197.8	2023-08-03	31.8	轻载	3941	徐州.玉潭变/1号主变	65.745	徐州.玉潭变/10kV.10千伏II段母线	3941
徐州直属	10kV.玉苏线	10	595	D5000维护值	58.61	2023-12-21	10.2	轻载	6158	徐州.玉潭变/1号主变	65.745	徐州.玉潭变/10kV.10千伏I段母线	6158
徐州直属	10kV.玉学线	10	385	D5000维护值	266.37	2024-06-13	68.9	中载	75	徐州.玉潭变/3号主变	14.385	徐州.玉潭变/10kV.10千伏V段母线	75
徐州直属	10kV.玉九一115线	10	595	D5000维护值	159.71	2023-12-21	27.7	轻载	4363	徐州.玉潭变/1号主变	65.745	徐州.玉潭变/10kV.10千伏I段母线	4363
徐州直属	10kV.玉悦线	10	595	D5000维护值	34.29	2024-06-13	5.8	轻载	6612	徐州.玉潭变/3号主变	14.385	徐州.玉潭变/10kV.10千伏V段母线	6612
徐州直属	10kV.玉民线	10	595	D5000维护值	84.62	2023-12-21	14.2	轻载	5749	徐州.玉潭变/1号主变	65.745	徐州.玉潭变/10kV.10千伏I段母线	5749
徐州直属	10kV.玉城线	10	595	D5000维护值	507.25	2023-12-21	86.1	重载	0	徐州.玉潭变/3号主变	14.385	徐州.玉潭变/10kV.10千伏VI段母线	0
徐州直属	10kV.玉港线	10	595	D5000维护值	20.22	2024-06-14	3.4	轻载	6865	徐州.玉潭变/3号主变	14.385	徐州.玉潭变/10kV.10千伏VI段母线	6865
徐州直属	10kV.石七123线	10	462	D5000维护值	136.87	2023-08-12	32	轻载	3043	徐州.石桥变/2号主变	0	徐州.石桥变/10kV.10千伏II段母线	0
徐州直属	10kV.石酒11K线	10	300	D5000维护值	137.5	2024-06-27	42.7	轻载	1418	徐州.石桥变/1号主变	0	徐州.石桥变/10kV.10千伏I段母线	0
徐州直属	10kV.石广12K线	10	364	D5000维护值	353.18	2023-12-18	95.4	重载	0	徐州.石桥变/1号主变	0	徐州.石桥变/10kV.10千伏II段母线	0
徐州直属	10kV.石卡四125线	10	280	D5000维护值	131.8	2024-02-04	45.4	轻载	1194	徐州.石桥变/2号主变	0	徐州.石桥变/10kV.10千伏II段母线	0
徐州直属	10kV.石卡五111线	10	462	D5000维护值	68.21	2023-12-21	13.7	轻载	4504	徐州.石桥变/1号主变	0	徐州.石桥变/10kV.10千伏I段母线	0
徐州直属	10kV.石仁130线	10	385	D5000维护值	60.78	2023-08-03	16.1	轻载	3593	徐州.石桥变/3号主变	9.155	徐州.石桥变/10kV.10千伏III段母线	3593
徐州直属	10kV.石豪127线	10	525	D5000维护值	177.01	2023-12-21	35.9	轻载	3103	徐州.石桥变/2号主变	0	徐州.石桥变/10kV.10千伏II段母线	0
徐州直属	10kV.石铜113线	10	595	D5000维护值	168.42	2024-06-14	27.8	轻载	4349	徐州.石桥变/1号主变	0	徐州.石桥变/10kV.10千伏I段母线	0
徐州直属	10kV.石医132线	10	500	D5000维护值	128.98	2023-08-01	26.2	轻载	3797	徐州.石桥变/3号主变	9.155	徐州.石桥变/10kV.10千伏III段母线	3797
徐州直属	10kV.石铺一115线	10	525	D5000维护值	92.99	2023-12-21	18.5	轻载	4680	徐州.石桥变/1号主变	0	徐州.石桥变/10kV.10千伏I段母线	0
徐州直属	10kV.石卡三134线	10	500	D5000维护值	249.2	2024-02-21	49.3	轻载	1795	徐州.石桥变/3号主变	9.155	徐州.石桥变/10kV.10千伏III段母线	1795
徐州直属	10kV.石洞117线	10	595	D5000维护值	48.56	2024-06-14	7.4	轻载	6447	徐州.石桥变/1号主变	0	徐州.石桥变/10kV.10千伏I段母线	0
徐州直属	10kV.石美136线	10	595	D5000维护值	95.98	2023-09-06	15.6	轻载	5604	徐州.石桥变/1号主变	0	徐州.石桥变/10kV.10千伏II段母线	5604
徐州直属	10kV.石城13A线	10	595	D5000维护值	125.51	2024-03-27	21.4	轻载	5009	徐州.石桥变/3号主变	9.155	徐州.石桥变/10kV.10千伏III段母线	5009
徐州直属	10kV.石坝119线	10	595	D5000维护值	87.13	2023-12-21	14.8	轻载	5683	徐州.石桥变/1号主变	0	徐州.石桥变/10kV.10千伏I段母线	0
徐州直属	10kV.石旺129线	10	462	D5000维护值	43.85	2023-12-21	10.4	轻载	4772	徐州.石桥变/2号主变	0	徐州.石桥变/10kV.10千伏II段母线	0
徐州直属	10kV.石军120线	10	462	D5000维护值	178.91	2023-11-30	39.9	轻载	2410	徐州.石桥变/2号主变	0	徐州.石桥变/10kV.10千伏II段母线	0
徐州直属	10kV.石开116线	10	462	D5000维护值	337.88	2023-12-21	73.9	重载	0	徐州.石桥变/1号主变	0	徐州.石桥变/10kV.10千伏I段母线	0
徐州直属	10kV.石开一126线	10	595	D5000维护值	309.49	2024-06-12	52.1	中载	1845	徐州.石桥变/2号主变	0	徐州.石桥变/10kV.10千伏II段母线	0
徐州直属	10kV.石杨122线	10	595	D5000维护值	247.82	2023-12-21	44.6	轻载	2621	徐州.石桥变/2号主变	0	徐州.石桥变/10kV.10千伏II段母线	0
徐州直属	10kV.石乐111线	10	595	D5000维护值	125.65	2024-06-13	21.4	轻载	5010	徐州.石桥变/1号主变	0	徐州.石桥变/10kV.10千伏I段母线	0
徐州直属	10kV.石长121线	10	595	D5000维护值	182	2023-12-18	30.4	轻载	4082	徐州.石桥变/2号主变	0	徐州.石桥变/10kV.10千伏II段母线	0
徐州直属	10kV.石工11M线	10	595	D5000维护值	327.29	2023-07-14	55.7	中载	1478	徐州.石桥变/1号主变	0	徐州.石桥变/10kV.10千伏I段母线	0
徐州直属	10kV.石卡二124线	10	294	D5000维护值	169.8	2024-07-09	57.8	中载	622	徐州.石桥变/2号主变	0	徐州.石桥变/10kV.10千伏II段母线	0
徐州直属	10kV.石林110线	10	462	D5000维护值	94.56	2024-06-14	20.9	轻载	3930	徐州.石桥变/1号主变	0	徐州.石桥变/10kV.10千伏I段母线	0
徐州直属	10kV.石铺四126线	10	525	D5000维护值	188.98	2023-12-21	37	轻载	3002	徐州.石桥变/2号主变	0	徐州.石桥变/10kV.10千伏II段母线	0
徐州直属	10kV.石郭112线	10	525	D5000维护值	70.51	2023-08-05	14.3	轻载	5062	徐州.石桥变/1号主变	0	徐州.石桥变/10kV.10千伏I段母线	0
徐州直属	10kV.石密131线	10	490	D5000维护值	33.31	2024-02-27	7.1	轻载	5337	徐州.石桥变/3号主变	9.155	徐州.石桥变/10kV.10千伏III段母线	5337
徐州直属	10kV.石越128线	10	595	D5000维护值	174.4	2024-02-22	29.6	轻载	4165	徐州.石桥变/2号主变	0	徐州.石桥变/10kV.10千伏II段母线	0
徐州直属	10kV.石铺三114线	10	525	D5000维护值	213.46	2023-12-20	42.4	轻载	2506	徐州.石桥变/1号主变	0	徐州.石桥变/10kV.10千伏I段母线	0
徐州直属	10kV.石师133线	10	250	D5000维护值	72.99	2023-12-20	29	轻载	1777	徐州.石桥变/3号主变	9.155	徐州.石桥变/10kV.10千伏III段母线	1777
徐州直属	10kV.石卡116线	10	462	D5000维护值	138.44	2023-08-02	28.9	轻载	3287	徐州.石桥变/1号主变	0	徐州.石桥变/10kV.10千伏I段母线	0
徐州直属	10kV.石螺135线	10	595	D5000维护值	297.48	2023-12-21	51.3	中载	1924	徐州.石桥变/3号主变	9.155	徐州.石桥变/10kV.10千伏III段母线	1924
徐州直属	10kV.石特139线	10	595	D5000维护值	391.45	2024-02-22	63.1	中载	710	徐州.石桥变/3号主变	9.155	徐州.石桥变/10kV.10千伏III段母线	710
徐州直属	10kV.石万118线	10	200	D5000维护值	122.6	2024-04-12	61.6	中载	292	徐州.石桥变/1号主变	0	徐州.石桥变/10kV.10千伏I段母线	0
徐州直属	10kV.石蓝13F线	10	595	D5000维护值	469.69	2023-10-20	75.9	重载	0	徐州.石桥变/3号主变	9.155	徐州.石桥变/10kV.10千伏III段母线	0
徐州直属	10kV.石泰11A线	10	595	D5000维护值	310.12	2024-02-02	52.1	中载	1841	徐州.石桥变/1号主变	0	徐州.石桥变/10kV.10千伏I段母线	0
徐州直属	10kV.贺桥12A线	10	595	D5000维护值	0		0	轻载	7213				7213
徐州直属	10kV.石恩121线	10	300	D5000维护值	160.38	2023-07-13	53.5	中载	858	徐州.石桥变/2号主变	0	徐州.石桥变/10kV.10千伏II段母线	0
徐州直属	10kV.石开二11H线	10	595	D5000维护值	83.57	2023-12-21	13.1	轻载	5860	徐州.石桥变/1号主变	0	徐州.石桥变/10kV.10千伏I段母线	0
徐州直属	10kV.石药12H线	10	500	D5000维护值	216.22	2024-07-05	42.4	轻载	2393	徐州.石桥变/2号主变	0	徐州.石桥变/10kV.10千伏II段母线	0
徐州直属	10kV.祥溪15												

徐州直属	10kV.统百线	10	595	D5000维护值	286.26	2023-12-21	48.7	轻载	2195	徐州.统一变/1号主变	0	徐州.统一变/10kV.10千伏II段母线	0
徐州直属	10kV.统大线	10	364	D5000维护值	193.76	2024-01-18	55.2	中载	935	徐州.统一变/1号主变	0	徐州.统一变/10kV.10千伏I段母线	0
徐州直属	10kV.统赵线	10	595	D5000维护值	161.87	2023-07-24	25.7	轻载	4564	徐州.统一变/1号主变	0	徐州.统一变/10kV.10千伏II段母线	0
徐州直属	10kV.统冯线	10	595	D5000维护值	92.33	2023-12-18	15.4	轻载	5627	徐州.统一变/2号主变	7.261	徐州.统一变/10kV.10千伏IV段母线	5627
徐州直属	10kV.统电线	10	462	D5000维护值	102.5	2024-01-22	22.1	轻载	3830	徐州.统一变/1号主变	0	徐州.统一变/10kV.10千伏II段母线	0
徐州直属	10kV.统轧线	10	300	D5000维护值	0		0	轻载	3637	徐州.统一变/2号主变	7.261	徐州.统一变/10kV.10千伏IV段母线	3637
徐州直属	10kV.统惠六线	10	462	D5000维护值	180	2024/6/20	38.96	轻载	2483.6	徐州.统一变/1号主变	0	徐州.统一变/10kV.10千伏II段母线	0
徐州直属	10kV.统观线	10	595	D5000维护值	21.66	2023-12-21	3.8	轻载	6825	徐州.统一变/1号主变	0	徐州.统一变/10kV.10千伏II段母线	0
徐州直属	10kV.统药线	10	250	D5000维护值	92.43	2023-08-22	40.8	轻载	1263	徐州.统一变/1号主变	0	徐州.统一变/10kV.10千伏I段母线	0
徐州直属	10kV.统曹线	10	595	D5000维护值	253.19	2023-12-20	42.9	轻载	2793	徐州.统一变/2号主变	7.261	徐州.统一变/10kV.10千伏III段母线	2793
徐州直属	10kV.统惠三线	10	525	D5000维护值	382.49	2023-12-21	72.8	重载	0	徐州.统一变/1号主变	0	徐州.统一变/10kV.10千伏I段母线	0
徐州直属	10kV.统城三线	10	350	D5000维护值	32.69	2023-12-25	9.4	轻载	3674	徐州.统一变/1号主变	0	徐州.统一变/10kV.10千伏I段母线	0
徐州直属	10kV.统莫115线	10	595	D5000维护值	22.16	2023-12-21	4.4	轻载	6764	徐州.统一变/2号主变	7.261	徐州.统一变/10kV.10千伏III段母线	6764
徐州直属	10kV.统西线	10	462	D5000维护值	128.8	2023-12-21	29	轻载	3282	徐州.统一变/2号主变	7.261	徐州.统一变/10kV.10千伏IV段母线	3282
徐州直属	10kV.统国一线	10	595	D5000维护值	41.96	2024-06-14	7.1	轻载	6483	徐州.统一变/1号主变	0	徐州.统一变/10kV.10千伏I段母线	0
徐州直属	10kV.统惠一线	10	525	D5000维护值	7.9	2023-10-28	1.5	轻载	6228	徐州.统一变/2号主变	7.261	徐州.统一变/10kV.10千伏III段母线	6228
徐州直属	10kV.统国二线	10	595	D5000维护值	223.63	2024-06-14	38.7	轻载	3221	徐州.统一变/2号主变	7.261	徐州.统一变/10kV.10千伏IV段母线	3221
徐州直属	10kV.统绿线	10	595	D5000维护值	252.48	2023-12-18	43	轻载	2780	徐州.统一变/1号主变	4.3	徐州.统一变/10kV.10千伏I段母线	0
徐州直属	10kV.统龙139线	10	595	D5000维护值	116.82	2024-07-01	19.3	轻载	5227	徐州.统一变/2号主变	7.261	徐州.统一变/10kV.10千伏III段母线	5227
徐州直属	10kV.统路线	10	595	D5000维护值	253.42	2023-12-21	45.2	轻载	2559	徐州.统一变/1号主变	0	徐州.统一变/10kV.10千伏II段母线	0
徐州直属	10kV.统馆线	10	400	D5000维护值	50.95	2023-07-31	12.5	轻载	3986	徐州.统一变/2号主变	7.261	徐州.统一变/10kV.10千伏IV段母线	3986
徐州直属	10kV.统塘线	10	525	D5000维护值	7.84	2024-06-20	1.4	轻载	6237	徐州.统一变/1号主变	0	徐州.统一变/10kV.10千伏II段母线	0
徐州直属	10kV.统惠四线	10	462	D5000维护值	149.47	2023-12-21	32.3	轻载	3016	徐州.统一变/2号主变	7.261	徐州.统一变/10kV.10千伏IV段母线	3016
徐州直属	10kV.统金钱线	10	595	D5000维护值	59.78	2024-06-21	10.6	轻载	6124	徐州.统一变/1号主变	0	徐州.统一变/10kV.10千伏II段母线	0
徐州直属	10kV.统郭124线	10	595	D5000维护值	127.81	2023-08-05	21.5	轻载	5000	徐州.绿地变/#2主变	2.275	徐州.绿地变/10kV.10千伏IV段母线	2275
徐州直属	10kV.统润一145线	10	595	D5000维护值	139.77	2023-12-21	24.3	轻载	4711	徐州.绿地变/#1主变	10.949	徐州.绿地变/10kV.10千伏I段母线	4711
徐州直属	10kV.统阜116线	10	595	D5000维护值	179.85	2023-12-21	31.4	轻载	3977	徐州.绿地变/#2主变	2.275	徐州.绿地变/10kV.10千伏IV段母线	2275
徐州直属	10kV.统紫二134线	10	595	D5000维护值	414.56	2023-07-24	71.3	重载	0	徐州.绿地变/#1主变	10.949	徐州.绿地变/10kV.10千伏II段母线	0
徐州直属	10kV.统绿106线	10	595	D5000维护值	30.41	2023-12-21	5.5	轻载	6644	徐州.绿地变/#1主变	10.949	徐州.绿地变/10kV.10千伏II段母线	6644
徐州直属	10kV.统华二线	10	595	D5000维护值	310.48	2024-07-07	52.3	中载	1824	徐州.绿地变/#1主变	10.949	徐州.绿地变/10kV.10千伏II段母线	1824
徐州直属	10kV.统海线	10	595	D5000维护值	26.02	2024-07-07	4.3	轻载	6766	徐州.绿地变/#2主变	2.275	徐州.绿地变/10kV.10千伏IV段母线	2275
徐州直属	10kV.统高二114线	10	595	D5000维护值	192.5	2023-12-22	32.6	轻载	3858	徐州.绿地变/#1主变	10.949	徐州.绿地变/10kV.10千伏II段母线	3858
徐州直属	10kV.统平143线	10	595	D5000维护值	165.96	2024-06-13	29.1	轻载	4214	徐州.绿地变/#2主变	2.275	徐州.绿地变/10kV.10千伏III段母线	2275
徐州直属	10kV.统院线	10	595	D5000维护值	418.22	2024-06-13	70.9	重载	0	徐州.绿地变/#2主变	2.275	徐州.绿地变/10kV.10千伏II段母线	0
徐州直属	10kV.统金钱线	10	595	D5000维护值	35.69	2024-06-14	6.1	轻载	6589	徐州.绿地变/#1主变	10.949	徐州.绿地变/10kV.10千伏II段母线	6589
徐州直属	10kV.统香一151线	10	595	D5000维护值	91.6	2023-08-12	16	轻载	5569	徐州.绿地变/#2主变	2.275	徐州.绿地变/10kV.10千伏III段母线	2275
徐州直属	10kV.统华一119线	10	595	D5000维护值	138.01	2023-08-05	23.6	轻载	4784	徐州.绿地变/#2主变	2.275	徐州.绿地变/10kV.10千伏II段母线	2275
徐州直属	10kV.统万三线	10	595	D5000维护值	123.42	2024-06-09	21.4	轻载	5006	徐州.绿地变/#1主变	10.949	徐州.绿地变/10kV.10千伏I段母线	5006
徐州直属	10kV.统和144线	10	595	D5000维护值	90.37	2023-08-04	15.6	轻载	5603	徐州.绿地变/#2主变	2.275	徐州.绿地变/10kV.10千伏II段母线	2275
徐州直属	10kV.统高一127线	10	595	D5000维护值	132.74	2024-02-02	22.8	轻载	4866	徐州.绿地变/#2主变	2.275	徐州.绿地变/10kV.10千伏III段母线	2275
徐州直属	10kV.统悦线	10	595	D5000维护值	247.72	2024-02-21	42.9	轻载	2789	徐州.绿地变/#1主变	10.949	徐州.绿地变/10kV.10千伏I段母线	2789
徐州直属	10kV.统云152线	10	595	D5000维护值	26.9	2024-01-05	0.5	轻载	7159	徐州.绿地变/#2主变	2.275	徐州.绿地变/10kV.10千伏IV段母线	2275
徐州直属	10kV.统万五135线	10	595	D5000维护值	28.83	2023-08-03	5	轻载	6699	徐州.绿地变/#2主变	2.275	徐州.绿地变/10kV.10千伏III段母线	2275
徐州直属	10kV.统淮线	10	595	D5000维护值	66.63	2023-12-21	11	轻载	6081	徐州.绿地变/#1主变	10.949	徐州.绿地变/10kV.10千伏I段母线	6081
徐州直属	10kV.统兰160线	10	595	D5000维护值	184.25	2023-12-21	31.4	轻载	3974	徐州.绿地变/#2主变	2.275	徐州.绿地变/10kV.10千伏IV段母线	2275
徐州直属	10kV.统苑二128线	10	595	D5000维护值	55.38	2023-12-21	9.5	轻载	6233	徐州.绿地变/#2主变	2.275	徐州.绿地变/10kV.10千伏IV段母线	2275
徐州直属	10kV.统颂137线	10	595	D5000维护值	244.55	2023-12-22	42.2	轻载	2862	徐州.绿地变/#1主变	10.949	徐州.绿地变/10kV.10千伏I段母线	2862
徐州直属	10kV.统万四线	10	595	D5000维护值	199.54	2023-08-05	33.7	轻载	3745	徐州.绿地变/#2主变	2.275	徐州.绿地变/10kV.10千伏IV段母线	2275
徐州直属	10kV.统荆149线	10	595	D5000维护值	74.72	2023-12-21	12.8	轻载	5898	徐州.绿地变/#1主变	10.949	徐州.绿地变/10kV.10千伏I段母线	5898
徐州直属	10kV.统荆112线	10	595	D5000维护值	255.98	2023-12-21	46.1	轻载	2463	徐州.绿地变/#2主变	2.275	徐州.绿地变/10kV.10千伏IV段母线	2275
徐州直属	10kV.统香二138线	10	595	D5000维护值	52.74	2024-07-06	8.9	轻载	6300	徐州.绿地变/#1主变	10.949	徐州.绿地变/10kV.10千伏II段母线	6300
徐州直属	10kV.统万二线	10	595	D5000维护值	261.24	2024-07-07	44.2	轻载	2655	徐州.绿地变/#1主变	10.949	徐州.绿地变/10kV.10千伏II段母线	2655
徐州直属	10kV.统军线	10	595	D5000维护值	215.54	2024-07-01	37.4	轻载	3359	徐州.绿地变/#1主变	10.949	徐州.绿地变/10kV.10千伏II段母线	3359
徐州直属	10kV.统医一线	10	497	D5000维护值	82.63	2023-08-04	16.2	轻载	4630	徐州.绿地变/#2主变	2.275	徐州.绿地变/10kV.10千伏III段母线	2275
徐州直属	10kV.统佳118线	10	595	D5000维护值	266.69	2023-08-04	45.1	轻载	2564	徐州.绿地变/#1主变	10.949	徐州.绿地变/10kV.10千伏II段母线	2564
徐州直属	10kV.统紫一147线	10	595	D5000维护值	170.54	2023-08-03	28.6	轻载	4266	徐州.绿地变/#2主变	2.275	徐州.绿地变/10kV.10千伏III段母线	2275
徐州直属	10kV.统工线	10	595	D5000维护值	291.14	2023-07-14	50.1	中载	2055	徐州.绿地变/#2主变	2.275	徐州.绿地变/10kV.10千伏III段母线	2055
徐州直属	10kV.统医二线	10	250	D5000维护值	57.06	2023-07-13	22.5	轻载	2056	徐州.绿地变/#1主变	10.949	徐州.绿地变/10kV.10千伏II段母线	2056
徐州直属	10kV.统提155线	10	595	D5000维护值	107.17	2023-12-21	19.2	轻载	5231	徐州.绿地变/#2主变	2.275	徐州.绿地变/10kV.10千伏III段母线	2275
徐州直属	10kV.统城三123线	10	595	D5000维护值	41.14	2023-07-24	7.1	轻载	6483	徐州.绿地变/#2主变	2.275	徐州.绿地变/10kV.10千伏II段母线	2275
徐州直属	10kV.统邻113线	10	595	D5000维护值	74.02	2024-06-09	12.3	轻载	5950	徐州.绿地变/#1主变	10.949	徐州.绿地变/10kV.10千伏I段母线	5950
徐州直属	10kV.统橡148线	10	595	D5000维护值	83.33	2023-08-05	13.9	轻载	5779	徐州.绿地变/#2主变	2.275	徐州.绿地变/10kV.10千伏IV段母线	2275
徐州直属	10kV.统绿一121线	10	595	D5000维护值	208.51	2024-07-07	35.6	轻载	3547	徐州.绿地变/#2主变	2.275	徐州.绿地变/10kV.10千伏III段母线	2275
徐州直属	10kV.统润二156线	10	595	D5000维护值	104.08	2023-12-21	18.1	轻载	5347	徐州.绿地变/#1主变	10.949	徐州.绿地变/10kV.10千伏I段母线	5347
徐州直属	10kV.统翠132线	10	595	D5000维护值	86.67	2024-06-14	15.1	轻载	5658	徐州.绿地变/#2主变	2.275	徐州.绿地变/10kV.10千伏IV段母线	2275
徐州直属	10kV.统环129线	10	595	D5000维护值	207.46	2023-12-21	35.9	轻载	3514	徐州.绿地变/#2主变	2.275	徐州.绿地变/10kV.10千伏IV段母线	2275
徐州直属	10kV.统汇线	10	595	D5000维护值	134.32	2023-12-21	24.1	轻载	4732	徐州.绿地变/#1主变	10.949	徐州.绿地变/10kV.10千伏I段母线	4732
徐州直属	10kV.统大线	10	300	D5000维护值	0		0	轻载	3637	徐州.翟山变/#1主变	10.491	徐州.翟山变/10kV.10千伏I段母线	3637
徐州直属	10kV.统铜线翟云线	10	595	D5000维护值	361.82	2023-12-21	61.3	中载	901	徐州.翟山变/#1主变	10.491	徐州.翟山变/10kV.10千伏I段母线	901
徐州直属	10kV.统胞二线	10	595	D5000维护值	179.88	2023-07-13	30.2	轻载	4098	徐州.翟山变/#2主变	27.05	徐州.翟山变/10kV.10千伏II段母线	4098
徐州直属	10kV.统太线	10	462	D5000维护值	135.35	2023-12-21	29.5	轻载	3242	徐州.翟山变/#1主变	10.491	徐州.翟山变/10kV.10千伏I段母线	3242
徐州直属	10kV.统胞一线	10	595	D5000维护值	49.8	2023-12-20	8	轻载	6391	徐州.翟山变/#1主变	10.491	徐州.翟山变/10kV.10千伏I段母线	6391
徐州直属	10kV.统泉一线翟水一线	10	525	D5000维护值	89.94	2023-08-04	17.7	轻载	4751	徐州.翟山变/#1主变	10.491	徐州.翟山变/10kV.10千伏I段母线	4751
徐州直属	10kV.统软二线	10	595	D5000维护值	185.74	2024-01-23	31.3	轻载	3991	徐州.翟山变/#2主变	27.05	徐州.翟山变/10kV.10千伏II段母线	3991
徐州直属	10kV.统凤线	10	595	D5000维护值	278.61	2023-12-21	47	轻载	2368	徐州.翟山变/#1主变	10.491	徐州.翟山变/10kV.10千伏I段母线	2368
徐州直属	10kV.统七二线	10	595	D5000维护值	144.14	2023-08-03	24	轻载	4742	徐州.翟山变/#2主变	27.05	徐州.翟山变/10kV.10千伏II段母线	4742
徐州直属	10kV.统中线	10	595	D5000维护值	24.32	2024-01-23	3.8	轻载	6823	徐州.翟山变/#2主变	27.05	徐州.翟山变/10kV.10千伏II段母线	6823
徐州直属	10kV.统本线	10	392	D5000维护值	108.01	2023-12-21	27.1	轻载	2912	徐州.翟山变/#1主变	10.491	徐州.翟山变/10kV.10千伏I段母线	2912
徐州直属	10kV.统山线翟公线	10	595	D5000维护值	84.38	2023-12-21	15.9	轻载	5575	徐州.翟山变/#2主变	27.05	徐州.翟山变/10kV.10千伏II段母线	5575
徐州直属	10kV.统率线	10	462	D5000维护值	256.93	2023-12-28	55.2	中载	1182	徐州.翟山变/#2主变	27.05	徐州.翟山变/10kV.10千伏II	

徐州直属	10KV.花环线	10	525	D5000维护值	352.55	2023-12-22	69	中载	89	徐州.花园变/1号主变	16.761	徐州.花园变/10KV.10千伏I段母线	89
徐州直属	10KV.花环线	10	462	D5000维护值	193.99	2023-11-13	43.1	轻载	2152	徐州.花园变/2号主变	8.724	徐州.花园变/10KV.10千伏II段母线	2152
徐州直属	10KV.花宝二线	10	490	D5000维护值	76.13	2023-08-18	15.6	轻载	4617	徐州.花园变/2号主变	8.724	徐州.花园变/10KV.10千伏II段母线	4617
徐州直属	10KV.花龙二线	10	600	D5000维护值	90.34	2024-06-30	15.5	轻载	5660	徐州.花园变/2号主变	8.724	徐州.花园变/10KV.10千伏II段母线	5660
徐州直属	10KV.花龙一线	10	595	D5000维护值	82.81	2024-06-13	13.8	轻载	5795	徐州.花园变/1号主变	16.761	徐州.花园变/10KV.10千伏I段母线	5795
徐州直属	10KV.花淮线	10	525	D5000维护值	300.5	2023-08-05	60.1	中载	903	徐州.花园变/2号主变	8.724	徐州.花园变/10KV.10千伏II段母线	903
徐州直属	10KV.花元线	10	525	D5000维护值	191.65	2023-08-05	37.7	轻载	2934	徐州.花园变/2号主变	8.724	徐州.花园变/10KV.10千伏II段母线	2934
徐州直属	10KV.花牌线	10	595	D5000维护值	120.59	2024-02-02	21.4	轻载	5008	徐州.花园变/1号主变	16.761	徐州.花园变/10KV.10千伏I段母线	5008
徐州直属	10KV.花中线	10	525	D5000维护值	254.16	2023-08-12	48.6	轻载	1942	徐州.花园变/2号主变	8.724	徐州.花园变/10KV.10千伏II段母线	1942
徐州直属	10KV.花青线	10	525	D5000维护值	170.22	2023-12-21	34.5	轻载	3228	徐州.花园变/1号主变	16.761	徐州.花园变/10KV.10千伏I段母线	3228
徐州直属	10KV.花银线	10	462	D5000维护值	137.78	2023-11-15	30.3	轻载	3173	徐州.花园变/2号主变	8.724	徐州.花园变/10KV.10千伏II段母线	3173
徐州直属	10KV.花宝一线	10	595	D5000维护值	154.46	2023-08-05	26.2	轻载	4516	徐州.花园变/1号主变	16.761	徐州.花园变/10KV.10千伏I段母线	4516
徐州直属	10KV.花城线	10	200	D5000维护值	98.36	2023-08-22	51	中载	659	徐州.花园变/2号主变	8.724	徐州.花园变/10KV.10千伏II段母线	659
徐州直属	10KV.花彭线	10	525	D5000维护值	171.98	2024-07-01	33	轻载	3368	徐州.花园变/2号主变	8.724	徐州.花园变/10KV.10千伏II段母线	3368
徐州直属	10KV.花河一线	10	462	D5000维护值	0		0	中载	5601	徐州.花园变/1号主变	16.761	徐州.花园变/10KV.10千伏I段母线	5601
徐州直属	10KV.西群141线	10	595	D5000维护值	455.76	2024-01-23	78.5	重载	0	徐州.西郊变/2号主变	9.43	徐州.西郊变/10KV.10千伏IV段母线	0
徐州直属	10KV.西康一11G线	10	525	D5000维护值	137.92	2023-07-13	28.2	轻载	3801	徐州.西郊变/1号主变	0	徐州.西郊变/10KV.10千伏I段母线	0
徐州直属	10KV.西智14E线	10	595	D5000维护值	130.36	2023-08-05	23	轻载	4846	徐州.西郊变/2号主变	9.43	徐州.西郊变/10KV.10千伏IV段母线	4846
徐州直属	10KV.西翠143线	10	595	D5000维护值	89.5	2023-08-05	15.7	轻载	5592	徐州.西郊变/2号主变	9.43	徐州.西郊变/10KV.10千伏IV段母线	5592
徐州直属	10KV.西苑一11E线	10	595	D5000维护值	313.91	2023-12-16	54.2	中载	1632	徐州.西郊变/1号主变	0	徐州.西郊变/10KV.10千伏I段母线	0
徐州直属	10KV.西尊13C线	10	595	D5000维护值	79.55	2024-06-14	14.2	轻载	5748	徐州.西郊变/2号主变	9.43	徐州.西郊变/10KV.10千伏III段母线	5748
徐州直属	10KV.西山二245线	10	595	D5000维护值	73.49	2024-06-14	12.6	轻载	5910	徐州.西郊变/2号主变	9.43	徐州.西郊变/10KV.10千伏IV段母线	5910
徐州直属	10KV.西热119线	10	595	D5000维护值	478.96	2023-12-18	81.2	重载	0	徐州.西郊变/1号主变	0	徐州.西郊变/10KV.10千伏I段母线	0
徐州直属	10KV.西采139线	10	595	D5000维护值	126.32	2023-07-17	21.3	轻载	5018	徐州.西郊变/2号主变	9.43	徐州.西郊变/10KV.10千伏III段母线	5018
徐州直属	10KV.西民12G线	10	595	D5000维护值	269.88	2023-12-21	46.5	轻载	2417	徐州.西郊变/1号主变	0	徐州.西郊变/10KV.10千伏II段母线	0
徐州直属	10KV.西锦二131线	10	525	D5000维护值	206.23	2023-08-29	35.4	轻载	3147	徐州.西郊变/2号主变	9.43	徐州.西郊变/10KV.10千伏III段母线	3147
徐州直属	10KV.西春一113线	10	525	D5000维护值	76.72	2023-12-21	15.6	轻载	4942	徐州.西郊变/1号主变	0	徐州.西郊变/10KV.10千伏I段母线	0
徐州直属	10KV.西军12E线	10	595	D5000维护值	94.36	2024-06-16	16.6	轻载	5503	徐州.西郊变/1号主变	0	徐州.西郊变/10KV.10千伏II段母线	0
徐州直属	10KV.西良133线	10	595	D5000维护值	221.1	2023-08-04	36	轻载	3502	徐州.西郊变/2号主变	9.43	徐州.西郊变/10KV.10千伏III段母线	3502
徐州直属	10KV.西湖一127线	10	595	D5000维护值	241.86	2023-12-21	40.8	轻载	3011	徐州.西郊变/1号主变	0	徐州.西郊变/10KV.10千伏II段母线	0
徐州直属	10KV.西晋12A线	10	595	D5000维护值	94.47	2023-08-03	16.3	轻载	5535	徐州.西郊变/1号主变	0	徐州.西郊变/10KV.10千伏II段母线	0
徐州直属	10KV.西春二135线	10	525	D5000维护值	78.72	2024-06-13	15.9	轻载	4916	徐州.西郊变/2号主变	9.43	徐州.西郊变/10KV.10千伏III段母线	4916
徐州直属	10KV.西杏一125线	10	595	D5000维护值	0		0	中载	7213	徐州.西郊变/1号主变	0	徐州.西郊变/10KV.10千伏II段母线	0
徐州直属	10KV.西盛147线	10	595	D5000维护值	114.87	2023-12-17	20.1	轻载	5147	徐州.西郊变/2号主变	9.43	徐州.西郊变/10KV.10千伏IV段母线	5147
徐州直属	10KV.西天128线	10	595	D5000维护值	115.49	2023-08-05	19.8	轻载	5177	徐州.西郊变/1号主变	0	徐州.西郊变/10KV.10千伏II段母线	0
徐州直属	10KV.西福一123线	10	525	D5000维护值	79.29	2023-12-21	14.2	轻载	5076	徐州.西郊变/1号主变	0	徐州.西郊变/10KV.10千伏II段母线	0
徐州直属	10KV.西夹137线	10	595	D5000维护值	196.65	2024-07-08	32.3	轻载	3881	徐州.西郊变/2号主变	9.43	徐州.西郊变/10KV.10千伏III段母线	3881
徐州直属	10KV.西福二149线	10	525	D5000维护值	109.59	2023-12-21	20.5	轻载	4499	徐州.西郊变/2号主变	9.43	徐州.西郊变/10KV.10千伏IV段母线	4499
徐州直属	10KV.西泉116线	10	595	D5000维护值	225.71	2023-12-21	38.4	轻载	3251	徐州.西郊变/1号主变	0	徐州.西郊变/10KV.10千伏I段母线	0
徐州直属	10KV.西中140线	10	595	D5000维护值	356.01	2023-08-12	61.4	中载	885	徐州.西郊变/2号主变	9.43	徐州.西郊变/10KV.10千伏IV段母线	885
徐州直属	10KV.西学11H线	10	462	D5000维护值	179.37	2023-12-18	39.4	轻载	2451	徐州.西郊变/1号主变	0	徐州.西郊变/10KV.10千伏I段母线	0
徐州直属	10KV.西辰二14C线	10	595	D5000维护值	84.73	2023-08-10	15.1	轻载	5657	徐州.西郊变/2号主变	9.43	徐州.西郊变/10KV.10千伏IV段母线	5657
徐州直属	10KV.西烟142线	10	595	D5000维护值	130.82	2023-12-18	22.4	轻载	4902	徐州.西郊变/2号主变	9.43	徐州.西郊变/10KV.10千伏IV段母线	4902
徐州直属	10KV.西输一11F线	10	525	D5000维护值	59.3	2024-06-14	12.4	轻载	5241	徐州.西郊变/1号主变	0	徐州.西郊变/10KV.10千伏I段母线	0
徐州直属	10KV.西华二13E线	10	595	D5000维护值	110.73	2023-12-21	19.7	轻载	5181	徐州.西郊变/2号主变	9.43	徐州.西郊变/10KV.10千伏III段母线	5181
徐州直属	10KV.西杏二244线	10	595	D5000维护值	154.18	2023-12-21	25.9	轻载	4547	徐州.西郊变/2号主变	9.43	徐州.西郊变/10KV.10千伏IV段母线	4547
徐州直属	10KV.西淮11A线	10	595	D5000维护值	150.76	2023-08-03	27.3	轻载	4397	徐州.西郊变/1号主变	0	徐州.西郊变/10KV.10千伏I段母线	0
徐州直属	10KV.西邮13A线	10	595	D5000维护值	287.03	2023-08-12	49.2	轻载	2141	徐州.西郊变/2号主变	9.43	徐州.西郊变/10KV.10千伏III段母线	2141
徐州直属	10KV.西康二130线	10	525	D5000维护值	84.01	2024-06-14	16.5	轻载	4863	徐州.西郊变/2号主变	9.43	徐州.西郊变/10KV.10千伏III段母线	4863
徐州直属	10KV.西卧118线	10	595	D5000维护值	148.49	2023-07-14	23.8	轻载	4757	徐州.西郊变/1号主变	0	徐州.西郊变/10KV.10千伏I段母线	0
徐州直属	10KV.西兰114线	10	595	D5000维护值	56.45	2024-01-22	9.4	轻载	6242	徐州.西郊变/1号主变	0	徐州.西郊变/10KV.10千伏I段母线	0
徐州直属	10KV.西辰一12F线	10	595	D5000维护值	119.48	2023-12-21	19.9	轻载	5161	徐州.西郊变/1号主变	0	徐州.西郊变/10KV.10千伏II段母线	0
徐州直属	10KV.西苑二132线	10	595	D5000维护值	156.46	2023-08-04	26.1	轻载	4525	徐州.西郊变/2号主变	9.43	徐州.西郊变/10KV.10千伏III段母线	4525
徐州直属	10KV.西华一112线	10	595	D5000维护值	183.34	2023-12-21	31.7	轻载	3952	徐州.西郊变/1号主变	0	徐州.西郊变/10KV.10千伏I段母线	0
徐州直属	10KV.西九12C线	10	595	D5000维护值	195.67	2023-12-21	34.1	轻载	3703	徐州.西郊变/1号主变	0	徐州.西郊变/10KV.10千伏II段母线	0
徐州直属	10KV.西下134线	10	595	D5000维护值	132.69	2023-12-21	22.1	轻载	4938	徐州.西郊变/2号主变	9.43	徐州.西郊变/10KV.10千伏III段母线	4938
徐州直属	10KV.西马126线	10	595	D5000维护值	73.8	2023-12-20	12.8	轻载	5898	徐州.西郊变/1号主变	0	徐州.西郊变/10KV.10千伏II段母线	0
徐州直属	10KV.西工129线	10	595	D5000维护值	169.87	2023-12-21	30.3	轻载	4089	徐州.西郊变/1号主变	0	徐州.西郊变/10KV.10千伏II段母线	0
徐州直属	10KV.西湖二146线	10	595	D5000维护值	199.09	2023-12-21	32.7	轻载	3841	徐州.西郊变/2号主变	9.43	徐州.西郊变/10KV.10千伏IV段母线	3841
徐州直属	10KV.西段一124线	10	595	D5000维护值	226.33	2023-12-21	40.8	轻载	3011	徐州.西郊变/1号主变	0	徐州.西郊变/10KV.10千伏II段母线	0
徐州直属	10KV.西盛138线	10	595	D5000维护值	152.89	2023-07-13	26	轻载	4534	徐州.西郊变/2号主变	9.43	徐州.西郊变/10KV.10千伏III段母线	4534
徐州直属	10KV.西段二148线	10	595	D5000维护值	151.07	2023-12-21	27.1	轻载	4424	徐州.西郊变/2号主变	9.43	徐州.西郊变/10KV.10千伏IV段母线	4424
徐州直属	10KV.西丁117线	10	595	D5000维护值	69.09	2023-12-21	12.3	轻载	5944	徐州.西郊变/1号主变	0	徐州.西郊变/10KV.10千伏I段母线	0
徐州直属	10KV.西开一122线	10	595	D5000维护值	184.07	2023-12-21	31.6	轻载	3953	徐州.西郊变/1号主变	0	徐州.西郊变/10KV.10千伏II段母线	0
徐州直属	10KV.西铜136线	10	595	D5000维护值	241.04	2023-12-21	42.9	轻载	2797	徐州.西郊变/2号主变	9.43	徐州.西郊变/10KV.10千伏III段母线	2797
徐州直属	10KV.西星14A线	10	595	D5000维护值	104.1	2024-06-14	17.6	轻载	5404	徐州.西郊变/2号主变	9.43	徐州.西郊变/10KV.10千伏IV段母线	5404
徐州直属	10KV.西景115线	10	595	D5000维护值	126.99	2024-01-22	22.2	轻载	4928	徐州.西郊变/1号主变	0	徐州.西郊变/10KV.10千伏I段母线	0
徐州直属	10KV.湖翠115线	10	485	经验值	7.98	2024-03-11	3.7	轻载	5566	徐州.龙湖变/1号主变	29.149	徐州.龙湖变/10KV.10千伏I段母线	5566
徐州直属	10KV.湖屏148线	10	485	经验值	14.58	2024-05-29	3.4	轻载	5598	徐州.龙湖变/2号主变	28.734	徐州.龙湖变/10KV.10千伏IV段母线	5598
徐州直属	10KV.湖大123线	10	595	D5000维护值	108.66	2024-01-08	18.1	轻载	5351	徐州.龙湖变/1号主变	29.149	徐州.龙湖变/10KV.10千伏II段母线	5351
徐州直属	10KV.湖云120线	10	595	D5000维护值	367.62	2023-08-11	59.7	中载	1059	徐州.龙湖变/1号主变	29.149	徐州.龙湖变/10KV.10千伏II段母线	1059
徐州直属	10KV.湖昆132线	10	485	经验值	22.02	2024-06-19	4.5	轻载	5504	徐州.龙湖变/2号主变	28.734	徐州.龙湖变/10KV.10千伏III段母线	5504
徐州直属	10KV.湖林134线	10	595	D5000维护值	198.06	2024-07-09	33.4	轻载	3769	徐州.龙湖变/2号主变	28.734	徐州.龙湖变/10KV.10千伏III段母线	3769
徐州直属	10KV.湖翰114线	10	485	经验值	195.23	2024-06-14	41.5	轻载	2397	徐州.龙湖变/1号主变	29.149	徐州.龙湖变/10KV.10千伏I段母线	2397
徐州直属	10KV.湖府147线	10	485	经验值	289.38	2024-01-06	52.5	中载	1469	徐州.龙湖变/2号主变	28.734	徐州.龙湖变/10KV.10千伏IV段母线	1469
徐州直属	10KV.湖金122线	10	595	D5000维护值	26.7	2023-10-13	4	轻载	6797	徐州.龙湖变/1号主变	29.149	徐州.龙湖变/10KV.10千伏II段母线	6797
徐州直属	10KV.湖泊124线	10	595	D5000维护值	125.46	2024-07-11	22	轻载	4951	徐州.龙湖变/1号主变	29.149	徐州.龙湖变/10KV.10千伏II段母线	4951
徐州直属	10KV.湖淮133线	10	595	D5000维护值	99.78	2023-08-25	17	轻载	5463	徐州.龙湖变/2号主变	28.734	徐州.龙湖变/10KV.10千伏III段母线	5463
徐州直属	10KV.湖安110线	10	485	经验值	90.89	2024-07-09	19.8	轻载	4220	徐州.龙湖变/1号主变	29.149	徐州.龙湖变/10KV.10千伏I段母线	4220
徐州直属	10KV.丁观145线	10	595	D5000维护值	120.83	2023-09-21	17.2	轻载	5440	江苏.丁楼变/2号主变	40.802	江苏.丁楼变/10KV.10千伏IV段母线	5440
徐州直属	10KV.丁沙线	10	525										

徐州直属	10kV.七花二钱	10	595	D5000维护值	159.5	2023-12-21	27.5	轻载	4384	江苏.七里沟变/2号主变	36.172	江苏.七里沟变/10kV.10千伏V段母线	4384
徐州直属	10kV.七文钱	10	595	D5000维护值	0		0	轻载	7213	江苏.七里沟变/2号主变	36.172	江苏.七里沟变/10kV.10千伏IV段母线	7213
徐州直属	10kV.七海线	10	595	D5000维护值	13.74	2023-09-20	2.1	轻载	6994	江苏.七里沟变/2号主变	36.172	江苏.七里沟变/10kV.10千伏V段母线	6994
徐州直属	10kV.七花一线	10	595	D5000维护值	184.8	2023-12-21	31.6	轻载	3954	江苏.七里沟变/3号主变	0	江苏.七里沟变/10kV.10千伏I段母线	0
徐州直属	10kV.七绿线	10	595	D5000维护值	156.08	2023-11-16	25.9	轻载	4544	江苏.七里沟变/2号主变	36.172	江苏.七里沟变/10kV.10千伏IV段母线	4544
徐州直属	10kV.七虎线	10	595	D5000维护值	67.08	2024-04-14	11.1	轻载	6064	江苏.七里沟变/3号主变	0	江苏.七里沟变/10kV.10千伏VI段母线	0
徐州直属	10kV.七翠线	10	595	D5000维护值	189.96	2023-12-21	34.4	轻载	3671	江苏.七里沟变/3号主变	0	江苏.七里沟变/10kV.10千伏I段母线	0
徐州直属	10kV.七河线	10	595	D5000维护值	328.49	2023-12-18	53.6	中载	1689	江苏.七里沟变/3号主变	0	江苏.七里沟变/10kV.10千伏III段母线	0
徐州直属	10kV.七园线	10	595	D5000维护值	125.26	2024-02-26	22.5	轻载	4897	江苏.七里沟变/3号主变	0	江苏.七里沟变/10kV.10千伏VI段母线	0
徐州直属	10kV.七东一线	10	595	D5000维护值	132.36	2023-08-06	22.5	轻载	4891	江苏.七里沟变/3号主变	0	江苏.七里沟变/10kV.10千伏I段母线	0
徐州直属	10kV.七东二线	10	595	D5000维护值	92.3	2024-07-07	15.9	轻载	5572	江苏.七里沟变/2号主变	36.172	江苏.七里沟变/10kV.10千伏IV段母线	5572
徐州直属	10kV.七欣线	10	595	D5000维护值	159.48	2023-12-21	27.5	轻载	4378	江苏.七里沟变/3号主变	0	江苏.七里沟变/10kV.10千伏I段母线	0
徐州直属	10kV.七滨一线	10	595	D5000维护值	2.28	2023-07-13	0	轻载	7211	江苏.七里沟变/3号主变	0	江苏.七里沟变/10kV.10千伏I段母线	0
徐州直属	10kV.七道线	10	595	D5000维护值	135.79	2024-06-14	24	轻载	4741	江苏.七里沟变/2号主变	36.172	江苏.七里沟变/10kV.10千伏V段母线	4741
徐州直属	10kV.七污线	10	300	D5000维护值	125.64	2024-04-20	41.8	轻载	1465	江苏.七里沟变/3号主变	0	江苏.七里沟变/10kV.10千伏I段母线	0
徐州直属	10kV.七姚线	10	595	D5000维护值	320.64	2023-08-05	55.8	中载	1464	江苏.七里沟变/3号主变	0	江苏.七里沟变/10kV.10千伏I段母线	0
徐州直属	10kV.七绿线	10	595	D5000维护值	179.58	2023-08-04	31	轻载	4018	江苏.七里沟变/3号主变	0	江苏.七里沟变/10kV.10千伏III段母线	0
徐州直属	10kV.七御线	10	595	D5000维护值	0		0	轻载	7213	江苏.七里沟变/3号主变	0	江苏.七里沟变/10kV.10千伏III段母线	0
徐州直属	10kV.七菁线	10	595	D5000维护值	162.12	2024-04-25	27.2	轻载	4410	江苏.七里沟变/2号主变	36.172	江苏.七里沟变/10kV.10千伏V段母线	4410
徐州直属	10kV.七淮125线	10	595	D5000维护值	89.04	2024-07-07	15.5	轻载	5615	江苏.七里沟变/3号主变	0	江苏.七里沟变/10kV.10千伏I段母线	0
徐州直属	10kV.七邵线	10	595	D5000维护值	80.87	2024-06-14	14	轻载	5769	江苏.七里沟变/2号主变	36.172	江苏.七里沟变/10kV.10千伏IV段母线	5769
徐州直属	10kV.七梨158线	10	595	D5000维护值	548.4	2023-12-20	93.4	重载	0	江苏.七里沟变/2号主变	36.172	江苏.七里沟变/10kV.10千伏V段母线	0
徐州直属	10kV.七孔线	10	595	D5000维护值	103.08	2024-01-22	17.4	轻载	5423	江苏.七里沟变/3号主变	0	江苏.七里沟变/10kV.10千伏I段母线	0
徐州直属	10kV.九港线	10	525	D5000维护值	50.65	2023-10-22	10.2	轻载	5439	徐州.九里变/35kV2号主变	7.925	徐州.九里变/10kV.10千伏II段母线	5439
徐州直属	10kV.九中112线	10	525	D5000维护值	27.79	2024-07-01	5.4	轻载	5878	徐州.九里变/35kV2号主变	7.925	徐州.九里变/10kV.10千伏II段母线	5878
徐州直属	10kV.九城105线	10	525	D5000维护值	17.59	2023-12-21	4.3	轻载	5973	徐州.九里变/35kV1主变	14.489	徐州.九里变/10kV.10千伏I段母线	5973
徐州直属	10kV.九吴线	10	525	D5000维护值	375.65	2023-12-18	69.3	中载	59	徐州.九里变/35kV1主变	14.489	徐州.九里变/10kV.10千伏I段母线	59
徐州直属	10kV.九万线	10	525	D5000维护值	157.23	2023-12-21	29.4	轻载	3693	徐州.九里变/35kV1主变	14.489	徐州.九里变/10kV.10千伏I段母线	3693
徐州直属	10kV.九热线	10	343	D5000维护值	33.71	2023-12-07	8.7	轻载	3642				3642
徐州直属	10kV.九刘线	10	525	D5000维护值	170.59	2024-04-08	33.4	轻载	3331	徐州.九里变/35kV2号主变	7.925	徐州.九里变/10kV.10千伏II段母线	3331
徐州直属	10kV.九米110线	10	595	D5000维护值	16.18	2024-01-23	2.8	轻载	6927	徐州.九里变/35kV2号主变	7.925	徐州.九里变/10kV.10千伏II段母线	6927
徐州直属	10kV.九未103线	10	595	D5000维护值	20.4	2024-01-22	4.1	轻载	6796	徐州.九里变/35kV1主变	14.489	徐州.九里变/10kV.10千伏I段母线	6796
徐州直属	10kV.九水107线	10	525	D5000维护值	7.74	2023-12-21	1.9	轻载	6188	徐州.九里变/35kV1主变	14.489	徐州.九里变/10kV.10千伏I段母线	6188
徐州直属	10kV.九李线	10	525	D5000维护值	49.95	2023-12-21	10.3	轻载	5428	徐州.九里变/35kV1主变	14.489	徐州.九里变/10kV.10千伏I段母线	5428
徐州直属	10kV.九珑115线	10	525	D5000维护值	209.28	2024-04-16	37	轻载	2997	徐州.九里变/35kV1主变	14.489	徐州.九里变/10kV.10千伏I段母线	2997
徐州直属	10kV.九大线	10	525	D5000维护值	79.84	2023-12-20	15.1	轻载	4988	徐州.九里变/35kV2号主变	7.925	徐州.九里变/10kV.10千伏II段母线	4988
徐州直属	10kV.商宁三线	10	595	D5000维护值	183.24	2023-11-19	30.7	轻载	4047	江苏.商南变/3号主变	0	江苏.商南变/10kV.10千伏V段母线	0
徐州直属	10kV.商书线	10	595	D5000维护值	72.94	2023-12-15	13.1	轻载	5863	江苏.商南变/3号主变	0	江苏.商南变/10kV.10千伏V段母线	0
徐州直属	10kV.商凯线	10	595	D5000维护值	121.36	2023-08-05	21.9	轻载	4957	江苏.商南变/3号主变	0	江苏.商南变/10kV.10千伏VI段母线	0
徐州直属	10kV.商珑线	10	595	D5000维护值	41.56	2024-07-05	7	轻载	6496	江苏.商南变/3号主变	0	江苏.商南变/10kV.10千伏VI段母线	0
徐州直属	10kV.商城线	10	595	D5000维护值	36.29	2023-12-21	6.2	轻载	6577	江苏.商南变/3号主变	0	江苏.商南变/10kV.10千伏VI段母线	0
徐州直属	10kV.商宁二线	10	595	D5000维护值	156.71	2024-06-23	27	轻载	4431	江苏.商南变/3号主变	0	江苏.商南变/10kV.10千伏V段母线	0
徐州直属	10kV.商场线	10	595	D5000维护值	60.07	2023-07-23	11.1	轻载	6071	江苏.商南变/3号主变	0	江苏.商南变/10kV.10千伏V段母线	0
徐州直属	10kV.商宁一线	10	595	D5000维护值	87.84	2023-07-28	15	轻载	5668	江苏.商南变/3号主变	0	江苏.商南变/10kV.10千伏VI段母线	0
徐州直属	10kV.商中线	10	595	D5000维护值	35.58	2024-01-23	5.9	轻载	6607	江苏.商南变/3号主变	0	江苏.商南变/10kV.10千伏VI段母线	0
徐州直属	10kV.商和线	10	595	D5000维护值	325.24	2023-12-21	54.9	中载	1555	江苏.商南变/3号主变	0	江苏.商南变/10kV.10千伏VI段母线	0
徐州直属	10kV.杨铁线	10	459	D5000维护值	59.26	2023-08-02	12.9	轻载	4541	江苏.杨台变/1号主变	46.104	江苏.杨台变/10kV.10千伏III段母线	4541
徐州直属	10kV.杨晶145线	10	600	D5000维护值	0		0	轻载	7274	江苏.杨台变/2号主变	96.664	江苏.杨台变/10kV.10千伏IV段母线	7274
徐州直属	10kV.杨台线	10	595	D5000维护值	342.03	2023-08-25	56.3	中载	1414	江苏.杨台变/1号主变	46.104	江苏.杨台变/10kV.10千伏III段母线	1414
徐州直属	10kV.杨电118线	10	700	D5000维护值	49.37	2023-12-29	6.3	轻载	7724	江苏.杨台变/1号主变	46.104	江苏.杨台变/10kV.10千伏I段母线	7724
徐州直属	10kV.杨晶116线	10	1715	D5000维护值	0		0	轻载	20793	江苏.杨台变/1号主变	46.104	江苏.杨台变/10kV.10千伏I段母线	20793
徐州直属	10kV.杨鑫一线	10	1950	D5000维护值	673.93	2023-09-19	33.8	轻载	12212	江苏.杨台变/1号主变	46.104	江苏.杨台变/10kV.10千伏I段母线	12212
徐州直属	10kV.杨晶125线	10	1270	D5000维护值	0		0	轻载	15397	江苏.杨台变/1号主变	46.104	江苏.杨台变/10kV.10千伏II段母线	15397
徐州直属	10kV.杨鑫四线	10	1950	D5000维护值	142.94	2023-09-08	7.1	轻载	21235	江苏.杨台变/2号主变	96.664	江苏.杨台变/10kV.10千伏IV段母线	21235
徐州直属	10kV.杨鑫三线	10	1950	D5000维护值	1244.07	2023-10-17	60	中载	3373	江苏.杨台变/1号主变	46.104	江苏.杨台变/10kV.10千伏II段母线	3373
徐州直属	10kV.杨光155线	10	385	D5000维护值	71.13	2024-02-02	17.3	轻载	3513	江苏.杨台变/3号主变	65.651	江苏.杨台变/10kV.10千伏V段母线	3513
徐州直属	10kV.杨晶137线	10	600	D5000维护值	0		0	轻载	7274	江苏.杨台变/2号主变	96.664	江苏.杨台变/10kV.10千伏III段母线	7274
徐州直属	10kV.杨辰一线	10	500	D5000维护值	0		0	轻载	6062	江苏.杨台变/3号主变	65.651	江苏.杨台变/10kV.10千伏VI段母线	6062
徐州直属	10kV.杨晶135线	10	1540	D5000维护值	0		0	轻载	18671	江苏.杨台变/2号主变	96.664	江苏.杨台变/10kV.10千伏III段母线	18671
徐州直属	10kV.杨工165线	10	595	D5000维护值	291.89	2024-01-16	49.8	轻载	2080	江苏.杨台变/3号主变	65.651	江苏.杨台变/10kV.10千伏VI段母线	2080
徐州直属	10kV.杨晶146线	10	1226	D5000维护值	0		0	轻载	14864	江苏.杨台变/2号主变	96.664	江苏.杨台变/10kV.10千伏IV段母线	14864
徐州直属	10kV.杨医二线	10	490	D5000维护值	103.19	2024-07-05	21.3	轻载	4135	江苏.杨台变/1号主变	46.104	江苏.杨台变/10kV.10千伏III段母线	4135
徐州直属	10kV.杨晶117线	10	600	D5000维护值	0		0	轻载	7274	江苏.杨台变/1号主变	46.104	江苏.杨台变/10kV.10千伏I段母线	7274
徐州直属	10kV.杨晶115线	10	1540	D5000维护值	0		0	轻载	18671	江苏.杨台变/1号主变	46.104	江苏.杨台变/10kV.10千伏I段母线	18671
徐州直属	10kV.杨晶126线	10	600	D5000维护值	0		0	轻载	7274	江苏.杨台变/1号主变	46.104	江苏.杨台变/10kV.10千伏II段母线	7274
徐州直属	10kV.杨晶144线	10	1715	D5000维护值	0		0	轻载	20793	江苏.杨台变/2号主变	96.664	江苏.杨台变/10kV.10千伏IV段母线	20793
徐州直属	10kV.杨晶124线	10	1226	D5000维护值	0		0	轻载	14864	江苏.杨台变/1号主变	46.104	江苏.杨台变/10kV.10千伏II段母线	14864
徐州直属	10kV.杨林154线	10	100	D5000维护值	28.45	2023-08-17	23.6	轻载	803	江苏.杨台变/3号主变	65.651	江苏.杨台变/10kV.10千伏V段母线	803
徐州直属	10kV.杨电138线	10	700	D5000维护值	51.27	2024-01-01	6.3	轻载	7721	江苏.杨台变/2号主变	96.664	江苏.杨台变/10kV.10千伏III段母线	7721
徐州直属	10kV.杨医一157线	10	595	D5000维护值	80.28	2023-07-27	14	轻载	5775	江苏.杨台变/3号主变	65.651	江苏.杨台变/10kV.10千伏V段母线	5775
徐州直属	10kV.杨高136线	10	245	D5000维护值	66.62	2024-06-16	25.6	轻载	1884	江苏.杨台变/2号主变	96.664	江苏.杨台变/10kV.10千伏III段母线	1884
徐州直属	10kV.杨锦线	10	595	D5000维护值	75.72	2023-12-22	14	轻载	5767	江苏.杨台变/3号主变	65.651	江苏.杨台变/10kV.10千伏VI段母线	5767
徐州直属	10kV.杨鑫二134线	10	1950	D5000维护值	521.02	2024-07-06	25.7	轻载	14953	江苏.杨台变/2号主变	96.664	江苏.杨台变/10kV.10千伏III段母线	14953
徐州直属	10kV.果杜线	10	595	D5000维护值	111.57	2023-12-21	19.1	轻载	5248	江苏.果园变/1号主变	0	江苏.果园变/10kV.10千伏II段母线	0
徐州直属	10kV.果欧线	10	595	D5000维护值	152.1	2024-02-09	25.6	轻载	4579	江苏.果园变/1号主变	0	江苏.果园变/10kV.10千伏II段母线	0
徐州直属	10kV.果丁线	10	595	D5000维护值	253.74	2023-12-22	42.3	轻载	2850	江苏.果园变/1号主变	0	江苏.果园变/10kV.10千伏I段母线	0
徐州直属	10kV.果新线	10	595	D5000维护值	138.24	2024-06-17	20	轻载	5150	江苏.果园变/1号主变	0	江苏.果园变/10kV.10千伏I段母线	0
徐州直属	10kV.果大线	10	595	D5000维护值	228.87	2024-01-16	37.8	轻载	3318	江苏.果园变/1号主变	0	江苏.果园变/10kV.10千伏I段母线	0
徐州直属	10kV.果镇线	10	595	D5000维护值	240	2024-02-02	41.3	轻载	2961	江苏.果园变/1号主变	0	江苏.果园变/10kV.10千伏II段母线	0
徐州直属	10kV.果左线	10	595	D5000维护值	246.48	2024-01-20	40.4	轻载	3054	江苏.果园变/1号主变	0	江苏.果园变/10kV.10千伏II段母线	0
徐州直属	10kV.果华线	10	595	D5000维护值	251.67	2024-04-06	42.2	轻载	2863	江苏.果园变/1号主变	0	江苏.果园变/10kV.1	

徐州直属	10kV.苏庭二线苏九二二	10	595	D5000维护值	190.61	2023-12-21	33.2	轻载	3796	江苏.苏庭变/2号主变	0.315	江苏.苏庭变/10kV.10千伏II段母线	315
徐州直属	10kV.苏环117线	10	595	D5000维护值	78.95	2023-08-04	13.1	轻载	5866	江苏.苏庭变/1号主变	37.649	江苏.苏庭变/10kV.10千伏I段母线	5866
徐州直属	10kV.苏海线苏天七线	10	595	D5000维护值	144.41	2024-07-05	25.4	轻载	4593	江苏.苏庭变/2号主变	0.315	江苏.苏庭变/10kV.10千伏II段母线	315
徐州直属	10kV.苏苑一线	10	595	D5000维护值	140.81	2023-12-21	23.2	轻载	4818	江苏.苏庭变/1号主变	37.649	江苏.苏庭变/10kV.10千伏I段母线	4818
徐州直属	10kV.苏书线	10	595	D5000维护值	49.1	2024-07-05	9	轻载	6282	江苏.苏庭变/2号主变	0.315	江苏.苏庭变/10kV.10千伏II段母线	315
徐州直属	10kV.苏庭一苏九一137线	10	595	D5000维护值	259.81	2023-10-26	44.5	轻载	2625	江苏.苏庭变/1号主变	37.649	江苏.苏庭变/10kV.10千伏I段母线	2625
徐州直属	10kV.茶顺线	10	595	D5000维护值	516.44	2023-12-21	90.3	重载	0	江苏.茶庵变/3号主变	18.636	江苏.茶庵变/10kV.10千伏VI段母线	0
徐州直属	10kV.茶网线	10	595	D5000维护值	124.81	2024-01-22	21.7	轻载	4979	江苏.茶庵变/3号主变	18.636	江苏.茶庵变/10kV.10千伏V段母线	4979
徐州直属	10kV.茶汉线	10	595	D5000维护值	212.35	2023-12-20	37.5	轻载	3354	江苏.茶庵变/3号主变	18.636	江苏.茶庵变/10kV.10千伏V段母线	3354
徐州直属	10kV.茶信线	10	595	D5000维护值	283.72	2023-12-22	46	轻载	2471	江苏.茶庵变/3号主变	18.636	江苏.茶庵变/10kV.10千伏V段母线	2471
徐州直属	10kV.茶环线	10	595	D5000维护值	31.29	2024-06-14	5.6	轻载	6635	江苏.茶庵变/3号主变	18.636	江苏.茶庵变/10kV.10千伏VI段母线	6635
徐州直属	10kV.茶工线	10	595	D5000维护值	99.49	2024-06-26	16	轻载	5570	江苏.茶庵变/3号主变	18.636	江苏.茶庵变/10kV.10千伏VI段母线	5570
徐州直属	10kV.茶庵线	10	595	D5000维护值	163.83	2023-12-21	29	轻载	4224	江苏.茶庵变/3号主变	18.636	江苏.茶庵变/10kV.10千伏VI段母线	4224
徐州直属	10kV.茶中线	10	595	D5000维护值	150.47	2024-05-28	23.8	轻载	4760	江苏.茶庵变/3号主变	18.636	江苏.茶庵变/10kV.10千伏V段母线	4760
徐州直属	10kV.茶景线	10	595	D5000维护值	166.65	2023-09-19	25.2	轻载	4614	江苏.茶庵变/3号主变	18.636	江苏.茶庵变/10kV.10千伏V段母线	4614
徐州直属	10kV.茶月线	10	595	D5000维护值	357.53	2023-12-22	60.4	中载	992	江苏.茶庵变/3号主变	18.636	江苏.茶庵变/10kV.10千伏I段母线	992
徐州直属	10kV.茶学线	10	595	D5000维护值	175.08	2023-12-22	27.2	轻载	4407	江苏.茶庵变/3号主变	18.636	江苏.茶庵变/10kV.10千伏V段母线	4407
徐州直属	10kV.茶星线	10	300	D5000维护值	65.74	2024-06-14	22.6	轻载	2462	江苏.茶庵变/3号主变	18.636	江苏.茶庵变/10kV.10千伏VI段母线	2462
徐州直属	10kV.贺庭线贺窗线	10	595	D5000维护值	231.3	2024-01-31	38.9	轻载	3209	江苏.贺村变/2号主变	8.6	江苏.贺村变/10kV.10千伏II段母线	3209
徐州直属	10kV.贺广线	10	595	D5000维护值	46.87	2023-08-02	7.6	轻载	6429	江苏.贺村变/2号主变	8.6	江苏.贺村变/10kV.10千伏II段母线	6429
徐州直属	10kV.贺嘉131线	10	595	D5000维护值	38.12	2024-07-07	6	轻载	6597	江苏.贺村变/3号主变	24.232	江苏.贺村变/10kV.10千伏III段母线	6597
徐州直属	10kV.贺蟠二线贺蒙线	10	525	D5000维护值	473.79	2023-12-21	91.9	重载	0	江苏.贺村变/2号主变	8.6	江苏.贺村变/10kV.10千伏II段母线	0
徐州直属	10kV.贺月二160线	10	595	D5000维护值	124.52	2024-01-20	20.6	轻载	5089	江苏.贺村变/2号主变	8.6	江苏.贺村变/10kV.10千伏VI段母线	5089
徐州直属	10kV.贺君一138线	10	595	D5000维护值	112.28	2023-08-05	19.7	轻载	5187	江苏.贺村变/3号主变	24.232	江苏.贺村变/10kV.10千伏III段母线	5187
徐州直属	10kV.贺蟠一线贺蟠三二	10	595	D5000维护值	520.91	2023-12-21	88.2	重载	0	江苏.贺村变/1号主变	24.553	江苏.贺村变/10kV.10千伏I段母线	0
徐州直属	10kV.贺国162线	10	595	D5000维护值	94.48	2023-12-21	17.8	轻载	5374	江苏.贺村变/2号主变	8.6	江苏.贺村变/10kV.10千伏VI段母线	5374
徐州直属	10kV.贺坡151线	10	595	D5000维护值	162.87	2023-07-14	27.3	轻载	4397	江苏.贺村变/1号主变	24.553	江苏.贺村变/10kV.10千伏V段母线	4397
徐州直属	10kV.贺医一线	10	462	D5000维护值	0.24	2024-02-28	0.1	轻载	5592	江苏.贺村变/1号主变	24.553	江苏.贺村变/10kV.10千伏I段母线	5592
徐州直属	10kV.贺璞164线	10	595	D5000维护值	46.36	2023-08-04	8.6	轻载	6324	江苏.贺村变/2号主变	8.6	江苏.贺村变/10kV.10千伏VI段母线	6324
徐州直属	10kV.贺长153线	10	595	D5000维护值	265.58	2023-07-14	46.9	轻载	2381	江苏.贺村变/1号主变	24.553	江苏.贺村变/10kV.10千伏V段母线	2381
徐州直属	10kV.贺翠166线	10	595	D5000维护值	139.24	2024-07-05	24.3	轻载	4710	江苏.贺村变/2号主变	8.6	江苏.贺村变/10kV.10千伏VI段母线	4710
徐州直属	10kV.贺柴线	10	500	D5000维护值	206.04	2023-12-21	41.8	轻载	2443	江苏.贺村变/1号主变	24.553	江苏.贺村变/10kV.10千伏I段母线	2443
徐州直属	10kV.贺置155线	10	595	D5000维护值	144.57	2023-07-14	19.1	轻载	5241	江苏.贺村变/1号主变	24.553	江苏.贺村变/10kV.10千伏V段母线	5241
徐州直属	10kV.贺桥线	10	595	D5000维护值	280.03	2023-11-30	45.5	轻载	2426	江苏.贺村变/1号主变	24.553	江苏.贺村变/10kV.10千伏I段母线	2426
徐州直属	10kV.贺科线	10	200	D5000维护值	76.44	2023-07-31	36.4	轻载	1164	江苏.贺村变/2号主变	8.6	江苏.贺村变/10kV.10千伏II段母线	1164
徐州直属	10kV.贺西一线贺山一线	10	595	D5000维护值	425.93	2023-07-24	72.2	重载	0	江苏.贺村变/1号主变	24.553	江苏.贺村变/10kV.10千伏I段母线	0
徐州直属	10kV.贺村线贺城二122线	10	525	D5000维护值	147.45	2024-01-22	27.5	轻载	3865	江苏.贺村变/2号主变	8.6	江苏.贺村变/10kV.10千伏II段母线	3865
徐州直属	10kV.贺湾123线	10	595	D5000维护值	100.68	2023-12-20	16.5	轻载	5511	江苏.贺村变/2号主变	8.6	江苏.贺村变/10kV.10千伏II段母线	5511
徐州直属	10kV.贺西二线贺山二线	10	595	D5000维护值	179.56	2023-12-21	30.6	轻载	4060	江苏.贺村变/2号主变	8.6	江苏.贺村变/10kV.10千伏II段母线	4060
徐州直属	10kV.贺景线	10	595	D5000维护值	43.99	2024-07-05	7.2	轻载	6468	江苏.贺村变/2号主变	8.6	江苏.贺村变/10kV.10千伏II段母线	6468
徐州直属	10kV.贺翡157线	10	595	D5000维护值	315.17	2023-08-03	58.1	中载	1226	江苏.贺村变/1号主变	24.553	江苏.贺村变/10kV.10千伏V段母线	1226
徐州直属	10kV.贺铜线	10	462	D5000维护值	92.55	2023-12-21	20.8	轻载	3937	江苏.贺村变/2号主变	8.6	江苏.贺村变/10kV.10千伏II段母线	3937
徐州直属	10kV.贺楚137线	10	595	D5000维护值	114.77	2023-12-21	20.6	轻载	5096	江苏.贺村变/3号主变	24.232	江苏.贺村变/10kV.10千伏III段母线	5096
徐州直属	10kV.贺上线	10	462	D5000维护值	176.04	2023-12-21	39.2	轻载	2465	江苏.贺村变/1号主变	24.553	江苏.贺村变/10kV.10千伏I段母线	2465
徐州直属	10kV.贺保161线	10	595	D5000维护值	141.45	2024-06-14	25.1	轻载	4628	江苏.贺村变/2号主变	8.6	江苏.贺村变/10kV.10千伏VI段母线	4628
徐州直属	10kV.贺月一150线	10	595	D5000维护值	173.29	2024-07-07	28.6	轻载	4266	江苏.贺村变/1号主变	24.553	江苏.贺村变/10kV.10千伏V段母线	4266
徐州直属	10kV.贺堂线	10	525	D5000维护值	16.57	2023-07-30	3.1	轻载	6086	江苏.贺村变/1号主变	24.553	江苏.贺村变/10kV.10千伏I段母线	6086
徐州直属	10kV.贺地163线	10	595	D5000维护值	84.97	2023-12-21	15.3	轻载	5637	江苏.贺村变/2号主变	8.6	江苏.贺村变/10kV.10千伏VI段母线	5637
徐州直属	10kV.贺绿152线	10	595	D5000维护值	420.55	2023-08-04	73.2	重载	0	江苏.贺村变/1号主变	24.553	江苏.贺村变/10kV.10千伏V段母线	0
徐州直属	10kV.贺城一线贺东A线	10	595	D5000维护值	324.63	2023-12-21	57.2	中载	1322	江苏.贺村变/1号主变	24.553	江苏.贺村变/10kV.10千伏I段母线	1322
徐州直属	10kV.贺平165线	10	595	D5000维护值	15.13	2023-08-20	3.8	轻载	6819	江苏.贺村变/2号主变	8.6	江苏.贺村变/10kV.10千伏VI段母线	6819
徐州直属	10kV.贺金154线	10	595	D5000维护值	187.07	2023-07-14	27.5	轻载	4375	江苏.贺村变/1号主变	24.553	江苏.贺村变/10kV.10千伏V段母线	4375
徐州直属	10kV.贺丰167线	10	595	D5000维护值	382.11	2023-12-18	67.5	中载	258	江苏.贺村变/2号主变	8.6	江苏.贺村变/10kV.10千伏VI段母线	258
徐州直属	10kV.贺星线	10	462	D5000维护值	374.35	2024-06-20	79.3	重载	0	江苏.贺村变/1号主变	24.553	江苏.贺村变/10kV.10千伏I段母线	0
徐州直属	10kV.贺锦A156线	10	595	D5000维护值	53.31	2024-01-22	10.7	轻载	6115	江苏.贺村变/1号主变	24.553	江苏.贺村变/10kV.10千伏V段母线	6115
徐州直属	10kV.贺东线	10	595	D5000维护值	149.83	2023-11-30	25	轻载	4642	江苏.贺村变/1号主变	24.553	江苏.贺村变/10kV.10千伏I段母线	4642
徐州直属	10kV.贺泰125线	10	300	D5000维护值	145.4	2023-08-11	49.1	轻载	1084	江苏.贺村变/2号主变	8.6	江苏.贺村变/10kV.10千伏II段母线	1084
徐州直属	10kV.贺高线	10	315	D5000维护值	126.37	2024-02-21	41.5	轻载	1558	江苏.贺村变/1号主变	24.553	江苏.贺村变/10kV.10千伏I段母线	1558
徐州直属	10kV.贺美120线	10	595	D5000维护值	130.31	2024-06-14	22.7	轻载	4879	江苏.贺村变/2号主变	8.6	江苏.贺村变/10kV.10千伏II段母线	4879
新沂	10kV.业超124线	10	595	D5000维护值	0.23	2023-12-31	0	轻载	7213	徐州.产业变/2号主变	29.047	徐州.产业变/10kV.10千伏II段母线	7213
新沂	10kV.业后110线	10	595	D5000维护值	80.22	2023-08-05	14	轻载	5771	徐州.产业变/1号主变	27.646	徐州.产业变/10kV.10千伏I段母线	5771
新沂	10kV.业友112线	10	595	D5000维护值	269.35	2023-08-05	44.7	轻载	2612	徐州.产业变/1号主变	27.646	徐州.产业变/10kV.10千伏I段母线	2612
新沂	10kV.业港一119线	10	595	D5000维护值	0.34	2024-02-02	0.1	轻载	7208	徐州.产业变/1号主变	27.646	徐州.产业变/10kV.10千伏I段母线	7208
新沂	10kV.业潭121线	10	595	D5000维护值	112.19	2023-08-05	20.5	轻载	5104	徐州.产业变/2号主变	29.047	徐州.产业变/10kV.10千伏II段母线	5104
新沂	10kV.业王123线	10	595	D5000维护值	82.71	2023-07-14	15	轻载	5667	徐州.产业变/2号主变	29.047	徐州.产业变/10kV.10千伏II段母线	5667
新沂	10kV.业港二129线	10	595	D5000维护值	310.14	2023-08-05	51.9	中载	1870	徐州.产业变/2号主变	29.047	徐州.产业变/10kV.10千伏II段母线	1870
新沂	10kV.业代111线	10	595	D5000维护值	98.29	2024-06-13	16.1	轻载	5554	徐州.产业变/1号主变	27.646	徐州.产业变/10kV.10千伏I段母线	5554
新沂	10kV.业井113线	10	595	D5000维护值	59.07	2023-08-05	10.7	轻载	6114	徐州.产业变/1号主变	27.646	徐州.产业变/10kV.10千伏I段母线	6114
新沂	10kV.业营120线	10	595	D5000维护值	110.23	2023-08-05	19.4	轻载	5215	徐州.产业变/2号主变	29.047	徐州.产业变/10kV.10千伏II段母线	5215
新沂	10kV.业瓦122线	10	595	D5000维护值	57.65	2024-05-04	10.3	轻载	6153	徐州.产业变/2号主变	29.047	徐州.产业变/10kV.10千伏II段母线	6153
新沂	10kV.风开111线	10	504	D5000维护值	227.35	2024-01-09	43.5	轻载	2317	徐州.风云变/1号主变	29.91	徐州.风云变/10kV.10千伏I段母线	2317
新沂	10kV.风时一113线	10	595	D5000维护值	59.1	2023-08-05	10.5	轻载	6137	徐州.风云变/1号主变	29.91	徐州.风云变/10kV.10千伏I段母线	6137
新沂	10kV.风科115线	10	504	D5000维护值	111.05	2023-08-05	22.4	轻载	4157	徐州.风云变/1号主变	29.91	徐州.风云变/10kV.10千伏I段母线	4157
新沂	10kV.风云121线	10	595	D5000维护值	0.09	2024-01-17	0	轻载	7213	徐州.风云变/2号主变	6.576	徐州.风云变/10kV.10千伏II段母线	6576
新沂	10kV.风时二123线	10	595	D5000维护值	170.44	2023-08-05	30.3	轻载	4095	徐州.风云变/2号主变	6.576	徐州.风云变/10kV.10千伏II段母线	4095
新沂	10kV.风北125线	10	504	D5000维护值	132.18	2023-08-05	26.1	轻载	3835	徐州.风云变/2号主变	6.576	徐州.风云变/10kV.10千伏II段母线	3835
新沂	10kV.风踢110线	10	504	D5000维护值	145.11	2023-08-05	29.5	轻载	3534	徐州.风云变/1号主变	29.91	徐州.风云变/10kV.10千伏I段母线	3534
新沂	10kV.风工112线	10	595	D5000维护值	84.52	2023-08-03	14.5	轻载	5724	徐州.风云变/1号主变	29.91	徐州.风云变/10kV.10千伏I段母线</	

新沂	10kV.南都131线	10	595	D5000维护值	23.25	2024-02-04	3.7	轻载	6836	徐州.南陈变/2号主变	28.971	徐州.南陈变/10kV.10千伏II段母线	6836
新沂	10kV.南师134线	10	420	D5000维护值	171.73	2023-08-05	40.7	轻载	2130	徐州.南陈变/2号主变	28.971	徐州.南陈变/10kV.10千伏II段母线	2130
新沂	10kV.南平111线	10	595	D5000维护值	321.88	2023-08-08	54.1	中载	1643	徐州.南陈变/1号主变	26.506	徐州.南陈变/10kV.10千伏I段母线	1643
新沂	10kV.双高119线	10	595	D5000维护值	134.81	2024-04-29	22.8	轻载	4868	徐州.双塘变/1号主变	24.594	徐州.双塘变/10kV.10千伏I段母线	4868
新沂	10kV.双开125线	10	595	D5000维护值	79.71	2023-08-04	13.5	轻载	5821	徐州.双塘变/2号主变	29.606	徐州.双塘变/10kV.10千伏II段母线	5821
新沂	10kV.双河128线	10	595	D5000维护值	139.11	2023-08-05	23.4	轻载	4802	徐州.双塘变/2号主变	29.606	徐州.双塘变/10kV.10千伏II段母线	4802
新沂	10kV.双工111线	10	595	D5000维护值	158.64	2023-12-20	27.4	轻载	4392	徐州.双塘变/1号主变	24.594	徐州.双塘变/10kV.10千伏I段母线	4392
新沂	10kV.双街113线	10	567	D5000维护值	175	2023-08-05	30.3	轻载	3901	徐州.双塘变/1号主变	24.594	徐州.双塘变/10kV.10千伏I段母线	3901
新沂	10kV.双伏115线	10	336	D5000维护值	169.4	2023-05-01	44.8	轻载	1467	徐州.双塘变/1号主变	24.594	徐州.双塘变/10kV.10千伏I段母线	1467
新沂	10kV.双水117线	10	490	D5000维护值	343.79	2023-10-31	60.6	中载	795	徐州.双塘变/1号主变	24.594	徐州.双塘变/10kV.10千伏I段母线	795
新沂	10kV.双丁124线	10	595	D5000维护值	148.28	2023-08-13	23.4	轻载	4807	徐州.双塘变/2号主变	29.606	徐州.双塘变/10kV.10千伏II段母线	4807
新沂	10kV.双西126线	10	595	D5000维护值	422.82	2024-01-19	67.1	中载	298	徐州.双塘变/2号主变	29.606	徐州.双塘变/10kV.10千伏II段母线	298
新沂	10kV.双井112线	10	595	D5000维护值	128.29	2023-08-05	21.6	轻载	4992	徐州.双塘变/1号主变	24.594	徐州.双塘变/10kV.10千伏I段母线	4992
新沂	10kV.双徐114线	10	595	D5000维护值	86.03	2023-08-05	15.7	轻载	5599	徐州.双塘变/1号主变	24.594	徐州.双塘变/10kV.10千伏I段母线	5599
新沂	10kV.双福116线	10	595	D5000维护值	315.67	2024-04-11	52.6	中载	1790	徐州.双塘变/1号主变	24.594	徐州.双塘变/10kV.10千伏I段母线	1790
新沂	10kV.古海124线	10	567	D5000维护值	108.48	2023-12-21	18.7	轻载	5038	徐州.古镇变/2号主变	30.499	徐州.古镇变/10kV.10千伏II段母线	5038
新沂	10kV.古开一131线	10	595	D5000维护值	263.04	2023-08-05	31.1	轻载	4007	徐州.古镇变/1号主变	4.164	徐州.古镇变/10kV.10千伏II段母线	4007
新沂	10kV.古水114线	10	576	D5000维护值	22.44	2023-07-29	3.8	轻载	6607	徐州.古镇变/1号主变	4.164	徐州.古镇变/10kV.10千伏I段母线	4164
新沂	10kV.古渔119线	10	595	D5000维护值	66.24	2023-07-14	10.2	轻载	6163	徐州.古镇变/1号主变	4.164	徐州.古镇变/10kV.10千伏I段母线	4164
新沂	10kV.古开二121线	10	595	D5000维护值	159	2024-02-06	27.6	轻载	4373	徐州.古镇变/1号主变	4.164	徐州.古镇变/10kV.10千伏I段母线	4164
新沂	10kV.古镇123线	10	595	D5000维护值	97.68	2024-02-08	16.7	轻载	5494	徐州.古镇变/2号主变	30.499	徐州.古镇变/10kV.10千伏II段母线	5494
新沂	10kV.古马130线	10	595	D5000维护值	127.92	2023-09-09	22.2	轻载	4921	徐州.古镇变/1号主变	30.499	徐州.古镇变/10kV.10千伏II段母线	4921
新沂	10kV.古金132线	10	504	D5000维护值	94.32	2023-08-05	19.8	轻载	4382	徐州.古镇变/2号主变	30.499	徐州.古镇变/10kV.10千伏II段母线	4382
新沂	10kV.古窑111线	10	485	经验值	600.24	2024-05-10	58.3	中载	979	徐州.古镇变/1号主变	4.164	徐州.古镇变/10kV.10千伏I段母线	979
新沂	10kV.古刘线	10	595	D5000维护值	125.64	2023-08-05	20.3	轻载	5119	徐州.古镇变/1号主变	4.164	徐州.古镇变/10kV.10千伏I段母线	4164
新沂	10kV.古桥线	10	595	D5000维护值	124.56	2023-08-05	22.6	轻载	4889	徐州.古镇变/2号主变	30.499	徐州.古镇变/10kV.10千伏II段母线	4889
新沂	10kV.古运122线	10	595	D5000维护值	90.48	2023-08-05	15.5	轻载	5611	徐州.古镇变/2号主变	30.499	徐州.古镇变/10kV.10千伏II段母线	5611
新沂	10kV.合青108线	10	420	D5000维护值	114	2024-06-23	27.4	轻载	3100	徐州.合沟变/2号主变	2.7	徐州.合沟变/10kV.10千伏II段母线	2700
新沂	10kV.合马107线	10	420	D5000维护值	193.92	2023-07-23	50.1	中载	1447	徐州.合沟变/1号主变	7	徐州.合沟变/10kV.10千伏I段母线	1447
新沂	10kV.合街103线	10	420	D5000维护值	188.04	2023-08-05	44.8	轻载	1834	徐州.合沟变/1号主变	7	徐州.合沟变/10kV.10千伏I段母线	1834
新沂	10kV.合界106线	10	420	D5000维护值	234.96	2024-06-26	55	中载	1090	徐州.合沟变/2号主变	2.7	徐州.合沟变/10kV.10千伏II段母线	1090
新沂	10kV.合港110线	10	420	D5000维护值	147	2024-02-09	35.1	轻载	2538	徐州.合沟变/2号主变	2.7	徐州.合沟变/10kV.10千伏II段母线	2538
新沂	10kV.合杨105线	10	420	D5000维护值	175.44	2024-02-08	40.6	轻载	2141	徐州.合沟变/1号主变	7	徐州.合沟变/10kV.10千伏I段母线	2141
新沂	10kV.合新104线	10	420	D5000维护值	275.64	2024-02-04	63.9	中载	441	徐州.合沟变/2号主变	2.7	徐州.合沟变/10kV.10千伏II段母线	441
新沂	10kV.唐水109线	10	462	D5000维护值	167.47	2023-11-05	34.1	轻载	2871	徐州.唐店变/1号主变	4.746	徐州.唐店变/10kV.10千伏I段母线	2871
新沂	10kV.唐后104线	10	504	D5000维护值	41.37	2023-08-05	8.7	轻载	5354	徐州.唐店变/1号主变	4.746	徐州.唐店变/10kV.10千伏II段母线	4746
新沂	10kV.唐开112线	10	504	D5000维护值	123.43	2024-05-24	24.5	轻载	3973	徐州.唐店变/1号主变	4.746	徐州.唐店变/10kV.10千伏II段母线	3973
新沂	10kV.唐新107线	10	504	D5000维护值	384.03	2024-01-22	77	重载	0	徐州.唐店变/1号主变	4.746	徐州.唐店变/10kV.10千伏I段母线	0
新沂	10kV.唐玉118线	10	485	经验值	0.18	2023-09-14	0	轻载	5878	徐州.唐店变/2号主变	14.046	徐州.唐店变/10kV.10千伏I段母线	5878
新沂	10kV.坡街110线	10	595	D5000维护值	305.36	2023-08-05	54.1	中载	1636	徐州.坡桥变/1号主变	30.328	徐州.坡桥变/10kV.10千伏I段母线	1636
新沂	10kV.坡农112线	10	595	D5000维护值	112.54	2023-12-22	20.2	轻载	5128	徐州.坡桥变/1号主变	30.328	徐州.坡桥变/10kV.10千伏I段母线	5128
新沂	10kV.坡双120线	10	525	D5000维护值	154.29	2023-08-12	31.5	轻载	3504	徐州.坡桥变/2号主变	27.887	徐州.坡桥变/10kV.10千伏II段母线	3504
新沂	10kV.坡李130线	10	595	D5000维护值	270.14	2023-12-22	47.2	轻载	2348	徐州.坡桥变/2号主变	27.887	徐州.坡桥变/10kV.10千伏II段母线	2348
新沂	10kV.坡湖111线	10	595	D5000维护值	91.2	2023-08-12	16.8	轻载	5480	徐州.坡桥变/1号主变	30.328	徐州.坡桥变/10kV.10千伏I段母线	5480
新沂	10kV.坡唐一113线	10	595	D5000维护值	139.06	2023-08-05	23	轻载	4843	徐州.坡桥变/1号主变	30.328	徐州.坡桥变/10kV.10千伏I段母线	4843
新沂	10kV.坡唐二123线	10	595	D5000维护值	40.03	2023-08-05	7.7	轻载	6421	徐州.坡桥变/2号主变	27.887	徐州.坡桥变/10kV.10千伏II段母线	6421
新沂	10kV.坡工132线	10	595	D5000维护值	417.18	2024-06-14	66.9	中载	320	徐州.坡桥变/2号主变	27.887	徐州.坡桥变/10kV.10千伏II段母线	320
新沂	10kV.墨北139线	10	595	D5000维护值	124.4	2023-08-05	22.1	轻载	4931	徐州.墨河变/1号主变	32.593	徐州.墨河变/10kV.10千伏III段母线	4931
新沂	10kV.墨升111线	10	595	D5000维护值	128.7	2023-08-02	22	轻载	4947	徐州.墨河变/1号主变	32.593	徐州.墨河变/10kV.10千伏I段母线	4947
新沂	10kV.墨纬112线	10	595	D5000维护值	421.5	2023-12-21	71.7	重载	0	徐州.墨河变/1号主变	32.593	徐州.墨河变/10kV.10千伏II段母线	0
新沂	10kV.墨西153线	10	595	D5000维护值	53.6	2024-02-20	9.9	轻载	6194	徐州.墨河变/1号主变	32.593	徐州.墨河变/10kV.10千伏III段母线	6194
新沂	10kV.墨金115线	10	364	D5000维护值	0		0	轻载	4413	徐州.墨河变/1号主变	32.593	徐州.墨河变/10kV.10千伏I段母线	4413
新沂	10kV.墨春114线	10	595	D5000维护值	72.1	2024-01-22	12.5	轻载	5928	徐州.墨河变/1号主变	32.593	徐州.墨河变/10kV.10千伏II段母线	5928
新沂	10kV.墨丽118线	10	595	D5000维护值	18.8	2024-02-09	3.4	轻载	6861	徐州.墨河变/1号主变	32.593	徐州.墨河变/10kV.10千伏II段母线	6861
新沂	10kV.墨发137线	10	595	D5000维护值	194.2	2023-12-21	33.3	轻载	3786	徐州.墨河变/1号主变	32.593	徐州.墨河变/10kV.10千伏III段母线	3786
新沂	10kV.墨高151线	10	462	D5000维护值	59	2024-02-19	13.1	轻载	4556	徐州.墨河变/1号主变	32.593	徐州.墨河变/10kV.10千伏III段母线	4556
新沂	10kV.墨新106线	10	595	D5000维护值	309.3	2023-12-21	51.7	中载	1888	徐州.墨河变/1号主变	32.593	徐州.墨河变/10kV.10千伏II段母线	1888
新沂	10kV.墨瓦113线	10	595	D5000维护值	106.9	2023-07-17	18.4	轻载	5319	徐州.墨河变/1号主变	32.593	徐州.墨河变/10kV.10千伏I段母线	5319
新沂	10kV.墨鲁109线	10	595	D5000维护值	198.4	2024-01-09	32.6	轻载	3849	徐州.墨河变/1号主变	32.593	徐州.墨河变/10kV.10千伏I段母线	3849
新沂	10kV.墨滨157线	10	595	D5000维护值	87.2	2023-12-21	15.2	轻载	5646	徐州.墨河变/1号主变	32.593	徐州.墨河变/10kV.10千伏II段母线	5646
新沂	10kV.墨南108线	10	595	D5000维护值	147	2023-12-21	24.9	轻载	4646	徐州.墨河变/1号主变	32.593	徐州.墨河变/10kV.10千伏II段母线	4646
新沂	10kV.墨欧116线	10	315	D5000维护值	10.7	2023-12-22	3.9	轻载	3608	徐州.墨河变/1号主变	32.593	徐州.墨河变/10kV.10千伏II段母线	3608
新沂	10kV.墨工135线	10	595	D5000维护值	371.8	2024-02-28	59.4	中载	1092	徐州.墨河变/1号主变	32.593	徐州.墨河变/10kV.10千伏III段母线	1092
新沂	10kV.开北118线	10	462	D5000维护值	273.04	2024-01-24	60.9	中载	725	徐州.开发区变/1号主变	4	徐州.开发区变/10kV.10千伏I段母线	725
新沂	10kV.新开123线	10	420	D5000维护值	7.5	2023-12-21	2.5	轻载	4913	徐州.开发区变/1号主变	4	徐州.开发区变/10kV.10千伏II段母线	4000
新沂	10kV.开工120线	10	420	D5000维护值	304.26	2024-01-22	71.7	重载	0	徐州.开发区变/1号主变	4	徐州.开发区变/10kV.10千伏II段母线	0
新沂	10kV.开元126线	10	300	D5000维护值	17.2	2024-07-08	6.4	轻载	3305	徐州.开发区变/1号主变	4	徐州.开发区变/10kV.10千伏II段母线	3305
新沂	10kV.开鲁121线	10	462	D5000维护值	65.51	2024-03-14	14.3	轻载	4456	徐州.开发区变/1号主变	4	徐州.开发区变/10kV.10千伏II段母线	4000
新沂	10kV.新南133线	10	595	D5000维护值	244.12	2023-12-21	40.2	轻载	3068	徐州.新沂变/2号主变	0	徐州.新沂变/10kV.10千伏III段母线	0
新沂	10kV.新药146线	10	595	D5000维护值	344.69	2023-12-21	60.3	中载	997	徐州.新沂变/2号主变	0	徐州.新沂变/10kV.10千伏IV段母线	0
新沂	10kV.新悦111线	10	595	D5000维护值	215.77	2023-08-22	36.2	轻载	3486	徐州.新沂变/1号主变	0	徐州.新沂变/10kV.10千伏I段母线	0
新沂	10kV.新微135线	10	595	D5000维护值	145.9	2024-02-04	24.5	轻载	4688	徐州.新沂变/2号主变	0	徐州.新沂变/10kV.10千伏II段母线	0
新沂	10kV.新馨148线	10	595	D5000维护值	57.85	2024-01-22	9.8	轻载	6202	徐州.新沂变/2号主变	0	徐州.新沂变/10kV.10千伏IV段母线	0
新沂	10kV.新工114线	10	595	D5000维护值	298.94	2023-12-21	51.4	中载	1920	徐州.新沂变/1号主变	0	徐州.新沂变/10kV.10千伏I段母线	0
新沂	10kV.新港137线	10	595	D5000维护值	280.99	2024-07-11	48.2	轻载	2243	徐州.新沂变/2号主变	0	徐州.新沂变/10kV.10千伏III段母线	0
新沂	10kV.新吾120线	10	595	D5000维护值	167.99	2023-10-12	28.2	轻载	4303	徐州.新沂变/1号主变	0	徐州.新沂变/10kV.10千伏II段母线	0
新沂	10kV.新道139线	10	595	D5000维护值	145.07	2023-12-21	23.3	轻载	4809	徐州.新沂变/2号主变	0	徐州.新沂变/10kV.10千伏III段母线	0
新沂	10kV.新纸122线	10	595	D5000维护值	242.2	2024-01-22	42.9	轻载	2794	徐州.新沂变/1号主变	0	徐州.新沂变/10kV.10千伏II段母线	0
新沂													

新沂	10KV.王新105线	10	525	D5000维护值	92.81	2023-08-12	16.8	轻载	4833	徐州.王庄变/1号主变	15.088	徐州.王庄变/10KV.10千伏I段母线	4833
新沂	10KV.王东106线	10	595	D5000维护值	82.56	2023-08-17	14.9	轻载	5673	徐州.王庄变/2号主变	8.175	徐州.王庄变/10KV.10千伏II段母线	5673
新沂	10KV.王联112线	10	525	D5000维护值	92.86	2023-08-05	17.3	轻载	4793	徐州.王庄变/1号主变	8.175	徐州.王庄变/10KV.10千伏I段母线	4793
新沂	10KV.王庄121线	10	595	D5000维护值	77.58	2024-07-10	12.8	轻载	5890	徐州.王庄变/2号主变	8.175	徐州.王庄变/10KV.10千伏II段母线	5890
新沂	10KV.王街111线	10	595	D5000维护值	452.76	2023-12-21	76.9	重载	0	徐州.王庄变/1号主变	15.088	徐州.王庄变/10KV.10千伏I段母线	0
新沂	10KV.王北107线	10	595	D5000维护值	99.13	2023-08-20	15.9	轻载	5578	徐州.王庄变/1号主变	15.088	徐州.王庄变/10KV.10千伏I段母线	5578
新沂	10KV.时工104线	10	364	D5000维护值	60.24	2023-08-05	17.4	轻载	3318	徐州.时集变/2号主变	8	徐州.时集变/10KV.10千伏II段母线	3318
新沂	10KV.时街105线	10	364	D5000维护值	172.99	2023-08-05	50.2	中载	1249	徐州.时集变/1号主变	12.8	徐州.时集变/10KV.10千伏I段母线	1249
新沂	10KV.棋工121线	10	595	D5000维护值	364.04	2024-07-05	58.8	中载	1156	徐州.棋盘变/1号主变	26.69	徐州.棋盘变/10KV.10千伏I段母线	1156
新沂	10KV.棋北114线	10	595	D5000维护值	108.11	2023-08-05	17.8	轻载	5375	徐州.棋盘变/2号主变	25.693	徐州.棋盘变/10KV.10千伏II段母线	5375
新沂	10KV.棋金118线	10	595	D5000维护值	70.91	2023-08-05	14.3	轻载	5739	徐州.棋盘变/2号主变	25.693	徐州.棋盘变/10KV.10千伏II段母线	5739
新沂	10KV.棋冯111线	10	595	D5000维护值	182.37	2023-08-05	32.9	轻载	3823	徐州.棋盘变/1号主变	26.69	徐州.棋盘变/10KV.10千伏I段母线	3823
新沂	10KV.棋墨124线	10	595	D5000维护值	62.38	2024-06-13	11.4	轻载	6043	徐州.棋盘变/2号主变	25.693	徐州.棋盘变/10KV.10千伏II段母线	6043
新沂	10KV.棋街115线	10	595	D5000维护值	307.12	2023-08-05	52.5	中载	1799	徐州.棋盘变/1号主变	26.69	徐州.棋盘变/10KV.10千伏I段母线	1799
新沂	10KV.棋冲119线	10	546	D5000维护值	172.18	2023-08-05	31.9	轻载	3602	徐州.棋盘变/1号主变	26.69	徐州.棋盘变/10KV.10千伏I段母线	3602
新沂	10KV.棋滨112线	10	595	D5000维护值	324.1	2023-12-21	52.4	中载	1818	徐州.棋盘变/2号主变	25.693	徐州.棋盘变/10KV.10千伏II段母线	1818
新沂	10KV.棋戴116线	10	595	D5000维护值	65.24	2023-09-13	9.6	轻载	6221	徐州.棋盘变/2号主变	25.693	徐州.棋盘变/10KV.10千伏II段母线	6221
新沂	10KV.棋专109线	10	595	D5000维护值	396.02	2023-12-11	67.3	中载	280	徐州.棋盘变/1号主变	26.69	徐州.棋盘变/10KV.10千伏I段母线	280
新沂	10KV.棋飞120线	10	462	D5000维护值	17.37	2023-12-21	3.8	轻载	5295	徐州.棋盘变/2号主变	25.693	徐州.棋盘变/10KV.10千伏II段母线	5295
新沂	10KV.棋城113线	10	595	D5000维护值	173.59	2023-08-19	29.4	轻载	4189	徐州.棋盘变/1号主变	26.69	徐州.棋盘变/10KV.10千伏I段母线	4189
新沂	10KV.棋沟117线	10	595	D5000维护值	225.94	2023-08-18	32.7	轻载	3845	徐州.棋盘变/1号主变	26.69	徐州.棋盘变/10KV.10千伏I段母线	3845
新沂	10KV.沈香108线	10	595	D5000维护值	212.31	2023-08-05	36.9	轻载	3408	徐州.沈马变/1号主变	5.001	徐州.沈马变/10KV.10千伏I段母线	3408
新沂	10KV.沈城二124线	10	595	D5000维护值	199.31	2024-06-23	35.1	轻载	3598	徐州.沈马变/2号主变	5.001	徐州.沈马变/10KV.10千伏II段母线	3598
新沂	10KV.沈升135线	10	595	D5000维护值	62.33	2023-12-18	10.3	轻载	6157	徐州.沈马变/3号主变	9.844	徐州.沈马变/10KV.10千伏III段母线	6157
新沂	10KV.沈校113线	10	595	D5000维护值	273.63	2023-12-21	46.1	轻载	2461	徐州.沈马变/2号主变	5.001	徐州.沈马变/10KV.10千伏I段母线	2461
新沂	10KV.沈交117线	10	595	D5000维护值	197.52	2024-02-02	34.3	轻载	3681	徐州.沈马变/2号主变	5.001	徐州.沈马变/10KV.10千伏II段母线	3681
新沂	10KV.沈高158线	10	462	D5000维护值	37.46	2023-12-25	8.2	轻载	4941	徐州.沈马变/3号主变	9.844	徐州.沈马变/10KV.10千伏III段母线	4941
新沂	10KV.沈钟二155线	10	595	D5000维护值	52.36	2023-12-21	9	轻载	6281	徐州.沈马变/3号主变	9.844	徐州.沈马变/10KV.10千伏III段母线	6281
新沂	10KV.沈唐154线	10	595	D5000维护值	211.99	2023-12-21	38.2	轻载	3276	徐州.沈马变/3号主变	9.844	徐州.沈马变/10KV.10千伏III段母线	3276
新沂	10KV.沈工153线	10	595	D5000维护值	247.41	2023-10-13	43.2	轻载	2766	徐州.沈马变/3号主变	9.844	徐州.沈马变/10KV.10千伏III段母线	2766
新沂	10KV.沈庄132线	10	595	D5000维护值	255.41	2023-12-21	42.2	轻载	2865	徐州.沈马变/3号主变	9.844	徐州.沈马变/10KV.10千伏III段母线	2865
新沂	10KV.沈港106线	10	500	D5000维护值	100.35	2023-08-05	18.6	轻载	4449	徐州.沈马变/2号主变	5.001	徐州.沈马变/10KV.10千伏II段母线	4449
新沂	10KV.沈城122线	10	595	D5000维护值	46.64	2023-12-22	9	轻载	6291	徐州.沈马变/2号主变	5.001	徐州.沈马变/10KV.10千伏II段母线	5001
新沂	10KV.沈明126线	10	595	D5000维护值	171.12	2023-12-21	27.6	轻载	4367	徐州.沈马变/2号主变	5.001	徐州.沈马变/10KV.10千伏II段母线	4367
新沂	10KV.沈马115线	10	595	D5000维护值	309.35	2023-12-21	52.6	中载	1797	徐州.沈马变/2号主变	5.001	徐州.沈马变/10KV.10千伏II段母线	1797
新沂	10KV.沈田151线	10	595	D5000维护值	284.16	2023-12-18	48	轻载	2266	徐州.沈马变/3号主变	9.844	徐州.沈马变/10KV.10千伏III段母线	2266
新沂	10KV.沈钟109线	10	595	D5000维护值	400.48	2023-12-21	71.1	重载	0	徐州.沈马变/2号主变	5.001	徐州.沈马变/10KV.10千伏II段母线	0
新沂	10KV.沈澜139线	10	595	D5000维护值	25.55	2024-02-09	4.6	轻载	6738	徐州.沈马变/3号主变	9.844	徐州.沈马变/10KV.10千伏III段母线	6738
新沂	10KV.沈金137线	10	595	D5000维护值	525.57	2023-12-21	91.2	重载	0	徐州.沈马变/3号主变	9.844	徐州.沈马变/10KV.10千伏III段母线	0
新沂	10KV.沈校二156线	10	595	D5000维护值	161.63	2023-12-22	27.8	轻载	4344	徐州.沈马变/3号主变	9.844	徐州.沈马变/10KV.10千伏III段母线	4344
新沂	10KV.沈发111线	10	595	D5000维护值	172.86	2024-02-01	29.8	轻载	4139	徐州.沈马变/2号主变	5.001	徐州.沈马变/10KV.10千伏II段母线	4139
新沂	10KV.沈府138线	10	595	D5000维护值	28.4	2024-07-05	4.6	轻载	6740	徐州.沈马变/3号主变	9.844	徐州.沈马变/10KV.10千伏III段母线	6740
新沂	10KV.沈升119线	10	595	D5000维护值	347.47	2024-10-30	58.7	中载	1163	徐州.沈马变/2号主变	5.001	徐州.沈马变/10KV.10千伏II段母线	1163
新沂	10KV.沈春104线	10	595	D5000维护值	68.79	2024-06-14	11.8	轻载	5994	徐州.沈马变/2号主变	5.001	徐州.沈马变/10KV.10千伏II段母线	5001
新沂	10KV.沐中112线	10	595	D5000维护值	91.2	2024-01-22	15.7	轻载	5600	徐州.沐东变/1号主变	0	徐州.沐东变/10KV.10千伏I段母线	0
新沂	10KV.沐相135线	10	595	D5000维护值	7.8	2024-07-10	1.1	轻载	7096	徐州.沐东变/2号主变	4.745	徐州.沐东变/10KV.10千伏II段母线	4745
新沂	10KV.沐卫121线	10	595	D5000维护值	29.04	2023-08-05	5	轻载	6694	徐州.沐东变/2号主变	4.745	徐州.沐东变/10KV.10千伏II段母线	4745
新沂	10KV.沐段123线	10	595	D5000维护值	105.36	2023-07-24	17.5	轻载	5410	徐州.沐东变/2号主变	4.745	徐州.沐东变/10KV.10千伏II段母线	4745
新沂	10KV.沐铁125线	10	462	D5000维护值	2.28	2024-01-02	0.9	轻载	5533	徐州.沐东变/2号主变	4.745	徐州.沐东变/10KV.10千伏II段母线	4745
新沂	10KV.沐河11A线	10	595	D5000维护值	9.72	2024-07-08	1.7	轻载	7042	徐州.沐东变/1号主变	0	徐州.沐东变/10KV.10千伏I段母线	0
新沂	10KV.沐万131线	10	595	D5000维护值	224.16	2024-01-03	32.8	轻载	3837	徐州.沐东变/2号主变	4.745	徐州.沐东变/10KV.10千伏II段母线	3837
新沂	10KV.沐墩11E线	10	546	D5000维护值	128.52	2023-08-05	24.3	轻载	4323	徐州.沐东变/1号主变	0	徐州.沐东变/10KV.10千伏I段母线	0
新沂	10KV.沐石134线	10	546	D5000维护值	272.52	2023-08-16	48.2	轻载	2057	徐州.沐东变/2号主变	4.745	徐州.沐东变/10KV.10千伏III段母线	2057
新沂	10KV.沐马11G线	10	462	D5000维护值	128.28	2023-08-05	27.4	轻载	3411	徐州.沐东变/1号主变	0	徐州.沐东变/10KV.10千伏I段母线	0
新沂	10KV.沐园115线	10	595	D5000维护值	192.36	2024-02-04	32.2	轻载	3898	徐州.沐东变/1号主变	0	徐州.沐东变/10KV.10千伏I段母线	0
新沂	10KV.沐热113线	10	595	D5000维护值	1.32	2024-05-16	0	轻载	7212	徐州.沐东变/1号主变	0	徐州.沐东变/10KV.10千伏I段母线	0
新沂	10KV.沐西111线	10	595	D5000维护值	351.36	2023-12-21	59.4	中载	1090	徐州.沐东变/1号主变	0	徐州.沐东变/10KV.10千伏II段母线	0
新沂	10KV.沐粮122线	10	595	D5000维护值	71.88	2023-08-05	12.9	轻载	5880	徐州.沐东变/2号主变	4.745	徐州.沐东变/10KV.10千伏II段母线	4745
新沂	10KV.沐风124线	10	595	D5000维护值	35.64	2023-12-20	6	轻载	6599	徐州.沐东变/2号主变	4.745	徐州.沐东变/10KV.10千伏II段母线	4745
新沂	10KV.沐丝119线	10	595	D5000维护值	55.4	2023-08-03	9.5	轻载	6237	徐州.沐东变/1号主变	0	徐州.沐东变/10KV.10千伏I段母线	0
新沂	10KV.沐春130线	10	595	D5000维护值	6.6	2023-12-27	1	轻载	7108	徐州.沐东变/2号主变	4.745	徐州.沐东变/10KV.10千伏III段母线	4745
新沂	10KV.沐金11C线	10	595	D5000维护值	55.08	2023-12-21	9.9	轻载	6195	徐州.沐东变/1号主变	0	徐州.沐东变/10KV.10千伏I段母线	0
新沂	10KV.沐神132线	10	595	D5000维护值	109.2	2024-06-13	19.5	轻载	5205	徐州.沐东变/2号主变	4.745	徐州.沐东变/10KV.10千伏III段母线	4745
新沂	10KV.沐阳11F线	10	595	D5000维护值	136.44	2023-12-18	21.9	轻载	4960	徐州.沐东变/1号主变	0	徐州.沐东变/10KV.10千伏I段母线	0
新沂	10KV.沐发116线	10	595	D5000维护值	13.56	2023-12-21	2.2	轻载	6986	徐州.沐东变/1号主变	0	徐州.沐东变/10KV.10千伏I段母线	0
新沂	10KV.沐医114线	10	595	D5000维护值	191.88	2023-07-31	32	轻载	3912	徐州.沐东变/1号主变	0	徐州.沐东变/10KV.10千伏I段母线	0
新沂	10KV.业港二106线	10	595	D5000维护值	417.97	2024-04-19	69.3	中载	73	徐州.港头变/2号主变	12.8	徐州.港头变/10KV.10千伏II段母线	73
新沂	10KV.港瀚122线	10	595	D5000维护值	29.35	2024-02-02	4.6	轻载	6744	徐州.港头变/2号主变	12.8	徐州.港头变/10KV.10千伏II段母线	6744
新沂	10KV.井灌104线	10	595	D5000维护值	292.2	2023-08-05	48.2	轻载	2245	徐州.港头变/2号主变	12.8	徐州.港头变/10KV.10千伏II段母线	2245
新沂	10KV.业港一107线	10	595	D5000维护值	0		0	轻载	7213	徐州.港头变/1号主变	8	徐州.港头变/10KV.10千伏I段母线	7213
新沂	10KV.滨石127线	10	595	D5000维护值	124.39	2023-08-05	22.3	轻载	4919	徐州.滨湖变/1号主变	28.345	徐州.滨湖变/10KV.10千伏II段母线	4919
新沂	10KV.滨河113线	10	595	D5000维护值	107.53	2023-08-12	21.1	轻载	5036	徐州.滨湖变/1号主变	28.345	徐州.滨湖变/10KV.10千伏I段母线	5036
新沂	10KV.滨刘107线	10	595	D5000维护值	140.91	2023-08-05	24	轻载	4743	徐州.滨湖变/1号主变	28.345	徐州.滨湖变/10KV.10千伏I段母线	4743
新沂	10KV.滨郑152线	10	595	D5000维护值	94.63	2024-06-14	15.7	轻载	5596	徐州.滨湖变/3号主变	17.162	徐州.滨湖变/10KV.10千伏II段母线	5596
新沂	10KV.滨新156线	10	595	D5000维护值	271.58	2023-08-05	44.9	轻载	2585	徐州.滨湖变/3号主变	17.162	徐州.滨湖变/10KV.10千伏II段母线	2585
新沂	10KV.滨矿125线	10	595	D5000维护值	159.89	2024-06-14	26.5	轻载	4487	徐州.滨湖变/1号主变	28.345	徐州.滨湖变/10KV.10千伏II段母线	4487
新沂	10KV.滨水109线	10	420	D5000维护值	57.63	2023-09-20	14.2	轻载	4061	徐州.滨湖变/1号主变	28.345	徐州.滨湖变/10KV.10千伏I段母线	4061
新沂	10KV.滨南105线	10	595	D5000维护值	193.27	2023-08-05	33.1	轻载	3800	徐州.滨湖变/1号主变	28.345	徐州.滨湖变/10KV.10千伏I段母线	3800
新沂	10KV.滨湖155线	10	595	D5000维护值	199.51	2023-08-05	34.6	轻载	3651	徐州.滨湖变/3号主变	17.162	徐州.滨湖变/10KV.10千伏II段母线	3651
新沂	10KV.王楼107线	10											

新沂	10kV.田工118线	10	595	D5000维护值	366.86	2023-12-20	59.1	中载	1127	徐州.田吴变/1号主变	0	徐州.田吴变/10kV.10千伏II段母线	0
新沂	10kV.田新113线	10	595	D5000维护值	429.44	2023-12-21	73.5	重载	0	徐州.田吴变/1号主变	0	徐州.田吴变/10kV.10千伏I段母线	0
新沂	10kV.田春135线	10	595	D5000维护值	233.67	2023-12-21	40.6	轻载	3033	徐州.田吴变/1号主变	0	徐州.田吴变/10kV.10千伏I段母线	0
新沂	10kV.田滨107线	10	595	D5000维护值	355.96	2023-12-21	64.1	中载	611	徐州.田吴变/1号主变	0	徐州.田吴变/10kV.10千伏I段母线	0
新沂	10kV.田院108线	10	595	D5000维护值	64.69	2024-07-09	10.9	轻载	6086	徐州.田吴变/1号主变	0	徐州.田吴变/10kV.10千伏II段母线	0
新沂	10kV.田开112线	10	500	D5000维护值	296.78	2023-12-21	60.6	中载	815	徐州.田吴变/1号主变	0	徐州.田吴变/10kV.10千伏II段母线	0
新沂	10kV.石流115线	10	525	D5000维护值	270.92	2023-08-05	51.7	中载	1664	徐州.石洞变/3号主变	25.03	徐州.石洞变/10kV.10千伏V段母线	1664
新沂	10kV.石开108线	10	595	D5000维护值	481.3	2023-08-03	70.1	重载	0	徐州.石洞变/2号主变	15.319	徐州.石洞变/10kV.10千伏VI段母线	0
新沂	10kV.石西116线	10	595	D5000维护值	46.15	2023-08-05	7.5	轻载	6443	徐州.石洞变/2号主变	15.319	徐州.石洞变/10kV.10千伏VI段母线	6443
新沂	10kV.石新111线	10	525	D5000维护值	232.49	2023-08-12	47.1	轻载	2083	徐州.石洞变/3号主变	25.03	徐州.石洞变/10kV.10千伏V段母线	2083
新沂	10kV.石高117线	10	525	D5000维护值	353.44	2023-08-05	68.9	中载	98	徐州.石洞变/3号主变	25.03	徐州.石洞变/10kV.10千伏V段母线	98
新沂	10kV.石神112线	10	595	D5000维护值	0		0	轻载	7213	徐州.石洞变/2号主变	15.319	徐州.石洞变/10kV.10千伏VI段母线	7213
新沂	10kV.石夏118线	10	595	D5000维护值	161.41	2023-08-05	28.3	轻载	4300	徐州.石洞变/2号主变	15.319	徐州.石洞变/10kV.10千伏VI段母线	4300
新沂	10kV.神发122线	10	595	D5000维护值	13.37	2023-12-21	2.5	轻载	6960	徐州.神山变/2号主变	5.039	徐州.神山变/10kV.10千伏II段母线	5039
新沂	10kV.神开117线	10	595	D5000维护值	339.07	2023-12-21	58.6	中载	1174	徐州.神山变/1号主变	16.6	徐州.神山变/10kV.10千伏I段母线	1174
新沂	10kV.神华131线	10	595	D5000维护值	237.42	2024-01-24	38.5	轻载	3250	徐州.神山变/1号主变	16.6	徐州.神山变/10kV.10千伏I段母线	3250
新沂	10kV.神徐113线	10	595	D5000维护值	167.07	2023-08-05	28.5	轻载	4276	徐州.神山变/1号主变	16.6	徐州.神山变/10kV.10千伏I段母线	4276
新沂	10kV.神腾128线	10	595	D5000维护值	44.98	2024-05-22	7.4	轻载	6446	徐州.神山变/2号主变	5.039	徐州.神山变/10kV.10千伏II段母线	5039
新沂	10kV.神沐126线	10	595	D5000维护值	251.14	2023-12-21	43.1	轻载	2769	徐州.神山变/2号主变	5.039	徐州.神山变/10kV.10千伏II段母线	2769
新沂	10kV.神创134线	10	595	D5000维护值	195.56	2023-12-20	32.9	轻载	3821	徐州.神山变/2号主变	5.039	徐州.神山变/10kV.10千伏II段母线	3821
新沂	10kV.神热116线	10	595	D5000维护值	225.46	2023-12-21	18.2	轻载	5340	徐州.神山变/2号主变	5.039	徐州.神山变/10kV.10千伏II段母线	5039
新沂	10kV.神墩138线	10	595	D5000维护值	295.1	2023-12-21	50.9	中载	1972	徐州.神山变/1号主变	5.039	徐州.神山变/10kV.10千伏II段母线	1972
新沂	10kV.神园112线	10	595	D5000维护值	244.1	2023-12-26	39.9	轻载	3098	徐州.神山变/2号主变	5.039	徐州.神山变/10kV.10千伏II段母线	3098
新沂	10kV.神东119线	10	595	D5000维护值	256.41	2023-12-21	43.1	轻载	2769	徐州.神山变/1号主变	16.6	徐州.神山变/10kV.10千伏I段母线	2769
新沂	10kV.神江124线	10	595	D5000维护值	256.41	2023-12-18	41.5	轻载	2934	徐州.神山变/2号主变	5.039	徐州.神山变/10kV.10千伏II段母线	2934
新沂	10kV.神南115线	10	595	D5000维护值	151.6	2024-01-26	25.7	轻载	4567	徐州.神山变/1号主变	16.6	徐州.神山变/10kV.10千伏I段母线	4567
新沂	10kV.神卫133线	10	595	D5000维护值	369.67	2023-08-04	60.7	中载	958	徐州.神山变/1号主变	16.6	徐州.神山变/10kV.10千伏I段母线	958
新沂	10kV.神粮111线	10	595	D5000维护值	119.94	2023-12-21	21.6	轻载	4985	徐州.神山变/1号主变	16.6	徐州.神山变/10kV.10千伏I段母线	4985
新沂	10kV.神医132线	10	595	D5000维护值	0		0	轻载	7213	徐州.神山变/2号主变	5.039	徐州.神山变/10kV.10千伏II段母线	5039
新沂	10kV.神凤114线	10	595	D5000维护值	62.96	2023-12-22	11.2	轻载	6061	徐州.神山变/2号主变	5.039	徐州.神山变/10kV.10千伏II段母线	5039
新沂	10kV.神石136线	10	595	D5000维护值	213.85	2023-07-17	36.4	轻载	3466	徐州.神山变/2号主变	5.039	徐州.神山变/10kV.10千伏II段母线	3466
新沂	10kV.神新118线	10	595	D5000维护值	353.14	2023-12-21	61.6	中载	870	徐州.神山变/2号主变	5.039	徐州.神山变/10kV.10千伏II段母线	870
新沂	10kV.神明142线	10	595	D5000维护值	323.24	2023-08-05	54.1	中载	1643	徐州.神山变/2号主变	5.039	徐州.神山变/10kV.10千伏II段母线	1643
新沂	10kV.窑刘105线	10	378	D5000维护值	0		0	轻载	4583	徐州.窑湾变/1号主变	7.998	徐州.窑湾变/10kV.10千伏I段母线	4583
新沂	10kV.古开一111线	10	576	D5000维护值	0		0	轻载	6983				6983
新沂	10kV.窑街109线	10	378	D5000维护值	183.7	2023-08-03	48.4	轻载	1415	徐州.窑湾变/1号主变	7.998	徐州.窑湾变/10kV.10千伏I段母线	1415
新沂	10kV.古开二110线	10	576	D5000维护值	21.09	2024-05-27	3	轻载	6685			徐州.窑湾变/10kV.10千伏II段母线	6685
新沂	10kV.纪南106线	10	595	D5000维护值	160.03	2023-07-13	24.2	轻载	4716	徐州.纪集变/2号主变	31.102	徐州.纪集变/10kV.10千伏II段母线	4716
新沂	10kV.纪西107线	10	595	D5000维护值	159.05	2023-08-04	28.2	轻载	4303	徐州.纪集变/1号主变	4.328	徐州.纪集变/10kV.10千伏I段母线	4303
新沂	10kV.纪东118线	10	595	D5000维护值	76.5	2023-12-22	13.6	轻载	5815	徐州.纪集变/2号主变	31.102	徐州.纪集变/10kV.10千伏II段母线	5815
新沂	10kV.纪开112线	10	595	D5000维护值	410.44	2024-01-22	60.8	中载	951	徐州.纪集变/1号主变	31.102	徐州.纪集变/10kV.10千伏II段母线	951
新沂	10kV.纪堰108线	10	595	D5000维护值	316.18	2024-05-22	49.9	轻载	2076	徐州.纪集变/2号主变	31.102	徐州.纪集变/10kV.10千伏II段母线	2076
新沂	10kV.纪街109线	10	595	D5000维护值	319.76	2024-06-17	50.2	中载	2040	徐州.纪集变/1号主变	4.328	徐州.纪集变/10kV.10千伏I段母线	2040
新沂	10kV.纪西二116线	10	595	D5000维护值	172.57	2024-02-02	30.4	轻载	4079	徐州.纪集变/2号主变	31.102	徐州.纪集变/10kV.10千伏II段母线	4079
新沂	10kV.纪开二120线	10	595	D5000维护值	13.83	2024-06-24	2.1	轻载	6997	徐州.纪集变/2号主变	31.102	徐州.纪集变/10kV.10千伏II段母线	6997
新沂	10kV.纪华103线	10	595	D5000维护值	143.46	2023-08-05	24.4	轻载	4702	徐州.纪集变/1号主变	4.328	徐州.纪集变/10kV.10千伏I段母线	4328
新沂	10kV.踢球103线	10	336	D5000维护值	225.96	2023-12-18	68.1	中载	110	徐州.踢球变/2号主变	2.344	徐州.踢球变/10kV.10千伏I段母线	110
新沂	10kV.踢球107线	10	336	D5000维护值	49.92	2024-06-13	16.4	轻载	3120	徐州.踢球变/2号主变	2.344	徐州.踢球变/10kV.10千伏I段母线	2344
新沂	10kV.踢球105线	10	336	D5000维护值	75.12	2023-08-17	22.7	轻载	2755	徐州.踢球变/2号主变	2.344	徐州.踢球变/10kV.10千伏I段母线	2344
新沂	10kV.道园110线	10	420	D5000维护值	4.66	2023-12-24	1.3	轻载	4998	徐州.道北变/1号主变	16	徐州.道北变/10kV.10千伏II段母线	4998
新沂	10kV.道殷104线	10	150	D5000维护值	7.06	2023-11-30	4.9	轻载	1690	徐州.道北变/10kV.10千伏II段母线	16	徐州.道北变/10kV.10千伏II段母线	1690
新沂	10kV.道北109线	10	420	D5000维护值	70.59	2023-07-08	15.5	轻载	3968	徐州.道北变/1号主变	16	徐州.道北变/10kV.10千伏I段母线	3968
新沂	10kV.道开105线	10	336	D5000维护值	121.61	2023-12-20	36.2	轻载	1965	徐州.道北变/1号主变	16	徐州.道北变/10kV.10千伏I段母线	1965
新沂	10kV.道铁108线	10	420	D5000维护值	236.53	2024-01-20	57.6	中载	902	徐州.道北变/1号主变	16	徐州.道北变/10kV.10千伏II段母线	902
新沂	10kV.道师107线	10	392	D5000维护值	193.97	2023-07-14	49.2	轻载	1411	徐州.道北变/1号主变	16	徐州.道北变/10kV.10千伏I段母线	1411
新沂	10kV.邵街105线	10	392	D5000维护值	121.02	2024-02-04	31.9	轻载	2588	徐州.邵店变/1号主变	3.153	徐州.邵店变/10kV.10千伏I段母线	2588
新沂	10kV.邵东104线	10	300	D5000维护值	97.08	2024-06-14	33.9	轻载	1873	徐州.邵店变/2号主变	4.396	徐州.邵店变/10kV.10千伏II段母线	1873
新沂	10kV.邵南103线	10	300	D5000维护值	113.76	2023-08-05	39.9	轻载	1562	徐州.邵店变/1号主变	3.153	徐州.邵店变/10kV.10千伏I段母线	1562
新沂	10kV.邵北107线	10	350	D5000维护值	167.28	2023-08-05	46.5	轻载	1425	徐州.邵店变/1号主变	3.153	徐州.邵店变/10kV.10千伏I段母线	1425
新沂	20kV.钟山210线	20	525	D5000维护值	288.99	2023-08-06	55.1	中载	2712	徐州.钟吾变/1号主变	50.695	徐州.钟吾变/20kV.20千伏II段母线	2712
新沂	20kV.钟双213线	20	595	D5000维护值	179.04	2024-06-14	28.9	轻载	8464	徐州.钟吾变/2号主变	38.423	徐州.钟吾变/20kV.20千伏II段母线	8464
新沂	20kV.钟棠251线	20	300	D5000维护值	68.78	2024-07-09	23.4	轻载	4844	徐州.钟吾变/2号主变	38.423	徐州.钟吾变/20kV.20千伏II段母线	4844
新沂	20kV.钟药一231线	20	595	D5000维护值	0		0	轻载	14428	徐州.钟吾变/2号主变	38.423	徐州.钟吾变/20kV.20千伏III段母线	14428
新沂	20kV.钟药二233线	20	595	D5000维护值	0		0	轻载	14428	徐州.钟吾变/2号主变	38.423	徐州.钟吾变/20kV.20千伏III段母线	14428
新沂	20kV.钟金243线	20	300	D5000维护值	113.55	2023-07-15	32.2	轻载	3933	徐州.钟吾变/2号主变	38.423	徐州.钟吾变/20kV.20千伏IV段母线	3933
新沂	20kV.钟星245线	20	595	D5000维护值	59.06	2023-08-03	9.9	轻载	12380	徐州.钟吾变/2号主变	38.423	徐州.钟吾变/20kV.20千伏IV段母线	12380
新沂	20kV.钟水212线	20	420	D5000维护值	57.07	2024-05-24	13.3	轻载	8249	徐州.钟吾变/1号主变	50.695	徐州.钟吾变/20kV.20千伏I段母线	8249
新沂	20kV.钟唐211线	20	595	D5000维护值	175.57	2024-07-01	29.4	轻载	8378	徐州.钟吾变/2号主变	38.423	徐州.钟吾变/20kV.20千伏II段母线	8378
新沂	20kV.钟开215线	20	595	D5000维护值	77.69	2023-08-25	12.7	轻载	11805	徐州.钟吾变/2号主变	38.423	徐州.钟吾变/20kV.20千伏II段母线	11805
新沂	20kV.钟卧253线	20	392	D5000维护值	92.5	2024-01-17	22.8	轻载	6405	徐州.钟吾变/2号主变	38.423	徐州.钟吾变/20kV.20千伏II段母线	6405
新沂	20kV.钟药二232线	20	595	D5000维护值	119.18	2023-08-03	19.4	轻载	10435	徐州.钟吾变/2号主变	38.423	徐州.钟吾变/20kV.20千伏III段母线	10435
新沂	20kV.钟新241线	20	595	D5000维护值	30.23	2023-12-22	5.6	轻载	13272	徐州.钟吾变/2号主变	38.423	徐州.钟吾变/20kV.20千伏IV段母线	13272
新沂	20kV.钟维244线	20	595	D5000维护值	99.14	2024-02-02	16.8	轻载	10962	徐州.钟吾变/2号主变	38.423	徐州.钟吾变/20kV.20千伏IV段母线	10962
新沂	20kV.钟河246线	20	525	D5000维护值	125.86	2023-08-25	23.2	轻载	8504	徐州.钟吾变/2号主变	38.423	徐州.钟吾变/20kV.20千伏IV段母线	8504
新沂	20kV.钟民216线	20	392	D5000维护值	219.18	2024-04-21	55	中载	2035	徐州.钟吾变/1号主变	50.695	徐州.钟吾变/10kV.10千伏I段母线	2035
新沂	10kV.阿徐107线	10	392	D5000维护值	41.96	2024-04-21	9	轻载	4143	徐州.阿湖变/1号主变	8.929	徐州.阿湖变/10kV.10千伏I段母线	4143
新沂	10kV.阿黑103线	10	392	D5000维护值	0.06	2024-02-01	0	轻载	4752	徐州.阿湖变/1号主变	8.929	徐州.阿湖变/10kV.10千伏I段母线	4752
新沂	10kV.阿河106线	10	490	D5000维护值	514.3	2024-06-15	99.8	重载	0	徐州.阿湖变/2号主变	0.455	徐州.阿湖变/10kV.10千伏II段母线	0
新沂	10kV.阿河105线	10	392	D5000维护值	161.74	2023-08-05	41.5	轻载	1937	徐州			



新沂	10kV.御潼120线	10	595	D5000维护值	0		0	轻载	7213	江苏.御窑变/1号主变	26.076	江苏.御窑变/10kV.10千伏II段母线	7213
新沂	10kV.御潼122线	10	595	D5000维护值	50.4	2023-08-11	8.5	轻载	6339	江苏.御窑变/1号主变	26.076	江苏.御窑变/10kV.10千伏II段母线	6339
新沂	10kV.御街110线	10	665	D5000维护值	44.8	2023-10-14	6.6	轻载	7376	江苏.御窑变/1号主变	26.076	江苏.御窑变/10kV.10千伏I段母线	7376
新沂	10kV.马庄线	10	595	D5000维护值	0	2024-07-10	0	轻载	7213	江苏.马鞍山变/3号主变	20.258	江苏.马鞍山变/10kV.10千伏IV段母线	7213
新沂	10kV.马陈线	10	595	D5000维护值	27	2023-08-03	4.8	轻载	6722	江苏.马鞍山变/3号主变	20.258	江苏.马鞍山变/10kV.10千伏V段母线	6722
新沂	10kV.马时线	10	595	D5000维护值	94.8	2024-06-14	15.9	轻载	5580	江苏.马鞍山变/3号主变	20.258	江苏.马鞍山变/10kV.10千伏VI段母线	5580
新沂	10kV.马东线	10	595	D5000维护值	96.6	2023-08-12	17.6	轻载	5399	江苏.马鞍山变/3号主变	20.258	江苏.马鞍山变/10kV.10千伏VI段母线	5399
新沂	10kV.马宋线	10	595	D5000维护值	30	2023-07-24	4.6	轻载	6737	江苏.马鞍山变/3号主变	20.258	江苏.马鞍山变/10kV.10千伏V段母线	6737
新沂	10kV.马工线	10	595	D5000维护值	141	2024-06-13	23.7	轻载	4769	江苏.马鞍山变/3号主变	20.258	江苏.马鞍山变/10kV.10千伏VI段母线	4769
新沂	10kV.马周线	10	595	D5000维护值	240.6	2024-06-13	39.8	轻载	3107	江苏.马鞍山变/3号主变	20.258	江苏.马鞍山变/10kV.10千伏VI段母线	3107
沛县	10kV.东汇115线	10	480	D5000维护值	201.85	2024-06-14	42.8	轻载	2258	徐州.东关变/1号主变	0.854	徐州.东关变/10kV.10千伏I段母线	854
沛县	10kV.东汇114线	10	360	D5000维护值	224.63	2024-01-22	61.5	中载	533	徐州.东关变/2号主变	3.32	徐州.东关变/10kV.10千伏II段母线	533
沛县	10kV.东明106线	10	506	D5000维护值	144.34	2023-12-20	30.4	轻载	3468	徐州.东关变/2号主变	3.32	徐州.东关变/10kV.10千伏II段母线	3320
沛县	10kV.东关103线	10	480	D5000维护值	146.83	2024-01-22	31.5	轻载	3200	徐州.东关变/1号主变	0.854	徐州.东关变/10kV.10千伏I段母线	854
沛县	10kV.东汉107线	10	480	D5000维护值	401.3	2023-08-04	83.2	重载	0	徐州.东关变/1号主变	0.854	徐州.东关变/10kV.10千伏I段母线	0
沛县	10kV.东水116线	10	480	D5000维护值	179.83	2024-05-15	36.8	轻载	2760	徐州.东关变/2号主变	3.32	徐州.东关变/10kV.10千伏II段母线	2760
沛县	10kV.东电110线	10	480	D5000维护值	228.02	2023-12-21	48.3	轻载	1808	徐州.东关变/2号主变	3.32	徐州.东关变/10kV.10千伏II段母线	1808
沛县	10kV.东粮104线	10	506	D5000维护值	217.78	2023-12-21	45	轻载	2187	徐州.东关变/2号主变	3.32	徐州.东关变/10kV.10千伏II段母线	2187
沛县	10kV.东蒋105线	10	320	D5000维护值	236.58	2023-12-21	80	重载	0	徐州.东关变/1号主变	0.854	徐州.东关变/10kV.10千伏I段母线	0
沛县	10kV.五东线	10	480	D5000维护值	197.47	2023-08-19	38.7	轻载	2600	徐州.五段变/1号主变	19.688	徐州.五段变/10kV.10千伏I段母线	2600
沛县	10kV.五顺线	10	150	D5000维护值	132.89	2024-05-03	85.3	重载	0	徐州.五段变/1号主变	19.688	徐州.五段变/10kV.10千伏I段母线	0
沛县	10kV.五西线	10	480	D5000维护值	205.44	2024-02-01	41.4	轻载	2374	徐州.五段变/2号主变	6.607	徐州.五段变/10kV.10千伏II段母线	2374
沛县	10kV.五高线	10	480	D5000维护值	279.73	2023-08-04	59.5	中载	876	徐州.五段变/2号主变	6.607	徐州.五段变/10kV.10千伏II段母线	876
沛县	10kV.五架线	10	525	D5000维护值	59.4	2024-03-25	10.2	轻载	5436	徐州.五段变/1号主变	19.688	徐州.五段变/10kV.10千伏I段母线	5436
沛县	10kV.五北线	10	480	D5000维护值	107	2023-12-21	22.6	轻载	3937	徐州.五段变/1号主变	19.688	徐州.五段变/10kV.10千伏I段母线	3937
沛县	10kV.五机线	10	480	D5000维护值	170.03	2024-01-22	37	轻载	2741	徐州.五段变/2号主变	6.607	徐州.五段变/10kV.10千伏II段母线	2741
沛县	10kV.五彩线	10	480	D5000维护值	160.45	2024-02-05	34.8	轻载	2930	徐州.五段变/2号主变	6.607	徐州.五段变/10kV.10千伏II段母线	2930
沛县	10kV.五南线	10	480	D5000维护值	231.47	2023-12-24	48.3	轻载	1801	徐州.五段变/1号主变	19.688	徐州.五段变/10kV.10千伏I段母线	1801
沛县	10kV.周西119线	10	595	D5000维护值	106.87	2024-03-09	17.4	轻载	5420	徐州.周庄变/1号主变	25.822	徐州.周庄变/10kV.10千伏I段母线	5420
沛县	10kV.周碾104线	10	400	D5000维护值	222.18	2023-12-02	56	中载	971	徐州.周庄变/2号主变	20.443	徐州.周庄变/10kV.10千伏II段母线	971
沛县	10kV.周姚线	10	595	D5000维护值	342.33	2023-10-07	56	中载	1444	徐州.周庄变/1号主变	25.822	徐州.周庄变/10kV.10千伏I段母线	1444
沛县	10kV.周新109线	10	600	D5000维护值	191.12	2024-03-15	31.5	轻载	4003	徐州.周庄变/1号主变	25.822	徐州.周庄变/10kV.10千伏I段母线	4003
沛县	10kV.周南117线	10	528	D5000维护值	260.87	2024-03-28	47.4	轻载	2065	徐州.周庄变/1号主变	25.822	徐州.周庄变/10kV.10千伏I段母线	2065
沛县	10kV.周北121线	10	400	D5000维护值	217.49	2024-03-23	52.3	中载	1227	徐州.周庄变/1号主变	25.822	徐州.周庄变/10kV.10千伏I段母线	1227
沛县	10kV.周东106线	10	320	D5000维护值	298.07	2023-09-13	81.5	重载	0	徐州.周庄变/2号主变	20.443	徐州.周庄变/10kV.10千伏II段母线	0
沛县	10kV.周中线	10	200	D5000维护值	22.45	2023-07-18	11.6	轻载	2024	徐州.周庄变/1号主变	25.822	徐州.周庄变/10kV.10千伏I段母线	2024
沛县	10kV.周恒116线	10	506	D5000维护值	167.21	2024-06-11	32.5	轻载	3289	徐州.周庄变/2号主变	20.443	徐州.周庄变/10kV.10千伏II段母线	3289
沛县	10kV.堡阳线	10	595	D5000维护值	300.38	2023-07-19	51.2	中载	1936	徐州.头堡变/1号主变	2.791	徐州.头堡变/10kV.10千伏I段母线	1936
沛县	10kV.头街线	10	506	D5000维护值	311.84	2023-12-21	66.9	中载	272	徐州.头堡变/1号主变	2.791	徐州.头堡变/10kV.10千伏I段母线	272
沛县	10kV.头董线	10	506	D5000维护值	213.02	2023-12-17	41.6	轻载	2489	徐州.头堡变/2号主变	0	徐州.头堡变/10kV.10千伏II段母线	0
沛县	10kV.头文线	10	400	D5000维护值	69.75	2023-08-06	15.9	轻载	3750	徐州.头堡变/2号主变	0	徐州.头堡变/10kV.10千伏II段母线	0
沛县	10kV.头园三线	10	595	D5000维护值	396.25	2024-06-29	65.5	中载	463	徐州.头堡变/2号主变	0	徐州.头堡变/10kV.10千伏II段母线	0
沛县	10kV.头园二线	10	506	D5000维护值	437.51	2024-05-09	82.1	重载	0	徐州.头堡变/2号主变	0	徐州.头堡变/10kV.10千伏II段母线	0
沛县	10kV.头环线	10	506	D5000维护值	213.5	2023-10-13	40.3	轻载	2607	徐州.头堡变/2号主变	0	徐州.头堡变/10kV.10千伏II段母线	0
沛县	10kV.头邱线	10	400	D5000维护值	297.81	2024-02-23	73.2	重载	0	徐州.头堡变/2号主变	0	徐州.头堡变/10kV.10千伏II段母线	0
沛县	10kV.头格二线	10	506	D5000维护值	287.58	2023-08-03	58.2	中载	1032	徐州.头堡变/2号主变	0	徐州.头堡变/10kV.10千伏II段母线	0
沛县	20kV.头汉线	20	200	D5000维护值	5.24	2024-06-20	2.8	轻载	4659	徐州.头堡变/1号主变	2.791	徐州.头堡变/20kV.20千伏I段母线	2791
沛县	20kV.头联线	20	200	D5000维护值	0		0	轻载	4850	徐州.头堡变/1号主变	2.791	徐州.头堡变/20kV.20千伏I段母线	2791
沛县	10kV.头邦线	10	506	D5000维护值	182.9	2024-03-03	36.3	轻载	2954	徐州.头堡变/1号主变	2.791	徐州.头堡变/10kV.10千伏I段母线	2791
沛县	10kV.头东线	10	595	D5000维护值	121.61	2023-09-05	6.4	轻载	6550	徐州.头堡变/1号主变	2.791	徐州.头堡变/10kV.10千伏I段母线	2791
沛县	10kV.头强线	20	200	D5000维护值	0		0	轻载	4850	徐州.头堡变/2号主变	0	徐州.头堡变/20kV.20千伏II段母线	0
沛县	10kV.头爱线	10	506	D5000维护值	158.27	2023-09-07	30.8	轻载	3433	徐州.头堡变/1号主变	2.791	徐州.头堡变/10kV.10千伏I段母线	2791
沛县	10kV.头范联络二线	10	595	D5000维护值	453.24	2024-06-26	64.2	中载	598	徐州.头堡变/1号主变	2.791	徐州.头堡变/10kV.10千伏I段母线	598
沛县	10kV.头医线	10	600	D5000维护值	262.99	2023-07-13	41.8	轻载	2926	徐州.头堡变/2号主变	0	徐州.头堡变/10kV.10千伏II段母线	0
沛县	10kV.堡业线	10	506	D5000维护值	115.72	2023-12-21	23.3	轻载	4047	徐州.头堡变/1号主变	2.791	徐州.头堡变/10kV.10千伏I段母线	2791
沛县	10kV.头西线	10	506	D5000维护值	166.52	2024-05-08	33.1	轻载	3233	徐州.头堡变/1号主变	2.791	徐州.头堡变/10kV.10千伏I段母线	2791
沛县	10kV.头沛线	10	506	D5000维护值	69.79	2024-01-22	14.1	轻载	4900	徐州.头堡变/2号主变	0	徐州.头堡变/10kV.10千伏II段母线	0
沛县	10kV.头堡桂线	10	595	D5000维护值	156.74	2024-05-11	26.8	轻载	4448	徐州.头堡变/1号主变	2.791	徐州.头堡变/10kV.10千伏I段母线	2791
沛县	10kV.头园一线	10	595	D5000维护值	464.83	2024-05-10	74.6	重载	0	徐州.头堡变/1号主变	2.791	徐州.头堡变/10kV.10千伏I段母线	0
沛县	10kV.头御线	10	506	D5000维护值	311.03	2023-12-21	62.5	中载	656	徐州.头堡变/2号主变	0	徐州.头堡变/10kV.10千伏II段母线	0
沛县	10kV.头中线	10	595	D5000维护值	429.14	2023-12-21	26.3	轻载	4498	徐州.头堡变/2号主变	0	徐州.头堡变/10kV.10千伏II段母线	0
沛县	10kV.头朱线	10	320	D5000维护值	67.3	2024-02-24	20.5	轻载	2746	徐州.头堡变/2号主变	0	徐州.头堡变/10kV.10千伏II段母线	0
沛县	10kV.头宇线	10	595	D5000维护值	320.32	2024-05-09	52.7	中载	1786	徐州.头堡变/2号主变	0	徐州.头堡变/10kV.10千伏II段母线	0
沛县	10kV.头金II线	10	550	D5000维护值	85.8	2024-05-12	15.3	轻载	5207	徐州.头堡变/2号主变	0	徐州.头堡变/10kV.10千伏II段母线	0
沛县	20kV.头华II线	20	400	D5000维护值	327.68	2024-05-06	78.4	重载	0	徐州.头堡变/1号主变	2.791	徐州.头堡变/20kV.20千伏I段母线	0
沛县	10kV.头镇线	10	506	D5000维护值	264.22	2023-12-21	52	中载	1580	徐州.头堡变/2号主变	0	徐州.头堡变/10kV.10千伏II段母线	0
沛县	20kV.华丰线	20	200	D5000维护值	0		0	轻载	4850	徐州.头堡变/2号主变	0	徐州.头堡变/20kV.20千伏II段母线	0
沛县	10kV.头信线	10	595	D5000维护值	119.98	2024-05-07	18.2	轻载	5340	徐州.头堡变/1号主变	2.791	徐州.头堡变/10kV.10千伏I段母线	2791
沛县	10kV.头城线	10	400	D5000维护值	378.3	2023-12-18	96.6	重载	0	徐州.头堡变/1号主变	2.791	徐州.头堡变/10kV.10千伏I段母线	0
沛县	10kV.头圣线	20	100	D5000维护值	0		0	轻载	2425	徐州.头堡变/2号主变	0	徐州.头堡变/20kV.20千伏II段母线	0
沛县	10kV.头书线	10	506	D5000维护值	97.33	2024-06-13	20.2	轻载	4368	徐州.头堡变/1号主变	2.791	徐州.头堡变/10kV.10千伏I段母线	2791
沛县	10kV.头格一线	10	595	D5000维护值	103.51	2023-12-21	19.4	轻载	5211	徐州.头堡变/1号主变	2.791	徐州.头堡变/10kV.10千伏I段母线	2791
沛县	10kV.头九线	10	506	D5000维护值	326.41	2023-12-21	68.5	中载	130	徐州.头堡变/2号主变	0	徐州.头堡变/10kV.10千伏II段母线	0
沛县	10kV.莫贾线	10	510	D5000维护值	442.19	2024-03-23	83.3	重载	0	徐州.莫园变/1号主变	8.352	徐州.莫园变/10kV.10千伏I段母线	0
沛县	10kV.莫姚一线	10	595	D5000维护值	185.21	2023-12-21	31.1	轻载	4010	徐州.莫园变/1号主变	8.352	徐州.莫园变/10kV.10千伏I段母线	4010
沛县	10kV.莫学一线	10	600	D5000维护值	78.1	2023-12-18	12.8	轻载	5947	徐州.莫园变/1号主变	8.352	徐州.莫园变/10kV.10千伏I段母线	5947
沛县	10kV.莫张线	10	580	D5000维护值	77.54	2024-06-13	14	轻载	5622	徐州.莫园变/2号主变	27.285	徐州.莫园变/10kV.10千伏II段母线	5622
沛县	10kV.莫屯线	10	520	D5000维护值	218.56	2023-12-21	43.7	轻载	2367	徐州.莫园变/2号主变	27.285	徐州.莫园变/10kV.10千伏II段母线	2367
沛县	10kV.莫姚二114线	10	595	D5000维护值	335.05	2024-05-19	50.7	中载	1992	徐州.莫园变/2号主变	27.285	徐州.莫园变/10kV.10千伏II段母线	1992
沛县	10kV.莫园113线	10	510	D5000维护值	38.99	2024-02-08	7.8	轻载	5497	徐州.莫园变/1号主变	8.352	徐州.莫园变/10kV.10千伏I段母线	5497
沛县	10kV.莫												

沛县	10kV.孟兴线	10	320	D5000维护值	162.19	2024-02-09	52.4	中载	976	徐州.孟庄变/2号主变	8.154	徐州.孟庄变/10kV.10千伏II段母线	976
沛县	10kV.孟西线	10	300	D5000维护值	158.44	2024-02-05	58.4	中载	605	徐州.孟庄变/1号主变	0.754	徐州.孟庄变/10kV.10千伏I段母线	605
沛县	10kV.孟西二109线	10	546	D5000维护值	74.18	2024-06-13	14.5	轻载	5244	徐州.孟庄变/1号主变	0.754	徐州.孟庄变/10kV.10千伏I段母线	754
沛县	10kV.安邦线	10	550	D5000维护值	20.74	2024-06-16	4.2	轻载	6267	徐州.安国变/2号主变	21.767	徐州.安国变/10kV.10千伏III段母线	6267
沛县	10kV.安东线	10	480	D5000维护值	393.4	2023-12-22	80.6	重载	0	徐州.安国变/1号主变	21.987	徐州.安国变/10kV.10千伏II段母线	0
沛县	10kV.安国线	10	480	D5000维护值	267.54	2023-11-25	53.1	中载	1406	徐州.安国变/2号主变	21.767	徐州.安国变/10kV.10千伏III段母线	1406
沛县	10kV.安周线	10	480	D5000维护值	393.4	2023-12-30	81.5	重载	0	徐州.安国变/1号主变	21.987	徐州.安国变/10kV.10千伏II段母线	0
沛县	10kV.安机线	10	480	D5000维护值	150.47	2024-02-02	32.1	轻载	3149	徐州.安国变/2号主变	21.767	徐州.安国变/10kV.10千伏IV段母线	3149
沛县	10kV.安刘线	10	480	D5000维护值	305.51	2024-02-29	62.9	中载	589	徐州.安国变/2号主变	21.767	徐州.安国变/10kV.10千伏IV段母线	589
沛县	10kV.安汉线	10	444	D5000维护值	50.27	2024-02-09	12	轻载	4456	徐州.安国变/1号主变	21.987	徐州.安国变/10kV.10千伏I段母线	4456
沛县	10kV.孔安联络一线	10	480	D5000维护值	249.26	2024-05-12	53.8	中载	1347	徐州.安国变/1号主变	21.987	徐州.安国变/10kV.10千伏I段母线	1347
沛县	10kV.安吴线	10	480	D5000维护值	136.06	2024-01-22	30	轻载	3325	徐州.安国变/2号主变	21.767	徐州.安国变/10kV.10千伏III段母线	3325
沛县	10kV.安张线	10	580	D5000维护值	131.13	2024-06-14	23.5	轻载	4668	徐州.安国变/1号主变	21.987	徐州.安国变/10kV.10千伏II段母线	4668
沛县	10kV.孔安联络二线	10	480	D5000维护值	315	2023-08-12	63.8	中载	516	徐州.安国变/2号主变	21.767	徐州.安国变/10kV.10千伏IV段母线	516
沛县	10kV.安工线	10	480	D5000维护值	176.14	2024-06-15	43	轻载	2245	徐州.安国变/2号主变	21.767	徐州.安国变/10kV.10千伏III段母线	2245
沛县	10kV.安北线	10	480	D5000维护值	0		0	轻载	5820	徐州.安国变/2号主变	21.767	徐州.安国变/10kV.10千伏IV段母线	5820
沛县	10kV.安合一线	10	595	D5000维护值	161.19	2024-05-21	26.6	轻载	4476	徐州.安国变/1号主变	21.987	徐州.安国变/10kV.10千伏I段母线	4476
沛县	10kV.安西线	10	480	D5000维护值	16.17	2024-02-05	4.1	轻载	5477	徐州.安国变/1号主变	21.987	徐州.安国变/10kV.10千伏I段母线	5477
沛县	10kV.敬街119线	10	595	D5000维护值	287.75	2023-12-21	48.7	轻载	2195	徐州.敬安变/2号主变	18.972	徐州.敬安变/10kV.10千伏I段母线	2195
沛县	10kV.敬泉11C线	10	200	D5000维护值	2.12	2024-01-23	0.9	轻载	2393	徐州.敬安变/2号主变	18.972	徐州.敬安变/10kV.10千伏I段母线	2393
沛县	10kV.敬北127线	10	595	D5000维护值	123.16	2024-02-09	21.8	轻载	4966	徐州.敬安变/2号主变	18.972	徐州.敬安变/10kV.10千伏II段母线	4966
沛县	10kV.敬农129线	10	595	D5000维护值	218.66	2024-02-02	37.7	轻载	3325	徐州.敬安变/2号主变	18.972	徐州.敬安变/10kV.10千伏II段母线	3325
沛县	10kV.敬安12C线	10	595	D5000维护值	310.95	2024-02-02	55	中载	1547	徐州.敬安变/2号主变	18.972	徐州.敬安变/10kV.10千伏II段母线	1547
沛县	10kV.敬吴113线	10	300	D5000维护值	130.51	2024-02-08	45.9	轻载	1253	徐州.敬安变/2号主变	18.972	徐州.敬安变/10kV.10千伏I段母线	1253
沛县	10kV.敬南118线	10	595	D5000维护值	168.63	2023-08-04	29.1	轻载	4214	徐州.敬安变/2号主变	18.972	徐州.敬安变/10kV.10千伏I段母线	4214
沛县	10kV.敬西11A线	10	595	D5000维护值	139.01	2024-02-09	23.9	轻载	4747	徐州.敬安变/2号主变	18.972	徐州.敬安变/10kV.10千伏I段母线	4747
沛县	10kV.敬唐126线	10	300	D5000维护值	119.9	2023-12-23	41.7	轻载	1471	徐州.敬安变/2号主变	18.972	徐州.敬安变/10kV.10千伏II段母线	1471
沛县	10kV.敬金128线	10	150	D5000维护值	28.42	2024-01-25	8.2	轻载	1607	徐州.敬安变/2号主变	18.972	徐州.敬安变/10kV.10千伏II段母线	1607
沛县	10kV.敬纱12A线	10	600	D5000维护值	63.77	2024-02-22	10.7	轻载	6165	徐州.敬安变/2号主变	18.972	徐州.敬安变/10kV.10千伏II段母线	6165
沛县	10kV.敬阁117线	10	600	D5000维护值	31.14	2024-06-05	5.3	轻载	6722	徐州.敬安变/2号主变	18.972	徐州.敬安变/10kV.10千伏I段母线	6722
沛县	10kV.朱七线	10	595	D5000维护值	522.42	2023-11-28	87.8	重载	0	徐州.朱寨变/1号主变	18.299	徐州.朱寨变/10kV.10千伏I段母线	0
沛县	10kV.朱王线	10	480	D5000维护值	118.83	2023-08-04	25.5	轻载	3701	徐州.朱寨变/1号主变	18.299	徐州.朱寨变/10kV.10千伏I段母线	3701
沛县	10kV.朱八线	10	480	D5000维护值	237.66	2024-06-15	50.2	中载	1649	徐州.朱寨变/2号主变	24.796	徐州.朱寨变/10kV.10千伏II段母线	1649
沛县	10kV.朱梅线	10	480	D5000维护值	145.9	2023-08-03	30.1	轻载	3317	徐州.朱寨变/2号主变	24.796	徐州.朱寨变/10kV.10千伏II段母线	3317
沛县	10kV.朱楼线	10	595	D5000维护值	115.81	2024-02-10	19	轻载	5253	徐州.朱寨变/2号主变	24.796	徐州.朱寨变/10kV.10千伏III段母线	5253
沛县	10kV.朱刘二线	10	480	D5000维护值	381.09	2024-03-15	75	重载	0	徐州.朱寨变/1号主变	18.299	徐州.朱寨变/10kV.10千伏IV段母线	0
沛县	10kV.朱鹭线	10	480	D5000维护值	232.38	2024-08-05	50.5	中载	1618	徐州.朱寨变/1号主变	18.299	徐州.朱寨变/10kV.10千伏I段母线	1618
沛县	10kV.朱机线	10	600	D5000维护值	253.48	2024-01-22	43.4	轻载	2769	徐州.朱寨变/1号主变	18.299	徐州.朱寨变/10kV.10千伏I段母线	2769
沛县	10kV.朱工142线	10	595	D5000维护值	112.15	2024-06-22	18.7	轻载	5283	徐州.朱寨变/1号主变	18.299	徐州.朱寨变/10kV.10千伏IV段母线	5283
沛县	10kV.朱双一线	10	506	D5000维护值	163.12	2024-06-23	32	轻载	3328	徐州.朱寨变/2号主变	24.796	徐州.朱寨变/10kV.10千伏II段母线	3328
沛县	10kV.朱燕线	10	480	D5000维护值	251.02	2023-11-19	51.6	中载	1527	徐州.朱寨变/2号主变	24.796	徐州.朱寨变/10kV.10千伏II段母线	1527
沛县	10kV.朱宋线	10	595	D5000维护值	168.26	2023-07-19	28.7	轻载	4255	徐州.朱寨变/2号主变	24.796	徐州.朱寨变/10kV.10千伏III段母线	4255
沛县	10kV.朱刘一线	10	480	D5000维护值	183.16	2024-02-15	34.6	轻载	2946	徐州.朱寨变/2号主变	24.796	徐州.朱寨变/10kV.10千伏III段母线	2946
沛县	10kV.朱双二线	10	506	D5000维护值	45.7	2023-07-10	10.6	轻载	5203	徐州.朱寨变/1号主变	18.299	徐州.朱寨变/10kV.10千伏IV段母线	5203
沛县	10kV.新东线	10	480	D5000维护值	108.36	2023-08-26	22.7	轻载	3936	徐州.杨新变/2号主变	14.612	徐州.杨新变/10kV.10千伏II段母线	3936
沛县	10kV.新南124线	10	506	D5000维护值	324.86	2024-06-29	61.3	中载	764	徐州.杨新变/2号主变	14.612	徐州.杨新变/10kV.10千伏II段母线	764
沛县	10kV.新桥一线	10	480	D5000维护值	171.83	2023-12-21	35.8	轻载	2846	徐州.杨新变/1号主变	0	徐州.杨新变/10kV.10千伏I段母线	0
沛县	10kV.南湖133线	10	595	D5000维护值	43.26	2024-02-10	7.2	轻载	6466	徐州.杨新变/2号主变	14.612	徐州.杨新变/10kV.10千伏II段母线	6466
沛县	10kV.新电线	10	480	D5000维护值	270.01	2024-07-11	49.2	轻载	1729	徐州.杨新变/1号主变	0	徐州.杨新变/10kV.10千伏I段母线	0
沛县	10kV.新工线	10	480	D5000维护值	300.76	2023-12-28	62.7	中载	608	徐州.杨新变/2号主变	14.612	徐州.杨新变/10kV.10千伏II段母线	608
沛县	10kV.新明线	10	480	D5000维护值	126.22	2024-07-04	25.4	轻载	3708	徐州.杨新变/1号主变	0	徐州.杨新变/10kV.10千伏I段母线	0
沛县	10kV.新屯线	10	480	D5000维护值	262.82	2023-09-11	50.3	中载	1642	徐州.杨新变/1号主变	0	徐州.杨新变/10kV.10千伏I段母线	0
沛县	10kV.新汉线	10	506	D5000维护值	343.72	2024-06-02	68.8	中载	103	徐州.杨新变/1号主变	0	徐州.杨新变/10kV.10千伏I段母线	0
沛县	10kV.新振11C线	10	595	D5000维护值	520.06	2023-11-30	87.4	重载	0	徐州.杨新变/1号主变	0	徐州.杨新变/10kV.10千伏I段母线	0
沛县	10kV.新园线	10	480	D5000维护值	250.5	2024-06-21	52.4	中载	1467	徐州.杨新变/2号主变	14.612	徐州.杨新变/10kV.10千伏II段母线	1467
沛县	10kV.新卫线	10	480	D5000维护值	253.94	2023-12-26	51.2	中载	1565	徐州.杨新变/2号主变	14.612	徐州.杨新变/10kV.10千伏II段母线	1565
沛县	10kV.新晟线	10	511	D5000维护值	0		0	轻载	6196	徐州.杨新变/2号主变	14.612	徐州.杨新变/10kV.10千伏II段母线	6196
沛县	10kV.新街线	10	480	D5000维护值	287.53	2024-01-22	61	中载	745	徐州.杨新变/1号主变	0	徐州.杨新变/10kV.10千伏I段母线	0
沛县	10kV.新蒋线	10	480	D5000维护值	272.15	2024-03-06	54.5	中载	1286	徐州.杨新变/2号主变	14.612	徐州.杨新变/10kV.10千伏II段母线	1286
沛县	10kV.新昭线	10	480	D5000维护值	106.54	2023-12-21	22.8	轻载	3926	徐州.杨新变/1号主变	0	徐州.杨新变/10kV.10千伏I段母线	0
沛县	10kV.新刘线	10	480	D5000维护值	222.08	2023-12-21	46	轻载	1999	徐州.杨新变/2号主变	14.612	徐州.杨新变/10kV.10千伏II段母线	1999
沛县	10kV.新华线	10	595	D5000维护值	506.27	2024-05-28	85.09	重载	0	徐州.杨新变/1号主变	0	徐州.杨新变/10kV.10千伏I段母线	0
沛县	10kV.新仲线	10	480	D5000维护值	400.69	2024-03-18	80.4	重载	0	徐州.杨新变/1号主变	0	徐州.杨新变/10kV.10千伏I段母线	0
沛县	10kV.新蔡11A线	10	506	D5000维护值	93.94	2023-08-17	19.9	轻载	4389	徐州.杨新变/1号主变	0	徐州.杨新变/10kV.10千伏I段母线	0
沛县	10kV.新桥二线	10	480	D5000维护值	260.44	2023-12-21	53	中载	1415	徐州.杨新变/2号主变	14.612	徐州.杨新变/10kV.10千伏II段母线	1415
沛县	10kV.栖程115线	10	506	D5000维护值	120.12	2023-08-04	23.5	轻载	4078	徐州.栖山变/1号主变	26.82	徐州.栖山变/10kV.10千伏I段母线	4078
沛县	10kV.栖工线	10	240	D5000维护值	140.56	2023-12-18	60.3	中载	402	徐州.栖山变/2号主变	23.444	徐州.栖山变/10kV.10千伏IV段母线	402
沛县	10kV.栖潘线	10	480	D5000维护值	46.88	2024-02-09	10.1	轻载	4976	徐州.栖山变/2号主变	23.444	徐州.栖山变/10kV.10千伏II段母线	4976
沛县	10kV.栖主线	10	528	D5000维护值	313.09	2024-04-04	58.6	中载	1039	徐州.栖山变/2号主变	23.444	徐州.栖山变/10kV.10千伏III段母线	1039
沛县	10kV.栖魏线	10	480	D5000维护值	195.12	2023-08-17	40	轻载	2492	徐州.栖山变/2号主变	23.444	徐州.栖山变/10kV.10千伏II段母线	2492
沛县	10kV.栖唐北线	10	240	D5000维护值	230.86	2024-06-13	96.2	重载	0	徐州.栖山变/2号主变	23.444	徐州.栖山变/10kV.10千伏III段母线	0
沛县	10kV.栖唐112线	10	506	D5000维护值	97.27	2024-02-11	19.8	轻载	4401	徐州.栖山变/1号主变	26.82	徐州.栖山变/10kV.10千伏I段母线	4401
沛县	10kV.栖盛线	10	150	D5000维护值	165.94	2023-11-19	42.6	轻载	711	徐州.栖山变/2号主变	23.444	徐州.栖山变/10kV.10千伏IV段母线	711
沛县	10kV.栖周114线	10	506	D5000维护值	305.27	2024-06-16	58.2	中载	1032	徐州.栖山变/1号主变	26.82	徐州.栖山变/10kV.10千伏I段母线	1032
沛县	10kV.栖南线	10	480	D5000维护值	133.53	2023-08-03	28.3	轻载	3470	徐州.栖山变/2号主变	23.444	徐州.栖山变/10kV.10千伏IV段母线	3470
沛县	10kV.栖河二线	10	500	D5000维护值	122.17	2023-08-15	24.8	轻载	3918	徐州.栖山变/2号主变	23.444	徐州.栖山变/10kV.10千伏II段母线	3918
沛县	10kV.栖北线	10	500	D5000维护值	169.37	2024-02-09	37.2	轻载	2844	徐州.栖山变/2号主变	23.444	徐州.栖山变/10kV.10千伏III段母线	2844
沛县	10kV.栖霞122线	10	600	D5000维护值	101.95	2024-06-14	17.1	轻载	5493	徐州.栖山变/2号主变	23.444	徐州.栖山变/10kV.10千伏II段母线	5493
沛县	10kV.栖唐线	10	600	D5000维护值	140.56	2023-08-17	25.1	轻载	4662	徐州.栖山变/2号主变	23.444		

沛县	10kV.歌润133线	10	506	D5000维护值	33.73	2024-07-07	7.1	轻载	5516	徐州.歌风变/2号主变	16.8	徐州.歌风变/10kV.10千伏II段母线	5516
沛县	10kV.歌许111线	10	546	D5000维护值	0		0	轻载	6620	徐州.歌风变/1号主变	25.2	徐州.歌风变/10kV.10千伏I段母线	6620
沛县	10kV.歌兴135线	10	600	D5000维护值	0	2024-05-24	10	轻载	6235	徐州.歌风变/2号主变	16.8	徐州.歌风变/10kV.10千伏II段母线	6235
沛县	10kV.汉澜线	10	506	D5000维护值	155.64	2023-08-05	31.6	轻载	3369	徐州.汉城变/2号主变	7.834	徐州.汉城变/10kV.10千伏III段母线	3369
沛县	10kV.汉矿一线	10	595	D5000维护值	126.3	2023-09-18	21.9	轻载	4954	徐州.汉城变/1号主变	17.668	徐州.汉城变/10kV.10千伏II段母线	4954
沛县	10kV.汉哈线	10	550	D5000维护值	324.22	2023-12-21	59.9	中载	961	徐州.汉城变/1号主变	17.668	徐州.汉城变/10kV.10千伏II段母线	961
沛县	10kV.汉中线	10	595	D5000维护值	58.02	2023-08-03	9.5	轻载	6238	徐州.汉城变/1号主变	17.668	徐州.汉城变/10kV.10千伏II段母线	6238
沛县	10kV.汉苑一线	10	595	D5000维护值	137.14	2023-12-21	7.3	轻载	6464	徐州.汉城变/1号主变	17.668	徐州.汉城变/10kV.10千伏I段母线	6464
沛县	10kV.汉汇线	10	595	D5000维护值	298.44	2023-12-21	53.6	中载	1691	徐州.汉城变/2号主变	7.834	徐州.汉城变/10kV.10千伏III段母线	1691
沛县	10kV.汉学线	10	506	D5000维护值	74.73	2024-06-05	15	轻载	4817	徐州.汉城变/1号主变	17.668	徐州.汉城变/10kV.10千伏I段母线	4817
沛县	10kV.汉上线	10	506	D5000维护值	86.76	2024-06-14	17.9	轻载	4564	徐州.汉城变/2号主变	7.834	徐州.汉城变/10kV.10千伏IV段母线	4564
沛县	10kV.汉孔线	10	595	D5000维护值	250.2	2023-12-21	44.3	轻载	2647	徐州.汉城变/1号主变	17.668	徐州.汉城变/10kV.10千伏I段母线	2647
沛县	10kV.汉投线	10	506	D5000维护值	189.36	2023-10-27	35	轻载	3068	徐州.汉城变/2号主变	7.834	徐州.汉城变/10kV.10千伏IV段母线	3068
沛县	10kV.汉奎线	10	506	D5000维护值	67.6	2024-06-13	13.6	轻载	4944	徐州.汉城变/2号主变	7.834	徐州.汉城变/10kV.10千伏III段母线	4944
沛县	10kV.汉华线	10	595	D5000维护值	164	2023-07-14	27.9	轻载	4341	徐州.汉城变/2号主变	7.834	徐州.汉城变/10kV.10千伏IV段母线	4341
沛县	10kV.汉都线	10	546	D5000维护值	134.52	2023-08-12	25.6	轻载	4198	徐州.汉城变/2号主变	7.834	徐州.汉城变/10kV.10千伏III段母线	4198
沛县	10kV.汉邦线	10	595	D5000维护值	274.29	2024-06-14	45.9	轻载	2482	徐州.汉城变/1号主变	17.668	徐州.汉城变/10kV.10千伏II段母线	2482
沛县	10kV.汉桥线	10	500	D5000维护值	104.62	2023-12-22	21	轻载	4241	徐州.汉城变/1号主变	17.668	徐州.汉城变/10kV.10千伏II段母线	4241
沛县	10kV.汉蒋线	10	400	D5000维护值	186.73	2023-08-05	42.5	轻载	1904	徐州.汉城变/1号主变	17.668	徐州.汉城变/10kV.10千伏II段母线	1904
沛县	10kV.汉阳线	10	546	D5000维护值	3.84	2024-07-01	0.8	轻载	6549	徐州.汉城变/2号主变	7.834	徐州.汉城变/10kV.10千伏III段母线	6549
沛县	10kV.汉正线	10	450	D5000维护值	39.38	2023-07-23	8.9	轻载	4759	徐州.汉城变/1号主变	17.668	徐州.汉城变/10kV.10千伏I段母线	4759
沛县	10kV.汉柱线	10	546	D5000维护值	243.6	2023-12-21	49.2	轻载	1969	徐州.汉城变/2号主变	7.834	徐州.汉城变/10kV.10千伏IV段母线	1969
沛县	10kV.汉公线	10	600	D5000维护值	295.38	2024-04-11	49.7	轻载	2106	徐州.汉城变/1号主变	17.668	徐州.汉城变/10kV.10千伏I段母线	2106
沛县	10kV.汉矿二线	10	595	D5000维护值	179.04	2024-06-22	30.4	轻载	4082	徐州.汉城变/2号主变	7.834	徐州.汉城变/10kV.10千伏IV段母线	4082
沛县	10kV.汉东线	10	595	D5000维护值	130.99	2024-01-22	23.2	轻载	4826	徐州.汉城变/1号主变	17.668	徐州.汉城变/10kV.10千伏I段母线	4826
沛县	10kV.汉庭145线	10	595	D5000维护值	152.76	2024-06-14	26.1	轻载	4525	徐州.汉城变/2号主变	7.834	徐州.汉城变/10kV.10千伏IV段母线	4525
沛县	10kV.汉博131线	10	595	D5000维护值	51.48	2023-08-05	8.8	轻载	6312	徐州.汉城变/2号主变	7.834	徐州.汉城变/10kV.10千伏III段母线	6312
沛县	10kV.汤南线	10	506	D5000维护值	198.73	2023-12-21	41.6	轻载	2493	徐州.汤沐变/1号主变	8.228	徐州.汤沐变/10kV.10千伏I段母线	2493
沛县	10kV.汤崔线	10	506	D5000维护值	272.97	2024-02-09	54.9	中载	1325	徐州.汤沐变/2号主变	2.978	徐州.汤沐变/10kV.10千伏II段母线	1325
沛县	10kV.汤张125线	10	462	D5000维护值	0.1	2023-07-28	0	轻载	5600	徐州.汤沐变/2号主变	2.978	徐州.汤沐变/10kV.10千伏II段母线	2978
沛县	10kV.汤工二线	10	506	D5000维护值	200.33	2024-01-22	41.2	轻载	2521	徐州.汤沐变/1号主变	8.228	徐州.汤沐变/10kV.10千伏I段母线	2521
沛县	10kV.汤机线	10	506	D5000维护值	0.49	2024-01-05	0	轻载	6135	徐州.汤沐变/1号主变	8.228	徐州.汤沐变/10kV.10千伏I段母线	6135
沛县	10kV.汤西线	10	506	D5000维护值	227.02	2024-06-14	45.3	轻载	2166	徐州.汤沐变/2号主变	2.978	徐州.汤沐变/10kV.10千伏II段母线	2166
沛县	10kV.汤东线	10	506	D5000维护值	257.08	2024-02-05	53.3	中载	1465	徐州.汤沐变/2号主变	2.978	徐州.汤沐变/10kV.10千伏II段母线	1465
沛县	10kV.汤工一线	10	506	D5000维护值	117.68	2023-12-13	22.3	轻载	4181	徐州.汤沐变/1号主变	8.228	徐州.汤沐变/10kV.10千伏I段母线	4181
沛县	10kV.沛香二线	10	595	D5000维护值	167.04	2023-12-21	30	轻载	4122	徐州.沛县变/2号主变	12.478	徐州.沛县变/10kV.10千伏III段母线	4122
沛县	10kV.沛来线	10	595	D5000维护值	116.14	2023-08-05	20.1	轻载	5146	徐州.沛县变/1号主变	12.998	徐州.沛县变/10kV.10千伏I段母线	5146
沛县	10kV.沛灌线	10	480	D5000维护值	116.6	2023-12-21	23.8	轻载	3845	徐州.沛县变/1号主变	12.998	徐州.沛县变/10kV.10千伏I段母线	3845
沛县	10kV.沛粮线	10	595	D5000维护值	457.38	2023-08-04	73.7	重载	0	徐州.沛县变/2号主变	12.478	徐州.沛县变/10kV.10千伏III段母线	0
沛县	10kV.沛雅线	10	400	D5000维护值	26.48	2024-06-14	6.5	轻载	4398	徐州.沛县变/1号主变	12.998	徐州.沛县变/10kV.10千伏I段母线	4398
沛县	10kV.沛纱线	10	595	D5000维护值	4.94	2024-01-03	0.8	轻载	7132	徐州.沛县变/1号主变	12.478	徐州.沛县变/10kV.10千伏IV段母线	7132
沛县	10kV.沛苑线	10	595	D5000维护值	140	2023-12-21	23.5	轻载	4788	徐州.沛县变/2号主变	12.478	徐州.沛县变/10kV.10千伏IV段母线	4788
沛县	10kV.沛柳线	10	400	D5000维护值	167.02	2023-12-26	42.9	轻载	1877	徐州.沛县变/1号主变	12.998	徐州.沛县变/10kV.10千伏I段母线	1877
沛县	10kV.沛能线	10	595	D5000维护值	90.74	2023-08-04	16.3	轻载	5530	徐州.沛县变/2号主变	12.478	徐州.沛县变/10kV.10千伏IV段母线	5530
沛县	10kV.沛景线	10	506	D5000维护值	49.33	2024-06-23	9.6	轻载	5296	徐州.沛县变/1号主变	12.998	徐州.沛县变/10kV.10千伏I段母线	5296
沛县	10kV.沛汤线	10	420	D5000维护值	222.88	2023-08-11	58.2	中载	859	徐州.沛县变/1号主变	12.998	徐州.沛县变/10kV.10千伏I段母线	859
沛县	10kV.沛汉线	10	200	D5000维护值	78.62	2023-12-19	40.3	轻载	1030	徐州.沛县变/2号主变	12.478	徐州.沛县变/10kV.10千伏II段母线	1030
沛县	10kV.沛医线	10	600	D5000维护值	196.92	2024-07-03	32.5	轻载	3894	徐州.沛县变/2号主变	12.478	徐州.沛县变/10kV.10千伏II段母线	3894
沛县	10kV.沛邓线	10	570	D5000维护值	254.16	2023-08-18	45.3	轻载	2442	徐州.沛县变/2号主变	12.478	徐州.沛县变/10kV.10千伏III段母线	2442
沛县	10kV.沛御线	10	595	D5000维护值	109.8	2023-12-21	18.7	轻载	5284	徐州.沛县变/2号主变	12.478	徐州.沛县变/10kV.10千伏II段母线	5284
沛县	10kV.沛啤线	10	100	D5000维护值	64.91	2023-07-21	65.1	中载	85	徐州.沛县变/1号主变	12.998	徐州.沛县变/10kV.10千伏I段母线	85
沛县	10kV.沛文二线	10	595	D5000维护值	46.2	2023-12-21	8.2	轻载	6369	徐州.沛县变/2号主变	12.478	徐州.沛县变/10kV.10千伏II段母线	6369
沛县	10kV.沛街线	10	550	D5000维护值	345.2	2023-12-21	65.3	中载	443	徐州.沛县变/1号主变	12.998	徐州.沛县变/10kV.10千伏I段母线	443
沛县	10kV.沛强线	10	340	D5000维护值	0		0	轻载	4122	徐州.沛县变/2号主变	12.478	徐州.沛县变/10kV.10千伏IV段母线	4122
沛县	10kV.沛开线	10	500	D5000维护值	108.71	2024-06-14	23.4	轻载	4036	徐州.沛县变/1号主变	12.998	徐州.沛县变/10kV.10千伏I段母线	4036
沛县	10kV.沛西线	10	595	D5000维护值	204.42	2024-01-23	32.9	轻载	3822	徐州.沛县变/2号主变	12.478	徐州.沛县变/10kV.10千伏IV段母线	3822
沛县	10kV.沛投线	10	595	D5000维护值	247.36	2024-07-01	41.3	轻载	2962	徐州.沛县变/1号主变	12.998	徐州.沛县变/10kV.10千伏I段母线	2962
沛县	10kV.沛香一线	10	595	D5000维护值	166.66	2023-12-21	27.8	轻载	4352	徐州.沛县变/1号主变	12.998	徐州.沛县变/10kV.10千伏I段母线	4352
沛县	10kV.沛明线	10	595	D5000维护值	275.14	2023-12-21	46.9	轻载	2376	徐州.沛县变/2号主变	12.478	徐州.沛县变/10kV.10千伏IV段母线	2376
沛县	10kV.沛投二线	10	595	D5000维护值	103.19	2024-01-27	17.5	轻载	5408	徐州.沛县变/1号主变	12.998	徐州.沛县变/10kV.10千伏I段母线	5408
沛县	10kV.沛清线	10	595	D5000维护值	108.64	2023-12-21	17.1	轻载	5452	徐州.沛县变/1号主变	12.998	徐州.沛县变/10kV.10千伏I段母线	5452
沛县	10kV.沛公线	10	595	D5000维护值	16.08	2024-07-07	2.8	轻载	6921	徐州.沛县变/2号主变	12.478	徐州.沛县变/10kV.10千伏IV段母线	6921
沛县	10kV.沛文一线	10	595	D5000维护值	53.14	2024-07-10	9.2	轻载	6262	徐州.沛县变/1号主变	12.998	徐州.沛县变/10kV.10千伏I段母线	6262
沛县	10kV.沛丰线	10	550	D5000维护值	381.12	2023-08-05	69.6	中载	36	徐州.沛县变/2号主变	12.478	徐州.沛县变/10kV.10千伏III段母线	36
沛县	10kV.沛融线	10	500	D5000维护值	77.3	2024-02-06	15.7	轻载	4705	徐州.沛县变/2号主变	12.478	徐州.沛县变/10kV.10千伏III段母线	4705
沛县	10kV.沛九线	10	550	D5000维护值	427.56	2023-12-21	77.4	重载	0	徐州.沛县变/2号主变	12.478	徐州.沛县变/10kV.10千伏II段母线	0
沛县	10kV.沛业线	10	400	D5000维护值	160.32	2024-06-14	41.7	轻载	1961	徐州.沛县变/2号主变	12.478	徐州.沛县变/10kV.10千伏II段母线	1961
沛县	10kV.沛环线	10	480	D5000维护值	372.77	2024-01-24	73.7	重载	0	徐州.沛县变/1号主变	12.998	徐州.沛县变/10kV.10千伏I段母线	0
沛县	10kV.张机线	10	480	D5000维护值	324.6	2023-08-05	70.1	重载	0	徐州.沛县张庄变/1号主变	2.043	徐州.沛县张庄变/10kV.10千伏I段母线	0
沛县	10kV.张泵线	10	200	D5000维护值	1.6	2023-11-12	0.3	轻载	2413	徐州.沛县张庄变/2号主变	6.4	徐州.沛县张庄变/10kV.10千伏II段母线	2413
沛县	10kV.王魏线	10	480	D5000维护值	129.6	2023-08-04	27.4	轻载	3539	徐州.沛县王庄变/1号主变	1.1	徐州.沛县王庄变/10kV.10千伏I段母线	1100
沛县	10kV.王郝线	10	480	D5000维护值	134.4	2023-08-05	26.4	轻载	3621	徐州.沛县王庄变/1号主变	1.1	徐州.沛县王庄变/10kV.10千伏I段母线	1100
沛县	10kV.王驾线	10	480	D5000维护值	116.88	2024-02-09	26.2	轻载	3643	徐州.沛县王庄变/2号主变	3.8	徐州.沛县王庄变/10kV.10千伏II段母线	3643
沛县	10kV.孔王联络线	10	480	D5000维护值	105.12	2024-04-12	20.1	轻载	4152	徐州.沛县王庄变/1号主变	1.1	徐州.沛县王庄变/10kV.10千伏I段母线	1100
沛县	10kV.王庄线	10	480	D5000维护值	117.72	2024-02-04	24	轻载	3827	徐州.沛县王庄变/1号主变	1.1	徐州.沛县王庄变/10kV.10千伏I段母线	1100
沛县	10kV.王贺线	10	480	D5000维护值	96.96	2023-08-04	13.4	轻载	4703	徐州.沛县王庄变/2号主变	3.8	徐州.沛县王庄变/10kV.10千伏II段母线	3800
沛县	10kV.王东线	10	480	D5000维护值	34.8	2023-08-17	6.9	轻载	5246	徐州.沛县王庄变/2号主变	3.8	徐州.沛县王庄变/10kV.10千伏II段母线	3800
沛县	10kV.西农111线	10	500	D5000维护值	84.24	2024-06-10	16.3	轻载	4654	徐州.湖西变/1号主变	2.479	徐州.湖西变/10kV.10千伏I段母线	2479
沛县	10kV.西工112线	10	250	D5000维护值	15.96	2023-12-20	6.1	轻载	2768	徐州.湖西变/2			

沛县	10kV.肖西线	10	480	D5000维护值	144.72	2023-08-05	30.9	轻载	3252	徐州.肖庄变/2号主变	13.5	徐州.肖庄变/10kV.10千伏II段母线	3252
沛县	10kV.鹿胡联络线	10	595	D5000维护值	0		0	轻载	7213	徐州.胡寨变/2号主变	2.797	徐州.胡寨变/10kV.10千伏II段母线	2797
沛县	10kV.胡南线	10	420	D5000维护值	108.11	2023-08-05	22.4	轻载	3463	徐州.胡寨变/1号主变	2.797	徐州.胡寨变/10kV.10千伏II段母线	2797
沛县	10kV.胡东线	10	500	D5000维护值	104.3	2023-08-03	17.4	轻载	4555	徐州.胡寨变/1号主变	5.735	徐州.胡寨变/10kV.10千伏I段母线	4555
沛县	10kV.胡肖111线	10	506	D5000维护值	99.9	2024-02-09	17.3	轻载	4618	徐州.胡寨变/1号主变	5.735	徐州.胡寨变/10kV.10千伏I段母线	4618
沛县	10kV.胡新112线	10	506	D5000维护值	63.28	2024-06-14	9.9	轻载	5267	徐州.胡寨变/2号主变	2.797	徐州.胡寨变/10kV.10千伏II段母线	2797
沛县	10kV.胡北线	10	500	D5000维护值	89.06	2024-02-09	16.1	轻载	4672	徐州.胡寨变/2号主变	2.797	徐州.胡寨变/10kV.10千伏II段母线	2797
沛县	10kV.胡机线	10	420	D5000维护值	277.44	2023-12-21	56.8	中载	961	徐州.胡寨变/1号主变	5.735	徐州.胡寨变/10kV.10千伏I段母线	961
沛县	10kV.胡西线	10	420	D5000维护值	142.09	2024-02-09	29.8	轻载	2925	徐州.胡寨变/1号主变	5.735	徐州.胡寨变/10kV.10千伏I段母线	2925
沛县	10kV.胡常113线	10	506	D5000维护值	99.61	2024-06-14	16.2	轻载	4719	徐州.胡寨变/1号主变	5.735	徐州.胡寨变/10kV.10千伏I段母线	4719
沛县	10kV.头范联络二线	10	578	D5000维护值	206.19	2024-05-08	37	轻载	3308	徐州.范庄变/2号主变	21.112	徐州.范庄变/10kV.10千伏III段母线	3308
沛县	10kV.范石线	10	300	D5000维护值	14.94	2023-12-01	3.6	轻载	3448	徐州.范庄变/2号主变	21.112	徐州.范庄变/10kV.10千伏III段母线	3448
沛县	10kV.范东线	10	480	D5000维护值	130.25	2023-08-16	27.1	轻载	3564	徐州.范庄变/1号主变	19.638	徐州.范庄变/10kV.10千伏I段母线	3564
沛县	10kV.范江线	10	480	D5000维护值	67.32	2023-08-05	14.3	轻载	4628	徐州.范庄变/1号主变	19.638	徐州.范庄变/10kV.10千伏I段母线	4628
沛县	10kV.范屯三线	10	595	D5000维护值	159.78	2024-06-13	28.7	轻载	4256	徐州.范庄变/1号主变	19.638	徐州.范庄变/10kV.10千伏I段母线	4256
沛县	10kV.范那线	10	480	D5000维护值	68.91	2023-12-18	14.8	轻载	4586	徐州.范庄变/1号主变	19.638	徐州.范庄变/10kV.10千伏II段母线	4586
沛县	10kV.范金线	10	480	D5000维护值	438.4	2024-06-14	87.9	重载	0	徐州.范庄变/2号主变	21.112	徐州.范庄变/10kV.10千伏IV段母线	0
沛县	10kV.头范联络三线	10	595	D5000维护值	15.47	2024-05-15	2.5	轻载	6958	徐州.范庄变/1号主变	19.638	徐州.范庄变/10kV.10千伏II段母线	6958
沛县	10kV.范机线	10	480	D5000维护值	162.6	2024-05-07	33.5	轻载	3038	徐州.范庄变/2号主变	21.112	徐州.范庄变/10kV.10千伏IV段母线	3038
沛县	10kV.范屯一线	10	595	D5000维护值	239.59	2024-06-13	42	轻载	2888	徐州.范庄变/1号主变	19.638	徐州.范庄变/10kV.10千伏I段母线	2888
沛县	10kV.范安一线	10	480	D5000维护值	145.02	2024-06-14	33.5	轻载	3032	徐州.范庄变/2号主变	21.112	徐州.范庄变/10kV.10千伏III段母线	3032
沛县	10kV.头范联络一线	10	480	D5000维护值	338.38	2024-04-07	69.9	中载	10	徐州.范庄变/2号主变	21.112	徐州.范庄变/10kV.10千伏III段母线	10
沛县	10kV.范铝线	10	300	D5000维护值	0		0	轻载	3637	徐州.范庄变/2号主变	21.112	徐州.范庄变/10kV.10千伏III段母线	3637
沛县	10kV.范千线	10	480	D5000维护值	268.42	2024-03-28	34.2	轻载	2980	徐州.范庄变/1号主变	19.638	徐州.范庄变/10kV.10千伏I段母线	2980
沛县	10kV.范嘉线	10	550	D5000维护值	102.66	2023-12-22	17.1	轻载	5036	徐州.范庄变/1号主变	19.638	徐州.范庄变/10kV.10千伏I段母线	5036
沛县	10kV.范华线	10	600	D5000维护值	521.67	2024-06-10	83.9	重载	0	徐州.范庄变/1号主变	19.638	徐州.范庄变/10kV.10千伏I段母线	0
沛县	10kV.范水一线	10	200	D5000维护值	87.08	2024-06-23	70.7	重载	0	徐州.范庄变/1号主变	19.638	徐州.范庄变/10kV.10千伏II段母线	0
沛县	10kV.范南线	10	480	D5000维护值	250.31	2024-03-08	51.2	中载	1567	徐州.范庄变/2号主变	21.112	徐州.范庄变/10kV.10千伏IV段母线	1567
沛县	10kV.范安二线	10	500	D5000维护值	119.18	2023-08-03	26.6	轻载	3761	徐州.范庄变/1号主变	19.638	徐州.范庄变/10kV.10千伏II段母线	3761
沛县	10kV.范屯二线	10	595	D5000维护值	266.84	2023-08-05	46.8	轻载	2389	徐州.范庄变/2号主变	21.112	徐州.范庄变/10kV.10千伏II段母线	2389
沛县	10kV.范湖线	10	550	D5000维护值	63.11	2024-06-18	11.6	轻载	5562	徐州.范庄变/2号主变	21.112	徐州.范庄变/10kV.10千伏III段母线	5562
沛县	10kV.魏东103线	10	500	D5000维护值	106.79	2023-10-26	20.8	轻载	4258	徐州.魏庄变/1号主变	8.015	徐州.魏庄变/10kV.10千伏I段母线	4258
沛县	10kV.魏西106线	10	500	D5000维护值	196.9	2024-02-09	42.4	轻载	2389	徐州.魏庄变/2号主变	0.832	徐州.魏庄变/10kV.10千伏II段母线	832
沛县	10kV.魏河113线	10	500	D5000维护值	87.4	2024-02-09	18.9	轻载	4425	徐州.魏庄变/1号主变	8.015	徐州.魏庄变/10kV.10千伏I段母线	4425
沛县	10kV.魏粮112线	10	506	D5000维护值	311.38	2023-12-21	59.8	中载	892	徐州.魏庄变/2号主变	0.832	徐州.魏庄变/10kV.10千伏II段母线	832
沛县	10kV.魏街104线	10	500	D5000维护值	304.69	2023-08-10	60.1	中载	855	徐州.魏庄变/2号主变	0.832	徐州.魏庄变/10kV.10千伏II段母线	832
沛县	10kV.魏冯108线	10	150	D5000维护值	79.82	2024-06-14	46	轻载	623	徐州.魏庄变/2号主变	0.832	徐州.魏庄变/10kV.10千伏II段母线	623
沛县	10kV.魏梅105线	10	500	D5000维护值	329.17	2023-08-17	63.6	中载	557	徐州.魏庄变/1号主变	8.015	徐州.魏庄变/10kV.10千伏I段母线	557
沛县	10kV.魏张116线	10	50000	D5000维护值	192.44	2024-02-09	0.4	轻载	602875	徐州.魏庄变/2号主变	0.832	徐州.魏庄变/10kV.10千伏II段母线	832
沛县	10kV.楼林线	10	480	D5000维护值	342.76	2024-03-23	44.7	轻载	2105	徐州.鹿楼变/1号主变	27.938	徐州.鹿楼变/10kV.10千伏I段母线	2105
沛县	10kV.楼北线	10	595	D5000维护值	107.93	2023-08-04	13.1	轻载	5868	徐州.鹿楼变/2号主变	26.249	徐州.鹿楼变/10kV.10千伏II段母线	5868
沛县	10kV.楼鹿西线	10	480	D5000维护值	138.16	2023-08-04	19.7	轻载	4182	徐州.鹿楼变/1号主变	27.938	徐州.鹿楼变/10kV.10千伏II段母线	4182
沛县	10kV.楼郜线	10	300	D5000维护值	65.7	2024-06-09	12.8	轻载	2973	徐州.鹿楼变/1号主变	27.938	徐州.鹿楼变/10kV.10千伏II段母线	2973
沛县	10kV.楼鹿东线	10	480	D5000维护值	79.1	2024-02-09	10.7	轻载	4928	徐州.鹿楼变/1号主变	27.938	徐州.鹿楼变/10kV.10千伏I段母线	4928
沛县	10kV.楼工线	10	480	D5000维护值	143.43	2024-02-02	20.2	轻载	4138	徐州.鹿楼变/1号主变	27.938	徐州.鹿楼变/10kV.10千伏I段母线	4138
沛县	10kV.楼金线	10	400	D5000维护值	367.72	2023-11-11	92.3	重载	0	徐州.鹿楼变/2号主变	26.249	徐州.鹿楼变/10kV.10千伏II段母线	0
沛县	10kV.楼汇线	10	300	D5000维护值	0		0	轻载	3637	徐州.鹿楼变/1号主变	27.938	徐州.鹿楼变/10kV.10千伏II段母线	3637
沛县	10kV.楼杜线	10	480	D5000维护值	322.37	2023-07-26	36.6	轻载	2778	徐州.鹿楼变/1号主变	27.938	徐州.鹿楼变/10kV.10千伏I段母线	2778
沛县	10kV.鹿明线	10	595	D5000维护值	110.78	2023-12-21	19.2	轻载	5238	徐州.鹿湾变/1号主变	37.317	徐州.鹿湾变/10kV.10千伏II段母线	5238
沛县	10kV.鹿金线	10	595	D5000维护值	332.54	2023-07-14	58.2	中载	1214	徐州.鹿湾变/1号主变	37.317	徐州.鹿湾变/10kV.10千伏II段母线	1214
沛县	10kV.鹿桥线	10	595	D5000维护值	364.49	2024-07-05	62.3	中载	793	徐州.鹿湾变/1号主变	37.317	徐州.鹿湾变/10kV.10千伏II段母线	793
沛县	10kV.鹿东140线	10	595	D5000维护值	310.42	2023-12-21	56.5	中载	1389	徐州.鹿湾变/2号主变	12.454	徐州.鹿湾变/10kV.10千伏IV段母线	1389
沛县	10kV.鹿丰142线	10	525	D5000维护值	330.9	2023-12-21	65.1	中载	448	徐州.鹿湾变/2号主变	12.454	徐州.鹿湾变/10kV.10千伏IV段母线	448
沛县	10kV.鹿南145线	10	595	D5000维护值	333.04	2023-12-20	56.6	中载	1383				1383
沛县	10kV.鹿汉148线	10	595	D5000维护值	337.7	2024-02-28	57.6	中载	1279				1279
沛县	10kV.鹿胡联络线	10	595	D5000维护值	120	2023-05-10	2.5	轻载	6957				6957
沛县	10kV.鹿街线	10	595	D5000维护值	236.11	2023-12-21	41.7	轻载	2918	徐州.鹿湾变/1号主变	37.317	徐州.鹿湾变/10kV.10千伏II段母线	2918
沛县	10kV.鹿西124线	10	600	D5000维护值	46.72	2024-06-29	7.9	轻载	6452	徐州.鹿湾变/1号主变	37.317	徐州.鹿湾变/10kV.10千伏II段母线	6452
沛县	10kV.鹿柴130线	10	600	D5000维护值	48.77	2024-06-23	8.6	轻载	6380	徐州.鹿湾变/2号主变	12.454	徐州.鹿湾变/10kV.10千伏III段母线	6380
沛县	10kV.鹿工141线	10	595	D5000维护值	235.98	2024-02-09	38.3	轻载	3265	徐州.鹿湾变/2号主变	12.454	徐州.鹿湾变/10kV.10千伏II段母线	3265
沛县	10kV.鹿帝143线	10	595	D5000维护值	293.84	2023-12-21	50	中载	2060	徐州.鹿湾变/2号主变	12.454	徐州.鹿湾变/10kV.10千伏IV段母线	2060
沛县	10kV.鹿华一146线	10	595	D5000维护值	463.75	2024-01-22	80.6	重载	0				0
沛县	10kV.鹿黄149线	10	595	D5000维护值	331.05	2024-06-20	54	中载	1645				1645
沛县	10kV.黄南103线	10	420	D5000维护值	91.44	2024-02-08	23.5	轻载	3382	徐州.黄井变/1号主变	8.1	徐州.黄井变/10kV.10千伏I段母线	3382
沛县	10kV.黄机107线	10	400	D5000维护值	232.2	2023-07-18	59.5	中载	724	徐州.黄井变/1号主变	8.1	徐州.黄井变/10kV.10千伏I段母线	724
沛县	10kV.黄闫106线	10	420	D5000维护值	115.56	2024-02-02	29.9	轻载	2919	徐州.黄井变/2号主变	7	徐州.黄井变/10kV.10千伏II段母线	2919
沛县	10kV.黄工110线	10	506	D5000维护值	16.56	2024-06-14	5.3	轻载	5673	徐州.黄井变/2号主变	7	徐州.黄井变/10kV.10千伏II段母线	5673
沛县	10kV.黄北105线	10	420	D5000维护值	220.56	2023-12-31	54.2	中载	1151	徐州.黄井变/1号主变	8.1	徐州.黄井变/10kV.10千伏I段母线	1151
沛县	10kV.黄井104线	10	420	D5000维护值	165.72	2023-11-01	39.8	轻载	2194	徐州.黄井变/2号主变	7	徐州.黄井变/10kV.10千伏II段母线	2194
沛县	10kV.黄园108线	10	546	D5000维护值	376.56	2024-04-17	69.6	中载	40	徐州.黄井变/2号主变	7	徐州.黄井变/10kV.10千伏II段母线	40
沛县	10kV.龙邵线	10	480	D5000维护值	207.81	2023-08-10	40	轻载	2497	徐州.龙北变/3号主变	30.803	徐州.龙北变/10kV.10千伏VI段母线	2497
沛县	10kV.龙街线	10	480	D5000维护值	95.98	2024-02-02	21	轻载	4070	徐州.龙北变/3号主变	30.803	徐州.龙北变/10kV.10千伏VI段母线	4070
沛县	10kV.龙朱线	10	578	D5000维护值	272.92	2024-01-20	45.4	轻载	2467	徐州.龙北变/2号主变	26.567	徐州.龙北变/10kV.10千伏IV段母线	2467
沛县	10kV.龙南线	10	578	D5000维护值	178.79	2024-01-22	31.7	轻载	3829	徐州.龙北变/2号主变	26.567	徐州.龙北变/10kV.10千伏III段母线	3829
沛县	10kV.龙中线	10	480	D5000维护值	142.6	2023-12-21	31.3	轻载	3214	徐州.龙北变/2号主变	26.567	徐州.龙北变/10kV.10千伏III段母线	3214
沛县	10kV.龙化线	10	300	D5000维护值	0		0	轻载	3637	徐州.龙北变/3号主变	30.803	徐州.龙北变/10kV.10千伏V段母线	3637
沛县	10kV.龙安线	10	150	D5000维护值	0		0	轻载	1819	徐州.龙北变/3号主变	30.803	徐州.龙北变/10kV.10千伏V段母线	1819
沛县	10kV.龙高线	10	480	D5000维护值	192.94	2024-06-18	41.6	轻载	2359	徐州.龙北变/3号主变	30.803	徐州.龙北变/10kV.10千伏V段母线	2359
沛县	10kV.龙西线	10	480	D5000维护值	388.99	2024-03-05	80.8	重载	0	徐州.龙北变/3号主变	30.803	徐州.龙北变/10kV.10千伏VI段母线	0
沛县	10kV.龙洋线	10	480	D5000维护值	371.49	2024-05-06	75.9	重载	0	徐州.龙北变/3号主变	30.803	徐州.龙北变/10kV.10	

睢宁	10kV.凌胜146线	10	550	D5000维护值	490.89	2023-11-25	93.9	重载	0	徐州.凌城变/2号主变	22.562	徐州.凌城变/10kV.10千伏IV段母线	0
睢宁	10kV.凌王123线	10	550	D5000维护值	140.33	2024-02-05	27.8	轻载	4020	徐州.凌城变/1号主变	17.258	徐州.凌城变/10kV.10千伏II段母线	4020
睢宁	10kV.凌南125线	10	553	D5000维护值	177.54	2024-02-09	34.2	轻载	3429	徐州.凌城变/1号主变	17.258	徐州.凌城变/10kV.10千伏II段母线	3429
睢宁	10kV.凌新134线	10	550	D5000维护值	187.29	2023-08-05	35.6	轻载	3277	徐州.凌城变/1号主变	17.258	徐州.凌城变/10kV.10千伏III段母线	3277
睢宁	10kV.凌新136线	10	550	D5000维护值	276.19	2023-12-21	53.6	中载	1563	徐州.凌城变/2号主变	22.562	徐州.凌城变/10kV.10千伏III段母线	1563
睢宁	10kV.凌张145线	10	550	D5000维护值	84.68	2023-08-12	16.2	轻载	5122	徐州.凌城变/2号主变	22.562	徐州.凌城变/10kV.10千伏IV段母线	5122
睢宁	10kV.凌徐122线	10	550	D5000维护值	200.98	2023-08-25	37.6	轻载	3082	徐州.凌城变/1号主变	17.258	徐州.凌城变/10kV.10千伏II段母线	3082
睢宁	10kV.凌北124线	10	405	D5000维护值	279.2	2024-06-23	70	重载	0	徐州.凌城变/1号主变	17.258	徐州.凌城变/10kV.10千伏II段母线	0
睢宁	10kV.凌南133线	10	550	D5000维护值	236.48	2024-01-25	40.3	轻载	2825	徐州.凌城变/1号主变	17.258	徐州.凌城变/10kV.10千伏III段母线	2825
睢宁	10kV.凌王126线	10	595	D5000维护值	101.37	2024-06-29	18.1	轻载	5350	徐州.凌城变/1号主变	17.258	徐州.凌城变/10kV.10千伏II段母线	5350
睢宁	10kV.凌前135线	10	550	D5000维护值	236.84	2023-08-05	42.9	轻载	2584	徐州.凌城变/2号主变	22.562	徐州.凌城变/10kV.10千伏III段母线	2584
睢宁	10kV.双美144线	10	553	D5000维护值	249.99	2023-08-05	46.9	轻载	2208	徐州.双沟变/2号主变	15.619	徐州.双沟变/10kV.10千伏IV段母线	2208
睢宁	10kV.双张141线	10	550	D5000维护值	274.25	2024-01-23	49.4	轻载	1962	徐州.双沟变/2号主变	15.619	徐州.双沟变/10kV.10千伏IV段母线	1962
睢宁	10kV.双铁121线	10	462	D5000维护值	29.77	2023-12-18	5.8	轻载	5139	徐州.双沟变/1号主变	1.516	徐州.双沟变/10kV.10千伏II段母线	1516
睢宁	10kV.双华123线	10	595	D5000维护值	0		0	轻载	7213	徐州.双沟变/1号主变	1.516	徐州.双沟变/10kV.10千伏II段母线	1516
睢宁	10kV.双标125线	10	595	D5000维护值	132.22	2024-06-22	22.2	轻载	4930	徐州.双沟变/1号主变	1.516	徐州.双沟变/10kV.10千伏II段母线	1516
睢宁	10kV.双铁2线131线	10	462	D5000维护值	22.86	2024-02-26	5.4	轻载	5171	徐州.双沟变/2号主变	15.619	徐州.双沟变/10kV.10千伏III段母线	5171
睢宁	10kV.双西116线	10	550	D5000维护值	425.79	2023-12-21	78.6	重载	0	徐州.双沟变/1号主变	1.516	徐州.双沟变/10kV.10千伏I段母线	0
睢宁	10kV.双中133线	10	595	D5000维护值	15.47	2024-07-07	2.5	轻载	6961	徐州.双沟变/2号主变	15.619	徐州.双沟变/10kV.10千伏III段母线	6961
睢宁	10kV.3泵站118线	10	485	经验值	132.47	2023-08-19	25.6	轻载	3734	徐州.双沟变/1号主变	1.516	徐州.双沟变/10kV.10千伏I段母线	1516
睢宁	10kV.4泵站148线	10	485	经验值	0.18	2023-07-13	0	轻载	5877	徐州.双沟变/2号主变	15.619	徐州.双沟变/10kV.10千伏IV段母线	5877
睢宁	10kV.双临111线	10	550	D5000维护值	305.93	2024-06-14	54.8	中载	1449	徐州.双沟变/1号主变	1.516	徐州.双沟变/10kV.10千伏I段母线	1449
睢宁	10kV.双孟142线	10	550	D5000维护值	180.37	2023-12-21	33.2	轻载	3504	徐州.双沟变/2号主变	15.619	徐州.双沟变/10kV.10千伏IV段母线	3504
睢宁	10kV.双巨2线136线	10	595	D5000维护值	238.24	2024-01-11	39.9	轻载	3098	徐州.双沟变/2号主变	15.619	徐州.双沟变/10kV.10千伏III段母线	3098
睢宁	10kV.双徐1线122线	10	595	D5000维护值	12.66	2024-02-09	2.4	轻载	6964	徐州.双沟变/1号主变	1.516	徐州.双沟变/10kV.10千伏II段母线	1516
睢宁	10kV.双溪124线	10	595	D5000维护值	14.24	2024-07-05	2.6	轻载	6949	徐州.双沟变/1号主变	1.516	徐州.双沟变/10kV.10千伏II段母线	1516
睢宁	10kV.双巨1线126线	10	595	D5000维护值	13.77	2024-03-26	2.3	轻载	6980	徐州.双沟变/1号主变	1.516	徐州.双沟变/10kV.10千伏II段母线	1516
睢宁	10kV.双苏115线	10	550	D5000维护值	241.2	2024-02-05	44.6	轻载	2418	徐州.双沟变/1号主变	1.516	徐州.双沟变/10kV.10千伏I段母线	1516
睢宁	10kV.双徐2线132线	10	485	经验值	91.95	2024-02-09	18.4	轻载	4333	徐州.双沟变/2号主变	15.619	徐州.双沟变/10kV.10千伏III段母线	4333
睢宁	10kV.双纪1线117线	10	600	D5000维护值	362.15	2024-02-08	62.7	中载	754	徐州.双沟变/1号主变	1.516	徐州.双沟变/10kV.10千伏I段母线	754
睢宁	10kV.双物135线	10	595	D5000维护值	38.15	2024-07-06	6.6	轻载	6528	徐州.双沟变/2号主变	15.619	徐州.双沟变/10kV.10千伏III段母线	6528
睢宁	10kV.双纪2线147线	10	600	D5000维护值	19.87	2024-02-09	3.9	轻载	6864	徐州.双沟变/2号主变	15.619	徐州.双沟变/10kV.10千伏IV段母线	6864
睢宁	10kV.古西105线	10	550	D5000维护值	278.8	2024-06-23	50.5	中载	1861	徐州.古邳变/1号主变	4.263	徐州.古邳变/10kV.10千伏I段母线	1861
睢宁	10kV.古北110线	10	550	D5000维护值	175.29	2024-02-05	33.1	轻载	3518	徐州.古邳变/2号主变	7.962	徐州.古邳变/10kV.10千伏II段母线	3518
睢宁	10kV.古街106线	10	550	D5000维护值	195.16	2023-08-01	31.7	轻载	3647	徐州.古邳变/2号主变	7.962	徐州.古邳变/10kV.10千伏II段母线	3647
睢宁	10kV.古水103线	10	450	D5000维护值	123.18	2023-08-05	30	轻载	3119	徐州.古邳变/1号主变	4.263	徐州.古邳变/10kV.10千伏I段母线	3119
睢宁	10kV.古东104线	10	550	D5000维护值	147.96	2023-08-05	28.4	轻载	3964	徐州.古邳变/2号主变	7.962	徐州.古邳变/10kV.10千伏I段母线	3964
睢宁	10kV.古巨108线	10	550	D5000维护值	166.64	2023-08-12	31	轻载	3716	徐州.古邳变/2号主变	7.962	徐州.古邳变/10kV.10千伏II段母线	3716
睢宁	10kV.古邳107线	10	403	D5000维护值	211.56	2024-02-09	54.1	中载	1110	徐州.古邳变/1号主变	4.263	徐州.古邳变/10kV.10千伏I段母线	1110
睢宁	10kV.姚部112线	10	595	D5000维护值	74	2024-02-09	13.9	轻载	5785	徐州.姚集变/1号主变	7.165	徐州.姚集变/10kV.10千伏I段母线	5785
睢宁	10kV.姚张114线	10	550	D5000维护值	86	2024-02-09	16.9	轻载	5060	徐州.姚集变/1号主变	7.165	徐州.姚集变/10kV.10千伏I段母线	5060
睢宁	10kV.姚青122线	10	550	D5000维护值	128	2024-02-09	24	轻载	4380	徐州.姚集变/2号主变	4.877	徐州.姚集变/10kV.10千伏II段母线	4380
睢宁	10kV.姚刘124线	10	550	D5000维护值	276	2024-04-04	46.9	轻载	2204	徐州.姚集变/2号主变	4.877	徐州.姚集变/10kV.10千伏II段母线	2204
睢宁	10kV.姚王135线	10	485	经验值	17.32	2024-02-09	4.1	轻载	5536	徐州.姚集变/2号主变	4.877	徐州.姚集变/10kV.10千伏III段母线	4877
睢宁	10kV.姚高111线	10	550	D5000维护值	182	2023-08-12	31.5	轻载	3672	徐州.姚集变/1号主变	7.165	徐州.姚集变/10kV.10千伏I段母线	3672
睢宁	10kV.姚程113线	10	550	D5000维护值	78	2024-02-08	14.3	轻载	5308	徐州.姚集变/1号主变	7.165	徐州.姚集变/10kV.10千伏I段母线	5308
睢宁	10kV.姚黄121线	10	550	D5000维护值	194	2024-07-06	34.4	轻载	3390	徐州.姚集变/2号主变	4.877	徐州.姚集变/10kV.10千伏II段母线	3390
睢宁	10kV.姚街123线	10	550	D5000维护值	176	2024-02-05	32.6	轻载	3564	徐州.姚集变/2号主变	4.877	徐州.姚集变/10kV.10千伏II段母线	3564
睢宁	10kV.姚古132线	10	550	D5000维护值	224	2024-02-21	40.5	轻载	2812	徐州.姚集变/2号主变	4.877	徐州.姚集变/10kV.10千伏III段母线	2812
睢宁	10kV.姚瑞142线	10	595	D5000维护值	263.04	2024-07-09	43.6	轻载	2721	徐州.姚集变/1号主变	7.165	徐州.姚集变/10kV.10千伏IV段母线	2721
睢宁	10kV.安何116线	10	553	D5000维护值	94.91	2024-02-08	19.2	轻载	4870	徐州.安亭变/2号主变	34.217	徐州.安亭变/10kV.10千伏I段母线	4870
睢宁	10kV.安新1线119线	10	485	经验值	3.74	2024-02-10	0.9	轻载	5802	徐州.安亭变/2号主变	34.217	徐州.安亭变/10kV.10千伏I段母线	5802
睢宁	10kV.安高127线	10	553	D5000维护值	26.97	2024-01-24	4.6	轻载	6267	徐州.安亭变/2号主变	34.217	徐州.安亭变/10kV.10千伏II段母线	6267
睢宁	10kV.安圩114线	10	595	D5000维护值	144.82	2024-06-25	22.6	轻载	4884	徐州.安亭变/2号主变	34.217	徐州.安亭变/10kV.10千伏I段母线	4884
睢宁	10kV.安赵117线	10	553	D5000维护值	118.6	2024-02-23	21.4	轻载	4654	徐州.安亭变/2号主变	34.217	徐州.安亭变/10kV.10千伏I段母线	4654
睢宁	10kV.安东126线	10	553	D5000维护值	0.05	2024-02-05	0	轻载	6704	徐州.安亭变/2号主变	34.217	徐州.安亭变/10kV.10千伏II段母线	6704
睢宁	10kV.安新2线129线	10	485	经验值	4.11	2024-02-08	1.2	轻载	5780	徐州.安亭变/2号主变	34.217	徐州.安亭变/10kV.10千伏II段母线	5780
睢宁	10kV.官联105线	10	550	D5000维护值	133.32	2023-08-05	25.8	轻载	4206	徐州.官山变/1号主变	8.057	徐州.官山变/10kV.10千伏I段母线	4206
睢宁	10kV.官赵115线	10	550	D5000维护值	135.36	2023-08-05	25.7	轻载	4224	徐州.官山变/1号主变	8.057	徐州.官山变/10kV.10千伏I段母线	4224
睢宁	10kV.官圩107线	10	553	D5000维护值	94.92	2024-06-14	17	轻载	5081	徐州.官山变/1号主变	8.057	徐州.官山变/10kV.10千伏II段母线	5081
睢宁	10kV.官张112线	10	550	D5000维护值	109.56	2023-08-12	19.4	轻载	4823	徐州.官山变/2号主变	25.341	徐州.官山变/10kV.10千伏II段母线	4823
睢宁	10kV.官山111线	10	550	D5000维护值	227.4	2024-02-05	41.9	轻载	2675	徐州.官山变/1号主变	8.057	徐州.官山变/10kV.10千伏I段母线	2675
睢宁	10kV.官部108线	10	403	D5000维护值	67.92	2023-06-23	17.2	轻载	3687	徐州.官山变/2号主变	25.341	徐州.官山变/10kV.10千伏II段母线	3687
睢宁	10kV.官南104线	10	550	D5000维护值	327.48	2023-08-05	56.9	中载	1244	徐州.官山变/2号主变	25.341	徐州.官山变/10kV.10千伏II段母线	1244
睢宁	10kV.官吴113线	10	550	D5000维护值	181.32	2023-08-19	33.9	轻载	3439	徐州.官山变/1号主变	8.057	徐州.官山变/10kV.10千伏I段母线	3439
睢宁	10kV.官华110线	10	285	D5000维护值	9.48	2023-12-24	2.4	轻载	3337	徐州.官山变/2号主变	25.341	徐州.官山变/10kV.10千伏II段母线	3337
睢宁	10kV.官黄106线	10	405	D5000维护值	164.4	2023-08-05	41.4	轻载	2009	徐州.官山变/2号主变	25.341	徐州.官山变/10kV.10千伏II段母线	2009
睢宁	10kV.官广114线	10	553	D5000维护值	321.48	2023-08-06	59.3	中载	1029	徐州.官山变/2号主变	25.341	徐州.官山变/10kV.10千伏II段母线	1029
睢宁	10kV.官兴109线	10	553	D5000维护值	352.68	2024-03-29	63.9	中载	582	徐州.官山变/1号主变	8.057	徐州.官山变/10kV.10千伏I段母线	582
睢宁	10kV.山潘115线	10	595	D5000维护值	502.79	2023-12-20	87.7	重载	0	徐州.山水变/1号主变	15.416	徐州.山水变/10kV.10千伏I段母线	0
睢宁	10kV.山徐117线	10	485	经验值	310.7	2023-12-18	61.4	中载	721	徐州.山水变/1号主变	15.416	徐州.山水变/10kV.10千伏I段母线	721
睢宁	10kV.山河122线	10	595	D5000维护值	4.68	2023-08-31	0.9	轻载	7123	徐州.山水变/2号主变	20.106	徐州.山水变/10kV.10千伏II段母线	7123
睢宁	10kV.山新124线	10	595	D5000维护值	259.48	2024-02-05	45.1	轻载	2562	徐州.山水变/2号主变	20.106	徐州.山水变/10kV.10千伏II段母线	2562
睢宁	10kV.山T.126线	10	595	D5000维护值	68.9	2023-08-05	11.4	轻载	6037	徐州.山水变/2号主变	20.106	徐州.山水变/10kV.10千伏II段母线	6037
睢宁	10kV.山明112线	10	595	D5000维护值	164.08	2023-12-21	27.8	轻载	4350	徐州.山水变/1号主变	15.416	徐州.山水变/10kV.10千伏I段母线	4350
睢宁	10kV.山楚114线	10	595	D5000维护值	178.42	2023-09-27	29.9	轻载	4131	徐州.山水变/1号主变	15.416	徐州.山水变/10kV.10千伏I段母线	4131
睢宁	10kV.山庆116线	10	595	D5000维护值	188.15	2023-08-02	34	轻载	3706	徐州.山水变/1号主变	15.416	徐州.山水变/10kV.10千伏I段母线	37

睢宁	10kV.徐虹147线	10	595	D5000维护值	571.11	2024-05-16	92.1	重载	0	徐州.徐沙河变/1号主变	4.613	徐州.徐沙河变/10kV.10千伏IV段母线	0
睢宁	10kV.徐淮北167线	10	550	D5000维护值	378.63	2023-12-21	69.2	中载	73	徐州.徐沙河变/3号主变	10.562	徐州.徐沙河变/10kV.10千伏IV段母线	73
睢宁	10kV.徐刘1线	10	600	D5000维护值	441.58	2024-01-23	70.6	重载	0	徐州.徐沙河变/1号主变	4.613	徐州.徐沙河变新/10kV.10千伏I段母线	0
睢宁	10kV.徐高16A线	10	550	D5000维护值	335.04	2023-12-28	62.5	中载	716	徐州.徐沙河变/3号主变	10.562	徐州.徐沙河变/10kV.10千伏VI段母线	716
睢宁	10kV.徐天117线	10	595	D5000维护值	173.98	2024-07-02	29.2	轻载	4208	徐州.徐沙河变/1号主变	4.613	徐州.徐沙河变新/10kV.10千伏I段母线	4208
睢宁	10kV.徐湖141线	10	550	D5000维护值	43.07	2024-04-06	7.4	轻载	5962	徐州.徐沙河变/1号主变	4.613	徐州.徐沙河变/10kV.10千伏IV段母线	4613
睢宁	10kV.徐园2线122线	10	550	D5000维护值	230.13	2023-07-13	41.7	轻载	2692	徐州.徐沙河变/1号主变	4.613	徐州.徐沙河变新/10kV.10千伏II段母线	2692
睢宁	10kV.徐工1线143线	10	550	D5000维护值	145.02	2024-01-18	26.4	轻载	4150	徐州.徐沙河变/1号主变	4.613	徐州.徐沙河变/10kV.10千伏IV段母线	4150
睢宁	10kV.徐发124线	10	595	D5000维护值	114.09	2023-12-25	19.7	轻载	5187	徐州.徐沙河变/1号主变	4.613	徐州.徐沙河变新/10kV.10千伏II段母线	4613
睢宁	10kV.徐岚151线	10	405	D5000维护值	258.75	2024-06-28	61.9	中载	565	徐州.徐沙河变/1号主变	4.613	徐州.徐沙河变/10kV.10千伏V段母线	565
睢宁	10kV.徐酒161线	10	550	D5000维护值	144.41	2023-11-10	25.8	轻载	4215	徐州.徐沙河变/3号主变	10.562	徐州.徐沙河变/10kV.10千伏V段母线	4215
睢宁	10kV.徐工2线164线	10	550	D5000维护值	319.22	2023-08-04	57.4	中载	1198	徐州.徐沙河变/3号主变	10.562	徐州.徐沙河变/10kV.10千伏VI段母线	1198
睢宁	10kV.徐纺146线	10	595	D5000维护值	223.42	2024-05-30	36.3	轻载	3472	徐州.徐沙河变/1号主变	4.613	徐州.徐沙河变/10kV.10千伏IV段母线	3472
睢宁	10kV.徐淮南166线	10	550	D5000维护值	446.48	2024-07-08	81.6	重载	0	徐州.徐沙河变/3号主变	10.562	徐州.徐沙河变/10kV.10千伏IV段母线	0
睢宁	10kV.徐园1线112线	10	550	D5000维护值	50.59	2024-07-05	9.4	轻载	5772	徐州.徐沙河变/1号主变	4.613	徐州.徐沙河变新/10kV.10千伏I段母线	4613
睢宁	10kV.徐明168线	10	550	D5000维护值	349.8	2024-01-16	65.2	中载	461	徐州.徐沙河变/3号主变	10.562	徐州.徐沙河变/10kV.10千伏VI段母线	461
睢宁	10kV.徐开114线	10	595	D5000维护值	71.94	2023-12-21	12.6	轻载	5914	徐州.徐沙河变/1号主变	4.613	徐州.徐沙河变新/10kV.10千伏I段母线	4613
睢宁	10kV.徐德154线	10	550	D5000维护值	86.31	2024-01-10	16.4	轻载	5105	徐州.徐沙河变/1号主变	4.613	徐州.徐沙河变/10kV.10千伏V段母线	4613
睢宁	10kV.徐宁118线	10	595	D5000维护值	175.11	2024-06-25	30	轻载	4122	徐州.徐沙河变/1号主变	4.613	徐州.徐沙河变新/10kV.10千伏I段母线	4122
睢宁	10kV.徐甘142线	10	405	D5000维护值	135.88	2024-03-26	31.3	轻载	2715	徐州.徐沙河变/1号主变	4.613	徐州.徐沙河变/10kV.10千伏IV段母线	2715
睢宁	10kV.徐刘2线	10	600	D5000维护值	100.08	2023-12-21	18.4	轻载	5359	徐州.徐沙河变/1号主变	4.613	徐州.徐沙河变新/10kV.10千伏II段母线	4613
睢宁	10kV.方同137线	10	595	D5000维护值	0		0	中载	7213	徐州.方杨变/1号主变	11.435	徐州.方杨变/10kV.10千伏II段母线	7213
睢宁	10kV.方桥116线	10	550	D5000维护值	138	2023-08-05	26.5	轻载	4141	徐州.方杨变/1号主变	11.435	徐州.方杨变/10kV.10千伏I段母线	4141
睢宁	10kV.方南143线	10	595	D5000维护值	403.2	2023-12-21	68.4	中载	168	徐州.方杨变/2号主变	8.201	徐州.方杨变/10kV.10千伏IV段母线	168
睢宁	10kV.方开114线	10	550	D5000维护值	21.6	2023-08-17	5.4	轻载	6157	徐州.方杨变/1号主变	11.435	徐州.方杨变/10kV.10千伏I段母线	6157
睢宁	10kV.方前145线	10	595	D5000维护值	86.4	2023-08-05	14.5	轻载	5722	徐州.方杨变/2号主变	8.201	徐州.方杨变/10kV.10千伏IV段母线	5722
睢宁	10kV.方盛112线	10	550	D5000维护值	417.6	2023-12-21	75.7	重载	0	徐州.方杨变/1号主变	11.435	徐州.方杨变/10kV.10千伏I段母线	0
睢宁	10kV.方青126线	10	550	D5000维护值	255.6	2024-07-08	46.2	轻载	2271	徐州.方杨变/1号主变	11.435	徐州.方杨变/10kV.10千伏II段母线	2271
睢宁	10kV.方井124线	10	550	D5000维护值	138	2023-12-21	26.1	轻载	4184	徐州.方杨变/1号主变	11.435	徐州.方杨变/10kV.10千伏II段母线	4184
睢宁	10kV.方城122线	10	550	D5000维护值	194.4	2023-12-21	36.1	轻载	3234	徐州.方杨变/1号主变	11.435	徐州.方杨变/10kV.10千伏II段母线	3234
睢宁	10kV.方周1线134线	10	595	D5000维护值	188.4	2023-12-21	31.1	轻载	4011	徐州.方杨变/1号主变	11.435	徐州.方杨变/10kV.10千伏III段母线	4011
睢宁	10kV.方星136线	10	595	D5000维护值	409.2	2023-12-21	72.4	重载	0	徐州.方杨变/1号主变	11.435	徐州.方杨变/10kV.10千伏II段母线	0
睢宁	10kV.方武117线	10	550	D5000维护值	198	2024-02-07	38.4	轻载	3008	徐州.方杨变/1号主变	11.435	徐州.方杨变/10kV.10千伏I段母线	3008
睢宁	10kV.方中142线	10	595	D5000维护值	97.2	2024-05-11	16.5	轻载	5508	徐州.方杨变/2号主变	8.201	徐州.方杨变/10kV.10千伏IV段母线	5508
睢宁	10kV.方东115线	10	550	D5000维护值	194.4	2023-08-05	35.2	轻载	3313	徐州.方杨变/1号主变	11.435	徐州.方杨变/10kV.10千伏I段母线	3313
睢宁	10kV.方周2线144线	10	595	D5000维护值	102	2024-07-10	17	轻载	5460	徐州.方杨变/2号主变	8.201	徐州.方杨变/10kV.10千伏IV段母线	5460
睢宁	10kV.方阳113线	10	550	D5000维护值	180	2024-02-02	34.3	轻载	3404	徐州.方杨变/1号主变	11.435	徐州.方杨变/10kV.10千伏I段母线	3404
睢宁	10kV.方天146线	10	595	D5000维护值	339.6	2023-12-21	59.4	中载	1093	徐州.方杨变/2号主变	8.201	徐州.方杨变/10kV.10千伏IV段母线	1093
睢宁	10kV.方江121线	10	550	D5000维护值	343.2	2023-12-21	64.6	中载	512	徐州.方杨变/1号主变	11.435	徐州.方杨变/10kV.10千伏II段母线	512
睢宁	10kV.方王125线	10	550	D5000维护值	115.2	2023-08-05	20.7	轻载	4695	徐州.方杨变/1号主变	11.435	徐州.方杨变/10kV.10千伏II段母线	4695
睢宁	10kV.方西123线	10	550	D5000维护值	106.8	2023-12-22	18.9	轻载	4866	徐州.方杨变/1号主变	11.435	徐州.方杨变/10kV.10千伏II段母线	4866
睢宁	10kV.方宝133线	10	300	D5000维护值	0.6	2023-10-14	1.1	轻载	3583	徐州.方杨变/1号主变	11.435	徐州.方杨变/10kV.10千伏III段母线	3583
睢宁	10kV.方米135线	10	490	D5000维护值	44.4	2023-08-05	10.1	轻载	5083	徐州.方杨变/1号主变	11.435	徐州.方杨变/10kV.10千伏III段母线	5083
睢宁	10kV.李集103线	10	550	D5000维护值	0		0	中载	6668	徐州.李集变/1号主变	9.675	徐州.李集变/10kV.10千伏I段母线	6668
睢宁	10kV.李南104线	10	550	D5000维护值	0		0	中载	6668	徐州.李集变/2号主变	13.248	徐州.李集变/10kV.10千伏II段母线	6668
睢宁	10kV.李周107线	10	550	D5000维护值	104.24	2023-08-05	19.6	轻载	4805	徐州.李集变/1号主变	9.675	徐州.李集变/10kV.10千伏I段母线	4805
睢宁	10kV.李东108线	10	550	D5000维护值	77.61	2024-02-07	14.4	轻载	5298	徐州.李集变/1号主变	9.675	徐州.李集变/10kV.10千伏II段母线	5298
睢宁	10kV.李徐109线	10	550	D5000维护值	73.57	2024-06-13	13.8	轻载	5356	徐州.李集变/1号主变	9.675	徐州.李集变/10kV.10千伏I段母线	5356
睢宁	10kV.李北105线	10	550	D5000维护值	89.3	2024-02-05	18.8	轻载	4878	徐州.李集变/1号主变	9.675	徐州.李集变/10kV.10千伏I段母线	4878
睢宁	10kV.李华106线	10	550	D5000维护值	0		0	中载	6668	徐州.李集变/2号主变	13.248	徐州.李集变/10kV.10千伏II段母线	6668
睢宁	10kV.李桃111线	10	550	D5000维护值	87.44	2024-06-14	15.8	轻载	5161	徐州.李集变/1号主变	9.675	徐州.李集变/10kV.10千伏I段母线	5161
睢宁	10kV.李中112线	10	550	D5000维护值	0		0	中载	6668	徐州.李集变/2号主变	13.248	徐州.李集变/10kV.10千伏II段母线	6668
睢宁	10kV.梁东105线	10	405	D5000维护值	103.24	2023-10-28	26.1	轻载	3062	徐州.梁集变/1号主变	5.04	徐州.梁集变/10kV.10千伏II段母线	3062
睢宁	10kV.梁西106线	10	405	D5000维护值	145.33	2023-12-21	39.5	轻载	2141	徐州.梁集变/2号主变	4	徐州.梁集变/10kV.10千伏II段母线	2141
睢宁	10kV.梁西104线	10	400	D5000维护值	111.74	2023-07-24	28.8	轻载	2858	徐州.梁集变/2号主变	4	徐州.梁集变/10kV.10千伏II段母线	2858
睢宁	10kV.梁中103线	10	300	D5000维护值	233.95	2023-12-21	77	重载	0	徐州.梁集变/1号主变	5.04	徐州.梁集变/10kV.10千伏I段母线	0
睢宁	10kV.沙岗107线	10	595	D5000维护值	15.46	2023-07-13	2.5	轻载	6952	徐州.沙集变/1号主变	8.022	徐州.沙集变/10kV.10千伏I段母线	6952
睢宁	10kV.沙西104线	10	550	D5000维护值	150.47	2024-01-25	25.3	轻载	4258	徐州.沙集变/2号主变	9.318	徐州.沙集变/10kV.10千伏II段母线	4258
睢宁	10kV.沙兴103线	10	550	D5000维护值	462.47	2024-02-20	80.9	重载	0	徐州.沙集变/1号主变	8.022	徐州.沙集变/10kV.10千伏I段母线	0
睢宁	10kV.沙源108线	10	62	D5000维护值	3.32	2023-06-15	5.5	轻载	693	徐州.沙集变/2号主变	9.318	徐州.沙集变/10kV.10千伏II段母线	693
睢宁	10kV.沙圩112线	10	305	D5000维护值	50.64	2024-06-16	14.5	轻载	2931	徐州.沙集变/2号主变	9.318	徐州.沙集变/10kV.10千伏II段母线	2931
睢宁	10kV.沙楼120线	10	485	轻负载	290.29	2024-01-24	57.3	中载	1069	徐州.沙集变/2号主变	9.318	徐州.沙集变/10kV.10千伏II段母线	1069
睢宁	10kV.沙北124线	10	550	D5000维护值	379.78	2024-01-22	67.6	中载	231	徐州.沙集变/2号主变	9.318	徐州.沙集变/10kV.10千伏II段母线	231
睢宁	10kV.沙王109线	10	420	D5000维护值	129.59	2024-01-23	33.6	轻载	2648	徐州.沙集变/1号主变	8.022	徐州.沙集变/10kV.10千伏I段母线	2648
睢宁	10kV.沙全106线	10	550	D5000维护值	199.96	2023-08-06	35.7	轻载	3263	徐州.沙集变/2号主变	9.318	徐州.沙集变/10kV.10千伏II段母线	3263
睢宁	10kV.沙东105线	10	550	D5000维护值	329.32	2024-01-23	65	中载	479	徐州.沙集变/1号主变	8.022	徐州.沙集变/10kV.10千伏I段母线	479
睢宁	10kV.沙庙110线	10	465	D5000维护值	346.2	2024-01-23	69.6	中载	32	徐州.沙集变/2号主变	9.318	徐州.沙集变/10kV.10千伏II段母线	32
睢宁	10kV.沙丁116线	10	550	D5000维护值	217.85	2024-02-06	41.8	轻载	2688	徐州.沙集变/2号主变	9.318	徐州.沙集变/10kV.10千伏II段母线	2688
睢宁	10kV.沙南122线	10	550	D5000维护值	274.99	2024-01-23	46.9	轻载	2201	徐州.沙集变/2号主变	9.318	徐州.沙集变/10kV.10千伏II段母线	2201
睢宁	10kV.沙南124线	10	419	D5000维护值	209.23	2024-05-05	52.5	中载	1269	徐州.潘洋变/2号主变	27.37	徐州.潘洋变/10kV.10千伏II段母线	1269
睢宁	10kV.潘郭126线	10	595	D5000维护值	55.81	2024-02-06	9.8	轻载	6200	徐州.潘洋变/2号主变	27.37	徐州.潘洋变/10kV.10千伏II段母线	6200
睢宁	10kV.潘潘129线	10	419	D5000维护值	78.83	2024-02-06	20.5	轻载	3595	徐州.潘洋变/2号主变	27.37	徐州.潘洋变/10kV.10千伏II段母线	3595
睢宁	10kV.潘园116线	10	595	D5000维护值	199.57	2023-12-15	32.3	轻载	3886	徐州.潘洋变/1号主变	29.569	徐州.潘洋变/10kV.10千伏I段母线	3886
睢宁	10kV.潘街118线	10	595	D5000维护值	96.59	2024-02-05	16.6	轻载	5504	徐州.潘洋变/1号主变	29.569	徐州.潘洋变/10kV.10千伏I段母线	5504
睢宁	10kV.潘黄11A线	10	419	D5000维护值	250.93	2024-02-04	61.7	中载	605	徐州.潘洋变/1号主变	29.569	徐州.潘洋变/10kV.10千伏I段母线	605
睢宁	10kV.潘徐125线	10	419	D5000维护值	99.89	2023-08-12	23.9	轻载	3343	徐州.潘洋变/2号主变	27.37	徐州.潘洋变/10kV.10千伏II段母线	3343
睢宁	10kV.潘中127线	10	419	D5000维护值	288.32	2023-12-21	71.7	重载	0	徐州.潘洋变/2号主变	27.37	徐州.潘洋变/10kV.10千伏II段母线	0
睢宁	10kV.潘安112线	10	419	D5000维护值	73.37	2023-07-24	16.3	轻					

睢宁	10kV.睢鸿1线11F线	10	600	D5000维护值	200.79	2023-12-21	35.5	轻载	3581	徐州.睢宁变/1号主变	2.361	徐州.睢宁变/10kV.10千伏I段母线	2361
睢宁	10kV.睢江1线135线	10	595	D5000维护值	52.92	2023-12-21	9.2	轻载	6262	徐州.睢宁变/2号主变	2.833	徐州.睢宁变/10kV.10千伏III段母线	2833
睢宁	10kV.睢盛149线	10	550	D5000维护值	170.09	2023-07-25	31.3	轻载	3691	徐州.睢宁变/2号主变	2.833	徐州.睢宁变/10kV.10千伏IV段母线	2833
睢宁	10kV.睢湾2线14K线	10	600	D5000维护值	191.12	2023-12-21	33.9	轻载	3755	徐州.睢宁变/2号主变	2.833	徐州.睢宁变/10kV.10千伏IV段母线	2833
睢宁	10kV.睢星112线	10	135	D5000维护值	303.62	2024-01-19	221	重载	0	徐州.睢宁变/1号主变	2.361	徐州.睢宁变/10kV.10千伏I段母线	0
睢宁	10kV.睢楚11K线	10	595	D5000维护值	162.99	2024-07-07	27.3	轻载	4404	徐州.睢宁变/1号主变	2.361	徐州.睢宁变/10kV.10千伏I段母线	2361
睢宁	10kV.睢万116线	10	600	D5000维护值	76.84	2023-08-04	12.3	轻载	5993	徐州.睢宁变/1号主变	2.361	徐州.睢宁变/10kV.10千伏I段母线	2361
睢宁	10kV.睢泰1线115线	10	550	D5000维护值	328.09	2024-01-22	58.8	中载	1065	徐州.睢宁变/1号主变	2.361	徐州.睢宁变/10kV.10千伏I段母线	1065
睢宁	10kV.睢西111线	10	595	D5000维护值	167.38	2023-12-21	29.1	轻载	4218	徐州.睢宁变/1号主变	2.361	徐州.睢宁变/10kV.10千伏I段母线	2361
睢宁	10kV.睢民123线	10	550	D5000维护值	382.42	2023-12-21	70.6	重载	0	徐州.睢宁变/1号主变	2.361	徐州.睢宁变/10kV.10千伏II段母线	0
睢宁	10kV.桃南106线	10	400	D5000维护值	203.22	2023-08-05	53.9	中载	1113	徐州.睢宁桃园变/2号主变	1.368	徐州.睢宁桃园变/10kV.10千伏II段母线	1113
睢宁	10kV.桃朱103线	10	423	D5000维护值	47.11	2023-11-03	12	轻载	4250	徐州.睢宁桃园变/1号主变	1.694	徐州.睢宁桃园变/10kV.10千伏I段母线	1694
睢宁	10kV.桃魏107线	10	400	D5000维护值	0		0	轻载	4850	徐州.睢宁桃园变/1号主变	1.694	徐州.睢宁桃园变/10kV.10千伏I段母线	1694
睢宁	10kV.桃西108线	10	264	D5000维护值	0		0	轻载	3200	徐州.睢宁桃园变/2号主变	1.368	徐州.睢宁桃园变/10kV.10千伏II段母线	1368
睢宁	10kV.桃陈105线	10	400	D5000维护值	239.44	2023-08-05	59.8	中载	706	徐州.睢宁桃园变/1号主变	1.694	徐州.睢宁桃园变/10kV.10千伏I段母线	706
睢宁	10kV.秦九116线	10	550	D5000维护值	446.44	2023-12-21	85.9	重载	0	徐州.秦庄变/1号主变	5.239	徐州.秦庄变/10kV.10千伏I段母线	0
睢宁	10kV.秦南124线	10	595	D5000维护值	21.95	2023-12-23	4.9	轻载	6706	徐州.秦庄变/2号主变	14.636	徐州.秦庄变/10kV.10千伏II段母线	6706
睢宁	10kV.秦武112线	10	550	D5000维护值	155.89	2024-02-01	28.7	轻载	3939	徐州.秦庄变/1号主变	5.239	徐州.秦庄变/10kV.10千伏I段母线	3939
睢宁	10kV.秦青131线	10	550	D5000维护值	104.26	2023-12-21	20	轻载	4760	徐州.秦庄变/2号主变	14.636	徐州.秦庄变/10kV.10千伏III段母线	4760
睢宁	10kV.秦东133线	10	595	D5000维护值	40.08	2023-12-21	7.3	轻载	6458	徐州.秦庄变/2号主变	14.636	徐州.秦庄变/10kV.10千伏III段母线	6458
睢宁	10kV.秦华136线	10	595	D5000维护值	146.63	2023-08-22	24	轻载	4742	徐州.秦庄变/2号主变	14.636	徐州.秦庄变/10kV.10千伏III段母线	4742
睢宁	10kV.秦虹138线	10	550	D5000维护值	426.35	2023-12-21	79.2	重载	0	徐州.秦庄变/1号主变	14.636	徐州.秦庄变/10kV.10千伏I段母线	0
睢宁	10kV.秦全111线	10	550	D5000维护值	179.4	2023-10-12	32.1	轻载	3610	徐州.秦庄变/1号主变	5.239	徐州.秦庄变/10kV.10千伏I段母线	3610
睢宁	10kV.秦阳141线	10	550	D5000维护值	439.71	2024-01-23	80.1	重载	0	徐州.秦庄变/2号主变	14.636	徐州.秦庄变/10kV.10千伏IV段母线	0
睢宁	10kV.秦印115线	10	196	D5000维护值	31.54	2023-12-21	17.4	轻载	1785	徐州.秦庄变/1号主变	5.239	徐州.秦庄变/10kV.10千伏I段母线	1785
睢宁	10kV.秦梁143线	10	550	D5000维护值	364.2	2023-12-20	68.4	中载	157	徐州.秦庄变/2号主变	14.636	徐州.秦庄变/10kV.10千伏IV段母线	157
睢宁	10kV.秦郭114线	10	550	D5000维护值	254.24	2023-12-23	45.6	轻载	2328	徐州.秦庄变/1号主变	5.239	徐州.秦庄变/10kV.10千伏I段母线	2328
睢宁	10kV.秦北145线	10	550	D5000维护值	410.65	2023-12-21	79.7	重载	0	徐州.秦庄变/2号主变	14.636	徐州.秦庄变/10kV.10千伏IV段母线	0
睢宁	10kV.秦乐123线	10	595	D5000维护值	240.96	2023-12-21	41.6	轻载	2928	徐州.秦庄变/2号主变	14.636	徐州.秦庄变/10kV.10千伏II段母线	2928
睢宁	10kV.秦宁114线	10	595	D5000维护值	492.48	2023-12-21	90.8	重载	0	徐州.秦庄变/1号主变	5.239	徐州.秦庄变/10kV.10千伏I段母线	0
睢宁	10kV.秦洲126线	10	595	D5000维护值	1.67	2024-04-30	0.1	轻载	7208	徐州.秦庄变/2号主变	14.636	徐州.秦庄变/10kV.10千伏II段母线	7208
睢宁	10kV.秦铁118线	10	550	D5000维护值	347.31	2024-01-22	60.8	中载	873	徐州.秦庄变/1号主变	5.239	徐州.秦庄变/10kV.10千伏I段母线	873
睢宁	10kV.秦刚132线	10	550	D5000维护值	288.71	2024-02-01	53.5	中载	1576	徐州.秦庄变/2号主变	14.636	徐州.秦庄变/10kV.10千伏III段母线	1576
睢宁	10kV.秦园134线	10	595	D5000维护值	0		0	轻载	7213	徐州.秦庄变/2号主变	14.636	徐州.秦庄变/10kV.10千伏III段母线	7213
睢宁	10kV.秦鼎137线	10	550	D5000维护值	192.11	2023-12-21	36.2	轻载	3219	徐州.秦庄变/2号主变	14.636	徐州.秦庄变/10kV.10千伏III段母线	3219
睢宁	10kV.秦中113线	10	550	D5000维护值	421.89	2023-12-21	79.1	重载	0	徐州.秦庄变/1号主变	5.239	徐州.秦庄变/10kV.10千伏I段母线	0
睢宁	10kV.秦南142线	10	550	D5000维护值	267.97	2024-01-19	47.6	轻载	2129	徐州.秦庄变/2号主变	14.636	徐州.秦庄变/10kV.10千伏IV段母线	2129
睢宁	10kV.秦双112线	10	550	D5000维护值	281.69	2023-12-18	50.1	中载	1900	徐州.秦庄变/1号主变	5.239	徐州.秦庄变/10kV.10千伏I段母线	1900
睢宁	10kV.秦龙144线	10	550	D5000维护值	269.21	2023-12-21	49.9	轻载	1918	徐州.秦庄变/2号主变	14.636	徐州.秦庄变/10kV.10千伏IV段母线	1918
睢宁	10kV.秦城122线	10	553	D5000维护值	294.22	2023-12-21	55.2	中载	1416	徐州.秦庄变/2号主变	14.636	徐州.秦庄变/10kV.10千伏II段母线	1416
睢宁	10kV.空苏122线	10	462	D5000维护值	171.74	2023-12-21	36.8	轻载	2659	徐州.空港变/2号主变	33.681	徐州.空港变/10kV.10千伏II段母线	2659
睢宁	10kV.空园112线	10	595	D5000维护值	0		0	轻载	7213	徐州.空港变/1号主变	35.591	徐州.空港变/10kV.10千伏I段母线	7213
睢宁	10kV.空机114线	10	485	经验值	9.43	2024-04-15	2.1	轻载	5705	徐州.空港变/1号主变	35.591	徐州.空港变/10kV.10千伏I段母线	5705
睢宁	10kV.空中121线	10	350	D5000维护值	319.71	2024-07-11	90.8	重载	0	徐州.空港变/2号主变	33.681	徐州.空港变/10kV.10千伏II段母线	0
睢宁	10kV.空位123线	10	485	经验值	55.62	2024-02-03	12	轻载	4869	徐州.空港变/2号主变	33.681	徐州.空港变/10kV.10千伏II段母线	4869
睢宁	10kV.空张111线	10	595	D5000维护值	79.34	2024-02-04	14.2	轻载	5750	徐州.空港变/1号主变	35.591	徐州.空港变/10kV.10千伏I段母线	5750
睢宁	10kV.空陈113线	10	485	经验值	28.54	2024-02-05	6	轻载	5378	徐州.空港变/1号主变	35.591	徐州.空港变/10kV.10千伏I段母线	5378
睢宁	10kV.空天115线	10	485	经验值	411.05	2024-07-07	86.4	重载	0	徐州.空港变/1号主变	35.591	徐州.空港变/10kV.10千伏I段母线	0
睢宁	10kV.联潘135线	10	485	经验值	232.04	2024-06-13	48	轻载	1847	徐州.联群变/2号主变	0	徐州.联群变/10kV.10千伏III段母线	0
睢宁	10kV.联文137线	10	550	D5000维护值	0		0	轻载	6668	徐州.联群变/2号主变	0	徐州.联群变/10kV.10千伏III段母线	0
睢宁	10kV.联中111线	10	550	D5000维护值	182.47	2023-12-21	35.4	轻载	3292	徐州.联群变/1号主变	1.903	徐州.联群变/10kV.10千伏I段母线	1903
睢宁	10kV.联安142线	10	600	D5000维护值	364.58	2023-12-21	62.6	中载	764	徐州.联群变/2号主变	0	徐州.联群变/10kV.10千伏IV段母线	0
睢宁	10kV.联铁1线	10	481	D5000维护值	24.84	2024-01-22	5.5	轻载	5374	徐州.联群变/1号主变	1.903	徐州.联群变/10kV.10千伏I段母线	1903
睢宁	10kV.联场II线	10	550	D5000维护值	530.52	2023-12-20	98.9	重载	0	徐州.联群变/2号主变	0	徐州.联群变/10kV.10千伏IV段母线	0
睢宁	10kV.联北115线	10	550	D5000维护值	203.56	2023-12-21	38	轻载	3051	徐州.联群变/1号主变	1.903	徐州.联群变/10kV.10千伏I段母线	1903
睢宁	10kV.联印146线	10	196	D5000维护值	0		0	轻载	2377	徐州.联群变/2号主变	0	徐州.联群变/10kV.10千伏IV段母线	0
睢宁	10kV.联李121线	10	405	D5000维护值	301.3	2024-02-05	76.8	重载	0	徐州.联群变/1号主变	1.903	徐州.联群变/10kV.10千伏II段母线	0
睢宁	10kV.联学152线	10	595	D5000维护值	18.14	2024-02-09	3.3	轻载	6874	徐州.联群变/2号主变	0	徐州.联群变/10kV.10千伏IV段母线	0
睢宁	10kV.联江1线123线	10	595	D5000维护值	423.29	2023-12-21	76.3	重载	0	徐州.联群变/1号主变	1.903	徐州.联群变/10kV.10千伏II段母线	0
睢宁	10kV.联佳155线	10	595	D5000维护值	39.49	2024-06-28	6.9	轻载	6503	徐州.联群变/2号主变	0	徐州.联群变/10kV.10千伏IV段母线	0
睢宁	10kV.联南126线	10	550	D5000维护值	409.58	2024-04-01	73.7	重载	0	徐州.联群变/1号主变	1.903	徐州.联群变/10kV.10千伏II段母线	0
睢宁	10kV.联铁2线	10	481	D5000维护值	34.69	2024-02-22	7.5	轻载	5208	徐州.联群变/2号主变	0	徐州.联群变/10kV.10千伏III段母线	0
睢宁	10kV.联场I线	10	550	D5000维护值	363.53	2023-12-21	69.2	中载	77	徐州.联群变/2号主变	0	徐州.联群变/10kV.10千伏III段母线	0
睢宁	10kV.联龙138线	10	557	D5000维护值	335.58	2024-01-24	63.1	中载	663	徐州.联群变/2号主变	0	徐州.联群变/10kV.10千伏III段母线	0
睢宁	10kV.联东112线	10	550	D5000维护值	220.08	2024-06-02	39.3	轻载	2920	徐州.联群变/1号主变	1.903	徐州.联群变/10kV.10千伏I段母线	1903
睢宁	10kV.联江143线	10	550	D5000维护值	208.13	2024-01-22	37.9	轻载	3059	徐州.联群变/2号主变	0	徐州.联群变/10kV.10千伏IV段母线	0
睢宁	10kV.联乐114线	10	595	D5000维护值	215.51	2023-12-21	36.3	轻载	3472	徐州.联群变/1号主变	1.903	徐州.联群变/10kV.10千伏I段母线	1903
睢宁	10kV.联八2线145线	10	595	D5000维护值	248.21	2023-12-21	43.9	轻载	2691	徐州.联群变/2号主变	0	徐州.联群变/10kV.10千伏IV段母线	0
睢宁	10kV.联水线	10	488	D5000维护值	508.37	2024-05-09	59	中载	933	徐州.联群变/1号主变	1.903	徐州.联群变/10kV.10千伏I段母线	933
睢宁	10kV.联八1线151线	10	595	D5000维护值	189.76	2024-01-22	33.5	轻载	3756	徐州.联群变/2号主变	0	徐州.联群变/10kV.10千伏IV段母线	0
睢宁	10kV.联全122线	10	405	D5000维护值	318.17	2023-07-17	80.9	重载	0	徐州.联群变/1号主变	1.903	徐州.联群变/10kV.10千伏II段母线	0
睢宁	10kV.联西154线	10	595	D5000维护值	274.62	2024-05-11	47	轻载	2365	徐州.联群变/2号主变	0	徐州.联群变/10kV.10千伏IV段母线	0
睢宁	10kV.联魏125线	10	550	D5000维护值	185.28	2023-12-21	36	轻载	3241	徐州.联群变/1号主变	1.903	徐州.联群变/10kV.10千伏II段母线	1903
睢宁	10kV.联民线	10	550	D5000维护值	382.86	2024-06-14	74.2	重载	0	徐州.联群变/2号主变	0	徐州.联群变/10kV.10千伏III段母线	0
睢宁	10kV.浦东103线	10	450	D5000维护值	169.65	2024-02-09	37.9	轻载	2499	徐州.浦棠变/2号主变	1.15	徐州.浦棠变/10kV.10千伏I段母线	1150
睢宁	10kV.浦南105线	10	550	D5000维护值	8.87	2023-07-16	1.7	轻载	6511	徐州.浦棠变/2号主变	1.15	徐州.浦棠变/10kV.10千伏I段母线	1150
睢宁	10kV.浦张107线	10	500	D5000维护值	96.19	2023-08-05	19.3	轻载	4389	徐州.浦棠变/2号主变	1.15	徐州.浦棠变/10kV.10千伏I段母线	1150
睢宁	10kV.浦北104线	10	520	D5000维护值	83.23	2023-08-12	15.6	轻载	4903	徐州.浦棠变/2号主变	1.15	徐州.浦棠变/10kV.10千伏II段母线	1150
睢宁	10kV.浦魏106线	10	500	D5000维护值	55.73	2023-08							

睢宁	10kV.高金106线	10	264	D5000维护值	304.9	2023-11-11	105.3	重载	0	徐州.高集变/2号主变	1.635	徐州.高集变/10kV.10千伏II段母线	0
睢宁	10kV.高河107线	10	480	D5000维护值	0		0	轻载	5820	徐州.高集变/1号主变	2.565	徐州.高集变/10kV.10千伏I段母线	2565
睢宁	10kV.鲁盛123线	10	550	D5000维护值	106.59	2023-12-03	18.4	轻载	4918	徐州.鲁庙变/1号主变	14.269	徐州.鲁庙变/10kV.10千伏I段母线	4918
睢宁	10kV.鲁陈105线	10	550	D5000维护值	197.79	2024-02-01	35.8	轻载	3256	徐州.鲁庙变/1号主变	14.269	徐州.鲁庙变/10kV.10千伏I段母线	3256
睢宁	10kV.鲁孙107线	10	550	D5000维护值	122.54	2024-02-05	22.8	轻载	4500	徐州.鲁庙变/1号主变	14.269	徐州.鲁庙变/10kV.10千伏I段母线	4500
睢宁	10kV.鲁营125线	10	553	D5000维护值	87.58	2024-02-09	16.2	轻载	5139	徐州.鲁庙变/1号主变	14.269	徐州.鲁庙变/10kV.10千伏I段母线	5139
睢宁	10kV.鲁工106线	10	423	D5000维护值	123.34	2023-12-18	29.3	轻载	2983	徐州.鲁庙变/2号主变	1.194	徐州.鲁庙变/10kV.10千伏II段母线	1194
睢宁	10kV.鲁宋110线	10	423	D5000维护值	258.59	2024-02-05	60.5	中载	699	徐州.鲁庙变/2号主变	1.194	徐州.鲁庙变/10kV.10千伏II段母线	699
睢宁	10kV.鲁杨114线	10	300	D5000维护值	115.31	2023-08-05	39.4	轻载	1592	徐州.鲁庙变/2号主变	1.194	徐州.鲁庙变/10kV.10千伏II段母线	1194
睢宁	10kV.鲁园121线	10	595	D5000维护值	24.24	2024-07-11	3.8	轻载	6822	徐州.鲁庙变/1号主变	14.269	徐州.鲁庙变/10kV.10千伏I段母线	6822
睢宁	10kV.鲁街109线	10	550	D5000维护值	183.19	2024-02-05	33.2	轻载	3504	徐州.鲁庙变/1号主变	14.269	徐州.鲁庙变/10kV.10千伏I段母线	3504
睢宁	10kV.鲁田127线	10	550	D5000维护值	103.12	2024-02-05	20.1	轻载	4752	徐州.鲁庙变/1号主变	14.269	徐州.鲁庙变/10kV.10千伏I段母线	4752
睢宁	10kV.鲁赵104线	10	550	D5000维护值	142.32	2023-08-17	24.7	轻载	4314	徐州.鲁庙变/2号主变	1.194	徐州.鲁庙变/10kV.10千伏II段母线	1194
睢宁	10kV.鲁东108线	10	550	D5000维护值	194.06	2023-07-24	36.6	轻载	3180	徐州.鲁庙变/2号主变	1.194	徐州.鲁庙变/10kV.10千伏II段母线	1194
睢宁	10kV.鲁苏112线	10	550	D5000维护值	164.23	2023-08-05	30.4	轻载	3775	徐州.鲁庙变/2号主变	1.194	徐州.鲁庙变/10kV.10千伏II段母线	1194
睢宁	10kV.仙兴线	10	485	经验值	273.71	2024-07-06	53.8	中载	1364	江苏.子仙变/2号主变	0	江苏.子仙变/10kV.10千伏II段母线	0
睢宁	10kV.仙主线	10	550	D5000维护值	128.43	2024-02-09	25	轻载	4291	江苏.子仙变/2号主变	0	江苏.子仙变/10kV.10千伏II段母线	0
睢宁	10kV.仙湖线	10	550	D5000维护值	38.54	2024-06-16	6.8	轻载	6023	江苏.子仙变/2号主变	0	江苏.子仙变/10kV.10千伏II段母线	0
睢宁	10kV.仙苏线	10	550	D5000维护值	29.56	2024-04-03	1.3	轻载	6541	江苏.子仙变/2号主变	0	江苏.子仙变/10kV.10千伏II段母线	0
睢宁	10kV.仙南线	10	550	D5000维护值	109.04	2024-02-02	20.3	轻载	4735	江苏.子仙变/2号主变	0	江苏.子仙变/10kV.10千伏II段母线	0
睢宁	10kV.仙魏线	10	550	D5000维护值	151.83	2023-08-05	27.3	轻载	4064	江苏.子仙变/2号主变	0	江苏.子仙变/10kV.10千伏II段母线	0
睢宁	10kV.仙金线	10	550	D5000维护值	54.94	2023-08-05	9.8	轻载	5734	江苏.子仙变/2号主变	0	江苏.子仙变/10kV.10千伏II段母线	0
睢宁	10kV.仙朱线	10	550	D5000维护值	195.69	2024-04-01	33	轻载	3521	江苏.子仙变/2号主变	0	江苏.子仙变/10kV.10千伏II段母线	0
睢宁	10kV.仙西线	10	485	经验值	162.36	2024-03-09	33.8	轻载	3042	江苏.子仙变/2号主变	0	江苏.子仙变/10kV.10千伏II段母线	0
睢宁	10kV.仙庙线	10	550	D5000维护值	200.46	2023-08-17	36	轻载	3234	江苏.子仙变/2号主变	0	江苏.子仙变/10kV.10千伏II段母线	0
睢宁	10kV.仙袁线	10	550	D5000维护值	122.8	2023-08-12	22.3	轻载	4548	江苏.子仙变/2号主变	0	江苏.子仙变/10kV.10千伏II段母线	0
睢宁	10kV.童魏线	10	485	经验值	94.67	2024-02-05	20.3	轻载	4174	江苏.童庙变/1号主变	47.856	江苏.童庙变/10kV.10千伏I段母线	4174
睢宁	10kV.童叶线	10	485	经验值	103.54	2024-03-09	17.2	轻载	4436	江苏.童庙变/1号主变	47.856	江苏.童庙变/10kV.10千伏I段母线	4436
睢宁	10kV.童北线	10	485	经验值	83.5	2024-02-09	16	轻载	4533	江苏.童庙变/1号主变	47.856	江苏.童庙变/10kV.10千伏II段母线	4533
睢宁	10kV.童陶线	10	485	经验值	143.83	2024-01-22	31.1	轻载	3268	江苏.童庙变/1号主变	47.856	江苏.童庙变/10kV.10千伏II段母线	3268
睢宁	10kV.童浦线	10	485	经验值	60.7	2023-07-10	12.6	轻载	4818	江苏.童庙变/1号主变	47.856	江苏.童庙变/10kV.10千伏II段母线	4818
睢宁	10kV.童街线	10	485	经验值	129.41	2024-02-09	28	轻载	3531	江苏.童庙变/1号主变	47.856	江苏.童庙变/10kV.10千伏II段母线	3531
睢宁	10kV.童东线	10	485	经验值	52.34	2023-08-05	10.6	轻载	4991	江苏.童庙变/1号主变	47.856	江苏.童庙变/10kV.10千伏I段母线	4991
睢宁	10kV.童梁线	10	550	D5000维护值	99.14	2023-10-24	19.2	轻载	4838	江苏.童庙变/1号主变	47.856	江苏.童庙变/10kV.10千伏II段母线	4838
睢宁	10kV.童张线	10	485	经验值	167.46	2024-02-09	36.4	轻载	2824	江苏.童庙变/1号主变	47.856	江苏.童庙变/10kV.10千伏II段母线	2824
睢宁	10kV.童王线	10	485	经验值	94.57	2024-06-25	18.4	轻载	4331	江苏.童庙变/1号主变	47.856	江苏.童庙变/10kV.10千伏II段母线	4331
贾汪	10kV.河龙116线	10	595	D5000维护值	93.64	2024-07-09	15.6	轻载	5603	徐州.不老河变/1号主变	26.288	徐州.不老河变/10kV.10千伏I段母线	5603
贾汪	10kV.河西111线	10	595	D5000维护值	145.87	2024-01-16	23.3	轻载	4811	徐州.不老河变/1号主变	26.288	徐州.不老河变/10kV.10千伏I段母线	4811
贾汪	10kV.河韩123线	10	595	D5000维护值	586.51	2023-12-12	97.2	重载	0	徐州.不老河变/2号主变	20.191	徐州.不老河变/10kV.10千伏II段母线	0
贾汪	10kV.河锦125线	10	595	D5000维护值	267.85	2023-11-11	42.7	轻载	2810	徐州.不老河变/2号主变	20.191	徐州.不老河变/10kV.10千伏II段母线	2810
贾汪	10kV.河健127线	10	595	D5000维护值	0		0	轻载	7213	徐州.不老河变/2号主变	20.191	徐州.不老河变/10kV.10千伏II段母线	7213
贾汪	10kV.河中117线	10	595	D5000维护值	60.97	2024-06-28	10.6	轻载	6123	徐州.不老河变/1号主变	26.288	徐州.不老河变/10kV.10千伏I段母线	6123
贾汪	10kV.河工112线	10	595	D5000维护值	533.26	2023-12-12	90.3	重载	0	徐州.不老河变/1号主变	26.288	徐州.不老河变/10kV.10千伏I段母线	0
贾汪	10kV.河青110线	10	595	D5000维护值	273.36	2023-08-03	42.5	轻载	2839	徐州.不老河变/1号主变	26.288	徐州.不老河变/10kV.10千伏I段母线	2839
贾汪	10kV.河园124线	10	595	D5000维护值	494.08	2024-03-02	81	重载	0	徐州.不老河变/2号主变	20.191	徐州.不老河变/10kV.10千伏II段母线	0
贾汪	10kV.河业126线	10	595	D5000维护值	75.73	2024-06-19	12.9	轻载	5880	徐州.不老河变/2号主变	20.191	徐州.不老河变/10kV.10千伏II段母线	5880
贾汪	10kV.河安118线	10	595	D5000维护值	270.76	2024-07-06	45.3	轻载	2547	徐州.不老河变/1号主变	26.288	徐州.不老河变/10kV.10千伏I段母线	2547
贾汪	10kV.东新A118线	10	595	D5000维护值	194.92	2023-12-21	32.7	轻载	3844	徐州.东山变/1号主变	0	徐州.东山变/10kV.10千伏I段母线	0
贾汪	10kV.东新B123线	10	595	D5000维护值	295.58	2023-12-21	48.5	轻载	2216	徐州.东山变/2号主变	0	徐州.东山变/10kV.10千伏II段母线	0
贾汪	10kV.东开一112线	10	595	D5000维护值	361.89	2024-05-16	61.9	中载	832	徐州.东山变/1号主变	0	徐州.东山变/10kV.10千伏I段母线	0
贾汪	10kV.东韩B125线	10	595	D5000维护值	205.06	2023-07-13	34.4	轻载	3669	徐州.东山变/2号主变	0	徐州.东山变/10kV.10千伏II段母线	0
贾汪	10kV.东岗114线	10	485	经验值	0		0	轻载	5880				5880
贾汪	10kV.东开二126线	10	595	D5000维护值	323.81	2024-03-04	58.9	中载	1147	徐州.东山变/2号主变	0	徐州.东山变/10kV.10千伏II段母线	0
贾汪	10kV.东华129线	10	595	D5000维护值	30.28	2024-01-22	5.6	轻载	6639	徐州.东山变/2号主变	0	徐州.东山变/10kV.10千伏II段母线	0
贾汪	10kV.东步12C线	10	600	D5000维护值	0		0	轻载	7274	徐州.东山变/2号主变	0	徐州.东山变/10kV.10千伏II段母线	0
贾汪	10kV.东贾A117线	10	595	D5000维护值	321.76	2023-12-21	55.1	中载	1533	徐州.东山变/1号主变	0	徐州.东山变/10kV.10千伏I段母线	0
贾汪	10kV.东康119线	10	595	D5000维护值	193.06	2023-12-21	33.4	轻载	3776	徐州.东山变/1号主变	0	徐州.东山变/10kV.10千伏I段母线	0
贾汪	10kV.东贾B124线	10	595	D5000维护值	199.37	2023-12-21	35	轻载	3610	徐州.东山变/2号主变	0	徐州.东山变/10kV.10千伏II段母线	0
贾汪	10kV.东中113线	10	595	D5000维护值	380.18	2023-11-16	64.1	中载	608	徐州.东山变/1号主变	0	徐州.东山变/10kV.10千伏I段母线	0
贾汪	10kV.东大12A线	10	595	D5000维护值	94.21	2023-08-03	17.5	轻载	5413	徐州.东山变/2号主变	0	徐州.东山变/10kV.10千伏II段母线	0
贾汪	10kV.东利12F线	10	350	D5000维护值	126.91	2024-06-14	36.2	轻载	2051	徐州.东山变/2号主变	0	徐州.东山变/10kV.10千伏II段母线	0
贾汪	10kV.东开12E线	10	595	D5000维护值	359.55	2024-01-03	53.4	中载	1709	徐州.东山变/2号主变	0	徐州.东山变/10kV.10千伏II段母线	0
贾汪	10kV.东韩A115线	10	595	D5000维护值	387.95	2024-01-18	64	中载	619	徐州.东山变/1号主变	0	徐州.东山变/10kV.10千伏I段母线	0
贾汪	10kV.仙赵123线	10	595	D5000维护值	197.62	2023-12-21	35.2	轻载	3585	徐州.仙桃变/2号主变	28.152	徐州.仙桃变/10kV.10千伏II段母线	3585
贾汪	10kV.仙彭110线	10	595	D5000维护值	285.96	2023-08-05	48	轻载	2266	徐州.仙桃变/1号主变	25.927	徐州.仙桃变/10kV.10千伏I段母线	2266
贾汪	10kV.仙马118线	10	595	D5000维护值	65.31	2024-06-10	10.5	轻载	6133	徐州.仙桃变/1号主变	25.927	徐州.仙桃变/10kV.10千伏I段母线	6133
贾汪	10kV.仙新124线	10	595	D5000维护值	255.88	2023-08-18	42.2	轻载	2864	徐州.仙桃变/2号主变	28.152	徐州.仙桃变/10kV.10千伏II段母线	2864
贾汪	10kV.仙岐111线	10	595	D5000维护值	186.52	2024-07-06	31.6	轻载	3962	徐州.仙桃变/1号主变	25.927	徐州.仙桃变/10kV.10千伏I段母线	3962
贾汪	10kV.塔太111线	10	469	D5000维护值	223.6	2023-08-05	51.4	中载	1508	徐州.塔山变/1号主变	7.503	徐州.塔山变/10kV.10千伏I段母线	1508
贾汪	10kV.塔二线	10	469	D5000维护值	272.47	2023-08-05	58.9	中载	905	徐州.塔山变/2号主变	3.202	徐州.塔山变/10kV.10千伏II段母线	905
贾汪	10kV.塔一线	10	469	D5000维护值	256.52	2024-01-24	54.6	中载	1251	徐州.塔山变/1号主变	7.503	徐州.塔山变/10kV.10千伏I段母线	1251
贾汪	10kV.塔彭109线	10	469	D5000维护值	73.83	2023-08-05	15.7	轻载	4413	徐州.塔山变/1号主变	7.503	徐州.塔山变/10kV.10千伏I段母线	4413
贾汪	10kV.塔华108线	10	469	D5000维护值	356.84	2023-07-15	75.8	重载	0	徐州.塔山变/2号主变	3.202	徐州.塔山变/10kV.10千伏II段母线	0
贾汪	10kV.塔水线	10	469	D5000维护值	283.06	2023-12-25	59.2	中载	873	徐州.塔山变/2号主变	3.202	徐州.塔山变/10kV.10千伏II段母线	873
贾汪	10kV.塔金107线	10	364	D5000维护值	0		0	轻载	4413	徐州.塔山变/1号主变	7.503	徐州.塔山变/10kV.10千伏I段母线	4413
贾汪	10kV.夏医线	10	600	D5000维护值	151.03	2023-12-21	25.6	轻载	4610	徐州.夏桥变/#2主变	1.723	徐州.夏桥变/10kV.10千伏II段母线	1723
贾汪	10kV.夏水线	10	560	D5000维护值	11.25	2023-12-21	1.6	轻载	6631	徐州.夏桥变/#2主变	1.723	徐州.夏桥变/10kV.10千伏II段母线	1723
贾汪	10kV.夏湖线	10	560	D5000维护值	20.22	2024-01-22	3.9	轻载	6415	徐州.夏桥变/#2主变	1.723	徐州.夏桥变/10kV.10千伏II段母线	1723
贾汪	10kV.夏龙线	10	595	D5000维护值	54.86	2023-12-21	9	轻载	6288	徐州.夏桥变/#1主变	1.958	徐州.夏桥变/10kV.10千伏I段母线	1958
贾汪	10kV.夏桥107线	10	595	D5000维护值	39.74	2023-12-21	7.8	轻载	6413	徐州.夏桥变/#1主变	1.958	徐州.夏桥变	



贾汪	10kV.贾吴科线	10	595	D5000维护值	201.8	2024-06-13	34.6	轻载	3650	徐州.大吴变/1号主变	19.596	徐州.大吴变/10kV.10千伏I段母线	3650
贾汪	10kV.贾吴小线	10	595	D5000维护值	177.19	2023-12-22	33.8	轻载	3733	徐州.大吴变/2号主变	14.319	徐州.大吴变/10kV.10千伏II段母线	3733
贾汪	10kV.贾吴高线	10	595	D5000维护值	265.79	2024-01-31	46.4	轻载	2431	徐州.大吴变/2号主变	14.319	徐州.大吴变/10kV.10千伏II段母线	2431
贾汪	10kV.贾吴潘线	10	595	D5000维护值	52.91	2023-08-05	9.9	轻载	6192	徐州.大吴变/2号主变	14.319	徐州.大吴变/10kV.10千伏II段母线	6192
贾汪	10kV.贾吴平线	10	595	D5000维护值	372.31	2024-01-16	58.5	中载	1182	徐州.大吴变/2号主变	14.319	徐州.大吴变/10kV.10千伏II段母线	1182
贾汪	10kV.贾吴瓦线	10	595	D5000维护值	129.9	2023-08-05	23.9	中载	4751	徐州.大吴变/1号主变	19.596	徐州.大吴变/10kV.10千伏I段母线	4751
贾汪	10kV.贾吴荒线	10	595	D5000维护值	144.67	2023-08-05	24.4	轻载	4696	徐州.大吴变/1号主变	19.596	徐州.大吴变/10kV.10千伏I段母线	4696
贾汪	10kV.查凤线	10	595	D5000维护值	134.4	2023-11-12	22.7	轻载	4872	徐州.大查沃变/1号主变	34.5	徐州.大查沃变/10kV.10千伏I段母线	4872
贾汪	10kV.查贾三线	10	595	D5000维护值	398.64	2023-12-21	70.4	重载	0	徐州.大查沃变/1号主变	34.5	徐州.大查沃变/10kV.10千伏I段母线	0
贾汪	10kV.查贾四线	10	595	D5000维护值	201.12	2023-12-21	34.8	轻载	3628	徐州.大查沃变/2号主变	27.2	徐州.大查沃变/10kV.10千伏II段母线	3628
贾汪	10kV.查泉线	10	595	D5000维护值	169.68	2023-12-21	29.8	轻载	4145	徐州.大查沃变/2号主变	27.2	徐州.大查沃变/10kV.10千伏II段母线	4145
贾汪	10kV.查大线	10	595	D5000维护值	147.48	2023-08-05	25.9	轻载	4542	徐州.大查沃变/2号主变	27.2	徐州.大查沃变/10kV.10千伏II段母线	4542
贾汪	10kV.查贾一线	10	595	D5000维护值	459.72	2023-12-21	78.7	重载	0	徐州.大查沃变/1号主变	34.5	徐州.大查沃变/10kV.10千伏I段母线	0
贾汪	10kV.查贾二线	10	595	D5000维护值	383.88	2024-03-05	65.3	中载	485	徐州.大查沃变/2号主变	27.2	徐州.大查沃变/10kV.10千伏II段母线	485
贾汪	10kV.查石线	10	595	D5000维护值	224.16	2023-08-05	37.9	轻载	3304	徐州.大查沃变/2号主变	27.2	徐州.大查沃变/10kV.10千伏II段母线	3304
贾汪	10kV.屯鹿一线	10	595	D5000维护值	216	2024-07-01	35.7	轻载	3539	徐州.屯头变/#1主变	3.379	徐州.屯头变/10kV.10千伏I段母线	3379
贾汪	10kV.屯鹿114线	10	595	D5000维护值	0	2024-01-03	0	轻载	7213	徐州.屯头变/2号主变	11.058	徐州.屯头变/10kV.10千伏II段母线	7213
贾汪	10kV.屯化线	10	595	D5000维护值	0.2	2024-01-03	0	轻载	7213	徐州.屯头变/#1主变	3.379	徐州.屯头变/10kV.10千伏I段母线	3379
贾汪	10kV.屯朗线	10	595	D5000维护值	209.64	2023-09-20	34.8	轻载	3628	徐州.屯头变/2号主变	11.058	徐州.屯头变/10kV.10千伏II段母线	3628
贾汪	10kV.屯安111线	10	595	D5000维护值	1.2	2024-06-18	0	轻载	7212	徐州.屯头变/#1主变	3.379	徐州.屯头变/10kV.10千伏I段母线	3379
贾汪	10kV.屯恩112线	10	595	D5000维护值	398.04	2024-07-07	65.8	中载	433	徐州.屯头变/2号主变	11.058	徐州.屯头变/10kV.10千伏II段母线	433
贾汪	10kV.屯鹿二线	10	595	D5000维护值	388.08	2023-12-18	64.1	中载	604	徐州.屯头变/#1主变	3.379	徐州.屯头变/10kV.10千伏I段母线	604
贾汪	10kV.屯莫线	10	595	D5000维护值	165.6	2024-02-26	34.3	轻载	3678	徐州.屯头变/#1主变	3.379	徐州.屯头变/10kV.10千伏I段母线	3379
贾汪	10kV.屯白线	10	595	D5000维护值	78.72	2024-02-05	12.8	轻载	5891	徐州.屯头变/#1主变	3.379	徐州.屯头变/10kV.10千伏I段母线	3379
贾汪	10kV.庙通108线	10	385	D5000维护值	33.85	2023-12-21	8.7	轻载	4090	徐州.庙山变/#2主变	5.207	徐州.庙山变/10kV.10千伏II段母线	4090
贾汪	10kV.庙港112线	10	200	D5000维护值	29.33	2024-01-22	17.1	轻载	1832	徐州.庙山变/#2主变	5.207	徐州.庙山变/10kV.10千伏II段母线	1832
贾汪	10kV.庙夏103线	10	385	D5000维护值	132.89	2023-07-28	33.9	轻载	2410	徐州.庙山变/#1主变	7.664	徐州.庙山变/10kV.10千伏I段母线	2410
贾汪	10kV.庙河107线	10	357	D5000维护值	40.62	2023-12-21	11.3	轻载	3630	徐州.庙山变/#1主变	7.664	徐州.庙山变/10kV.10千伏I段母线	3630
贾汪	10kV.庙洒106线	10	385	D5000维护值	9.26	2024-04-15	3.6	轻载	4427	徐州.庙山变/#2主变	5.207	徐州.庙山变/10kV.10千伏II段母线	4427
贾汪	10kV.庙水二110线	10	150	D5000维护值	36.07	2023-05-30	23.3	轻载	1212	徐州.庙山变/#2主变	5.207	徐州.庙山变/10kV.10千伏II段母线	1212
贾汪	10kV.庙虎105线	10	385	D5000维护值	118.28	2024-06-14	29.7	轻载	2687	徐州.庙山变/#1主变	7.664	徐州.庙山变/10kV.10千伏I段母线	2687
贾汪	10kV.庙水111线	10	150	D5000维护值	83.64	2023-12-07	50.3	中载	511	徐州.庙山变/#1主变	7.664	徐州.庙山变/10kV.10千伏I段母线	511
贾汪	6kV.厂备612线	6	150	D5000维护值	0		0	轻载	1091				1091
贾汪	6kV.建南613线	6	595	D5000维护值	519.72	2023-08-05	90.5	重载	0				0
贾汪	6kV.建热二线	6	700	D5000维护值	0		0	轻载	5092				5092
贾汪	6kV.建华624线	6	595	D5000维护值	308.76	2023-12-21	54.3	中载	969				969
贾汪	6kV.建热一610线	6	700	D5000维护值	0		0	轻载	5092				5092
贾汪	6kV.建碱616线	6	595	D5000维护值	24.96	2024-01-23	2.5	轻载	4170				4170
贾汪	6kV.建程线	6	595	D5000维护值	507.72	2023-11-29	82.2	重载	0				0
贾汪	10kV.房华线	10	469	D5000维护值	28.13	2023-05-30	5.1	轻载	5271	徐州.房上变/#2主变	5.057	徐州.房上变/10kV.10千伏II段母线	5057
贾汪	10kV.房一线	10	469	D5000维护值	13.17	2024-03-08	2.7	轻载	5464	徐州.房上变/#2主变	5.057	徐州.房上变/10kV.10千伏II段母线	5057
贾汪	10kV.房纺线	10	469	D5000维护值	341.89	2024-04-21	70.4	重载	0	徐州.房上变/#1主变	8.294	徐州.房上变/10kV.10千伏I段母线	0
贾汪	10kV.房王113线	10	469	D5000维护值	87.01	2023-08-05	18.2	轻载	4204	徐州.房上变/#1主变	8.294	徐州.房上变/10kV.10千伏I段母线	4204
贾汪	10kV.房苑线	10	447	D5000维护值	15.31	2024-01-22	3.8	轻载	5123	徐州.房上变/#2主变	5.057	徐州.房上变/10kV.10千伏II段母线	5057
贾汪	10kV.房贾一线	10	469	D5000维护值	20.65	2023-05-30	4.3	轻载	5338	徐州.房上变/#2主变	5.057	徐州.房上变/10kV.10千伏II段母线	5057
贾汪	10kV.房林线	10	490	D5000维护值	62.11	2023-08-05	13.7	轻载	4775	徐州.房上变/#1主变	8.294	徐州.房上变/10kV.10千伏I段母线	4775
贾汪	10kV.房桥线	10	447	D5000维护值	23.44	2023-12-21	5.2	轻载	5015	徐州.房上变/#1主变	8.294	徐州.房上变/10kV.10千伏I段母线	5015
贾汪	10kV.新福一123线	10	595	D5000维护值	175.28	2024-06-13	29.7	轻载	4153	徐州.新桥变/3号主变	17.448	徐州.新桥变/10kV.10千伏II段母线	4153
贾汪	10kV.新李线	10	595	D5000维护值	264.78	2023-08-05	44.5	轻载	2631	徐州.新桥变/#1主变	16.965	徐州.新桥变/10kV.10千伏VI段母线	2631
贾汪	10kV.新御线	10	595	D5000维护值	100.83	2023-08-05	16.8	轻载	5483	徐州.新桥变/3号主变	17.448	徐州.新桥变/10kV.10千伏II段母线	5483
贾汪	10kV.新城162线	10	595	D5000维护值	175.87	2023-12-21	29.1	轻载	4219	徐州.新桥变/#1主变	16.965	徐州.新桥变/10kV.10千伏VI段母线	4219
贾汪	10kV.新鲁二线	10	595	D5000维护值	120.17	2023-12-21	20.1	轻载	5146	徐州.新桥变/#1主变	16.965	徐州.新桥变/10kV.10千伏I段母线	5146
贾汪	10kV.新桂164线	10	595	D5000维护值	54.81	2023-08-10	8.8	轻载	6305	徐州.新桥变/#1主变	16.965	徐州.新桥变/10kV.10千伏VI段母线	6305
贾汪	10kV.新福二114线	10	595	D5000维护值	148.9	2024-03-15	22.9	轻载	4850	徐州.新桥变/#1主变	16.965	徐州.新桥变/10kV.10千伏I段母线	4850
贾汪	10kV.新东线	10	595	D5000维护值	323	2023-12-21	54.5	中载	1601	徐州.新桥变/#1主变	16.965	徐州.新桥变/10kV.10千伏I段母线	1601
贾汪	10kV.新鸿线新鲁一线	10	595	D5000维护值	131.31	2023-12-21	22.1	轻载	4935	徐州.新桥变/3号主变	17.448	徐州.新桥变/10kV.10千伏II段母线	4935
贾汪	10kV.新中151线	10	595	D5000维护值	234.49	2023-09-18	40.1	轻载	3082	徐州.新桥变/3号主变	17.448	徐州.新桥变/10kV.10千伏V段母线	3082
贾汪	10kV.新金153线	10	595	D5000维护值	18.17	2024-01-24	3.2	轻载	6879	徐州.新桥变/3号主变	17.448	徐州.新桥变/10kV.10千伏V段母线	6879
贾汪	10kV.新公线	10	595	D5000维护值	272	2023-12-17	44.6	轻载	2614	徐州.新桥变/3号主变	17.448	徐州.新桥变/10kV.10千伏II段母线	2614
贾汪	10kV.新翰线	10	595	D5000维护值	19.93	2023-12-21	3.8	轻载	6827	徐州.新桥变/3号主变	17.448	徐州.新桥变/10kV.10千伏V段母线	6827
贾汪	10kV.新泉一124线	10	595	D5000维护值	60.96	2023-12-21	10	轻载	6180	徐州.新桥变/3号主变	17.448	徐州.新桥变/10kV.10千伏II段母线	6180
贾汪	10kV.新泉二161线	10	595	D5000维护值	47.48	2023-12-21	9.3	轻载	6252	徐州.新桥变/#1主变	16.965	徐州.新桥变/10kV.10千伏VI段母线	6252
贾汪	10kV.新高127线	10	595	D5000维护值	175.28	2024-03-15	30.1	轻载	4111	徐州.新桥变/3号主变	17.448	徐州.新桥变/10kV.10千伏II段母线	4111
贾汪	10kV.新十线	10	595	D5000维护值	91.16	2023-08-05	16.3	轻载	5538	徐州.新桥变/#1主变	16.965	徐州.新桥变/10kV.10千伏VI段母线	5538
贾汪	10kV.新大线	10	595	D5000维护值	91.45	2023-08-05	15.8	轻载	5589	徐州.新桥变/#1主变	16.965	徐州.新桥变/10kV.10千伏II段母线	5589
贾汪	10kV.新永线	10	595	D5000维护值	14.36	2024-02-05	1.4	轻载	7073	徐州.新桥变/#1主变	16.965	徐州.新桥变/10kV.10千伏VI段母线	7073
贾汪	10kV.新文116线	10	595	D5000维护值	418.55	2023-08-05	71.5	重载	0	徐州.新桥变/#1主变	16.965	徐州.新桥变/10kV.10千伏I段母线	0
贾汪	10kV.新龙线	10	595	D5000维护值	281.38	2023-09-07	47.9	轻载	2276	徐州.新桥变/#1主变	16.965	徐州.新桥变/10kV.10千伏I段母线	2276
贾汪	10kV.新卧线	10	595	D5000维护值	1.47	2024-02-04	0.8	轻载	7135	徐州.新桥变/3号主变	17.448	徐州.新桥变/10kV.10千伏V段母线	7135
贾汪	10kV.新康152线	10	595	D5000维护值	248.56	2023-09-07	43.7	轻载	2713	徐州.新桥变/3号主变	17.448	徐州.新桥变/10kV.10千伏V段母线	2713
贾汪	10kV.新华154线	10	595	D5000维护值	299.56	2023-12-21	51.2	中载	1934	徐州.新桥变/3号主变	17.448	徐州.新桥变/10kV.10千伏V段母线	1934
贾汪	10kV.江东126线	10	455	D5000维护值	262.75	2023-12-21	58.3	中载	921	徐州.江庄变/2号主变	8.803	徐州.江庄变/10kV.10千伏II段母线	921
贾汪	10kV.江关110线	10	455	D5000维护值	244.8	2023-09-07	52.3	中载	1398	徐州.江庄变/1号主变	6.989	徐州.江庄变/10kV.10千伏I段母线	1398
贾汪	10kV.江龙115线	10	455	D5000维护值	24.54	2024-02-04	6.2	轻载	5030	徐州.江庄变/1号主变	6.989	徐州.江庄变/10kV.10千伏II段母线	5030
贾汪	10kV.江北122线	10	455	D5000维护值	33.19	2024-01-18	6.9	轻载	4972	徐州.江庄变/2号主变	8.803	徐州.江庄变/10kV.10千伏II段母线	4972
贾汪	10kV.江钢107线	10	370	D5000维护值	0		0	轻载	4486	徐州.江庄变/2号主变	8.803	徐州.江庄变/10kV.10千伏II段母线	4486
贾汪	10kV.江西112线	10	455	D5000维护值	104.15	2023-08-05	24	轻载	3629	徐州.江庄变/1号主变	6.989	徐州.江庄变/10kV.10千伏I段母线	3629
贾汪	10kV.江钢121线	10	370	D5000维护值	26.17	2024-07-01	6.7	轻载	4055	徐州.江庄变/2号主变	8.803	徐州.江庄变/10kV.10千伏II段母线	4055
贾汪	10kV.江雷124线	10	455	D5000维护值	193.85	2023-07-24	42.8	轻载	2142	徐州.江庄变/2号主变	8.803	徐州.江庄变/10kV.10千伏II段母线	2142
贾汪	10kV.汴公线	10	420	D5000维护值	238.01	2023-08-05	56.7	中载	964	徐州.汴塘变/#1主变	3.632	徐州.汴塘变/10kV.10千伏I段母线	964
贾汪	10kV.汴马线	10	420	D5000维护值									

贾汪	10kV.荆答线荆佳线	10	400	D5000维护值	105.52	2024-01-22	25.9	轻载	3057	徐州.荆台变/#1主变	8.85	徐州.荆台变/10kV.10千伏I段母线	3057
贾汪	10kV.荆佳111线	10	595	D5000维护值	150.54	2024-02-24	25.6	轻载	4580	徐州.荆台变/#1主变	8.85	徐州.荆台变/10kV.10千伏I段母线	4580
贾汪	10kV.荆宝线	10	300	D5000维护值	0		0	轻载	3637	徐州.荆台变/2号主变	29.786	徐州.荆台变/10kV.10千伏II段母线	3637
贾汪	10kV.荆壕线	10	400	D5000维护值	26.03	2024-01-22	6.7	轻载	4383	徐州.荆台变/2号主变	29.786	徐州.荆台变/10kV.10千伏II段母线	4383
贾汪	10kV.荆潘线	10	595	D5000维护值	63.31	2023-12-22	12.3	轻载	5949	徐州.荆台变/2号主变	29.786	徐州.荆台变/10kV.10千伏II段母线	5949
贾汪	10kV.青九125线	10	595	D5000维护值	240.21	2023-03-05	38.4	轻载	3260	徐州.青山泉变/2号主变	13.569	徐州.青山泉变/10kV.10千伏II段母线	3260
贾汪	10kV.青东128线	10	400	D5000维护值	0		0	轻载	4850	徐州.青山泉变/2号主变	13.569	徐州.青山泉变/10kV.10千伏II段母线	4850
贾汪	10kV.青农一111线	10	595	D5000维护值	92.03	2023-07-13	14.2	轻载	5747	徐州.青山泉变/1号主变	27.846	徐州.青山泉变/10kV.10千伏I段母线	5747
贾汪	10kV.青八113线	10	595	D5000维护值	241.4	2023-12-21	43.2	轻载	2758	徐州.青山泉变/1号主变	27.846	徐州.青山泉变/10kV.10千伏I段母线	2758
贾汪	10kV.青泉一115线	10	595	D5000维护值	120.36	2023-12-21	20.6	轻载	5090	徐州.青山泉变/1号主变	27.846	徐州.青山泉变/10kV.10千伏I段母线	5090
贾汪	10kV.青中117线	10	595	D5000维护值	176.09	2023-12-28	29.3	轻载	4194	徐州.青山泉变/1号主变	27.846	徐州.青山泉变/10kV.10千伏I段母线	4194
贾汪	10kV.青升120线	10	595	D5000维护值	87.63	2024-01-16	13.9	轻载	5782	徐州.青山泉变/2号主变	13.569	徐州.青山泉变/10kV.10千伏II段母线	5782
贾汪	10kV.青泉四122线	10	595	D5000维护值	0		0	轻载	7213	徐州.青山泉变/2号主变	13.569	徐州.青山泉变/10kV.10千伏II段母线	7213
贾汪	10kV.青泉二124线	10	595	D5000维护值	0		0	轻载	7213	徐州.青山泉变/2号主变	13.569	徐州.青山泉变/10kV.10千伏II段母线	7213
贾汪	10kV.青纺126线	10	280	D5000维护值	53.5	2023-07-25	18.5	轻载	2500	徐州.青山泉变/2号主变	13.569	徐州.青山泉变/10kV.10千伏II段母线	2500
贾汪	10kV.青泉三110线	10	595	D5000维护值	0		0	轻载	7213	徐州.青山泉变/1号主变	27.846	徐州.青山泉变/10kV.10千伏I段母线	7213
贾汪	10kV.青园129线	10	595	D5000维护值	164.95	2023-12-15	22.8	轻载	4868	徐州.青山泉变/2号主变	13.569	徐州.青山泉变/10kV.10千伏II段母线	4868
贾汪	10kV.青山112线	10	595	D5000维护值	176.97	2023-10-21	30.8	轻载	4041	徐州.青山泉变/1号主变	27.846	徐州.青山泉变/10kV.10千伏I段母线	4041
贾汪	10kV.青工114线	10	595	D5000维护值	188.05	2024-06-13	32.3	轻载	3880	徐州.青山泉变/1号主变	27.846	徐州.青山泉变/10kV.10千伏I段母线	3880
贾汪	10kV.青管116线	10	336	D5000维护值	176.35	2023-07-14	52.4	中载	1022	徐州.青山泉变/1号主变	27.846	徐州.青山泉变/10kV.10千伏I段母线	1022
贾汪	10kV.青华118线	10	400	D5000维护值	152.68	2024-04-07	34.1	轻载	2487	徐州.青山泉变/1号主变	27.846	徐州.青山泉变/10kV.10千伏I段母线	2487
贾汪	10kV.青农三121线	10	595	D5000维护值	145.74	2024-02-29	21.8	轻载	4966	徐州.青山泉变/2号主变	13.569	徐州.青山泉变/10kV.10千伏II段母线	4966
贾汪	10kV.青二123线	10	595	D5000维护值	205.46	2023-08-17	36	轻载	3507	徐州.青山泉变/2号主变	13.569	徐州.青山泉变/10kV.10千伏II段母线	3507
贾汪	10kV.马水线	10	200	D5000维护值	0.2	2024-02-10	0	轻载	2424				2424
贾汪	10kV.马一线	10	200	D5000维护值	0.36	2023-09-09	0	轻载	2424				2424
贾汪	10kV.龙水线	10	350	D5000维护值	82.59	2024-01-10	23.2	轻载	2838	徐州.龙山变/1号主变	2.594	徐州.龙山变/10kV.10千伏I段母线	2594
贾汪	10kV.龙保线	10	350	D5000维护值	191.98	2023-08-04	55	中载	908	徐州.龙山变/2号主变	2.688	徐州.龙山变/10kV.10千伏II段母线	908
贾汪	10kV.龙美线	10	350	D5000维护值	128.63	2023-12-11	45.7	轻载	1473	徐州.龙山变/1号主变	2.594	徐州.龙山变/10kV.10千伏I段母线	1473
贾汪	10kV.龙北线	10	350	D5000维护值	67.03	2023-08-17	19.3	轻载	3073	徐州.龙山变/1号主变	2.594	徐州.龙山变/10kV.10千伏I段母线	2594
贾汪	10kV.龙马线	10	350	D5000维护值	64.46	2023-12-18	18.9	轻载	3097	徐州.龙山变/2号主变	2.688	徐州.龙山变/10kV.10千伏II段母线	2688
贾汪	10kV.贾虎山121线	10	595	D5000维护值	33.75	2024-06-13	5.6	轻载	6638	江苏.虎庄变/1号主变	104.912	江苏.虎庄变/10kV.10千伏I段母线	6638
贾汪	10kV.贾虎石131线	10	595	D5000维护值	180.94	2023-08-04	32	轻载	3915	江苏.虎庄变/2号主变	92.627	江苏.虎庄变/10kV.10千伏II段母线	3915
贾汪	10kV.贾虎嘉120线	10	485	经验值	114.38	2023-12-15	23.6	轻载	3894	江苏.虎庄变/1号主变	104.912	江苏.虎庄变/10kV.10千伏I段母线	3894
贾汪	10kV.贾虎登130线	10	595	D5000维护值	10.55	2023-12-22	2	轻载	7009	江苏.虎庄变/2号主变	92.627	江苏.虎庄变/10kV.10千伏II段母线	7009
邳州	10kV.庙东115线	10	595	D5000维护值	268.8	2024-01-22	47	轻载	2370	徐州.二庙变/1号主变	0.496	徐州.二庙变/10kV.10千伏I段母线	496
邳州	10kV.庙庄146线	10	595	D5000维护值	393.7	2023-12-21	70	重载	0	徐州.二庙变/2号主变	19.124	徐州.二庙变/10kV.10千伏IV段母线	0
邳州	10kV.庙厦124线	10	595	D5000维护值	8.7	2024-07-05	1.5	轻载	7063	徐州.二庙变/1号主变	0.496	徐州.二庙变/10kV.10千伏II段母线	496
邳州	10kV.庙南117线	10	595	D5000维护值	355.34	2023-12-21	62.3	中载	791	徐州.二庙变/1号主变	0.496	徐州.二庙变/10kV.10千伏I段母线	496
邳州	10kV.庙厂127线	10	595	D5000维护值	175.16	2024-02-02	28.7	轻载	4252	徐州.二庙变/1号主变	0.496	徐州.二庙变/10kV.10千伏II段母线	496
邳州	10kV.庙新119线	10	595	D5000维护值	241.86	2023-08-22	41	轻载	2986	徐州.二庙变/1号主变	0.496	徐州.二庙变/10kV.10千伏I段母线	496
邳州	10kV.庙湾12A线	10	595	D5000维护值	25.69	2023-12-21	4.6	轻载	6744	徐州.二庙变/1号主变	0.496	徐州.二庙变/10kV.10千伏II段母线	496
邳州	10kV.庙印133线	10	595	D5000维护值	149	2023-12-21	26.3	轻载	4503	徐州.二庙变/2号主变	19.124	徐州.二庙变/10kV.10千伏III段母线	4503
邳州	10kV.庙城137线	10	595	D5000维护值	88.1	2023-08-07	15.3	轻载	5642	徐州.二庙变/2号主变	19.124	徐州.二庙变/10kV.10千伏III段母线	5642
邳州	10kV.庙青144线	10	595	D5000维护值	26.62	2023-12-22	5	轻载	6697	徐州.二庙变/2号主变	19.124	徐州.二庙变/10kV.10千伏III段母线	6697
邳州	10kV.庙发139线	10	595	D5000维护值	176.92	2023-08-22	31.9	轻载	3923	徐州.二庙变/2号主变	19.124	徐州.二庙变/10kV.10千伏III段母线	3923
邳州	10kV.庙解142线	10	595	D5000维护值	297.18	2023-12-21	50.9	中载	1968	徐州.二庙变/2号主变	19.124	徐州.二庙变/10kV.10千伏IV段母线	1968
邳州	10kV.庙君138线	10	595	D5000维护值	197.22	2023-12-21	37.1	轻载	3395	徐州.二庙变/2号主变	19.124	徐州.二庙变/10kV.10千伏III段母线	3395
邳州	10kV.庙民112线	10	595	D5000维护值	351.87	2023-12-21	61.1	中载	922	徐州.二庙变/1号主变	0.496	徐州.二庙变/10kV.10千伏I段母线	496
邳州	10kV.庙方线	10	595	D5000维护值	293.66	2023-12-21	53.5	中载	1705	徐州.二庙变/2号主变	19.124	徐州.二庙变/10kV.10千伏III段母线	1705
邳州	10kV.庙阳114线	10	595	D5000维护值	255.33	2023-12-21	46.3	轻载	2447	徐州.二庙变/1号主变	0.496	徐州.二庙变/10kV.10千伏I段母线	496
邳州	10kV.庙宏二148线	10	595	D5000维护值	584.88	2023-12-20	99.1	重载	0	徐州.二庙变/2号主变	19.124	徐州.二庙变/10kV.10千伏IV段母线	0
邳州	10kV.庙天125线	10	595	D5000维护值	7.77	2024-03-15	1	轻载	7112	徐州.二庙变/1号主变	0.496	徐州.二庙变/10kV.10千伏II段母线	496
邳州	10kV.庙坝116线	10	595	D5000维护值	309.97	2023-12-21	55.6	中载	1479	徐州.二庙变/1号主变	0.496	徐州.二庙变/10kV.10千伏I段母线	496
邳州	10kV.庙碧123线	10	595	D5000维护值	101.82	2023-12-21	18	轻载	5355	徐州.二庙变/1号主变	0.496	徐州.二庙变/10kV.10千伏II段母线	496
邳州	10kV.庙宏一118线	10	595	D5000维护值	355.65	2024-02-02	59.6	中载	1075	徐州.二庙变/1号主变	0.496	徐州.二庙变/10kV.10千伏I段母线	496
邳州	10kV.庙泰12E线	10	595	D5000维护值	42.26	2023-12-21	7.3	轻载	6466	徐州.二庙变/1号主变	0.496	徐州.二庙变/10kV.10千伏II段母线	496
邳州	10kV.庙秀132线	10	595	D5000维护值	89.6	2023-12-21	15.5	轻载	5613	徐州.二庙变/2号主变	19.124	徐州.二庙变/10kV.10千伏III段母线	5613
邳州	10kV.庙翡129线	10	595	D5000维护值	98.4	2023-12-21	17.1	轻载	5450	徐州.二庙变/1号主变	0.496	徐州.二庙变/10kV.10千伏II段母线	496
邳州	10kV.庙院136线	10	595	D5000维护值	203.49	2023-07-13	33.5	轻载	3762	徐州.二庙变/2号主变	19.124	徐州.二庙变/10kV.10千伏III段母线	3762
邳州	10kV.庙汇145线	10	595	D5000维护值	340.16	2023-12-21	58.3	中载	1203	徐州.二庙变/2号主变	19.124	徐州.二庙变/10kV.10千伏II段母线	1203
邳州	10kV.庙帝138线	10	595	D5000维护值	322.71	2023-12-24	56.2	中载	1417	徐州.二庙变/2号主变	19.124	徐州.二庙变/10kV.10千伏III段母线	1417
邳州	10kV.庙北143线	10	595	D5000维护值	340.32	2023-12-21	60	中载	1035	徐州.二庙变/2号主变	19.124	徐州.二庙变/10kV.10千伏IV段母线	1035
邳州	10kV.庙文13A线	10	595	D5000维护值	92.91	2023-12-21	15.9	轻载	5571	徐州.二庙变/2号主变	19.124	徐州.二庙变/10kV.10千伏III段母线	5571
邳州	10kV.庙寺141线	10	595	D5000维护值	143.93	2023-12-21	24.9	轻载	4645	徐州.二庙变/2号主变	19.124	徐州.二庙变/10kV.10千伏IV段母线	4645
邳州	10kV.庙象13C线	10	595	D5000维护值	96.49	2023-12-21	17.9	轻载	5367	徐州.二庙变/2号主变	19.124	徐州.二庙变/10kV.10千伏II段母线	5367
邳州	10kV.庙桃113线	10	595	D5000维护值	294.54	2023-12-21	52.2	中载	1835	徐州.二庙变/1号主变	0.496	徐州.二庙变/10kV.10千伏I段母线	496
邳州	10kV.庙安126线	10	595	D5000维护值	94.83	2023-12-21	16.3	轻载	5535	徐州.二庙变/1号主变	0.496	徐州.二庙变/10kV.10千伏II段母线	496
邳州	10kV.八园128线	10	595	D5000维护值	105.8	2023-08-05	17.8	轻载	5377	徐州.八义集变/1号主变	25.131	徐州.八义集变/10kV.10千伏II段母线	5377
邳州	10kV.八单136线	10	595	D5000维护值	70.65	2023-08-05	13	轻载	5869	徐州.八义集变/2号主变	14.548	徐州.八义集变/10kV.10千伏III段母线	5869
邳州	10kV.八新141线	10	595	D5000维护值	111.07	2023-08-05	20.3	轻载	5119	徐州.八义集变/2号主变	14.548	徐州.八义集变/10kV.10千伏IV段母线	5119
邳州	10kV.八镇111线	10	595	D5000维护值	259.76	2023-12-21	45	轻载	2573	徐州.八义集变/1号主变	25.131	徐州.八义集变/10kV.10千伏I段母线	2573
邳州	10kV.八南113线	10	595	D5000维护值	140.25	2023-08-05	26.2	轻载	4510	徐州.八义集变/1号主变	25.131	徐州.八义集变/10kV.10千伏I段母线	4510
邳州	10kV.八工135线	10	595	D5000维护值	81.2	2023-08-05	14.3	轻载	5737	徐州.八义集变/2号主变	14.548	徐州.八义集变/10kV.10千伏III段母线	5737
邳州	10kV.八农140线	10	595	D5000维护值	206.68	2023-08-05	37.8	轻载	3322	徐州.八义集变/2号主变	14.548	徐州.八义集变/10kV.10千伏IV段母线	3322
邳州	10kV.八户112线	10	595	D5000维护值	64.32	2023-08-05	12.7	轻载	5904	徐州.八义集变/1号主变	25.131	徐州.八义集变/10kV.10千伏I段母线	5904
邳州	10kV.八杨104线	10	420	D5000维护值	110.35	2023-08-05	28.6	轻载	3009	徐州.八路变/2号主变	4.97	徐州.八路变/10kV.10千伏II段母线	3009
邳州	10kV.八祠108线	10	490	D5000维护值	273.72	2024-02-01	54.2	中载	1337	徐州.八路变/2号主变	4.97	徐州.八路变/10kV.10千伏II段母线	1337
邳州	10kV.八河113线	10	595	D5000维护值	355.66	2024-02-02	58.3	中载	1203	徐州.八路变/1号主变	5.339	徐州.八路变/10kV.10千伏I段母线	1203
邳州</													

郑州	10kV.吴陈线	10	595	D5000维护值	188.91	2024-02-02	30.8	轻载	4038	徐州.吴南变/2号主变	13.087	徐州.吴南变/10kV.10千伏II段母线	4038
郑州	10kV.吴益线	10	595	D5000维护值	9.46	2024-07-09	1.4	轻载	7066	徐州.吴南变/2号主变	13.087	徐州.吴南变/10kV.10千伏II段母线	7066
郑州	10kV.吴索137线	10	595	D5000维护值	8.48	2024-02-09	1.7	轻载	7040	徐州.吴南变/2号主变	13.087	徐州.吴南变/10kV.10千伏II段母线	7040
郑州	10kV.吴高11G线	10	595	D5000维护值	32.48	2023-12-21	5.6	轻载	6638	徐州.吴南变/1号主变	12.228	徐州.吴南变/10kV.10千伏I段母线	6638
郑州	10kV.吴惠线	10	595	D5000维护值	305.91	2023-12-21	54.2	中载	1630	徐州.吴南变/2号主变	13.087	徐州.吴南变/10kV.10千伏II段母线	1630
郑州	10kV.吴杉线	10	595	D5000维护值	353.89	2024-01-23	59.8	中载	1049	徐州.吴南变/1号主变	12.228	徐州.吴南变/10kV.10千伏I段母线	1049
郑州	10kV.土山107线	10	595	D5000维护值	206.61	2024-05-15	22.2	轻载	4925	徐州.土山变/1号主变	22.206	徐州.土山变/10kV.10千伏I段母线	4925
郑州	10kV.土占111线	10	595	D5000维护值	266.7	2023-08-05	29.7	轻载	4151	徐州.土山变/1号主变	22.206	徐州.土山变/10kV.10千伏I段母线	4151
郑州	10kV.土陈115线	10	595	D5000维护值	315.44	2024-06-08	34.3	轻载	3676	徐州.土山变/1号主变	22.206	徐州.土山变/10kV.10千伏I段母线	3676
郑州	10kV.土聂112线	10	595	D5000维护值	70.33	2023-08-05	8.1	轻载	6378	徐州.土山变/2号主变	27.605	徐州.土山变/10kV.10千伏II段母线	6378
郑州	10kV.土井116线	10	595	D5000维护值	159.13	2023-08-05	17.9	轻载	5371	徐州.土山变/2号主变	27.605	徐州.土山变/10kV.10千伏II段母线	5371
郑州	10kV.土薛122线	10	595	D5000维护值	123.6	2023-08-05	14.7	轻载	5701	徐州.土山变/2号主变	27.605	徐州.土山变/10kV.10千伏II段母线	5701
郑州	10kV.土滨126线	10	595	D5000维护值	31.74	2024-02-09	5.2	轻载	6674	徐州.土山变/2号主变	27.605	徐州.土山变/10kV.10千伏II段母线	6674
郑州	10kV.土轧105线	10	595	D5000维护值	280.53	2023-12-18	32.4	轻载	3877	徐州.土山变/1号主变	22.206	徐州.土山变/10kV.10千伏I段母线	3877
郑州	10kV.土希109线	10	595	D5000维护值	54.14	2024-07-05	6	轻载	6595	徐州.土山变/1号主变	22.206	徐州.土山变/10kV.10千伏I段母线	6595
郑州	10kV.土陆113线	10	595	D5000维护值	139.36	2023-08-05	15.8	轻载	5585	徐州.土山变/1号主变	22.206	徐州.土山变/10kV.10千伏I段母线	5585
郑州	10kV.土黄108线	10	595	D5000维护值	51.13	2024-07-08	5.8	轻载	6616	徐州.土山变/2号主变	27.605	徐州.土山变/10kV.10千伏II段母线	6616
郑州	10kV.土工114线	10	595	D5000维护值	158.26	2024-02-01	17.7	轻载	5392	徐州.土山变/2号主变	27.605	徐州.土山变/10kV.10千伏II段母线	5392
郑州	10kV.土朱118线	10	595	D5000维护值	91.8	2023-08-05	10.9	轻载	6094	徐州.土山变/2号主变	27.605	徐州.土山变/10kV.10千伏II段母线	6094
郑州	10kV.土源124线	10	595	D5000维护值	245.95	2024-02-09	27.5	轻载	4378	徐州.土山变/2号主变	27.605	徐州.土山变/10kV.10千伏II段母线	4378
郑州	10kV.土官117线	10	595	D5000维护值	117.65	2023-08-05	13.9	轻载	5780	徐州.土山变/1号主变	22.206	徐州.土山变/10kV.10千伏I段母线	5780
郑州	10kV.土坊农156线	10	595	D5000维护值	153	2023-12-19	25.8	轻载	4558	徐州.坊上变/2号主变	20.024	徐州.坊上变/10kV.10千伏V段母线	4558
郑州	10kV.土坊西158线	10	595	D5000维护值	156.52	2023-12-10	25.5	轻载	4581	徐州.坊上变/2号主变	20.024	徐州.坊上变/10kV.10千伏V段母线	4581
郑州	10kV.土坊汤164线	10	595	D5000维护值	203.87	2024-06-23	35.2	轻载	3590	徐州.坊上变/3号主变	25.689	徐州.坊上变/10kV.10千伏VI段母线	3590
郑州	10kV.土坊陈166线	10	595	D5000维护值	232.9	2024-01-24	36.3	轻载	3472	徐州.坊上变/3号主变	25.689	徐州.坊上变/10kV.10千伏VI段母线	3472
郑州	10kV.土坊新153线	10	595	D5000维护值	109.82	2024-07-05	18.7	轻载	5285	徐州.坊上变/2号主变	20.024	徐州.坊上变/10kV.10千伏V段母线	5285
郑州	10kV.土坊葡168线	10	490	D5000维护值	176.1	2024-03-23	33.2	轻载	3123	徐州.坊上变/3号主变	25.689	徐州.坊上变/10kV.10千伏VI段母线	3123
郑州	10kV.土坊镇155线	10	595	D5000维护值	72.24	2024-03-07	10.8	轻载	6099	徐州.坊上变/2号主变	20.024	徐州.坊上变/10kV.10千伏V段母线	6099
郑州	10kV.土坊泗132线	10	595	D5000维护值	214.52	2023-12-20	35.3	轻载	3571	徐州.坊上变/3号主变	25.689	徐州.坊上变/10kV.10千伏VI段母线	3571
郑州	10kV.土坊林141线	10	595	D5000维护值	204.94	2024-01-03	31.7	轻载	3949	徐州.坊上变/2号主变	20.024	徐州.坊上变/10kV.10千伏V段母线	3949
郑州	10kV.土坊沟143线	10	595	D5000维护值	267.35	2024-03-28	40.8	轻载	3010	徐州.坊上变/2号主变	20.024	徐州.坊上变/10kV.10千伏V段母线	3010
郑州	10kV.土坊源145线	10	595	D5000维护值	0		0	轻载	7213	徐州.坊上变/2号主变	20.024	徐州.坊上变/10kV.10千伏V段母线	7213
郑州	10kV.土坊东157线	10	595	D5000维护值	164.57	2024-10-10	24.5	轻载	4687	徐州.坊上变/2号主变	20.024	徐州.坊上变/10kV.10千伏V段母线	4687
郑州	10kV.土坊祁163线	10	595	D5000维护值	94.72	2024-02-01	15.6	轻载	5603	徐州.坊上变/3号主变	25.689	徐州.坊上变/10kV.10千伏VI段母线	5603
郑州	10kV.土坊华165线	10	595	D5000维护值	308.08	2024-01-22	52.6	中载	1795	徐州.坊上变/3号主变	25.689	徐州.坊上变/10kV.10千伏VI段母线	1795
郑州	10kV.土坊黄167线	10	595	D5000维护值	305.24	2023-11-22	46.8	轻载	2386	徐州.坊上变/3号主变	25.689	徐州.坊上变/10kV.10千伏VI段母线	2386
郑州	10kV.土坊城154线	10	595	D5000维护值	107.53	2023-08-16	16.5	轻载	5514	徐州.坊上变/2号主变	20.024	徐州.坊上变/10kV.10千伏V段母线	5514
郑州	10kV.土坊工131线	10	595	D5000维护值	36.7	2024-03-05	6	轻载	6592	徐州.坊上变/2号主变	20.024	徐州.坊上变/10kV.10千伏III段母线	6592
郑州	10kV.土坊庄133线	10	595	D5000维护值	318.79	2023-12-19	54.4	中载	1610	徐州.坊上变/3号主变	25.689	徐州.坊上变/10kV.10千伏III段母线	1610
郑州	10kV.土坊泰142线	10	595	D5000维护值	121.08	2024-05-19	19.7	轻载	5182	徐州.坊上变/2号主变	20.024	徐州.坊上变/10kV.10千伏IV段母线	5182
郑州	10kV.土坊连144线	10	595	D5000维护值	212.81	2023-12-13	31.1	轻载	4008	徐州.坊上变/2号主变	20.024	徐州.坊上变/10kV.10千伏IV段母线	4008
郑州	10kV.土坊街158线	10	595	D5000维护值	319.4	2023-12-21	54.6	中载	1583	徐州.墩集变/3号主变	10.869	徐州.墩集变/10kV.10千伏V段母线	1583
郑州	10kV.土坊墩135线	10	595	D5000维护值	601.2	2023-07-17	60.6	中载	970	徐州.墩集变/2号主变	5.655	徐州.墩集变/10kV.10千伏III段母线	970
郑州	10kV.土坊工163线	10	595	D5000维护值	406.32	2023-12-18	66.8	中载	327	徐州.墩集变/3号主变	10.869	徐州.墩集变/10kV.10千伏III段母线	327
郑州	10kV.土坊南144线	10	595	D5000维护值	266.6	2023-08-17	43.5	轻载	2726	徐州.墩集变/2号主变	5.655	徐州.墩集变/10kV.10千伏IV段母线	2726
郑州	10kV.土坊西165线	10	595	D5000维护值	198.84	2023-07-17	34.9	轻载	3621	徐州.墩集变/3号主变	10.869	徐州.墩集变/10kV.10千伏VI段母线	3621
郑州	10kV.土坊高146线	10	595	D5000维护值	46.92	2023-08-05	8.5	轻载	6341	徐州.墩集变/2号主变	5.655	徐州.墩集变/10kV.10千伏IV段母线	5655
郑州	10kV.土坊正167线	10	595	D5000维护值	98.6	2023-08-05	16.4	轻载	5520	徐州.墩集变/3号主变	10.869	徐州.墩集变/10kV.10千伏VI段母线	5520
郑州	10kV.土坊金148线	10	595	D5000维护值	18.12	2024-02-09	2.9	轻载	6917	徐州.墩集变/2号主变	5.655	徐州.墩集变/10kV.10千伏IV段母线	5655
郑州	10kV.土坊龙132线	10	595	D5000维护值	225.36	2023-12-25	37.3	轻载	3367	徐州.墩集变/2号主变	5.655	徐州.墩集变/10kV.10千伏III段母线	3367
郑州	10kV.土坊红141线	10	595	D5000维护值	290.88	2024-01-04	48.7	轻载	2192	徐州.墩集变/2号主变	5.655	徐州.墩集变/10kV.10千伏IV段母线	2192
郑州	10kV.土坊范155线	10	595	D5000维护值	184.32	2024-02-09	30.4	轻载	4083	徐州.墩集变/3号主变	10.869	徐州.墩集变/10kV.10千伏V段母线	4083
郑州	10kV.土坊水157线	10	420	D5000维护值	164.52	2023-12-21	41.7	轻载	2055	徐州.墩集变/3号主变	10.869	徐州.墩集变/10kV.10千伏V段母线	2055
郑州	10kV.土坊恒134线	10	595	D5000维护值	252.72	2023-07-18	43.1	轻载	2777	徐州.墩集变/2号主变	5.655	徐州.墩集变/10kV.10千伏III段母线	2777
郑州	10kV.土坊沙162线	10	595	D5000维护值	71.28	2023-12-20	12.6	轻载	5915	徐州.墩集变/3号主变	10.869	徐州.墩集变/10kV.10千伏III段母线	5915
郑州	10kV.土坊木138线	10	595	D5000维护值	464.88	2024-05-14	75.4	重载	0	徐州.墩集变/2号主变	5.655	徐州.墩集变/10kV.10千伏III段母线	0
郑州	10kV.土坊振164线	10	595	D5000维护值	258.12	2024-06-14	42	轻载	2884	徐州.墩集变/3号主变	10.869	徐州.墩集变/10kV.10千伏IV段母线	2884
郑州	10kV.土坊东145线	10	595	D5000维护值	106.2	2023-08-05	19	轻载	5255	徐州.墩集变/2号主变	5.655	徐州.墩集变/10kV.10千伏IV段母线	5255
郑州	10kV.土坊南166线	10	420	D5000维护值	367.08	2023-08-26	83.9	重载	0	徐州.墩集变/3号主变	10.869	徐州.墩集变/10kV.10千伏VI段母线	0
郑州	10kV.土坊合147线	10	595	D5000维护值	144	2024-01-08	24.4	轻载	4697	徐州.墩集变/2号主变	5.655	徐州.墩集变/10kV.10千伏IV段母线	4697
郑州	10kV.土坊炮131线	10	420	D5000维护值	319.6	2024-01-18	75.6	重载	0	徐州.墩集变/2号主变	5.655	徐州.墩集变/10kV.10千伏III段母线	0
郑州	10kV.土坊年153线	10	595	D5000维护值	30.12	2023-12-18	5.6	轻载	6638	徐州.墩集变/3号主变	10.869	徐州.墩集变/10kV.10千伏V段母线	6638
郑州	10kV.土坊春133线	10	595	D5000维护值	379.44	2024-03-08	59.6	中载	1074	徐州.墩集变/2号主变	5.655	徐州.墩集变/10kV.10千伏III段母线	1074
郑州	10kV.土坊东154线	10	595	D5000维护值	122.16	2023-08-22	20.9	轻载	5063	徐州.墩集变/3号主变	10.869	徐州.墩集变/10kV.10千伏V段母线	5063
郑州	10kV.土坊池156线	10	595	D5000维护值	318.48	2023-08-05	55.6	中载	1488	徐州.墩集变/3号主变	10.869	徐州.墩集变/10kV.10千伏V段母线	1488
郑州	10kV.土坊宋12A线	10	595	D5000维护值	155.39	2024-01-03	27.8	轻载	4353	徐州.大宋变/2号主变	13.837	徐州.大宋变/10kV.10千伏II段母线	4353
郑州	10kV.土坊宋12E线	10	595	D5000维护值	144.85	2023-08-05	24.4	轻载	4700	徐州.大宋变/2号主变	13.837	徐州.大宋变/10kV.10千伏II段母线	4700
郑州	10kV.土坊宋12G线	10	595	D5000维护值	9	2024-05-16	1.3	轻载	7075	徐州.大宋变/2号主变	13.837	徐州.大宋变/10kV.10千伏II段母线	7075
郑州	10kV.土坊宋11E线	10	595	D5000维护值	329.06	2023-08-05	59.2	中载	1110	徐州.大宋变/1号主变	50.259	徐州.大宋变/10kV.10千伏I段母线	1110
郑州	10kV.土坊宋12O线	10	595	D5000维护值	239.04	2024-07-01	37.9	轻载	3304	徐州.大宋变/2号主变	13.837	徐州.大宋变/10kV.10千伏II段母线	3304
郑州	10kV.土坊宋11O线	10	595	D5000维护值	270.61	2023-12-22	42.8	轻载	2803	徐州.大宋变/1号主变	50.259	徐州.大宋变/10kV.10千伏I段母线	2803
郑州	10kV.土坊宋12J线	10	595	D5000维护值	133.49	2023-08-05	23	轻载	4842	徐州.大宋变/2号主变	13.837	徐州.大宋变/10kV.10千伏II段母线	4842
郑州	10kV.土坊宋11J线	10	595	D5000维护值	189.47	2023-08-03	32.4	轻载	3876	徐州.大宋变/1号主变	50.259	徐州.大宋变/10kV.10千伏I段母线	3876
郑州	10kV.土坊宋12L线	10	595	D5000维护值	129.18	2023-08-05	21.8	轻载	4965	徐州.大宋变/2号主变	13.837	徐州.大宋变/10kV.10千伏II段母线	4965
郑州	10kV.土坊宋119线	10	595	D5000维护值	291.1	2024-07-05	48	轻载	2266	徐州.大宋变/1号主变	50.259	徐州.大宋变/10kV.10千伏I段母线	2266
郑州	10kV.土坊宋12N线	10	595	D5000维护值	286.27	2023-12-21	51.5	中载	1901	徐州.大宋变/2号主变	13.837	徐州.大宋变/10kV.10千伏II段母线	1901
郑州	10kV.土坊宋12C线	10	595	D5000维护值	224.51	2024-03-05	34.5	轻载	3653	徐州.大宋变/2号主变	13.837	徐州.大宋变/10kV.10千伏II段母线	3653
郑州	10kV.土坊宋12F线												

郑州	10kV.富湖153线	10	595	D5000维护值	106.17	2023-08-05	18.4	轻载	5320	徐州.富山变/3号主变	21.38	徐州.富山变/10kV.10千伏V段母线	5320
郑州	10kV.富前123线	10	595	D5000维护值	132.89	2024-06-23	23.2	轻载	4827	徐州.富山变/1号主变	57.437	徐州.富山变/10kV.10千伏II段母线	4827
郑州	10kV.富新113线	10	595	D5000维护值	0		0	轻载	7213	徐州.富山变/1号主变	57.437	徐州.富山变/10kV.10千伏I段母线	7213
郑州	10kV.富工155线	10	595	D5000维护值	418.01	2023-08-12	65.6	中载	455	徐州.富山变/3号主变	21.38	徐州.富山变/10kV.10千伏V段母线	455
郑州	10kV.圩甸124线	10	420	D5000维护值	223.77	2023-12-21	56.2	中载	1002	徐州.戴湾变/1号主变	22.719	徐州.戴湾变/10kV.10千伏II段母线	1002
郑州	10kV.圩墨164线	10	595	D5000维护值	105.12	2023-11-14	14.3	轻载	5739	徐州.戴湾变/3号主变	27.206	徐州.戴湾变/10kV.10千伏VI段母线	5739
郑州	10kV.圩非126线	10	595	D5000维护值	121.95	2023-08-22	20.2	轻载	5131	徐州.戴湾变/1号主变	22.719	徐州.戴湾变/10kV.10千伏II段母线	5131
郑州	10kV.圩斯154线	10	595	D5000维护值	57.06	2023-11-16	8.3	轻载	6356	徐州.戴湾变/3号主变	27.206	徐州.戴湾变/10kV.10千伏V段母线	6356
郑州	10kV.圩工163线	10	595	D5000维护值	164.54	2023-07-30	25.3	轻载	4611	徐州.戴湾变/3号主变	27.206	徐州.戴湾变/10kV.10千伏VI段母线	4611
郑州	10kV.圩场166线	10	595	D5000维护值	0		0	轻载	7213	徐州.戴湾变/3号主变	27.206	徐州.戴湾变/10kV.10千伏VI段母线	7213
郑州	10kV.圩网114线	10	595	D5000维护值	206.49	2024-07-06	33.2	轻载	3793	徐州.戴湾变/1号主变	22.719	徐州.戴湾变/10kV.10千伏I段母线	3793
郑州	10kV.圩光112线	10	595	D5000维护值	92.48	2023-06-06	15.2	轻载	5652	徐州.戴湾变/1号主变	22.719	徐州.戴湾变/10kV.10千伏I段母线	5652
郑州	10kV.圩华121线	10	420	D5000维护值	369.96	2023-08-12	86.4	重载	0	徐州.戴湾变/1号主变	22.719	徐州.戴湾变/10kV.10千伏II段母线	0
郑州	10kV.圩高156线	10	420	D5000维护值	267.93	2023-08-04	63.7	中载	457	徐州.戴湾变/3号主变	27.206	徐州.戴湾变/10kV.10千伏V段母线	457
郑州	10kV.圩喜123线	10	595	D5000维护值	64.32	2023-07-29	8.8	轻载	6310	徐州.戴湾变/1号主变	22.719	徐州.戴湾变/10kV.10千伏II段母线	6310
郑州	10kV.圩隆153线	10	595	D5000维护值	56.46	2023-07-13	8.4	轻载	6349	徐州.戴湾变/3号主变	27.206	徐州.戴湾变/10kV.10千伏V段母线	6349
郑州	10kV.圩刘125线	10	420	D5000维护值	50.17	2023-12-21	11.7	轻载	4238	徐州.戴湾变/1号主变	22.719	徐州.戴湾变/10kV.10千伏II段母线	4238
郑州	10kV.圩非155线	10	595	D5000维护值	192.76	2024-07-01	33.3	轻载	3816	徐州.戴湾变/3号主变	27.206	徐州.戴湾变/10kV.10千伏VI段母线	3816
郑州	10kV.圩中157线	10	595	D5000维护值	184.51	2023-10-28	26.3	轻载	4505	徐州.戴湾变/3号主变	27.206	徐州.戴湾变/10kV.10千伏V段母线	4505
郑州	10kV.圩晶127线	10	595	D5000维护值	0		0	轻载	7213	徐州.戴湾变/1号主变	22.719	徐州.戴湾变/10kV.10千伏II段母线	7213
郑州	10kV.圩晶168线	10	595	D5000维护值	86.48	2023-07-27	16	轻载	5569	徐州.戴湾变/3号主变	27.206	徐州.戴湾变/10kV.10千伏VI段母线	5569
郑州	10kV.圩城167线	10	595	D5000维护值	197.52	2024-04-20	32.4	轻载	3877	徐州.戴湾变/1号主变	22.719	徐州.戴湾变/10kV.10千伏I段母线	3877
郑州	10kV.圩汉115线	10	595	D5000维护值	12.08	2023-07-28	2.9	轻载	6910	徐州.戴湾变/1号主变	22.719	徐州.戴湾变/10kV.10千伏I段母线	6910
郑州	10kV.圩尼113线	10	595	D5000维护值	0		0	轻载	7213	徐州.戴湾变/1号主变	22.719	徐州.戴湾变/10kV.10千伏I段母线	7213
郑州	10kV.圩楚111线	10	595	D5000维护值	172.87	2023-08-05	31.1	轻载	4006	徐州.戴湾变/1号主变	22.719	徐州.戴湾变/10kV.10千伏I段母线	4006
郑州	10kV.圩考122线	10	595	D5000维护值	115.15	2024-05-02	20.3	轻载	5121	徐州.戴湾变/1号主变	22.719	徐州.戴湾变/10kV.10千伏II段母线	5121
郑州	10kV.圩固165线	10	595	D5000维护值	0		0	轻载	7213	徐州.戴湾变/3号主变	27.206	徐州.戴湾变/10kV.10千伏VI段母线	7213
郑州	10kV.戴园一线119线	10	595	D5000维护值	191.89	2024-07-05	30.1	轻载	4111	徐州.戴庄变/1号主变	16.597	徐州.戴庄变/10kV.10千伏I段母线	4111
郑州	10kV.戴加123线	10	595	D5000维护值	118.57	2024-07-05	20.7	轻载	5076	徐州.戴庄变/1号主变	16.597	徐州.戴庄变/10kV.10千伏I段母线	5076
郑州	10kV.戴密108线	10	595	D5000维护值	117.9	2024-07-05	21.2	轻载	5032	徐州.戴庄变/2号主变	31.422	徐州.戴庄变/10kV.10千伏II段母线	5032
郑州	10kV.戴庄114线	10	595	D5000维护值	205.06	2024-07-05	32.9	轻载	3827	徐州.戴庄变/2号主变	31.422	徐州.戴庄变/10kV.10千伏II段母线	3827
郑州	10kV.戴环117线	10	595	D5000维护值	175.68	2024-07-05	29.8	轻载	4141	徐州.戴庄变/1号主变	16.597	徐州.戴庄变/10kV.10千伏I段母线	4141
郑州	10kV.戴水121线	10	595	D5000维护值	70.3	2024-07-05	12.4	轻载	5939	徐州.戴庄变/1号主变	16.597	徐州.戴庄变/10kV.10千伏I段母线	5939
郑州	10kV.戴西106线	10	595	D5000维护值	87.84	2024-07-11	14.7	轻载	5696	徐州.戴庄变/2号主变	31.422	徐州.戴庄变/10kV.10千伏II段母线	5696
郑州	10kV.戴园二线110线	10	595	D5000维护值	158.6	2024-07-01	26.1	轻载	4519	徐州.戴庄变/2号主变	31.422	徐州.戴庄变/10kV.10千伏II段母线	4519
郑州	10kV.新东106线	10	595	D5000维护值	123	2023-08-05	23.5	轻载	4791	徐州.新集变/2号主变	0.404	徐州.新集变/10kV.10千伏II段母线	404
郑州	10kV.新康107线	10	595	D5000维护值	237.68	2023-08-11	40.9	轻载	2998	徐州.新集变/2号主变	0.404	徐州.新集变/10kV.10千伏I段母线	404
郑州	10kV.新西105线	10	595	D5000维护值	197.96	2023-08-05	35	轻载	3603	徐州.新集变/2号主变	0.404	徐州.新集变/10kV.10千伏I段母线	404
郑州	10kV.新农104线	10	595	D5000维护值	85.88	2023-09-12	13.1	轻载	5862	徐州.新集变/2号主变	0.404	徐州.新集变/10kV.10千伏II段母线	404
郑州	10kV.新源112线	10	595	D5000维护值	279.31	2024-05-01	44.1	轻载	2668	徐州.新集变/2号主变	0.404	徐州.新集变/10kV.10千伏II段母线	404
郑州	10kV.新镇111线	10	595	D5000维护值	318.7	2023-08-02	51.1	中载	1947	徐州.新集变/2号主变	0.404	徐州.新集变/10kV.10千伏I段母线	404
郑州	10kV.新工103线	10	595	D5000维护值	155	2023-08-05	25.9	轻载	4546	徐州.新集变/2号主变	0.404	徐州.新集变/10kV.10千伏I段母线	404
郑州	10kV.杜鑫147线	10	595	D5000维护值	294.66	2023-12-21	51.4	中载	1919	徐州.杜村变/1号主变	1.196	徐州.杜村变/10kV.10千伏IV段母线	1196
郑州	10kV.杜君线	10	595	D5000维护值	57.64	2023-12-21	11	轻载	6075	徐州.杜村变/1号主变	1.196	徐州.杜村变/10kV.10千伏I段母线	1196
郑州	10kV.杜红11A线	10	595	D5000维护值	83.31	2023-08-05	14	轻载	5768	徐州.杜村变/1号主变	1.196	徐州.杜村变/10kV.10千伏I段母线	1196
郑州	10kV.杜安125线	10	595	D5000维护值	19.11	2023-12-26	2.4	轻载	6968	徐州.杜村变/2号主变	0	徐州.杜村变/10kV.10千伏II段母线	0
郑州	10kV.杜澜122线	10	485	经验值	3.6	2024-07-05	0.8	轻载	5814	徐州.杜村变/2号主变	0	徐州.杜村变/10kV.10千伏II段母线	0
郑州	10kV.杜左133线	10	595	D5000维护值	228.84	2023-08-05	39.7	轻载	3121	徐州.杜村变/2号主变	0	徐州.杜村变/10kV.10千伏III段母线	0
郑州	10kV.杜高117线	10	595	D5000维护值	179.87	2023-12-21	33.6	轻载	3753	徐州.杜村变/1号主变	1.196	徐州.杜村变/10kV.10千伏I段母线	1196
郑州	10kV.杜官136线	10	595	D5000维护值	362.03	2023-12-21	61	中载	932	徐州.杜村变/2号主变	0	徐州.杜村变/10kV.10千伏III段母线	0
郑州	10kV.杜龙128线	10	420	D5000维护值	52.28	2023-12-20	12.8	轻载	4163	徐州.杜村变/2号主变	0	徐州.杜村变/10kV.10千伏II段母线	0
郑州	10kV.杜照113线	10	595	D5000维护值	117.31	2023-12-21	21.1	轻载	5038	徐州.杜村变/1号主变	1.196	徐州.杜村变/10kV.10千伏I段母线	1196
郑州	10kV.杜沟139线	10	485	经验值	31.19	2023-12-21	7.1	轻载	5282	徐州.杜村变/2号主变	0	徐州.杜村变/10kV.10千伏III段母线	0
郑州	10kV.杜宝12A线	10	595	D5000维护值	158.64	2023-12-22	26.4	轻载	4497	徐州.杜村变/2号主变	0	徐州.杜村变/10kV.10千伏II段母线	0
郑州	10kV.杜东118线	10	595	D5000维护值	164.84	2023-12-21	29.2	轻载	4207	徐州.杜村变/1号主变	1.196	徐州.杜村变/10kV.10千伏I段母线	1196
郑州	10kV.杜陈143线	10	595	D5000维护值	538.37	2023-12-20	93.4	重载	0	徐州.杜村变/1号主变	1.196	徐州.杜村变/10kV.10千伏IV段母线	0
郑州	10kV.杜临线	10	595	D5000维护值	192.51	2023-12-21	32.3	轻载	3890	徐州.杜村变/2号主变	0	徐州.杜村变/10kV.10千伏II段母线	0
郑州	10kV.杜华13E线	10	595	D5000维护值	2.14	2023-05-26	0	轻载	7213	徐州.杜村变/2号主变	0	徐州.杜村变/10kV.10千伏III段母线	0
郑州	10kV.杜卡二146线	10	595	D5000维护值	277.58	2023-12-21	47.5	轻载	2316	徐州.杜村变/1号主变	1.196	徐州.杜村变/10kV.10千伏IV段母线	1196
郑州	10kV.杜圩线	10	595	D5000维护值	161.67	2023-08-17	26.8	轻载	4455	徐州.杜村变/2号主变	0	徐州.杜村变/10kV.10千伏II段母线	0
郑州	10kV.杜院148线	10	595	D5000维护值	237.33	2023-12-21	40.9	轻载	2998	徐州.杜村变/1号主变	1.196	徐州.杜村变/10kV.10千伏IV段母线	1196
郑州	10kV.杜雁116线	10	595	D5000维护值	29.95	2024-07-07	5.2	轻载	6680	徐州.杜村变/1号主变	1.196	徐州.杜村变/10kV.10千伏I段母线	1196
郑州	10kV.杜发127线	10	595	D5000维护值	90.46	2023-12-21	15.1	轻载	5657	徐州.杜村变/2号主变	0	徐州.杜村变/10kV.10千伏II段母线	0
郑州	10kV.杜杰二126线	10	420	D5000维护值	122.48	2023-08-25	28.1	轻载	3047	徐州.杜村变/2号主变	0	徐州.杜村变/10kV.10千伏II段母线	0
郑州	10kV.杜专132线	10	595	D5000维护值	416.01	2023-12-21	72.2	重载	0	徐州.杜村变/2号主变	0	徐州.杜村变/10kV.10千伏III段母线	0
郑州	10kV.杜桃134线	10	595	D5000维护值	189.34	2023-12-21	31.6	轻载	3960	徐州.杜村变/2号主变	0	徐州.杜村变/10kV.10千伏III段母线	0
郑州	10kV.杜工115线	10	595	D5000维护值	238.24	2023-12-18	41.5	轻载	2934	徐州.杜村变/1号主变	1.196	徐州.杜村变/10kV.10千伏I段母线	1196
郑州	10kV.杜杰一138线	10	595	D5000维护值	41.71	2024-01-03	7	轻载	6495	徐州.杜村变/2号主变	0	徐州.杜村变/10kV.10千伏III段母线	0
郑州	10kV.杜箭129线	10	595	D5000维护值	123.39	2023-12-21	22.6	轻载	4879	徐州.杜村变/2号主变	0	徐州.杜村变/10kV.10千伏II段母线	0
郑州	10kV.杜卡一111线	10	595	D5000维护值	403.64	2023-08-05	69.1	中载	96	徐州.杜村变/1号主变	1.196	徐州.杜村变/10kV.10千伏I段母线	96
郑州	10kV.杜苏142线	10	595	D5000维护值	355.16	2024-07-06	58.2	中载	1220	徐州.杜村变/1号主变	1.196	徐州.杜村变/10kV.10千伏IV段母线	1196
郑州	10kV.杜沙119线	10	595	D5000维护值	262.25	2023-12-21	49	轻载	2160	徐州.杜村变/1号主变	1.196	徐州.杜村变/10kV.10千伏I段母线	1196
郑州	10kV.杜金13C线	10	595	D5000维护值	235.61	2023-12-21	41.8	轻载	2909	徐州.杜村变/2号主变	0	徐州.杜村变/10kV.10千伏III段母线	0
郑州	10kV.杜福144线	10	595	D5000维护值	87.45	2024-07-05	14.3	轻载	5740	徐州.杜村变/1号主变	1.196	徐州.杜村变/10kV.10千伏IV段母线	1196
郑州	10kV.杜邦123线	10	595	D5000维护值	251.76	2023-12-21	45.2	轻载	2551	徐州.杜村变/2号主变	0	徐州.杜村变/10kV.10千伏II段母线	0
郑州	10kV.杜北13F线	10	595	D5000维护值	2.45	2023-08-28	0	轻载	7213	徐州.杜村变/2号主变	0	徐州.杜村变/10kV.10千伏III段母线	0
郑州	10kV.柳坊107线	10	595	D5000维护值	230.4	2023-08-02	36.5	轻载	3449	徐州.柳家变/1号主变	5.902	徐州.柳家变/10kV.10千伏I段母线	3449
郑州	10kV.柳安105线	10	595	D5000维护值	281.17	2023-12-11	46.9	轻载	2377	徐州.柳家变/1号主变	5.902	徐州.柳家变/10kV.10千伏I段母线	2377
郑州	10kV.柳镇108线	10	595	D5000维护值	348.39	2023-10-10	53.5	中载	1697	徐州.柳家变/2号主变	2.005	徐州.柳家变/10kV.10千伏II段母线	1697
郑州	10kV.柳												

郑州	10kV.河张126线	10	595	D5000维护值	255.94	2023-08-05	45.1	轻载	2568	徐州.河湾变/1号主变	24.139	徐州.河湾变/10kV.10千伏II段母线	2568
郑州	10kV.河新114线	10	595	D5000维护值	150.12	2023-12-21	26.8	轻载	4449	徐州.河湾变/2号主变	22.317	徐州.河湾变/10kV.10千伏IV段母线	4449
郑州	10kV.河镇122线	10	595	D5000维护值	360	2024-07-07	59.5	中载	1082	徐州.河湾变/1号主变	24.139	徐州.河湾变/10kV.10千伏II段母线	1082
郑州	10kV.河沿111线	10	595	D5000维护值	334.34	2023-12-21	56.7	中载	1374	徐州.河湾变/1号主变	24.139	徐州.河湾变/10kV.10千伏I段母线	1374
郑州	10kV.河西113线	10	595	D5000维护值	478.12	2023-12-21	87.8	重载	0	徐州.河湾变/1号主变	24.139	徐州.河湾变/10kV.10千伏I段母线	0
郑州	10kV.河春115线	10	420	D5000维护值	206.37	2023-09-09	42.4	轻载	1645	徐州.河湾变/1号主变	24.139	徐州.河湾变/10kV.10千伏II段母线	1645
郑州	10kV.河盛143线	10	485	经验值	0		0	轻载	5880	徐州.河湾变/2号主变	22.317	徐州.河湾变/10kV.10千伏IV段母线	5880
郑州	10kV.河园125线	10	595	D5000维护值	0		0	轻载	7213	徐州.河湾变/1号主变	24.139	徐州.河湾变/10kV.10千伏II段母线	7213
郑州	10kV.河银145线	10	595	D5000维护值	196.52	2023-12-23	31.9	轻载	3925	徐州.河湾变/2号主变	22.317	徐州.河湾变/10kV.10千伏IV段母线	3925
郑州	10kV.河潮132线	10	595	D5000维护值	157.15	2023-12-21	28.8	轻载	4242	徐州.河湾变/2号主变	22.317	徐州.河湾变/10kV.10千伏III段母线	4242
郑州	10kV.河桃134线	10	595	D5000维护值	56.25	2024-01-22	10.5	轻载	6136	徐州.河湾变/2号主变	22.317	徐州.河湾变/10kV.10千伏III段母线	6136
郑州	10kV.河青127线	10	595	D5000维护值	425.39	2023-12-21	72.4	重载	0	徐州.河湾变/1号主变	24.139	徐州.河湾变/10kV.10千伏II段母线	0
郑州	10kV.河瑞136线	10	595	D5000维护值	93.87	2023-12-22	16.5	轻载	5515	徐州.河湾变/2号主变	22.317	徐州.河湾变/10kV.10千伏III段母线	5515
郑州	10kV.河南123线	10	595	D5000维护值	272.46	2024-01-30	43	轻载	2787	徐州.河湾变/1号主变	24.139	徐州.河湾变/10kV.10千伏II段母线	2787
郑州	10kV.河谷142线	10	595	D5000维护值	439.45	2023-08-06	70.8	重载	0	徐州.河湾变/2号主变	22.317	徐州.河湾变/10kV.10千伏II段母线	0
郑州	10kV.河船121线	10	595	D5000维护值	168.05	2024-07-09	28.5	轻载	4279	徐州.河湾变/1号主变	24.139	徐州.河湾变/10kV.10千伏II段母线	4279
郑州	10kV.河楼112线	10	595	D5000维护值	290.74	2023-08-05	51.9	中载	1867	徐州.河湾变/1号主变	24.139	徐州.河湾变/10kV.10千伏I段母线	1867
郑州	10kV.河东114线	10	595	D5000维护值	364.57	2023-08-05	20.2	轻载	5131	徐州.河湾变/1号主变	24.139	徐州.河湾变/10kV.10千伏I段母线	5131
郑州	10kV.港冯122线	10	595	D5000维护值	0		0	轻载	7213	徐州.港上变/2号主变	0	徐州.35kV港上变/10kV.10千伏II段母线	0
郑州	10kV.港镇113线	10	595	D5000维护值	241.85	2024-02-08	42.6	轻载	2826	徐州.港上变/1号主变	3.396	徐州.35kV港上变/10kV.10千伏I段母线	2826
郑州	10kV.港合121线	10	595	D5000维护值	214.16	2024-02-09	37.1	轻载	3393	徐州.港上变/2号主变	0	徐州.35kV港上变/10kV.10千伏II段母线	0
郑州	10kV.港南126线	10	595	D5000维护值	258.4	2024-02-09	47.8	轻载	2286	徐州.港上变/2号主变	0	徐州.35kV港上变/10kV.10千伏II段母线	0
郑州	10kV.港东112线	10	595	D5000维护值	126.71	2023-08-05	21.7	轻载	4974	徐州.港上变/1号主变	3.396	徐州.35kV港上变/10kV.10千伏I段母线	3396
郑州	10kV.港北114线	10	595	D5000维护值	307.91	2024-02-09	52.2	中载	1839	徐州.港上变/1号主变	3.396	徐州.35kV港上变/10kV.10千伏I段母线	1839
郑州	10kV.议北111线	10	490	D5000维护值	148.01	2023-08-05	32.4	轻载	3194	徐州.议堂变/1号主变	22.049	徐州.议堂变/10kV.10千伏I段母线	3194
郑州	10kV.议山127线	10	595	D5000维护值	141.8	2023-07-19	22.7	轻载	4879	徐州.议堂变/2号主变	30.221	徐州.议堂变/10kV.10千伏II段母线	4879
郑州	10kV.议纺125线	10	595	D5000维护值	152.75	2023-08-23	25.6	轻载	4580	徐州.议堂变/2号主变	30.221	徐州.议堂变/10kV.10千伏II段母线	4580
郑州	10kV.议驰133线	10	595	D5000维护值	172.62	2024-04-09	30.5	轻载	4074	徐州.议堂变/2号主变	30.221	徐州.议堂变/10kV.10千伏III段母线	4074
郑州	10kV.议朝142线	10	595	D5000维护值	148.89	2024-06-14	26.5	轻载	4482	徐州.议堂变/1号主变	22.049	徐州.议堂变/10kV.10千伏IV段母线	4482
郑州	10kV.议柳144线	10	595	D5000维护值	161.89	2024-02-09	28.6	轻载	4269	徐州.议堂变/1号主变	22.049	徐州.议堂变/10kV.10千伏I段母线	4269
郑州	10kV.议南116线	10	490	D5000维护值	82.97	2023-08-05	18.1	轻载	4406	徐州.议堂变/1号主变	22.049	徐州.议堂变/10kV.10千伏I段母线	4406
郑州	10kV.议水114线	10	595	D5000维护值	31.11	2023-07-14	22.5	轻载	4893	徐州.议堂变/1号主变	22.049	徐州.议堂变/10kV.10千伏I段母线	4893
郑州	10kV.议西112线	10	490	D5000维护值	183.69	2023-08-05	39.7	轻载	2571	徐州.议堂变/1号主变	22.049	徐州.议堂变/10kV.10千伏I段母线	2571
郑州	10kV.议楼141线	10	490	D5000维护值	55.2	2024-01-24	11.1	轻载	5000	徐州.议堂变/1号主变	22.049	徐州.议堂变/10kV.10千伏IV段母线	5000
郑州	10kV.议工128线	10	595	D5000维护值	210.76	2023-08-05	36.5	轻载	3450	徐州.议堂变/2号主变	30.221	徐州.议堂变/10kV.10千伏II段母线	3450
郑州	10kV.议东126线	10	595	D5000维护值	196.7	2023-07-14	22.9	轻载	4851	徐州.议堂变/2号主变	30.221	徐州.议堂变/10kV.10千伏II段母线	4851
郑州	10kV.议政134线	10	595	D5000维护值	126.27	2024-07-02	22.7	轻载	4874	徐州.议堂变/2号主变	30.221	徐州.议堂变/10kV.10千伏III段母线	4874
郑州	10kV.议源线	10	595	D5000维护值	180.88	2024-05-09	29	轻载	4223	徐州.议堂变/1号主变	22.049	徐州.议堂变/10kV.10千伏IV段母线	4223
郑州	10kV.议桥146线	10	595	D5000维护值	12.13	2023-12-21	2.8	轻载	6924	徐州.议堂变/1号主变	22.049	徐州.议堂变/10kV.10千伏IV段母线	6924
郑州	10kV.议赵115线	10	595	D5000维护值	69.61	2023-08-05	12.8	轻载	5892	徐州.议堂变/1号主变	22.049	徐州.议堂变/10kV.10千伏I段母线	5892
郑州	10kV.议港113线	10	595	D5000维护值	182.46	2024-05-07	33.4	轻载	3773	徐州.议堂变/1号主变	22.049	徐州.议堂变/10kV.10千伏I段母线	3773
郑州	10kV.车刘105线	10	595	D5000维护值	280.33	2023-09-02	45.3	轻载	2541	徐州.车夫山变/1号主变	4.824	徐州.车夫山变/10kV.10千伏I段母线	2541
郑州	10kV.车南104线	10	595	D5000维护值	311.81	2023-08-05	51.1	中载	1952	徐州.车夫山变/2号主变	5.059	徐州.车夫山变/10kV.10千伏II段母线	1952
郑州	10kV.车潮108线	10	490	D5000维护值	155.94	2023-07-14	30.9	轻载	3315	徐州.车夫山变/2号主变	5.059	徐州.车夫山变/10kV.10千伏II段母线	3315
郑州	10kV.车东107线	10	595	D5000维护值	190.41	2023-08-05	32.5	轻载	3862	徐州.车夫山变/1号主变	4.824	徐州.车夫山变/10kV.10千伏I段母线	3862
郑州	10kV.车街103线	10	490	D5000维护值	330.45	2023-08-05	67.8	中载	186	徐州.车夫山变/1号主变	4.824	徐州.车夫山变/10kV.10千伏I段母线	186
郑州	10kV.车滩106线	10	595	D5000维护值	209.99	2023-08-05	33.3	轻载	3782	徐州.车夫山变/2号主变	5.059	徐州.车夫山变/10kV.10千伏II段母线	3782
郑州	10kV.那刘113线	10	485	经验值	111.12	2024-02-09	22.3	轻载	4009	徐州.那楼变/1号主变	7.2	徐州.那楼变/10kV.10千伏I段母线	4009
郑州	10kV.那东115线	10	485	经验值	90.24	2023-07-14	18.5	轻载	4328	徐州.那楼变/1号主变	7.2	徐州.那楼变/10kV.10千伏I段母线	4328
郑州	10kV.那长123线	10	485	经验值	145.68	2024-02-05	28.8	轻载	3461	徐州.那楼变/2号主变	5.3	徐州.那楼变/10kV.10千伏II段母线	3461
郑州	10kV.那寨125线	10	485	经验值	181.92	2024-06-23	38.8	轻载	2622	徐州.那楼变/2号主变	5.3	徐州.那楼变/10kV.10千伏II段母线	2622
郑州	10kV.那北114线	10	485	经验值	145.56	2024-02-05	29.4	轻载	3410	徐州.那楼变/1号主变	7.2	徐州.那楼变/10kV.10千伏I段母线	3410
郑州	10kV.那柴112线	10	485	经验值	250.32	2024-06-13	54.3	中载	1320	徐州.那楼变/1号主变	7.2	徐州.那楼变/10kV.10千伏I段母线	1320
郑州	10kV.那桥124线	10	485	经验值	134.04	2023-12-21	28.4	轻载	3494	徐州.那楼变/2号主变	5.3	徐州.那楼变/10kV.10千伏II段母线	3494
郑州	10kV.那潘126线	10	485	经验值	278.4	2024-06-23	56.3	中载	1152	徐州.那楼变/2号主变	5.3	徐州.那楼变/10kV.10千伏II段母线	1152
郑州	10kV.城街116线	10	595	D5000维护值	123.28	2024-02-05	21.9	轻载	4959	徐州.郗城变/1号主变	30.817	徐州.郗城变/10kV.10千伏I段母线	4959
郑州	10kV.城刘113线	10	595	D5000维护值	190.78	2024-06-14	32.8	轻载	3828	徐州.郗城变/1号主变	30.817	徐州.郗城变/10kV.10千伏I段母线	3828
郑州	10kV.城寺115线	10	595	D5000维护值	140.46	2024-02-09	25.6	轻载	4576	徐州.郗城变/1号主变	30.817	徐州.郗城变/10kV.10千伏I段母线	4576
郑州	10kV.城葛124线	10	595	D5000维护值	272.66	2024-06-23	44.4	轻载	2641	徐州.郗城变/2号主变	27.874	徐州.郗城变/10kV.10千伏II段母线	2641
郑州	10kV.城新126线	10	595	D5000维护值	70.09	2024-02-09	12.1	轻载	5970	徐州.郗城变/2号主变	27.874	徐州.郗城变/10kV.10千伏II段母线	5970
郑州	10kV.城金117线	10	595	D5000维护值	224.75	2024-05-30	38.4	轻载	3251	徐州.郗城变/1号主变	30.817	徐州.郗城变/10kV.10千伏I段母线	3251
郑州	10kV.城元114线	10	595	D5000维护值	123.01	2023-08-05	20.2	轻载	5135	徐州.郗城变/1号主变	30.817	徐州.郗城变/10kV.10千伏I段母线	5135
郑州	10kV.城庙123线	10	595	D5000维护值	237.2	2024-06-23	40	轻载	3088	徐州.郗城变/2号主变	27.874	徐州.郗城变/10kV.10千伏II段母线	3088
郑州	10kV.城艾125线	10	595	D5000维护值	85.87	2023-08-12	14.4	轻载	5727	徐州.郗城变/2号主变	27.874	徐州.郗城变/10kV.10千伏II段母线	5727
郑州	10kV.城高127线	10	595	D5000维护值	95.54	2024-06-14	16.2	轻载	5539	徐州.郗城变/2号主变	27.874	徐州.郗城变/10kV.10千伏II段母线	5539
郑州	10kV.郗零线	10	595	D5000维护值	34.75	2023-12-21	6	轻载	6595	徐州.郗州变/2号主变	18.309	徐州.郗州变/10kV.10千伏IV段母线	6595
郑州	10kV.郗港线	10	595	D5000维护值	42.02	2023-12-21	7.2	轻载	6470	徐州.郗州变/2号主变	18.309	徐州.郗州变/10kV.10千伏IV段母线	6470
郑州	10kV.郗索线	10	595	D5000维护值	158.07	2023-12-21	28	轻载	4327	徐州.郗州变/1号主变	28.392	徐州.郗州变/10kV.10千伏II段母线	4327
郑州	10kV.郗溪线	10	595	D5000维护值	213.05	2023-12-21	38.2	轻载	3280	徐州.郗州变/1号主变	28.392	徐州.郗州变/10kV.10千伏I段母线	3280
郑州	10kV.郗瑞128线	10	595	D5000维护值	158.42	2024-04-12	27.7	轻载	4354	徐州.郗州变/1号主变	28.392	徐州.郗州变/10kV.10千伏II段母线	4354
郑州	10kV.郗塘线	10	595	D5000维护值	164.18	2024-01-29	28.2	轻载	4312	徐州.郗州变/1号主变	28.392	徐州.郗州变/10kV.10千伏I段母线	4312
郑州	10kV.郗江线	10	595	D5000维护值	338.81	2023-12-21	59.1	中载	1127	徐州.郗州变/2号主变	18.309	徐州.郗州变/10kV.10千伏III段母线	1127
郑州	10kV.郗宁线	10	595	D5000维护值	342.86	2024-01-22	57.8	中载	1254	徐州.郗州变/2号主变	18.309	徐州.郗州变/10kV.10千伏IV段母线	1254
郑州	10kV.郗韵137线	10	595	D5000维护值	11.78	2023-12-22	2.1	轻载	6997	徐州.郗州变/2号主变	18.309	徐州.郗州变/10kV.10千伏III段母线	6997
郑州	10kV.郗米线	10	595	D5000维护值	424.61	2023-12-21	72.4	重载	0	徐州.郗州变/2号主变	18.309	徐州.郗州变/10kV.10千伏I段母线	0
郑州	10kV.郗榆145线	10	595	D5000维护值	235.6	2024-07-07	39.4	轻载	3153	徐州.郗州变/2号主变	18.309	徐州.郗州变/10kV.10千伏IV段母线	3153
郑州	10kV.郗青线	10	595	D5000维护值	190.36	2023-07-23	31.7	轻载	3949	徐州.郗州变/2号主变	18.309	徐州.郗州变/10kV.10千伏IV段母线	3949
郑州	10kV.郗富线	10	595	D5000维护值	472.79	2023-12-21	82.2	重载	0	徐州.郗州变/1号主变</			

邳州	10kV.铁西116线	10	595	D5000维护值	189.5	2024-02-09	33.8	轻载	3725	徐州.铁富变/1号主变	6.59	徐州.铁富变/10kV.10千伏I段母线	3725
邳州	10kV.铁北117线	10	595	D5000维护值	261.11	2023-08-05	45.5	轻载	2525	徐州.铁富变/1号主变	6.59	徐州.铁富变/10kV.10千伏I段母线	2525
邳州	10kV.铁南113线	10	595	D5000维护值	176.28	2023-08-05	31.4	轻载	3982	徐州.铁富变/1号主变	6.59	徐州.铁富变/10kV.10千伏I段母线	3982
邳州	10kV.铁汤123线	10	595	D5000维护值	224.22	2023-12-23	36.9	轻载	3414	徐州.铁富变/2号主变	19.043	徐州.铁富变/10kV.10千伏II段母线	3414
邳州	10kV.铁汤123线	10	485	经验值	121.12	2024-02-09	26.4	轻载	3661	徐州.铁富变/2号主变	19.043	徐州.铁富变/10kV.10千伏II段母线	3661
铜山	10kV.利西114线	10	595	D5000维护值	264.84	2023-07-24	30.4	轻载	4080	徐州.利国变/2号主变	22.154	徐州.利国变/10kV.10千伏II段母线	4080
铜山	10kV.利新118线	10	400	D5000维护值	112.08	2023-12-21	29.9	轻载	2780	徐州.利国变/2号主变	22.154	徐州.利国变/10kV.10千伏II段母线	2780
铜山	10kV.利泉二128线	10	595	D5000维护值	185	2023-08-05	32.3	轻载	3886	徐州.利国变/2号主变	22.154	徐州.利国变/10kV.10千伏II段母线	3886
铜山	10kV.利富113线	10	560	D5000维护值	359.52	2024-06-26	60.5	中载	924	徐州.利国变/1号主变	26.204	徐州.利国变/10kV.10千伏I段母线	924
铜山	10kV.利北119线	10	595	D5000维护值	179.92	2024-02-02	30.6	轻载	4061	徐州.利国变/1号主变	26.204	徐州.利国变/10kV.10千伏I段母线	4061
铜山	10kV.利水112线	10	200	D5000维护值	0		0	轻载	2425	徐州.利国变/2号主变	22.154	徐州.利国变/10kV.10千伏II段母线	2425
铜山	10kV.利黄116线	10	595	D5000维护值	279.68	2023-08-05	29.9	轻载	4136	徐州.利国变/2号主变	22.154	徐州.利国变/10kV.10千伏II段母线	4136
铜山	10kV.利安126线	10	595	D5000维护值	36.84	2024-02-04	4.4	轻载	6755	徐州.利国变/2号主变	22.154	徐州.利国变/10kV.10千伏II段母线	6755
铜山	10kV.利东111线	10	595	D5000维护值	384.12	2023-08-19	61.4	中载	891	徐州.利国变/1号主变	26.204	徐州.利国变/10kV.10千伏I段母线	891
铜山	10kV.利泉一117线	10	560	D5000维护值	336.96	2024-04-11	55.6	中载	1399	徐州.利国变/1号主变	26.204	徐州.利国变/10kV.10千伏I段母线	1399
铜山	10kV.利矿121线	10	595	D5000维护值	162.12	2024-05-24	24.8	轻载	4654	徐州.利国变/1号主变	26.204	徐州.利国变/10kV.10千伏I段母线	4654
铜山	10kV.南三12A线	10	462	D5000维护值	343.3	2024-06-14	73.9	重载	0	徐州.南郊变/2号主变	0	徐州.南郊变/10kV.10千伏II段母线	0
铜山	10kV.南方一116线	10	595	D5000维护值	249.61	2023-07-23	42.7	轻载	2813	徐州.南郊变/1号主变	12.054	徐州.南郊变/10kV.10千伏I段母线	2813
铜山	10kV.南师12E线	10	595	D5000维护值	466.87	2024-06-13	78.3	重载	0	徐州.南郊变/2号主变	0	徐州.南郊变/10kV.10千伏II段母线	0
铜山	10kV.南污11K线	10	300	D5000维护值	121.23	2023-07-25	39.9	轻载	1564	徐州.南郊变/1号主变	12.054	徐州.南郊变/10kV.10千伏II段母线	1564
铜山	10kV.南移111线	10	300	D5000维护值	39.56	2024-07-05	13.8	轻载	2918	徐州.南郊变/1号主变	12.054	徐州.南郊变/10kV.10千伏I段母线	2918
铜山	10kV.南植119线	10	462	D5000维护值	332.23	2023-12-21	73.8	重载	0	徐州.南郊变/1号主变	12.054	徐州.南郊变/10kV.10千伏I段母线	0
铜山	10kV.南水11C线	10	595	D5000维护值	180.35	2023-12-21	31	轻载	4022	徐州.南郊变/1号主变	12.054	徐州.南郊变/10kV.10千伏I段母线	4022
铜山	10kV.南农11F线	10	595	D5000维护值	223.24	2023-08-12	37.8	轻载	3319	徐州.南郊变/1号主变	12.054	徐州.南郊变/10kV.10千伏I段母线	3319
铜山	10kV.南达南顺126线	10	595	D5000维护值	154.86	2023-08-04	26.7	轻载	4464	徐州.南郊变/2号主变	0	徐州.南郊变/10kV.10千伏II段母线	0
铜山	10kV.南矿127线	10	315	D5000维护值	179.06	2023-12-22	57.9	中载	661	徐州.南郊变/2号主变	0	徐州.南郊变/10kV.10千伏II段母线	0
铜山	10kV.南七129线	10	595	D5000维护值	292.5	2023-12-21	50.9	轻载	2064	徐州.南郊变/2号主变	0	徐州.南郊变/10kV.10千伏II段母线	0
铜山	10kV.南东12C线	10	462	D5000维护值	144.32	2023-12-21	30.3	轻载	3181	徐州.南郊变/2号主变	0	徐州.南郊变/10kV.10千伏II段母线	0
铜山	10kV.南建11线	10	462	D5000维护值	196.52	2023-12-21	44	轻载	2081	徐州.南郊变/1号主变	12.054	徐州.南郊变/10kV.10千伏I段母线	2081
铜山	10kV.南万二12F线	10	595	D5000维护值	205.14	2023-12-22	34.7	轻载	3642	徐州.南郊变/2号主变	0	徐州.南郊变/10kV.10千伏II段母线	0
铜山	10kV.南师二11线	10	595	D5000维护值	310.61	2023-12-21	54	中载	1644	徐州.南郊变/1号主变	12.054	徐州.南郊变/10kV.10千伏I段母线	1644
铜山	10kV.南环一113线	10	595	D5000维护值	291.97	2023-12-14	42.9	轻载	2795	徐州.南郊变/1号主变	12.054	徐州.南郊变/10kV.10千伏I段母线	2795
铜山	10kV.南马11A线	10	595	D5000维护值	374.41	2023-12-22	65	中载	518	徐州.南郊变/1号主变	12.054	徐州.南郊变/10kV.10千伏I段母线	518
铜山	10kV.南都11E线	10	595	D5000维护值	164.18	2023-08-20	29.4	轻载	4181	徐州.南郊变/1号主变	12.054	徐州.南郊变/10kV.10千伏I段母线	4181
铜山	10kV.南环二123线	10	595	D5000维护值	248.55	2023-08-04	44.6	轻载	2619	徐州.南郊变/2号主变	0	徐州.南郊变/10kV.10千伏II段母线	0
铜山	10kV.南政128线	10	462	D5000维护值	371.07	2023-12-22	82.7	重载	0	徐州.南郊变/2号主变	0	徐州.南郊变/10kV.10千伏II段母线	0
铜山	10kV.台开一116线	10	485	经验值	257.16	2024-05-24	50.2	中载	1665	徐州.台变/1号主变	34.942	徐州.台变/10kV.10千伏II段母线	1665
铜山	10kV.台开二125线	10	485	经验值	180.3	2024-03-25	36.3	轻载	2827	徐州.台变/2号主变	34.942	徐州.台变/10kV.10千伏II段母线	2827
铜山	10kV.台营119线	10	485	经验值	0		0	轻载	5880	徐州.台变/1号主变	34.942	徐州.台变/10kV.10千伏II段母线	5880
铜山	10kV.台梁122线	10	485	经验值	229.26	2024-07-07	48.3	轻载	1821	徐州.台变/2号主变	34.942	徐州.台变/10kV.10千伏II段母线	1821
铜山	10kV.吕马113线	10	595	D5000维护值	77.52	2023-08-05	13.5	轻载	5826	徐州.吕城变/1号主变	9.8	徐州.吕城变/10kV.10千伏I段母线	5826
铜山	10kV.吕那115线	10	595	D5000维护值	248.28	2023-08-05	43.6	轻载	2717	徐州.吕城变/1号主变	9.8	徐州.吕城变/10kV.10千伏I段母线	2717
铜山	10kV.吕单117线	10	595	D5000维护值	197.76	2023-08-05	33.8	轻载	3731	徐州.吕城变/1号主变	9.8	徐州.吕城变/10kV.10千伏I段母线	3731
铜山	10kV.吕黄123线	10	595	D5000维护值	266.52	2024-01-21	44.1	轻载	2668	徐州.吕城变/2号主变	5.4	徐州.吕城变/10kV.10千伏II段母线	2668
铜山	10kV.吕白125线	10	595	D5000维护值	115.08	2023-08-05	19.9	轻载	5166	徐州.吕城变/2号主变	5.4	徐州.吕城变/10kV.10千伏II段母线	5166
铜山	10kV.吕姚127线	10	595	D5000维护值	110.04	2023-08-05	20.8	轻载	5068	徐州.吕城变/2号主变	5.4	徐州.吕城变/10kV.10千伏II段母线	5068
铜山	10kV.吕政129线	10	595	D5000维护值	65.28	2023-12-18	11.4	轻载	6041	徐州.吕城变/2号主变	5.4	徐州.吕城变/10kV.10千伏II段母线	5400
铜山	10kV.吕越114线	10	595	D5000维护值	87	2023-08-06	14.3	轻载	5743	徐州.吕城变/1号主变	9.8	徐州.吕城变/10kV.10千伏I段母线	5743
铜山	10kV.吕贺116线	10	595	D5000维护值	266.28	2023-08-05	45.4	轻载	2538	徐州.吕城变/1号主变	9.8	徐州.吕城变/10kV.10千伏I段母线	2538
铜山	10kV.吕博119线	10	525	D5000维护值	59.4	2024-07-07	11.3	轻载	5337	徐州.吕城变/1号主变	9.8	徐州.吕城变/10kV.10千伏I段母线	5337
铜山	10kV.吕工124线	10	595	D5000维护值	307.68	2023-01-05	53.1	中载	1737	徐州.吕城变/2号主变	5.4	徐州.吕城变/10kV.10千伏II段母线	1737
铜山	10kV.吕路126线	10	595	D5000维护值	79.92	2023-08-05	13.8	轻载	5787	徐州.吕城变/2号主变	5.4	徐州.吕城变/10kV.10千伏II段母线	5400
铜山	10kV.吕保128线	10	595	D5000维护值	222.36	2023-08-05	37.9	轻载	3311	徐州.吕城变/2号主变	5.4	徐州.吕城变/10kV.10千伏II段母线	3311
铜山	10kV.吴邓113线	10	532	D5000维护值	280.93	2023-08-01	53.8	中载	1493	徐州.吴邵变/1号主变	0.381	徐州.吴邵变/10kV.10千伏I段母线	381
铜山	10kV.吴路117线	10	560	D5000维护值	173.34	2023-08-15	32.5	轻载	3641	徐州.吴邵变/1号主变	0.381	徐州.吴邵变/10kV.10千伏I段母线	381
铜山	10kV.吴果116线	10	588	D5000维护值	434.58	2024-05-15	70.9	重载	0	徐州.吴邵变/2号主变	7.177	徐州.吴邵变/10kV.10千伏II段母线	0
铜山	10kV.吴阔115线	10	532	D5000维护值	34.81	2024-06-14	7.4	轻载	5768	徐州.吴邵变/1号主变	0.381	徐州.吴邵变/10kV.10千伏I段母线	381
铜山	10kV.吴鹰114线	10	525	D5000维护值	162.44	2023-11-12	29.5	轻载	3685	徐州.吴邵变/2号主变	7.177	徐州.吴邵变/10kV.10千伏I段母线	3685
铜山	10kV.周李116线	10	485	经验值	207.79	2024-06-25	44.9	轻载	2112	徐州.周庙变/1号主变	5.233	徐州.周庙变/10kV.10千伏I段母线	2112
铜山	10kV.周申123线	10	595	D5000维护值	283.39	2023-08-06	47.5	轻载	2323	徐州.周庙变/2号主变	3.778	徐州.周庙变/10kV.10千伏II段母线	2323
铜山	10kV.周镇125线	10	485	经验值	211.14	2023-07-09	44.5	轻载	2138	徐州.周庙变/2号主变	3.778	徐州.周庙变/10kV.10千伏II段母线	2138
铜山	10kV.周南113线	10	595	D5000维护值	278.6	2024-05-07	44.8	轻载	2597	徐州.周庙变/1号主变	5.233	徐州.周庙变/10kV.10千伏I段母线	2597
铜山	10kV.周豆115线	10	595	D5000维护值	109.91	2023-08-05	19.5	轻载	5201	徐州.周庙变/1号主变	5.233	徐州.周庙变/10kV.10千伏I段母线	5201
铜山	10kV.周郝117线	10	485	经验值	0		0	轻载	5880	徐州.周庙变/1号主变	5.233	徐州.周庙变/10kV.10千伏I段母线	5233
铜山	10kV.周鹿124线	10	485	经验值	139.32	2023-08-05	27.5	轻载	3568	徐州.周庙变/2号主变	3.778	徐州.周庙变/10kV.10千伏II段母线	3568
铜山	10kV.周刘126线	10	485	经验值	296.51	2023-08-05	63	中载	585	徐州.周庙变/2号主变	3.778	徐州.周庙变/10kV.10千伏II段母线	585
铜山	10kV.周郭114线	10	595	D5000维护值	262.09	2023-12-21	42.8	轻载	2805	徐州.周庙变/1号主变	5.233	徐州.周庙变/10kV.10千伏I段母线	2805
铜山	10kV.许姚128线	10	595	D5000维护值	195.12	2023-07-24	33.6	轻载	3748	徐州.大许变/2号主变	28.318	徐州.大许变/10kV.10千伏II段母线	3748
铜山	10kV.许温12A线	10	293	D5000维护值	119.88	2024-05-24	5.5	轻载	3276	徐州.大许变/2号主变	28.318	徐州.大许变/10kV.10千伏II段母线	3276
铜山	10kV.许太一113线	10	595	D5000维护值	290.04	2024-06-14	46.8	轻载	2390	徐州.大许变/1号主变	16.155	徐州.大许变/10kV.10千伏I段母线	2390
铜山	10kV.许政115线	10	595	D5000维护值	459.14	2023-12-21	77.5	重载	0	徐州.大许变/1号主变	16.155	徐州.大许变/10kV.10千伏I段母线	0
铜山	10kV.许曹117线	10	595	D5000维护值	194.77	2024-02-02	32.8	轻载	3834	徐州.大许变/1号主变	16.155	徐州.大许变/10kV.10千伏I段母线	3834
铜山	10kV.许团123线	10	595	D5000维护值	310.78	2023-08-12	51.9	中载	1860	徐州.大许变/2号主变	28.318	徐州.大许变/10kV.10千伏II段母线	1860
铜山	10kV.许太二125线	10	595	D5000维护值	188.44	2023-08-05	31.4	轻载	3974	徐州.大许变/2号主变	28.318	徐州.大许变/10kV.10千伏II段母线	3974
铜山	10kV.许街127线	10	595	D5000维护值	369.85	2024-03-20	64.2	中载	600	徐州.大许变/2号主变	28.318	徐州.大许变/10kV.10千伏II段母线	600
铜山	10kV.许林129线	10	595	D5000维护值	114.61	2023-07-24	19.7	轻载	5179	徐州.大许变/2号主变	28.318	徐州.大许变/10kV.10千伏II段母线	5179
铜山	10kV.许龙114线	10	595	D5000维护值	9.49	2024-04-14	17.8	轻载	5380	徐州.大许变/1号主变	16.155	徐州.大许变/10kV.10千伏I段母线	5380
铜山	10kV.许邵116线	10	595	D5000维护值	186.33	2024-03-28	31.3	轻载	3986	徐州.大许变/1号主变	16.155	徐州.大许变/10kV.10千伏I段母线	3986
铜山	10												

铜山	10kV.孙庄117线	10	595	D5000维护值	66.09	2024-06-27	10.2	轻载	6163	徐州.孙庄变/1号主变	35.902	徐州.孙庄变/10kV.10千伏I段母线	6163
铜山	10kV.孙庄124线	10	560	D5000维护值	525.24	2023-07-18	89.9	重载	0	徐州.孙庄变/1号主变	35.902	徐州.孙庄变/10kV.10千伏II段母线	0
铜山	10kV.孙庄126线	10	485	经验值	1.76	2024-03-10	0.4	轻载	5850	徐州.孙庄变/1号主变	35.902	徐州.孙庄变/10kV.10千伏II段母线	5850
铜山	10kV.孙庄131线	10	595	D5000维护值	292.33	2024-02-02	47	轻载	2367	徐州.孙庄变/2号主变	17.16	徐州.孙庄变/10kV.10千伏III段母线	2367
铜山	10kV.孙庄134线	10	400	D5000维护值	145.99	2024-06-11	36.6	轻载	2311	徐州.孙庄变/2号主变	17.16	徐州.孙庄变/10kV.10千伏III段母线	2311
铜山	10kV.孙庄143线	10	595	D5000维护值	420.65	2023-08-12	69.8	中载	25	徐州.孙庄变/2号主变	17.16	徐州.孙庄变/10kV.10千伏III段母线	25
铜山	10kV.孙庄146线	10	595	D5000维护值	0		0	轻载	7213	徐州.孙庄变/2号主变	17.16	徐州.孙庄变/10kV.10千伏IV段母线	7213
铜山	10kV.孙庄114线	10	595	D5000维护值	507.48	2024-06-05	84.1	重载	0	徐州.孙庄变/1号主变	35.902	徐州.孙庄变/10kV.10千伏I段母线	0
铜山	10kV.张庄117线	10	462	D5000维护值	205.44	2023-09-18	42.9	轻载	2169	徐州.张集变/1号主变	5.556	徐州.张集变/10kV.10千伏I段母线	2169
铜山	10kV.张庄二129线	10	595	D5000维护值	173.46	2024-06-23	28.8	轻载	4242	徐州.张集变/2号主变	0.655	徐州.张集变/10kV.10千伏II段母线	655
铜山	10kV.张园126线	10	315	D5000维护值	226.88	2024-01-19	69.4	中载	30	徐州.张集变/2号主变	0.655	徐州.张集变/10kV.10千伏II段母线	30
铜山	10kV.张庄123线	10	595	D5000维护值	102.47	2023-12-22	18.2	轻载	5340	徐州.张集变/2号主变	0.655	徐州.张集变/10kV.10千伏II段母线	655
铜山	10kV.张集125线	10	595	D5000维护值	343.97	2023-12-21	61.8	中载	846	徐州.张集变/2号主变	0.655	徐州.张集变/10kV.10千伏II段母线	655
铜山	10kV.张特一111线	10	595	D5000维护值	230.94	2023-10-20	38.7	轻载	3228	徐州.张集变/1号主变	5.556	徐州.张集变/10kV.10千伏I段母线	3228
铜山	10kV.张孙109线	10	595	D5000维护值	188.55	2023-12-21	34	轻载	3707	徐州.张集变/1号主变	5.556	徐州.张集变/10kV.10千伏I段母线	3707
铜山	10kV.张安一115线	10	462	D5000维护值	4.18	2024-07-10	0.9	轻载	5532	徐州.张集变/1号主变	5.556	徐州.张集变/10kV.10千伏I段母线	5532
铜山	10kV.张特二128线	10	595	D5000维护值	183.52	2023-07-23	32.2	轻载	3892	徐州.张集变/2号主变	0.655	徐州.张集变/10kV.10千伏II段母线	655
铜山	10kV.张郭121线	10	595	D5000维护值	373.06	2024-01-22	63.8	中载	643	徐州.张集变/2号主变	0.655	徐州.张集变/10kV.10千伏II段母线	643
铜山	10kV.张孟122线	10	525	D5000维护值	305.26	2024-01-11	57.7	中载	1121	徐州.张集变/2号主变	0.655	徐州.张集变/10kV.10千伏II段母线	655
铜山	10kV.张梁124线	10	595	D5000维护值	418.62	2023-07-24	70.9	中载	0	徐州.张集变/2号主变	0.655	徐州.张集变/10kV.10千伏II段母线	0
铜山	10kV.张吕107线	10	595	D5000维护值	167.54	2023-08-05	28.5	轻载	4278	徐州.张集变/1号主变	5.556	徐州.张集变/10kV.10千伏I段母线	4278
铜山	10kV.张工一113线	10	595	D5000维护值	548.51	2023-12-20	94.2	重载	0	徐州.张集变/1号主变	5.556	徐州.张集变/10kV.10千伏I段母线	0
铜山	10kV.张维127线	10	595	D5000维护值	222.7	2023-12-26	37.8	轻载	3316	徐州.张集变/2号主变	0.655	徐州.张集变/10kV.10千伏II段母线	655
铜山	10kV.房尚114线	10	490	D5000维护值	42.07	2023-05-12	7.8	轻载	5282	徐州.房村变/2号主变	12.974	徐州.房村变/10kV.10千伏II段母线	5282
铜山	10kV.房申117线	10	490	D5000维护值	39.4	2023-10-17	8.7	轻载	5203	徐州.房村变/1号主变	5.536	徐州.房村变/10kV.10千伏I段母线	5203
铜山	10kV.房李111线	10	490	D5000维护值	345.83	2023-08-05	71.9	重载	0	徐州.房村变/1号主变	5.536	徐州.房村变/10kV.10千伏I段母线	0
铜山	10kV.房豆115线	10	490	D5000维护值	354.14	2023-12-21	73.1	重载	0	徐州.房村变/1号主变	5.536	徐州.房村变/10kV.10千伏I段母线	0
铜山	10kV.房刘118线	10	490	D5000维护值	0		0	轻载	5941	徐州.房村变/2号主变	12.974	徐州.房村变/10kV.10千伏II段母线	5941
铜山	10kV.新空线	10	595	D5000维护值	116.02	2023-12-22	20.1	轻载	5138	徐州.新星变/1号主变	2.769	徐州.新星变/10kV.10千伏I段母线	2769
铜山	10kV.新赵124线	10	490	D5000维护值	148.06	2024-02-09	30.6	轻载	3343	徐州.新星变/2号主变	3.229	徐州.新星变/10kV.10千伏II段母线	3229
铜山	10kV.新王线	10	595	D5000维护值	163.45	2024-06-14	28.6	轻载	4265	徐州.新星变/1号主变	2.769	徐州.新星变/10kV.10千伏I段母线	2769
铜山	10kV.新何二二	10	595	D5000维护值	139.07	2024-06-14	23.8	轻载	4763	徐州.新星变/2号主变	3.229	徐州.新星变/10kV.10千伏II段母线	3229
铜山	10kV.新双二	10	595	D5000维护值	71.83	2024-06-13	12.5	轻载	5923	徐州.新星变/2号主变	3.229	徐州.新星变/10kV.10千伏II段母线	3229
铜山	10kV.新神线	10	595	D5000维护值	62.26	2024-06-14	10.1	轻载	6171	徐州.新星变/1号主变	2.769	徐州.新星变/10kV.10千伏I段母线	2769
铜山	10kV.新肖113线	10	595	D5000维护值	74.88	2023-08-04	13.2	轻载	5856	徐州.新星变/1号主变	2.769	徐州.新星变/10kV.10千伏I段母线	2769
铜山	10kV.新东线	10	595	D5000维护值	67.6	2024-02-09	11.9	轻载	5984	徐州.新星变/1号主变	2.769	徐州.新星变/10kV.10千伏I段母线	2769
铜山	10kV.新西线	10	595	D5000维护值	69.02	2024-02-09	11.9	轻载	5988	徐州.新星变/2号主变	3.229	徐州.新星变/10kV.10千伏II段母线	3229
铜山	10kV.新何一线	10	595	D5000维护值	287.81	2023-12-21	50.6	中载	1997	徐州.新星变/1号主变	2.769	徐州.新星变/10kV.10千伏I段母线	1997
铜山	10kV.新集线	10	364	D5000维护值	122.58	2024-05-18	34.2	轻载	2257	徐州.新星变/1号主变	2.769	徐州.新星变/10kV.10千伏I段母线	2257
铜山	10kV.新街线	10	595	D5000维护值	325.62	2023-12-21	56.8	中载	1359	徐州.新星变/2号主变	3.229	徐州.新星变/10kV.10千伏II段母线	1359
铜山	10kV.新杨线	10	595	D5000维护值	120.21	2024-06-14	19.8	轻载	5175	徐州.新星变/2号主变	3.229	徐州.新星变/10kV.10千伏II段母线	3229
铜山	10kV.柳八112线	10	364	D5000维护值	0		0	轻载	4413	徐州.柳泉变/1号主变	0.331	徐州.柳泉变/10kV.10千伏II段母线	331
铜山	10kV.柳塔116线	10	364	D5000维护值	0		0	轻载	4413	徐州.柳泉变/2号主变	4.624	徐州.柳泉变/10kV.10千伏II段母线	4413
铜山	10kV.柳南111线	10	364	D5000维护值	0		0	轻载	4413	徐州.柳泉变/1号主变	0.331	徐州.柳泉变/10kV.10千伏I段母线	331
铜山	10kV.柳柳115线	10	250	D5000维护值	115.36	2023-12-18	47.4	轻载	976	徐州.柳泉变/1号主变	0.331	徐州.柳泉变/10kV.10千伏I段母线	331
铜山	10kV.柳林114线	10	364	D5000维护值	351.38	2024-06-13	95.1	重载	0	徐州.柳泉变/1号主变	0.331	徐州.柳泉变/10kV.10千伏I段母线	0
铜山	10kV.柳高118线	10	364	D5000维护值	0		0	轻载	4413	徐州.柳泉变/2号主变	4.624	徐州.柳泉变/10kV.10千伏II段母线	4413
铜山	10kV.柳工113线	10	364	D5000维护值	0		0	轻载	4413	徐州.柳泉变/1号主变	0.331	徐州.柳泉变/10kV.10千伏I段母线	331
铜山	10kV.柳明116线	10	525	D5000维护值	202.04	2023-08-12	40.3	轻载	2698	徐州.檀山变/2号主变	21.837	徐州.檀山变/10kV.10千伏II段母线	2698
铜山	10kV.檀班113线	10	504	D5000维护值	131.03	2023-08-04	25.2	轻载	3906	徐州.檀山变/1号主变	22.43	徐州.檀山变/10kV.10千伏I段母线	3906
铜山	10kV.檀留112线	10	490	D5000维护值	19.21	2023-11-19	3.8	轻载	5614	徐州.檀山变/2号主变	21.837	徐州.檀山变/10kV.10千伏II段母线	5614
铜山	10kV.檀家118线	10	595	D5000维护值	146.21	2023-08-17	24.9	轻载	4652	徐州.檀山变/2号主变	21.837	徐州.檀山变/10kV.10千伏II段母线	4652
铜山	10kV.檀农114线	10	595	D5000维护值	87.79	2024-05-15	14.2	轻载	5751	徐州.檀山变/2号主变	21.837	徐州.檀山变/10kV.10千伏II段母线	4751
铜山	10kV.檀林115线	10	500	D5000维护值	269.96	2023-08-05	53.9	中载	1391	徐州.檀山变/1号主变	22.43	徐州.檀山变/10kV.10千伏I段母线	1391
铜山	10kV.檀金124线	10	300	D5000维护值	83.8	2024-04-06	25.1	轻载	2332	徐州.檀山变/2号主变	21.837	徐州.檀山变/10kV.10千伏II段母线	2332
铜山	10kV.毛徐113线	10	595	D5000维护值	0		0	轻载	7213	徐州.毛庄变/1号主变	11.084	徐州.毛庄变/10kV.10千伏I段母线	7213
铜山	10kV.毛工116线	10	595	D5000维护值	0		0	轻载	7213	徐州.毛庄变/1号主变	11.084	徐州.毛庄变/10kV.10千伏II段母线	7213
铜山	10kV.毛重118线	10	595	D5000维护值	145.85	2024-02-06	25.4	轻载	4598	徐州.毛庄变/1号主变	11.084	徐州.毛庄变/10kV.10千伏II段母线	4598
铜山	10kV.毛水124线	10	490	D5000维护值	350.88	2023-08-09	30.9	轻载	3322	徐州.毛庄变/1号主变	11.084	徐州.毛庄变/10kV.10千伏II段母线	3322
铜山	10kV.毛苑111线	10	595	D5000维护值	0		0	轻载	7213	徐州.毛庄变/1号主变	11.084	徐州.毛庄变/10kV.10千伏I段母线	7213
铜山	10kV.汉沿113线	10	595	D5000维护值	254.51	2023-12-21	47.1	轻载	2356	徐州.汉王变/1号主变	0.452	徐州.汉王变/10kV.10千伏I段母线	452
铜山	10kV.汉新114线	10	595	D5000维护值	314.12	2023-12-21	58.2	中载	1216	徐州.汉王变/2号主变	6.117	徐州.汉王变/10kV.10千伏II段母线	1216
铜山	10kV.汉月116线	10	469	D5000维护值	26.65	2024-02-04	5.6	轻载	5232	徐州.汉王变/2号主变	6.117	徐州.汉王变/10kV.10千伏II段母线	5232
铜山	10kV.汉美115线	10	595	D5000维护值	242.69	2024-01-22	44.5	轻载	2625	徐州.汉王变/1号主变	0.452	徐州.汉王变/10kV.10千伏I段母线	452
铜山	10kV.汉马111线	10	595	D5000维护值	363.86	2023-12-21	66.3	中载	380	徐州.汉王变/1号主变	0.452	徐州.汉王变/10kV.10千伏I段母线	380
铜山	10kV.汉正117线	10	595	D5000维护值	39.12	2024-07-05	6.9	轻载	6501	徐州.汉王变/1号主变	0.452	徐州.汉王变/10kV.10千伏I段母线	452
铜山	10kV.汉河119线	10	485	经验值	0		0	轻载	5880	徐州.汉王变/1号主变	0.452	徐州.汉王变/10kV.10千伏I段母线	452
铜山	10kV.汉南112线	10	595	D5000维护值	207.58	2023-12-21	39.5	轻载	3138	徐州.汉王变/2号主变	6.117	徐州.汉王变/10kV.10千伏II段母线	3138
铜山	10kV.滕徐117线	10	150	D5000维护值	2.4	2023-07-14	1.8	轻载	1771	徐州.滕善变/1号主变	0.76	徐州.滕善变/10kV.10千伏I段母线	760
铜山	10kV.滕园111线	10	420	D5000维护值	222	2024-06-13	55.9	中载	1024	徐州.滕善变/1号主变	0.76	徐州.滕善变/10kV.10千伏I段母线	760
铜山	10kV.滕新125线	10	350	D5000维护值	106.27	2024-06-28	28.3	轻载	2526	徐州.滕善变/2号主变	16	徐州.滕善变/10kV.10千伏II段母线	2526
铜山	10kV.滕梁113线	10	469	D5000维护值	130.8	2024-01-08	26.7	轻载	3514	徐州.滕善变/1号主变	0.76	徐州.滕善变/10kV.10千伏I段母线	760
铜山	10kV.滕关118线	10	490	D5000维护值	327.6	2023-12-21	69.3	中载	61	徐州.滕善变/1号主变	0.76	徐州.滕善变/10kV.10千伏II段母线	61
铜山	10kV.滕头123线	10	350	D5000维护值	207.89	2024-07-01	62.5	中载	455	徐州.滕善变/2号主变	16	徐州.滕善变/10kV.10千伏II段母线	455
铜山	10kV.焦汉116线	10	595	D5000维护值	161.12	2023-12-22	28.1	轻载	4317	徐州.焦山变/1号主变	0	徐州.焦山变/10kV.10千伏I段母线	0
铜山	10kV.焦开一127线	10	595	D5000维护值	199.88	2024-04-25	58.2	中载	1212	徐州.焦山变/2号主变	36.433	徐州.焦山变/10kV.10千伏II段母线	1212
铜山	10kV.焦协122线	10	195	D5000维护值	10.78	2024-07-02	5.7	轻载	2172	徐州.焦山变/2号主变	36.433	徐州.焦山变/10kV.10千伏II段母线	2172
铜山	10kV.焦森119线	10	462	D5000维护值	160.73	2023-12-21	36.3	轻载	2698	徐州.焦山变/1号主变	0	徐州.焦山变/10kV.10千伏I段母线	0
铜山	10kV.焦悦141线	10	595	D5000维护值	231.17	2023-12-21	40.7	轻载	3022	徐州.焦山变/2号主变	36.433	徐州.焦山变/10kV.10千伏IV段母线	3022
铜山	10kV.焦国114线	10											

铜山	10kV.焦久二131线	10	595	D5000维护值	170.04	2024-01-22	29.9	轻载	4133	徐州.焦山变/2号主变	36.433	徐州.焦山变/10kV.10千伏III段母线	4133
铜山	10kV.焦南142线	10	595	D5000维护值	57.54	2023-12-21	9.5	轻载	6231	徐州.焦山变/2号主变	36.433	徐州.焦山变/10kV.10千伏IV段母线	6231
铜山	10kV.焦青一11线	10	400	D5000维护值	3.53	2024-07-11	0.6	轻载	4806	徐州.焦山变/1号主变	0	徐州.焦山变/10kV.10千伏I段母线	0
铜山	10kV.焦工112线	10	595	D5000维护值	343.52	2023-12-18	57.8	中载	1257	徐州.焦山变/1号主变	0	徐州.焦山变/10kV.10千伏I段母线	0
铜山	10kV.焦开二144线	10	595	D5000维护值	91.32	2024-01-23	15.4	轻载	5626	徐州.焦山变/2号主变	36.433	徐州.焦山变/10kV.10千伏IV段母线	5626
铜山	10kV.焦洋一11M线	10	525	D5000维护值	82.46	2024-06-14	15.1	轻载	4992	徐州.焦山变/1号主变	0	徐州.焦山变/10kV.10千伏I段母线	0
铜山	10kV.焦爱114线	10	500	D5000维护值	319.52	2024-01-03	73.8	重载	0	徐州.焦山变/1号主变	0	徐州.焦山变/10kV.10千伏I段母线	0
铜山	10kV.焦开四146线	10	595	D5000维护值	120.79	2023-12-21	19.2	轻载	5232	徐州.焦山变/2号主变	36.433	徐州.焦山变/10kV.10千伏IV段母线	5232
铜山	10kV.焦科一11线	10	595	D5000维护值	374.28	2023-12-22	65.3	中载	487	徐州.焦山变/1号主变	0	徐州.焦山变/10kV.10千伏I段母线	0
铜山	10kV.物宝一117线	10	595	D5000维护值	149.28	2023-12-21	26.9	轻载	4444	徐州.物流变/1号主变	4.685	徐州.物流变/10kV.10千伏I段母线	4444
铜山	10kV.物河二123线	10	595	D5000维护值	228.68	2023-12-22	39.4	轻载	3157	徐州.物流变/1号主变	4.685	徐州.物流变/10kV.10千伏II段母线	3157
铜山	10kV.物万一131线	10	595	D5000维护值	226.14	2023-08-12	38.8	轻载	3220	徐州.物流变/2号主变	25.012	徐州.物流变/10kV.10千伏III段母线	3220
铜山	10kV.物康125线	10	595	D5000维护值	411.75	2023-12-21	71.7	重载	0	徐州.物流变/1号主变	4.685	徐州.物流变/10kV.10千伏II段母线	0
铜山	10kV.物环134线	10	595	D5000维护值	136.97	2024-06-13	23.6	轻载	4783	徐州.物流变/2号主变	25.012	徐州.物流变/10kV.10千伏III段母线	4783
铜山	10kV.物新128线	10	595	D5000维护值	479.12	2024-01-22	79.6	重载	0	徐州.物流变/1号主变	4.685	徐州.物流变/10kV.10千伏II段母线	0
铜山	10kV.物电二136线	10	595	D5000维护值	115.78	2023-12-21	19.8	轻载	5168	徐州.物流变/2号主变	25.012	徐州.物流变/10kV.10千伏III段母线	5168
铜山	10kV.物君一114线	10	200	D5000维护值	50.96	2024-07-05	26	轻载	1526	徐州.物流变/1号主变	4.685	徐州.物流变/10kV.10千伏I段母线	1526
铜山	10kV.物环二133线	10	595	D5000维护值	184.69	2023-12-21	32.5	轻载	3867	徐州.物流变/2号主变	25.012	徐州.物流变/10kV.10千伏III段母线	3867
铜山	10kV.物政116线	10	595	D5000维护值	226.42	2024-02-04	38.8	轻载	3215	徐州.物流变/1号主变	4.685	徐州.物流变/10kV.10千伏I段母线	3215
铜山	10kV.物港118线	10	490	D5000维护值	66.25	2023-08-05	13.4	轻载	4800	徐州.物流变/1号主变	4.685	徐州.物流变/10kV.10千伏I段母线	4685
铜山	10kV.物达124线	10	595	D5000维护值	173.37	2024-06-14	30.4	轻载	4084	徐州.物流变/1号主变	4.685	徐州.物流变/10kV.10千伏II段母线	4084
铜山	10kV.物移132线	10	300	D5000维护值	39.59	2024-06-14	13.5	轻载	2937	徐州.物流变/2号主变	25.012	徐州.物流变/10kV.10千伏III段母线	2937
铜山	10kV.物数一127线	10	595	D5000维护值	9.7	2024-05-08	0.1	轻载	7201	徐州.物流变/1号主变	4.685	徐州.物流变/10kV.10千伏II段母线	4685
铜山	10kV.物玉135线	10	595	D5000维护值	146.15	2023-07-24	25.2	轻载	4616	徐州.物流变/2号主变	25.012	徐州.物流变/10kV.10千伏III段母线	4616
铜山	10kV.物河一113线	10	595	D5000维护值	386.3	2023-12-21	61.1	中载	920	徐州.物流变/1号主变	4.685	徐州.物流变/10kV.10千伏I段母线	920
铜山	10kV.物万二144线	10	595	D5000维护值	25.56	2023-12-22	4.2	轻载	6778	徐州.物流变/2号主变	25.012	徐州.物流变/10kV.10千伏IV段母线	6778
铜山	10kV.物电一115线	10	595	D5000维护值	56.25	2023-12-27	9.9	轻载	6189	徐州.物流变/1号主变	4.685	徐州.物流变/10kV.10千伏I段母线	4685
铜山	10kV.流云149线	10	595	D5000维护值	18.65	2024-07-10	3.5	轻载	6851	徐州.物流变/2号主变	25.012	徐州.物流变/10kV.10千伏IV段母线	6851
铜山	10kV.琅达135线	10	595	D5000维护值	98.01	2024-04-11	16.3	轻载	5538	徐州.琅溪变/2号主变	14.647	徐州.琅溪变/10kV.10千伏II段母线	5538
铜山	10kV.琅环112线	10	595	D5000维护值	318.84	2023-12-20	54.4	中载	1609	徐州.琅溪变/1号主变	9.798	徐州.琅溪变/10kV.10千伏I段母线	1609
铜山	10kV.琅马122线	10	595	D5000维护值	76.41	2023-12-21	14.4	轻载	5730	徐州.琅溪变/2号主变	14.647	徐州.琅溪变/10kV.10千伏II段母线	5730
铜山	10kV.琅学124线	10	595	D5000维护值	269.79	2024-07-01	45.6	轻载	2517	徐州.琅溪变/2号主变	14.647	徐州.琅溪变/10kV.10千伏II段母线	2517
铜山	10kV.琅北131线	10	595	D5000维护值	156.2	2024-06-18	25.6	轻载	4572	徐州.琅溪变/2号主变	14.647	徐州.琅溪变/10kV.10千伏II段母线	4572
铜山	10kV.琅镇133线	10	595	D5000维护值	222.4	2024-01-22	38.4	轻载	3256	徐州.琅溪变/2号主变	14.647	徐州.琅溪变/10kV.10千伏II段母线	3256
铜山	10kV.琅电一113线	10	595	D5000维护值	237.93	2024-06-28	37.9	轻载	3306	徐州.琅溪变/1号主变	9.798	徐州.琅溪变/10kV.10千伏I段母线	3306
铜山	10kV.琅田115线	10	595	D5000维护值	201.56	2023-08-11	34.1	轻载	3699	徐州.琅溪变/1号主变	9.798	徐州.琅溪变/10kV.10千伏I段母线	3699
铜山	10kV.琅兰118线	10	595	D5000维护值	164.03	2023-08-05	28	轻载	4328	徐州.琅溪变/1号主变	9.798	徐州.琅溪变/10kV.10千伏I段母线	4328
铜山	10kV.琅高11A线	10	595	D5000维护值	181.47	2024-06-24	30.7	轻载	4051	徐州.琅溪变/1号主变	9.798	徐州.琅溪变/10kV.10千伏I段母线	4051
铜山	10kV.琅电二136线	10	595	D5000维护值	567.32	2024-04-27	94.9	重载	0	徐州.琅溪变/2号主变	14.647	徐州.琅溪变/10kV.10千伏II段母线	0
铜山	10kV.琅健120线	10	595	D5000维护值	204.22	2024-07-05	31.5	轻载	3968	徐州.琅溪变/2号主变	14.647	徐州.琅溪变/10kV.10千伏II段母线	3968
铜山	10kV.琅魏123线	10	595	D5000维护值	162.28	2023-12-21	28.2	轻载	4310	徐州.琅溪变/2号主变	14.647	徐州.琅溪变/10kV.10千伏II段母线	4310
铜山	10kV.琅铁125线	10	595	D5000维护值	195.41	2023-12-20	33.5	轻载	3763	徐州.琅溪变/2号主变	14.647	徐州.琅溪变/10kV.10千伏II段母线	3763
铜山	10kV.琅南132线	10	595	D5000维护值	266.87	2023-08-05	44.5	轻载	2629	徐州.琅溪变/2号主变	14.647	徐州.琅溪变/10kV.10千伏II段母线	2629
铜山	10kV.琅跃112线	10	595	D5000维护值	377.79	2023-12-21	65.5	中载	460	徐州.琅溪变/1号主变	9.798	徐州.琅溪变/10kV.10千伏I段母线	460
铜山	10kV.琅塘114线	10	595	D5000维护值	409.92	2023-12-21	71	重载	0	徐州.琅溪变/1号主变	9.798	徐州.琅溪变/10kV.10千伏I段母线	0
铜山	10kV.琅精117线	10	595	D5000维护值	287.69	2024-03-21	49.2	轻载	2146	徐州.琅溪变/1号主变	9.798	徐州.琅溪变/10kV.10千伏I段母线	2146
铜山	10kV.琅晨119线	10	595	D5000维护值	283.38	2024-02-02	47.2	轻载	2350	徐州.琅溪变/1号主变	9.798	徐州.琅溪变/10kV.10千伏I段母线	2350
铜山	10kV.田空二12A线	10	595	D5000维护值	8.88	2024-03-14	1.7	轻载	7043	徐州.田园变/2号主变	11	徐州.田园变/10kV.10千伏II段母线	7043
铜山	10kV.田赵115线	10	595	D5000维护值	151.56	2024-06-14	23.6	轻载	4779	徐州.田园变/1号主变	24.2	徐州.田园变/10kV.10千伏I段母线	4779
铜山	10kV.田权12F线	10	485	经验值	0		0	轻载	5880	徐州.田园变/2号主变	11	徐州.田园变/10kV.10千伏II段母线	5880
铜山	10kV.田丁117线	10	595	D5000维护值	141.72	2023-08-04	26.2	轻载	4512	徐州.田园变/1号主变	24.2	徐州.田园变/10kV.10千伏I段母线	4512
铜山	10kV.田张一119线	10	595	D5000维护值	124.32	2023-12-21	21.7	轻载	4978	徐州.田园变/1号主变	24.2	徐州.田园变/10kV.10千伏I段母线	4978
铜山	10kV.田雁11F线	10	485	经验值	0		0	轻载	5880	徐州.田园变/1号主变	24.2	徐州.田园变/10kV.10千伏I段母线	5880
铜山	10kV.田丁二123线	10	595	D5000维护值	73.68	2024-03-21	12.3	轻载	5947	徐州.田园变/2号主变	11	徐州.田园变/10kV.10千伏II段母线	5947
铜山	10kV.田刘125线	10	595	D5000维护值	48.6	2023-07-20	7.3	轻载	6465	徐州.田园变/2号主变	11	徐州.田园变/10kV.10千伏II段母线	6465
铜山	10kV.田东127线	10	595	D5000维护值	213.72	2023-08-04	36.3	轻载	3468	徐州.田园变/2号主变	11	徐州.田园变/10kV.10千伏II段母线	3468
铜山	10kV.田张二129线	10	595	D5000维护值	24.96	2023-12-21	4.4	轻载	6757	徐州.田园变/2号主变	11	徐州.田园变/10kV.10千伏II段母线	6757
铜山	10kV.田杨114线	10	595	D5000维护值	313.56	2024-06-14	52.6	中载	1791	徐州.田园变/1号主变	24.2	徐州.田园变/10kV.10千伏I段母线	1791
铜山	10kV.田水二线12E线	10	485	经验值	41.04	2024-05-29	8.4	轻载	5176	徐州.田园变/2号主变	11	徐州.田园变/10kV.10千伏II段母线	5176
铜山	10kV.田滕116线	10	595	D5000维护值	219.12	2024-06-14	35.4	轻载	3564	徐州.田园变/1号主变	24.2	徐州.田园变/10kV.10千伏I段母线	3564
铜山	10kV.田郭118线	10	595	D5000维护值	106.08	2023-12-21	18.9	轻载	5263	徐州.田园变/1号主变	24.2	徐州.田园变/10kV.10千伏I段母线	5263
铜山	10kV.田空一11A线	10	595	D5000维护值	53.88	2023-07-17	9.3	轻载	6259	徐州.田园变/1号主变	24.2	徐州.田园变/10kV.10千伏I段母线	6259
铜山	10kV.田水一线11G线	10	485	经验值	41.52	2024-05-04	8.8	轻载	5144	徐州.田园变/1号主变	24.2	徐州.田园变/10kV.10千伏I段母线	5144
铜山	10kV.田潘124线	10	595	D5000维护值	161.28	2023-08-11	28.4	轻载	4282	徐州.田园变/2号主变	11	徐州.田园变/10kV.10千伏II段母线	4282
铜山	10kV.田冯126线	10	595	D5000维护值	358.92	2023-12-21	63.2	中载	703	徐州.田园变/2号主变	11	徐州.田园变/10kV.10千伏II段母线	703
铜山	10kV.田河128线	10	595	D5000维护值	99.48	2024-02-07	17.7	轻载	5393	徐州.田园变/2号主变	11	徐州.田园变/10kV.10千伏II段母线	5393
铜山	10kV.田工一113线	10	595	D5000维护值	27.36	2024-05-26	4.5	轻载	6748	徐州.田园变/1号主变	24.2	徐州.田园变/10kV.10千伏I段母线	6748
铜山	10kV.田清二112线	10	315	D5000维护值	2.51	2024-07-05	1	轻载	3766	徐州.田园变/2号主变	9.139	徐州.田园变/10kV.10千伏II段母线	3766
铜山	10kV.田港117线	10	595	D5000维护值	220.92	2023-12-21	37.8	轻载	3317	徐州.田园变/1号主变	11.95	徐州.田园变/10kV.10千伏I段母线	3317
铜山	10kV.田清一113线	10	350	D5000维护值	68.12	2024-04-17	18.2	轻载	3139	徐州.田园变/1号主变	11.95	徐州.田园变/10kV.10千伏I段母线	3139
铜山	10kV.田农二114线	10	595	D5000维护值	215.74	2023-08-04	34.2	轻载	3690	徐州.田园变/2号主变	9.139	徐州.田园变/10kV.10千伏II段母线	3690
铜山	10kV.田清118线	10	595	D5000维护值	369.24	2023-11-30	61.1	中载	912	徐州.田园变/2号主变	9.139	徐州.田园变/10kV.10千伏II段母线	912
铜山	10kV.田水122线	10	350	D5000维护值	155.46	2024-06-26	43.9	轻载	1580	徐州.田园变/2号主变	9.139	徐州.田园变/10kV.10千伏II段母线	1580
铜山	10kV.田广111线	10	350	D5000维护值	12.76	2023-09-17	3.5	轻载	4034	徐州.田园变/1号主变	11.95	徐州.田园变/10kV.10千伏I段母线	4034
铜山	10kV.田纱117线	10	200	D5000维护值	97.36	2023-08-04	46.6	轻载	809	徐州.田园变/1号主变	16.3	徐州.田园变/10kV.10千伏I段母线	809
铜山	10kV.田神113线	10	595	D5000维护值	160.32	2023-12-21	27.1	轻载	4416	徐州.田园变/1号主变	16.3	徐州.田园变/10kV.10千伏I段母线	4416
铜山	10kV.田昌123线	10	595	D5000维护值	111.6	2024-02-09	20.1	轻载	5146	徐州.田园变/1号主变	16.3	徐州.田园变/10kV.10千伏I段母线	5146
铜山	10kV.田左126线	10	595	D5000维护值	195.48	2024-06-14	34.5	轻载	3654	徐州.田园变/2号主变	9.3	徐州.田园变/10kV.10千伏II段母线	3654
铜山	10												



铜山	10kV.马街114线	10	595	D5000维护值	323.76	2023-12-21	57	中载	1336	徐州.马山变/2号主变	7.884	徐州.马山变/10kV.10千伏II段母线	1336
铜山	10kV.马刘121线	10	595	D5000维护值	259.25	2024-07-10	42.6	轻载	2828	徐州.马山变/1号主变	7.37	徐州.马山变/10kV.10千伏I段母线	2828
铜山	10kV.马西117线	10	595	D5000维护值	70.27	2024-05-11	10.8	轻载	6102	徐州.马山变/1号主变	7.37	徐州.马山变/10kV.10千伏I段母线	6102
铜山	10kV.马南112线	10	595	D5000维护值	112.25	2023-12-22	19	轻载	5257	徐州.马山变/2号主变	7.884	徐州.马山变/10kV.10千伏II段母线	5257
铜山	10kV.高生二132线	10	400	D5000维护值	83.36	2023-12-11	19.4	轻载	3507	徐州.高营变/2号主变	26.762	徐州.高营变/10kV.10千伏II段母线	3507
铜山	20kV.高淮一211线	20	400	D5000维护值	76.68	2024-02-01	19	轻载	7065	徐州.高营变/1号主变	11.48	徐州.高营变/20kV.20千伏I段母线	7065
铜山	10kV.高开一115线	10	462	D5000维护值	321.63	2023-12-21	69.62	重载	3066	徐州.高营变/1号主变	11.48	徐州.高营变/10kV.10千伏I段母线	3066
铜山	10kV.高野124线	10	595	D5000维护值	422.43	2023-12-21	72.2	重载	0	徐州.高营变/2号主变	26.762	徐州.高营变/10kV.10千伏II段母线	0
铜山	10kV.高环131线	10	525	D5000维护值	357.88	2023-12-21	72.7	重载	0	徐州.高营变/1号主变	11.48	徐州.高营变/10kV.10千伏I段母线	0
铜山	10kV.高徐119线	10	595	D5000维护值	368.62	2023-12-20	61.8	中载	845	徐州.高营变/1号主变	11.48	徐州.高营变/10kV.10千伏I段母线	845
铜山	20kV.高工225线	20	595	D5000维护值	401.68	2024-05-01	50.5	中载	4020	徐州.高营变/1号主变	11.48	徐州.高营变/20kV.20千伏I段母线	4020
铜山	20kV.高汽二223线	20	400	D5000维护值	148.43	2024-01-16	34.4	轻载	4933	徐州.高营变/1号主变	11.48	徐州.高营变/20kV.20千伏I段母线	4933
铜山	10kV.高生一125线	10	200	D5000维护值	39.75	2023-09-05	17.9	轻载	1804	徐州.高营变/1号主变	11.48	徐州.高营变/10kV.10千伏I段母线	1804
铜山	10kV.高电二112线	10	595	D5000维护值	9.5	2024-06-13	1.8	轻载	7024	徐州.高营变/2号主变	26.762	徐州.高营变/10kV.10千伏II段母线	7024
铜山	10kV.高云129线	10	300	D5000维护值	88.64	2023-12-16	29.1	轻载	2124	徐州.高营变/1号主变	11.48	徐州.高营变/10kV.10千伏I段母线	2124
铜山	10kV.高开二134线	10	462	D5000维护值	246.21	2023-12-21	54.6	中载	1229	徐州.高营变/2号主变	26.762	徐州.高营变/10kV.10千伏II段母线	1229
铜山	10kV.高河二126线	10	595	D5000维护值	370.38	2023-12-18	40.9	轻载	2997	徐州.高营变/2号主变	26.762	徐州.高营变/10kV.10千伏II段母线	2997
铜山	10kV.高电一117线	10	595	D5000维护值	206.64	2023-12-15	36.6	轻载	3443	徐州.高营变/1号主变	11.48	徐州.高营变/10kV.10千伏I段母线	3443
铜山	10kV.高园122线	10	595	D5000维护值	308.12	2023-12-18	50.6	中载	1997	徐州.高营变/2号主变	26.762	徐州.高营变/10kV.10千伏II段母线	1997
铜山	20kV.高淮二224线	20	595	D5000维护值	381.98	2024-07-11	67.1	中载	601	徐州.高营变/2号主变	26.762	徐州.高营变/20kV.20千伏I段母线	601
铜山	10kV.高河一121线	10	595	D5000维护值	325.35	2023-12-15	54.4	中载	1604	徐州.高营变/1号主变	11.48	徐州.高营变/10kV.10千伏I段母线	1604
铜山	10kV.高华123线	10	500	D5000维护值	252.32	2024-06-21	48	轻载	1903	徐州.高营变/1号主变	11.48	徐州.高营变/10kV.10千伏I段母线	1903
铜山	20kV.高汽一221线	20	300	D5000维护值	80.1	2024-04-04	46	轻载	2492	徐州.高营变/1号主变	11.48	徐州.高营变/20kV.20千伏I段母线	2492
铜山	10kV.高成二130线	10	595	D5000维护值	91.1	2024-02-22	15.4	轻载	5631	徐州.高营变/2号主变	26.762	徐州.高营变/10kV.10千伏II段母线	5631
铜山	10kV.高成一127线	10	595	D5000维护值	278.22	2023-08-29	47.1	轻载	2364	徐州.高营变/1号主变	11.48	徐州.高营变/10kV.10千伏I段母线	2364
铜山	10kV.黄新118线	10	511	D5000维护值	293.19	2024-06-24	57.8	中载	1075	徐州.黄桥变/2号主变	3.576	徐州.黄桥变/10kV.10千伏II段母线	1075
铜山	10kV.黄刘115线	10	511	D5000维护值	191.24	2024-01-02	33	轻载	3271	徐州.黄桥变/1号主变	0.317	徐州.黄桥变/10kV.10千伏I段母线	317
铜山	10kV.黄何113线	10	511	D5000维护值	68.41	2023-12-21	13.6	轻载	4988	徐州.黄桥变/1号主变	0.317	徐州.黄桥变/10kV.10千伏I段母线	317
铜山	10kV.黄龙117线	10	100	D5000维护值	80.4	2024-04-19	71	重载	0	徐州.黄桥变/1号主变	0.317	徐州.黄桥变/10kV.10千伏I段母线	0
铜山	10kV.黄店114线	10	511	D5000维护值	364.97	2024-01-20	68.6	中载	122	徐州.黄桥变/2号主变	3.576	徐州.黄桥变/10kV.10千伏II段母线	122
铜山	10kV.黄东122线	10	511	D5000维护值	172.06	2024-07-11	34.4	轻载	3151	徐州.黄桥变/2号主变	3.576	徐州.黄桥变/10kV.10千伏II段母线	3151
铜山	10kV.黄刘115线	10	511	D5000维护值	268.23	2023-08-18	50.5	中载	1723	徐州.黄桥变/1号主变	0.317	徐州.黄桥变/10kV.10千伏I段母线	317
铜山	10kV.黄潘116线	10	511	D5000维护值	139.57	2024-01-04	27.2	轻载	3785	徐州.黄桥变/2号主变	3.576	徐州.黄桥变/10kV.10千伏II段母线	3576
铜山	10kV.龙蔡117线	10	595	D5000维护值	211.62	2023-12-23	36.8	轻载	3420	徐州.龙庄变/1号主变	21.652	徐州.龙庄变/10kV.10千伏I段母线	3420
铜山	10kV.龙官123线	10	595	D5000维护值	324.83	2023-12-21	55.4	中载	1499	徐州.龙庄变/2号主变	16.856	徐州.龙庄变/10kV.10千伏II段母线	1499
铜山	10kV.龙留125线	10	595	D5000维护值	236.82	2023-12-21	38.7	轻载	3228	徐州.龙庄变/2号主变	16.856	徐州.龙庄变/10kV.10千伏II段母线	3228
铜山	10kV.龙任136线	10	595	D5000维护值	341.42	2023-12-21	57.2	中载	1317	徐州.龙庄变/2号主变	16.856	徐州.龙庄变/10kV.10千伏II段母线	1317
铜山	10kV.龙茅113线	10	595	D5000维护值	309.14	2023-12-21	52.8	中载	1774	徐州.龙庄变/1号主变	21.652	徐州.龙庄变/10kV.10千伏I段母线	1774
铜山	10kV.龙政116线	10	595	D5000维护值	481.4	2023-12-28	80.3	重载	0	徐州.龙庄变/1号主变	21.652	徐州.龙庄变/10kV.10千伏I段母线	0
铜山	10kV.龙洞122线	10	595	D5000维护值	327.76	2024-06-14	55.9	中载	1450	徐州.龙庄变/2号主变	16.856	徐州.龙庄变/10kV.10千伏II段母线	1450
铜山	10kV.龙季124线	10	595	D5000维护值	238.08	2024-06-14	39.7	轻载	3120	徐州.龙庄变/2号主变	16.856	徐州.龙庄变/10kV.10千伏II段母线	3120
铜山	10kV.龙安126线	10	485	经验值	0		0	轻载	5880	徐州.龙庄变/2号主变	16.856	徐州.龙庄变/10kV.10千伏II段母线	5880
铜山	10kV.龙赵112线	10	595	D5000维护值	222.41	2023-12-21	36.8	轻载	3421	徐州.龙庄变/1号主变	21.652	徐州.龙庄变/10kV.10千伏I段母线	3421
铜山	10kV.龙武115线	10	595	D5000维护值	0		0	轻载	7213	徐州.龙庄变/1号主变	21.652	徐州.龙庄变/10kV.10千伏I段母线	7213
铜山	10kV.位湖线	10	595	D5000维护值	121.95	2024-05-24	20.6	轻载	5089	江苏.位庄变/2号主变	92.27	江苏.位庄变/10kV.10千伏IV段母线	5089
铜山	10kV.位农线	10	595	D5000维护值	188.82	2024-06-13	32.4	轻载	3876	江苏.位庄变/2号主变	92.27	江苏.位庄变/10kV.10千伏III段母线	3876
铜山	10kV.位工线	10	595	D5000维护值	389.9	2024-06-14	64.2	中载	601	江苏.位庄变/2号主变	92.27	江苏.位庄变/10kV.10千伏III段母线	601
铜山	10kV.位赵线	10	595	D5000维护值	256.06	2023-08-05	42.4	轻载	2844	江苏.位庄变/2号主变	92.27	江苏.位庄变/10kV.10千伏III段母线	2844
铜山	10kV.位沙线	10	595	D5000维护值	75.97	2023-08-11	12.5	轻载	5922	江苏.位庄变/2号主变	92.27	江苏.位庄变/10kV.10千伏I段母线	5922
铜山	10kV.位郭线	10	595	D5000维护值	254.66	2023-12-18	43.6	轻载	2722	江苏.位庄变/2号主变	92.27	江苏.位庄变/10kV.10千伏III段母线	2722
铜山	10kV.位新线	10	595	D5000维护值	225.87	2024-06-15	37.5	轻载	3350	江苏.位庄变/2号主变	92.27	江苏.位庄变/10kV.10千伏III段母线	3350
铜山	10kV.微塔线	10	595	D5000维护值	208	2023-08-05	34.8	轻载	3629	江苏.微山湖变/3号主变	129.39	江苏.微山湖变/10kV.10千伏V段母线	3629
铜山	10kV.微八线	10	595	D5000维护值	376	2023-12-21	63.8	中载	637	江苏.微山湖变/3号主变	129.39	江苏.微山湖变/10kV.10千伏VI段母线	637
铜山	10kV.微柳线	10	560	D5000维护值	0		0	轻载	6789	江苏.微山湖变/3号主变	129.39	江苏.微山湖变/10kV.10千伏IV段母线	6789
铜山	10kV.微高线	10	595	D5000维护值	184	2024-06-15	30	轻载	4117	江苏.微山湖变/3号主变	129.39	江苏.微山湖变/10kV.10千伏V段母线	4117
铜山	10kV.微峻线	10	595	D5000维护值	400	2023-11-23	50.5	中载	2005	江苏.微山湖变/3号主变	129.39	江苏.微山湖变/10kV.10千伏V段母线	2005
铜山	10kV.微工线	10	595	D5000维护值	192	2024-05-25	30.9	轻载	4029	江苏.微山湖变/3号主变	129.39	江苏.微山湖变/10kV.10千伏VI段母线	4029
铜山	10kV.微南线	10	595	D5000维护值	192	2024-01-17	24.1	轻载	4733	江苏.微山湖变/3号主变	129.39	江苏.微山湖变/10kV.10千伏V段母线	4733
铜山	10kV.亭宝125线	10	485	经验值	388.8	2024-07-01	75.5	重载	0	江苏.房亭变/1号主变	19.447	江苏.房亭变/10kV.10千伏II段母线	0
铜山	10kV.亭苑110线	10	485	经验值	288.32	2023-08-18	59.6	中载	871	江苏.房亭变/1号主变	19.447	江苏.房亭变/10kV.10千伏I段母线	871
铜山	10kV.亭土112线	10	595	D5000维护值	119.44	2024-05-24	16.7	轻载	5490	江苏.房亭变/1号主变	19.447	江苏.房亭变/10kV.10千伏I段母线	5490
铜山	10kV.亭龙115线	10	595	D5000维护值	135.04	2023-09-02	23.7	轻载	4769	江苏.房亭变/1号主变	19.447	江苏.房亭变/10kV.10千伏I段母线	4769
铜山	10kV.亭埠121线	10	595	D5000维护值	56.4	2023-12-21	10.6	轻载	6119	江苏.房亭变/1号主变	19.447	江苏.房亭变/10kV.10千伏II段母线	6119
铜山	10kV.亭工123线	10	595	D5000维护值	284.08	2024-07-05	49	轻载	2168	江苏.房亭变/1号主变	19.447	江苏.房亭变/10kV.10千伏II段母线	2168
铜山	10kV.亭镇111线	10	595	D5000维护值	411.12	2023-12-21	67.3	中载	2777	江苏.房亭变/1号主变	19.447	江苏.房亭变/10kV.10千伏I段母线	2777
铜山	10kV.亭赵114线	10	595	D5000维护值	139.04	2023-08-05	24.1	轻载	4731	江苏.房亭变/1号主变	19.447	江苏.房亭变/10kV.10千伏I段母线	4731
铜山	10kV.亭吴120线	10	595	D5000维护值	179.36	2023-12-21	33.2	轻载	3789	江苏.房亭变/1号主变	19.447	江苏.房亭变/10kV.10千伏II段母线	3789
铜山	10kV.亭徐122线	10	595	D5000维护值	411.92	2023-08-20	67.2	中载	283	江苏.房亭变/1号主变	19.447	江苏.房亭变/10kV.10千伏II段母线	283
铜山	10kV.易国线	10	595	D5000维护值	86.84	2023-12-20	14.1	轻载	5764	江苏.易城变/1号主变	39.645	江苏.易城变/10kV.10千伏III段母线	5764
铜山	10kV.易环二线	10	595	D5000维护值	190.9	2024-06-14	33	轻载	3816	江苏.易城变/1号主变	39.645	江苏.易城变/10kV.10千伏III段母线	3816
铜山	10kV.易樵线	10	595	D5000维护值	438.05	2023-12-21	74.1	重载	0	江苏.易城变/1号主变	39.645	江苏.易城变/10kV.10千伏I段母线	0
铜山	10kV.易湖线	10	462	D5000维护值	79.1	2023-08-05	16.8	轻载	4256	江苏.易城变/1号主变	39.645	江苏.易城变/10kV.10千伏II段母线	4256
铜山	10kV.城医二线	10	595	D5000维护值	105.87	2023-07-24	17.9	轻载	5374	江苏.易城变/1号主变	39.645	江苏.易城变/10kV.10千伏8段母线	5374
铜山	10kV.易学线	10	595	D5000维护值	259.45	2023-08-12	46.3	轻载	2440	江苏.易城变/1号主变	39.645	江苏.易城变/10kV.10千伏II段母线	2440
铜山	10kV.易林三线	10	595	D5000维护值	151.6	2023-12-19	26.3	轻载	4502	江苏.易城变/1号主变	39.645	江苏.易城变/10kV.10千伏8段母线	4502
铜山	10kV.易和线	10	595	D5000维护值	61.55	2024-02-05	10.6	轻载	6117	江苏.易城变/1号主变	39.645	江苏.易城变/10kV.10千伏8段母线	6117
铜山	10kV.易沿线	10	595	D5000维护值	111.45	2024-06-13	19.1	轻载	5247	江苏.易城变/1号主变	39.645	江苏.易城变/10kV.10千伏II段母线	5247
铜山	10kV.易悦139线	10	595	D5000维护值	135.42	2024-01-22	23.1	轻载	4831	江苏.易城变/1号主变	39.645	江苏.易城变/10kV.10千伏III段母线	4831